

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x100)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,25	5,25	0,00		1				1
	01:00	5,08	5,08	0,00		1				1
	02:00	4,92	4,87	0,05		1				1
	03:00	4,82	4,82	0,00		1				1
	04:00	4,75	4,75	0,00		1				1
	05:00	4,79	4,74	0,05		1				1
	06:00	4,94	4,94	0,00		1				1
	07:00	5,17	5,17	0,00		1				1
	08:00	5,37	5,37	0,00		1				1
	09:00	5,49	5,49	0,00		1				2
	10:00	5,51	5,51	0,00		1				2
	11:00	5,55	5,50	0,05		1				2
	12:00	5,55	5,55	0,00		1				2
	13:00	5,56	5,56	0,00		1				2
	14:00	5,62	5,55	0,07		1				2
	15:00	5,67	5,58	0,09		1				2
	16:00	5,76	5,68	0,08		1				2
	17:00	5,99	5,90	0,09		1				2
	18:00	6,44	6,33	0,11		1				3
	19:00	6,68	6,46	0,23		1				3
	20:00	6,78	6,58	0,20		1				3
	21:00	6,63	6,53	0,10		1				3
	22:00	6,46	6,46	0,00		1				3
	23:00	6,09	6,09	0,00		1				2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης