



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)										
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,61	5,61	0,00		1				3	2,65
	01:00	5,42	5,42	0,00		1				2	2,65
	02:00	5,48	5,48	0,00		1				2	2,65
	03:00	5,61	5,61	0,00		1				2	2,65
	04:00	5,74	5,74	0,00		1				2	2,65
	05:00	5,66	5,66	0,00		1				2	2,65
	06:00	5,93	5,93	0,00		1				2	2,65
	07:00	6,08	6,08	0,00		1				2	2,65
	08:00	6,08	6,08	0,00		1				3	2,65
	09:00	6,28	6,28	0,00		1				2	2,65
	10:00	6,15	6,15	0,00		1				2	2,65
	11:00	6,38	5,97	0,41		1				2	2,56
	12:00	6,57	6,08	0,49		1				2	1,22
	13:00	6,90	5,77	1,13		1				2	2,52
	14:00	6,52	4,25	0,27		1				2	0,71
	15:00	6,54	6,29	0,25		1				3	0,79
	16:00	6,55	6,18	0,37		1				3	0,60
	17:00	6,87	6,46	0,41		1				3	0,60
	18:00	7,37	6,93	0,43		1				3	0,75
	19:00	7,37	6,58	0,79		1				3	1,20
	20:00	6,75	5,68	1,07		1				2	1,20
	21:00	6,03	5,28	0,75		1				2	1,20
	22:00	5,39	4,97	0,43		1				2	1,44
	23:00	4,94	4,33	0,61		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας έως τις 11:00.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης