

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100					
Ρ	Θ	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025			00:00	4,85	4,67	0,18		1				1	2,65
			01:00	4,49	4,15	0,35		1				1	2,65
			02:00	4,05	3,70	0,35		1				1	2,65
			03:00	3,96	3,75	0,20		1					2,65
			04:00	3,86	3,86	0,00		1					2,65
			05:00	3,97	3,97	0,00		1					2,65
			06:00	4,22	4,22	0,00		1					2,65
			07:00	4,02	4,00	0,02		1					2,65
			08:00	4,47	4,27	0,19		1				1	2,65
			09:00	4,68	4,60	0,08		1				1	2,65
			10:00	4,63	4,58	0,05		1				1	2,65
			11:00	4,35	3,96	0,39		1				1	2,65
			12:00	4,27	3,89	0,38		1					2,65
			13:00	4,43	4,21	0,22		1					2,65
			14:00	4,40	3,84	0,56		1					2,65
			15:00	4,39	4,12	0,27		1					2,65
			16:00	4,78	4,54	0,23		1				1	2,65
			17:00	5,11	5,00	0,11		1				1	2,65
			18:00	5,47	5,20	0,27		1				1	2,65
			19:00	5,52	5,19	0,33		1				2	2,65
			20:00	5,47	5,21	0,26		1				2	2,65
			21:00	5,21	4,69	0,52		1				1	2,65
			22:00	4,84	4,21	0,63		1				1	2,65
			23:00	4,76	4,34	0,42		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης