

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025 | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|----|----|----|------------|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | | | | | |
| Ρ | Θ | Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | P. HZ (x1) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025 | | | 00:00 | 4,47 | 3,94 | 0,53 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | | | 01:00 | 4,17 | 3,38 | 0,80 | | 1 | | | | | 1,25 |
| | | | 02:00 | 4,01 | 3,59 | 0,42 | | 1 | | | | | 0,48 |
| | | | 03:00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | | 1 | | | | | 0,00 |
| | | | 04:00 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | | 1 | | | | | 0,00 |
| | | | 05:00 | 3,97 | 3,97 | 0,00 | | 1 | | | | | 0,00 |
| | | | 06:00 | 3,84 | 3,43 | 0,41 | | 1 | | | | | 0,47 |
| | | | 07:00 | 3,62 | 3,05 | 0,57 | | 1 | | | | | 0,60 |
| | | | 08:00 | 3,87 | 3,03 | 0,84 | | 1 | | | | | 0,95 |
| | | | 09:00 | 3,86 | 2,84 | 1,02 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 10:00 | 4,13 | 3,28 | 0,84 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 11:00 | 4,48 | 3,56 | 0,91 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 12:00 | 4,36 | 3,43 | 0,93 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 13:00 | 4,56 | 3,86 | 0,71 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 14:00 | 4,57 | 4,18 | 0,39 | | 1 | | | | | 1,20 |
| | | | 15:00 | 4,84 | 4,72 | 0,12 | | 1 | | | | 1 | 2,24 |
| | | | 16:00 | 4,76 | 4,74 | 0,01 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | | | 17:00 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | | | 18:00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | | | 19:00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | | | 20:00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | | | 21:00 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | | | 22:00 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | | | 23:00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης