

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,73	5,60	0,12		1				2
	01:00	5,38	5,22	0,16		1				2
	02:00	5,17	4,90	0,27		1				2
	03:00	5,03	4,72	0,31		1				2
	04:00	5,00	4,55	0,45		1				2
	05:00	5,04	3,95	1,09		1				1
	06:00	5,21	4,84	0,37		1				1
	07:00	5,44	5,23	0,21		1				2
	08:00	5,63	5,30	0,33		1				2
	09:00	5,81	5,22	0,59		1				2
	10:00	5,96	4,80	1,16		1				2
	11:00	6,04	4,52	1,52		1				1
	12:00	6,15	3,86	2,28		1				1
	13:00	6,14	3,68	2,46		1				1
	14:00	6,11	3,67	2,45		1				1
	15:00	6,14	3,68	2,46		1				1
	16:00	6,23	3,74	2,49		1				1
	17:00	6,48	3,91	2,57		1				1
	18:00	6,92	4,39	2,54		1				1
	19:00	7,19	4,57	2,62		1				1
	20:00	7,28	4,63	2,64		1				1
	21:00	7,02	4,38	2,64		1				1
	22:00	6,71	4,07	2,64		1				1
	23:00	6,02	3,61	2,41		1				1

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης