

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100				
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,98	4,98	0,00		1				2	2,65	1,41
	01:00	4,74	4,74	0,00		1				2	2,65	1,29
	02:00	4,50	4,47	0,03		1				1	2,65	1,48
	03:00	4,29	4,29	0,00		1				1	2,65	1,30
	04:00	4,40	4,40	0,00		1				1	2,65	1,41
	05:00	4,38	4,38	0,00		1				1	2,65	1,39
	06:00	4,44	4,44	0,00		1				1	2,65	1,44
	07:00	4,41	4,41	0,00		1				1	2,65	1,41
	08:00	4,26	4,26	0,00		1				1	2,65	1,48
	09:00	4,17	4,17	0,00		1				1	2,65	1,31
	10:00	4,48	4,48	0,00		1				1	2,65	1,50
	11:00	4,78	4,78	0,00		1				1	2,65	1,63
	12:00	4,89	4,89	0,00		1				1	2,65	1,67
	13:00	4,82	4,82	0,00		1				1	2,65	1,65
	14:00	4,72	4,72	0,00		1				1	2,65	1,62
	15:00	4,83	4,83	0,00		1				1	2,65	1,66
	16:00	4,94	4,94	0,00		1				1	2,65	1,71
	17:00	5,00	5,00	0,00		1				1	2,65	1,71
	18:00	5,77	5,77	0,00		1				2	2,65	1,65
	19:00	6,00	6,00	0,00		1				3	2,65	1,60
	20:00	5,98	5,98	0,00		1				3	2,65	1,59
	21:00	5,81	5,81	0,00		1				3	2,65	1,54
	22:00	6,41	6,41	0,00		1				4	2,65	1,54
	23:00	5,97	5,97	0,00		1				4	2,65	1,20

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης