

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025 | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|----|----|----|---------------|---|--|------|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | | | | | | | | |
| Ρ | Ρ | Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | | |
| Δ | ε | υ | 00:00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | | 1 | | | | | 3 | 2,65 | 1,35 | |
| | | | 01:00 | 5,42 | 5,42 | 0,00 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,65 |
| | | | 02:00 | 5,42 | 5,42 | 0,00 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,64 |
| | | | 03:00 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,67 |
| | | | 04:00 | 5,36 | 5,32 | 0,04 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,64 |
| | | | 05:00 | 5,30 | 5,25 | 0,05 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,62 |
| | | | 06:00 | 5,68 | 5,63 | 0,05 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,58 |
| | | | 07:00 | 6,03 | 5,87 | 0,16 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 08:00 | 6,02 | 5,83 | 0,19 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 09:00 | 5,98 | 5,90 | 0,08 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,59 |
| | | | 10:00 | 5,91 | 5,72 | 0,19 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,58 |
| | | | 11:00 | 6,02 | 5,76 | 0,25 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 12:00 | 6,21 | 5,99 | 0,22 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 13:00 | 6,37 | 6,21 | 0,16 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,72 |
| | | | 14:00 | 6,38 | 6,28 | 0,10 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,75 |
| | | | 15:00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,72 |
| | | | 16:00 | 6,02 | 6,02 | 0,00 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,62 |
| | | | 17:00 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 18:00 | 6,58 | 6,54 | 0,03 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,70 |
| | | | 19:00 | 6,83 | 6,71 | 0,12 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,62 |
| | | | 20:00 | 7,00 | 6,59 | 0,41 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,70 |
| | | | 21:00 | 6,75 | 6,45 | 0,31 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,61 |
| | | | 22:00 | 6,39 | 5,78 | 0,61 | | 1 | | | | | | 3 | 2,65 | 1,66 |
| | | | 23:00 | 5,96 | 5,18 | 0,78 | | 1 | | | | | | 2 | 2,65 | 1,64 |

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης