

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,31	3,94	2,38		1				1
	01:00	6,01	3,70	2,30		1				1
	02:00	5,79	3,52	2,27		1				
	03:00	5,68	3,41	2,27		1				
	04:00	5,65	3,60	2,05		1				
	05:00	5,75	3,48	2,26		1				
	06:00	5,94	3,67	2,27		1				
	07:00	6,21	3,91	2,30		1				1
	08:00	6,50	4,21	2,29		1				1
	09:00	6,77	4,41	2,36		1				2
	10:00	6,99	4,49	2,50		1				2
	11:00	7,09	4,57	2,52		1				2
	12:00	7,12	4,61	2,51		1				2
	13:00	7,13	4,70	2,43		1				2
	14:00	7,09	4,57	2,52		1				2
	15:00	7,08	4,49	2,58		1				2
	16:00	7,26	4,68	2,58		1				2
	17:00	7,65	5,05	2,60		1				2
	18:00	8,03	5,44	2,59		1				2
	19:00	8,25	5,71	2,54		1				2
	20:00	8,37	5,80	2,57		1				2
	21:00	8,04	5,57	2,47		1				2
	22:00	7,34	4,95	2,39		1				2
	23:00	6,42	4,05	2,37		1				1

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης