

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------------|----|---------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | | | | |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025 | 00:00 | 5,65 | 4,51 | 1,14 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 1,89 |
| | 01:00 | 5,42 | 4,53 | 0,89 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 1,94 |
| | 02:00 | 5,36 | 4,41 | 0,95 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,61 |
| | 03:00 | 5,43 | 4,86 | 0,57 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,57 |
| | 04:00 | 5,19 | 5,02 | 0,17 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,54 |
| | 05:00 | 5,27 | 5,26 | 0,01 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,56 |
| | 06:00 | 5,73 | 5,50 | 0,23 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,61 |
| | 07:00 | 5,53 | 5,48 | 0,05 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,61 |
| | 08:00 | 5,71 | 5,38 | 0,33 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,71 |
| | 09:00 | 5,88 | 5,19 | 0,69 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | 1,79 |
| | 10:00 | 5,90 | 4,83 | 1,08 | | 1 | | | | 2 | 2,20 | 1,83 |
| | 11:00 | 5,67 | 4,09 | 1,58 | | 1 | | | | 1 | 1,80 | 2,00 |
| | 12:00 | 6,23 | 4,53 | 1,70 | | 1 | | | | 1 | 1,80 | 2,16 |
| | 13:00 | 6,57 | 5,12 | 1,45 | | 1 | | | | 2 | 1,80 | 2,05 |
| | 14:00 | 6,57 | 4,32 | 2,25 | | 1 | | | | 1 | 2,47 | 2,42 |
| | 15:00 | 6,85 | 4,24 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,65 |
| | 16:00 | 7,10 | 4,49 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,64 |
| | 17:00 | 7,35 | 4,74 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,63 |
| | 18:00 | 7,68 | 5,08 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,65 |
| | 19:00 | 7,70 | 5,09 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,65 |
| | 20:00 | 7,93 | 5,32 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,65 |
| | 21:00 | 7,56 | 4,95 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,64 |
| | 22:00 | 6,96 | 4,36 | 2,60 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,49 |
| | 23:00 | 6,35 | 3,74 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 | 2,30 |

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης