

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,32	3,19	2,13		1				
	01:00	5,08	3,05	2,03		1				
	02:00	4,89	2,93	1,96		1				
	03:00	4,79	2,88	1,92		1				
	04:00	4,76	2,85	1,90		1				
	05:00	4,81	2,89	1,92		1				
	06:00	4,96	2,97	1,98		1				
	07:00	5,20	3,12	2,08		1				
	08:00	5,46	3,42	2,04		1				
	09:00	5,74	3,60	2,14		1				1
	10:00	5,95	3,63	2,32		1				1
	11:00	6,11	3,71	2,40		1				1
	12:00	6,15	3,69	2,46		1				1
	13:00	6,07	3,64	2,43		1				1
	14:00	6,05	3,63	2,42		1				1
	15:00	6,07	3,64	2,43		1				1
	16:00	6,14	3,69	2,46		1				1
	17:00	6,36	3,81	2,54		1				1
	18:00	6,63	4,01	2,62		1				1
	19:00	6,74	4,14	2,60		1				1
	20:00	6,80	4,24	2,56		1				1
	21:00	6,35	3,84	2,52		1				1
	22:00	5,81	3,48	2,32		1				1
	23:00	5,28	3,17	2,11		1				

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης