

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,81	3,49	2,32		1				1
	01:00	5,62	3,37	2,25		1				1
	02:00	5,50	3,30	2,20		1				
	03:00	5,46	3,28	2,19		1				
	04:00	5,46	3,27	2,18		1				
	05:00	5,53	3,32	2,21		1				
	06:00	5,74	3,44	2,30		1				1
	07:00	6,04	3,71	2,33		1				1
	08:00	6,34	4,00	2,33		1				1
	09:00	6,66	4,30	2,35		1				1
	10:00	6,92	4,55	2,37		1				1
	11:00	7,12	4,75	2,36		1				2
	12:00	7,21	4,88	2,33		1				2
	13:00	7,17	4,84	2,33		1				2
	14:00	7,10	4,77	2,33		1				2
	15:00	7,10	4,82	2,28		1				2
	16:00	7,18	4,94	2,24		1				2
	17:00	7,45	5,23	2,22		1				2
	18:00	7,81	5,60	2,21		1				3
	19:00	8,04	5,85	2,19		1				3
	20:00	8,11	5,95	2,16		1				3
	21:00	7,79	5,66	2,12		1				3
	22:00	7,26	5,19	2,07		1				2
	23:00	6,55	4,57	1,98		1				1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης