

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,10	4,08	2,01		1				1	2,65
	01:00	5,90	3,88	2,02		1					2,65
	02:00	5,57	3,55	2,02		1					2,65
	03:00	5,56	3,55	2,01		1					2,65
	04:00	5,60	3,60	2,00		1					2,65
	05:00	5,66	3,64	2,01		1					2,65
	06:00	5,86	3,84	2,01		1					2,65
	07:00	5,74	3,73	2,01		1					2,65
	08:00	6,39	4,25	2,14		1					2,65
	09:00	6,96	4,40	2,57		1				1	2,65
	10:00	7,45	4,85	2,60		1				1	2,65
	11:00	7,48	4,87	2,60		1				1	2,65
	12:00	7,36	4,76	2,60		1				1	2,65
	13:00	6,99	4,68	2,31		1				1	2,65
	14:00	6,93	4,91	2,02		1				1	2,65
	15:00	7,04	5,02	2,02		1				1	2,65
	16:00	7,26	5,24	2,02		1				2	2,65
	17:00	7,37	5,35	2,02		1				2	2,65
	18:00	7,84	5,82	2,02		1				2	2,65
	19:00	7,96	5,95	2,02		1				3	2,65
	20:00	8,28	6,26	2,02		1				3	2,65
	21:00	7,72	5,71	2,02		1				3	2,65
	22:00	7,12	5,10	2,02		1				2	2,65
	23:00	6,51	4,50	2,02		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης