

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,10	4,08	2,02		1				1	2,65
	01:00	5,87	3,85	2,02		1					2,65
	02:00	5,73	3,71	2,02		1					2,65
	03:00	5,60	3,58	2,02		1					2,65
	04:00	5,60	3,59	2,02		1					2,65
	05:00	5,65	3,63	2,02		1					2,65
	06:00	5,61	3,59	2,02		1					2,65
	07:00	5,61	3,60	2,02		1					2,65
	08:00	6,13	3,71	2,42		1					2,65
	09:00	6,17	3,57	2,61			1				2,65
	10:00	6,35	3,75	2,60			1				2,65
	11:00	6,52	3,93	2,59			1				2,65
	12:00	6,69	4,10	2,59			1				2,65
	13:00	6,90	4,32	2,59			1			1	2,65
	14:00	6,62	4,02	2,60			1			1	2,65
	15:00	7,04	4,44	2,60			1				2,65
	16:00	7,00	4,39	2,60			1				2,65
	17:00	6,99	4,38	2,60			1				2,65
	18:00	7,42	4,81	2,60			1			1	2,65
	19:00	7,59	4,98	2,60			1			1	2,65
	20:00	7,29	4,69	2,60			1			1	2,65
	21:00	6,52	3,92	2,60			1			1	2,65
	22:00	5,90	3,30	2,60			1				2,65
	23:00	5,41	2,80	2,61			1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης