

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,99	2,49	2,50			1				2,57
	01:00	4,61	3,18	1,42			1				1,80
	02:00	4,39	4,32	0,07			1				1,80
	03:00	4,29	4,29	0,00			1				1,80
	04:00	4,27	4,27	0,00			1				1,80
	05:00	4,45	4,45	0,00			1				1,80
	06:00	4,59	4,59	0,00			1				1,80
	07:00	4,36	4,36	0,00			1				1,80
	08:00	4,74	4,74	0,00			1			1	1,80
	09:00	5,19	5,15	0,04			1			1	1,46
	10:00	5,73	3,92	1,81			1			1	2,06
	11:00	5,91	3,30	2,61			1				2,65
	12:00	6,22	3,61	2,61			1				2,65
	13:00	6,36	3,76	2,61			1				2,65
	14:00	6,36	3,75	2,61			1				2,65
	15:00	6,48	3,87	2,61			1				2,65
	16:00	6,56	3,95	2,61			1				2,65
	17:00	6,85	4,25	2,61			1				2,65
	18:00	7,15	4,54	2,61			1				2,65
	19:00	7,16	4,56	2,61			1				2,65
	20:00	6,70	4,09	2,61			1				2,65
	21:00	6,37	3,77	2,61			1				2,65
	22:00	5,91	3,31	2,60			1				2,65
	23:00	5,43	2,82	2,61			1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης