

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	4,81	2,80	2,01			1				2,21
	01:00	4,67	3,25	1,42			1				1,80
	02:00	4,47	3,04	1,43			1				1,80
	03:00	4,40	2,97	1,42			1				1,80
	04:00	4,33	2,90	1,43			1				1,80
	05:00	4,38	2,95	1,43			1				1,80
	06:00	4,51	3,09	1,43			1				1,80
	07:00	4,55	3,13	1,43			1				1,80
	08:00	4,86	3,44	1,43			1				1,80
	09:00	5,16	3,93	1,23			1				2,03
	10:00	5,37	4,19	1,18			1				2,05
	11:00	6,04	4,86	1,18			1			1	2,05
	12:00	6,12	4,94	1,18			1			1	2,05
	13:00	6,33	5,16	1,18			1			1	2,05
	14:00	6,33	5,15	1,18			1			1	2,05
	15:00	6,28	5,10	1,18			1			1	2,05
	16:00	6,27	5,10	1,18			1			1	2,05
	17:00	6,57	5,39	1,18			1			2	2,05
	18:00	6,93	5,75	1,18			1			2	2,05
	19:00	6,98	5,80	1,18			1			2	2,05
	20:00	6,86	5,62	1,24			1			2	2,13
	21:00	6,53	3,94	2,59			1			1	2,65
	22:00	6,29	3,69	2,61			1			1	2,65
	23:00	6,03	3,43	2,61			1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης