

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,101				1	1		
02:00	0,096				1	1		
03:00	0,091				1	1		
04:00	0,092				1	1		
05:00	0,092				1	1		
06:00	0,098				1	1		
07:00	0,096					1		
08:00	0,110			1		1		
09:00	0,101			1		1		
10:00	0,100				1	1		
11:00	0,102				1	1		
12:00	0,108				1	1		
13:00	0,116				1	1		
14:00	0,125				1	1		
15:00	0,110				1	1		
16:00	0,118				1	1		
17:00	0,133				1	1		
18:00	0,145				1	1		
19:00	0,147				1	1		
20:00	0,145				1	1		
21:00	0,136				1	1		
22:00	0,127				1	1		
23:00	0,117				1	1		

Γενική διακοπή στις 07:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,118				1	1
01:00		0,107				1	1	
02:00		0,102				1	1	
03:00		0,094				1	1	
04:00		0,094				1	1	
05:00		0,098				1	1	
06:00		0,105				1	1	
07:00		0,104				1	1	
08:00		0,120				1	1	
09:00		0,130			1	1		
10:00		0,126			1	1		
11:00		0,129			1	1		
12:00		0,138			1	1		
13:00		0,141			1	1		
14:00		0,141			1	1		
15:00		0,157			1	1		
16:00		0,148			1	1		
17:00		0,155			1	1		
18:00		0,158			1	1		
19:00		0,163			1	1		
20:00		0,159			1	1		
21:00		0,156			1	1		
22:00		0,148			1	1		
23:00		0,132			1	1		

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,111			1	1		
	01:00	0,111			1	1		
	02:00	0,107			1	1		
	03:00	0,099			1	1		
	04:00	0,096			1	1		
	05:00	0,105			1	1		
	06:00	0,111			1	1		
	07:00	0,103			1	1		
	08:00	0,113			1	1		
	09:00	0,137			1	1		
	10:00	0,142			1	1		
	11:00	0,135			1	1		
	12:00	0,134			1	1		
	13:00	0,141			1	1		
	14:00	0,133			1	1		
	15:00	0,134			1	1		
	16:00	0,146			1	1		
	17:00	0,175			1	1		
	18:00	0,175			1	1		
	19:00	0,176			1	1		
	20:00	0,168			1	1		
	21:00	0,165			1	1		
	22:00	0,147			1	1		
	23:00	0,125			1	1		

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
			Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,114			1
01:00	0,140				1	1		
02:00	0,141				1	1		
03:00	0,134				1	1		
04:00	0,133				1	1		
05:00	0,135				1	1		
06:00	0,153				1	1		
07:00	0,161				1	1		
08:00	0,165				1	1		
09:00	0,179				1	1		
10:00	0,150				1	1		
11:00	0,129				1	1		
12:00	0,106				1	1		
13:00	0,113				1	1		
14:00	0,127				1	1		
15:00	0,133				1	1		
16:00	0,169				1	1		
17:00	0,190				1	1		
18:00	0,203				1	1		
19:00	0,192				1	1		
20:00	0,180				1	1		
21:00	0,166				1	1		
22:00	0,145				1	1		
23:00	0,127				1	1		

Γενική διακοπή στις 14:40 λόγω εργασιών στο δίκτυο. Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,117			1	1	
01:00		0,115			1	1		
02:00		0,107			1	1		
03:00		0,103			1	1		
04:00		0,106			1	1		
05:00		0,105			1	1		
06:00		0,111			1	1		
07:00		0,114			1	1		
08:00		0,140			1	1		
09:00		0,146			1	1		
10:00		0,140			1	1		
11:00		0,149			1	1		
12:00		0,148			1	1		
13:00		0,155			1	1		
14:00		0,150			1	1		
15:00		0,140			1	1		
16:00		0,161			1	1		
17:00		0,175			1	1		
18:00		0,193			1	1		
19:00		0,186			1	1		
20:00		0,191			1	1		
21:00		0,169			1	1		
22:00		0,148			1	1		
23:00		0,136			1	1		

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,117			1	1	
01:00		0,109			1	1		
02:00		0,107			1	1		
03:00		0,102			1	1		
04:00		0,099			1	1		
05:00		0,100			1	1		
06:00		0,108			1	1		
07:00		0,116			1	1		
08:00		0,122			1		1	
09:00		0,133			1		1	
10:00		0,146			1		1	
11:00		0,146			1		1	
12:00		0,162			1		1	
13:00		0,154			1		1	
14:00		0,147			1		1	
15:00		0,163			1		1	
16:00		0,167			1		1	
17:00		0,164			1		1	
18:00		0,178			1		1	
19:00		0,183			1		1	
20:00		0,171			1		1	
21:00		0,158			1		1	
22:00		0,149			1		1	
23:00		0,147			1		1	

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,110			1		1		
02:00	0,104			1		1		
03:00	0,102			1		1		
04:00	0,096			1		1		
05:00	0,100			1		1		
06:00	0,101			1		1		
07:00	0,104			1		1		
08:00	0,112			1		1		
09:00	0,127			1		1		
10:00	0,133			1		1		
11:00	0,135			1		1		
12:00	0,133			1		1		
13:00	0,127			1		1		
14:00	0,124			1		1		
15:00	0,138			1		1		
16:00	0,147			1		1		
17:00	0,151			1		1		
18:00	0,162			1		1		
19:00	0,165			1		1		
20:00	0,155			1		1		
21:00	0,145			1		1		
22:00	0,141			1		1		
23:00	0,125			1		1		

Λόγω της έκτακτης κατάστασης (σεισμική δραστηριότητα) τηρείται μεγαλύτερη εφεδρεία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης