

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025 | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---------------|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 | | | |
| Η Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025 | 00:00 | 5,67 | 3,06 | 2,61 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 01:00 | 5,35 | 2,74 | 2,61 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 02:00 | 5,42 | 2,87 | 2,56 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 5,65 | 3,05 | 2,59 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 5,68 | 3,09 | 2,58 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 5,77 | 3,16 | 2,61 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 6,10 | 3,50 | 2,61 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 6,35 | 3,75 | 2,61 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 6,90 | 4,29 | 2,60 | | | 1 | | | | 2,65 |
| | 09:00 | 7,05 | 4,44 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 10:00 | 7,30 | 4,70 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 11:00 | 7,41 | 4,80 | 2,61 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 12:00 | 7,52 | 4,91 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 13:00 | 7,40 | 4,79 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 7,57 | 4,96 | 2,61 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 15:00 | 7,38 | 4,78 | 2,61 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 16:00 | 7,38 | 4,78 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 17:00 | 7,93 | 5,32 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |
| | 18:00 | 8,42 | 5,81 | 2,60 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 19:00 | 8,57 | 5,96 | 2,60 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 20:00 | 8,50 | 5,90 | 2,60 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 21:00 | 8,09 | 5,48 | 2,60 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 22:00 | 7,45 | 4,85 | 2,60 | | | 1 | | | 2 | 2,65 |
| | 23:00 | 6,89 | 4,29 | 2,60 | | | 1 | | | 1 | 2,65 |

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης