

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,46	4,82	0,64			1			2	2,65
	01:00	5,02	3,80	1,22			1			1	2,65
	02:00	4,77	3,42	1,35			1				2,65
	03:00	4,68	3,34	1,34			1				2,65
	04:00	4,74	3,53	1,21			1				2,65
	05:00	4,90	4,16	0,75			1				2,65
	06:00	5,07	4,46	0,61			1			1	2,65
	07:00	5,29	4,59	0,69			1			2	1,47
	08:00	6,17	5,53	0,63			1			3	1,20
	09:00	5,98	5,39	0,59			1			3	1,00
	10:00	6,02	5,44	0,59			1			3	1,00
	11:00	6,27	5,72	0,54			1			3	1,00
	12:00	6,33	5,86	0,47			1			3	1,00
	13:00	6,33	5,80	0,53			1			3	1,00
	14:00	5,97	5,82	0,15			1			3	1,00
	15:00	5,89	5,67	0,22			1			3	1,00
	16:00	6,15	5,99	0,16			1			3	1,00
	17:00	6,53	6,34	0,19			1			3	1,00
	18:00	7,69	7,62	0,07			1			4	1,00
	19:00	7,89	7,89	0,00			1			4	1,00
	20:00	7,54	7,50	0,04			1			4	1,00
	21:00	6,45	6,14	0,30			1			3	1,00
	22:00	5,71	5,18	0,54			1			2	1,00
	23:00	4,97	4,46	0,51			1			1	1,00

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης