

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,82	5,06	0,76			1			1
	01:00	5,49	4,75	0,74			1			1
	02:00	5,28	4,59	0,69			1			1
	03:00	5,18	4,50	0,69			1			1
	04:00	5,17	4,58	0,59			1			1
	05:00	5,23	4,65	0,58			1			1
	06:00	5,40	4,95	0,45			1			1
	07:00	5,65	5,28	0,37			1			2
	08:00	5,88	5,70	0,17			1			2
	09:00	6,09	6,03	0,06			1			2
	10:00	6,25	6,25	0,00			1			3
	11:00	6,35	6,35	0,00			1			3
	12:00	6,37	6,32	0,06			1			3
	13:00	6,31	6,22	0,09			1			3
	14:00	6,21	5,97	0,23			1			2
	15:00	6,19	5,84	0,35			1			2
	16:00	6,25	5,40	0,86			1			2
	17:00	6,48	5,01	1,47			1			2
	18:00	6,94	4,86	2,08			1			2
	19:00	7,36	4,91	2,45			1			2
	20:00	7,52	5,17	2,35			1			2
	21:00	7,33	4,88	2,44			1			2
	22:00	6,74	4,20	2,54			1			1
	23:00	5,93	3,56	2,37			1			1

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης