

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,60	5,20	0,41			1			2	1,20
	01:00	5,11	4,62	0,49			1			2	1,20
	02:00	5,04	4,82	0,22			1			1	1,20
	03:00	4,92	4,92	0,01			1			1	1,20
	04:00	4,94	4,94	0,00			1			1	1,20
	05:00	5,03	5,03	0,00			1			1	1,20
	06:00	5,23	5,22	0,00			1			2	2,31
	07:00	5,38	5,20	0,18			1			2	2,65
	08:00	5,41	5,21	0,19			1			2	2,65
	09:00	5,19	5,09	0,10			1			2	2,65
	10:00	5,05	5,02	0,02			1			2	2,65
	11:00	5,28	4,88	0,40			1			2	2,65
	12:00	5,41	4,55	0,85			1			2	2,65
	13:00	5,54	4,91	0,63			1			2	2,65
	14:00	5,46	5,19	0,27			1			2	2,65
	15:00	5,34	5,27	0,07			1			2	2,65
	16:00	5,69	5,65	0,03			1			2	2,65
	17:00	6,00	5,96	0,03			1			2	2,65
	18:00	6,92	6,92	0,00			1			3	2,65
	19:00	7,50	7,50	0,00			1			4	2,65
	20:00	7,43	7,43	0,00			1			4	2,65
	21:00	7,25	7,25	0,00			1			4	2,65
	22:00	6,78	6,77	0,01			1			4	2,65
	23:00	6,12	6,12	0,00			1			3	2,65

Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης