

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,774			1					
02:00	0,753			1					
03:00	0,745			1					
04:00	0,740			1					
05:00	0,762			1					
06:00	0,874			1					
07:00	0,901			1					
08:00	0,979			1					
09:00	1,016			1		1			
10:00	1,012			1		1			
11:00	0,994			1		1			
12:00	1,004			1		1			
13:00	0,989			1		1			
14:00	0,992			1		1			
15:00	1,069			1		1			
16:00	1,150			1		1			
17:00	1,214			1		1			
18:00	1,285			1		1			
19:00	1,309			1		1			
20:00	1,255			1		1			
21:00	1,187			1		1			
22:00	1,074			1		1			
23:00	0,975			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,888			1			
01:00		0,838			1				
02:00		0,811			1				
03:00		0,795			1				
04:00		0,798			1				
05:00		0,829			1				
06:00		0,914			1				
07:00		0,918			1				
08:00		0,928			1				
09:00		0,921			1		1		
10:00		0,850			1		1		
11:00		0,774			1		1		
12:00		0,768			1				
13:00		0,768			1				
14:00		0,783			1				
15:00		0,837			1				
16:00		0,880			1				
17:00		0,949			1		1		
18:00		1,099			1		1		
19:00		1,178			1		1		
20:00		1,162			1		1		
21:00		1,047			1		1		
22:00		0,945			1		1		
23:00		0,826			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,737			1					
02:00	0,722			1					
03:00	0,703			1					
04:00	0,715			1					
05:00	0,789			1					
06:00	0,871			1					
07:00	0,887			1					
08:00	0,960			1					
09:00	0,984			1		1			
10:00	0,908			1		1			
11:00	0,864			1					
12:00	0,884			1					
13:00	0,872			1					
14:00	0,817			1					
15:00	0,889			1					
16:00	0,902			1					
17:00	0,986			1		1			
18:00	1,104			1		1			
19:00	1,150			1		1			
20:00	1,151			1		1			
21:00	1,111			1		1			
22:00	1,024			1		1			
23:00	0,893			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,779			1					
02:00	0,764			1					
03:00	0,728			1					
04:00	0,731			1					
05:00	0,743			1					
06:00	0,800			1					
07:00	0,787			1					
08:00	0,793			1					
09:00	0,905			1					
10:00	0,867			1					
11:00	0,772			1					
12:00	0,784			1					
13:00	0,824			1					
14:00	0,855			1					
15:00	0,826			1					
16:00	0,908			1					
17:00	1,000			1		1			
18:00	1,148			1		1			
19:00	1,136			1		1			
20:00	1,102			1		1			
21:00	1,022			1		1			
22:00	0,901			1		1			
23:00	0,811			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,729			1					
02:00	0,711			1					
03:00	0,678			1					
04:00	0,667			1					
05:00	0,677			1					
06:00	0,743			1					
07:00	0,760			1					
08:00	0,802			1					
09:00	0,706			1					
10:00	0,705			1					
11:00	0,743			1					
12:00	0,793			1					
13:00	0,738			1					
14:00	0,786			1					
15:00	0,825			1					
16:00	0,884			1					
17:00	0,911			1					
18:00	1,018			1		1			
19:00	1,014			1		1			
20:00	0,995			1		1			
21:00	0,996			1		1			
22:00	0,905			1					
23:00	0,841			1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	01:00	0,667			1				
	02:00	0,651			1				
	03:00	0,636			1				
	04:00	0,631			1				
	05:00	0,643			1				
	06:00	0,743			1				
	07:00	0,785			1				
	08:00	0,800			1				
	09:00	0,722			1				
	10:00	0,740			1				
	11:00	0,729			1				
	12:00	0,849		1					
	13:00	0,834		1					
	14:00	0,733		1					
	15:00	0,759					1		
	16:00	0,839					1		
	17:00	0,884		1			1		
	18:00	1,060		1			1		
	19:00	1,188		1			1		
	20:00	1,146		1			1		
	21:00	1,047		1			1		
	22:00	0,965		1			1		
	23:00	0,857					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,735					1			
02:00	0,697					1			
03:00	0,683					1			
04:00	0,688					1			
05:00	0,705					1			
06:00	0,780					1			
07:00	0,799					1			
08:00	0,847					1			
09:00	0,816					1			
10:00	0,792					1			
11:00	0,767					1			
12:00	0,770					1			
13:00	0,738					1			
14:00	0,765					1			
15:00	0,755					1			
16:00	0,811					1			
17:00	0,920		1			1			
18:00	1,005		1			1			
19:00	1,062		1			1			
20:00	1,084		1			1			
21:00	0,979		1			1			
22:00	0,901		1						
23:00	0,819		1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης