

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,75	3,45	2,30			1			
	01:00	5,45	3,27	2,18			1			
	02:00	5,25	3,15	2,10			1			
	03:00	5,15	3,09	2,06			1			
	04:00	5,12	3,07	2,05			1			
	05:00	5,24	3,14	2,09			1			
	06:00	5,47	3,30	2,16			1			
	07:00	5,77	3,73	2,04			1			
	08:00	6,00	3,83	2,17			1			1
	09:00	6,24	4,08	2,17			1			1
	10:00	6,48	4,39	2,09			1			1
	11:00	6,68	4,70	1,98			1			1
	12:00	6,80	4,71	2,09			1			1
	13:00	6,79	4,63	2,16			1			1
	14:00	6,83	4,75	2,09			1			1
	15:00	6,85	4,88	1,97			1			1
	16:00	7,00	5,14	1,85			1			2
	17:00	7,30	5,55	1,74			1			2
	18:00	7,70	6,10	1,59			1			2
	19:00	7,95	6,65	1,30			1			3
	20:00	7,87	6,85	1,02			1			3
	21:00	7,52	6,68	0,84			1			3
	22:00	6,96	6,13	0,82			1			3
	23:00	6,35	5,31	1,04			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης