

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,01	3,53	1,48			1				2,65
	01:00	4,86	4,25	0,61			1			1	0,96
	02:00	4,55	4,15	0,40			1			1	0,60
	03:00	4,40	4,04	0,37			1			1	0,60
	04:00	4,34	3,93	0,40			1			1	0,60
	05:00	4,25	3,90	0,36			1				1,04
	06:00	4,40	4,00	0,40			1				1,20
	07:00	4,74	4,34	0,40			1			1	1,20
	08:00	5,13	4,73	0,40		1				1	1,20
	09:00	5,35	4,34	1,01		1				1	2,41
	10:00	5,90	4,38	1,53		1				1	2,65
	11:00	5,98	4,36	1,62		1				1	2,65
	12:00	5,68	4,11	1,58		1				1	2,65
	13:00	5,50	4,22	1,29		1				1	2,65
	14:00	5,18	4,74	0,44		1				2	0,74
	15:00	4,99	4,99	0,00		1				2	0,00
	16:00	5,10	5,09	0,01		1				2	0,05
	17:00	5,49	5,04	0,45		1				2	0,60
	18:00	6,60	6,12	0,47		1				3	0,60
	19:00	7,00	6,53	0,47		1				3	0,60
	20:00	6,94	6,44	0,50		1				3	0,60
	21:00	6,62	6,16	0,46		1				3	0,60
	22:00	6,61	6,08	0,53		1				3	0,60
	23:00	6,56	6,05	0,51		1				3	0,60

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο νησί. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:30 με 09:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης