

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Π. ΗΖ (x1)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,26	6,26	0,00			1			2
	01:00	5,88	5,88	0,00			1			2
	02:00	5,64	5,64	0,00			1			2
	03:00	5,47	5,47	0,00			1			2
	04:00	5,45	5,45	0,00			1			2
	05:00	5,55	5,55	0,00			1			2
	06:00	5,75	5,75	0,00			1			2
	07:00	6,01	6,01	0,00			1			2
	08:00	6,20	6,20	0,00		1	1			
	09:00	6,43	6,43	0,00		1	1			
	10:00	6,61	6,61	0,00		1	1			
	11:00	6,71	6,61	0,10		1	1			
	12:00	6,70	6,50	0,20		1	1			
	13:00	6,65	6,37	0,27		1	1			
	14:00	6,59	6,29	0,31		1	1			
	15:00	6,57	6,35	0,22		1	1			
	16:00	6,68	6,49	0,18		1	1			
	17:00	6,97	6,74	0,23		1	1			
	18:00	7,44	7,16	0,29		1	1			
	19:00	7,81	7,55	0,26		1	1			
	20:00	7,86	7,57	0,29		1	1			
	21:00	7,63	7,28	0,35		1	1			
	22:00	7,06	6,67	0,39		1	1			
	23:00	6,36	5,95	0,41			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης