

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,46	5,98	0,49		1				3	0,60	
	01:00	6,37	5,52	0,85		1				2	2,48	
	02:00	6,18	5,27	0,91		1				2	2,65	
	03:00	6,05	5,45	0,60		1				2	2,65	
	04:00	6,11	5,59	0,52		1				2	2,65	
	05:00	6,22	6,10	0,12		1				3	2,65	
	06:00	6,33	6,27	0,06		1				3	2,65	
	07:00	6,51	6,49	0,02		1				4	2,65	
	08:00	6,88	6,88	0,00		1				4	2,65	
	09:00	7,29	7,29	0,00		1				4	2,65	
	10:00	7,42	7,42	0,00		1				4	2,65	
	11:00	7,52	7,52	0,00		1				4	2,65	
	12:00	7,71	7,71	0,00		1				5	2,65	
	13:00	7,55	7,55	0,00		1				5	2,65	
	14:00	7,43	7,42	0,01		1				4	2,65	
	15:00	7,66	7,59	0,07		1	1				2,65	
	16:00	7,69	7,65	0,04		1	1				2,65	
	17:00	7,77	7,74	0,02		1	1				2,65	
	18:00	8,37	8,28	0,09		1	1				2,65	
	19:00	8,78	8,56	0,23		1	1			1	2,65	
	20:00	8,65	8,35	0,30		1	1			1	2,65	
	21:00	8,27	7,99	0,27		1	1				2,65	
	22:00	7,44	7,20	0,24		1	1				2,65	
	23:00	6,96	6,67	0,29		1	1				2,65	

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης