

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Π. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,22	5,74	0,48			1			3
	01:00	5,87	5,42	0,45			1			2
	02:00	5,64	5,32	0,32			1			2
	03:00	5,50	5,15	0,34			1			1
	04:00	5,44	5,12	0,32			1			1
	05:00	5,59	4,74	0,84			1			1
	06:00	5,74	4,22	1,52			1			1
	07:00	5,95	4,68	1,27			1			1
	08:00	6,19	4,90	1,28			1			1
	09:00	6,42	4,36	2,07			1			1
	10:00	6,66	4,61	2,05			1			1
	11:00	6,79	5,84	0,94			1			2
	12:00	6,76	6,39	0,37			1			3
	13:00	6,66	6,21	0,46			1			3
	14:00	6,59	6,00	0,58			1			2
	15:00	6,52	6,05	0,47			1			2
	16:00	6,58	5,51	1,07			1			2
	17:00	6,77	5,60	1,18			1			2
	18:00	7,20	5,87	1,33		1	1			
	19:00	7,62	5,99	1,63		1	1			
	20:00	7,78	6,51	1,27		1	1			
	21:00	7,59	6,69	0,90		1	1			
	22:00	7,00	5,46	1,55		1	1			
	23:00	6,18	4,16	2,03			1			1

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης