

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,58	6,05	0,54		1	1				2,65
	01:00	6,23	5,13	1,10			1			2	2,65
	02:00	6,03	4,82	1,21			1			2	1,64
	03:00	5,92	5,00	0,93			1			2	1,20
	04:00	5,90	5,42	0,48			1			2	0,94
	05:00	5,56	5,56	0,00			1			3	0,60
	06:00	5,84	5,84	0,00			1			3	0,60
	07:00	6,09	6,09	0,00			1			3	0,60
	08:00	6,60	6,60	0,00			1			3	0,60
	09:00	6,89	6,47	0,42			1			3	0,97
	10:00	6,90	6,63	0,27			1			3	1,20
	11:00	7,24	7,11	0,13			1			4	1,77
	12:00	6,80	6,69	0,11			1			4	1,80
	13:00	6,57	6,55	0,02			1			4	1,96
	14:00	6,54	6,53	0,00			1			4	2,65
	15:00	6,49	6,49	0,00			1			4	2,65
	16:00	6,46	6,46	0,00			1			4	2,65
	17:00	6,87	6,87	0,00			1			4	2,65
	18:00	7,86	7,84	0,02			1			5	2,65
	19:00	8,44	8,28	0,16			1			5	2,65
	20:00	8,44	8,24	0,20			1			5	2,65
	21:00	8,11	8,09	0,02			1			5	2,65
	22:00	7,54	7,47	0,07			1			5	2,65
	23:00	7,17	7,07	0,10			1			4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:30 με 09:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης