

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025 | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|--|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 1,100 |
| Η Ε Ρ Ε Τ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) |
| | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025 | 00:00 | 6,15 | 5,45 | 0,69 | | 1 | | | | 2 |
| | 01:00 | 5,81 | 4,45 | 1,36 | | 1 | | | | 1 |
| | 02:00 | 5,61 | 4,33 | 1,27 | | 1 | | | | 1 |
| | 03:00 | 5,48 | 4,64 | 0,84 | | 1 | | | | 1 |
| | 04:00 | 5,46 | 4,95 | 0,51 | | 1 | | | | 1 |
| | 05:00 | 5,52 | 5,13 | 0,39 | | 1 | | | | 1 |
| | 06:00 | 5,69 | 5,50 | 0,19 | | 1 | | | | 2 |
| | 07:00 | 5,90 | 5,82 | 0,08 | | 1 | | | | 2 |
| | 08:00 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | | 1 | | | | 2 |
| | 09:00 | 6,29 | 6,29 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 10:00 | 6,48 | 6,37 | 0,11 | | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 6,58 | 6,46 | 0,12 | | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 6,57 | 6,40 | 0,17 | | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 6,46 | 6,35 | 0,11 | | 1 | 1 | | | |
| | 14:00 | 6,42 | 6,32 | 0,10 | | 1 | 1 | | | |
| | 15:00 | 6,38 | 6,30 | 0,08 | | 1 | 1 | | | |
| | 16:00 | 6,49 | 6,42 | 0,07 | | 1 | 1 | | | |
| | 17:00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 18:00 | 7,22 | 7,22 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 7,57 | 7,57 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 7,58 | 7,58 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 6,37 | 6,37 | 0,00 | | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 | | 1 | | | | 2 |

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης