

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100							
TE (MW)		2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510							
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	5,02	5,02	0,00			1			1	1,58	2,01	76%	741
	01:00	4,75	4,75	0,00			1			1	1,85	1,90	72%	704
	02:00	4,59	4,59	0,00			1			1	2,01	1,84	70%	681
	03:00	4,49	4,49	0,00			1			1	2,11	1,78	68%	669
	04:00	4,46	4,37	0,09			1			1	2,23	1,75	66%	652
	05:00	4,44	4,28	0,16			1			1	2,32	1,73	65%	640
	06:00	4,61	4,49	0,12			1			1	2,11	1,84	68%	668
	07:00	4,78	4,67	0,11			1			1	1,93	1,91	71%	692
	08:00	4,97	4,85	0,12			1			1	1,75	1,99	73%	717
	09:00	5,23	5,13	0,10			1			1	1,47	2,09	78%	756
	10:00	5,46	5,35	0,11			1			2	2,35	2,18	69%	891
	11:00	5,55	5,44	0,11			1			2	2,26	2,22	71%	904
	12:00	5,53	5,41	0,12			1			2	2,29	2,21	70%	901
	13:00	5,49	5,38	0,12			1			2	2,32	2,20	70%	895
	14:00	5,44	5,34	0,10			1			2	2,36	2,18	69%	890
	15:00	5,39	5,30	0,09			1			2	2,40	2,16	69%	883
	16:00	5,46	5,46	0,00			1			2	2,24	2,18	71%	908
	17:00	5,66	5,66	0,00			1			2	2,05	2,26	73%	938
	18:00	6,01	6,01	0,00			1			2	1,69	2,40	78%	992
	19:00	6,24	6,24	0,00			1			3	2,56	2,50	71%	1.122
	20:00	6,29	6,29	0,00			1			3	2,51	2,52	71%	1.130
	21:00	6,05	6,05	0,00			1			2	1,65	2,42	79%	999
	22:00	5,54	5,54	0,00			1			2	2,16	2,22	72%	920
	23:00	4,99	4,99	0,00			1			1	1,61	2,00	76%	737
		<b>126,44 MWh</b>									<b>ΑΩΛ: 19,05</b>	<b>20.029 €</b>		

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης