

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα									Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100								
		ΤΕ (MW)			2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510								
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)			
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,66	6,06	0,60		1	1				4,94	2,65	2,25	55%	766			
	01:00	6,41	5,82	0,59		1	1				5,18	2,65	1,98	53%	739			
	02:00	5,89	5,28	0,60			1				3	3,52	2,65	1,43	60%	966		
	03:00	5,67	4,95	0,71			1				2	2,75	2,65	1,68	64%	831		
	04:00	5,63	4,82	0,81			1				2	2,88	2,65	1,68	63%	811		
	05:00	5,55	4,73	0,82			1				2	2,97	2,65	1,65	61%	798		
	06:00	5,71	4,25	1,46			1				2	3,45	1,96	1,76	55%	724		
	07:00	5,88	4,25	1,62			1				1	2,35	1,80	2,05	64%	636		
	08:00	6,01	4,40	1,61			1				1	2,20	1,80	2,10	67%	656		
	09:00	6,14	4,65	1,49			1				1	1,95	1,80	2,15	70%	689		
	10:00	6,49	4,95	1,55			1				1	1,65	1,80	2,26	75%	731		
	11:00	6,94	5,44	1,50			1				2	2,26	1,81	2,17	71%	905		
	12:00	7,14	5,47	1,67			1				2	2,23	2,20	2,26	71%	909		
	13:00	7,03	5,54	1,50			1				2	2,16	2,20	2,20	72%	920		
	14:00	7,14	5,89	1,25			1				3	2,91	2,20	2,25	67%	1.065		
	15:00	7,05	5,77	1,28			1				3	3,03	2,20	2,23	66%	1.045		
	16:00	7,01	5,58	1,43			1				3	3,22	2,20	2,21	63%	1.013		
	17:00	7,19	5,58	1,61			1				3	3,22	2,20	2,27	63%	1.014		
	18:00	7,82	6,15	1,67			1				3	2,65	2,26	2,52	70%	1.107		
	19:00	8,02	6,55	1,47			1				3	2,25	2,65	2,60	74%	1.173		
	20:00	7,97	6,38	1,60			1				3	2,42	2,65	2,58	72%	1.144		
	21:00	7,62	6,24	1,38			1				3	2,56	2,65	2,44	71%	1.122		
	22:00	6,84	6,02	0,82			1				4	3,88	2,65	2,14	61%	1.163		
	23:00	6,33	5,25	1,09			1				3	3,55	1,30	1,97	60%	959		
		160,15 MWh														ΑΩΛ: 20,46		21.884 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης