

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	5,83	3,50	2,33			1			1
	01:00	5,50	3,30	2,20			1			1
	02:00	5,28	3,17	2,11			1			
	03:00	5,16	3,09	2,06			1			
	04:00	5,14	3,08	2,05			1			
	05:00	5,28	3,17	2,11			1			
	06:00	5,38	3,23	2,15			1			
	07:00	5,51	3,31	2,20			1			
	08:00	5,66	3,39	2,26			1			1
	09:00	5,82	3,49	2,33			1			1
	10:00	5,98	3,59	2,39			1			1
	11:00	6,08	3,65	2,43			1			1
	12:00	6,16	3,69	2,46			1			1
	13:00	6,10	3,66	2,44			1			1
	14:00	5,99	3,59	2,40			1			1
	15:00	5,90	3,63	2,27			1			1
	16:00	6,01	4,01	1,99			1			2
	17:00	6,22	4,55	1,67			1			2
	18:00	6,74	5,20	1,53			1			2
	19:00	7,19	5,73	1,46			1			2
	20:00	7,43	6,01	1,42			1			2
	21:00	7,15	5,58	1,57			1			2
	22:00	6,79	4,84	1,95			1			2
	23:00	6,23	4,15	2,08			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης