

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	4,87	4,71	0,17			1			2	2,65
	01:00	4,56	4,34	0,22			1			1	2,65
	02:00	4,39	4,22	0,17			1			1	2,65
	03:00	4,37	4,23	0,13			1			1	2,65
	04:00	4,41	4,24	0,16			1			1	2,65
	05:00	4,49	4,31	0,18			1			1	2,65
	06:00	4,55	4,38	0,17			1			1	2,65
	07:00	4,54	4,54	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,68	4,68	0,00			1			2	2,65
	09:00	4,70	4,70	0,00			1			2	2,65
	10:00	4,64	4,64	0,00			1			2	2,65
	11:00	4,89	4,89	0,00			1			2	2,65
	12:00	4,96	4,96	0,00			1			2	2,65
	13:00	4,78	4,78	0,00			1			2	2,65
	14:00	4,64	4,64	0,00			1			2	2,65
	15:00	4,55	4,55	0,00			1			1	2,65
	16:00	4,71	4,71	0,00			1			1	2,65
	17:00	4,91	4,91	0,00			1			2	2,65
	18:00	5,62	5,62	0,00			1			2	2,65
	19:00	6,20	6,20	0,00			1			3	2,65
	20:00	6,30	6,30	0,00			1			4	2,65
	21:00	6,05	6,05	0,00			1			4	2,65
	22:00	5,69	5,69	0,00			1			3	2,65
	23:00	5,18	5,18	0,00			1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης