

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	4,98	4,98	0,00			1			2	2,65
	01:00	4,77	4,77	0,00			1			2	2,65
	02:00	4,37	4,37	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,30	4,30	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,29	4,29	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,40	4,40	0,00			1			1	2,65
	06:00	4,48	4,48	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,48	4,48	0,00		1				1	2,65
	08:00	4,64	4,64	0,00		1				1	2,65
	09:00	4,93	4,93	0,00		1				1	2,65
	10:00	4,89	4,89	0,00		1				1	2,65
	11:00	4,99	4,97	0,02		1				1	2,65
	12:00	4,99	4,84	0,15		1				1	2,65
	13:00	5,05	4,93	0,12		1				1	2,65
	14:00	4,88	4,86	0,02		1				1	2,65
	15:00	4,88	4,88	0,00		1				1	2,65
	16:00	4,91	4,91	0,00		1				1	2,65
	17:00	5,68	5,68	0,00		1				2	2,65
	18:00	6,15	6,15	0,00		1				3	2,65
	19:00	6,40	6,40	0,00		1				3	2,65
	20:00	6,32	6,32	0,00		1				3	2,65
	21:00	5,48	5,48	0,00		1				3	2,65
	22:00	4,60	4,60	0,00		1				1	2,65
	23:00	4,15	4,15	0,00		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης