

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	3,78	3,78	0,00		1					2,65
	01:00	3,56	3,56	0,00		1					2,65
	02:00	3,37	3,37	0,00		1					2,65
	03:00	3,00	3,00	0,00		1					2,65
	04:00	2,84	2,84	0,00		1					2,65
	05:00	2,88	2,81	0,06		1					2,65
	06:00	2,91	2,72	0,18		1					0,70
	07:00	3,05	2,99	0,06		1					0,05
	08:00	3,41	3,19	0,23		1					0,46
	09:00	3,79	3,34	0,45		1					0,60
	10:00	4,22	3,38	0,84		1					1,08
	11:00	4,43	3,38	1,05		1					1,20
	12:00	4,30	3,14	1,16		1					1,20
	13:00	4,26	3,08	1,18		1					1,20
	14:00	4,15	2,97	1,18		1					1,20
	15:00	3,95	2,77	1,18		1					1,20
	16:00	3,95	2,77	1,18		1					1,20
	17:00	4,24	3,07	1,18		1					1,20
	18:00	4,74	3,57	1,18		1					1,51
	19:00	5,00	3,82	1,18		1					1,80
	20:00	5,31	4,14	1,18		1					1,80
	21:00	5,19	4,01	1,18		1					1,80
	22:00	6,33	5,16	1,18		1				2	1,80
	23:00	6,88	5,70	1,18		1				3	1,80

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης