

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,103 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,100 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,100 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,105 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,110 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,114 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,119 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,122 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,122 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,124 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,130 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,147 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,151 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,146 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,139 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,129 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,102 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,100 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,098 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,098 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,101 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,105 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,109 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,126 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,126 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,126 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,121 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,129 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,145 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,153 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,146 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,137 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,127 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,115 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|---------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ P E H | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,102 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,099 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,099 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,104 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,109 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,114 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,113 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,114 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,136 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,147 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,144 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,136 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,113 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ P E E H | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,100 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,095 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,095 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,098 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,102 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,107 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,115 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,116 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,119 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,121 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,119 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,126 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,141 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,150 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,147 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,136 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,125 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,113 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|-------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,099 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,096 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,094 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,094 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,096 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,100 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,105 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,109 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,115 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,114 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,111 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,135 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,147 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,144 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,132 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,111 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|--------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,095 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,092 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,090 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,091 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,094 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,098 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,104 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,109 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,113 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,116 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,115 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,116 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,110 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,111 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,120 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,133 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,142 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,141 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,132 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,123 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025 | | | |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|------------------------|-------|-------|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,250 | 0,190 | |
| Ρ Ε Π Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| | | | | | | | | |
| 01:00 | 0,097 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | 0,093 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | 0,092 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | 0,092 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | 0,095 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | 0,099 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | 0,105 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | 0,110 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | 0,114 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | 0,117 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | 0,118 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | 0,116 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | 0,109 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | 0,111 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | 0,121 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | 0,133 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | 0,141 | | | | | 1 | | |
| 20:00 | 0,140 | | | | | 1 | | |
| 21:00 | 0,132 | | | | | 1 | | |
| 22:00 | 0,122 | | | | | 1 | | |
| 23:00 | 0,112 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης