

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,107					1
01:00		0,102					1	
02:00		0,101					1	
03:00		0,096					1	
04:00		0,098					1	
05:00		0,104					1	
06:00		0,112					1	
07:00		0,126					1	
08:00		0,130					1	
09:00		0,142					1	
10:00		0,156					1	
11:00		0,165					1	
12:00		0,164					1	
13:00		0,161					1	
14:00		0,157					1	
15:00		0,142					1	
16:00		0,151					1	
17:00		0,159					1	
18:00		0,182					1	
19:00		0,174					1	
20:00		0,175					1	
21:00		0,164					1	
22:00		0,151					1	
23:00		0,134					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,124					1
01:00		0,121					1	
02:00		0,116					1	
03:00		0,111					1	
04:00		0,111					1	
05:00		0,116					1	
06:00		0,127					1	
07:00		0,136					1	
08:00		0,126					1	
09:00		0,131					1	
10:00		0,122					1	
11:00		0,111					1	
12:00		0,113					1	
13:00		0,123					1	
14:00		0,123					1	
15:00		0,115					1	
16:00		0,121					1	
17:00		0,125					1	
18:00		0,158					1	
19:00		0,155					1	
20:00		0,143					1	
21:00		0,142					1	
22:00		0,138					1	
23:00		0,125					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,116					1
01:00		0,109					1	
02:00		0,110					1	
03:00		0,104					1	
04:00		0,103					1	
05:00		0,106					1	
06:00		0,112					1	
07:00		0,107					1	
08:00		0,110					1	
09:00		0,113					1	
10:00		0,139					1	
11:00		0,152					1	
12:00		0,155					1	
13:00		0,166					1	
14:00		0,157					1	
15:00		0,152					1	
16:00		0,150					1	
17:00		0,154					1	
18:00		0,176					1	
19:00		0,185					1	
20:00		0,152					1	
21:00		0,136					1	
22:00		0,126					1	
23:00		0,104					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
			Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,101			
01:00	0,096						1	
02:00	0,091						1	
03:00	0,089						1	
04:00	0,086						1	
05:00	0,086						1	
06:00	0,093						1	
07:00	0,097						1	
08:00	0,119						1	
09:00	0,126				1			
10:00	0,105				1			
11:00	0,086				1			
12:00	0,096				1			
13:00	0,109				1			
14:00	0,113				1			
15:00	0,102				1			
16:00	0,101				1			
17:00	0,116				1			
18:00	0,124				1			
19:00	0,143				1			
20:00	0,140				1			
21:00	0,134				1			
22:00	0,113				1			
23:00	0,098				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	0,091			1		
01:00		0,090			1			
02:00		0,092			1			
03:00		0,089			1			
04:00		0,088			1			
05:00		0,089			1			
06:00		0,096			1			
07:00		0,094			1			
08:00		0,111			1			
09:00		0,107			1			
10:00		0,105			1			
11:00		0,109			1			
12:00		0,103			1			
13:00		0,114			1			
14:00		0,105			1			
15:00		0,110			1			
16:00		0,103			1			
17:00		0,126			1			
18:00		0,164			1			
19:00		0,171			1			
20:00		0,167			1			
21:00		0,141			1			
22:00		0,133			1			
23:00		0,111			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	0,099			1		
01:00		0,096			1			
02:00		0,093			1			
03:00		0,094			1			
04:00		0,097			1			
05:00		0,094			1			
06:00		0,098			1			
07:00		0,098			1			
08:00		0,097			1			
09:00		0,106			1			
10:00		0,112			1			
11:00		0,127			1			
12:00		0,127			1			
13:00		0,116			1			
14:00		0,110			1			
15:00		0,113			1			
16:00		0,113			1			
17:00		0,122			1			
18:00		0,138			1			
19:00		0,159			1			
20:00		0,150			1			
21:00		0,131			1			
22:00		0,131			1			
23:00		0,112			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	0,095			1		
01:00		0,091			1			
02:00		0,085			1			
03:00		0,083			1			
04:00		0,084			1			
05:00		0,093			1			
06:00		0,099			1			
07:00		0,107			1			
08:00		0,119			1			
09:00		0,131			1			
10:00		0,133					1	
11:00		0,098			1		1	
12:00		0,124					1	
13:00		0,119					1	
14:00		0,110					1	
15:00		0,112					1	
16:00		0,113					1	
17:00		0,126					1	
18:00		0,156					1	
19:00		0,171					1	
20:00		0,169					1	
21:00		0,153					1	
22:00		0,138					1	
23:00		0,119					1	

Στα διαστήματα 09:50 -09:53, 11:00 - 11:11 σημειώθηκαν γενικές διακοπές και στο διάστημα 11:21 - 11:28 μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης