

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	6,53	5,36	1,18		1				3	1,80
	01:00	6,26	5,08	1,18		1				2	1,80
	02:00	6,02	4,84	1,18		1				2	1,80
	03:00	5,86	4,69	1,18		1				1	1,80
	04:00	5,88	4,71	1,18		1				1	1,80
	05:00	6,03	4,85	1,18		1				1	1,80
	06:00	6,18	5,01	1,18		1				1	1,80
	07:00	6,59	5,41	1,18		1				2	1,80
	08:00	7,00	5,82	1,18		1				2	1,80
	09:00	7,32	6,15	1,18		1				3	1,80
	10:00	7,42	6,24	1,18		1				3	1,80
	11:00	7,66	6,22	1,44		1				3	2,01
	12:00	7,80	5,79	2,02		1				3	2,10
	13:00	7,91	6,26	1,64		1				3	2,10
	14:00	8,01	6,83	1,18		1				4	2,51
	15:00	8,04	6,86	1,18		1				4	2,65
	16:00	7,94	6,76	1,18		1				4	2,65
	17:00	7,89	6,71	1,18		1				4	2,65
	18:00	8,11	6,93	1,18		1				4	2,65
	19:00	8,56	7,39	1,18		1				4	2,65
	20:00	8,34	7,16	1,18		1				4	2,65
	21:00	7,71	6,54	1,18		1				4	2,65
	22:00	6,87	5,70	1,18		1				4	2,65
	23:00	6,34	5,16	1,18		1				3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης