

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	6,02	5,72	0,30			1			2
	01:00	5,73	5,31	0,42			1			2
	02:00	5,51	4,87	0,64			1			1
	03:00	5,39	4,96	0,42			1			1
	04:00	5,34	4,87	0,47			1			1
	05:00	5,40	4,86	0,53			1			1
	06:00	5,54	4,92	0,62			1			1
	07:00	5,69	4,79	0,90			1			1
	08:00	5,86	5,24	0,62			1			1
	09:00	6,02	5,72	0,30			1			2
	10:00	6,15	5,98	0,17			1			2
	11:00	6,22	6,05	0,16			1			2
	12:00	6,22	5,91	0,31			1			2
	13:00	6,19	5,76	0,43			1			2
	14:00	6,17	5,63	0,54			1			2
	15:00	6,16	5,43	0,73			1			2
	16:00	6,24	5,70	0,54			1			2
	17:00	6,40	6,10	0,30			1			2
	18:00	6,78	6,57	0,21		1	1			
	19:00	7,21	7,10	0,11		1	1			
	20:00	7,21	7,21	0,00		1	1			
	21:00	6,83	6,83	0,00		1	1			
	22:00	6,09	6,09	0,00			1			2
	23:00	5,28	5,28	0,00			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης