

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	5,92	4,75	1,18		1				2	2,65
	01:00	5,86	4,68	1,18		1				1	2,65
	02:00	5,78	4,60	1,18		1				1	2,65
	03:00	5,79	4,61	1,18		1				2	2,65
	04:00	6,00	4,82	1,17		1				1	2,65
	05:00	6,09	4,91	1,18		1				1	2,65
	06:00	6,18	5,01	1,18		1				1	2,65
	07:00	6,34	5,16	1,18		1				2	2,65
	08:00	6,32	4,71	1,61		1				1	2,65
	09:00	6,27	4,50	1,77		1				1	2,65
	10:00	6,19	4,42	1,77		1				1	2,65
	11:00	6,29	4,53	1,77		1				1	2,65
	12:00	6,19	4,43	1,77		1				1	2,65
	13:00	6,39	4,63	1,76		1				1	2,65
	14:00	6,33	4,62	1,71		1				1	2,65
	15:00	6,32	4,58	1,74		1				1	2,65
	16:00	6,37	4,67	1,69		1				1	2,65
	17:00	6,93	5,37	1,55		1				2	2,65
	18:00	7,64	5,97	1,67		1				2	2,65
	19:00	8,50	7,03	1,47		1				4	2,65
	20:00	8,50	7,17	1,33		1				4	2,65
	21:00	8,12	6,69	1,42		1				4	2,65
	22:00	7,52	6,14	1,38		1				3	2,65
	23:00	6,79	5,32	1,47		1				2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης