

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	4,66	4,50	0,16			1			1
	01:00	4,41	4,25	0,16			1			
	02:00	4,15	4,03	0,12			1			
	03:00	4,03	3,91	0,12			1			
	04:00	3,98	3,86	0,12			1			
	05:00	4,00	3,82	0,18			1			
	06:00	4,08	3,84	0,24			1			
	07:00	4,15	3,85	0,30			1			
	08:00	4,30	4,00	0,30			1			
	09:00	4,56	4,19	0,37			1			
	10:00	4,68	4,12	0,56			1			
	11:00	4,81	4,45	0,36			1			1
	12:00	4,81	4,70	0,11			1			1
	13:00	4,78	4,70	0,08			1			1
	14:00	4,61	4,51	0,11			1			1
	15:00	4,51	4,20	0,31			1			
	16:00	4,51	4,29	0,22			1			
	17:00	4,80	4,69	0,11			1			1
	18:00	5,21	5,21	0,00			1			1
	19:00	5,72	5,72	0,00			1			2
	20:00	5,98	5,98	0,00			1			2
	21:00	5,90	5,90	0,00			1			2
	22:00	5,62	5,62	0,00			1			2
	23:00	5,32	5,32	0,00			1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης