

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	6,05	4,87	1,19		1				2	2,65
	01:00	5,73	4,38	1,35		1				1	2,65
	02:00	5,60	4,70	0,90		1				1	2,65
	03:00	5,53	4,51	1,02		1				1	2,65
	04:00	5,54	4,44	1,10		1				1	2,65
	05:00	5,60	4,73	0,86		1				1	2,65
	06:00	5,74	4,71	1,03		1				2	2,65
	07:00	5,82	4,74	1,09		1				2	2,65
	08:00	5,90	5,19	0,71			1			2	2,65
	09:00	6,03	4,72	1,31			1			2	2,65
	10:00	6,11	4,77	1,34			1			2	2,65
	11:00	6,29	4,82	1,47			1			2	2,65
	12:00	6,33	5,05	1,28			1			2	2,65
	13:00	6,09	5,04	1,05			1			2	2,65
	14:00	5,97	4,90	1,07			1			2	2,65
	15:00	6,05	5,01	1,03			1			2	2,65
	16:00	6,32	5,69	0,63			1			2	2,65
	17:00	6,81	6,24	0,56			1			3	2,65
	18:00	7,54	6,42	1,12			1			3	2,65
	19:00	8,11	7,20	0,91			1			4	2,65
	20:00	8,11	6,97	1,14			1			4	2,65
	21:00	7,75	7,42	0,33			1			4	2,65
	22:00	7,09	6,89	0,20			1			4	2,65
	23:00	6,60	6,18	0,42			1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης