

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	6,24	5,47	0,77			1			3	2,65
	01:00	6,11	5,47	0,64			1			2	2,65
	02:00	6,07	5,29	0,77			1			2	2,65
	03:00	5,97	5,09	0,88			1			2	2,65
	04:00	6,01	5,24	0,77			1			2	2,65
	05:00	5,92	5,26	0,66			1			2	2,65
	06:00	6,00	5,32	0,68			1			2	2,65
	07:00	6,37	5,82	0,56			1			2	2,65
	08:00	6,28	5,97	0,30			1			3	2,65
	09:00	6,22	5,87	0,35			1			3	2,65
	10:00	6,05	5,74	0,31			1			3	2,65
	11:00	5,94	5,78	0,16			1			3	2,65
	12:00	6,10	5,99	0,12			1			3	2,65
	13:00	6,30	5,83	0,48			1			3	2,65
	14:00	5,83	5,65	0,18			1			2	2,65
	15:00	5,68	5,52	0,16			1			2	2,65
	16:00	5,84	5,79	0,05			1			2	2,65
	17:00	6,34	6,33	0,01			1			2	2,65
	18:00	6,96	6,96	0,00			1			3	2,65
	19:00	7,56	7,54	0,02			1			4	2,65
	20:00	7,68	7,61	0,07			1			4	2,65
	21:00	7,36	7,36	0,00			1			4	2,65
	22:00	6,89	6,89	0,00			1			4	2,65
	23:00	6,84	6,84	0,00			1			4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης