

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	6,49	6,49	0,00			1			3	2,65
	01:00	6,30	6,26	0,04			1			3	2,65
	02:00	6,13	5,81	0,32			1			3	2,65
	03:00	6,01	5,73	0,29			1			2	2,65
	04:00	6,19	5,94	0,25			1			2	2,65
	05:00	6,10	5,64	0,46			1			2	2,65
	06:00	6,02	5,63	0,40			1			2	2,65
	07:00	5,97	5,46	0,51			1			2	2,65
	08:00	5,85	5,30	0,55			1			2	2,65
	09:00	5,99	5,43	0,56			1			2	2,65
	10:00	6,01	5,14	0,88			1			2	2,65
	11:00	6,27	5,46	0,81			1			2	2,65
	12:00	6,35	4,91	1,44			1			2	2,65
	13:00	6,11	4,73	1,37			1			2	2,65
	14:00	6,05	5,43	0,62			1			2	2,65
	15:00	6,17	5,66	0,50			1			2	2,65
	16:00	6,39	6,16	0,23			1			2	2,65
	17:00	7,15	6,79	0,36			1			3	2,65
	18:00	7,46	6,93	0,53			1			4	2,65
	19:00	7,68	7,35	0,33			1			4	2,65
	20:00	7,26	7,06	0,19			1			4	2,65
	21:00	6,39	6,27	0,13			1			3	2,65
	22:00	5,63	5,35	0,28			1			2	2,65
	23:00	5,45	5,38	0,07			1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης