

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	5,14	5,12	0,02			1			1	2,65
	01:00	4,86	4,86	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,76	4,76	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,64	4,64	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,61	4,61	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,53	4,52	0,02			1			1	2,65
	06:00	4,56	4,47	0,09			1			1	2,65
	07:00	4,51	4,34	0,17			1			1	2,65
	08:00	4,40	4,34	0,05			1			1	2,65
	09:00	4,24	4,22	0,02			1			1	2,65
	10:00	4,80	4,45	0,34			1			1	2,65
	11:00	4,61	4,44	0,16			1			1	2,65
	12:00	4,68	4,50	0,18			1			1	2,65
	13:00	4,44	4,06	0,38			1			1	2,65
	14:00	4,35	3,95	0,40			1				2,65
	15:00	4,03	3,72	0,31			1				2,65
	16:00	4,12	4,03	0,09			1				2,65
	17:00	4,37	4,36	0,02			1				2,65
	18:00	5,02	5,02	0,00			1			1	2,65
	19:00	5,61	5,61	0,00			1			2	2,65
	20:00	5,77	5,77	0,00			1			2	2,65
	21:00	5,68	5,68	0,00			1			2	2,65
	22:00	6,43	6,43	0,00			1			3	2,65
	23:00	6,37	6,37	0,00			1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης