ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	73,5					1
	01:00	69,6					1
	02:00	68,4					1
	03:00	67,8					1
	04:00	67,6					1
	05:00	68,5					1
	06:00	64,1					1
	07:00	69,2					1
	08:00	63,9					1
	09:00	59,8	1	1			
	10:00	56,0	1	1			
	11:00	58,3	1	1			
	12:00	55,5	1	1			
	13:00	60,5	1	1			
	14:00	54,2	1	1			
	15:00	53,0	1	1			
	16:00	54,6	1	1			
	17:00	53,4	1	1			
	18:00	60,9	1	1			
	19:00	66,2					1
	20:00	80,3					1
	21:00	94,2					1
	22:00	81,2					1
	23:00	80,8					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	79,3					1
	01:00	72,6					1
	02:00	71,5					1
	03:00	70,1					1
	04:00	69,3					1
	05:00	68,2					1
	06:00	62,6					1
	07:00	58,3					1
	08:00	60,6					1
	09:00	64,7					1
	10:00	63,5					1
	11:00	68,5					1
	12:00	69,8					1
	13:00	75,6					1
	14:00	59,1					1
	15:00	50,8					1
	16:00	50,9					1
	17:00	52,1					1
	18:00	72,4					1
	19:00	71,9					1
	20:00	83,4					1
	21:00	82,4					1
	22:00	79,1					1
	23:00	72,4					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	67,9					1
	01:00	74,0					1
	02:00	72,9					1
	03:00	66,5					1
	04:00	64,4					1
	05:00	61,0					1
	06:00	54,0					1
	07:00	52,6					1
	08:00	60,1					1
	09:00	60,6					1
	10:00	64,7	1	1			
	11:00	62,7	1	1			
	12:00	63,5	1	1			
	13:00	72,8	1	1			
	14:00	57,5	1	1			
	15:00	53,4	1	1			
	16:00	48,1	1	1			
	17:00	51,8	1	1			
	18:00	68,3	1	1			
	19:00	72,2					1
	20:00	78,9					1
	21:00	80,7					1
	22:00	78,1					1
	23:00	72,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	70,6					1
	01:00	66,6					1
	02:00	65,1					1
	03:00	61,9					1
	04:00	62,1					1
	05:00	60,6					1
	06:00	56,1					1
	07:00	55,0					1
	08:00	59,5					1
	09:00	60,1	1	1			
	10:00	75,8	1	1			
	11:00	74,3	1	1			
	12:00	77,5	1	1			
	13:00	83,1	1	1			
	14:00	67,4	1	1			
	15:00	56,8	1	1			
	16:00	53,3	1	1			
	17:00	55,4	1	1			
	18:00	71,1	1	1			
	19:00	74,1					1
	20:00	80,3					1
	21:00	86,2					1
	22:00	82,0					1
	23:00	75,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	72,9					1
	01:00	65,3					1
	02:00	61,5					1
	03:00	60,7					1
	04:00	61,0					1
	05:00	60,5					1
	06:00	53,7					1
	07:00	53,2					1
	08:00	64,3					1
	09:00	60,7					1
	10:00	66,6					1
	11:00	63,2					1
	12:00	66,2					1
	13:00	69,7					1
	14:00	51,5					1
	15:00	45,0					1
	16:00	42,8					1
	17:00	47,5					1
	18:00	65,2					1
	19:00	71,6					1
	20:00	78,7					1
	21:00	77,4					1
	22:00	78,7					1
	23:00	67,1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	62,5					1
	01:00	61,0					1
	02:00	60,0					1
	03:00	59,4					1
	04:00	60,2					1
	05:00	60,2					1
	06:00	56,6					1
	07:00	52,0					1
	08:00	54,4					1
	09:00	56,8	1		1		
	10:00	65,0	1		1		
	11:00	66,2	1		1		
	12:00	66,0	1		1		
	13:00	59,3	1		1		
	14:00	52,0	1		1		
	15:00	43,7	1		1		
	16:00	47,1	1		1		
	17:00	52,7	1		1		
	18:00	67,8	1		1		
	19:00	72,3					1
	20:00	76,4					1
	21:00	75,4					1
	22:00	70,0					1
	23:00	70,0					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	63,9					1
	01:00	59,7					1
	02:00	58,6					1
	03:00	57,9					1
	04:00	58,3					1
	05:00	59,6					1
	06:00	53,0					1
	07:00	50,5					1
	08:00	55,6					1
	09:00	58,2					1
	10:00	63,8					1
	11:00	61,7					1
	12:00	62,2					1
	13:00	67,0					1
	14:00	50,2					1
	15:00	42,4					1
	16:00	46,1					1
	17:00	50,6					1
	18:00	71,7					1
	19:00	72,6					1
	20:00	75,0					1
	21:00	78,2					1
	22:00	77,8					1
	23:00	69,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης