ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	72,7				1	
	01:00	71,3				1	
	02:00	69,6				1	
	03:00	68,6				1	
	04:00	67,9				1	
	05:00	66,3				1	
	06:00	64,1				1	
	07:00	62,2				1	
	08:00	61,7				1	
	09:00	61,5				1	
	10:00	61,4				1	
	11:00	62,3				1	
	12:00	62,3				1	
	13:00	60,7				1	
	14:00	57,5				1	
	15:00	56,2				1	
	16:00	54,9				1	
	17:00	61,0				1	
	18:00	72,1				1	
	19:00	74,4				1	
	20:00	81,2				1	
	21:00	86,8				1	
	22:00	81,5				1	
	23:00	71,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	**Χρονική στιγμή**	**Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)**	**G1**	**G2**	**G3**	**G4**	**G5**
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	71,7				1	
	01:00	69,2				1	
	02:00	67,7				1	
	03:00	66,7				1	
	04:00	65,8				1	
	05:00	64,9				1	
	06:00	63,1				1	
	07:00	61,3				1	
	08:00	60,4				1	
	09:00	59,8				1	
	10:00	59,5				1	
	11:00	60,1				1	
	12:00	60,5				1	
	13:00	59,3				1	
	14:00	57,1				1	
	15:00	55,8				1	
	16:00	54,1				1	
	17:00	59,6				1	
	18:00	70,9				1	
	19:00	76,0				1	
	20:00	83,0				1	
	21:00	86,8				1	
	22:00	81,3				1	
	23:00	71,0				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 17 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	72,8				1	
	01:00	70,5				1	
	02:00	69,0				1	
	03:00	68,2				1	
	04:00	67,3				1	
	05:00	66,3				1	
	06:00	64,6				1	
	07:00	62,8				1	
	08:00	61,2				1	
	09:00	60,1				1	
	10:00	59,9				1	
	11:00	60,6				1	
	12:00	61,3				1	
	13:00	60,7				1	
	14:00	58,7				1	
	15:00	57,1				1	
	16:00	56,9				1	
	17:00	62,3				1	
	18:00	73,5				1	
	19:00	78,5				1	
	20:00	84,4				1	
	21:00	88,4				1	
	22:00	82,3				1	
	23:00	72,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 18 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	73,4				1	
	01:00	71,4				1	
	02:00	70,4				1	
	03:00	69,6				1	
	04:00	68,9				1	
	05:00	68,1				1	
	06:00	66,5				1	
	07:00	64,7				1	
	08:00	63,0				1	
	09:00	61,9				1	
	10:00	61,0				1	
	11:00	60,8				1	
	12:00	61,3				1	
	13:00	60,6				1	
	14:00	58,8				1	
	15:00	56,2				1	
	16:00	56,0				1	
	17:00	60,3				1	
	18:00	71,6				1	
	19:00	78,9				1	
	20:00	82,9				1	
	21:00	85,4				1	
	22:00	80,5				1	
	23:00	71,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	71,9				1	
	01:00	70,5				1	
	02:00	69,8				1	
	03:00	69,2				1	
	04:00	68,7				1	
	05:00	67,9				1	
	06:00	66,3				1	
	07:00	63,9				1	
	08:00	61,6				1	
	09:00	59,4				1	
	10:00	58,6				1	
	11:00	58,5				1	
	12:00	59,1				1	
	13:00	56,6				1	
	14:00	55,3				1	
	15:00	53,3				1	
	16:00	53,2				1	
	17:00	58,7				1	
	18:00	69,4				1	
	19:00	77,3				1	
	20:00	83,9				1	
	21:00	85,3				1	
	22:00	80,5				1	
	23:00	72,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 20 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	70,4				1	
	01:00	68,7				1	
	02:00	67,8				1	
	03:00	67,2				1	
	04:00	66,7				1	
	05:00	65,8				1	
	06:00	64,3				1	
	07:00	62,2				1	
	08:00	59,9				1	
	09:00	58,8				1	
	10:00	58,2				1	
	11:00	59,3				1	
	12:00	59,7				1	
	13:00	57,8				1	
	14:00	55,0				1	
	15:00	53,3				1	
	16:00	53,1				1	
	17:00	58,9				1	
	18:00	69,3				1	
	19:00	76,5				1	
	20:00	83,2				1	
	21:00	85,0				1	
	22:00	80,2				1	
	23:00	71,7				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	70,7				1	
	01:00	68,6				1	
	02:00	67,4				1	
	03:00	66,8				1	
	04:00	65,9				1	
	05:00	64,9				1	
	06:00	63,3				1	
	07:00	61,3				1	
	08:00	58,7				1	
	09:00	57,4				1	
	10:00	56,9				1	
	11:00	57,6				1	
	12:00	58,9				1	
	13:00	57,7				1	
	14:00	55,2				1	
	15:00	54,1				1	
	16:00	54,5				1	
	17:00	59,7				1	
	18:00	69,3				1	
	19:00	75,8				1	
	20:00	82,1				1	
	21:00	84,0				1	
	22:00	80,3				1	
	23:00	74,7				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης