| Παρασκευή, 1 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,39 | 2,34 | 2,13 | 1,94 | 1,75 | 1,72 | 1,66 | 1,78 | 1,86 | 1,83 | 1,73 | 1,77 | 2,03 | 2,02 | 1,87 | 1,89 | 2,01 | 2,23 | 2,45 | 2,62 | 2,68 | 2,76 | 2,62 | 2,57 | 50,64 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,83 | 0,81 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,86 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,92 | 0,90 | 17,63 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,55 | 1,53 | 1,38 | 1,26 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 1,32 | 1,31 | 1,21 | 1,23 | 1,31 | 1,53 | 1,59 | 1,70 | 1,74 | 1,79 | 1,70 | 1,67 | 33,01 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 2 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,26 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,60 | 1,53 | 1,64 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,93 | 2,14 | 2,09 | 2,08 | 2,19 | 2,22 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,10 | 3,01 | 2,86 | 2,78 | 2,66 | 52,65 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,73 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,77 | 0,69 | 0,84 | 0,87 | 1,02 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 18,26 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,53 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,15 | 1,22 | 1,26 | 1,39 | 1,36 | 1,35 | 1,43 | 1,53 | 1,56 | 1,62 | 1,89 | 2,02 | 1,96 | 1,86 | 1,80 | 1,73 | 34,40 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 3 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,06 | 1,68 | 1,58 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 1,58 | 1,68 | 1,91 | 2,08 | 2,07 | 2,13 | 2,09 | 2,19 | 2,26 | 2,24 | 2,22 | 2,23 | 2,95 | 3,00 | 2,94 | 2,63 | 2,54 | 2,46 | 51,00 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,72 | 0,59 | 0,55 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,55 | 0,59 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 17,41 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,34 | 1,09 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,24 | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | 1,42 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,92 | 1,95 | 1,91 | 1,71 | 1,65 | 1,60 | 33,59 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 4 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,17 | 1,76 | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,66 | 1,62 | 1,64 | 1,77 | 1,99 | 1,95 | 1,97 | 2,15 | 1,98 | 1,93 | 2,05 | 2,07 | 2,06 | 2,46 | 3,06 | 2,90 | 2,51 | 2,39 | 2,36 | 49,26 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,76 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,86 | 1,07 | 1,01 | 0,88 | 0,84 | 0,82 | 17,24 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,41 | 1,14 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,27 | 1,28 | 1,40 | 1,29 | 1,25 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,60 | 1,99 | 1,88 | 1,63 | 1,55 | 1,53 | 32,02 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 5 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως πρωί) - Σχετικά χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,74 | 1,61 | 1,51 | 1,44 | 1,40 | 1,39 | 1,43 | 1,45 | 1,55 | 1,67 | 1,79 | 1,87 | 1,88 | 1,80 | 1,75 | 1,80 | 1,89 | 2,25 | 2,52 | 2,56 | 2,49 | 2,40 | 2,22 | 2,00 | 44,40 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,61 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,72 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,69 | 0,47 | 14,62 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,13 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,21 | 1,22 | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,23 | 1,53 | 1,64 | 1,66 | 1,62 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 29,78 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 6 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,71 | 1,59 | 1,50 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,56 | 1,70 | 1,79 | 1,85 | 1,87 | 1,86 | 1,84 | 1,89 | 2,01 | 2,40 | 2,63 | 2,65 | 2,57 | 2,43 | 2,25 | 2,00 | 45,21 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,60 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,48 | 0,84 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,85 | 0,72 | 0,47 | 14,77 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,11 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,53 | 1,56 | 1,71 | 1,72 | 1,67 | 1,58 | 1,53 | 1,53 | 30,44 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 7 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,69 | 1,57 | 1,48 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,53 | 1,68 | 1,76 | 1,82 | 1,84 | 1,83 | 1,82 | 1,86 | 1,98 | 2,37 | 2,61 | 2,59 | 2,53 | 2,40 | 2,22 | 1,97 | 44,53 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,59 | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,51 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 14,87 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,10 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,28 | 1,54 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,56 | 1,53 | 1,28 | 29,66 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 8 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,83 | 1,82 | 1,77 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,95 | 2,04 | 2,11 | 2,06 | 2,04 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 2,32 | 2,55 | 2,57 | 2,53 | 2,48 | 2,25 | 2,01 | 48,69 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,72 | 0,70 | 16,96 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,53 | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 1,61 | 1,53 | 1,31 | 31,74 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 9 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,76 | 1,64 | 1,57 | 1,51 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,53 | 1,61 | 1,63 | 1,66 | 1,75 | 1,87 | 1,85 | 1,95 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,54 | 2,48 | 2,40 | 2,25 | 2,02 | 44,77 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,62 | 0,57 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,72 | 0,71 | 15,20 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,15 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,20 | 1,26 | 1,36 | 1,53 | 1,66 | 1,65 | 1,61 | 1,56 | 1,53 | 1,31 | 29,57 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 10 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,74 | 1,60 | 1,52 | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,67 | 1,75 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 1,78 | 1,80 | 1,91 | 2,16 | 2,49 | 2,48 | 2,44 | 2,40 | 2,24 | 1,96 | 44,40 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,71 | 0,69 | 15,12 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 1,13 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,24 | 1,40 | 1,62 | 1,61 | 1,59 | 1,56 | 1,53 | 1,28 | 29,28 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 11 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,73 | 1,63 | 1,56 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,66 | 1,74 | 1,83 | 1,96 | 1,98 | 2,03 | 2,21 | 2,43 | 2,64 | 2,61 | 2,52 | 2,43 | 2,23 | 2,01 | 45,82 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,85 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,70 | 0,70 | 15,57 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,13 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,19 | 1,28 | 1,29 | 1,32 | 1,53 | 1,58 | 1,72 | 1,70 | 1,64 | 1,58 | 1,53 | 1,30 | 30,25 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,81 | 1,68 | 1,53 | 1,46 | 1,44 | 1,45 | 1,53 | 1,54 | 1,61 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,74 | 1,88 | 1,89 | 1,96 | 2,15 | 2,40 | 2,62 | 2,59 | 2,55 | 2,51 | 2,26 | 2,00 | 45,67 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,63 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,70 | 15,69 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,17 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,22 | 1,23 | 1,27 | 1,40 | 1,56 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,63 | 1,47 | 1,30 | 29,98 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,81 | 1,80 | 1,74 | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,93 | 2,02 | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 2,18 | 2,41 | 2,45 | 2,42 | 2,39 | 2,16 | 1,94 | 47,30 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 16,56 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,18 | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,33 | 1,29 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,41 | 1,57 | 1,59 | 1,57 | 1,56 | 1,40 | 1,26 | 30,75 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,78 | 1,66 | 1,54 | 1,47 | 1,44 | 1,46 | 1,54 | 1,55 | 1,63 | 1,72 | 1,77 | 1,85 | 1,88 | 1,97 | 1,90 | 1,97 | 2,10 | 2,35 | 2,58 | 2,56 | 2,49 | 2,42 | 2,17 | 1,94 | 45,72 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,44 | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,85 | 0,76 | 0,68 | 15,73 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,16 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 1,28 | 1,23 | 1,28 | 1,36 | 1,53 | 1,68 | 1,67 | 1,62 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 29,99 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,78 | 1,70 | 1,62 | 1,57 | 1,56 | 1,58 | 1,65 | 1,67 | 1,74 | 1,85 | 1,93 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 1,93 | 1,92 | 2,04 | 2,32 | 2,65 | 2,60 | 2,54 | 2,46 | 2,23 | 1,98 | 47,32 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,71 | 0,79 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 16,53 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,26 | 1,25 | 1,33 | 1,53 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 1,29 | 30,79 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,78 | 1,63 | 1,53 | 1,43 | 1,40 | 1,45 | 1,52 | 1,63 | 1,78 | 2,17 | 2,15 | 2,12 | 2,10 | 2,05 | 1,99 | 1,97 | 2,16 | 2,58 | 2,91 | 3,02 | 2,88 | 2,72 | 2,44 | 2,07 | 49,46 |
| Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh) | | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,41 | 0,38 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,62 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,90 | 1,02 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,85 | 0,72 | 16,97 |
| Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh) | | 1,15 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,15 | 1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,37 | 1,33 | 1,29 | 1,28 | 1,40 | 1,67 | 1,89 | 1,96 | 1,87 | 1,77 | 1,59 | 1,35 | 32,49 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,81 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,42 | 1,46 | 1,49 | 1,55 | 1,68 | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,04 | 2,16 | 2,59 | 2,89 | 2,96 | 2,82 | 2,62 | 2,38 | 2,06 | 48,51 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,91 | 1,01 | 1,04 | 0,99 | 0,92 | 0,83 | 0,72 | 16,68 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,17 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,09 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,41 | 1,68 | 1,88 | 1,93 | 1,83 | 1,70 | 1,55 | 1,34 | 31,83 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,79 | 1,65 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,51 | 1,61 | 1,75 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,04 | 2,00 | 1,99 | 2,16 | 2,59 | 2,90 | 2,98 | 2,87 | 2,69 | 2,43 | 2,07 | 49,27 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,76 | 0,90 | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 0,94 | 0,85 | 0,72 | 16,97 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,14 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,41 | 1,68 | 1,89 | 1,94 | 1,86 | 1,75 | 1,58 | 1,35 | 32,30 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,98 | 1,78 | 1,66 | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,72 | 1,76 | 1,97 | 2,24 | 2,37 | 2,48 | 2,58 | 2,67 | 2,66 | 2,64 | 2,75 | 3,09 | 3,40 | 3,37 | 3,30 | 3,08 | 2,77 | 2,41 | 57,51 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,08 | 0,97 | 0,84 | 20,05 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,29 | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,12 | 1,14 | 1,28 | 1,53 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,79 | 2,01 | 2,21 | 2,19 | 2,14 | 2,00 | 1,80 | 1,57 | 37,45 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,00 | 1,78 | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | 1,80 | 1,89 | 2,20 | 2,52 | 2,69 | 2,84 | 2,91 | 3,06 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,49 | 3,72 | 3,67 | 3,57 | 3,34 | 3,00 | 2,61 | 63,50 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,70 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,67 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,05 | 0,91 | 21,86 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,30 | 1,16 | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,23 | 1,53 | 1,64 | 1,75 | 1,84 | 1,89 | 1,99 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,29 | 2,52 | 2,47 | 2,37 | 2,17 | 1,95 | 1,70 | 41,64 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,96 | 1,77 | 1,65 | 1,63 | 1,66 | 1,67 | 1,78 | 1,87 | 2,20 | 2,49 | 2,67 | 2,81 | 2,88 | 2,97 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,46 | 3,70 | 3,63 | 3,53 | 3,30 | 2,94 | 2,59 | 62,80 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,03 | 0,91 | 21,67 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,28 | 1,15 | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 1,16 | 1,22 | 1,53 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 1,87 | 1,93 | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,26 | 2,50 | 2,43 | 2,33 | 2,15 | 1,91 | 1,68 | 41,13 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,12 | 1,92 | 1,79 | 1,74 | 1,72 | 1,77 | 1,89 | 2,06 | 2,28 | 2,44 | 2,45 | 2,44 | 2,39 | 2,34 | 2,33 | 2,38 | 2,60 | 3,06 | 3,46 | 3,51 | 3,43 | 3,24 | 2,87 | 2,48 | 58,70 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,74 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,91 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,13 | 1,01 | 0,87 | 20,43 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,37 | 1,25 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,23 | 1,34 | 1,53 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,69 | 1,99 | 2,26 | 2,31 | 2,23 | 2,10 | 1,87 | 1,61 | 38,27 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 23 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,19 | 1,93 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,91 | 2,02 | 2,20 | 2,31 | 2,43 | 2,57 | 2,64 | 2,74 | 2,77 | 2,78 | 2,88 | 3,26 | 3,59 | 3,53 | 3,40 | 3,22 | 2,86 | 2,51 | 60,92 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,67 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,13 | 1,00 | 0,88 | 21,00 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,53 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,24 | 1,31 | 1,53 | 1,53 | 1,58 | 1,67 | 1,72 | 1,78 | 1,80 | 1,81 | 1,87 | 2,12 | 2,39 | 2,33 | 2,21 | 2,09 | 1,86 | 1,63 | 39,92 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 24 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,20 | 1,96 | 1,84 | 1,80 | 1,79 | 1,85 | 1,96 | 2,02 | 2,21 | 2,32 | 2,49 | 2,53 | 2,57 | 2,60 | 2,55 | 2,53 | 2,62 | 3,03 | 3,38 | 3,42 | 3,33 | 3,20 | 2,85 | 2,49 | 59,54 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | 0,79 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 1,06 | 1,18 | 1,20 | 1,17 | 1,12 | 1,00 | 0,87 | 20,62 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,53 | 1,27 | 1,20 | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 1,27 | 1,31 | 1,53 | 1,53 | 1,62 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,66 | 1,64 | 1,70 | 1,97 | 2,19 | 2,22 | 2,17 | 2,08 | 1,85 | 1,62 | 38,92 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,19 | 1,92 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,92 | 2,09 | 2,29 | 2,36 | 2,43 | 2,45 | 2,46 | 2,47 | 2,48 | 2,49 | 2,62 | 3,05 | 3,46 | 3,51 | 3,42 | 3,24 | 2,85 | 2,48 | 59,33 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 1,07 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,13 | 1,00 | 0,87 | 20,58 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,53 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,25 | 1,36 | 1,53 | 1,53 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,71 | 1,98 | 2,26 | 2,31 | 2,22 | 2,11 | 1,85 | 1,61 | 38,75 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,16 | 1,95 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,12 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,48 | 2,63 | 2,64 | 2,66 | 2,82 | 3,06 | 3,36 | 3,40 | 3,24 | 3,10 | 2,78 | 2,42 | 58,99 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,76 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,75 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 0,97 | 0,85 | 20,60 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,40 | 1,26 | 1,18 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,23 | 1,27 | 1,38 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,61 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,83 | 1,99 | 2,18 | 2,21 | 2,11 | 2,02 | 1,81 | 1,57 | 38,39 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 27 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,97 | 1,78 | 1,68 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,76 | 1,83 | 1,98 | 2,11 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,19 | 2,23 | 2,43 | 2,64 | 2,96 | 3,00 | 2,93 | 2,78 | 2,49 | 2,15 | 52,63 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 0,97 | 0,87 | 0,75 | 18,42 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,14 | 1,19 | 1,28 | 1,37 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,58 | 1,72 | 1,92 | 1,95 | 1,90 | 1,81 | 1,62 | 1,40 | 34,21 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,95 | 1,79 | 1,70 | 1,67 | 1,66 | 1,68 | 1,79 | 1,89 | 2,09 | 2,21 | 2,25 | 2,32 | 2,29 | 2,25 | 2,19 | 2,21 | 2,34 | 2,68 | 3,04 | 3,08 | 2,99 | 2,83 | 2,54 | 2,20 | 53,64 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,68 | 0,81 | 0,94 | 1,07 | 1,08 | 1,05 | 0,99 | 0,89 | 0,67 | 18,17 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,27 | 1,16 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,16 | 1,23 | 1,36 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,74 | 1,98 | 2,00 | 1,94 | 1,84 | 1,65 | 1,53 | 35,47 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 2,01 | 1,82 | 1,72 | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,81 | 1,95 | 2,13 | 2,25 | 2,29 | 2,38 | 2,40 | 2,39 | 2,35 | 2,32 | 2,46 | 2,84 | 3,20 | 3,23 | 3,14 | 2,96 | 2,64 | 2,28 | 55,64 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | 1,13 | 1,10 | 1,03 | 0,93 | 0,75 | 19,29 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,31 | 1,18 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,17 | 1,27 | 1,39 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,84 | 2,08 | 2,10 | 2,04 | 1,92 | 1,72 | 1,53 | 36,35 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 30 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,91 | 1,75 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,63 | 1,73 | 1,81 | 1,99 | 2,21 | 2,29 | 2,40 | 2,44 | 2,60 | 2,71 | 2,68 | 2,82 | 3,10 | 3,38 | 3,35 | 3,24 | 3,05 | 2,74 | 2,40 | 57,10 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,17 | 1,13 | 1,07 | 0,96 | 0,84 | 19,98 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,24 | 1,14 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,29 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,58 | 1,69 | 1,76 | 1,74 | 1,84 | 2,02 | 2,20 | 2,18 | 2,10 | 1,98 | 1,78 | 1,56 | 37,11 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 31 Ιανουάριος 2021 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως μεσημέρι) - Σχετικά υψηλό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ώρες Κατανομής** | | **00** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **ΣΥΝΟΛΟ (MWh)** |
| **Εκτίμηση ζήτησης (MWh)** | | 1,91 | 1,73 | 1,64 | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,73 | 1,81 | 1,99 | 2,14 | 2,24 | 2,26 | 2,16 | 2,12 | 2,07 | 2,05 | 2,17 | 2,51 | 2,85 | 2,88 | 2,85 | 2,69 | 2,43 | 2,08 | 51,13 |
| **Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)** | | 0,67 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,88 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0,94 | 0,85 | 0,73 | 17,76 |
| **Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)** | | 1,24 | 1,13 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,30 | 1,39 | 1,53 | 1,53 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 1,33 | 1,41 | 1,63 | 1,85 | 1,87 | 1,85 | 1,75 | 1,58 | 1,35 | 33,37 |
| **Μονάδα** | **Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Συντήρηση |
| G2 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G4 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Διαθέσιμη |
| G6 (MITSUBISHI) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Διαθέσιμη |