

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 1/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	01/01/23 0:00	12,11	1			1		1			
	01/01/23 1:00	11,40	1			1		1			
	01/01/23 2:00	10,81	1			1		1			
	01/01/23 3:00	10,28	1			1		1			
	01/01/23 4:00	9,90	1			1		1			
	01/01/23 5:00	9,69	1			1		1			
	01/01/23 6:00	9,90	1			1		1			
	01/01/23 7:00	10,02	1			1		1			
	01/01/23 8:00	10,39	1			1		1			
	01/01/23 9:00	11,10	1			1		1			
	01/01/23 10:00	11,84	1			1		1			
	01/01/23 11:00	12,37	1			1		1			
	01/01/23 12:00	12,20	1			1		1			
	01/01/23 13:00	11,84	1			1		1			
	01/01/23 14:00	11,04	1			1		1			
	01/01/23 15:00	10,96	1			1		1			
	01/01/23 16:00	11,12	1			1		1			
	01/01/23 17:00	12,47	1			1		1			
	01/01/23 18:00	13,33	1			1		1			
	01/01/23 19:00	13,66	1			1		1			
01/01/23 20:00	13,56	1			1		1				
01/01/23 21:00	13,08	1			1		1				
01/01/23 22:00	12,48	1			1		1				
01/01/23 23:00	11,94	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 2/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	02/01/23 0:00	11,08	1			1		1			
	02/01/23 1:00	10,37	1			1		1			
	02/01/23 2:00	10,14	1			1		1			
	02/01/23 3:00	10,03	1			1		1			
	02/01/23 4:00	9,91	1			1		1			
	02/01/23 5:00	9,95	1			1		1			
	02/01/23 6:00	9,48	1			1		1			
	02/01/23 7:00	9,81	1			1		1			
	02/01/23 8:00	10,95	1			1		1			
	02/01/23 9:00	11,71	1			1		1			
	02/01/23 10:00	11,86	1			1		1			
	02/01/23 11:00	12,01	1			1		1			
	02/01/23 12:00	12,05	1			1		1			
	02/01/23 13:00	11,86	1			1		1			
	02/01/23 14:00	11,57	1			1		1			
	02/01/23 15:00	11,69	1			1		1			
	02/01/23 16:00	11,96	1			1		1			
	02/01/23 17:00	13,03	1			1		1			
	02/01/23 18:00	13,56	1			1		1			
	02/01/23 19:00	13,33	1			1		1			
02/01/23 20:00	13,28	1			1		1				
02/01/23 21:00	13,35	1			1		1				
02/01/23 22:00	12,73	1			1		1				
02/01/23 23:00	11,91	1			1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 3/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	03/01/23 0:00	11,24	1			1		1			
	03/01/23 1:00	10,57	1			1		1			
	03/01/23 2:00	10,08	1			1		1			
	03/01/23 3:00	10,05	1			1		1			
	03/01/23 4:00	10,04	1			1		1			
	03/01/23 5:00	10,26	1			1		1			
	03/01/23 6:00	10,98	1			1		1			
	03/01/23 7:00	11,13	1			1		1			
	03/01/23 8:00	11,88	1			1		1			
	03/01/23 9:00	12,48	1			1		1			
	03/01/23 10:00	12,48	1			1		1			
	03/01/23 11:00	12,51	1			1		1			
	03/01/23 12:00	12,51	1			1		1			
	03/01/23 13:00	12,61	1			1		1			
	03/01/23 14:00	12,40	1			1		1			
	03/01/23 15:00	12,29	1			1		1			
	03/01/23 16:00	12,74	1			1		1			
	03/01/23 17:00	13,60	1			1		1			
	03/01/23 18:00	14,86	1		1	1		1			
	03/01/23 19:00	15,21	1		1	1		1			
03/01/23 20:00	15,01	1		1	1		1				
03/01/23 21:00	14,35	1		1	1		1				
03/01/23 22:00	13,15	1		1			1				
03/01/23 23:00	12,34	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 4/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	04/01/23 0:00	11,73	1		1			1			
	04/01/23 1:00	10,91	1		1			1			
	04/01/23 2:00	10,34	1		1			1			
	04/01/23 3:00	10,06	1		1			1			
	04/01/23 4:00	10,03	1		1			1			
	04/01/23 5:00	10,31	1		1			1			
	04/01/23 6:00	10,79	1		1			1			
	04/01/23 7:00	11,22	1		1			1			
	04/01/23 8:00	12,05	1		1			1			
	04/01/23 9:00	12,67	1		1			1			
	04/01/23 10:00	12,93	1		1			1			
	04/01/23 11:00	12,95	1		1			1			
	04/01/23 12:00	12,99	1		1			1			
	04/01/23 13:00	13,01	1		1			1			
	04/01/23 14:00	12,97	1		1			1			
	04/01/23 15:00	13,02	1		1			1			
	04/01/23 16:00	13,42	1		1			1			
	04/01/23 17:00	15,65	1		1			1			2
	04/01/23 18:00	16,16	1		1			1			3
	04/01/23 19:00	15,58	1		1			1			2
04/01/23 20:00	15,43	1		1			1			2	
04/01/23 21:00	14,03	1		1			1			1	
04/01/23 22:00	12,86	1		1			1				
04/01/23 23:00	12,59	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 5/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	05/01/23 0:00	11,43	1		1			1			
	05/01/23 1:00	10,58	1		1			1			
	05/01/23 2:00	10,05	1		1			1			
	05/01/23 3:00	9,86	1		1			1			
	05/01/23 4:00	9,93	1		1			1			
	05/01/23 5:00	10,38	1		1			1			
	05/01/23 6:00	10,80	1		1			1			
	05/01/23 7:00	11,32	1		1			1			
	05/01/23 8:00	12,23	1		1			1			
	05/01/23 9:00	12,60			1	1	1	1			
	05/01/23 10:00	12,66			1	1	1	1			
	05/01/23 11:00	12,38			1	1	1	1			
	05/01/23 12:00	12,63			1	1	1	1			
	05/01/23 13:00	12,33			1	1	1	1			
	05/01/23 14:00	12,83			1	1	1	1			
	05/01/23 15:00	13,05			1	1	1	1			
	05/01/23 16:00	13,59			1	1	1	1			
	05/01/23 17:00	14,29			1	1	1	1			
	05/01/23 18:00	15,91		1	1	1			1		
	05/01/23 19:00	15,60		1	1	1			1		
05/01/23 20:00	15,26		1	1	1			1			
05/01/23 21:00	14,61		1	1	1			1			
05/01/23 22:00	13,45		1	1	1			1			
05/01/23 23:00	12,81		1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 6/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	06/01/23 0:00	12,03		1	1			1			
	06/01/23 1:00	11,15		1	1			1			
	06/01/23 2:00	10,59		1	1			1			
	06/01/23 3:00	10,36		1	1			1			
	06/01/23 4:00	10,23		1	1			1			
	06/01/23 5:00	10,37		1	1			1			
	06/01/23 6:00	10,58		1	1			1			
	06/01/23 7:00	10,93		1	1			1			
	06/01/23 8:00	11,13		1	1			1			
	06/01/23 9:00	11,32		1	1			1			
	06/01/23 10:00	11,66		1	1			1			
	06/01/23 11:00	12,10		1	1			1			
	06/01/23 12:00	12,26		1	1			1			
	06/01/23 13:00	12,28		1	1	1					
	06/01/23 14:00	12,04		1	1	1					
	06/01/23 15:00	12,05		1	1	1					
	06/01/23 16:00	12,08		1	1	1	1				
	06/01/23 17:00	13,47		1	1	1	1				2
	06/01/23 18:00	14,85		1	1	1	1	1			2
	06/01/23 19:00	14,43		1	1	1	1	1			
06/01/23 20:00	14,31		1	1	1	1	1				
06/01/23 21:00	14,30		1	1	1	1	1				
06/01/23 22:00	13,40		1	1	1	1	1				
06/01/23 23:00	12,65		1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		7/1/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	07/01/23 0:00	11,74		1	1	1					
	07/01/23 1:00	10,73		1	1	1					
	07/01/23 2:00	10,35		1	1	1					
	07/01/23 3:00	10,22		1	1	1					
	07/01/23 4:00	10,15		1	1	1					
	07/01/23 5:00	10,14		1	1	1					
	07/01/23 6:00	10,80		1	1	1					
	07/01/23 7:00	11,23		1	1	1					
	07/01/23 8:00	11,80		1	1	1					
	07/01/23 9:00	12,41		1	1	1					1
	07/01/23 10:00	12,53		1	1	1					1
	07/01/23 11:00	12,81		1	1	1					1
	07/01/23 12:00	12,77		1	1	1					1
	07/01/23 13:00	12,93		1	1	1					1
	07/01/23 14:00	12,98		1	1	1					1
	07/01/23 15:00	13,12		1	1	1					1
	07/01/23 16:00	13,70		1	1	1	1				1
	07/01/23 17:00	15,12		1	1	1	1				1
	07/01/23 18:00	16,11		1	1	1	1	1			1
	07/01/23 19:00	15,84		1	1	1	1	1			1
07/01/23 20:00	14,20		1	1	1	1					
07/01/23 21:00	14,13		1	1	1	1					
07/01/23 22:00	13,58		1	1	1	1					
07/01/23 23:00	12,86		1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 8/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	08/01/23 0:00	11,71		1	1	1					
	08/01/23 1:00	11,13		1	1	1					
	08/01/23 2:00	10,66		1	1	1					
	08/01/23 3:00	10,12		1	1	1					
	08/01/23 4:00	9,99		1	1	1					
	08/01/23 5:00	10,25		1	1	1					
	08/01/23 6:00	10,57		1	1	1					
	08/01/23 7:00	10,75		1	1	1					
	08/01/23 8:00	10,99		1	1	1					
	08/01/23 9:00	11,63		1	1	1					
	08/01/23 10:00	12,46		1	1	1					1
	08/01/23 11:00	12,71		1	1	1					1
	08/01/23 12:00	12,78		1	1			1			
	08/01/23 13:00	13,17		1	1			1			
	08/01/23 14:00	13,12		1	1			1			
	08/01/23 15:00	13,20		1	1			1			
	08/01/23 16:00	13,85		1	1			1			
	08/01/23 17:00	15,12		1	1	1		1			
	08/01/23 18:00	16,29		1	1	1		1			
	08/01/23 19:00	16,37		1	1	1		1			
08/01/23 20:00	15,90		1	1	1		1				
08/01/23 21:00	15,42		1	1	1		1				
08/01/23 22:00	14,28		1	1	1		1				
08/01/23 23:00	13,17		1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			9/1/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	09/01/23 0:00	11,98		1	1			1			
	09/01/23 1:00	11,13		1	1			1			
	09/01/23 2:00	10,64		1	1			1			
	09/01/23 3:00	10,26		1	1			1			
	09/01/23 4:00	10,30		1	1			1			
	09/01/23 5:00	10,70		1	1			1			
	09/01/23 6:00	11,69		1	1			1			
	09/01/23 7:00	12,46		1	1			1			
	09/01/23 8:00	13,04		1	1			1			
	09/01/23 9:00	13,40		1	1			1			
	09/01/23 10:00	13,52		1	1			1			
	09/01/23 11:00	14,24		1	1			1			1
	09/01/23 12:00	14,19		1	1			1			1
	09/01/23 13:00	14,14		1	1			1			1
	09/01/23 14:00	13,91		1	1			1			1
	09/01/23 15:00	13,89		1	1			1			1
	09/01/23 16:00	14,52		1	1			1			1
	09/01/23 17:00	16,27		1	1	1		1			1
	09/01/23 18:00	17,75		1	1	1		1			1
	09/01/23 19:00	17,75		1	1	1		1			1
09/01/23 20:00	16,37		1	1	1		1				
09/01/23 21:00	15,94		1	1	1		1				
09/01/23 22:00	14,76		1	1	1		1				
09/01/23 23:00	13,44		1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 10/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	10/01/23 0:00	12,18		1	1			1			
	10/01/23 1:00	11,29		1	1			1			
	10/01/23 2:00	10,68		1	1			1			
	10/01/23 3:00	10,63		1	1			1			
	10/01/23 4:00	10,49		1	1			1			
	10/01/23 5:00	10,77		1	1			1			
	10/01/23 6:00	9,93		1	1			1			
	10/01/23 7:00	10,62		1	1			1			
	10/01/23 8:00	12,99		1	1			1			
	10/01/23 9:00	14,49		1	1			1			1
	10/01/23 10:00	14,52		1	1			1			1
	10/01/23 11:00	15,90		1	1			1			2
	10/01/23 12:00	16,00		1	1			1			2
	10/01/23 13:00	16,01		1	1			1			2
	10/01/23 14:00	16,58		1	1	1		1			2
	10/01/23 15:00	16,84		1	1	1		1			2
	10/01/23 16:00	17,40		1	1	1		1			2
	10/01/23 17:00	17,90		1	1	1		1			2
	10/01/23 18:00	18,39		1	1	1		1			2
	10/01/23 19:00	17,99		1	1	1		1			2
10/01/23 20:00	16,01		1	1	1		1			2	
10/01/23 21:00	15,88		1	1	1		1			1	
10/01/23 22:00	14,63		1	1	1		1				
10/01/23 23:00	13,32		1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 11/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	11/01/23 0:00	12,15		1	1			1			
	11/01/23 1:00	11,21		1	1			1			
	11/01/23 2:00	10,78		1	1			1			
	11/01/23 3:00	10,28		1	1			1			
	11/01/23 4:00	10,40		1	1			1			
	11/01/23 5:00	10,65		1	1			1			
	11/01/23 6:00	11,57		1	1			1			
	11/01/23 7:00	12,95		1	1			1			
	11/01/23 8:00	14,52		1	1			1			1
	11/01/23 9:00	15,76		1	1			1			2
	11/01/23 10:00	15,52		1	1			1			2
	11/01/23 11:00	15,23		1	1			1			2
	11/01/23 12:00	14,90		1	1			1			2
	11/01/23 13:00	13,98		1	1			1			1
	11/01/23 14:00	14,51		1	1			1			1
	11/01/23 15:00	13,90		1	1			1			
	11/01/23 16:00	15,53		1	1	1		1			
	11/01/23 17:00	18,56		1	1	1		1			2
	11/01/23 18:00	18,71		1	1	1	1		1		2
	11/01/23 19:00	18,85		1	1	1	1		1		2
11/01/23 20:00	17,37		1	1	1	1		1		1	
11/01/23 21:00	16,28		1	1	1	1		1			
11/01/23 22:00	15,29		1	1	1	1		1			
11/01/23 23:00	13,67		1	1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 12/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	12/01/23 0:00	12,48		1	1			1			
	12/01/23 1:00	11,46		1	1			1			
	12/01/23 2:00	10,93		1	1			1			
	12/01/23 3:00	10,67		1	1			1			
	12/01/23 4:00	10,67		1	1			1			
	12/01/23 5:00	11,09		1	1			1			
	12/01/23 6:00	13,88		1	1			1			4
	12/01/23 7:00	13,92		1	1			1			
	12/01/23 8:00	14,29		1	1			1			1
	12/01/23 9:00	14,60		1	1			1			1
	12/01/23 10:00	14,53		1	1			1			1
	12/01/23 11:00	14,26		1	1	1		1			
	12/01/23 12:00	15,08		1	1	1		1			
	12/01/23 13:00	15,34		1	1	1		1			
	12/01/23 14:00	14,67		1	1	1		1			
	12/01/23 15:00	14,86		1	1	1		1			
	12/01/23 16:00	16,05		1	1	1		1			
	12/01/23 17:00	17,61		1	1	1	1	1			
	12/01/23 18:00	18,63		1	1	1	1	1	1		
	12/01/23 19:00	18,76		1	1	1	1	1	1		
12/01/23 20:00	18,28		1	1	1	1	1	1			
12/01/23 21:00	17,26		1	1	1	1	1	1			
12/01/23 22:00	15,52		1	1	1		1				
12/01/23 23:00	13,99		1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση και 1 σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 13/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	13/01/23 0:00	12,58		1	1			1			
	13/01/23 1:00	11,64		1	1			1			
	13/01/23 2:00	11,18		1	1			1			
	13/01/23 3:00	10,84		1	1			1			
	13/01/23 4:00	10,85		1	1			1			
	13/01/23 5:00	11,29		1	1			1			
	13/01/23 6:00	12,04		1	1			1			
	13/01/23 7:00	13,47		1	1			1			
	13/01/23 8:00	14,30		1	1	1		1			
	13/01/23 9:00	15,12		1	1	1		1			
	13/01/23 10:00	15,61		1	1	1		1			
	13/01/23 11:00	16,18		1	1	1		1			
	13/01/23 12:00	16,85		1	1	1		1			
	13/01/23 13:00	16,92		1	1	1		1			
	13/01/23 14:00	17,17		1	1	1		1			
	13/01/23 15:00	17,17		1	1	1		1			
	13/01/23 16:00	17,34		1	1	1		1			
	13/01/23 17:00	18,63		1	1	1	1	1			
	13/01/23 18:00	19,92		1	1	1	1	1	1		
	13/01/23 19:00	19,35		1	1	1	1	1	1		
13/01/23 20:00	18,87		1	1	1	1	1	1			
13/01/23 21:00	17,80		1	1	1	1	1	1			
13/01/23 22:00	16,03		1	1	1		1				
13/01/23 23:00	14,52		1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		14/1/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	14/01/23 0:00	13,26		1	1			1			
	14/01/23 1:00	12,09		1	1			1			
	14/01/23 2:00	11,63		1	1			1			
	14/01/23 3:00	11,19		1	1			1			
	14/01/23 4:00	11,07		1	1			1			
	14/01/23 5:00	11,23		1	1			1			
	14/01/23 6:00	11,95		1	1			1			
	14/01/23 7:00	12,52		1	1			1			
	14/01/23 8:00	13,48		1	1			1			
	14/01/23 9:00	14,35		1	1		1	1			
	14/01/23 10:00	15,07		1	1		1	1			
	14/01/23 11:00	15,14		1	1		1	1			
	14/01/23 12:00	15,25		1	1		1	1			
	14/01/23 13:00	15,54		1	1		1	1			
	14/01/23 14:00	15,77		1	1		1	1			
	14/01/23 15:00	16,33		1	1		1	1			
	14/01/23 16:00	16,75		1	1		1	1			
	14/01/23 17:00	16,78		1	1		1	1			
	14/01/23 18:00	18,89		1	1		1	1			2
	14/01/23 19:00	18,90		1	1		1	1			2
14/01/23 20:00	18,33		1	1		1	1			2	
14/01/23 21:00	15,87		1	1		1	1				
14/01/23 22:00	15,68		1	1		1	1				
14/01/23 23:00	14,70		1	1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 15/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	15/01/23 0:00	13,28		1	1			1			
	15/01/23 1:00	12,04		1	1			1			
	15/01/23 2:00	11,41		1	1			1			
	15/01/23 3:00	11,04		1	1			1			
	15/01/23 4:00	11,02		1	1			1			
	15/01/23 5:00	11,12		1	1			1			
	15/01/23 6:00	11,06		1	1			1			
	15/01/23 7:00	10,73		1	1			1			
	15/01/23 8:00	12,79		1	1			1			
	15/01/23 9:00	13,99		1	1			1			
	15/01/23 10:00	15,27		1	1	1		1			
	15/01/23 11:00	16,74		1	1	1		1			
	15/01/23 12:00	16,82		1	1	1		1			
	15/01/23 13:00	16,19		1	1	1		1			
	15/01/23 14:00	15,65		1	1	1		1			
	15/01/23 15:00	15,56		1	1	1		1			
	15/01/23 16:00	16,57		1	1	1		1			
	15/01/23 17:00	17,45		1	1	1	1	1			
	15/01/23 18:00	18,97		1	1	1	1	1	1		
	15/01/23 19:00	18,96		1	1	1	1	1	1		
15/01/23 20:00	18,32		1	1	1	1	1	1			
15/01/23 21:00	17,26		1	1	1	1	1	1			
15/01/23 22:00	15,92		1	1	1		1				
15/01/23 23:00	14,46		1	1	1		1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα		16/1/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	16/01/23 0:00	12,94		1	1			1			
	16/01/23 1:00	11,74		1	1			1			
	16/01/23 2:00	11,22		1	1			1			
	16/01/23 3:00	11,00		1	1			1			
	16/01/23 4:00	10,90		1	1			1			
	16/01/23 5:00	11,38		1	1			1			
	16/01/23 6:00	12,42		1	1			1			
	16/01/23 7:00	13,76		1	1			1			
	16/01/23 8:00	14,32		1	1	1		1			
	16/01/23 9:00	14,59		1	1	1		1			
	16/01/23 10:00	14,81		1	1	1		1			
	16/01/23 11:00	14,82		1	1	1		1			
	16/01/23 12:00	14,86		1	1	1		1			
	16/01/23 13:00	14,88		1	1	1		1			
	16/01/23 14:00	14,97		1	1	1		1			
	16/01/23 15:00	15,11		1	1	1		1			
	16/01/23 16:00	15,71		1	1	1		1			
	16/01/23 17:00	16,93		1	1	1		1			
	16/01/23 18:00	18,86		1	1	1	1	1	1		
	16/01/23 19:00	19,14		1	1	1	1	1	1		
16/01/23 20:00	18,82		1	1	1	1	1	1			
16/01/23 21:00	17,66		1	1	1	1	1	1			
16/01/23 22:00	16,21		1	1	1	1	1	1			
16/01/23 23:00	14,48		1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 17/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	17/01/23 0:00	12,87			1	1	1	1			
	17/01/23 1:00	11,85			1	1	1	1			
	17/01/23 2:00	11,31			1	1	1	1			
	17/01/23 3:00	10,95			1	1	1	1			
	17/01/23 4:00	10,88			1	1	1	1			
	17/01/23 5:00	11,08			1	1	1	1			
	17/01/23 6:00	12,03			1	1	1	1			
	17/01/23 7:00	13,21			1	1	1	1			
	17/01/23 8:00	13,71			1	1	1	1			2
	17/01/23 9:00	13,79	1		1	1		1			
	17/01/23 10:00	14,70	1		1	1		1			
	17/01/23 11:00	14,71	1		1	1		1			
	17/01/23 12:00	14,74	1		1	1		1			
	17/01/23 13:00	14,61	1		1	1		1			
	17/01/23 14:00	14,69	1		1	1		1			
	17/01/23 15:00	14,95	1		1	1		1			
	17/01/23 16:00	15,27	1		1	1		1			
	17/01/23 17:00	16,44	1		1	1		1			
	17/01/23 18:00	18,07	1		1	1	1	1	1		
	17/01/23 19:00	18,14	1		1	1	1	1	1		
17/01/23 20:00	18,85	1		1	1	1	1	1		2	
17/01/23 21:00	15,87	1		1			1	1			
17/01/23 22:00	15,30	1		1			1	1			
17/01/23 23:00	13,76	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 18/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	18/01/23 0:00	12,47	1		1			1			
	18/01/23 1:00	11,61	1		1			1			
	18/01/23 2:00	11,20	1		1			1			
	18/01/23 3:00	10,70	1		1			1			
	18/01/23 4:00	10,62	1		1			1			
	18/01/23 5:00	10,99	1		1			1			
	18/01/23 6:00	11,97	1		1			1			
	18/01/23 7:00	13,05	1		1			1			
	18/01/23 8:00	13,52	1		1			1			
	18/01/23 9:00	13,71	1		1			1			
	18/01/23 10:00	13,74	1		1			1			
	18/01/23 11:00	14,07	1		1		1	1			
	18/01/23 12:00	13,82	1		1		1	1			
	18/01/23 13:00	13,85	1		1		1	1			
	18/01/23 14:00	14,03	1		1		1	1			
	18/01/23 15:00	14,38	1		1		1	1			
	18/01/23 16:00	14,66	1		1		1	1			
	18/01/23 17:00	15,92	1		1		1	1			
	18/01/23 18:00	18,10	1		1		1	1	1		1
	18/01/23 19:00	17,86	1		1		1	1	1		1
18/01/23 20:00	16,67	1		1		1	1				
18/01/23 21:00	16,27	1		1		1	1				
18/01/23 22:00	14,93	1		1		1	1				
18/01/23 23:00	13,63	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 19/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	19/01/23 0:00	12,14	1		1			1			
	19/01/23 1:00	11,12	1		1			1			
	19/01/23 2:00	10,66	1		1			1			
	19/01/23 3:00	10,44	1		1			1			
	19/01/23 4:00	10,43	1		1			1			
	19/01/23 5:00	10,92	1		1			1			
	19/01/23 6:00	12,17	1		1			1			1
	19/01/23 7:00	12,77	1		1		1	1			
	19/01/23 8:00	13,45	1		1		1	1			
	19/01/23 9:00	13,70	1		1		1	1			
	19/01/23 10:00	13,79	1		1		1	1			
	19/01/23 11:00	13,86	1		1		1	1			
	19/01/23 12:00	13,94	1		1		1	1			
	19/01/23 13:00	14,22	1		1		1	1			
	19/01/23 14:00	13,99	1		1		1	1			
	19/01/23 15:00	13,90	1		1		1	1			
	19/01/23 16:00	14,54	1		1		1	1			
	19/01/23 17:00	15,60	1		1		1	1			
	19/01/23 18:00	17,31	1		1		1	1			
	19/01/23 19:00	17,62	1		1		1	1			1
19/01/23 20:00	16,73	1		1		1	1				
19/01/23 21:00	16,38	1		1		1	1				
19/01/23 22:00	14,92	1		1		1	1				
19/01/23 23:00	13,43	1				1	1				

Παρατηρήσεις:

1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 20/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	20/01/23 0:00	12,14	1				1	1			
	20/01/23 1:00	11,26	1				1	1			
	20/01/23 2:00	10,48	1				1	1			
	20/01/23 3:00	10,28	1				1	1			
	20/01/23 4:00	10,41	1				1	1			
	20/01/23 5:00	10,76	1				1	1			
	20/01/23 6:00	11,63	1				1	1			
	20/01/23 7:00	12,65	1				1	1			
	20/01/23 8:00	14,20	1				1	1			1
	20/01/23 9:00	14,36	1				1	1			1
	20/01/23 10:00	16,02	1				1	1			2
	20/01/23 11:00	16,79	1				1	1			3
	20/01/23 12:00	16,00	1				1	1			3
	20/01/23 13:00	14,44	1		1		1	1			
	20/01/23 14:00	14,36	1		1		1	1			
	20/01/23 15:00	14,91	1		1		1	1			
	20/01/23 16:00	15,28	1		1		1	1			
	20/01/23 17:00	17,20	1		1		1	1			1
	20/01/23 18:00	18,06	1		1		1	1	1		1
	20/01/23 19:00	18,16	1		1		1	1	1		1
20/01/23 20:00	17,79	1		1		1	1	1		1	
20/01/23 21:00	16,29	1		1		1	1	1			
20/01/23 22:00	15,31	1		1		1	1	1			
20/01/23 23:00	13,95	1		1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		21/1/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	21/01/23 0:00	12,60	1		1			1			
	21/01/23 1:00	11,51	1		1			1			
	21/01/23 2:00	10,89	1		1			1			
	21/01/23 3:00	10,59	1		1			1			
	21/01/23 4:00	10,60	1		1			1			
	21/01/23 5:00	11,10	1		1			1			
	21/01/23 6:00	9,71	1		1			1			
	21/01/23 7:00	12,11	1		1			1			
	21/01/23 8:00	13,20	1		1			1			
	21/01/23 9:00	14,43	1		1			1			1
	21/01/23 10:00	14,04	1		1			1			1
	21/01/23 11:00	14,07	1		1			1			
	21/01/23 12:00	15,22	1		1		1	1			
	21/01/23 13:00	15,35	1		1		1	1			
	21/01/23 14:00	15,56	1		1		1	1			
	21/01/23 15:00	15,38	1		1		1	1			
	21/01/23 16:00	15,09	1		1		1	1			
	21/01/23 17:00	17,23	1		1		1	1			1
	21/01/23 18:00	17,67	1		1		1	1	1		1
	21/01/23 19:00	17,51	1		1		1	1	1		1
21/01/23 20:00	17,26	1		1		1	1	1		1	
21/01/23 21:00	15,72	1		1		1	1				
21/01/23 22:00	15,12	1		1		1	1				
21/01/23 23:00	14,02	1		1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 22/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	22/01/23 0:00	12,67	1		1			1			
	22/01/23 1:00	11,72	1		1			1			
	22/01/23 2:00	11,03	1		1			1			
	22/01/23 3:00	10,82	1		1			1			
	22/01/23 4:00	10,64	1		1			1			
	22/01/23 5:00	10,84	1		1			1			
	22/01/23 6:00	11,30	1		1			1			
	22/01/23 7:00	11,49	1		1			1			
	22/01/23 8:00	12,00	1		1			1			
	22/01/23 9:00	12,86	1		1		1				1
	22/01/23 10:00	13,10	1		1		1				1
	22/01/23 11:00	14,01	1		1		1				2
	22/01/23 12:00	14,09	1		1		1				2
	22/01/23 13:00	13,20	1		1		1	1			
	22/01/23 14:00	13,18	1		1		1	1			
	22/01/23 15:00	12,92	1		1		1	1			
	22/01/23 16:00	13,54	1		1		1	1			
	22/01/23 17:00	14,53	1		1		1	1			
	22/01/23 18:00	16,36	1		1		1	1	1		
	22/01/23 19:00	17,02	1		1		1	1	1		
22/01/23 20:00	16,55	1		1		1	1	1			
22/01/23 21:00	15,64	1		1		1	1	1			
22/01/23 22:00	14,52	1		1		1	1	1			
22/01/23 23:00	13,05	1		1			1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		23/1/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	23/01/23 0:00	11,70	1		1			1			
	23/01/23 1:00	10,83	1		1			1			
	23/01/23 2:00	10,53	1		1			1			
	23/01/23 3:00	10,36	1		1			1			
	23/01/23 4:00	10,38	1		1			1			
	23/01/23 5:00	10,81	1		1			1			
	23/01/23 6:00	11,79	1		1			1			
	23/01/23 7:00	12,98	1		1			1			
	23/01/23 8:00	13,57	1		1		1	1			
	23/01/23 9:00	13,95	1		1		1	1			
	23/01/23 10:00	14,05	1		1		1	1			
	23/01/23 11:00	12,93	1		1		1	1			
	23/01/23 12:00	12,48	1		1		1	1			
	23/01/23 13:00	13,85	1		1		1	1			
	23/01/23 14:00	13,86	1		1		1	1			
	23/01/23 15:00	13,53	1		1		1	1			
	23/01/23 16:00	14,04	1		1		1	1			
	23/01/23 17:00	15,11	1		1		1	1			
	23/01/23 18:00	17,97	1		1		1	1	1		1
	23/01/23 19:00	17,86	1		1		1	1	1		1
23/01/23 20:00	16,81	1		1		1	1				
23/01/23 21:00	16,42	1		1		1	1				
23/01/23 22:00	15,06	1		1		1	1				
23/01/23 23:00	13,61	1		1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 24/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	24/01/23 0:00	12,26	1		1			1			
	24/01/23 1:00	11,15	1		1			1			
	24/01/23 2:00	10,36	1		1			1			
	24/01/23 3:00	10,14	1		1			1			
	24/01/23 4:00	10,34	1		1			1			
	24/01/23 5:00	10,59	1		1			1			
	24/01/23 6:00	11,55	1		1			1			
	24/01/23 7:00	12,85	1		1			1			
	24/01/23 8:00	13,20	1		1			1			
	24/01/23 9:00	13,32	1		1			1			
	24/01/23 10:00	13,65	1		1			1			
	24/01/23 11:00	14,01	1		1			1			
	24/01/23 12:00	14,57	1		1			1			1
	24/01/23 13:00	14,55	1		1			1			1
	24/01/23 14:00	14,53	1		1			1			1
	24/01/23 15:00	14,87	1		1			1			1
	24/01/23 16:00	15,03	1		1		1	1			
	24/01/23 17:00	16,00	1		1		1	1			
	24/01/23 18:00	18,24	1		1		1	1	1		1
	24/01/23 19:00	18,39	1		1		1	1	1		1
24/01/23 20:00	18,10	1		1		1	1	1		1	
24/01/23 21:00	16,43	1		1		1	1				
24/01/23 22:00	15,41	1		1		1	1				
24/01/23 23:00	14,08	1		1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 25/1/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	25/01/23 0:00	12,50	1				1	1			
	25/01/23 1:00	11,14	1				1	1			
	25/01/23 2:00	10,58	1				1	1			
	25/01/23 3:00	10,50	1				1	1			
	25/01/23 4:00	10,43	1				1	1			
	25/01/23 5:00	10,60	1				1	1			
	25/01/23 6:00	11,75	1				1	1			
	25/01/23 7:00	14,04	1				1	1			3
	25/01/23 8:00	14,37	1		1		1	1			
	25/01/23 9:00	14,93	1		1		1	1			
	25/01/23 10:00	15,09	1		1		1	1			
	25/01/23 11:00	15,27	1		1		1	1			
	25/01/23 12:00	15,33	1		1		1	1			
	25/01/23 13:00	15,39	1		1		1	1			
	25/01/23 14:00	15,42	1		1		1	1			
	25/01/23 15:00	15,98	1		1		1	1			
	25/01/23 16:00	16,81	1		1		1	1			
	25/01/23 17:00	17,42	1		1		1	1			
	25/01/23 18:00	19,09	1		1	1	1	1	1		
	25/01/23 19:00	19,43	1		1	1	1	1	1		
25/01/23 20:00	18,68	1		1	1	1	1	1			
25/01/23 21:00	17,80	1		1	1	1	1	1			
25/01/23 22:00	16,11	1		1		1	1				
25/01/23 23:00	14,30	1		1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 26/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	26/01/23 0:00	12,92	1		1			1			
	26/01/23 1:00	11,47	1		1			1			
	26/01/23 2:00	11,08	1		1			1			
	26/01/23 3:00	10,86	1		1			1			
	26/01/23 4:00	10,66	1		1			1			
	26/01/23 5:00	10,88	1		1			1			
	26/01/23 6:00	12,10	1		1			1			
	26/01/23 7:00	13,48	1		1			1			
	26/01/23 8:00	14,13	1		1		1	1			
	26/01/23 9:00	15,35	1		1		1	1			
	26/01/23 10:00	15,88	1		1		1	1			
	26/01/23 11:00	16,28	1		1		1	1			
	26/01/23 12:00	16,51	1		1		1	1			
	26/01/23 13:00	16,40	1		1		1	1			
	26/01/23 14:00	16,21	1		1		1	1			
	26/01/23 15:00	16,17	1		1		1	1			
	26/01/23 16:00	16,41	1	1	1		1				
	26/01/23 17:00	17,54	1	1	1		1				
	26/01/23 18:00	19,23	1	1	1		1				
	26/01/23 19:00	19,06	1	1	1		1				
26/01/23 20:00	18,70	1	1	1		1					
26/01/23 21:00	17,40	1	1	1		1					
26/01/23 22:00	15,54	1	1	1		1					
26/01/23 23:00	13,92	1	1	1							
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 27/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	27/01/23 0:00	12,75	1	1	1						
	27/01/23 1:00	11,58	1	1	1						
	27/01/23 2:00	11,14	1	1	1						
	27/01/23 3:00	10,68	1	1	1						
	27/01/23 4:00	10,45	1	1	1						
	27/01/23 5:00	10,89	1	1	1						
	27/01/23 6:00	12,12	1	1	1						
	27/01/23 7:00	12,96	1	1	1						
	27/01/23 8:00	13,00	1	1	1						
	27/01/23 9:00	14,03	1	1	1						
	27/01/23 10:00	14,62	1	1	1						
	27/01/23 11:00	14,93	1	1	1						
	27/01/23 12:00	14,43	1	1	1						
	27/01/23 13:00	13,19	1	1	1						
	27/01/23 14:00	15,03	1	1	1						
	27/01/23 15:00	15,56	1	1	1						
	27/01/23 16:00	15,64	1	1	1						
	27/01/23 17:00	16,88	1	1	1		1				
	27/01/23 18:00	18,93	1	1	1		1				
	27/01/23 19:00	19,24	1	1	1		1				
27/01/23 20:00	18,61	1	1	1		1					
27/01/23 21:00	17,45	1	1	1		1					
27/01/23 22:00	15,91	1	1	1		1					
27/01/23 23:00	14,17	1	1	1							
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		28/1/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	28/01/23 0:00	12,84	1	1	1						
	28/01/23 1:00	11,95	1	1	1						
	28/01/23 2:00	11,11	1	1	1						
	28/01/23 3:00	10,85	1	1	1						
	28/01/23 4:00	10,60	1	1	1						
	28/01/23 5:00	10,99	1	1	1						
	28/01/23 6:00	11,90	1	1	1						
	28/01/23 7:00	12,58	1	1	1						
	28/01/23 8:00	13,35	1	1	1						
	28/01/23 9:00	14,25	1	1	1						
	28/01/23 10:00	13,75	1	1	1						
	28/01/23 11:00	12,65	1	1	1						
	28/01/23 12:00	14,43	1	1	1		1				
	28/01/23 13:00	15,32	1	1	1		1				
	28/01/23 14:00	15,35	1	1	1		1				
	28/01/23 15:00	15,29	1	1	1		1				
	28/01/23 16:00	15,37	1	1	1		1				
	28/01/23 17:00	16,34	1	1	1		1				
	28/01/23 18:00	18,06	1	1	1		1				
	28/01/23 19:00	18,55	1	1	1		1				
28/01/23 20:00	17,92	1	1	1		1					
28/01/23 21:00	16,97	1	1	1		1					
28/01/23 22:00	15,49	1	1	1		1					
28/01/23 23:00	14,29	1	1	1							
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 29/1/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	29/01/23 0:00	13,06	1	1	1						
	29/01/23 1:00	11,93	1	1	1						
	29/01/23 2:00	11,59	1	1	1						
	29/01/23 3:00	11,16	1	1	1						
	29/01/23 4:00	10,95	1	1	1						
	29/01/23 5:00	11,17	1	1	1						
	29/01/23 6:00	11,87	1	1	1						
	29/01/23 7:00	11,96	1	1	1						
	29/01/23 8:00	12,70	1	1	1						
	29/01/23 9:00	14,15	1	1	1						
	29/01/23 10:00	14,87	1	1	1						
	29/01/23 11:00	15,37	1	1	1		1				
	29/01/23 12:00	15,60	1	1	1		1				
	29/01/23 13:00	15,26	1	1	1		1				
	29/01/23 14:00	15,58	1	1	1		1				
	29/01/23 15:00	15,74	1	1	1		1				
	29/01/23 16:00	17,11	1	1	1		1				
	29/01/23 17:00	17,81	1	1	1		1				
	29/01/23 18:00	19,25	1	1	1		1				
	29/01/23 19:00	19,24	1	1	1		1				
29/01/23 20:00	18,82	1	1	1		1					
29/01/23 21:00	17,79	1	1	1		1					
29/01/23 22:00	16,15	1	1	1		1					
29/01/23 23:00	14,59	1	1	1							
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			30/1/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	30/01/23 0:00	13,16	1	1	1						
	30/01/23 1:00	12,03	1	1	1						
	30/01/23 2:00	11,66	1	1	1						
	30/01/23 3:00	11,30	1	1	1	1					
	30/01/23 4:00	11,19	1	1	1						
	30/01/23 5:00	11,76	1	1	1						
	30/01/23 6:00	12,90	1	1	1						
	30/01/23 7:00	14,23	1	1	1						
	30/01/23 8:00	14,24	1	1	1	1					
	30/01/23 9:00	15,15	1	1	1						
	30/01/23 10:00	15,78	1	1	1		1				
	30/01/23 11:00	15,96	1	1	1		1				
	30/01/23 12:00	15,51	1	1	1		1				
	30/01/23 13:00	15,16	1	1	1	1	1				
	30/01/23 14:00	16,52	1	1	1		1				
	30/01/23 15:00	16,93	1	1	1		1				
	30/01/23 16:00	17,64	1	1	1		1				
	30/01/23 17:00	19,13	1	1	1	1	1				
	30/01/23 18:00	21,03	1	1	1	1	1	1			
	30/01/23 19:00	21,33	1	1	1	1	1	1			
30/01/23 20:00	20,57	1	1	1	1	1	1				
30/01/23 21:00	19,44	1	1	1	1	1					
30/01/23 22:00	17,44	1	1	1		1					
30/01/23 23:00	15,52	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη					31/1/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	31/01/23 0:00	13,81	1	1	1						
	31/01/23 1:00	12,45	1	1	1						
	31/01/23 2:00	11,68	1	1	1						
	31/01/23 3:00	11,62	1	1	1						
	31/01/23 4:00	11,54	1	1	1						
	31/01/23 5:00	12,00	1	1	1						
	31/01/23 6:00	13,17	1	1	1						
	31/01/23 7:00	14,70	1	1	1						
	31/01/23 8:00	15,34	1	1	1		1				
	31/01/23 9:00	16,19	1	1	1		1				
	31/01/23 10:00	16,99	1	1	1		1				
	31/01/23 11:00	18,06	1	1	1		1				
	31/01/23 12:00	17,18	1	1	1		1				
	31/01/23 13:00	16,84	1	1	1		1				
	31/01/23 14:00	16,77	1	1	1		1				
	31/01/23 15:00	17,45	1	1	1		1				
	31/01/23 16:00	18,58	1	1	1		1				
	31/01/23 17:00	20,14	1	1	1	1	1				
	31/01/23 18:00	21,99	1	1	1	1	1	1			
	31/01/23 19:00	22,36	1	1	1	1	1	1			
31/01/23 20:00	21,71	1	1	1	1	1	1				
31/01/23 21:00	20,17	1	1	1	1	1	1				
31/01/23 22:00	18,06	1	1	1	1	1	1				
31/01/23 23:00	16,12	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 1/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	01/02/23 0:00	14,19	1	1			1				
	01/02/23 1:00	13,10	1	1			1				
	01/02/23 2:00	12,45	1	1			1				
	01/02/23 3:00	12,41	1	1			1				
	01/02/23 4:00	12,26	1	1			1				
	01/02/23 5:00	12,66	1	1			1				
	01/02/23 6:00	13,73	1	1			1				
	01/02/23 7:00	15,47	1	1			1				3
	01/02/23 8:00	14,03	1	1			1				4
	01/02/23 9:00	13,47	1	1	1		1				
	01/02/23 10:00	17,20	1	1	1		1				
	01/02/23 11:00	17,58	1	1	1		1				
	01/02/23 12:00	17,69	1	1	1		1				
	01/02/23 13:00	17,71	1	1	1		1				
	01/02/23 14:00	18,73	1	1	1	1	1				
	01/02/23 15:00	19,51	1	1	1	1	1				
	01/02/23 16:00	20,44	1	1	1	1	1				
	01/02/23 17:00	22,38	1	1	1	1	1				1
	01/02/23 18:00	23,27	1	1	1	1	1	1			1
	01/02/23 19:00	23,12	1	1	1	1	1	1			1
01/02/23 20:00	22,06	1	1	1	1	1	1			1	
01/02/23 21:00	20,55	1	1	1	1	1	1				
01/02/23 22:00	18,76	1	1	1	1	1	1				
01/02/23 23:00	16,63	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 2/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	02/02/23 0:00	15,06	1	1	1		1				
	02/02/23 1:00	13,62	1	1			1				
	02/02/23 2:00	13,19	1	1			1				
	02/02/23 3:00	12,79	1	1			1				
	02/02/23 4:00	12,60	1	1			1				
	02/02/23 5:00	12,99	1	1			1				
	02/02/23 6:00	14,20	1	1			1				
	02/02/23 7:00	14,79	1	1			1				
	02/02/23 8:00	14,85	1	1	1		1				
	02/02/23 9:00	15,23	1	1	1		1				
	02/02/23 10:00	15,31	1	1	1		1				
	02/02/23 11:00	15,98	1	1	1		1				
	02/02/23 12:00	16,06	1	1	1		1				
	02/02/23 13:00	16,13	1	1	1		1				
	02/02/23 14:00	16,14	1	1	1		1				
	02/02/23 15:00	16,52	1	1	1		1				
	02/02/23 16:00	17,11	1	1	1		1				
	02/02/23 17:00	18,11	1	1	1		1				
	02/02/23 18:00	20,50	1	1	1	1	1				
	02/02/23 19:00	21,29	1	1	1	1	1				
02/02/23 20:00	21,05	1	1	1	1	1					
02/02/23 21:00	19,79	1	1	1	1	1					
02/02/23 22:00	17,98	1	1	1	1	1					
02/02/23 23:00	16,00	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 3/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	03/02/23 0:00	14,24	1	1	1						
	03/02/23 1:00	13,00	1	1	1						
	03/02/23 2:00	12,31	1	1	1						
	03/02/23 3:00	11,86	1	1	1						
	03/02/23 4:00	11,51	1	1	1						
	03/02/23 5:00	12,43	1		1	1					
	03/02/23 6:00	13,43	1		1	1	1				
	03/02/23 7:00	14,77	1		1	1	1				
	03/02/23 8:00	14,93	1		1	1	1				1
	03/02/23 9:00	15,59	1		1	1	1				1
	03/02/23 10:00	15,97	1		1	1	1				1
	03/02/23 11:00	15,80	1		1	1	1				1
	03/02/23 12:00	15,13	1		1	1	1				
	03/02/23 13:00	15,81	1	1	1		1				
	03/02/23 14:00	16,39	1	1	1		1				
	03/02/23 15:00	17,09	1	1	1		1				
	03/02/23 16:00	17,97	1	1	1		1				
	03/02/23 17:00	19,42	1	1	1	1	1				
	03/02/23 18:00	21,40	1	1	1	1	1				
	03/02/23 19:00	21,77	1	1	1	1	1				
03/02/23 20:00	21,03	1	1	1	1	1					
03/02/23 21:00	19,87	1	1	1	1	1					
03/02/23 22:00	18,25	1	1	1	1	1					
03/02/23 23:00	16,33	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			4/2/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	04/02/23 0:00	14,50	1	1	1	1					
	04/02/23 1:00	13,22	1	1	1						
	04/02/23 2:00	12,63	1	1	1						
	04/02/23 3:00	12,50	1	1	1						
	04/02/23 4:00	12,20	1	1	1	1					
	04/02/23 5:00	12,75	1	1	1						
	04/02/23 6:00	13,76	1	1	1						
	04/02/23 7:00	13,84	1	1	1						
	04/02/23 8:00	14,40	1	1	1						4
	04/02/23 9:00	14,89	1	1	1		1				
	04/02/23 10:00	17,30	1	1	1	1	1				
	04/02/23 11:00	17,43	1	1	1		1				
	04/02/23 12:00	17,46	1	1	1		1				
	04/02/23 13:00	18,33	1	1	1		1				
	04/02/23 14:00	18,74	1	1	1	1	1				
	04/02/23 15:00	19,33	1	1	1	1	1	1			
	04/02/23 16:00	20,77	1	1	1	1	1	1			
	04/02/23 17:00	21,59	1	1	1	1	1	1			
	04/02/23 18:00	22,36	1	1	1	1	1	1			
	04/02/23 19:00	22,21	1	1	1	1	1	1			
04/02/23 20:00	20,86	1	1	1	1	1	1				
04/02/23 21:00	19,63	1	1	1	1	1	1				
04/02/23 22:00	17,71	1	1	1	1		1				
04/02/23 23:00	16,40	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 5/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	05/02/23 0:00	14,86	1	1	1						
	05/02/23 1:00	13,63	1	1	1						
	05/02/23 2:00	12,91	1	1	1						
	05/02/23 3:00	12,64	1	1	1						
	05/02/23 4:00	12,54	1	1	1						
	05/02/23 5:00	12,88	1	1	1						
	05/02/23 6:00	13,52	1	1	1						
	05/02/23 7:00	14,34	1	1	1						
	05/02/23 8:00	15,67	1	1	1		1				
	05/02/23 9:00	16,63	1	1	1		1				
	05/02/23 10:00	18,42	1	1	1		1				
	05/02/23 11:00	19,09	1	1	1		1				
	05/02/23 12:00	20,21	1	1	1		1				1
	05/02/23 13:00	21,26	1	1	1	1	1				
	05/02/23 14:00	22,19	1	1	1	1	1				
	05/02/23 15:00	21,59	1	1	1	1	1				
	05/02/23 16:00	21,54	1	1	1	1	1				
	05/02/23 17:00	21,86	1	1	1	1	1				
	05/02/23 18:00	23,66	1	1	1	1	1				1
	05/02/23 19:00	23,38	1	1	1	1	1				1
05/02/23 20:00	22,22	1	1	1	1	1					
05/02/23 21:00	21,37	1	1	1	1	1					
05/02/23 22:00	19,46	1	1	1	1	1					
05/02/23 23:00	17,60	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 6/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	06/02/23 0:00	15,91	1	1	1	1					
	06/02/23 1:00	14,64	1	1	1						
	06/02/23 2:00	13,99	1	1	1						
	06/02/23 3:00	13,62	1	1	1						
	06/02/23 4:00	13,41	1	1	1	1					
	06/02/23 5:00	13,57	1	1	1						
	06/02/23 6:00	14,75	1	1	1						
	06/02/23 7:00	16,45	1	1	1		1				
	06/02/23 8:00	19,13	1	1	1	1	1				
	06/02/23 9:00	21,92	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 10:00	22,02	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 11:00	22,18	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 12:00	22,46	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 13:00	22,55	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 14:00	22,68	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 15:00	22,70	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 16:00	22,98	1	1	1	1	1				1
	06/02/23 17:00	25,12	1	1	1	1	1				3
	06/02/23 18:00	25,86	1	1	1	1	1				4
06/02/23 19:00	25,56	1	1	1	1	1				4	
06/02/23 20:00	22,94	1	1	1	1	1				2	
06/02/23 21:00	21,16	1	1	1	1	1					
06/02/23 22:00	20,59	1	1	1	1	1					
06/02/23 23:00	18,30	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 7/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	07/02/23 0:00	16,37	1	1	1	1					
	07/02/23 1:00	14,93	1	1	1						
	07/02/23 2:00	14,37	1	1	1						
	07/02/23 3:00	13,96	1	1	1	1					
	07/02/23 4:00	14,03	1	1	1						
	07/02/23 5:00	14,56	1	1	1						
	07/02/23 6:00	15,65	1	1	1						
	07/02/23 7:00	17,61	1	1	1	1					
	07/02/23 8:00	19,72	1	1	1	1	1				
	07/02/23 9:00	20,73	1	1	1	1	1				
	07/02/23 10:00	23,21	1	1	1	1	1				2
	07/02/23 11:00	23,86	1	1	1	1	1				2
	07/02/23 12:00	24,39	1	1	1	1	1				3
	07/02/23 13:00	23,32	1	1	1	1	1	1			2
	07/02/23 14:00	23,29	1	1	1	1	1	1			2
	07/02/23 15:00	24,02	1	1	1	1	1	1			2
	07/02/23 16:00	25,23	1	1	1	1	1	1			3
	07/02/23 17:00	25,95	1	1	1	1	1	1			4
	07/02/23 18:00	27,20	1	1	1	1	1	1			5
	07/02/23 19:00	25,71	1	1	1	1	1	1			5
07/02/23 20:00	24,80	1	1	1	1	1	1			4	
07/02/23 21:00	20,83	1	1	1	1	1	1			1	
07/02/23 22:00	20,75	1	1	1	1	1	1				
07/02/23 23:00	19,72	1	1	1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	08/02/23 0:00	17,66	1	1	1		1				
	08/02/23 1:00	16,15	1	1	1		1				
	08/02/23 2:00	15,37	1	1	1		1				
	08/02/23 3:00	14,82	1	1	1		1				
	08/02/23 4:00	14,61	1	1	1						
	08/02/23 5:00	15,29	1	1	1						
	08/02/23 6:00	16,49	1	1	1	1					
	08/02/23 7:00	18,32	1	1	1	1	1				
	08/02/23 8:00	18,57	1	1	1	1	1	1			
	08/02/23 9:00	21,00	1	1	1	1	1				4
	08/02/23 10:00	21,01	1	1	1	1	1				1
	08/02/23 11:00	21,59	1	1	1	1	1				1
	08/02/23 12:00	22,55	1	1	1	1	1				3
	08/02/23 13:00	22,71	1	1	1	1	1	1			2
	08/02/23 14:00	23,18	1	1	1	1	1				2
	08/02/23 15:00	23,31	1	1	1	1	1				2
	08/02/23 16:00	24,86	1	1	1	1	1				3
	08/02/23 17:00	25,73	1	1	1	1	1				4
	08/02/23 18:00	27,30	1	1	1	1	1	1			6
	08/02/23 19:00	27,46	1	1	1	1	1	1			6
08/02/23 20:00	25,29	1	1	1	1	1				4	
08/02/23 21:00	23,78	1	1	1	1	1				3	
08/02/23 22:00	20,45	1	1	1	1	1					
08/02/23 23:00	19,93	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	09/02/23 0:00	17,58	1	1	1	1					
	09/02/23 1:00	15,87	1	1	1	1					
	09/02/23 2:00	15,05	1	1	1	1					
	09/02/23 3:00	14,58	1	1	1	1					
	09/02/23 4:00	14,33	1	1	1	1					
	09/02/23 5:00	14,95	1	1	1	1					
	09/02/23 6:00	16,41	1	1	1	1					
	09/02/23 7:00	18,35	1	1	1	1	1				
	09/02/23 8:00	19,65	1	1	1	1	1	1			
	09/02/23 9:00	21,31	1	1	1	1	1				
	09/02/23 10:00	22,30	1	1	1	1	1				1
	09/02/23 11:00	22,34	1	1	1	1	1				1
	09/02/23 12:00	22,49	1	1	1	1	1				1
	09/02/23 13:00	22,66	1	1	1	1	1	1			1
	09/02/23 14:00	23,42	1	1	1	1	1				1
	09/02/23 15:00	24,00	1	1	1	1	1				2
	09/02/23 16:00	24,08	1	1	1	1	1				2
	09/02/23 17:00	25,22	1	1	1	1	1	1			3
	09/02/23 18:00	26,55	1	1	1	1	1	1			4
	09/02/23 19:00	25,81	1	1	1	1	1			1	3
09/02/23 20:00	25,34	1	1	1	1				1	1	
09/02/23 21:00	24,26	1	1	1	1				1		
09/02/23 22:00	21,84	1	1	1	1				1		
09/02/23 23:00	19,52	1	1	1	1				1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	10/02/23 0:00	17,46	1	1	1	1			1		
	10/02/23 1:00	15,83	1	1	1	1					
	10/02/23 2:00	14,99	1	1	1	1			1		
	10/02/23 3:00	14,25	1	1	1				1		
	10/02/23 4:00	14,17	1	1	1				1		
	10/02/23 5:00	14,59	1	1	1				1		
	10/02/23 6:00	15,76	1	1	1				1		
	10/02/23 7:00	17,68	1	1	1				1		
	10/02/23 8:00	18,95	1	1	1				1		
	10/02/23 9:00	20,31	1	1	1				1		
	10/02/23 10:00	20,59	1	1	1				1		
	10/02/23 11:00	20,87	1	1	1				1		
	10/02/23 12:00	20,45	1	1	1				1		
	10/02/23 13:00	19,94	1	1	1				1		
	10/02/23 14:00	20,13	1	1	1				1		
	10/02/23 15:00	21,30	1	1	1				1		
	10/02/23 16:00	22,20	1	1	1				1		
	10/02/23 17:00	23,57	1	1	1		1		1		
	10/02/23 18:00	25,24	1	1	1		1		1		
10/02/23 19:00	25,30	1	1	1		1		1			
10/02/23 20:00	24,24	1	1	1		1		1			
10/02/23 21:00	22,55	1	1	1		1		1			
10/02/23 22:00	20,46	1	1	1		1		1			
10/02/23 23:00	18,68	1	1	1		1		1			

Παρατηρήσεις:

1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			11/2/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	11/02/23 0:00	16,65	1	1	1		1				
	11/02/23 1:00	15,38	1	1	1		1				
	11/02/23 2:00	14,51	1	1	1		1				
	11/02/23 3:00	14,14	1	1	1		1				
	11/02/23 4:00	13,90	1	1	1		1				
	11/02/23 5:00	14,28	1	1	1		1				
	11/02/23 6:00	15,26	1	1	1		1				
	11/02/23 7:00	16,17	1	1	1		1				
	11/02/23 8:00	17,81	1	1	1		1				
	11/02/23 9:00	19,93	1	1	1				1		
	11/02/23 10:00	20,50	1	1	1				1		
	11/02/23 11:00	20,60	1	1	1				1		
	11/02/23 12:00	21,17	1	1	1				1		
	11/02/23 13:00	21,34	1	1	1				1		
	11/02/23 14:00	20,98	1	1	1				1		
	11/02/23 15:00	22,18	1	1	1				1		
	11/02/23 16:00	23,47	1	1	1		1		1		
	11/02/23 17:00	23,74	1	1	1		1		1		
	11/02/23 18:00	25,21	1	1	1		1		1		
	11/02/23 19:00	25,09	1	1	1		1		1		
11/02/23 20:00	24,18	1	1	1		1		1			
11/02/23 21:00	22,72	1	1	1		1		1			
11/02/23 22:00	20,79	1	1	1		1		1			
11/02/23 23:00	18,82	1		1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 12/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	12/02/23 0:00	17,14	1		1		1		1		
	12/02/23 1:00	15,44	1		1		1		1		
	12/02/23 2:00	14,64	1		1		1		1		
	12/02/23 3:00	14,19	1		1		1		1		
	12/02/23 4:00	13,92	1		1		1		1		
	12/02/23 5:00	14,14	1		1		1		1		
	12/02/23 6:00	14,67	1		1		1		1		
	12/02/23 7:00	15,40	1		1		1		1		
	12/02/23 8:00	16,23	1		1		1		1		
	12/02/23 9:00	17,30	1		1		1		1		
	12/02/23 10:00	18,46	1		1		1		1		
	12/02/23 11:00	19,13	1		1		1		1		
	12/02/23 12:00	19,90	1		1		1		1		
	12/02/23 13:00	20,33	1		1		1		1		
	12/02/23 14:00	20,40	1		1		1		1		
	12/02/23 15:00	20,38	1		1		1		1		
	12/02/23 16:00	21,14	1		1		1		1		
	12/02/23 17:00	21,82	1	1	1		1		1		
	12/02/23 18:00	23,25	1	1	1		1		1		
	12/02/23 19:00	23,91	1	1	1		1		1		
12/02/23 20:00	23,71	1	1	1		1		1			
12/02/23 21:00	22,47	1	1	1		1		1			
12/02/23 22:00	20,22	1	1	1		1		1			
12/02/23 23:00	18,42	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		13/2/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	13/02/23 0:00	16,29	1	1	1		1				
	13/02/23 1:00	14,79	1	1	1		1				
	13/02/23 2:00	14,14	1	1	1		1				
	13/02/23 3:00	13,85	1	1	1		1				
	13/02/23 4:00	13,31	1	1	1		1				
	13/02/23 5:00	13,96	1	1	1		1				
	13/02/23 6:00	15,27	1	1	1		1				
	13/02/23 7:00	17,15	1	1	1		1				
	13/02/23 8:00	18,90	1	1	1		1				1
	13/02/23 9:00	19,73	1	1	1		1				2
	13/02/23 10:00	19,75	1	1	1		1				2
	13/02/23 11:00	19,94	1	1	1		1				2
	13/02/23 12:00	19,43	1	1	1		1				2
	13/02/23 13:00	19,58	1	1	1		1				2
	13/02/23 14:00	19,51	1	1	1		1		1		
	13/02/23 15:00	20,40	1	1	1		1		1		
	13/02/23 16:00	21,76	1	1	1		1		1		
	13/02/23 17:00	22,47	1	1	1		1		1		
	13/02/23 18:00	24,18	1	1	1		1		1		
	13/02/23 19:00	24,91	1	1	1		1		1		
13/02/23 20:00	24,44	1	1	1		1		1			
13/02/23 21:00	22,85	1	1	1		1		1			
13/02/23 22:00	20,54	1	1	1		1		1			
13/02/23 23:00	18,25	1	1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 3 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη					14/2/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	14/02/23 0:00	16,09	1		1				1			
	14/02/23 1:00	14,65	1		1				1			
	14/02/23 2:00	13,98	1		1				1			
	14/02/23 3:00	13,56	1		1				1			
	14/02/23 4:00	13,38	1		1				1			
	14/02/23 5:00	13,96	1		1				1			
	14/02/23 6:00	15,28	1		1				1			
	14/02/23 7:00	15,22	1		1				1			
	14/02/23 8:00	17,03	1		1		1		1			
	14/02/23 9:00	18,15	1		1		1		1			
	14/02/23 10:00	18,29	1		1		1		1			
	14/02/23 11:00	18,27	1		1		1		1			
	14/02/23 12:00	18,07	1		1		1		1			
	14/02/23 13:00	17,79	1		1		1		1			
	14/02/23 14:00	17,88	1		1		1		1			
	14/02/23 15:00	18,55	1		1		1		1			
	14/02/23 16:00	19,28	1		1		1		1			
	14/02/23 17:00	22,06	1		1		1		1		2	
	14/02/23 18:00	23,94	1		1		1		1		3	
	14/02/23 19:00	24,03	1		1		1		1		3	
14/02/23 20:00	23,45	1		1		1		1		3		
14/02/23 21:00	20,23	1		1		1		1				
14/02/23 22:00	19,80	1		1		1		1				
14/02/23 23:00	17,97	1		1				1				
Παρατηρήσεις:												
1) 3 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	15/02/23 0:00	16,02	1		1				1		
	15/02/23 1:00	14,66	1		1				1		
	15/02/23 2:00	14,03	1		1				1		
	15/02/23 3:00	13,60	1		1				1		
	15/02/23 4:00	13,50	1		1				1		
	15/02/23 5:00	13,81	1		1				1		
	15/02/23 6:00	14,86	1		1				1		
	15/02/23 7:00	16,15	1		1				1		
	15/02/23 8:00	17,95	1		1				1		
	15/02/23 9:00	19,34	1		1		1		1		
	15/02/23 10:00	19,86	1		1		1		1		
	15/02/23 11:00	19,89	1		1		1		1		
	15/02/23 12:00	19,94	1		1		1		1		
	15/02/23 13:00	20,14	1		1		1		1		
	15/02/23 14:00	20,45	1		1		1		1		1
	15/02/23 15:00	20,68	1		1		1		1		1
	15/02/23 16:00	21,28	1		1		1		1		
	15/02/23 17:00	23,34	1		1		1		1		2
	15/02/23 18:00	25,05	1		1		1		1		3
	15/02/23 19:00	25,26	1		1		1		1		3
15/02/23 20:00	23,50	1		1		1		1		2	
15/02/23 21:00	21,51	1		1		1		1			
15/02/23 22:00	20,54	1		1		1		1			
15/02/23 23:00	18,21	1		1				1			
Παρατηρήσεις:											
1) 3 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	16/02/23 0:00	16,24	1		1				1		
	16/02/23 1:00	14,93	1		1				1		
	16/02/23 2:00	14,13	1		1				1		
	16/02/23 3:00	13,68	1		1				1		
	16/02/23 4:00	13,78	1		1				1		
	16/02/23 5:00	14,44	1		1				1		
	16/02/23 6:00	15,34	1		1				1		
	16/02/23 7:00	16,92	1		1				1		
	16/02/23 8:00	17,09	1		1		1		1		
	16/02/23 9:00	17,60	1		1		1		1		
	16/02/23 10:00	17,94	1		1		1		1		
	16/02/23 11:00	17,98	1		1		1		1		
	16/02/23 12:00	18,60	1		1		1		1		1
	16/02/23 13:00	17,30	1		1		1		1		1
	16/02/23 14:00	17,10	1		1		1		1		
	16/02/23 15:00	17,57	1		1		1		1		
	16/02/23 16:00	18,39	1		1		1		1		
	16/02/23 17:00	19,52	1		1		1		1		
	16/02/23 18:00	22,85	1		1		1		1		1
	16/02/23 19:00	22,92	1		1		1		1		1
16/02/23 20:00	21,58	1		1		1		1			
16/02/23 21:00	21,00	1		1		1		1			
16/02/23 22:00	19,53	1		1		1		1			
16/02/23 23:00	17,78	1		1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 17/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	17/02/23 0:00	16,16	1				1		1		
	17/02/23 1:00	14,79	1				1		1		
	17/02/23 2:00	13,96	1				1		1		
	17/02/23 3:00	13,41	1				1		1		
	17/02/23 4:00	13,17	1				1		1		
	17/02/23 5:00	13,71	1				1		1		
	17/02/23 6:00	14,71	1				1		1		
	17/02/23 7:00	15,93	1				1		1		
	17/02/23 8:00	15,63	1	1					1		
	17/02/23 9:00	15,86	1	1					1		
	17/02/23 10:00	15,83	1	1					1		
	17/02/23 11:00	15,19	1	1					1		
	17/02/23 12:00	13,70	1	1					1		1
	17/02/23 13:00	16,14	1	1					1		1
	17/02/23 14:00	17,44	1	1					1		1
	17/02/23 15:00	18,23	1	1					1		1
	17/02/23 16:00	18,54	1	1					1		
	17/02/23 17:00	19,36	1	1					1		
	17/02/23 18:00	21,60	1	1			1		1		
17/02/23 19:00	22,56	1	1			1		1			
17/02/23 20:00	21,92	1	1			1		1			
17/02/23 21:00	20,71	1	1			1		1			
17/02/23 22:00	18,85	1	1			1		1			
17/02/23 23:00	16,75	1	1			1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη του Α/Σ Νο30 οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.											
2) 2 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 18/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	18/02/23 0:00	15,19	1				1		1		
	18/02/23 1:00	14,11	1				1		1		
	18/02/23 2:00	13,39	1				1		1		
	18/02/23 3:00	12,93	1				1		1		
	18/02/23 4:00	12,77	1				1		1		
	18/02/23 5:00	12,89	1				1		1		
	18/02/23 6:00	13,56	1				1		1		
	18/02/23 7:00	13,95	1				1		1		
	18/02/23 8:00	13,47	1				1		1		
	18/02/23 9:00	14,82	1				1		1		1
	18/02/23 10:00	15,05	1	1			1		1		1
	18/02/23 11:00	16,29	1	1			1		1		1
	18/02/23 12:00	16,18	1	1			1		1		1
	18/02/23 13:00	16,21	1	1			1		1		1
	18/02/23 14:00	16,17	1	1			1		1		1
	18/02/23 15:00	15,71	1	1			1		1		
	18/02/23 16:00	16,38	1	1			1		1		
	18/02/23 17:00	17,47	1	1			1		1		
	18/02/23 18:00	19,79	1	1			1		1		
	18/02/23 19:00	20,66	1	1			1		1		
18/02/23 20:00	20,43	1	1			1		1			
18/02/23 21:00	19,26	1	1			1		1			
18/02/23 22:00	17,85	1	1			1		1			
18/02/23 23:00	16,35	1	1			1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη του Α/Σ Νο30 οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.											
2) 2 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 19/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	19/02/23 0:00	15,15	1				1		1		
	19/02/23 1:00	13,97	1				1		1		
	19/02/23 2:00	13,14	1				1		1		
	19/02/23 3:00	12,54	1				1		1		
	19/02/23 4:00	12,45	1				1		1		
	19/02/23 5:00	12,71	1				1		1		
	19/02/23 6:00	12,98	1				1		1		
	19/02/23 7:00	13,03	1				1		1		
	19/02/23 8:00	13,19	1				1		1		
	19/02/23 9:00	15,30	1				1		1		3
	19/02/23 10:00	15,94	1				1		1		
	19/02/23 11:00	16,52	1				1		1		
	19/02/23 12:00	16,95	1		1		1		1		
	19/02/23 13:00	17,34	1		1		1		1		
	19/02/23 14:00	16,71	1		1		1		1		
	19/02/23 15:00	16,64	1		1		1		1		
	19/02/23 16:00	17,36	1		1		1		1		
	19/02/23 17:00	17,85	1		1		1		1		
	19/02/23 18:00	19,43	1		1		1		1		
	19/02/23 19:00	20,47	1		1		1		1		
19/02/23 20:00	20,07	1		1		1		1			
19/02/23 21:00	19,06	1		1		1		1			
19/02/23 22:00	17,52	1		1		1		1			
19/02/23 23:00	15,85	1		1		1		1			

Παρατηρήσεις:

1) Η ένταξη του Α/Σ Νο30 οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.

2) 2 εκ των 16 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		20/2/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	20/02/23 0:00	13,02	1		1		1		1		
	20/02/23 1:00	12,83	1		1		1		1		
	20/02/23 2:00	11,95	1		1		1		1		
	20/02/23 3:00	11,80	1		1		1				
	20/02/23 4:00	11,73	1		1		1				
	20/02/23 5:00	12,16	1		1		1				
	20/02/23 6:00	13,75	1		1		1				2
	20/02/23 7:00	14,67	1	1	1		1				
	20/02/23 8:00	15,40	1	1	1		1				
	20/02/23 9:00	16,00	1	1	1		1				
	20/02/23 10:00	16,04	1	1	1		1				
	20/02/23 11:00	16,11	1	1	1		1				
	20/02/23 12:00	15,76	1	1	1		1				
	20/02/23 13:00	15,60	1	1	1		1				
	20/02/23 14:00	15,89	1	1	1		1				
	20/02/23 15:00	16,19	1	1	1		1				
	20/02/23 16:00	16,98	1	1	1		1				
	20/02/23 17:00	17,59	1	1	1		1				
	20/02/23 18:00	20,12	1	1	1		1				2
	20/02/23 19:00	20,39	1	1	1		1				2
20/02/23 20:00	19,92	1	1	1		1				2	
20/02/23 21:00	18,56	1	1	1		1				1	
20/02/23 22:00	17,06	1	1	1		1					
20/02/23 23:00	15,38	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) Η ένταξη του Α/Σ Νο30 οφείλεται σε εργασίες συντήρησης στον ΑΣΠ.											
2) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 21/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	21/02/23 0:00	11,31	1	1	1		1				
	21/02/23 1:00	12,45	1	1	1		1				
	21/02/23 2:00	11,95	1	1	1		1				
	21/02/23 3:00	11,80	1		1		1				
	21/02/23 4:00	11,73	1		1		1				
	21/02/23 5:00	12,16	1		1		1				
	21/02/23 6:00	12,15	1		1		1				
	21/02/23 7:00	13,67	1	1	1		1				
	21/02/23 8:00	15,40	1	1	1		1				
	21/02/23 9:00	16,00	1	1	1		1				
	21/02/23 10:00	16,04	1	1	1		1				
	21/02/23 11:00	16,11	1	1	1		1				
	21/02/23 12:00	15,76	1	1	1		1				
	21/02/23 13:00	15,60	1	1	1		1				
	21/02/23 14:00	15,89	1	1	1		1				
	21/02/23 15:00	16,19	1	1	1		1				
	21/02/23 16:00	16,98	1	1	1		1				
	21/02/23 17:00	17,59	1	1	1		1				
	21/02/23 18:00	19,12	1	1	1		1				1
	21/02/23 19:00	19,39	1	1	1		1				1
21/02/23 20:00	18,92	1	1	1		1				1	
21/02/23 21:00	17,56	1	1	1		1					
21/02/23 22:00	17,06	1	1	1		1					
21/02/23 23:00	15,38	1	1	1		1					
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	22/02/23 0:00	13,61	1	1		1					
	22/02/23 1:00	12,48	1	1		1					
	22/02/23 2:00	11,82	1	1		1					
	22/02/23 3:00	11,51	1	1		1					
	22/02/23 4:00	11,41	1	1		1					
	22/02/23 5:00	11,90	1	1		1					
	22/02/23 6:00	12,86	1	1		1					
	22/02/23 7:00	13,97	1	1		1					
	22/02/23 8:00	14,77	1	1		1					
	22/02/23 9:00	15,31	1	1		1					
	22/02/23 10:00	15,73	1	1		1					
	22/02/23 11:00	15,90	1	1		1					
	22/02/23 12:00	15,71	1	1		1					
	22/02/23 13:00	15,46	1	1		1					
	22/02/23 14:00	15,61	1	1		1					
	22/02/23 15:00	15,82	1	1		1					
	22/02/23 16:00	16,07	1	1		1	1				
	22/02/23 17:00	16,91	1	1		1	1				
	22/02/23 18:00	19,49	1	1		1	1	1			1
	22/02/23 19:00	19,81	1	1		1	1	1			1
22/02/23 20:00	19,75	1	1		1	1	1			1	
22/02/23 21:00	18,02	1	1		1	1	1				
22/02/23 22:00	16,71	1	1		1	1	1				
22/02/23 23:00	15,13	1	1		1	1	1				

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	23/02/23 0:00	13,71	1	1		1					
	23/02/23 1:00	12,46	1	1		1					
	23/02/23 2:00	12,00	1	1		1					
	23/02/23 3:00	11,67	1	1		1					
	23/02/23 4:00	11,46	1	1		1					
	23/02/23 5:00	11,70	1	1		1					
	23/02/23 6:00	12,65	1	1		1					
	23/02/23 7:00	13,93	1	1		1					
	23/02/23 8:00	14,77	1	1		1					
	23/02/23 9:00	15,44	1	1		1					
	23/02/23 10:00	17,78	1	1		1					4
	23/02/23 11:00	15,75	1			1	1				4
	23/02/23 12:00	15,78	1			1	1				4
	23/02/23 13:00	15,85	1			1	1				4
	23/02/23 14:00	14,26	1	1		1	1				
	23/02/23 15:00	15,80	1	1		1	1				
	23/02/23 16:00	15,97	1	1		1	1				
	23/02/23 17:00	16,45	1	1		1	1				
	23/02/23 18:00	19,30	1	1		1	1				1
	23/02/23 19:00	19,65	1	1		1	1				1
23/02/23 20:00	19,08	1	1		1	1				1	
23/02/23 21:00	17,68	1	1		1	1					
23/02/23 22:00	16,62	1	1		1	1					
23/02/23 23:00	14,72	1	1		1						

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	24/02/23 0:00	13,22	1	1		1					
	24/02/23 1:00	12,20	1	1		1					
	24/02/23 2:00	11,83	1	1		1					
	24/02/23 3:00	11,58	1	1		1					
	24/02/23 4:00	11,29	1	1		1					
	24/02/23 5:00	11,74	1	1		1					
	24/02/23 6:00	12,93	1	1		1					
	24/02/23 7:00	13,86	1	1		1					
	24/02/23 8:00	13,84		1		1	1				2
	24/02/23 9:00	14,71		1		1	1				3
	24/02/23 10:00	14,51		1		1	1				3
	24/02/23 11:00	14,03		1		1	1				3
	24/02/23 12:00	13,11		1		1	1				2
	24/02/23 13:00	15,09	1	1		1	1				
	24/02/23 14:00	14,44	1	1		1	1				
	24/02/23 15:00	15,79	1	1		1	1				
	24/02/23 16:00	15,93	1	1		1	1				
	24/02/23 17:00	16,43	1	1		1	1				
	24/02/23 18:00	18,87	1	1		1	1	1			1
	24/02/23 19:00	19,42	1	1		1	1	1			1
24/02/23 20:00	18,79	1	1		1	1	1			1	
24/02/23 21:00	17,95	1	1		1	1	1				
24/02/23 22:00	16,39	1	1		1	1	1				
24/02/23 23:00	15,04	1	1		1	1	1				

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		25/2/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	25/02/23 0:00	13,77	1	1			1				
	25/02/23 1:00	12,46	1	1			1				
	25/02/23 2:00	11,84	1	1			1				
	25/02/23 3:00	11,28	1	1			1				
	25/02/23 4:00	11,08	1	1			1				
	25/02/23 5:00	11,57	1	1			1				
	25/02/23 6:00	10,20	1	1			1				
	25/02/23 7:00	10,25	1	1			1				
	25/02/23 8:00	13,94	1	1			1				
	25/02/23 9:00	14,92	1	1			1				
	25/02/23 10:00	15,37	1	1			1				
	25/02/23 11:00	15,24	1	1		1	1				
	25/02/23 12:00	15,16	1	1		1	1				
	25/02/23 13:00	15,47	1	1		1	1				
	25/02/23 14:00	15,18	1	1		1	1				
	25/02/23 15:00	15,10	1	1		1	1				
	25/02/23 16:00	15,42	1	1		1	1				
	25/02/23 17:00	15,57	1	1		1	1				
	25/02/23 18:00	17,39	1	1		1	1	1			
	25/02/23 19:00	18,36	1	1		1	1				
25/02/23 20:00	18,02	1	1		1	1					
25/02/23 21:00	17,02	1	1		1	1					
25/02/23 22:00	15,89	1	1		1	1					
25/02/23 23:00	14,70	1	1			1					
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. 2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 26/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	26/02/23 0:00	13,55	1	1			1				
	26/02/23 1:00	12,50	1	1			1				
	26/02/23 2:00	11,91	1	1			1				
	26/02/23 3:00	11,44	1	1			1				
	26/02/23 4:00	11,28	1	1			1				
	26/02/23 5:00	11,46	1	1			1				
	26/02/23 6:00	11,81	1	1			1				
	26/02/23 7:00	12,08	1	1			1				
	26/02/23 8:00	12,78	1	1			1				
	26/02/23 9:00	13,86	1	1			1				
	26/02/23 10:00	14,58	1	1			1				
	26/02/23 11:00	16,28	1	1			1				1
	26/02/23 12:00	15,97	1	1			1				1
	26/02/23 13:00	15,74	1	1			1				1
	26/02/23 14:00	14,78	1	1			1				1
	26/02/23 15:00	14,68	1	1			1				
	26/02/23 16:00	15,73	1	1		1	1				
	26/02/23 17:00	16,89	1	1		1	1				
	26/02/23 18:00	18,10	1	1	1	1	1				
	26/02/23 19:00	18,18	1	1		1	1				
26/02/23 20:00	17,93	1	1		1	1					
26/02/23 21:00	17,05	1	1		1	1					
26/02/23 22:00	15,88	1	1		1	1					
26/02/23 23:00	14,69	1	1			1					
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 27/2/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	27/02/23 0:00	13,55	1	1			1				
	27/02/23 1:00	12,30	1	1			1				
	27/02/23 2:00	11,87	1	1			1				
	27/02/23 3:00	11,44	1	1			1				
	27/02/23 4:00	11,44	1	1			1				
	27/02/23 5:00	11,57	1	1			1				
	27/02/23 6:00	11,95	1	1			1				
	27/02/23 7:00	12,32	1	1			1				
	27/02/23 8:00	13,68	1	1			1				
	27/02/23 9:00	14,85	1	1			1				
	27/02/23 10:00	15,77	1	1		1	1				
	27/02/23 11:00	15,96	1	1		1	1				
	27/02/23 12:00	15,81	1	1		1	1				
	27/02/23 13:00	15,20	1	1		1	1				
	27/02/23 14:00	13,92	1	1		1	1				
	27/02/23 15:00	13,78	1	1		1	1				
	27/02/23 16:00	14,50	1	1		1	1				
	27/02/23 17:00	15,25	1	1		1	1				
	27/02/23 18:00	16,87	1	1		1	1				
	27/02/23 19:00	17,62	1	1		1	1				
27/02/23 20:00	17,36	1	1		1	1					
27/02/23 21:00	16,30	1	1		1	1					
27/02/23 22:00	15,09	1	1		1	1					
27/02/23 23:00	13,83	1	1			1					

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 28/2/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	28/02/23 0:00	12,44	1	1			1				
	28/02/23 1:00	11,60	1	1			1				
	28/02/23 2:00	11,32	1	1			1				
	28/02/23 3:00	11,14	1	1			1				
	28/02/23 4:00	11,19	1	1			1				
	28/02/23 5:00	11,30	1	1			1				
	28/02/23 6:00	12,17	1	1			1				
	28/02/23 7:00	13,41	1	1			1				2
	28/02/23 8:00	13,67	1	1		1	1				
	28/02/23 9:00	16,08	1	1		1	1				
	28/02/23 10:00	16,82	1	1		1	1				
	28/02/23 11:00	17,39	1	1		1	1				
	28/02/23 12:00	17,64	1	1		1	1				
	28/02/23 13:00	17,90	1	1		1	1				
	28/02/23 14:00	18,23	1	1		1	1				
	28/02/23 15:00	18,09	1	1		1	1				
	28/02/23 16:00	18,13	1	1		1	1				
	28/02/23 17:00	18,62	1	1		1	1				
	28/02/23 18:00	20,74	1	1		1	1				2
	28/02/23 19:00	20,15	1	1		1	1				2
28/02/23 20:00	18,70	1	1		1	1				1	
28/02/23 21:00	17,57	1	1		1	1					
28/02/23 22:00	16,50	1	1		1	1					
28/02/23 23:00	14,97	1	1		1	1					
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. 2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	01/03/23 0:00	13,43	1	1			1				
	01/03/23 1:00	12,38	1	1			1				
	01/03/23 2:00	11,93	1	1			1				
	01/03/23 3:00	11,48	1	1			1				
	01/03/23 4:00	11,27	1	1			1				
	01/03/23 5:00	11,81	1	1			1				
	01/03/23 6:00	12,53	1	1			1				
	01/03/23 7:00	13,72	1	1			1				
	01/03/23 8:00	14,79	1	1			1				
	01/03/23 9:00	15,62	1	1	1		1				
	01/03/23 10:00	15,86	1	1	1		1				
	01/03/23 11:00	15,93	1	1	1	1					
	01/03/23 12:00	16,08	1	1	1	1					
	01/03/23 13:00	16,00	1	1	1	1					
	01/03/23 14:00	15,95	1	1	1	1					
	01/03/23 15:00	15,80	1	1	1	1					
	01/03/23 16:00	16,17	1	1	1	1					
	01/03/23 17:00	16,70	1	1	1	1					
	01/03/23 18:00	19,37	1	1	1	1					1
	01/03/23 19:00	19,83	1	1	1	1					1
01/03/23 20:00	19,56	1	1	1	1					1	
01/03/23 21:00	17,73	1	1	1	1						
01/03/23 22:00	16,36	1	1	1	1						
01/03/23 23:00	14,82	1	1	1	1						

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	02/03/23 0:00	13,44	1	1	1						
	02/03/23 1:00	12,37	1	1	1						
	02/03/23 2:00	11,80	1	1	1						
	02/03/23 3:00	11,55	1	1	1						
	02/03/23 4:00	11,27	1	1	1						
	02/03/23 5:00	11,62	1	1	1						
	02/03/23 6:00	12,62	1	1	1						
	02/03/23 7:00	13,89	1	1	1						
	02/03/23 8:00	14,56	1	1	1						
	02/03/23 9:00	15,22	1	1	1						
	02/03/23 10:00	15,40	1	1	1	1					
	02/03/23 11:00	15,91	1	1	1	1					
	02/03/23 12:00	15,98	1	1	1	1					
	02/03/23 13:00	16,02	1	1	1	1	1				
	02/03/23 14:00	16,31	1	1	1	1	1				
	02/03/23 15:00	16,96	1	1	1	1	1				
	02/03/23 16:00	17,38	1	1	1	1	1				
	02/03/23 17:00	17,35	1	1	1	1	1				
	02/03/23 18:00	19,51	1	1	1	1	1				1
02/03/23 19:00	20,16	1	1	1	1	1				1	
02/03/23 20:00	19,89	1	1	1	1	1				1	
02/03/23 21:00	18,10	1	1	1	1	1					
02/03/23 22:00	16,43	1	1	1	1	1					
02/03/23 23:00	14,89	1	1	1	1	1					
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. 2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 3/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	03/03/23 0:00	13,70	1	1	1	1					
	03/03/23 1:00	12,16	1		1	1					
	03/03/23 2:00	12,01	1		1	1					
	03/03/23 3:00	11,82	1		1	1					
	03/03/23 4:00	11,59	1		1	1					
	03/03/23 5:00	12,01	1		1	1					
	03/03/23 6:00	15,82	1		1	1					4
	03/03/23 7:00	15,03	1		1	1					4
	03/03/23 8:00	15,92	1		1	1					4
	03/03/23 9:00	16,08	1		1	1					4
	03/03/23 10:00	15,58	1		1	1					4
	03/03/23 11:00	14,13	1		1	1					4
	03/03/23 12:00	13,86	1	1	1	1					
	03/03/23 13:00	15,30	1	1	1	1					
	03/03/23 14:00	15,66	1	1	1	1					
	03/03/23 15:00	15,71	1	1	1	1					
	03/03/23 16:00	15,99	1	1	1	1					
	03/03/23 17:00	17,02	1	1	1	1					
	03/03/23 18:00	18,59	1	1	1	1	1				
	03/03/23 19:00	18,65	1	1	1	1	1				
03/03/23 20:00	18,89	1	1	1	1	1					
03/03/23 21:00	18,13	1	1	1	1	1					
03/03/23 22:00	16,85	1	1	1	1	1					
03/03/23 23:00	15,09	1	1	1	1	1					

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 4/3/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	04/03/23 0:00	13,86	1	1	1						
	04/03/23 1:00	12,70	1	1	1						
	04/03/23 2:00	12,18	1	1	1						
	04/03/23 3:00	11,77	1	1	1						
	04/03/23 4:00	11,73	1	1	1						
	04/03/23 5:00	12,08	1	1	1						
	04/03/23 6:00	12,41	1	1	1						
	04/03/23 7:00	13,05	1	1	1						
	04/03/23 8:00	16,28	1	1	1	1					4
	04/03/23 9:00	16,23	1	1	1	1					4
	04/03/23 10:00	16,28	1	1	1	1					
	04/03/23 11:00	18,28	1	1	1	1					
	04/03/23 12:00	21,47	1	1	1	1					4
	04/03/23 13:00	21,62	1	1	1	1					4
	04/03/23 14:00	21,56	1	1	1	1					4
	04/03/23 15:00	22,18	1	1	1	1					4
	04/03/23 16:00	23,05	1	1	1	1					4
	04/03/23 17:00	22,59	1	1	1	1					4
	04/03/23 18:00	22,34	1	1	1	1					4
	04/03/23 19:00	22,09	1	1	1	1					4
04/03/23 20:00	21,67	1	1	1	1					4	
04/03/23 21:00	21,43	1	1	1	1					4	
04/03/23 22:00	17,50	1	1	1	1						
04/03/23 23:00	16,26	1	1	1	1						

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 5/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	05/03/23 0:00	14,77	1	1	1						
	05/03/23 1:00	13,49	1	1	1						
	05/03/23 2:00	12,78	1	1	1						
	05/03/23 3:00	12,37	1	1	1						
	05/03/23 4:00	12,20	1	1	1						
	05/03/23 5:00	12,41	1	1	1						
	05/03/23 6:00	12,97	1	1	1						
	05/03/23 7:00	13,38	1	1	1						
	05/03/23 8:00	14,65	1	1	1						
	05/03/23 9:00	15,70	1	1	1	1					
	05/03/23 10:00	16,77	1	1	1	1					
	05/03/23 11:00	16,88	1	1	1	1			1		
	05/03/23 12:00	17,01	1	1	1				1		
	05/03/23 13:00	16,97	1	1	1	1			1		
	05/03/23 14:00	16,37	1	1	1				1		
	05/03/23 15:00	16,05	1	1	1				1		
	05/03/23 16:00	15,75	1	1	1				1		
	05/03/23 17:00	16,25	1	1	1				1		
	05/03/23 18:00	19,89	1	1	1	1					1
	05/03/23 19:00	20,32	1	1	1	1					1
05/03/23 20:00	19,98	1	1	1	1					1	
05/03/23 21:00	19,12	1	1	1	1					1	
05/03/23 22:00	17,21	1	1	1	1						
05/03/23 23:00	15,89	1	1	1	1						
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
2) Ολίσθηση εργασιών συντήρησης της μονάδας G1.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 6/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	06/03/23 0:00	14,30	1	1	1	1					
	06/03/23 1:00	12,93	1	1	1	1					
	06/03/23 2:00	12,42		1	1	1					
	06/03/23 3:00	11,88		1	1	1					
	06/03/23 4:00	11,75		1	1	1					
	06/03/23 5:00	12,00		1	1	1					
	06/03/23 6:00	12,96		1	1	1			1		
	06/03/23 7:00	14,25		1	1	1			1		
	06/03/23 8:00	15,06		1	1	1			1		
	06/03/23 9:00	15,38		1	1	1			1		
	06/03/23 10:00	15,83		1	1	1			1		
	06/03/23 11:00	16,09		1	1	1			1		
	06/03/23 12:00	15,92		1	1	1			1		
	06/03/23 13:00	15,80		1	1	1			1		
	06/03/23 14:00	15,41		1	1	1			1		
	06/03/23 15:00	16,16		1	1	1			1		
	06/03/23 16:00	16,13		1	1	1			1		
	06/03/23 17:00	16,55		1	1	1			1		
	06/03/23 18:00	18,72		1	1	1			1		
	06/03/23 19:00	20,02		1	1	1	1		1		
06/03/23 20:00	20,10		1	1	1	1		1			
06/03/23 21:00	19,20		1	1	1	1		1			
06/03/23 22:00	17,37		1	1	1	1		1			
06/03/23 23:00	15,97		1		1	1		1			

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

2) Μη διαθεσιμότητα της μονάδας G1, λόγω εργασιών συντήρησης, κατόπιν συμπληρωμένων ωρών λειτουργίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 7/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	07/03/23 0:00	14,15		1		1	1		1		
	07/03/23 1:00	13,77		1		1	1		1		1
	07/03/23 2:00	12,00		1		1	1				
	07/03/23 3:00	12,07		1		1	1				
	07/03/23 4:00	12,10		1		1	1				
	07/03/23 5:00	12,33		1		1	1				
	07/03/23 6:00	12,97		1		1	1		1		
	07/03/23 7:00	14,51		1		1	1		1		
	07/03/23 8:00	15,38		1		1	1		1		
	07/03/23 9:00	16,43		1		1	1		1		
	07/03/23 10:00	16,75		1		1	1		1		
	07/03/23 11:00	16,84		1		1	1		1		
	07/03/23 12:00	16,53		1		1	1		1		
	07/03/23 13:00	16,09		1		1	1		1		
	07/03/23 14:00	16,29		1		1	1		1		
	07/03/23 15:00	16,28		1		1	1		1		
	07/03/23 16:00	17,00		1		1	1		1		
	07/03/23 17:00	17,15		1		1	1		1		
	07/03/23 18:00	18,66		1		1	1		1		
	07/03/23 19:00	20,02		1		1	1		1		
07/03/23 20:00	20,00		1		1	1		1			
07/03/23 21:00	19,14		1		1	1		1			
07/03/23 22:00	17,32		1		1	1		1			
07/03/23 23:00	15,70		1		1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	08/03/23 0:00	14,41		1			1		1		
	08/03/23 1:00	12,98		1			1		1		
	08/03/23 2:00	12,44		1			1		1		
	08/03/23 3:00	11,88		1			1		1		
	08/03/23 4:00	11,72		1			1		1		
	08/03/23 5:00	12,13		1			1		1		
	08/03/23 6:00	13,01		1			1		1		
	08/03/23 7:00	14,25		1		1	1		1		
	08/03/23 8:00	15,03		1		1	1		1		
	08/03/23 9:00	15,29		1		1	1		1		
	08/03/23 10:00	15,39		1		1	1		1		
	08/03/23 11:00	15,41		1		1	1		1		
	08/03/23 12:00	15,39		1		1	1		1		
	08/03/23 13:00	15,28		1		1	1		1		
	08/03/23 14:00	15,23		1		1	1		1		
	08/03/23 15:00	15,17		1		1	1		1		
	08/03/23 16:00	15,60		1	1		1		1		
	08/03/23 17:00	16,33		1	1		1		1		
	08/03/23 18:00	18,19		1	1		1		1		
	08/03/23 19:00	19,47		1	1		1		1		
08/03/23 20:00	19,26		1	1		1		1			
08/03/23 21:00	17,95		1	1		1		1			
08/03/23 22:00	16,53		1	1		1		1			
08/03/23 23:00	14,93		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 9/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	09/03/23 0:00	13,91		1			1		1		
	09/03/23 1:00	12,80		1			1		1		
	09/03/23 2:00	12,02		1			1		1		
	09/03/23 3:00	11,58		1			1		1		
	09/03/23 4:00	11,45		1			1		1		
	09/03/23 5:00	11,95		1			1		1		
	09/03/23 6:00	12,79		1			1		1		
	09/03/23 7:00	13,83		1			1		1		
	09/03/23 8:00	14,50		1			1		1		
	09/03/23 9:00	15,23		1			1		1		
	09/03/23 10:00	15,49		1			1		1		
	09/03/23 11:00	15,76		1			1		1		
	09/03/23 12:00	15,92		1			1		1		
	09/03/23 13:00	15,89		1			1		1		
	09/03/23 14:00	15,79		1			1		1		
	09/03/23 15:00	15,90		1			1		1		
	09/03/23 16:00	16,30		1			1		1		
	09/03/23 17:00	16,97		1			1		1		
	09/03/23 18:00	18,94		1	1		1		1		
	09/03/23 19:00	20,43		1	1		1		1		
09/03/23 20:00	20,25		1	1		1		1			
09/03/23 21:00	19,07		1	1		1		1			
09/03/23 22:00	17,34		1	1		1		1			
09/03/23 23:00	15,47		1	1				1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	10/03/23 0:00	14,10		1	1				1		
	10/03/23 1:00	12,79		1	1				1		
	10/03/23 2:00	12,51		1	1				1		
	10/03/23 3:00	12,03		1	1				1		
	10/03/23 4:00	11,90		1	1				1		
	10/03/23 5:00	12,21		1	1				1		
	10/03/23 6:00	12,98		1	1				1		
	10/03/23 7:00	14,16		1	1	1			1		
	10/03/23 8:00	14,86		1	1	1	1		1		
	10/03/23 9:00	15,76		1	1	1			1		
	10/03/23 10:00	16,60		1	1	1	1		1		
	10/03/23 11:00	16,94		1	1	1	1		1		
	10/03/23 12:00	16,74		1	1	1	1		1		
	10/03/23 13:00	16,54		1	1	1	1		1		
	10/03/23 14:00	16,13		1	1	1	1		1		
	10/03/23 15:00	16,09		1	1	1	1		1		
	10/03/23 16:00	16,14		1	1	1	1		1		
	10/03/23 17:00	16,48		1	1	1	1		1		
	10/03/23 18:00	18,30		1	1	1		1		1	
	10/03/23 19:00	19,87		1	1	1		1		1	
10/03/23 20:00	19,53		1	1	1		1		1		
10/03/23 21:00	18,63		1	1	1		1		1		
10/03/23 22:00	16,94		1	1	1		1		1		
10/03/23 23:00	15,25		1	1	1				1		

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 11/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	11/03/23 0:00	13,89		1	1				1		
	11/03/23 1:00	12,83		1	1				1		
	11/03/23 2:00	12,27		1	1				1		
	11/03/23 3:00	11,86		1	1				1		
	11/03/23 4:00	11,73		1	1				1		
	11/03/23 5:00	12,13		1	1				1		
	11/03/23 6:00	12,82		1	1				1		
	11/03/23 7:00	13,63		1	1				1		
	11/03/23 8:00	15,20		1	1				1		
	11/03/23 9:00	16,18		1	1				1		
	11/03/23 10:00	16,25		1	1				1		
	11/03/23 11:00	16,47		1	1				1		
	11/03/23 12:00	16,66		1	1				1		
	11/03/23 13:00	16,68		1	1				1		
	11/03/23 14:00	16,74		1	1				1		
	11/03/23 15:00	16,87		1	1		1		1		
	11/03/23 16:00	16,93		1	1		1		1		
	11/03/23 17:00	17,34		1	1		1		1		
	11/03/23 18:00	19,14		1	1		1		1		
	11/03/23 19:00	20,11		1	1		1		1		
11/03/23 20:00	19,65		1	1		1		1			
11/03/23 21:00	18,32		1	1		1		1			
11/03/23 22:00	16,99		1	1		1		1			
11/03/23 23:00	15,53		1	1				1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 12/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	12/03/23 0:00	14,27		1	1				1		
	12/03/23 1:00	13,03		1	1				1		
	12/03/23 2:00	12,47		1	1				1		
	12/03/23 3:00	12,19		1	1				1		
	12/03/23 4:00	12,00		1	1				1		
	12/03/23 5:00	12,40		1	1				1		
	12/03/23 6:00	12,27		1	1				1		
	12/03/23 7:00	12,53		1	1				1		
	12/03/23 8:00	13,94		1	1				1		
	12/03/23 9:00	14,97		1	1				1		
	12/03/23 10:00	15,92		1	1				1		
	12/03/23 11:00	16,15		1	1				1		
	12/03/23 12:00	16,12		1	1				1		
	12/03/23 13:00	16,05		1	1				1		
	12/03/23 14:00	15,89		1	1				1		
	12/03/23 15:00	15,66		1			1		1		
	12/03/23 16:00	15,83		1			1		1		
	12/03/23 17:00	16,59		1			1		1		
	12/03/23 18:00	18,17		1		1	1		1		
	12/03/23 19:00	19,23		1		1	1		1		
12/03/23 20:00	18,83		1		1	1		1			
12/03/23 21:00	18,14		1		1	1		1			
12/03/23 22:00	16,51		1		1	1		1			
12/03/23 23:00	15,06		1		1			1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		13/3/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	13/03/23 0:00	13,85		1		1			1			
	13/03/23 1:00	12,67		1		1			1			
	13/03/23 2:00	12,20		1		1			1			
	13/03/23 3:00	11,83		1		1			1			
	13/03/23 4:00	11,77		1		1			1			
	13/03/23 5:00	12,08		1		1			1			
	13/03/23 6:00	13,14		1		1			1			
	13/03/23 7:00	15,65				1	1		1		3	
	13/03/23 8:00	15,77				1	1		1		3	
	13/03/23 9:00	15,83				1	1		1		3	
	13/03/23 10:00	15,91				1	1		1		1	
	13/03/23 11:00	17,03			1	1	1		1		1	
	13/03/23 12:00	17,11			1	1	1		1		1	
	13/03/23 13:00	17,85			1	1	1		1		2	
	13/03/23 14:00	18,21			1	1	1		1		2	
	13/03/23 15:00	18,46			1	1	1		1		2	
	13/03/23 16:00	19,68			1	1	1		1		3	
	13/03/23 17:00	20,80			1	1	1		1		4	
	13/03/23 18:00	23,05			1	1	1	1		1		6
	13/03/23 19:00	23,04			1	1	1	1		1		6
13/03/23 20:00	21,67			1	1	1	1		1		5	
13/03/23 21:00	19,48			1	1	1	1		1		3	
13/03/23 22:00	18,48			1	1	1	1		1		1	
13/03/23 23:00	16,94			1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:												
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 14/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	14/03/23 0:00	15,32			1	1	1		1		
	14/03/23 1:00	14,12			1	1	1		1		
	14/03/23 2:00	13,69			1	1	1		1		
	14/03/23 3:00	13,31			1	1	1		1		
	14/03/23 4:00	13,18			1	1	1		1		
	14/03/23 5:00	13,51			1	1	1		1		
	14/03/23 6:00	14,23			1	1	1		1		
	14/03/23 7:00	15,28			1	1	1		1		
	14/03/23 8:00	15,47			1	1	1		1		1
	14/03/23 9:00	17,78			1	1	1		1		1
	14/03/23 10:00	16,63			1	1	1		1		
	14/03/23 11:00	16,50			1	1	1		1		
	14/03/23 12:00	15,69			1	1	1		1		
	14/03/23 13:00	16,52			1	1	1		1		
	14/03/23 14:00	16,59			1	1	1		1		
	14/03/23 15:00	16,63			1	1	1		1		
	14/03/23 16:00	17,25			1	1	1		1		1
	14/03/23 17:00	17,49			1	1	1		1		1
	14/03/23 18:00	19,84			1	1	1		1		3
	14/03/23 19:00	16,75			1	1	1		1		
14/03/23 20:00	16,55			1	1	1		1			
14/03/23 21:00	16,87			1	1	1		1			
14/03/23 22:00	16,85			1	1	1		1			
14/03/23 23:00	16,68			1	1	1		1			

Παρατηρήσεις:

1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 15/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	15/03/23 0:00	15,77			1	1	1		1		
	15/03/23 1:00	14,57			1	1	1		1		
	15/03/23 2:00	13,84			1	1	1		1		
	15/03/23 3:00	13,51			1	1	1		1		
	15/03/23 4:00	13,42			1	1	1		1		
	15/03/23 5:00	13,74			1	1	1		1		
	15/03/23 6:00	14,59			1	1	1		1		
	15/03/23 7:00	17,11			1	1	1		1		1
	15/03/23 8:00	17,61			1	1	1		1		1
	15/03/23 9:00	17,87			1	1	1		1		1
	15/03/23 10:00	18,61			1	1	1		1		2
	15/03/23 11:00	18,53			1	1	1		1		2
	15/03/23 12:00	18,47			1	1	1		1		2
	15/03/23 13:00	18,55			1	1	1		1		2
	15/03/23 14:00	18,54			1	1	1		1		2
	15/03/23 15:00	18,90			1	1	1		1		2
	15/03/23 16:00	20,22			1	1	1		1		3
	15/03/23 17:00	21,53			1	1	1		1		4
	15/03/23 18:00	23,72			1	1	1		1		6
	15/03/23 19:00	23,53			1	1	1		1		6
15/03/23 20:00	20,99			1	1	1		1		4	
15/03/23 21:00	20,23			1	1	1		1		3	
15/03/23 22:00	18,09			1	1	1		1		1	
15/03/23 23:00	17,13			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 16/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	16/03/23 0:00	15,66			1	1	1		1		
	16/03/23 1:00	14,27			1	1	1		1		
	16/03/23 2:00	13,91			1	1	1		1		
	16/03/23 3:00	13,56			1	1	1		1		
	16/03/23 4:00	13,32			1	1	1		1		
	16/03/23 5:00	13,68			1	1	1		1		
	16/03/23 6:00	14,70			1	1	1		1		
	16/03/23 7:00	16,03			1	1	1		1		
	16/03/23 8:00	16,81			1	1	1		1		
	16/03/23 9:00	16,68			1	1	1		1		
	16/03/23 10:00	18,68			1	1	1		1		2
	16/03/23 11:00	19,76			1	1	1		1		3
	16/03/23 12:00	20,38			1	1	1		1		4
	16/03/23 13:00	20,35			1	1	1		1		4
	16/03/23 14:00	20,06			1	1	1		1		3
	16/03/23 15:00	19,38			1	1	1		1		3
	16/03/23 16:00	19,66			1	1	1		1		3
	16/03/23 17:00	20,57			1	1	1		1		3
	16/03/23 18:00	22,42			1	1	1		1		5
	16/03/23 19:00	22,75			1	1	1		1		5
16/03/23 20:00	22,31			1	1	1		1		5	
16/03/23 21:00	21,42			1	1	1		1		5	
16/03/23 22:00	19,28			1	1	1		1		3	
16/03/23 23:00	16,68			1	1	1		1		1	
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 17/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	17/03/23 0:00	15,71			1	1	1		1		
	17/03/23 1:00	14,67			1	1	1		1		
	17/03/23 2:00	13,83			1	1	1		1		
	17/03/23 3:00	13,56			1	1	1		1		
	17/03/23 4:00	13,42			1	1	1		1		
	17/03/23 5:00	13,85			1	1	1		1		
	17/03/23 6:00	14,92			1	1	1		1		
	17/03/23 7:00	16,24			1	1	1		1		
	17/03/23 8:00	17,50			1	1	1		1		1
	17/03/23 9:00	17,74			1	1	1		1		1
	17/03/23 10:00	17,85			1	1	1		1		1
	17/03/23 11:00	19,15			1	1	1		1		2
	17/03/23 12:00	20,00			1	1	1		1		3
	17/03/23 13:00	20,48			1	1	1		1		3
	17/03/23 14:00	20,53		1	1	1	1		1		
	17/03/23 15:00	21,63		1	1	1	1		1		
	17/03/23 16:00	22,45		1	1	1	1		1		
	17/03/23 17:00	22,61		1	1	1	1		1		
	17/03/23 18:00	23,44		1	1	1	1	1		1	
	17/03/23 19:00	24,56		1	1	1	1	1		1	
17/03/23 20:00	24,36		1	1	1	1	1		1		
17/03/23 21:00	23,21		1	1	1	1	1		1		
17/03/23 22:00	21,46		1	1	1	1	1		1		
17/03/23 23:00	19,13		1	1	1	1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		18/3/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	18/03/23 0:00	17,25		1	1		1		1		
	18/03/23 1:00	15,89		1	1		1		1		
	18/03/23 2:00	15,19		1	1		1		1		
	18/03/23 3:00	14,73		1	1		1		1		
	18/03/23 4:00	14,54		1	1		1		1		
	18/03/23 5:00	14,91		1	1		1		1		
	18/03/23 6:00	15,67		1	1		1		1		
	18/03/23 7:00	16,69		1	1		1		1		
	18/03/23 8:00	18,51		1	1		1		1		
	18/03/23 9:00	19,40		1	1		1		1		
	18/03/23 10:00	20,28		1	1		1		1		
	18/03/23 11:00	20,12		1	1		1		1		
	18/03/23 12:00	19,87		1	1		1		1		
	18/03/23 13:00	19,80		1	1		1		1		
	18/03/23 14:00	19,56		1	1		1		1		
	18/03/23 15:00	19,40		1	1		1		1		
	18/03/23 16:00	20,12		1	1		1		1		
	18/03/23 17:00	20,90		1	1	1	1		1		
	18/03/23 18:00	22,75		1	1	1	1		1		
	18/03/23 19:00	24,72		1	1	1	1		1		
18/03/23 20:00	24,28		1	1	1	1		1			
18/03/23 21:00	23,01		1	1	1	1		1			
18/03/23 22:00	21,34		1	1	1	1		1			
18/03/23 23:00	19,47		1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 19/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	19/03/23 0:00	17,72		1	1		1		1		
	19/03/23 1:00	16,29		1	1		1		1		
	19/03/23 2:00	15,44		1	1		1		1		
	19/03/23 3:00	14,96		1	1		1		1		
	19/03/23 4:00	14,90		1	1		1		1		
	19/03/23 5:00	15,06		1	1		1		1		
	19/03/23 6:00	16,23		1	1		1		1		2
	19/03/23 7:00	16,54		1	1		1		1		
	19/03/23 8:00	17,61		1	1		1		1		
	19/03/23 9:00	18,88		1	1		1		1		
	19/03/23 10:00	19,80		1	1		1		1		
	19/03/23 11:00	19,90		1	1		1		1		
	19/03/23 12:00	20,13		1	1		1		1		
	19/03/23 13:00	20,22		1	1		1		1		
	19/03/23 14:00	20,54		1	1		1		1		
	19/03/23 15:00	20,66		1	1		1		1		
	19/03/23 16:00	21,22		1	1		1		1		
	19/03/23 17:00	22,28		1	1	1	1		1		
	19/03/23 18:00	23,68		1	1	1	1		1		
	19/03/23 19:00	24,55		1	1	1	1		1		
19/03/23 20:00	24,14		1	1	1	1		1			
19/03/23 21:00	23,06		1	1	1	1		1			
19/03/23 22:00	21,05		1	1	1	1		1			
19/03/23 23:00	19,16		1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα			20/3/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	20/03/23 0:00	17,17		1	1		1		1		
	20/03/23 1:00	15,81		1	1		1		1		
	20/03/23 2:00	15,09		1	1		1		1		
	20/03/23 3:00	14,74		1	1		1		1		
	20/03/23 4:00	14,49		1	1		1		1		
	20/03/23 5:00	14,77		1	1		1		1		
	20/03/23 6:00	15,81		1	1		1		1		
	20/03/23 7:00	17,19		1	1		1		1		
	20/03/23 8:00	17,47		1	1		1		1		
	20/03/23 9:00	17,53		1	1		1		1		
	20/03/23 10:00	17,89		1	1		1		1		
	20/03/23 11:00	18,76		1	1		1		1		
	20/03/23 12:00	19,06		1	1		1		1		
	20/03/23 13:00	18,86		1	1		1		1		
	20/03/23 14:00	18,75		1	1		1		1		
	20/03/23 15:00	18,60		1	1		1		1		
	20/03/23 16:00	19,23		1	1		1		1		
	20/03/23 17:00	20,11		1	1		1		1		
	20/03/23 18:00	22,07		1	1	1	1		1		
20/03/23 19:00	23,81		1	1	1	1		1			
20/03/23 20:00	23,59		1	1	1	1		1			
20/03/23 21:00	22,71		1	1	1	1		1			
20/03/23 22:00	20,61		1	1	1	1		1			
20/03/23 23:00	18,75		1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 21/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	21/03/23 0:00	16,86		1	1		1		1		
	21/03/23 1:00	15,29		1	1		1		1		
	21/03/23 2:00	14,55		1	1		1		1		
	21/03/23 3:00	14,06		1	1		1		1		
	21/03/23 4:00	13,88		1	1		1		1		
	21/03/23 5:00	14,14		1	1		1		1		
	21/03/23 6:00	14,57		1	1		1		1		
	21/03/23 7:00	17,04		1	1		1		1		
	21/03/23 8:00	18,37		1	1		1		1		
	21/03/23 9:00	19,47		1	1		1		1		
	21/03/23 10:00	20,07		1	1		1		1		
	21/03/23 11:00	20,42		1	1		1		1		
	21/03/23 12:00	20,60		1	1		1		1		
	21/03/23 13:00	20,19		1	1		1		1		
	21/03/23 14:00	19,80		1	1		1		1		
	21/03/23 15:00	19,96		1	1		1		1	1	
	21/03/23 16:00	20,53		1	1		1		1	1	
	21/03/23 17:00	21,45		1	1		1		1	1	
	21/03/23 18:00	23,39		1	1		1		1	1	
	21/03/23 19:00	24,66		1	1		1		1	1	
21/03/23 20:00	24,45		1	1		1		1	1		
21/03/23 21:00	22,98		1	1		1		1	1		
21/03/23 22:00	20,82		1	1		1		1	1		
21/03/23 23:00	18,72		1	1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 22/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	22/03/23 0:00	16,83		1	1		1		1	1	
	22/03/23 1:00	15,54		1	1		1			1	
	22/03/23 2:00	14,81		1	1		1			1	
	22/03/23 3:00	14,31		1	1		1			1	
	22/03/23 4:00	14,11		1	1		1			1	
	22/03/23 5:00	14,49		1	1		1			1	
	22/03/23 6:00	15,45		1	1		1			1	
	22/03/23 7:00	17,10		1	1		1			1	
	22/03/23 8:00	17,92		1	1		1			1	
	22/03/23 9:00	18,83		1	1		1			1	
	22/03/23 10:00	19,26		1	1		1			1	
	22/03/23 11:00	19,85		1	1		1			1	
	22/03/23 12:00	20,42		1	1	1	1			1	
	22/03/23 13:00	19,32		1	1	1	1			1	
	22/03/23 14:00	19,09		1	1	1	1			1	
	22/03/23 15:00	18,74		1	1	1	1			1	
	22/03/23 16:00	18,82		1	1	1	1			1	
	22/03/23 17:00	19,31		1	1	1	1			1	
	22/03/23 18:00	21,40		1	1	1	1	1		1	
	22/03/23 19:00	23,96		1	1	1	1	1		1	1
22/03/23 20:00	23,92		1	1	1	1	1		1	1	
22/03/23 21:00	22,21		1	1	1	1			1		
22/03/23 22:00	20,66		1	1	1	1			1		
22/03/23 23:00	18,55		1	1	1	1			1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	23/03/23 0:00	16,66		1	1	1				1	
	23/03/23 1:00	15,38		1	1	1				1	
	23/03/23 2:00	14,80		1	1	1				1	
	23/03/23 3:00	14,34		1	1	1				1	
	23/03/23 4:00	14,33		1	1	1				1	
	23/03/23 5:00	14,51		1	1	1				1	
	23/03/23 6:00	14,56		1	1	1				1	
	23/03/23 7:00	16,98		1	1	1				1	
	23/03/23 8:00	18,19		1	1		1			1	
	23/03/23 9:00	20,93		1	1		1			1	6
	23/03/23 10:00	17,32			1		1			1	6
	23/03/23 11:00	16,49			1	1	1			1	2
	23/03/23 12:00	17,80		1		1	1			1	
	23/03/23 13:00	19,00		1		1	1			1	
	23/03/23 14:00	19,08		1		1	1			1	
	23/03/23 15:00	19,13		1		1	1			1	
	23/03/23 16:00	19,17		1		1	1			1	
	23/03/23 17:00	19,38		1		1	1			1	
	23/03/23 18:00	23,95		1		1	1			1	4
	23/03/23 19:00	24,50		1		1	1			1	5
23/03/23 20:00	23,41		1		1	1			1	4	
23/03/23 21:00	20,37		1		1	1			1	1	
23/03/23 22:00	19,17		1		1	1			1		
23/03/23 23:00	18,26		1		1	1			1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 24/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	24/03/23 0:00	16,40		1		1	1			1	
	24/03/23 1:00	15,38		1		1				1	
	24/03/23 2:00	14,77		1		1				1	
	24/03/23 3:00	14,47		1		1				1	
	24/03/23 4:00	14,40		1		1				1	
	24/03/23 5:00	14,67		1		1				1	
	24/03/23 6:00	15,35		1		1				1	
	24/03/23 7:00	16,95		1		1				1	
	24/03/23 8:00	18,47		1		1	1			1	
	24/03/23 9:00	18,94		1		1	1			1	
	24/03/23 10:00	18,67		1		1	1			1	
	24/03/23 11:00	19,17		1		1	1			1	
	24/03/23 12:00	19,65		1		1	1			1	
	24/03/23 13:00	19,58		1		1	1			1	
	24/03/23 14:00	19,56		1		1	1			1	
	24/03/23 15:00	19,38		1		1	1			1	
	24/03/23 16:00	19,65		1		1	1			1	
	24/03/23 17:00	21,70		1		1	1			1	2
	24/03/23 18:00	22,90		1		1	1			1	3
	24/03/23 19:00	23,77		1		1	1			1	4
24/03/23 20:00	23,53		1		1	1			1	4	
24/03/23 21:00	22,44		1		1	1			1	3	
24/03/23 22:00	19,83		1		1	1			1	1	
24/03/23 23:00	18,40		1		1	1			1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		25/3/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	25/03/23 0:00	17,28		1		1	1			1	
	25/03/23 1:00	16,03		1		1				1	
	25/03/23 2:00	15,27		1		1				1	
	25/03/23 3:00	15,07		1		1				1	
	25/03/23 4:00	14,77		1		1				1	
	25/03/23 5:00	14,92		1		1				1	
	25/03/23 6:00	14,67		1		1				1	
	25/03/23 7:00	16,09		1		1	1			1	
	25/03/23 8:00	17,79		1		1	1			1	
	25/03/23 9:00	18,26		1		1	1			1	
	25/03/23 10:00	17,90		1		1	1			1	
	25/03/23 11:00	17,58		1		1	1			1	
	25/03/23 12:00	17,80		1		1	1			1	
	25/03/23 13:00	18,18		1		1	1			1	
	25/03/23 14:00	18,14		1		1	1			1	
	25/03/23 15:00	17,89		1		1	1			1	
	25/03/23 16:00	17,93		1		1	1			1	
	25/03/23 17:00	18,18		1		1	1			1	
	25/03/23 18:00	20,79		1		1	1	1		1	2
	25/03/23 19:00	22,45		1		1	1	1		1	4
25/03/23 20:00	21,32		1		1	1	1		1	3	
25/03/23 21:00	21,11		1		1	1	1		1	3	
25/03/23 22:00	17,67		1		1	1	1		1		
25/03/23 23:00	18,15		1		1	1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 26/3/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	26/03/23 0:00	16,92		1		1	1			1	
	26/03/23 1:00	15,81		1		1	1			1	
	26/03/23 2:00	15,34		1		1	1			1	
	26/03/23 3:00	15,05		1		1	1			1	
	26/03/23 4:00	14,87		1		1	1			1	
	26/03/23 5:00	14,76		1		1	1			1	
	26/03/23 6:00	15,17		1		1	1			1	
	26/03/23 7:00	15,58		1		1	1			1	
	26/03/23 8:00	16,52		1		1	1			1	
	26/03/23 9:00	17,62		1		1	1			1	
	26/03/23 10:00	18,22		1		1	1			1	
	26/03/23 11:00	18,55		1		1	1			1	
	26/03/23 12:00	18,79		1		1	1			1	
	26/03/23 13:00	19,11		1		1	1			1	
	26/03/23 14:00	18,60		1		1	1			1	
	26/03/23 15:00	18,38		1		1	1			1	
	26/03/23 16:00	18,14		1		1	1			1	
	26/03/23 17:00	18,14		1		1	1			1	
	26/03/23 18:00	18,26		1		1	1			1	
26/03/23 19:00	21,91		1		1	1			1	3	
26/03/23 20:00	22,58		1		1	1			1	4	
26/03/23 21:00	21,12		1		1	1			1	3	
26/03/23 22:00	18,94		1		1	1			1	1	
26/03/23 23:00	17,80		1		1	1			1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα					27/3/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	27/03/23 0:00	16,93		1		1	1			1		
	27/03/23 1:00	15,62		1		1	1			1		
	27/03/23 2:00	14,85		1		1	1			1		
	27/03/23 3:00	14,47		1		1	1			1		
	27/03/23 4:00	14,45		1		1	1			1		
	27/03/23 5:00	14,71		1		1	1			1		
	27/03/23 6:00	15,74		1		1	1			1		
	27/03/23 7:00	15,87		1		1	1			1		
	27/03/23 8:00	18,99		1		1	1			1		
	27/03/23 9:00	20,48		1		1	1			1	1	
	27/03/23 10:00	21,35		1		1	1			1	2	
	27/03/23 11:00	21,26		1		1	1			1	2	
	27/03/23 12:00	21,12		1		1	1			1	2	
	27/03/23 13:00	21,17		1		1	1			1	2	
	27/03/23 14:00	21,63		1		1	1			1	3	
	27/03/23 15:00	20,41		1		1	1			1	2	
	27/03/23 16:00	20,20		1		1	1			1	2	
	27/03/23 17:00	20,57		1		1	1			1	2	
	27/03/23 18:00	21,98		1		1	1			1	3	
	27/03/23 19:00	23,03		1		1	1			1	4	
27/03/23 20:00	22,88		1		1	1			1	4		
27/03/23 21:00	21,59		1		1	1			1	3		
27/03/23 22:00	20,31		1		1	1			1	2		
27/03/23 23:00	18,68		1		1	1			1			
Παρατηρήσεις:												
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 28/3/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	28/03/23 0:00	18,15		1		1	1			1	
	28/03/23 1:00	16,81		1		1	1			1	
	28/03/23 2:00	16,00		1		1	1			1	
	28/03/23 3:00	15,49		1		1	1			1	
	28/03/23 4:00	15,29		1		1	1			1	
	28/03/23 5:00	15,34		1		1	1			1	
	28/03/23 6:00	15,45		1		1	1			1	
	28/03/23 7:00	17,92		1		1	1			1	
	28/03/23 8:00	20,13		1		1	1			1	1
	28/03/23 9:00	21,28		1		1	1			1	2
	28/03/23 10:00	21,32		1		1	1			1	2
	28/03/23 11:00	21,36		1		1	1			1	2
	28/03/23 12:00	21,63		1		1	1			1	2
	28/03/23 13:00	22,02		1		1	1			1	3
	28/03/23 14:00	21,30		1		1	1			1	3
	28/03/23 15:00	21,41		1		1	1			1	3
	28/03/23 16:00	21,44		1		1	1			1	3
	28/03/23 17:00	21,67		1		1	1			1	3
	28/03/23 18:00	23,96		1		1	1			1	4
	28/03/23 19:00	26,23		1		1	1			1	7
28/03/23 20:00	25,69		1		1	1			1	7	
28/03/23 21:00	24,44		1		1	1			1	6	
28/03/23 22:00	21,66		1		1	1			1	3	
28/03/23 23:00	19,57		1		1	1			1	1	
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 29/3/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	29/03/23 0:00	19,20		1		1	1			1	
	29/03/23 1:00	17,91		1		1	1			1	
	29/03/23 2:00	17,02		1		1	1			1	
	29/03/23 3:00	16,57		1		1	1			1	
	29/03/23 4:00	16,34		1		1	1			1	
	29/03/23 5:00	16,75		1		1	1			1	
	29/03/23 6:00	17,90		1		1	1			1	
	29/03/23 7:00	20,44		1		1	1			1	1
	29/03/23 8:00	22,54		1		1	1			1	3
	29/03/23 9:00	24,63		1		1	1			1	5
	29/03/23 10:00	24,44		1		1	1			1	5
	29/03/23 11:00	24,56		1		1	1			1	5
	29/03/23 12:00	24,66		1	1	1	1			1	5
	29/03/23 13:00	23,91		1	1	1	1			1	4
	29/03/23 14:00	23,93		1	1	1	1			1	4
	29/03/23 15:00	23,67		1	1	1	1			1	4
	29/03/23 16:00	24,39		1	1	1	1			1	4
	29/03/23 17:00	25,03		1	1	1	1			1	4
	29/03/23 18:00	25,25		1	1	1	1			1	3
	29/03/23 19:00	28,62		1	1	1	1			1	6
29/03/23 20:00	29,30		1	1	1	1			1	6	
29/03/23 21:00	27,53		1	1	1	1			1	5	
29/03/23 22:00	25,16		1	1	1	1			1	4	
29/03/23 23:00	20,88		1	1	1	1			1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 30/3/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	30/03/23 0:00	20,15		1	1	1	1			1	4
	30/03/23 1:00	18,63			1	1	1			1	3
	30/03/23 2:00	17,65			1	1	1			1	2
	30/03/23 3:00	17,81			1	1	1			1	2
	30/03/23 4:00	17,64			1	1	1			1	2
	30/03/23 5:00	17,90			1	1	1			1	2
	30/03/23 6:00	19,39			1	1	1			1	3
	30/03/23 7:00	21,44			1	1	1			1	5
	30/03/23 8:00	21,48			1	1	1			1	5
	30/03/23 9:00	22,85			1	1	1		1	1	
	30/03/23 10:00	23,51			1	1	1		1	1	
	30/03/23 11:00	23,75			1	1	1		1	1	
	30/03/23 12:00	23,65			1	1	1		1	1	
	30/03/23 13:00	23,11			1	1	1		1	1	
	30/03/23 14:00	22,81			1	1	1		1	1	
	30/03/23 15:00	23,75			1	1	1		1	1	
	30/03/23 16:00	22,95			1	1	1		1	1	
	30/03/23 17:00	23,34			1	1	1		1	1	
	30/03/23 18:00	24,84			1	1	1		1	1	1
	30/03/23 19:00	28,21			1	1	1		1	1	4
30/03/23 20:00	28,95			1	1	1		1	1	5	
30/03/23 21:00	27,57			1	1	1		1	1	4	
30/03/23 22:00	25,24			1	1	1		1	1	2	
30/03/23 23:00	23,26			1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή		31/3/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	31/03/23 0:00	21,16			1	1	1		1	1	
	31/03/23 1:00	19,57			1	1	1		1	1	
	31/03/23 2:00	18,60			1	1	1		1	1	
	31/03/23 3:00	18,04			1	1	1		1	1	
	31/03/23 4:00	17,75			1	1	1		1	1	
	31/03/23 5:00	18,19			1	1	1		1	1	
	31/03/23 6:00	19,34			1	1	1		1	1	
	31/03/23 7:00	20,91			1	1	1		1	1	
	31/03/23 8:00	22,39			1	1	1		1	1	
	31/03/23 9:00	23,57			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 10:00	23,81			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 11:00	24,73			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 12:00	24,95			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 13:00	25,02			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 14:00	25,14			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 15:00	24,91			1	1	1		1	1	1
	31/03/23 16:00	24,11			1	1	1		1	1	
	31/03/23 17:00	25,35		1	1	1	1		1	1	
	31/03/23 18:00	26,45		1	1	1	1		1	1	
	31/03/23 19:00	28,12		1	1	1	1		1	1	
31/03/23 20:00	29,64		1	1	1	1		1	1		
31/03/23 21:00	29,29		1	1	1	1		1	1		
31/03/23 22:00	27,21		1	1	1	1		1	1		
31/03/23 23:00	24,48		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				1/4/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	01/04/23 0:00	22,15		1	1	1	1			1	
	01/04/23 1:00	20,53		1	1	1	1			1	
	01/04/23 2:00	19,70		1	1	1	1			1	
	01/04/23 3:00	19,07		1	1	1	1			1	
	01/04/23 4:00	18,76		1	1	1	1			1	
	01/04/23 5:00	19,17		1	1	1	1			1	
	01/04/23 6:00	19,99		1	1	1	1			1	
	01/04/23 7:00	21,53		1	1	1	1			1	
	01/04/23 8:00	24,22		1	1	1	1			1	2
	01/04/23 9:00	25,44		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 10:00	25,14		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 11:00	25,23		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 12:00	25,30		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 13:00	25,49		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 14:00	25,61		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 15:00	24,73		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 16:00	24,97		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 17:00	25,36		1	1	1	1			1	3
	01/04/23 18:00	26,49		1	1	1	1	1		1	4
	01/04/23 19:00	27,66		1	1	1	1	1		1	5
01/04/23 20:00	28,95		1	1	1	1	1		1	6	
01/04/23 21:00	28,34		1	1	1	1	1		1	6	
01/04/23 22:00	25,49		1	1	1	1	1		1	4	
01/04/23 23:00	21,93		1	1	1	1	1		1	1	
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 2/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	02/04/23 0:00	21,14		1	1	1	1			1	
	02/04/23 1:00	20,53		1	1	1	1			1	
	02/04/23 2:00	19,40		1	1	1	1			1	
	02/04/23 3:00	18,59		1	1	1	1			1	
	02/04/23 4:00	18,15		1	1	1	1			1	
	02/04/23 5:00	18,24		1	1	1	1			1	
	02/04/23 6:00	18,62		1	1	1	1			1	
	02/04/23 7:00	17,89		1	1	1	1			1	
	02/04/23 8:00	22,07		1	1	1	1			1	
	02/04/23 9:00	24,78		1	1	1	1			1	2
	02/04/23 10:00	24,45		1	1	1	1			1	2
	02/04/23 11:00	24,46		1	1	1	1			1	2
	02/04/23 12:00	24,36		1	1	1	1			1	2
	02/04/23 13:00	24,28		1	1	1	1			1	2
	02/04/23 14:00	22,94		1	1	1	1			1	1
	02/04/23 15:00	22,92		1	1	1	1			1	1
	02/04/23 16:00	18,64		1	1	1	1			1	1
	02/04/23 17:00	19,65			1	1	1		1	1	1
	02/04/23 18:00	22,78			1	1	1		1	1	
	02/04/23 19:00	23,71			1	1	1		1	1	
02/04/23 20:00	25,60			1	1	1		1	1	1	
02/04/23 21:00	25,04			1	1	1		1	1	1	
02/04/23 22:00	23,70			1	1	1		1	1		
02/04/23 23:00	22,37			1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 3/4/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/04/23 0:00	2,87	2,39	0,48	1						0,74	0,74
	03/04/23 1:00	2,73	2,23	0,51	1						0,65	0,60
	03/04/23 2:00	2,64	2,15	0,49	1						0,53	0,51
	03/04/23 3:00	2,55	2,14	0,41	1						0,46	0,42
	03/04/23 4:00	2,57	2,13	0,44	1						0,45	0,44
	03/04/23 5:00	2,59	2,14	0,46	1						0,46	0,46
	03/04/23 6:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	03/04/23 7:00	3,02	2,25	0,77	1						0,78	0,89
	03/04/23 8:00	3,06	2,32	0,75	1						0,78	0,92
	03/04/23 9:00	3,01	2,28	0,73	1						0,76	0,88
	03/04/23 10:00	2,70	2,14	0,56	1						0,58	0,57
	03/04/23 11:00	2,69	2,14	0,55	1						0,56	0,56
	03/04/23 12:00	2,73	2,14	0,58	1						0,59	0,58
	03/04/23 13:00	2,73	2,14	0,59	1						0,60	0,61
	03/04/23 14:00	2,57	2,14	0,43	1						0,44	0,45
	03/04/23 15:00	2,45	2,14	0,31	1						0,32	0,29
	03/04/23 16:00	2,46	2,26	0,20	1						0,20	0,35
	03/04/23 17:00	2,71	2,14	0,57	1						0,57	0,60
	03/04/23 18:00	3,09	2,22	0,86	1						0,86	0,91
	03/04/23 19:00	3,83	3,03	0,80	1						0,90	0,95
	03/04/23 20:00	4,03	3,10	0,92	1						0,95	0,95
	03/04/23 21:00	3,86	2,93	0,93	1						0,95	0,95
	03/04/23 22:00	3,47	2,56	0,91	1						0,95	0,95
	03/04/23 23:00	3,13	2,36	0,77	1						0,76	0,94

Το ΑΠ Έξω Χιόνι ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 11.00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 4/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	04/04/23 0:00	21,42		1	1		1		1	1		
	04/04/23 1:00	20,01		1	1		1		1	1		
	04/04/23 2:00	19,00		1	1		1		1	1		
	04/04/23 3:00	18,76		1	1		1		1	1		
	04/04/23 4:00	18,36		1	1		1		1	1		
	04/04/23 5:00	18,82		1	1		1		1	1		
	04/04/23 6:00	20,36		1	1		1		1	1		
	04/04/23 7:00	22,69		1	1		1		1	1		
	04/04/23 8:00	24,56		1	1		1		1	1		
	04/04/23 9:00	26,32		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 10:00	26,79		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 11:00	27,16		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 12:00	27,50		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 13:00	26,85		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 14:00	26,70		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 15:00	26,13		1	1	1	1		1	1		
	04/04/23 16:00	26,83		1	1	1	1		1	1	1	
	04/04/23 17:00	27,47		1	1	1	1		1	1	1	
	04/04/23 18:00	29,07		1	1	1	1	1		1	1	2
	04/04/23 19:00	31,70		1	1	1	1	1		1	1	4
04/04/23 20:00	32,67		1	1	1	1	1		1	1	5	
04/04/23 21:00	30,87		1	1	1	1	1		1	1	4	
04/04/23 22:00	28,14		1	1	1	1	1		1	1	3	
04/04/23 23:00	24,32		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	05/04/23 0:00	23,20		1	1	1	1		1	1	
	05/04/23 1:00	21,64		1	1	1	1		1		
	05/04/23 2:00	20,53		1	1	1	1		1		
	05/04/23 3:00	19,96		1	1	1	1		1		
	05/04/23 4:00	19,68		1	1	1	1		1		
	05/04/23 5:00	20,08		1	1	1	1		1		
	05/04/23 6:00	22,61		1	1	1	1		1		1
	05/04/23 7:00	24,48		1	1	1	1		1		2
	05/04/23 8:00	24,70		1	1	1	1		1		4
	05/04/23 9:00	22,02		1	1		1		1		1
	05/04/23 10:00	23,64		1	1		1		1	1	1
	05/04/23 11:00	27,51		1	1		1		1	1	1
	05/04/23 12:00	27,63		1	1		1		1	1	1
	05/04/23 13:00	27,54		1	1		1		1	1	1
	05/04/23 14:00	26,99		1	1		1		1	1	
	05/04/23 15:00	26,91		1	1	1	1		1	1	
	05/04/23 16:00	27,33		1	1	1	1		1	1	1
	05/04/23 17:00	28,15		1	1	1	1		1	1	1
	05/04/23 18:00	29,09		1	1	1	1		1	1	2
	05/04/23 19:00	33,26		1	1	1	1		1	1	4
05/04/23 20:00	35,18		1	1	1	1		1	1	5	
05/04/23 21:00	33,37		1	1	1	1		1	1	4	
05/04/23 22:00	31,04		1	1	1	1		1	1	3	
05/04/23 23:00	26,39		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 2 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	06/04/23 0:00	23,71		1	1	1			1	1		
	06/04/23 1:00	21,86		1	1	1			1	1		
	06/04/23 2:00	21,00		1	1	1			1	1		
	06/04/23 3:00	20,32		1	1	1			1	1		
	06/04/23 4:00	20,11		1	1	1			1	1		
	06/04/23 5:00	20,51		1	1	1			1	1		
	06/04/23 6:00	20,60		1	1	1			1	1		
	06/04/23 7:00	24,26		1	1	1			1	1		
	06/04/23 8:00	26,16		1	1	1	1		1	1		
	06/04/23 9:00	27,38		1	1	1	1		1	1		
	06/04/23 10:00	30,52		1	1	1	1		1	1	1	
	06/04/23 11:00	30,64		1	1	1	1		1	1	1	
	06/04/23 12:00	31,11		1	1	1	1		1	1	3	
	06/04/23 13:00	31,92		1	1	1	1		1	1	3	
	06/04/23 14:00	31,51		1	1	1	1		1	1	2	
	06/04/23 15:00	31,62		1	1	1	1		1	1	2	
	06/04/23 16:00	32,94		1	1	1	1		1	1	3	
	06/04/23 17:00	32,85		1	1	1	1		1	1	3	
	06/04/23 18:00	32,66		1	1	1	1	1		1	1	3
	06/04/23 19:00	33,94		1	1	1	1	1		1	1	4
06/04/23 20:00	34,25		1	1	1	1	1		1	1	4	
06/04/23 21:00	32,74		1	1	1	1	1		1	1	3	
06/04/23 22:00	29,55		1	1	1	1	1		1	1		
06/04/23 23:00	28,66		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	07/04/23 0:00	25,67		1		1	1		1	1	
	07/04/23 1:00	23,44		1		1	1		1	1	
	07/04/23 2:00	22,27		1		1	1		1	1	
	07/04/23 3:00	21,52		1		1	1		1	1	
	07/04/23 4:00	21,13		1		1	1		1	1	
	07/04/23 5:00	21,53		1		1	1		1	1	
	07/04/23 6:00	22,87		1		1	1		1	1	
	07/04/23 7:00	25,26		1		1	1		1	1	
	07/04/23 8:00	26,98		1		1	1		1	1	
	07/04/23 9:00	28,60		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 10:00	28,93		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 11:00	29,13		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 12:00	29,38		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 13:00	29,13		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 14:00	28,83		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 15:00	28,80		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 16:00	29,12		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 17:00	29,31		1	1	1	1		1	1	
	07/04/23 18:00	29,89		1	1	1	1		1	1	
07/04/23 19:00	33,00		1	1	1	1		1	1	3	
07/04/23 20:00	34,22		1	1	1	1		1	1	4	
07/04/23 21:00	32,81		1	1	1	1		1	1	3	
07/04/23 22:00	29,54		1	1	1	1		1	1		
07/04/23 23:00	28,68		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 8/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	08/04/23 0:00	25,65		1	1	1			1	1		
	08/04/23 1:00	23,67		1	1	1			1	1		
	08/04/23 2:00	22,52		1	1	1			1	1		
	08/04/23 3:00	21,70		1	1	1			1	1		
	08/04/23 4:00	21,25		1	1	1			1	1		
	08/04/23 5:00	21,74		1	1	1			1	1		
	08/04/23 6:00	22,86		1	1	1			1	1		
	08/04/23 7:00	24,95		1	1	1			1	1		
	08/04/23 8:00	28,25		1	1	1			1	1		
	08/04/23 9:00	30,08		1	1	1	1		1	1		
	08/04/23 10:00	30,74		1	1	1	1		1	1		
	08/04/23 11:00	32,04		1	1	1	1		1	1	2	
	08/04/23 12:00	31,90		1	1	1	1		1	1	2	
	08/04/23 13:00	30,93		1	1	1	1		1	1	1	
	08/04/23 14:00	30,84		1	1	1	1		1	1	1	
	08/04/23 15:00	31,11		1	1	1	1		1	1	1	
	08/04/23 16:00	32,36		1	1	1	1		1	1	2	
	08/04/23 17:00	32,98		1	1	1	1		1	1	3	
	08/04/23 18:00	34,19		1	1	1	1	1		1	1	4
	08/04/23 19:00	34,13		1	1	1	1	1		1	1	4
08/04/23 20:00	34,11		1	1	1	1	1		1	1	4	
08/04/23 21:00	33,95		1	1	1	1	1		1	1	5	
08/04/23 22:00	29,87		1	1	1	1	1		1	1	1	
08/04/23 23:00	28,89		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 9/4/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Κυριακή	09/04/23 0:00	26,30		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 1:00	23,52			1	1	1		1	1		
	09/04/23 2:00	22,97			1	1	1		1	1		
	09/04/23 3:00	22,49			1	1	1		1	1		
	09/04/23 4:00	21,96			1	1	1		1	1		
	09/04/23 5:00	22,11			1	1	1		1	1		
	09/04/23 6:00	23,24			1	1	1		1	1		
	09/04/23 7:00	26,39			1	1	1		1	1	3	
	09/04/23 8:00	26,99			1	1	1		1	1	4	
	09/04/23 9:00	29,52			1	1	1		1	1	6	
	09/04/23 10:00	30,46			1	1	1		1	1	6	
	09/04/23 11:00	30,37		1	1	1	1		1	1	1	
	09/04/23 12:00	29,63		1	1	1	1		1	1	1	
	09/04/23 13:00	29,55		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 14:00	29,12		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 15:00	27,96		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 16:00	27,17		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 17:00	27,63		1	1	1	1		1	1		
	09/04/23 18:00	28,10		1	1	1	1	1		1	1	
	09/04/23 19:00	29,76		1	1	1	1	1		1	1	
09/04/23 20:00	29,29		1	1	1	1	1		1	1		
09/04/23 21:00	27,37		1	1	1	1	1		1	1		
09/04/23 22:00	27,10		1	1	1	1	1		1	1		
09/04/23 23:00	26,56		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα									Δευτέρα 10/4/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1			
ΤΕ (MW):			4,016	4,016	2,235	2,235	2,235	3,257	5	4	0,635			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση μονάδων ΑΣΠ (%)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα	10/04/23 0:00	25,65		1	1	1			1	1		11,30	69%	6315,98
	10/04/23 1:00	23,74		1	1	1			1	1		13,21	64%	6029,44
	10/04/23 2:00	22,69		1	1	1			1	1		14,26	61%	5870,61
	10/04/23 3:00	22,13		1	1	1			1	1		14,81	60%	5785,94
	10/04/23 4:00	21,63		1	1	1			1	1		15,32	59%	5707,93
	10/04/23 5:00	22,02		1	1	1	1		1	1		14,93	60%	5768,61
	10/04/23 6:00	22,12		1	1	1	1		1	1		14,83	60%	5783,35
	10/04/23 7:00	24,88		1	1	1			1	1		12,07	67%	6201,00
	10/04/23 8:00	25,14		1	1	1	1		1	1		15,31	62%	6140,99
	10/04/23 9:00	30,82		1	1	1	1		1	1	3	12,93	70%	7205,95
	10/04/23 10:00	30,32		1	1	1	1		1	1	4	14,53	68%	7202,66
	10/04/23 11:00	30,09		1	1	1	1	1	1	1	4	14,76	67%	7166,95
	10/04/23 12:00	28,67		1	1	1	1	1	1	1	3	15,08	66%	6880,35
	10/04/23 13:00	29,47		1	1	1	1	1	1	1	2	13,17	69%	6928,51
	10/04/23 14:00	29,71		1	1	1	1	1	1	1	2	12,94	70%	6963,61
	10/04/23 15:00	29,74		1	1	1	1	1	1	1	2	12,91	70%	6968,10
	10/04/23 16:00	32,19		1	1	1	1	1	1	1	4	12,65	72%	7489,45
	10/04/23 17:00	32,41		1	1	1	1	1	1	1	4	12,44	72%	7523,13
	10/04/23 18:00	32,49		1	1	1	1	1	1	1	4	12,35	72%	7535,85
	10/04/23 19:00	35,57		1	1	1	1	1	1	1	7	12,57	74%	8235,85
10/04/23 20:00	37,01		1	1	1	1	1	1	1	8	12,24	75%	8536,26	
10/04/23 21:00	35,27		1	1	1	1	1	1	1	7	12,88	73%	8187,34	
10/04/23 22:00	31,17		1	1	1	1	1	1	1	4	13,68	69%	7331,92	
10/04/23 23:00	28,20		1	1	1	1	1	1	1	1	13,34	68%	6664,41	
		683,12 MWh										164.424 €		
Παρατηρήσεις:														
1) Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.														
2) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη				11/4/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	11/04/23 0:00	26,72		1	1	1	1		1	1	
	11/04/23 1:00	24,79		1	1	1			1	1	
	11/04/23 2:00	23,66		1	1	1			1	1	
	11/04/23 3:00	23,02		1	1	1			1	1	
	11/04/23 4:00	22,77		1	1	1			1	1	
	11/04/23 5:00	23,27		1	1	1			1	1	
	11/04/23 6:00	24,59		1	1	1			1	1	
	11/04/23 7:00	27,04		1	1	1			1	1	
	11/04/23 8:00	33,42		1		1	1		1	1	5
	11/04/23 9:00	32,06		1		1	1		1	1	5
	11/04/23 10:00	31,90		1		1	1		1	1	5
	11/04/23 11:00	28,00		1		1	1		1	1	1
	11/04/23 12:00	28,42		1		1	1		1	1	1
	11/04/23 13:00	33,37		1		1	1		1	1	6
	11/04/23 14:00	33,02		1		1	1		1	1	6
	11/04/23 15:00	30,60		1		1	1		1	1	3
	11/04/23 16:00	32,40		1	1	1	1		1	1	3
	11/04/23 17:00	33,91		1	1	1	1		1	1	4
	11/04/23 18:00	34,84		1	1	1	1		1	1	5
	11/04/23 19:00	37,07		1	1	1	1		1	1	7
11/04/23 20:00	38,07		1	1	1	1		1	1	8	
11/04/23 21:00	38,00		1	1	1	1		1	1	8	
11/04/23 22:00	32,62		1	1	1	1		1	1	4	
11/04/23 23:00	29,19		1	1	1	1		1	1	1	
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τετάρτη	12/04/23 0:00	27,70		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 1:00	26,07		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 2:00	24,77		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 3:00	23,95		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 4:00	23,46		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 5:00	23,91		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 6:00	25,27		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 7:00	26,67		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 8:00	31,34		1	1	1			1	1	5	
	12/04/23 9:00	31,35		1	1	1			1	1	5	
	12/04/23 10:00	31,76		1	1	1			1	1	6	
	12/04/23 11:00	30,65		1	1	1			1	1	5	
	12/04/23 12:00	29,14		1	1	1			1	1	2	
	12/04/23 13:00	28,46		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 14:00	30,77		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 15:00	30,46		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 16:00	29,76		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 17:00	30,14		1	1	1	1		1	1		
	12/04/23 18:00	32,23		1	1	1	1	1		1	1	1
	12/04/23 19:00	33,46		1	1	1	1	1		1	1	2
12/04/23 20:00	36,69		1	1	1	1	1		1	1	5	
12/04/23 21:00	36,29		1	1	1	1	1		1	1	5	
12/04/23 22:00	33,03		1	1	1	1	1		1	1	3	
12/04/23 23:00	29,76		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη		13/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	13/04/23 0:00	27,85		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 1:00	25,57		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 2:00	23,96		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 3:00	23,21		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 4:00	23,04		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 5:00	23,15		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 6:00	24,20		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 7:00	26,74		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 8:00	28,37		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 9:00	30,08		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 10:00	30,67		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 11:00	30,61		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 12:00	30,57		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 13:00	30,52		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 14:00	29,87		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 15:00	29,12		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 16:00	28,97		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 17:00	29,30		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 18:00	30,27		1	1	1	1		1	1	
	13/04/23 19:00	30,99		1	1	1	1		1	1	
13/04/23 20:00	34,50		1	1	1	1		1	1	3	
13/04/23 21:00	33,41		1	1	1	1		1	1	2	
13/04/23 22:00	30,08		1	1	1	1		1	1		
13/04/23 23:00	29,42		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		14/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Παρασκευή	14/04/23 0:00	26,77		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 1:00	24,56		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 2:00	23,36		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 3:00	22,81		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 4:00	22,47		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 5:00	22,80		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 6:00	23,38		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 7:00	25,32		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 8:00	27,20		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 9:00	28,10		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 10:00	29,34		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 11:00	29,36		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 12:00	28,98		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 13:00	28,83		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 14:00	28,68		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 15:00	28,19		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 16:00	28,36		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 17:00	28,45		1	1	1	1		1	1		
	14/04/23 18:00	29,26		1	1	1	1	1		1	1	
	14/04/23 19:00	29,96		1	1	1	1	1		1	1	
14/04/23 20:00	31,71		1	1	1	1	1		1	1	2	
14/04/23 21:00	30,18		1	1	1	1	1		1	1		
14/04/23 22:00	30,02		1	1	1	1	1		1	1		
14/04/23 23:00	29,51		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		15/4/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	15/04/23 0:00	27,28		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 1:00	25,32		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 2:00	24,24		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 3:00	23,46		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 4:00	22,84		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 5:00	23,10		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 6:00	23,90		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 7:00	26,14		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 8:00	29,10		1	1	1	1		1	1	
	15/04/23 9:00	31,83		1	1	1	1		1	1	1
	15/04/23 10:00	32,23		1	1	1	1		1	1	1
	15/04/23 11:00	33,10		1	1	1	1		1	1	2
	15/04/23 12:00	31,88		1	1	1	1		1	1	2
	15/04/23 13:00	31,55		1	1	1	1		1	1	2
	15/04/23 14:00	31,43		1	1	1	1		1	1	2
	15/04/23 15:00	30,27		1	1	1	1		1	1	1
	15/04/23 16:00	30,95		1	1	1	1		1	1	1
	15/04/23 17:00	31,46		1	1	1	1		1	1	1
	15/04/23 18:00	34,48		1	1	1	1		1	1	5
	15/04/23 19:00	34,74		1	1	1	1		1	1	5
15/04/23 20:00	35,85		1	1	1	1		1	1	5	
15/04/23 21:00	33,18		1	1	1	1		1	1	3	
15/04/23 22:00	29,45		1	1	1	1		1	1		
15/04/23 23:00	28,08		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 16/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	16/04/23 0:00	25,90		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 1:00	25,12		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 2:00	23,95		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 3:00	22,84		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 4:00	21,90		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 5:00	21,83		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 6:00	22,27		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 7:00	23,12		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 8:00	25,99		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 9:00	28,09		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 10:00	29,50		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 11:00	29,48		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 12:00	29,02		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 13:00	28,19		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 14:00	26,59		1	1	1	1		1	1	
	16/04/23 15:00	25,07		1	1	1			1	1	
	16/04/23 16:00	24,74		1	1	1			1	1	
	16/04/23 17:00	24,91		1	1	1			1	1	
	16/04/23 18:00	26,22		1	1	1			1	1	
16/04/23 19:00	27,37		1	1	1			1	1		
16/04/23 20:00	29,33		1	1	1	1		1	1		
16/04/23 21:00	29,51		1	1	1	1		1	1		
16/04/23 22:00	27,99		1	1	1	1		1	1		
16/04/23 23:00	26,20		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		17/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	17/04/23 0:00	23,92		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 1:00	22,37		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 2:00	21,41		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 3:00	20,73		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 4:00	20,28		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 5:00	20,76		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 6:00	21,52		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 7:00	23,42		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 8:00	26,41		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 9:00	28,42		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 10:00	29,68		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 11:00	30,64		1	1	1	1		1	1	1	
	17/04/23 12:00	30,55		1	1	1	1		1	1	1	
	17/04/23 13:00	30,48		1	1	1	1		1	1	1	
	17/04/23 14:00	29,82		1	1	1	1		1	1	1	
	17/04/23 15:00	27,81		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 16:00	27,66		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 17:00	27,92		1	1	1	1		1	1		
	17/04/23 18:00	28,59		1	1	1	1	1		1	1	
	17/04/23 19:00	31,53		1	1	1	1	1		1	1	3
17/04/23 20:00	32,17		1	1	1	1	1		1	1	4	
17/04/23 21:00	30,66		1	1	1	1	1		1	1	3	
17/04/23 22:00	28,65		1	1	1	1	1		1	1	2	
17/04/23 23:00	25,81		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 18/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	18/04/23 0:00	24,72		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 1:00	23,04		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 2:00	22,09		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 3:00	21,50		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 4:00	21,59		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 5:00	22,02		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 6:00	23,16		1	1	1	1		1	1	1	
	18/04/23 7:00	23,32		1	1		1		1	1	1	
	18/04/23 8:00	29,44		1	1		1		1	1	2	
	18/04/23 9:00	31,02		1	1		1		1	1	3	
	18/04/23 10:00	31,74		1	1		1		1	1	4	
	18/04/23 11:00	31,98		1	1		1		1	1	4	
	18/04/23 12:00	31,57		1	1	1	1		1	1	1	
	18/04/23 13:00	31,44		1	1	1	1		1	1	1	
	18/04/23 14:00	30,68		1	1	1	1		1	1	1	
	18/04/23 15:00	29,83		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 16:00	29,84		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 17:00	29,95		1	1	1	1		1	1		
	18/04/23 18:00	31,58		1	1	1	1	1		1	1	2
	18/04/23 19:00	33,67		1	1	1	1	1		1	1	4
18/04/23 20:00	34,28		1	1	1	1	1		1	1	4	
18/04/23 21:00	33,25		1	1	1	1	1		1	1	4	
18/04/23 22:00	29,14		1	1	1	1	1		1	1	1	
18/04/23 23:00	28,02		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	19/04/23 0:00	26,38		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 1:00	24,44		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 2:00	23,31		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 3:00	22,74		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 4:00	22,50		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 5:00	22,82		1	1	1	1		1	1	
	19/04/23 6:00	24,47			1	1	1		1	1	1
	19/04/23 7:00	27,38			1	1	1		1	1	4
	19/04/23 8:00	27,76			1	1	1		1	1	4
	19/04/23 9:00	28,45			1	1	1		1	1	7
	19/04/23 10:00	28,55			1	1	1		1	1	3
	19/04/23 11:00	31,00		1	1	1	1		1	1	3
	19/04/23 12:00	30,92		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 13:00	31,55		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 14:00	31,19		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 15:00	30,93		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 16:00	28,94		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 17:00	30,56		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 18:00	31,36		1	1	1	1		1	1	2
	19/04/23 19:00	34,24		1	1	1	1		1	1	4
19/04/23 20:00	33,95		1	1	1	1		1	1	4	
19/04/23 21:00	34,25		1	1	1	1		1	1	5	
19/04/23 22:00	32,23		1	1	1	1		1	1	4	
19/04/23 23:00	28,31		1	1	1	1		1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 20/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	20/04/23 0:00	24,79		1		1	1		1	1	
	20/04/23 1:00	24,07		1		1	1		1	1	
	20/04/23 2:00	22,73		1		1	1		1	1	
	20/04/23 3:00	22,09		1		1	1		1	1	
	20/04/23 4:00	22,23		1		1	1		1	1	
	20/04/23 5:00	22,34		1		1	1		1	1	
	20/04/23 6:00	23,50		1		1	1		1	1	
	20/04/23 7:00	26,10		1		1	1		1	1	
	20/04/23 8:00	29,30		1		1	1		1	1	2
	20/04/23 9:00	31,13		1		1	1		1	1	4
	20/04/23 10:00	32,13		1		1	1		1	1	5
	20/04/23 11:00	30,97		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 12:00	30,66		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 13:00	30,64		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 14:00	30,61		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 15:00	30,37		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 16:00	30,26		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 17:00	30,12		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 18:00	30,99		1	1	1	1		1	1	1
	20/04/23 19:00	33,66		1	1	1	1		1	1	3
20/04/23 20:00	34,55		1	1	1	1		1	1	4	
20/04/23 21:00	34,14		1	1	1	1		1	1	4	
20/04/23 22:00	30,77		1	1	1	1		1	1	2	
20/04/23 23:00	27,93		1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				21/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Παρασκευή	21/04/23 0:00	26,30		1	1	1			1	1		
	21/04/23 1:00	24,55		1	1	1			1	1		
	21/04/23 2:00	23,48		1	1	1			1	1		
	21/04/23 3:00	22,55		1	1	1			1	1		
	21/04/23 4:00	22,20		1	1	1			1	1		
	21/04/23 5:00	22,43		1	1	1			1	1		
	21/04/23 6:00	23,63		1	1	1			1	1		
	21/04/23 7:00	27,47		1	1	1			1	1	4	
	21/04/23 8:00	28,93		1	1	1			1	1	4	
	21/04/23 9:00	31,46		1	1	1			1	1	5	
	21/04/23 10:00	32,39		1	1	1			1	1	6	
	21/04/23 11:00	30,67		1	1	1			1	1	3	
	21/04/23 12:00	30,42		1	1	1	1		1	1	3	
	21/04/23 13:00	30,27		1	1	1	1		1	1	3	
	21/04/23 14:00	30,14		1	1	1	1		1	1	2	
	21/04/23 15:00	29,86		1	1	1	1		1	1	2	
	21/04/23 16:00	29,98		1	1	1	1		1	1	2	
	21/04/23 17:00	30,17		1	1	1	1		1	1	2	
	21/04/23 18:00	31,12		1	1	1	1	1		1	1	2
	21/04/23 19:00	33,57		1	1	1	1	1		1	1	4
21/04/23 20:00	33,89		1	1	1	1	1		1	1	4	
21/04/23 21:00	32,29		1	1	1	1	1		1	1	3	
21/04/23 22:00	29,65		1	1	1	1	1		1	1	1	
21/04/23 23:00	28,02		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		22/4/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Σάββατο	22/04/23 0:00	25,72			1	1	1		1	1		
	22/04/23 1:00	23,95			1	1	1		1	1		
	22/04/23 2:00	22,61			1	1	1		1	1		
	22/04/23 3:00	21,89			1	1	1		1	1		
	22/04/23 4:00	21,98			1	1	1		1	1		
	22/04/23 5:00	22,34			1	1	1		1	1		
	22/04/23 6:00	23,23			1	1	1		1	1		
	22/04/23 7:00	27,17			1	1	1		1	1	4	
	22/04/23 8:00	30,80			1	1	1		1	1	8	
	22/04/23 9:00	31,01			1	1	1		1	1	8	
	22/04/23 10:00	29,36		1	1	1	1		1	1	3	
	22/04/23 11:00	30,07		1	1	1	1		1	1	3	
	22/04/23 12:00	32,01		1	1	1	1		1	1	3	
	22/04/23 13:00	31,61		1	1	1	1		1	1	3	
	22/04/23 14:00	30,17		1	1	1	1		1	1	2	
	22/04/23 15:00	30,14		1	1	1	1		1	1	2	
	22/04/23 16:00	30,04		1	1	1	1		1	1	2	
	22/04/23 17:00	29,83		1	1	1	1		1	1	2	
	22/04/23 18:00	30,93		1	1	1	1	1		1	1	2
	22/04/23 19:00	33,63		1	1	1	1	1		1	1	4
22/04/23 20:00	31,98		1	1	1	1	1		1	1	2	
22/04/23 21:00	31,05		1	1	1	1	1		1	1	2	
22/04/23 22:00	30,10		1	1	1	1	1		1	1	2	
22/04/23 23:00	27,29		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 23/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Κυριακή	23/04/23 0:00	26,05		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 1:00	24,43		1	1	1	1		1	1	8	
	23/04/23 2:00	21,35		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 3:00	23,33		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 4:00	22,29		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 5:00	22,46		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 6:00	23,21		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 7:00	25,44		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 8:00	27,97		1		1	1		1	1	1	
	23/04/23 9:00	30,01		1		1	1		1	1	3	
	23/04/23 10:00	28,58		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 11:00	29,30		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 12:00	29,88		1	1	1	1		1	1		
	23/04/23 13:00	32,61		1	1	1	1		1	1	3	
	23/04/23 14:00	31,19		1	1	1	1		1	1	2	
	23/04/23 15:00	29,51		1	1	1	1		1	1	1	
	23/04/23 16:00	29,78		1	1	1	1		1	1	1	
	23/04/23 17:00	30,16		1	1	1	1		1	1	1	
	23/04/23 18:00	30,59		1	1	1	1	1		1	1	1
	23/04/23 19:00	33,39		1	1	1	1	1		1	1	3
23/04/23 20:00	35,33		1	1	1	1	1		1	1	5	
23/04/23 21:00	33,41		1	1	1	1	1		1	1	4	
23/04/23 22:00	29,71		1	1	1	1	1		1	1	1	
23/04/23 23:00	28,46		1	1	1	1	1		1	1		

Παρατηρήσεις:

1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				24/4/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	24/04/23 0:00	26,14		1	1	1			1	1		
	24/04/23 1:00	24,41		1	1	1			1	1		
	24/04/23 2:00	23,74		1	1	1			1	1		
	24/04/23 3:00	23,05		1	1	1			1	1		
	24/04/23 4:00	22,60		1	1	1			1	1		
	24/04/23 5:00	22,97		1	1	1			1	1		
	24/04/23 6:00	24,42		1	1	1			1	1		
	24/04/23 7:00	27,32		1	1	1			1	1		
	24/04/23 8:00	30,32		1	1	1	1		1	1	1	
	24/04/23 9:00	31,74		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 10:00	31,71		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 11:00	31,73		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 12:00	32,43		1	1	1	1		1	1	3	
	24/04/23 13:00	32,55		1	1	1	1		1	1	3	
	24/04/23 14:00	32,16		1	1	1	1		1	1	3	
	24/04/23 15:00	30,55		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 16:00	31,26		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 17:00	31,46		1	1	1	1		1	1	2	
	24/04/23 18:00	32,01		1	1	1	1	1		1	1	2
	24/04/23 19:00	34,31		1	1	1	1	1		1	1	4
24/04/23 20:00	35,45		1	1	1	1	1		1	1	5	
24/04/23 21:00	34,32		1	1	1	1	1		1	1	4	
24/04/23 22:00	30,53		1	1	1	1	1		1	1	2	
24/04/23 23:00	27,55		1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
1) 1 εκ των 16 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.												
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 25/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	25/04/23 0:00	26,64		1	1	1			1	1		
	25/04/23 1:00	25,23		1	1	1			1	1		
	25/04/23 2:00	24,26		1	1	1			1	1		
	25/04/23 3:00	23,80		1	1	1			1	1		
	25/04/23 4:00	23,58		1	1	1			1	1		
	25/04/23 5:00	24,12		1	1	1			1	1		
	25/04/23 6:00	27,68		1	1	1			1	1	3	
	25/04/23 7:00	27,08		1	1	1			1	1	2	
	25/04/23 8:00	31,30		1	1	1	1		1	1	2	
	25/04/23 9:00	34,71		1	1	1	1		1	1	6	
	25/04/23 10:00	33,71		1	1	1	1		1	1	6	
	25/04/23 11:00	33,11		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 12:00	32,72		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 13:00	32,06		1	1	1	1		1	1	6	
	25/04/23 14:00	32,55		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 15:00	33,12		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 16:00	32,86		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 17:00	33,64		1	1	1	1		1	1	4	
	25/04/23 18:00	35,30		1	1	1	1	1		1	1	5
	25/04/23 19:00	37,44		1	1	1	1	1		1	1	7
25/04/23 20:00	38,61		1	1	1	1	1		1	1	8	
25/04/23 21:00	37,56		1	1	1	1	1		1	1	8	
25/04/23 22:00	32,64		1	1	1	1	1		1	1	4	
25/04/23 23:00	29,18		1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	26/04/23 0:00	28,07		1	1	1	1		1	1	
	26/04/23 1:00	26,16		1		1	1		1	1	
	26/04/23 2:00	24,99		1		1	1		1	1	
	26/04/23 3:00	24,21		1		1	1		1	1	
	26/04/23 4:00	24,15		1		1	1		1	1	
	26/04/23 5:00	24,49		1		1	1		1	1	
	26/04/23 6:00	27,85		1		1	1		1	1	2
	26/04/23 7:00	31,14		1		1	1		1	1	4
	26/04/23 8:00	33,11		1		1	1		1	1	6
	26/04/23 9:00	36,40		1		1	1		1	1	10
	26/04/23 10:00	36,75		1		1	1		1	1	9
	26/04/23 11:00	38,22		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 12:00	38,67		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 13:00	39,17		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 14:00	38,83		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 15:00	38,55		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 16:00	38,17		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 17:00	37,95		1	1	1	1		1	1	9
	26/04/23 18:00	40,44		1	1	1	1		1	1	11
	26/04/23 19:00	41,91		1	1	1	1		1	1	12
26/04/23 20:00	41,89		1	1	1	1		1	1	12	
26/04/23 21:00	38,88		1	1	1	1		1	1	10	
26/04/23 22:00	35,56		1	1	1	1		1	1	7	
26/04/23 23:00	32,49		1	1	1	1		1	1	4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 27/4/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	27/04/23 0:00	29,06		1	1	1	1		1	1	
	27/04/23 1:00	27,46		1	1		1		1	1	
	27/04/23 2:00	25,87		1	1		1		1	1	
	27/04/23 3:00	25,40		1	1		1		1	1	
	27/04/23 4:00	25,24		1	1		1		1	1	
	27/04/23 5:00	25,72		1	1		1		1	1	
	27/04/23 6:00	29,20		1	1		1		1	1	3
	27/04/23 7:00	32,53		1	1		1		1	1	6
	27/04/23 8:00	34,21		1	1		1		1	1	8
	27/04/23 9:00	35,96		1	1		1		1	1	10
	27/04/23 10:00	36,27		1	1		1		1	1	10
	27/04/23 11:00	37,07		1	1		1		1	1	11
	27/04/23 12:00	36,54		1	1		1		1	1	11
	27/04/23 13:00	37,02		1	1		1		1	1	11
	27/04/23 14:00	38,35		1	1		1		1	1	13
	27/04/23 15:00	35,70		1	1		1		1	1	8
	27/04/23 16:00	35,39		1	1	1	1		1	1	8
	27/04/23 17:00	36,64		1	1	1	1		1	1	8
	27/04/23 18:00	39,72		1	1	1	1		1	1	10
	27/04/23 19:00	41,76		1	1	1	1		1	1	12
27/04/23 20:00	41,72		1	1	1	1		1	1	12	
27/04/23 21:00	38,48		1	1	1	1		1	1	9	
27/04/23 22:00	35,49		1	1	1	1		1	1	7	
27/04/23 23:00	31,32		1	1	1	1		1	1	3	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Παρασκευή	28/04/23 0:00	28,33		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 1:00	28,18		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 2:00	26,88		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 3:00	26,31		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 4:00	26,02		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 5:00	26,56		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 6:00	27,85		1	1	1	1		1	1		
	28/04/23 7:00	33,38		1	1	1	1		1	1	4	
	28/04/23 8:00	36,42		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 9:00	36,63		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 10:00	36,62		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 11:00	36,92		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 12:00	36,74		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 13:00	37,02		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 14:00	36,54		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 15:00	35,84		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 16:00	36,07		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 17:00	36,29		1	1	1	1		1	1	8	
	28/04/23 18:00	39,07		1	1	1	1	1		1	1	10
	28/04/23 19:00	39,49		1	1	1	1	1		1	1	11
28/04/23 20:00	41,59		1	1	1	1	1		1	1	12	
28/04/23 21:00	39,49		1	1	1	1	1		1	1	10	
28/04/23 22:00	35,56		1	1	1	1	1		1	1	7	
28/04/23 23:00	32,51		1	1	1	1	1		1	1	4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				29/4/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	29/04/23 0:00	28,64		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 1:00	28,71		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 2:00	28,07		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 3:00	27,05		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 4:00	26,97		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 5:00	27,30		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 6:00	28,60		1	1	1	1		1	1	
	29/04/23 7:00	33,17		1	1	1	1		1	1	3
	29/04/23 8:00	36,68		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 9:00	36,96		1	1	1	1		1	1	7
	29/04/23 10:00	37,52		1	1	1	1		1	1	8
	29/04/23 11:00	37,09		1	1	1	1		1	1	8
	29/04/23 12:00	36,70		1	1	1	1		1	1	8
	29/04/23 13:00	36,35		1	1	1	1		1	1	7
	29/04/23 14:00	34,80		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 15:00	34,29		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 16:00	35,01		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 17:00	35,44		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 18:00	35,84		1	1	1	1		1	1	6
	29/04/23 19:00	37,43		1	1	1	1		1	1	8
29/04/23 20:00	38,91		1	1	1	1		1	1	9	
29/04/23 21:00	38,81		1	1	1	1		1	1	9	
29/04/23 22:00	35,67		1	1	1	1		1	1	7	
29/04/23 23:00	32,31		1	1	1	1		1	1	4	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 30/4/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Κυριακή	30/04/23 0:00	28,34		1	1	1	1		1	1		
	30/04/23 1:00	28,45		1	1	1	1		1	1		
	30/04/23 2:00	27,54		1	1	1	1		1	1		
	30/04/23 3:00	27,19		1	1	1	1		1	1		
	30/04/23 4:00	28,48		1	1	1	1		1	1	3	
	30/04/23 5:00	28,25			1	1	1		1	1	4	
	30/04/23 6:00	27,63			1	1	1		1	1	5	
	30/04/23 7:00	31,47			1	1	1		1	1	8	
	30/04/23 8:00	32,55			1	1	1		1	1	10	
	30/04/23 9:00	33,88			1	1	1		1	1	11	
	30/04/23 10:00	35,45			1	1	1		1	1	12	
	30/04/23 11:00	35,60			1	1	1		1	1	13	
	30/04/23 12:00	34,94		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 13:00	34,72		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 14:00	35,47		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 15:00	35,48		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 16:00	35,42		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 17:00	35,52		1	1	1	1		1	1	6	
	30/04/23 18:00	35,65		1	1	1	1	1		1	1	7
	30/04/23 19:00	36,13		1	1	1	1	1		1	1	7
	30/04/23 20:00	38,59		1	1	1	1	1		1	1	9
	30/04/23 21:00	38,80		1	1	1	1	1		1	1	9
	30/04/23 22:00	35,83		1	1	1	1	1		1	1	7
30/04/23 23:00	32,28		1	1	1	1	1		1	1	3	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 1/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	01/05/23 0:00	29,51		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 1:00	28,36		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 2:00	27,21		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 3:00	26,00		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 4:00	25,66		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 5:00	25,90		1	1	1	1		1	1		
	01/05/23 6:00	26,65		1	1	1	1		1	1	3	
	01/05/23 7:00	31,77		1	1	1			1	1	5	
	01/05/23 8:00	35,16		1	1	1			1	1	8	
	01/05/23 9:00	35,23		1	1	1			1	1	8	
	01/05/23 10:00	36,81		1	1	1			1	1	11	
	01/05/23 11:00	37,18		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 12:00	37,55		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 13:00	37,91		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 14:00	38,61		1	1	1	1		1	1	9	
	01/05/23 15:00	36,49		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 16:00	35,26		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 17:00	36,09		1	1	1	1		1	1	8	
	01/05/23 18:00	37,04		1	1	1	1	1		1	1	8
	01/05/23 19:00	38,17		1	1	1	1	1		1	1	9
01/05/23 20:00	39,49		1	1	1	1	1		1	1	10	
01/05/23 21:00	38,82		1	1	1	1	1		1	1	9	
01/05/23 22:00	36,93		1	1	1	1	1		1	1	8	
01/05/23 23:00	34,89		1	1		1	1		1	1	8	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 2/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	02/05/23 0:00	28,75		1	1		1		1	1	3
	02/05/23 1:00	29,05		1	1		1		1	1	3
	02/05/23 2:00	27,76		1	1		1		1	1	1
	02/05/23 3:00	26,17		1	1		1		1	1	
	02/05/23 4:00	25,97		1	1		1		1	1	
	02/05/23 5:00	26,47		1	1		1		1	1	
	02/05/23 6:00	31,23		1	1		1		1	1	4
	02/05/23 7:00	32,76		1	1		1		1	1	7
	02/05/23 8:00	33,87		1	1		1		1	1	8
	02/05/23 9:00	36,18		1	1		1		1	1	10
	02/05/23 10:00	36,07		1	1		1		1	1	10
	02/05/23 11:00	35,92		1	1		1		1	1	11
	02/05/23 12:00	35,88		1	1		1		1	1	8
	02/05/23 13:00	37,03		1	1	1	1		1	1	8
	02/05/23 14:00	37,01		1	1	1	1		1	1	8
	02/05/23 15:00	36,75		1	1	1	1		1	1	8
	02/05/23 16:00	38,45		1	1	1	1		1	1	9
	02/05/23 17:00	39,01		1	1	1	1		1	1	9
	02/05/23 18:00	42,67		1	1	1	1		1	1	14
	02/05/23 19:00	42,48		1	1	1	1		1	1	13
02/05/23 20:00	42,76		1	1	1	1		1	1	13	
02/05/23 21:00	42,51		1	1	1	1		1	1	13	
02/05/23 22:00	39,53		1	1	1	1		1	1	13	
02/05/23 23:00	35,71		1	1	1	1		1	1	13	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 3/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	03/05/23 0:00	30,93		1	1	1	1		1		10
	03/05/23 1:00	28,88		1	1	1	1		1		8
	03/05/23 2:00	28,57		1	1	1	1		1		8
	03/05/23 3:00	27,82		1	1	1	1		1		7
	03/05/23 4:00	29,24		1	1	1	1		1		9
	03/05/23 5:00	29,87		1	1	1	1		1		9
	03/05/23 6:00	31,66		1	1	1	1		1		9
	03/05/23 7:00	35,35		1	1	1	1		1		12
	03/05/23 8:00	35,82		1	1	1	1		1	1	11
	03/05/23 9:00	40,10		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 10:00	40,14		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 11:00	40,63		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 12:00	39,81		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 13:00	39,80		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 14:00	39,71		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 15:00	39,68		1	1	1	1		1	1	12
	03/05/23 16:00	41,29		1	1	1	1		1	1	13
	03/05/23 17:00	41,64		1	1	1	1		1	1	14
	03/05/23 18:00	42,20		1	1	1	1		1	1	14
	03/05/23 19:00	42,68		1	1	1	1		1	1	14
03/05/23 20:00	44,10	1	1	1	1	1		1	1	14	
03/05/23 21:00	43,87	1	1	1	1	1		1	1	14	
03/05/23 22:00	40,77	1	1	1	1	1		1	1	14	
03/05/23 23:00	36,55	1	1	1	1	1		1		14	
Παρατηρήσεις:											
Στις 09:00 παρουσιάστηκε βλάβη στον Α/Σ Νο 30 και έκτοτε λειτουργεί με μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ στα 6MW.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 4/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	6	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	04/05/23 0:00	30,94	1	1	1	1	1		1		11
	04/05/23 1:00	29,07	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 2:00	28,16	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 3:00	27,30	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 4:00	26,64	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 5:00	26,84	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 6:00	28,43	1	1	1	1	1		1		4
	04/05/23 7:00	33,24	1	1	1	1	1		1		6
	04/05/23 8:00	37,26	1	1	1	1	1		1		10
	04/05/23 9:00	37,49	1	1	1	1	1		1		12
	04/05/23 10:00	37,38	1	1	1	1	1		1		12
	04/05/23 11:00	38,81	1	1	1	1	1		1		13
	04/05/23 12:00	38,64	1	1	1	1	1		1		13
	04/05/23 13:00	40,35	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 14:00	40,09	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 15:00	39,72		1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 16:00	40,61		1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 17:00	41,63	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 18:00	41,38	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/05/23 19:00	42,80	1	1	1	1	1		1	1	13
04/05/23 20:00	45,11	1	1	1	1	1		1	1	14	
04/05/23 21:00	42,87	1	1	1	1	1		1	1	14	
04/05/23 22:00	39,38	1	1	1	1	1		1	1	14	
04/05/23 23:00	34,25		1	1	1	1	1		1	1	9
Παρατηρήσεις:											
Ο Α/Σ Νο 30 λειτουργεί με μειωμένη αποδιδόμενη ισχύ στα 6MW.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 5/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	6	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	05/05/23 0:00	31,90		1	1	1	1		1	1	9
	05/05/23 1:00	29,49		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 2:00	28,48		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 3:00	27,61		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 4:00	26,83		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 5:00	27,58		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 6:00	29,40		1	1	1	1			1	8
	05/05/23 7:00	35,41		1	1	1	1			1	13
	05/05/23 8:00	37,52		1	1	1	1			1	14
	05/05/23 9:00	39,33		1	1	1	1		1	1	12
	05/05/23 10:00	41,22		1	1	1	1		1	1	12
	05/05/23 11:00	41,46		1	1	1	1		1	1	12
	05/05/23 12:00	41,77	1		1	1	1		1	1	12
	05/05/23 13:00	42,31	1		1	1	1		1	1	12
	05/05/23 14:00	41,75	1		1	1	1		1	1	12
	05/05/23 15:00	41,38	1	1	1	1	1		1	1	9
	05/05/23 16:00	39,88	1	1	1	1	1		1	1	9
	05/05/23 17:00	39,86	1	1	1	1	1		1	1	9
	05/05/23 18:00	41,02	1	1	1	1	1		1	1	9
	05/05/23 19:00	44,17	1	1	1	1	1		1	1	11
05/05/23 20:00	45,07	1	1	1	1	1		1	1	12	
05/05/23 21:00	44,42	1	1	1	1	1		1	1	12	
05/05/23 22:00	41,52	1	1	1	1	1		1	1	12	
05/05/23 23:00	34,94		1	1	1	1		1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 6/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	6	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	06/05/23 0:00	30,78		1	1	1	1		1	1	2
	06/05/23 1:00	30,12		1	1	1	1		1	1	1
	06/05/23 2:00	29,39		1	1	1	1		1	1	
	06/05/23 3:00	28,69		1	1	1	1		1	1	
	06/05/23 4:00	27,99		1	1	1	1		1	1	
	06/05/23 5:00	28,42		1	1	1	1		1	1	
	06/05/23 6:00	30,05		1	1	1	1		1	1	
	06/05/23 7:00	36,67		1	1	1	1		1	1	6
	06/05/23 8:00	37,27		1	1	1	1		1	1	7
	06/05/23 9:00	40,56		1	1	1	1		1	1	11
	06/05/23 10:00	39,46		1	1	1	1		1	1	11
	06/05/23 11:00	39,21		1	1	1	1		1	1	10
	06/05/23 12:00	39,76		1	1	1	1		1	1	10
	06/05/23 13:00	40,47		1	1	1	1		1	1	11
	06/05/23 14:00	40,00		1	1	1	1		1	1	11
	06/05/23 15:00	40,05		1	1	1	1		1	1	7
	06/05/23 16:00	39,23	1	1	1	1	1		1	1	8
	06/05/23 17:00	40,95	1	1	1	1	1		1	1	8
	06/05/23 18:00	40,76	1	1	1	1	1		1	1	8
	06/05/23 19:00	42,70	1	1	1	1	1		1	1	10
06/05/23 20:00	43,10	1	1	1	1	1		1	1	10	
06/05/23 21:00	41,94		1	1	1	1		1	1	14	
06/05/23 22:00	40,05	1	1	1	1	1		1	1	4	
06/05/23 23:00	37,18	1	1	1	1	1		1	1	5	
Παρατηρήσεις:											
Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 7/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	6	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	07/05/23 0:00	30,67		1	1	1	1		1	1	1
	07/05/23 1:00	30,06		1	1	1	1		1	1	
	07/05/23 2:00	29,08		1	1	1	1		1	1	
	07/05/23 3:00	28,47		1	1	1	1		1	1	
	07/05/23 4:00	27,68		1	1	1	1		1	1	
	07/05/23 5:00	28,19		1	1	1	1		1	1	
	07/05/23 6:00	31,08		1	1	1	1		1	1	2
	07/05/23 7:00	32,52		1	1	1	1		1	1	3
	07/05/23 8:00	36,51		1	1	1	1		1	1	7
	07/05/23 9:00	36,83		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 10:00	37,52		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 11:00	37,87		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 12:00	37,59		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 13:00	39,04		1	1	1	1		1	1	10
	07/05/23 14:00	37,09		1	1	1	1		1	1	9
	07/05/23 15:00	35,87		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 16:00	34,67		1	1	1	1		1	1	7
	07/05/23 17:00	35,36		1	1	1	1		1	1	7
	07/05/23 18:00	37,29		1	1	1	1		1	1	8
	07/05/23 19:00	37,39		1	1	1	1		1	1	8
07/05/23 20:00	40,67		1	1	1	1		1	1	11	
07/05/23 21:00	39,38		1	1	1	1		1	1	10	
07/05/23 22:00	37,41		1	1	1	1		1	1	9	
07/05/23 23:00	35,34		1	1	1	1		1	1	4	
Παρατηρήσεις:											
Η μονάδα G1 έπεται από βλάβη που παρουσίασε κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, μπορεί να ενταχθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 8/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	08/05/23 0:00	29,76		1	1	1	1		1	1	1	
	08/05/23 1:00	29,41		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 2:00	27,78		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 3:00	27,00		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 4:00	26,63		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 5:00	27,09		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 6:00	28,57		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 7:00	29,99		1	1	1	1		1	1		
	08/05/23 8:00	29,50		1	1	1			1	1	2	
	08/05/23 9:00	36,04		1	1	1			1	1	8	
	08/05/23 10:00	35,76		1	1	1			1	1	9	
	08/05/23 11:00	37,32		1	1	1	1		1	1	9	
	08/05/23 12:00	37,31		1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 13:00	37,86		1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 14:00	37,68		1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 15:00	36,96		1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 16:00	36,65		1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 17:00	37,01	1	1	1	1	1		1	1	8	
	08/05/23 18:00	37,21	1	1	1	1	1	1		1	1	2
	08/05/23 19:00	38,39	1	1	1	1	1	1		1	1	2
08/05/23 20:00	41,23	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
08/05/23 21:00	40,35	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
08/05/23 22:00	35,60	1	1	1	1	1	1		1	1		
08/05/23 23:00	34,11	1	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 9/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	09/05/23 0:00	30,65	1	1	1				1	1		
	09/05/23 1:00	28,38	1	1	1				1	1		
	09/05/23 2:00	27,29	1	1	1				1	1		
	09/05/23 3:00	26,32	1	1	1				1	1		
	09/05/23 4:00	26,01	1	1	1				1	1		
	09/05/23 5:00	26,62	1	1	1				1	1		
	09/05/23 6:00	28,03	1	1	1				1	1		
	09/05/23 7:00	32,16	1	1	1				1	1		
	09/05/23 8:00	35,38	1	1	1	1	1		1	1		
	09/05/23 9:00	36,42	1	1	1	1	1		1	1		
	09/05/23 10:00	38,27	1	1	1	1	1		1	1	2	
	09/05/23 11:00	37,79	1	1	1	1	1		1	1	2	
	09/05/23 12:00	37,38	1	1	1	1	1		1	1	2	
	09/05/23 13:00	37,51	1	1	1	1	1		1	1	1	
	09/05/23 14:00	37,24	1	1	1	1	1		1	1	1	
	09/05/23 15:00	36,80	1	1	1	1	1		1	1	1	
	09/05/23 16:00	37,12	1	1	1	1	1		1	1	1	
	09/05/23 17:00	37,73	1	1	1	1	1		1	1	1	
	09/05/23 18:00	38,76	1	1	1	1	1	1		1	1	2
	09/05/23 19:00	39,10	1	1	1	1	1	1		1	1	2
09/05/23 20:00	43,10	1	1	1	1	1	1		1	1	12	
09/05/23 21:00	40,94	1	1	1	1	1	1		1	1	9	
09/05/23 22:00	36,02	1	1	1	1	1	1		1	1	9	
09/05/23 23:00	30,42		1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 10/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τετάρτη	10/05/23 0:00	28,82		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 1:00	28,79		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 2:00	27,44		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 3:00	26,70		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 4:00	26,29		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 5:00	27,01		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 6:00	28,61		1	1	1	1		1	1		
	10/05/23 7:00	33,89		1	1	1	1		1	1	4	
	10/05/23 8:00	37,20		1	1	1	1		1	1	7	
	10/05/23 9:00	37,06		1	1	1	1		1	1	7	
	10/05/23 10:00	38,94		1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 11:00	41,05		1	1	1	1		1	1	11	
	10/05/23 12:00	40,48	1	1	1	1	1		1	1	10	
	10/05/23 13:00	40,81	1	1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 14:00	40,90	1	1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 15:00	40,13	1	1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 16:00	39,49	1	1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 17:00	39,93	1	1	1	1	1		1	1	9	
	10/05/23 18:00	34,64	1	1	1	1	1	1		1	1	13
	10/05/23 19:00	42,37	1	1	1	1	1	1		1	1	12
10/05/23 20:00	44,24	1	1	1	1	1	1		1	1	12	
10/05/23 21:00	42,66	1	1	1	1	1	1		1	1	10	
10/05/23 22:00	36,97	1	1	1	1	1	1		1	1	6	
10/05/23 23:00	32,48	1	1	1	1	1	1		1	1	3	
Παρατηρήσεις:												
Στις 18:18, λόγω βλάβης στο δίκτυο βγήκαν εκτός οι γραμμές P-210, 220, 230, 250, 280.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			11/5/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	11/05/23 0:00	30,49	1		1	1	1		1	1	3	
	11/05/23 1:00	28,87	1		1	1	1		1	1	1	
	11/05/23 2:00	27,43	1		1	1	1		1	1		
	11/05/23 3:00	26,89	1		1	1	1		1	1		
	11/05/23 4:00	26,89	1		1	1	1		1	1		
	11/05/23 5:00	27,50	1		1	1	1		1	1		
	11/05/23 6:00	31,79	1		1	1	1		1	1	4	
	11/05/23 7:00	36,41	1		1	1	1		1	1	8	
	11/05/23 8:00	37,46	1		1	1	1		1	1	9	
	11/05/23 9:00	37,75	1	1	1	1	1		1	1	5	
	11/05/23 10:00	38,21	1	1	1	1	1		1	1	5	
	11/05/23 11:00	39,25	1	1	1	1	1		1	1	5	
	11/05/23 12:00	39,59	1	1	1	1	1		1	1	5	
	11/05/23 13:00	40,09	1	1	1	1	1		1	1	5	
	11/05/23 14:00	38,41	1	1	1	1	1		1	1	4	
	11/05/23 15:00	38,59	1	1	1	1	1		1	1	4	
	11/05/23 16:00	39,61	1	1	1	1	1		1	1	4	
	11/05/23 17:00	40,01	1	1	1	1	1		1	1	4	
	11/05/23 18:00	41,42	1	1	1	1	1	1		1	1	6
	11/05/23 19:00	42,68	1	1	1	1	1	1		1	1	7
11/05/23 20:00	44,25	1	1	1	1	1	1		1	1	8	
11/05/23 21:00	43,30	1	1	1	1	1	1		1	1	8	
11/05/23 22:00	38,13	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
11/05/23 23:00	33,00	1	1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:												
Χρονική ολίσθηση των εργασιών συντήρησης της G8.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 12/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	12/05/23 0:00	32,29	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 1:00	29,83	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 2:00	28,35	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 3:00	27,63	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 4:00	27,28	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 5:00	27,91	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 6:00	29,58	1	1	1	1	1		1	1	
	12/05/23 7:00	34,89	1	1	1	1	1		1	1	1
	12/05/23 8:00	38,65	1	1	1	1	1		1	1	3
	12/05/23 9:00	38,99	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 10:00	39,03	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 11:00	39,34	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 12:00	39,57	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 13:00	39,47	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 14:00	38,63	1	1	1	1	1		1	1	4
	12/05/23 15:00	37,23	1	1	1	1	1		1	1	3
	12/05/23 16:00	37,20	1	1	1	1	1		1	1	3
	12/05/23 17:00	37,90	1	1	1	1	1		1	1	3
	12/05/23 18:00	40,08	1	1	1	1	1		1	1	5
	12/05/23 19:00	40,39	1	1	1	1	1		1	1	5
12/05/23 20:00	43,06	1	1	1	1	1		1	1	7	
12/05/23 21:00	42,47	1	1	1	1	1		1	1	7	
12/05/23 22:00	37,83	1	1	1	1	1		1	1	4	
12/05/23 23:00	33,06	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				13/5/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	13/05/23 0:00	32,66	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 1:00	30,52	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 2:00	28,82	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 3:00	28,07	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 4:00	27,82	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 5:00	27,86	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 6:00	29,43	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 7:00	33,49	1	1	1	1	1		1	1	
	13/05/23 8:00	37,60	1	1	1	1	1		1	1	2
	13/05/23 9:00	39,23	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 10:00	39,02	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 11:00	39,10	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 12:00	39,24	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 13:00	39,15	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 14:00	38,39	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 15:00	36,61	1	1	1	1	1		1	1	2
	13/05/23 16:00	37,17	1	1	1	1	1		1	1	2
	13/05/23 17:00	37,39	1	1	1	1	1		1	1	2
	13/05/23 18:00	38,46	1	1	1	1	1		1	1	3
	13/05/23 19:00	39,98	1	1	1	1	1		1	1	4
13/05/23 20:00	41,97	1	1	1	1	1		1	1	6	
13/05/23 21:00	41,15	1	1	1	1	1		1	1	6	
13/05/23 22:00	37,05	1	1	1	1	1		1	1	4	
13/05/23 23:00	33,13	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 14/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	14/05/23 0:00	31,98	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 1:00	29,40	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 2:00	28,11	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 3:00	27,30	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 4:00	27,13	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 5:00	27,43	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 6:00	28,38	1	1	1	1	1		1	1	
	14/05/23 7:00	34,04	1	1	1	1	1		1	1	4
	14/05/23 8:00	34,78	1	1	1	1	1		1	1	4
	14/05/23 9:00	36,75	1	1	1	1	1		1	1	4
	14/05/23 10:00	36,90	1	1	1	1	1		1	1	4
	14/05/23 11:00	37,09	1	1	1	1	1		1	1	2
	14/05/23 12:00	37,64	1	1	1	1	1		1	1	2
	14/05/23 13:00	37,46	1	1	1	1	1		1	1	2
	14/05/23 14:00	36,86	1	1	1	1	1		1	1	2
	14/05/23 15:00	35,27	1	1	1	1	1		1	1	1
	14/05/23 16:00	35,13	1	1	1	1	1		1	1	1
	14/05/23 17:00	35,55	1	1	1	1	1		1	1	1
	14/05/23 18:00	36,92	1	1	1	1	1		1	1	1
	14/05/23 19:00	37,95	1	1	1	1	1		1	1	2
14/05/23 20:00	40,16	1	1	1	1	1		1	1	4	
14/05/23 21:00	39,51	1	1	1	1	1		1	1	4	
14/05/23 22:00	35,60	1	1	1	1	1		1	1	2	
14/05/23 23:00	32,52	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		15/5/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Δευτέρα	15/05/23 0:00	30,76	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 1:00	28,70	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 2:00	27,29	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 3:00	26,29	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 4:00	26,39	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 5:00	26,81	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 6:00	28,57	1	1	1	1	1		1	1		
	15/05/23 7:00	33,16	1	1	1		1		1	1	1	
	15/05/23 8:00	36,89	1	1	1		1		1	1	4	
	15/05/23 9:00	38,11	1	1	1		1		1	1	5	
	15/05/23 10:00	38,81	1	1	1	1	1		1	1	2	
	15/05/23 11:00	38,43	1	1	1	1	1		1	1	4	
	15/05/23 12:00	38,28	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 13:00	38,33	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 14:00	37,83	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 15:00	36,69	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 16:00	36,68	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 17:00	37,19	1	1	1	1	1		1	1	3	
	15/05/23 18:00	38,54	1	1	1	1	1	1		1	1	3
	15/05/23 19:00	39,47	1	1	1	1	1	1		1	1	4
15/05/23 20:00	39,96	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
15/05/23 21:00	40,12	1	1	1	1	1	1		1	1	5	
15/05/23 22:00	36,10	1	1	1	1	1	1		1	1	3	
15/05/23 23:00	32,53	1	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 16/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	16/05/23 0:00	30,74	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 1:00	28,60	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 2:00	27,07	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 3:00	26,56	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 4:00	26,30	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 5:00	26,70	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 6:00	28,78	1	1	1	1	1		1	1	
	16/05/23 7:00	35,59	1	1	1	1	1		1	1	3
	16/05/23 8:00	37,08	1	1	1	1	1		1	1	4
	16/05/23 9:00	38,22	1	1	1	1	1		1	1	3
	16/05/23 10:00	39,16		1	1	1	1		1	1	9
	16/05/23 11:00	41,15		1	1	1	1		1	1	12
	16/05/23 12:00	40,92		1	1	1	1		1	1	12
	16/05/23 13:00	39,82	1	1	1	1	1		1	1	5
	16/05/23 14:00	39,47	1	1	1	1	1		1	1	5
	16/05/23 15:00	38,96	1	1	1	1	1		1	1	5
	16/05/23 16:00	38,51	1	1	1	1	1		1	1	5
	16/05/23 17:00	38,59	1	1	1	1	1		1	1	5
	16/05/23 18:00	41,32	1	1	1	1	1		1	1	6
	16/05/23 19:00	41,86	1	1	1	1	1		1	1	6
16/05/23 20:00	42,09	1	1	1	1	1		1	1	6	
16/05/23 21:00	41,29	1	1	1	1	1		1	1	6	
16/05/23 22:00	35,97	1	1	1	1	1		1	1	3	
16/05/23 23:00	32,42	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 17/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τετάρτη	17/05/23 0:00	31,04	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 1:00	28,88	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 2:00	27,79	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 3:00	27,28	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 4:00	27,02	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 5:00	27,58	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 6:00	27,74	1	1	1	1	1		1	1		
	17/05/23 7:00	33,88	1	1	1	1	1		1	1	3	
	17/05/23 8:00	36,89	1	1	1	1	1		1	1	2	
	17/05/23 9:00	37,29	1	1	1	1	1		1	1	2	
	17/05/23 10:00	40,35	1	1	1	1	1		1	1	5	
	17/05/23 11:00	40,29	1	1	1	1	1		1	1	5	
	17/05/23 12:00	39,78	1	1	1	1	1		1	1	5	
	17/05/23 13:00	39,02	1	1	1	1	1		1	1	4	
	17/05/23 14:00	39,11	1	1	1	1	1		1	1	4	
	17/05/23 15:00	38,75	1	1	1	1	1		1	1	4	
	17/05/23 16:00	38,56	1	1	1	1	1		1	1	4	
	17/05/23 17:00	38,94	1	1	1	1	1		1	1	4	
	17/05/23 18:00	41,54	1	1	1	1	1	1		1	1	5
	17/05/23 19:00	42,54	1	1	1	1	1	1		1	1	6
17/05/23 20:00	43,67	1	1	1	1	1	1		1	1	7	
17/05/23 21:00	42,65	1	1	1	1	1	1		1	1	7	
17/05/23 22:00	37,94	1	1	1	1	1	1		1	1	5	
17/05/23 23:00	32,02	1	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 18/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	18/05/23 0:00	31,95	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 1:00	29,69	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 2:00	28,16	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 3:00	27,35	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 4:00	27,10	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 5:00	27,58	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 6:00	28,83	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 7:00	33,15	1	1	1	1	1		1	1		
	18/05/23 8:00	37,18	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 9:00	39,35	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 10:00	39,58	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 11:00	39,40	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 12:00	39,33	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 13:00	38,96	1	1	1	1	1		1	1	5	
	18/05/23 14:00	38,17	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 15:00	38,37	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 16:00	37,82	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 17:00	38,45	1	1	1	1	1		1	1	4	
	18/05/23 18:00	39,70	1	1	1	1	1	1		1	1	4
	18/05/23 19:00	41,50	1	1	1	1	1	1		1	1	5
18/05/23 20:00	43,50	1	1	1	1	1	1		1	1	7	
18/05/23 21:00	39,07	1	1	1	1	1	1		1	1	4	
18/05/23 22:00	37,34	1	1	1	1	1	1		1	1	3	
18/05/23 23:00	33,40	1	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				19/5/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	19/05/23 0:00	31,09	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 1:00	28,19	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 2:00	26,75	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 3:00	26,02	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 4:00	25,97	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 5:00	26,88	1	1	1	1	1		1	1	
	19/05/23 6:00	32,40	1	1	1	1	1		1	1	5
	19/05/23 7:00	33,03	1	1		1	1		1	1	5
	19/05/23 8:00	34,84	1	1		1	1		1	1	5
	19/05/23 9:00	34,72	1	1		1	1		1	1	5
	19/05/23 10:00	43,56	1	1	1	1	1		1	1	13
	19/05/23 11:00	38,78		1	1	1	1		1	1	13
	19/05/23 12:00	38,52		1	1	1	1		1	1	13
	19/05/23 13:00	40,09		1	1	1	1		1	1	12
	19/05/23 14:00	38,46		1	1	1	1		1	1	11
	19/05/23 15:00	32,59		1	1	1	1		1	1	5
	19/05/23 16:00	32,94	1	1	1	1	1		1	1	5
	19/05/23 17:00	38,35	1	1	1	1	1		1	1	5
	19/05/23 18:00	40,02	1	1	1	1	1		1	1	5
	19/05/23 19:00	40,39	1	1	1	1	1		1	1	5
19/05/23 20:00	42,84	1	1	1	1	1		1	1	7	
19/05/23 21:00	42,63	1	1	1	1	1		1	1	7	
19/05/23 22:00	37,55	1	1	1	1	1		1	1	3	
19/05/23 23:00	34,53	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				20/5/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	20/05/23 0:00	32,01	1	1	1	1	1		1	1	
	20/05/23 1:00	29,60	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 2:00	28,05	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 3:00	27,36	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 4:00	26,86	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 5:00	27,31	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 6:00	26,73	1	1	1	1			1	1	
	20/05/23 7:00	33,24	1	1	1	1	1		1	1	2
	20/05/23 8:00	38,14	1	1	1	1	1		1	1	3
	20/05/23 9:00	38,70	1	1	1	1	1		1	1	3
	20/05/23 10:00	39,11	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	20/05/23 11:00	39,24	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	20/05/23 12:00	38,58	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	20/05/23 13:00	39,88	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	20/05/23 14:00	36,94	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20/05/23 15:00	39,88	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	20/05/23 16:00	37,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20/05/23 17:00	40,51	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	20/05/23 18:00	40,98	1	1	1	1	1		1	1	5
	20/05/23 19:00	42,13	1	1	1	1	1		1	1	6
20/05/23 20:00	46,82	1	1	1	1	1		1	1	13	
20/05/23 21:00	42,82	1		1	1	1		1	1	13	
20/05/23 22:00	36,27	1		1	1	1		1	1	8	
20/05/23 23:00	33,29	1		1	1	1		1	1	5	
Παρατηρήσεις: Η μονάδα G8 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 21/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	21/05/23 0:00	28,44	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 1:00	28,99	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 2:00	28,16	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 3:00	27,22	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 4:00	26,83	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 5:00	27,01	1		1	1	1		1	1	
	21/05/23 6:00	30,32	1		1	1	1		1	1	2
	21/05/23 7:00	33,94	1		1	1	1		1	1	4
	21/05/23 8:00	38,96	1		1	1	1		1	1	9
	21/05/23 9:00	40,19	1		1	1	1		1	1	10
	21/05/23 10:00	40,07	1		1	1	1		1	1	10
	21/05/23 11:00	39,62	1		1	1	1		1	1	10
	21/05/23 12:00	39,11	1	1	1	1	1		1	1	8
	21/05/23 13:00	38,42	1	1	1	1	1		1	1	6
	21/05/23 14:00	40,28	1	1	1	1	1		1	1	6
	21/05/23 15:00	40,45	1	1	1	1	1		1	1	6
	21/05/23 16:00	41,48	1	1	1	1	1		1	1	7
	21/05/23 17:00	41,79	1	1	1	1	1		1	1	7
	21/05/23 18:00	41,83	1	1	1	1	1		1	1	7
	21/05/23 19:00	42,77	1	1	1	1	1		1	1	8
21/05/23 20:00	44,75	1	1	1	1	1		1	1	10	
21/05/23 21:00	43,29	1	1	1	1	1		1	1	9	
21/05/23 22:00	36,55	1	1	1	1	1		1	1	3	
21/05/23 23:00	33,49	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				22/5/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	22/05/23 0:00	31,54	1	1	1	1			1	1	
	22/05/23 1:00	29,08	1	1	1	1			1	1	
	22/05/23 2:00	27,64	1	1	1	1			1	1	
	22/05/23 3:00	22,26	1	1	1	1			1	1	
	22/05/23 4:00	16,17	1	1	1	1	1		1		
	22/05/23 5:00	24,50	1	1	1	1	1		1		
	22/05/23 6:00	30,27	1	1	1	1	1		1		7
	22/05/23 7:00	31,94	1	1	1	1	1		1		12
	22/05/23 8:00	23,50	1	1	1	1	1		1	1	
	22/05/23 9:00	33,85	1	1	1	1	1		1		12
	22/05/23 10:00	40,19	1	1	1	1	1		1	1	9
	22/05/23 11:00	41,49	1	1	1	1	1		1	1	8
	22/05/23 12:00	42,10	1	1	1	1	1		1	1	8
	22/05/23 13:00	43,46	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	22/05/23 14:00	40,05	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	22/05/23 15:00	41,86	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	22/05/23 16:00	42,60	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	22/05/23 17:00	42,78	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	22/05/23 18:00	44,47	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	22/05/23 19:00	43,37	1	1	1	1	1	1	1	1	4
22/05/23 20:00	46,01	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
22/05/23 21:00	44,47	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
22/05/23 22:00	40,79	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
22/05/23 23:00	32,90	1	1	1	1	1			1	1	
Παρατηρήσεις: Στα διαστήματα 3:50-4:25, 7:20-7:30 και 8:50-9:30 υπήρξε μερική διακοπή, λόγω σφάλματος στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 23/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	23/05/23 0:00	31,63	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 1:00	29,30	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 2:00	28,11	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 3:00	27,30	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 4:00	27,08	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 5:00	27,66	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 6:00	29,43	1	1	1	1			1	1	
	23/05/23 7:00	37,05	1	1	1	1	1		1	1	5
	23/05/23 8:00	38,69	1	1		1	1		1	1	7
	23/05/23 9:00	39,66	1	1		1	1	1	1	1	9
	23/05/23 10:00	39,75	1	1		1	1	1	1	1	4
	23/05/23 11:00	40,30	1	1		1	1	1	1	1	5
	23/05/23 12:00	40,63	1	1		1	1	1	1	1	5
	23/05/23 13:00	40,20	1	1		1	1	1	1	1	5
	23/05/23 14:00	39,05	1	1		1	1	1	1	1	4
	23/05/23 15:00	39,37	1	1		1	1	1	1	1	4
	23/05/23 16:00	39,86	1	1		1	1	1	1	1	4
	23/05/23 17:00	40,13	1	1		1	1	1	1	1	4
	23/05/23 18:00	41,30	1	1		1	1	1	1	1	5
	23/05/23 19:00	42,03	1	1		1	1	1	1	1	6
23/05/23 20:00	43,17	1	1		1	1	1	1	1	7	
23/05/23 21:00	43,00	1	1		1	1	1	1	1	7	
23/05/23 22:00	39,75	1	1		1	1	1	1	1	3	
23/05/23 23:00	34,63	1	1		1	1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 24/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	24/05/23 0:00	32,05	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 1:00	29,53	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 2:00	27,74	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 3:00	26,96	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 4:00	26,73	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 5:00	27,20	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 6:00	29,01	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 7:00	33,40	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 8:00	34,12	1	1		1	1	1	1	1	
	24/05/23 9:00	37,78	1	1		1	1	1	1	1	7
	24/05/23 10:00	37,38	1	1		1	1	1	1	1	9
	24/05/23 11:00	36,48	1	1		1	1		1	1	4
	24/05/23 12:00	35,93	1	1		1	1		1	1	5
	24/05/23 13:00	38,44	1	1	1	1	1		1	1	5
	24/05/23 14:00	38,63	1	1	1	1	1		1	1	5
	24/05/23 15:00	37,34	1	1	1	1	1		1	1	4
	24/05/23 16:00	37,93	1	1	1	1	1		1	1	4
	24/05/23 17:00	38,68	1	1	1	1	1		1	1	4
	24/05/23 18:00	39,27	1	1	1	1	1		1	1	4
	24/05/23 19:00	40,55	1	1	1	1	1		1	1	5
24/05/23 20:00	41,38	1	1	1	1	1		1	1	6	
24/05/23 21:00	42,15	1	1	1	1	1		1	1	7	
24/05/23 22:00	40,95	1	1	1	1	1		1	1	7	
24/05/23 23:00	35,42	1	1	1	1	1		1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
Αναβολή των εργασιών συντήρησης της μονάδας G3, λόγω βλάβης της G8.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 25/5/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	25/05/23 0:00	31,86	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 1:00	29,34	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 2:00	27,76	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 3:00	26,88	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 4:00	26,48	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 5:00	26,94	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 6:00	28,75	1	1	1	1	1		1	1		
	25/05/23 7:00	37,17	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 8:00	38,38	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 9:00	39,40	1	1	1	1	1		1	1	5	
	25/05/23 10:00	40,41	1	1	1	1	1		1	1	7	
	25/05/23 11:00	40,20	1	1	1	1	1		1	1	6	
	25/05/23 12:00	39,16	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 13:00	38,39	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 14:00	37,84	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 15:00	37,81	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 16:00	37,53	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 17:00	37,73	1	1	1	1	1		1	1	4	
	25/05/23 18:00	38,24	1	1	1	1	1	1		1	1	4
	25/05/23 19:00	39,36	1	1	1	1	1	1		1	1	5
25/05/23 20:00	39,59	1	1	1	1	1	1		1	1	5	
25/05/23 21:00	40,27	1	1	1	1	1	1		1	1	8	
25/05/23 22:00	39,65	1	1	1	1	1	1		1	1	7	
25/05/23 23:00	35,67	1	1	1	1	1	1		1	1	7	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 26/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	26/05/23 0:00	30,38	1	1	1	1	1			1	4
	26/05/23 1:00	26,99	1	1	1	1	1			1	1
	26/05/23 2:00	26,76	1	1	1	1	1			1	1
	26/05/23 3:00	26,50	1	1	1	1	1			1	1
	26/05/23 4:00	26,73	1	1	1	1	1			1	1
	26/05/23 5:00	31,92	1	1	1	1	1			1	5
	26/05/23 6:00	35,73	1	1	1	1	1			1	9
	26/05/23 7:00	37,09	1	1	1	1	1			1	9
	26/05/23 8:00	37,11	1	1	1	1	1			1	9
	26/05/23 9:00	36,24	1	1	1	1	1			1	7
	26/05/23 10:00	36,83	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 11:00	37,39	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 12:00	39,81	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 13:00	40,45	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 14:00	39,86	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 15:00	38,98	1	1	1	1	1		1	1	3
	26/05/23 16:00	39,20	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 17:00	40,25	1	1	1	1	1		1	1	4
	26/05/23 18:00	41,46	1	1	1	1	1		1	1	5
	26/05/23 19:00	42,24	1	1	1	1	1		1	1	6
26/05/23 20:00	42,73	1	1	1	1	1		1	1	6	
26/05/23 21:00	38,37	1	1	1	1	1		1	1	2	
26/05/23 22:00	35,31	1	1	1	1	1		1	1		
26/05/23 23:00	34,80	1	1	1	1	1		1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 27/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	27/05/23 0:00	31,93	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 1:00	29,38	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 2:00	27,96	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 3:00	27,18	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 4:00	27,37	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 5:00	27,49	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 6:00	27,45	1	1	1	1	1		1	1	
	27/05/23 7:00	33,13	1	1	1		1		1	1	4
	27/05/23 8:00	35,48	1	1	1		1	1	1	1	4
	27/05/23 9:00	38,68		1	1		1	1	1	1	7
	27/05/23 10:00	38,21		1	1		1	1	1	1	8
	27/05/23 11:00	40,38		1	1		1	1	1	1	10
	27/05/23 12:00	40,65		1	1		1	1	1	1	10
	27/05/23 13:00	42,16		1	1		1	1	1	1	12
	27/05/23 14:00	42,24		1	1		1	1	1	1	12
	27/05/23 15:00	40,40		1	1		1	1	1	1	10
	27/05/23 16:00	40,56	1	1	1		1	1	1	1	9
	27/05/23 17:00	39,31	1	1	1		1	1	1	1	5
	27/05/23 18:00	40,62	1	1	1		1	1	1	1	5
	27/05/23 19:00	43,09	1	1	1		1	1	1	1	7
27/05/23 20:00	43,70	1	1	1		1	1	1	1	7	
27/05/23 21:00	42,83	1	1	1		1	1	1	1	7	
27/05/23 22:00	39,13	1	1	1		1	1	1	1	4	
27/05/23 23:00	35,79	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 28/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	28/05/23 0:00	33,76	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 1:00	31,25	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 2:00	29,24	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 3:00	28,48	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 4:00	28,15	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 5:00	28,50	1	1	1		1	1	1	1	
	28/05/23 6:00	32,63	1	1	1		1	1	1	1	3
	28/05/23 7:00	34,46	1	1	1		1	1	1	1	3
	28/05/23 8:00	38,74	1	1	1		1	1	1	1	6
	28/05/23 9:00	38,84	1	1	1		1		1	1	8
	28/05/23 10:00	39,11	1	1	1		1		1	1	5
	28/05/23 11:00	39,58	1	1	1		1	1	1	1	5
	28/05/23 12:00	40,57	1	1	1		1	1	1	1	5
	28/05/23 13:00	40,43	1	1	1		1	1	1	1	5
	28/05/23 14:00	38,79	1	1	1		1	1	1	1	3
	28/05/23 15:00	37,99	1	1	1		1	1	1	1	2
	28/05/23 16:00	38,32	1	1	1		1	1	1	1	2
	28/05/23 17:00	38,39	1	1	1		1	1	1	1	2
	28/05/23 18:00	40,19	1	1	1		1	1	1	1	3
	28/05/23 19:00	40,27	1	1	1		1	1	1	1	4
28/05/23 20:00	40,76	1	1	1		1	1	1	1	4	
28/05/23 21:00	41,78	1	1	1		1	1	1	1	5	
28/05/23 22:00	39,77	1	1	1		1	1	1	1	2	
28/05/23 23:00	35,34	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα 29/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	29/05/23 0:00	33,10	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 1:00	30,82	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 2:00	29,18	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 3:00	28,33	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 4:00	27,80	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 5:00	28,38	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 6:00	29,52	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 7:00	33,85	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 8:00	36,70	1	1	1		1	1	1	1	
	29/05/23 9:00	38,19	1	1	1		1	1	1	1	2
	29/05/23 10:00	40,81	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 11:00	41,54	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 12:00	41,93	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 13:00	41,86	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 14:00	40,93	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 15:00	39,21	1	1	1		1	1	1	1	4
	29/05/23 16:00	40,07	1	1	1		1	1	1	1	4
	29/05/23 17:00	40,41	1	1	1		1	1	1	1	4
	29/05/23 18:00	41,51	1	1	1		1	1	1	1	5
	29/05/23 19:00	43,37	1	1	1		1	1	1	1	7
29/05/23 20:00	44,18	1	1	1		1	1	1	1	7	
29/05/23 21:00	43,95	1	1	1		1	1	1	1	7	
29/05/23 22:00	39,00	1	1	1		1	1	1	1	3	
29/05/23 23:00	35,62	1	1	1		1	1	1	1		
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 30/5/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	30/05/23 0:00	33,09	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 1:00	30,39	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 2:00	29,02	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 3:00	27,98	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 4:00	27,40	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 5:00	28,03	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 6:00	29,71	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 7:00	30,59	1	1	1		1	1	1	1	
	30/05/23 8:00	37,12	1	1	1		1	1	1	1	3
	30/05/23 9:00	39,67	1	1	1		1	1	1	1	3
	30/05/23 10:00	41,97	1	1	1		1	1	1	1	5
	30/05/23 11:00	42,80	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/05/23 12:00	42,50	1	1	1		1	1	1	1	10
	30/05/23 13:00	42,23	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/05/23 14:00	39,90	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/05/23 15:00	39,20	1	1	1		1	1	1	1	8
	30/05/23 16:00	39,31	1	1	1		1	1	1	1	4
	30/05/23 17:00	39,16	1	1	1		1	1	1	1	4
	30/05/23 18:00	41,00	1	1	1		1	1	1	1	4
	30/05/23 19:00	41,98	1	1	1		1	1	1	1	5
30/05/23 20:00	42,57	1	1	1		1	1	1	1	6	
30/05/23 21:00	42,32	1	1	1			1	1	1	9	
30/05/23 22:00	37,81	1	1	1			1	1	1	5	
30/05/23 23:00	35,56	1	1	1			1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
Το διάστημα 10:00 με 15:00 μπήκαν σε δοκιμαστική λειτουργία τα μισθωμένα φορτηά Η/Ζ.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				31/5/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	31/05/23 0:00	32,46	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 1:00	30,05	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 2:00	28,26	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 3:00	27,14	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 4:00	26,72	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 5:00	27,35	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 6:00	29,15	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 7:00	33,89	1	1	1			1	1	1	
	31/05/23 8:00	37,95	1	1	1			1	1	1	2
	31/05/23 9:00	39,20	1	1	1			1	1	1	4
	31/05/23 10:00	40,10	1	1	1			1	1	1	5
	31/05/23 11:00	40,21	1	1	1		1	1	1	1	3
	31/05/23 12:00	41,77	1	1	1		1	1	1	1	3
	31/05/23 13:00	41,97	1	1	1		1	1	1	1	3
	31/05/23 14:00	41,03	1	1	1		1	1	1	1	3
	31/05/23 15:00	40,68	1	1	1		1	1	1	1	6
	31/05/23 16:00	39,21	1	1	1		1	1	1	1	6
	31/05/23 17:00	39,04	1	1	1		1	1	1	1	6
	31/05/23 18:00	40,71	1	1	1		1	1	1	1	8
	31/05/23 19:00	41,41	1	1	1		1	1	1	1	9
31/05/23 20:00	42,69	1	1	1		1	1	1	1	10	
31/05/23 21:00	42,58	1	1	1		1	1	1	1	10	
31/05/23 22:00	39,63	1	1	1		1	1	1	1	6	
31/05/23 23:00	33,82	1	1	1		1	1	1	1	3	
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 1/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Πέμπτη	01/06/23 0:00	32,46	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 1:00	30,05	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 2:00	28,26	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 3:00	27,14	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 4:00	26,72	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 5:00	27,35	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 6:00	29,15	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 7:00	33,89	1	1	1			1	1	1	
	01/06/23 8:00	37,49	1	1	1			1	1	1	10
	01/06/23 9:00	40,07	1	1	1			1	1	1	10
	01/06/23 10:00	42,39	1	1	1			1	1	1	10
	01/06/23 11:00	43,23	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 12:00	42,93	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 13:00	42,65	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 14:00	41,30	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 15:00	40,28	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 16:00	40,21	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 17:00	40,64	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 18:00	43,51	1	1	1		1	1	1	1	10
	01/06/23 19:00	43,31	1	1	1		1	1	1	1	10
01/06/23 20:00	43,59	1	1	1		1	1	1	1	11	
01/06/23 21:00	44,20	1	1	1		1	1	1	1	13	
01/06/23 22:00	44,13	1	1	1		1	1	1	1	13	
01/06/23 23:00	38,75	1	1	1		1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 2/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Παρασκευή	02/06/23 0:00	33,15	1	1	1		1	1	1	1	
	02/06/23 1:00	30,49	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 2:00	28,66	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 3:00	27,29	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 4:00	26,28	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 5:00	27,29	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 6:00	30,09	1	1	1		1		1	1	
	02/06/23 7:00	35,93	1	1	1		1		1	1	3
	02/06/23 8:00	40,05	1	1	1		1		1	1	12
	02/06/23 9:00	41,48	1	1	1		1		1	1	12
	02/06/23 10:00	42,32	1	1	1		1		1	1	12
	02/06/23 11:00	43,27	1	1	1		1		1	1	12
	02/06/23 12:00	41,94	1	1	1			1	1	1	14
	02/06/23 13:00	41,14	1	1	1			1	1	1	10
	02/06/23 14:00	41,23	1	1	1			1	1	1	10
	02/06/23 15:00	41,15	1	1	1		1	1	1	1	10
	02/06/23 16:00	40,94	1	1	1		1	1	1	1	10
	02/06/23 17:00	41,97	1	1	1		1	1	1	1	10
	02/06/23 18:00	43,26	1	1	1		1	1	1	1	10
	02/06/23 19:00	44,04	1	1	1		1	1	1	1	10
02/06/23 20:00	44,28	1	1	1		1	1	1	1	10	
02/06/23 21:00	44,55	1	1	1		1	1	1	1	10	
02/06/23 22:00	41,84	1	1	1		1	1	1	1	10	
02/06/23 23:00	38,44	1	1	1		1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				3/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Σάββατο	03/06/23 0:00	33,35	1	1	1		1	1	1	1	
	03/06/23 1:00	31,17	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 2:00	29,58	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 3:00	28,69	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 4:00	28,31	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 5:00	28,31	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 6:00	29,56	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 7:00	34,23	1	1	1			1	1	1	
	03/06/23 8:00	39,36	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 9:00	40,41	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 10:00	40,75	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 11:00	41,30	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 12:00	41,19	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 13:00	41,26	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 14:00	41,40	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 15:00	40,24	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 16:00	39,94	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 17:00	40,54	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 18:00	41,63	1	1	1		1	1	1	1	10
	03/06/23 19:00	41,93	1	1	1		1	1	1	1	10
03/06/23 20:00	42,80	1	1	1		1	1	1	1	10	
03/06/23 21:00	42,75	1	1	1		1	1	1	1	10	
03/06/23 22:00	40,84	1	1	1		1	1	1	1	10	
03/06/23 23:00	37,99	1	1	1		1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 4/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Κυριακή	04/06/23 0:00	33,43	1	1	1		1	1	1	1	
	04/06/23 1:00	27,37	1	1	1		1	1	1		
	04/06/23 2:00	27,21			1		1	1	1		11
	04/06/23 3:00	27,01			1		1	1	1	1	3
	04/06/23 4:00	26,95			1		1	1	1	1	3
	04/06/23 5:00	27,14			1		1	1	1	1	3
	04/06/23 6:00	27,92			1		1	1	1	1	3
	04/06/23 7:00	31,73			1		1	1	1	1	5
	04/06/23 8:00	36,70			1		1	1	1	1	13
	04/06/23 9:00	38,66			1		1	1	1	1	13
	04/06/23 10:00	39,79		1	1		1	1	1	1	13
	04/06/23 11:00	40,00	1	1	1		1	1	1	1	11
	04/06/23 12:00	40,58	1	1	1		1	1	1	1	11
	04/06/23 13:00	41,80	1	1	1		1	1	1	1	11
	04/06/23 14:00	39,98	1	1	1		1	1	1	1	10
	04/06/23 15:00	38,87	1	1	1		1	1	1	1	10
	04/06/23 16:00	38,60	1	1	1		1	1	1	1	10
	04/06/23 17:00	39,30	1	1	1		1	1	1	1	10
	04/06/23 18:00	40,29	1	1	1		1	1	1	1	10
	04/06/23 19:00	40,77	1	1	1		1	1	1	1	10
04/06/23 20:00	41,57	1	1	1		1	1	1	1	10	
04/06/23 21:00	42,31	1	1	1		1	1	1	1	10	
04/06/23 22:00	40,32	1	1	1		1	1	1	1	10	
04/06/23 23:00	37,53	1	1	1		1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				5/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Δευτέρα	05/06/23 0:00	32,80	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 1:00	30,74	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 2:00	29,27	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 3:00	28,35	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 4:00	27,83	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 5:00	28,17	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 6:00	29,40	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 7:00	31,42	1	1			1	1	1	1	
	05/06/23 8:00	36,94	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 9:00	39,46	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 10:00	40,29	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 11:00	40,19	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 12:00	40,70	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 13:00	41,38	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 14:00	40,82	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 15:00	40,01	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 16:00	39,67	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 17:00	40,20	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 18:00	41,44	1	1			1	1	1	1	10
	05/06/23 19:00	41,97	1	1			1	1	1	1	10
05/06/23 20:00	42,91	1	1			1	1	1	1	10	
05/06/23 21:00	43,92	1	1			1	1	1	1	10	
05/06/23 22:00	41,98	1	1			1	1	1	1	10	
05/06/23 23:00	37,70	1	1			1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 6/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τρίτη	06/06/23 0:00	32,89	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 1:00	30,65	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 2:00	29,10	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 3:00	28,17	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 4:00	27,56	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 5:00	27,93	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 6:00	29,47	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 7:00	34,16	1	1			1	1	1	1	
	06/06/23 8:00	40,72	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 9:00	41,42	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 10:00	42,52	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 11:00	42,75	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 12:00	42,89	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 13:00	43,29	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 14:00	42,51	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 15:00	41,67	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 16:00	41,33	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 17:00	41,66	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 18:00	42,81	1	1			1	1	1	1	10
	06/06/23 19:00	43,69	1	1			1	1	1	1	10
06/06/23 20:00	45,00	1	1			1	1	1	1	12	
06/06/23 21:00	44,23	1	1			1	1	1	1	11	
06/06/23 22:00	41,96	1	1			1	1	1	1	10	
06/06/23 23:00	39,24	1	1			1	1	1	1	11	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 7/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τετάρτη	07/06/23 0:00	31,73	1	1			1	1		1	7
	07/06/23 1:00	29,55	1	1			1	1		1	4
	07/06/23 2:00	29,14	1	1			1	1		1	4
	07/06/23 3:00	26,01	1	1			1	1		1	2
	07/06/23 4:00	27,35	1	1			1	1		1	2
	07/06/23 5:00	27,54	1	1			1	1		1	2
	07/06/23 6:00	31,70	1	1			1	1		1	5
	07/06/23 7:00	30,91	1	1			1	1		1	4
	07/06/23 8:00	39,51	1	1				1		1	16
	07/06/23 9:00	40,72	1	1				1		1	17
	07/06/23 10:00	39,11	1	1				1		1	15
	07/06/23 11:00	41,26	1	1			1	1		1	15
	07/06/23 12:00	42,54	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 13:00	42,75	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 14:00	42,43	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 15:00	40,92	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 16:00	40,22	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 17:00	40,58	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 18:00	41,51	1	1			1	1		1	16
	07/06/23 19:00	44,38	1	1			1	1		1	18
07/06/23 20:00	43,42	1	1			1	1		1	18	
07/06/23 21:00	43,33	1	1			1	1		1	18	
07/06/23 22:00	41,66	1	1			1	1		1	18	
07/06/23 23:00	29,33	1	1			1	1		1	8	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 8/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Πέμπτη	08/06/23 0:00	31,79	1	1			1	1		1	7
	08/06/23 1:00	28,51	1	1			1	1		1	4
	08/06/23 2:00	28,34	1	1			1	1		1	4
	08/06/23 3:00	26,07	1	1			1	1		1	3
	08/06/23 4:00	26,10	1	1			1	1		1	3
	08/06/23 5:00	27,65	1	1			1	1		1	3
	08/06/23 6:00	31,28	1	1			1	1		1	5
	08/06/23 7:00	28,97	1	1			1	1		1	2
	08/06/23 8:00	37,42	1	1			1	1		1	12
	08/06/23 9:00	39,83	1	1			1	1		1	13
	08/06/23 10:00	40,10	1	1			1	1		1	14
	08/06/23 11:00	41,51	1	1			1	1		1	15
	08/06/23 12:00	38,43	1	1			1	1	1	1	10
	08/06/23 13:00	42,14	1	1			1	1	1	1	10
	08/06/23 14:00	43,44	1	1			1	1	1	1	15
	08/06/23 15:00	42,31	1	1			1	1	1	1	15
	08/06/23 16:00	40,99	1	1			1	1		1	15
	08/06/23 17:00	41,64	1	1			1	1		1	15
	08/06/23 18:00	41,94	1	1			1	1		1	15
	08/06/23 19:00	43,57	1	1			1	1		1	17
08/06/23 20:00	43,44	1	1			1	1	1	1	17	
08/06/23 21:00	45,72	1	1			1	1	1	1	16	
08/06/23 22:00	44,22	1	1			1	1	1	1	16	
08/06/23 23:00	34,19	1	1			1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 9/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Παρασκευή	09/06/23 0:00	32,30	1	1			1	1	1	1	3
	09/06/23 1:00	27,50	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 2:00	26,48	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 3:00	28,51	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 4:00	27,52	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 5:00	28,04	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 6:00	29,66	1	1			1	1	1	1	
	09/06/23 7:00	33,54	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 8:00	39,63	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 9:00	41,03	1	1			1	1		1	15
	09/06/23 10:00	41,85	1	1			1	1		1	16
	09/06/23 11:00	42,12	1	1			1	1		1	16
	09/06/23 12:00	40,27	1	1			1	1		1	10
	09/06/23 13:00	40,34	1	1			1	1		1	17
	09/06/23 14:00	40,37	1	1			1	1	1	1	17
	09/06/23 15:00	41,22	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 16:00	41,27	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 17:00	42,27	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 18:00	42,68	1	1			1	1	1	1	14
	09/06/23 19:00	43,17	1	1			1	1	1	1	14
09/06/23 20:00	43,01	1	1			1	1	1	1	12	
09/06/23 21:00	43,79	1	1			1	1	1	1	12	
09/06/23 22:00	42,10	1	1			1	1	1	1	12	
09/06/23 23:00	36,39	1	1			1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				10/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Σάββατο	10/06/23 0:00	32,53	1	1			1	1	1	1	3
	10/06/23 1:00	33,82	1	1			1	1	1	1	7
	10/06/23 2:00	29,28	1				1	1	1	1	5
	10/06/23 3:00	27,69	1				1	1	1	1	4
	10/06/23 4:00	28,18	1				1	1	1	1	3
	10/06/23 5:00	28,44	1				1	1	1	1	3
	10/06/23 6:00	32,62	1				1	1	1	1	6
	10/06/23 7:00	31,74	1				1	1	1	1	6
	10/06/23 8:00	37,02	1				1	1	1	1	16
	10/06/23 9:00	38,83	1				1	1	1	1	16
	10/06/23 10:00	39,74	1				1	1	1	1	16
	10/06/23 11:00	41,41	1				1	1	1	1	16
	10/06/23 12:00	41,32	1				1	1	1	1	16
	10/06/23 13:00	41,36	1				1	1	1	1	17
	10/06/23 14:00	41,20	1				1	1	1	1	17
	10/06/23 15:00	40,67	1	1			1	1		1	17
	10/06/23 16:00	40,20	1	1			1	1		1	17
	10/06/23 17:00	40,55	1	1			1	1		1	17
	10/06/23 18:00	41,92	1	1			1	1	1	1	17
	10/06/23 19:00	43,74	1	1			1	1	1	1	17
10/06/23 20:00	44,02	1	1			1	1	1	1	13	
10/06/23 21:00	43,91	1	1			1	1	1	1	13	
10/06/23 22:00	41,95	1	1			1	1	1	1	13	
10/06/23 23:00	36,02	1	1			1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 11/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Κυριακή	11/06/23 0:00	33,74	1	1			1	1	1	1	3
	11/06/23 1:00	30,11	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 2:00	31,00	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 3:00	28,96	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 4:00	28,16	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 5:00	28,08	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 6:00	28,93	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 7:00	30,47	1	1			1	1	1	1	
	11/06/23 8:00	40,36	1	1			1	1	1	1	12
	11/06/23 9:00	40,39	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 10:00	41,59	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 11:00	42,60	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 12:00	43,68	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 13:00	43,96	1	1			1	1	1	1	11
	11/06/23 14:00	43,74	1	1			1	1	1	1	11
	11/06/23 15:00	41,63	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 16:00	41,55	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 17:00	42,16	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 18:00	43,27	1	1			1	1	1	1	10
	11/06/23 19:00	43,60	1	1			1	1	1	1	10
11/06/23 20:00	44,20	1	1			1	1	1	1	12	
11/06/23 21:00	43,36	1	1			1	1	1	1	11	
11/06/23 22:00	43,04	1	1			1	1	1	1	11	
11/06/23 23:00	35,98	1	1			1	1	1	1	5	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				12/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Δευτέρα	12/06/23 0:00	31,23	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 1:00	31,20	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 2:00	30,34	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 3:00	29,53	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 4:00	28,80	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 5:00	29,16	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 6:00	30,05	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 7:00	34,03	1	1			1	1	1	1	
	12/06/23 8:00	38,64	1	1			1	1	1	1	10
	12/06/23 9:00	39,94	1	1			1	1	1	1	10
	12/06/23 10:00	41,95	1	1			1	1	1	1	10
	12/06/23 11:00	42,59	1	1			1	1	1	1	10
	12/06/23 12:00	44,60	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 13:00	44,50	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 14:00	44,29	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 15:00	43,56	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 16:00	42,99	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 17:00	43,34	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 18:00	44,19	1	1			1	1	1	1	11
	12/06/23 19:00	44,57	1	1			1	1	1	1	11
12/06/23 20:00	45,62	1	1			1	1	1	1	13	
12/06/23 21:00	45,41	1	1			1	1	1	1	13	
12/06/23 22:00	43,37	1	1			1	1	1	1	13	
12/06/23 23:00	37,01	1	1			1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 13/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τρίτη	13/06/23 0:00	30,69	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 1:00	30,94	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 2:00	31,34	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 3:00	30,25	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 4:00	29,54	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 5:00	29,89	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 6:00	31,34	1	1			1	1	1	1	
	13/06/23 7:00	34,90	1	1			1	1	1	1	3
	13/06/23 8:00	41,34	1	1				1	1	1	13
	13/06/23 9:00	42,14	1	1				1	1	1	13
	13/06/23 10:00	43,38	1	1				1	1	1	13
	13/06/23 11:00	43,33	1	1				1	1	1	13
	13/06/23 12:00	43,94	1	1				1	1	1	15
	13/06/23 13:00	44,15	1	1			1	1	1	1	13
	13/06/23 14:00	44,74	1	1			1	1	1	1	15
	13/06/23 15:00	44,50	1	1			1	1	1	1	14
	13/06/23 16:00	44,43	1	1				1	1	1	15
	13/06/23 17:00	44,51	1	1				1	1	1	15
	13/06/23 18:00	44,71	1	1				1	1	1	15
	13/06/23 19:00	44,86	1	1				1	1	1	15
13/06/23 20:00	44,99	1	1				1	1	1	15	
13/06/23 21:00	45,15	1	1				1	1	1	15	
13/06/23 22:00	43,70	1	1				1	1	1	15	
13/06/23 23:00	36,71	1	1				1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 14/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τετάρτη	14/06/23 0:00	33,91	1	1				1	1	1	6
	14/06/23 1:00	31,48	1	1				1	1	1	3
	14/06/23 2:00	30,15	1	1				1	1	1	2
	14/06/23 3:00	29,11	1	1				1	1	1	2
	14/06/23 4:00	28,36	1	1				1	1	1	2
	14/06/23 5:00	29,97	1	1				1	1	1	2
	14/06/23 6:00	31,46	1	1				1	1	1	2
	14/06/23 7:00	33,10	1	1				1	1	1	3
	14/06/23 8:00	41,07	1	1				1	1	1	11
	14/06/23 9:00	42,86	1	1				1	1	1	13
	14/06/23 10:00	42,71	1	1				1	1	1	13
	14/06/23 11:00	43,07	1	1				1	1	1	13
	14/06/23 12:00	41,18	1	1				1	1	1	11
	14/06/23 13:00	44,34	1	1				1	1	1	14
	14/06/23 14:00	44,49	1	1				1	1	1	15
	14/06/23 15:00	40,49	1	1				1	1	1	12
	14/06/23 16:00	42,61	1	1			1	1	1	1	12
	14/06/23 17:00	43,13	1	1			1	1	1	1	12
	14/06/23 18:00	44,09	1	1			1	1	1	1	12
	14/06/23 19:00	44,23	1	1			1	1	1	1	12
14/06/23 20:00	44,10	1	1			1	1	1	1	12	
14/06/23 21:00	44,53	1	1			1	1	1	1	12	
14/06/23 22:00	43,30	1	1			1	1	1	1	12	
14/06/23 23:00	36,36	1	1			1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			15/6/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Πέμπτη	15/06/23 0:00	33,79	1	1				1	1	1	6
	15/06/23 1:00	31,04	1	1				1	1	1	4
	15/06/23 2:00	29,19	1	1				1	1	1	2
	15/06/23 3:00	28,15	1	1				1	1	1	2
	15/06/23 4:00	27,11	1	1				1	1	1	2
	15/06/23 5:00	27,63	1	1				1	1	1	2
	15/06/23 6:00	30,71	1	1				1	1	1	2
	15/06/23 7:00	30,77	1	1				1	1	1	4
	15/06/23 8:00	36,29	1	1				1	1	1	10
	15/06/23 9:00	39,86	1	1				1	1	1	10
	15/06/23 10:00	42,31	1	1			1	1	1	1	10
	15/06/23 11:00	42,96	1	1			1	1	1	1	10
	15/06/23 12:00	43,16	1	1			1	1	1	1	10
	15/06/23 13:00	45,56	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 14:00	44,86	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 15:00	43,56	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 16:00	43,58	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 17:00	43,92	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 18:00	44,84	1	1			1	1	1	1	12
	15/06/23 19:00	44,91	1	1			1	1	1	1	12
15/06/23 20:00	44,81	1	1			1	1	1	1	12	
15/06/23 21:00	45,46	1	1			1	1	1	1	13	
15/06/23 22:00	44,17	1	1			1	1	1	1	13	
15/06/23 23:00	38,46	1	1			1	1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή 16/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Παρασκευή	16/06/23 0:00	36,89	1	1			1	1	1	1	9
	16/06/23 1:00	33,13	1	1			1	1	1	1	7
	16/06/23 2:00	31,89	1				1	1	1	1	5
	16/06/23 3:00	31,53	1				1	1	1	1	5
	16/06/23 4:00	30,86	1				1	1	1	1	5
	16/06/23 5:00	30,79	1				1	1	1	1	5
	16/06/23 6:00	33,31	1				1	1	1	1	7
	16/06/23 7:00	38,27	1				1	1	1	1	2
	16/06/23 8:00	41,73	1				1	1	1	1	15
	16/06/23 9:00	43,83	1				1	1	1	1	17
	16/06/23 10:00	43,90	1	1			1	1	1	1	13
	16/06/23 11:00	44,74	1	1			1	1	1	1	13
	16/06/23 12:00	45,72	1	1			1	1	1	1	10
	16/06/23 13:00	46,54	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 14:00	46,29	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 15:00	45,34	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 16:00	44,53	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 17:00	45,08	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 18:00	45,78	1	1			1	1	1	1	14
	16/06/23 19:00	45,68	1	1			1	1	1	1	14
16/06/23 20:00	45,46	1	1			1	1	1	1	14	
16/06/23 21:00	46,86	1	1			1	1	1	1	15	
16/06/23 22:00	44,07	1	1			1	1	1	1	14	
16/06/23 23:00	36,77	1	1			1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 17/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Σάββατο	17/06/23 0:00	36,60	1	1			1	1	1	1	5
	17/06/23 1:00	31,36	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 2:00	32,11	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 3:00	31,03	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 4:00	30,21	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 5:00	30,19	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 6:00	34,22	1	1			1	1	1	1	6
	17/06/23 7:00	39,90	1	1			1	1	1	1	
	17/06/23 8:00	41,75	1	1			1	1	1	1	12
	17/06/23 9:00	44,28	1	1			1	1	1	1	12
	17/06/23 10:00	44,46	1	1			1	1	1	1	12
	17/06/23 11:00	44,73	1	1			1	1	1	1	12
	17/06/23 12:00	46,42	1	1			1	1	1	1	14
	17/06/23 13:00	47,23	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 14:00	46,86	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 15:00	46,32	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 16:00	46,40	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 17:00	46,74	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 18:00	47,45	1	1			1	1	1	1	15
	17/06/23 19:00	47,45	1	1			1	1	1	1	15
17/06/23 20:00	47,31	1	1			1	1	1	1	15	
17/06/23 21:00	47,34	1	1			1	1	1	1	15	
17/06/23 22:00	44,46	1	1			1	1	1	1	14	
17/06/23 23:00	35,64	1	1			1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 18/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Κυριακή	18/06/23 0:00	35,78	1	1			1	1	1	1	4
	18/06/23 1:00	32,94	1	1			1	1	1	1	1
	18/06/23 2:00	31,59	1	1			1	1	1	1	
	18/06/23 3:00	30,35	1	1			1	1	1	1	
	18/06/23 4:00	29,50	1	1			1	1	1	1	
	18/06/23 5:00	29,14	1	1			1	1	1	1	
	18/06/23 6:00	32,62	1	1			1	1	1	1	2
	18/06/23 7:00	32,28	1	1			1	1	1	1	
	18/06/23 8:00	37,64	1	1			1	1	1	1	10
	18/06/23 9:00	40,87	1	1			1	1	1	1	10
	18/06/23 10:00	42,35	1	1			1	1	1	1	10
	18/06/23 11:00	43,31	1	1			1	1	1	1	11
	18/06/23 12:00	44,54	1	1			1	1	1	1	12
	18/06/23 13:00	45,48	1	1			1	1	1	1	13
	18/06/23 14:00	45,04	1	1			1	1	1	1	13
	18/06/23 15:00	42,17	1	1			1	1	1	1	11
	18/06/23 16:00	41,76	1	1			1	1	1	1	11
	18/06/23 17:00	42,76	1	1			1	1	1	1	11
	18/06/23 18:00	44,30	1	1			1	1	1	1	12
	18/06/23 19:00	43,98	1	1			1	1	1	1	12
18/06/23 20:00	45,35	1	1			1	1	1	1	13	
18/06/23 21:00	45,46	1	1			1	1	1	1	13	
18/06/23 22:00	43,61	1	1			1	1	1	1	12	
18/06/23 23:00	35,00	1	1			1	1	1	1	5	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα				19/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Δευτέρα	19/06/23 0:00	33,79	1	1			1	1	1	1	2
	19/06/23 1:00	31,81	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 2:00	31,63	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 3:00	30,34	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 4:00	29,88	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 5:00	30,06	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 6:00	31,25	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 7:00	32,85	1	1			1	1	1	1	
	19/06/23 8:00	40,37	1	1			1	1	1	1	10
	19/06/23 9:00	42,08	1	1			1	1	1	1	10
	19/06/23 10:00	44,54	1	1			1	1	1	1	12
	19/06/23 11:00	45,39	1	1			1	1	1	1	13
	19/06/23 12:00	45,48	1	1			1	1	1	1	13
	19/06/23 13:00	46,78	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 14:00	45,95	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 15:00	45,41	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 16:00	45,33	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 17:00	45,54	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 18:00	46,45	1	1			1	1	1	1	14
	19/06/23 19:00	46,50	1	1			1	1	1	1	14
19/06/23 20:00	46,06	1	1			1	1	1	1	14	
19/06/23 21:00	46,34	1	1			1	1	1	1	14	
19/06/23 22:00	44,33	1	1			1	1	1	1	13	
19/06/23 23:00	35,97	1	1			1	1	1	1	6	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη				20/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τρίτη	20/06/23 0:00	34,61	1	1			1	1	1	1	3
	20/06/23 1:00	31,46	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 2:00	31,53	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 3:00	31,10	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 4:00	30,29	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 5:00	30,28	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 6:00	30,80	1	1			1	1	1	1	
	20/06/23 7:00	32,68	1	1			1	1	1	1	3
	20/06/23 8:00	39,59	1	1				1	1	1	14
	20/06/23 9:00	41,62	1	1				1	1	1	14
	20/06/23 10:00	42,47	1	1				1	1	1	14
	20/06/23 11:00	46,21	1	1				1	1	1	21
	20/06/23 12:00	47,29	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 13:00	47,48	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 14:00	47,71	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 15:00	47,81	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 16:00	47,86	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 17:00	47,88	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 18:00	47,90	1	1			1	1	1		21
	20/06/23 19:00	47,92	1	1			1	1	1		21
20/06/23 20:00	47,97	1	1			1	1	1		21	
20/06/23 21:00	48,33	1	1			1	1	1		21	
20/06/23 22:00	46,32	1	1			1	1	1		21	
20/06/23 23:00	34,66	1	1			1	1	1		11	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				21/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τετάρτη	21/06/23 0:00	34,89	1	1			1	1	1		9
	21/06/23 1:00	32,67	1	1			1	1	1		7
	21/06/23 2:00	32,12	1	1			1	1	1		7
	21/06/23 3:00	31,31	1	1			1	1	1		7
	21/06/23 4:00	30,92	1	1			1	1	1		7
	21/06/23 5:00	30,72	1	1			1	1	1		7
	21/06/23 6:00	33,61	1	1			1	1	1		9
	21/06/23 7:00	39,84	1	1			1	1	1		15
	21/06/23 8:00	42,62	1	1			1	1	1		17
	21/06/23 9:00	45,45	1	1			1	1	1		20
	21/06/23 10:00	45,03	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 11:00	45,05	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 12:00	45,96	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 13:00	46,09	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 14:00	45,77	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 15:00	41,88	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 16:00	39,47	1				1	1	1		21
	21/06/23 17:00	45,14	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 18:00	45,84	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 19:00	46,30	1	1			1	1	1		21
	21/06/23 20:00	46,79	1	1			1	1	1	1	11
	21/06/23 21:00	46,05	1	1			1	1	1	1	15
	21/06/23 22:00	44,88	1	1			1	1	1	1	15
21/06/23 23:00	36,53	1	1			1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω βλάβης της G2 βγήκε εκτός η γραμμή P-210.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 22/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Πέμπτη	22/06/23 0:00	35,46	1	1			1	1	1	1	3
	22/06/23 1:00	33,62	1	1			1	1	1	1	1
	22/06/23 2:00	33,47	1	1			1	1	1	1	1
	22/06/23 3:00	32,06	1	1			1	1	1	1	
	22/06/23 4:00	32,04	1	1			1	1	1	1	
	22/06/23 5:00	35,18	1	1			1	1	1	1	
	22/06/23 6:00	34,32	1	1			1	1	1	1	9
	22/06/23 7:00	31,49	1	1			1	1	1	1	2
	22/06/23 8:00	39,05	1	1			1	1	1	1	12
	22/06/23 9:00	46,72	1	1			1	1	1	1	14
	22/06/23 10:00	47,44	1	1			1	1	1	1	15
	22/06/23 11:00	47,89	1	1			1	1	1	1	15
	22/06/23 12:00	48,91	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 13:00	50,41	1	1			1	1	1	1	18
	22/06/23 14:00	48,36	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 15:00	47,58	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 16:00	47,30	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 17:00	47,27	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 18:00	47,80	1	1			1	1	1	1	16
	22/06/23 19:00	47,72	1	1			1	1	1	1	16
22/06/23 20:00	48,05	1	1			1	1	1	1	17	
22/06/23 21:00	47,50	1	1			1	1	1	1	16	
22/06/23 22:00	44,72	1	1			1	1	1	1	13	
22/06/23 23:00	39,44	1	1			1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 5 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Παρασκευή				23/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Παρασκευή	23/06/23 0:00	35,31	1	1			1	1	1	1	4
	23/06/23 1:00	34,58	1	1			1	1	1	1	3
	23/06/23 2:00	32,64	1	1			1	1	1	1	1
	23/06/23 3:00	31,74	1	1			1	1	1	1	
	23/06/23 4:00	32,24	1	1			1	1	1	1	
	23/06/23 5:00	32,33	1	1			1	1	1	1	
	23/06/23 6:00	36,50	1	1			1	1	1	1	4
	23/06/23 7:00	43,17	1	1			1	1	1	1	10
	23/06/23 8:00	44,12	1	1			1	1	1	1	10
	23/06/23 9:00	44,71	1	1			1	1	1	1	12
	23/06/23 10:00	47,33	1	1			1	1	1	1	15
	23/06/23 11:00	47,41	1	1			1	1	1	1	15
	23/06/23 12:00	48,31	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 13:00	48,53	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 14:00	48,58	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 15:00	47,81	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 16:00	47,40	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 17:00	47,60	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 18:00	48,29	1	1			1	1	1	1	16
	23/06/23 19:00	48,33	1	1			1	1	1	1	16
23/06/23 20:00	47,84	1	1			1	1	1	1	16	
23/06/23 21:00	48,04	1	1			1	1	1	1	16	
23/06/23 22:00	43,36	1	1			1	1	1	1	12	
23/06/23 23:00	39,56	1	1			1	1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 3 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				24/6/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Σάββατο	24/06/23 0:00	36,26	1	1			1	1	1	1	5
	24/06/23 1:00	33,64	1	1			1	1	1	1	2
	24/06/23 2:00	33,00	1	1			1	1	1	1	1
	24/06/23 3:00	32,07	1	1			1	1	1	1	
	24/06/23 4:00	31,56	1	1			1	1	1	1	
	24/06/23 5:00	31,72	1	1			1	1	1	1	
	24/06/23 6:00	35,02	1	1			1	1	1	1	3
	24/06/23 7:00	42,68	1	1			1	1	1	1	10
	24/06/23 8:00	43,75	1	1			1	1	1	1	10
	24/06/23 9:00	44,31	1	1			1	1	1	1	13
	24/06/23 10:00	47,31	1	1			1	1	1	1	15
	24/06/23 11:00	47,34	1	1			1	1	1	1	15
	24/06/23 12:00	47,41	1	1			1	1	1	1	15
	24/06/23 13:00	48,72	1	1			1	1	1	1	17
	24/06/23 14:00	49,37	1	1			1	1	1	1	18
	24/06/23 15:00	47,45	1	1			1	1	1	1	16
	24/06/23 16:00	48,56	1	1			1	1	1	1	17
	24/06/23 17:00	48,38	1	1			1	1	1	1	17
	24/06/23 18:00	48,10	1	1			1	1	1	1	16
	24/06/23 19:00	47,10	1	1			1	1	1	1	16
24/06/23 20:00	46,08	1	1			1	1	1	1	15	
24/06/23 21:00	45,98	1	1			1	1	1	1	14	
24/06/23 22:00	42,74	1	1			1	1	1	1	11	
24/06/23 23:00	39,51	1	1			1	1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 3 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 25/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Κυριακή	25/06/23 0:00	36,28	1	1			1	1	1	1	5
	25/06/23 1:00	34,48	1	1			1	1	1	1	3
	25/06/23 2:00	32,81	1	1			1	1	1	1	1
	25/06/23 3:00	31,97	1	1			1	1	1	1	
	25/06/23 4:00	31,61	1	1			1	1	1	1	
	25/06/23 5:00	32,25	1	1			1	1	1	1	
	25/06/23 6:00	33,92	1	1			1	1	1	1	1
	25/06/23 7:00	40,90	1	1			1	1	1	1	13
	25/06/23 8:00	40,59	1	1			1	1	1	1	15
	25/06/23 9:00	41,45	1	1			1	1	1	1	13
	25/06/23 10:00	44,84	1	1			1	1	1	1	13
	25/06/23 11:00	46,34	1	1			1	1	1	1	14
	25/06/23 12:00	48,51	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 13:00	48,26	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 14:00	47,49	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 15:00	47,03	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 16:00	46,42	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 17:00	47,15	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 18:00	47,82	1	1			1	1	1	1	16
	25/06/23 19:00	47,54	1	1			1	1	1	1	16
25/06/23 20:00	47,07	1	1			1	1	1	1	16	
25/06/23 21:00	47,94	1	1			1	1	1	1	16	
25/06/23 22:00	44,23	1	1			1	1	1	1	13	
25/06/23 23:00	39,35	1	1			1	1	1	1	9	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 3 HZ βρίσκονται σε βλάβη.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 26/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Δευτέρα	26/06/23 0:00	37,84	1	1			1	1	1	1	6
	26/06/23 1:00	35,62	1	1			1	1	1	1	4
	26/06/23 2:00	33,67	1	1			1	1	1	1	2
	26/06/23 3:00	32,71	1	1			1	1	1	1	1
	26/06/23 4:00	31,71	1	1			1	1	1	1	
	26/06/23 5:00	32,81	1	1			1	1	1	1	
	26/06/23 6:00	37,03	1	1			1	1	1	1	4
	26/06/23 7:00	43,02	1	1			1	1	1	1	10
	26/06/23 8:00	44,25	1	1			1	1	1	1	12
	26/06/23 9:00	47,06	1	1			1	1	1	1	14
	26/06/23 10:00	49,23	1	1			1	1	1	1	16
	26/06/23 11:00	49,86	1	1			1	1	1	1	17
	26/06/23 12:00	50,14	1	1			1	1	1	1	17
	26/06/23 13:00	51,40	1	1			1	1	1	1	18
	26/06/23 14:00	51,03	1	1			1	1	1	1	18
	26/06/23 15:00	49,87	1	1			1	1	1	1	18
	26/06/23 16:00	48,68	1	1			1	1	1	1	18
	26/06/23 17:00	50,05	1	1			1	1	1	1	22
	26/06/23 18:00	50,03	1				1	1	1	1	22
	26/06/23 19:00	50,41	1				1	1	1	1	22
26/06/23 20:00	51,17	1				1	1	1	1	24	
26/06/23 21:00	51,14	1				1	1	1	1	24	
26/06/23 22:00	48,49	1				1	1	1	1	22	
26/06/23 23:00	41,42	1				1	1	1	1	14	

Παρατηρήσεις:

Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. 2 HZ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 27/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τρίτη	27/06/23 0:00	38,73	1				1	1	1	1	12
	27/06/23 1:00	35,72	1				1	1	1	1	10
	27/06/23 2:00	33,90	1				1	1	1	1	8
	27/06/23 3:00	33,06	1				1	1	1	1	7
	27/06/23 4:00	32,84	1				1	1	1	1	7
	27/06/23 5:00	33,28	1				1	1	1	1	7
	27/06/23 6:00	36,45	1				1	1	1	1	10
	27/06/23 7:00	42,52	1				1	1	1	1	16
	27/06/23 8:00	44,66	1				1	1	1	1	19
	27/06/23 9:00	46,75	1				1	1	1	1	20
	27/06/23 10:00	47,46	1				1	1	1	1	21
	27/06/23 11:00	49,50	1				1	1	1	1	23
	27/06/23 12:00	50,44	1				1	1	1	1	24
	27/06/23 13:00	50,87	1				1	1	1	1	24
	27/06/23 14:00	50,84	1				1	1	1	1	24
	27/06/23 15:00	50,06	1				1	1	1	1	24
	27/06/23 16:00	48,02	1				1	1	1	1	18
	27/06/23 17:00	49,19	1	1			1	1	1	1	18
	27/06/23 18:00	49,84	1	1			1	1	1	1	18
	27/06/23 19:00	49,70	1	1			1	1	1	1	18
27/06/23 20:00	48,86	1	1			1	1	1	1	18	
27/06/23 21:00	46,13	1	1			1	1	1	1	16	
27/06/23 22:00	44,60	1	1			1	1	1	1	13	
27/06/23 23:00	40,93	1	1			1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 28/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Τετάρτη	28/06/23 0:00	37,10	1	1			1	1	1	1	6
	28/06/23 1:00	34,44	1	1			1	1	1	1	3
	28/06/23 2:00	33,84	1	1			1	1	1	1	2
	28/06/23 3:00	33,11	1	1			1	1	1	1	1
	28/06/23 4:00	33,03	1	1			1	1	1	1	1
	28/06/23 5:00	33,30	1	1			1	1	1	1	1
	28/06/23 6:00	39,85	1	1			1	1	1	1	1
	28/06/23 7:00	45,36	1	1			1	1	1	1	16
	28/06/23 8:00	48,95	1	1			1	1	1	1	14
	28/06/23 9:00	49,66	1	1			1	1	1	1	14
	28/06/23 10:00	50,27	1	1			1	1	1	1	17
	28/06/23 11:00	50,83	1	1			1	1	1	1	17
	28/06/23 12:00	51,57	1	1			1	1	1	1	18
	28/06/23 13:00	52,76	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 14:00	52,15	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 15:00	51,41	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 16:00	51,03	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 17:00	51,38	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 18:00	52,02	1	1			1	1	1	1	19
	28/06/23 19:00	51,88	1	1			1	1	1	1	19
28/06/23 20:00	51,56	1	1			1	1	1	1	19	
28/06/23 21:00	52,07	1	1			1	1	1	1	19	
28/06/23 22:00	51,26	1	1			1	1	1	1	23	
28/06/23 23:00	39,21	1	1			1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 29/6/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Πέμπτη	29/06/23 0:00	36,52	1	1			1	1	1	1	5
	29/06/23 1:00	35,28	1	1			1	1	1	1	3
	29/06/23 2:00	34,05	1	1			1	1	1	1	2
	29/06/23 3:00	32,98	1	1			1	1	1	1	
	29/06/23 4:00	33,10	1	1			1	1	1	1	
	29/06/23 5:00	33,18	1	1			1	1	1	1	
	29/06/23 6:00	43,25	1	1			1	1	1	1	5
	29/06/23 7:00	46,97	1	1			1	1	1	1	15
	29/06/23 8:00	48,75	1	1			1	1	1	1	15
	29/06/23 9:00	48,68	1	1			1	1	1	1	17
	29/06/23 10:00	50,65	1	1			1	1	1	1	19
	29/06/23 11:00	52,82	1	1			1	1	1	1	21
	29/06/23 12:00	54,06	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 13:00	54,35	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 14:00	54,21	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 15:00	53,38	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 16:00	52,07	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 17:00	52,20	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 18:00	52,33	1	1			1	1	1	1	22
	29/06/23 19:00	51,42	1	1			1	1	1	1	22
29/06/23 20:00	50,83	1	1			1	1	1	1	22	
29/06/23 21:00	50,34	1	1			1	1	1	1	22	
29/06/23 22:00	48,60	1	1			1	1	1	1	22	
29/06/23 23:00	41,85	1	1			1	1	1	1	12	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			30/6/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x26)
Παρασκευή	30/06/23 0:00	33,03	1	1			1	1	1	1	2
	30/06/23 1:00	34,73	1	1			1	1	1	1	3
	30/06/23 2:00	32,71	1	1			1	1	1	1	2
	30/06/23 3:00	32,44	1	1			1	1	1	1	1
	30/06/23 4:00	31,83	1	1			1	1	1	1	1
	30/06/23 5:00	33,13	1	1			1	1	1	1	7
	30/06/23 6:00	34,23	1				1	1	1	1	9
	30/06/23 7:00	43,48	1				1	1	1	1	16
	30/06/23 8:00	44,13	1				1	1	1	1	18
	30/06/23 9:00	45,33	1			1	1	1	1	1	18
	30/06/23 10:00	46,23	1			1	1	1	1	1	19
	30/06/23 11:00	48,07	1	1		1	1	1	1	1	18
	30/06/23 12:00	46,83	1	1		1	1	1	1	1	16
	30/06/23 13:00	49,38	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 14:00	51,74	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 15:00	50,64	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 16:00	50,05	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 17:00	50,46	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 18:00	50,70	1	1		1	1	1	1	1	15
	30/06/23 19:00	50,46	1	1		1	1	1	1	1	15
30/06/23 20:00	50,28	1	1		1	1	1	1	1	15	
30/06/23 21:00	50,82	1	1		1	1	1	1	1	15	
30/06/23 22:00	49,11	1	1		1	1	1	1	1	15	
30/06/23 23:00	35,66	1	1		1	1	1	1	1	5	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/06/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 10MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			1/7/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Σάββατο	01/07/23 0:00	39,50	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 1:00	41,85	1	1		1	1	1	1	1	6
	01/07/23 2:00	39,84	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 3:00	39,29	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 4:00	38,36	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 5:00	38,23	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 6:00	39,01	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 7:00	39,01	1	1		1	1	1	1	1	5
	01/07/23 8:00	43,16	1	1		1		1	1	1	15
	01/07/23 9:00	45,64	1	1		1		1	1	1	15
	01/07/23 10:00	46,97	1	1		1		1	1	1	15
	01/07/23 11:00	48,29	1	1		1		1	1	1	17
	01/07/23 12:00	49,68	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 13:00	50,59	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 14:00	50,76	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 15:00	50,57	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 16:00	50,16	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 17:00	49,82	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 18:00	50,64	1	1		1		1	1	1	20
	01/07/23 19:00	50,99	1	1		1		1	1	1	20
01/07/23 20:00	50,61	1	1		1		1	1	1	20	
01/07/23 21:00	50,92	1	1		1	1	1	1	1	19	
01/07/23 22:00	47,03	1	1		1	1	1	1	1	14	
01/07/23 23:00	44,03	1	1		1	1	1	1	1	14	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 2/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Κυριακή	02/07/23 0:00	39,55	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 1:00	38,12	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 2:00	36,20	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 3:00	34,83	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 4:00	33,81	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 5:00	33,61	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 6:00	34,09	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 7:00	36,35	1	1		1	1	1	1	1	5
	02/07/23 8:00	43,74	1	1		1	1	1	1	1	15
	02/07/23 9:00	45,82	1	1		1		1	1	1	15
	02/07/23 10:00	48,53	1	1		1		1	1	1	15
	02/07/23 11:00	50,25	1	1		1		1	1	1	18
	02/07/23 12:00	52,79	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 13:00	53,43	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 14:00	53,15	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 15:00	52,09	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 16:00	52,41	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 17:00	52,64	1	1		1		1	1	1	21
	02/07/23 18:00	53,10	1	1		1		1	1	1	24
	02/07/23 19:00	51,88	1	1		1	1		1	1	24
02/07/23 20:00	51,60	1	1		1	1		1	1	24	
02/07/23 21:00	52,24	1	1		1	1		1	1	23	
02/07/23 22:00	48,50	1	1		1	1		1	1	19	
02/07/23 23:00	45,05	1	1		1	1		1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 3/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Δευτέρα	03/07/23 0:00	38,12	1	1		1	1		1	1	9
	03/07/23 1:00	36,56	1	1		1	1		1	1	7
	03/07/23 2:00	35,47	1	1		1	1		1	1	6
	03/07/23 3:00	34,67	1	1		1	1		1	1	5
	03/07/23 4:00	34,70	1	1		1	1		1	1	5
	03/07/23 5:00	34,54	1	1		1	1		1	1	5
	03/07/23 6:00	35,15	1	1		1	1		1	1	5
	03/07/23 7:00	36,42	1	1		1	1		1	1	5
	03/07/23 8:00	45,26	1	1		1	1		1	1	16
	03/07/23 9:00	49,15	1	1		1	1		1	1	18
	03/07/23 10:00	50,65	1	1		1	1		1	1	20
	03/07/23 11:00	51,11	1	1		1	1		1	1	22
	03/07/23 12:00	52,84	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 13:00	54,16	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 14:00	54,52	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 15:00	53,57	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 16:00	52,44	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 17:00	52,49	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 18:00	52,65	1			1	1	1	1	1	24
	03/07/23 19:00	52,60	1			1	1	1	1	1	24
03/07/23 20:00	51,78	1			1	1	1	1	1	24	
03/07/23 21:00	48,81	1	1		1	1	1	1	1	17	
03/07/23 22:00	46,43	1	1		1	1	1	1	1	13	
03/07/23 23:00	47,00	1	1		1	1	1	1	1	14	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 4/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τρίτη	04/07/23 0:00	39,86	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 1:00	37,67	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 2:00	35,72	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 3:00	34,53	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 4:00	33,67	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 5:00	33,36	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 6:00	34,44	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 7:00	39,08	1	1		1	1	1	1	1	5
	04/07/23 8:00	42,77	1	1		1	1	1	1	1	15
	04/07/23 9:00	46,08	1	1		1	1	1	1	1	15
	04/07/23 10:00	47,95	1	1		1	1	1	1	1	15
	04/07/23 11:00	49,15	1	1		1	1	1	1	1	17
	04/07/23 12:00	51,37	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 13:00	52,51	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 14:00	53,06	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 15:00	52,19	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 16:00	51,78	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 17:00	52,11	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 18:00	52,32	1	1		1	1	1	1	1	20
	04/07/23 19:00	51,74	1	1		1	1	1	1	1	20
04/07/23 20:00	52,03	1	1		1	1	1	1	1	20	
04/07/23 21:00	53,64	1	1		1	1	1	1	1	22	
04/07/23 22:00	47,89	1	1		1	1	1	1	1	17	
04/07/23 23:00	42,00	1	1		1	1	1	1	1	14	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 5/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τετάρτη	05/07/23 0:00	39,13	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 1:00	38,53	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 2:00	36,07	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 3:00	34,86	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 4:00	34,00	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 5:00	33,94	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 6:00	34,93	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 7:00	39,08	1	1		1	1	1	1	1	5
	05/07/23 8:00	43,88	1	1		1	1	1	1	1	15
	05/07/23 9:00	47,26	1	1		1	1	1	1	1	15
	05/07/23 10:00	49,57	1	1		1	1	1	1	1	15
	05/07/23 11:00	50,34	1	1		1	1	1	1	1	17
	05/07/23 12:00	52,63	1	1		1	1	1	1	1	20
	05/07/23 13:00	53,76	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 14:00	53,52	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 15:00	52,51	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 16:00	51,91	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 17:00	52,12	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 18:00	52,01	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	05/07/23 19:00	51,94	1	1	1	1		1	1	1	20
05/07/23 20:00	52,47	1	1	1	1		1	1	1	20	
05/07/23 21:00	52,32	1	1	1	1		1	1	1	18	
05/07/23 22:00	49,47	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
05/07/23 23:00	46,67	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 6/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Πέμπτη	06/07/23 0:00	42,15	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	06/07/23 1:00	38,72	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	06/07/23 2:00	36,26	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 3:00	35,21	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 4:00	34,52	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 5:00	34,87	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 6:00	35,57	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 7:00	37,26	1	1	1	1	1		1	1	5
	06/07/23 8:00	42,57	1	1	1	1	1		1	1	15
	06/07/23 9:00	50,21	1	1	1	1	1		1	1	17
	06/07/23 10:00	51,71	1	1	1	1	1		1	1	18
	06/07/23 11:00	51,98	1	1	1	1	1		1	1	17
	06/07/23 12:00	52,32	1	1	1	1	1		1	1	20
	06/07/23 13:00	53,33	1	1	1	1	1		1	1	20
	06/07/23 14:00	53,51	1	1	1	1	1		1	1	20
	06/07/23 15:00	52,39	1	1	1	1	1		1	1	20
	06/07/23 16:00	52,69	1	1	1	1	1		1	1	20
	06/07/23 17:00	53,68	1	1	1	1	1		1	1	22
	06/07/23 18:00	53,91	1	1	1	1	1		1	1	22
	06/07/23 19:00	55,05	1	1		1	1		1	1	22
06/07/23 20:00	55,53	1	1		1	1		1	1	30	
06/07/23 21:00	55,02	1	1		1	1		1	1	26	
06/07/23 22:00	50,85	1	1		1	1		1	1	22	
06/07/23 23:00	49,31	1	1		1	1		1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 7/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Παρασκευή	07/07/23 0:00	40,21	1	1		1	1		1	1	11
	07/07/23 1:00	37,76	1	1		1	1		1	1	8
	07/07/23 2:00	36,96	1	1		1	1		1	1	6
	07/07/23 3:00	36,26	1	1		1	1		1	1	6
	07/07/23 4:00	35,27	1	1		1	1		1	1	6
	07/07/23 5:00	35,62	1	1		1	1		1	1	6
	07/07/23 6:00	37,88	1	1		1	1		1	1	8
	07/07/23 7:00	37,93	1	1		1	1		1	1	6
	07/07/23 8:00	42,95	1	1		1	1		1	1	15
	07/07/23 9:00	48,75	1	1		1	1		1	1	20
	07/07/23 10:00	49,17	1	1		1	1		1	1	18
	07/07/23 11:00	49,90	1	1		1	1		1	1	20
	07/07/23 12:00	53,74	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 13:00	53,65	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 14:00	53,60	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 15:00	53,55	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 16:00	53,66	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 17:00	53,97	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 18:00	54,44	1	1		1	1		1	1	24
	07/07/23 19:00	54,05	1	1		1	1		1	1	24
07/07/23 20:00	54,58	1	1		1	1		1	1	24	
07/07/23 21:00	55,40	1	1		1	1		1	1	27	
07/07/23 22:00	51,04	1	1		1	1		1	1	22	
07/07/23 23:00	51,43	1	1		1	1		1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 8/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Σάββατο	08/07/23 0:00	41,20	1	1		1	1		1	1	12
	08/07/23 1:00	38,95	1	1		1	1		1	1	9
	08/07/23 2:00	38,48	1	1		1	1		1	1	9
	08/07/23 3:00	35,75	1	1		1	1		1	1	7
	08/07/23 4:00	36,42	1	1		1	1		1	1	7
	08/07/23 5:00	39,95	1	1		1	1		1	1	12
	08/07/23 6:00	40,95	1	1		1	1		1	1	16
	08/07/23 7:00	41,51	1	1		1	1		1	1	5
	08/07/23 8:00	45,95	1	1		1	1		1	1	16
	08/07/23 9:00	49,64	1	1		1	1		1	1	19
	08/07/23 10:00	51,04	1	1		1	1		1	1	20
	08/07/23 11:00	51,59	1	1		1	1		1	1	19
	08/07/23 12:00	51,97	1	1		1	1		1	1	22
	08/07/23 13:00	53,38	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 14:00	53,24	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 15:00	52,29	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 16:00	51,75	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 17:00	52,66	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 18:00	52,87	1	1		1	1		1	1	23
	08/07/23 19:00	53,06	1	1	1	1	1		1	1	22
08/07/23 20:00	53,20	1	1	1	1	1		1	1	22	
08/07/23 21:00	54,31	1	1	1	1	1		1	1	22	
08/07/23 22:00	50,16	1	1	1	1	1		1	1	17	
08/07/23 23:00	48,86	1	1	1	1	1		1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 9/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Κυριακή	09/07/23 0:00	39,03	1	1	1	1	1		1	1	7
	09/07/23 1:00	39,04	1	1	1	1	1		1	1	6
	09/07/23 2:00	37,28	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 3:00	36,33	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 4:00	35,16	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 5:00	35,03	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 6:00	35,14	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 7:00	37,19	1	1	1	1	1		1	1	5
	09/07/23 8:00	43,09	1	1	1		1		1	1	15
	09/07/23 9:00	47,12	1	1	1		1		1	1	17
	09/07/23 10:00	48,25	1	1	1		1		1	1	18
	09/07/23 11:00	48,43	1	1	1		1		1	1	17
	09/07/23 12:00	48,83	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 13:00	49,69	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 14:00	49,25	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 15:00	48,19	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 16:00	47,53	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 17:00	48,38	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 18:00	48,66	1	1	1		1		1	1	20
	09/07/23 19:00	48,93	1	1	1		1		1	1	20
09/07/23 20:00	49,43	1	1	1		1		1	1	20	
09/07/23 21:00	51,24	1	1	1	1	1		1	1	20	
09/07/23 22:00	49,13	1	1	1	1	1		1	1	15	
09/07/23 23:00	48,88	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		10/7/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Δευτέρα	10/07/23 0:00	37,75		1	1	1	1	1	1	1	6
	10/07/23 1:00	37,16		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 2:00	35,60		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 3:00	34,27		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 4:00	33,46		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 5:00	33,70		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 6:00	34,71		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 7:00	38,37		1	1	1	1	1	1	1	5
	10/07/23 8:00	43,73		1	1	1	1	1	1	1	15
	10/07/23 9:00	46,08		1	1	1	1	1	1	1	15
	10/07/23 10:00	48,24		1	1	1	1	1	1	1	16
	10/07/23 11:00	48,78		1	1	1	1	1	1	1	17
	10/07/23 12:00	49,72		1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 13:00	50,97		1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 14:00	51,15		1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 15:00	50,67		1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 16:00	51,09		1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 17:00	51,33	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	10/07/23 18:00	51,31	1	1	1	1		1	1	1	20
	10/07/23 19:00	51,09	1	1	1	1		1	1	1	20
10/07/23 20:00	51,57	1	1	1	1		1	1	1	20	
10/07/23 21:00	52,86	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
10/07/23 22:00	51,29	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
10/07/23 23:00	48,91	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 11/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τρίτη	11/07/23 0:00	40,97	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	11/07/23 1:00	38,41	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 2:00	36,35	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 3:00	34,78	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 4:00	34,36	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 5:00	34,01	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 6:00	35,34	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 7:00	39,47	1	1	1	1		1	1	1	5
	11/07/23 8:00	43,89	1	1	1	1		1	1	1	15
	11/07/23 9:00	46,50	1	1	1	1		1	1	1	15
	11/07/23 10:00	49,04	1	1	1	1		1	1	1	15
	11/07/23 11:00	49,91	1	1	1	1		1	1	1	17
	11/07/23 12:00	51,03	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 13:00	52,47	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 14:00	52,80	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 15:00	51,31	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 16:00	51,18	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 17:00	52,12	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 18:00	53,08	1	1	1	1		1	1	1	20
	11/07/23 19:00	53,38	1	1	1	1		1	1	1	20
11/07/23 20:00	53,81	1	1	1	1		1	1	1	20	
11/07/23 21:00	53,46	1	1	1	1		1	1	1	19	
11/07/23 22:00	52,47	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
11/07/23 23:00	49,34	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 12/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τετάρτη	12/07/23 0:00	41,21	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	12/07/23 1:00	39,62	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	12/07/23 2:00	37,42	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 3:00	35,97	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 4:00	35,32	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 5:00	35,03	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 6:00	36,01	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 7:00	40,42	1	1	1	1		1	1	1	5
	12/07/23 8:00	44,20	1	1	1	1		1	1	1	15
	12/07/23 9:00	48,03	1	1	1	1	1		1	1	16
	12/07/23 10:00	48,85	1	1	1	1	1		1	1	15
	12/07/23 11:00	49,88	1	1	1	1	1		1	1	17
	12/07/23 12:00	53,07	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 13:00	54,07	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 14:00	54,78	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 15:00	54,41	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 16:00	54,27	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 17:00	55,00	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 18:00	54,65	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	12/07/23 19:00	54,42	1	1	1	1	1	1	1	1	20
12/07/23 20:00	54,66	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
12/07/23 21:00	56,24	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
12/07/23 22:00	53,70	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
12/07/23 23:00	51,02	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 13/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Πέμπτη	13/07/23 0:00	41,78	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	13/07/23 1:00	41,22	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	13/07/23 2:00	38,97	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 3:00	37,25	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 4:00	36,44	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 5:00	35,99	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 6:00	36,76	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 7:00	41,05	1	1	1	1		1	1	1	5
	13/07/23 8:00	45,74	1	1	1	1		1	1	1	15
	13/07/23 9:00	49,58	1	1	1	1		1	1	1	16
	13/07/23 10:00	53,21	1	1	1	1		1	1	1	18
	13/07/23 11:00	54,43	1	1	1	1		1	1	1	21
	13/07/23 12:00	55,85	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	13/07/23 13:00	56,32	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	13/07/23 14:00	56,20	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	13/07/23 15:00	56,47	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	13/07/23 16:00	56,09	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	13/07/23 17:00	56,44	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	13/07/23 18:00	57,31	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	13/07/23 19:00	57,36	1	1	1	1	1	1	1	1	20
13/07/23 20:00	57,98	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
13/07/23 21:00	59,46	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
13/07/23 22:00	56,93	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
13/07/23 23:00	52,81	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		14/7/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Παρασκευή	14/07/23 0:00	45,68	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	14/07/23 1:00	42,44	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	14/07/23 2:00	42,21	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	14/07/23 3:00	40,84	1	1		1	1	1	1	1	5
	14/07/23 4:00	39,27	1	1		1	1	1	1	1	5
	14/07/23 5:00	39,13	1	1		1	1	1	1	1	5
	14/07/23 6:00	39,51	1	1		1	1	1	1	1	5
	14/07/23 7:00	42,40	1	1		1	1	1	1	1	5
	14/07/23 8:00	50,23	1	1		1	1	1	1	1	15
	14/07/23 9:00	52,30	1	1		1	1	1	1	1	15
	14/07/23 10:00	51,52	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	14/07/23 11:00	46,60	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	14/07/23 12:00	49,80	1	1	1	1	1	1	1		20
	14/07/23 13:00	61,06	1	1	1	1	1	1	1		30
	14/07/23 14:00	62,81	1	1	1	1	1	1	1		32
	14/07/23 15:00	63,18	1	1	1	1	1	1	1		33
	14/07/23 16:00	63,38	1	1	1	1	1	1	1		33
	14/07/23 17:00	63,74	1	1	1	1	1	1	1		33
	14/07/23 18:00	63,96	1	1	1	1	1	1	1		33
	14/07/23 19:00	63,35	1	1	1	1	1	1	1		33
14/07/23 20:00	55,99	1	1	1	1	1	1	1		33	
14/07/23 21:00	62,58	1	1	1	1	1	1	1		30	
14/07/23 22:00	59,03	1	1	1	1	1	1	1		26	
14/07/23 23:00	58,51	1	1	1	1	1	1	1		26	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 11:10 λόγω βλάβης της G29. Γενική διακοπή στις 20:23 λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			15/7/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Σάββατο	15/07/23 0:00	49,22	1	1	1	1	1	1	1		17
	15/07/23 1:00	46,40	1	1	1	1	1	1	1		15
	15/07/23 2:00	43,58	1	1	1	1	1	1	1		11
	15/07/23 3:00	43,67	1	1	1	1	1	1	1		11
	15/07/23 4:00	42,54	1	1	1	1	1	1	1		11
	15/07/23 5:00	43,23	1	1	1	1	1	1	1		12
	15/07/23 6:00	45,72	1	1	1	1	1	1	1		13
	15/07/23 7:00	47,75	1	1	1	1	1	1	1		17
	15/07/23 8:00	48,26	1	1	1	1	1	1	1		23
	15/07/23 9:00	57,84	1	1	1	1	1	1	1		28
	15/07/23 10:00	59,58	1	1	1	1	1	1	1		30
	15/07/23 11:00	60,26	1	1	1	1	1	1	1		32
	15/07/23 12:00	62,18	1	1	1	1	1	1	1		35
	15/07/23 13:00	63,54	1	1	1	1	1	1	1		35
	15/07/23 14:00	62,65	1	1	1	1	1	1	1		34
	15/07/23 15:00	61,78	1	1	1	1	1	1	1		34
	15/07/23 16:00	61,90	1	1	1	1	1	1	1		34
	15/07/23 17:00	61,75	1	1	1	1	1	1	1		34
	15/07/23 18:00	61,44	1	1	1	1	1	1	1		34
	15/07/23 19:00	61,51	1	1	1	1	1	1	1		26
15/07/23 20:00	62,55	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
15/07/23 21:00	63,49	1	1	1	1	1	1	1	1	29	
15/07/23 22:00	60,28	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
15/07/23 23:00	56,28	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 16/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Κυριακή	16/07/23 0:00	50,80	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	16/07/23 1:00	46,41	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	16/07/23 2:00	45,89	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	16/07/23 3:00	44,73	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	16/07/23 4:00	43,14	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	16/07/23 5:00	42,73	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	16/07/23 6:00	44,64	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	16/07/23 7:00	45,01	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	16/07/23 8:00	50,02	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	16/07/23 9:00	52,46	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	16/07/23 10:00	52,86	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	16/07/23 11:00	55,08	1	1	1	1	1	1	1	1	19
	16/07/23 12:00	57,29	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	16/07/23 13:00	58,01	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	16/07/23 14:00	57,73	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	16/07/23 15:00	56,13	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	16/07/23 16:00	56,24	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	16/07/23 17:00	56,45	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	16/07/23 18:00	56,97	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	16/07/23 19:00	56,27	1	1	1	1	1	1	1	1	21
16/07/23 20:00	59,76	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
16/07/23 21:00	59,63	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
16/07/23 22:00	54,68	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
16/07/23 23:00	52,86	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				17/7/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Δευτέρα	17/07/23 0:00	43,90	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	17/07/23 1:00	43,85	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 2:00	42,39	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 3:00	40,64	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 4:00	39,73	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 5:00	39,55	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 6:00	38,91	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	17/07/23 7:00	43,39	1	1	1	1		1	1	1	7
	17/07/23 8:00	49,07	1	1	1	1		1	1	1	15
	17/07/23 9:00	52,60	1	1	1	1		1	1	1	16
	17/07/23 10:00	53,74	1		1	1	1	1	1	1	25
	17/07/23 11:00	55,83	1		1	1	1	1	1	1	27
	17/07/23 12:00	56,49	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	17/07/23 13:00	59,10	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	17/07/23 14:00	56,89	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	17/07/23 15:00	56,22	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	17/07/23 16:00	55,86	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	17/07/23 17:00	55,90	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	17/07/23 18:00	56,35	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	17/07/23 19:00	55,63	1	1	1	1	1	1	1	1	20
17/07/23 20:00	56,46	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
17/07/23 21:00	58,45	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
17/07/23 22:00	53,80	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
17/07/23 23:00	50,97	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 18/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τρίτη	18/07/23 0:00	41,94	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/07/23 1:00	41,21	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/07/23 2:00	40,67	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/07/23 3:00	38,98	1	1	1	1		1	1	1	5
	18/07/23 4:00	37,81	1	1	1	1		1	1	1	5
	18/07/23 5:00	37,80	1	1	1	1		1	1	1	5
	18/07/23 6:00	38,89	1	1	1	1		1	1	1	5
	18/07/23 7:00	43,48	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	18/07/23 8:00	47,51	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	18/07/23 9:00	50,67	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	18/07/23 10:00	53,18	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	18/07/23 11:00	53,25	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	18/07/23 12:00	54,74	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 13:00	55,60	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 14:00	55,58	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 15:00	54,57	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 16:00	54,50	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 17:00	55,35	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 18:00	55,48	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	18/07/23 19:00	55,86	1	1	1	1	1	1	1	1	20
18/07/23 20:00	56,37	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
18/07/23 21:00	58,10	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
18/07/23 22:00	53,86	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
18/07/23 23:00	50,45	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 19/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τετάρτη	19/07/23 0:00	48,84	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	19/07/23 1:00	42,41	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	19/07/23 2:00	40,92	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/07/23 3:00	39,23	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/07/23 4:00	38,06	1	1	1	1		1	1	1	5
	19/07/23 5:00	38,05	1	1	1	1		1	1	1	5
	19/07/23 6:00	44,84	1	1	1	1		1	1	1	11
	19/07/23 7:00	43,73	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	19/07/23 8:00	48,26	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	19/07/23 9:00	51,42	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	19/07/23 10:00	53,93	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	19/07/23 11:00	54,10	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	19/07/23 12:00	55,74	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 13:00	56,60	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 14:00	56,58	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 15:00	55,57	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 16:00	55,50	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 17:00	56,35	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 18:00	56,48	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 19:00	55,86	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 20:00	57,34	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	19/07/23 21:00	58,37	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	19/07/23 22:00	53,84	1	1	1	1	1	1	1	1	17
19/07/23 23:00	50,40	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 20/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Πέμπτη	20/07/23 0:00	44,42	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	20/07/23 1:00	43,79	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/07/23 2:00	41,64	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/07/23 3:00	39,97	1	1	1	1		1	1	1	5
	20/07/23 4:00	38,49	1	1	1	1		1	1	1	5
	20/07/23 5:00	38,34	1	1	1	1		1	1	1	5
	20/07/23 6:00	38,66	1	1	1	1		1	1	1	5
	20/07/23 7:00	42,98	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	20/07/23 8:00	48,12	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	20/07/23 9:00	52,18	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	20/07/23 10:00	56,14	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	20/07/23 11:00	56,71	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	20/07/23 12:00	57,43	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 13:00	58,22	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 14:00	59,40	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	20/07/23 15:00	57,92	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 16:00	57,80	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 17:00	57,49	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 18:00	58,34	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	20/07/23 19:00	59,86	1	1	1	1	1	1	1	1	21
20/07/23 20:00	60,85	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
20/07/23 21:00	57,79	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
20/07/23 22:00	53,99	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
20/07/23 23:00	50,21	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			21/7/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Παρασκευή	21/07/23 0:00	44,43	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	21/07/23 1:00	42,34	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	21/07/23 2:00	41,87	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	21/07/23 3:00	40,40	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	21/07/23 4:00	39,27	1	1	1	1		1	1	1	5
	21/07/23 5:00	38,96	1	1	1	1		1	1	1	5
	21/07/23 6:00	40,21	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	21/07/23 7:00	44,58	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	21/07/23 8:00	48,42	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	21/07/23 9:00	55,29	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	21/07/23 10:00	57,36	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	21/07/23 11:00	58,63	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	21/07/23 12:00	60,75	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 13:00	61,40	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 14:00	62,44	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 15:00	62,05	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 16:00	61,34	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 17:00	61,55	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 18:00	61,07	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	21/07/23 19:00	60,61	1	1	1	1	1	1	1	1	24
21/07/23 20:00	60,32	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
21/07/23 21:00	64,64	1	1	1	1	1	1	1	1	27	
21/07/23 22:00	57,53	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
21/07/23 23:00	54,03	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			22/7/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Σάββατο	22/07/23 0:00	42,86	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 1:00	42,84	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 2:00	42,80	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 3:00	42,58	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 4:00	41,34	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 5:00	40,41	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 6:00	40,70	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 7:00	44,39	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	22/07/23 8:00	50,40	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	22/07/23 9:00	56,59	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	22/07/23 10:00	60,47	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	22/07/23 11:00	58,51	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	22/07/23 12:00	61,01	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	22/07/23 13:00	63,25	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	22/07/23 14:00	64,49	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	22/07/23 15:00	64,47	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	22/07/23 16:00	63,78	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	22/07/23 17:00	63,50	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	22/07/23 18:00	64,10	1	1	1	1	1	1	1	1	28
22/07/23 19:00	60,39	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
22/07/23 20:00	60,41	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
22/07/23 21:00	66,26	1	1	1	1	1	1	1	1	29	
22/07/23 22:00	59,73	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
22/07/23 23:00	57,14	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 23/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Κυριακή	23/07/23 0:00	52,24	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	23/07/23 1:00	49,94	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	23/07/23 2:00	45,41	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/23 3:00	45,89	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/23 4:00	44,72	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/23 5:00	44,43	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/23 6:00	44,15	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	23/07/23 7:00	44,53	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	23/07/23 8:00	53,97	1	1	1	1	1	1	1	1	19
	23/07/23 9:00	60,08	1	1	1	1	1	1	1	1	22
	23/07/23 10:00	62,50	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	23/07/23 11:00	61,93	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	23/07/23 12:00	65,69	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 13:00	66,43	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 14:00	66,84	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 15:00	64,88	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 16:00	65,43	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 17:00	65,45	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 18:00	65,57	1	1	1	1	1	1	1	1	30
	23/07/23 19:00	64,89	1	1	1	1	1	1	1	1	30
23/07/23 20:00	65,47	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23/07/23 21:00	61,73	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
23/07/23 22:00	57,22	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
23/07/23 23:00	54,65	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 24/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Δευτέρα	24/07/23 0:00	55,64	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	24/07/23 1:00	51,36	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	24/07/23 2:00	49,20	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	24/07/23 3:00	42,01	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	24/07/23 4:00	42,14	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	24/07/23 5:00	42,47	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	24/07/23 6:00	42,32	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	24/07/23 7:00	44,41	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	24/07/23 8:00	57,55	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	24/07/23 9:00	61,55	1	1	1	1	1	1	1	1	23
	24/07/23 10:00	62,97	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/23 11:00	63,56	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	24/07/23 12:00	65,02	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 13:00	65,53	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 14:00	65,29	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 15:00	64,39	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 16:00	63,39	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 17:00	63,64	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	24/07/23 18:00	62,46	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	24/07/23 19:00	62,47	1	1	1	1	1	1	1	1	27
24/07/23 20:00	60,71	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
24/07/23 21:00	58,76	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
24/07/23 22:00	57,75	1	1	1	1	1	1	1	1	22	
24/07/23 23:00	56,54	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 25/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x36)
Τρίτη	25/07/23 0:00	49,34	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	25/07/23 1:00	46,19	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	25/07/23 2:00	42,62	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	25/07/23 3:00	42,82	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	25/07/23 4:00	43,32	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	25/07/23 5:00	42,12	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	25/07/23 6:00	46,52	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	25/07/23 7:00	49,83	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	25/07/23 8:00	52,53	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	25/07/23 9:00	56,51	1	1	1	1	1	1	1	1	19
	25/07/23 10:00	58,14	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	25/07/23 11:00	60,62	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	25/07/23 12:00	63,66	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	25/07/23 13:00	64,38	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	25/07/23 14:00	64,41	1	1	1	1	1	1	1	1	25
	25/07/23 15:00	64,60	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	25/07/23 16:00	64,23	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	25/07/23 17:00	64,28	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	25/07/23 18:00	64,81	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	25/07/23 19:00	64,22	1	1	1	1	1	1	1	1	27
25/07/23 20:00	61,99	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
25/07/23 21:00	58,79	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
25/07/23 22:00	51,80	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
25/07/23 23:00	49,70	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
Παρατηρήσεις:											
Από 01/07/2023 βρίσκονται στον ΑΣΠ 20MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 26/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	26/07/23 0:00	49,25	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	26/07/23 1:00	45,54	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	26/07/23 2:00	44,12	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	26/07/23 3:00	44,50	1	1	1	1		1	1	1	9
	26/07/23 4:00	41,89	1	1	1	1		1	1	1	8
	26/07/23 5:00	41,86	1	1	1	1		1	1	1	8
	26/07/23 6:00	48,02	1	1	1	1		1	1	1	9
	26/07/23 7:00	53,85	1	1	1	1		1	1	1	19
	26/07/23 8:00	56,77	1	1	1	1		1	1	1	21
	26/07/23 9:00	59,96	1	1	1	1		1	1	1	26
	26/07/23 10:00	63,27	1	1	1	1		1	1	1	31
	26/07/23 11:00	63,98	1	1	1	1	1	1	1	1	29
	26/07/23 12:00	64,13	1	1	1	1	1	1	1	1	31
	26/07/23 13:00	64,93	1	1	1	1	1	1	1	1	32
	26/07/23 14:00	66,73	1	1	1	1	1	1	1	1	33
	26/07/23 15:00	66,23	1	1	1	1	1	1	1	1	36
	26/07/23 16:00	65,51	1	1	1	1	1	1	1	1	37
	26/07/23 17:00	65,30	1	1	1	1	1	1	1	1	33
	26/07/23 18:00	66,76	1	1	1	1	1	1	1	1	33
	26/07/23 19:00	66,97	1	1	1	1	1	1	1	1	33
26/07/23 20:00	66,84	1	1	1	1	1	1	1	1	33	
26/07/23 21:00	66,57	1	1	1	1	1	1	1	1	34	
26/07/23 22:00	62,30	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
26/07/23 23:00	60,62	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 27/7/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	27/07/23 0:00	50,38	1	1	1	1	1	1	1	1	21
	27/07/23 1:00	49,66	1		1	1	1	1	1	1	21
	27/07/23 2:00	47,98	1		1	1	1	1	1	1	17
	27/07/23 3:00	44,45	1		1	1	1	1	1	1	15
	27/07/23 4:00	43,78	1		1	1	1	1	1	1	14
	27/07/23 5:00	43,73	1		1	1	1	1	1	1	14
	27/07/23 6:00	44,01	1		1	1	1	1	1	1	14
	27/07/23 7:00	49,44	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/07/23 8:00	53,68	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	27/07/23 9:00	56,88	1	1	1	1	1	1	1	1	24
	27/07/23 10:00	58,50	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	27/07/23 11:00	62,49	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 12:00	63,67	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 13:00	64,33	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 14:00	63,95	1	1	1	1	1	1	1	1	28
	27/07/23 15:00	62,87	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 16:00	62,54	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 17:00	62,27	1	1	1	1	1	1	1	1	27
	27/07/23 18:00	61,38	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	27/07/23 19:00	61,50	1	1	1	1	1	1	1	1	26
27/07/23 20:00	61,81	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
27/07/23 21:00	59,84	1	1	1	1	1	1	1	1	26	
27/07/23 22:00	57,76	1	1	1	1	1	1	1	1	18	
27/07/23 23:00	55,51	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 28/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Παρασκευή	28/07/23 0:00	48,56	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	28/07/23 1:00	44,24	1	1	1	1		1	1	1	12
	28/07/23 2:00	40,65	1	1	1	1		1	1	1	7
	28/07/23 3:00	38,29	1	1	1	1		1	1	1	5
	28/07/23 4:00	38,27	1	1	1	1		1	1	1	5
	28/07/23 5:00	37,77	1	1	1	1		1	1	1	5
	28/07/23 6:00	39,89	1	1	1	1		1	1	1	10
	28/07/23 7:00	41,11	1	1	1	1		1	1	1	12
	28/07/23 8:00	49,10	1	1	1	1		1	1	1	18
	28/07/23 9:00	52,64	1	1	1	1		1	1	1	18
	28/07/23 10:00	53,42	1	1	1	1		1	1	1	18
	28/07/23 11:00	54,96	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 12:00	56,14	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 13:00	57,71	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 14:00	58,47	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 15:00	57,57	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 16:00	57,08	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 17:00	56,56	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 18:00	56,12	1	1	1	1		1	1	1	26
	28/07/23 19:00	55,31	1	1	1	1		1	1	1	26
28/07/23 20:00	54,79	1	1	1	1		1	1	1	26	
28/07/23 21:00	54,57	1	1	1	1		1	1	1	26	
28/07/23 22:00	52,43	1	1	1	1		1	1	1	18	
28/07/23 23:00	49,39	1	1	1	1		1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		29/7/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Σάββατο	29/07/23 0:00	43,56	1	1	1	1		1	1	1	9
	29/07/23 1:00	41,98	1	1	1	1		1	1	1	9
	29/07/23 2:00	38,45	1	1	1	1		1	1	1	5
	29/07/23 3:00	37,31	1	1	1	1		1	1	1	5
	29/07/23 4:00	36,34	1	1	1	1		1	1	1	5
	29/07/23 5:00	36,32	1	1	1	1		1	1	1	5
	29/07/23 6:00	36,54	1	1	1	1		1	1	1	5
	29/07/23 7:00	42,50	1	1	1	1		1	1	1	12
	29/07/23 8:00	47,02	1	1	1			1	1	1	18
	29/07/23 9:00	50,38	1	1	1			1	1	1	18
	29/07/23 10:00	52,08	1	1	1	1		1	1	1	18
	29/07/23 11:00	54,47	1	1	1	1		1	1	1	26
	29/07/23 12:00	56,16	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 13:00	57,59	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 14:00	57,65	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 15:00	56,85	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 16:00	56,37	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 17:00	56,76	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 18:00	57,06	1	1	1			1	1	1	26
	29/07/23 19:00	56,89	1	1	1	1		1	1	1	26
29/07/23 20:00	55,60	1	1	1	1		1	1	1	26	
29/07/23 21:00	55,42	1	1	1	1		1	1	1	26	
29/07/23 22:00	51,36	1	1	1	1		1	1	1	18	
29/07/23 23:00	49,49	1	1	1	1		1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 30/7/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Κυριακή	30/07/23 0:00	44,58	1	1	1	1		1	1	1	9
	30/07/23 1:00	41,77	1	1	1	1		1	1	1	9
	30/07/23 2:00	37,54	1	1	1	1		1	1	1	5
	30/07/23 3:00	36,47	1	1	1	1		1	1	1	5
	30/07/23 4:00	35,43	1	1	1	1		1	1	1	5
	30/07/23 5:00	35,22	1	1	1	1		1	1	1	5
	30/07/23 6:00	35,36	1	1	1	1		1	1	1	5
	30/07/23 7:00	42,48	1	1	1	1		1	1	1	12
	30/07/23 8:00	46,20	1	1	1	1		1	1	1	18
	30/07/23 9:00	49,50	1	1	1	1		1	1	1	18
	30/07/23 10:00	51,60	1	1	1	1		1	1	1	18
	30/07/23 11:00	54,30	1	1	1	1		1	1	1	26
	30/07/23 12:00	54,98	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 13:00	56,14	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 14:00	56,32	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 15:00	55,17	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 16:00	54,29	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 17:00	54,41	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 18:00	55,05	1	1	1			1	1	1	26
	30/07/23 19:00	55,35	1	1	1			1	1	1	26
30/07/23 20:00	54,45	1	1	1			1	1	1	26	
30/07/23 21:00	54,76	1	1	1	1		1	1	1	26	
30/07/23 22:00	50,76	1	1	1	1		1	1	1	18	
30/07/23 23:00	49,49	1	1	1	1		1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			31/7/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Δευτέρα	31/07/23 0:00	43,11	1	1	1	1	1		1	1	9
	31/07/23 1:00	41,46	1	1	1	1	1		1	1	9
	31/07/23 2:00	37,38	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/07/23 3:00	35,94	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/07/23 4:00	35,33	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/07/23 5:00	35,25	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/07/23 6:00	32,30	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/07/23 7:00	40,10	1	1	1	1			1	1	12
	31/07/23 8:00	46,39	1	1	1	1			1	1	18
	31/07/23 9:00	50,41	1	1	1	1		1	1	1	18
	31/07/23 10:00	53,05	1	1	1	1		1	1	1	18
	31/07/23 11:00	55,70	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 12:00	56,65	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 13:00	57,79	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 14:00	58,01	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 15:00	57,20	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 16:00	56,58	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 17:00	56,45	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 18:00	57,24	1	1	1			1	1	1	26
	31/07/23 19:00	56,37	1	1	1			1	1	1	26
31/07/23 20:00	55,89	1	1	1			1	1	1	26	
31/07/23 21:00	55,87	1	1	1			1	1	1	26	
31/07/23 22:00	51,55	1	1	1	1		1	1	1	18	
31/07/23 23:00	50,15	1	1	1	1		1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 1/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τρίτη	01/08/23 0:00	43,67	1	1	1	1		1	1	1	9
	01/08/23 1:00	42,79	1	1	1	1		1	1	1	9
	01/08/23 2:00	40,40	1	1	1	1		1	1	1	5
	01/08/23 3:00	38,33	1	1	1	1		1	1	1	5
	01/08/23 4:00	37,41	1	1	1	1		1	1	1	5
	01/08/23 5:00	37,60	1	1	1	1		1	1	1	5
	01/08/23 6:00	38,51	1	1	1	1		1	1	1	5
	01/08/23 7:00	43,42	1	1	1	1		1	1	1	12
	01/08/23 8:00	47,81	1	1		1		1	1	1	18
	01/08/23 9:00	50,75	1	1		1		1	1	1	18
	01/08/23 10:00	51,20	1	1		1		1	1	1	18
	01/08/23 11:00	55,64	1	1		1		1	1	1	26
	01/08/23 12:00	57,03	1	1		1		1	1	1	26
	01/08/23 13:00	58,08	1	1		1		1	1	1	26
	01/08/23 14:00	59,52	1	1	1	1		1	1	1	26
	01/08/23 15:00	58,56	1	1	1	1		1	1	1	26
	01/08/23 16:00	57,29	1	1	1	1		1	1	1	26
	01/08/23 17:00	57,23	1	1	1	1		1	1	1	26
	01/08/23 18:00	57,76	1	1	1	1		1	1	1	26
	01/08/23 19:00	57,37	1	1	1	1		1	1	1	26
01/08/23 20:00	57,27	1	1	1	1		1	1	1	26	
01/08/23 21:00	57,48	1	1	1	1		1	1	1	28	
01/08/23 22:00	52,00	1	1	1	1		1	1	1	18	
01/08/23 23:00	51,68	1	1	1	1		1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 2/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	02/08/23 0:00	43,15	1	1	1	1		1	1	1	9
	02/08/23 1:00	41,50	1	1	1	1		1	1	1	9
	02/08/23 2:00	39,43	1	1	1	1		1	1	1	5
	02/08/23 3:00	38,60	1	1	1	1		1	1	1	5
	02/08/23 4:00	37,74	1	1	1	1		1	1	1	5
	02/08/23 5:00	39,73	1	1	1	1		1	1	1	8
	02/08/23 6:00	39,44	1	1	1	1		1	1	1	10
	02/08/23 7:00	40,56	1	1	1	1		1	1	1	12
	02/08/23 8:00	47,29	1	1	1	1		1	1	1	18
	02/08/23 9:00	51,11	1	1	1	1		1	1	1	18
	02/08/23 10:00	53,04	1	1	1	1		1	1	1	18
	02/08/23 11:00	56,69	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 12:00	58,51	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 13:00	60,14	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 14:00	60,82	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 15:00	60,10	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 16:00	59,47	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 17:00	59,16	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 18:00	58,98	1	1	1	1		1	1	1	26
	02/08/23 19:00	58,40	1	1	1	1		1	1	1	26
02/08/23 20:00	58,90	1	1	1	1		1	1	1	26	
02/08/23 21:00	61,04	1	1	1	1		1	1	1	31	
02/08/23 22:00	54,58	1	1	1	1		1	1	1	21	
02/08/23 23:00	52,14	1	1	1	1		1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 3/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	03/08/23 0:00	47,62	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/08/23 1:00	45,15	1	1	1		1	1	1	1	12
	03/08/23 2:00	41,15	1	1	1		1	1	1	1	6
	03/08/23 3:00	39,29	1	1	1		1	1	1	1	5
	03/08/23 4:00	38,28	1	1	1		1	1	1	1	5
	03/08/23 5:00	38,55	1	1	1		1	1	1	1	5
	03/08/23 6:00	39,18	1	1	1		1	1	1	1	5
	03/08/23 7:00	43,18	1	1	1		1	1	1	1	12
	03/08/23 8:00	50,24	1	1	1		1	1	1	1	18
	03/08/23 9:00	54,22	1	1	1		1	1	1	1	20
	03/08/23 10:00	55,06	1	1	1		1	1	1	1	18
	03/08/23 11:00	59,55	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 12:00	60,92	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 13:00	62,49	1	1	1		1	1	1	1	27
	03/08/23 14:00	63,03	1	1	1		1	1	1	1	27
	03/08/23 15:00	62,05	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 16:00	61,97	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 17:00	61,51	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 18:00	61,24	1	1	1		1	1	1	1	26
	03/08/23 19:00	60,08	1	1	1		1	1	1	1	26
03/08/23 20:00	59,28	1	1	1		1	1	1	1	26	
03/08/23 21:00	59,06	1	1	1		1	1	1	1	26	
03/08/23 22:00	54,58	1	1	1		1		1	1	26	
03/08/23 23:00	52,40	1	1	1		1		1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 4/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Παρασκευή	04/08/23 0:00	45,77	1	1	1	1	1		1	1	15
	04/08/23 1:00	44,28	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/08/23 2:00	39,60	1	1	1	1	1		1	1	7
	04/08/23 3:00	39,50	1	1	1	1	1		1	1	7
	04/08/23 4:00	37,34	1	1	1	1	1		1	1	5
	04/08/23 5:00	37,59	1	1	1	1	1		1	1	5
	04/08/23 6:00	42,14	1	1	1	1	1		1	1	14
	04/08/23 7:00	42,90	1		1	1	1		1	1	14
	04/08/23 8:00	50,50	1		1	1	1		1	1	23
	04/08/23 9:00	51,98	1		1	1	1		1	1	24
	04/08/23 10:00	52,50	1		1	1	1	1	1	1	18
	04/08/23 11:00	58,16	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 12:00	59,49	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 13:00	61,51	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 14:00	62,90	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 15:00	61,37	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 16:00	60,76	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 17:00	60,94	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 18:00	61,09	1	1	1	1		1	1	1	26
	04/08/23 19:00	59,59	1	1	1	1		1	1	1	26
04/08/23 20:00	59,49	1	1	1	1		1	1	1	26	
04/08/23 21:00	59,38	1	1	1	1		1	1	1	26	
04/08/23 22:00	55,82	1	1	1	1		1	1	1	20	
04/08/23 23:00	54,08	1	1	1	1		1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		5/8/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Σάββατο	05/08/23 0:00	47,02	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/08/23 1:00	45,82	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	05/08/23 2:00	41,74	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	05/08/23 3:00	39,78	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	05/08/23 4:00	38,81	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	05/08/23 5:00	38,65	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	05/08/23 6:00	39,65	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	05/08/23 7:00	44,63	1	1	1		1	1	1	1	12
	05/08/23 8:00	49,29	1	1	1		1	1	1	1	18
	05/08/23 9:00	53,70	1	1	1		1	1	1	1	18
	05/08/23 10:00	54,22	1	1	1		1	1	1	1	18
	05/08/23 11:00	57,84	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 12:00	59,74	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 13:00	61,50	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 14:00	62,20	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 15:00	61,32	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 16:00	60,59	1	1	1		1	1	1	1	26
	05/08/23 17:00	60,51	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	05/08/23 18:00	60,64	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	05/08/23 19:00	59,65	1	1	1	1	1	1	1	1	26
05/08/23 20:00	58,92	1	1	1	1	1		1	1	26	
05/08/23 21:00	58,36	1	1	1	1	1		1	1	26	
05/08/23 22:00	53,87	1	1	1	1	1		1	1	18	
05/08/23 23:00	52,32	1	1	1	1	1		1	1	28	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 6/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Κυριακή	06/08/23 0:00	48,23	1	1	1	1	1		1	1	19
	06/08/23 1:00	46,81	1	1	1	1	1		1	1	17
	06/08/23 2:00	41,31	1	1	1	1	1		1	1	11
	06/08/23 3:00	40,26	1	1	1	1	1		1	1	10
	06/08/23 4:00	39,29	1	1	1	1	1		1	1	9
	06/08/23 5:00	39,57	1	1	1	1	1		1	1	9
	06/08/23 6:00	40,39	1	1	1	1	1		1	1	9
	06/08/23 7:00	42,36	1	1	1	1	1		1	1	12
	06/08/23 8:00	49,07	1	1	1	1	1		1	1	18
	06/08/23 9:00	52,04	1	1	1	1	1		1	1	21
	06/08/23 10:00	52,29	1	1	1	1	1		1	1	18
	06/08/23 11:00	55,68	1	1	1	1	1		1	1	26
	06/08/23 12:00	57,20	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	06/08/23 13:00	58,18	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 14:00	58,46	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 15:00	57,68	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 16:00	56,77	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 17:00	56,75	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 18:00	57,74	1	1		1	1	1	1	1	26
	06/08/23 19:00	57,55	1	1		1	1	1	1	1	26
06/08/23 20:00	57,40	1	1		1	1	1	1	1	26	
06/08/23 21:00	57,19	1	1		1	1	1	1	1	26	
06/08/23 22:00	54,19	1	1		1	1	1	1	1	23	
06/08/23 23:00	53,87	1	1		1	1	1	1	1	26	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 7/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Δευτέρα	07/08/23 0:00	48,72	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	07/08/23 1:00	44,66	1	1		1	1	1	1	1	13
	07/08/23 2:00	39,83	1			1	1	1	1	1	13
	07/08/23 3:00	37,43	1			1	1	1	1	1	12
	07/08/23 4:00	36,53	1			1	1	1	1	1	11
	07/08/23 5:00	36,35	1			1	1	1	1	1	11
	07/08/23 6:00	37,69	1			1	1	1	1	1	13
	07/08/23 7:00	38,51	1		1		1	1	1	1	12
	07/08/23 8:00	46,14	1		1		1	1	1	1	18
	07/08/23 9:00	52,49	1	1	1		1	1	1	1	19
	07/08/23 10:00	53,53	1	1	1		1	1	1	1	18
	07/08/23 11:00	56,46	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 12:00	57,96	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 13:00	59,23	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 14:00	60,10	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 15:00	59,26	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 16:00	58,71	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 17:00	58,53	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 18:00	58,34	1	1	1		1	1	1	1	26
	07/08/23 19:00	57,71	1	1	1		1	1	1	1	26
07/08/23 20:00	56,99	1	1	1		1	1	1	1	26	
07/08/23 21:00	56,73	1	1	1		1	1	1	1	26	
07/08/23 22:00	54,11	1	1	1		1	1	1	1	20	
07/08/23 23:00	53,29	1	1	1		1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 8/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τρίτη	08/08/23 0:00	47,44	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	08/08/23 1:00	45,06	1	1		1	1	1	1	1	13
	08/08/23 2:00	38,46	1	1		1	1	1	1	1	7
	08/08/23 3:00	37,99	1	1		1	1	1	1	1	6
	08/08/23 4:00	37,42	1	1		1	1	1	1	1	5
	08/08/23 5:00	37,01	1	1		1	1	1	1	1	5
	08/08/23 6:00	36,70	1	1		1	1	1	1	1	6
	08/08/23 7:00	41,83	1	1		1	1	1	1	1	12
	08/08/23 8:00	47,54	1	1		1	1	1	1	1	18
	08/08/23 9:00	50,94	1	1		1	1	1	1	1	18
	08/08/23 10:00	52,27	1	1		1	1	1	1	1	18
	08/08/23 11:00	55,34	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 12:00	56,87	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 13:00	58,50	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 14:00	59,28	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 15:00	58,75	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 16:00	57,84	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 17:00	57,51	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 18:00	58,32	1	1		1	1	1	1	1	26
	08/08/23 19:00	57,54	1	1		1	1	1	1	1	26
08/08/23 20:00	57,01	1	1		1	1	1	1	1	26	
08/08/23 21:00	57,05	1	1		1	1	1	1	1	26	
08/08/23 22:00	55,67	1	1		1	1	1	1	1	21	
08/08/23 23:00	53,98	1	1		1	1	1	1	1	26	
Παρατηρήσεις:											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 9/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	09/08/23 0:00	47,48	1	1		1	1	1	1	1	17
	09/08/23 1:00	43,98	1	1		1	1	1	1	1	13
	09/08/23 2:00	39,27	1	1		1	1	1	1	1	7
	09/08/23 3:00	37,96	1	1		1	1	1	1	1	6
	09/08/23 4:00	36,97	1	1		1	1	1	1	1	5
	09/08/23 5:00	37,33	1	1		1	1	1	1	1	5
	09/08/23 6:00	38,56	1	1		1	1	1	1	1	5
	09/08/23 7:00	43,40	1	1		1	1	1	1	1	12
	09/08/23 8:00	47,96	1	1		1	1	1	1	1	18
	09/08/23 9:00	52,03	1	1		1	1	1	1	1	20
	09/08/23 10:00	52,59	1	1		1	1	1	1	1	18
	09/08/23 11:00	55,00	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 12:00	55,82	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 13:00	56,90	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 14:00	57,29	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 15:00	56,08	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 16:00	55,82	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 17:00	55,40	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 18:00	55,80	1	1		1	1	1	1	1	26
	09/08/23 19:00	55,42	1	1		1	1	1	1	1	26
09/08/23 20:00	54,86	1	1		1	1	1	1	1	26	
09/08/23 21:00	55,06	1	1		1	1	1	1	1	26	
09/08/23 22:00	53,62	1	1		1	1	1	1	1	20	
09/08/23 23:00	52,63	1	1		1	1	1	1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 10/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	10/08/23 0:00	44,19	1	1		1	1	1	1	1	15
	10/08/23 1:00	43,25	1	1		1	1	1	1	1	12
	10/08/23 2:00	38,08	1	1		1	1	1	1	1	7
	10/08/23 3:00	36,47	1	1		1	1	1	1	1	5
	10/08/23 4:00	36,35	1	1		1	1	1	1	1	5
	10/08/23 5:00	35,88	1	1		1	1	1	1	1	5
	10/08/23 6:00	36,78	1	1		1	1	1	1	1	5
	10/08/23 7:00	40,51	1	1		1		1	1	1	12
	10/08/23 8:00	46,20	1	1		1		1	1	1	18
	10/08/23 9:00	49,28	1	1		1		1	1	1	18
	10/08/23 10:00	51,04	1	1		1		1	1	1	18
	10/08/23 11:00	53,39	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 12:00	54,97	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 13:00	55,40	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 14:00	55,30	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 15:00	54,91	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 16:00	54,54	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 17:00	54,67	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 18:00	55,67	1	1		1		1	1	1	26
	10/08/23 19:00	55,44	1	1		1		1	1	1	26
10/08/23 20:00	55,37	1	1		1		1	1	1	26	
10/08/23 21:00	55,02	1	1		1		1	1	1	26	
10/08/23 22:00	50,26	1	1		1	1	1	1	1	18	
10/08/23 23:00	49,49	1	1		1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 4 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			11/8/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Παρασκευή	11/08/23 0:00	41,35	1	1		1	1	1	1	1	9
	11/08/23 1:00	39,43	1	1		1	1	1	1	1	9
	11/08/23 2:00	37,19	1	1		1	1	1	1	1	5
	11/08/23 3:00	36,09	1	1		1	1	1	1	1	5
	11/08/23 4:00	35,55	1	1		1	1	1	1	1	5
	11/08/23 5:00	35,53	1	1		1	1	1	1	1	5
	11/08/23 6:00	36,37	1	1		1	1	1	1	1	5
	11/08/23 7:00	41,75	1	1		1	1	1	1	1	12
	11/08/23 8:00	46,02	1	1		1		1	1	1	18
	11/08/23 9:00	49,72	1	1		1		1	1	1	18
	11/08/23 10:00	50,74	1	1		1		1	1	1	18
	11/08/23 11:00	53,13	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 12:00	54,25	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 13:00	55,58	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 14:00	56,11	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 15:00	55,22	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 16:00	53,89	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 17:00	53,65	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 18:00	54,00	1	1		1		1	1	1	26
	11/08/23 19:00	53,50	1	1		1		1	1	1	26
11/08/23 20:00	53,66	1	1		1		1	1	1	26	
11/08/23 21:00	52,92	1	1		1		1	1	1	26	
11/08/23 22:00	48,36	1	1		1	1	1	1	1	18	
11/08/23 23:00	48,16	1	1		1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο				12/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Σάββατο	12/08/23 0:00	41,71	1	1		1	1	1	1	1	9
	12/08/23 1:00	39,07	1	1		1	1	1	1	1	9
	12/08/23 2:00	37,19	1	1		1	1	1	1	1	5
	12/08/23 3:00	35,67	1	1		1	1	1	1	1	5
	12/08/23 4:00	35,07	1	1		1	1	1	1	1	5
	12/08/23 5:00	34,89	1	1		1	1	1	1	1	5
	12/08/23 6:00	36,18	1	1		1	1	1	1	1	5
	12/08/23 7:00	39,20	1	1		1		1	1	1	12
	12/08/23 8:00	44,43	1	1		1		1	1	1	18
	12/08/23 9:00	47,45	1	1		1		1	1	1	18
	12/08/23 10:00	49,02	1	1		1		1	1	1	18
	12/08/23 11:00	51,43	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 12:00	53,56	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 13:00	55,13	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 14:00	55,40	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 15:00	53,98	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 16:00	53,35	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 17:00	53,43	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 18:00	54,12	1	1		1		1	1	1	26
	12/08/23 19:00	53,81	1	1		1		1	1	1	26
12/08/23 20:00	53,87	1	1		1		1	1	1	26	
12/08/23 21:00	53,20	1	1		1		1	1	1	26	
12/08/23 22:00	48,56	1	1		1	1	1	1	1	18	
12/08/23 23:00	48,23	1	1		1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 13/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	0,9
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Κυριακή	13/08/23 0:00	42,40	1	1		1	1	1	1	1	9
	13/08/23 1:00	39,30	1	1		1	1	1	1	1	9
	13/08/23 2:00	37,33	1	1		1	1	1	1	1	5
	13/08/23 3:00	36,17	1	1		1	1	1	1	1	5
	13/08/23 4:00	35,38	1	1		1	1	1	1	1	5
	13/08/23 5:00	35,50	1	1		1	1	1	1	1	5
	13/08/23 6:00	36,48	1	1		1	1	1	1	1	5
	13/08/23 7:00	40,33	1	1			1	1	1	1	12
	13/08/23 8:00	44,43	1	1			1	1	1	1	18
	13/08/23 9:00	47,82	1	1			1	1	1	1	18
	13/08/23 10:00	49,92	1	1			1	1	1	1	18
	13/08/23 11:00	52,08	1	1			1	1	1	1	26
	13/08/23 12:00	52,99	1	1			1	1	1	1	26
	13/08/23 13:00	54,55	1	1			1	1	1	1	26
	13/08/23 14:00	54,35	1	1			1	1	1	1	26
	13/08/23 15:00	52,88	1	1	1		1		1	1	26
	13/08/23 16:00	52,13	1	1	1		1		1	1	26
	13/08/23 17:00	52,59	1	1	1		1		1	1	26
	13/08/23 18:00	53,28	1	1	1		1		1	1	26
	13/08/23 19:00	53,25	1	1	1		1		1	1	26
13/08/23 20:00	53,35	1	1	1		1		1	1	26	
13/08/23 21:00	52,83	1	1	1		1		1	1	26	
13/08/23 22:00	49,04	1	1	1	1	1		1	1	18	
13/08/23 23:00	47,74	1	1	1	1	1		1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				14/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Δευτέρα	14/08/23 0:00	41,35	1	1	1	1	1		1	1	9
	14/08/23 1:00	39,85	1	1	1	1	1		1	1	9
	14/08/23 2:00	37,26	1	1	1	1	1		1	1	5
	14/08/23 3:00	35,53	1	1	1	1	1		1	1	5
	14/08/23 4:00	35,12	1	1	1	1	1		1	1	5
	14/08/23 5:00	35,32	1	1	1	1	1		1	1	5
	14/08/23 6:00	35,92	1	1	1	1	1		1	1	5
	14/08/23 7:00	41,24	1	1	1	1	1		1	1	12
	14/08/23 8:00	45,66	1	1	1	1	1		1	1	18
	14/08/23 9:00	50,00	1	1	1	1	1		1	1	18
	14/08/23 10:00	51,79	1	1	1	1	1		1	1	18
	14/08/23 11:00	54,36	1	1	1	1	1		1	1	26
	14/08/23 12:00	55,00	1	1	1	1	1		1	1	26
	14/08/23 13:00	56,65	1	1	1	1	1		1	1	26
	14/08/23 14:00	57,17	1	1	1	1	1		1	1	26
	14/08/23 15:00	57,29	1	1	1	1	1		1	1	26
	14/08/23 16:00	56,31	1	1	1	1	1	1	1	1	26
	14/08/23 17:00	56,53	1	1	1		1	1	1	1	26
	14/08/23 18:00	56,60	1	1	1			1	1	1	26
	14/08/23 19:00	55,17	1	1	1			1	1	1	26
14/08/23 20:00	55,04	1	1	1			1	1	1	26	
14/08/23 21:00	54,39	1	1	1			1	1	1	26	
14/08/23 22:00	49,98	1	1	1		1	1	1	1	18	
14/08/23 23:00	49,19	1	1	1		1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 15/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τρίτη	15/08/23 0:00	43,24	1	1	1		1	1	1	1	9
	15/08/23 1:00	41,14	1	1	1		1	1	1	1	9
	15/08/23 2:00	38,54	1	1	1		1	1	1	1	5
	15/08/23 3:00	37,13	1	1	1		1	1	1	1	5
	15/08/23 4:00	36,54	1	1	1		1	1	1	1	5
	15/08/23 5:00	35,92	1	1	1		1	1	1	1	5
	15/08/23 6:00	36,64	1	1	1		1	1	1	1	5
	15/08/23 7:00	41,04	1	1			1	1	1	1	12
	15/08/23 8:00	45,68	1	1			1	1	1	1	18
	15/08/23 9:00	48,94	1	1			1	1	1	1	18
	15/08/23 10:00	50,22	1	1			1	1	1	1	18
	15/08/23 11:00	52,55	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 12:00	54,57	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 13:00	56,09	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 14:00	55,65	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 15:00	55,15	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 16:00	54,41	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 17:00	55,64	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 18:00	55,78	1	1			1	1	1	1	26
	15/08/23 19:00	54,67	1	1			1	1	1	1	26
15/08/23 20:00	54,48	1	1			1	1	1	1	26	
15/08/23 21:00	54,01	1	1			1	1	1	1	26	
15/08/23 22:00	49,70	1	1		1	1	1	1	1	18	
15/08/23 23:00	48,36	1	1		1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 16/8/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	16/08/23 0:00	43,14	1	1		1	1	1	1	1	9
	16/08/23 1:00	40,98	1	1		1	1	1	1	1	9
	16/08/23 2:00	38,24	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/08/23 3:00	36,70	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/08/23 4:00	36,10	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/08/23 5:00	35,86	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/08/23 6:00	36,64	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/08/23 7:00	41,07	1		1	1	1	1	1	1	12
	16/08/23 8:00	47,19	1		1	1	1	1	1	1	18
	16/08/23 9:00	50,54	1		1	1	1	1	1	1	18
	16/08/23 10:00	52,18	1		1	1	1	1	1	1	18
	16/08/23 11:00	55,65	1		1	1	1	1	1	1	27
	16/08/23 12:00	57,32	1		1	1	1	1	1	1	27
	16/08/23 13:00	58,90	1		1	1	1	1	1	1	27
	16/08/23 14:00	58,98	1		1	1		1	1	1	31
	16/08/23 15:00	58,37	1		1	1		1	1	1	31
	16/08/23 16:00	57,97	1		1	1	1	1	1	1	29
	16/08/23 17:00	57,03	1		1	1	1	1	1	1	26
	16/08/23 18:00	57,21	1		1	1	1	1	1	1	26
	16/08/23 19:00	56,85	1		1	1	1	1	1	1	26
16/08/23 20:00	57,15	1		1	1	1	1	1	1	26	
16/08/23 21:00	56,58	1		1	1	1	1	1	1	26	
16/08/23 22:00	52,86	1		1	1	1	1	1	1	24	
16/08/23 23:00	50,58	1		1	1	1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 17/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	17/08/23 0:00	44,63	1		1	1	1	1	1	1	14
	17/08/23 1:00	40,16	1		1	1	1	1	1	1	11
	17/08/23 2:00	37,32	1		1	1	1	1	1	1	5
	17/08/23 3:00	35,36	1		1	1	1	1	1	1	5
	17/08/23 4:00	34,27	1		1	1	1	1	1	1	5
	17/08/23 5:00	35,19	1		1	1	1	1	1	1	5
	17/08/23 6:00	36,89	1		1	1	1	1	1	1	5
	17/08/23 7:00	41,59	1		1	1	1	1	1	1	12
	17/08/23 8:00	47,33	1		1	1	1	1	1	1	18
	17/08/23 9:00	53,05	1		1	1	1	1	1	1	21
	17/08/23 10:00	55,05	1		1	1	1	1	1	1	23
	17/08/23 11:00	55,88	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 12:00	56,80	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 13:00	58,53	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 14:00	58,51	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 15:00	57,71	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 16:00	56,93	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 17:00	56,70	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 18:00	56,97	1		1	1	1	1	1	1	26
	17/08/23 19:00	55,74	1		1	1	1	1	1	1	26
17/08/23 20:00	55,89	1		1	1	1	1	1	1	26	
17/08/23 21:00	55,16	1		1	1	1	1	1	1	26	
17/08/23 22:00	51,29	1		1	1	1	1	1	1	20	
17/08/23 23:00	49,09	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		18/8/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):		7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Παρασκευή	18/08/23 0:00	43,67	1		1	1	1	1	1	1	13
	18/08/23 1:00	42,52	1		1	1	1	1	1	1	13
	18/08/23 2:00	37,65	1		1	1	1	1	1	1	7
	18/08/23 3:00	36,05	1		1	1	1	1	1	1	5
	18/08/23 4:00	36,81	1		1	1	1	1	1	1	5
	18/08/23 5:00	37,16	1		1	1	1	1	1	1	5
	18/08/23 6:00	37,74	1		1	1	1	1	1	1	5
	18/08/23 7:00	40,39	1		1	1	1	1	1	1	12
	18/08/23 8:00	46,33	1		1	1	1	1	1	1	18
	18/08/23 9:00	50,63	1		1	1	1	1	1	1	18
	18/08/23 10:00	51,06	1		1	1	1	1	1	1	18
	18/08/23 11:00	55,67	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 12:00	57,18	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 13:00	59,48	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 14:00	59,18	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 15:00	58,52	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 16:00	57,62	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 17:00	57,54	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 18:00	57,66	1		1	1	1	1	1	1	26
	18/08/23 19:00	57,43	1		1	1	1	1	1	1	26
18/08/23 20:00	57,23	1		1	1	1	1	1	1	26	
18/08/23 21:00	56,88	1		1	1	1	1	1	1	26	
18/08/23 22:00	55,15	1		1	1	1	1	1	1	20	
18/08/23 23:00	49,15	1		1	1	1	1	1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				19/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Σάββατο	19/08/23 0:00	43,23	1		1	1	1	1	1	1	12
	19/08/23 1:00	43,69	1		1	1	1	1	1	1	13
	19/08/23 2:00	38,50	1		1	1	1	1	1	1	7
	19/08/23 3:00	38,26	1		1	1	1	1	1	1	6
	19/08/23 4:00	35,83	1		1	1	1	1	1	1	6
	19/08/23 5:00	36,79	1		1	1	1		1	1	10
	19/08/23 6:00	37,33	1		1	1	1		1	1	10
	19/08/23 7:00	43,12	1		1	1	1		1	1	17
	19/08/23 8:00	46,16	1		1	1			1	1	21
	19/08/23 9:00	50,06	1		1	1			1	1	26
	19/08/23 10:00	52,85	1		1	1			1	1	29
	19/08/23 11:00	55,67	1		1	1			1	1	34
	19/08/23 12:00	57,33	1		1	1			1	1	34
	19/08/23 13:00	59,07	1		1	1	1		1	1	34
	19/08/23 14:00	58,88	1		1	1	1		1	1	32
	19/08/23 15:00	57,80	1		1	1	1		1	1	32
	19/08/23 16:00	56,79	1		1	1	1		1	1	32
	19/08/23 17:00	56,07	1		1	1	1		1	1	31
	19/08/23 18:00	57,06	1		1	1	1		1	1	31
	19/08/23 19:00	57,43	1		1	1	1	1	1	1	28
19/08/23 20:00	58,11	1		1	1	1	1	1	1	28	
19/08/23 21:00	56,54	1		1	1	1	1	1	1	26	
19/08/23 22:00	53,64	1		1	1	1	1	1	1	18	
19/08/23 23:00	49,65	1		1	1	1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 20/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Κυριακή	20/08/23 0:00	43,40	1		1	1	1	1	1	1	12
	20/08/23 1:00	43,15	1		1	1	1	1	1	1	12
	20/08/23 2:00	38,89	1		1	1	1	1	1	1	7
	20/08/23 3:00	37,28	1		1	1	1	1	1	1	5
	20/08/23 4:00	37,69	1		1	1	1	1	1	1	5
	20/08/23 5:00	37,98	1		1	1	1	1	1	1	5
	20/08/23 6:00	38,38	1		1	1	1	1	1	1	5
	20/08/23 7:00	41,17	1		1	1	1	1	1	1	12
	20/08/23 8:00	46,23	1			1	1	1	1	1	18
	20/08/23 9:00	49,40	1			1	1	1	1	1	18
	20/08/23 10:00	51,84	1			1	1	1	1	1	21
	20/08/23 11:00	54,28	1			1	1	1	1	1	26
	20/08/23 12:00	56,10	1			1	1	1	1	1	26
	20/08/23 13:00	58,07	1			1	1	1	1	1	28
	20/08/23 14:00	57,90	1			1	1	1	1	1	28
	20/08/23 15:00	55,92	1			1	1	1	1	1	27
	20/08/23 16:00	55,50	1			1	1	1	1	1	27
	20/08/23 17:00	55,71	1			1	1	1	1	1	26
	20/08/23 18:00	55,79	1		1	1	1	1	1	1	26
	20/08/23 19:00	55,43	1		1	1	1	1	1	1	26
20/08/23 20:00	55,76	1		1	1	1	1	1	1	26	
20/08/23 21:00	55,65	1		1	1	1	1	1	1	26	
20/08/23 22:00	53,94	1		1	1	1	1	1	1	21	
20/08/23 23:00	49,90	1		1	1	1	1	1	1	24	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				21/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Δευτέρα	21/08/23 0:00	43,86	1		1	1	1	1	1	1	13
	21/08/23 1:00	42,71	1		1	1	1	1	1	1	12
	21/08/23 2:00	38,43	1		1	1	1	1	1	1	7
	21/08/23 3:00	37,56	1		1	1	1	1	1	1	6
	21/08/23 4:00	36,55	1		1	1	1	1	1	1	5
	21/08/23 5:00	36,94	1		1	1	1	1	1	1	5
	21/08/23 6:00	37,43	1		1	1	1	1	1	1	5
	21/08/23 7:00	41,98	1		1	1	1	1	1	1	12
	21/08/23 8:00	48,20	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/08/23 9:00	51,69	1		1	1	1	1	1	1	18
	21/08/23 10:00	54,46	1		1	1	1	1	1	1	21
	21/08/23 11:00	56,22	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 12:00	57,83	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 13:00	57,95	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 14:00	57,82	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 15:00	57,18	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 16:00	57,55	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 17:00	57,27	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 18:00	57,36	1		1	1	1	1	1	1	26
	21/08/23 19:00	56,85	1		1	1	1	1	1	1	26
21/08/23 20:00	57,72	1		1	1	1	1	1	1	26	
21/08/23 21:00	56,41	1		1	1	1	1	1	1	31	
21/08/23 22:00	52,23	1		1	1	1	1	1	1	21	
21/08/23 23:00	46,16	1		1	1	1	1	1	1	16	

Παρατηρήσεις:

- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 22/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τρίτη	22/08/23 0:00	45,07	1		1	1	1	1	1	1	12
	22/08/23 1:00	43,20	1		1	1	1	1	1	1	12
	22/08/23 2:00	38,62	1		1	1	1	1	1	1	7
	22/08/23 3:00	39,23	1		1	1	1	1	1	1	9
	22/08/23 4:00	36,48	1		1		1	1	1	1	8
	22/08/23 5:00	36,43	1		1		1	1	1	1	8
	22/08/23 6:00	38,99	1		1		1	1	1	1	10
	22/08/23 7:00	42,28	1		1		1	1	1	1	15
	22/08/23 8:00	50,08	1		1		1	1	1	1	21
	22/08/23 9:00	51,38	1		1		1	1	1	1	21
	22/08/23 10:00	52,56	1		1		1	1	1	1	23
	22/08/23 11:00	55,77	1		1	1	1	1	1	1	26
	22/08/23 12:00	58,51	1		1	1	1	1	1	1	26
	22/08/23 13:00	59,45	1		1	1	1	1	1	1	26
	22/08/23 14:00	60,10	1		1	1	1	1	1	1	28
	22/08/23 15:00	60,09	1		1	1	1	1	1	1	28
	22/08/23 16:00	58,46	1		1	1	1	1	1	1	28
	22/08/23 17:00	57,95	1		1	1	1	1	1	1	27
	22/08/23 18:00	57,62	1		1	1	1	1	1	1	26
	22/08/23 19:00	57,17	1		1	1	1	1	1	1	26
22/08/23 20:00	57,68	1		1	1	1	1	1	1	26	
22/08/23 21:00	58,55	1		1	1	1	1	1	1	31	
22/08/23 22:00	54,26	1		1	1	1	1	1	1	20	
22/08/23 23:00	45,40	1		1	1	1	1	1	1	15	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 23/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	23/08/23 0:00	42,54	1		1	1	1	1	1	1	11
	23/08/23 1:00	42,91	1		1	1	1	1	1	1	12
	23/08/23 2:00	38,58	1		1	1	1	1	1	1	7
	23/08/23 3:00	36,68	1		1	1	1	1	1	1	5
	23/08/23 4:00	37,25	1		1	1	1	1	1	1	5
	23/08/23 5:00	37,44	1		1	1	1	1	1	1	5
	23/08/23 6:00	38,23	1		1	1	1	1	1	1	5
	23/08/23 7:00	40,46	1		1	1	1	1	1	1	12
	23/08/23 8:00	46,11	1		1		1	1	1	1	20
	23/08/23 9:00	50,24	1		1		1	1	1	1	20
	23/08/23 10:00	53,16	1		1		1	1	1	1	23
	23/08/23 11:00	56,81	1		1	1	1	1	1	1	26
	23/08/23 12:00	58,54	1		1	1	1	1	1	1	26
	23/08/23 13:00	58,74	1		1	1	1	1	1	1	26
	23/08/23 14:00	59,10	1		1	1	1	1	1	1	28
	23/08/23 15:00	58,85	1		1	1	1	1	1	1	28
	23/08/23 16:00	58,44	1		1	1	1	1	1	1	27
	23/08/23 17:00	58,33	1		1	1	1	1	1	1	26
	23/08/23 18:00	58,63	1		1	1	1	1	1	1	26
	23/08/23 19:00	57,35	1		1	1	1	1	1	1	26
23/08/23 20:00	58,90	1		1	1	1	1	1	1	26	
23/08/23 21:00	59,05	1		1	1	1	1	1	1	31	
23/08/23 22:00	52,30	1		1	1	1	1	1	1	21	
23/08/23 23:00	45,65	1		1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 24/8/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	24/08/23 0:00	40,86	1		1	1	1	1	1	1	9
	24/08/23 1:00	40,73	1		1	1	1	1	1	1	9
	24/08/23 2:00	37,33	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/08/23 3:00	36,95	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/08/23 4:00	37,17	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/08/23 5:00	37,45	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/08/23 6:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/08/23 7:00	41,92	1		1	1	1	1	1	1	12
	24/08/23 8:00	47,47	1		1	1	1	1	1	1	18
	24/08/23 9:00	51,32	1		1	1	1	1	1	1	18
	24/08/23 10:00	53,31	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	24/08/23 11:00	56,67	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 12:00	58,73	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 13:00	59,67	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 14:00	60,79	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 15:00	60,18	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 16:00	58,41	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 17:00	57,64	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 18:00	57,26	1	1	1		1	1	1	1	26
	24/08/23 19:00	57,03	1	1	1		1	1	1	1	26
24/08/23 20:00	57,40	1	1	1		1	1	1	1	26	
24/08/23 21:00	57,27	1	1	1		1	1	1	1	26	
24/08/23 22:00	52,55	1	1	1		1	1	1	1	18	
24/08/23 23:00	50,16	1	1	1		1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 25/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Παρασκευή	25/08/23 0:00	44,18	1	1	1		1	1	1	1	9
	25/08/23 1:00	42,55	1	1	1		1	1	1	1	9
	25/08/23 2:00	39,70	1	1	1		1	1	1	1	5
	25/08/23 3:00	38,75	1	1	1		1	1	1	1	5
	25/08/23 4:00	38,20	1	1	1		1	1	1	1	5
	25/08/23 5:00	37,88	1	1	1		1	1	1	1	5
	25/08/23 6:00	38,54	1	1	1		1	1	1	1	5
	25/08/23 7:00	42,61	1	1	1		1	1	1	1	12
	25/08/23 8:00	48,15	1	1	1		1	1	1	1	18
	25/08/23 9:00	51,69	1	1	1		1	1	1	1	18
	25/08/23 10:00	52,76	1	1	1		1	1	1	1	18
	25/08/23 11:00	55,56	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 12:00	56,92	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 13:00	58,68	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 14:00	59,35	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 15:00	58,48	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 16:00	58,13	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 17:00	58,35	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 18:00	58,56	1	1	1		1	1	1	1	26
	25/08/23 19:00	57,00	1	1	1		1	1	1	1	26
25/08/23 20:00	57,17	1	1	1		1	1	1	1	26	
25/08/23 21:00	57,24	1	1	1		1	1	1	1	26	
25/08/23 22:00	52,74	1	1	1		1	1	1	1	18	
25/08/23 23:00	49,58	1	1	1		1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 26/8/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Σάββατο	26/08/23 0:00	40,96	1	1	1		1	1	1	1	9
	26/08/23 1:00	39,93	1	1	1		1	1	1	1	11
	26/08/23 2:00	38,37		1	1	1	1	1	1	1	5
	26/08/23 3:00	38,49		1	1	1	1	1	1	1	5
	26/08/23 4:00	37,40		1	1	1	1	1	1	1	5
	26/08/23 5:00	37,25		1	1	1	1	1	1	1	5
	26/08/23 6:00	38,16		1	1	1	1	1	1	1	5
	26/08/23 7:00	42,57		1	1	1	1	1	1	1	12
	26/08/23 8:00	46,81		1	1	1	1	1	1	1	18
	26/08/23 9:00	50,82		1	1	1	1	1	1	1	18
	26/08/23 10:00	51,57		1	1	1	1	1	1	1	18
	26/08/23 11:00	56,37		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 12:00	57,96		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 13:00	59,86		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 14:00	60,26		1	1	1	1	1	1	1	27
	26/08/23 15:00	58,52		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 16:00	57,28		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 17:00	56,95		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 18:00	56,08		1	1	1	1	1	1	1	26
	26/08/23 19:00	55,97		1	1	1	1	1	1	1	26
26/08/23 20:00	56,13		1	1	1	1	1	1	1	26	
26/08/23 21:00	56,93		1	1	1	1	1	1	1	28	
26/08/23 22:00	50,91		1	1	1	1	1	1	1	18	
26/08/23 23:00	50,67		1	1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή 27/8/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Κυριακή	27/08/23 0:00	43,14		1	1	1	1	1	1	1	9
	27/08/23 1:00	42,17		1	1	1	1	1	1	1	9
	27/08/23 2:00	39,01		1	1	1	1	1	1	1	5
	27/08/23 3:00	37,46		1	1	1	1	1	1	1	5
	27/08/23 4:00	36,67		1	1	1	1	1	1	1	5
	27/08/23 5:00	36,79		1	1	1	1	1	1	1	5
	27/08/23 6:00	37,30		1	1	1	1	1	1	1	5
	27/08/23 7:00	39,51		1	1	1	1	1	1	1	12
	27/08/23 8:00	45,10		1	1	1	1	1	1	1	18
	27/08/23 9:00	49,09		1	1	1	1	1	1	1	18
	27/08/23 10:00	51,31	1	1	1		1	1	1	1	18
	27/08/23 11:00	54,09	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 12:00	55,89	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 13:00	57,67	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 14:00	56,87	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 15:00	55,43	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 16:00	54,46	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 17:00	54,23	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 18:00	54,03	1	1	1			1	1	1	26
	27/08/23 19:00	53,46	1	1	1			1	1	1	26
27/08/23 20:00	54,22	1	1	1			1	1	1	26	
27/08/23 21:00	55,40	1	1	1			1	1	1	27	
27/08/23 22:00	50,31	1	1	1			1	1	1	18	
27/08/23 23:00	48,65	1	1	1			1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				28/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Δευτέρα	28/08/23 0:00	43,70	1	1	1		1	1	1	1	9
	28/08/23 1:00	40,98	1	1	1		1	1	1	1	9
	28/08/23 2:00	38,92	1	1	1		1		1	1	6
	28/08/23 3:00	36,13	1	1	1		1		1	1	5
	28/08/23 4:00	36,08	1	1	1		1		1	1	5
	28/08/23 5:00	36,40	1	1	1		1		1	1	5
	28/08/23 6:00	39,43	1	1	1		1		1	1	8
	28/08/23 7:00	40,58	1	1	1		1		1	1	12
	28/08/23 8:00	46,48	1	1	1		1		1	1	18
	28/08/23 9:00	49,85	1	1	1		1		1	1	18
	28/08/23 10:00	52,46	1	1	1	1	1		1	1	20
	28/08/23 11:00	55,09	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 12:00	56,01	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 13:00	58,12	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 14:00	58,17	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 15:00	56,39	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 16:00	55,21	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 17:00	55,20	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 18:00	54,98	1	1	1	1	1		1	1	26
	28/08/23 19:00	54,05	1	1	1	1	1		1	1	26
28/08/23 20:00	54,97	1	1	1	1	1		1	1	26	
28/08/23 21:00	55,49	1	1	1	1	1		1	1	26	
28/08/23 22:00	53,21	1	1	1	1	1		1	1	18	
28/08/23 23:00	49,85	1	1	1	1	1		1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τρίτη 29/8/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τρίτη	29/08/23 0:00	43,05	1	1	1	1	1		1	1	9
	29/08/23 1:00	40,85	1	1	1	1	1		1	1	9
	29/08/23 2:00	38,88	1	1	1	1	1		1	1	5
	29/08/23 3:00	37,34	1	1	1	1	1		1	1	5
	29/08/23 4:00	36,35	1	1	1	1	1		1	1	5
	29/08/23 5:00	35,62	1	1	1	1	1		1	1	5
	29/08/23 6:00	39,21	1	1	1	1	1		1	1	11
	29/08/23 7:00	38,61	1	1	1	1	1		1	1	12
	29/08/23 8:00	45,88	1	1	1	1	1		1	1	18
	29/08/23 9:00	49,37	1	1	1	1	1		1	1	18
	29/08/23 10:00	52,09	1	1	1	1	1		1	1	18
	29/08/23 11:00	54,49	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 12:00	56,09	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 13:00	57,56	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 14:00	58,40	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 15:00	57,82	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 16:00	57,66	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 17:00	57,40	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 18:00	57,45	1	1	1	1	1		1	1	26
	29/08/23 19:00	56,48	1	1	1	1	1		1	1	26
29/08/23 20:00	57,72	1	1	1	1	1		1	1	26	
29/08/23 21:00	57,36	1	1	1	1	1		1	1	26	
29/08/23 22:00	54,51	1	1	1	1	1		1	1	18	
29/08/23 23:00	51,82	1	1	1	1	1		1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη				30/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Τετάρτη	30/08/23 0:00	45,19	1	1	1	1	1		1	1	11
	30/08/23 1:00	42,77	1	1	1	1	1		1	1	9
	30/08/23 2:00	40,83	1	1	1	1	1		1	1	5
	30/08/23 3:00	39,17	1	1	1	1	1		1	1	5
	30/08/23 4:00	38,55	1	1	1	1	1		1	1	5
	30/08/23 5:00	38,78	1	1	1	1	1		1	1	5
	30/08/23 6:00	40,65	1	1	1	1	1		1	1	7
	30/08/23 7:00	42,52	1	1	1	1	1		1	1	12
	30/08/23 8:00	47,74	1	1	1	1			1	1	18
	30/08/23 9:00	50,15	1	1	1	1			1	1	18
	30/08/23 10:00	51,64	1	1	1	1			1	1	21
	30/08/23 11:00	54,44	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 12:00	55,87	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 13:00	57,91	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 14:00	57,23	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 15:00	56,71	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 16:00	55,94	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 17:00	54,89	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 18:00	55,24	1	1	1	1			1	1	26
	30/08/23 19:00	55,21	1	1	1	1			1	1	26
30/08/23 20:00	56,06	1	1	1	1			1	1	26	
30/08/23 21:00	55,28	1	1	1	1			1	1	26	
30/08/23 22:00	52,94	1	1	1	1	1		1	1	23	
30/08/23 23:00	48,82	1	1	1	1	1		1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				31/8/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x43)
Πέμπτη	31/08/23 0:00	42,86	1	1	1	1	1		1	1	9
	31/08/23 1:00	40,86	1	1	1	1	1		1	1	9
	31/08/23 2:00	38,38	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/08/23 3:00	37,26	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/08/23 4:00	36,28	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/08/23 5:00	35,25	1	1	1	1	1		1	1	5
	31/08/23 6:00	37,08	1	1	1	1	1		1	1	8
	31/08/23 7:00	39,99	1	1	1	1	1		1	1	12
	31/08/23 8:00	46,89	1	1	1	1	1		1	1	18
	31/08/23 9:00	50,06	1	1	1	1	1		1	1	18
	31/08/23 10:00	52,12	1	1	1	1	1		1	1	18
	31/08/23 11:00	54,96	1	1	1	1	1		1	1	26
	31/08/23 12:00	55,09	1	1	1	1	1		1	1	26
	31/08/23 13:00	55,26	1	1	1	1	1		1	1	26
	31/08/23 14:00	55,95	1	1	1	1			1	1	26
	31/08/23 15:00	55,11	1	1	1	1			1	1	26
	31/08/23 16:00	55,09	1	1	1	1			1	1	26
	31/08/23 17:00	55,42	1	1	1	1			1	1	26
	31/08/23 18:00	55,36	1	1	1	1			1	1	26
	31/08/23 19:00	54,93	1	1	1	1			1	1	26
31/08/23 20:00	55,62	1	1	1	1			1	1	26	
31/08/23 21:00	55,64	1	1	1	1			1	1	37	
31/08/23 22:00	53,67	1	1	1	1			1	1	29	
31/08/23 23:00	48,40	1	1	1	1	1		1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 27MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 1/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	01/09/23 0:00	40,90	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/09/23 1:00	37,86	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	01/09/23 2:00	36,83	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	01/09/23 3:00	36,36	1	1	1	1	1	1	1	1	
	01/09/23 4:00	35,10	1	1	1	1	1	1	1	1	
	01/09/23 5:00	34,82	1	1	1	1	1	1	1	1	
	01/09/23 6:00	44,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
	01/09/23 7:00	44,79	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	01/09/23 8:00	45,38	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	01/09/23 9:00	51,16	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	01/09/23 10:00	51,88	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	01/09/23 11:00	52,79	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	01/09/23 12:00	54,41	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	01/09/23 13:00	55,79	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	01/09/23 14:00	54,88	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	01/09/23 15:00	52,73	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	01/09/23 16:00	53,00	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	01/09/23 17:00	52,53	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	01/09/23 18:00	52,41	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	01/09/23 19:00	52,15	1	1	1	1	1	1	1	1	16
01/09/23 20:00	52,94	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
01/09/23 21:00	52,19	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
01/09/23 22:00	53,53	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
01/09/23 23:00	52,44	1	1	1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 2/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	02/09/23 0:00	40,68	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	02/09/23 1:00	37,65	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	02/09/23 2:00	36,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	02/09/23 3:00	36,52	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/09/23 4:00	36,24	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/09/23 5:00	36,24	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/09/23 6:00	41,39	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/09/23 7:00	46,43	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	02/09/23 8:00	47,21	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	02/09/23 9:00	48,45	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	02/09/23 10:00	50,86	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	02/09/23 11:00	52,37	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	02/09/23 12:00	54,66	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	02/09/23 13:00	55,29	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	02/09/23 14:00	55,40	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	02/09/23 15:00	54,85	1	1	1	1	1	1	1	1	18
	02/09/23 16:00	52,99	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	02/09/23 17:00	53,42	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	02/09/23 18:00	53,29	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	02/09/23 19:00	53,31	1	1	1	1	1	1	1	1	17
	02/09/23 20:00	53,72	1	1	1	1	1	1	1	1	17
02/09/23 21:00	52,88	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
02/09/23 22:00	53,31	1	1	1	1	1	1	1	1	17	
02/09/23 23:00	52,83	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 3/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	03/09/23 0:00	38,41	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	03/09/23 1:00	38,12	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	03/09/23 2:00	37,13	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	03/09/23 3:00	35,34	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	03/09/23 4:00	35,86	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	03/09/23 5:00	36,55	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/09/23 6:00	40,79	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/09/23 7:00	45,19	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/09/23 8:00	45,92	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/09/23 9:00	47,08	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/09/23 10:00	50,28	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	03/09/23 11:00	51,72	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	03/09/23 12:00	53,16	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 13:00	53,13	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 14:00	52,27	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 15:00	51,36	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 16:00	50,92	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 17:00	51,03	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 18:00	51,40	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	03/09/23 19:00	51,58	1	1	1	1	1	1	1	1	15
03/09/23 20:00	52,12	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
03/09/23 21:00	51,72	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
03/09/23 22:00	50,98	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
03/09/23 23:00	50,84	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 4/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	04/09/23 0:00	39,80	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	04/09/23 1:00	36,19	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	04/09/23 2:00	36,32	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	04/09/23 3:00	34,86	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/09/23 4:00	34,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/09/23 5:00	35,17	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/09/23 6:00	36,39	1	1	1	1	1	1	1	1	
	04/09/23 7:00	40,03	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 8:00	44,29	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 9:00	47,82	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 10:00	49,20	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 11:00	50,34	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 12:00	51,80	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	04/09/23 13:00	52,75	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 14:00	52,27	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 15:00	51,46	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 16:00	50,28	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 17:00	50,65	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 18:00	50,31	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	04/09/23 19:00	50,30	1	1	1	1	1	1	1	1	15
04/09/23 20:00	50,66	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
04/09/23 21:00	49,70	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
04/09/23 22:00	48,41	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
04/09/23 23:00	47,05	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 5/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τρίτη	05/09/23 0:00	37,09	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	05/09/23 1:00	34,93	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 2:00	34,77	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 3:00	33,32	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 4:00	32,54	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 5:00	32,87	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 6:00	34,28	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 7:00	38,44	1	1	1	1	1	1	1	1	
	05/09/23 8:00	43,36	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/09/23 9:00	46,50	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/09/23 10:00	48,34	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/09/23 11:00	49,96	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/09/23 12:00	49,98	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	05/09/23 13:00	52,71	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 14:00	52,30	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 15:00	50,94	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 16:00	50,45	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 17:00	50,63	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 18:00	51,05	1		1	1	1	1	1	1	20
	05/09/23 19:00	51,19	1		1	1	1	1	1	1	20
05/09/23 20:00	52,43	1		1	1	1	1	1	1	20	
05/09/23 21:00	51,10	1		1	1	1	1	1	1	20	
05/09/23 22:00	48,47	1		1	1	1	1	1	1	20	
05/09/23 23:00	45,82	1		1	1	1	1	1	1	25	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Τετάρτη 6/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τετάρτη	06/09/23 0:00	39,36	1		1	1	1	1	1	1	9
	06/09/23 1:00	36,30	1		1	1	1	1	1	1	5
	06/09/23 2:00	35,73	1		1	1	1	1	1	1	4
	06/09/23 3:00	34,89	1		1	1	1	1	1	1	4
	06/09/23 4:00	33,20	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/09/23 5:00	33,52	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/09/23 6:00	38,91	1		1	1	1	1	1	1	6
	06/09/23 7:00	39,91	1		1	1	1	1	1	1	6
	06/09/23 8:00	42,45	1		1	1	1	1	1	1	14
	06/09/23 9:00	49,49	1		1	1	1	1	1	1	16
	06/09/23 10:00	52,67	1		1	1	1	1	1	1	19
	06/09/23 11:00	53,47	1		1	1	1	1	1	1	20
	06/09/23 12:00	54,10	1		1	1	1	1	1	1	21
	06/09/23 13:00	55,40	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 14:00	55,61	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 15:00	54,28	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 16:00	53,20	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 17:00	53,67	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 18:00	54,26	1		1	1	1	1	1	1	22
	06/09/23 19:00	54,40	1		1	1	1	1	1	1	22
06/09/23 20:00	53,89	1		1	1	1	1	1	1	23	
06/09/23 21:00	55,12	1		1	1	1	1	1	1	23	
06/09/23 22:00	52,73	1		1	1	1	1	1	1	23	
06/09/23 23:00	50,25	1		1	1	1	1	1	1	23	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 7/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	07/09/23 0:00	39,59	1		1	1	1	1	1	1	9
	07/09/23 1:00	36,29	1		1	1	1	1	1	1	7
	07/09/23 2:00	34,47	1		1	1	1	1	1	1	6
	07/09/23 3:00	33,05	1		1	1	1	1	1	1	5
	07/09/23 4:00	33,15	1		1	1	1	1	1	1	5
	07/09/23 5:00	32,50	1		1	1	1	1	1	1	3
	07/09/23 6:00	35,20	1		1	1	1	1	1	1	3
	07/09/23 7:00	39,08	1		1	1	1	1	1	1	6
	07/09/23 8:00	42,93	1		1	1	1	1	1	1	16
	07/09/23 9:00	48,15	1		1	1	1	1	1	1	16
	07/09/23 10:00	49,63	1		1	1	1	1	1	1	17
	07/09/23 11:00	51,96	1		1	1	1	1	1	1	21
	07/09/23 12:00	54,62	1		1	1	1	1	1	1	22
	07/09/23 13:00	55,13	1		1	1	1	1	1	1	22
	07/09/23 14:00	55,79	1		1	1	1	1	1	1	24
	07/09/23 15:00	54,93	1		1	1	1	1	1	1	24
	07/09/23 16:00	54,03	1		1	1	1	1	1	1	24
	07/09/23 17:00	53,14	1		1	1	1	1	1	1	24
	07/09/23 18:00	53,35	1		1	1	1	1	1	1	24
	07/09/23 19:00	53,77	1		1	1	1	1	1	1	24
07/09/23 20:00	53,72	1		1	1	1	1	1	1	23	
07/09/23 21:00	52,37	1		1	1	1	1	1	1	23	
07/09/23 22:00	51,15	1		1	1	1	1	1	1	22	
07/09/23 23:00	48,78	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 8/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	08/09/23 0:00	38,36	1		1	1	1	1	1	1	7
	08/09/23 1:00	37,37	1		1	1	1	1	1	1	5
	08/09/23 2:00	36,37	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/09/23 3:00	35,81	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/09/23 4:00	35,21	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/09/23 5:00	34,87	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/09/23 6:00	35,56	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/09/23 7:00	42,23	1		1	1	1	1	1	1	7
	08/09/23 8:00	46,03	1		1	1	1	1	1	1	18
	08/09/23 9:00	48,75	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	08/09/23 10:00	51,06	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	08/09/23 11:00	53,00	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	08/09/23 12:00	53,83	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 13:00	54,19	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 14:00	53,61	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 15:00	52,35	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 16:00	51,10	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 17:00	50,76	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 18:00	51,88	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	08/09/23 19:00	52,05	1	1	1	1	1	1	1	1	15
08/09/23 20:00	52,27	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
08/09/23 21:00	52,44	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
08/09/23 22:00	48,74	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
08/09/23 23:00	45,55	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 9/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	09/09/23 0:00	40,73	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	09/09/23 1:00	37,15	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 2:00	36,14	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 3:00	35,13	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 4:00	34,50	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 5:00	34,64	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 6:00	36,13	1	1	1		1	1	1	1	
	09/09/23 7:00	39,76	1	1	1	1	1	1	1	1	
	09/09/23 8:00	45,38	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	09/09/23 9:00	48,24	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	09/09/23 10:00	50,49	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	09/09/23 11:00	51,79	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	09/09/23 12:00	51,71	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	09/09/23 13:00	52,70	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	09/09/23 14:00	52,41	1		1	1	1	1	1	1	21
	09/09/23 15:00	52,26	1		1	1	1	1	1	1	21
	09/09/23 16:00	51,59	1		1	1	1	1	1	1	20
	09/09/23 17:00	51,22	1		1	1	1	1	1	1	20
	09/09/23 18:00	51,44	1		1	1	1	1	1	1	20
	09/09/23 19:00	51,84	1		1	1	1	1	1	1	20
09/09/23 20:00	51,90	1		1	1	1	1	1	1	21	
09/09/23 21:00	51,82	1		1	1	1	1	1	1	21	
09/09/23 22:00	50,24	1		1	1	1	1	1	1	18	
09/09/23 23:00	48,42	1		1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 10/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	10/09/23 0:00	38,29	1		1	1	1	1	1	1	6
	10/09/23 1:00	35,54	1		1	1	1	1	1	1	3
	10/09/23 2:00	35,31	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/09/23 3:00	34,37	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/09/23 4:00	34,18	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/09/23 5:00	33,96	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/09/23 6:00	35,19	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/09/23 7:00	36,22	1		1	1	1	1	1	1	3
	10/09/23 8:00	41,56	1		1		1	1	1	1	15
	10/09/23 9:00	45,45	1		1		1	1	1	1	15
	10/09/23 10:00	45,30	1		1		1	1	1	1	15
	10/09/23 11:00	46,60	1		1	1	1	1	1	1	15
	10/09/23 12:00	49,23	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 13:00	49,10	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 14:00	49,01	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 15:00	48,17	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 16:00	47,46	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 17:00	48,28	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/09/23 18:00	49,62	1		1	1	1	1	1	1	18
	10/09/23 19:00	50,01	1		1	1	1	1	1	1	18
10/09/23 20:00	51,18	1		1	1	1	1	1	1	19	
10/09/23 21:00	49,88	1		1	1	1	1	1	1	19	
10/09/23 22:00	49,75	1		1	1	1	1	1	1	15	
10/09/23 23:00	48,83	1		1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				11/9/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	11/09/23 0:00	41,54	1		1	1	1	1	1	1	5
	11/09/23 1:00	35,56	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/09/23 2:00	35,06	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/09/23 3:00	34,44	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/09/23 4:00	33,85	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/09/23 5:00	34,12	1		1	1	1	1	1	1	2
	11/09/23 6:00	36,34	1		1	1	1	1	1	1	4
	11/09/23 7:00	40,03	1		1	1	1	1	1	1	3
	11/09/23 8:00	45,67	1		1	1	1		1	1	17
	11/09/23 9:00	46,66	1		1	1	1		1	1	18
	11/09/23 10:00	46,91	1		1	1	1	1	1	1	16
	11/09/23 11:00	50,02	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/09/23 12:00	50,30	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/09/23 13:00	51,07	1		1	1	1	1	1	1	17
	11/09/23 14:00	51,42	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/09/23 15:00	51,09	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/09/23 16:00	49,90	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/09/23 17:00	49,91	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/09/23 18:00	48,97	1		1	1	1	1	1	1	18
	11/09/23 19:00	50,34	1		1	1	1	1	1	1	18
11/09/23 20:00	51,17	1		1	1	1	1	1	1	18	
11/09/23 21:00	49,73	1		1	1	1	1	1	1	18	
11/09/23 22:00	49,25	1		1	1	1	1	1	1	14	
11/09/23 23:00	48,76	1		1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 12/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τρίτη	12/09/23 0:00	44,25	1		1	1	1	1	1	1	5
	12/09/23 1:00	35,35	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 2:00	34,63	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 3:00	33,41	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 4:00	33,01	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 5:00	33,41	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 6:00	34,54	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 7:00	38,54	1		1	1	1	1	1	1	2
	12/09/23 8:00	43,67	1		1		1	1	1	1	15
	12/09/23 9:00	45,95	1		1		1	1	1	1	16
	12/09/23 10:00	47,48	1		1	1	1	1	1	1	16
	12/09/23 11:00	49,50	1		1	1	1	1	1	1	17
	12/09/23 12:00	50,31	1		1	1	1	1	1	1	17
	12/09/23 13:00	50,64	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 14:00	50,46	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 15:00	49,83	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 16:00	48,83	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 17:00	48,46	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 18:00	49,36	1		1	1	1	1	1	1	18
	12/09/23 19:00	50,36	1		1	1	1	1	1	1	18
12/09/23 20:00	51,87	1		1	1	1	1	1	1	19	
12/09/23 21:00	49,70	1		1	1	1	1	1	1	19	
12/09/23 22:00	48,01	1		1	1	1	1	1	1	15	
12/09/23 23:00	47,96	1		1	1	1	1	1	1	20	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 13/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τετάρτη	13/09/23 0:00	39,85	1		1	1	1	1	1	1	4
	13/09/23 1:00	33,50	1		1	1	1	1	1	1	1
	13/09/23 2:00	33,85	1		1	1	1	1	1	1	
	13/09/23 3:00	32,98	1		1	1	1	1	1	1	
	13/09/23 4:00	32,44	1		1	1	1	1	1	1	
	13/09/23 5:00	32,94	1		1	1	1	1	1	1	
	13/09/23 6:00	36,71	1		1	1	1	1	1	1	4
	13/09/23 7:00	37,29	1		1	1	1	1	1	1	4
	13/09/23 8:00	41,96	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/09/23 9:00	46,62	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/09/23 10:00	47,17	1		1	1	1	1	1	1	14
	13/09/23 11:00	47,24	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 12:00	48,60	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 13:00	49,47	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 14:00	49,81	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 15:00	49,04	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 16:00	48,82	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 17:00	48,74	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 18:00	48,89	1		1	1	1	1	1	1	16
	13/09/23 19:00	50,02	1		1	1	1	1	1	1	17
13/09/23 20:00	50,75	1		1	1	1	1	1	1	17	
13/09/23 21:00	48,46	1		1	1	1	1	1	1	17	
13/09/23 22:00	45,04	1		1	1	1	1	1	1	15	
13/09/23 23:00	42,15	1		1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	14/09/23 0:00	36,24	1		1	1	1	1	1	1	3
	14/09/23 1:00	35,28	1		1	1	1	1	1	1	2
	14/09/23 2:00	34,07	1		1	1	1	1	1	1	
	14/09/23 3:00	34,29	1		1	1	1	1	1	1	
	14/09/23 4:00	34,46	1		1	1	1	1	1	1	2
	14/09/23 5:00	35,12	1		1	1	1	1	1	1	
	14/09/23 6:00	37,45	1		1	1	1	1	1	1	
	14/09/23 7:00	39,65	1		1	1	1	1	1	1	
	14/09/23 8:00	43,91	1		1	1	1	1	1	1	14
	14/09/23 9:00	45,68	1		1	1	1	1	1	1	14
	14/09/23 10:00	46,26	1		1	1	1	1	1	1	12
	14/09/23 11:00	47,85	1		1	1	1	1	1	1	12
	14/09/23 12:00	49,87	1		1	1	1	1	1	1	12
	14/09/23 13:00	50,39	1		1	1	1	1	1	1	18
	14/09/23 14:00	49,65	1		1	1	1	1	1	1	18
	14/09/23 15:00	48,39	1		1	1	1	1	1	1	17
	14/09/23 16:00	48,13	1		1	1	1	1	1	1	17
	14/09/23 17:00	48,07	1		1	1	1	1	1	1	17
	14/09/23 18:00	48,25	1		1	1	1	1	1	1	17
	14/09/23 19:00	48,70	1		1	1	1	1	1	1	17
14/09/23 20:00	49,81	1		1	1	1	1	1	1	17	
14/09/23 21:00	48,05	1		1	1	1	1	1	1	16	
14/09/23 22:00	45,11	1		1	1	1	1	1	1	12	
14/09/23 23:00	41,26	1		1	1	1	1	1	1	16	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		15/9/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	15/09/23 0:00	35,72	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 1:00	34,20	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 2:00	33,79	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 3:00	32,96	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 4:00	32,63	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 5:00	32,83	1		1	1	1	1	1	1	
	15/09/23 6:00	35,86	1		1	1	1	1	1	1	3
	15/09/23 7:00	37,06	1		1	1	1	1	1	1	4
	15/09/23 8:00	43,96	1		1	1	1	1	1	1	16
	15/09/23 9:00	48,47	1		1	1	1	1	1	1	18
	15/09/23 10:00	48,98	1		1	1	1	1	1	1	18
	15/09/23 11:00	49,03	1		1	1	1	1	1	1	18
	15/09/23 12:00	49,18	1		1	1	1	1	1	1	18
	15/09/23 13:00	49,79	1		1	1	1	1	1	1	20
	15/09/23 14:00	51,00	1		1	1	1	1	1	1	19
	15/09/23 15:00	50,40	1		1	1	1	1	1	1	19
	15/09/23 16:00	50,14	1		1	1	1	1	1	1	19
	15/09/23 17:00	50,85	1		1	1	1	1	1	1	19
	15/09/23 18:00	51,31	1		1	1	1	1	1	1	20
	15/09/23 19:00	50,68	1		1	1	1	1	1	1	20
15/09/23 20:00	49,91	1		1	1	1	1	1	1	20	
15/09/23 21:00	47,69	1		1	1	1	1	1	1	17	
15/09/23 22:00	46,47	1		1	1	1	1	1	1	12	
15/09/23 23:00	44,72	1		1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο		16/9/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	16/09/23 0:00	36,20	1		1	1	1	1	1	1	5
	16/09/23 1:00	34,79	1		1	1	1	1	1	1	3
	16/09/23 2:00	33,06	1		1	1	1	1	1	1	1
	16/09/23 3:00	33,24	1		1	1	1	1	1	1	1
	16/09/23 4:00	32,50	1		1	1	1	1	1	1	
	16/09/23 5:00	33,17	1		1	1	1	1	1	1	
	16/09/23 6:00	35,85	1		1	1	1	1	1	1	10
	16/09/23 7:00	37,07	1		1	1	1	1	1	1	4
	16/09/23 8:00	43,58	1		1	1	1	1	1	1	17
	16/09/23 9:00	44,51	1		1	1	1	1	1	1	16
	16/09/23 10:00	48,59	1		1	1	1	1	1	1	16
	16/09/23 11:00	45,22	1		1	1	1	1	1	1	12
	16/09/23 12:00	51,63	1		1	1	1	1	1	1	19
	16/09/23 13:00	52,52	1		1	1	1	1	1	1	20
	16/09/23 14:00	53,09	1		1	1	1	1	1	1	21
	16/09/23 15:00	51,41	1		1	1	1	1	1	1	20
	16/09/23 16:00	50,64	1		1	1	1	1	1	1	20
	16/09/23 17:00	50,40	1		1	1	1	1	1	1	20
	16/09/23 18:00	50,01	1		1	1	1	1	1	1	20
	16/09/23 19:00	50,16	1		1	1	1	1	1	1	20
16/09/23 20:00	51,42	1		1	1	1	1	1	1	20	
16/09/23 21:00	49,00	1		1	1	1	1	1	1	18	
16/09/23 22:00	47,35	1		1	1	1	1	1	1	15	
16/09/23 23:00	45,95	1		1	1	1	1	1	1	21	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 17/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	17/09/23 0:00	37,58	1		1	1	1	1	1	1	6
	17/09/23 1:00	35,91	1		1	1	1	1	1	1	4
	17/09/23 2:00	34,86	1		1	1	1	1	1	1	3
	17/09/23 3:00	34,22	1		1	1	1	1	1	1	2
	17/09/23 4:00	33,25	1		1	1	1	1	1	1	1
	17/09/23 5:00	33,98	1		1	1	1	1	1	1	1
	17/09/23 6:00	35,11	1		1	1	1	1	1	1	3
	17/09/23 7:00	36,22	1		1	1	1	1	1	1	
	17/09/23 8:00	43,36	1		1	1	1	1	1	1	12
	17/09/23 9:00	46,20	1		1	1	1	1	1	1	13
	17/09/23 10:00	46,90	1		1	1	1	1	1	1	14
	17/09/23 11:00	48,11	1		1	1	1	1	1	1	15
	17/09/23 12:00	50,21	1		1	1	1	1	1	1	17
	17/09/23 13:00	50,98	1		1	1	1	1	1	1	18
	17/09/23 14:00	49,86	1		1	1	1	1	1	1	18
	17/09/23 15:00	48,68	1		1	1	1	1	1	1	18
	17/09/23 16:00	48,66	1		1	1	1	1	1	1	18
	17/09/23 17:00	47,79	1		1	1	1	1	1	1	17
	17/09/23 18:00	52,14	1		1	1	1	1	1	1	21
	17/09/23 19:00	50,63	1			1	1	1	1	1	21
17/09/23 20:00	50,19	1			1	1	1	1	1	21	
17/09/23 21:00	46,33	1			1	1	1	1	1	18	
17/09/23 22:00	45,17	1			1	1	1	1	1	15	
17/09/23 23:00	43,76	1			1	1	1	1	1	24	

Παρατηρήσεις:

- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				18/9/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	18/09/23 0:00	37,46	1			1	1	1	1	1	9
	18/09/23 1:00	33,76	1			1	1	1	1	1	5
	18/09/23 2:00	34,22	1			1	1	1	1	1	5
	18/09/23 3:00	34,20	1			1	1	1	1	1	5
	18/09/23 4:00	34,36	1			1	1	1	1	1	5
	18/09/23 5:00	34,20	1			1	1	1	1	1	5
	18/09/23 6:00	35,85	1			1	1	1	1	1	6
	18/09/23 7:00	40,51	1			1	1	1	1	1	11
	18/09/23 8:00	44,34	1			1	1	1	1	1	15
	18/09/23 9:00	47,95	1			1	1	1	1	1	17
	18/09/23 10:00	48,08	1			1	1	1	1	1	18
	18/09/23 11:00	48,12	1		1	1	1	1	1	1	17
	18/09/23 12:00	48,94	1		1	1	1	1	1	1	17
	18/09/23 13:00	49,66	1		1	1	1	1	1	1	17
	18/09/23 14:00	49,25	1		1	1	1	1	1	1	17
	18/09/23 15:00	47,61	1		1	1	1	1	1	1	16
	18/09/23 16:00	47,54	1		1	1	1	1	1	1	16
	18/09/23 17:00	48,04	1		1	1	1	1	1	1	16
	18/09/23 18:00	48,28	1		1	1	1	1	1	1	16
	18/09/23 19:00	49,41	1		1	1	1	1	1	1	17
18/09/23 20:00	50,73	1		1	1	1	1	1	1	18	
18/09/23 21:00	46,01	1		1	1	1	1	1	1	16	
18/09/23 22:00	44,68	1		1	1	1	1	1	1	12	
18/09/23 23:00	42,17	1		1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 19/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τρίτη	19/09/23 0:00	35,61	1		1	1	1	1	1	1	4
	19/09/23 1:00	34,45	1		1	1	1	1	1	1	3
	19/09/23 2:00	33,45	1		1	1	1	1	1	1	2
	19/09/23 3:00	32,83	1		1	1	1	1	1	1	1
	19/09/23 4:00	33,22	1		1	1	1	1	1	1	1
	19/09/23 5:00	35,73	1		1	1	1	1	1	1	4
	19/09/23 6:00	36,72	1		1	1	1	1	1	1	4
	19/09/23 7:00	40,11	1		1	1	1	1	1	1	7
	19/09/23 8:00	42,83	1		1	1	1	1	1	1	12
	19/09/23 9:00	45,30	1		1	1	1	1	1	1	12
	19/09/23 10:00	47,42	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 11:00	48,08	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 12:00	48,25	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 13:00	48,35	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 14:00	48,53	1		1	1	1	1	1	1	16
	19/09/23 15:00	46,63	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 16:00	46,74	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 17:00	47,40	1		1	1	1	1	1	1	15
	19/09/23 18:00	48,30	1		1	1	1	1	1	1	16
	19/09/23 19:00	50,03	1		1	1	1	1	1	1	17
19/09/23 20:00	49,85	1		1	1	1	1	1	1	17	
19/09/23 21:00	46,11	1		1	1	1	1	1	1	15	
19/09/23 22:00	43,50	1		1	1	1	1	1	1	12	
19/09/23 23:00	42,51	1		1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τετάρτη	20/09/23 0:00	34,26	1		1	1	1	1	1	1	3
	20/09/23 1:00	33,30	1		1	1	1	1	1	1	2
	20/09/23 2:00	32,11	1		1	1	1	1	1	1	1
	20/09/23 3:00	31,42	1		1	1	1	1	1	1	
	20/09/23 4:00	31,76	1		1	1	1	1	1	1	
	20/09/23 5:00	32,57	1		1	1	1	1	1	1	
	20/09/23 6:00	36,14	1		1	1	1	1	1	1	3
	20/09/23 7:00	40,14	1		1	1	1	1	1	1	6
	20/09/23 8:00	44,92	1		1	1	1	1	1	1	18
	20/09/23 9:00	45,52	1		1	1	1	1	1	1	12
	20/09/23 10:00	46,93	1		1	1	1	1	1	1	14
	20/09/23 11:00	47,58	1		1	1	1	1	1	1	15
	20/09/23 12:00	48,21	1		1	1	1	1	1	1	15
	20/09/23 13:00	49,17	1		1	1	1	1	1	1	16
	20/09/23 14:00	48,28	1		1	1	1	1	1	1	16
	20/09/23 15:00	46,85	1		1	1	1	1	1	1	15
	20/09/23 16:00	46,22	1		1	1	1	1	1	1	14
	20/09/23 17:00	45,30	1		1	1	1	1	1	1	13
	20/09/23 18:00	47,67	1		1	1	1	1	1	1	14
	20/09/23 19:00	48,50	1		1	1	1	1	1	1	15
20/09/23 20:00	48,72	1		1	1	1	1	1	1	15	
20/09/23 21:00	47,28	1		1	1	1	1	1	1	15	
20/09/23 22:00	43,20	1		1	1	1	1	1	1	12	
20/09/23 23:00	42,59	1		1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				21/9/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	21/09/23 0:00	34,91	1		1	1	1	1	1	1	3
	21/09/23 1:00	34,09	1		1	1	1	1	1	1	2
	21/09/23 2:00	31,65	1		1	1	1	1	1	1	
	21/09/23 3:00	31,61	1		1	1	1	1	1	1	
	21/09/23 4:00	31,76	1		1	1	1	1	1	1	
	21/09/23 5:00	31,93	1		1	1	1	1	1	1	
	21/09/23 6:00	33,30	1		1	1	1	1	1	1	
	21/09/23 7:00	40,28	1		1	1	1	1	1	1	7
	21/09/23 8:00	43,22	1		1	1	1	1	1	1	12
	21/09/23 9:00	45,09	1		1	1	1	1	1	1	13
	21/09/23 10:00	47,41	1		1	1	1	1	1	1	14
	21/09/23 11:00	47,53	1		1	1	1	1	1	1	14
	21/09/23 12:00	48,60	1		1	1	1	1	1	1	15
	21/09/23 13:00	49,90	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/23 14:00	49,41	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/23 15:00	48,70	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/23 16:00	48,10	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/23 17:00	48,00	1		1	1	1	1	1	1	16
	21/09/23 18:00	49,95	1		1	1	1	1	1	1	17
	21/09/23 19:00	51,08	1		1	1	1	1	1	1	18
21/09/23 20:00	47,14	1		1	1	1	1	1	1	12	
21/09/23 21:00	45,29	1		1	1	1	1	1	1	15	
21/09/23 22:00	44,08	1		1	1	1	1	1	1	12	
21/09/23 23:00	42,58	1		1	1	1	1	1	1	18	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		22/9/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	22/09/23 0:00	33,89	1		1	1	1	1	1	1	2
	22/09/23 1:00	32,63	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 2:00	33,25	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 3:00	31,76	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 4:00	31,29	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 5:00	31,36	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 6:00	33,50	1		1	1	1	1	1	1	
	22/09/23 7:00	39,74	1		1	1	1	1	1	1	5
	22/09/23 8:00	42,87	1		1	1	1	1	1	1	12
	22/09/23 9:00	46,77	1		1	1	1	1	1	1	14
	22/09/23 10:00	49,33	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 11:00	49,46	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 12:00	49,57	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 13:00	51,71	1		1	1	1	1	1	1	18
	22/09/23 14:00	50,78	1		1	1	1	1	1	1	18
	22/09/23 15:00	49,80	1		1	1	1	1	1	1	18
	22/09/23 16:00	49,31	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 17:00	49,52	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 18:00	49,30	1		1	1	1	1	1	1	17
	22/09/23 19:00	50,97	1		1	1	1	1	1	1	18
22/09/23 20:00	51,09	1		1	1	1	1	1	1	18	
22/09/23 21:00	46,13	1		1	1	1	1	1	1	14	
22/09/23 22:00	44,95	1		1	1	1	1	1	1	12	
22/09/23 23:00	42,68	1		1	1	1	1	1	1	19	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				23/9/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	23/09/23 0:00	34,54	1		1	1	1	1	1	1	2
	23/09/23 1:00	33,76	1		1	1	1	1	1	1	
	23/09/23 2:00	32,43	1		1	1	1	1	1	1	
	23/09/23 3:00	32,62	1		1	1	1	1	1	1	
	23/09/23 4:00	32,50	1		1	1	1	1	1	1	
	23/09/23 5:00	32,89	1		1	1	1	1	1	1	
	23/09/23 6:00	35,34	1		1	1	1	1	1	1	1
	23/09/23 7:00	40,09	1		1	1	1	1	1	1	6
	23/09/23 8:00	46,39	1		1	1	1	1	1	1	15
	23/09/23 9:00	48,60	1		1	1	1	1	1	1	15
	23/09/23 10:00	49,51	1		1	1	1	1	1	1	16
	23/09/23 11:00	50,67	1		1	1	1	1	1	1	17
	23/09/23 12:00	51,54	1		1	1	1	1	1	1	18
	23/09/23 13:00	53,54	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 14:00	52,63	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 15:00	51,79	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 16:00	51,30	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 17:00	52,11	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 18:00	51,98	1		1	1	1	1	1	1	20
	23/09/23 19:00	51,62	1		1	1	1	1	1	1	20
23/09/23 20:00	51,33	1		1	1	1	1	1	1	20	
23/09/23 21:00	50,15	1		1	1	1	1	1	1	19	
23/09/23 22:00	48,34	1		1	1	1	1	1	1	13	
23/09/23 23:00	46,97	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 24/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Κυριακή	24/09/23 0:00	39,16	1		1	1	1	1	1	1	7
	24/09/23 1:00	38,08	1		1	1	1	1	1	1	5
	24/09/23 2:00	35,63	1		1	1	1	1	1	1	3
	24/09/23 3:00	33,85	1		1	1	1	1	1	1	2
	24/09/23 4:00	34,57	1		1	1	1	1	1	1	2
	24/09/23 5:00	34,38	1		1	1	1	1	1	1	2
	24/09/23 6:00	35,63	1		1	1	1	1	1	1	2
	24/09/23 7:00	40,85	1		1	1	1	1	1	1	7
	24/09/23 8:00	49,51	1		1	1	1	1	1	1	18
	24/09/23 9:00	49,82	1		1	1	1	1	1	1	17
	24/09/23 10:00	50,98	1		1	1	1	1	1	1	19
	24/09/23 11:00	51,73	1		1	1	1	1	1	1	20
	24/09/23 12:00	53,61	1		1	1	1	1	1	1	22
	24/09/23 13:00	54,12	1		1	1	1	1	1	1	23
	24/09/23 14:00	53,17	1		1	1	1	1	1	1	23
	24/09/23 15:00	50,52	1		1	1	1	1	1	1	21
	24/09/23 16:00	50,24	1		1	1	1	1	1	1	21
	24/09/23 17:00	51,25	1		1	1	1	1	1	1	21
	24/09/23 18:00	51,32	1		1	1	1	1	1	1	21
	24/09/23 19:00	51,77	1		1	1	1	1	1	1	21
24/09/23 20:00	51,92	1		1	1	1	1	1	1	21	
24/09/23 21:00	45,75	1		1	1	1	1	1	1	15	
24/09/23 22:00	45,28	1		1	1	1	1	1	1	14	
24/09/23 23:00	44,67	1		1	1	1	1	1	1	22	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				25/9/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Δευτέρα	25/09/23 0:00	36,59	1		1	1	1	1	1	1	4
	25/09/23 1:00	36,24	1		1	1	1	1	1	1	4
	25/09/23 2:00	36,07	1		1	1	1	1	1	1	4
	25/09/23 3:00	35,39	1		1	1	1	1	1	1	3
	25/09/23 4:00	34,91	1		1	1	1	1	1	1	3
	25/09/23 5:00	35,18	1		1	1	1	1	1	1	3
	25/09/23 6:00	36,08	1		1	1	1	1	1	1	4
	25/09/23 7:00	37,98	1		1	1	1	1	1	1	
	25/09/23 8:00	45,80	1		1	1	1	1	1	1	14
	25/09/23 9:00	49,77	1		1	1	1	1	1	1	17
	25/09/23 10:00	50,46	1		1	1	1	1	1	1	18
	25/09/23 11:00	51,71	1		1	1	1	1	1	1	19
	25/09/23 12:00	52,09	1		1	1	1	1	1	1	20
	25/09/23 13:00	53,94	1		1	1	1	1	1	1	22
	25/09/23 14:00	54,39	1		1	1	1	1	1	1	23
	25/09/23 15:00	53,25	1		1	1	1	1	1	1	23
	25/09/23 16:00	52,95	1		1	1	1	1	1	1	23
	25/09/23 17:00	53,03	1		1	1	1	1	1	1	23
	25/09/23 18:00	53,20	1		1	1	1	1	1	1	23
	25/09/23 19:00	54,72	1		1	1	1	1	1	1	24
	25/09/23 20:00	38,69	1		1	1	1	1	1	1	12
25/09/23 21:00	25,96	1		1	1	1	1			12	
25/09/23 22:00	26,69	1	1	1	1	1	1			12	
25/09/23 23:00	42,88	1	1	1	1	1	1	1		22	
Παρατηρήσεις:											
- Στις 20:45 σημειώθηκε μερική διακοπή, λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 26/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τρίτη	26/09/23 0:00	37,96	1	1	1	1	1	1	1		10
	26/09/23 1:00	35,01	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 2:00	35,12	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 3:00	33,75	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 4:00	32,86	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 5:00	33,27	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 6:00	34,67	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 7:00	37,85	1	1	1	1	1	1	1		3
	26/09/23 8:00	43,36	1	1	1	1	1	1	1	1	14
	26/09/23 9:00	45,30	1		1	1	1	1	1	1	14
	26/09/23 10:00	46,03	1		1	1	1	1	1	1	14
	26/09/23 11:00	50,66	1		1	1	1	1	1	1	18
	26/09/23 12:00	51,35	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 13:00	51,07	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 14:00	51,12	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 15:00	49,98	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 16:00	48,97	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 17:00	49,04	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 18:00	49,41	1		1	1	1	1	1	1	19
	26/09/23 19:00	51,62	1		1	1	1	1	1	1	21
26/09/23 20:00	51,34	1		1	1	1	1	1	1	21	
26/09/23 21:00	50,99	1		1	1	1	1	1	1	21	
26/09/23 22:00	48,71	1		1	1	1	1	1	1	16	
26/09/23 23:00	46,62	1		1	1	1	1	1	1	17	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 27/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Τετάρτη	27/09/23 0:00	37,19	1		1	1	1	1	1	1	3
	27/09/23 1:00	35,18	1		1	1	1	1	1	1	2
	27/09/23 2:00	33,02	1		1	1	1	1	1	1	
	27/09/23 3:00	32,43	1		1	1	1	1	1	1	
	27/09/23 4:00	32,30	1		1	1	1	1	1	1	
	27/09/23 5:00	34,52	1		1	1	1	1	1	1	
	27/09/23 6:00	39,75	1		1	1	1	1	1	1	6
	27/09/23 7:00	42,56	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/09/23 8:00	46,25	1		1	1	1	1	1	1	12
	27/09/23 9:00	47,14	1		1	1	1	1	1	1	14
	27/09/23 10:00	51,29	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 11:00	52,09	1		1	1	1	1	1	1	19
	27/09/23 12:00	51,62	1		1	1	1	1	1	1	19
	27/09/23 13:00	51,06	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 14:00	49,80	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 15:00	48,95	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 16:00	48,24	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 17:00	48,26	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 18:00	48,27	1		1	1	1	1	1	1	18
	27/09/23 19:00	50,58	1		1	1	1	1	1	1	19
27/09/23 20:00	48,88	1		1	1	1	1	1	1	18	
27/09/23 21:00	46,02	1		1	1	1	1	1	1	13	
27/09/23 22:00	44,18	1		1	1	1	1	1	1	12	
27/09/23 23:00	39,81	1		1	1	1	1	1	1	4	

Παρατηρήσεις:

- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 28/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Πέμπτη	28/09/23 0:00	35,70	1		1	1	1	1	1	1	2
	28/09/23 1:00	32,81	1		1	1	1	1	1	1	
	28/09/23 2:00	32,41	1		1	1	1	1	1	1	
	28/09/23 3:00	31,92	1		1	1	1	1	1	1	
	28/09/23 4:00	31,25	1		1	1	1	1	1	1	
	28/09/23 5:00	31,69	1		1	1	1	1	1	1	
	28/09/23 6:00	36,57	1		1	1	1	1	1	1	4
	28/09/23 7:00	42,37	1		1	1	1	1	1	1	19
	28/09/23 8:00	45,19	1		1	1		1	1	1	16
	28/09/23 9:00	45,94	1		1	1		1	1	1	17
	28/09/23 10:00	47,05	1		1	1		1	1	1	17
	28/09/23 11:00	48,11	1		1	1		1	1	1	14
	28/09/23 12:00	49,23	1		1	1	1	1	1	1	13
	28/09/23 13:00	50,45	1		1	1	1	1	1	1	24
	28/09/23 14:00	50,29	1		1	1	1	1	1	1	24
	28/09/23 15:00	50,18	1		1	1	1	1	1	1	24
	28/09/23 16:00	48,84	1		1	1	1	1	1	1	23
	28/09/23 17:00	48,60	1		1	1	1	1	1	1	17
	28/09/23 18:00	48,30	1		1	1	1	1	1	1	17
	28/09/23 19:00	50,04	1		1	1	1	1	1	1	18
	28/09/23 20:00	49,86	1		1	1	1	1	1	1	18
	28/09/23 21:00	46,76	1		1	1	1	1	1	1	17
	28/09/23 22:00	43,03	1		1	1	1	1	1	1	14
28/09/23 23:00	37,62	1		1	1	1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 2 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/9/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	29/09/23 0:00	32,73	1		1	1	1	1	1	1	2
	29/09/23 1:00	33,13	1		1	1	1	1	1	1	2
	29/09/23 2:00	31,91	1		1	1	1	1	1	1	
	29/09/23 3:00	32,01	1		1	1	1	1	1	1	
	29/09/23 4:00	31,59	1		1	1	1	1	1	1	
	29/09/23 5:00	32,11	1		1	1	1	1	1	1	1
	29/09/23 6:00	38,58	1		1	1	1	1	1	1	6
	29/09/23 7:00	40,17	1		1	1	1	1	1	1	12
	29/09/23 8:00	42,75	1		1	1	1	1	1	1	12
	29/09/23 9:00	46,27	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 10:00	46,98	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 11:00	47,07	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 12:00	48,58	1		1	1	1	1	1	1	15
	29/09/23 13:00	48,31	1		1	1	1	1	1	1	15
	29/09/23 14:00	46,93	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 15:00	45,85	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 16:00	45,75	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 17:00	46,52	1		1	1	1	1	1	1	14
	29/09/23 18:00	48,03	1		1	1	1	1	1	1	15
	29/09/23 19:00	50,00	1		1	1	1	1	1	1	17
29/09/23 20:00	49,48	1		1	1	1	1	1	1	17	
29/09/23 21:00	44,99	1		1	1	1	1	1	1	15	
29/09/23 22:00	42,67	1		1	1	1	1	1	1	12	
29/09/23 23:00	36,94	1		1	1	1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 2 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			30/9/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Σάββατο	30/09/23 0:00	34,71	1		1	1	1	1	1	1	4
	30/09/23 1:00	32,40	1		1	1	1	1	1	1	1
	30/09/23 2:00	32,10	1		1	1	1	1	1	1	
	30/09/23 3:00	31,81	1		1	1	1	1	1	1	
	30/09/23 4:00	31,86	1		1	1	1	1	1	1	
	30/09/23 5:00	32,26	1		1	1	1	1	1	1	
	30/09/23 6:00	38,79	1		1	1	1	1	1	1	6
	30/09/23 7:00	42,02	1		1	1	1	1	1	1	14
	30/09/23 8:00	44,63	1		1	1	1	1	1	1	14
	30/09/23 9:00	44,01	1		1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 10:00	45,47	1		1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 11:00	45,54	1		1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 12:00	47,17	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 13:00	48,14	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 14:00	47,63	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 15:00	46,73	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	30/09/23 16:00	46,81	1	1	1	1	1	1	1	1	15
	30/09/23 17:00	46,61	1		1	1	1	1	1	1	15
	30/09/23 18:00	47,44	1		1	1	1	1	1	1	16
	30/09/23 19:00	48,67	1		1	1	1	1	1	1	17
30/09/23 20:00	46,40	1		1	1	1	1	1	1	16	
30/09/23 21:00	45,15	1		1	1	1	1	1	1	15	
30/09/23 22:00	42,01	1		1	1	1	1	1	1	12	
30/09/23 23:00	36,68	1		1	1	1	1	1	1	8	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.											
- 2 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 1/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	8,5	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	01/10/23 0:00	34,96	1		1	1	1	1	1	1	5
	01/10/23 1:00	34,16	1		1	1	1	1	1	1	7
	01/10/23 2:00	33,62	1		1	1	1	1	1	1	6
	01/10/23 3:00	31,83	1		1	1	1		1	1	5
	01/10/23 4:00	31,61	1		1	1	1		1	1	5
	01/10/23 5:00	32,13	1		1	1	1		1	1	5
	01/10/23 6:00	35,11	1		1	1	1		1	1	7
	01/10/23 7:00	39,14	1		1	1	1		1	1	11
	01/10/23 8:00	40,62	1	1	1	1	1		1	1	11
	01/10/23 9:00	41,71	1	1	1	1	1		1	1	8
	01/10/23 10:00	43,15	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 11:00	45,17	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	01/10/23 12:00	46,09	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	01/10/23 13:00	48,08	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	01/10/23 14:00	45,32	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 15:00	45,54	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 16:00	44,48	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 17:00	44,89	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 18:00	45,80	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	01/10/23 19:00	48,60	1	1	1	1	1	1	1	1	10
01/10/23 20:00	48,19	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
01/10/23 21:00	46,59	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
01/10/23 22:00	40,34	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
01/10/23 23:00	36,18	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω βλάβης.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		2/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	02/10/23 0:00	35,46	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 1:00	33,90	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 2:00	32,33	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 3:00	31,20	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 4:00	31,18	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 5:00	31,49	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 6:00	33,60	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 7:00	38,32	1	1	1	1	1	1	1	1	
	02/10/23 8:00	43,88	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	02/10/23 9:00	45,40	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	02/10/23 10:00	45,96	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 11:00	46,65	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 12:00	47,44	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 13:00	47,49	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 14:00	47,51	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 15:00	46,75	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 16:00	45,63	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 17:00	46,01	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 18:00	46,63	1	1	1	1	1	1	1	1	8
	02/10/23 19:00	48,85	1	1	1	1	1	1	1	1	10
02/10/23 20:00	48,40	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
02/10/23 21:00	45,79	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
02/10/23 22:00	41,02	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
02/10/23 23:00	35,79	1	1	1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι A/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη				3/10/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τρίτη	03/10/23 0:00	36,39	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 1:00	34,21	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 2:00	32,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 3:00	31,84	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 4:00	31,37	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 5:00	31,70	1	1	1	1	1	1	1	1	
	03/10/23 6:00	36,05	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	03/10/23 7:00	43,89	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	03/10/23 8:00	45,08	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/10/23 9:00	45,30	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	03/10/23 10:00	45,41	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	03/10/23 11:00	46,13	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	03/10/23 12:00	46,09	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	03/10/23 13:00	45,47	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	03/10/23 14:00	46,01	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	03/10/23 15:00	43,72	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	03/10/23 16:00	43,83	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	03/10/23 17:00	44,62	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	03/10/23 18:00	45,84	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	03/10/23 19:00	49,26	1	1	1	1	1	1	1	1	10
03/10/23 20:00	48,42	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
03/10/23 21:00	45,69	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
03/10/23 22:00	43,24	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
03/10/23 23:00	38,53	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			4/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τετάρτη	04/10/23 0:00	32,40	1		1	1	1	1	1	1	6
	04/10/23 1:00	30,39	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/23 2:00	30,94	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/23 3:00	30,65	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/23 4:00	30,32	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/23 5:00	30,28	1		1	1	1	1	1	1	
	04/10/23 6:00	35,89	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 7:00	45,24	1		1	1	1	1	1	1	11
	04/10/23 8:00	40,59	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 9:00	43,79	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 10:00	44,79	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 11:00	45,05	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 12:00	45,39	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 13:00	45,49	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 14:00	44,82	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 15:00	44,07	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 16:00	44,18	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 17:00	44,41	1		1	1	1	1	1	1	8
	04/10/23 18:00	45,71	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/10/23 19:00	46,77	1		1	1	1	1	1	1	11
04/10/23 20:00	45,12	1		1	1	1	1	1	1	10	
04/10/23 21:00	42,34	1		1	1	1	1	1	1	6	
04/10/23 22:00	41,32	1		1	1	1	1	1	1	6	
04/10/23 23:00	35,48	1		1	1	1	1	1	1	10	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			5/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Πέμπτη	05/10/23 0:00	32,12	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 1:00	31,94	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 2:00	30,72	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 3:00	30,10	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 4:00	29,89	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 5:00	30,68	1		1	1	1	1	1	1	
	05/10/23 6:00	33,08	1		1	1	1	1	1	1	4
	05/10/23 7:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/10/23 8:00	40,62	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/10/23 9:00	42,05	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/10/23 10:00	43,16	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/10/23 11:00	45,11	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/10/23 12:00	44,96	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/10/23 13:00	44,61	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/10/23 14:00	44,47	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/10/23 15:00	42,90	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/10/23 16:00	42,84	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/10/23 17:00	43,51	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/10/23 18:00	44,95	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/10/23 19:00	46,52	1		1	1	1	1	1	1	13
05/10/23 20:00	44,78	1		1	1	1	1	1	1	12	
05/10/23 21:00	42,70	1		1	1	1	1	1	1	11	
05/10/23 22:00	41,27	1		1	1	1	1	1	1	11	
05/10/23 23:00	35,78	1		1	1	1	1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		6/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Παρασκευή	06/10/23 0:00	32,15	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 1:00	31,65	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 2:00	30,46	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 3:00	29,92	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 4:00	29,34	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 5:00	29,56	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 6:00	31,22	1		1	1	1	1	1	1	
	06/10/23 7:00	35,91	1		1	1	1	1	1	1	13
	06/10/23 8:00	41,74	1		1	1		1	1	1	12
	06/10/23 9:00	42,88	1		1	1		1	1	1	13
	06/10/23 10:00	44,95	1		1	1		1	1	1	14
	06/10/23 11:00	44,66	1		1	1		1	1	1	14
	06/10/23 12:00	45,02	1		1	1		1	1	1	14
	06/10/23 13:00	43,77	1		1	1		1	1	1	12
	06/10/23 14:00	43,05	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/10/23 15:00	42,38	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/10/23 16:00	42,71	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/10/23 17:00	42,80	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/10/23 18:00	45,06	1		1	1	1	1	1	1	12
	06/10/23 19:00	46,76	1		1	1	1	1	1	1	13
06/10/23 20:00	45,94	1		1	1	1	1	1	1	13	
06/10/23 21:00	42,42	1		1	1	1	1	1	1	10	
06/10/23 22:00	39,46	1		1	1	1	1	1	1	8	
06/10/23 23:00	33,79	1		1	1	1	1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			7/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Σάββατο	07/10/23 0:00	33,04	1		1	1	1	1	1	1	
	07/10/23 1:00	32,30	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 2:00	30,61	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 3:00	29,65	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 4:00	29,16	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 5:00	29,26	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 6:00	31,24	1		1		1	1	1	1	
	07/10/23 7:00	33,14	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/10/23 8:00	39,70	1		1	1	1	1	1	1	7
	07/10/23 9:00	41,57	1		1	1	1	1	1	1	7
	07/10/23 10:00	44,27	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/10/23 11:00	45,18	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/10/23 12:00	44,98	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/10/23 13:00	44,48	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/10/23 14:00	43,91	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/10/23 15:00	42,47	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/10/23 16:00	42,49	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/10/23 17:00	42,36	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/10/23 18:00	45,17	1		1	1	1	1	1	1	12
	07/10/23 19:00	45,58	1		1	1	1	1	1	1	12
07/10/23 20:00	45,19	1		1	1	1	1	1	1	12	
07/10/23 21:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	9	
07/10/23 22:00	39,15	1		1	1	1	1	1	1	7	
07/10/23 23:00	32,61	1		1	1	1	1	1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 8/10/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Κυριακή	08/10/23 0:00	32,16	1		1	1	1	1	1	1	
	08/10/23 1:00	30,86	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 2:00	29,83	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 3:00	28,93	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 4:00	28,72	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 5:00	29,29	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 6:00	30,59	1		1		1	1	1	1	
	08/10/23 7:00	33,58	1		1	1	1	1	1	1	7
	08/10/23 8:00	36,62	1		1	1	1	1	1	1	7
	08/10/23 9:00	39,72	1		1	1	1	1	1	1	7
	08/10/23 10:00	41,71	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/10/23 11:00	42,60	1		1	1	1	1	1	1	9
	08/10/23 12:00	42,91	1		1	1	1	1	1	1	9
	08/10/23 13:00	43,05	1		1	1	1	1	1	1	9
	08/10/23 14:00	42,35	1		1	1	1	1	1	1	9
	08/10/23 15:00	40,58	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/10/23 16:00	40,31	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/10/23 17:00	40,58	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/10/23 18:00	42,53	1		1	1	1	1	1	1	11
	08/10/23 19:00	43,33	1		1	1	1	1	1	1	12
08/10/23 20:00	42,73	1		1	1	1	1	1	1	11	
08/10/23 21:00	40,70	1		1	1	1	1	1	1	9	
08/10/23 22:00	35,65	1		1	1	1	1	1	1	9	
08/10/23 23:00	30,43	1		1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			9/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Δευτέρα	09/10/23 0:00	32,16	1		1	1	1	1	1	1	
	09/10/23 1:00	31,44	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 2:00	29,94	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 3:00	29,12	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 4:00	28,43	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 5:00	28,81	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 6:00	30,48	1		1		1	1	1	1	
	09/10/23 7:00	32,25	1		1	1	1	1	1	1	9
	09/10/23 8:00	36,95	1		1	1	1	1	1	1	7
	09/10/23 9:00	40,57	1		1	1	1	1	1	1	7
	09/10/23 10:00	42,73	1		1	1	1	1	1	1	9
	09/10/23 11:00	43,26	1		1	1	1	1	1	1	9
	09/10/23 12:00	44,04	1		1	1	1	1	1	1	10
	09/10/23 13:00	43,41	1		1	1	1	1	1	1	10
	09/10/23 14:00	42,19	1		1	1	1	1	1	1	9
	09/10/23 15:00	41,13	1		1	1	1	1	1	1	8
	09/10/23 16:00	41,21	1		1	1	1	1	1	1	8
	09/10/23 17:00	42,81	1		1	1	1	1	1	1	9
	09/10/23 18:00	44,59	1		1	1	1	1	1	1	11
	09/10/23 19:00	46,70	1		1	1	1	1	1	1	13
09/10/23 20:00	45,99	1		1	1	1	1	1	1	13	
09/10/23 21:00	40,83	1		1	1	1	1	1	1	8	
09/10/23 22:00	35,62	1		1	1	1	1	1	1	9	
09/10/23 23:00	30,40	1		1	1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη		10/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τρίτη	10/10/23 0:00	31,93	1		1	1	1	1	1	1	
	10/10/23 1:00	31,25	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 2:00	29,82	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 3:00	29,30	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 4:00	28,72	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 5:00	29,33	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 6:00	31,11	1		1		1	1	1	1	
	10/10/23 7:00	35,63	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 8:00	40,32	1		1	1	1	1	1	1	8
	10/10/23 9:00	41,60	1		1	1	1	1	1	1	9
	10/10/23 10:00	42,48	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 11:00	42,82	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 12:00	43,07	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 13:00	43,05	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 14:00	42,86	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 15:00	41,60	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 16:00	41,42	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 17:00	41,57	1		1	1	1	1	1	1	10
	10/10/23 18:00	43,55	1		1	1	1	1	1	1	11
	10/10/23 19:00	44,43	1		1	1	1	1	1	1	11
10/10/23 20:00	42,35	1		1	1	1	1	1	1	10	
10/10/23 21:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	9	
10/10/23 22:00	38,55	1		1	1	1	1	1	1	7	
10/10/23 23:00	30,75	1		1	1	1	1	1	1	2	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			11/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τετάρτη	11/10/23 0:00	31,41	1		1	1	1	1	1	1	
	11/10/23 1:00	30,63	1		1	1	1	1	1	1	
	11/10/23 2:00	29,86	1		1		1	1	1	1	
	11/10/23 3:00	29,14	1		1		1	1	1	1	
	11/10/23 4:00	28,54	1		1		1	1	1	1	
	11/10/23 5:00	29,44	1		1		1	1	1	1	
	11/10/23 6:00	31,03	1		1		1	1	1	1	
	11/10/23 7:00	35,74	1		1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 8:00	39,54	1		1	1	1	1	1	1	10
	11/10/23 9:00	41,31	1		1	1	1	1	1	1	8
	11/10/23 10:00	41,46	1		1	1	1	1	1	1	8
	11/10/23 11:00	42,01	1		1	1	1	1	1	1	9
	11/10/23 12:00	42,64	1		1	1	1	1	1	1	10
	11/10/23 13:00	42,51	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 14:00	40,58	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 15:00	40,57	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 16:00	40,40	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 17:00	41,51	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 18:00	42,44	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 19:00	44,88	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 20:00	44,18	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 21:00	41,97	1	1	1	1	1	1	1	1	7
	11/10/23 22:00	38,69	1	1	1	1	1	1	1		7
11/10/23 23:00	31,20	1	1	1	1	1	1	1		2	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			12/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Πέμπτη	12/10/23 0:00	30,80	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 1:00	30,85	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 2:00	29,49	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 3:00	29,04	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 4:00	28,95	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 5:00	29,08	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 6:00	30,68	1	1	1	1	1	1	1		
	12/10/23 7:00	33,86	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 8:00	37,64	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 9:00	38,35	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 10:00	36,69	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 11:00	37,81	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 12:00	38,90	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 13:00	38,74	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 14:00	38,48	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 15:00	37,64	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 16:00	38,06	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 17:00	37,98	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 18:00	38,94	1	1	1	1	1	1	1		7
	12/10/23 19:00	43,02	1	1	1	1	1	1	1	1	7
12/10/23 20:00	43,24	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
12/10/23 21:00	40,94	1	1	1		1	1	1	1	7	
12/10/23 22:00	38,13	1	1	1		1	1	1	1	7	
12/10/23 23:00	32,78	1	1	1		1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			13/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Παρασκευή	13/10/23 0:00	31,80	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 1:00	30,05	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 2:00	28,30	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 3:00	27,73	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 4:00	27,71	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 5:00	28,34	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 6:00	29,66	1	1	1		1	1	1	1	
	13/10/23 7:00	33,94	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 8:00	37,70	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 9:00	40,01	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 10:00	41,25	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 11:00	41,26	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 12:00	41,90	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 13:00	41,76	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 14:00	41,19	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 15:00	40,20	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 16:00	39,56	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 17:00	39,44	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 18:00	40,78	1	1	1		1	1	1	1	7
	13/10/23 19:00	43,47	1	1	1		1	1	1	1	8
13/10/23 20:00	42,00	1	1	1		1	1	1	1	7	
13/10/23 21:00	40,14	1	1	1		1	1	1	1	7	
13/10/23 22:00	37,00	1	1	1		1	1	1	1	7	
13/10/23 23:00	33,54	1	1	1		1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			14/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Σάββατο	14/10/23 0:00	31,18	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 1:00	29,39	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 2:00	28,17	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 3:00	27,87	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 4:00	27,36	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 5:00	27,79	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 6:00	29,74	1	1	1		1	1	1	1	
	14/10/23 7:00	33,24	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 8:00	37,49	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 9:00	39,47	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 10:00	40,35	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 11:00	41,19	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 12:00	41,47	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 13:00	41,49	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 14:00	40,62	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 15:00	39,51	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 16:00	39,30	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 17:00	39,49	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 18:00	40,43	1	1	1		1	1	1	1	7
	14/10/23 19:00	42,14	1	1	1		1	1	1	1	7
14/10/23 20:00	41,48	1	1	1		1	1	1	1	7	
14/10/23 21:00	39,25	1	1	1		1	1	1	1	7	
14/10/23 22:00	36,30	1	1	1		1	1	1	1	7	
14/10/23 23:00	33,97	1	1	1		1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή		15/10/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Κυριακή	15/10/23 0:00	30,58	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 1:00	28,74	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 2:00	27,62	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 3:00	27,03	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 4:00	26,45	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 5:00	27,01	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 6:00	28,42	1	1	1		1	1	1	1	
	15/10/23 7:00	33,60	1	1			1	1	1	1	7
	15/10/23 8:00	35,36	1	1			1	1	1	1	7
	15/10/23 9:00	37,02	1	1			1	1	1	1	7
	15/10/23 10:00	38,62	1	1			1	1	1	1	10
	15/10/23 11:00	34,64	1	1	1		1	1		1	10
	15/10/23 12:00	35,07	1	1	1		1	1		1	7
	15/10/23 13:00	38,26	1	1	1		1	1	1	1	8
	15/10/23 14:00	38,48	1	1	1		1	1	1	1	7
	15/10/23 15:00	38,78	1	1	1		1	1	1	1	7
	15/10/23 16:00	38,05	1	1	1		1	1	1	1	7
	15/10/23 17:00	37,95	1	1	1		1	1	1	1	7
	15/10/23 18:00	38,80	1	1	1		1	1	1	1	7
	15/10/23 19:00	41,86	1	1	1		1	1	1	1	7
15/10/23 20:00	40,90	1	1	1		1	1	1	1	7	
15/10/23 21:00	38,63	1	1	1		1	1	1	1	7	
15/10/23 22:00	36,62	1	1	1		1	1	1	1	7	
15/10/23 23:00	33,04	1	1	1		1	1	1	1	3	
Παρατηρήσεις:											
- Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.Μερική διακοπή στις 11:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Οι Α/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			16/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Δευτέρα	16/10/23 0:00	30,61	1		1		1	1	1	1	
	16/10/23 1:00	29,14	1		1		1	1	1	1	2
	16/10/23 2:00	24,94	1		1	1	1	1		1	2
	16/10/23 3:00	25,82	1		1	1	1	1		1	2
	16/10/23 4:00	25,78	1		1	1	1	1		1	2
	16/10/23 5:00	26,21	1		1	1	1	1		1	2
	16/10/23 6:00	30,06	1		1	1	1	1		1	5
	16/10/23 7:00	33,40	1		1	1	1	1		1	8
	16/10/23 8:00	36,90	1		1	1	1	1		1	12
	16/10/23 9:00	37,54	1		1	1	1	1		1	12
	16/10/23 10:00	38,97	1		1	1	1	1		1	12
	16/10/23 11:00	39,74	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 12:00	40,49	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 13:00	40,76	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 14:00	40,73	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 15:00	39,74	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 16:00	39,34	1	1	1	1	1	1		1	10
	16/10/23 17:00	38,14	1	1	1	1	1	1	1	1	
	16/10/23 18:00	38,57	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	16/10/23 19:00	41,27	1	1	1	1	1	1	1	1	3
16/10/23 20:00	41,30	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
16/10/23 21:00	39,62	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
16/10/23 22:00	35,92	1	1	1	1	1	1	1	1		
16/10/23 23:00	33,11	1	1	1	1	1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Οι A/Σ Νο30 και Νο 29 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 17/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τρίτη	17/10/23 0:00	30,15	1	1	1	1	1		1	1	
	17/10/23 1:00	28,45	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 2:00	27,56	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 3:00	26,58	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 4:00	26,61	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 5:00	26,95	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 6:00	28,44	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 7:00	32,28	1	1	1		1		1	1	
	17/10/23 8:00	37,92	1	1	1	1	1		1	1	4
	17/10/23 9:00	38,08	1	1	1	1	1		1	1	3
	17/10/23 10:00	39,21	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	17/10/23 11:00	39,87	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	17/10/23 12:00	39,90	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	17/10/23 13:00	39,37	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	17/10/23 14:00	38,94	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	17/10/23 15:00	38,20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	17/10/23 16:00	37,41	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17/10/23 17:00	37,75	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17/10/23 18:00	38,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	17/10/23 19:00	39,90	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17/10/23 20:00	40,36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17/10/23 21:00	38,01	1	1	1	1	1	1	1	1		
17/10/23 22:00	34,69	1	1	1	1		1	1	1		
17/10/23 23:00	31,31	1	1	1	1		1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			18/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	18/10/23 0:00	29,68	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 1:00	28,34	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 2:00	27,57	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 3:00	26,89	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 4:00	25,09	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 5:00	26,22	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 6:00	28,14	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 7:00	32,09	1	1	1			1	1	1	
	18/10/23 8:00	35,75	1	1	1		1	1	1	1	
	18/10/23 9:00	38,00	1	1	1	1	1	1	1	1	
	18/10/23 10:00	39,59	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	18/10/23 11:00	41,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 12:00	40,28	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 13:00	40,27	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 14:00	40,05	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 15:00	38,83	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 16:00	37,80	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	18/10/23 17:00	40,90		1	1	1	1	1	1	1	9
	18/10/23 18:00	41,36		1	1	1	1	1		1	12
	18/10/23 19:00	40,35		1	1	1	1		1	1	12
18/10/23 20:00	37,53		1	1	1	1		1	1	8	
18/10/23 21:00	35,51	1	1	1	1	1		1	1	1	
18/10/23 22:00	33,12	1	1	1	1	1		1	1		
18/10/23 23:00	31,95	1	1	1	1	1	1		1	1	
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			19/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	19/10/23 0:00	29,49	1	1	1	1	1		1	1	
	19/10/23 1:00	27,82	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 2:00	26,76	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 3:00	25,61	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 4:00	25,04	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 5:00	25,85	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 6:00	27,66	1	1	1		1		1	1	
	19/10/23 7:00	31,74	1	1	1		1	1	1	1	
	19/10/23 8:00	34,95	1	1	1		1	1	1	1	
	19/10/23 9:00	35,87	1	1	1		1	1	1	1	
	19/10/23 10:00	38,06	1	1	1		1	1	1	1	
	19/10/23 11:00	38,45	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 12:00	38,51	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 13:00	38,07	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 14:00	37,95	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 15:00	37,02	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 16:00	36,11	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 17:00	36,41	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 18:00	37,12	1	1	1	1	1	1	1	1	
	19/10/23 19:00	38,27	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19/10/23 20:00	37,74	1	1	1	1	1	1	1	1		
19/10/23 21:00	36,66	1	1	1	1	1	1	1	1		
19/10/23 22:00	34,30	1	1		1	1	1	1	1		
19/10/23 23:00	30,80	1	1			1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			20/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	20/10/23 0:00	28,16	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 1:00	26,81	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 2:00	25,56	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 3:00	24,92	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 4:00	24,38	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 5:00	24,83	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 6:00	26,53	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 7:00	30,89	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 8:00	34,10	1	1			1	1	1	1	
	20/10/23 9:00	35,92	1	1		1	1	1	1	1	
	20/10/23 10:00	36,49	1	1		1	1	1	1	1	
	20/10/23 11:00	37,29	1	1		1	1	1	1	1	1
	20/10/23 12:00	38,30	1	1		1	1	1	1	1	2
	20/10/23 13:00	38,13	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 14:00	37,80	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 15:00	36,78	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 16:00	36,26	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 17:00	36,23	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 18:00	37,62	1	1	1	1	1	1	1	1	
	20/10/23 19:00	37,71	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20/10/23 20:00	38,11	1	1	1	1	1	1	1	1		
20/10/23 21:00	36,18	1	1	1	1	1	1	1	1		
20/10/23 22:00	33,50	1	1		1	1	1	1	1		
20/10/23 23:00	30,41	1	1				1	1	1		

Παρατηρήσεις:

- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			21/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	21/10/23 0:00	28,27	1	1				1	1	1	
	21/10/23 1:00	27,11	1	1				1	1	1	
	21/10/23 2:00	25,80	1	1				1	1	1	
	21/10/23 3:00	24,99	1	1				1	1	1	
	21/10/23 4:00	24,44	1	1				1	1	1	
	21/10/23 5:00	25,07	1	1				1	1	1	
	21/10/23 6:00	26,69	1	1				1	1	1	
	21/10/23 7:00	30,16	1	1				1	1	1	
	21/10/23 8:00	33,60	1	1			1	1	1	1	
	21/10/23 9:00	36,00	1	1		1	1	1	1	1	
	21/10/23 10:00	37,57	1	1		1	1	1	1	1	
	21/10/23 11:00	38,41	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 12:00	38,60	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 13:00	38,42	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 14:00	38,16	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 15:00	37,71	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 16:00	37,23	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 17:00	37,24	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 18:00	37,49	1	1	1	1	1	1	1	1	
	21/10/23 19:00	38,46	1		1	1	1	1	1	1	7
21/10/23 20:00	36,35	1		1	1	1	1	1	1	5	
21/10/23 21:00	34,83	1		1	1	1	1	1	1	3	
21/10/23 22:00	31,97	1		1	1	1	1	1	1		
21/10/23 23:00	30,83	1			1	1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή			22/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	22/10/23 0:00	28,21	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 1:00	26,52	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 2:00	25,21	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 3:00	24,71	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 4:00	24,41	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 5:00	24,43	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 6:00	26,02	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 7:00	28,99	1			1	1	1	1	1	
	22/10/23 8:00	31,74	1		1	1	1	1	1	1	
	22/10/23 9:00	33,61	1		1	1	1	1	1	1	
	22/10/23 10:00	35,10	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 11:00	36,18	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 12:00	36,79	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 13:00	36,69	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 14:00	36,25	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 15:00	35,31	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 16:00	34,16	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 17:00	33,97	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 18:00	35,13	1	1		1	1	1	1	1	
	22/10/23 19:00	36,32	1	1		1	1	1	1	1	2
22/10/23 20:00	35,80	1	1		1	1	1	1	1	2	
22/10/23 21:00	34,09	1	1		1	1	1	1	1		
22/10/23 22:00	32,62	1	1			1	1	1	1		
22/10/23 23:00	29,55	1	1			1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			23/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	23/10/23 0:00	26,67	1	1				1	1	1	
	23/10/23 1:00	25,25	1	1				1	1	1	
	23/10/23 2:00	23,92	1	1				1	1	1	
	23/10/23 3:00	23,74	1	1				1	1	1	
	23/10/23 4:00	23,03	1	1				1	1	1	
	23/10/23 5:00	23,56	1	1				1	1	1	
	23/10/23 6:00	25,41	1	1				1	1	1	
	23/10/23 7:00	29,26	1	1				1	1	1	
	23/10/23 8:00	32,05	1	1			1	1	1	1	
	23/10/23 9:00	34,28	1	1			1	1	1	1	
	23/10/23 10:00	35,83	1	1		1	1	1	1	1	
	23/10/23 11:00	37,50	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 12:00	37,46	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 13:00	37,40	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 14:00	36,86	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 15:00	36,35	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 16:00	35,55	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 17:00	35,24	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 18:00	35,85	1	1		1	1	1	1	1	1
	23/10/23 19:00	37,99	1	1		1	1	1	1	1	2
23/10/23 20:00	35,51	1	1		1	1	1	1	1		
23/10/23 21:00	34,35	1	1		1	1	1	1	1		
23/10/23 22:00	32,28	1	1		1	1	1	1	1		
23/10/23 23:00	29,07	1	1			1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη				24/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	24/10/23 0:00	26,54	1	1				1	1	1		
	24/10/23 1:00	24,98	1	1				1	1	1		
	24/10/23 2:00	24,06	1					1	1	1		
	24/10/23 3:00	23,38	1				1	1	1	1		
	24/10/23 4:00	23,11	1				1	1	1	1		
	24/10/23 5:00	23,39	1				1	1	1	1		
	24/10/23 6:00	24,97	1				1	1	1	1		
	24/10/23 7:00	28,79	1				1	1	1	1		
	24/10/23 8:00	31,68	1		1	1	1	1	1	1		
	24/10/23 9:00	33,94	1		1	1	1	1	1	1	1	
	24/10/23 10:00	36,14	1		1	1	1	1	1	1	2	
	24/10/23 11:00	35,44	1	1	1	1	1	1	1	1		
	24/10/23 12:00	35,94	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 13:00	36,02	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 14:00	35,78	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 15:00	34,73	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 16:00	33,74	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 17:00	33,77	1	1	1		1	1	1	1		
	24/10/23 18:00	35,89	1	1	1		1	1	1	1	1	
	24/10/23 19:00	35,67	1	1	1		1	1	1	1		
24/10/23 20:00	35,14	1	1	1		1	1	1	1			
24/10/23 21:00	34,22	1	1	1		1	1	1	1			
24/10/23 22:00	31,41	1	1			1	1	1	1			
24/10/23 23:00	28,05	1	1				1	1	1			
Παρατηρήσεις:												
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			25/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	25/10/23 0:00	25,35	1	1				1	1	1	
	25/10/23 1:00	23,85	1	1				1	1	1	
	25/10/23 2:00	22,76	1	1				1	1	1	
	25/10/23 3:00	22,56	1	1				1	1	1	
	25/10/23 4:00	22,84	1	1				1	1	1	
	25/10/23 5:00	22,99	1	1				1	1	1	
	25/10/23 6:00	24,67	1	1				1	1	1	
	25/10/23 7:00	27,77	1	1				1	1	1	
	25/10/23 8:00	30,57	1	1				1	1	1	
	25/10/23 9:00	33,22	1	1			1	1	1	1	
	25/10/23 10:00	34,26	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 11:00	34,28	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 12:00	34,58	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 13:00	35,31	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 14:00	35,12	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 15:00	33,75	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 16:00	33,56	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 17:00	33,63	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 18:00	34,99	1	1	1		1	1	1	1	
	25/10/23 19:00	36,05	1	1	1		1	1	1	1	
25/10/23 20:00	35,62	1	1	1		1	1	1	1		
25/10/23 21:00	33,90	1	1	1		1	1	1	1		
25/10/23 22:00	31,00	1	1	1		1		1	1		
25/10/23 23:00	27,90	1	1			1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				26/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Πέμπτη	26/10/23 0:00	25,47	1	1			1		1	1		
	26/10/23 1:00	24,04	1	1			1		1	1		
	26/10/23 2:00	23,36	1	1			1		1	1		
	26/10/23 3:00	22,78	1	1			1		1	1		
	26/10/23 4:00	23,10	1	1			1		1	1		
	26/10/23 5:00	23,14	1	1			1		1	1		
	26/10/23 6:00	24,16	1	1			1		1	1		
	26/10/23 7:00	27,49	1	1			1		1	1		
	26/10/23 8:00	30,16	1	1	1		1		1	1		
	26/10/23 9:00	32,04	1	1	1		1		1	1		
	26/10/23 10:00	33,30	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 11:00	34,01	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 12:00	34,66	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 13:00	34,98	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 14:00	35,34	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 15:00	34,60	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 16:00	34,25	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 17:00	32,91	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 18:00	33,74	1	1	1	1	1		1	1		
	26/10/23 19:00	35,28	1	1	1	1	1		1	1	1	
26/10/23 20:00	33,22	1	1	1	1	1		1	1			
26/10/23 21:00	32,05	1	1	1	1	1		1	1			
26/10/23 22:00	29,85	1	1	1		1		1	1			
26/10/23 23:00	27,20	1	1	1		1		1	1			
Παρατηρήσεις:												
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.												
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.												

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			27/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	27/10/23 0:00	25,24	1		1		1		1	1	
	27/10/23 1:00	23,25	1		1		1		1	1	
	27/10/23 2:00	22,66	1		1		1		1	1	
	27/10/23 3:00	22,08	1		1		1		1	1	
	27/10/23 4:00	21,75	1		1		1		1	1	
	27/10/23 5:00	22,34	1		1		1		1	1	
	27/10/23 6:00	23,53	1		1		1		1	1	
	27/10/23 7:00	27,41	1		1		1		1	1	2
	27/10/23 8:00	29,32	1		1	1	1		1	1	2
	27/10/23 9:00	31,43	1		1	1	1		1	1	3
	27/10/23 10:00	33,38	1		1	1	1		1	1	5
	27/10/23 11:00	33,29	1		1	1	1		1	1	5
	27/10/23 12:00	34,06	1		1	1	1		1	1	6
	27/10/23 13:00	33,33	1		1	1	1		1	1	1
	27/10/23 14:00	32,54	1	1	1	1	1		1	1	
	27/10/23 15:00	32,92	1	1	1	1	1		1	1	
	27/10/23 16:00	32,29	1	1	1	1	1		1	1	
	27/10/23 17:00	31,85	1	1	1	1	1		1	1	
	27/10/23 18:00	33,46	1	1	1	1	1		1	1	
	27/10/23 19:00	34,72	1	1	1	1	1		1	1	
27/10/23 20:00	33,61	1	1	1	1	1		1	1		
27/10/23 21:00	31,82	1	1	1	1	1		1	1		
27/10/23 22:00	29,25	1	1	1		1		1	1		
27/10/23 23:00	27,42	1	1			1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο				28/10/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	28/10/23 0:00	25,38	1	1			1		1	1	
	28/10/23 1:00	23,87	1	1			1		1	1	
	28/10/23 2:00	22,85	1	1			1		1	1	
	28/10/23 3:00	22,39	1	1			1		1	1	
	28/10/23 4:00	22,33	1	1			1		1	1	
	28/10/23 5:00	22,07	1	1			1		1	1	
	28/10/23 6:00	23,32	1	1			1		1	1	
	28/10/23 7:00	25,59	1	1			1		1	1	
	28/10/23 8:00	28,95	1	1			1		1	1	
	28/10/23 9:00	31,01	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 10:00	31,12	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 11:00	31,23	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 12:00	31,71	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 13:00	32,60	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 14:00	31,75	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 15:00	30,97	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 16:00	30,21	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 17:00	29,99	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 18:00	30,80	1	1	1		1		1	1	
	28/10/23 19:00	32,01	1	1	1		1		1	1	
28/10/23 20:00	31,32	1	1	1		1		1	1		
28/10/23 21:00	29,84	1	1	1		1		1	1		
28/10/23 22:00	27,58	1	1			1		1	1		
28/10/23 23:00	25,46	1	1			1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 29/10/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	29/10/23 0:00	23,65	1	1			1		1	1	
	29/10/23 1:00	22,82	1	1			1		1	1	
	29/10/23 2:00	21,81	1	1			1		1	1	
	29/10/23 3:00	21,03	1	1			1		1	1	
	29/10/23 4:00	20,64	1	1			1		1	1	
	29/10/23 5:00	21,11	1	1			1		1	1	
	29/10/23 6:00	23,13	1	1			1		1	1	1
	29/10/23 7:00	25,63	1	1			1		1	1	3
	29/10/23 8:00	27,11	1	1			1		1	1	
	29/10/23 9:00	29,72	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 10:00	30,05	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 11:00	30,64	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 12:00	31,02	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 13:00	30,75	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 14:00	30,49	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 15:00	29,76	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 16:00	28,98	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 17:00	29,54	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 18:00	30,62	1	1	1		1		1	1	
	29/10/23 19:00	29,65	1	1	1		1		1	1	
29/10/23 20:00	28,95	1	1	1		1		1	1		
29/10/23 21:00	27,40	1	1	1		1		1	1		
29/10/23 22:00	25,44	1	1			1		1	1		
29/10/23 23:00	22,93	1	1			1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			30/10/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	30/10/23 0:00	21,50	1	1			1		1	1	
	30/10/23 1:00	20,33	1	1			1		1	1	
	30/10/23 2:00	19,98	1	1			1		1	1	
	30/10/23 3:00	19,39	1	1			1		1	1	
	30/10/23 4:00	19,13	1	1			1		1	1	
	30/10/23 5:00	20,08	1	1			1		1	1	
	30/10/23 6:00	21,75	1	1			1		1	1	
	30/10/23 7:00	24,66	1	1			1		1	1	
	30/10/23 8:00	27,24	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 9:00	28,90	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 10:00	29,63	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 11:00	30,05	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 12:00	29,94	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 13:00	29,53	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 14:00	29,26	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 15:00	28,76	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 16:00	28,44	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 17:00	29,95	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 18:00	30,79	1	1	1		1		1	1	
	30/10/23 19:00	30,21	1	1	1		1		1	1	
30/10/23 20:00	29,03	1	1	1		1		1	1		
30/10/23 21:00	26,78	1	1	1		1		1	1		
30/10/23 22:00	24,45	1	1			1		1	1		
30/10/23 23:00	22,17	1	1			1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη			31/10/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	31/10/23 0:00	20,92	1	1			1		1	1	
	31/10/23 1:00	19,74	1	1			1		1	1	
	31/10/23 2:00	19,14	1	1			1		1	1	
	31/10/23 3:00	18,71	1	1			1		1	1	
	31/10/23 4:00	18,80	1	1			1		1	1	
	31/10/23 5:00	19,10	1	1			1		1	1	
	31/10/23 6:00	20,88	1	1			1		1	1	
	31/10/23 7:00	23,99	1	1			1		1	1	
	31/10/23 8:00	26,04	1	1			1		1	1	
	31/10/23 9:00	27,53	1	1			1		1	1	
	31/10/23 10:00	27,87	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 11:00	28,16	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 12:00	28,13	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 13:00	27,84	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 14:00	27,78	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 15:00	27,24	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 16:00	27,17	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 17:00	27,99	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 18:00	29,50	1	1	1		1		1	1	
	31/10/23 19:00	28,41	1	1	1		1		1	1	
31/10/23 20:00	26,86	1	1	1		1		1	1		
31/10/23 21:00	25,16	1	1	1		1		1	1		
31/10/23 22:00	23,19	1	1	1		1		1	1		
31/10/23 23:00	21,09	1	1			1		1	1		

Παρατηρήσεις:

- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 1/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	01/11/23 0:00	19,92	1	1			1		1	1	
	01/11/23 1:00	19,15	1	1			1		1	1	
	01/11/23 2:00	18,54	1	1			1		1	1	
	01/11/23 3:00	17,62	1	1			1		1	1	
	01/11/23 4:00	17,75	1	1			1		1	1	
	01/11/23 5:00	18,74	1	1			1		1	1	
	01/11/23 6:00	19,61	1	1			1		1	1	
	01/11/23 7:00	22,01	1	1			1		1	1	
	01/11/23 8:00	24,83	1	1			1		1	1	
	01/11/23 9:00	26,15	1	1			1		1	1	
	01/11/23 10:00	26,97	1	1			1		1	1	
	01/11/23 11:00	27,12	1	1			1		1	1	
	01/11/23 12:00	26,43	1	1			1		1	1	
	01/11/23 13:00	26,78	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 14:00	26,86	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 15:00	26,13	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 16:00	25,59	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 17:00	26,17	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 18:00	26,62	1	1	1	1			1	1	
	01/11/23 19:00	26,17	1	1	1	1			1	1	
01/11/23 20:00	25,18	1	1	1	1			1	1		
01/11/23 21:00	24,01	1	1	1	1			1	1		
01/11/23 22:00	22,37	1		1	1			1	1		
01/11/23 23:00	20,39	1		1	1			1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 2/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	02/11/23 0:00	18,59	1		1	1			1	1	
	02/11/23 1:00	17,22	1		1	1			1	1	
	02/11/23 2:00	16,80	1		1	1			1	1	
	02/11/23 3:00	16,44	1		1	1			1	1	
	02/11/23 4:00	16,76	1		1	1			1	1	
	02/11/23 5:00	16,85	1		1	1			1	1	
	02/11/23 6:00	18,06	1		1	1			1	1	
	02/11/23 7:00	20,30	1		1	1			1	1	
	02/11/23 8:00	22,78	1		1	1			1	1	
	02/11/23 9:00	24,59	1		1	1	1		1	1	
	02/11/23 10:00	25,58	1		1	1	1		1	1	
	02/11/23 11:00	25,67	1		1	1	1		1	1	
	02/11/23 12:00	26,13	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 13:00	25,88	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 14:00	25,41	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 15:00	24,04	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 16:00	24,24	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 17:00	24,98	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 18:00	25,85	1	1	1		1		1	1	
	02/11/23 19:00	24,90	1	1	1		1		1	1	
02/11/23 20:00	24,07	1	1	1		1		1	1		
02/11/23 21:00	22,53	1	1	1		1		1	1		
02/11/23 22:00	21,30		1	1		1		1	1		
02/11/23 23:00	19,38		1	1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				3/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	03/11/23 0:00	17,84		1	1		1		1	1	
	03/11/23 1:00	16,48		1	1		1		1	1	
	03/11/23 2:00	15,96		1	1		1		1	1	
	03/11/23 3:00	15,80		1	1		1		1	1	
	03/11/23 4:00	15,69		1	1		1		1	1	
	03/11/23 5:00	16,62		1	1		1		1	1	
	03/11/23 6:00	17,50		1	1		1		1	1	
	03/11/23 7:00	19,38		1	1		1		1	1	
	03/11/23 8:00	21,46		1	1		1		1	1	
	03/11/23 9:00	22,60		1	1		1		1	1	
	03/11/23 10:00	23,61		1	1		1		1	1	
	03/11/23 11:00	23,70		1	1		1		1	1	
	03/11/23 12:00	24,28		1	1		1		1	1	
	03/11/23 13:00	24,29	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 14:00	24,13	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 15:00	23,61	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 16:00	23,35	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 17:00	23,41	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 18:00	23,66	1	1	1		1		1	1	
	03/11/23 19:00	23,38	1	1	1		1		1	1	
03/11/23 20:00	22,73	1		1		1		1	1		
03/11/23 21:00	21,24	1		1		1		1	1		
03/11/23 22:00	19,78	1		1		1		1	1		
03/11/23 23:00	18,42	1		1		1		1	1		

Παρατηρήσεις:

- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη.
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 4/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	04/11/23 0:00	17,12	1		1		1		1	1	
	04/11/23 1:00	16,15	1		1		1		1	1	
	04/11/23 2:00	15,81	1		1		1		1	1	
	04/11/23 3:00	15,51	1		1		1		1	1	
	04/11/23 4:00	15,46	1		1		1		1	1	
	04/11/23 5:00	15,91	1		1		1		1	1	
	04/11/23 6:00	16,56	1		1		1		1	1	
	04/11/23 7:00	18,77	1		1		1		1	1	
	04/11/23 8:00	20,89	1		1		1		1	1	
	04/11/23 9:00	22,29	1		1		1		1	1	
	04/11/23 10:00	23,45	1		1		1		1	1	
	04/11/23 11:00	23,80	1		1		1		1	1	
	04/11/23 12:00	24,08	1		1		1		1	1	
	04/11/23 13:00	24,36	1		1		1		1	1	
	04/11/23 14:00	24,07	1		1		1		1	1	
	04/11/23 15:00	23,17	1		1		1		1	1	
	04/11/23 16:00	22,78	1		1		1		1	1	
	04/11/23 17:00	23,62	1		1		1		1	1	
	04/11/23 18:00	24,51	1		1		1		1	1	
	04/11/23 19:00	23,66	1		1		1		1	1	
04/11/23 20:00	22,68	1		1		1		1	1		
04/11/23 21:00	21,42	1		1		1		1	1		
04/11/23 22:00	19,69	1		1		1		1	1		
04/11/23 23:00	18,45	1		1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή				5/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	05/11/23 0:00	17,08	1		1		1		1	1	
	05/11/23 1:00	16,26	1		1		1		1	1	
	05/11/23 2:00	16,01	1		1		1		1	1	
	05/11/23 3:00	15,62	1		1		1		1	1	
	05/11/23 4:00	15,99	1		1		1		1	1	
	05/11/23 5:00	16,12	1		1				1	1	
	05/11/23 6:00	16,71	1		1				1	1	
	05/11/23 7:00	17,41	1		1				1	1	
	05/11/23 8:00	18,67	1		1				1	1	
	05/11/23 9:00	20,18	1		1				1	1	
	05/11/23 10:00	20,59	1		1				1	1	
	05/11/23 11:00	20,71	1		1				1	1	
	05/11/23 12:00	21,30	1		1				1	1	
	05/11/23 13:00	21,64	1		1		1		1	1	
	05/11/23 14:00	20,95	1		1		1		1	1	
	05/11/23 15:00	20,80	1		1		1		1	1	
	05/11/23 16:00	20,09	1		1		1		1	1	
	05/11/23 17:00	20,58	1		1		1		1	1	
	05/11/23 18:00	21,56	1		1		1		1	1	
	05/11/23 19:00	21,50	1		1		1		1	1	
05/11/23 20:00	20,60	1		1		1		1	1		
05/11/23 21:00	19,80	1		1		1		1	1		
05/11/23 22:00	18,29	1		1		1		1	1		
05/11/23 23:00	17,21	1		1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα				6/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	06/11/23 0:00	16,22	1		1				1	1	
	06/11/23 1:00	15,25	1		1				1	1	
	06/11/23 2:00	14,83	1		1				1	1	
	06/11/23 3:00	14,50	1		1				1	1	
	06/11/23 4:00	14,69	1		1				1	1	
	06/11/23 5:00	14,76	1		1				1	1	
	06/11/23 6:00	15,68	1		1				1	1	
	06/11/23 7:00	17,18	1		1				1	1	
	06/11/23 8:00	19,18	1		1				1	1	
	06/11/23 9:00	21,07	1		1				1	1	
	06/11/23 10:00	21,87	1		1				1	1	
	06/11/23 11:00	22,56	1		1		1		1	1	
	06/11/23 12:00	23,10	1		1		1		1	1	
	06/11/23 13:00	22,54	1		1		1		1	1	
	06/11/23 14:00	22,11	1		1		1		1	1	
	06/11/23 15:00	21,41	1		1		1		1	1	
	06/11/23 16:00	21,13	1		1		1		1	1	
	06/11/23 17:00	21,84	1		1		1		1	1	
	06/11/23 18:00	22,59	1		1		1		1	1	
	06/11/23 19:00	22,03	1		1		1		1	1	
06/11/23 20:00	21,53	1		1		1		1	1		
06/11/23 21:00	20,17	1		1		1		1	1		
06/11/23 22:00	18,58	1		1		1		1	1		
06/11/23 23:00	17,16	1		1		1		1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 7/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	07/11/23 0:00	15,66	1		1				1	1	
	07/11/23 1:00	14,72	1		1				1	1	
	07/11/23 2:00	13,93	1		1				1	1	
	07/11/23 3:00	13,63	1		1				1	1	
	07/11/23 4:00	13,50	1		1				1	1	
	07/11/23 5:00	13,96	1		1				1	1	
	07/11/23 6:00	14,92	1		1				1	1	
	07/11/23 7:00	16,82	1		1				1	1	
	07/11/23 8:00	18,69	1		1				1	1	
	07/11/23 9:00	19,91	1		1		1		1	1	
	07/11/23 10:00	20,72	1		1		1		1	1	
	07/11/23 11:00	21,37	1		1		1		1	1	
	07/11/23 12:00	21,39	1		1		1		1	1	
	07/11/23 13:00	21,03	1		1		1		1	1	
	07/11/23 14:00	20,44	1		1		1		1	1	
	07/11/23 15:00	19,48	1		1		1		1	1	
	07/11/23 16:00	19,18	1		1		1		1	1	
	07/11/23 17:00	20,29	1		1		1		1	1	
	07/11/23 18:00	21,11	1		1		1		1	1	
	07/11/23 19:00	20,96	1		1		1		1	1	
07/11/23 20:00	20,35	1		1		1		1	1		
07/11/23 21:00	19,15	1		1		1		1	1		
07/11/23 22:00	17,43	1		1		1		1	1		
07/11/23 23:00	15,84	1		1				1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 3 H/Z βρίσκονται σε βλάβη. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	08/11/23 0:00	14,62	1		1				1	1	
	08/11/23 1:00	13,58	1		1				1	1	
	08/11/23 2:00	13,52	1		1				1	1	
	08/11/23 3:00	13,54	1		1				1	1	
	08/11/23 4:00	13,20	1		1				1	1	
	08/11/23 5:00	13,42	1		1				1	1	
	08/11/23 6:00	14,59	1		1				1	1	
	08/11/23 7:00	16,33	1		1				1	1	
	08/11/23 8:00	17,65	1		1				1	1	
	08/11/23 9:00	18,67	1		1				1	1	
	08/11/23 10:00	19,53	1		1				1	1	
	08/11/23 11:00	20,04	1		1				1	1	
	08/11/23 12:00	20,50	1		1				1	1	
	08/11/23 13:00	19,57	1		1				1	1	
	08/11/23 14:00	19,43	1		1				1	1	
	08/11/23 15:00	19,12	1		1				1	1	
	08/11/23 16:00	19,42	1		1				1	1	
	08/11/23 17:00	20,41	1		1				1	1	
	08/11/23 18:00	21,23	1		1		1		1	1	1
	08/11/23 19:00	20,68	1		1		1		1	1	
08/11/23 20:00	19,98	1		1		1		1	1		
08/11/23 21:00	18,88	1		1		1		1	1		
08/11/23 22:00	16,76	1		1		1		1	1		
08/11/23 23:00	15,71	1		1				1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη				9/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	09/11/23 0:00	14,61	1		1				1	1	
	09/11/23 1:00	14,17	1		1				1	1	
	09/11/23 2:00	13,20	1		1				1	1	
	09/11/23 3:00	13,06	1		1				1	1	
	09/11/23 4:00	12,90	1		1				1	1	
	09/11/23 5:00	13,52	1		1				1	1	
	09/11/23 6:00	14,69	1		1				1	1	
	09/11/23 7:00	15,78	1		1				1	1	
	09/11/23 8:00	17,45	1		1				1	1	
	09/11/23 9:00	18,64	1		1		1		1		
	09/11/23 10:00	19,07	1		1		1		1		
	09/11/23 11:00	18,93	1		1		1		1		
	09/11/23 12:00	19,81	1		1		1	1	1		
	09/11/23 13:00	19,80	1		1		1	1	1		
	09/11/23 14:00	19,68	1		1		1	1	1		
	09/11/23 15:00	19,34	1		1		1	1	1		
	09/11/23 16:00	19,46	1		1		1	1	1		
	09/11/23 17:00	20,24	1		1		1	1	1		
	09/11/23 18:00	20,54	1		1		1	1	1		
	09/11/23 19:00	20,33	1		1		1	1	1		
09/11/23 20:00	19,88	1		1		1	1	1			
09/11/23 21:00	18,50	1		1		1	1	1			
09/11/23 22:00	16,88	1		1			1	1			
09/11/23 23:00	15,69	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				10/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	10/11/23 0:00	14,67	1		1			1	1		
	10/11/23 1:00	13,56	1		1			1	1		
	10/11/23 2:00	13,40	1		1			1	1		
	10/11/23 3:00	12,88	1		1			1	1		
	10/11/23 4:00	12,89	1		1			1	1		
	10/11/23 5:00	13,47	1		1			1	1		
	10/11/23 6:00	14,26	1		1			1	1		
	10/11/23 7:00	15,81	1		1			1	1		
	10/11/23 8:00	17,43	1		1			1	1		
	10/11/23 9:00	18,29	1		1			1	1		
	10/11/23 10:00	19,03	1		1			1	1		
	10/11/23 11:00	19,37	1		1			1	1		
	10/11/23 12:00	19,80	1		1			1	1		
	10/11/23 13:00	19,44	1		1			1	1		
	10/11/23 14:00	19,34	1		1			1	1		
	10/11/23 15:00	19,42	1		1			1	1		
	10/11/23 16:00	19,34	1		1			1	1		
	10/11/23 17:00	19,83	1		1		1	1	1		
	10/11/23 18:00	16,64	1		1		1	1	1		3
	10/11/23 19:00	16,43	1		1	1	1	1			3
10/11/23 20:00	17,28	1		1	1	1	1	1		4	
10/11/23 21:00	14,62	1		1	1	1	1				
10/11/23 22:00	16,84	1		1	1	1	1	1			
10/11/23 23:00	15,39	1		1	1		1	1			

Παρατηρήσεις:

- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Στις 18:15 τέθηκαν εκτός οι γραμμές P210,P220,P280 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο			11/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	11/11/23 0:00	13,94	1		1			1	1		
	11/11/23 1:00	13,24	1		1			1	1		
	11/11/23 2:00	12,44	1		1			1	1		
	11/11/23 3:00	12,41	1		1			1	1		
	11/11/23 4:00	12,40	1		1			1	1		
	11/11/23 5:00	12,69	1		1			1	1		
	11/11/23 6:00	13,36	1		1			1	1		
	11/11/23 7:00	14,34	1		1			1	1		
	11/11/23 8:00	15,22	1		1			1	1		
	11/11/23 9:00	16,24	1		1			1	1		
	11/11/23 10:00	17,86	1		1			1	1		
	11/11/23 11:00	18,81	1		1			1	1		
	11/11/23 12:00	19,27	1		1			1	1		
	11/11/23 13:00	19,46	1		1			1	1		
	11/11/23 14:00	19,83	1		1			1	1		
	11/11/23 15:00	19,14	1		1			1	1		
	11/11/23 16:00	19,00	1		1			1	1		3
	11/11/23 17:00	18,81	1		1		1	1	1		
	11/11/23 18:00	20,46	1		1		1	1	1		
	11/11/23 19:00	20,02	1		1		1	1	1		
11/11/23 20:00	18,88	1		1		1	1	1			
11/11/23 21:00	17,90	1		1		1	1	1			
11/11/23 22:00	16,83	1		1			1	1			
11/11/23 23:00	15,74	1		1			1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 12/11/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	12/11/23 0:00	14,50	1		1			1	1		
	12/11/23 1:00	13,56	1		1			1	1		
	12/11/23 2:00	13,27	1		1			1	1		
	12/11/23 3:00	13,20	1		1			1	1		
	12/11/23 4:00	12,64	1		1			1	1		
	12/11/23 5:00	12,84	1		1			1	1		
	12/11/23 6:00	13,14	1		1			1	1		
	12/11/23 7:00	13,58	1		1			1	1		
	12/11/23 8:00	15,53	1		1			1	1		
	12/11/23 9:00	16,87	1		1			1	1		
	12/11/23 10:00	17,94	1		1			1	1		
	12/11/23 11:00	18,54	1		1			1	1		
	12/11/23 12:00	18,17	1		1			1	1		
	12/11/23 13:00	18,38	1		1			1	1		
	12/11/23 14:00	17,66	1		1			1	1		
	12/11/23 15:00	17,68	1		1			1	1		
	12/11/23 16:00	16,97	1		1			1	1		
	12/11/23 17:00	18,01	1		1			1	1		
	12/11/23 18:00	19,05	1		1			1	1		
	12/11/23 19:00	18,64	1		1			1	1		
12/11/23 20:00	18,45	1		1			1	1			
12/11/23 21:00	17,77	1		1			1	1			
12/11/23 22:00	16,57	1		1			1	1			
12/11/23 23:00	14,89	1		1			1	1			

Παρατηρήσεις:

- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			13/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	13/11/23 0:00	13,84	1		1			1	1		
	13/11/23 1:00	13,20	1		1			1	1		
	13/11/23 2:00	12,95	1		1			1	1		
	13/11/23 3:00	12,64	1		1			1	1		
	13/11/23 4:00	12,17	1		1			1	1		
	13/11/23 5:00	12,62	1		1			1	1		
	13/11/23 6:00	13,37	1		1			1	1		
	13/11/23 7:00	14,76	1		1			1	1		
	13/11/23 8:00	16,78	1		1			1	1		
	13/11/23 9:00	18,24	1		1			1	1		
	13/11/23 10:00	18,64	1		1			1	1		
	13/11/23 11:00	12,06	1		1		1	1	1		
	13/11/23 12:00	18,94		1	1		1	1	1		
	13/11/23 13:00	19,21		1	1		1	1	1		
	13/11/23 14:00	18,73		1	1		1	1	1		
	13/11/23 15:00	18,62		1	1		1	1	1		
	13/11/23 16:00	18,06		1	1		1	1	1		
	13/11/23 17:00	18,89		1	1		1	1	1		
	13/11/23 18:00	19,32		1	1		1	1	1		
	13/11/23 19:00	18,97		1	1		1	1	1		
13/11/23 20:00	18,77		1	1		1	1	1			
13/11/23 21:00	17,17		1	1		1	1	1			
13/11/23 22:00	15,76		1	1		1	1	1			
13/11/23 23:00	14,41		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Μερική διακοπή στις 10:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη		14/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	14/11/23 0:00	13,79		1	1		1		1		
	14/11/23 1:00	12,73		1	1		1		1		
	14/11/23 2:00	12,01		1	1		1		1		
	14/11/23 3:00	11,86		1	1		1		1		
	14/11/23 4:00	11,69		1	1		1		1		
	14/11/23 5:00	12,37		1	1		1		1		
	14/11/23 6:00	13,13		1	1		1		1		
	14/11/23 7:00	14,49		1	1		1		1		
	14/11/23 8:00	16,39		1	1		1		1		
	14/11/23 9:00	17,13		1	1		1		1		
	14/11/23 10:00	17,75		1	1	1	1		1		
	14/11/23 11:00	18,35		1	1	1	1		1		
	14/11/23 12:00	18,40		1	1	1	1		1		
	14/11/23 13:00	18,01		1	1	1	1		1		
	14/11/23 14:00	18,48		1	1	1	1		1		
	14/11/23 15:00	17,72		1	1	1	1		1		
	14/11/23 16:00	17,37		1	1	1	1		1		
	14/11/23 17:00	18,61		1	1	1	1		1		
	14/11/23 18:00	19,55		1	1	1	1		1		
	14/11/23 19:00	18,99		1	1	1	1		1		
14/11/23 20:00	18,42		1	1	1	1		1			
14/11/23 21:00	17,31		1	1	1	1		1			
14/11/23 22:00	16,14		1	1	1	1		1			
14/11/23 23:00	14,94		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη		15/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	15/11/23 0:00	13,37		1	1		1		1		
	15/11/23 1:00	12,65		1	1		1		1		
	15/11/23 2:00	12,02		1	1		1		1		
	15/11/23 3:00	12,07		1	1		1		1		
	15/11/23 4:00	11,64		1	1		1		1		
	15/11/23 5:00	12,24		1	1		1		1		
	15/11/23 6:00	13,20		1	1		1		1		
	15/11/23 7:00	14,90		1	1		1		1		
	15/11/23 8:00	16,61		1	1		1		1		
	15/11/23 9:00	16,75		1	1		1		1		
	15/11/23 10:00	16,72		1	1		1		1		
	15/11/23 11:00	17,36		1	1		1		1		
	15/11/23 12:00	17,66		1	1		1		1		
	15/11/23 13:00	17,68		1	1		1		1		
	15/11/23 14:00	17,84		1	1		1		1		
	15/11/23 15:00	17,74		1	1		1		1		
	15/11/23 16:00	17,77		1	1		1		1		
	15/11/23 17:00	18,27		1	1		1		1		
	15/11/23 18:00	19,25		1	1	1	1		1		
	15/11/23 19:00	19,19		1	1	1	1		1		
15/11/23 20:00	18,24		1	1	1	1		1			
15/11/23 21:00	17,00		1	1	1	1		1			
15/11/23 22:00	14,45		1	1	1	1		1			
15/11/23 23:00	13,26		1	1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			16/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	16/11/23 0:00	13,12		1	1		1		1		
	16/11/23 1:00	12,85		1	1		1		1		
	16/11/23 2:00	12,30		1	1		1		1		
	16/11/23 3:00	12,05		1	1		1		1		
	16/11/23 4:00	11,92		1	1		1		1		
	16/11/23 5:00	12,24		1	1		1		1		
	16/11/23 6:00	12,98		1	1		1		1		
	16/11/23 7:00	14,26		1	1		1		1		
	16/11/23 8:00	12,97			1	1	1		1		
	16/11/23 9:00	16,31			1	1	1	1	1		
	16/11/23 10:00	16,94			1	1	1	1	1		
	16/11/23 11:00	17,33			1	1	1	1	1		
	16/11/23 12:00	17,04			1		1	1	1		
	16/11/23 13:00	17,13		1	1		1		1		
	16/11/23 14:00	17,85		1	1		1		1		
	16/11/23 15:00	17,03		1	1		1		1		
	16/11/23 16:00	17,06		1	1		1		1		
	16/11/23 17:00	17,88		1	1		1		1		
	16/11/23 18:00	18,96		1	1	1	1		1		
	16/11/23 19:00	18,45		1	1	1	1		1		
16/11/23 20:00	18,12		1	1	1	1		1			
16/11/23 21:00	16,82		1	1	1	1		1			
16/11/23 22:00	15,97		1	1		1		1			
16/11/23 23:00	14,29		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Μερική διακοπή στις 08:00 λόγω βλάβης της μονάδας G2. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		17/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	17/11/23 0:00	13,38		1	1		1		1		
	17/11/23 1:00	12,15		1	1		1		1		
	17/11/23 2:00	11,94		1	1		1		1		
	17/11/23 3:00	11,84		1	1		1		1		
	17/11/23 4:00	12,12		1	1		1		1		
	17/11/23 5:00	12,12		1	1		1		1		
	17/11/23 6:00	12,77		1	1		1		1		
	17/11/23 7:00	13,92		1	1		1		1		
	17/11/23 8:00	15,03		1	1		1		1		
	17/11/23 9:00	15,86		1	1		1		1		
	17/11/23 10:00	16,03		1	1		1		1		
	17/11/23 11:00	16,35		1	1		1		1		
	17/11/23 12:00	16,56		1	1		1		1		
	17/11/23 13:00	16,95		1	1		1		1		
	17/11/23 14:00	16,72		1	1		1		1		
	17/11/23 15:00	16,45		1	1		1		1		
	17/11/23 16:00	16,66		1	1		1		1		
	17/11/23 17:00	17,60		1	1		1		1		
	17/11/23 18:00	18,14		1	1	1	1		1		
	17/11/23 19:00	18,32		1	1	1	1		1		
17/11/23 20:00	18,05		1	1	1	1		1			
17/11/23 21:00	16,53		1	1	1	1		1			
17/11/23 22:00	15,49		1	1		1		1			
17/11/23 23:00	13,91		1	1		1		1			

Παρατηρήσεις:

- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			18/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	18/11/23 0:00	13,44		1	1		1		1		
	18/11/23 1:00	12,72		1	1		1		1		
	18/11/23 2:00	12,23		1	1		1		1		
	18/11/23 3:00	11,93		1	1		1		1		
	18/11/23 4:00	11,94		1	1		1		1		
	18/11/23 5:00	12,03		1	1		1		1		
	18/11/23 6:00	12,87		1	1		1		1		
	18/11/23 7:00	13,68		1	1		1		1		
	18/11/23 8:00	14,96		1	1		1		1		
	18/11/23 9:00	16,25		1	1		1		1		
	18/11/23 10:00	16,65		1	1		1		1		
	18/11/23 11:00	15,29			1	1	1		1		
	18/11/23 12:00	14,16			1	1	1		1		
	18/11/23 13:00	14,16			1	1	1		1		
	18/11/23 14:00	13,89			1	1	1		1		
	18/11/23 15:00	15,37			1	1	1		1		
	18/11/23 16:00	17,14		1	1	1	1		1		
	18/11/23 17:00	18,24		1	1	1	1		1		
	18/11/23 18:00	18,48		1	1	1	1		1		
	18/11/23 19:00	18,39		1	1	1	1		1		
18/11/23 20:00	17,39		1	1		1		1			
18/11/23 21:00	16,67		1	1		1		1			
18/11/23 22:00	15,17		1	1		1		1			
18/11/23 23:00	14,09		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή		19/11/2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	19/11/23 0:00	13,18		1	1		1		1		
	19/11/23 1:00	12,70		1	1		1		1		
	19/11/23 2:00	11,92		1	1		1		1		
	19/11/23 3:00	11,70		1	1		1		1		
	19/11/23 4:00	11,79		1	1		1		1		
	19/11/23 5:00	11,91		1	1		1		1		
	19/11/23 6:00	12,57		1	1		1		1		
	19/11/23 7:00	13,01		1	1		1		1		
	19/11/23 8:00	14,50		1	1		1		1		
	19/11/23 9:00	15,80		1	1		1		1		
	19/11/23 10:00	15,69		1	1		1		1		
	19/11/23 11:00	17,20		1	1		1		1		
	19/11/23 12:00	17,70		1	1	1	1		1		
	19/11/23 13:00	18,00		1	1	1	1		1		
	19/11/23 14:00	17,78		1	1	1	1		1		
	19/11/23 15:00	17,08		1	1	1	1		1		
	19/11/23 16:00	17,54		1	1	1	1		1		
	19/11/23 17:00	18,61		1	1	1	1		1		
	19/11/23 18:00	19,19		1	1	1	1		1		
	19/11/23 19:00	18,87		1	1	1	1		1		
19/11/23 20:00	18,33		1	1	1	1		1			
19/11/23 21:00	16,98		1	1	1	1		1			
19/11/23 22:00	15,95		1	1		1		1			
19/11/23 23:00	14,38		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			20/11/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	20/11/23 0:00	13,35		1	1		1		1		
	20/11/23 1:00	12,47		1	1		1		1		
	20/11/23 2:00	12,19		1	1		1		1		
	20/11/23 3:00	12,14		1	1		1		1		
	20/11/23 4:00	12,20		1	1		1		1		
	20/11/23 5:00	12,35		1	1		1		1		
	20/11/23 6:00	13,46		1	1		1		1		
	20/11/23 7:00	14,57		1	1		1		1		
	20/11/23 8:00	15,76		1		1	1		1		
	20/11/23 9:00	16,89		1		1	1		1		
	20/11/23 10:00	16,97		1		1	1		1		
	20/11/23 11:00	16,85		1	1	1	1		1		
	20/11/23 12:00	16,63		1	1	1	1		1		
	20/11/23 13:00	16,49		1	1	1	1		1		
	20/11/23 14:00	16,35		1	1	1	1		1		
	20/11/23 15:00	16,45		1	1	1	1		1		
	20/11/23 16:00	16,84		1	1	1	1		1		
	20/11/23 17:00	18,41		1	1	1	1		1		
	20/11/23 18:00	19,06		1	1	1	1		1		
	20/11/23 19:00	19,11		1	1	1	1		1		
20/11/23 20:00	18,81		1	1	1	1		1			
20/11/23 21:00	17,76		1	1	1	1		1			
20/11/23 22:00	16,39		1	1		1		1			
20/11/23 23:00	14,79		1	1		1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη				21/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)	
Τρίτη	21/11/23 0:00	13,30		1	1		1		1			
	21/11/23 1:00	12,85		1	1		1		1			
	21/11/23 2:00	12,34		1	1		1		1			
	21/11/23 3:00	11,84		1	1		1		1			
	21/11/23 4:00	11,85		1	1		1		1			
	21/11/23 5:00	12,13		1	1		1		1			
	21/11/23 6:00	13,45		1	1		1		1			
	21/11/23 7:00	14,77		1	1		1		1			
	21/11/23 8:00	15,73		1	1		1		1			
	21/11/23 9:00	15,68		1	1		1		1			
	21/11/23 10:00	16,35		1	1		1		1			
	21/11/23 11:00	16,88		1	1		1		1			
	21/11/23 12:00	17,67		1	1	1	1		1			
	21/11/23 13:00	17,37		1	1	1	1		1			
	21/11/23 14:00	17,42		1	1	1	1		1			
	21/11/23 15:00	17,71		1	1	1	1		1			
	21/11/23 16:00	17,66		1	1	1	1		1			
	21/11/23 17:00	18,29		1	1	1	1		1			
	21/11/23 18:00	18,78		1	1	1	1		1			
	21/11/23 19:00	18,64		1	1	1	1		1			
21/11/23 20:00	18,35		1	1	1	1		1				
21/11/23 21:00	16,93		1	1	1	1		1				
21/11/23 22:00	15,30		1	1	1	1		1				
21/11/23 23:00	13,87		1	1		1		1				
Παρατηρήσεις:												
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.												
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.										
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.										

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			22/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	22/11/23 0:00	13,31		1	1		1		1		
	22/11/23 1:00	12,48		1	1		1		1		
	22/11/23 2:00	11,96		1	1		1		1		
	22/11/23 3:00	11,85		1	1		1		1		
	22/11/23 4:00	11,53		1	1		1		1		
	22/11/23 5:00	11,82		1	1		1		1		
	22/11/23 6:00	12,96		1	1		1		1		
	22/11/23 7:00	13,84		1	1		1		1		
	22/11/23 8:00	15,28		1	1		1		1		
	22/11/23 9:00	15,74		1	1		1		1		
	22/11/23 10:00	16,26		1	1		1		1		
	22/11/23 11:00	16,89		1	1		1		1		
	22/11/23 12:00	17,28		1	1		1		1		
	22/11/23 13:00	16,72			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 14:00	16,71			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 15:00	16,53			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 16:00	16,67			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 17:00	17,66			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 18:00	18,49			1	1	1	1	1	1	
	22/11/23 19:00	18,45			1	1	1	1	1	1	
22/11/23 20:00	18,00			1	1	1	1	1	1		
22/11/23 21:00	16,50			1	1	1	1	1	1		
22/11/23 22:00	15,06			1	1		1	1			
22/11/23 23:00	14,20			1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			23/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	23/11/23 0:00	13,39			1	1		1	1		
	23/11/23 1:00	12,39			1	1		1	1		
	23/11/23 2:00	12,12			1	1		1	1		
	23/11/23 3:00	11,55			1	1		1	1		
	23/11/23 4:00	11,46			1	1		1	1		
	23/11/23 5:00	11,73			1	1		1	1		
	23/11/23 6:00	12,60			1	1		1	1		
	23/11/23 7:00	13,89			1	1		1	1		
	23/11/23 8:00	15,10			1	1		1	1		
	23/11/23 9:00	16,00			1	1		1	1		
	23/11/23 10:00	16,29			1	1		1	1		
	23/11/23 11:00	17,09			1	1	1	1	1		
	23/11/23 12:00	17,41			1	1	1	1	1		
	23/11/23 13:00	17,38			1	1	1	1	1		
	23/11/23 14:00	17,11			1	1	1	1	1		
	23/11/23 15:00	16,75			1	1	1	1	1		
	23/11/23 16:00	16,79			1	1	1	1	1		
	23/11/23 17:00	17,96			1	1	1	1	1		
	23/11/23 18:00	18,85			1	1	1	1	1		
	23/11/23 19:00	18,63			1	1	1	1	1		
23/11/23 20:00	18,13			1	1	1	1	1			
23/11/23 21:00	16,72			1	1	1	1	1			
23/11/23 22:00	15,44			1		1	1	1			
23/11/23 23:00	14,23			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή			24/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	24/11/23 0:00	13,01			1		1	1	1		
	24/11/23 1:00	12,10			1		1	1	1		
	24/11/23 2:00	11,81			1		1	1	1		
	24/11/23 3:00	11,26			1		1	1	1		
	24/11/23 4:00	11,35			1		1	1	1		
	24/11/23 5:00	11,93			1		1	1	1		
	24/11/23 6:00	12,39			1		1	1	1		
	24/11/23 7:00	13,71			1		1	1	1		
	24/11/23 8:00	14,99			1		1	1	1		
	24/11/23 9:00	16,08			1		1	1	1		
	24/11/23 10:00	16,76			1	1	1	1	1		
	24/11/23 11:00	16,67			1	1	1	1	1		
	24/11/23 12:00	16,58			1	1	1	1	1		
	24/11/23 13:00	16,37			1	1	1	1	1		
	24/11/23 14:00	16,45			1	1	1	1	1		
	24/11/23 15:00	15,96			1	1	1	1	1		
	24/11/23 16:00	16,23			1	1	1	1	1		
	24/11/23 17:00	17,66			1	1	1	1	1		
	24/11/23 18:00	17,78			1	1	1	1	1		
	24/11/23 19:00	18,01			1	1	1	1	1		
24/11/23 20:00	17,73			1	1	1	1	1			
24/11/23 21:00	16,89			1	1	1	1	1			
24/11/23 22:00	15,31			1		1	1	1			
24/11/23 23:00	13,77			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			25/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	25/11/23 0:00	12,86			1		1	1	1		
	25/11/23 1:00	12,11			1		1	1	1		
	25/11/23 2:00	11,81			1		1	1	1		
	25/11/23 3:00	11,53			1		1	1	1		
	25/11/23 4:00	11,13			1		1	1	1		
	25/11/23 5:00	11,47			1		1	1	1		
	25/11/23 6:00	12,26			1		1	1	1		
	25/11/23 7:00	13,59			1		1	1	1		
	25/11/23 8:00	14,82			1		1	1	1		
	25/11/23 9:00	15,88			1	1	1	1	1		
	25/11/23 10:00	16,57			1	1	1	1	1		
	25/11/23 11:00	16,83			1	1	1	1	1		
	25/11/23 12:00	16,38			1	1	1	1	1		
	25/11/23 13:00	16,67			1	1	1	1	1		
	25/11/23 14:00	16,65			1	1	1	1	1		
	25/11/23 15:00	16,72			1	1	1	1	1		
	25/11/23 16:00	16,69			1	1	1	1	1		
	25/11/23 17:00	17,86			1	1	1	1	1		
	25/11/23 18:00	17,90			1	1	1	1	1		
	25/11/23 19:00	17,94			1	1	1	1	1		
25/11/23 20:00	17,27			1	1	1	1	1			
25/11/23 21:00	16,20			1	1	1	1	1			
25/11/23 22:00	14,94			1	1	1	1	1			
25/11/23 23:00	13,09			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή				26/11/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	26/11/23 0:00	11,78				1	1	1			2
	26/11/23 1:00	10,40				1	1	1			1
	26/11/23 2:00	9,75				1	1	1			
	26/11/23 3:00	9,35				1	1	1			
	26/11/23 4:00	8,28				1	1	1			
	26/11/23 5:00	8,44				1	1	1			
	26/11/23 6:00	8,78				1	1	1			
	26/11/23 7:00	9,55				1	1	1			
	26/11/23 8:00	11,73			1	1	1	1	1		
	26/11/23 9:00	13,43			1	1	1	1	1		
	26/11/23 10:00	15,78			1	1	1	1	1		
	26/11/23 11:00	17,01				1	1	1	1		
	26/11/23 12:00	17,33				1	1	1	1		
	26/11/23 13:00	17,33				1	1	1	1	1	
	26/11/23 14:00	16,73				1	1	1	1	1	
	26/11/23 15:00	16,61				1	1	1	1	1	
	26/11/23 16:00	16,73				1	1	1	1	1	
	26/11/23 17:00	17,78			1	1	1	1	1	1	
	26/11/23 18:00	18,09			1	1	1	1	1	1	
	26/11/23 19:00	18,57			1	1	1	1	1	1	
26/11/23 20:00	17,28			1	1	1	1	1	1	4	
26/11/23 21:00	16,44			1	1	1	1	1		4	
26/11/23 22:00	14,28			1	1	1	1	1			
26/11/23 23:00	13,23			1	1	1	1	1		1	
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Μερική διακοπή έως τις 09:00 λόγω κακοκαιρίας. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			27/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	27/11/23 0:00	12,42			1	1	1	1			
	27/11/23 1:00	12,44			1	1	1	1			
	27/11/23 2:00	11,96			1	1	1	1			
	27/11/23 3:00	11,75			1	1	1	1			
	27/11/23 4:00	11,73			1	1	1	1			
	27/11/23 5:00	11,80			1	1	1	1			
	27/11/23 6:00	12,65			1	1	1	1			
	27/11/23 7:00	13,44			1	1	1	1			
	27/11/23 8:00	14,08			1	1	1	1			
	27/11/23 9:00	13,24			1	1	1	1			
	27/11/23 10:00	13,15			1	1	1	1			
	27/11/23 11:00	13,83			1	1	1	1			
	27/11/23 12:00	13,86			1	1	1	1			
	27/11/23 13:00	14,46		1	1	1	1	1			
	27/11/23 14:00	17,14		1	1	1	1	1			
	27/11/23 15:00	17,11		1	1	1	1	1			
	27/11/23 16:00	17,99		1	1	1	1	1			
	27/11/23 17:00	17,40		1	1	1	1	1			
	27/11/23 18:00	19,20		1	1	1	1	1	1		
	27/11/23 19:00	19,14		1	1	1	1	1	1		
27/11/23 20:00	18,73		1	1	1	1	1	1			
27/11/23 21:00	18,20		1	1	1	1	1	1			
27/11/23 22:00	17,08		1	1	1	1	1	1			
27/11/23 23:00	15,31		1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Στις 17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη			28/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	28/11/23 0:00	14,03		1	1		1	1			
	28/11/23 1:00	13,16		1	1			1			
	28/11/23 2:00	12,00		1	1			1			
	28/11/23 3:00	11,63		1	1			1			
	28/11/23 4:00	11,84		1	1			1			
	28/11/23 5:00	11,99		1	1			1			
	28/11/23 6:00	12,87		1	1			1			
	28/11/23 7:00	14,34		1	1		1	1			
	28/11/23 8:00	15,57		1	1		1	1			
	28/11/23 9:00	16,95		1	1	1	1	1			
	28/11/23 10:00	17,49		1	1	1	1	1			
	28/11/23 11:00	17,76		1	1	1	1	1			
	28/11/23 12:00	18,43		1	1	1	1	1			
	28/11/23 13:00	18,27		1	1	1	1	1			
	28/11/23 14:00	18,42		1	1	1	1	1			
	28/11/23 15:00	18,72		1	1	1	1	1			
	28/11/23 16:00	19,48		1	1	1	1	1			
	28/11/23 17:00	19,16		1	1	1	1	1			
	28/11/23 18:00	18,68		1	1	1	1	1	1		
	28/11/23 19:00	18,67		1	1	1	1	1	1		
28/11/23 20:00	18,07		1	1	1	1	1	1			
28/11/23 21:00	17,80		1	1	1	1	1	1			
28/11/23 22:00	16,54		1	1	1	1	1	1			
28/11/23 23:00	15,17		1	1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη			29/11/2023	
Αποδοδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	29/11/23 0:00	14,01		1	1		1	1			
	29/11/23 1:00	13,09		1	1		1	1			
	29/11/23 2:00	12,10		1	1			1			
	29/11/23 3:00	11,80		1	1			1			
	29/11/23 4:00	12,05		1	1			1			
	29/11/23 5:00	12,32		1	1			1			
	29/11/23 6:00	12,97		1	1			1			
	29/11/23 7:00	14,31		1	1		1	1			
	29/11/23 8:00	14,42		1	1		1	1			
	29/11/23 9:00	15,05		1	1	1	1	1			
	29/11/23 10:00	17,12		1	1	1	1	1			
	29/11/23 11:00	18,30		1	1	1	1	1		1	
	29/11/23 12:00	18,66			1	1	1	1		1	
	29/11/23 13:00	17,94			1	1	1	1		1	
	29/11/23 14:00	17,92			1	1	1	1		1	
	29/11/23 15:00	17,92			1	1	1	1		1	
	29/11/23 16:00	17,87			1	1	1	1		1	
	29/11/23 17:00	18,92			1	1	1	1		1	
	29/11/23 18:00	19,54			1	1	1	1	1	1	
	29/11/23 19:00	19,48			1	1	1	1	1	1	
29/11/23 20:00	18,73			1	1	1	1	1	1		
29/11/23 21:00	17,34			1	1	1	1	1	1		
29/11/23 22:00	15,84			1	1	1	1	1	1		
29/11/23 23:00	14,13			1		1	1		1		
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Ο Α/Σ Νο29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στις 08:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο βγήκε εκτός η γραμμή P-240.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			30/11/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,65	12	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	30/11/23 0:00	12,83			1			1		1	
	30/11/23 1:00	11,88			1			1		1	
	30/11/23 2:00	11,39			1			1		1	
	30/11/23 3:00	11,18			1			1		1	
	30/11/23 4:00	10,98			1			1		1	
	30/11/23 5:00	11,34			1			1		1	
	30/11/23 6:00	12,49			1			1		1	
	30/11/23 7:00	14,05			1		1	1		1	
	30/11/23 8:00	14,85			1		1	1		1	
	30/11/23 9:00	15,64	1		1		1	1			
	30/11/23 10:00	15,96	1		1		1	1			
	30/11/23 11:00	15,88	1		1		1	1			
	30/11/23 12:00	16,14	1		1		1	1			
	30/11/23 13:00	15,82	1		1		1	1			
	30/11/23 14:00	16,23	1		1		1	1			
	30/11/23 15:00	16,04	1		1		1	1			
	30/11/23 16:00	15,93	1		1		1	1			
	30/11/23 17:00	17,31	1		1	1	1	1			
	30/11/23 18:00	17,96	1		1	1	1	1	1		
	30/11/23 19:00	17,66	1		1	1	1	1	1		
30/11/23 20:00	17,45	1		1	1	1	1	1			
30/11/23 21:00	16,56	1		1	1	1	1	1			
30/11/23 22:00	15,44	1		1	1	1	1	1			
30/11/23 23:00	13,82	1		1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 1 H/Z βρίσκεται σε βλάβη και 2 σε συντήρηση. Ο Α/Σ Νο29 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				1/12/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	01/12/23 0:00	12,77			1	1	1	1			
	01/12/23 1:00	12,18			1	1	1	1			
	01/12/23 2:00	11,93			1	1	1	1			
	01/12/23 3:00	10,98			1	1	1	1			
	01/12/23 4:00	11,04			1	1	1	1			
	01/12/23 5:00	11,18			1	1	1	1			
	01/12/23 6:00	11,89			1	1	1	1			
	01/12/23 7:00	13,01			1	1	1	1			
	01/12/23 8:00	14,98			1	1	1	1			2
	01/12/23 9:00	14,56			1	1	1	1			2
	01/12/23 10:00	15,57			1	1	1	1			3
	01/12/23 11:00	15,57			1	1	1	1			3
	01/12/23 12:00	15,86			1	1	1	1			3
	01/12/23 13:00	15,80			1	1	1	1			3
	01/12/23 14:00	15,62			1	1	1	1			3
	01/12/23 15:00	15,54			1	1	1	1			3
	01/12/23 16:00	16,40			1	1	1	1			3
	01/12/23 17:00	17,32			1	1	1	1	1		
	01/12/23 18:00	17,65			1	1	1	1	1	1	
	01/12/23 19:00	17,24			1	1	1	1	1	1	
01/12/23 20:00	17,09			1	1	1	1	1	1		
01/12/23 21:00	16,46			1	1	1	1	1	1		
01/12/23 22:00	14,74			1	1		1	1			
01/12/23 23:00	13,39			1	1		1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			2/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	02/12/23 0:00	12,17			1	1		1	1		
	02/12/23 1:00	11,27			1	1		1	1		
	02/12/23 2:00	11,42			1	1		1	1		
	02/12/23 3:00	11,39			1	1		1	1		
	02/12/23 4:00	10,79			1	1		1	1		
	02/12/23 5:00	10,92			1	1		1	1		
	02/12/23 6:00	11,38			1	1		1	1		
	02/12/23 7:00	12,17			1	1		1	1		
	02/12/23 8:00	13,61			1	1		1	1		
	02/12/23 9:00	14,62			1	1		1	1		
	02/12/23 10:00	14,73			1	1		1	1		
	02/12/23 11:00	15,00			1	1		1	1		
	02/12/23 12:00	15,46			1	1		1	1		
	02/12/23 13:00	15,49			1	1		1	1		
	02/12/23 14:00	15,65			1	1		1	1		
	02/12/23 15:00	15,61			1	1		1	1		
	02/12/23 16:00	16,24			1	1		1	1		
	02/12/23 17:00	17,23			1	1		1	1		
	02/12/23 18:00	17,84			1	1		1	1		1
	02/12/23 19:00	16,74			1	1		1	1		
02/12/23 20:00	16,44			1	1		1	1			
02/12/23 21:00	15,06			1	1		1	1			
02/12/23 22:00	13,78			1		1	1	1			
02/12/23 23:00	12,81			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 3/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	03/12/23 0:00	11,98			1		1	1	1		
	03/12/23 1:00	11,29			1		1	1	1		
	03/12/23 2:00	10,90			1		1	1	1		
	03/12/23 3:00	10,87			1		1	1	1		
	03/12/23 4:00	10,62			1		1	1	1		
	03/12/23 5:00	11,00			1		1	1	1		
	03/12/23 6:00	11,36			1		1	1	1		
	03/12/23 7:00	11,83			1		1	1	1		
	03/12/23 8:00	13,02			1		1	1	1		
	03/12/23 9:00	13,83			1		1	1	1		
	03/12/23 10:00	14,52			1		1	1	1		
	03/12/23 11:00	15,06			1		1	1	1		
	03/12/23 12:00	14,82			1		1	1	1		
	03/12/23 13:00	14,85			1		1	1	1		
	03/12/23 14:00	14,88			1		1	1	1		
	03/12/23 15:00	14,73			1		1	1	1		
	03/12/23 16:00	15,11			1		1	1	1		
	03/12/23 17:00	16,28			1		1	1	1		
	03/12/23 18:00	16,68			1		1	1	1		1
	03/12/23 19:00	15,76			1		1	1	1		
03/12/23 20:00	15,63			1		1	1	1			
03/12/23 21:00	15,28			1		1	1	1			
03/12/23 22:00	14,10			1		1	1	1			
03/12/23 23:00	12,79			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα 4/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	04/12/23 0:00	11,53			1		1	1	1		
	04/12/23 1:00	10,80			1		1	1	1		
	04/12/23 2:00	10,66			1		1	1	1		
	04/12/23 3:00	10,60			1		1	1	1		
	04/12/23 4:00	10,61			1		1	1	1		
	04/12/23 5:00	10,95			1		1	1	1		
	04/12/23 6:00	11,75			1		1	1	1		
	04/12/23 7:00	13,24			1		1	1	1		
	04/12/23 8:00	13,74			1		1	1	1		
	04/12/23 9:00	14,43			1		1	1	1		
	04/12/23 10:00	14,61			1		1	1	1		
	04/12/23 11:00	14,82			1		1	1	1		
	04/12/23 12:00	14,77			1		1	1	1		
	04/12/23 13:00	14,92			1		1	1	1		
	04/12/23 14:00	14,67			1		1	1	1		
	04/12/23 15:00	14,70			1		1	1	1		
	04/12/23 16:00	15,33			1		1	1	1		
	04/12/23 17:00	16,56			1		1	1	1		
	04/12/23 18:00	16,48			1		1	1	1	1	
	04/12/23 19:00	16,66			1		1	1	1	1	
04/12/23 20:00	16,64			1		1	1	1	1		
04/12/23 21:00	15,70			1		1	1	1	1		
04/12/23 22:00	14,49			1		1	1	1	1		
04/12/23 23:00	13,15			1		1	1	1	1		
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 5/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	05/12/23 0:00	11,91			1		1	1	1		
	05/12/23 1:00	11,26			1		1	1	1		
	05/12/23 2:00	11,10			1		1	1	1		
	05/12/23 3:00	11,04			1		1	1	1		
	05/12/23 4:00	10,73			1		1	1	1		
	05/12/23 5:00	10,94			1		1	1	1		
	05/12/23 6:00	11,71			1		1	1	1		
	05/12/23 7:00	12,96			1		1	1	1		
	05/12/23 8:00	14,00			1		1	1	1		
	05/12/23 9:00	14,44			1		1	1	1		
	05/12/23 10:00	14,57			1		1	1	1		
	05/12/23 11:00	15,19			1		1	1	1		
	05/12/23 12:00	15,34			1		1	1	1		
	05/12/23 13:00	14,93			1		1	1	1		
	05/12/23 14:00	14,85			1		1	1	1		
	05/12/23 15:00	14,97			1		1	1	1		
	05/12/23 16:00	15,40			1		1	1	1		
	05/12/23 17:00	17,19			1		1	1	1		
	05/12/23 18:00	17,16			1		1	1	1		
	05/12/23 19:00	17,46			1		1	1	1		
05/12/23 20:00	17,22			1		1	1	1			
05/12/23 21:00	16,13			1		1	1	1			
05/12/23 22:00	14,53			1		1	1	1			
05/12/23 23:00	13,32			1		1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκεται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 6/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	06/12/23 0:00	11,88			1		1	1	1		
	06/12/23 1:00	11,36			1		1	1	1		
	06/12/23 2:00	10,79			1		1	1	1		
	06/12/23 3:00	6,78			1	1	1	1			
	06/12/23 4:00	10,40			1	1	1	1			
	06/12/23 5:00	10,58			1	1	1	1			
	06/12/23 6:00	11,38			1	1	1	1			
	06/12/23 7:00	12,50			1	1	1	1			
	06/12/23 8:00	11,91			1	1	1	1			
	06/12/23 9:00	12,55			1	1	1	1			
	06/12/23 10:00	13,52			1		1	1	1		
	06/12/23 11:00	15,44			1		1	1	1		
	06/12/23 12:00	15,55			1		1	1	1		
	06/12/23 13:00	15,33			1		1	1	1		
	06/12/23 14:00	15,38			1	1	1		1		
	06/12/23 15:00	15,63		1		1	1		1		
	06/12/23 16:00	16,08		1		1	1		1		
	06/12/23 17:00	16,97		1		1	1		1		
	06/12/23 18:00	17,43		1		1	1		1		
	06/12/23 19:00	17,79		1		1	1		1		
06/12/23 20:00	17,21		1		1	1		1			
06/12/23 21:00	16,25		1		1	1		1			
06/12/23 22:00	14,78		1		1	1		1			
06/12/23 23:00	13,79		1		1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 03:10. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 7/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	07/12/23 0:00	12,58		1		1	1		1		
	07/12/23 1:00	11,58		1		1	1		1		
	07/12/23 2:00	10,88		1		1	1		1		
	07/12/23 3:00	10,68		1		1	1		1		
	07/12/23 4:00	10,50		1		1	1		1		
	07/12/23 5:00	11,10		1		1	1		1		
	07/12/23 6:00	11,84		1		1	1		1		
	07/12/23 7:00	12,96		1		1	1		1		
	07/12/23 8:00	13,92		1		1	1		1		
	07/12/23 9:00	14,69		1	1		1		1		
	07/12/23 10:00	15,26		1	1		1		1		
	07/12/23 11:00	15,56		1	1		1		1		
	07/12/23 12:00	15,45		1	1		1		1		
	07/12/23 13:00	15,82			1	1	1		1		
	07/12/23 14:00	16,12			1	1	1		1		
	07/12/23 15:00	16,40			1	1	1		1		
	07/12/23 16:00	16,34			1	1	1		1		
	07/12/23 17:00	16,32			1	1	1		1		
	07/12/23 18:00	16,50			1	1	1		1		
	07/12/23 19:00	15,93			1	1	1		1		
07/12/23 20:00	15,90			1	1	1		1			
07/12/23 21:00	15,96			1	1	1		1			
07/12/23 22:00	15,46			1	1	1		1			
07/12/23 23:00	13,79			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 8/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	08/12/23 0:00	12,19			1	1	1		1		
	08/12/23 1:00	11,55			1	1	1		1		
	08/12/23 2:00	11,19			1	1	1		1		
	08/12/23 3:00	11,18			1	1	1		1		
	08/12/23 4:00	10,83			1	1	1		1		
	08/12/23 5:00	11,32			1	1	1		1		
	08/12/23 6:00	12,13			1	1	1		1		
	08/12/23 7:00	13,33			1	1	1		1		
	08/12/23 8:00	14,15			1	1	1		1		
	08/12/23 9:00	15,01			1	1	1		1		
	08/12/23 10:00	16,17			1	1	1		1		1
	08/12/23 11:00	16,52			1	1	1		1		1
	08/12/23 12:00	16,95			1	1	1		1		4
	08/12/23 13:00	17,01			1	1	1		1		4
	08/12/23 14:00	16,84			1	1	1		1		2
	08/12/23 15:00	16,06			1	1	1		1		2
	08/12/23 16:00	16,99			1	1	1		1		3
	08/12/23 17:00	18,51			1	1	1		1		3
	08/12/23 18:00	18,58			1	1	1	1	1		3
	08/12/23 19:00	18,22			1	1	1	1	1		3
08/12/23 20:00	17,67			1	1	1	1	1		2	
08/12/23 21:00	16,75			1	1	1	1	1		1	
08/12/23 22:00	15,51			1	1	1	1	1			
08/12/23 23:00	14,41			1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο 9/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	09/12/23 0:00	13,20			1	1	1		1		
	09/12/23 1:00	12,25			1	1	1		1		
	09/12/23 2:00	12,02			1	1	1		1		
	09/12/23 3:00	11,86			1	1	1		1		
	09/12/23 4:00	11,62			1	1	1		1		
	09/12/23 5:00	11,82			1	1	1		1		
	09/12/23 6:00	12,59			1	1	1		1		
	09/12/23 7:00	13,56			1	1	1		1		
	09/12/23 8:00	15,03			1	1	1		1		1
	09/12/23 9:00	15,45			1	1	1		1		2
	09/12/23 10:00	16,01			1	1	1		1		2
	09/12/23 11:00	16,33			1	1	1		1		2
	09/12/23 12:00	17,18			1	1	1		1		2
	09/12/23 13:00	17,62			1	1	1		1		2
	09/12/23 14:00	17,77			1	1	1		1		2
	09/12/23 15:00	18,60			1	1	1		1		3
	09/12/23 16:00	18,22			1	1	1		1		3
	09/12/23 17:00	19,88			1	1	1		1		4
	09/12/23 18:00	20,04			1	1	1		1		4
	09/12/23 19:00	19,62			1	1	1		1		4
09/12/23 20:00	18,29			1	1	1		1		3	
09/12/23 21:00	17,86			1	1	1		1		2	
09/12/23 22:00	15,47			1	1	1		1			
09/12/23 23:00	15,34			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 10/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	10/12/23 0:00	14,07			1	1	1		1		
	10/12/23 1:00	13,04			1	1	1		1		
	10/12/23 2:00	12,29			1	1	1		1		
	10/12/23 3:00	12,06			1	1	1		1		
	10/12/23 4:00	11,79			1	1	1		1		
	10/12/23 5:00	12,18			1	1	1		1		
	10/12/23 6:00	12,64			1	1	1		1		
	10/12/23 7:00	13,08			1	1	1		1		
	10/12/23 8:00	14,22			1	1	1		1		
	10/12/23 9:00	14,74			1	1	1		1		
	10/12/23 10:00	15,04			1	1	1		1		
	10/12/23 11:00	15,08			1	1	1		1		
	10/12/23 12:00	15,03			1	1	1		1		
	10/12/23 13:00	15,62			1	1	1		1		
	10/12/23 14:00	15,62			1	1	1		1		
	10/12/23 15:00	16,13			1	1	1		1		
	10/12/23 16:00	17,68			1	1	1		1		2
	10/12/23 17:00	17,88			1	1	1		1		2
	10/12/23 18:00	18,45			1	1	1	1	1		2
	10/12/23 19:00	18,38			1	1	1	1	1		2
10/12/23 20:00	18,13			1	1	1	1	1		2	
10/12/23 21:00	16,85			1	1	1	1	1		1	
10/12/23 22:00	15,17			1	1	1	1	1			
10/12/23 23:00	14,68			1	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα		11/12/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	11/12/23 0:00	13,25			1	1	1		1		
	11/12/23 1:00	12,31			1	1	1		1		
	11/12/23 2:00	11,83			1	1	1		1		
	11/12/23 3:00	11,51			1	1	1		1		
	11/12/23 4:00	11,16			1	1	1		1		
	11/12/23 5:00	11,66			1	1	1		1		
	11/12/23 6:00	12,52			1	1	1		1		
	11/12/23 7:00	14,05			1	1	1		1		
	11/12/23 8:00	15,68			1	1	1		1		3
	11/12/23 9:00	15,48			1		1		1		4
	11/12/23 10:00	15,58			1		1		1		4
	11/12/23 11:00	15,80			1	1	1		1		2
	11/12/23 12:00	16,16			1	1	1		1		2
	11/12/23 13:00	16,69			1	1	1		1		2
	11/12/23 14:00	16,60			1	1	1		1		2
	11/12/23 15:00	17,80			1	1	1		1		2
	11/12/23 16:00	18,33			1	1	1		1		3
	11/12/23 17:00	19,23			1	1	1		1		3
	11/12/23 18:00	19,70			1	1	1	1	1		4
	11/12/23 19:00	19,52			1	1	1	1	1		4
11/12/23 20:00	18,72			1	1	1	1	1		3	
11/12/23 21:00	16,33			1	1	1	1	1		1	
11/12/23 22:00	15,60			1	1	1	1	1			
11/12/23 23:00	14,00			1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 12/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	12/12/23 0:00	13,50			1	1	1		1		
	12/12/23 1:00	12,37			1	1	1		1		
	12/12/23 2:00	11,78			1	1	1		1		
	12/12/23 3:00	11,52			1	1	1		1		
	12/12/23 4:00	11,36			1	1	1		1		
	12/12/23 5:00	11,72			1	1	1		1		
	12/12/23 6:00	12,89			1	1	1		1		
	12/12/23 7:00	13,89			1	1	1		1		
	12/12/23 8:00	14,47			1	1	1		1		
	12/12/23 9:00	14,72			1	1	1		1		
	12/12/23 10:00	15,91			1	1	1		1		1
	12/12/23 11:00	15,93			1	1	1		1		1
	12/12/23 12:00	16,00			1	1	1		1		1
	12/12/23 13:00	16,48			1	1	1		1		1
	12/12/23 14:00	16,23			1	1	1	1	1		
	12/12/23 15:00	16,44			1	1	1	1	1		
	12/12/23 16:00	16,72			1	1	1	1	1		
	12/12/23 17:00	18,49			1	1	1	1	1		
	12/12/23 18:00	19,59			1	1	1	1	1		
	12/12/23 19:00	19,55			1	1	1	1	1		
12/12/23 20:00	18,65			1	1	1	1	1			
12/12/23 21:00	17,38			1	1	1	1	1			
12/12/23 22:00	16,37			1	1	1	1	1			
12/12/23 23:00	14,62			1	1	1	1	1			

Παρατηρήσεις:

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 13/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	13/12/23 0:00	13,69			1	1	1		1		
	13/12/23 1:00	12,67			1	1	1		1		
	13/12/23 2:00	12,01			1	1	1		1		
	13/12/23 3:00	11,62			1	1	1		1		
	13/12/23 4:00	11,47			1	1	1		1		
	13/12/23 5:00	12,03			1	1	1		1		
	13/12/23 6:00	13,01			1	1	1		1		
	13/12/23 7:00	14,25			1	1	1		1		
	13/12/23 8:00	14,94			1	1	1		1		
	13/12/23 9:00	15,28			1	1	1		1		
	13/12/23 10:00	15,03			1	1	1		1		
	13/12/23 11:00	15,49			1	1	1		1		
	13/12/23 12:00	14,83			1	1	1		1		
	13/12/23 13:00	15,21			1	1	1		1		
	13/12/23 14:00	15,92			1	1	1		1		
	13/12/23 15:00	16,41			1	1	1	1	1		
	13/12/23 16:00	16,52			1	1	1	1	1		
	13/12/23 17:00	17,99			1	1	1	1	1		
	13/12/23 18:00	18,45			1	1	1	1	1	1	
	13/12/23 19:00	18,61			1	1	1	1	1	1	
13/12/23 20:00	18,22			1	1	1	1	1	1		
13/12/23 21:00	17,16			1	1	1	1	1	1		
13/12/23 22:00	15,43			1	1	1	1	1	1		
13/12/23 23:00	14,18			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 14/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	14/12/23 0:00	12,91			1	1	1		1		
	14/12/23 1:00	11,85			1	1	1		1		
	14/12/23 2:00	11,36			1	1	1		1		
	14/12/23 3:00	10,98			1	1	1		1		
	14/12/23 4:00	11,23			1	1	1		1		
	14/12/23 5:00	11,38			1	1	1		1		
	14/12/23 6:00	12,29			1	1	1		1		
	14/12/23 7:00	13,66			1	1	1		1		
	14/12/23 8:00	14,52			1	1	1		1		
	14/12/23 9:00	15,48			1	1	1		1		
	14/12/23 10:00	15,43			1	1	1		1		
	14/12/23 11:00	15,55			1	1	1		1		
	14/12/23 12:00	15,35			1	1	1		1		
	14/12/23 13:00	14,90			1	1	1		1		
	14/12/23 14:00	15,40			1	1	1		1		
	14/12/23 15:00	15,09			1	1	1		1		
	14/12/23 16:00	15,51			1	1	1		1		
	14/12/23 17:00	16,94			1	1	1	1	1		
	14/12/23 18:00	17,75			1	1	1	1	1	1	
	14/12/23 19:00	17,81			1	1	1	1	1	1	
14/12/23 20:00	17,65			1	1	1	1	1	1		
14/12/23 21:00	16,82			1	1	1	1	1	1		
14/12/23 22:00	15,63			1	1	1	1	1	1		
14/12/23 23:00	14,05			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή				15/12/2023
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	15/12/23 0:00	12,54			1	1	1		1		
	15/12/23 1:00	11,44			1	1	1		1		
	15/12/23 2:00	11,10			1	1	1		1		
	15/12/23 3:00	10,81			1	1	1		1		
	15/12/23 4:00	10,59			1	1	1		1		
	15/12/23 5:00	10,98			1	1	1		1		
	15/12/23 6:00	12,02			1	1	1		1		
	15/12/23 7:00	13,02			1	1	1		1		
	15/12/23 8:00	14,05			1	1	1		1		
	15/12/23 9:00	14,41			1	1	1		1		
	15/12/23 10:00	14,72			1	1	1		1		
	15/12/23 11:00	15,23			1	1	1		1		
	15/12/23 12:00	15,15			1	1	1		1		
	15/12/23 13:00	15,08			1	1	1		1		
	15/12/23 14:00	15,33			1	1	1		1		
	15/12/23 15:00	15,50			1	1	1		1		
	15/12/23 16:00	15,73			1	1	1	1	1		
	15/12/23 17:00	16,78			1	1	1	1	1		
	15/12/23 18:00	17,56			1	1	1	1	1	1	
	15/12/23 19:00	17,46			1	1	1	1	1	1	
15/12/23 20:00	17,22			1	1	1	1	1	1		
15/12/23 21:00	16,10			1	1	1	1	1	1		
15/12/23 22:00	14,73			1	1	1	1	1	1		
15/12/23 23:00	13,47			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			16/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	16/12/23 0:00	12,31			1	1	1		1		
	16/12/23 1:00	11,20			1	1	1		1		
	16/12/23 2:00	10,94			1	1	1		1		
	16/12/23 3:00	10,78			1	1	1		1		
	16/12/23 4:00	10,85			1	1	1		1		
	16/12/23 5:00	11,06			1	1	1		1		
	16/12/23 6:00	11,84			1	1	1		1		
	16/12/23 7:00	12,77			1	1	1		1		
	16/12/23 8:00	13,70			1	1	1		1		
	16/12/23 9:00	14,35			1	1	1		1		
	16/12/23 10:00	14,45			1	1	1		1		
	16/12/23 11:00	14,82			1	1	1		1		
	16/12/23 12:00	14,55			1	1	1		1		
	16/12/23 13:00	14,98			1	1	1		1		
	16/12/23 14:00	15,80			1	1	1	1	1		
	16/12/23 15:00	16,08			1	1	1	1	1		
	16/12/23 16:00	16,28			1	1	1	1	1		
	16/12/23 17:00	17,52			1	1	1	1	1		
	16/12/23 18:00	17,94			1	1	1	1	1		
	16/12/23 19:00	17,40			1	1	1	1	1		
16/12/23 20:00	16,75			1	1	1	1	1			
16/12/23 21:00	15,58			1	1	1	1	1			
16/12/23 22:00	14,51			1	1	1	1	1			
16/12/23 23:00	13,50			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 17/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	17/12/23 0:00	12,57			1	1	1		1		
	17/12/23 1:00	11,65			1	1	1		1		
	17/12/23 2:00	11,21			1	1	1		1		
	17/12/23 3:00	10,95			1	1	1		1		
	17/12/23 4:00	10,83			1	1	1		1		
	17/12/23 5:00	11,17			1	1	1		1		
	17/12/23 6:00	11,51			1	1	1		1		
	17/12/23 7:00	12,72			1	1	1		1		
	17/12/23 8:00	13,63			1	1	1		1		
	17/12/23 9:00	14,70			1	1	1		1		
	17/12/23 10:00	15,51			1	1	1		1		
	17/12/23 11:00	16,40			1	1	1		1		
	17/12/23 12:00	16,96			1	1	1		1		
	17/12/23 13:00	17,07			1	1	1	1	1		
	17/12/23 14:00	17,09			1	1	1	1	1		
	17/12/23 15:00	17,98			1	1	1	1	1		
	17/12/23 16:00	17,51			1	1	1	1	1		
	17/12/23 17:00	18,23			1	1	1	1	1		
	17/12/23 18:00	18,56			1	1	1	1	1		
	17/12/23 19:00	17,96			1	1	1	1	1		
17/12/23 20:00	17,67			1	1	1	1	1			
17/12/23 21:00	16,85			1	1	1	1	1			
17/12/23 22:00	15,19			1	1	1	1	1			
17/12/23 23:00	13,88			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			18/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	18/12/23 0:00	12,71			1	1	1		1		
	18/12/23 1:00	11,87			1	1	1		1		
	18/12/23 2:00	11,61			1	1	1		1		
	18/12/23 3:00	11,41			1	1	1		1		
	18/12/23 4:00	11,10			1	1	1		1		
	18/12/23 5:00	11,42			1	1	1		1		
	18/12/23 6:00	12,24			1	1	1		1		
	18/12/23 7:00	13,27			1	1	1		1		
	18/12/23 8:00	14,35			1	1	1		1		
	18/12/23 9:00	15,05			1	1	1		1		
	18/12/23 10:00	15,26			1	1	1		1		
	18/12/23 11:00	15,43			1	1	1		1		
	18/12/23 12:00	15,87			1	1	1		1		
	18/12/23 13:00	15,30			1	1	1		1		
	18/12/23 14:00	15,77			1	1	1		1		
	18/12/23 15:00	15,52			1	1	1		1		
	18/12/23 16:00	16,46			1	1	1	1	1		
	18/12/23 17:00	17,89			1	1	1	1	1		
	18/12/23 18:00	18,69			1	1	1	1	1		
	18/12/23 19:00	18,63			1	1	1	1	1		
18/12/23 20:00	18,27			1	1	1	1	1			
18/12/23 21:00	17,49			1	1	1	1	1			
18/12/23 22:00	16,08			1	1	1	1	1			
18/12/23 23:00	14,58			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 19/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	19/12/23 0:00	13,19			1	1	1		1		
	19/12/23 1:00	12,08			1	1	1		1		
	19/12/23 2:00	11,39			1	1	1		1		
	19/12/23 3:00	11,52			1	1	1		1		
	19/12/23 4:00	11,24			1	1	1		1		
	19/12/23 5:00	11,61			1	1	1		1		
	19/12/23 6:00	12,32			1	1	1		1		
	19/12/23 7:00	13,21			1	1	1		1		
	19/12/23 8:00	14,30			1	1	1		1		
	19/12/23 9:00	14,90			1	1	1		1		
	19/12/23 10:00	15,48			1	1	1		1		
	19/12/23 11:00	14,82			1	1	1		1		
	19/12/23 12:00	14,44			1	1	1		1		
	19/12/23 13:00	14,41			1	1	1		1		
	19/12/23 14:00	14,36			1	1	1		1		
	19/12/23 15:00	14,69			1	1	1		1		
	19/12/23 16:00	15,54			1	1	1	1	1		
	19/12/23 17:00	17,27			1	1	1	1	1		
	19/12/23 18:00	18,42			1	1	1	1	1		
	19/12/23 19:00	17,99			1	1	1	1	1		
19/12/23 20:00	17,31			1	1	1	1	1			
19/12/23 21:00	16,23			1	1	1	1	1			
19/12/23 22:00	14,86			1	1	1	1	1			
19/12/23 23:00	13,53			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. Ένταξη Α/Σ Νο30 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω τεχνικών περιορισμών λειτουργίας.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 20/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	20/12/23 0:00	12,79			1	1	1		1		
	20/12/23 1:00	11,93			1	1	1		1		
	20/12/23 2:00	11,62			1	1	1		1		
	20/12/23 3:00	11,23			1	1	1		1		
	20/12/23 4:00	11,18			1	1	1		1		
	20/12/23 5:00	11,35			1	1	1		1		
	20/12/23 6:00	12,24			1	1	1		1		
	20/12/23 7:00	13,04			1	1	1		1		
	20/12/23 8:00	13,93			1	1	1		1		
	20/12/23 9:00	14,14			1	1	1		1		
	20/12/23 10:00	14,74			1	1	1		1		
	20/12/23 11:00	15,07			1	1	1		1		
	20/12/23 12:00	15,16			1	1	1		1		
	20/12/23 13:00	14,72			1	1	1		1		
	20/12/23 14:00	14,43			1	1	1		1		
	20/12/23 15:00	14,74			1	1	1		1		
	20/12/23 16:00	15,43			1	1	1		1		
	20/12/23 17:00	16,81			1	1	1	1	1		
	20/12/23 18:00	17,34			1	1	1	1	1	1	
	20/12/23 19:00	17,39			1	1	1	1	1	1	
20/12/23 20:00	16,83			1	1	1	1	1	1		
20/12/23 21:00	15,73			1	1	1	1	1	1		
20/12/23 22:00	14,15			1	1	1	1	1	1		
20/12/23 23:00	13,05			1	1	1		1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. Ένταξη Α/Σ Νο30 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας λόγω τεχνικών περιορισμών λειτουργίας.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 21/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	21/12/23 0:00	11,95			1	1	1		1		
	21/12/23 1:00	11,32			1	1	1		1		
	21/12/23 2:00	10,37			1	1	1		1		
	21/12/23 3:00	10,06			1	1	1	1			
	21/12/23 4:00	10,65			1	1	1	1			
	21/12/23 5:00	10,53			1	1	1	1			
	21/12/23 6:00	11,32			1	1	1	1			
	21/12/23 7:00	12,63			1	1	1	1			
	21/12/23 8:00	14,84			1	1	1	1			2
	21/12/23 9:00	15,54			1	1	1	1			3
	21/12/23 10:00	15,17			1	1	1	1			3
	21/12/23 11:00	15,11			1	1	1	1	1		
	21/12/23 12:00	17,14			1	1	1	1	1		
	21/12/23 13:00	16,35			1	1	1	1	1		
	21/12/23 14:00	15,37			1	1	1	1	1		
	21/12/23 15:00	15,33			1	1	1	1	1		
	21/12/23 16:00	16,45			1	1	1	1	1		
	21/12/23 17:00	17,99			1	1	1	1	1		
	21/12/23 18:00	18,16			1	1	1	1	1	1	
	21/12/23 19:00	17,92			1	1	1	1	1	1	
21/12/23 20:00	17,23			1	1	1	1	1	1		
21/12/23 21:00	16,23			1	1	1	1	1	1		
21/12/23 22:00	14,65			1	1	1	1	1	1		
21/12/23 23:00	13,71			1	1	1	1	1	1		

Παρατηρήσεις:

- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.Ο32

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή		22/12/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	22/12/23 0:00	12,71			1	1	1	1			
	22/12/23 1:00	12,21			1	1	1	1			
	22/12/23 2:00	11,54			1	1	1	1			
	22/12/23 3:00	10,97			1	1	1	1			
	22/12/23 4:00	10,97			1	1	1	1			
	22/12/23 5:00	11,18			1	1	1	1			
	22/12/23 6:00	11,88			1	1	1	1	1		
	22/12/23 7:00	12,70			1	1	1	1			
	22/12/23 8:00	11,01			1	1	1	1			
	22/12/23 9:00	8,34			1	1	1				
	22/12/23 10:00	8,78			1	1	1				
	22/12/23 11:00	9,51			1	1	1	1			
	22/12/23 12:00	13,43			1	1	1	1			
	22/12/23 13:00	13,60			1	1	1	1			
	22/12/23 14:00	13,00			1	1	1	1			
	22/12/23 15:00	13,31			1	1	1	1	1		
	22/12/23 16:00	12,90			1	1	1	1			
	22/12/23 17:00	13,63			1	1	1	1			
	22/12/23 18:00	13,65			1	1	1	1			
	22/12/23 19:00	13,20			1	1	1	1	1		
22/12/23 20:00	12,88			1	1	1	1	1			
22/12/23 21:00	13,53			1	1	1	1				
22/12/23 22:00	13,82			1	1	1	1				
22/12/23 23:00	13,18			1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.Ο32											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Σάββατο			23/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	23/12/23 0:00	12,34			1	1	1	1			
	23/12/23 1:00	11,46			1	1	1	1			
	23/12/23 2:00	11,01			1	1	1	1			
	23/12/23 3:00	10,79			1	1	1	1			
	23/12/23 4:00	10,65			1	1	1	1			
	23/12/23 5:00	11,01			1	1	1	1			
	23/12/23 6:00	11,84			1	1	1	1			
	23/12/23 7:00	12,31			1	1	1	1			
	23/12/23 8:00	12,51			1	1	1	1			
	23/12/23 9:00	13,06			1	1	1	1			
	23/12/23 10:00	13,06			1	1	1	1			
	23/12/23 11:00	13,19			1	1	1	1			
	23/12/23 12:00	13,48			1	1	1	1			
	23/12/23 13:00	13,51			1	1	1	1			
	23/12/23 14:00	13,25			1	1	1	1			
	23/12/23 15:00	13,45			1	1	1	1			
	23/12/23 16:00	13,44			1	1	1	1			
	23/12/23 17:00	15,35			1	1	1	1			2
	23/12/23 18:00	15,37			1	1	1	1			2
	23/12/23 19:00	15,51			1	1	1	1			2
23/12/23 20:00	14,61			1	1	1	1			2	
23/12/23 21:00	13,31			1	1	1	1				
23/12/23 22:00	13,61			1	1	1	1				
23/12/23 23:00	12,71			1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 24/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	24/12/23 0:00	11,93			1	1	1	1			
	24/12/23 1:00	11,20			1	1	1	1			
	24/12/23 2:00	10,61			1	1	1	1			
	24/12/23 3:00	10,35			1	1	1	1			
	24/12/23 4:00	10,40			1	1	1	1			
	24/12/23 5:00	10,70			1	1	1	1			
	24/12/23 6:00	11,05			1	1	1	1			
	24/12/23 7:00	11,24			1	1	1	1			
	24/12/23 8:00	11,66			1	1	1	1			
	24/12/23 9:00	12,00			1	1	1	1			
	24/12/23 10:00	12,36			1	1	1	1			
	24/12/23 11:00	12,50			1	1	1	1			
	24/12/23 12:00	13,11			1	1	1	1			
	24/12/23 13:00	12,83			1	1	1	1			
	24/12/23 14:00	12,68			1	1	1	1			
	24/12/23 15:00	12,54			1	1	1	1			
	24/12/23 16:00	12,97			1	1	1	1			
	24/12/23 17:00	15,26			1	1	1	1			2
	24/12/23 18:00	14,90			1	1	1	1			2
	24/12/23 19:00	15,01			1	1	1	1			2
24/12/23 20:00	14,65			1	1	1	1			2	
24/12/23 21:00	12,84			1	1	1	1				
24/12/23 22:00	13,10			1	1	1	1				
24/12/23 23:00	12,19			1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Δευτέρα			25/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα	25/12/23 0:00	11,39			1	1	1	1			
	25/12/23 1:00	10,59			1	1	1	1			
	25/12/23 2:00	10,51			1	1	1	1			
	25/12/23 3:00	10,34			1	1	1	1			
	25/12/23 4:00	10,47			1	1	1	1			
	25/12/23 5:00	10,65			1	1	1	1			
	25/12/23 6:00	10,90			1	1	1	1			
	25/12/23 7:00	10,89			1	1	1	1			
	25/12/23 8:00	11,75			1	1	1	1			
	25/12/23 9:00	12,69			1	1	1	1			
	25/12/23 10:00	14,26			1	1	1	1			1
	25/12/23 11:00	13,37			1	1	1	1			
	25/12/23 12:00	13,30			1	1	1	1			
	25/12/23 13:00	12,49			1	1	1	1			
	25/12/23 14:00	11,84			1	1	1	1			
	25/12/23 15:00	11,90			1	1	1	1			
	25/12/23 16:00	11,78			1	1	1	1			
	25/12/23 17:00	12,91			1	1	1	1			
	25/12/23 18:00	13,82			1	1	1	1			
	25/12/23 19:00	14,12			1	1	1	1			1
25/12/23 20:00	13,89			1	1	1	1			1	
25/12/23 21:00	12,89			1	1	1	1				
25/12/23 22:00	12,42			1	1	1	1				
25/12/23 23:00	11,83			1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τρίτη 26/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τρίτη	26/12/23 0:00	10,70			1	1	1	1			
	26/12/23 1:00	10,45			1	1		1			
	26/12/23 2:00	10,38			1	1		1			
	26/12/23 3:00	10,12			1	1		1			
	26/12/23 4:00	9,86			1	1		1			
	26/12/23 5:00	10,10			1	1		1			
	26/12/23 6:00	10,62			1	1		1			
	26/12/23 7:00	10,50			1	1	1	1			
	26/12/23 8:00	10,95			1	1	1	1			
	26/12/23 9:00	11,75			1	1	1	1			
	26/12/23 10:00	11,99			1	1	1	1			
	26/12/23 11:00	11,76			1	1	1	1			
	26/12/23 12:00	11,88			1	1	1	1			
	26/12/23 13:00	11,88			1	1	1	1			
	26/12/23 14:00	11,67			1	1	1	1			
	26/12/23 15:00	11,76			1	1	1	1			
	26/12/23 16:00	12,51			1	1	1	1			
	26/12/23 17:00	13,46			1	1	1	1			
	26/12/23 18:00	13,95			1	1	1	1			1
	26/12/23 19:00	14,00			1	1	1	1			1
26/12/23 20:00	13,74			1	1	1	1			1	
26/12/23 21:00	12,80			1	1	1	1				
26/12/23 22:00	12,17			1	1	1	1				
26/12/23 23:00	11,57			1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Τετάρτη 27/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Τετάρτη	27/12/23 0:00	10,85			1	1	1	1			
	27/12/23 1:00	11,16			1	1	1	1			1
	27/12/23 2:00	10,08			1	1	1	1			1
	27/12/23 3:00	10,04			1	1	1	1			1
	27/12/23 4:00	10,09			1	1	1	1			1
	27/12/23 5:00	10,19			1	1	1	1			1
	27/12/23 6:00	10,83			1	1	1	1			2
	27/12/23 7:00	12,13			1	1	1	1			3
	27/12/23 8:00	11,58			1	1	1	1			3
	27/12/23 9:00	10,97			1	1	1	1	1		
	27/12/23 10:00	12,26			1	1	1	1	1		
	27/12/23 11:00	13,24			1	1	1	1	1		
	27/12/23 12:00	12,98			1	1	1	1	1		
	27/12/23 13:00	12,80			1	1	1	1	1		
	27/12/23 14:00	12,83			1	1	1	1	1		
	27/12/23 15:00	13,07			1	1	1	1	1		
	27/12/23 16:00	13,15			1	1	1	1	1		
	27/12/23 17:00	14,11			1	1	1	1	1		2
	27/12/23 18:00	13,92			1	1	1	1	1		2
	27/12/23 19:00	14,23			1	1	1	1	1		2
27/12/23 20:00	14,00			1	1	1	1	1		1	
27/12/23 21:00	12,98			1	1	1	1	1			
27/12/23 22:00	12,66			1	1	1	1	1			
27/12/23 23:00	12,03			1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη			28/12/2023	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Πέμπτη	28/12/23 0:00	11,20			1	1	1	1			
	28/12/23 1:00	10,71			1		1	1			
	28/12/23 2:00	10,28			1		1	1			
	28/12/23 3:00	10,14			1		1	1			
	28/12/23 4:00	9,96			1		1	1			
	28/12/23 5:00	10,13			1		1	1			
	28/12/23 6:00	10,70			1		1	1			
	28/12/23 7:00	10,91			1		1	1			
	28/12/23 8:00	11,73			1	1	1	1			
	28/12/23 9:00	12,31			1	1	1	1			
	28/12/23 10:00	10,05			1	1	1	1			
	28/12/23 11:00	9,88			1	1	1	1			
	28/12/23 12:00	12,86			1	1	1	1			
	28/12/23 13:00	13,44			1	1	1	1			
	28/12/23 14:00	13,21			1	1	1	1			
	28/12/23 15:00	13,44			1	1	1	1			
	28/12/23 16:00	13,60			1	1	1	1			
	28/12/23 17:00	15,31			1	1	1	1			2
	28/12/23 18:00	14,82			1	1	1	1	1		2
	28/12/23 19:00	14,68			1	1	1	1	1		2
28/12/23 20:00	13,54			1	1	1	1	1		1	
28/12/23 21:00	12,96			1	1	1	1	1			
28/12/23 22:00	12,56			1	1	1	1	1			
28/12/23 23:00	11,72			1	1	1	1	1			
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.								
			Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.								

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Παρασκευή 29/12/2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Παρασκευή	29/12/23 0:00	11,43			1	1	1	1			
	29/12/23 1:00	11,07			1	1	1	1			
	29/12/23 2:00	10,74			1	1	1	1			
	29/12/23 3:00	10,36			1		1	1			
	29/12/23 4:00	10,15			1		1	1			
	29/12/23 5:00	10,40			1		1	1			
	29/12/23 6:00	10,60			1		1	1			
	29/12/23 7:00	11,30			1		1	1			1
	29/12/23 8:00	11,70			1	1	1	1			
	29/12/23 9:00	12,60			1	1	1	1			
	29/12/23 10:00	11,90			1	1	1	1			
	29/12/23 11:00	12,58			1	1	1	1			
	29/12/23 12:00	13,57			1	1	1	1			
	29/12/23 13:00	12,95			1	1	1	1			
	29/12/23 14:00	13,04			1	1	1	1			
	29/12/23 15:00	13,06			1	1	1	1			
	29/12/23 16:00	13,55			1	1	1	1			
	29/12/23 17:00	14,53	1		1		1	1			
	29/12/23 18:00	15,19	1		1		1	1	1		
	29/12/23 19:00	15,09	1		1		1	1	1		
29/12/23 20:00	14,68	1		1		1	1				
29/12/23 21:00	14,01	1		1		1	1				
29/12/23 22:00	13,15	1		1		1	1				
29/12/23 23:00	12,52	1		1		1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.											
- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο		30/12/2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Σάββατο	30/12/23 0:00	11,72	1		1		1				
	30/12/23 1:00	10,99	1		1		1				
	30/12/23 2:00	10,47	1		1		1				
	30/12/23 3:00	10,21	1		1		1				
	30/12/23 4:00	10,22	1		1		1				
	30/12/23 5:00	10,41	1		1		1				
	30/12/23 6:00	10,65	1		1		1				
	30/12/23 7:00	11,41	1		1		1				
	30/12/23 8:00	11,88	1		1		1				
	30/12/23 9:00	12,71	1		1		1				
	30/12/23 10:00	13,82	1		1	1	1				
	30/12/23 11:00	14,21	1		1	1	1				
	30/12/23 12:00	14,47	1		1	1	1				
	30/12/23 13:00	14,20	1		1	1	1				
	30/12/23 14:00	13,59	1		1	1	1				
	30/12/23 15:00	13,64	1		1	1	1				
	30/12/23 16:00	14,12	1		1	1	1				
	30/12/23 17:00	15,81	1		1	1	1				1
	30/12/23 18:00	15,20	1		1	1	1	1			1
	30/12/23 19:00	15,24	1		1	1	1	1			1
30/12/23 20:00	14,22	1		1	1	1	1				
30/12/23 21:00	14,09	1		1	1	1	1				
30/12/23 22:00	13,39	1		1	1	1	1				
30/12/23 23:00	12,85	1		1	1	1	1				
Παρατηρήσεις:											
- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση. - Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.											
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.									

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 31/12/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,65	1,1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή	31/12/23 0:00	12,03	1		1	1	1				
	31/12/23 1:00	10,90	1		1	1	1				
	31/12/23 2:00	10,48	1			1	1				
	31/12/23 3:00	10,27	1			1	1				
	31/12/23 4:00	10,11	1			1	1				
	31/12/23 5:00	10,44	1			1	1				
	31/12/23 6:00	10,63	1			1	1				
	31/12/23 7:00	11,85	1				1				3
	31/12/23 8:00	11,01	1				1				3
	31/12/23 9:00	13,38	1			1					4
	31/12/23 10:00	12,27	1			1					5
	31/12/23 11:00	12,30	1			1	1				2
	31/12/23 12:00	12,32	1			1	1				2
	31/12/23 13:00	13,42	1			1	1				2
	31/12/23 14:00	13,56	1			1	1				2
	31/12/23 15:00	13,69	1		1	1	1				
	31/12/23 16:00	14,52	1		1	1	1				
	31/12/23 17:00	16,03	1		1	1	1				1
	31/12/23 18:00	15,92	1		1	1	1	1			1
	31/12/23 19:00	15,43	1		1	1	1	1			1
31/12/23 20:00	14,41	1		1	1	1	1				
31/12/23 21:00	13,40	1		1	1	1	1				
31/12/23 22:00	12,88	1		1	1	1	1				
31/12/23 23:00	12,49	1		1	1	1	1				

Παρατηρήσεις:

- 2 H/Z βρίσκονται σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.