

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,48	5,94	5,47	5,07	4,93	5,02	5,29	5,67	6,25	6,89	7,37	8,11	8,22	7,32	6,09	5,58	6,16	7,39	8,15	8,05	7,93	7,57	6,99	6,53	158,46
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07	0,10	0,24
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,48	5,94	5,44	5,07	4,93	5,02	5,29	5,67	6,25	6,89	7,37	8,11	8,22	7,32	6,09	5,58	6,16	7,39	8,15	8,05	7,93	7,55	6,91	6,43	158,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,86	1,61	1,24	1,52	1,48	1,50	1,13	1,32	1,81	1,75	1,88	2,24	2,47	1,86	0,71	0,82	1,78	1,05	1,63	1,54	1,41	1,07	0,71	1,96	35,37
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,52	1,61	1,22	1,52	1,48	1,50	1,15	1,31	1,80	1,77	1,89	2,23	2,47	1,89	0,73	0,69	1,77	1,31	1,53	1,54	1,43	1,08	0,51	1,80	34,78
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,91	5,30	4,96	4,75	4,65	4,73	5,09	5,45	5,66	5,86	5,82	5,77	5,73	5,79	5,56	5,57	6,13	7,64	8,64	8,59	8,33	7,90	7,26	6,56	147,67
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,01	0,03	0,19	0,12	0,12	0,04	0,08	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,90	5,27	4,77	4,63	4,53	4,69	5,01	5,39	5,61	5,86	5,82	5,76	5,72	5,79	5,56	5,56	6,10	7,61	8,63	8,59	8,33	7,90	7,26	6,56	146,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,58	1,10	1,49	1,43	1,38	1,42	1,53	1,30	1,32	1,53	1,49	1,44	1,39	1,44	1,23	1,24	1,74	1,00	2,11	2,08	1,83	1,39	0,68	1,58	34,72
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,60	1,08	1,49	1,43	1,39	1,42	1,52	1,30	1,31	1,52	1,50	1,45	1,39	1,45	1,24	1,23	1,74	1,15	2,04	2,08	1,83	1,40	0,72	1,25	34,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,77	5,25	5,00	4,79	4,76	4,96	5,55	6,26	6,90	7,12	6,96	6,65	6,70	7,00	6,66	6,34	6,72	8,10	9,09	9,05	8,69	8,00	7,35	6,63	160,29
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,11	0,13	0,17	0,19	0,33	0,76	0,54	0,49	0,82	1,03	1,29	1,38	1,44	1,59	1,69	1,08	0,69	0,66	0,34	0,31	0,10	0,02	15,16
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,77	5,25	4,89	4,66	4,59	4,77	5,22	5,50	6,36	6,63	6,14	5,63	5,41	5,61	5,22	4,75	5,04	7,02	8,40	8,39	8,35	7,69	7,24	6,61	145,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,41	1,25	1,50	1,43	1,30	1,36	1,42	1,68	1,86	1,95	1,97	1,86	1,94	2,05	1,96	1,90	2,01	1,67	2,44	2,46	2,19	1,49	0,71	1,69	41,53
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,43	1,23	1,50	1,44	1,30	1,36	1,42	1,67	1,85	1,96	1,97	1,85	1,95	2,05	1,96	1,90	2,01	1,74	2,33	2,47	2,20	1,52	0,73	1,40	41,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,80	5,28	4,98	4,81	4,73	4,97	5,62	6,37	7,04	7,60	7,52	7,33	7,13	7,02	6,43	6,51	7,12	8,43	9,31	9,35	8,99	8,23	7,40	6,65	164,61
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,02	0,09	0,17	0,13	0,12	0,24	0,28	0,56	0,78	0,88	0,70	1,42	5,51
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,80	5,28	4,98	4,79	4,71	4,97	5,62	6,35	7,03	7,54	7,52	7,33	7,11	6,93	6,26	6,38	7,00	8,19	9,03	8,79	8,21	7,35	6,70	5,23	159,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,45	1,09	1,49	1,44	1,41	1,49	1,54	1,90	1,91	2,18	2,10	1,92	1,71	1,61	1,01	1,23	1,75	1,40	2,58	2,75	2,47	1,73	0,87	2,00	41,03
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,46	1,05	1,50	1,44	1,41	1,49	1,55	1,89	1,93	2,17	2,11	1,92	1,72	1,61	1,03	1,18	1,91	1,38	2,58	2,74	2,48	1,75	0,80	1,75	40,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,77	5,16	5,01	4,88	4,85	5,02	5,66	6,43	6,93	7,15	7,07	6,98	7,09	6,83	6,39	6,34	6,72	8,23	9,17	9,10	8,87	8,19	7,45	6,83	162,14
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,53	1,51	1,50	1,46	1,45	1,50	1,68	1,88	2,01	2,13	2,11	2,08	2,12	2,05	1,91	1,87	1,93	2,42	2,29	1,98	2,38	2,46	2,23	2,04	46,53
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,24	3,65	3,51	3,42	3,40	3,52	3,98	4,56	4,92	5,02	4,96	4,90	4,97	4,78	4,48	4,47	4,80	5,81	6,88	7,13	6,49	5,74	5,22	4,79	115,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,59	1,54	1,50	1,46	1,45	1,50	1,69	1,93	2,08	2,14	2,12	2,09	2,13	2,05	1,91	1,90	2,01	2,46	2,21	2,13	2,31	2,46	2,24	2,06	46,96
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,60	1,55	1,50	1,46	1,45	1,50	1,68	1,92	2,07	2,14	2,12	2,09	2,13	2,05	1,91	1,90	2,00	2,45	2,35	1,97	2,38	2,47	2,24	2,06	47,00
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,01	5,40	5,03	4,80	4,76	4,86	5,21	5,67	6,00	6,38	6,36	6,44	6,54	6,34	5,85	5,67	6,06	7,46	8,36	8,33	8,17	7,70	7,02	6,41	150,84
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,80	1,62	1,51	1,43	1,42	1,45	1,56	1,70	1,79	1,91	1,91	1,93	1,96	1,89	1,53	1,48	1,82	2,21	2,47	2,49	2,39	2,28	2,04	1,80	44,37
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,21	3,78	3,52	3,37	3,34	3,41	3,65	3,97	4,21	4,47	4,45	4,51	4,58	4,45	4,32	4,19	4,24	5,25	5,89	5,84	5,79	5,42	4,98	4,61	106,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,80	1,63	1,51	1,44	1,42	1,46	1,56	1,70	1,80	1,91	1,90	1,93	1,96	1,88	1,53	1,51	1,82	2,23	2,50	2,50	2,40	2,29	2,11	1,92	44,72
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,81	1,63	1,52	1,44	1,42	1,46	1,56	1,70	1,79	1,91	1,91	1,93	1,96	1,90	1,54	1,47	1,81	2,22	2,50	2,50	2,40	2,28	2,11	1,93	44,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,61	5,07	4,82	4,69	4,66	4,87	5,45	6,15	6,63	7,04	7,25	7,65	8,31	8,36	7,63	7,16	7,46	8,43	9,03	8,96	8,77	8,02	7,15	6,55	165,71
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,42	1,18	1,27	1,02	0,75	0,81	0,54	0,41	0,46	0,30	0,68	1,19	0,98	1,07	1,04	0,88	0,56	0,56	0,32	1,11	2,15	1,49	1,46	1,94	23,59
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,19	3,89	3,55	3,66	3,91	4,06	4,92	5,74	6,18	6,75	6,57	6,46	7,33	7,29	6,60	6,28	6,90	7,87	8,71	7,85	6,61	6,52	5,70	4,61	142,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,52	1,43	1,37	1,38	1,36	1,49	1,79	1,91	1,77	1,83	2,18	2,29	2,27	2,09	1,75	2,02	1,93	2,38	2,44	2,25	1,51	1,56	1,97	44,16
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,69	1,53	1,43	1,36	1,38	1,36	1,50	1,77	1,92	1,78	1,83	2,16	2,28	2,27	2,09	1,75	2,01	2,01	2,36	2,44	2,26	1,52	1,47	1,97	44,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,80	5,28	5,08	4,87	4,82	5,01	5,35	5,81	6,64	7,54	7,88	7,90	8,35	8,26	7,75	7,13	7,37	8,41	9,09	9,10	8,69	7,85	7,12	6,55	167,64
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,63	1,58	1,46	1,42	1,31	1,20	0,54	1,29	1,01	0,61	0,77	0,68	0,42	0,63	0,61	0,54	0,41	0,13	0,07	0,05	0,21	0,72	0,39	0,25	17,93
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,17	3,70	3,63	3,46	3,51	3,81	4,81	4,52	5,63	6,93	7,12	7,22	7,92	7,63	7,13	6,59	6,96	8,28	9,02	9,04	8,48	7,13	6,73	6,30	149,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,64	1,59	1,52	1,46	1,45	1,50	1,60	1,74	1,98	2,26	2,36	2,35	2,36	2,41	2,26	1,73	1,65	1,87	2,36	2,48	2,18	1,35	1,14	1,96	45,22
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,63	1,59	1,53	1,46	1,44	1,50	1,60	1,73	1,98	2,25	2,36	2,35	2,36	2,41	2,28	1,72	1,77	1,82	2,38	2,49	2,20	1,37	0,85	1,93	45,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,87	5,26	4,91	4,83	4,72	4,80	5,17	5,56	6,06	6,84	7,78	8,66	8,73	8,77	8,25	7,55	7,61	8,70	9,46	9,35	8,97	8,49	7,63	6,80	170,77
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,27	0,24	0,07	0,05	0,12	0,25	0,43	0,60	1,04	0,97	0,49	0,21	0,19	0,02	0,20	0,09	0,12	0,04	0,25	0,59	0,41	0,18	0,02	0,19	7,05
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,60	5,02	4,84	4,77	4,60	4,55	4,74	4,96	5,01	5,87	7,29	8,45	8,54	8,75	8,06	7,46	7,49	8,67	9,20	8,76	8,56	8,31	7,60	6,61	163,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	0,99	1,33	1,30	1,28	1,30	1,46	1,66	1,80	2,01	2,13	2,34	2,36	2,42	2,34	2,13	2,19	1,28	2,83	2,78	2,46	1,99	1,13	0,67	43,68
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,56	0,97	1,33	1,30	1,28	1,29	1,45	1,66	1,79	2,01	2,13	2,34	2,36	2,42	2,33	2,14	2,19	1,41	2,70	2,78	2,46	1,99	1,15	0,47	43,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,96	5,28	5,08	4,99	4,94	5,16	5,92	7,02	7,94	8,88	9,54	9,37	9,72	9,54	9,10	8,62	8,51	9,27	9,77	9,77	9,54	8,63	7,80	7,07	187,42
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,48	1,42	1,33	1,25	0,97	1,01	1,47	1,24	1,34	1,55	1,26	2,12	2,41	2,47	2,18	2,07	2,06	2,28	2,64	2,71	2,85	2,14	1,93	2,11	44,29
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,48	3,86	3,75	3,74	3,97	4,14	4,45	5,79	6,60	7,33	8,28	7,25	7,31	7,07	6,92	6,54	6,45	6,99	7,13	7,06	6,69	6,49	5,88	4,96	143,13
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,79	1,59	1,52	1,50	1,48	1,55	1,77	2,10	2,38	2,63	2,65	2,81	2,92	2,68	2,67	2,43	2,45	2,52	2,89	2,93	2,86	2,13	2,08	2,12	54,45
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,70	1,59	1,52	1,50	1,48	1,54	1,76	2,09	2,37	2,65	2,69	2,80	2,91	2,76	2,61	2,44	2,42	2,52	2,86	2,93	2,86	2,16	1,92	2,13	54,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,12	5,44	5,26	5,10	5,06	5,32	6,13	7,35	8,28	9,27	9,98	10,30	10,44	10,14	9,45	9,06	9,22	10,06	10,85	10,88	10,65	9,66	8,73	8,03	200,78
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,85	1,64	1,56	1,52	1,48	1,55	1,45	1,79	2,25	1,58	1,51	1,42	1,23	1,41	1,31	1,06	1,03	0,80	0,75	0,81	0,55	0,78	0,82	0,84	31,00
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,28	3,81	3,70	3,58	3,58	3,77	4,68	5,56	6,02	7,69	8,46	8,88	9,21	8,73	8,14	8,00	8,19	9,26	10,10	10,07	10,10	8,88	7,91	7,19	169,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,84	1,64	1,55	1,53	1,50	1,55	1,54	1,84	2,28	2,51	2,43	2,85	2,76	2,83	2,54	2,41	2,48	2,58	2,83	2,79	2,68	2,48	2,14	1,54	53,15
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,85	1,64	1,57	1,53	1,49	1,56	1,47	1,82	2,28	1,62	1,55	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	38,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο ΗΣ επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,02	6,49	6,12	5,86	5,86	6,05	6,94	8,32	9,69	11,17	11,77	12,03	11,82	11,63	10,59	10,09	9,86	10,62	11,61	11,86	11,38	10,46	9,39	8,43	225,06
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,57	0,27	0,38	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,56	0,63	0,63	0,53	0,58	0,63	0,63	0,63	0,64	0,67	0,64	0,63	0,63	0,63	0,89	14,54
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,45	6,22	5,73	5,23	5,22	5,42	6,31	7,69	9,07	10,61	11,15	11,41	11,29	11,05	9,96	9,46	9,23	9,99	10,95	11,22	10,75	9,84	8,76	7,53	210,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,44	1,66	1,54	1,49	1,49	1,62	1,84	1,80	2,62	2,76	2,97	2,99	2,99	2,96	2,78	2,64	2,67	2,83	2,98	3,02	2,95	2,72	2,55	1,90	57,21
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	36,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο ΗΣ επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,37	6,64	6,37	6,25	6,21	6,58	7,43	8,72	9,99	10,78	11,36	11,28	10,86	10,63	10,08	9,55	9,81	11,10	12,23	12,16	11,66	10,57	9,48	8,48	225,59
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,24	0,73	0,63	0,73	0,63	0,63	0,64	1,02	1,67	2,11	1,86	1,97	1,81	1,81	1,81	2,12	2,93	3,02	3,03	3,02	3,02	2,96	2,69	1,99	44,06
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,14	5,91	5,74	5,52	5,58	5,95	6,79	7,70	8,32	8,67	9,51	9,30	9,05	8,82	8,28	7,43	6,88	8,08	9,20	9,14	8,64	7,61	6,79	6,49	181,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,56	1,86	1,77	1,81	1,71	1,82	1,52	1,94	2,85	2,98	2,98	3,02	3,01	2,99	2,97	2,87	2,94	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04	2,82	1,98	60,57
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,52	1,52	1,52	1,18	0,74	0,74	0,90	1,88	2,17	2,17	2,17	2,09	1,82	1,82	1,82	2,11	2,93	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	2,82	2,01	49,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο ΗΣ επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,45	6,71	6,40	6,24	6,17	6,50	7,45	8,83	9,96	10,26	9,83	9,49	9,03	8,77	8,28	8,42	8,86	10,39	11,61	10,74	11,14	10,05	9,16	8,36	210,10
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,12	1,47	1,47	1,63	1,40	1,08	0,39	0,31	0,15	0,06	0,05	0,13	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,33	5,24	4,93	4,61	4,77	5,42	7,06	8,52	9,81	10,20	9,78	9,36	8,93	8,77	8,28	8,42	8,85	10,31	11,61	10,74	11,14	10,05	9,16	8,36	200,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,25	2,02	1,92	1,86	1,82	1,95	2,23	2,62	2,97	3,00	2,03	2,85	2,52	2,26	1,77	1,89	2,26	2,93	3,04	2,77	2,99	2,72	2,46	1,92	56,04
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,12	1,96	1,92	1,86	1,82	1,94	2,22	2,60	2,96	3,03	2,10	2,85	2,54	2,27	1,77	1,88	2,25	2,91	3,04	2,95	2,98	2,72	2,47	1,92	56,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Σημειώνεται ότι στις 19:48 προκλήθηκε βλάβη στη μονάδα G4.

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,28	6,46	6,13	5,84	5,78	5,95	6,51	7,14	8,42	8,93	9,15	10,31	9,95	8,99	8,53	8,45	8,85	10,19	11,10	11,00	10,55	9,56	8,66	8,05	201,76
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,56	0,86	0,93	2,33	2,66	2,74	2,91	2,67	2,43	2,33	1,59	1,35	1,35	1,05	0,77	0,66	0,47	0,55	1,27	29,50
Θερμική παραγωγή (MWh)		7,28	6,46	6,13	5,84	5,77	5,39	5,64	6,21	6,09	6,27	6,42	7,40	7,28	6,56	6,19	6,86	7,50	8,84	10,05	10,22	9,89	9,09	8,11	6,78	172,27
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,85	1,54	1,78	1,51	1,44	1,61	1,95	2,10	2,52	2,64	2,74	3,03	2,95	2,70	2,56	2,53	2,65	2,72	3,04	3,04	3,04	2,85	2,16	1,54	56,50
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,83	1,50	1,79	1,51	1,44	1,61	1,95	2,09	2,51	2,66	2,74	3,02	2,96	2,70	2,57	2,53	2,65	2,76	3,04	3,04	3,04	2,86	2,18	1,55	56,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,12	6,34	5,94	5,64	5,52	5,69	6,14	6,69	7,41	8,02	8,40	8,67	8,56	8,33	7,48	7,48	8,20	9,73	10,88	11,10	10,45	9,57	8,68	7,84	189,90
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,40	1,89	1,77	1,69	1,66	1,71	1,84	2,00	2,21	2,38	2,29	2,02	1,37	1,16	0,80	0,36	0,19	0,16	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,72	4,46	4,17	3,94	3,87	3,99	4,30	4,69	5,20	5,64	6,11	6,65	7,19	7,18	6,69	7,12	8,01	9,57	10,76	11,08	10,45	9,57	8,68	7,84	162,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,61	1,88	1,76	1,68	1,66	1,71	1,84	2,00	2,22	2,40	2,52	2,60	2,57	2,51	2,07	2,06	2,09	2,64	3,04	3,04	2,85	2,60	2,17	1,35	52,86
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,41	1,89	1,77	1,69	1,65	1,70	1,84	2,00	2,22	2,40	2,52	2,60	2,57	2,51	2,08	2,05	2,26	2,54	3,04	3,04	2,87	2,55	2,20	1,37	52,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,82	6,06	5,85	5,71	5,64	5,94	6,88	8,29	9,28	9,67	9,47	9,56	9,34	9,26	9,32	8,79	9,07	9,86	10,88	10,88	10,42	9,54	8,52	7,62	202,67
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	0,28	0,44	0,45	0,68	0,83	1,17	1,17	1,10	1,05	1,16	0,89	1,39	1,37	0,98	1,14	1,09	0,92	16,24
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,82	6,06	5,85	5,71	5,64	5,93	6,76	8,01	8,84	9,22	8,79	8,73	8,17	8,08	8,22	7,74	7,92	8,97	9,49	9,51	9,44	8,40	7,43	6,70	186,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,06	1,63	1,52	1,38	1,31	1,52	1,86	2,23	2,54	2,65	2,63	2,62	2,61	2,57	2,50	2,28	2,45	2,13	2,93	2,94	2,79	2,58	2,01	1,20	51,93
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,73	1,63	1,52	1,38	1,30	1,51	1,85	2,23	2,54	2,63	2,64	2,64	2,59	2,57	2,52	2,28	2,45	2,09	2,91	2,94	2,80	2,58	2,04	1,13	51,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,56	5,85	5,59	5,41	5,31	5,59	6,54	8,02	9,04	9,30	9,02	8,87	8,70	8,40	7,64	7,51	8,07	9,55	11,04	11,04	10,47	9,57	8,65	7,85	193,61
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,22	0,83	0,68	1,06	1,04	1,07	1,12	2,03	2,69	2,53	2,54	2,05	1,49	1,16	0,48	0,08	0,09	0,29	0,04	0,05	0,41	1,03	1,18	2,02	27,19
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,34	5,02	4,91	4,35	4,27	4,52	5,42	6,00	6,35	6,78	6,48	6,82	7,21	7,24	7,15	7,44	7,98	9,27	11,01	10,99	10,06	8,54	7,47	5,82	166,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,90	1,55	1,68	1,62	1,59	1,67	1,96	2,40	2,70	2,77	2,71	2,65	2,61	2,52	2,18	2,08	2,41	1,82	3,04	3,02	2,94	2,86	2,15	1,82	54,65
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,83	1,55	1,67	1,62	1,59	1,67	1,95	2,39	2,70	2,59	2,62	2,56	2,59	2,39	2,19	2,10	2,41	1,87	3,01	3,01	2,94	2,87	2,17	2,03	54,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,71	5,95	5,69	5,49	5,46	5,72	6,72	8,31	9,01	9,41	9,13	8,75	8,64	8,56	8,24	8,21	8,74	10,17	11,44	11,48	11,01	10,10	8,90	7,89	199,72
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,01	1,77	1,70	1,65	1,64	1,71	1,99	2,41	2,35	2,21	1,94	1,66	1,09	0,55	0,20	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	25,06
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,70	4,18	3,99	3,84	3,82	4,00	4,72	5,90	6,65	7,20	7,19	7,09	7,55	8,01	8,04	8,17	8,71	10,17	11,44	11,48	11,01	10,10	8,90	7,80	174,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,01	1,77	1,70	1,65	1,64	1,72	2,01	2,49	2,70	2,82	2,74	2,63	2,60	2,57	2,48	2,46	1,48	2,45	3,04	3,03	2,94	2,64	2,30	1,39	55,23
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,02	1,77	1,70	1,65	1,64	1,71	2,00	2,48	2,70	2,82	2,74	2,63	2,60	2,57	2,48	2,46	1,71	2,35	3,04	3,03	2,95	2,64	2,31	1,41	55,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		6,89	6,11	5,84	5,64	5,54	5,79	6,79	8,13	8,74	8,91	8,83	8,58	8,29	8,14	7,85	7,81	8,08	9,36	10,77	10,70	10,46	9,45	8,49	7,46	192,67	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,23	0,52	0,95	1,20	0,99	0,79	0,77	0,76	0,74	0,89	1,30	1,41	1,35	1,46	1,24	1,38	0,99	0,83	0,87	1,04	1,07	0,90	1,16	1,06	23,90	
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,66	5,59	4,89	4,43	4,55	5,00	6,02	7,37	8,00	8,02	7,53	7,17	6,94	6,68	6,61	6,43	7,09	8,53	9,90	9,66	9,40	8,55	7,33	6,40	168,77	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,81	1,67	1,49	1,30	1,20	1,41	1,86	1,66	2,23	2,38	2,30	2,07	1,78	1,64	1,33	2,11	1,24	2,47	2,90	2,89	2,83	2,56	1,98	1,42	45,53	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,59	1,62	1,50	1,30	1,21	1,40	1,84	1,70	2,22	2,38	2,31	2,08	1,77	1,64	1,30	2,06	1,35	2,41	2,90	2,89	2,83	2,56	2,00	1,36	45,24	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1		0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,47	5,81	5,54	5,39	5,28	5,57	6,52	7,64	8,36	9,20	9,21	9,34	9,18	8,61	8,11	8,21	8,79	9,92	11,02	10,98	10,62	9,55	8,61	7,97	195,91
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,21	1,17	0,87	0,68	1,23	1,33	1,57	1,88	1,82	1,98	1,23	2,02	1,90	1,58	1,46	1,19	2,21	2,90	3,01	3,02	2,98	2,83	2,12	2,38	44,56
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,26	4,64	4,66	4,72	4,05	4,25	4,95	5,77	6,54	7,22	7,98	7,32	7,28	7,03	6,65	7,02	6,58	7,03	8,01	7,96	7,63	6,72	6,49	5,59	151,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,75	1,50	1,50	1,46	1,43	1,50	1,76	2,05	2,16	2,48	2,48	2,52	2,48	2,11	1,59	1,69	2,27	2,91	3,03	3,04	2,97	2,82	2,20	2,38	52,06
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,75	1,50	1,50	1,45	1,42	1,50	1,75	2,05	2,17	2,47	2,48	2,52	2,48	2,09	1,63	1,67	2,25	2,90	3,03	3,03	2,99	2,84	2,13	1,84	51,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,05	6,30	6,03	5,81	5,79	5,94	6,50	7,28	8,77	10,11	10,81	10,94	10,57	10,36	9,53	9,38	9,30	10,18	11,30	11,11	10,64	9,58	8,69	8,17	210,14
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,11	1,90	1,81	1,74	1,73	1,78	1,95	2,18	2,55	2,94	2,73	1,93	1,46	1,07	0,85	1,17	1,04	0,57	0,33	0,11	0,17	0,10	0,95	0,77	33,94
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,94	4,40	4,22	4,06	4,06	4,16	4,55	5,10	6,22	7,17	8,09	9,01	9,11	9,29	8,68	8,21	8,26	9,61	10,96	11,00	10,47	9,48	7,74	7,40	176,20
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,11	1,89	1,80	1,74	1,73	1,78	1,95	2,18	2,55	2,99	3,04	3,04	3,04	3,04	2,86	2,81	2,75	2,99	3,04	3,04	2,98	2,65	2,20	1,57	59,79
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,12	1,90	1,80	1,74	1,73	1,78	1,95	2,17	2,56	2,98	3,04	2,27	1,52	1,54	2,74	2,81	2,75	2,98	3,04	3,04	2,98	2,63	2,21	1,58	55,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 11:00-14:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		7,32	6,58	6,23	5,96	5,84	6,03	6,37	7,09	8,18	9,18	9,77	9,80	9,81	9,15	8,33	8,43	8,67	9,93	10,91	10,86	10,49	9,76	8,99	8,25	201,91	
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,05	0,98	0,37	0,85	1,18	1,25	1,32	1,47	1,46	1,71	1,66	1,20	0,78	0,75	0,45	0,39	0,29	0,12	0,01	0,07	1,00	2,00	1,82	1,33	23,52	
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,27	5,59	5,85	5,11	4,66	4,78	5,05	5,63	6,71	7,46	8,11	8,60	9,03	8,41	7,88	8,03	8,38	9,81	10,90	10,79	9,49	7,75	7,17	6,92	178,39	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,20	1,96	1,64	1,23	1,19	1,25	1,32	1,47	1,47	1,89	2,03	2,04	2,04	1,87	1,39	1,47	1,65	2,06	2,11	2,16	2,17	2,03	1,83	1,35	41,83	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,03	1,97	1,69	1,25	1,18	1,25	1,32	1,47	1,48	1,88	2,03	2,04	2,04	1,88	1,40	1,45	1,65	2,05	2,10	2,15	2,17	2,03	1,84	1,36	41,73	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,43	6,75	6,39	6,23	6,18	6,47	7,15	8,14	9,64	10,85	11,28	11,68	11,38	11,12	10,07	9,41	9,66	10,70	11,70	11,80	11,24	10,27	9,39	8,57	223,51
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,64	1,21	1,19	1,29	1,28	1,34	1,48	1,60	1,97	2,24	2,31	2,33	2,32	2,30	2,10	1,97	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,13	2,18	0,91	44,44
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,79	5,55	5,21	4,94	4,90	5,13	5,67	6,54	7,67	8,60	8,97	9,35	9,06	8,83	7,97	7,44	7,33	8,37	9,37	9,47	8,92	8,14	7,21	7,66	179,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,79	1,41	1,33	1,30	1,29	1,34	1,48	1,61	1,99	2,25	2,32	2,34	2,34	2,31	2,10	1,99	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,11	46,67
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,71	1,31	1,33	1,29	1,28	1,34	1,48	1,60	1,97	2,25	2,32	2,34	2,33	2,31	2,11	1,97	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,01	46,33
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,66	6,95	6,63	6,46	6,44	6,67	7,42	8,41	9,65	10,72	10,97	10,80	10,58	10,21	9,56	9,23	9,58	10,90	12,19	12,24	11,63	10,61	9,65	8,64	223,81
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,74	0,91	0,69	1,02	0,99	1,11	1,16	1,44	1,98	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,36	2,75	2,84	2,85	2,76	2,68	2,79	2,77	2,56	48,37
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,93	6,04	5,94	5,44	5,45	5,56	6,26	6,97	7,68	8,39	8,64	8,46	8,26	7,88	7,23	6,88	6,83	8,06	9,34	9,48	8,96	7,82	6,87	6,08	175,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,44	2,14	2,01	2,04	2,03	2,09	2,25	2,20	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,22	2,86	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04	2,66	2,60	58,11
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,02	1,10	1,12	1,12	1,12	1,12	1,17	1,45	1,97	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,45	2,85	3,03	3,04	3,04	3,04	3,04	2,91	2,01	50,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Μέχρι τις 08:00 επικρατούσε ασταθής και ισχυρός άνεμος.

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,48	6,71	6,39	6,21	6,14	6,47	7,40	8,59	10,02	10,32	10,33	9,94	9,95	9,50	8,85	8,70	9,44	10,46	11,67	11,60	11,25	10,34	9,27	8,23	215,26
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,12	2,02	1,92	1,86	1,84	1,83	1,83	1,88	1,18	0,76	0,72	0,55	0,32	0,27	0,13	0,13	0,07	0,04	0,02	0,18	0,35	0,32	0,19	0,37	20,88
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,36	4,69	4,47	4,35	4,30	4,64	5,57	6,72	8,84	9,56	9,61	9,40	9,63	9,23	8,72	8,57	9,36	10,42	11,66	11,42	10,90	10,02	9,08	7,86	194,38
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	2,02	1,92	1,86	1,83	1,94	2,21	2,57	2,98	2,51	3,03	2,98	2,98	2,85	2,33	2,18	2,78	3,03	3,04	3,04	3,04	3,02	2,68	1,74	60,68
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,12	2,02	1,92	1,86	1,83	1,94	2,21	2,56	2,98	2,59	3,04	2,98	2,99	2,85	2,35	2,17	2,76	3,03	3,04	3,04	3,04	3,01	2,70	2,01	61,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,24	6,49	6,16	6,03	5,98	6,30	7,27	8,68	9,51	10,33	11,05	11,42	11,47	11,45	10,92	10,30	10,25	10,99	11,90	11,79	11,21	10,14	9,16	8,16	224,19
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,55	0,54	0,41	0,42	0,31	0,32	0,30	0,21	0,27	0,55	0,37	0,16	0,07	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08	0,17	0,18	0,07	5,11
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,69	5,95	5,74	5,61	5,66	5,98	6,97	8,47	9,24	9,78	10,68	11,26	11,40	11,39	10,92	10,29	10,25	10,99	11,90	11,74	11,13	9,96	8,98	8,10	219,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,62	1,94	1,81	1,69	1,65	1,86	1,46	2,13	2,83	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04	3,00	2,71	2,64	3,01	3,04	3,04	3,04	2,58	2,01	1,69	57,93
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,68	1,57	1,81	1,70	1,65	1,86	1,62	2,11	2,82	3,02	3,04	3,04	3,04	3,04	3,00	2,72	2,64	2,98	3,04	3,04	3,04	2,58	2,14	2,01	58,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,98	6,31	6,00	5,84	5,75	6,15	7,03	8,55	9,21	9,38	8,96	8,34	8,35	8,18	7,84	7,67	8,17	9,48	11,19	11,08	10,60	9,59	8,61	7,86	197,14
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,20	0,26	0,36	0,41	0,33	0,36	0,42	0,43	0,25	0,14	0,11	0,03	3,45
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,97	6,31	6,00	5,84	5,75	6,15	7,03	8,55	9,21	9,38	8,95	8,21	8,16	7,92	7,48	7,26	7,84	9,12	10,77	10,65	10,35	9,45	8,50	7,83	193,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,36	1,72	1,67	1,51	1,40	1,77	1,99	2,30	2,49	1,53	2,42	1,82	1,84	1,66	1,33	1,16	1,64	2,50	3,01	2,99	2,88	2,59	2,10	1,36	47,04
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,31	1,67	1,67	1,52	1,41	1,76	2,00	2,28	2,49	1,76	2,42	1,84	1,83	1,67	1,34	1,15	1,61	2,47	3,01	2,99	2,89	2,60	2,11	2,01	47,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,87	6,23	5,93	5,76	5,59	5,80	6,31	7,03	8,49	9,87	10,94	11,29	11,56	11,39	10,65	10,01	9,72	10,49	11,21	11,06	10,42	9,39	8,57	7,99	212,55
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,04	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	1,22	2,10	2,54	2,92	3,01	2,85	3,00	2,93	2,99	2,99	2,90	3,02	3,03	3,03	3,01	2,75	2,35	2,40	49,10
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,83	6,21	5,93	5,76	5,58	5,80	5,10	4,93	5,95	6,95	7,93	8,45	8,55	8,46	7,66	7,02	6,81	7,47	8,19	8,03	7,41	6,64	6,22	5,59	163,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,88	1,71	1,58	1,42	1,24	1,45	1,86	2,10	2,54	2,92	3,03	2,87	3,04	3,04	3,04	3,00	2,92	3,03	3,04	3,04	3,03	2,76	2,29	2,40	58,25
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,63	1,69	1,58	1,42	1,24	1,44	1,86	2,10	2,53	2,92	3,02	2,85	3,04	3,04	3,04	3,01	2,91	3,03	3,04	3,04	3,03	2,76	2,35	2,01	57,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 30 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,06	6,28	5,92	5,67	5,50	5,65	6,08	6,60	7,27	7,72	8,06	7,84	7,85	7,56	6,90	7,38	8,16	9,03	10,48	10,55	9,93	9,08	8,23	7,31	182,12
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,12	1,89	1,78	1,69	1,55	1,49	1,38	0,73	0,27	0,37	0,12	0,17	0,41	0,26	0,27	0,17	0,12	0,69	0,58	0,44	0,51	0,45	0,33	0,18	17,97
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,94	4,39	4,14	3,97	3,95	4,16	4,71	5,88	7,00	7,34	7,94	7,67	7,45	7,30	6,64	7,21	8,03	8,34	9,89	10,11	9,43	8,63	7,90	7,13	164,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,12	1,89	1,78	1,70	1,65	1,69	1,82	1,97	0,99	1,20	1,54	1,35	1,35	1,07	0,39	0,85	1,64	2,28	2,91	2,84	2,54	2,43	1,73	1,00	40,74
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,12	1,89	1,78	1,70	1,65	1,69	1,82	1,98	1,31	1,19	1,52	1,37	1,35	1,07	0,39	0,82	1,65	2,25	2,91	2,84	2,54	2,44	1,75	2,01	42,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,25	5,65	5,49	5,35	5,31	5,62	6,54	7,90	9,00	9,12	8,48	7,95	7,91	7,71	7,43	7,24	7,53	8,99	10,65	10,75	10,38	9,35	8,33	7,34	186,26
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,06	0,18	0,13	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,41	0,37	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02	0,04	0,03	0,18	0,15	0,42	0,67	0,76	0,84	4,42
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,19	5,47	5,35	5,31	5,31	5,62	6,53	7,90	8,95	8,72	8,11	7,91	7,90	7,71	7,43	7,22	7,49	8,96	10,47	10,59	9,97	8,67	7,56	6,50	181,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,83	1,32	1,15	1,01	0,97	1,29	1,78	2,28	2,68	2,64	2,04	2,38	2,37	2,26	2,01	1,82	1,98	1,56	2,87	2,95	2,82	2,56	1,82	1,47	47,87
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,72	1,32	1,15	1,02	0,97	1,28	1,77	2,26	2,67	2,66	2,01	2,36	2,38	2,24	2,00	1,81	1,97	1,45	2,83	2,95	2,81	2,56	1,85	2,01	48,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,28	5,69	5,44	5,25	5,17	5,54	6,46	7,90	9,13	10,22	10,15	10,01	10,06	9,73	9,02	8,41	8,40	9,08	10,22	10,25	10,01	8,99	8,06	7,14	196,58
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,11	1,39	1,61	1,56	1,48	1,49	1,87	2,11	2,45	2,69	2,82	2,94	3,00	2,88	2,66	2,49	2,52	2,53	2,87	3,02	2,97	2,66	2,41	2,06	55,60
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,16	4,30	3,83	3,69	3,69	4,05	4,59	5,79	6,67	7,53	7,33	7,07	7,06	6,85	6,36	5,92	5,89	6,54	7,34	7,23	7,04	6,33	5,65	5,08	140,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,78	1,42	1,63	1,58	1,48	1,49	1,88	2,13	2,45	2,69	2,85	2,95	3,01	2,87	2,65	2,50	2,52	2,50	2,91	3,04	3,00	2,55	2,39	2,07	56,33
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,80	1,41	1,64	1,57	1,48	1,48	1,87	2,12	2,45	2,69	2,84	2,95	3,01	2,89	2,67	2,49	2,52	2,54	2,87	3,04	3,00	2,68	2,42	2,01	56,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,23	5,57	5,32	5,20	5,07	5,32	6,19	7,45	8,56	9,56	9,58	9,32	10,17	9,66	9,00	8,61	8,70	9,51	10,47	10,56	10,30	9,35	8,38	7,40	195,46
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,70	1,44	1,39	1,22	0,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,14	0,28	0,10	0,37	2,50	2,90	3,02	2,94	2,71	2,23	2,18	27,02
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,53	4,13	3,92	3,98	4,52	5,31	6,19	7,45	8,56	9,56	9,58	9,32	8,86	9,52	8,71	8,50	8,33	7,00	7,58	7,54	7,37	6,63	6,15	5,21	168,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,70	1,46	1,53	1,40	1,37	1,09	1,66	2,10	2,49	2,86	2,58	1,65	2,79	2,62	2,48	2,09	2,18	2,78	3,04	3,04	3,03	2,72	2,25	2,19	53,09
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,71	1,46	1,52	1,40	1,37	1,10	1,65	2,08	2,49	2,86	2,75	1,45	2,81	2,62	2,49	2,10	2,17	2,71	3,04	3,04	3,03	2,73	2,23	2,01	52,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,43	5,70	5,51	5,31	5,33	5,64	6,57	8,05	9,25	10,08	10,48	10,57	10,60	10,34	9,86	9,27	9,01	9,67	11,02	11,16	10,67	9,61	8,64	7,57	206,36
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,63	1,61	1,63	1,49	1,46	1,58	1,93	2,37	2,75	2,96	3,01	3,02	3,03	3,03	2,89	2,76	2,70	2,74	3,00	3,02	3,03	2,86	2,38	2,25	59,11
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,81	4,09	3,88	3,82	3,86	4,06	4,64	5,67	6,50	7,12	7,47	7,56	7,58	7,32	6,97	6,51	6,31	6,93	8,03	8,14	7,65	6,75	6,26	5,32	147,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,48	1,65	1,61	1,51	1,48	1,62	1,94	2,40	2,77	2,97	3,02	3,03	3,04	3,03	2,88	2,78	2,70	2,74	3,02	3,03	3,03	2,87	2,39	2,27	59,28
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,63	1,62	1,63	1,51	1,49	1,59	1,93	2,37	2,75	2,97	3,03	3,03	3,04	3,04	2,90	2,77	2,70	2,74	3,00	3,03	3,04	2,87	2,38	2,01	59,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,58	5,86	5,67	5,38	5,31	5,68	6,55	7,95	8,98	9,00	8,57	8,49	8,37	8,05	7,65	7,29	7,75	8,96	10,81	10,95	10,41	9,48	8,43	7,66	189,83
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,97	1,75	1,70	1,61	1,60	1,70	1,96	2,30	2,20	1,68	1,46	1,11	0,57	0,31	0,16	0,08	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,61	4,11	3,96	3,77	3,72	3,98	4,60	5,65	6,77	7,33	7,11	7,38	7,80	7,75	7,48	7,21	7,67	8,93	10,81	10,95	10,41	9,48	8,43	7,66	167,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,97	1,75	1,70	1,61	1,59	1,70	1,96	2,38	2,69	2,70	2,57	2,22	2,51	2,42	2,22	1,88	2,26	1,52	3,02	3,04	2,83	2,80	1,93	1,15	52,40
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,98	1,75	1,70	1,61	1,59	1,70	1,95	2,37	2,68	2,70	2,57	2,27	2,51	2,42	2,22	1,88	2,24	1,73	2,79	3,04	2,83	2,80	1,95	1,18	52,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 5 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,73	6,03	5,78	5,54	5,44	5,55	6,20	6,73	7,94	8,70	8,75	8,56	8,79	9,05	8,09	7,98	8,65	9,32	10,51	10,55	10,02	9,11	8,09	7,43	189,52
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,04	0,05	0,12	0,18	0,23	0,53	0,51	0,61	0,86	0,48	0,39	0,49	0,34	0,18	0,08	0,05	0,04	5,24
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,73	6,03	5,78	5,54	5,44	5,51	6,18	6,69	7,89	8,58	8,56	8,33	8,26	8,54	7,48	7,12	8,17	8,92	10,02	10,20	9,84	9,03	8,04	7,39	184,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	1,60	1,43	1,21	1,11	1,20	1,76	1,77	1,16	2,18	2,24	2,04	2,28	2,53	1,57	1,45	2,12	2,61	3,04	2,92	2,44	2,34	1,59	0,91	44,23
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,52	1,56	1,44	1,21	1,11	1,18	1,75	1,83	1,14	2,17	2,25	2,03	2,28	2,55	1,61	1,43	2,10	2,59	3,03	2,93	2,45	2,25	1,61	0,94	43,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,58	5,84	5,46	5,26	5,12	5,29	5,74	6,18	6,76	7,14	7,24	7,19	7,04	6,58	5,99	5,93	6,51	7,76	9,61	10,01	9,71	8,83	7,90	7,13	166,80
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,01	0,03	0,15	0,09	0,05	0,14	0,12	0,27	0,23	0,10	0,36	0,48	0,14	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	0,19	2,65
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,56	5,81	5,30	5,17	5,07	5,15	5,62	5,91	6,53	7,04	6,88	6,71	6,90	6,53	5,96	5,93	6,51	7,76	9,61	10,01	9,71	8,80	7,74	6,94	164,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,00	1,51	1,12	0,93	0,78	0,95	1,40	1,81	2,02	0,73	0,72	1,23	2,10	1,98	1,64	1,59	1,35	1,22	2,76	2,86	2,86	2,29	1,40	0,87	37,12
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,66	1,52	1,12	0,95	0,78	0,94	1,39	1,80	2,02	0,94	0,73	0,92	2,10	1,98	1,66	1,59	1,62	1,18	2,71	2,85	2,89	2,32	1,42	0,68	36,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 09:00-11:30, η μονάδα G4 εντάχθηκε λόγω ανάγκης ατμοπαραγωγής.

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,20	5,52	5,29	5,12	5,08	5,33	6,20	7,46	8,44	8,68	9,22	8,57	8,59	8,92	8,02	7,59	7,44	8,36	9,88	9,93	9,62	8,25	7,55	6,88	182,14
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,27	0,50	0,96	1,41	1,52	1,60	1,85	2,23	2,46	2,47	2,56	2,54	2,44	2,48	2,19	2,11	2,02	2,40	2,91	2,97	2,71	1,42	2,04	1,87	47,93
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,92	5,02	4,32	3,72	3,57	3,73	4,35	5,23	5,98	6,21	6,66	6,03	6,15	6,43	5,82	5,48	5,42	5,96	6,96	6,96	6,91	6,84	5,50	5,02	134,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,78	1,19	1,33	1,53	1,52	1,60	1,85	2,23	2,45	2,49	2,57	2,53	2,45	2,49	2,21	2,14	2,05	2,43	2,95	2,98	2,73	1,67	2,09	1,86	51,13
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,60	1,20	1,31	1,53	1,52	1,60	1,84	2,23	2,46	2,47	2,57	2,55	2,44	2,49	2,21	2,13	2,05	2,41	2,94	2,98	2,73	2,10	2,04	1,87	51,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,94	5,29	5,02	4,88	4,77	5,13	6,04	7,62	9,09	10,25	10,93	11,16	11,37	11,14	10,23	9,63	9,37	9,95	10,95	11,16	10,78	9,64	8,48	7,55	206,38
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,61	1,41	0,81	0,63	0,61	1,18	1,61	2,20	2,11	1,32	1,49	1,01	0,99	1,49	1,41	1,51	1,51	1,52	1,52	2,35	3,02	2,86	2,17	2,27	38,61
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,33	3,88	4,21	4,25	4,16	3,95	4,44	5,42	6,98	8,93	9,44	10,15	10,38	9,65	8,82	8,12	7,86	8,44	9,43	8,81	7,76	6,78	6,31	5,28	167,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,61	1,43	1,46	1,46	1,43	1,53	1,64	2,21	2,44	2,18	2,91	2,89	2,91	2,91	2,68	2,86	2,79	2,92	3,04	3,02	3,04	2,85	2,22	2,26	56,68
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,61	1,43	1,45	1,47	1,43	1,53	1,61	2,21	2,50	1,58	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	2,33	3,03	2,87	2,18	2,27	43,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 09:00-19:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,51	5,84	5,60	5,46	5,34	5,58	6,51	7,97	8,80	8,65	8,33	8,02	7,93	7,57	7,18	7,45	7,49	8,55	10,35	10,60	10,66	9,50	8,36	7,46	185,69
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,93	1,74	1,68	1,64	1,60	1,63	1,69	1,28	0,88	0,52	0,25	0,17	0,15	0,16	0,13	0,21	0,21	0,47	0,88	1,25	2,55	2,62	1,76	1,19	26,60
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,58	4,09	3,92	3,82	3,74	3,95	4,82	6,69	7,92	8,13	8,07	7,85	7,77	7,40	7,05	7,24	7,28	8,08	9,47	9,36	8,10	6,88	6,60	6,27	159,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,93	1,75	1,68	1,64	1,60	1,66	1,95	2,39	1,44	2,00	1,83	1,50	1,84	2,13	1,78	2,09	2,06	2,35	2,68	3,03	3,04	2,79	1,86	1,95	48,98
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,94	1,75	1,68	1,64	1,60	1,66	1,94	2,38	1,56	1,91	1,82	1,51	1,65	2,14	1,75	2,09	2,05	2,43	2,61	3,03	3,04	2,81	1,89	2,08	48,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Η μονάδα G4 λειτούργησε στο διάστημα 08:00-12:00 λόγω ανάγκης ατμοπαραγωγής.

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,39	5,60	5,41	5,23	5,17	5,46	6,44	7,66	8,01	8,09	7,98	7,61	7,26	7,08	6,75	6,52	7,01	8,17	10,11	10,56	10,21	9,07	8,11	7,22	177,12
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,66	0,49	0,51	0,59	0,70	0,76	0,66	0,63	0,66	0,55	0,49	0,49	0,23	0,13	0,13	0,21	0,16	0,25	0,41	0,21	0,40	0,32	0,18	0,07	9,89
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,73	5,11	4,89	4,64	4,47	4,71	5,78	7,03	7,35	7,54	7,49	7,12	7,03	6,95	6,62	6,32	6,85	7,93	9,70	10,35	9,81	8,74	7,93	7,15	167,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,90	1,30	1,62	1,57	1,55	1,64	1,90	1,30	1,49	1,57	1,47	1,11	0,73	0,58	0,25	1,36	1,74	2,40	2,50	3,01	2,65	2,51	1,62	0,80	38,58
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,91	1,29	1,60	1,57	1,55	1,63	1,89	1,48	1,46	1,56	1,49	1,13	0,75	0,59	0,26	1,01	1,76	2,38	2,53	3,02	2,65	2,53	1,64	0,73	38,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,23	5,61	5,37	5,20	5,18	5,52	6,41	7,48	8,04	7,91	7,66	7,11	7,09	6,68	6,41	6,40	6,79	8,02	9,94	10,27	9,98	9,05	8,01	7,14	173,50
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,03	0,07	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,08	0,07	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,20	5,54	5,33	5,20	5,17	5,52	6,41	7,48	8,04	7,91	7,66	7,11	7,07	6,62	6,33	6,33	6,74	8,01	9,93	10,27	9,98	9,05	8,01	7,14	173,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,82	1,28	1,43	1,56	1,55	1,40	1,64	1,93	2,29	2,37	2,19	1,68	1,67	1,43	1,84	1,78	1,92	1,73	2,73	2,79	2,99	2,38	1,51	0,63	44,56
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,59	1,29	1,40	1,56	1,55	1,40	1,78	1,82	2,29	2,37	2,20	1,69	1,67	1,42	1,83	1,79	1,91	1,77	2,71	2,78	2,99	2,40	1,54	0,64	44,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνταν εργασίες για τον έλεγχο και συντήρηση των Διακοπών Ισχύος Μέσης Τάσης.

Σάββατο, 12 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,25	5,65	5,46	5,21	5,14	5,31	5,86	6,46	7,44	7,86	8,31	8,55	8,48	8,22	7,56	7,22	7,53	8,53	9,76	9,93	9,49	8,64	7,83	7,22	177,93
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,02	0,01	0,04	0,47	0,54	0,63	0,84	0,47	0,07	0,27	0,37	0,46	0,26	0,38	0,49	0,16	0,29	0,39	0,55	0,54	1,77	2,41	2,35	2,16	15,95
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,22	5,64	5,42	4,74	4,60	4,68	5,02	5,99	7,37	7,58	7,94	8,10	8,22	7,84	7,06	7,07	7,24	8,15	9,20	9,39	7,73	6,23	5,48	5,07	161,98
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,69	1,32	1,13	0,87	1,14	1,59	1,75	1,84	2,04	2,25	2,24	2,37	2,40	2,32	2,13	1,82	2,11	1,42	2,92	2,98	2,83	2,42	2,33	2,15	48,05
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,37	1,28	1,12	0,88	1,07	1,59	1,75	1,83	2,03	2,24	2,24	2,36	2,41	2,33	2,15	1,82	2,10	1,57	2,61	2,98	2,83	2,41	2,35	2,16	47,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιούνταν εργασίες για τον έλεγχο και συντήρηση των Διακοπτών Ισχύος Μέσης Τάσης.

Κυριακή, 13 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,37	5,68	5,45	5,13	5,07	5,19	5,61	6,09	7,09	8,31	9,41	10,01	10,26	9,88	8,79	7,98	8,33	8,99	10,24	10,21	9,80	9,03	8,15	7,28	188,34
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,91	1,70	1,62	1,53	1,52	1,54	1,68	1,82	2,12	2,47	2,80	2,98	3,03	2,96	2,65	2,39	2,49	2,60	2,84	2,74	2,78	2,57	2,33	2,06	55,10
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,46	3,98	3,83	3,59	3,55	3,65	3,93	4,27	4,98	5,84	6,61	7,03	7,23	6,92	6,14	5,58	5,84	6,39	7,40	7,47	7,03	6,46	5,82	5,22	133,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,91	1,68	1,61	1,54	1,52	1,55	1,68	1,82	2,12	2,46	2,82	2,99	3,04	2,96	2,64	2,39	2,50	2,68	3,02	3,03	2,94	2,58	2,45	2,19	56,11
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,91	1,70	1,62	1,54	1,52	1,54	1,68	1,81	2,11	2,46	2,80	2,99	3,04	2,97	2,66	2,39	2,49	2,68	3,02	3,03	2,95	2,66	2,46	2,20	56,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 14 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,26	5,59	5,31	5,21	5,17	5,47	6,37	7,57	8,10	8,85	8,99	8,17	7,71	7,67	7,24	6,99	7,29	8,40	10,08	10,48	10,06	9,24	8,09	7,22	181,56
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,71	1,56	1,52	1,37	1,39	1,23	0,86	0,88	0,74	0,57	0,35	0,19	0,17	0,07	0,12	0,28	0,16	0,06	0,03	0,02	0,04	0,18	0,13	0,14	13,78
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,55	4,03	3,79	3,84	3,78	4,24	5,51	6,69	7,36	8,28	8,64	7,98	7,55	7,60	7,12	6,71	7,13	8,34	10,06	10,46	10,02	9,06	7,97	7,08	167,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,68	1,59	1,56	1,55	1,64	1,91	2,27	2,39	2,00	2,45	1,67	1,20	1,15	0,72	0,49	0,76	1,86	2,99	3,04	3,01	2,65	1,60	0,73	42,79
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,88	1,69	1,59	1,56	1,55	1,63	1,90	2,26	2,48	2,00	2,48	1,69	1,19	1,16	0,74	0,48	0,73	1,82	2,99	3,04	3,01	2,67	1,63	0,74	42,92
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,26	5,53	5,32	5,22	5,13	5,49	6,45	7,52	8,05	8,22	7,92	7,80	7,56	7,22	6,90	6,61	6,75	7,87	8,65	10,20	10,00	9,17	8,17	7,23	175,25
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,04	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,08	0,05	0,06	0,05	0,06	0,12	0,09	0,07	0,05	0,08	0,82
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,22	5,53	5,32	5,22	5,12	5,49	6,45	7,51	8,05	8,22	7,92	7,80	7,55	7,18	6,81	6,56	6,69	7,82	8,59	10,08	9,91	9,11	8,12	7,15	174,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,16	1,21	0,99	0,89	0,79	1,14	1,89	2,16	2,41	2,46	2,36	2,23	1,95	1,80	1,69	1,77	1,89	1,28	2,72	2,80	2,73	2,53	1,66	0,78	43,27
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,89	1,21	0,99	0,89	0,79	1,13	1,88	2,17	2,41	2,47	2,37	2,22	1,94	1,82	1,69	1,77	1,88	1,30	2,68	2,80	2,73	2,54	1,67	0,74	42,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,18	5,53	5,30	5,11	5,10	5,41	6,25	7,35	8,19	8,63	8,66	8,50	8,25	8,10	7,46	7,64	7,81	8,65	9,89	10,12	9,82	8,74	7,74	6,91	181,33
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,12	0,07	0,05	0,03	0,12	0,25	0,52	0,60	0,69	0,84	0,96	1,07	1,23	1,23	1,00	0,83	0,84	0,91	1,09	1,02	0,69	0,55	0,71	0,59	16,03
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,05	5,45	5,24	5,08	4,98	5,16	5,73	6,75	7,50	7,79	7,69	7,44	7,02	6,86	6,46	6,81	6,97	7,74	8,79	9,09	9,13	8,19	7,04	6,33	165,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,78	1,20	0,96	0,77	0,77	1,06	1,80	2,06	2,21	2,33	2,34	2,33	2,33	2,23	2,00	2,06	1,39	2,09	2,66	2,73	2,65	2,17	1,25	1,25	44,41
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,55	1,21	0,97	0,77	0,76	1,04	1,78	2,06	2,20	2,33	2,34	2,32	2,34	2,23	2,01	2,06	1,45	2,07	2,66	2,74	2,66	2,19	1,27	0,97	43,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,91	5,30	5,09	4,92	4,93	5,25	6,06	6,91	7,25	7,41	7,33	7,03	7,09	7,19	6,35	5,98	6,13	7,18	9,26	9,69	9,43	8,37	7,45	6,68	164,19
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,72	1,07	0,93	0,73	1,10	0,92	0,95	1,28	1,37	1,00	0,88	1,18	0,97	0,85	0,78	0,66	0,53	0,44	0,59	0,72	1,46	1,66	0,99	1,21	22,98
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,19	4,23	4,15	4,19	3,83	4,33	5,11	5,63	5,88	6,41	6,44	5,86	6,13	6,34	5,57	5,33	5,59	6,74	8,67	8,97	7,97	6,72	6,46	5,47	141,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,51	1,30	1,37	1,33	1,45	1,57	1,69	1,87	1,96	2,00	1,91	1,65	1,72	2,03	1,72	1,60	1,65	1,71	2,12	2,62	2,67	1,87	1,31	1,80	42,41
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,52	1,28	1,38	1,33	1,44	1,57	1,69	1,86	1,96	2,00	1,91	1,62	1,80	1,95	1,72	1,60	1,64	1,78	2,04	2,62	2,66	1,90	1,09	1,80	42,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 18 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,75	5,13	4,91	4,82	4,78	5,07	5,90	6,75	6,98	6,96	6,94	6,71	6,46	6,14	5,86	5,55	5,76	6,71	8,64	9,29	8,95	8,13	7,27	6,56	156,00
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,15	1,20	1,35	1,35	1,19	0,54	0,15	0,03	-0,01	0,02	0,83	0,88	0,57	0,01	0,02	0,09	0,15	0,19	0,07	0,04	0,46	1,48	1,57	1,63	14,96
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,60	3,93	3,56	3,47	3,59	4,54	5,74	6,72	6,99	6,94	6,11	5,83	5,88	6,13	5,84	5,46	5,61	6,52	8,57	9,25	8,48	6,65	5,70	4,93	141,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,45	1,38	1,35	1,35	1,34	1,37	1,56	1,64	1,57	1,55	1,52	1,84	1,94	1,77	1,53	1,22	1,41	1,70	2,10	2,74	2,44	1,63	1,60	1,97	39,98
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,45	1,39	1,36	1,34	1,34	1,36	1,56	1,66	1,55	1,56	1,51	1,79	1,94	1,79	1,52	1,23	1,38	1,82	2,06	2,74	2,45	1,64	1,59	1,98	40,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,73	5,17	5,03	4,80	4,78	4,94	5,53	5,88	6,34	6,46	6,51	6,28	6,26	6,27	5,97	5,75	5,78	6,79	8,78	9,46	8,88	8,04	7,29	6,62	153,37
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,11	0,55	0,56	0,38	0,06	0,05	0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,07	0,17	0,22	0,14	0,18	0,19	0,15	0,16	0,27	0,32	0,49	0,45	0,34	0,40	6,28
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,63	4,62	4,47	4,43	4,72	4,89	5,51	5,89	6,35	6,44	6,44	6,11	6,03	6,13	5,79	5,56	5,63	6,63	8,51	9,14	8,39	7,59	6,95	6,22	147,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,55	1,51	1,44	1,43	1,48	1,26	1,54	1,90	1,94	1,85	1,70	1,69	1,82	1,62	1,42	1,45	1,98	2,17	2,56	2,36	1,54	0,80	1,99	40,66
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,67	1,56	1,51	1,44	1,43	1,48	1,28	1,52	1,89	1,93	1,87	1,70	1,69	1,82	1,64	1,41	1,43	1,97	2,14	2,56	2,37	1,57	0,73	1,75	40,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 20 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,88	5,25	4,98	4,76	4,67	4,82	5,36	5,61	6,14	6,95	7,05	7,67	8,04	7,84	7,08	6,66	6,91	7,44	8,83	9,21	8,81	7,96	7,19	6,43	161,55
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,64	0,83	0,95	1,04	1,24	1,30	1,29	1,25	1,64	1,96	2,06	2,03	1,96	2,03	2,02	1,93	1,78	0,92	0,52	0,40	0,25	0,20	0,03	0,01	28,29
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,24	4,42	4,03	3,72	3,44	3,52	4,06	4,35	4,50	4,99	4,99	5,64	6,09	5,81	5,06	4,73	5,12	6,52	8,31	8,81	8,56	7,75	7,16	6,41	133,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,54	1,38	1,49	1,31	1,26	1,31	1,46	1,52	1,66	2,02	2,11	2,30	2,41	2,35	2,13	2,00	2,07	2,14	1,92	2,66	2,27	1,47	0,73	1,87	43,39
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,58	1,36	1,50	1,31	1,26	1,30	1,46	1,53	1,66	2,00	2,11	2,29	2,41	2,36	2,13	2,00	2,07	2,19	1,80	2,64	2,30	1,49	0,71	1,43	42,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,55	4,89	4,76	4,67	4,65	4,90	5,82	6,73	7,22	7,25	6,84	6,46	6,30	6,23	5,81	5,59	5,69	6,67	8,45	9,11	8,95	8,06	7,17	6,51	154,27
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,12	0,16	0,19	0,15	0,42	0,61	1,05	1,46	1,11	0,58	1,31	7,32
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,55	4,89	4,76	4,67	4,65	4,90	5,82	6,73	7,22	7,25	6,84	6,40	6,19	6,11	5,65	5,40	5,55	6,24	7,85	8,06	7,49	6,95	6,58	5,20	146,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,23	1,03	1,41	1,39	1,37	1,44	1,57	1,75	1,81	1,83	1,43	1,24	1,73	1,68	1,48	1,24	1,35	1,71	1,79	2,56	2,44	1,56	0,98	1,88	37,91
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,27	0,99	1,41	1,39	1,37	1,44	1,56	1,75	1,80	1,84	1,44	1,18	1,72	1,69	1,50	1,24	1,34	1,87	1,76	2,56	2,46	1,57	0,79	1,82	37,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,62	5,02	4,87	4,66	4,65	4,95	5,72	6,57	6,93	6,65	6,20	6,18	6,22	6,56	6,41	5,77	5,61	6,58	8,45	9,00	8,90	7,99	7,14	6,43	153,08	
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,06	1,07	1,04	0,98	0,97	1,05	1,22	1,35	1,42	1,36	1,11	1,06	1,09	1,25	0,95	0,90	1,00	1,57	1,36	0,79	0,67	0,83	0,58	0,57	25,26	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,56	3,95	3,83	3,68	3,68	3,89	4,50	5,22	5,51	5,29	5,09	5,12	5,13	5,31	5,46	4,87	4,60	5,01	7,09	8,21	8,23	7,16	6,57	5,86	127,83	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,49	1,51	1,46	1,38	1,38	1,48	1,72	1,97	2,08	1,99	1,83	1,52	1,83	1,94	1,82	1,43	1,27	1,92	2,34	2,66	2,49	2,16	1,73	1,73	43,12	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,46	1,51	1,46	1,38	1,36	1,48	1,71	1,96	2,08	2,00	1,84	1,62	1,83	1,95	1,85	1,44	1,27	1,89	2,34	2,65	2,49	2,17	1,75	1,72	43,21	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,46	4,85	4,72	4,48	4,52	4,80	5,67	6,74	7,75	8,49	8,89	8,83	8,67	8,57	8,05	7,88	7,35	8,10	9,30	9,79	9,60	8,66	7,74	6,83	175,74
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,54	0,55	0,50	0,42	1,13	1,44	1,70	2,02	2,32	2,54	2,67	2,65	2,60	2,57	2,42	2,37	2,21	2,42	2,76	2,92	2,88	2,60	2,33	2,04	48,60
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,92	4,31	4,22	4,07	3,39	3,36	3,97	4,72	5,43	5,95	6,22	6,18	6,07	6,00	5,63	5,51	5,14	5,68	6,54	6,87	6,72	6,05	5,41	4,79	127,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,24	1,31	1,28	1,18	1,25	1,44	1,69	2,02	2,32	2,55	2,67	2,65	2,60	2,57	2,41	2,36	2,21	2,42	2,78	2,94	2,89	2,60	2,33	2,06	51,74
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,22	1,31	1,28	1,20	1,24	1,43	1,69	2,01	2,31	2,54	2,67	2,65	2,60	2,57	2,42	2,36	2,21	2,42	2,78	2,94	2,89	2,61	2,33	2,06	51,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,66	4,98	4,79	4,63	4,62	4,94	5,78	6,90	8,05	8,40	8,79	9,37	9,78	9,71	9,05	8,57	8,59	8,99	10,10	10,39	9,90	8,72	7,83	7,15	185,69
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,81	1,56	1,53	1,48	1,47	1,57	1,48	1,83	2,40	2,43	2,42	2,43	2,43	2,43	2,42	2,42	2,42	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	2,35	2,13	51,16
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,84	3,42	3,26	3,15	3,14	3,37	4,30	5,07	5,66	5,97	6,37	6,94	7,35	7,28	6,63	6,16	6,17	6,56	7,67	7,95	7,47	6,30	5,48	5,02	134,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,80	1,58	1,53	1,48	1,47	1,57	1,83	2,15	2,41	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,35	2,14	52,03	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,81	1,58	1,53	1,48	1,47	1,56	1,47	1,82	2,40	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44	2,43	2,43	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44	2,43	2,35	2,15	51,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,04	5,38	5,18	5,02	5,06	5,31	6,19	7,22	7,43	7,65	7,14	6,71	6,38	6,42	6,04	5,83	6,27	7,18	8,94	9,78	9,49	8,67	7,76	7,02	164,11
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,69	1,63	1,57	1,52	1,52	1,60	1,85	2,04	1,62	1,52	1,09	1,09	0,81	0,83	0,35	0,11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,36	3,74	3,62	3,50	3,53	3,72	4,34	5,19	5,80	6,13	6,05	5,62	5,57	5,59	5,69	5,72	6,22	7,18	8,94	9,78	9,49	8,67	7,76	7,02	143,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,61	1,56	1,50	1,52	1,59	1,85	2,17	2,23	2,30	2,15	2,02	1,91	1,92	1,71	1,50	1,85	1,57	2,17	2,23	2,44	2,19	1,94	1,62	45,21
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,69	1,63	1,56	1,52	1,52	1,59	1,84	2,16	2,23	2,30	2,16	2,02	1,90	1,93	1,71	1,49	1,85	1,82	1,64	2,00	2,41	2,18	1,89	1,63	44,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 26 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,13	5,53	5,31	5,03	5,00	5,26	5,87	6,35	6,90	7,19	6,81	6,27	6,23	6,37	6,39	6,14	6,77	7,66	9,02	9,77	9,40	8,61	7,80	7,15	162,94
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,06	0,04	0,09	0,09	0,13	0,17	0,23	0,34	0,23	0,19	0,25	0,27	1,63	2,25	2,26	2,29	2,15	12,67
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,13	5,53	5,31	5,03	5,00	5,25	5,87	6,29	6,86	7,09	6,72	6,14	6,06	6,14	6,04	5,91	6,58	7,41	8,75	8,14	7,15	6,35	5,51	5,00	150,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,31	1,20	0,98	0,97	1,49	0,98	1,53	1,79	0,36	0,67	0,40	1,87	1,85	1,91	1,88	1,63	2,03	1,17	2,43	2,44	2,44	2,32	2,34	2,15	38,15
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,24	1,20	1,02	0,91	1,50	1,02	1,47	1,72	0,93	0,66	0,34	1,46	1,85	1,91	1,94	1,70	2,02	1,36	2,25	2,44	2,44	2,32	2,34	2,15	38,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 08:00-11:00 παρουσιάστηκε ανάγκη ατμοπαραγωγής στον ΑΣΠ.

Κυριακή, 27 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,32	5,64	5,34	5,12	4,98	5,17	5,59	5,99	6,78	7,99	8,73	9,68	10,24	9,94	8,83	8,36	8,46	8,45	9,36	9,92	9,56	8,64	7,77	7,09	183,97
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,88	1,70	1,61	1,55	1,50	1,56	1,67	1,80	2,03	2,08	2,36	2,39	2,42	1,93	2,17	1,90	0,81	0,35	0,01	0,00	0,01	0,79	0,92	1,16	34,58
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,45	3,94	3,73	3,57	3,48	3,61	3,92	4,19	4,76	5,92	6,37	7,29	7,83	8,02	6,67	6,46	7,65	8,10	9,35	9,92	9,55	7,85	6,85	5,93	149,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,88	1,70	1,60	1,54	1,49	1,55	1,67	1,79	2,03	2,19	2,44	2,44	2,44	2,44	2,24	1,85	1,94	1,93	2,44	2,44	2,44	2,14	1,44	2,13	48,20
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,88	1,69	1,60	1,54	1,49	1,55	1,67	1,79	2,02	2,22	2,44	2,44	2,44	2,43	2,24	1,90	0,93	1,58	2,26	2,44	2,44	2,14	1,27	2,00	46,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Από τις 13:00 στο ΗΣ επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,08	5,43	5,18	5,00	5,03	5,29	6,25	7,43	8,26	8,80	8,90	9,17	9,24	8,91	8,87	8,53	8,55	8,80	9,50	10,75	10,46	9,60	8,53	7,65	190,20
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,15	0,78	0,95	1,23	1,14	0,66	0,25	0,36	0,69	0,78	0,84	1,13	1,56	1,56	1,50	1,50	1,41	1,64	1,67	2,35	2,43	2,43	2,43	2,27	32,70
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,93	4,65	4,23	3,77	3,89	4,63	6,00	7,07	7,57	8,02	8,06	8,04	7,68	7,34	7,37	7,03	7,14	7,16	7,83	8,40	8,03	7,17	6,10	5,38	157,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,74	1,62	1,56	1,50	1,51	1,58	1,84	2,20	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,43	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,30	52,45
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,75	1,62	1,56	1,51	1,51	1,58	1,84	2,19	2,42	2,44	2,44	2,44	2,44	2,21	1,74	1,74	1,74	1,76	2,16	2,44	2,44	2,44	2,43	2,30	49,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδας	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Η μονάδα G5 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία έπειτα από την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.
Το ΑΠ Άγ. Σώζων 2 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης στο διάστημα 13.40-18:25.

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,54	5,83	5,64	5,48	5,50	5,82	6,89	8,11	8,94	9,67	9,47	9,65	9,49	8,92	8,14	8,08	8,14	8,95	10,52	11,31	11,04	10,01	8,96	7,96	199,10
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,97	1,70	1,70	1,65	1,66	1,74	2,06	2,36	2,42	2,43	2,43	2,30	2,42	2,39	2,32	2,35	2,21	2,43	2,43	2,43	2,43	2,32	2,18		52,76
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,58	4,13	3,94	3,82	3,85	4,08	4,83	5,75	6,51	7,23	7,04	7,22	7,19	6,50	5,75	5,76	5,79	6,74	8,09	8,88	8,61	7,58	6,64	5,79	146,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,96	1,69	1,69	1,64	1,65	1,73	2,06	2,42	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,42	2,33	2,37	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,24	53,50
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,97	1,69	1,69	1,65	1,65	1,74	2,05	2,38	2,43	2,44	2,44	2,44	2,31	2,44	2,42	2,41	2,38	2,21	2,44	2,44	2,44	2,44	2,33	2,20	53,03
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,77	6,04	5,79	5,59	5,59	5,94	6,95	8,07	9,02	9,18	8,96	8,85	9,09	9,17	9,17	8,72	8,75	9,47	10,72	11,05	10,75	9,89	8,66	7,76	199,93
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,04	1,83	1,75	1,70	1,68	1,78	2,08	2,38	2,42	2,43	2,41	2,42	2,40	2,39	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,22	2,17	53,50
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,73	4,22	4,04	3,89	3,91	4,15	4,86	5,69	6,60	6,75	6,55	6,43	6,69	6,78	6,75	6,29	6,32	7,04	8,30	8,62	8,32	7,46	6,44	5,59	146,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,03	1,82	1,74	1,67	1,66	1,78	2,07	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,23	2,30	53,86
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,04	1,82	1,74	1,69	1,67	1,77	2,07	2,38	2,42	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,24	2,21	53,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,61	5,79	5,58	5,34	5,35	5,66	6,62	7,88	8,79	9,24	9,05	9,43	9,51	8,77	8,26	8,27	7,93	8,53	10,06	10,67	10,30	9,56	8,53	7,56	193,29
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,98	1,67	1,67	1,56	1,54	1,08	0,53	0,25	0,09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,15	0,10	0,13	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	10,82
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,63	4,12	3,91	3,78	3,81	4,58	6,08	7,62	8,70	9,24	9,05	9,42	9,51	8,77	8,23	8,12	7,83	8,41	10,04	10,67	10,29	9,56	8,52	7,56	182,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,74	1,67	1,60	1,61	1,68	1,97	2,36	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	1,36	1,75	1,77	1,41	2,00	2,44	2,44	2,44	2,44	2,03	1,05	47,94
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,00	1,74	1,68	1,61	1,60	1,68	1,96	2,32	2,40	2,44	2,37	2,44	2,40	1,39	1,76	1,77	1,42	1,98	2,44	2,44	2,44	2,44	2,05	1,09	47,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,43	5,80	5,61	5,34	5,33	5,71	6,55	7,71	8,43	8,98	8,93	8,57	8,39	7,83	7,79	7,62	7,76	8,29	9,88	10,40	10,03	9,17	8,05	7,30	185,90
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,18	0,08	0,02	0,00	0,01	0,07	0,25	0,26	0,19	0,23	0,27	0,32	0,30	0,40	0,28	0,24	0,19	3,37
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,43	5,76	5,58	5,33	5,32	5,71	6,54	7,52	8,35	8,96	8,93	8,57	8,31	7,58	7,53	7,43	7,53	8,03	9,57	10,10	9,63	8,89	7,81	7,11	182,53
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,26	1,46	1,28	1,00	0,99	1,36	1,01	1,18	1,90	2,44	2,42	2,05	1,90	1,31	1,28	1,09	1,24	1,75	2,44	2,44	2,44	2,44	1,55	0,83	39,07
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,92	1,46	1,28	1,01	0,98	1,35	1,34	1,14	1,90	2,38	2,38	2,06	1,93	1,31	1,29	1,09	1,24	1,74	2,43	2,44	2,44	2,40	1,58	0,79	38,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,32	5,71	5,37	5,19	5,24	5,53	6,07	6,71	8,25	9,08	9,74	9,82	9,71	9,66	9,22	8,36	8,38	9,05	9,99	10,40	10,04	9,15	8,22	7,52	192,73
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,26	0,39	0,23	0,38	0,86	1,11	1,43	1,91	2,24	2,23	2,11	1,75	1,38	0,96	0,62	1,14	1,18	1,43	1,93	2,18	2,31	2,38	1,94	2,24	34,58
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,05	5,32	5,14	4,81	4,38	4,42	4,65	4,80	6,01	6,85	7,62	8,07	8,33	8,70	8,60	7,22	7,19	7,62	8,06	8,22	7,73	6,77	6,28	5,29	158,16
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,71	1,38	1,04	0,85	0,90	1,18	1,73	1,99	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,04	1,87	1,85	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	1,93	2,26	47,54
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,47	1,39	1,07	0,86	0,89	1,18	1,72	1,98	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	1,98	1,86	1,85	2,38	2,44	2,44	2,44	2,41	1,94	2,27	47,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,61	5,91	5,66	5,44	5,25	5,39	5,81	6,40	7,35	8,57	9,54	9,98	10,40	10,19	9,25	8,48	8,60	8,61	9,53	10,13	9,59	8,87	8,15	7,49	191,21
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,99	1,71	1,70	1,64	1,58	1,62	1,74	1,92	2,20	2,41	2,40	2,40	2,42	2,41	2,34	1,92	2,30	2,39	1,84	1,17	1,16	0,93	0,50	1,69	44,40
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,62	4,20	3,96	3,80	3,67	3,77	4,07	4,48	5,16	6,16	7,13	7,58	7,99	7,78	6,91	6,56	6,30	6,21	7,68	8,95	8,43	7,94	7,65	5,80	146,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,99	1,70	1,70	1,63	1,58	1,62	1,74	1,92	2,20	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,02	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,36	1,57	2,25	51,12
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,99	1,71	1,70	1,64	1,58	1,61	1,74	1,91	2,19	2,43	2,44	2,44	2,43	2,44	2,42	1,95	2,44	2,44	2,43	2,22	2,44	2,30	1,64	2,02	50,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,50	5,88	5,57	5,32	5,18	5,37	5,80	6,30	7,56	8,38	9,01	9,05	8,71	7,35	6,06	6,11	6,67	7,42	8,91	9,95	9,74	8,84	8,10	7,28	175,03
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,49	1,28	1,00	0,91	0,69	0,88	1,25	1,53	1,75	1,03	0,62	0,74	0,69	0,91	0,48	0,35	0,59	0,59	0,94	0,97	1,24	1,03	1,11	0,94	22,99
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,02	4,60	4,57	4,40	4,49	4,49	4,55	4,77	5,82	7,35	8,39	8,31	8,02	6,44	5,57	5,76	6,09	6,83	7,97	8,98	8,51	7,80	6,99	6,34	152,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,95	1,69	1,67	1,59	1,55	1,61	1,72	1,81	2,26	2,51	2,70	2,71	2,62	1,90	0,98	1,76	2,00	1,05	2,32	2,98	2,92	2,33	1,52	2,12	48,30
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,96	1,69	1,67	1,60	1,55	1,61	1,73	1,80	2,25	2,44	2,44	2,44	2,44	1,95	0,90	1,74	1,99	1,43	2,07	2,44	2,44	2,26	1,61	2,02	46,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,32	5,57	5,35	5,13	5,14	5,47	6,40	7,77	8,79	9,76	9,92	9,89	10,07	9,85	9,37	8,81	8,71	9,35	10,44	11,05	10,64	9,68	8,64	7,74	199,85
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,85	0,92	1,20	1,50	1,50	1,64	1,92	2,28	2,39	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,29	2,18	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,17	1,92	49,49	
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,46	4,65	4,15	3,63	3,64	3,83	4,49	5,48	6,40	7,33	7,49	7,46	7,64	7,42	6,94	6,52	6,53	6,92	8,01	8,62	8,21	7,25	6,47	5,82	150,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,86	1,23	1,33	1,54	1,54	1,64	1,92	2,32	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,30	2,18	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,22	1,87	51,23	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,88	1,25	1,28	1,54	1,54	1,63	1,91	2,30	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,30	2,18	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,18	1,92	51,15	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		6,70	5,96	5,71	5,48	5,50	5,81	6,84	8,28	9,35	9,82	9,65	9,20	9,16	9,34	8,86	8,73	9,07	9,43	10,50	11,19	10,83	9,95	8,80	7,86	202,00	
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,00	1,80	1,71	1,65	1,65	1,74	2,04	2,38	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,34	2,38	2,43	2,43	2,43	2,43	2,31	2,31	53,48		
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,70	4,16	3,99	3,83	3,85	4,07	4,80	5,89	6,92	7,39	7,22	6,77	6,73	6,91	6,43	6,40	6,69	7,00	8,07	8,76	8,40	7,52	6,49	5,55	148,51	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,00	1,79	1,71	1,64	1,65	1,74	2,04	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,43	2,36	53,91		
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,00	1,80	1,71	1,65	1,65	1,74	2,03	2,39	2,44	2,44	2,44	2,43	2,44	2,44	2,44	2,35	2,38	2,44	2,44	2,44	2,44	2,32	2,35	53,64		
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1		1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		0	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,84	6,08	5,81	5,65	5,62	5,99	6,93	8,10	8,93	9,56	9,49	9,65	9,78	9,39	9,25	9,04	9,10	9,83	11,02	11,52	11,32	10,14	9,04	8,04	206,13
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,06	1,84	1,74	1,69	1,69	1,78	2,05	2,34	2,42	2,41	2,35	2,43	2,43	2,43	2,42	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,22	2,34	53,64
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,79	4,25	4,06	3,96	3,94	4,21	4,88	5,76	6,51	7,14	7,14	7,22	7,35	6,96	6,83	6,61	6,67	7,41	8,59	9,08	8,89	7,71	6,82	5,70	152,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,06	1,82	1,74	1,69	1,67	1,77	2,05	2,39	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,24	2,38	53,98
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,06	1,84	1,74	1,69	1,68	1,77	2,05	2,34	2,42	2,43	2,35	2,44	2,44	2,44	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,23	2,37	53,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,92	6,28	6,08	5,82	5,73	6,07	7,21	8,55	9,70	10,27	9,93	9,56	9,90	10,02	9,37	8,45	8,56	9,42	10,84	11,50	11,10	10,20	9,15	8,21	208,84
Αιολική παραγωγή (MWh)		2,07	1,88	1,81	1,74	1,72	1,80	2,15	2,41	2,43	2,43	2,38	2,41	1,97	1,12	1,15	0,77	0,71	1,00	1,10	1,27	1,72	1,91	1,92	1,49	41,37
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,85	4,40	4,27	4,08	4,01	4,27	5,06	6,14	7,27	7,84	7,55	7,15	7,93	8,90	8,22	7,67	7,85	8,41	9,74	10,24	9,37	8,29	7,22	6,72	167,47
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		2,05	1,87	1,81	1,74	1,72	1,81	2,14	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	1,95	2,03	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,32	1,71	52,87
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		2,08	1,88	1,81	1,74	1,72	1,79	2,14	2,41	2,44	2,44	2,43	2,44	2,44	2,44	2,41	1,96	2,03	2,38	2,44	2,44	2,44	2,44	2,31	1,72	52,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,14	6,46	6,16	5,89	5,82	6,09	6,68	7,39	8,99	9,72	10,20	10,21	10,16	10,08	8,99	8,22	8,29	9,16	10,57	11,36	10,86	9,82	8,98	8,25	205,49
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,92	1,25	1,44	1,38	1,35	1,51	1,64	1,76	1,89	1,96	2,14	2,12	2,34	2,27	2,15	1,66	1,66	2,04	1,85	2,07	2,02	1,81	1,73	1,37	42,33
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,22	5,21	4,72	4,52	4,47	4,58	5,04	5,63	7,09	7,76	8,06	8,09	7,82	7,81	6,85	6,55	6,63	7,12	8,72	9,29	8,84	8,01	7,26	6,88	163,15
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,35	1,67	1,59	1,49	1,45	1,56	1,72	1,88	2,12	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,26	1,70	1,78	2,34	2,44	2,44	2,44	2,44	2,27	1,75	48,89
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,14	1,66	1,60	1,50	1,46	1,54	1,70	1,85	2,11	2,41	2,44	2,44	2,44	2,44	2,26	1,72	1,78	2,27	2,44	2,44	2,44	2,42	2,26	1,77	48,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,26	6,49	5,99	5,82	5,75	5,91	6,36	6,57	6,85	7,35	7,70	7,92	7,82	7,74	7,15	6,90	7,38	8,19	9,90	10,80	10,50	9,60	8,58	7,66	182,19
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,00	1,50	0,83	0,58	0,27	0,25	0,55	0,33	0,33	0,27	0,17	0,09	0,06	0,05	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09	0,12	6,59
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,26	4,99	5,16	5,24	5,48	5,66	5,82	6,24	6,52	7,08	7,52	7,84	7,76	7,69	7,09	6,87	7,37	8,19	9,90	10,80	10,50	9,58	8,49	7,54	175,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,13	1,67	1,57	1,47	1,40	1,55	1,78	1,90	1,24	0,82	2,22	2,34	2,33	2,27	1,72	1,48	1,96	2,11	2,44	2,44	2,44	2,30	2,09	1,16	43,83
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,01	1,63	1,57	1,48	1,41	1,54	1,74	1,90	1,42	0,75	1,94	2,36	2,33	2,28	1,75	1,48	1,93	2,28	2,38	2,44	2,44	2,18	2,09	1,18	43,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,60	5,84	5,62	5,54	5,53	5,88	6,74	8,11	9,40	10,11	9,54	9,71	8,83	8,42	7,93	7,55	7,71	8,60	10,24	11,15	10,76	9,82	8,64	7,73	195,96
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,11	0,24	0,27	0,26	0,15	0,18	0,23	0,22	0,24	0,15	0,66	0,71	0,73	0,98	1,37	1,03	1,15	1,38	1,61	1,65	1,36	1,17	1,04	0,78	17,68
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,49	5,59	5,35	5,27	5,37	5,70	6,51	7,89	9,16	9,95	8,89	8,99	8,10	7,44	6,57	6,52	6,56	7,21	8,63	9,50	9,39	8,65	7,60	6,95	178,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,08	1,51	1,29	1,20	1,20	1,52	1,97	1,50	2,44	2,44	2,44	2,44	2,26	1,91	1,44	1,03	1,18	2,01	2,44	2,44	2,44	2,44	2,07	1,23	43,92
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,72	1,52	1,29	1,20	1,20	1,51	1,96	1,61	2,40	2,44	2,42	2,43	2,21	1,92	1,47	1,03	1,18	1,99	2,42	2,44	2,44	2,43	2,10	1,26	43,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,71	5,94	5,69	5,50	5,46	5,77	6,75	7,79	8,28	8,50	8,26	7,91	7,64	7,36	6,87	6,60	6,73	7,88	9,57	10,85	10,63	9,70	8,69	7,66	182,74
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,54	0,54	0,34	0,37	0,50	0,53	0,54	0,62	0,51	0,68	0,43	0,18	0,27	0,42	0,21	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,16	5,40	5,35	5,12	4,96	5,24	6,21	7,17	7,78	7,82	7,83	7,73	7,37	6,93	6,66	6,53	6,71	7,87	9,57	10,85	10,63	9,70	8,69	7,66	175,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,28	1,56	1,35	1,16	1,12	1,40	1,92	1,48	1,76	1,98	1,75	1,41	1,12	0,82	0,36	1,67	2,06	1,14	2,44	2,44	2,44	2,44	2,19	1,16	38,47
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,93	1,59	1,36	1,17	1,11	1,39	1,92	1,52	1,76	1,98	1,77	1,40	1,11	0,88	0,41	1,13	2,06	1,31	2,36	2,44	2,44	2,43	2,16	1,19	37,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,53	5,81	5,56	5,36	5,34	5,68	6,54	7,82	9,10	9,77	9,76	9,37	8,91	8,72	8,50	8,16	8,12	8,66	9,75	10,57	10,42	9,50	8,30	7,37	193,64
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,27	0,46	0,41	0,40	0,43	0,52	0,29	0,29	0,28	0,23	0,06	0,00	3,68
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,53	5,81	5,56	5,36	5,34	5,68	6,54	7,82	9,10	9,77	9,76	9,33	8,64	8,25	8,10	7,76	7,69	8,14	9,47	10,28	10,14	9,27	8,24	7,37	189,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,85	1,46	1,23	1,03	0,99	1,33	1,95	1,19	2,44	2,44	2,44	2,09	2,11	2,00	1,91	1,65	1,60	1,98	2,29	2,44	2,44	2,28	1,78	0,87	42,80
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,54	1,43	1,23	1,03	1,00	1,31	1,94	1,34	2,33	2,41	2,40	2,12	2,12	1,93	1,94	1,65	1,59	1,95	2,29	2,43	2,43	2,28	1,80	0,90	42,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,31	5,68	5,33	5,17	5,11	5,51	6,34	7,51	8,32	8,30	8,61	8,13	8,33	8,59	8,41	8,24	8,22	8,92	10,43	11,14	10,74	9,65	8,54	7,57	189,09
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,03	0,00	0,04	0,05	0,42	1,24	1,90	2,08	2,09	2,13	1,87	1,85	2,07	2,08	2,06	2,04	2,22	2,41	2,43	2,43	2,38	2,00	1,72	37,54
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,31	5,65	5,33	5,13	5,06	5,09	5,09	5,61	6,24	6,21	6,48	6,26	6,48	6,52	6,33	6,18	6,18	6,70	8,02	8,71	8,31	7,27	6,54	5,84	151,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,99	1,34	1,00	1,16	1,53	1,34	1,74	1,92	2,13	2,10	2,20	2,09	2,13	2,21	2,19	2,08	2,07	2,22	2,44	2,44	2,44	2,42	1,99	1,66	45,85
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,65	1,35	1,00	1,10	1,53	1,37	1,69	1,89	2,08	2,09	2,17	2,07	2,11	2,17	2,14	2,07	2,06	2,22	2,42	2,44	2,44	2,39	2,01	1,73	45,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		6,58	5,92	5,65	5,43	5,50	5,82	6,82	8,15	9,27	9,86	10,01	9,92	9,77	9,16	8,30	7,82	8,40	9,41	10,92	11,38	10,84	10,02	9,06	8,14	202,14	
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,65	1,49	1,42	1,36	1,37	1,34	1,70	2,03	2,31	2,43	2,43	2,38	2,27	2,07	1,96	2,09	2,34	2,43	2,43	2,43	2,42	2,28	2,03	49,09		
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,93	4,43	4,23	4,07	4,13	4,47	5,11	6,11	6,96	7,43	7,59	7,49	7,38	6,89	6,23	5,86	6,31	7,08	8,49	8,95	8,41	7,60	6,79	6,11	153,05	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,65	1,48	1,41	1,36	1,38	1,45	1,70	2,03	2,31	2,44	2,44	2,44	2,44	2,30	2,12	1,97	2,09	2,35	2,44	2,44	2,44	2,44	2,28	2,04	49,46	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,65	1,49	1,42	1,36	1,37	1,44	1,70	2,03	2,31	2,43	2,44	2,44	2,42	2,30	2,10	1,96	2,09	2,34	2,44	2,44	2,44	2,43	2,28	2,04	49,37	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,06	6,39	6,04	5,86	5,76	5,94	6,41	6,87	7,78	8,49	8,77	8,67	8,78	8,64	7,97	7,70	7,99	8,86	10,21	10,93	10,82	9,84	8,97	8,16	192,91
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,78	1,60	1,52	1,47	1,44	1,49	1,61	1,72	1,95	2,10	2,20	2,11	2,04	2,08	1,97	1,90	2,00	2,21	2,40	2,43	2,43	2,41	2,25	2,03	47,13
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,28	4,79	4,53	4,39	4,32	4,46	4,81	5,15	5,83	6,39	6,57	6,56	6,74	6,56	6,00	5,79	5,99	6,65	7,81	8,50	8,39	7,43	6,72	6,14	145,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,77	1,60	1,51	1,47	1,44	1,48	1,60	1,72	1,96	2,08	2,22	2,21	2,22	2,19	2,00	1,96	2,02	2,23	2,44	2,44	2,44	2,44	2,17	2,03	47,64
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,78	1,60	1,51	1,46	1,44	1,48	1,60	1,71	1,95	2,10	2,21	2,19	2,21	2,17	2,00	1,97	2,01	2,21	2,42	2,44	2,44	2,42	2,25	2,05	47,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		7,08	6,32	5,86	5,58	5,49	5,74	6,07	6,65	7,57	8,52	9,17	9,37	9,79	9,06	7,74	7,41	7,95	8,57	9,90	10,81	10,54	9,69	8,71	7,84	191,46
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,78	1,59	1,47	1,40	1,38	1,44	1,52	1,66	1,89	2,13	2,29	2,34	2,42	2,26	1,94	1,85	1,98	2,14	2,37	2,43	2,43	2,40	2,21	1,96	47,28
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,30	4,73	4,39	4,18	4,11	4,30	4,55	4,99	5,68	6,40	6,88	7,03	7,38	6,80	5,80	5,56	5,96	6,44	7,53	8,38	8,11	7,30	6,49	5,88	144,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,77	1,58	1,47	1,40	1,37	1,43	1,52	1,66	1,89	2,13	2,29	2,34	2,44	2,27	1,94	1,85	1,99	2,15	2,44	2,44	2,44	2,43	2,10	1,98	47,31
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,78	1,59	1,47	1,40	1,37	1,43	1,52	1,65	1,89	2,12	2,29	2,34	2,42	2,27	1,94	1,85	1,98	2,13	2,37	2,44	2,44	2,40	2,22	1,98	47,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,76	6,09	5,75	5,54	5,46	5,93	6,86	8,30	9,47	9,79	9,63	9,40	10,31	10,19	9,66	8,75	8,62	9,09	10,21	11,08	10,90	9,97	8,86	7,87	204,50
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,70	1,53	1,45	1,39	1,37	1,48	1,72	2,07	2,36	2,41	2,39	2,33	2,43	2,43	2,39	2,19	2,15	2,25	2,38	2,39	2,39	2,38	2,19	1,95	49,71
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,06	4,56	4,29	4,14	4,09	4,45	5,15	6,23	7,11	7,38	7,24	7,08	7,88	7,76	7,27	6,56	6,46	6,84	7,83	8,70	8,52	7,59	6,67	5,92	154,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,69	1,53	1,44	1,38	1,37	1,48	1,72	2,07	2,37	2,44	2,41	2,35	2,44	2,44	2,42	2,19	2,15	2,26	2,44	2,44	2,44	2,44	2,18	1,87	49,96
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,70	1,53	1,45	1,39	1,36	1,47	1,71	2,06	2,36	2,42	2,40	2,33	2,43	2,44	2,40	2,20	2,15	2,26	2,39	2,39	2,39	2,39	2,20	1,98	49,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,70	6,05	5,77	5,47	5,47	5,86	6,75	7,90	8,77	8,89	9,07	9,15	9,31	9,34	8,95	8,74	8,53	9,02	10,24	11,04	10,99	9,85	8,68	7,74	198,26
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,68	1,52	1,45	1,37	1,37	1,47	1,69	2,01	2,06	2,21	2,13	1,93	0,94	0,51	0,18	0,87	2,00	2,23	2,43	2,43	2,43	2,41	2,10	1,79	41,20
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,01	4,52	4,32	4,09	4,09	4,39	5,06	5,90	6,71	6,69	6,94	7,22	8,37	8,82	8,77	7,87	6,53	6,79	7,82	8,61	8,56	7,45	6,58	5,95	157,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,68	1,51	1,44	1,37	1,37	1,46	1,69	1,98	2,26	2,22	2,28	2,42	2,44	2,38	2,58	1,24	2,02	2,24	2,44	2,44	2,44	2,44	2,08	1,73	48,16
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,69	1,52	1,44	1,37	1,37	1,46	1,68	2,00	2,20	2,22	2,27	2,34	2,36	2,22	2,42	1,41	2,03	2,23	2,44	2,44	2,44	2,42	2,10	1,80	47,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,64	5,97	5,61	5,43	5,39	5,72	6,56	7,89	9,08	9,57	9,84	9,69	8,72	8,42	7,78	7,31	7,35	7,95	9,43	10,59	10,45	9,63	8,51	7,56	191,10
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,67	1,50	1,41	1,37	1,35	1,43	1,65	1,97	2,26	2,38	2,42	2,40	2,19	2,10	1,95	1,83	1,84	1,98	2,31	2,43	2,43	2,37	2,16	1,89	47,29
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,97	4,47	4,20	4,07	4,04	4,29	4,92	5,92	6,82	7,19	7,42	7,29	6,54	6,32	5,83	5,48	5,51	5,96	7,12	8,16	8,02	7,26	6,36	5,67	143,81
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,66	1,50	1,41	1,36	1,35	1,43	1,65	1,96	2,27	2,39	2,44	2,43	2,18	2,11	1,95	1,83	1,84	1,99	2,35	2,44	2,44	2,42	2,05	1,90	47,33
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,67	1,50	1,41	1,36	1,35	1,42	1,64	1,96	2,26	2,39	2,43	2,41	2,19	2,10	1,95	1,83	1,84	1,98	2,31	2,44	2,44	2,39	2,16	1,91	47,34
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,50	5,85	5,56	5,32	5,31	5,65	6,33	6,99	7,31	7,43	6,94	6,56	6,50	6,57	6,32	6,20	6,50	7,24	8,73	10,22	10,10	9,29	8,24	7,24	168,90
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,63	1,48	1,40	1,34	1,34	1,34	0,58	0,06	0,43	0,56	0,48	0,07	0,01	0,02	0,06	0,31	0,47	0,37	0,31	0,47	0,39	0,37	0,17	0,02	13,69
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,86	4,37	4,16	3,98	3,98	4,31	5,75	6,93	6,88	6,86	6,47	6,49	6,49	6,55	6,26	5,88	6,03	6,87	8,42	9,75	9,71	8,92	8,07	7,22	155,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,63	1,47	1,39	1,34	1,33	1,50	1,80	0,87	0,80	1,29	1,53	1,14	1,09	1,15	1,19	1,60	1,64	0,78	2,03	2,44	2,27	2,16	1,61	0,76	34,81
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,63	1,47	1,39	1,34	1,33	1,44	1,83	1,36	0,80	0,87	1,54	1,16	1,08	1,13	1,14	1,63	1,70	0,97	1,96	2,40	2,20	2,17	1,64	0,73	34,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		6,21	5,48	5,13	4,96	4,90	5,13	5,39	5,82	6,08	6,04	5,62	5,12	5,25	5,30	4,70	4,66	4,97	5,83	7,00	8,38	8,40	7,90	7,24	6,71	142,24
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,08	0,12	0,28	0,16	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,11	0,13	0,12	0,12	0,34	0,31	0,25	0,01	0,68	1,64	4,64
Θερμική παραγωγή (MWh)		6,13	5,35	4,85	4,80	4,76	5,07	5,39	5,82	6,08	6,04	5,62	5,12	5,23	5,24	4,59	4,53	4,85	5,71	6,67	8,07	8,15	7,88	6,56	5,07	137,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,44	1,15	1,05	1,13	1,14	0,93	1,05	1,47	1,73	1,71	1,30	0,79	0,92	0,96	0,39	1,19	1,30	1,39	1,32	1,80	1,88	1,39	0,85	1,70	29,98
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,00	1,10	1,04	1,14	1,13	0,98	1,04	1,47	1,75	1,72	1,31	0,80	0,90	0,98	0,40	1,10	1,29	1,38	1,43	1,76	1,89	1,42	0,79	1,63	29,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 26 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,90	5,32	5,08	4,94	4,96	5,12	5,37	5,77	6,02	6,43	6,39	5,98	6,04	6,05	5,71	5,48	5,64	6,38	7,70	9,24	9,19	8,27	7,39	6,70	151,07
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,50	1,34	1,28	1,27	1,27	1,28	1,35	1,45	1,51	1,62	1,67	1,44	1,43	0,89	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	19,50
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,40	3,98	3,80	3,67	3,69	3,84	4,03	4,32	4,51	4,82	4,72	4,54	4,61	5,16	5,52	5,48	5,64	6,38	7,70	9,24	9,19	8,27	7,39	6,70	131,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,49	1,34	1,28	1,26	1,25	1,29	1,34	1,45	1,51	1,61	1,69	1,54	1,59	1,60	1,38	1,14	1,29	1,74	1,18	2,44	2,44	1,77	0,89	1,23	35,74
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,50	1,33	1,28	1,26	1,26	1,28	1,34	1,45	1,51	1,61	1,67	1,55	1,60	1,65	1,37	1,15	1,29	1,82	1,30	2,41	2,41	1,80	0,92	0,73	35,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 27 Μάρτιος 2022			Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)			5,87	5,25	4,41	0,00	4,81	4,88	5,16	5,43	5,61	5,66	5,70	5,77	5,77	5,69	5,11	4,62	4,63	5,14	6,25	7,73	9,23	8,71	7,54	6,63	135,60	
Αιολική παραγωγή (MWh)			0,06	0,19	0,11	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21	0,33	0,40	0,43	0,46	0,46	0,39	0,50	0,45	0,51	0,26	0,30	0,27	5,40		
Θερμική παραγωγή (MWh)			5,81	5,06	4,30	0,00	4,79	4,88	5,16	5,43	5,61	5,66	5,64	5,56	5,44	5,30	4,68	4,16	4,17	4,75	5,75	7,29	8,73	8,45	7,23	6,36	130,20	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)			1,54	0,93	0,00	0,00	1,38	1,32	1,15	1,09	1,26	1,30	1,33	1,36	1,34	1,29	0,81	1,05	1,05	1,27	1,38	1,27	2,00	2,03	1,03	0,73	27,92	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)			1,54	0,94	1,16	0,00	1,37	1,32	1,18	1,08	1,26	1,30	1,32	1,39	1,36	1,29	0,80	1,00	1,06	1,28	1,37	1,23	1,96	2,04	1,07	0,49	28,82	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																											
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1			
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0				
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Μηδενικά δεδομένα στις 03:00 λόγω αλλαγής της ώρας.

Δευτέρα, 28 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,80	5,10	4,81	4,62	4,62	4,86	5,55	6,40	7,20	7,33	7,41	7,02	6,91	7,13	6,74	6,39	6,40	6,91	7,71	8,67	9,37	8,58	7,49	6,62	159,63	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,19	0,25	0,44	0,51	0,42	0,38	0,32	0,41	0,35	0,41	0,34	0,30	0,06	0,04	0,06	0,03	0,07	0,04	0,21	0,33	0,35	0,70	0,79	1,13	8,12	
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,61	4,85	4,37	4,11	4,20	4,48	5,23	5,99	6,85	6,93	7,06	6,72	6,86	7,10	6,68	6,35	6,34	6,87	7,49	8,34	9,01	7,87	6,70	5,49	151,50	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,33	1,03	1,16	1,08	1,08	1,16	1,27	1,48	1,70	1,67	1,65	1,49	1,49	1,70	1,39	1,63	1,53	1,10	1,17	1,94	2,23	1,90	1,20	1,52	34,92	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,33	1,02	1,16	1,08	1,08	1,16	1,28	1,49	1,70	1,67	1,59	1,50	1,47	1,70	1,39	1,61	1,51	1,21	1,16	1,92	2,24	1,91	1,27	1,51	34,94	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 29 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,75	5,13	4,87	4,69	4,70	4,92	5,68	6,53	6,88	7,14	6,79	6,29	6,27	6,28	5,80	5,40	5,44	6,19	6,92	7,89	9,05	8,63	7,29	6,40	150,95	
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,22	0,67	0,20	0,12	0,01	0,00	0,10	0,09	0,05	0,11	0,12	0,31	0,43	0,70	0,59	0,46	0,43	0,69	1,25	1,47	1,16	0,83	0,55	0,48	12,03	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,53	4,46	4,67	4,57	4,69	4,92	5,59	6,44	6,84	7,03	6,67	5,98	5,83	5,59	5,21	4,94	5,02	5,50	5,67	6,42	7,90	7,80	6,74	5,92	138,92	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,41	1,35	1,15	1,27	1,27	0,92	1,28	1,57	1,61	1,68	1,38	1,17	1,48	1,44	1,39	1,16	1,09	1,47	1,46	1,70	1,99	1,86	0,93	1,52	33,54	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,43	1,36	1,14	1,27	1,27	0,96	1,27	1,56	1,61	1,68	1,40	1,14	1,47	1,45	1,39	1,17	1,07	1,46	1,50	1,68	1,98	1,84	0,86	1,39	33,35	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,59	5,00	4,74	4,54	4,56	4,80	5,58	6,35	6,81	6,89	6,68	6,29	6,13	5,85	5,90	5,82	5,38	6,10	6,74	7,80	9,10	8,37	7,80	6,37	149,19
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,32	0,54	0,66	0,56	0,48	0,32	0,53	0,81	0,97	1,14	1,29	0,93	1,23	1,19	1,26	1,22	0,94	1,22	1,32	1,72	1,85	1,63	1,42	1,33	24,88
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,27	4,45	4,08	3,97	4,08	4,48	5,05	5,55	5,84	5,75	5,39	5,36	4,90	4,66	4,64	4,60	4,43	4,88	5,42	6,09	7,25	6,74	6,38	5,04	124,31
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,22	1,14	1,13	1,07	1,07	1,14	1,28	1,47	1,50	1,51	1,48	1,42	1,35	1,27	1,29	1,27	0,96	1,22	1,38	1,67	1,92	1,67	1,27	1,32	32,03
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,24	1,14	1,13	1,08	1,07	1,14	1,29	1,48	1,53	1,53	1,45	1,41	1,36	1,23	1,31	1,26	0,94	1,22	1,36	1,71	1,86	1,72	1,42	1,33	32,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,57	5,08	4,79	4,69	4,55	4,82	5,46	6,33	7,20	7,66	7,87	8,00	8,24	8,23	7,55	6,92	6,81	7,10	8,19	8,52	9,24	8,94	7,34	6,48	165,56
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,21	1,04	0,98	0,95	0,93	0,96	1,09	1,29	1,49	1,54	1,58	1,60	1,65	1,65	1,52	1,40	1,37	1,42	1,53	1,71	1,85	1,69	1,47	1,29	33,21
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,36	4,04	3,81	3,74	3,62	3,85	4,37	5,05	5,70	6,13	6,29	6,39	6,59	6,58	6,03	5,51	5,43	5,67	6,66	6,82	7,39	7,25	5,87	5,19	132,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,16	1,06	0,98	0,96	0,94	0,96	1,09	1,26	1,46	1,54	1,58	1,60	1,65	1,65	1,52	1,40	1,37	1,42	1,55	1,71	1,85	1,68	1,33	1,31	33,03
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,21	1,03	0,97	0,95	0,93	0,96	1,08	1,28	1,49	1,54	1,57	1,60	1,64	1,65	1,52	1,40	1,37	1,42	1,52	1,70	1,85	1,69	1,47	1,30	33,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,63	5,05	4,74	4,63	4,60	4,78	5,46	6,26	7,05	7,68	8,11	7,81	7,66	6,61	5,89	5,39	5,31	5,71	6,68	7,51	8,53	8,23	7,20	6,37	152,88
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,14	1,01	0,88	0,92	0,93	0,94	1,08	1,24	1,24	1,51	1,62	1,56	1,53	1,32	1,17	1,06	0,99	1,09	1,28	1,45	1,65	1,60	1,38	1,21	29,80
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,49	4,03	3,86	3,71	3,67	3,85	4,38	5,01	5,80	6,17	6,49	6,25	6,13	5,29	4,72	4,33	4,32	4,62	5,41	6,07	6,88	6,63	5,82	5,15	123,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,13	1,02	0,99	0,93	0,93	0,95	1,09	1,25	1,41	1,55	1,62	1,56	1,53	1,32	1,18	1,08	1,06	1,14	1,33	1,50	1,71	1,65	1,43	1,27	30,66
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,14	1,01	0,99	0,93	0,94	0,96	1,08	1,24	1,24	1,50	1,62	1,57	1,53	1,33	1,18	1,07	1,01	1,09	1,28	1,44	1,65	1,60	1,39	1,22	30,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,66	5,12	4,81	4,58	4,56	4,68	5,05	5,38	5,83	5,99	5,96	5,75	5,71	5,75	5,61	4,75	4,90	5,09	5,89	7,13	8,56	7,93	6,79	5,93	137,39
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,09	0,99	0,91	0,87	0,87	0,90	0,98	1,08	1,15	1,18	1,16	1,12	1,11	1,15	1,11	0,99	0,99	0,99	1,24	1,40	1,81	1,40	0,82	0,36	25,66
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,58	4,12	3,89	3,71	3,69	3,78	4,08	4,30	4,68	4,81	4,80	4,63	4,60	4,61	4,50	3,76	3,91	4,10	4,65	5,73	6,74	6,53	5,96	5,58	111,73
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,13	1,06	0,97	0,92	0,92	0,95	1,02	1,16	1,20	1,25	1,21	1,17	1,18	1,20	1,14	1,04	1,04	1,06	1,25	1,48	1,74	1,64	1,70	1,50	28,93
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,09	1,04	0,96	0,92	0,92	0,94	1,02	1,13	1,19	1,26	1,21	1,17	1,16	1,20	1,17	1,04	1,04	1,03	1,29	1,44	2,08	1,67	1,70	1,51	29,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,26	4,69	4,45	4,24	4,24	4,40	4,70	4,91	5,20	5,50	5,68	5,79	5,85	5,65	4,84	4,34	4,25	4,66	5,53	6,78	8,27	7,86	6,82	5,87	129,76	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,09	0,45	0,65	0,37	0,44	0,90	1,00	0,96	1,13	1,03	1,20	1,24	1,24	1,20	1,23	0,92	0,61	0,20	0,10	0,77	0,85	0,55	0,20	0,50	17,84	
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,17	4,24	3,81	3,87	3,80	3,49	3,71	3,94	4,07	4,47	4,48	4,56	4,60	4,44	3,60	3,41	3,64	4,46	5,44	6,01	7,42	7,31	6,61	5,38	111,92	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,94	0,83	1,00	0,97	0,96	1,04	1,15	1,12	1,18	0,98	1,25	1,28	1,29	1,25	1,26	1,04	0,97	1,11	1,25	1,54	1,81	1,84	1,42	1,22	28,70	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,99	0,85	0,99	0,97	0,96	1,04	1,14	1,10	1,18	1,08	1,25	1,28	1,29	1,25	1,32	1,07	0,97	1,13	1,24	1,55	1,83	1,85	1,42	1,21	28,97	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,06	4,62	4,38	4,32	4,27	4,55	5,19	5,80	6,39	6,59	6,38	6,54	6,56	5,88	5,46	4,97	5,70	6,44	7,17	7,76	8,66	8,09	6,88	5,98	143,63	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,33	0,42	0,53	0,53	0,22	0,38	0,51	0,33	0,61	1,61	1,27	0,82	0,61	0,23	0,12	0,02	0,03	0,03	0,08	0,18	0,07	0,08	0,07	0,35	9,44	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,73	4,20	3,85	3,78	4,05	4,17	4,68	5,47	5,78	4,97	5,11	5,72	5,95	5,65	5,34	4,96	5,67	6,42	7,09	7,58	8,58	8,01	6,80	5,62	134,19	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	1,23	1,10	1,05	1,02	1,22	1,46	1,50	1,85	1,74	1,75	1,88	1,83	1,53	1,13	0,63	1,35	0,94	0,66	1,23	2,13	1,59	0,67	1,63	32,07	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,99	1,23	1,11	1,05	1,01	1,20	1,43	1,51	1,84	1,73	1,74	1,93	1,89	1,55	1,15	0,62	1,32	1,34	0,64	1,20	2,13	1,62	0,51	1,41	32,16	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,27	4,77	4,53	4,41	4,42	4,67	5,34	6,17	7,10	7,36	6,91	6,44	6,21	6,03	5,45	4,96	4,93	5,35	6,24	7,39	8,72	8,33	7,23	6,32	144,56	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,64	0,84	0,68	0,48	0,82	1,14	1,25	1,48	1,46	1,55	0,76	0,57	0,79	1,15	1,22	1,43	1,39	1,38	1,24	0,73	0,41	0,33	0,27	0,37	22,36	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,64	3,93	3,85	3,93	3,60	3,53	4,08	4,69	5,65	5,81	6,15	5,87	5,42	4,88	4,24	3,53	3,54	3,97	5,00	6,66	8,31	8,00	6,96	5,95	122,20	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,00	1,31	1,24	1,15	1,12	1,23	1,48	1,63	1,89	1,91	1,90	1,87	1,91	1,75	1,32	1,47	1,47	1,59	1,87	2,17	2,56	2,49	1,89	1,81	40,02	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,00	1,32	1,25	1,15	1,12	1,21	1,45	1,60	1,85	1,90	1,89	1,88	1,91	1,78	1,27	1,48	1,47	1,58	1,86	2,16	2,47	2,45	1,88	1,84	39,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανόμης		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,36	4,79	4,60	4,45	4,47	4,71	5,39	6,10	6,57	6,47	6,20	5,82	5,53	5,38	5,12	4,60	4,45	4,92	5,81	6,98	8,60	8,13	6,89	6,05	137,41
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,25	0,26	0,27	0,29	0,18	0,22	0,13	0,09	0,10	0,13	0,09	0,27	0,40	0,51	0,24	0,23	0,22	0,24	0,16	0,05	0,02	0,00	0,07	0,00	4,42
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,11	4,53	4,33	4,16	4,30	4,49	5,27	6,01	6,47	6,35	6,11	5,54	5,13	4,87	4,88	4,37	4,23	4,68	5,65	6,92	8,59	8,13	6,82	6,05	132,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	1,43	1,33	1,19	1,22	1,39	1,37	1,71	1,97	1,94	1,81	1,48	1,20	1,32	1,53	1,31	1,19	1,43	1,47	1,41	2,07	1,62	0,74	1,67	35,00
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,19	1,43	1,33	1,20	1,22	1,39	1,41	1,69	1,97	1,95	1,81	1,49	1,21	1,28	1,54	1,32	1,19	1,41	1,47	1,62	2,05	1,66	0,55	1,52	34,91
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,17	4,69	4,44	4,32	4,35	4,61	5,32	6,01	6,67	7,13	6,92	6,83	6,39	6,70	6,06	6,47	5,94	5,44	6,38	7,13	8,59	8,39	7,15	6,20	147,29
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,07	0,16	0,36	0,40	0,81	1,41	1,39	0,74	0,50	0,78	0,96	0,96	0,97	0,96	0,86	1,34	1,58	1,62	1,35	17,24
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,17	4,69	4,44	4,31	4,33	4,54	5,16	5,65	6,27	6,32	5,51	5,45	5,65	6,20	5,28	5,51	4,98	4,47	5,42	6,28	7,24	6,80	5,53	4,85	130,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	1,33	1,18	1,06	1,09	1,31	1,16	1,40	1,77	1,66	1,41	1,40	1,34	1,52	1,30	1,42	1,24	1,12	1,55	1,78	2,18	2,12	1,63	1,43	34,32
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,90	1,32	1,18	1,06	1,09	1,30	1,18	1,36	1,77	1,68	1,41	1,39	1,34	1,52	1,29	1,43	1,27	1,10	1,52	1,75	2,16	2,14	1,68	1,40	34,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,25	4,76	4,56	4,44	4,37	4,61	5,22	5,80	6,21	6,16	5,85	5,55	5,41	5,18	4,05	4,62	4,44	4,80	5,58	6,43	7,68	7,57	6,59	5,80	130,92	
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,15	1,13	1,10	1,02	0,55	1,10	1,00	0,72	0,26	0,54	0,50	0,45	0,44	0,52	0,38	0,28	0,09	0,33	0,79	0,97	1,18	1,66	1,36	1,25	18,76	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,10	3,63	3,46	3,42	3,82	3,51	4,22	5,08	5,94	5,62	5,34	5,11	4,98	4,66	3,67	4,34	4,35	4,47	4,79	5,46	6,50	5,91	5,22	4,55	112,16	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,32	1,15	1,10	1,11	1,10	1,23	1,51	1,65	1,37	1,56	1,51	1,22	1,07	1,16	0,53	0,30	0,10	0,45	1,16	1,44	1,71	1,65	1,35	1,24	27,97	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,28	1,15	1,10	1,10	1,10	1,22	1,51	1,65	1,31	1,58	1,50	1,21	1,08	1,13	0,99	0,31	0,10	0,44	1,16	1,42	1,66	1,71	1,36	1,25	28,32	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 14:00-14:30 ήταν εκτός γραμμής του ΗΣ λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,15	4,66	4,49	4,34	4,30	4,49	4,84	5,06	5,57	5,75	5,52	5,40	5,54	5,44	5,08	4,61	4,46	4,91	5,79	6,70	8,30	7,80	6,76	5,85	130,80
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,10	0,99	0,92	0,92	0,87	0,91	0,98	1,05	1,17	1,25	1,16	1,10	1,18	1,15	1,06	0,94	0,94	1,02	1,21	1,34	1,67	1,56	1,12	1,17	26,78
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,05	3,66	3,58	3,43	3,42	3,59	3,86	4,01	4,40	4,51	4,37	4,30	4,35	4,29	4,02	3,68	3,51	3,89	4,57	5,36	6,63	6,24	5,63	4,68	104,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,09	0,98	0,93	0,90	0,88	0,91	0,98	1,07	1,17	1,26	1,16	1,13	1,18	1,14	1,05	0,95	0,95	1,03	1,20	1,34	1,66	1,56	1,18	1,18	26,90
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,10	1,00	0,92	0,92	0,88	0,91	0,98	1,05	1,17	1,25	1,16	1,10	1,19	1,15	1,07	0,94	0,95	1,02	1,21	1,34	1,67	1,57	1,12	1,17	26,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,17	4,62	4,40	4,27	4,27	4,38	4,65	4,76	5,22	5,52	5,72	5,93	6,06	5,82	5,61	4,59	4,44	4,88	5,98	7,07	8,22	7,68	6,62	5,70	131,57
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,03	0,93	0,89	0,86	0,86	0,89	0,93	0,96	1,04	1,10	1,14	1,18	1,22	1,19	1,13	0,92	0,88	0,96	1,18	1,41	1,13	1,06	0,51	0,58	23,99
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,14	3,69	3,51	3,41	3,41	3,49	3,72	3,80	4,18	4,42	4,58	4,75	4,84	4,63	4,47	3,66	3,56	3,91	4,80	5,66	7,08	6,62	6,10	5,12	107,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,03	0,93	0,89	0,87	0,87	0,88	0,93	0,96	1,04	1,10	1,15	1,19	1,22	1,18	1,13	0,93	0,89	0,97	1,19	1,41	1,99	2,05	1,88	1,36	28,04
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,04	0,93	0,89	0,87	0,86	0,90	0,94	0,97	1,04	1,10	1,14	1,18	1,23	1,19	1,13	0,93	0,88	0,97	1,18	1,41	1,92	2,07	1,86	1,39	28,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,00	4,56	4,41	4,29	4,33	4,59	5,22	5,98	6,75	7,25	7,15	6,57	6,48	5,91	5,74	5,16	4,96	5,62	6,10	6,94	8,52	8,11	7,16	6,28	143,09
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,95	1,11	1,09	0,46	0,44	1,15	1,20	1,38	1,48	1,83	1,87	1,33	1,51	1,40	0,91	0,50	0,58	0,80	0,64	0,34	0,21	0,07	0,01	0,01	21,26
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,05	3,45	3,32	3,83	3,89	3,44	4,01	4,60	5,27	5,42	5,29	5,24	4,98	4,51	4,83	4,66	4,38	4,82	5,45	6,60	8,31	8,04	7,16	6,27	121,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,07	1,16	1,10	1,04	1,06	1,17	1,38	1,59	1,76	1,82	1,85	1,75	1,74	1,54	1,56	0,83	1,22	1,55	1,67	1,94	2,55	2,44	1,77	1,43	36,99
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,05	1,17	1,10	1,04	1,06	1,15	1,37	1,60	1,76	1,82	1,87	1,73	1,72	1,54	1,58	0,84	1,13	1,58	1,66	1,97	2,53	2,45	1,79	1,36	36,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,27	4,77	4,54	4,46	4,47	4,69	5,38	6,14	6,42	6,30	6,10	5,77	5,60	5,39	5,04	4,62	4,61	4,96	5,65	6,86	8,69	8,46	7,23	6,21	137,62
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,18	0,16	0,18	0,16	0,20	0,25	0,20	0,07	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,27	4,77	4,54	4,45	4,41	4,51	5,22	5,96	6,26	6,10	5,85	5,57	5,54	5,37	5,03	4,60	4,60	4,95	5,65	6,86	8,69	8,46	7,23	6,21	136,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,03	1,36	1,26	1,20	1,21	1,36	1,30	1,76	1,92	1,88	1,63	1,24	1,26	1,05	0,71	0,75	1,04	0,85	1,22	1,65	2,05	2,12	1,75	1,38	32,99
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,01	1,36	1,26	1,20	1,21	1,35	1,30	1,75	1,93	1,88	1,66	1,23	1,27	1,06	0,71	0,67	1,04	0,86	1,20	1,62	2,05	2,11	1,77	1,35	32,84
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,36	4,81	4,55	4,44	4,48	4,71	5,24	5,99	6,25	6,18	5,90	5,73	5,64	5,47	5,06	4,77	4,55	4,87	5,69	6,64	8,34	8,16	7,12	6,05	136,02
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,01	0,00	0,00	0,03	0,08	0,08	0,03	0,04	0,06	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,06	0,34	0,40	0,32	0,43	1,98
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,36	4,81	4,55	4,41	4,40	4,62	5,21	5,94	6,20	6,18	5,89	5,71	5,61	5,47	5,06	4,77	4,55	4,87	5,66	6,58	8,00	7,77	6,80	5,62	134,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,07	1,58	1,35	1,19	1,23	1,36	1,02	1,63	1,66	1,31	0,79	0,41	1,55	1,06	0,89	1,43	1,24	1,10	1,34	1,89	2,48	2,44	1,73	1,40	33,13
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,06	1,42	1,30	1,19	1,22	1,37	1,06	1,60	1,68	1,31	0,81	0,39	1,47	1,09	0,84	1,41	1,26	1,09	1,32	1,90	2,47	2,45	1,75	1,34	32,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Η μονάδα G1 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,13	4,66	4,45	4,37	4,38	4,65	5,31	5,85	6,15	6,08	5,79	5,64	5,54	5,31	4,94	4,56	4,41	4,84	5,63	6,44	8,04	7,86	6,80	5,92	132,78
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,22	0,19	0,73	0,64	0,55	0,67	0,62	0,59	0,50	0,60	0,67	0,62	0,79	1,00	0,96	0,87	0,66	0,33	0,19	0,12	0,33	0,48	0,41	0,35	13,06
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,92	4,47	3,72	3,74	3,83	3,98	4,70	5,27	5,65	5,48	5,12	5,02	4,76	4,32	3,99	3,70	3,74	4,51	5,43	6,31	7,71	7,39	6,39	5,57	119,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,15	1,37	1,17	1,11	1,12	1,33	1,53	1,59	1,78	1,72	1,45	1,31	1,36	1,56	1,40	1,25	1,14	1,40	1,42	1,87	2,35	2,29	1,50	1,57	35,75
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,11	1,38	1,18	1,11	1,11	1,32	1,51	1,58	1,78	1,73	1,45	1,32	1,36	1,57	1,40	1,26	1,13	1,40	1,42	1,87	2,32	2,31	1,49	1,59	35,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,19	4,74	4,46	4,35	4,39	4,53	3,86	5,17	5,90	6,06	5,78	5,42	5,48	5,71	5,24	5,10	5,13	5,29	6,19	6,94	8,14	7,68	6,62	5,80	133,18
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,50	0,42	0,09	0,02	0,00	0,07	0,12	0,05	0,05	0,06	0,08	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,13	0,22	0,13	0,01	0,00	0,01	0,06	0,05	2,13
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,70	4,32	4,37	4,32	4,39	4,46	3,73	5,12	5,85	6,01	5,70	5,41	5,47	5,71	5,24	5,08	5,00	5,07	6,06	6,93	8,14	7,67	6,56	5,75	131,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,06	1,40	1,20	1,10	1,13	1,27	0,37	1,06	1,56	1,71	1,45	1,09	1,14	1,38	0,93	0,76	0,80	0,93	1,80	1,85	2,36	2,12	1,31	1,47	31,24
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,04	1,41	1,21	1,09	1,13	1,26	0,92	0,98	1,56	1,71	1,45	1,10	1,13	1,39	0,95	0,76	0,81	0,91	1,80	1,87	2,35	2,13	1,27	1,44	31,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις:
Στο διάστημα 06:11-06:48 βγήκαν εκτός γραμμές του ΗΣ λόγω προβλήματος στο δίκτυο.

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,11	4,65	4,30	4,26	4,22	4,33	4,59	4,80	5,60	6,31	6,93	7,67	8,06	7,88	6,85	6,53	6,66	7,03	7,86	8,30	8,84	8,40	7,41	6,42	153,00
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,04	0,09	0,11	0,70	0,50	0,97	1,16	1,28	1,45	1,63	1,73	1,91	2,01	2,00	1,72	1,62	1,65	1,75	1,95	2,04	2,19	2,08	1,84	1,60	34,03
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,06	4,56	4,19	3,56	3,72	3,36	3,43	3,52	4,15	4,68	5,20	5,76	6,05	5,88	5,13	4,91	5,01	5,28	5,91	6,25	6,65	6,31	5,57	4,82	118,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,80	1,48	1,05	1,00	0,97	1,07	1,24	1,31	1,51	1,63	1,73	1,92	2,01	2,02	1,72	1,63	1,67	1,75	1,96	1,99	2,20	2,10	1,85	1,61	38,20
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,82	1,31	1,04	1,00	0,96	1,07	1,24	1,29	1,50	1,64	1,72	1,91	2,01	2,00	1,72	1,63	1,66	1,75	1,96	2,06	2,20	2,10	1,86	1,62	38,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,61	5,10	4,87	4,68	4,68	4,95	5,48	6,36	7,72	8,67	8,81	8,61	8,36	8,03	7,64	6,92	6,94	7,50	8,28	8,93	9,66	9,21	8,01	6,98	172,00
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,39	1,27	1,21	1,16	1,15	1,23	1,35	1,57	1,92	2,17	2,21	2,17	2,10	2,02	1,92	1,73	1,73	1,87	2,06	2,23	2,41	2,31	2,02	1,75	42,95
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,22	3,83	3,66	3,52	3,53	3,73	4,13	4,79	5,80	6,51	6,60	6,45	6,26	6,01	5,72	5,18	5,20	5,63	6,22	6,70	7,25	6,90	5,99	5,24	129,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,40	1,28	1,22	1,17	1,17	1,24	1,36	1,59	1,93	2,17	2,22	2,17	2,11	2,02	1,93	1,74	1,74	1,87	2,06	2,24	2,41	2,31	2,02	1,77	43,15
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,41	1,28	1,22	1,17	1,17	1,24	1,37	1,58	1,92	2,17	2,21	2,17	2,10	2,02	1,92	1,74	1,74	1,87	2,06	2,23	2,41	2,31	2,02	1,77	43,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,99	5,35	4,99	4,82	4,82	5,10	5,71	6,64	7,83	8,24	8,10	7,94	7,25	7,25	6,82	6,24	5,91	5,96	6,71	7,41	8,95	9,31	8,15	7,03	162,49
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,50	1,34	1,26	1,21	1,23	1,30	1,49	1,68	1,35	1,07	0,68	0,29	0,31	0,24	0,17	0,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,49	4,01	3,73	3,61	3,59	3,80	4,22	4,95	6,47	7,16	7,41	7,66	6,94	7,01	6,65	6,01	5,83	5,96	6,71	7,41	8,95	9,31	8,15	7,03	147,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,50	1,34	1,26	1,21	1,23	1,29	1,47	1,75	2,10	2,27	2,38	2,30	1,85	1,84	1,40	0,84	1,39	1,54	1,47	1,85	2,42	2,58	1,26	1,50	40,06
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,50	1,34	1,27	1,21	1,23	1,30	1,48	1,76	2,08	2,31	2,39	2,33	1,85	1,85	1,41	0,87	1,26	1,56	1,46	1,86	2,38	2,61	1,50	1,49	40,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,95	5,31	4,90	4,76	4,77	4,99	5,48	6,17	6,76	6,75	6,63	6,59	6,42	6,21	5,95	5,44	5,34	5,54	6,22	7,31	8,91	8,93	7,88	6,77	149,99
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	0,09	0,10	0,12	0,38	0,77	1,19	1,30	1,07	1,08	1,17	1,29	1,48	1,82	1,81	1,59	1,37	16,74
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,95	5,31	4,90	4,76	4,77	4,99	5,47	6,08	6,68	6,65	6,51	6,21	5,65	5,01	4,65	4,36	4,25	4,37	4,93	5,84	7,09	7,12	6,29	5,40	133,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,22	0,98	1,07	1,27	1,29	1,09	1,14	1,62	1,66	1,14	1,22	1,45	1,47	1,34	1,31	1,08	1,14	1,18	1,30	1,49	1,84	1,84	1,60	1,38	32,10
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,19	0,99	1,03	1,27	1,29	1,12	1,13	1,62	1,68	1,14	1,21	1,50	1,50	1,34	1,33	1,08	1,08	1,17	1,29	1,47	1,82	1,82	1,59	1,38	32,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,76	5,15	4,83	4,68	4,66	4,87	5,47	6,00	6,57	6,64	6,51	6,61	6,30	5,98	5,50	5,31	5,58	5,94	6,38	6,93	7,87	7,85	7,31	6,58	145,28
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,17	1,15	0,63	0,01	0,18	0,15	0,22	0,18	0,56	0,41	0,23	0,14	0,07	0,06	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,58	4,00	4,20	4,67	4,48	4,72	5,25	5,81	6,01	6,23	6,28	6,47	6,23	5,92	5,47	5,30	5,57	5,92	6,38	6,93	7,87	7,85	7,31	6,58	140,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	1,15	1,24	1,29	1,37	1,46	1,36	1,65	1,95	1,97	1,94	1,97	1,87	1,64	1,17	0,97	1,18	1,35	0,73	0,40	1,34	1,34	0,76	1,39	32,65
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,18	1,15	1,22	1,25	1,38	1,46	1,38	1,63	1,95	1,99	1,93	1,97	1,87	1,64	1,18	0,96	1,18	1,34	0,93	0,39	1,32	1,35	0,69	1,29	32,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,66	5,12	4,83	4,64	4,61	4,69	4,92	5,17	5,85	6,46	6,05	5,28	5,10	4,96	4,61	4,40	4,39	4,97	5,63	6,58	7,02	6,66	6,63	6,23	130,45
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,01	0,00	0,01	0,02	0,07	0,02	0,01	0,05	0,08	0,17	0,06	0,04	0,05	0,03	0,00	0,01	0,13	0,07	0,11	0,44	0,89	1,53	1,33	1,28	6,40
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,66	5,12	4,81	4,62	4,54	4,68	4,91	5,12	5,77	6,29	5,98	5,24	5,05	4,93	4,61	4,39	4,25	4,90	5,51	6,14	6,13	5,13	5,30	4,95	124,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,17	0,81	1,47	1,38	1,35	1,40	1,48	1,41	1,51	1,57	1,68	0,92	0,76	0,63	0,56	1,65	1,17	1,06	1,27	1,62	1,64	1,52	1,34	1,28	30,66
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,18	0,81	1,41	1,38	1,35	1,40	1,47	1,43	1,49	1,69	1,71	0,95	0,77	0,62	0,39	1,14	0,96	1,06	1,25	1,61	1,66	1,53	1,33	1,28	29,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,55	4,88	4,56	4,47	4,49	4,60	4,84	5,23	5,84	6,10	6,28	6,22	6,18	6,18	5,79	5,34	5,36	5,94	6,97	7,78	9,36	8,67	7,58	6,32	144,51
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,12	0,91	0,76	0,56	0,86	0,65	0,64	0,78	0,82	0,55	0,78	0,29	0,16	0,22	0,22	0,14	0,19	0,15	0,11	0,11	0,15	0,11	0,05	0,00	10,33
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,43	3,97	3,80	3,91	3,63	3,95	4,20	4,45	5,03	5,55	5,49	5,93	6,02	5,96	5,57	5,19	5,16	5,79	6,86	7,67	9,21	8,56	7,53	6,32	134,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	1,00	1,00	1,01	0,96	1,01	1,06	1,20	1,24	1,29	1,50	1,53	1,57	1,66	1,41	1,00	1,01	1,43	1,53	1,69	1,54	1,74	1,08	0,87	30,46
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,13	1,01	1,01	1,02	0,98	1,01	1,04	1,18	1,24	1,29	1,47	1,57	1,59	1,64	1,43	1,01	1,01	1,44	1,51	1,67	1,48	1,95	1,12	0,66	30,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		5,74	5,16	4,77	4,50	4,40	4,49	4,68	5,03	5,76	6,24	6,45	5,98	5,22	4,11	3,31	3,25	3,50	4,04	4,69	5,17	6,40	6,73	6,21	5,52	121,37	
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,74	5,16	4,77	4,50	4,40	4,49	4,68	5,03	5,74	6,22	6,43	5,96	5,21	4,11	3,31	3,25	3,47	4,04	4,69	5,16	6,40	6,73	6,21	5,52	121,22	
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,40	0,82	1,00	1,20	1,12	1,19	1,35	1,28	1,39	1,86	1,92	1,60	0,82	0,75	0,10	0,03	0,24	0,78	1,36	1,37	1,80	1,86	1,80	1,18	28,22	
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,42	0,84	0,87	1,20	1,12	1,19	1,35	1,32	1,40	1,84	1,94	1,65	0,94	0,62	0,09	0,03	0,22	0,77	1,34	1,39	1,78	1,86	1,81	1,20	28,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1		
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		5,02	4,50	4,21	4,11	4,07	4,14	4,13	4,32	4,48	4,57	4,75	4,91	4,87	4,72	4,20	3,76	3,86	4,45	5,14	5,79	6,88	7,23	6,30	5,53	115,95
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,22	0,20	0,26	0,24	0,27	0,13	0,12	0,11	0,19	0,76	1,07	1,10	0,92	5,81
Θερμική παραγωγή (MWh)		5,02	4,50	4,21	4,11	4,07	4,14	4,13	4,32	4,48	4,54	4,57	4,69	4,67	4,46	3,95	3,49	3,73	4,33	5,03	5,60	6,12	6,16	5,20	4,61	110,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,83	1,19	0,88	0,85	0,80	0,91	0,87	0,93	0,98	1,08	1,06	1,07	1,05	1,02	0,87	0,51	0,59	1,05	1,23	1,37	1,59	1,59	1,44	1,22	24,99
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,80	1,24	0,96	0,85	0,82	0,88	0,87	0,93	0,98	1,09	1,05	1,07	1,06	1,03	0,87	0,51	0,58	1,04	1,23	1,36	1,58	1,63	1,43	1,25	25,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,89	4,50	4,22	4,18	4,21	4,35	4,63	4,81	5,30	5,43	5,41	5,37	5,50	5,60	5,15	4,63	4,44	4,74	5,47	6,14	7,40	7,38	6,47	5,58	125,79
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,47	0,63	0,25	0,12	0,02	0,04	0,07	0,02	0,05	0,06	0,08	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,42	2,37
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,41	3,87	3,96	4,06	4,19	4,30	4,56	4,79	5,25	5,37	5,34	5,30	5,47	5,60	5,15	4,63	4,44	4,74	5,47	6,14	7,40	7,38	6,43	5,16	123,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	1,03	0,91	0,90	0,99	1,11	1,24	1,35	1,21	1,09	1,07	1,03	1,16	1,26	1,17	1,29	1,15	1,40	1,40	1,65	2,13	1,92	1,30	1,26	30,14
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,16	1,04	0,96	0,91	0,95	1,08	1,25	1,34	1,27	1,08	1,08	1,03	1,17	1,26	1,15	1,29	1,18	1,40	1,41	1,63	2,12	1,99	1,25	1,26	30,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδας	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,94	4,47	4,21	4,14	4,17	4,35	4,61	4,87	5,27	5,40	5,38	5,28	5,28	5,17	4,87	4,42	4,31	4,59	5,31	6,07	7,35	7,26	6,30	5,46	123,47
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,37	0,42	0,19	0,26	0,40	0,30	0,35	0,44	0,43	0,43	0,59	0,52	0,67	0,95	0,68	0,58	0,42	0,44	0,46	0,52	0,66	0,49	0,36	11,37	
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,57	4,05	4,02	3,87	3,77	4,05	4,26	4,43	4,84	4,97	4,95	4,69	4,76	4,50	3,91	3,75	3,73	4,17	4,86	5,60	6,83	6,60	5,80	5,10	112,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	1,16	0,91	0,89	0,93	1,11	1,33	1,44	1,58	1,61	1,59	1,57	1,53	1,50	1,38	1,16	1,04	1,26	1,56	1,75	2,15	1,85	1,87	1,00	32,96
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		0,76	1,22	0,96	0,87	0,92	1,09	1,32	1,45	1,57	1,62	1,60	1,57	1,52	1,46	1,39	1,16	1,05	1,25	1,54	1,74	2,14	1,86	1,77	1,19	33,01
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,85	4,43	4,13	4,08	4,09	4,27	4,50	4,88	5,22	5,41	5,37	5,47	5,42	5,45	5,02	4,35	4,10	4,69	5,43	6,05	7,16	7,30	6,23	5,39	123,29
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,90	0,67	0,39	0,28	0,31	0,37	0,44	0,29	0,36	0,78	0,67	0,57	0,81	0,69	1,32	1,02	0,83	1,16	1,35	1,44	1,78	1,83	1,56	1,33	21,15
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,95	3,76	3,73	3,80	3,78	3,90	4,05	4,59	4,86	4,63	4,71	4,90	4,61	4,76	3,70	3,33	3,28	3,53	4,09	4,61	5,38	5,47	4,67	4,05	102,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,24	1,04	0,86	0,81	0,84	1,00	1,22	1,46	1,52	1,56	1,50	1,32	1,07	1,35	1,38	1,05	0,84	1,22	1,48	1,59	1,79	1,83	1,56	1,34	30,85
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,38	1,16	0,88	0,81	0,83	1,00	1,22	1,45	1,55	1,54	1,51	1,34	1,04	0,72	1,37	1,05	0,84	1,20	1,48	1,57	1,78	1,83	1,57	1,35	30,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,75	4,34	4,14	4,07	4,11	4,29	4,38	4,75	5,10	5,15	5,22	5,46	5,79	5,59	5,15	4,85	4,93	5,24	5,73	6,19	7,25	7,15	6,20	5,40	125,21
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,19	1,05	0,88	0,81	0,85	1,01	1,07	1,18	1,27	1,33	1,34	1,38	1,45	1,43	1,37	1,29	1,30	1,24	1,35	1,55	1,81	1,82	1,59	1,37	30,93
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,56	3,29	3,26	3,26	3,26	3,27	3,31	3,57	3,83	3,82	3,87	4,09	4,34	4,16	3,78	3,56	3,62	4,00	4,38	4,64	5,44	5,33	4,62	4,03	94,28
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,06	0,88	0,82	0,85	1,02	1,06	1,19	1,28	1,34	1,35	1,39	1,46	1,44	1,37	1,28	1,32	1,32	1,44	1,56	1,82	1,82	1,60	1,38	31,23
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,19	1,06	0,89	0,81	0,85	1,02	1,07	1,18	1,28	1,33	1,35	1,38	1,45	1,44	1,38	1,29	1,30	1,32	1,43	1,55	1,81	1,82	1,59	1,38	31,17
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,88	4,43	4,23	4,14	4,16	4,34	4,38	4,64	5,23	5,56	5,46	5,59	5,80	5,80	5,34	4,61	4,61	4,81	5,44	6,08	7,32	7,39	6,35	5,53	126,11
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,25	1,11	0,97	0,87	0,89	1,05	1,06	1,16	1,30	1,39	1,36	1,40	1,45	1,49	1,41	1,20	1,23	1,28	1,50	0,95	0,86	1,54	1,43	1,27	29,42
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,63	3,32	3,26	3,26	3,27	3,29	3,32	3,48	3,93	4,17	4,10	4,19	4,35	4,31	3,93	3,41	3,38	3,53	3,94	5,13	6,46	5,85	4,92	4,27	96,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,26	1,11	0,97	0,87	0,90	1,06	1,07	1,16	1,31	1,39	1,37	1,40	1,46	1,50	1,39	1,19	1,24	1,31	1,48	1,74	2,09	1,97	1,66	1,45	32,34
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,26	1,11	0,98	0,88	0,89	1,05	1,07	1,16	1,30	1,39	1,36	1,40	1,45	1,49	1,42	1,20	1,24	1,28	1,50	1,74	2,07	1,94	1,63	1,45	32,27
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,92	4,43	4,15	4,11	4,11	4,16	4,18	4,35	4,69	4,94	5,26	5,36	5,39	4,77	4,18	3,86	3,77	4,29	4,90	5,58	6,75	6,92	6,10	5,42	116,58
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,23	0,92	0,83	0,84	0,86	0,90	0,93	1,02	1,24	1,32	1,41	1,39	1,35	0,70	0,60	0,60	0,50	0,92	1,14	1,23	1,04	1,29	1,38	1,30	24,94
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,70	3,50	3,32	3,27	3,25	3,26	3,25	3,33	3,45	3,61	3,84	3,97	4,04	4,07	3,58	3,27	3,27	3,37	3,76	4,35	5,71	5,63	4,71	4,12	91,64
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,30	1,12	0,90	0,85	0,85	0,90	0,92	1,03	1,05	1,29	1,42	1,42	1,41	1,35	0,93	0,60	0,51	0,98	1,36	1,58	1,90	1,87	1,58	1,40	28,50
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,30	1,14	0,90	0,84	0,86	0,90	0,94	1,02	1,28	1,36	1,43	1,40	1,39	1,36	0,95	0,61	0,51	0,97	1,35	1,56	1,86	1,86	1,56	1,42	28,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,84	4,39	4,12	4,02	4,04	4,11	4,08	4,28	4,75	5,19	5,54	5,92	5,93	5,62	5,26	5,06	4,85	5,43	6,21	6,89	7,78	7,54	6,51	5,63	127,98
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,24	1,09	0,86	0,76	0,78	0,84	0,81	0,99	1,26	1,32	1,42	1,49	1,50	1,41	1,28	1,26	1,21	1,36	1,56	1,72	1,94	1,89	1,64	1,41	31,05
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,60	3,30	3,26	3,26	3,26	3,27	3,27	3,28	3,49	3,87	4,13	4,44	4,43	4,21	3,98	3,80	3,64	4,07	4,64	5,17	5,84	5,64	4,88	4,22	96,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,27	1,09	0,86	0,76	0,78	0,84	0,83	1,00	1,23	1,33	1,41	1,50	1,51	1,42	1,33	1,27	1,21	1,36	1,57	1,72	1,94	1,90	1,63	1,41	31,17
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,26	1,09	0,87	0,76	0,78	0,84	0,82	0,99	1,26	1,33	1,42	1,49	1,51	1,43	1,32	1,27	1,21	1,36	1,56	1,72	1,93	1,90	1,64	1,42	31,19
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,87	4,44	4,25	4,16	4,22	4,41	4,70	5,42	6,20	6,57	6,82	6,84	6,35	6,05	5,38	4,78	4,58	4,81	5,51	6,33	7,56	7,81	6,72	5,71	134,50
Αιολική παραγωγή (MWh)		1,21	0,87	0,93	0,79	0,90	1,01	1,22	1,42	1,65	1,69	1,72	1,74	1,64	1,51	1,20	1,22	1,12	1,15	1,26	1,26	1,04	1,15	1,35	1,08	30,14
Θερμική παραγωγή (MWh)		3,66	3,56	3,32	3,37	3,32	3,40	3,47	4,00	4,55	4,88	5,10	5,10	4,72	4,54	4,18	3,56	3,46	3,66	4,25	5,07	6,52	6,66	5,37	4,63	104,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,02	1,00	0,90	0,96	1,12	1,25	1,45	1,46	1,69	1,72	1,75	1,66	1,61	1,37	1,27	1,23	1,32	1,52	1,81	2,13	2,16	1,86	1,46	34,92
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,22	0,98	1,00	0,90	0,97	1,12	1,26	1,43	1,65	1,69	1,72	1,74	1,64	1,58	1,36	1,28	1,21	1,32	1,49	1,77	2,11	2,19	1,88	1,46	34,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,92	4,52	4,29	4,23	4,30	4,48	4,77	5,36	5,62	5,63	5,50	5,40	5,24	5,09	4,80	4,45	4,27	4,62	5,35	6,02	7,52	7,79	6,58	5,66	126,41
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,82	0,90	0,90	0,73	0,88	1,04	1,11	0,98	0,34	0,12	0,07	0,25	0,19	0,09	0,26	0,07	0,01	0,12	0,13	0,33	0,15	0,07	0,01	0,00	9,57
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,10	3,62	3,39	3,50	3,42	3,44	3,66	4,39	5,28	5,51	5,43	5,15	5,05	4,99	4,53	4,38	4,26	4,50	5,21	5,69	7,37	7,72	6,57	5,66	116,84
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,44	1,23	1,03	0,98	1,04	1,17	1,31	1,47	1,41	1,29	1,18	1,06	0,89	0,76	1,26	1,17	1,01	1,28	1,32	1,71	2,08	2,10	1,32	1,35	30,83
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,37	1,23	1,04	0,97	1,04	1,17	1,30	1,47	1,40	1,30	1,18	1,06	0,92	0,77	1,00	1,20	1,01	1,22	1,35	1,62	2,06	2,10	1,26	1,35	30,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδος	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Λήμνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		4,88	4,42	4,19	4,17	4,19	4,34	4,59	5,30	5,67	5,82	5,68	5,53	5,70	5,66	4,95	4,35	4,26	4,55	5,31	6,09	7,30	7,60	6,50	5,46	126,53
Αιολική παραγωγή (MWh)		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08	0,08	0,48
Θερμική παραγωγή (MWh)		4,87	4,42	4,19	4,17	4,19	4,34	4,59	5,30	5,67	5,82	5,68	5,53	5,70	5,56	4,83	4,34	4,26	4,55	5,30	6,07	7,28	7,58	6,42	5,37	126,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,30	1,15	0,92	0,90	0,93	1,13	1,33	1,41	1,34	1,45	1,33	1,18	1,30	1,28	0,57	1,10	0,98	1,25	1,24	1,70	2,17	2,16	1,19	1,13	30,43
Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MWh)		1,29	1,16	0,94	0,91	0,93	1,08	1,31	1,42	1,33	1,47	1,35	1,20	1,28	1,29	0,73	1,04	1,00	1,24	1,25	1,68	2,16	2,18	1,19	1,19	30,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
G2 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G3 (SUMITOMO-NIIGATA 8L40X)	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0		
G4 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G5 (WARTSILA NSD18V32LN)	6,514	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G6 (WARTSILA VASA 8R22MD)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G9 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Διαθεσιμότητα μονάδας	
	Διαθέσιμη
	Μη διαθέσιμη λόγω συντήρησης
	Μη διαθέσιμη λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
ΤΕ (MW)					1,08	1,08	1,080	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Μάιος 2022	06/05/22 0:00	4,76	4,68	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,40
	06/05/22 1:00	4,34	4,24	0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,08	1,07
	06/05/22 2:00	4,13	3,99	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,88	0,87
	06/05/22 3:00	4,08	3,93	0,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,82	0,83
	06/05/22 4:00	4,13	3,97	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,86	0,87
	06/05/22 5:00	4,32	4,13	0,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,05	1,07
	06/05/22 6:00	4,58	4,28	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,30	1,31
	06/05/22 7:00	5,11	4,89	0,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,46
	06/05/22 8:00	5,57	5,22	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,22	1,22
	06/05/22 9:00	5,77	5,38	0,39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,43
	06/05/22 10:00	5,57	4,97	0,60	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,25
	06/05/22 11:00	5,55	4,77	0,79	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,22	1,20
	06/05/22 12:00	5,58	4,98	0,60	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,25	1,25
	06/05/22 13:00	5,55	5,32	0,23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,20	1,22
	06/05/22 14:00	5,14	5,00	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,84	0,84
	06/05/22 15:00	4,58	4,12	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,64	0,75
	06/05/22 16:00	4,49	3,45	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,18
	06/05/22 17:00	4,77	3,59	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,25	1,26
	06/05/22 18:00	5,63	4,98	0,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,55
	06/05/22 19:00	6,20	5,78	0,42	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,74	1,74
	06/05/22 20:00	7,23	5,71	1,52	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,87
	06/05/22 21:00	7,37	6,02	1,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,99	2,00
	06/05/22 22:00	6,26	4,92	1,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,74	1,73
	06/05/22 23:00	5,41	3,92	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,51	1,50

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 7 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
					ΤΕ (MW)					1,08	1,08	1,080	3,257		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Μάιος 2022	07/05/22 0:00	4,75	3,49	1,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,25
	07/05/22 1:00	4,43	3,32	1,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,11	1,11
	07/05/22 2:00	4,24	3,25	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,99	0,97
	07/05/22 3:00	4,11	3,27	0,84	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,85	0,86
	07/05/22 4:00	4,17	3,27	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,90	0,91
	07/05/22 5:00	4,29	3,28	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,01	1,03
	07/05/22 6:00	4,35	3,29	1,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,06	1,07
	07/05/22 7:00	4,62	3,45	1,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,17	1,18
	07/05/22 8:00	5,07	3,76	1,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,32	1,35
	07/05/22 9:00	5,41	4,04	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,42
	07/05/22 10:00	5,36	3,97	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,42
	07/05/22 11:00	5,32	3,93	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,40
	07/05/22 12:00	5,36	3,96	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,43
	07/05/22 13:00	5,46	4,04	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,47
	07/05/22 14:00	4,88	3,64	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,29
	07/05/22 15:00	4,28	3,29	0,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	0,99
	07/05/22 16:00	4,20	3,27	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,93	0,94
	07/05/22 17:00	4,72	3,53	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,18
	07/05/22 18:00	5,33	4,12	1,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,38
	07/05/22 19:00	5,92	4,58	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,51	1,52
	07/05/22 20:00	7,07	5,41	1,66	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,82
	07/05/22 21:00	7,35	5,50	1,86	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,86	1,85
	07/05/22 22:00	6,47	4,76	1,71	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,71	1,68
	07/05/22 23:00	5,63	4,22	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,41

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 8 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) TE (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	
					1,08	1,08	1,080	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Μάιος 2022	08/05/22 0:00	4,98	3,74	1,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,27
	08/05/22 1:00	4,54	3,40	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,16	1,16
	08/05/22 2:00	4,22	3,26	0,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,97
	08/05/22 3:00	4,11	3,26	0,85	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,86	0,85
	08/05/22 4:00	4,13	3,27	0,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,87	0,88
	08/05/22 5:00	4,19	3,26	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,93	0,91
	08/05/22 6:00	4,17	3,27	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,90	0,91
	08/05/22 7:00	4,47	3,35	1,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,12	1,17
	08/05/22 8:00	4,74	3,56	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,19
	08/05/22 9:00	4,98	3,79	1,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,26
	08/05/22 10:00	5,25	4,01	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,50
	08/05/22 11:00	5,37	4,40	0,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,51
	08/05/22 12:00	5,39	4,64	0,75	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,07	1,06
	08/05/22 13:00	5,23	4,38	0,85	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,93	0,97
	08/05/22 14:00	4,44	3,46	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,02	1,05
	08/05/22 15:00	3,97	3,26	0,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,72	0,72
	08/05/22 16:00	3,92	3,27	0,64	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,65	0,65
	08/05/22 17:00	4,38	3,34	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,04	1,07
	08/05/22 18:00	5,04	3,72	1,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,32	1,34
	08/05/22 19:00	5,67	4,26	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,44
	08/05/22 20:00	6,88	5,19	1,69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,67
	08/05/22 21:00	7,45	5,59	1,87	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,87	1,86
	08/05/22 22:00	6,44	4,82	1,62	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,61
	08/05/22 23:00	5,46	4,07	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,36

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 13:48-13:53 βγήκαν εκτός γραμμής του ΗΣ λόγω σφάλματος στο δίκτυο και για την επαναφορά τους εντάχθηκε η μονάδα G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 9 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
					TE (MW)	1,08	1,08	1,080	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Μάιος 2022	09/05/22 0:00	4,66	3,48	1,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,19	1,19
	09/05/22 1:00	4,29	3,27	1,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,03	1,03
	09/05/22 2:00	4,18	3,26	0,92	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,92	0,92
	09/05/22 3:00	4,11	3,26	0,85	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,85	0,86
	09/05/22 4:00	4,15	3,25	0,89	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,89	0,89
	09/05/22 5:00	4,28	3,27	1,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,02	1,02
	09/05/22 6:00	4,52	3,35	1,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,17	1,17
	09/05/22 7:00	5,16	3,81	1,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,35	1,36
	09/05/22 8:00	5,42	3,98	1,45	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,45	1,43
	09/05/22 9:00	5,49	3,99	1,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,52
	09/05/22 10:00	5,36	3,97	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,41
	09/05/22 11:00	5,28	3,90	1,38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,38	1,40
	09/05/22 12:00	5,28	3,93	1,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,35	1,36
	09/05/22 13:00	5,27	3,88	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,38
	09/05/22 14:00	4,82	3,51	1,31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,32	1,30
	09/05/22 15:00	4,21	3,26	0,96	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,96	0,95
	09/05/22 16:00	4,21	3,26	0,95	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,95	0,96
	09/05/22 17:00	4,61	3,40	1,21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,21	1,20
	09/05/22 18:00	5,26	3,85	1,42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,44
	09/05/22 19:00	6,07	4,60	1,47	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,57	1,59
	09/05/22 20:00	7,15	5,45	1,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,79	1,78
	09/05/22 21:00	7,50	5,60	1,90	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,91	1,93
	09/05/22 22:00	6,42	4,78	1,64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,64	1,67
	09/05/22 23:00	5,48	4,06	1,42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,42

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 10 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
ΤΕ (MW)					1,08	1,08	1,080	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Μάιος 2022	10/05/22 0:00	4,70	3,50	1,20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,22	1,20
	10/05/22 1:00	4,32	3,28	1,04	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,06	1,05
	10/05/22 2:00	4,16	3,26	0,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,90	0,90
	10/05/22 3:00	4,07	3,26	0,81	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,81	0,82
	10/05/22 4:00	4,18	3,26	0,91	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,91	0,91
	10/05/22 5:00	4,33	3,29	1,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,04	1,04
	10/05/22 6:00	4,58	3,41	1,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,18	1,22
	10/05/22 7:00	5,11	3,79	1,32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,32	1,34
	10/05/22 8:00	5,37	3,95	1,41	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,44
	10/05/22 9:00	5,51	4,08	1,43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,52	1,50
	10/05/22 10:00	5,48	4,00	1,47	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,47	1,48
	10/05/22 11:00	5,29	3,94	1,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,38
	10/05/22 12:00	5,23	3,89	1,34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,35	1,35
	10/05/22 13:00	5,21	3,89	1,32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,32	1,35
	10/05/22 14:00	4,78	3,54	1,24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,21
	10/05/22 15:00	4,32	3,28	1,03	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,04	1,04
	10/05/22 16:00	4,19	3,26	0,93	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,94	0,94
	10/05/22 17:00	4,61	3,45	1,16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,27
	10/05/22 18:00	5,40	4,36	1,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,54
	10/05/22 19:00	6,04	4,71	1,33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,65
	10/05/22 20:00	7,16	5,80	1,35	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,90	1,85
	10/05/22 21:00	7,56	5,89	1,66	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	2,06
	10/05/22 22:00	6,45	4,82	1,64	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,65	1,67
	10/05/22 23:00	5,47	4,08	1,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,09	1,42

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
ΤΕ (MW)					1,08	1,08	1,080	3,257	3,257	0,48	0,51	0,51	0,51		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Μάιος 2022	11/05/22 0:00	4,73	3,55	1,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,21	1,21
	11/05/22 1:00	4,37	3,30	1,07	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,08	1,07
	11/05/22 2:00	4,13	3,25	0,88	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,88	0,87
	11/05/22 3:00	4,05	3,26	0,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,80	0,81
	11/05/22 4:00	4,15	3,27	0,88	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,88	0,90
	11/05/22 5:00	4,29	3,29	1,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	1,02
	11/05/22 6:00	4,58	3,44	1,14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,23
	11/05/22 7:00	5,12	3,88	1,24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,43	1,41
	11/05/22 8:00	5,50	4,24	1,26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,50	1,51
	11/05/22 9:00	5,60	4,25	1,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,21
	11/05/22 10:00	5,55	4,19	1,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,48
	11/05/22 11:00	5,45	4,07	1,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,48
	11/05/22 12:00	5,47	4,04	1,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,51
	11/05/22 13:00	5,20	3,90	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,39
	11/05/22 14:00	4,89	3,71	1,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,41
	11/05/22 15:00	4,50	3,44	1,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,20	1,18
	11/05/22 16:00	4,26	3,44	0,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,01	1,00
	11/05/22 17:00	4,83	4,47	0,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,42
	11/05/22 18:00	5,70	5,26	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,70	1,68
	11/05/22 19:00	6,34	6,08	0,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,90	1,90
	11/05/22 20:00	7,32	7,13	0,19	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,16	2,18
	11/05/22 21:00	7,59	7,52	0,08	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,16	2,10
	11/05/22 22:00	6,46	6,41	0,05	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,12
	11/05/22 23:00	5,52	5,43	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,93	1,20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 12 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Μάιος 2022	12/05/22 0:00	4,79	4,65	0,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,02	1,07
	12/05/22 1:00	4,42	4,41	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,18
	12/05/22 2:00	4,19	4,19	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,94	0,94
	12/05/22 3:00	4,13	4,11	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,88	0,88
	12/05/22 4:00	4,14	4,12	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,89	0,88
	12/05/22 5:00	4,34	4,20	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,07	1,08
	12/05/22 6:00	4,58	4,45	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,30	1,31
	12/05/22 7:00	5,10	5,07	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,52
	12/05/22 8:00	5,57	5,55	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,36
	12/05/22 9:00	5,69	5,67	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,34
	12/05/22 10:00	5,77	5,77	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,44
	12/05/22 11:00	5,63	5,63	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,30	1,29
	12/05/22 12:00	5,50	5,47	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,14	1,14
	12/05/22 13:00	5,28	5,15	0,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,94
	12/05/22 14:00	4,99	4,65	0,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,30
	12/05/22 15:00	4,50	4,07	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,12	1,11
	12/05/22 16:00	4,28	4,03	0,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	0,99
	12/05/22 17:00	4,83	4,83	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,37
	12/05/22 18:00	5,53	5,46	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,48	1,47
	12/05/22 19:00	6,04	5,95	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,68	1,73
	12/05/22 20:00	7,18	7,01	0,17	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,11	2,13
	12/05/22 21:00	7,56	7,41	0,15	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,14	2,11
	12/05/22 22:00	6,48	6,33	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,58
	12/05/22 23:00	5,49	5,37	0,12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,94	1,27

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Μάιος 2022	13/05/22 0:00	4,75	4,71	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,52
	13/05/22 1:00	4,36	4,26	0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,12	1,09
	13/05/22 2:00	4,18	4,15	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,92	0,93
	13/05/22 3:00	4,11	3,98	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,85	0,85
	13/05/22 4:00	4,15	3,86	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,89	0,89
	13/05/22 5:00	4,33	4,01	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,07	1,15
	13/05/22 6:00	4,59	4,40	0,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,32
	13/05/22 7:00	5,03	4,81	0,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,48
	13/05/22 8:00	5,43	5,18	0,25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,35
	13/05/22 9:00	5,74	5,65	0,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,40
	13/05/22 10:00	5,54	5,54	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,21	1,21
	13/05/22 11:00	5,62	5,61	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,28
	13/05/22 12:00	5,66	5,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,34	1,34
	13/05/22 13:00	5,79	5,77	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,45
	13/05/22 14:00	5,30	5,30	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,02	0,98
	13/05/22 15:00	5,07	5,07	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,75	0,74
	13/05/22 16:00	4,77	4,77	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,47	0,40
	13/05/22 17:00	4,90	4,83	0,07	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,55	0,57
	13/05/22 18:00	5,53	5,50	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,17	1,18
	13/05/22 19:00	6,06	6,03	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,62	1,62
	13/05/22 20:00	6,98	6,97	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,89	1,90
	13/05/22 21:00	7,41	7,41	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,00	1,99
	13/05/22 22:00	6,46	6,46	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,53
	13/05/22 23:00	5,51	5,51	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,15

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 14 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Μάιος 2022	14/05/22 0:00	4,81	4,81	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,77	0,82
	14/05/22 1:00	4,48	4,46	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,94	0,94
	14/05/22 2:00	4,33	4,23	0,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,91	0,91
	14/05/22 3:00	4,23	4,15	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,91	0,92
	14/05/22 4:00	4,26	4,10	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,99	1,03
	14/05/22 5:00	4,38	4,20	0,18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,99	0,97
	14/05/22 6:00	4,36	4,11	0,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,02	0,98
	14/05/22 7:00	4,68	4,32	0,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	0,96
	14/05/22 8:00	5,26	4,95	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,18
	14/05/22 9:00	5,48	5,07	0,41	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,25
	14/05/22 10:00	5,63	5,05	0,57	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,23	1,25
	14/05/22 11:00	5,65	5,08	0,57	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,25	1,27
	14/05/22 12:00	5,78	5,30	0,48	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,24
	14/05/22 13:00	5,82	5,42	0,40	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,33
	14/05/22 14:00	5,30	4,89	0,41	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,98	0,96
	14/05/22 15:00	4,92	4,72	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,05	1,06
	14/05/22 16:00	4,89	4,76	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,15	1,15
	14/05/22 17:00	5,03	4,95	0,08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,28
	14/05/22 18:00	5,62	5,59	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,28
	14/05/22 19:00	6,18	6,16	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,66	1,66
	14/05/22 20:00	7,12	7,07	0,04	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,91	1,95
	14/05/22 21:00	7,50	7,49	0,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	2,00
	14/05/22 22:00	6,47	6,46	0,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,44
	14/05/22 23:00	5,56	5,56	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,23	1,23

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 15 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Μάιος 2022	15/05/22 0:00	4,98	4,98	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,13	1,22
	15/05/22 1:00	4,60	4,60	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,33	1,25
	15/05/22 2:00	4,35	4,35	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,10	1,05
	15/05/22 3:00	4,20	4,20	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,95	0,93
	15/05/22 4:00	4,16	4,16	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,90	0,91
	15/05/22 5:00	4,27	4,27	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,01	1,04
	15/05/22 6:00	4,22	4,22	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,96	0,96
	15/05/22 7:00	4,46	4,44	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,23
	15/05/22 8:00	4,81	4,81	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,38
	15/05/22 9:00	5,31	5,31	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,20	1,17
	15/05/22 10:00	5,46	5,45	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,11	1,17
	15/05/22 11:00	5,66	5,66	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,30
	15/05/22 12:00	5,75	5,71	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,45
	15/05/22 13:00	5,63	5,60	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,30
	15/05/22 14:00	4,88	4,85	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,69	0,65
	15/05/22 15:00	4,34	4,34	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,09	1,11
	15/05/22 16:00	4,38	4,38	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,12	1,15
	15/05/22 17:00	4,97	4,97	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,66
	15/05/22 18:00	5,65	5,65	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,40
	15/05/22 19:00	6,18	6,18	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,78	1,97
	15/05/22 20:00	7,02	7,02	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,94	2,19
	15/05/22 21:00	7,43	7,43	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,75	1,73
	15/05/22 22:00	6,47	6,47	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,09	1,10
	15/05/22 23:00	5,62	5,62	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,29

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 16 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Μάιος 2022	16/05/22 0:00	4,86	4,86	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,09	1,06
	16/05/22 1:00	4,49	4,49	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,06	1,04
	16/05/22 2:00	4,29	4,29	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,03	1,03
	16/05/22 3:00	4,23	4,23	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,97
	16/05/22 4:00	4,23	4,23	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,98
	16/05/22 5:00	4,38	4,38	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,11	1,11
	16/05/22 6:00	4,61	4,61	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,33	1,33
	16/05/22 7:00	5,18	5,15	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,34
	16/05/22 8:00	5,52	5,48	0,04	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,17	1,18
	16/05/22 9:00	5,78	5,68	0,10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,43
	16/05/22 10:00	5,75	5,70	0,05	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,41
	16/05/22 11:00	5,91	5,86	0,04	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,36
	16/05/22 12:00	5,91	5,91	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,58
	16/05/22 13:00	5,79	5,79	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,45
	16/05/22 14:00	5,24	5,22	0,02	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,95	0,95
	16/05/22 15:00	4,77	4,70	0,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,25
	16/05/22 16:00	4,71	4,71	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,39
	16/05/22 17:00	5,01	5,01	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,36
	16/05/22 18:00	5,83	5,83	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,48
	16/05/22 19:00	6,32	6,32	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,84	1,86
	16/05/22 20:00	7,30	7,30	0,00	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,99	1,96
	16/05/22 21:00	7,78	7,78	0,00	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,28	2,27
	16/05/22 22:00	6,59	6,52	0,06	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,23	1,21
	16/05/22 23:00	5,60	5,54	0,06	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,21	1,29

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 17 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Μάιος 2022	17/05/22 0:00	4,91	4,88	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,48
	17/05/22 1:00	4,53	4,53	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,27
	17/05/22 2:00	4,31	4,31	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,06	1,06
	17/05/22 3:00	4,24	4,24	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,99	0,99
	17/05/22 4:00	4,32	4,31	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,06	1,07
	17/05/22 5:00	4,45	4,44	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,17	1,18
	17/05/22 6:00	4,65	4,64	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,35
	17/05/22 7:00	5,27	5,27	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,19	1,18
	17/05/22 8:00	5,74	5,73	0,01	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,38	1,40
	17/05/22 9:00	6,00	5,99	0,01	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,65	1,65
	17/05/22 10:00	6,04	6,04	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,71	1,70
	17/05/22 11:00	6,03	6,03	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,66	1,64
	17/05/22 12:00	6,06	6,06	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,52	1,52
	17/05/22 13:00	6,00	6,00	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,52	1,50
	17/05/22 14:00	5,56	5,56	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,20	1,14
	17/05/22 15:00	5,16	5,14	0,02	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,89	0,87
	17/05/22 16:00	4,83	4,79	0,04	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,49	0,50
	17/05/22 17:00	5,20	5,18	0,02	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,84	0,86
	17/05/22 18:00	5,93	5,87	0,07	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,53	1,53
	17/05/22 19:00	6,58	6,47	0,10	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,77	1,77
	17/05/22 20:00	7,40	7,29	0,11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,94	1,96
	17/05/22 21:00	7,87	7,81	0,06	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,13	2,13
	17/05/22 22:00	6,81	6,81	0,00	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	17/05/22 23:00	5,76	5,76	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,34

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 18 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Μάιος 2022	18/05/22 0:00	5,01	5,00	0,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,94	0,96
	18/05/22 1:00	4,60	4,45	0,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,12	1,11
	18/05/22 2:00	4,43	4,21	0,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,05	1,05
	18/05/22 3:00	4,40	4,36	0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,96
	18/05/22 4:00	4,35	4,33	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,04	1,04
	18/05/22 5:00	4,53	4,42	0,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	1,01
	18/05/22 6:00	4,75	4,44	0,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,08	1,08
	18/05/22 7:00	5,23	4,80	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,20	1,19
	18/05/22 8:00	5,67	5,41	0,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,35
	18/05/22 9:00	5,88	5,80	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,31
	18/05/22 10:00	6,02	5,86	0,16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,44
	18/05/22 11:00	6,03	5,76	0,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	18/05/22 12:00	6,10	5,90	0,20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,38
	18/05/22 13:00	6,01	5,86	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,43
	18/05/22 14:00	5,58	5,39	0,19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,23	1,23
	18/05/22 15:00	5,08	4,96	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,75	0,74
	18/05/22 16:00	5,30	5,28	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,91	0,93
	18/05/22 17:00	5,90	4,77	1,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,50
	18/05/22 18:00	6,39	4,81	1,58	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,59	1,59
	18/05/22 19:00	7,03	5,30	1,73	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,74	1,73
	18/05/22 20:00	7,61	5,90	1,71	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,73	1,90
	18/05/22 21:00	7,19	5,68	1,51	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,79
	18/05/22 22:00	6,19	4,68	1,51	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,55
	18/05/22 23:00	5,33	3,81	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,29

Παρατηρήσεις:

Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Μάιος 2022	19/05/22 0:00	4,68	3,26	1,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,17
	19/05/22 1:00	4,34	3,44	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,92	1,05
	19/05/22 2:00	4,21	3,29	0,92	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,92	0,97
	19/05/22 3:00	4,13	3,26	0,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,87	0,86
	19/05/22 4:00	4,14	3,27	0,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,88	0,89
	19/05/22 5:00	4,31	3,29	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,02	1,02
	19/05/22 6:00	4,51	3,39	1,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,13	1,13
	19/05/22 7:00	5,14	3,86	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,28
	19/05/22 8:00	5,43	4,07	1,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,36
	19/05/22 9:00	5,47	4,10	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,64
	19/05/22 10:00	5,54	4,15	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,49
	19/05/22 11:00	5,57	4,02	1,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,56	1,93
	19/05/22 12:00	5,57	4,10	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,48	1,44
	19/05/22 13:00	5,45	4,09	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,37
	19/05/22 14:00	5,08	3,79	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,29
	19/05/22 15:00	4,36	3,29	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,08	1,08
	19/05/22 16:00	4,43	3,34	1,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,09	1,09
	19/05/22 17:00	4,96	3,69	1,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,28
	19/05/22 18:00	5,75	4,45	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,60	1,57
	19/05/22 19:00	6,37	5,53	0,84	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,79	1,80
	19/05/22 20:00	7,27	6,37	0,90	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,03	2,03
	19/05/22 21:00	7,69	6,00	1,68	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,97	1,99
	19/05/22 22:00	6,52	5,11	1,41	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,48	1,51
	19/05/22 23:00	5,68	4,30	1,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,50

Παρατηρήσεις:

Κατά τα διαστήματα 09:00-10:00 και 10:50-11:58 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένοι έλεγχοι στις μετρητικές διατάξεις. Επιπλέον, κατά την αιχμή εντάχθηκε επιπλέον μονάδα λόγω αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 20 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Μάιος 2022	20/05/22 0:00	4,88	3,73	1,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,33
	20/05/22 1:00	4,51	3,38	1,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,16	1,17
	20/05/22 2:00	4,35	3,34	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,08	1,07
	20/05/22 3:00	4,27	3,30	0,97	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,01	1,01
	20/05/22 4:00	4,31	3,27	1,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,04	1,05
	20/05/22 5:00	4,48	3,35	1,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,16	1,17
	20/05/22 6:00	4,75	3,51	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,27
	20/05/22 7:00	5,22	3,93	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,38
	20/05/22 8:00	5,66	4,28	1,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,57	1,58
	20/05/22 9:00	5,83	4,63	1,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,58	1,61
	20/05/22 10:00	5,86	4,47	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,60	1,61
	20/05/22 11:00	5,80	4,22	1,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,63	1,61
	20/05/22 12:00	5,71	4,14	1,57	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,58	1,58
	20/05/22 13:00	5,37	3,96	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,41
	20/05/22 14:00	5,09	3,74	1,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,35
	20/05/22 15:00	4,63	3,37	1,26	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,26
	20/05/22 16:00	4,60	3,76	0,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,30	1,30
	20/05/22 17:00	5,19	4,48	0,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,45
	20/05/22 18:00	5,98	5,10	0,88	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,68	1,70
	20/05/22 19:00	6,33	5,46	0,86	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,74	1,77
	20/05/22 20:00	7,16	6,44	0,72	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,01	2,00
	20/05/22 21:00	7,60	6,64	0,95	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,04	2,04
	20/05/22 22:00	6,55	5,38	1,17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,64	1,65
	20/05/22 23:00	5,70	4,81	0,89	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1,39	1,38

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 21 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Μάιος 2022	21/05/22 0:00	4,95	3,66	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	21/05/22 1:00	4,56	3,46	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,20	1,20
	21/05/22 2:00	4,35	3,34	1,01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,09	1,09
	21/05/22 3:00	4,31	3,36	0,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,04	1,04
	21/05/22 4:00	4,34	3,36	0,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,07	1,08
	21/05/22 5:00	4,46	3,44	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,16	1,17
	21/05/22 6:00	4,55	3,49	1,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,21	1,22
	21/05/22 7:00	4,92	3,93	0,99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,34	1,31
	21/05/22 8:00	5,39	4,28	1,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,53
	21/05/22 9:00	5,67	4,79	0,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,59	1,58
	21/05/22 10:00	5,82	5,24	0,58	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,50
	21/05/22 11:00	5,89	5,21	0,67	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,55	1,55
	21/05/22 12:00	5,94	5,38	0,55	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,60	1,58
	21/05/22 13:00	5,74	5,24	0,50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,40
	21/05/22 14:00	5,35	5,16	0,19	1	0	0	0	1	0,19	0	0	0	1,04	1,05
	21/05/22 15:00	4,81	4,54	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,43
	21/05/22 16:00	4,76	4,56	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,43
	21/05/22 17:00	5,18	5,09	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,55	1,55
	21/05/22 18:00	5,88	5,82	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,68	1,68
	21/05/22 19:00	6,43	6,42	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,90	1,91
	21/05/22 20:00	7,07	7,06	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,73	1,72
	21/05/22 21:00	7,45	7,44	0,01	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,99	1,99
	21/05/22 22:00	6,56	6,49	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,28
	21/05/22 23:00	5,85	5,83	0,02	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,49

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 22 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Μάιος 2022	22/05/22 0:00	5,05	5,05	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,77	0,80
	22/05/22 1:00	4,63	4,63	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,32	1,35
	22/05/22 2:00	4,35	4,35	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,10	1,08
	22/05/22 3:00	4,25	4,25	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	0,99
	22/05/22 4:00	4,22	4,22	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,92	0,94
	22/05/22 5:00	4,33	4,33	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,97	0,95
	22/05/22 6:00	4,27	4,27	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,95	0,94
	22/05/22 7:00	4,64	4,64	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,98	0,99
	22/05/22 8:00	4,94	4,94	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,86	0,89
	22/05/22 9:00	5,46	5,46	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,29	1,26
	22/05/22 10:00	5,75	5,75	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,27	1,26
	22/05/22 11:00	6,01	6,01	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,52	1,51
	22/05/22 12:00	6,19	6,17	0,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,47	1,47
	22/05/22 13:00	6,06	6,05	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,40
	22/05/22 14:00	5,53	5,52	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,13	1,10
	22/05/22 15:00	4,82	4,82	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,76	0,82
	22/05/22 16:00	4,78	4,71	0,06	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,25	1,28
	22/05/22 17:00	5,19	5,17	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,37	1,39
	22/05/22 18:00	5,86	5,86	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,50
	22/05/22 19:00	6,31	6,30	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,75	1,76
	22/05/22 20:00	7,14	7,14	0,00	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,78	1,75
	22/05/22 21:00	7,65	7,61	0,04	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,05	2,04
	22/05/22 22:00	6,64	6,34	0,31	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,55	1,56
	22/05/22 23:00	5,74	5,52	0,22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,38

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 23 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Μάιος 2022	23/05/22 0:00	5,01	4,99	0,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,73	0,74
	23/05/22 1:00	4,57	4,57	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,19	1,19
	23/05/22 2:00	4,42	4,40	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,17	1,16
	23/05/22 3:00	4,33	4,19	0,14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,07	1,07
	23/05/22 4:00	4,39	4,18	0,20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,12	1,12
	23/05/22 5:00	4,54	4,52	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,27	1,27
	23/05/22 6:00	4,67	4,60	0,06	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,37
	23/05/22 7:00	5,37	5,24	0,13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,40
	23/05/22 8:00	5,75	5,60	0,14	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,40
	23/05/22 9:00	5,96	5,89	0,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,62
	23/05/22 10:00	5,89	5,84	0,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,54	1,56
	23/05/22 11:00	6,11	6,07	0,04	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,77
	23/05/22 12:00	6,19	6,16	0,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,77	1,75
	23/05/22 13:00	5,99	5,94	0,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,61	1,61
	23/05/22 14:00	5,62	5,60	0,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,28	1,26
	23/05/22 15:00	5,48	5,45	0,03	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,12	1,11
	23/05/22 16:00	5,76	5,71	0,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,40
	23/05/22 17:00	5,85	5,84	0,01	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,47
	23/05/22 18:00	6,30	6,23	0,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,70
	23/05/22 19:00	6,85	6,78	0,07	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,59
	23/05/22 20:00	7,44	7,34	0,11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,62
	23/05/22 21:00	7,79	7,47	0,32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,87	1,88
	23/05/22 22:00	6,79	6,47	0,32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,47	1,49
	23/05/22 23:00	5,85	5,70	0,15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,47	1,47

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 24 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Μάιος 2022	24/05/22 0:00	5,04	4,83	0,21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,83	0,87
	24/05/22 1:00	4,59	4,49	0,11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,24
	24/05/22 2:00	4,47	4,42	0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,20	1,20
	24/05/22 3:00	4,42	4,28	0,15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,17	1,17
	24/05/22 4:00	4,46	4,25	0,21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,20	1,21
	24/05/22 5:00	4,62	4,49	0,13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,33	1,34
	24/05/22 6:00	4,87	4,64	0,23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,45
	24/05/22 7:00	5,50	5,26	0,24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,48	1,46
	24/05/22 8:00	6,05	5,76	0,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,70	1,70
	24/05/22 9:00	6,12	5,83	0,28	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,75	1,76
	24/05/22 10:00	6,15	6,05	0,10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,79	1,78
	24/05/22 11:00	6,17	6,17	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,70	1,66
	24/05/22 12:00	6,16	6,16	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,74
	24/05/22 13:00	6,07	6,07	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,66	1,66
	24/05/22 14:00	5,58	5,56	0,02	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,18	1,16
	24/05/22 15:00	4,96	4,94	0,03	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,64	0,63
	24/05/22 16:00	4,90	4,86	0,04	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,98	1,02
	24/05/22 17:00	5,44	5,39	0,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,16	1,16
	24/05/22 18:00	6,19	6,19	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,64	1,66
	24/05/22 19:00	6,58	6,58	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,64	1,62
	24/05/22 20:00	7,66	7,66	0,00	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,90	1,95
	24/05/22 21:00	8,22	7,82	0,40	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,31	2,32
	24/05/22 22:00	7,02	6,33	0,69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,66	1,64
	24/05/22 23:00	6,00	5,15	0,85	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,38	1,36

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 25 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Μάιος 2022	25/05/22 0:00	5,20	4,58	0,63	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,15	1,17
	25/05/22 1:00	4,73	4,49	0,24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,41	1,41
	25/05/22 2:00	4,62	4,38	0,24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,35
	25/05/22 3:00	4,52	4,31	0,21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,26
	25/05/22 4:00	4,54	4,41	0,13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,23
	25/05/22 5:00	4,71	4,68	0,03	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,27	1,28
	25/05/22 6:00	4,99	4,97	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,29	1,26
	25/05/22 7:00	5,47	5,47	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,92	0,94
	25/05/22 8:00	6,03	6,03	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,46	1,37
	25/05/22 9:00	6,24	6,24	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,73	1,75
	25/05/22 10:00	6,34	6,34	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,90	1,90
	25/05/22 11:00	6,32	6,28	0,03	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,88	1,87
	25/05/22 12:00	6,36	6,33	0,03	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,78	1,79
	25/05/22 13:00	6,20	6,19	0,01	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,66	1,64
	25/05/22 14:00	5,75	5,75	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,40	1,37
	25/05/22 15:00	5,29	5,29	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,95	0,94
	25/05/22 16:00	5,19	5,19	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,86	0,85
	25/05/22 17:00	5,57	5,56	0,02	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,11	1,13
	25/05/22 18:00	6,38	6,36	0,02	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,82	1,85
	25/05/22 19:00	6,90	6,88	0,02	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,80	1,80
	25/05/22 20:00	7,55	7,55	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,95	1,97
	25/05/22 21:00	8,14	8,14	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,14	2,10
	25/05/22 22:00	7,04	6,99	0,05	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,55	1,54
	25/05/22 23:00	6,08	6,08	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,34

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 26 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022	26/05/22 0:00	5,24	5,18	0,06	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,93	0,92
	26/05/22 1:00	4,87	4,87	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,45
	26/05/22 2:00	4,68	4,54	0,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,33	1,31
	26/05/22 3:00	4,63	4,50	0,13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,05	1,05
	26/05/22 4:00	4,63	4,36	0,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,13	1,13
	26/05/22 5:00	4,77	4,45	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,29
	26/05/22 6:00	5,05	4,98	0,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,33	1,30
	26/05/22 7:00	5,69	5,69	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,29
	26/05/22 8:00	6,25	6,25	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,41
	26/05/22 9:00	6,45	6,44	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,44
	26/05/22 10:00	6,40	6,37	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,57	1,56
	26/05/22 11:00	6,65	6,54	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,40
	26/05/22 12:00	6,66	6,45	0,20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,40
	26/05/22 13:00	6,47	6,36	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,48
	26/05/22 14:00	5,90	5,81	0,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,51	1,50
	26/05/22 15:00	5,47	5,42	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,11	1,10
	26/05/22 16:00	5,34	5,34	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,01	1,00
	26/05/22 17:00	5,76	5,76	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,41
	26/05/22 18:00	6,62	6,62	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,95	1,93
	26/05/22 19:00	7,03	6,90	0,13	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,61	1,61
	26/05/22 20:00	7,52	7,36	0,15	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,01	2,03
	26/05/22 21:00	8,31	8,20	0,11	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,50	2,49
	26/05/22 22:00	7,13	6,95	0,17	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,75	1,72
	26/05/22 23:00	6,21	6,20	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,68	1,73

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 27 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Μάιος 2022	27/05/22 0:00	5,38	5,02	0,36	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,07	1,07
	27/05/22 1:00	4,94	4,04	0,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,42
	27/05/22 2:00	4,77	4,02	0,76	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,40
	27/05/22 3:00	4,70	4,07	0,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,38
	27/05/22 4:00	4,69	4,42	0,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,39
	27/05/22 5:00	4,92	4,75	0,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	27/05/22 6:00	5,20	5,13	0,06	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,07	1,03
	27/05/22 7:00	5,79	5,48	0,30	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,42	1,43
	27/05/22 8:00	6,25	5,56	0,69	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,78	1,78
	27/05/22 9:00	6,57	6,32	0,25	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,96	1,96
	27/05/22 10:00	6,58	6,00	0,58	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,96	1,94
	27/05/22 11:00	6,66	6,12	0,54	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,96	1,96
	27/05/22 12:00	6,89	6,66	0,23	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,07	2,07
	27/05/22 13:00	6,77	6,62	0,14	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,02	2,02
	27/05/22 14:00	6,38	6,30	0,08	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,91	1,91
	27/05/22 15:00	5,87	5,84	0,03	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,56	1,53
	27/05/22 16:00	5,72	5,66	0,05	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,36	1,37
	27/05/22 17:00	6,16	6,01	0,15	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,76	1,78
	27/05/22 18:00	6,97	6,71	0,26	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,99	1,98
	27/05/22 19:00	7,42	7,39	0,03	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,97	2,03
	27/05/22 20:00	7,97	7,91	0,05	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,28	2,52
	27/05/22 21:00	8,35	8,20	0,15	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,41	2,74
	27/05/22 22:00	7,33	7,26	0,07	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,94	1,92
	27/05/22 23:00	6,33	6,32	0,01	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,19	1,27

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 28 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Μάιος 2022	28/05/22 0:00	5,63	5,63	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,33	1,31
	28/05/22 1:00	5,25	5,25	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,19	1,23
	28/05/22 2:00	5,03	5,02	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,46
	28/05/22 3:00	4,89	4,87	0,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	28/05/22 4:00	4,89	4,89	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	28/05/22 5:00	4,97	4,97	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,48
	28/05/22 6:00	4,98	4,98	0,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,50
	28/05/22 7:00	5,44	5,38	0,06	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,39	1,38
	28/05/22 8:00	6,04	6,02	0,02	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,67	1,69
	28/05/22 9:00	6,54	6,54	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,94	1,94
	28/05/22 10:00	6,73	6,73	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,02	2,02
	28/05/22 11:00	6,97	6,97	0,00	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,87	1,83
	28/05/22 12:00	6,95	6,94	0,02	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	28/05/22 13:00	7,07	7,03	0,03	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,48	1,48
	28/05/22 14:00	6,53	6,47	0,06	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,18	1,17
	28/05/22 15:00	5,87	5,80	0,07	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,26
	28/05/22 16:00	5,94	5,93	0,01	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,32	1,32
	28/05/22 17:00	6,34	6,34	0,00	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,45
	28/05/22 18:00	6,99	6,99	0,00	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,62	1,63
	28/05/22 19:00	7,27	7,25	0,03	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,85	1,85
	28/05/22 20:00	7,87	7,81	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,30	2,31
	28/05/22 21:00	8,23	8,12	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,48	2,47
	28/05/22 22:00	7,41	6,89	0,52	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	1,97
	28/05/22 23:00	6,65	5,44	1,21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,71	1,70

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 29 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μάιος 2022	29/05/22 0:00	5,98	4,94	1,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,70	1,67
	29/05/22 1:00	5,38	4,81	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,56	1,56
	29/05/22 2:00	5,13	4,93	0,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,52
	29/05/22 3:00	5,01	4,98	0,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	29/05/22 4:00	4,98	4,67	0,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,43
	29/05/22 5:00	5,03	3,82	1,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,36
	29/05/22 6:00	4,95	3,72	1,23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,25
	29/05/22 7:00	5,15	3,88	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,32	1,31
	29/05/22 8:00	5,61	4,59	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,50
	29/05/22 9:00	5,91	5,70	0,21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,55
	29/05/22 10:00	6,36	6,21	0,15	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,88	1,89
	29/05/22 11:00	6,68	6,59	0,09	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,99	2,00
	29/05/22 12:00	7,26	7,10	0,15	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,92	1,89
	29/05/22 13:00	6,88	6,78	0,09	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,50	1,44
	29/05/22 14:00	6,21	5,92	0,28	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0,99	1,06
	29/05/22 15:00	5,84	5,16	0,68	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,43
	29/05/22 16:00	5,46	4,40	1,06	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,07	1,07
	29/05/22 17:00	5,80	4,59	1,21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,21	1,22
	29/05/22 18:00	6,39	5,04	1,35	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	29/05/22 19:00	6,89	5,43	1,46	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,45
	29/05/22 20:00	7,45	5,94	1,50	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,54
	29/05/22 21:00	7,82	6,13	1,70	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,70	1,69
	29/05/22 22:00	6,99	5,47	1,52	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,54
	29/05/22 23:00	6,21	5,51	0,70	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,32

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 30 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Μάιος 2022	30/05/22 0:00	5,52	4,59	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,18
	30/05/22 1:00	5,11	4,66	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,21	1,19
	30/05/22 2:00	4,92	4,37	0,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,11	1,11
	30/05/22 3:00	4,82	4,09	0,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,03	1,04
	30/05/22 4:00	4,82	4,34	0,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,13	1,13
	30/05/22 5:00	4,92	4,60	0,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,17
	30/05/22 6:00	5,13	4,84	0,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,10	1,09
	30/05/22 7:00	5,67	5,43	0,24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,30
	30/05/22 8:00	6,15	6,03	0,11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,42
	30/05/22 9:00	6,51	6,44	0,07	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,40
	30/05/22 10:00	6,48	6,41	0,07	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,53
	30/05/22 11:00	6,56	6,49	0,07	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,78	1,66
	30/05/22 12:00	6,73	6,68	0,05	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,56
	30/05/22 13:00	6,56	6,53	0,04	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,66	1,65
	30/05/22 14:00	6,06	5,88	0,18	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,41
	30/05/22 15:00	5,56	5,27	0,28	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,17	1,17
	30/05/22 16:00	5,50	5,21	0,29	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,16	1,16
	30/05/22 17:00	5,81	5,52	0,29	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,43
	30/05/22 18:00	6,55	6,43	0,12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,72	1,74
	30/05/22 19:00	7,06	6,99	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,75	1,75
	30/05/22 20:00	7,55	7,54	0,00	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,82	1,71
	30/05/22 21:00	8,21	8,21	0,00	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,46	2,46
	30/05/22 22:00	7,28	7,28	0,00	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,87
	30/05/22 23:00	6,27	6,27	0,00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,55

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 31 Μάιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Μάιος 2022	31/05/22 0:00	5,45	5,45	0,00	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,15	1,08
	31/05/22 1:00	5,05	5,05	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,13	1,14
	31/05/22 2:00	4,82	4,82	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,45	1,45
	31/05/22 3:00	4,74	4,74	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,42
	31/05/22 4:00	4,75	4,75	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,42
	31/05/22 5:00	4,89	4,89	0,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,47
	31/05/22 6:00	5,11	5,08	0,03	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,96	0,90
	31/05/22 7:00	5,68	5,62	0,07	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,33	1,34
	31/05/22 8:00	6,20	6,08	0,12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,81	1,82
	31/05/22 9:00	6,53	6,42	0,11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,71	1,59
	31/05/22 10:00	6,59	6,47	0,12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,98	1,98
	31/05/22 11:00	6,61	6,44	0,17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,98	1,98
	31/05/22 12:00	6,71	6,57	0,14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	2,01
	31/05/22 13:00	6,53	6,38	0,15	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,96	1,96
	31/05/22 14:00	6,08	5,97	0,11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,72	1,71
	31/05/22 15:00	5,61	5,49	0,11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,28
	31/05/22 16:00	5,54	5,34	0,20	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,19
	31/05/22 17:00	6,11	5,89	0,22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,69	1,71
	31/05/22 18:00	6,80	6,44	0,36	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,00	2,01
	31/05/22 19:00	7,25	6,89	0,37	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,91	1,90
	31/05/22 20:00	7,87	7,16	0,70	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,17	2,20
	31/05/22 21:00	8,33	7,28	1,04	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,34	2,34
	31/05/22 22:00	7,35	6,61	0,74	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,94	1,91
	31/05/22 23:00	6,38	5,42	0,96	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,77	1,76

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022	08/06/22 0:00	5,90	5,48	0,42	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,57	1,57
	08/06/22 1:00	5,40	4,93	0,47	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,26	1,28
	08/06/22 2:00	5,18	4,99	0,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,55	1,55
	08/06/22 3:00	5,06	4,96	0,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,52
	08/06/22 4:00	4,96	4,71	0,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,48	1,48
	08/06/22 5:00	5,06	4,89	0,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,51
	08/06/22 6:00	5,39	5,27	0,11	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,35
	08/06/22 7:00	5,89	5,86	0,04	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,22	1,09
	08/06/22 8:00	6,48	6,31	0,17	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,94
	08/06/22 9:00	6,82	6,50	0,32	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,02	1,99
	08/06/22 10:00	6,86	6,74	0,12	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,98	2,04
	08/06/22 11:00	6,96	6,93	0,03	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,54	1,90
	08/06/22 12:00	7,06	7,04	0,03	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,64	2,03
	08/06/22 13:00	6,98	6,90	0,08	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,56	1,92
	08/06/22 14:00	6,42	6,35	0,06	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,22	1,67
	08/06/22 15:00	5,97	5,91	0,06	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,64	1,64
	08/06/22 16:00	5,85	5,85	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,43
	08/06/22 17:00	6,22	6,16	0,07	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,47
	08/06/22 18:00	7,02	6,98	0,03	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,72	1,73
	08/06/22 19:00	7,64	7,62	0,02	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,06	2,06
	08/06/22 20:00	7,98	7,86	0,12	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,15	2,15
	08/06/22 21:00	8,55	8,36	0,19	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,50	2,49
	08/06/22 22:00	7,57	7,53	0,04	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,13	2,11
	08/06/22 23:00	6,64	6,58	0,06	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,63	1,64

Σημειώνεται ότι κατά τις ώρες 11:00-15:00 ήταν εκτός το Α/Π Αγ.Σώζων 2, λόγω εργασιών συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιούνιος 2022	01/06/22 0:00	5,55	5,13	0,41	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,23	1,24
	01/06/22 1:00	5,17	4,36	0,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,45
	01/06/22 2:00	4,96	3,85	1,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,40
	01/06/22 3:00	4,87	4,04	0,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,38
	01/06/22 4:00	4,82	4,23	0,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,42
	01/06/22 5:00	4,98	4,56	0,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,47
	01/06/22 6:00	5,19	4,82	0,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,55
	01/06/22 7:00	5,72	5,27	0,45	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,43
	01/06/22 8:00	6,20	5,76	0,44	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,80	1,80
	01/06/22 9:00	6,57	6,40	0,17	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,97	1,97
	01/06/22 10:00	6,56	6,30	0,26	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,96	1,96
	01/06/22 11:00	6,72	6,62	0,10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	2,01
	01/06/22 12:00	6,89	6,76	0,13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,07	2,06
	01/06/22 13:00	6,83	6,35	0,49	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,02	2,01
	01/06/22 14:00	6,30	5,77	0,52	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,85	1,83
	01/06/22 15:00	5,83	5,43	0,40	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,49
	01/06/22 16:00	5,73	5,27	0,46	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,36
	01/06/22 17:00	6,12	5,64	0,47	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,80
	01/06/22 18:00	6,93	6,37	0,56	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,93	2,10
	01/06/22 19:00	7,32	6,81	0,51	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,91	1,94
	01/06/22 20:00	7,88	7,06	0,81	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,24	2,36
	01/06/22 21:00	8,45	7,42	1,03	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,48	2,45
	01/06/22 22:00	7,51	6,82	0,69	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,04	2,01
	01/06/22 23:00	6,50	5,46	1,04	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,64	1,67

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022	02/06/22 0:00	5,68	4,86	0,82	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,36
	02/06/22 1:00	5,28	4,52	0,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,54
	02/06/22 2:00	5,11	3,78	1,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,43
	02/06/22 3:00	4,98	3,64	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,37
	02/06/22 4:00	4,97	3,62	1,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,34
	02/06/22 5:00	5,10	3,73	1,36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,37
	02/06/22 6:00	5,38	4,00	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,49
	02/06/22 7:00	5,88	4,51	1,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,51
	02/06/22 8:00	6,42	4,86	1,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,76	1,77
	02/06/22 9:00	6,69	4,94	1,75	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,85
	02/06/22 10:00	6,79	5,08	1,71	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,72	1,75
	02/06/22 11:00	6,83	5,00	1,84	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,92	1,90
	02/06/22 12:00	7,05	5,25	1,80	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,86	1,87
	02/06/22 13:00	7,04	5,33	1,71	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,82	1,86
	02/06/22 14:00	6,51	4,82	1,69	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,82	1,80
	02/06/22 15:00	6,03	4,49	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,65	1,65
	02/06/22 16:00	5,90	4,36	1,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,61	1,63
	02/06/22 17:00	6,31	4,80	1,51	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,76
	02/06/22 18:00	7,11	5,78	1,32	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,01	1,98
	02/06/22 19:00	7,51	6,03	1,48	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,12	2,05
	02/06/22 20:00	7,90	6,39	1,51	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,22	2,28
	02/06/22 21:00	8,54	7,17	1,37	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,46	2,40
	02/06/22 22:00	7,60	6,49	1,11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,08	2,05
	02/06/22 23:00	6,63	5,23	1,39	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,63	1,63

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2022	03/06/22 0:00	5,75	4,46	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,46
	03/06/22 1:00	5,31	3,96	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,52
	03/06/22 2:00	5,09	3,70	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,37
	03/06/22 3:00	4,98	3,60	1,38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,37
	03/06/22 4:00	4,96	3,63	1,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,36
	03/06/22 5:00	5,10	3,91	1,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,39
	03/06/22 6:00	5,27	3,94	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	03/06/22 7:00	5,82	4,37	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,45
	03/06/22 8:00	6,31	4,74	1,57	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,57	1,58
	03/06/22 9:00	6,68	4,98	1,70	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,76	1,75
	03/06/22 10:00	6,80	5,13	1,67	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,70	1,70
	03/06/22 11:00	6,84	5,06	1,78	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,79	1,76
	03/06/22 12:00	7,04	5,22	1,82	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,89	1,88
	03/06/22 13:00	7,11	5,14	1,96	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,05	2,00
	03/06/22 14:00	6,73	4,96	1,77	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,79	1,77
	03/06/22 15:00	6,22	4,64	1,58	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,60	1,61
	03/06/22 16:00	6,04	4,49	1,56	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,62	1,59
	03/06/22 17:00	6,48	5,32	1,16	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,81	1,83
	03/06/22 18:00	7,41	6,21	1,21	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2,01	2,04
	03/06/22 19:00	7,63	6,66	0,97	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,10	2,10
	03/06/22 20:00	8,17	6,87	1,29	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,30	2,35
	03/06/22 21:00	8,51	6,54	1,97	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,32	2,26
	03/06/22 22:00	7,75	5,80	1,95	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2,13	2,14
	03/06/22 23:00	6,76	5,41	1,35	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,85	1,83

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιούνιος 2022	04/06/22 0:00	6,00	4,48	1,52	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,55
	04/06/22 1:00	5,52	4,12	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,40
	04/06/22 2:00	5,25	3,88	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,39
	04/06/22 3:00	5,16	3,87	1,29	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,29	1,29
	04/06/22 4:00	5,07	3,79	1,28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,28	1,28
	04/06/22 5:00	5,16	3,86	1,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,30	1,30
	04/06/22 6:00	5,26	3,94	1,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,31	1,32
	04/06/22 7:00	5,67	4,25	1,41	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,42
	04/06/22 8:00	6,08	4,56	1,52	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,54
	04/06/22 9:00	6,53	4,90	1,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,63	1,63
	04/06/22 10:00	6,78	5,09	1,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,70	1,73
	04/06/22 11:00	7,05	5,29	1,76	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,76	1,78
	04/06/22 12:00	7,07	5,32	1,75	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,77	1,80
	04/06/22 13:00	7,18	5,41	1,78	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,82	1,84
	04/06/22 14:00	6,83	5,13	1,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,88
	04/06/22 15:00	6,31	4,80	1,52	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,76	1,70
	04/06/22 16:00	6,17	4,84	1,33	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,69	1,71
	04/06/22 17:00	6,54	5,41	1,13	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,84
	04/06/22 18:00	7,23	6,33	0,90	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,03	2,02
	04/06/22 19:00	7,69	6,78	0,91	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,20	2,22
	04/06/22 20:00	8,10	7,00	1,09	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,32	2,29
	04/06/22 21:00	8,38	7,45	0,93	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,39	2,35
	04/06/22 22:00	7,67	6,23	1,44	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,15	2,14
	04/06/22 23:00	6,83	5,20	1,63	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,81	1,83

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιούνιος 2022	05/06/22 0:00	6,15	4,68	1,47	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,67
	05/06/22 1:00	5,54	4,79	0,75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,55	1,55
	05/06/22 2:00	5,21	4,86	0,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,53	1,55
	05/06/22 3:00	5,06	4,33	0,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,44
	05/06/22 4:00	4,98	4,32	0,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,48
	05/06/22 5:00	5,03	4,12	0,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,46
	05/06/22 6:00	5,08	3,98	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,46
	05/06/22 7:00	5,32	4,61	0,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,54
	05/06/22 8:00	5,74	4,97	0,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,63
	05/06/22 9:00	6,15	5,90	0,25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,76	1,76
	05/06/22 10:00	6,78	6,50	0,28	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,02	2,02
	05/06/22 11:00	6,89	6,42	0,46	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,05	2,05
	05/06/22 12:00	6,96	6,56	0,40	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,08	2,07
	05/06/22 13:00	6,80	6,45	0,35	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,04	2,03
	05/06/22 14:00	6,18	6,07	0,12	1	0	0	0	1	0,12	0	0	0	1,79	1,78
	05/06/22 15:00	5,81	5,73	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,48	1,47
	05/06/22 16:00	5,84	5,81	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,50
	05/06/22 17:00	6,35	6,33	0,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,88	1,88
	05/06/22 18:00	7,12	7,06	0,06	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,85	1,85
	05/06/22 19:00	7,45	7,40	0,05	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,03	2,03
	05/06/22 20:00	7,90	7,83	0,07	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,34	2,36
	05/06/22 21:00	8,48	8,44	0,03	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,53	2,53
	05/06/22 22:00	7,84	7,82	0,02	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,31	2,29
	05/06/22 23:00	6,94	6,81	0,14	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,21	1,59

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022	06/06/22 0:00	6,21	6,08	0,13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,82	1,83
	06/06/22 1:00	5,67	5,58	0,09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,35	1,34
	06/06/22 2:00	5,42	5,37	0,05	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,09	1,09
	06/06/22 3:00	5,28	5,28	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,94	0,95
	06/06/22 4:00	5,20	5,20	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,86	0,86
	06/06/22 5:00	5,30	5,30	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,95	0,96
	06/06/22 6:00	5,40	5,40	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,05	1,06
	06/06/22 7:00	6,05	6,05	0,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,66	1,68
	06/06/22 8:00	6,82	6,82	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,71	1,69
	06/06/22 9:00	7,55	7,44	0,11	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,13	2,13
	06/06/22 10:00	7,47	7,29	0,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,04	2,05
	06/06/22 11:00	7,47	7,09	0,37	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,02	2,04
	06/06/22 12:00	7,78	6,69	1,09	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,18	2,19
	06/06/22 13:00	7,93	6,80	1,13	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,26	2,29
	06/06/22 14:00	7,42	6,45	0,97	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,92	1,94
	06/06/22 15:00	6,84	5,96	0,88	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,94	1,89
	06/06/22 16:00	6,47	5,47	1,00	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,89	1,85
	06/06/22 17:00	6,67	5,45	1,23	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,81	1,84
	06/06/22 18:00	7,52	7,19	0,33	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,17	2,15
	06/06/22 19:00	7,83	6,66	1,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,16	2,19
	06/06/22 20:00	8,24	7,28	0,96	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,33	2,29
	06/06/22 21:00	8,56	7,99	0,56	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,41	2,31
	06/06/22 22:00	7,69	6,35	1,35	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,11	2,12
	06/06/22 23:00	6,74	4,97	1,77	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,42	1,77

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιούνιος 2022	07/06/22 0:00	5,94	4,39	1,55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,58	1,62
	07/06/22 1:00	5,46	4,06	1,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,44
	07/06/22 2:00	5,23	3,99	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,42
	07/06/22 3:00	5,10	3,91	1,19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,41
	07/06/22 4:00	5,07	4,29	0,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,42	1,44
	07/06/22 5:00	5,12	4,58	0,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,51	1,48
	07/06/22 6:00	5,44	4,91	0,53	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,42	1,40
	07/06/22 7:00	5,95	5,16	0,79	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,57	1,58
	07/06/22 8:00	6,38	5,06	1,32	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,78	1,74
	07/06/22 9:00	6,66	5,26	1,40	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,78	1,80
	07/06/22 10:00	6,74	5,03	1,71	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,75	1,79
	07/06/22 11:00	6,73	5,20	1,53	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,80	1,82
	07/06/22 12:00	6,79	5,26	1,53	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,83	2,26
	07/06/22 13:00	6,89	5,38	1,51	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,92	2,37
	07/06/22 14:00	6,39	4,87	1,53	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,71	2,16
	07/06/22 15:00	5,87	4,42	1,45	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,48	1,82
	07/06/22 16:00	5,62	4,50	1,13	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,28	1,59
	07/06/22 17:00	6,17	5,50	0,67	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,74	2,07
	07/06/22 18:00	7,02	6,82	0,20	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,04	2,02
	07/06/22 19:00	7,45	7,39	0,05	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,03	2,03
	07/06/22 20:00	7,97	7,93	0,04	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,36	2,38
	07/06/22 21:00	8,58	8,42	0,16	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2,58	2,57
	07/06/22 22:00	7,58	7,28	0,30	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,15	2,15
	07/06/22 23:00	6,62	6,36	0,25	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,52	1,98

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 12:05-17:55 το ΑΠ Άγ. Σώζων Επέκταση ήταν εκτός λειτουργίας για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022	09/06/22 0:00	5,91	5,89	0,02	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,55	1,55
	09/06/22 1:00	5,45	5,45	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,13	1,12
	09/06/22 2:00	5,27	5,27	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,93	0,93
	09/06/22 3:00	5,15	5,12	0,03	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,82	0,82
	09/06/22 4:00	5,09	5,09	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,74	0,75
	09/06/22 5:00	5,26	5,26	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,91	0,92
	09/06/22 6:00	5,57	5,57	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,21	1,23
	09/06/22 7:00	6,01	6,01	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,32	1,31
	09/06/22 8:00	6,70	6,70	0,00	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,46	1,43
	09/06/22 9:00	7,14	7,14	0,00	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,58	1,59
	09/06/22 10:00	7,18	7,13	0,05	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,74	1,76
	09/06/22 11:00	7,17	7,00	0,17	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,63	1,63
	09/06/22 12:00	7,11	6,83	0,28	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,53	1,54
	09/06/22 13:00	7,05	6,64	0,41	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,59	1,55
	09/06/22 14:00	6,50	6,01	0,49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,45
	09/06/22 15:00	5,97	5,41	0,56	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,37
	09/06/22 16:00	5,86	5,20	0,66	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,34	1,35
	09/06/22 17:00	6,32	5,79	0,53	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,49
	09/06/22 18:00	7,19	6,79	0,40	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,52	1,52
	09/06/22 19:00	7,66	6,81	0,85	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,69	1,69
	09/06/22 20:00	8,17	7,56	0,61	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,85	1,88
	09/06/22 21:00	8,62	7,80	0,83	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,81	1,79
	09/06/22 22:00	7,80	7,11	0,69	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,24	1,60
	09/06/22 23:00	6,90	6,35	0,55	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,21	1,23



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022	10/06/22 0:00	5,95	4,97	0,98	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,23	1,23
	10/06/22 1:00	5,48	4,77	0,71	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,10	1,10
	10/06/22 2:00	5,25	4,30	0,95	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	1,01
	10/06/22 3:00	5,15	4,10	1,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,06	1,06
	10/06/22 4:00	5,09	4,05	1,04	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,04	1,04
	10/06/22 5:00	5,25	4,20	1,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,05	1,06
	10/06/22 6:00	5,56	4,43	1,13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,14	1,14
	10/06/22 7:00	6,16	4,91	1,25	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,25	1,26
	10/06/22 8:00	6,81	5,42	1,39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,42
	10/06/22 9:00	7,13	5,67	1,46	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,47	1,49
	10/06/22 10:00	7,41	5,91	1,50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,50	1,51
	10/06/22 11:00	7,93	6,33	1,60	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,60	1,61
	10/06/22 12:00	7,94	6,33	1,61	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,61
	10/06/22 13:00	7,81	6,29	1,51	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,75
	10/06/22 14:00	6,94	5,48	1,46	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,48	1,49
	10/06/22 15:00	6,54	5,24	1,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,31	1,31
	10/06/22 16:00	6,67	5,35	1,33	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,34	1,34
	10/06/22 17:00	6,99	5,50	1,49	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,50	1,47
	10/06/22 18:00	7,45	6,29	1,16	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,65	1,63
	10/06/22 19:00	7,45	6,40	1,05	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,67
	10/06/22 20:00	7,81	6,25	1,56	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,67	1,67
	10/06/22 21:00	8,29	6,69	1,60	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,75
	10/06/22 22:00	7,48	6,12	1,36	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,55	1,56
	10/06/22 23:00	6,61	6,06	0,55	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,56	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιούνιος 2022	11/06/22 0:00	5,88	4,93	0,96	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,32	1,33
	11/06/22 1:00	5,50	4,42	1,08	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,14	1,12
	11/06/22 2:00	5,23	4,39	0,84	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,90	0,89
	11/06/22 3:00	5,10	4,95	0,15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,77	0,77
	11/06/22 4:00	5,08	4,99	0,09	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,75	0,74
	11/06/22 5:00	5,17	4,97	0,20	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,83	0,84
	11/06/22 6:00	5,33	5,33	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,98	0,99
	11/06/22 7:00	5,85	5,85	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,32	1,33
	11/06/22 8:00	6,52	6,52	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,64	1,57
	11/06/22 9:00	7,00	6,82	0,18	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,81	1,79
	11/06/22 10:00	7,28	7,12	0,16	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,86	1,85
	11/06/22 11:00	7,42	7,17	0,25	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,99	2,00
	11/06/22 12:00	8,01	7,94	0,07	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,40	2,40
	11/06/22 13:00	8,10	7,98	0,11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,43	2,43
	11/06/22 14:00	7,18	7,12	0,06	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,77
	11/06/22 15:00	6,55	6,23	0,32	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,18	1,18
	11/06/22 16:00	6,40	4,80	1,61	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,69	1,72
	11/06/22 17:00	6,74	5,06	1,68	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,78	1,79
	11/06/22 18:00	7,21	5,58	1,63	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,87	1,89
	11/06/22 19:00	7,59	5,80	1,79	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,97	1,99
	11/06/22 20:00	7,81	6,11	1,70	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,09	2,11
	11/06/22 21:00	8,27	6,27	2,01	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,26	2,26
	11/06/22 22:00	7,56	5,71	1,86	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,99	1,99
	11/06/22 23:00	6,70	5,02	1,69	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,81



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιούνιος 2022	12/06/22 0:00	5,90	4,65	1,24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,50
	12/06/22 1:00	5,43	4,79	0,64	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,39
	12/06/22 2:00	5,10	4,66	0,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,49	1,45
	12/06/22 3:00	4,99	4,39	0,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,45	1,44
	12/06/22 4:00	4,89	3,96	0,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,38
	12/06/22 5:00	4,92	4,20	0,73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,40
	12/06/22 6:00	5,07	4,51	0,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,48	1,46
	12/06/22 7:00	5,53	4,59	0,94	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,51
	12/06/22 8:00	6,06	4,97	1,09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,56	1,58
	12/06/22 9:00	6,69	4,98	1,71	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,86	1,83
	12/06/22 10:00	7,18	5,62	1,57	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,54
	12/06/22 11:00	7,91	6,37	1,54	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,12	2,10
	12/06/22 12:00	8,12	6,97	1,14	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,27	2,26
	12/06/22 13:00	7,38	6,15	1,23	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,93	1,91
	12/06/22 14:00	5,81	4,89	0,92	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,93	0,97
	12/06/22 15:00	5,59	4,26	1,33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,34	1,37
	12/06/22 16:00	5,68	4,21	1,47	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,51
	12/06/22 17:00	6,12	4,52	1,61	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,61	1,61
	12/06/22 18:00	6,74	5,04	1,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,77
	12/06/22 19:00	7,02	5,32	1,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,93	1,88
	12/06/22 20:00	7,36	6,15	1,21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,97	1,99
	12/06/22 21:00	7,91	6,73	1,18	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,96	1,86
	12/06/22 22:00	7,34	6,53	0,80	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,74	1,84
	12/06/22 23:00	6,48	5,44	1,04	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,30	1,33



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2022	13/06/22 0:00	5,72	4,34	1,38	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,40
	13/06/22 1:00	5,27	3,93	1,34	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,45	1,44
	13/06/22 2:00	5,03	3,74	1,29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,37
	13/06/22 3:00	4,86	4,09	0,77	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,37	1,35
	13/06/22 4:00	4,80	4,14	0,66	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,39
	13/06/22 5:00	4,95	3,93	1,01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,40
	13/06/22 6:00	5,03	4,32	0,71	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,48	1,48
	13/06/22 7:00	5,62	5,09	0,53	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,57
	13/06/22 8:00	6,11	5,66	0,45	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,71	1,71
	13/06/22 9:00	6,57	6,19	0,38	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,96	1,95
	13/06/22 10:00	6,65	6,12	0,53	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,97	1,97
	13/06/22 11:00	6,67	5,92	0,75	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,96	1,93
	13/06/22 12:00	6,84	5,97	0,87	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,93	1,92
	13/06/22 13:00	7,03	6,62	0,40	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2,10	2,10
	13/06/22 14:00	6,50	5,94	0,56	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,94	1,94
	13/06/22 15:00	5,97	5,39	0,58	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,60	1,59
	13/06/22 16:00	5,91	5,45	0,46	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,55	1,55
	13/06/22 17:00	6,38	5,75	0,62	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,81	1,81
	13/06/22 18:00	7,20	6,53	0,67	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,98	0,83
	13/06/22 19:00	7,55	6,68	0,87	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,04	1,05
	13/06/22 20:00	7,81	6,99	0,82	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,25	1,28
	13/06/22 21:00	8,49	7,49	1,00	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,99	1,98
	13/06/22 22:00	7,66	7,07	0,59	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,19	1,16
	13/06/22 23:00	6,76	6,36	0,40	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,86	1,12



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2022	14/06/22 0:00	5,89	5,64	0,24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,55	1,55
	14/06/22 1:00	5,42	4,99	0,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,25	1,25
	14/06/22 2:00	5,19	4,17	1,03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,36
	14/06/22 3:00	5,10	3,93	1,17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,39
	14/06/22 4:00	5,04	3,75	1,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,39
	14/06/22 5:00	5,13	4,04	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,50	1,48
	14/06/22 6:00	5,35	5,05	0,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,37
	14/06/22 7:00	6,06	5,88	0,18	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,68
	14/06/22 8:00	6,73	6,61	0,12	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1,74	1,71
	14/06/22 9:00	7,08	6,90	0,18	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,14
	14/06/22 10:00	7,20	6,95	0,25	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,76
	14/06/22 11:00	7,36	6,93	0,43	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,94	1,92
	14/06/22 12:00	7,45	6,99	0,46	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,01	2,01
	14/06/22 13:00	7,58	7,14	0,43	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,16	2,17
	14/06/22 14:00	7,05	6,41	0,64	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,67	1,67
	14/06/22 15:00	6,41	5,76	0,66	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,88	1,87
	14/06/22 16:00	6,17	5,51	0,67	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,80	1,78
	14/06/22 17:00	6,65	5,61	1,04	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,87	1,83
	14/06/22 18:00	7,39	5,56	1,84	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,08	2,02
	14/06/22 19:00	7,69	6,32	1,38	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,08	2,09
	14/06/22 20:00	8,10	7,37	0,73	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,18	2,28
	14/06/22 21:00	8,70	8,41	0,28	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,58	2,58
	14/06/22 22:00	7,83	7,57	0,27	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,29	2,22
	14/06/22 23:00	6,93	6,59	0,33	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,59	1,62

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022	15/06/22 0:00	6,10	5,29	0,81	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,69
	15/06/22 1:00	5,57	4,86	0,71	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,24
	15/06/22 2:00	5,27	4,37	0,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,57
	15/06/22 3:00	5,19	3,94	1,25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,41	1,40
	15/06/22 4:00	5,09	3,81	1,28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,29	1,29
	15/06/22 5:00	5,17	3,82	1,35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,35
	15/06/22 6:00	5,47	4,07	1,39	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,51
	15/06/22 7:00	6,05	5,25	0,80	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,73
	15/06/22 8:00	6,68	5,32	1,36	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,74	2,05
	15/06/22 9:00	6,98	6,53	0,45	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,90	2,29
	15/06/22 10:00	6,90	5,96	0,94	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,90	2,05
	15/06/22 11:00	6,87	5,73	1,14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,95
	15/06/22 12:00	7,31	5,87	1,43	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,03	1,99
	15/06/22 13:00	7,28	6,04	1,24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,06	2,08
	15/06/22 14:00	6,70	5,76	0,94	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,94	1,91
	15/06/22 15:00	6,14	5,30	0,84	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,73	1,70
	15/06/22 16:00	6,16	5,17	0,99	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,74
	15/06/22 17:00	6,54	5,59	0,94	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,91
	15/06/22 18:00	7,23	6,19	1,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,06	2,05
	15/06/22 19:00	7,70	6,47	1,23	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2,12	2,14
	15/06/22 20:00	8,15	6,89	1,26	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,32	2,33
	15/06/22 21:00	8,80	7,31	1,48	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,39	2,43
	15/06/22 22:00	7,86	6,06	1,79	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,14	2,16
	15/06/22 23:00	6,91	5,11	1,80	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,84	1,86

Παρατηρήσεις:

Στο ΗΣ επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου κατά το χρονικό διάστημα 07:00-11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2022	16/06/22 0:00	6,13	4,52	1,61	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,61
	16/06/22 1:00	5,53	4,08	1,45	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,45	1,44
	16/06/22 2:00	5,25	3,88	1,37	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,41
	16/06/22 3:00	5,10	3,69	1,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,41
	16/06/22 4:00	5,00	3,70	1,29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,35	1,35
	16/06/22 5:00	5,12	3,76	1,36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,36
	16/06/22 6:00	5,32	3,89	1,42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,41
	16/06/22 7:00	6,00	4,44	1,56	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,57	1,57
	16/06/22 8:00	6,57	4,87	1,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,71	1,69
	16/06/22 9:00	6,87	5,11	1,76	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,76
	16/06/22 10:00	6,95	5,12	1,82	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,83	1,87
	16/06/22 11:00	7,08	5,29	1,80	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,80	1,83
	16/06/22 12:00	7,12	5,32	1,80	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,81	1,81
	16/06/22 13:00	7,05	5,21	1,84	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,85	1,87
	16/06/22 14:00	6,54	4,80	1,74	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,74
	16/06/22 15:00	6,06	4,37	1,69	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,70	1,66
	16/06/22 16:00	6,10	4,46	1,65	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,67	1,68
	16/06/22 17:00	6,45	4,78	1,67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,69	1,68
	16/06/22 18:00	7,21	5,81	1,40	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,94	1,98
	16/06/22 19:00	7,79	6,38	1,41	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,17	2,14
	16/06/22 20:00	8,03	6,82	1,21	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,22	2,23
	16/06/22 21:00	8,53	7,14	1,39	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,33	2,29
	16/06/22 22:00	7,70	5,74	1,96	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,97	1,96
	16/06/22 23:00	6,73	5,03	1,70	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,72	1,72

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022	17/06/22 0:00	5,91	4,41	1,50	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,50
	17/06/22 1:00	5,36	3,95	1,42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,42	1,43
	17/06/22 2:00	5,12	3,69	1,43	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,43	1,40
	17/06/22 3:00	4,98	3,71	1,27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,28	1,28
	17/06/22 4:00	4,93	3,67	1,26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,25
	17/06/22 5:00	5,09	3,76	1,33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,33	1,32
	17/06/22 6:00	5,35	4,04	1,31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,41	1,41
	17/06/22 7:00	5,89	4,61	1,28	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,52	1,77
	17/06/22 8:00	6,50	5,56	0,94	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,73	1,99
	17/06/22 9:00	6,85	5,34	1,51	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,76	1,78
	17/06/22 10:00	6,88	5,44	1,43	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,63	1,58
	17/06/22 11:00	6,84	5,18	1,67	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,84	1,87
	17/06/22 12:00	6,96	5,36	1,60	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,90	1,91
	17/06/22 13:00	6,98	5,11	1,87	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,95	1,95
	17/06/22 14:00	6,62	4,86	1,76	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,76
	17/06/22 15:00	6,04	4,56	1,48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,64	1,64
	17/06/22 16:00	5,81	4,66	1,14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,60	1,63
	17/06/22 17:00	6,28	5,34	0,94	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,78	1,77
	17/06/22 18:00	7,16	6,50	0,67	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,07	2,06
	17/06/22 19:00	7,70	7,08	0,61	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,16	2,15
	17/06/22 20:00	8,07	7,15	0,92	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,30	2,27
	17/06/22 21:00	8,54	7,28	1,26	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,45	2,42
	17/06/22 22:00	7,71	6,58	1,13	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2,21	2,19
	17/06/22 23:00	6,82	5,68	1,14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,95	1,93

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιούνιος 2022	18/06/22 0:00	6,07	5,04	1,03	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,65	1,65
	18/06/22 1:00	5,61	4,39	1,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,57	1,58
	18/06/22 2:00	5,33	3,89	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,52
	18/06/22 3:00	5,13	4,11	1,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,42
	18/06/22 4:00	5,08	4,63	0,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,48
	18/06/22 5:00	5,18	4,71	0,46	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,19	1,15
	18/06/22 6:00	5,27	4,66	0,61	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,90	0,93
	18/06/22 7:00	5,81	4,66	1,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,42
	18/06/22 8:00	6,36	4,93	1,43	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,62	1,67
	18/06/22 9:00	6,67	5,22	1,45	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,84
	18/06/22 10:00	6,81	5,07	1,74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,89	1,85
	18/06/22 11:00	7,01	5,17	1,84	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,85	1,83
	18/06/22 12:00	7,16	5,37	1,79	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,79	1,79
	18/06/22 13:00	7,15	5,35	1,80	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,80	1,82
	18/06/22 14:00	6,73	5,02	1,72	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,72	1,74
	18/06/22 15:00	6,11	4,55	1,56	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,57	1,60
	18/06/22 16:00	6,09	4,54	1,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,56	1,55
	18/06/22 17:00	6,50	4,82	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,68	1,66
	18/06/22 18:00	7,27	5,51	1,76	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,83	1,84
	18/06/22 19:00	7,80	5,85	1,95	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,95	1,95
	18/06/22 20:00	8,06	6,05	2,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,02	2,01
	18/06/22 21:00	8,43	6,32	2,10	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,11	2,11
	18/06/22 22:00	7,64	5,64	2,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,01	1,99
	18/06/22 23:00	6,81	5,10	1,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,72	1,72

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Ιούνιος 2022	19/06/22 0:00	6,10	4,57	1,53	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,54	1,54	
	19/06/22 1:00	5,64	4,20	1,44	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,46	
	19/06/22 2:00	5,31	3,96	1,35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,39	
	19/06/22 3:00	5,04	3,78	1,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,27	1,26	
	19/06/22 4:00	4,88	3,66	1,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,22	1,23	
	19/06/22 5:00	4,93	3,69	1,23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,24	1,24	
	19/06/22 6:00	5,04	3,81	1,23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,26	1,26	
	19/06/22 7:00	5,36	4,02	1,34	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,35	1,36	
	19/06/22 8:00	5,70	4,28	1,43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,43	1,44	
	19/06/22 9:00	6,05	4,54	1,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,51	1,53	
	19/06/22 10:00	6,57	4,91	1,65	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,66	1,66	
	19/06/22 11:00	6,74	5,05	1,69	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,69	1,72	
	19/06/22 12:00	6,77	5,07	1,70	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,71	1,73	
	19/06/22 13:00	6,63	4,87	1,75	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,76	1,74	
	19/06/22 14:00	5,95	4,44	1,51	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,52	1,54	
	19/06/22 15:00	5,49	4,03	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,46	1,48	
	19/06/22 16:00	5,49	4,03	1,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,47	1,54	
	19/06/22 17:00	5,97	4,48	1,49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,66	1,70	
	19/06/22 18:00	6,82	5,52	1,29	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,89	1,93	
	19/06/22 19:00	7,32	6,10	1,22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2,05	2,02	
	19/06/22 20:00	7,65	6,04	1,61	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,95	2,00	
	19/06/22 21:00	8,46	6,57	1,89	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2,16	2,18
	19/06/22 22:00	7,69	5,81	1,88	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,96	1,95
	19/06/22 23:00	6,82	5,11	1,71	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,72	1,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022	20/06/22 0:00	6,08	4,58	1,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,61	1,60
	20/06/22 1:00	5,46	4,15	1,31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,41	1,41
	20/06/22 2:00	5,17	3,96	1,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,37
	20/06/22 3:00	5,06	3,83	1,24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,41
	20/06/22 4:00	4,94	3,83	1,10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,36	1,40
	20/06/22 5:00	5,06	3,69	1,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,38	1,41
	20/06/22 6:00	5,29	3,91	1,39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,39	1,41
	20/06/22 7:00	5,94	4,36	1,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,60	1,57
	20/06/22 8:00	6,48	4,83	1,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,67	1,70
	20/06/22 9:00	6,75	5,07	1,68	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,75	1,78
	20/06/22 10:00	6,90	5,25	1,66	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1,72	1,69
	20/06/22 11:00	7,01	5,39	1,62	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,73	1,73
	20/06/22 12:00	7,11	5,64	1,46	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2,01	1,98
	20/06/22 13:00	7,21	6,23	0,99	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,96	2,01
	20/06/22 14:00	6,91	5,68	1,23	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,92	1,93
	20/06/22 15:00	6,26	5,69	0,57	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,85	1,82
	20/06/22 16:00	6,08	5,89	0,19	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,74	1,73
	20/06/22 17:00	6,29	6,06	0,23	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1,86	1,87
	20/06/22 18:00	7,20	7,03	0,17	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,80	1,75
	20/06/22 19:00	7,86	7,69	0,18	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,94	1,96
	20/06/22 20:00	8,04	7,96	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,73	1,36
	20/06/22 21:00	8,66	8,58	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,14	2,18
	20/06/22 22:00	7,89	7,83	0,06	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,62	1,28
	20/06/22 23:00	6,84	6,82	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,76	0,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022	21/06/22 0:00	6,00	5,75	0,26	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,44	1,46
	21/06/22 1:00	5,54	5,47	0,08	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,22	1,21
	21/06/22 2:00	5,28	5,08	0,20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,95	0,94
	21/06/22 3:00	5,18	5,17	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,85	0,85
	21/06/22 4:00	5,14	5,15	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,81	0,81
	21/06/22 5:00	5,23	5,23	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,89	0,90
	21/06/22 6:00	5,45	5,45	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,08	1,11
	21/06/22 7:00	6,12	6,13	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1,62	1,62
	21/06/22 8:00	6,88	6,89	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,73	1,71
	21/06/22 9:00	7,30	7,30	0,00	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,56	1,56
	21/06/22 10:00	7,47	7,43	0,04	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,66	1,78
	21/06/22 11:00	7,75	7,69	0,06	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,10	2,18
	21/06/22 12:00	7,91	7,90	0,01	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,01	1,83
	21/06/22 13:00	7,92	7,84	0,08	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,76	1,76
	21/06/22 14:00	7,33	7,10	0,23	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,68	1,72
	21/06/22 15:00	6,90	6,45	0,45	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,68	1,70
	21/06/22 16:00	6,59	6,14	0,45	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,73	1,71
	21/06/22 17:00	7,17	6,94	0,23	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,85	1,85
	21/06/22 18:00	8,04	7,82	0,23	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,14	2,16
	21/06/22 19:00	8,28	8,18	0,10	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,03	1,74
	21/06/22 20:00	8,67	8,46	0,21	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2,13	2,12
	21/06/22 21:00	9,23	8,82	0,41	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2,48	2,54
	21/06/22 22:00	8,32	7,97	0,34	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,06	2,02
	21/06/22 23:00	7,25	6,77	0,48	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,81	1,70



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022	22/06/22 0:00	6,38	6,07	0,31	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,72	1,59
	22/06/22 1:00	5,87	5,82	0,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,52	1,38
	22/06/22 2:00	5,56	5,50	0,06	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,24	1,03
	22/06/22 3:00	5,43	5,37	0,06	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,09	0,87
	22/06/22 4:00	5,36	5,32	0,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,04	0,79
	22/06/22 5:00	5,48	5,43	0,05	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,13	0,92
	22/06/22 6:00	5,73	5,70	0,03	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,37	1,20
	22/06/22 7:00	6,44	6,42	0,02	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,73	1,64
	22/06/22 8:00	7,21	7,19	0,02	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,81	1,72
	22/06/22 9:00	7,83	7,81	0,02	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,10	2,08
	22/06/22 10:00	8,34	8,32	0,02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,92	1,87
	22/06/22 11:00	8,61	8,59	0,02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,81	1,73
	22/06/22 12:00	8,72	8,68	0,04	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,83	1,74
	22/06/22 13:00	8,84	8,76	0,08	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,86	1,80
	22/06/22 14:00	8,13	7,97	0,16	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,61	1,48
	22/06/22 15:00	7,55	7,26	0,28	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,47	1,37
	22/06/22 16:00	7,21	6,90	0,32	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,78	1,66
	22/06/22 17:00	7,69	7,50	0,20	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,04	1,98
	22/06/22 18:00	8,57	8,52	0,05	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2,28	2,25
	22/06/22 19:00	9,01	8,98	0,02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2,26	2,32
	22/06/22 20:00	9,23	9,21	0,02	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2,48	2,54
	22/06/22 21:00	9,54	9,51	0,04	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2,53	2,58
	22/06/22 22:00	8,55	8,51	0,04	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,89	1,81
	22/06/22 23:00	7,84	7,82	0,02	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,66	1,54

Παρατηρήσεις:

Το Α/Π Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022	23/06/22 0:00	7,07	7,05	0,02	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,54	1,37
	23/06/22 1:00	6,31	6,27	0,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,57	1,47
	23/06/22 2:00	5,94	5,91	0,03	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,44
	23/06/22 3:00	5,80	5,71	0,08	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,29
	23/06/22 4:00	5,69	5,50	0,19	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,36	1,17
	23/06/22 5:00	5,81	5,65	0,16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,46	1,31
	23/06/22 6:00	6,01	5,97	0,05	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,60	1,48
	23/06/22 7:00	6,75	6,72	0,03	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,58	1,41
	23/06/22 8:00	7,60	7,55	0,04	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,98	1,94
	23/06/22 9:00	8,34	8,30	0,04	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,84	1,59
	23/06/22 10:00	8,83	8,81	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,27	2,31
	23/06/22 11:00	8,84	8,82	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,31	2,32
	23/06/22 12:00	8,81	8,79	0,02	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,15	2,13
	23/06/22 13:00	8,77	8,69	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,24	2,22
	23/06/22 14:00	8,30	7,99	0,30	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,80	1,70
	23/06/22 15:00	7,64	7,24	0,40	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,15	0,92
	23/06/22 16:00	7,98	7,73	0,25	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,45	1,31
	23/06/22 17:00	8,15	7,26	0,89	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,63	1,52
	23/06/22 18:00	8,50	7,91	0,59	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,93	1,88
	23/06/22 19:00	8,82	8,43	0,39	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,28	2,30
	23/06/22 20:00	8,66	8,29	0,37	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,13	2,11
	23/06/22 21:00	8,74	7,43	1,31	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,02	1,95
	23/06/22 22:00	7,96	7,00	0,96	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,49	1,31
	23/06/22 23:00	7,21	6,90	0,31	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,74	0,42



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022	24/06/22 0:00	6,40	6,18	0,22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,63	0,43
	24/06/22 1:00	5,96	5,01	0,96	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,37	1,19
	24/06/22 2:00	5,62	4,77	0,85	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,07
	24/06/22 3:00	5,43	4,65	0,78	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,30	1,17
	24/06/22 4:00	5,33	4,84	0,48	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,38	1,19
	24/06/22 5:00	5,48	4,86	0,61	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,41	1,22
	24/06/22 6:00	5,76	5,26	0,50	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,38	1,20
	24/06/22 7:00	6,49	5,64	0,85	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,51
	24/06/22 8:00	7,27	6,54	0,73	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,78	1,71
	24/06/22 9:00	7,55	7,13	0,41	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,01	1,96
	24/06/22 10:00	7,90	7,43	0,47	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,09	2,02
	24/06/22 11:00	8,56	7,32	1,24	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,11	2,07
	24/06/22 12:00	8,79	7,96	0,83	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,30	2,27
	24/06/22 13:00	8,09	7,53	0,55	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,08	2,02
	24/06/22 14:00	7,06	6,22	0,84	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,69	1,50
	24/06/22 15:00	6,54	5,95	0,59	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,71	1,58
	24/06/22 16:00	6,34	5,94	0,39	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,68	1,59
	24/06/22 17:00	6,68	6,51	0,17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,56
	24/06/22 18:00	7,67	7,52	0,15	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1,45	1,22
	24/06/22 19:00	8,11	7,93	0,18	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,59	1,47
	24/06/22 20:00	8,39	8,27	0,12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,85	1,80
	24/06/22 21:00	8,89	8,78	0,11	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,36	2,37
	24/06/22 22:00	8,07	7,95	0,13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,62	1,44
	24/06/22 23:00	7,11	7,00	0,10	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,65	0,32

Παρατηρήσεις:

Το Α/Π Τουρλί παραμένει εκτός επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιούνιος 2022	25/06/22 0:00	6,43	6,40	0,03	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,12	1,15
	25/06/22 1:00	5,91	5,88	0,02	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,56	1,41
	25/06/22 2:00	5,60	5,45	0,15	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,27	1,08
	25/06/22 3:00	5,38	5,32	0,06	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,05	0,81
	25/06/22 4:00	5,40	5,36	0,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,06	0,83
	25/06/22 5:00	5,47	5,44	0,03	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,13	0,92
	25/06/22 6:00	5,63	5,61	0,02	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,28	1,09
	25/06/22 7:00	6,21	6,19	0,02	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,62	1,48
	25/06/22 8:00	6,93	6,90	0,02	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,54	1,43
	25/06/22 9:00	7,37	7,29	0,08	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,55	1,41
	25/06/22 10:00	7,54	7,42	0,12	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,45
	25/06/22 11:00	7,60	7,43	0,16	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,60	1,47
	25/06/22 12:00	7,80	7,57	0,23	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,50
	25/06/22 13:00	7,92	7,75	0,17	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,65	1,54
	25/06/22 14:00	7,37	7,22	0,15	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,55	1,40
	25/06/22 15:00	6,76	6,60	0,17	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,35	1,16
	25/06/22 16:00	6,74	6,55	0,19	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,30	1,13
	25/06/22 17:00	7,15	7,01	0,14	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,35
	25/06/22 18:00	7,97	7,82	0,15	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,21
	25/06/22 19:00	8,42	8,28	0,14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,85	1,79
	25/06/22 20:00	8,60	8,46	0,13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,06	2,03
	25/06/22 21:00	9,02	8,93	0,09	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,23	2,18
	25/06/22 22:00	8,21	8,15	0,06	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,65	1,52
	25/06/22 23:00	7,45	7,36	0,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,96	0,69

Παρατηρήσεις:

Το Α/Π Τουρλί παραμένει εκτός επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022	26/06/22 0:00	6,64	6,45	0,19	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,73	0,55
	26/06/22 1:00	5,98	5,77	0,22	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0,67	0,40
	26/06/22 2:00	5,47	5,18	0,29	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,11	0,91
	26/06/22 3:00	5,37	5,24	0,13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,04	0,79
	26/06/22 4:00	5,28	5,14	0,14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,94	0,70
	26/06/22 5:00	5,27	4,92	0,35	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,92	0,68
	26/06/22 6:00	5,23	4,98	0,24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,91	0,62
	26/06/22 7:00	5,51	4,81	0,71	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,16	0,94
	26/06/22 8:00	5,95	5,56	0,39	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,54	1,41
	26/06/22 9:00	6,49	6,23	0,25	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,74	1,64
	26/06/22 10:00	6,90	6,64	0,27	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,86	1,79
	26/06/22 11:00	7,50	7,35	0,15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,00	1,95
	26/06/22 12:00	7,50	7,10	0,40	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,99	1,92
	26/06/22 13:00	7,14	6,60	0,54	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,67	1,58
	26/06/22 14:00	6,32	5,88	0,44	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,20	1,03
	26/06/22 15:00	5,90	5,56	0,35	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,52	1,36
	26/06/22 16:00	5,89	5,41	0,48	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,53	1,42
	26/06/22 17:00	6,36	5,82	0,53	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,59	1,46
	26/06/22 18:00	7,08	6,82	0,26	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,07	0,67
	26/06/22 19:00	7,42	7,10	0,32	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,90	0,64
	26/06/22 20:00	7,68	7,25	0,44	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,14	0,94
	26/06/22 21:00	8,39	7,57	0,82	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,86	1,78
	26/06/22 22:00	7,76	7,00	0,76	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,36	1,24
	26/06/22 23:00	7,01	6,60	0,41	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,89	1,20

Παρατηρήσεις:

Το Α/Π Τουρλί παραμένει εκτός επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022	27/06/22 0:00	6,28	5,96	0,32	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,69	1,57
	27/06/22 1:00	5,72	5,52	0,21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,40	1,22
	27/06/22 2:00	5,43	5,13	0,30	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,10	0,81
	27/06/22 3:00	5,32	4,97	0,34	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,99	0,73
	27/06/22 4:00	5,33	4,96	0,37	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,98	0,75
	27/06/22 5:00	5,43	5,17	0,26	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,08	0,86
	27/06/22 6:00	5,72	5,45	0,27	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,37	1,20
	27/06/22 7:00	6,30	5,78	0,52	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,65	1,54
	27/06/22 8:00	6,88	6,37	0,51	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1,78	1,69
	27/06/22 9:00	7,41	7,33	0,08	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,98	1,93
	27/06/22 10:00	7,68	7,64	0,03	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,01	1,93
	27/06/22 11:00	7,78	7,75	0,03	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1,18	0,87
	27/06/22 12:00	7,85	7,64	0,21	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1,81	1,80
	27/06/22 13:00	7,93	7,10	0,83	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2,08	2,01
	27/06/22 14:00	7,50	7,00	0,50	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,98	1,87
	27/06/22 15:00	6,94	6,71	0,23	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,54	1,39
	27/06/22 16:00	6,86	6,71	0,16	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,42	1,31
	27/06/22 17:00	7,11	6,95	0,17	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,66	1,58
	27/06/22 18:00	7,98	7,78	0,20	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1,98	1,61
	27/06/22 19:00	8,40	8,11	0,28	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1,34	1,38
	27/06/22 20:00	8,49	8,24	0,25	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,96	1,91
	27/06/22 21:00	9,18	8,88	0,30	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,45	2,50
	27/06/22 22:00	8,34	7,91	0,44	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,85	1,74
	27/06/22 23:00	7,44	7,27	0,17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,84	0,70

Παρατηρήσεις:

Η λειτουργία των μονάδων διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα μετρήσεων αερίων ρύπων.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιούνιος 2022	28/06/22 0:00	6,53	6,28	0,25	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,99	1,36
	28/06/22 1:00	6,00	5,63	0,37	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,61	1,49
	28/06/22 2:00	5,74	5,53	0,21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,40	1,23
	28/06/22 3:00	5,61	5,54	0,06	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,26	1,07
	28/06/22 4:00	5,52	5,48	0,04	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,19	0,98
	28/06/22 5:00	5,63	5,51	0,12	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,29	1,10
	28/06/22 6:00	5,78	5,61	0,17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,43	1,27
	28/06/22 7:00	6,40	6,24	0,16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1,72	1,61
	28/06/22 8:00	7,19	6,65	0,54	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,81	1,73
	28/06/22 9:00	7,76	6,95	0,81	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,94	1,87
	28/06/22 10:00	8,02	7,46	0,56	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,18	2,18
	28/06/22 11:00	8,10	7,65	0,44	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,14	2,24
	28/06/22 12:00	8,30	7,68	0,62	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,37	2,53
	28/06/22 13:00	8,45	7,52	0,93	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,30	2,58
	28/06/22 14:00	8,05	7,09	0,97	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,30	2,54
	28/06/22 15:00	7,46	6,87	0,60	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,31	2,36
	28/06/22 16:00	7,35	6,86	0,49	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1,73	1,92
	28/06/22 17:00	7,56	7,01	0,55	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,09	2,08
	28/06/22 18:00	8,48	6,75	1,73	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,28	2,29
	28/06/22 19:00	8,95	7,57	1,37	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2,16	2,06
	28/06/22 20:00	9,19	8,57	0,62	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,52	2,57
	28/06/22 21:00	9,59	9,24	0,36	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,87	2,84
	28/06/22 22:00	8,77	8,58	0,18	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,29	2,26
	28/06/22 23:00	7,85	7,25	0,60	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,07	1,32

Παρατηρήσεις:

Το Α/Π Τουρλί παραμένει εκτός επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022	29/06/22 0:00	6,98	6,48	0,50	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1,02	1,31
	29/06/22 1:00	6,34	5,88	0,46	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,88
	29/06/22 2:00	6,02	5,63	0,39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,66	1,67
	29/06/22 3:00	5,82	5,44	0,38	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,48
	29/06/22 4:00	5,73	5,22	0,51	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,39	1,40
	29/06/22 5:00	5,78	5,25	0,53	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,44	1,44
	29/06/22 6:00	6,06	4,76	1,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,59	1,60
	29/06/22 7:00	6,58	5,73	0,85	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,87	1,88
	29/06/22 8:00	7,50	6,10	1,40	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,07	2,05
	29/06/22 9:00	7,80	6,90	0,89	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,13	2,38
	29/06/22 10:00	8,06	7,99	0,06	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,33	2,75
	29/06/22 11:00	8,25	7,27	0,98	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,30	2,71
	29/06/22 12:00	8,37	6,60	1,76	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,14	2,55
	29/06/22 13:00	8,57	7,23	1,34	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,45	2,42
	29/06/22 14:00	8,13	6,43	1,70	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,13	2,18
	29/06/22 15:00	7,54	6,28	1,26	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,07	2,05
	29/06/22 16:00	7,33	6,68	0,65	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,07	2,07
	29/06/22 17:00	7,66	6,94	0,71	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,90	1,83
	29/06/22 18:00	8,45	7,72	0,73	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,91	1,91
	29/06/22 19:00	8,91	8,11	0,80	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,36	2,33
	29/06/22 20:00	9,10	8,48	0,62	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,51	2,51
	29/06/22 21:00	9,67	9,00	0,67	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,80	2,78
	29/06/22 22:00	8,81	7,89	0,93	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,25	2,22
	29/06/22 23:00	7,88	7,19	0,69	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,40	1,37

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022	30/06/22 0:00	7,08	6,40	0,68	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,90	1,18
	30/06/22 1:00	6,39	5,23	1,16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,84	1,84
	30/06/22 2:00	6,13	5,09	1,04	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,70	1,70
	30/06/22 3:00	5,92	5,25	0,67	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,58
	30/06/22 4:00	5,86	5,19	0,67	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,51	1,52
	30/06/22 5:00	5,92	4,93	0,99	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,59	1,57
	30/06/22 6:00	6,12	5,54	0,58	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,75	1,75
	30/06/22 7:00	6,81	6,41	0,40	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,01	2,02
	30/06/22 8:00	7,59	7,06	0,53	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,14	2,15
	30/06/22 9:00	7,97	7,24	0,73	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,33	2,29
	30/06/22 10:00	8,14	7,38	0,75	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,41	2,42
	30/06/22 11:00	8,08	7,23	0,85	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,36	2,36
	30/06/22 12:00	8,44	6,78	1,67	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,33	2,33
	30/06/22 13:00	8,60	6,91	1,69	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,36	2,42
	30/06/22 14:00	8,21	6,16	2,05	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,27	2,22
	30/06/22 15:00	7,72	5,85	1,87	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,11	2,14
	30/06/22 16:00	7,53	5,80	1,73	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2,06	2,06
	30/06/22 17:00	7,78	6,56	1,22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,49	1,48
	30/06/22 18:00	8,62	7,94	0,68	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,09	2,09
	30/06/22 19:00	8,99	8,61	0,37	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,45	2,46
	30/06/22 20:00	9,19	8,71	0,48	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,01	2,63
	30/06/22 21:00	9,58	8,81	0,77	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,80	2,78
	30/06/22 22:00	9,41	8,42	0,99	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,25	2,22
	30/06/22 23:00	8,29	7,21	1,08	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,40	1,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022	00:00	8,63	8,11	0,52				1	1						2,15	2,13
	01:00	7,92	7,55	0,37				1	1						1,43	1,41
	02:00	7,47	7,32	0,16				1	1						0,89	0,83
	03:00	7,20	6,98	0,22		1	1		1						1,61	1,78
	04:00	6,97	6,82	0,15		1	1		1						1,55	1,55
	05:00	6,93	6,61	0,31		1	1		1						1,50	1,51
	06:00	7,16	6,87	0,30		1	1		1						1,74	1,75
	07:00	7,99	7,68	0,31		1	1		1						2,49	2,52
	08:00	9,12	8,64	0,47		1	1		1				1		2,99	2,96
	09:00	9,89	9,58	0,32		1	1		1	1			1		3,03	3,03
	10:00	10,61	10,30	0,31	1	1	1		1			1	1		2,05	1,82
	11:00	10,84	10,01	0,83	1	1	1	1	1						1,86	1,90
	12:00	10,98	9,89	1,09	1			1	1						2,91	3,04
	13:00	11,12	10,15	0,96	1			1	1						3,04	3,04
	14:00	10,90	9,83	1,07	1			1	1						3,03	3,03
	15:00	10,41	9,29	1,12	1			1	1						2,84	2,83
	16:00	10,07	8,96	1,11	1			1	1						2,49	2,48
	17:00	10,41	9,46	0,95	1			1	1						2,78	2,81
	18:00	11,20	10,43	0,76	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,62	10,73	0,88	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,76	10,54	1,21	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,97	10,36	1,61	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,91	9,25	1,66	1			1	1						3,00	3,00
	23:00	10,07	7,88	2,19				1	1						2,90	2,91

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στις Μονάδες Νο 1 και Νο 4 τέθηκαν σε λειτουργία οι Μονάδες Νο 6, Νο 8 και Νο 9 κατά τις πρωινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022	00:00	7,18	5,40	1,79	1				1						1,83	1,83
	01:00	6,48	4,81	1,66					1						1,67	1,68
	02:00	6,07	4,48	1,59					1						1,61	1,60
	03:00	5,93	4,74	1,19					1						1,71	1,70
	04:00	5,87	4,29	1,58					1						1,64	1,60
	05:00	5,87	4,56	1,31					1						1,64	1,64
	06:00	6,14	5,48	0,66	1				1						1,79	1,78
	07:00	6,87	6,50	0,37	1				1						2,04	2,04
	08:00	7,65	7,57	0,08	1		1		1						2,19	2,20
	09:00	8,31	7,84	0,47	1		1		1						2,44	2,43
	10:00	8,61	7,71	0,89	1		1		1						2,50	2,48
	11:00	8,73	7,26	1,46	1		1		1						2,45	2,42
	12:00	8,87	7,10	1,77	1		1		1						2,35	2,36
	13:00	8,84	7,33	1,51	1		1		1						2,44	2,49
	14:00	8,33	6,84	1,49	1		1		1						2,32	2,24
	15:00	7,91	7,28	0,63	1		1		1						2,35	2,31
	16:00	7,55	6,81	0,74	1		1		1						2,08	2,06
	17:00	7,84	7,07	0,77	1		1		1						2,18	2,19
	18:00	8,70	8,22	0,48	1		1		1						2,24	2,18
	19:00	9,23	8,88	0,35				1	1						2,63	2,65
	20:00	9,52	8,98	0,55				1	1						2,79	2,76
	21:00	9,81	8,96	0,85				1	1						2,85	2,83
	22:00	9,09	8,12	0,96				1	1						2,54	2,52
	23:00	8,11	7,21	0,90				1	1						1,64	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022	00:00	7,42	7,19	0,24				1	1						0,95	0,93
	01:00	6,76	6,51	0,25				1	1						0,61	0,94
	02:00	6,33	6,16	0,17	1			1							1,87	1,90
	03:00	6,12	5,75	0,38	1			1							1,78	1,73
	04:00	6,00	5,66	0,34	1			1							1,66	1,54
	05:00	6,11	5,82	0,29	1			1							1,74	1,66
	06:00	6,30	5,56	0,73	1			1							1,81	1,77
	07:00	7,01	6,23	0,78	1			1							1,91	1,95
	08:00	7,81	7,56	0,25	1		1	1							2,31	2,31
	09:00	8,50	8,35	0,15	1		1	1							2,53	2,52
	10:00	8,94	8,77	0,17	1		1	1							2,10	1,92
	11:00	9,11	8,96	0,16				1	1						2,61	2,62
	12:00	9,06	8,90	0,16				1	1						2,53	2,54
	13:00	9,23	9,02	0,21				1	1						2,69	2,71
	14:00	8,81	8,55	0,27				1	1						2,37	2,30
	15:00	8,05	7,97	0,08				1	1						1,57	1,55
	16:00	7,93	7,89	0,05				1	1						1,42	1,42
	17:00	8,37	8,34	0,03				1	1						1,82	1,86
	18:00	9,07	9,04	0,04				1	1						2,52	2,55
	19:00	9,65	9,58	0,07				1	1						2,89	2,89
	20:00	9,78	9,60	0,18				1	1						2,92	2,93
	21:00	10,05	9,88	0,17				1	1						3,01	3,01
	22:00	9,35	9,09	0,27				1	1						2,75	2,73
	23:00	8,29	7,95	0,34				1	1						1,81	1,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022	00:00	7,55	7,05	0,50				1	1						1,07	1,05
	01:00	6,89	6,63	0,26				1	1						0,77	1,14
	02:00	6,46	6,00	0,46			1		1						1,92	1,92
	03:00	6,25	5,32	0,93			1		1						1,81	1,78
	04:00	6,14	4,94	1,21			1		1						1,69	1,68
	05:00	6,21	5,64	0,57			1		1						1,70	1,74
	06:00	6,41	6,14	0,27			1		1						1,89	1,90
	07:00	7,20	6,79	0,41			1		1						1,74	1,61
	08:00	8,03	7,33	0,70				1	1						1,50	1,52
	09:00	8,50	7,67	0,83				1	1						1,98	1,99
	10:00	8,90	8,37	0,53				1	1						2,37	2,36
	11:00	9,13	8,52	0,62				1	1						2,60	2,60
	12:00	9,25	8,41	0,85				1	1						2,57	2,52
	13:00	9,35	8,36	0,99				1	1						2,67	2,67
	14:00	8,89	8,03	0,86				1	1						2,33	2,35
	15:00	8,34	7,97	0,36				1	1						1,85	1,84
	16:00	8,09	7,35	0,74				1	1						1,58	1,57
	17:00	8,39	7,64	0,75				1	1						1,86	1,87
	18:00	9,16	8,41	0,75				1	1						2,55	2,56
	19:00	9,61	8,87	0,75				1	1						2,76	2,67
	20:00	9,71	8,94	0,76				1	1						2,87	2,86
	21:00	9,88	9,14	0,74				1	1						2,87	2,82
	22:00	9,29	8,80	0,48				1	1						2,66	2,63
	23:00	8,34	7,85	0,49				1	1						1,91	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022	00:00	7,61	6,73	0,89				1	1						1,17	1,05	
	01:00	7,00	5,70	1,30	1				1						1,45	1,94	
	02:00	6,52	5,02	1,50	1				1						1,86	1,81	
	03:00	6,30	4,83	1,47	1				1						1,65	1,61	
	04:00	6,18	4,78	1,40	1				1						1,63	1,64	
	05:00	6,20	4,66	1,54	1				1						1,71	1,72	
	06:00	6,27	4,60	1,67	1				1						1,69	1,68	
	07:00	6,67	5,30	1,38	1				1						1,74	1,77	
	08:00	7,24	6,94	0,30	1				1						1,46	1,31	
	09:00	7,99	7,64	0,35				1	1						1,46	1,45	
	10:00	8,66	7,80	0,85				1	1						2,05	2,10	
	11:00	9,19	7,55	1,65				1	1						2,51	2,51	
	12:00	9,43	7,55	1,88				1	1						2,59	2,57	
	13:00	9,33	7,00	2,32				1	1						2,36	2,37	
	14:00	8,59	6,55	2,04				1	1						2,08	2,05	
	15:00	7,96	6,57	1,39				1	1						1,46	1,45	
	16:00	7,57	6,52	1,06				1	1						1,07	1,05	
	17:00	7,56	6,53	1,03				1	1						1,03	1,05	
	18:00	8,20	6,69	1,51				1	1						1,66	1,68	
	19:00	8,64	6,82	1,82				1	1						2,13	2,13	
	20:00	8,75	6,83	1,92				1	1						2,19	2,18	
	21:00	9,00	6,86	2,13				1	1						2,28	2,28	
	22:00	8,21	6,54	1,67				1	1						1,74	1,70	
	23:00	7,28	6,10	1,18				1	1						1,20	1,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022	00:00	6,58	5,35	1,23	1				1						1,77	1,79
	01:00	5,96	5,64	0,32	1				1						1,60	1,61
	02:00	5,60	4,61	0,99					1						1,34	1,35
	03:00	5,46	4,04	1,42					1						1,56	1,52
	04:00	5,35	3,89	1,46					1						1,46	1,42
	05:00	5,46	3,99	1,47					1						1,48	1,48
	06:00	5,59	4,01	1,58					1						1,58	1,54
	07:00	6,10	4,52	1,58					1						1,63	1,67
	08:00	6,59	5,15	1,43	1				1						1,83	1,86
	09:00	7,34	5,72	1,62	1				1						1,98	2,00
	10:00	7,67	5,71	1,96	1				1						2,03	2,01
	11:00	7,72	5,82	1,90	1				1						2,05	2,06
	12:00	7,93	5,92	2,01	1				1						2,08	2,07
	13:00	7,60	6,16	1,44	1				1						2,08	2,07
	14:00	6,91	6,30	0,61	1				1						2,03	2,02
	15:00	6,42	5,97	0,45	1				1						1,89	1,90
	16:00	6,40	6,31	0,09	1				1						1,92	1,92
	17:00	6,88	6,86	0,01	1				1						0,75	0,50
	18:00	7,66	7,65	0,01				1	1						1,10	1,14
	19:00	8,27	8,27	0,00				1	1						1,74	1,76
	20:00	8,47	8,46	0,02				1	1						1,94	1,95
	21:00	9,00	8,97	0,03				1	1						2,49	2,49
	22:00	8,38	8,25	0,13				1	1						1,90	1,88
	23:00	7,47	7,24	0,22				1	1						0,76	0,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022	00:00	6,74	6,53	0,20				1	1						0,97	1,37
	01:00	6,11	5,73	0,38	1				1						1,74	1,75
	02:00	5,73	5,10	0,63	1				1						1,40	1,39
	03:00	5,55	5,10	0,46	1				1						1,22	1,22
	04:00	5,51	5,20	0,31	1				1						1,17	1,17
	05:00	5,60	5,33	0,27	1				1						1,26	1,27
	06:00	5,85	5,45	0,40	1				1						1,51	1,52
	07:00	6,57	6,30	0,27	1				1						1,93	1,95
	08:00	7,19	6,77	0,42	1				1						1,28	1,11
	09:00	7,77	7,30	0,47				1	1						1,25	1,25
	10:00	8,09	7,45	0,64				1	1						1,56	1,57
	11:00	8,29	7,67	0,61				1	1						1,74	1,76
	12:00	8,37	8,03	0,34				1	1						1,84	1,87
	13:00	8,33	7,68	0,65				1	1						1,83	1,82
	14:00	7,86	7,32	0,55				1	1						1,38	1,36
	15:00	7,14	6,82	0,33				1	1						0,68	0,63
	16:00	6,95	6,75	0,20				1	1						0,44	0,44
	17:00	7,26	7,12	0,15				1	1						0,73	0,73
	18:00	8,11	8,01	0,10				1	1						1,57	1,60
	19:00	8,74	8,60	0,14				1	1						2,21	2,22
	20:00	9,06	8,80	0,26				1	1						2,51	2,53
	21:00	9,59	9,39	0,20				1	1						2,87	2,87
	22:00	8,75	8,49	0,27				1	1						2,29	2,24
	23:00	7,54	7,10	0,44				1	1						0,82	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022	00:00	7,95	6,66	1,29				1	1						1,47	1,45	
	01:00	7,15	6,36	0,79				1	1						0,86	0,92	
	02:00	6,74	5,37	1,37	1				1						1,81	1,85	
	03:00	6,53	4,87	1,66	1				1						1,79	1,77	
	04:00	6,42	4,72	1,70	1				1						1,70	1,74	
	05:00	6,35	4,71	1,64	1				1						1,65	1,65	
	06:00	6,56	4,83	1,73	1				1						1,73	1,74	
	07:00	7,30	5,34	1,96	1				1						1,97	1,89	
	08:00	7,99	5,99	2,00	1				1						2,01	2,04	
	09:00	8,46	6,31	2,15	1				1						2,15	2,19	
	10:00	8,90	6,61	2,29	1	1			1						2,39	2,36	
	11:00	9,07	6,79	2,28	1	1			1						2,39	2,43	
	12:00	9,20	6,98	2,21	1	1			1						2,36	2,39	
	13:00	9,39	7,15	2,25	1	1			1						2,40	2,40	
	14:00	8,83	6,73	2,10	1	1			1						2,26	2,28	
	15:00	8,26	6,33	1,93	1	1			1						2,17	2,13	
	16:00	7,93	6,23	1,69	1	1			1						2,14	2,13	
	17:00	8,24	6,46	1,78	1	1			1						2,27	2,28	
	18:00	9,25	7,00	2,24	1	1			1						2,41	2,41	
	19:00	9,83	7,46	2,37	1	1			1						2,47	2,47	
	20:00	10,12	7,68	2,44				1	1						2,49	2,48	
	21:00	10,41	7,82	2,59				1	1						2,61	2,60	
	22:00	9,46	7,10	2,36				1	1						2,38	2,37	
	23:00	8,39	6,55	1,84				1	1						1,86	1,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022	00:00	7,40	5,55	1,85			1		1						1,86	1,87	
	01:00	6,66	4,99	1,68			1		1						1,68	1,69	
	02:00	6,30	4,72	1,57					1						1,58	1,58	
	03:00	6,02	4,52	1,51					1						1,51	1,51	
	04:00	5,91	4,43	1,48					1						1,48	1,48	
	05:00	5,97	4,48	1,49					1						1,49	1,49	
	06:00	6,14	4,61	1,53					1						1,53	1,54	
	07:00	6,85	5,12	1,73			1		1						1,72	1,71	
	08:00	7,56	5,66	1,89			1		1						1,89	1,89	
	09:00	8,20	6,15	2,05			1		1						2,05	2,05	
	10:00	8,45	6,33	2,11			1		1						2,11	2,12	
	11:00	8,58	6,44	2,14			1		1						2,14	2,14	
	12:00	8,75	6,58	2,17		1	1		1						2,19	2,19	
	13:00	8,70	6,54	2,16		1	1		1						2,17	2,17	
	14:00	8,16	6,12	2,04		1	1		1						2,05	2,04	
	15:00	7,56	5,67	1,90			1		1						1,91	1,90	
	16:00	7,28	5,46	1,82			1		1						1,83	1,83	
	17:00	7,76	5,71	2,05			1		1						2,08	2,09	
	18:00	8,81	6,67	2,14			1		1						2,25	2,26	
	19:00	9,32	7,11	2,20				1	1						2,36	2,36	
	20:00	9,68	7,34	2,34				1	1						2,42	2,42	
	21:00	10,14	7,60	2,54				1	1						2,56	2,57	
	22:00	9,20	6,91	2,30				1	1						2,31	2,30	
	23:00	8,09	6,56	1,54				1	1						1,57	1,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022	00:00	7,75	7,55	0,21				1	1						1,76	1,86	
	01:00	7,03	6,92	0,11		1	1	1							1,53	1,42	
	02:00	6,50	6,17	0,33		1	1		1						1,53	1,61	
	03:00	6,27	5,83	0,44		1			1						1,94	1,94	
	04:00	6,16	5,72	0,44		1			1						1,82	1,83	
	05:00	6,25	6,08	0,17		1			1						1,91	1,91	
	06:00	6,39	6,03	0,36		1			1						2,02	2,04	
	07:00	7,33	7,09	0,24	1	1			1						2,19	2,18	
	08:00	7,88	7,70	0,18	1	1			1					1	2,06	1,99	
	09:00	7,75	7,50	0,25	1	1			1					1	1,75	1,74	
	10:00	8,09	7,95	0,14	1	1			1					1	1,90	1,93	
	11:00	8,30	8,21	0,09	1	1			1					1	2,13	2,13	
	12:00	8,41	8,37	0,04	1	1			1					1	2,13	2,08	
	13:00	8,61	8,54	0,07	1	1			1					1	2,47	2,45	
	14:00	7,60	7,34	0,26	1	1			1					1	1,51	1,44	
	15:00	6,87	6,68	0,19	1				1					1	0,83	0,93	
	16:00	6,64	6,61	0,03	1				1					1	1,46	1,55	
	17:00	6,79	6,77	0,01	1				1					1	1,68	1,69	
	18:00	8,80	8,75	0,05	1			1	1						1,34	1,20	
	19:00	10,47	10,37	0,09	1			1	1						2,81	2,88	
	20:00	10,55	10,38	0,18	1			1	1						2,89	2,89	
	21:00	11,03	10,72	0,30	1			1	1						3,03	3,03	
	22:00	10,09	9,82	0,27				1	1						2,69	2,76	
	23:00	8,83	8,25	0,58				1	1						2,35	2,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022	00:00	8,10	7,49	0,61				1	1						1,61	1,60
	01:00	7,50	6,77	0,73				1	1						1,06	1,10
	02:00	6,96	6,59	0,37			1		1						2,29	2,40
	03:00	6,67	6,44	0,23			1		1						2,30	2,29
	04:00	6,50	6,26	0,23			1		1						2,16	2,16
	05:00	6,52	6,34	0,18			1		1						2,12	2,13
	06:00	6,61	6,23	0,38			1		1						2,24	2,26
	07:00	7,18	6,71	0,46			1		1						2,21	2,24
	08:00	8,12	7,77	0,35		1	1		1						2,62	2,68
	09:00	9,05	8,66	0,39	1	1	1		1						3,00	2,98
	10:00	9,74	9,21	0,53	1	1	1		1						3,01	3,01
	11:00	10,35	9,87	0,48	1	1	1		1					2	2,67	2,64
	12:00	10,12	9,63	0,48	1		1		1					2	3,02	3,02
	13:00	10,18	9,81	0,37	1		1		1					2	3,04	3,04
	14:00	9,43	8,87	0,56				1	1						1,97	1,95
	15:00	9,06	8,72	0,35				1	1						2,53	2,57
	16:00	9,03	8,79	0,24				1	1						2,51	2,52
	17:00	9,49	9,30	0,19				1	1						2,92	2,93
	18:00	10,07	9,90	0,18				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,59	10,44	0,15			1	1	1						3,02	3,01
	20:00	10,66	10,55	0,12			1	1	1						2,95	2,95
	21:00	11,09	11,08	0,01			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,19	10,19	0,00			1	1	1						2,63	2,61
	23:00	9,35	9,33	0,02			1	1	1						2,39	2,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022	00:00	8,53	8,40	0,14				1	1						2,07	2,03
	01:00	7,78	7,65	0,13				1	1						1,29	1,27
	02:00	7,16	7,08	0,08				1	1						0,66	0,65
	03:00	6,84	6,76	0,08				1	1						0,36	0,31
	04:00	6,72	6,57	0,14				1	1						0,19	0,20
	05:00	6,70	6,54	0,15				1	1						0,18	0,18
	06:00	6,69	6,60	0,09			1		1						0,19	0,21
	07:00	7,26	7,18	0,08			1		1					1	1,77	2,15
	08:00	8,19	8,12	0,07			1		1					2	2,28	2,27
	09:00	8,86	8,80	0,06			1		1					3	2,29	2,29
	10:00	9,73	9,62	0,11			1		1					4	2,43	2,39
	11:00	9,73	9,63	0,09			1		1					4	2,36	2,38
	12:00	9,06	8,88	0,17				1	1						2,10	1,82
	13:00	10,08	9,65	0,44				1	1						2,98	2,99
	14:00	9,60	9,01	0,59				1	1						2,98	2,98
	15:00	9,30	8,94	0,36				1	1						2,80	2,79
	16:00	9,17	8,69	0,48				1	1						2,66	2,65
	17:00	9,47	9,26	0,21				1	1						2,90	2,91
	18:00	10,08	9,84	0,24				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,50	10,31	0,19			1	1	1						2,96	2,96
	20:00	10,55	10,35	0,21			1	1	1						2,86	2,89
	21:00	11,16	10,82	0,33			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,49	10,25	0,24			1	1	1						2,89	2,90
	23:00	9,56	9,33	0,24				1	1						2,96	2,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022	00:00	8,54	7,13	1,41				1	1						2,08	2,04
	01:00	7,78	6,53	1,25				1	1						1,28	1,17
	02:00	7,35	5,81	1,54			1		1						2,06	2,37
	03:00	7,04	5,40	1,63			1		1						2,25	2,27
	04:00	6,88	5,37	1,52			1		1						2,27	2,25
	05:00	6,83	5,81	1,03			1		1						2,15	2,18
	06:00	7,04	6,18	0,86			1		1						2,16	2,13
	07:00	7,64	6,76	0,88			1		1						2,25	2,23
	08:00	8,59	7,48	1,11		1	1		1						2,72	2,74
	09:00	9,40	8,50	0,91		1	1		1						2,03	1,76
	10:00	9,75	8,89	0,86				1	1						2,82	2,90
	11:00	10,02	9,26	0,76				1	1						3,02	3,01
	12:00	10,35	9,37	0,97				1	1						2,97	2,97
	13:00	10,42	9,23	1,19				1	1						2,96	2,95
	14:00	9,87	8,66	1,21				1	1						3,01	3,01
	15:00	9,46	7,76	1,70				1	1						2,94	2,93
	16:00	9,15	7,91	1,24				1	1						2,64	2,64
	17:00	9,62	8,56	1,06				1	1						3,00	3,00
	18:00	10,49	9,58	0,91				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,98	10,20	0,78			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,19	10,16	1,04			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,40	10,28	1,13			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,41	9,61	0,80			1	1	1						2,81	2,78
	23:00	9,52	8,97	0,55				1	1						2,89	2,90

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022	00:00	8,88	6,48	2,39				1	1						2,42	2,44
	01:00	7,91	5,87	2,05			1		1						2,49	2,54
	02:00	7,38	5,26	2,11			1		1						2,28	2,28
	03:00	7,13	4,99	2,14			1		1						2,16	2,16
	04:00	6,98	4,88	2,10			1		1						2,11	2,10
	05:00	7,07	4,95	2,12			1		1						2,13	2,13
	06:00	7,30	5,07	2,22			1		1						2,24	2,23
	07:00	7,89	5,57	2,33			1		1						2,34	2,36
	08:00	8,91	6,39	2,52			1		1						2,62	2,63
	09:00	9,47	6,87	2,60	1		1		1						2,68	2,67
	10:00	9,93	7,24	2,69	1		1		1						2,71	2,72
	11:00	10,11	7,37	2,73	1		1		1						2,75	2,75
	12:00	10,27	8,01	2,26	1		1		1						2,28	2,23
	13:00	10,66	7,74	2,92				1	1						2,94	3,03
	14:00	10,35	7,40	2,95				1	1						3,03	3,04
	15:00	10,02	7,17	2,85				1	1						3,04	3,04
	16:00	9,73	7,10	2,63				1	1						3,03	3,02
	17:00	9,95	7,80	2,15				1	1						2,93	2,88
	18:00	10,93	8,92	2,01				1	1						2,96	2,97
	19:00	11,41	9,76	1,64	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,49	9,71	1,78	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,98	9,87	2,12	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,97	8,43	2,54	1			1	1						3,02	3,02
	23:00	9,83	7,31	2,53				1	1						2,95	2,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022	00:00	8,91	6,73	2,17				1	1						2,43	2,41
	01:00	8,08	6,39	1,69				1	1						1,73	1,76
	02:00	7,45	5,80	1,65	1				1						2,32	2,43
	03:00	7,16	5,13	2,03	1				1						2,31	2,31
	04:00	6,97	5,11	1,85	1				1						2,24	2,24
	05:00	7,10	5,11	1,99	1				1						2,19	2,23
	06:00	7,22	5,07	2,15	1				1						2,18	2,20
	07:00	7,77	5,46	2,31	1				1						2,32	2,33
	08:00	8,55	6,10	2,45	1				1						2,57	2,56
	09:00	9,28	6,73	2,55	1		1		1						2,58	2,58
	10:00	9,87	7,18	2,69	1		1		1						2,71	2,73
	11:00	10,03	7,24	2,79	1		1		1						2,93	2,94
	12:00	10,31	7,83	2,48	1		1		1						2,65	2,66
	13:00	10,44	7,82	2,62				1	1						3,00	2,98
	14:00	10,04	7,50	2,53				1	1						3,03	3,04
	15:00	9,65	7,27	2,38				1	1						3,02	3,02
	16:00	9,48	7,33	2,15				1	1						2,94	2,95
	17:00	9,93	9,01	0,92				1	1						3,04	3,04
	18:00	10,72	10,13	0,59				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,37	11,00	0,37	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,45	10,74	0,71	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,59	10,34	1,26	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,47	8,88	1,59	1			1	1						2,88	2,89
	23:00	9,64	8,47	1,17				1	1						2,93	2,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022	00:00	8,96	7,71	1,25				1	1						2,48	2,45
	01:00	8,30	7,01	1,29				1	1						1,81	1,79
	02:00	7,64	6,92	0,72				1	1						1,15	1,14
	03:00	7,33	6,49	0,84				1	1						0,99	1,21
	04:00	7,20	5,57	1,64			1		1						2,28	2,42
	05:00	7,11	6,16	0,95			1		1						2,30	2,28
	06:00	7,23	6,32	0,91			1		1						2,34	2,24
	07:00	7,63	6,83	0,80			1	1							1,78	1,49
	08:00	8,33	7,35	0,98				1	1						1,75	1,81
	09:00	8,85	8,23	0,62				1	1						2,30	2,33
	10:00	9,36	9,00	0,36				1	1						2,71	2,84
	11:00	9,63	9,29	0,34				1	1						3,02	3,03
	12:00	9,92	9,20	0,72				1	1						3,01	3,00
	13:00	9,93	8,86	1,06				1	1						3,03	3,03
	14:00	9,34	8,48	0,86				1	1						2,83	2,82
	15:00	9,04	8,47	0,57				1	1						2,53	2,52
	16:00	9,08	8,70	0,38				1	1						2,58	2,56
	17:00	9,46	9,17	0,28				1	1						2,88	2,89
	18:00	10,14	9,90	0,24				1	1						3,01	3,01
	19:00	10,71	10,42	0,29	1			1	1						3,01	3,01
	20:00	11,11	10,87	0,24	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,60	11,19	0,41	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,65	9,76	0,90	1			1	1						2,98	2,97
	23:00	9,79	9,26	0,52				1	1						3,03	3,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022	01/07/22 0:00	7,21	6,22	1,00	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1,33	1,39
	01/07/22 1:00	6,54	5,31	1,23	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,89	1,88
	01/07/22 2:00	6,13	5,07	1,06	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,71	1,71
	01/07/22 3:00	5,96	4,91	1,05	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,58	1,57
	01/07/22 4:00	5,84	4,93	0,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,50	1,50
	01/07/22 5:00	5,89	5,24	0,65	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,53	1,54
	01/07/22 6:00	6,07	4,77	1,30	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,62
	01/07/22 7:00	6,81	5,55	1,26	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,90	1,88
	01/07/22 8:00	7,62	6,30	1,32	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,12	2,12
	01/07/22 9:00	8,32	7,26	1,06	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,28	2,30
	01/07/22 10:00	8,62	7,57	1,05	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,44	2,42
	01/07/22 11:00	8,76	7,22	1,54	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,55	2,49
	01/07/22 12:00	8,81	7,00	1,81	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,44	2,45
	01/07/22 13:00	8,93	7,34	1,59	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,50	2,42
	01/07/22 14:00	8,59	6,86	1,74	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,33	2,30
	01/07/22 15:00	8,02	6,68	1,34	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,21	2,20
	01/07/22 16:00	7,79	6,90	0,89	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,20	2,20
	01/07/22 17:00	8,15	7,56	0,60	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2,36	2,34
	01/07/22 18:00	8,92	8,33	0,59	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1,86	1,86
	01/07/22 19:00	9,37	8,67	0,70	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,68	2,70
	01/07/22 20:00	9,54	9,08	0,46	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,80	2,75
	01/07/22 21:00	9,89	9,26	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,89	2,84
	01/07/22 22:00	9,24	8,62	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,63	2,60
	01/07/22 23:00	8,25	7,63	0,63	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1,77	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022	02/07/22 0:00	7,51	7,12	0,39	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0,88	0,85
	02/07/22 1:00	6,85	6,53	0,32	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,72	2,03
	02/07/22 2:00	6,45	6,27	0,18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,93	1,94
	02/07/22 3:00	6,19	6,00	0,19	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,83	1,80
	02/07/22 4:00	4,64	4,34	0,29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1,63	1,26
	02/07/22 5:00	4,70	4,54	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0,25
	02/07/22 6:00	4,76	4,60	0,15	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,42	0,42
	02/07/22 7:00	6,15	6,00	0,15	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,01	1,25
	02/07/22 8:00	7,46	6,78	0,68	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1,90	1,94
	02/07/22 9:00	8,06	7,48	0,59	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,27	2,32
	02/07/22 10:00	8,48	7,89	0,59	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,49	2,51
	02/07/22 11:00	8,65	7,47	1,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,47	2,51
	02/07/22 12:00	8,83	7,25	1,58	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,44	2,46
	02/07/22 13:00	8,94	6,87	2,06	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,44	2,47
	02/07/22 14:00	8,56	6,35	2,21	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,34	2,35
	02/07/22 15:00	8,31	6,33	1,98	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,22	2,17
	02/07/22 16:00	8,29	6,20	2,09	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,13	2,17
	02/07/22 17:00	8,63	6,46	2,18	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,24	2,31
	02/07/22 18:00	9,30	7,47	1,82	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2,52	2,56
	02/07/22 19:00	9,57	7,60	1,97	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,56	2,50
	02/07/22 20:00	9,54	7,30	2,24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,40	2,42
	02/07/22 21:00	9,98	7,46	2,52	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2,53	2,46
	02/07/22 22:00	9,24	6,94	2,30	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2,32	2,31
	02/07/22 23:00	8,37	6,28	2,09	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2,10	2,09

Παρατηρήσεις:

Στις 4.42 πμ σημειώθηκε Γενική Διακοπή, η οποία προκλήθηκε από ισχυρό βραχυκύκλωμα στη γραμμή P250, εξαιτίας πτώσης σύλου του Δικτύου Διανομής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022	00:00	7,54	5,61	1,93			1		1						1,94	1,95
	01:00	6,81	5,07	1,74			1		1						1,75	1,72
	02:00	6,42	4,81	1,61			1		1						1,62	1,63
	03:00	6,18	4,60	1,58			1		1						1,58	1,56
	04:00	6,03	4,45	1,57			1		1						1,57	1,53
	05:00	5,97	4,47	1,51			1		1						1,51	1,50
	06:00	6,04	4,54	1,51			1		1						1,51	1,51
	07:00	6,33	5,01	1,32			1		1						1,32	1,28
	08:00	6,84	5,12	1,72			1	1							1,71	1,73
	09:00	7,22	5,39	1,84			1	1							1,84	1,84
	10:00	7,54	5,58	1,96			1	1							1,97	1,97
	11:00	7,82	5,87	1,94			1	1							1,95	1,95
	12:00	7,99	5,99	1,99			1	1							2,00	2,00
	13:00	7,86	5,88	1,98			1	1							1,99	2,01
	14:00	7,38	5,52	1,85			1	1							1,86	1,87
	15:00	6,95	5,21	1,74			1	1							1,75	1,75
	16:00	6,93	5,14	1,78			1	1							1,89	1,88
	17:00	7,33	5,46	1,86			1	1							2,05	2,05
	18:00	8,14	6,06	2,08			1	1							2,11	2,11
	19:00	8,76	6,57	2,18	1		1	1							2,19	2,20
	20:00	8,70	6,54	2,16	1		1	1							2,17	2,17
	21:00	9,36	7,03	2,33	1		1	1							2,34	2,34
	22:00	8,78	6,58	2,20	1		1	1							2,21	2,22
	23:00	7,87	5,92	1,96	1		1	1							1,98	1,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022	00:00	6,93	5,19	1,74	1			1							1,74	1,73
	01:00	6,27	4,69	1,57	1			1							1,57	1,58
	02:00	5,96	4,45	1,51				1							1,51	1,50
	03:00	5,72	4,28	1,44				1							1,44	1,43
	04:00	5,68	4,22	1,46				1							1,46	1,46
	05:00	5,72	4,28	1,44				1							1,44	1,45
	06:00	5,90	4,42	1,48				1							1,48	1,49
	07:00	6,34	4,72	1,62				1							1,62	1,63
	08:00	7,10	5,33	1,77	1			1							1,77	1,78
	09:00	7,44	5,56	1,88	1			1							1,89	1,91
	10:00	7,66	5,70	1,96	1			1							1,96	1,98
	11:00	7,79	5,80	1,99	1			1							1,99	2,01
	12:00	7,92	5,94	1,98	1			1							1,99	1,99
	13:00	8,14	6,12	2,02	1			1							2,03	2,03
	14:00	7,79	5,84	1,95	1			1							1,96	1,96
	15:00	7,10	5,44	1,66	1			1							1,67	1,63
	16:00	7,01	5,26	1,76	1				1						1,76	1,78
	17:00	7,53	5,60	1,93	1				1						1,93	1,93
	18:00	8,45	6,34	2,11	1				1						2,16	2,17
	19:00	8,99	6,88	2,11	1		1		1						2,49	2,47
	20:00	9,25	7,59	1,66	1		1		1						2,52	2,47
	21:00	9,78	8,02	1,76	1	1	1		1						2,47	2,37
	22:00	8,91	7,13	1,77	1		1		1						2,33	2,31
	23:00	7,84	6,35	1,50	1		1		1						1,98	1,97

Παρατηρήσεις:


Στις 20:55 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Νο 2, λόγω απώλειας της παραγωγής του Α/Π Άγιος Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022	00:00	6,91	5,46	1,46	1				1						1,89	1,87	
	01:00	6,28	4,85	1,43					1						1,86	1,81	
	02:00	5,91	4,77	1,15					1						1,50	1,48	
	03:00	5,76	4,66	1,10					1						1,44	1,45	
	04:00	5,70	4,59	1,12					1						1,46	1,45	
	05:00	5,73	4,72	1,01					1						1,30	1,25	
	06:00	5,95	4,75	1,20				1							1,57	1,61	
	07:00	6,67	5,34	1,33	1			1							1,73	1,72	
	08:00	7,32	5,92	1,40	1			1							1,82	1,83	
	09:00	7,75	6,27	1,48	1			1							1,94	1,95	
	10:00	8,04	6,51	1,53	1			1							2,11	2,12	
	11:00	8,25	6,67	1,58	1			1							2,06	2,06	
	12:00	8,50	6,74	1,75	1		1	1							2,29	2,28	
	13:00	8,51	6,58	1,93	1		1	1							2,52	2,49	
	14:00	8,04	6,45	1,58	1		1	1							2,07	2,07	
	15:00	7,43	5,76	1,66	1			1							1,75	1,77	
	16:00	7,10	5,36	1,74	1				1						1,78	1,80	
	17:00	7,70	5,75	1,95	1				1						2,12	2,12	
	18:00	8,65	7,34	1,31	1		1		1						2,50	2,50	
	19:00	9,26	7,78	1,48	1		1		1						2,42	2,40	
	20:00	9,45	7,92	1,53				1	1						2,57	2,62	
	21:00	9,86	7,54	2,32				1	1						2,51	2,52	
	22:00	9,07	6,81	2,26				1	1						2,31	2,31	
	23:00	8,04	6,59	1,46				1	1						1,47	1,47	

Παρατηρήσεις:

Η λειτουργία του Α/Π "Άγιος Σώζων 2" αποκαταστάθηκε στις 15:05 και για το λόγο αυτό εντάχθηκε επιπλέον η μονάδα G3 το διάστημα 12:00 με 15:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022	00:00	6,73	6,36	0,37				1	1						1,01	1,32	
	01:00	6,08	5,70	0,38	1			1							1,74	1,73	
	02:00	5,75	5,46	0,29	1			1							1,42	1,42	
	03:00	5,60	5,38	0,23	1			1							1,26	1,26	
	04:00	5,54	5,42	0,12	1			1							1,21	1,20	
	05:00	5,69	5,36	0,33	1			1							1,34	1,35	
	06:00	5,92	5,30	0,63	1			1							1,56	1,56	
	07:00	6,55	5,75	0,80	1			1							1,94	1,94	
	08:00	7,21	6,46	0,75	1	1		1							1,96	1,95	
	09:00	7,71	6,83	0,88	1	1		1							2,12	2,16	
	10:00	8,05	7,38	0,67	1	1		1							2,17	2,06	
	11:00	7,95	7,49	0,46	1		1	1							2,21	2,28	
	12:00	8,25	7,39	0,85	1		1	1							2,36	2,29	
	13:00	8,20	7,47	0,73	1		1	1							2,29	2,28	
	14:00	7,64	7,06	0,58	1		1	1							2,19	2,17	
	15:00	6,86	6,20	0,66	1		1	1							1,47	1,45	
	16:00	6,66	6,09	0,57	1			1							1,47	1,51	
	17:00	7,17	6,74	0,43				1	1						1,24	1,16	
	18:00	8,08	7,80	0,27				1	1						1,51	1,56	
	19:00	8,73	8,40	0,33				1	1						2,21	2,21	
	20:00	8,87	8,46	0,41				1	1						2,31	2,34	
	21:00	9,41	8,90	0,50				1	1						2,81	2,80	
	22:00	8,63	7,95	0,68				1	1						2,14	2,10	
	23:00	7,55	6,83	0,72				1	1						0,75	0,91	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022	00:00	6,77	5,79	0,97	1				1						1,67	1,91	
	01:00	6,14	5,12	1,01	1				1						1,70	1,68	
	02:00	5,71	4,79	0,92	1				1						1,46	1,50	
	03:00	5,58	4,62	0,96					1						1,64	1,59	
	04:00	5,61	4,33	1,27					1						1,52	1,56	
	05:00	5,57	4,50	1,07					1						1,56	1,57	
	06:00	5,96	4,52	1,44					1						1,72	1,70	
	07:00	6,61	5,20	1,41	1				1						1,84	1,81	
	08:00	7,27	5,60	1,67	1				1						1,97	2,01	
	09:00	7,81	6,26	1,55	1		1		1						2,14	2,16	
	10:00	8,15	6,43	1,72	1		1		1						2,20	2,26	
	11:00	8,10	6,87	1,23	1		1		1						2,30	2,34	
	12:00	8,30	7,11	1,19	1		1		1						2,41	2,38	
	13:00	8,30	7,24	1,06	1		1		1						2,40	2,39	
	14:00	7,67	6,71	0,96	1		1		1						2,13	2,06	
	15:00	7,00	6,48	0,52	1		1		1						1,62	1,61	
	16:00	6,71	6,31	0,40	1		1		1						1,28	1,28	
	17:00	7,10	6,53	0,57	1		1		1						1,67	1,67	
	18:00	8,02	7,52	0,50	1		1		1						2,31	2,32	
	19:00	8,74	8,12	0,62	1		1		1						1,84	1,78	
	20:00	9,17	8,49	0,68				1	1						2,42	2,46	
	21:00	9,55	8,53	1,02				1	1						2,45	2,47	
	22:00	8,76	7,45	1,31				1	1						2,19	2,15	
	23:00	7,69	6,78	0,91				1	1						1,21	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022	00:00	6,86	6,45	0,41				1	1						0,85	1,17
	01:00	6,22	5,56	0,66	1				1						1,79	1,79
	02:00	5,79	4,99	0,80	1				1						1,45	1,44
	03:00	5,58	4,58	1,00	1				1						1,24	1,24
	04:00	5,56	4,34	1,23	1				1						1,23	1,22
	05:00	5,70	4,38	1,32	1				1						1,36	1,38
	06:00	5,91	4,43	1,48	1				1						1,51	1,51
	07:00	6,72	5,04	1,68	1				1						1,73	1,75
	08:00	7,46	5,51	1,95	1				1						1,96	1,98
	09:00	7,91	5,86	2,05	1				1						2,05	2,07
	10:00	8,36	6,21	2,15	1				1						2,16	2,16
	11:00	8,40	6,30	2,10	1	1			1						2,12	2,13
	12:00	8,43	6,32	2,11	1	1			1						2,12	2,13
	13:00	8,35	6,27	2,08	1	1			1						2,09	2,09
	14:00	7,84	5,87	1,96	1				1						1,97	1,97
	15:00	7,08	5,29	1,79	1				1						1,80	1,79
	16:00	7,08	5,32	1,76	1				1						1,77	1,78
	17:00	7,58	5,68	1,91	1				1						1,91	1,93
	18:00	8,58	6,44	2,13	1				1						2,14	2,14
	19:00	9,13	6,87	2,26				1	1						2,37	2,33
	20:00	9,42	7,11	2,31				1	1						2,35	2,36
	21:00	9,80	7,43	2,37				1	1						2,45	2,45
	22:00	8,96	6,78	2,19				1	1						2,24	2,25
	23:00	8,01	6,25	1,76				1	1						1,79	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022	00:00	7,10	5,37	1,74	1			1							1,85	1,83
	01:00	6,44	4,81	1,63	1			1							1,63	1,63
	02:00	5,96	4,45	1,51				1							1,51	1,52
	03:00	5,79	4,29	1,50				1							1,51	1,50
	04:00	5,73	4,25	1,48				1							1,48	1,50
	05:00	5,83	4,31	1,52				1							1,53	1,50
	06:00	6,07	4,55	1,52				1							1,52	1,54
	07:00	6,82	5,11	1,71			1	1							1,71	1,71
	08:00	7,52	5,65	1,87			1	1							1,87	1,88
	09:00	8,12	6,07	2,05			1	1							2,06	2,07
	10:00	8,41	6,28	2,13			1	1							2,14	2,16
	11:00	8,62	6,41	2,20			1	1							2,21	2,22
	12:00	8,65	6,47	2,18			1	1							2,19	2,18
	13:00	8,63	6,36	2,26			1	1							2,29	2,35
	14:00	8,16	5,99	2,16			1	1							2,27	2,23
	15:00	7,50	5,63	1,87			1	1							1,93	1,96
	16:00	7,46	5,72	1,74			1	1							2,01	2,04
	17:00	7,95	5,98	1,96			1	1							2,17	2,18
	18:00	8,95	7,07	1,87				1	1						2,36	2,35
	19:00	9,47	8,00	1,47				1	1						2,73	2,68
	20:00	9,79	8,91	0,88				1	1						2,75	2,78
	21:00	10,21	9,35	0,85				1	1						2,79	2,78
	22:00	9,37	8,33	1,04				1	1						2,64	2,58
	23:00	8,23	7,23	1,00				1	1						1,76	1,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022	00:00	7,51	6,87	0,63				1	1						1,19	1,44
	01:00	6,88	6,43	0,45	1				1						2,05	2,04
	02:00	6,36	5,83	0,53	1				1						1,90	1,89
	03:00	6,18	5,73	0,45	1				1						1,79	1,78
	04:00	6,01	5,59	0,43	1				1						1,69	1,67
	05:00	6,09	5,65	0,44	1				1						1,73	1,75
	06:00	6,16	5,81	0,35	1				1						1,77	1,77
	07:00	6,78	6,50	0,28	1				1						1,25	1,01
	08:00	7,56	7,48	0,07				1	1						1,01	1,03
	09:00	8,42	8,34	0,08				1	1						1,88	1,90
	10:00	8,88	8,80	0,08				1	1						2,35	2,35
	11:00	9,07	8,93	0,14				1	1						2,54	2,55
	12:00	9,25	9,09	0,16				1	1						2,70	2,70
	13:00	9,43	9,09	0,34				1	1						2,81	2,80
	14:00	8,82	8,19	0,63				1	1						2,30	2,28
	15:00	8,34	7,73	0,62				1	1						1,86	1,83
	16:00	8,23	7,63	0,60				1	1						1,71	1,71
	17:00	8,58	8,20	0,38				1	1						2,05	2,06
	18:00	9,40	9,07	0,33				1	1						2,70	2,72
	19:00	9,93	9,67	0,26				1	1						2,97	2,96
	20:00	10,05	9,64	0,41				1	1						2,99	2,95
	21:00	10,37	9,87	0,51				1	1						3,00	2,99
	22:00	9,62	9,23	0,39				1	1						2,88	2,87
	23:00	8,74	8,00	0,74				1	1						2,25	2,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022	00:00	7,99	6,63	1,36				1	1						1,51	1,48	
	01:00	7,27	6,61	0,66				1	1						0,73	0,68	
	02:00	6,68	6,39	0,29	1				1						1,24	1,61	
	03:00	6,41	6,07	0,35	1				1						1,89	1,87	
	04:00	6,25	6,01	0,23	1				1						1,86	1,84	
	05:00	6,20	5,94	0,26	1				1						1,82	1,80	
	06:00	6,27	6,02	0,26	1				1						1,86	1,86	
	07:00	6,76	6,48	0,28	1				1						2,01	2,01	
	08:00	7,26	6,68	0,58	1				1						2,03	2,00	
	09:00	8,07	7,59	0,48				1	1						1,65	1,65	
	10:00	8,34	7,81	0,53				1	1						1,82	1,83	
	11:00	8,42	7,86	0,56				1	1						1,92	1,90	
	12:00	8,64	7,83	0,81				1	1						2,10	2,10	
	13:00	8,63	7,16	1,47				1	1						2,12	2,12	
	14:00	8,04	6,50	1,54				1	1						1,56	1,54	
	15:00	7,69	6,54	1,15				1	1						1,16	1,16	
	16:00	7,87	6,65	1,22				1	1						1,34	1,34	
	17:00	8,28	6,91	1,37				1	1						1,75	1,76	
	18:00	9,03	7,84	1,19				1	1						2,39	2,41	
	19:00	9,55	8,52	1,03				1	1						2,75	2,72	
	20:00	9,74	8,63	1,11				1	1						2,77	2,81	
	21:00	10,42	8,97	1,45				1	1						2,86	2,80	
	22:00	9,64	7,89	1,75				1	1						2,69	2,61	
	23:00	8,74	6,98	1,76				1	1						2,18	2,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022	00:00	7,09	5,33	1,76			1		1						1,76	1,79
	01:00	6,40	4,77	1,62			1		1						1,63	1,63
	02:00	6,03	4,51	1,52					1						1,52	1,52
	03:00	5,80	4,35	1,45					1						1,45	1,45
	04:00	5,75	4,29	1,45					1						1,45	1,48
	05:00	5,83	4,30	1,53					1						1,53	1,50
	06:00	6,03	4,53	1,50					1						1,50	1,51
	07:00	6,91	5,18	1,73					1						1,73	1,74
	08:00	7,63	5,72	1,90	1				1						1,90	1,90
	09:00	8,11	6,08	2,03	1				1						2,03	2,06
	10:00	8,33	6,24	2,08	1				1						2,09	2,09
	11:00	8,23	6,14	2,08	1				1						2,09	2,13
	12:00	8,44	6,34	2,10	1				1						2,11	2,12
	13:00	8,52	6,37	2,15	1				1						2,16	2,16
	14:00	8,01	5,99	2,02	1	1			1						2,03	2,03
	15:00	7,50	5,57	1,93	1	1			1						1,94	1,94
	16:00	7,32	5,45	1,87	1				1						1,88	1,90
	17:00	7,74	5,78	1,97	1				1						1,99	2,04
	18:00	8,73	6,66	2,07	1				1						2,20	2,24
	19:00	9,55	7,45	2,11				1	1						2,42	2,46
	20:00	9,96	7,64	2,32				1	1						2,52	2,61
	21:00	10,31	7,96	2,35				1	1						2,62	2,61
	22:00	9,27	7,06	2,21				1	1						2,39	2,40
	23:00	8,18	6,48	1,71				1	1						1,84	1,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022	00:00	7,30	5,66	1,64			1		1						1,92	1,92
	01:00	6,56	5,44	1,11			1		1						1,83	1,84
	02:00	6,16	4,61	1,55			1		1						1,72	1,72
	03:00	5,98	4,83	1,15			1		1						1,61	1,59
	04:00	5,88	5,11	0,78			1		1						1,51	1,52
	05:00	5,97	4,79	1,18			1		1						1,57	1,58
	06:00	6,27	5,64	0,63			1		1						1,84	1,84
	07:00	7,02	6,72	0,30			1		1						1,48	1,26
	08:00	7,78	7,49	0,29				1	1						1,23	1,24
	09:00	8,41	8,33	0,08				1	1						1,87	1,89
	10:00	8,85	8,61	0,24				1	1						2,28	2,31
	11:00	8,99	8,75	0,24				1	1						2,51	2,48
	12:00	9,11	9,04	0,06				1	1						2,58	2,59
	13:00	9,17	9,12	0,05				1	1						2,65	2,66
	14:00	8,71	8,44	0,26				1	1						2,24	2,19
	15:00	8,11	7,79	0,32				1	1						1,61	1,60
	16:00	7,87	7,62	0,25				1	1						1,37	1,36
	17:00	8,41	8,19	0,22				1	1						1,86	1,88
	18:00	9,22	8,92	0,31				1	1						2,65	2,67
	19:00	10,01	9,79	0,22				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,25	10,13	0,12				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,54	10,52	0,02			1	1	1						2,96	2,94
	22:00	9,68	9,62	0,06			1	1	1						2,12	2,11
	23:00	8,65	8,54	0,11			1	1	1						1,40	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022	00:00	8,86	8,60	0,26				1	1						2,39	2,36	
	01:00	8,12	7,90	0,22				1	1						1,64	1,62	
	02:00	7,62	7,45	0,17				1	1						1,15	1,36	
	03:00	7,29	6,94	0,36		1	1		1						1,80	1,88	
	04:00	7,13	6,58	0,55		1	1		1						1,72	1,71	
	05:00	7,20	6,15	1,04		1	1		1						1,77	1,78	
	06:00	7,57	5,89	1,68		1	1		1						2,15	2,15	
	07:00	8,09	6,54	1,54		1	1		1						2,58	2,66	
	08:00	8,76	7,06	1,70		1	1		1						2,73	2,73	
	09:00	9,41	7,62	1,79		1	1		1						2,92	2,90	
	10:00	9,78	8,66	1,12				1	1						2,18	1,99	
	11:00	10,14	9,76	0,38				1	1						2,89	3,04	
	12:00	10,42	9,64	0,78				1	1						3,01	2,99	
	13:00	10,65	9,71	0,93				1	1						3,00	2,99	
	14:00	10,50	8,93	1,57				1	1						3,04	3,03	
	15:00	10,26	8,67	1,59				1	1	1					3,04	3,04	
	16:00	9,50	7,96	1,53				1	1						2,90	2,89	
	17:00	9,53	7,46	2,07				1	1						2,90	2,90	
	18:00	10,35	8,71	1,64				1	1						3,04	3,04	
	19:00	10,83	9,63	1,19				1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,97	10,34	0,63			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,18	10,48	0,70			1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	10,23	9,35	0,88			1	1	1						2,95	2,95	
	23:00	9,32	8,21	1,10				1	1						2,81	2,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022	00:00	9,25	6,79	2,46				1	1						2,77	2,75
	01:00	8,41	6,66	1,75				1	1						1,76	1,87
	02:00	7,83	5,57	2,26	1				1						2,27	2,27
	03:00	7,39	5,29	2,11	1				1						2,14	2,20
	04:00	7,20	5,04	2,16	1				1						2,18	2,19
	05:00	7,18	5,08	2,10	1				1						2,11	2,14
	06:00	7,42	5,10	2,32	1				1						2,33	2,30
	07:00	8,00	5,57	2,43	1				1						2,45	2,52
	08:00	8,93	6,31	2,62	1				1						2,65	2,62
	09:00	9,51	6,92	2,59	1		1		1						2,60	2,63
	10:00	9,87	7,18	2,69	1		1		1						2,72	2,73
	11:00	10,11	7,38	2,74	1		1		1						2,90	2,91
	12:00	10,43	8,03	2,40	1		1		1						2,49	2,36
	13:00	10,58	8,65	1,93				1	1						2,88	3,03
	14:00	10,28	8,63	1,65				1	1						2,94	2,94
	15:00	9,89	8,12	1,77				1	1						2,87	2,87
	16:00	9,87	7,85	2,03				1	1						2,98	2,98
	17:00	10,34	8,00	2,34				1	1						3,03	3,04
	18:00	11,30	8,81	2,49				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,86	9,27	2,59				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,81	9,08	2,74			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,05	9,16	2,89			1	1	1						3,01	3,04
	22:00	11,12	8,27	2,84			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	9,94	7,04	2,90				1	1						2,97	2,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022	00:00	9,14	8,80	0,35				1	1						2,67	2,65
	01:00	8,49	8,06	0,44				1	1						1,99	1,99
	02:00	7,93	6,94	0,99				1	1						1,14	1,12
	03:00	7,55	6,02	1,53	1		1		1						1,85	2,15
	04:00	7,32	6,07	1,25	1		1		1						1,95	1,95
	05:00	7,28	6,15	1,13	1		1		1						1,86	1,86
	06:00	7,55	6,54	1,01	1		1		1						2,12	2,12
	07:00	8,31	7,17	1,14	1		1		1						2,53	2,46
	08:00	9,19	7,59	1,60	1		1		1						2,73	2,73
	09:00	9,75	9,16	0,59				1	1						1,92	1,81
	10:00	10,00	9,26	0,74				1	1						2,98	3,03
	11:00	10,19	9,45	0,74				1	1						2,96	2,97
	12:00	10,43	9,57	0,86				1	1						3,02	3,00
	13:00	10,79	10,17	0,62				1	1				1		3,03	3,03
	14:00	10,56	9,94	0,62				1	1						3,02	3,03
	15:00	9,91	9,51	0,40				1	1						3,00	2,99
	16:00	9,63	9,32	0,31				1	1						2,99	2,99
	17:00	9,76	9,56	0,20				1	1						3,04	3,04
	18:00	10,67	10,64	0,03	1			1	1						2,95	2,94
	19:00	11,32	11,32	0,00	1			1	1						2,91	2,89
	20:00	11,77	11,75	0,02	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	12,04	11,96	0,08	1			1	1				1		3,04	3,04
	22:00	10,85	10,62	0,23	1			1	1						2,98	2,97
	23:00	9,71	9,33	0,38	1			1	1						2,62	2,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022	00:00	8,79	8,53	0,25				1	1						2,31	2,29
	01:00	8,02	7,58	0,44				1	1						1,54	1,51
	02:00	7,72	7,14	0,58				1	1						1,01	1,36
	03:00	7,37	6,59	0,78	1		1		1						1,95	1,96
	04:00	7,17	6,24	0,92	1		1		1						1,76	1,75
	05:00	7,18	6,18	1,00	1		1		1						1,75	1,75
	06:00	7,35	5,92	1,43	1		1		1						1,91	1,91
	07:00	8,12	6,52	1,59	1		1		1						2,44	2,46
	08:00	9,14	7,38	1,76	1		1		1						2,70	2,68
	09:00	9,87	8,27	1,60	1		1		1						2,04	1,90
	10:00	10,40	8,62	1,79				1	1						2,79	3,01
	11:00	10,42	9,08	1,34				1	1						3,03	3,03
	12:00	10,53	9,39	1,15				1	1						3,01	3,00
	13:00	10,82	9,31	1,51				1	1						2,95	2,96
	14:00	10,50	8,81	1,69				1	1						2,92	2,90
	15:00	9,91	8,44	1,47				1	1						2,94	2,92
	16:00	9,50	8,28	1,22				1	1						2,92	2,89
	17:00	9,75	9,01	0,74				1	1						2,99	3,00
	18:00	10,83	10,07	0,76	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,30	10,46	0,84	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,72	10,86	0,86	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,88	10,79	1,10	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,79	9,16	1,62	1			1	1						2,97	2,98
	23:00	9,87	7,66	2,21				1	1						3,00	2,98

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022	00:00	9,55	7,22	2,33				1	1						2,88	2,87
	01:00	8,64	7,01	1,62				1	1						2,15	2,12
	02:00	8,02	6,81	1,21				1	1						1,53	1,51
	03:00	7,60	6,73	0,87	1		1		1						0,90	1,15
	04:00	7,42	5,49	1,93	1		1		1						1,98	2,01
	05:00	7,35	5,38	1,97			1		1						2,09	2,11
	06:00	7,62	5,35	2,27			1		1						2,33	2,35
	07:00	8,27	5,97	2,30			1		1						2,49	2,49
	08:00	9,40	7,08	2,32	1		1		1						2,83	2,86
	09:00	10,07	7,46	2,61	1		1		1						3,01	3,01
	10:00	10,32	8,74	1,57	1		1		1						2,48	2,43
	11:00	10,46	8,92	1,54				1	1						2,97	2,96
	12:00	10,79	8,66	2,13				1	1						2,96	2,96
	13:00	10,92	8,36	2,56				1	1						2,96	2,96
	14:00	10,56	7,99	2,56				1	1						2,98	2,96
	15:00	9,93	7,54	2,40				1	1						3,01	3,01
	16:00	9,68	7,75	1,93				1	1						3,03	3,03
	17:00	10,03	8,67	1,37				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,07	10,28	0,79			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,79	11,08	0,71			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,37	11,44	0,93			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,22	11,19	1,03			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,00	9,76	1,23				1	1						3,02	3,01
	23:00	10,07	8,05	2,02				1	1						3,01	3,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022	00:00	8,86	8,66	0,19				1	1						2,36	2,35	
	01:00	8,07	7,98	0,09	1		1		1						1,69	1,74	
	02:00	7,55	7,53	0,01	1		1		1						1,91	1,89	
	03:00	7,20	7,19	0,02	1		1		1						1,72	1,71	
	04:00	7,09	7,08	0,01	1		1		1						1,65	1,64	
	05:00	7,09	7,09	0,00	1		1		1						1,67	1,66	
	06:00	7,42	7,43	0,00	1		1		1						1,98	2,01	
	07:00	8,11	8,09	0,02	1		1		1						2,55	2,56	
	08:00	9,29	9,30	0,00	1	1	1		1				1		2,73	2,71	
	09:00	10,34	10,34	0,00	1	1	1		1	1			1		2,94	2,85	
	10:00	11,10	11,07	0,03			1	1	1						2,23	2,28	
	11:00	10,98	10,91	0,07			1	1	1						3,02	3,02	
	12:00	11,30	11,24	0,06			1	1	1						3,03	3,02	
	13:00	11,61	11,59	0,02			1	1	1						2,89	2,87	
	14:00	11,24	11,21	0,03			1	1	1						3,03	2,98	
	15:00	10,60	10,56	0,04			1	1	1						2,92	2,90	
	16:00	10,16	10,15	0,02			1	1	1						2,58	2,58	
	17:00	10,42	10,42	0,00			1	1	1						2,75	2,75	
	18:00	11,30	11,31	0,00			1	1	1						2,99	2,99	
	19:00	12,11	12,12	0,00	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,86	12,84	0,02	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,56	12,33	0,22	1		1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,26	10,99	0,27	1		1	1	1						2,62	2,63	
	23:00	10,21	9,88	0,32			1	1	1						2,61	2,67	

Σημειώνεται ότι από τις 01:25 έως τις 09:50 η Μονάδα WARTILA No 4 παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω μηχανολογικής συντήρησης και για την κάλυψη του φορτίου εντάχθηκαν οι Μονάδες NIIGATA No 1, No 2, No 3 καθώς και οι Φορητές Μονάδες WARTSILA No 6 και MITSUBISHI No 9.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022	00:00	9,06	6,91	2,15				1	1						2,79	2,42
	01:00	8,26	6,26	2,00	1		1		1						2,57	2,58
	02:00	7,73	5,82	1,91	1		1		1						2,30	2,30
	03:00	7,32	5,65	1,66	1				1						2,12	2,14
	04:00	7,13	5,16	1,97	1				1						2,03	2,05
	05:00	7,11	5,16	1,95	1				1						2,00	1,98
	06:00	7,37	5,30	2,06	1				1						2,08	2,13
	07:00	8,19	5,97	2,22	1				1						2,24	2,28
	08:00	9,08	6,48	2,60	1				1						2,63	2,63
	09:00	9,69	7,02	2,67	1	1			1						2,68	2,71
	10:00	10,13	7,20	2,93	1	1			1						2,96	2,95
	11:00	10,22	7,46	2,76	1	1			1						2,78	2,78
	12:00	10,42	7,59	2,83				1	1						2,86	2,85
	13:00	10,41	7,64	2,76				1	1						2,83	2,83
	14:00	10,26	7,47	2,80				1	1						2,87	2,90
	15:00	9,81	6,85	2,96				1	1						3,00	2,98
	16:00	9,60	6,81	2,79				1	1						2,82	2,80
	17:00	9,88	7,23	2,65				1	1						2,73	2,80
	18:00	10,79	8,66	2,13				1	1						2,94	2,94
	19:00	11,47	9,57	1,90				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,97	9,86	2,11	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	12,04	9,45	2,58	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	11,10	8,09	3,01	1			1	1						3,04	3,04
	23:00	10,03	7,26	2,77	1			1	1						2,95	2,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022	00:00	9,10	6,64	2,46				1	1						2,61	2,59
	01:00	8,18	6,49	1,69				1	1						1,73	1,63
	02:00	7,61	5,53	2,08	1				1						2,10	2,15
	03:00	7,29	5,19	2,10	1				1						2,11	2,06
	04:00	7,15	5,05	2,09	1				1						2,10	2,06
	05:00	7,13	5,21	1,93	1				1						1,93	1,93
	06:00	7,34	5,29	2,05	1				1						2,06	2,07
	07:00	7,99	5,68	2,32	1				1						2,38	2,37
	08:00	8,94	6,49	2,45	1			1							2,70	2,71
	09:00	9,51	6,82	2,69	1		1	1							2,81	2,84
	10:00	9,92	7,10	2,82	1		1	1							2,87	2,88
	11:00	10,12	7,38	2,74	1		1	1							2,82	2,79
	12:00	10,18	7,45	2,73				1	1						2,82	2,79
	13:00	10,41	7,71	2,69				1	1						2,87	2,88
	14:00	10,19	7,37	2,82				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,75	6,99	2,76				1	1						2,94	2,91
	16:00	9,48	7,07	2,41				1	1						2,66	2,72
	17:00	9,81	8,22	1,59				1	1						2,85	2,84
	18:00	10,80	10,01	0,79				1	1						3,03	3,04
	19:00	11,54	10,99	0,55			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,98	11,42	0,56			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,05	11,08	0,97			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,04	9,37	1,67			1	1	1						3,03	3,03
	23:00	9,99	8,01	1,98			1	1	1						2,88	2,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022	00:00	9,02	7,26	1,76				1	1						2,50	2,50
	01:00	8,08	7,23	0,86				1	1						1,60	1,58
	02:00	7,56	6,28	1,28				1	1						1,32	1,54
	03:00	7,24	5,21	2,03			1		1						2,14	2,15
	04:00	7,15	5,16	1,99			1		1						2,02	2,04
	05:00	7,13	5,21	1,91			1		1						2,09	2,07
	06:00	7,40	5,46	1,95			1		1						2,17	2,15
	07:00	8,24	6,11	2,12			1		1						2,65	2,64
	08:00	9,25	7,25	1,99	1		1		1						2,86	2,87
	09:00	9,94	7,86	2,08	1		1		1						2,71	2,68
	10:00	10,29	7,74	2,55				1	1						2,84	2,85
	11:00	10,49	7,88	2,61				1	1						2,95	2,94
	12:00	10,62	7,86	2,77				1	1						3,01	3,00
	13:00	10,85	8,00	2,86				1	1						3,01	3,01
	14:00	10,38	7,93	2,45				1	1						2,98	2,96
	15:00	9,92	7,63	2,28				1	1						3,02	3,02
	16:00	9,72	8,21	1,51				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,16	8,69	1,46				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,09	9,84	1,25				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,70	10,77	0,93			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,95	11,04	0,90			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,13	10,93	1,20			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,20	9,15	2,05			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	10,13	7,86	2,27				1	1						3,01	3,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022	00:00	9,46	6,90	2,56				1	1						2,82	2,81
	01:00	8,56	6,73	1,82				1	1						2,07	2,05
	02:00	7,99	5,86	2,13				1	1						2,21	2,25
	03:00	7,51	5,37	2,14			1		1						2,24	2,25
	04:00	7,29	5,17	2,12			1		1						2,15	2,12
	05:00	7,29	5,08	2,21			1		1						2,22	2,24
	06:00	7,33	5,15	2,18			1		1						2,20	2,14
	07:00	7,84	5,72	2,12			1		1						2,14	2,17
	08:00	8,55	6,22	2,33			1		1						2,36	2,37
	09:00	9,37	6,82	2,55			1		1						2,61	2,60
	10:00	9,84	7,07	2,77				1	1						2,79	2,80
	11:00	10,09	7,28	2,81				1	1						2,88	2,90
	12:00	10,44	7,63	2,81				1	1						2,89	2,92
	13:00	10,92	7,98	2,95				1	1						3,03	3,04
	14:00	10,48	7,57	2,91				1	1						3,01	3,01
	15:00	10,04	7,24	2,80				1	1						2,83	2,85
	16:00	10,09	7,75	2,34				1	1						2,98	2,98
	17:00	10,29	8,82	1,48				1	1						2,98	2,96
	18:00	11,10	10,08	1,01				1	1						3,03	3,03
	19:00	11,80	10,65	1,15			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,44	11,63	0,81			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,49	10,49	2,00			1	1	1				1		3,04	3,04
	22:00	11,37	9,07	2,31			1	1	1						3,04	3,04
	23:00	10,38	7,95	2,44				1	1						3,03	3,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022	00:00	9,42	7,40	2,03				1	1						2,80	2,79
	01:00	8,51	7,01	1,50				1	1						2,02	2,01
	02:00	7,88	6,06	1,82				1	1						1,86	1,88
	03:00	7,48	5,20	2,28			1		1						2,36	2,37
	04:00	7,27	5,07	2,20			1		1						2,27	2,31
	05:00	7,25	5,05	2,19			1		1						2,21	2,23
	06:00	7,34	5,16	2,18			1		1						2,21	2,21
	07:00	7,71	5,57	2,14			1		1						2,14	2,17
	08:00	8,23	5,78	2,45			1		1						2,46	2,48
	09:00	8,88	6,35	2,53			1		1						2,55	2,51
	10:00	9,42	6,82	2,60	1		1		1						2,62	2,62
	11:00	9,58	7,02	2,56	1		1		1						2,58	2,58
	12:00	9,97	7,07	2,90	1		1		1						2,97	2,98
	13:00	10,07	7,18	2,89	1		1		1						3,01	3,00
	14:00	9,63	6,94	2,69	1		1		1						2,71	2,70
	15:00	9,31	6,67	2,64	1		1		1						2,71	2,66
	16:00	9,37	6,94	2,43	1		1		1						2,59	2,60
	17:00	9,89	7,67	2,22	1		1		1						2,62	2,65
	18:00	10,71	8,11	2,60				1	1						2,94	2,93
	19:00	11,23	8,27	2,96				1	1						3,03	3,03
	20:00	11,61	8,96	2,65				1	1						3,04	3,04
	21:00	11,84	9,15	2,69	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,82	8,49	2,33	1			1	1						2,98	2,97
	23:00	10,07	7,42	2,65				1	1						2,73	2,72

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022	00:00	9,29	6,87	2,42				1	1						2,55	2,52
	01:00	8,36	6,62	1,74				1	1						1,76	1,80
	02:00	7,82	5,72	2,10	1				1						2,11	2,14
	03:00	7,48	5,46	2,01	1				1						2,02	2,02
	04:00	7,29	5,33	1,97	1				1						1,97	1,98
	05:00	7,32	5,30	2,02	1				1						2,03	2,04
	06:00	7,66	5,56	2,10	1				1						2,11	2,10
	07:00	8,27	6,05	2,22	1				1						2,23	2,23
	08:00	9,13	6,64	2,49	1	1			1						2,50	2,51
	09:00	9,90	7,20	2,70	1	1			1						2,73	2,75
	10:00	10,49	7,78	2,70	1	1			1						2,72	2,71
	11:00	10,73	7,85	2,88				1	1						2,91	2,92
	12:00	11,03	8,05	2,98				1	1						3,00	3,01
	13:00	11,35	8,56	2,79				1	1						3,04	3,04
	14:00	11,09	8,78	2,31				1	1						3,03	3,03
	15:00	10,50	8,95	1,56				1	1						2,98	2,99
	16:00	10,34	8,65	1,69				1	1						2,98	2,97
	17:00	10,88	8,55	2,33				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,64	8,90	2,74				1	1						3,04	3,04
	19:00	12,07	9,49	2,59				1	1						3,04	3,04
	20:00	12,43	10,10	2,33	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	12,53	9,69	2,84	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	11,40	8,85	2,54	1			1	1						3,02	3,02
	23:00	10,14	7,62	2,52				1	1						2,77	2,76


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022	00:00	9,30	6,70	2,60				1	1						2,62	2,61	
	01:00	8,42	6,55	1,87				1	1						1,89	1,95	
	02:00	7,91	5,56	2,34	1				1						2,35	2,37	
	03:00	7,58	5,52	2,06	1				1						2,11	2,05	
	04:00	7,45	5,42	2,03	1				1						2,04	2,07	
	05:00	7,36	5,25	2,11	1				1						2,15	2,18	
	06:00	7,67	5,54	2,13	1				1						2,14	2,15	
	07:00	8,31	6,14	2,17	1				1						2,18	2,20	
	08:00	9,29	6,79	2,50				1	1						2,51	2,54	
	09:00	9,92	7,23	2,69				1	1						2,72	2,76	
	10:00	10,47	7,72	2,75				1	1						2,99	2,98	
	11:00	10,73	7,88	2,84				1	1						2,97	2,98	
	12:00	11,07	8,29	2,78	1	1	1	1							3,03	2,98	
	13:00	11,24	8,78	2,46	1	1	1	1							2,65	2,59	
	14:00	11,03	8,35	2,68				1	1						2,99	3,02	
	15:00	10,49	7,98	2,51				1	1						2,95	3,00	
	16:00	10,17	7,85	2,32				1	1						3,01	3,04	
	17:00	10,55	8,45	2,10				1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,54	10,18	1,36	1			1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,14	10,95	1,20	1			1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,56	11,48	1,08	1	1		1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,69	11,55	1,14	1	1		1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,46	9,53	1,93	1			1	1						3,03	3,03	
	23:00	10,45	8,77	1,67	1			1	1						2,92	2,93	

Παρατηρήσεις:

Η Μονάδα Νο 5 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης. Στην θέση της εντάχθηκαν οι Μονάδες Νο 1, Νο 2 και Νο 3.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022	00:00	9,56	7,53	2,03				1	1						2,80	2,77
	01:00	8,75	6,58	2,17				1	1						2,25	2,24
	02:00	8,18	6,09	2,09	1				1						2,09	1,91
	03:00	7,84	5,44	2,40	1				1						2,41	2,41
	04:00	7,54	5,58	1,97	1				1						2,15	2,19
	05:00	7,42	5,66	1,76	1				1						2,17	2,25
	06:00	7,69	6,55	1,15				1	1						1,66	1,04
	07:00	8,38	6,58	1,80				1	1						1,79	1,84
	08:00	9,47	6,92	2,54				1	1						2,55	2,57
	09:00	10,09	7,39	2,70				1	1						2,72	2,73
	10:00	10,41	7,62	2,79				1	1						2,81	2,82
	11:00	10,71	7,83	2,88				1	1						2,91	2,92
	12:00	10,94	8,11	2,82				1	1						2,96	2,95
	13:00	11,16	8,56	2,60				1	1						3,03	3,03
	14:00	10,94	7,99	2,95				1	1						3,03	3,02
	15:00	10,37	7,42	2,95				1	1						2,98	2,98
	16:00	10,03	7,41	2,62				1	1						3,01	3,01
	17:00	10,29	8,51	1,78				1	1						3,04	3,03
	18:00	11,28	9,39	1,89				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,92	10,19	1,73			1	1	1						2,73	3,04
	20:00	12,56	10,45	2,11			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,37	10,88	1,49			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,37	9,29	2,08				1	1						3,04	3,04
	23:00	10,43	8,23	2,20				1	1						3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022	00:00	9,31	7,15	2,16				1	1						2,76	2,74
	01:00	8,50	6,73	1,77				1	1						1,94	1,93
	02:00	7,89	5,94	1,95			1		1						2,30	2,38
	03:00	7,47	5,56	1,91			1		1						2,33	2,36
	04:00	7,34	5,42	1,93			1		1						2,28	2,28
	05:00	7,32	5,30	2,02					1						2,02	2,03
	06:00	7,59	5,26	2,33			1		1						2,34	2,36
	07:00	8,13	5,69	2,43			1		1						2,44	2,45
	08:00	9,04	6,51	2,53			1		1						2,74	2,78
	09:00	9,79	7,23	2,56	1		1		1						2,92	2,92
	10:00	10,21	7,78	2,43	1		1		1						2,81	2,64
	11:00	10,20	7,77	2,42				1	1						2,77	2,88
	12:00	10,40	8,03	2,37				1	1						2,99	2,97
	13:00	10,59	8,17	2,41				1	1						2,96	2,96
	14:00	10,24	7,86	2,38				1	1						2,91	2,92
	15:00	9,65	7,35	2,31				1	1						2,79	2,73
	16:00	9,48	7,26	2,22				1	1						2,81	2,79
	17:00	9,82	7,97	1,85				1	1						2,70	2,78
	18:00	10,80	9,73	1,07			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,53	10,58	0,96			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,13	10,87	1,26			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,96	10,59	1,37			1	1	1						3,04	3,04
	22:00	10,78	9,55	1,24			1	1	1						2,95	2,94
	23:00	9,80	8,61	1,18				1	1						2,88	2,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022	00:00	9,22	8,00	1,22				1	1						2,57	2,59
	01:00	8,43	7,40	1,04				1	1						1,95	1,93
	02:00	7,90	7,00	0,90				1	1						1,58	1,76
	03:00	7,56	6,49	1,07	1		1		1						2,12	2,11
	04:00	7,35	6,14	1,20	1		1		1						1,93	1,93
	05:00	7,37	5,71	1,66	1		1		1						1,95	1,92
	06:00	7,51	5,83	1,68	1		1		1						2,07	2,05
	07:00	7,85	6,46	1,39	1		1		1						2,31	2,32
	08:00	8,65	7,23	1,42	1		1		1						2,83	2,84
	09:00	9,47	8,20	1,27	1		1		1						2,18	2,01
	10:00	9,87	8,94	0,93				1	1						2,84	2,98
	11:00	10,18	9,25	0,93				1	1						2,99	2,99
	12:00	10,22	9,17	1,06				1	1						3,00	2,97
	13:00	10,53	9,03	1,50				1	1						3,04	3,04
	14:00	10,21	8,78	1,43				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,73	8,98	0,75				1	1						3,00	3,00
	16:00	9,60	8,99	0,61				1	1						2,99	2,99
	17:00	10,05	9,19	0,86				1	1						3,03	3,03
	18:00	10,95	10,08	0,87			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,73	10,85	0,88			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,34	11,55	0,79	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,14	11,30	0,84	1		1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,02	10,18	0,84			1	1	1						2,83	2,85
	23:00	10,11	9,50	0,60			1	1	1						2,92	2,93

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022	00:00	9,27	8,50	0,76				1	1						2,78	2,76
	01:00	8,38	8,07	0,31				1	1						1,90	1,88
	02:00	7,75	7,59	0,16				1	1						1,28	1,25
	03:00	7,36	7,24	0,11				1	1						0,85	0,85
	04:00	7,12	7,05	0,06				1	1						0,60	0,60
	05:00	7,06	7,05	0,00				1	1						0,54	0,52
	06:00	7,29	7,29	0,00				1	1						0,79	0,77
	07:00	7,59	7,58	0,01				1	1						1,04	1,07
	08:00	8,34	8,34	0,00				1	1						1,77	1,80
	09:00	9,19	9,17	0,03				1	1						2,63	2,64
	10:00	9,81	9,74	0,07				1	1						2,70	2,67
	11:00	10,09	10,07	0,02			1	1	1						2,48	2,48
	12:00	10,56	10,55	0,02			1	1	1						2,80	2,82
	13:00	10,60	10,56	0,04			1	1	1						2,89	2,89
	14:00	10,04	9,95	0,09			1	1	1						2,35	2,22
	15:00	9,53	9,39	0,14				1	1						2,75	2,79
	16:00	9,22	8,92	0,31				1	1						2,70	2,72
	17:00	9,70	9,28	0,42				1	1						3,02	3,00
	18:00	10,70	10,16	0,54			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,47	11,10	0,37			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,80	11,53	0,27			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,50	11,40	0,09	1		1	1	1						2,96	2,94
	22:00	10,54	10,51	0,03			1	1	1						2,86	2,85
	23:00	9,71	9,60	0,11				1	1						2,54	2,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022	00:00	9,07	9,01	0,05				1	1						2,57	2,54
	01:00	8,32	8,29	0,03				1	1						1,83	1,81
	02:00	7,77	7,72	0,05				1	1						1,27	1,26
	03:00	7,35	7,21	0,14				1	1						1,25	1,36
	04:00	7,14	6,81	0,33	1		1		1						1,74	1,72
	05:00	7,02	6,74	0,27	1		1		1						1,59	1,60
	06:00	7,16	6,72	0,44	1		1		1						1,74	1,74
	07:00	7,60	7,40	0,19	1		1		1						2,12	2,16
	08:00	8,35	8,09	0,26	1		1		1						1,54	1,11
	09:00	8,88	8,73	0,15				1	1						2,12	2,36
	10:00	9,34	9,29	0,05				1	1						2,72	2,72
	11:00	9,80	9,71	0,09			1	1	1						2,44	2,41
	12:00	10,03	9,99	0,03			1	1	1						2,45	2,43
	13:00	9,64	9,64	0,00			1	1	1						2,04	2,02
	14:00	8,61	8,54	0,06				1	1						1,40	1,44
	15:00	7,89	7,67	0,21				1	1						1,39	1,38
	16:00	7,99	7,56	0,43				1	1						1,46	1,48
	17:00	8,63	7,99	0,63				1	1						2,07	2,11
	18:00	9,61	9,14	0,47				1	1						2,77	2,76
	19:00	10,38	10,19	0,19			1	1	1						2,77	2,78
	20:00	11,23	11,04	0,20			1	1	1						3,02	3,01
	21:00	11,00	10,84	0,15	1		1	1	1						2,36	2,34
	22:00	9,95	9,91	0,04	1		1	1	1						2,16	2,27
	23:00	9,09	9,02	0,07				1	1						2,59	2,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022	00:00	8,42	8,39	0,03				1	1						1,74	1,61
	01:00	7,77	7,70	0,07	1		1		1						1,95	2,31
	02:00	7,34	7,23	0,12	1		1		1						1,94	1,94
	03:00	6,98	6,79	0,20	1		1		1						1,57	1,57
	04:00	6,85	6,76	0,09	1		1		1						1,44	1,44
	05:00	6,90	6,89	0,01	1		1		1						1,48	1,48
	06:00	7,17	7,17	0,00	1		1		1						1,69	1,69
	07:00	7,69	7,69	0,00	1		1		1						1,92	1,95
	08:00	8,81	8,80	0,01	1		1		1						1,47	1,31
	09:00	9,54	9,45	0,09				1	1						2,20	2,27
	10:00	10,12	9,99	0,13				1	1						2,39	2,42
	11:00	10,24	9,98	0,26			1	1	1						2,46	2,51
	12:00	10,46	10,11	0,36			1	1	1						2,67	2,67
	13:00	10,72	10,27	0,46			1	1	1						2,62	2,62
	14:00	10,38	9,93	0,45			1	1	1						2,50	2,49
	15:00	9,74	9,33	0,41			1	1	1						2,27	2,33
	16:00	9,48	8,97	0,51				1	1						2,74	2,69
	17:00	9,81	9,55	0,26				1	1						2,47	2,47
	18:00	10,85	10,64	0,21			1	1	1						2,76	2,81
	19:00	11,61	11,49	0,12	1		1	1	1						2,90	2,90
	20:00	12,28	12,20	0,08	1		1	1	1						2,98	2,98
	21:00	11,96	11,79	0,17	1		1	1	1						2,91	2,90
	22:00	10,68	10,46	0,22			1	1	1						2,50	2,54
	23:00	9,61	9,53	0,08				1	1						2,51	2,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,75			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022	00:00	9,45	9,21	0,24				1	1						2,86	2,88	
	01:00	8,53	8,33	0,20				1	1						2,03	2,02	
	02:00	8,06	7,85	0,21	1		1		1						1,70	2,00	
	03:00	7,73	7,43	0,30	1		1	1							1,16	0,99	
	04:00	7,51	7,08	0,42	1		1	1							2,08	2,09	
	05:00	7,55	7,22	0,33	1		1	1							2,13	2,13	
	06:00	7,85	7,38	0,46	1		1	1							2,41	2,42	
	07:00	8,54	8,13	0,41	1	1	1	1							2,68	2,71	
	08:00	9,75	9,41	0,34	1	1	1	1							2,85	2,75	
	09:00	10,66	10,46	0,20	1	1	1	1	1						1,50	1,94	
	10:00	11,34	11,12	0,22		1		1	1						2,88	3,04	
	11:00	11,75	11,51	0,24		1		1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,14	11,89	0,25	1	1		1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,46	12,15	0,31	1	1		1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,98	11,29	0,70	1	1		1	1						3,03	3,03	
	15:00	11,39	11,03	0,37	1	1		1	1						2,74	2,72	
	16:00	11,03	10,72	0,31	1	1	1		1	1				1	2,08	2,35	
	17:00	11,29	11,15	0,14	1	1	1	1	1						2,13	1,95	
	18:00	12,17	12,02	0,15	1		1	1	1						3,01	3,04	
	19:00	12,69	12,62	0,07	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,32	13,27	0,05	1	1	1	1	1					1	2,98	2,96	
	21:00	13,00	12,89	0,11	1	1	1	1	1					1	2,95	2,95	
	22:00	11,86	11,46	0,39	1	1	1	1	1						2,40	2,37	
	23:00	10,89	10,64	0,25	1	1	1	1	1						2,31	2,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022	00:00	9,98	9,58	0,40	1	1	1	1							2,12	2,37	
	01:00	9,21	9,04	0,18	1	1	1	1							2,71	2,71	
	02:00	8,59	8,51	0,08	1	1	1	1							2,13	2,14	
	03:00	8,21	8,21	0,00	1		1	1							2,56	2,59	
	04:00	7,85	7,86	0,00	1		1	1							2,35	2,35	
	05:00	7,78	7,79	0,00	1		1	1							2,22	2,22	
	06:00	7,99	7,99	0,00	1		1	1							2,31	2,10	
	07:00	8,59	8,56	0,04				1	1						1,36	1,47	
	08:00	9,80	9,73	0,07				1	1						2,94	2,99	
	09:00	10,86	10,85	0,01	1			1	1						3,04	3,04	
	10:00	11,61	11,59	0,02	1		1	1	1						2,98	2,98	
	11:00	12,05	12,01	0,04	1		1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,51	12,51	0,00	1		1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,91	12,83	0,08	1		1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,57	12,41	0,17	1		1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	12,16	12,07	0,09	1		1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,76	11,67	0,09	1		1	1	1						3,01	3,01	
	17:00	11,84	11,82	0,02	1		1	1	1						3,01	3,01	
	18:00	12,51	12,52	0,00	1		1	1	1						3,03	3,02	
	19:00	13,06	13,06	0,00	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,57	13,57	0,00	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,33	13,26	0,06	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	12,21	11,94	0,27	1		1	1	1						2,83	2,86	
	23:00	11,37	10,57	0,80	1		1	1	1						2,72	2,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022	00:00	10,52	9,39	1,12	1			1	1						2,83	2,87
	01:00	9,74	9,28	0,47				1	1						2,91	2,90
	02:00	9,10	9,00	0,11				1	1						2,61	2,59
	03:00	8,71	8,61	0,10				1	1						2,23	2,20
	04:00	8,45	8,33	0,12	1	1	1		1						1,57	1,63
	05:00	8,33	7,93	0,40	1	1	1		1						1,82	1,83
	06:00	8,45	8,27	0,18	1	1	1		1						1,90	1,78
	07:00	8,64	8,40	0,24				1	1						2,03	2,09
	08:00	9,61	9,21	0,40				1	1						2,87	2,88
	09:00	10,54	10,15	0,39			1	1	1						2,99	2,99
	10:00	11,12	10,64	0,48			1	1	1						3,01	3,00
	11:00	11,46	10,81	0,65			1	1	1						3,04	3,04
	12:00	12,08	11,66	0,43	1		1	1	1						3,04	3,04
	13:00	12,63	12,39	0,24	1		1	1	1						3,04	3,04
	14:00	12,55	12,36	0,19	1		1	1	1						3,04	3,04
	15:00	12,16	12,04	0,12	1		1	1	1						3,04	3,04
	16:00	11,87	11,74	0,13	1		1	1	1						3,04	3,04
	17:00	11,98	11,68	0,30	1		1	1	1						3,04	3,04
	18:00	12,45	12,19	0,26	1		1	1	1						3,04	3,04
	19:00	12,82	12,63	0,19	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,99	12,59	0,40	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,38	11,71	0,68	1	1	1	1	1						2,65	2,63
	22:00	11,27	10,69	0,57	1		1	1	1						2,21	2,29
	23:00	10,59	10,14	0,44	1			1	1						2,84	2,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022	00:00	10,09	9,21	0,87				1	1						3,04	3,03
	01:00	9,57	8,77	0,80				1	1						2,98	2,97
	02:00	8,96	8,29	0,67				1	1						2,48	2,45
	03:00	8,65	7,57	1,08				1	1						1,99	1,92
	04:00	8,42	7,23	1,19	1		1		1						2,04	2,44
	05:00	8,26	6,79	1,47	1		1		1						2,81	2,79
	06:00	8,36	6,51	1,85	1		1		1						2,73	2,64
	07:00	8,36	6,11	2,25	1		1		1						2,48	2,53
	08:00	8,87	6,41	2,45	1		1		1						2,79	2,84
	09:00	9,36	7,02	2,35	1		1		1						2,82	2,83
	10:00	9,73	7,50	2,22	1		1		1						2,86	2,82
	11:00	10,09	7,61	2,48				1	1						3,02	3,02
	12:00	10,31	7,88	2,44				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,19	8,25	1,94				1	1						3,02	2,98
	14:00	9,83	7,94	1,88				1	1						2,86	2,88
	15:00	9,51	7,80	1,71				1	1						2,80	2,80
	16:00	9,59	8,17	1,42				1	1						2,79	2,81
	17:00	9,95	8,39	1,56				1	1						3,00	3,01
	18:00	10,67	9,46	1,22				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,12	9,61	1,51	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,77	10,02	1,75	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	11,60	9,93	1,67	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	10,79	9,23	1,56	1			1	1						3,01	3,01
	23:00	10,08	8,62	1,46				1	1						3,04	3,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022	00:00	9,38	8,04	1,34				1	1						2,87	2,84	
	01:00	8,77	7,27	1,49	1		1		1						2,32	2,01	
	02:00	8,29	7,00	1,29	1		1		1						2,53	2,53	
	03:00	7,97	6,36	1,61	1		1		1						2,36	2,35	
	04:00	7,69	6,09	1,59	1		1		1						2,25	2,25	
	05:00	7,63	6,27	1,36	1		1		1						2,13	2,14	
	06:00	7,94	6,61	1,33	1		1		1						2,39	2,37	
	07:00	8,41	7,27	1,14	1		1		1						2,52	2,52	
	08:00	9,43	8,48	0,95				1	1						2,61	2,62	
	09:00	10,03	8,56	1,47				1	1						3,03	3,02	
	10:00	10,54	8,68	1,85				1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,75	9,56	1,19				1	1						3,04	3,03	
	12:00	11,01	10,17	0,85				1	1				1		3,02	3,02	
	13:00	11,47	10,44	1,03				1	1				1		3,04	3,04	
	14:00	11,30	10,55	0,75			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,56	10,04	0,52			1	1	1						2,93	2,91	
	16:00	10,19	9,65	0,54			1	1	1						2,61	2,60	
	17:00	10,56	10,26	0,30			1	1	1						2,89	2,91	
	18:00	11,22	10,95	0,27			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,80	11,38	0,41			1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,43	12,18	0,26	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,05	11,73	0,33	1		1	1	1						3,01	3,01	
	22:00	11,10	10,59	0,50	1		1	1	1						2,56	2,60	
	23:00	10,13	9,71	0,42	1			1	1						2,56	2,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022	00:00	9,30	8,95	0,35	1			1	1						1,88	1,93	
	01:00	8,52	7,99	0,54				1	1						2,03	2,03	
	02:00	8,10	7,64	0,46				1	1						1,66	1,46	
	03:00	7,88	7,63	0,25	1	1		1							2,40	2,41	
	04:00	7,65	7,33	0,32	1	1		1							2,23	2,22	
	05:00	7,68	7,48	0,20	1	1		1							2,25	2,26	
	06:00	7,97	7,85	0,12	1	1		1							2,49	2,49	
	07:00	8,63	8,22	0,41				1	1						1,63	1,34	
	08:00	9,71	9,18	0,53				1	1						2,71	2,91	
	09:00	10,66	10,47	0,20	1			1	1						3,01	3,02	
	10:00	11,18	11,11	0,07	1			1	1						3,04	3,04	
	11:00	10,87	10,80	0,06	1			1	1						2,99	2,99	
	12:00	11,28	10,31	0,97	1			1	1						3,04	3,04	
	13:00	10,83	10,24	0,59	1			1	1						3,03	3,03	
	14:00	10,71	10,59	0,13	1			1	1						3,01	3,00	
	15:00	10,06	9,90	0,16	1			1	1						2,49	2,46	
	16:00	9,93	9,80	0,12	1			1	1						2,32	2,33	
	17:00	10,04	10,04	0,00	1			1	1						2,42	2,43	
	18:00	10,80	10,76	0,04	1			1	1						2,94	2,94	
	19:00	11,37	11,29	0,08	1			1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,50	12,25	0,25	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	11,97	11,69	0,27	1		1	1	1						3,01	3,00	
	22:00	10,78	10,53	0,25	1			1	1						2,48	2,53	
	23:00	9,84	9,67	0,17	1			1	1						2,62	2,67	


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022	00:00	9,11	8,90	0,21				1	1						2,63	2,62
	01:00	8,43	8,05	0,37				1	1						1,92	1,92
	02:00	8,04	7,82	0,22				1	1						1,54	1,63
	03:00	7,70	7,52	0,18	1		1	1							2,28	2,30
	04:00	7,56	7,44	0,12	1		1	1							2,14	2,14
	05:00	7,56	7,32	0,24	1		1	1							2,13	2,14
	06:00	7,98	7,38	0,60	1		1	1							2,55	2,54
	07:00	8,51	7,11	1,39	1		1	1							2,84	2,77
	08:00	9,27	7,55	1,71	1		1	1							2,91	2,95
	09:00	10,11	8,06	2,05	1		1	1							2,57	2,48
	10:00	10,77	8,72	2,05				1	1						2,97	3,02
	11:00	10,64	8,84	1,80				1	1						2,95	2,95
	12:00	11,17	10,21	0,96			1	1	1						3,04	3,04
	13:00	11,71	9,59	2,11			1	1	1						3,04	3,04
	14:00	10,92	9,31	1,61			1	1	1						2,20	2,93
	15:00	9,95	9,11	0,84			1	1	1						1,52	2,34
	16:00	4,15	3,92	0,23	1	1	1	1	1						1,53	0,67
	17:00	9,48	8,71	0,77			1	1	1						1,01	1,79
	18:00	9,36	8,53	0,83			1	1	1						0,93	1,76
	19:00	9,86	8,99	0,87			1	1	1						0,93	2,26
	20:00	10,52	9,72	0,80			1	1	1						0,93	2,83
	21:00	9,80	9,38	0,41			1	1	1						0,93	2,22
	22:00	8,69	8,03	0,66			1	1	1						0,93	1,13
	23:00	7,80	7,08	0,71				1	1						0,93	1,15

Παρατηρήσεις:

Από τις 14:00 στο ΗΣ επικρατούσαν συνθήκες έντονης κακοκαιρίας. Λόγω καιραυνοπτώσεων σημειώθηκε γενική διακοπή στις 14:08, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως στις 16:54.




Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ρ α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022	00:00	7,03	6,83	0,19	1		1		1						0,93	0,96	
	01:00	6,46	6,22	0,24	1		1		1						0,93	1,05	
	02:00	6,19	5,76	0,43			1		1						1,30	1,40	
	03:00	6,03	5,90	0,13			1		1						1,71	1,70	
	04:00	5,97	5,88	0,08			1		1						1,63	1,63	
	05:00	6,05	5,60	0,45			1		1						1,71	1,71	
	06:00	6,53	5,77	0,76			1		1						2,12	2,15	
	07:00	7,12	6,54	0,58			1		1						2,49	2,57	
	08:00	8,17	7,74	0,44	1		1		1						2,74	2,72	
	09:00	8,90	8,30	0,60	1		1		1						1,72	1,57	
	10:00	9,54	9,36	0,18				1	1						2,69	2,95	
	11:00	9,72	9,45	0,27				1	1						3,03	2,99	
	12:00	10,03	9,76	0,27	1			1	1						2,70	2,59	
	13:00	9,98	9,65	0,33	1			1	1						2,43	2,42	
	14:00	9,30	9,05	0,24				1	1						2,37	2,42	
	15:00	9,11	8,54	0,57				1	1	1					2,60	2,61	
	16:00	8,66	8,26	0,40				1	1	1					2,16	2,17	
	17:00	8,55	8,30	0,25				1	1	1					2,01	2,02	
	18:00	9,42	9,21	0,21				1	1	1					2,85	2,87	
	19:00	9,94	9,79	0,15				1	1	1					3,04	3,04	
	20:00	11,16	10,87	0,29			1	1	1	1					3,03	3,03	
	21:00	10,55	9,19	1,36			1	1	1	1					2,61	2,87	
	22:00	9,26	9,02	0,24			1	1	1	1					0,66	1,79	
	23:00	8,26	8,24	0,02				1	1	1					1,47	1,55	

Παρατηρήσεις:

Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες επικρατούσαν συνθήκες έντονης κακοκαιρίας στο ΗΣ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022	00:00	7,39	7,39	0,00				1	1						0,85	0,91
	01:00	6,77	6,60	0,17	1		1		1						1,32	1,37
	02:00	6,36	5,89	0,47	1		1		1						1,14	1,24
	03:00	6,12	5,70	0,42			1		1						1,79	1,78
	04:00	6,01	5,84	0,17			1		1						1,68	1,67
	05:00	6,19	6,12	0,07			1		1						1,80	1,82
	06:00	6,69	6,68	0,01	1		1		1						1,69	1,67
	07:00	7,27	7,27	0,00	1		1		1						1,54	1,54
	08:00	8,36	8,35	0,01				1	1						1,47	1,00
	09:00	9,26	9,24	0,02				1	1						2,11	2,49
	10:00	9,64	8,73	0,91				1	1						2,93	2,92
	11:00	9,39	8,42	0,96				1	1						2,85	2,84
	12:00	9,45	8,92	0,53				1	1						2,90	2,88
	13:00	10,04	9,42	0,62				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,00	8,51	0,49				1	1						2,52	2,48
	15:00	8,26	7,90	0,36				1	1						1,78	1,76
	16:00	7,95	7,33	0,62				1	1						1,45	1,45
	17:00	8,21	7,03	1,18				1	1						1,66	1,68
	18:00	9,09	7,81	1,27				1	1						2,50	2,53
	19:00	9,51	7,36	2,14				1	1						2,76	2,76
	20:00	10,21	9,27	0,94				1	1						2,96	2,99
	21:00	9,73	9,27	0,46				1	1						3,01	3,00
	22:00	8,95	8,89	0,06				1	1						2,46	2,45
	23:00	8,03	7,89	0,15				1	1						1,55	1,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022	00:00	7,23	7,20	0,03				1	1						0,75	0,74
	01:00	6,58	6,54	0,04				1	1						1,11	1,48
	02:00	6,24	6,14	0,10			1		1						1,90	1,90
	03:00	6,08	5,88	0,21			1		1						1,75	1,75
	04:00	5,97	5,74	0,23			1		1						1,64	1,63
	05:00	6,08	5,93	0,15			1		1						1,73	1,74
	06:00	6,55	6,51	0,04			1		1						1,79	1,70
	07:00	6,91	6,90	0,01	1		1		1						1,46	1,49
	08:00	7,88	7,89	0,00	1		1		1						2,25	2,29
	09:00	8,46	8,47	0,00				1	1						1,61	1,48
	10:00	8,89	8,89	0,00				1	1						2,37	2,38
	11:00	8,98	8,98	0,00				1	1						2,40	2,35
	12:00	9,27	9,27	0,00				1	1						2,22	2,22
	13:00	9,40	9,34	0,05				1	1						2,42	2,44
	14:00	9,12	9,04	0,08				1	1						2,46	2,45
	15:00	8,56	8,41	0,14				1	1						2,08	2,06
	16:00	8,18	7,99	0,19				1	1						1,69	1,67
	17:00	8,50	8,45	0,04				1	1						1,96	1,97
	18:00	9,28	9,29	0,00				1	1						2,69	2,70
	19:00	9,81	9,81	0,00			1	1	1						2,40	2,36
	20:00	10,70	10,68	0,02			1	1	1						2,95	2,97
	21:00	10,30	10,26	0,04			1	1	1						2,73	2,70
	22:00	9,10	9,05	0,06				1	1						2,07	2,14
	23:00	8,38	8,38	0,00				1	1						1,89	1,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022	00:00	7,66	7,67	0,00				1	1						1,19	1,17
	01:00	6,91	6,91	0,00				1	1						0,75	1,12
	02:00	6,47	6,47	0,00			1	1							2,08	2,14
	03:00	6,22	6,22	0,01			1	1							1,90	1,89
	04:00	6,04	6,04	0,00			1	1							1,69	1,69
	05:00	6,07	6,04	0,03			1	1							1,74	1,73
	06:00	6,49	6,42	0,06			1	1							2,05	2,02
	07:00	6,70	6,66	0,04	1		1	1							1,27	1,28
	08:00	7,18	7,18	0,00	1		1	1							1,72	1,75
	09:00	7,90	7,88	0,02	1		1	1							2,46	2,47
	10:00	8,33	8,31	0,02				1	1						1,46	0,97
	11:00	8,50	8,48	0,02				1	1						1,94	1,98
	12:00	8,87	8,84	0,03				1	1						2,35	2,35
	13:00	8,77	8,74	0,03				1	1						2,28	2,26
	14:00	8,37	8,37	0,00				1	1						1,86	1,84
	15:00	7,77	7,76	0,01				1	1						1,27	1,25
	16:00	7,73	7,68	0,05				1	1						1,19	1,21
	17:00	8,28	8,04	0,24				1	1						1,73	1,79
	18:00	9,01	8,82	0,19				1	1						2,46	2,50
	19:00	9,50	9,42	0,08				1	1						2,91	2,91
	20:00	10,32	10,06	0,26			1	1	1						2,83	2,82
	21:00	10,08	9,62	0,45			1	1	1						2,53	2,53
	22:00	9,02	8,75	0,27				1	1						2,48	2,51
	23:00	8,20	7,95	0,25				1	1						1,71	1,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022	00:00	7,56	7,11	0,44				1	1						1,07	1,05
	01:00	6,88	6,58	0,30				1	1						0,62	1,01
	02:00	6,51	6,21	0,30			1		1						1,83	2,17
	03:00	6,26	5,88	0,38			1		1						1,93	1,92
	04:00	6,15	5,72	0,43			1		1						1,84	1,81
	05:00	6,28	5,97	0,31			1		1						1,93	1,94
	06:00	6,73	6,41	0,31			1		1						2,37	2,37
	07:00	7,31	7,05	0,27	1		1		1						2,10	2,08
	08:00	8,19	7,98	0,21	1		1		1						2,75	2,75
	09:00	8,86	8,67	0,19	1		1		1				1		2,84	2,71
	10:00	9,43	9,27	0,16				1	1						1,91	1,87
	11:00	9,57	8,99	0,58				1	1						2,92	2,92
	12:00	9,62	8,70	0,92				1	1						2,95	2,92
	13:00	9,89	8,59	1,30				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,54	8,24	1,29				1	1						2,93	2,91
	15:00	9,05	7,25	1,80				1	1						2,55	2,54
	16:00	8,66	7,20	1,46				1	1						2,14	2,15
	17:00	9,05	8,14	0,92				1	1						2,52	2,54
	18:00	9,77	8,85	0,92				1	1						2,99	3,01
	19:00	10,24	9,12	1,13				1	1						3,04	3,04
	20:00	11,19	9,69	1,50			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,59	8,82	1,77			1	1	1						2,91	2,89
	22:00	9,44	7,69	1,75				1	1						2,85	2,88
	23:00	8,70	7,03	1,67				1	1						1,72	2,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022	00:00	7,99	6,57	1,42				1	1						1,61	1,63
	01:00	7,26	5,39	1,87			1		1						2,17	2,25
	02:00	6,88	4,90	1,98			1		1						2,05	2,08
	03:00	6,62	4,92	1,70			1		1						2,21	2,19
	04:00	6,49	5,05	1,44			1		1						1,90	1,93
	05:00	6,50	4,65	1,85			1		1						1,93	1,97
	06:00	6,94	5,29	1,65			1		1						2,26	2,28
	07:00	7,55	5,71	1,85			1		1						2,22	2,28
	08:00	8,40	6,68	1,72	1		1		1						2,61	2,64
	09:00	8,81	6,84	1,97	1		1		1						2,78	2,76
	10:00	9,13	7,56	1,57	1		1		1						2,89	2,84
	11:00	9,27	8,07	1,20	1		1		1						2,89	2,89
	12:00	9,67	8,74	0,93				1	1						1,92	1,87
	13:00	9,83	8,83	1,00				1	1						2,89	2,89
	14:00	9,46	8,53	0,94				1	1						2,78	2,76
	15:00	8,79	7,62	1,17				1	1						2,34	2,29
	16:00	8,61	7,08	1,53				1	1						2,10	2,09
	17:00	8,92	7,32	1,60				1	1						2,38	2,40
	18:00	9,58	8,34	1,24				1	1						2,92	2,93
	19:00	10,25	9,60	0,66				1	1						2,96	2,95
	20:00	11,18	10,34	0,84			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,50	9,36	1,14			1	1	1						2,85	2,84
	22:00	9,37	8,33	1,05				1	1						2,79	2,79
	23:00	8,55	7,87	0,67				1	1						2,07	2,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Η/Ζ ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022	00:00	7,82	7,24	0,58				1	1						1,33	1,32	
	01:00	7,30	6,67	0,63				1	1						1,15	1,63	
	02:00	6,92	6,46	0,47			1		1						2,49	2,51	
	03:00	6,68	6,37	0,31			1		1						2,26	2,20	
	04:00	6,57	5,80	0,77			1		1						2,03	2,03	
	05:00	6,70	5,49	1,21			1		1						2,01	2,05	
	06:00	7,02	5,85	1,18			1		1						2,25	2,26	
	07:00	7,57	6,11	1,46			1		1						2,36	2,42	
	08:00	8,43	7,08	1,35		1	1		1						2,80	2,83	
	09:00	9,01	7,52	1,49		1	1		1						2,91	2,92	
	10:00	9,31	8,41	0,90				1	1						2,28	1,89	
	11:00	9,34	7,26	2,08				1	1						2,51	2,63	
	12:00	9,39	7,60	1,78				1	1						2,74	2,75	
	13:00	9,53	8,72	0,81				1	1						2,88	2,87	
	14:00	9,26	8,43	0,83				1	1						2,76	2,74	
	15:00	8,78	8,43	0,36				1	1	1					2,29	2,28	
	16:00	8,52	7,99	0,52				1	1						1,99	1,99	
	17:00	8,76	8,38	0,38				1	1						2,24	2,24	
	18:00	9,42	9,15	0,26				1	1						2,84	2,86	
	19:00	10,20	9,86	0,34			1	1	1						2,80	2,79	
	20:00	11,00	10,56	0,44			1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	10,37	10,06	0,31			1	1	1						2,79	2,77	
	22:00	9,34	9,24	0,10				1	1						2,75	2,78	
	23:00	8,47	8,31	0,16				1	1						1,69	1,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,79	7,66	0,12	1		1		1					2,18	2,38
	01:00	7,07	6,88	0,19	1		1		1					1,67	1,69
	02:00	6,74	6,57	0,17			1		1					2,30	2,36
	03:00	6,56	5,96	0,60			1		1					2,06	2,08
	04:00	6,44	5,97	0,47			1		1					2,12	2,11
	05:00	6,42	5,61	0,81			1		1					2,04	2,03
	06:00	6,82	5,93	0,89			1		1					2,23	2,23
	07:00	7,32	6,46	0,86			1		1					2,44	2,42
	08:00	8,22	7,61	0,61	1		1		1					2,74	2,74
	09:00	8,77	8,41	0,36				1	1					2,00	1,58
	10:00	9,07	8,64	0,43				1	1					2,49	2,56
	11:00	9,00	8,17	0,83				1	1					2,48	2,48
	12:00	9,25	8,30	0,95				1	1					2,63	2,65
	13:00	9,53	9,01	0,52				1	1					2,96	2,98
	14:00	9,18	8,92	0,26				1	1					2,70	2,68
	15:00	8,61	8,37	0,24				1	1					2,12	2,11
	16:00	8,32	8,02	0,30				1	1					1,80	1,80
	17:00	8,70	8,39	0,32				1	1					2,17	2,18
	18:00	9,43	9,14	0,29				1	1					2,81	2,84
	19:00	9,99	9,72	0,27				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,80	10,52	0,28	1			1	1					3,04	3,04
	21:00	10,08	9,55	0,53	1			1	1					2,53	2,50
	22:00	9,15	8,61	0,54				1	1					2,58	2,64
	23:00	8,39	7,93	0,46				1	1					1,89	1,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00						
α	ρ	ε	π	η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022					00:00	7,72	7,44	0,28	1		1	1						1,64	1,71
					01:00	7,16	6,64	0,52	1		1	1						1,77	1,75
					02:00	6,80	5,93	0,87	1			1						2,21	2,25
					03:00	6,61	5,44	1,17	1			1						2,16	2,17
					04:00	6,56	5,56	1,00	1			1						2,12	2,12
					05:00	6,56	5,70	0,86	1			1						2,12	2,14
					06:00	6,96	6,12	0,84	1			1						2,29	2,35
					07:00	7,46	6,55	0,91	1		1	1						2,50	2,47
					08:00	8,37	7,69	0,68	1		1	1						2,79	2,78
					09:00	8,89	8,24	0,66				1	1					1,96	1,62
					10:00	9,13	8,62	0,52				1	1					2,52	2,62
					11:00	9,33	9,02	0,31				1	1					2,79	2,81
					12:00	9,73	9,46	0,27				1	1					2,96	2,97
					13:00	9,82	9,71	0,11				1	1					2,96	2,95
					14:00	9,43	9,41	0,02				1	1					2,83	2,80
					15:00	8,92	8,90	0,01				1	1					2,41	2,41
					16:00	8,72	8,70	0,02				1	1					2,14	2,15
					17:00	8,87	8,83	0,04				1	1					2,28	2,30
					18:00	9,46	9,35	0,11				1	1					2,81	2,80
					19:00	9,87	9,59	0,28				1	1					3,04	3,04
					20:00	10,65	10,38	0,28	1			1	1					3,03	3,03
					21:00	10,07	9,85	0,22	1			1	1					2,54	2,51
					22:00	9,13	8,97	0,17				1	1					2,30	2,37
					23:00	8,34	8,14	0,20				1	1					1,85	1,84

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,74	7,63	0,12				1	1					1,26	1,24	
	01:00	7,16	7,10	0,07				1	1					0,67	0,66	
	02:00	6,78	6,79	0,00				1	1					0,27	0,26	
	03:00	6,57	6,58	0,00	1			1						1,04	1,41	
	04:00	6,41	6,41	0,00	1			1						2,07	2,07	
	05:00	6,51	6,50	0,00	1			1						2,09	2,09	
	06:00	6,82	6,82	0,00	1		1	1						1,69	1,65	
	07:00	7,17	7,17	0,00	1		1	1						1,72	1,75	
	08:00	7,81	7,81	0,00	1		1	1						2,35	2,39	
	09:00	8,42	8,42	0,00				1	1					1,59	1,37	
	10:00	8,87	8,86	0,01				1	1					2,27	2,31	
	11:00	9,17	9,14	0,03				1	1					2,58	2,63	
	12:00	9,20	9,19	0,01				1	1					2,64	2,65	
	13:00	9,50	9,49	0,01				1	1					2,39	2,36	
	14:00	9,10	9,04	0,06				1	1					2,05	2,07	
	15:00	8,39	8,23	0,16				1	1					1,79	1,79	
	16:00	8,25	8,23	0,02				1	1					1,74	1,74	
	17:00	8,40	8,39	0,01				1	1					1,87	1,87	
	18:00	9,10	9,10	0,00				1	1					2,55	2,57	
	19:00	9,53	9,53	0,00				1	1					2,93	2,94	
	20:00	10,49	10,44	0,05	1			1	1					2,99	2,98	
	21:00	9,87	9,74	0,13	1			1	1					2,32	2,31	
	22:00	8,97	8,87	0,10				1	1					2,39	2,46	
	23:00	8,34	8,28	0,06				1	1					1,87	1,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,55	7,47	0,08				1	1					1,07	1,05
	01:00	6,90	6,57	0,33				1	1					0,47	0,32
	02:00	6,54	6,16	0,38	1			1						1,68	2,12
	03:00	6,39	5,64	0,75	1			1						2,03	2,03
	04:00	6,41	4,59	1,82	1			1						1,99	1,97
	05:00	6,40	4,50	1,91	1			1						1,97	1,97
	06:00	6,66	4,56	2,10	1			1						2,12	2,10
	07:00	6,78	4,70	2,08	1			1						2,10	2,12
	08:00	7,12	5,00	2,13	1			1						2,21	2,21
	09:00	7,44	5,51	1,93	1			1						2,40	2,39
	10:00	7,80	6,23	1,57	1			1						2,41	2,39
	11:00	7,90	6,30	1,60	1		1	1						2,42	2,42
	12:00	8,10	6,53	1,57	1		1	1						2,55	2,55
	13:00	7,99	6,86	1,14	1		1	1						2,47	2,44
	14:00	7,54	6,06	1,48	1		1	1						2,10	2,10
	15:00	7,20	5,60	1,60	1		1	1						1,78	1,78
	16:00	7,22	5,56	1,65	1		1	1						1,80	1,80
	17:00	7,63	6,26	1,38	1		1	1						2,15	2,18
	18:00	8,37	7,06	1,30	1		1	1						2,58	2,60
	19:00	8,96	7,43	1,53	1		1	1						2,68	2,60
	20:00	9,62	7,51	2,11				1	1					2,38	2,48
	21:00	9,16	6,77	2,39				1	1					2,66	2,65
	22:00	8,25	6,19	2,06				1	1					2,08	1,85
	23:00	7,60	5,32	2,28			1	1						1,78	2,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,89	4,82	2,07			1	1						2,08	2,08
	01:00	6,31	4,47	1,84			1	1						1,89	1,88
	02:00	6,04	4,25	1,79				1						1,80	1,79
	03:00	5,90	4,20	1,70				1						1,71	1,71
	04:00	5,38	4,06	1,32				1						1,32	1,72
	05:00	5,36	4,14	1,22				1						1,23	1,60
	06:00	6,24	4,54	1,71				1						1,75	2,19
	07:00	6,78	4,76	2,02			1	1						2,03	2,50
	08:00	7,40	6,23	1,17	1		1	1						1,63	2,74
	09:00	8,04	7,03	1,02	1		1	1						1,45	2,78
	10:00	8,30	7,28	1,02	1		1	1						1,45	2,81
	11:00	8,35	7,33	1,02	1		1	1						1,45	2,83
	12:00	8,65	7,63	1,02	1		1	1						1,45	2,90
	13:00	8,58	7,56	1,02	1		1	1						1,45	2,87
	14:00	7,78	6,76	1,02	1		1	1						1,45	2,65
	15:00	6,85	5,97	0,88	1		1	1						1,32	1,84
	16:00	6,75	5,93	0,82	1		1	1						1,25	1,71
	17:00	7,02	6,00	1,02	1		1	1						1,45	2,16
	18:00	7,64	6,62	1,02	1		1	1						1,45	2,67
	19:00	8,37	7,38	1,00	1		1	1						1,43	2,54
	20:00	9,41	8,39	1,01				1	1					1,45	2,77
	21:00	8,78	7,76	1,02				1	1					1,45	2,74
	22:00	7,74	6,95	0,79				1	1					1,23	1,57
	23:00	6,91	6,20	0,71			1		1					1,14	1,58

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων και Άγ. Σώζων Επέκταση παρουσίασαν τεχνικό πρόβλημα/απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,11	5,11	1,01			1		1					1,45	2,30	
	01:00	5,70	4,80	0,90			1		1					1,34	1,79	
	02:00	5,37	4,57	0,81					1					1,21	1,73	
	03:00	5,38	4,38	0,99					1					1,40	2,11	
	04:00	5,32	4,33	0,99					1					1,40	2,15	
	05:00	5,42	4,43	0,99					1					1,40	2,18	
	06:00	6,00	5,01	0,99			1		1					1,40	2,31	
	07:00	6,37	5,38	0,99			1		1					1,40	2,44	
	08:00	6,89	5,90	0,99			1		1					1,40	2,61	
	09:00	7,28	6,29	0,99			1		1					1,40	2,72	
	10:00	7,26	6,27	0,99			1		1					1,40	2,70	
	11:00	7,32	6,33	0,99			1		1					1,40	2,67	
	12:00	7,39	6,40	0,99			1		1					1,40	2,68	
	13:00	7,41	6,42	0,99			1		1					1,40	2,72	
	14:00	6,91	5,88	1,03			1		1					1,47	2,48	
	15:00	6,43	5,40	1,02			1		1					1,47	2,27	
	16:00	6,25	5,25	0,99			1		1					1,47	2,35	
	17:00	6,74	5,75	0,98			1		1					1,47	2,69	
	18:00	7,65	6,55	1,10				1	1					1,56	2,10	
	19:00	8,26	7,01	1,25				1	1					1,69	1,83	
	20:00	9,04	7,37	1,67				1	1					2,17	2,74	
	21:00	8,43	6,97	1,46				1	1					1,93	2,13	
	22:00	7,64	6,77	0,86				1	1					1,30	1,03	
	23:00	6,93	5,34	1,59			1		1					2,07	2,40	

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Άγ. Σώζων και Άγ. Σώζων Επέκταση παρουσίασαν τεχνικό πρόβλημα/απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,20	4,81	1,39			1		1					1,83	2,00	
	01:00	5,64	4,37	1,27					1					1,71	1,84	
	02:00	5,31	4,12	1,19					1					1,63	1,68	
	03:00	5,26	4,09	1,17					1					1,61	1,68	
	04:00	5,22	4,19	1,03					1					1,47	1,43	
	05:00	5,30	4,28	1,01					1					1,45	1,40	
	06:00	5,93	4,74	1,19					1					1,63	1,70	
	07:00	6,41	4,98	1,42			1		1					1,87	2,09	
	08:00	6,89	5,47	1,43			1		1					1,87	2,08	
	09:00	7,19	5,57	1,62			1		1					2,07	2,42	
	10:00	7,36	5,65	1,71			1		1					2,16	2,56	
	11:00	7,30	5,72	1,58			1		1					2,03	2,32	
	12:00	7,26	5,62	1,64			1		1					2,09	2,43	
	13:00	7,37	5,77	1,61			1		1					2,06	2,38	
	14:00	7,01	5,57	1,44			1		1					1,95	2,09	
	15:00	6,49	5,10	1,38			1		1					1,96	1,95	
	16:00	6,27	5,04	1,22			1		1					1,73	1,73	
	17:00	6,77	5,44	1,33			1		1					1,88	1,89	
	18:00	7,67	6,52	1,15				1	1					1,74	1,65	
	19:00	8,46	7,19	1,27				1	1					1,88	1,91	
	20:00	9,36	7,72	1,64				1	1					2,77	2,78	
	21:00	8,76	7,21	1,55				1	1					2,28	2,26	
	22:00	7,63	6,66	0,97				1	1					1,37	1,17	
	23:00	6,76	5,43	1,33			1		1					2,00	2,05	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,02	4,88	1,15			1		1					1,69	1,67	
	01:00	5,53	4,44	1,09					1					1,53	1,52	
	02:00	5,29	4,14	1,14					1					1,61	1,62	
	03:00	5,29	4,13	1,16					1					1,63	1,67	
	04:00	5,25	4,09	1,17					1					1,63	1,66	
	05:00	5,43	4,22	1,21					1					1,71	1,69	
	06:00	5,97	4,73	1,24					1					1,84	1,80	
	07:00	6,39	5,21	1,18	1				1					1,84	1,76	
	08:00	6,80	5,39	1,41	1			1						2,01	2,03	
	09:00	7,14	5,71	1,42	1			1						2,02	2,00	
	10:00	7,21	5,74	1,47	1			1						2,09	2,09	
	11:00	7,19	5,75	1,44	1			1						2,08	2,10	
	12:00	7,42	5,98	1,44	1			1						2,19	2,21	
	13:00	7,45	6,04	1,41	1			1						2,04	2,05	
	14:00	7,06	5,68	1,38	1			1						1,96	2,01	
	15:00	6,59	5,14	1,45	1			1						2,18	2,19	
	16:00	6,33	5,05	1,28	1			1						1,98	1,99	
	17:00	6,84	5,80	1,04	1			1						2,27	2,25	
	18:00	7,67	7,02	0,66				1	1					1,50	1,30	
	19:00	8,47	7,65	0,82				1	1					1,70	1,89	
	20:00	9,12	8,35	0,78				1	1					2,62	2,61	
	21:00	8,50	7,78	0,72				1	1					2,02	2,00	
	22:00	7,57	7,04	0,53				1	1					1,01	1,24	
	23:00	6,80	6,12	0,68	1				1					2,15	2,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00						
α	ρ	ε	π	η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022					00:00	6,08	5,26	0,82	1				1					1,73	1,73
					01:00	5,50	5,16	0,34					1					1,79	1,84
					02:00	5,31	5,12	0,19					1					1,82	1,82
					03:00	5,33	5,17	0,16					1					1,85	1,86
					04:00	5,28	5,18	0,09					1					1,72	1,72
					05:00	5,39	5,32	0,08	1				1					1,27	1,24
					06:00	5,88	5,85	0,03	1				1					1,52	1,52
					07:00	6,27	6,24	0,03	1				1					1,91	1,92
					08:00	7,00	6,96	0,05	1	1			1					2,32	2,31
					09:00	7,44	7,41	0,03	1	1			1					1,77	1,71
					10:00	7,42	7,39	0,03	1	1			1					2,01	2,01
					11:00	7,30	7,22	0,08	1	1			1					1,87	1,88
					12:00	7,32	7,15	0,17	1	1			1					1,90	1,89
					13:00	7,55	7,00	0,55	1	1			1					2,13	2,13
					14:00	7,11	6,50	0,61	1	1			1					1,70	1,69
					15:00	6,68	6,23	0,45	1	1			1					1,29	1,27
					16:00	6,38	6,06	0,32	1	1			1					0,97	0,96
					17:00	6,92	6,74	0,18	1	1			1					1,47	1,49
					18:00	7,84	7,77	0,07	1	1			1					2,38	2,40
					19:00	8,65	8,63	0,03				1	1					1,24	0,89
					20:00	9,31	9,25	0,06				1	1					2,57	2,80
					21:00	8,59	8,55	0,05				1	1					2,12	2,10
					22:00	7,55	7,52	0,03				1	1					1,08	1,05
					23:00	6,86	6,79	0,07				1	1					0,36	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,19	6,09	0,10	1				1					1,60	1,87	
	01:00	5,64	5,62	0,03	1				1					1,32	1,32	
	02:00	5,47	5,47	0,00	1				1					1,14	1,14	
	03:00	5,33	5,33	0,00	1				1					0,99	0,99	
	04:00	5,33	5,34	0,00	1				1					0,99	1,00	
	05:00	5,45	5,46	0,00	1				1					1,11	1,12	
	06:00	5,88	5,88	0,00	1				1					1,51	1,52	
	07:00	6,13	6,14	0,00	1				1					1,78	1,78	
	08:00	6,82	6,83	0,00	1		1		1					1,94	1,92	
	09:00	7,34	7,35	0,00	1		1		1					1,90	1,90	
	10:00	7,48	7,49	0,00	1		1		1					1,98	1,97	
	11:00	7,58	7,58	0,00	1		1		1					1,83	1,77	
	12:00	7,97	7,96	0,00	1		1		1					1,82	1,89	
	13:00	8,10	8,07	0,03	1		1		1					1,95	1,97	
	14:00	7,60	7,52	0,08	1		1		1					1,78	1,77	
	15:00	6,97	6,89	0,08	1		1		1					1,48	1,48	
	16:00	6,84	6,81	0,03	1		1		1					1,42	1,42	
	17:00	7,16	7,17	0,00	1		1		1					1,73	1,74	
	18:00	7,93	7,93	0,00	1		1		1					2,32	2,37	
	19:00	8,49	8,50	0,00				1	1					1,31	1,00	
	20:00	9,12	9,11	0,00				1	1					2,21	2,22	
	21:00	8,46	8,36	0,09				1	1					1,94	1,92	
	22:00	7,51	7,26	0,25				1	1					1,04	1,01	
	23:00	6,84	6,64	0,19				1	1					0,47	0,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,29	6,20	0,09	1				1					1,74	1,80
	01:00	5,81	5,78	0,03	1				1					1,49	1,48
	02:00	5,51	5,44	0,06	1				1					1,18	1,17
	03:00	5,39	5,39	0,00	1				1					1,05	1,04
	04:00	5,36	5,37	0,00	1				1					1,03	1,03
	05:00	5,43	5,44	0,00	1				1					1,07	1,08
	06:00	5,84	5,84	0,00	1				1					1,31	1,32
	07:00	5,87	5,88	0,00	1				1					1,34	1,33
	08:00	6,25	6,26	0,00	1				1					1,46	1,49
	09:00	6,81	6,81	0,00	1		1		1					1,77	1,74
	10:00	7,21	7,20	0,01	1		1		1					1,79	1,78
	11:00	7,52	7,52	0,00	1		1		1					2,09	2,10
	12:00	7,73	7,73	0,00	1		1		1					2,28	2,29
	13:00	7,51	7,49	0,02	1		1		1					2,12	2,10
	14:00	6,87	6,87	0,00	1		1		1					1,48	1,46
	15:00	6,50	6,52	0,00	1				1					1,33	1,38
	16:00	6,48	6,44	0,04	1				1					1,52	1,52
	17:00	7,00	6,97	0,03				1	1					0,93	0,82
	18:00	7,77	7,77	0,00				1	1					1,23	1,26
	19:00	8,44	8,45	0,00				1	1					1,89	1,91
	20:00	9,12	9,13	0,00				1	1					2,61	2,60
	21:00	8,68	8,69	0,00				1	1					2,18	2,16
	22:00	7,84	7,83	0,01				1	1					1,37	1,34
	23:00	7,06	7,06	0,00					1	1					0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,42	6,41	0,02			1		1					1,51	1,61	
	01:00	5,87	5,85	0,03			1		1					1,55	1,59	
	02:00	5,66	5,41	0,25			1		1					1,33	1,33	
	03:00	5,57	4,88	0,69			1		1					1,24	1,23	
	04:00	5,47	4,36	1,11			1		1					1,15	1,14	
	05:00	5,55	4,35	1,20			1		1					1,23	1,21	
	06:00	6,03	4,43	1,60			1		1					1,59	1,60	
	07:00	6,39	4,50	1,90			1		1					1,89	1,91	
	08:00	6,89	4,88	2,02			1		1					2,02	2,03	
	09:00	7,02	4,92	2,09			1		1					2,11	2,13	
	10:00	7,07	5,12	1,95			1	1						1,97	1,94	
	11:00	7,33	5,58	1,75			1	1						2,24	2,26	
	12:00	7,22	5,42	1,79			1	1						2,30	2,29	
	13:00	7,18	5,65	1,53	1				1					2,18	2,08	
	14:00	6,65	5,92	0,73	1				1					2,11	2,12	
	15:00	6,22	5,52	0,70	1				1					1,87	1,86	
	16:00	6,00	5,30	0,70	1				1					1,64	1,64	
	17:00	6,54	5,98	0,55	1				1					2,03	2,04	
	18:00	7,40	7,19	0,21	1	1			1					2,17	2,17	
	19:00	8,29	8,13	0,16	1	1	1		1					2,61	2,62	
	20:00	9,23	8,94	0,28	1	1	1		1					2,73	2,73	
	21:00	8,54	8,22	0,32	1	1	1		1					2,09	2,05	
	22:00	7,48	7,27	0,22	1	1	1		1					1,25	1,33	
	23:00	6,63	6,49	0,14	1	1			1					1,71	1,75	

Παρατηρήσεις:

Λόγω προγραμματισμένης μηχανολογικής συντήρησης της Μονάδας G4 για τις 13/09, αυτή δεν εντάχθηκε κατά τη βραδινή αιχμή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,89	5,76	0,13	1				1					1,58	1,56
	01:00	5,51	5,10	0,41	1				1					1,17	1,18
	02:00	5,38	4,86	0,52	1				1					1,04	1,05
	03:00	5,25	4,69	0,56	1				1					0,92	0,92
	04:00	5,21	4,44	0,76	1				1					0,87	0,86
	05:00	5,42	4,37	1,05	1				1					1,07	1,08
	06:00	5,97	4,51	1,47	1				1					1,62	1,63
	07:00	6,41	4,56	1,85	1				1					1,96	1,95
	08:00	7,17	5,10	2,07	1				1					2,09	2,11
	09:00	7,56	5,33	2,23	1				1					2,28	2,26
	10:00	7,53	5,29	2,24	1				1					2,29	2,30
	11:00	7,86	5,79	2,07	1				1					2,46	2,44
	12:00	8,00	6,56	1,44	1	1			1					2,49	2,48
	13:00	7,36	6,67	0,70	1	1			1					2,00	1,97
	14:00	6,75	6,04	0,71	1				1					2,08	2,06
	15:00	6,13	5,55	0,58	1				1					1,78	1,76
	16:00	6,03	5,73	0,29	1				1					1,69	1,69
	17:00	6,30	6,09	0,21	1				1					1,93	1,95
	18:00	7,22	7,09	0,13				1	1					1,26	1,02
	19:00	8,12	8,04	0,09				1	1					1,56	1,59
	20:00	9,04	8,97	0,07				1	1					2,53	2,52
	21:00	8,45	8,35	0,10				1	1					1,97	1,95
	22:00	7,34	7,12	0,22				1	1					0,88	0,85
	23:00	6,48	6,20	0,28	1					1				1,04	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,73	5,20	0,53	1				1					1,43	1,41
	01:00	5,31	4,92	0,39	1				1					0,98	0,97
	02:00	5,05	5,04	0,01	1				1					0,73	0,72
	03:00	4,95	4,94	0,01	1				1					0,62	0,61
	04:00	4,93	4,94	0,00	1				1					0,59	0,60
	05:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,76	0,76
	06:00	5,68	5,69	0,00	1				1					1,30	1,33
	07:00	6,27	6,27	0,00	1				1					1,84	1,84
	08:00	6,81	6,82	0,00	1	1			1					1,52	1,50
	09:00	7,00	7,01	0,00	1	1			1					1,59	1,59
	10:00	7,05	7,05	0,00	1	1			1					1,62	1,63
	11:00	7,29	7,27	0,02	1	1			1					1,87	1,88
	12:00	7,39	7,36	0,03	1	1			1					1,94	1,94
	13:00	7,34	7,30	0,04	1	1			1					1,92	1,93
	14:00	6,83	6,82	0,01	1	1			1					1,43	1,43
	15:00	6,35	6,29	0,06	1				1					1,24	1,30
	16:00	5,98	5,84	0,14	1				1					1,58	1,59
	17:00	6,44	6,21	0,22	1				1					1,96	1,97
	18:00	7,19	7,08	0,12				1	1					1,18	0,87
	19:00	8,00	7,94	0,06				1	1					1,42	1,46
	20:00	8,82	8,79	0,03				1	1					2,30	2,30
	21:00	8,15	8,12	0,02				1	1					1,67	1,64
	22:00	7,05	7,03	0,02				1	1					0,57	0,52
	23:00	6,28	6,28	0,00			1	1						1,20	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,64	5,64	0,00			1	1						1,28	1,23
	01:00	5,17	5,17	0,00			1	1						0,85	0,83
	02:00	5,05	5,06	0,00			1	1						0,72	0,72
	03:00	4,99	5,00	0,00			1	1						0,65	0,66
	04:00	4,96	4,97	0,00			1	1						0,63	0,62
	05:00	5,16	5,12	0,04			1	1						0,81	0,82
	06:00	5,77	5,72	0,05			1	1						1,40	1,43
	07:00	6,31	6,23	0,08			1	1						1,72	1,73
	08:00	6,85	6,79	0,05	1		1	1						1,79	1,79
	09:00	7,24	7,16	0,08	1		1	1						1,72	1,72
	10:00	7,42	7,27	0,15	1		1	1						1,89	1,90
	11:00	7,18	7,03	0,15	1		1	1						1,75	1,74
	12:00	7,28	6,99	0,29	1		1	1						1,74	1,75
	13:00	7,12	6,83	0,29	1		1	1						1,70	1,67
	14:00	6,60	6,35	0,25			1	1						1,36	1,38
	15:00	6,07	5,81	0,26			1	1						1,61	1,61
	16:00	6,04	5,72	0,32			1	1						1,55	1,54
	17:00	6,57	6,36	0,21			1	1						1,56	1,56
	18:00	7,15	7,00	0,15				1	1					0,95	0,84
	19:00	8,07	7,81	0,27				1	1					1,50	1,55
	20:00	8,72	8,18	0,54				1	1					2,21	2,19
	21:00	8,01	7,62	0,39				1	1					1,53	1,51
	22:00	7,09	6,83	0,26				1	1					0,61	0,71
	23:00	6,38	5,96	0,43			1		1					1,56	1,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,73	5,54	0,19			1		1					1,37	1,37	
	01:00	5,33	5,14	0,18			1		1					0,99	0,99	
	02:00	5,27	4,79	0,48			1		1					0,94	0,93	
	03:00	5,25	4,79	0,46			1		1					0,92	0,92	
	04:00	5,21	4,63	0,57			1		1					0,87	0,87	
	05:00	5,36	4,55	0,82			1		1					1,02	1,02	
	06:00	5,85	4,83	1,01			1		1					1,31	1,34	
	07:00	6,42	5,45	0,97			1		1					1,62	1,61	
	08:00	6,96	5,70	1,26			1		1					1,70	1,73	
	09:00	7,27	6,16	1,12	1		1		1					1,78	1,82	
	10:00	7,43	6,07	1,36	1		1		1					1,75	1,79	
	11:00	7,40	5,86	1,55	1		1		1					1,69	1,70	
	12:00	7,67	6,09	1,58			1		1					1,83	1,85	
	13:00	7,60	6,01	1,59			1		1					1,78	1,78	
	14:00	7,06	5,89	1,17			1		1					1,78	1,79	
	15:00	6,45	5,74	0,72			1		1					1,66	1,67	
	16:00	6,26	5,39	0,87			1		1					1,57	1,54	
	17:00	6,76	5,90	0,86			1		1					1,72	1,70	
	18:00	7,70	6,68	1,03	1		1		1					1,89	1,85	
	19:00	8,51	7,55	0,96	1		1		1					2,10	2,12	
	20:00	9,09	7,69	1,40	1		1		1					2,15	2,17	
	21:00	8,31	8,07	0,24	1		1		1					2,25	2,23	
	22:00	7,34	6,85	0,49	1		1		1					1,77	1,76	
	23:00	6,62	6,16	0,46			1		1					1,62	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,99	5,75	0,24			1		1					1,57	1,56	
	01:00	5,63	4,79	0,84			1		1					1,27	1,28	
	02:00	5,51	4,37	1,14			1		1					1,18	1,18	
	03:00	5,40	4,24	1,16					1					1,19	1,18	
	04:00	5,31	4,25	1,06					1					1,15	1,16	
	05:00	5,45	4,47	0,97					1					1,22	1,26	
	06:00	5,85	4,98	0,87			1		1					1,41	1,42	
	07:00	6,10	5,37	0,73			1		1					1,56	1,56	
	08:00	6,72	5,66	1,05			1		1					1,63	1,61	
	09:00	7,25	5,84	1,40			1		1					1,61	1,67	
	10:00	7,37	5,88	1,49			1		1					1,65	1,74	
	11:00	7,43	5,99	1,43			1		1					1,70	1,90	
	12:00	7,64	6,10	1,54	1		1		1					1,71	1,82	
	13:00	7,74	6,06	1,68	1		1		1					1,76	1,95	
	14:00	7,29	5,64	1,64	1		1		1					1,66	1,75	
	15:00	6,73	5,45	1,28	1		1		1					1,34	1,23	
	16:00	6,63	5,33	1,30	1				1					1,31	1,21	
	17:00	6,92	5,43	1,49	1				1					1,51	1,51	
	18:00	7,58	5,97	1,60	1				1					1,61	1,68	
	19:00	8,47	6,59	1,88	1		1		1					1,93	2,16	
	20:00	9,07	7,07	2,00	1		1		1					2,01	2,29	
	21:00	8,17	6,37	1,80	1		1		1					1,80	1,96	
	22:00	7,29	5,69	1,60	1		1		1					1,61	1,66	
	23:00	6,75	5,35	1,40			1		1					1,46	1,44	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,19	5,02	1,16			1		1					1,40	1,33	
	01:00	5,71	4,43	1,28			1		1					1,29	1,14	
	02:00	5,46	4,28	1,17					1					1,20	1,03	
	03:00	5,37	4,15	1,22					1					1,22	1,05	
	04:00	5,33	4,11	1,22					1					1,23	1,07	
	05:00	5,37	4,19	1,18					1					1,21	1,03	
	06:00	5,73	4,42	1,31					1					1,31	1,19	
	07:00	5,91	4,53	1,37					1					1,38	1,27	
	08:00	6,29	4,82	1,47			1		1					1,47	1,40	
	09:00	6,64	5,23	1,41			1		1					1,64	1,72	
	10:00	6,93	5,75	1,19			1		1					1,57	1,65	
	11:00	7,23	6,52	0,71	1		1		1					2,02	2,34	
	12:00	7,41	6,65	0,76	1		1		1					2,00	2,23	
	13:00	6,98	6,61	0,37	1		1		1					1,59	1,67	
	14:00	6,27	6,01	0,27			1		1					1,73	1,94	
	15:00	5,72	4,93	0,78			1		1					1,39	1,31	
	16:00	5,66	4,94	0,72			1		1					1,32	1,20	
	17:00	6,14	5,20	0,94			1		1					1,75	1,92	
	18:00	6,92	5,75	1,17			1		1					2,13	2,57	
	19:00	7,88	7,27	0,61	1		1		1					2,17	2,77	
	20:00	8,54	7,77	0,76	1		1		1					2,17	2,83	
	21:00	7,80	7,12	0,68	1		1		1					2,14	2,63	
	22:00	6,93	6,49	0,44	1		1		1					1,75	1,98	
	23:00	6,07	4,78	1,28	1					1					1,76	1,88

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00					
α	ρ	ε	η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022				00:00	5,60	4,12	1,47					1					1,56	1,61
				01:00	5,19	3,63	1,56					1					1,57	1,60
				02:00	4,96	3,47	1,49					1					1,49	1,47
				03:00	4,92	3,44	1,48					1					1,48	1,45
				04:00	4,86	3,40	1,46					1					1,46	1,42
				05:00	4,98	3,49	1,49					1					1,49	1,48
				06:00	5,55	3,89	1,66					1					1,66	1,74
				07:00	5,96	4,18	1,78					1					1,79	1,79
				08:00	6,41	4,50	1,91					1					1,92	1,92
				09:00	6,55	4,61	1,95	1				1					1,97	1,97
				10:00	6,53	4,66	1,87	1				1					1,99	1,99
				11:00	6,43	4,89	1,55	1				1					1,87	2,06
				12:00	6,40	5,34	1,07	1				1					1,82	2,45
				13:00	6,30	5,73	0,56	1				1					1,82	2,41
				14:00	5,99	5,80	0,19	1				1					1,64	2,05
				15:00	5,39	5,18	0,21	1				1					1,08	1,15
				16:00	5,29	4,97	0,32	1				1					0,94	0,97
				17:00	5,77	5,42	0,35	1				1					1,41	1,70
				18:00	6,71	6,53	0,18				1	1					1,50	1,88
				19:00	7,74	7,61	0,13				1	1					1,25	1,46
				20:00	8,41	8,33	0,08				1	1					1,79	2,35
				21:00	7,56	7,42	0,14				1	1					1,08	1,14
				22:00	6,62	6,56	0,06				1	1					0,62	0,46
				23:00	5,89	5,78	0,11			1		1					1,54	1,93

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,25	5,13	0,12			1		1					0,94	0,94	
	01:00	4,84	4,78	0,07					1					1,51	1,95	
	02:00	4,71	4,69	0,02					1					1,45	1,76	
	03:00	4,70	4,66	0,04					1					1,44	1,75	
	04:00	4,67	4,60	0,06					1					1,41	1,69	
	05:00	4,84	4,74	0,10					1					1,57	1,96	
	06:00	5,46	5,23	0,23	1				1					1,68	2,12	
	07:00	5,95	5,83	0,11	1				1					1,61	2,01	
	08:00	6,46	6,19	0,26	1				1					1,82	2,50	
	09:00	6,85	5,95	0,89	1				1					1,61	2,10	
	10:00	6,85	5,99	0,85	1			1						1,76	2,32	
	11:00	6,50	5,77	0,73	1			1						1,82	2,48	
	12:00	6,49	5,76	0,72	1			1						1,82	2,42	
	13:00	6,51	6,11	0,41	1			1						1,82	2,43	
	14:00	5,91	5,66	0,25	1			1						1,69	2,14	
	15:00	5,36	5,16	0,20	1			1						1,23	1,39	
	16:00	5,31	5,13	0,18	1			1						1,05	1,12	
	17:00	5,83	5,74	0,09	1			1						1,47	1,79	
	18:00	6,64	6,51	0,13	1			1						1,59	1,95	
	19:00	7,69	7,52	0,16				1	1					1,23	1,42	
	20:00	8,18	7,86	0,32				1	1					1,67	2,09	
	21:00	7,46	7,10	0,36				1	1					0,98	0,99	
	22:00	6,59	6,25	0,33				1	1					0,63	0,49	
	23:00	5,85	4,75	1,09	1				1						1,50	1,86

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,25	4,59	0,66				1						0,94	0,94
	01:00	4,93	3,77	1,17				1						1,45	1,83
	02:00	4,77	3,61	1,16				1						1,44	1,75
	03:00	4,73	3,58	1,15				1						1,42	1,72
	04:00	4,68	3,57	1,12				1						1,39	1,67
	05:00	4,86	3,68	1,18				1						1,46	1,77
	06:00	5,47	4,12	1,35				1						1,66	2,09
	07:00	6,02	4,52	1,50				1						1,80	2,35
	08:00	6,62	5,10	1,51	1			1						1,82	2,44
	09:00	7,20	5,78	1,43	1			1						1,82	2,56
	10:00	7,37	6,01	1,36	1			1						1,82	2,58
	11:00	7,34	5,90	1,44	1			1						1,82	2,60
	12:00	6,86	5,33	1,53	1			1						1,82	2,49
	13:00	5,96	4,62	1,34	1			1						1,63	2,04
	14:00	5,94	4,63	1,31	1			1						1,58	1,97
	15:00	5,88	4,62	1,26	1			1						1,54	1,91
	16:00	6,09	4,71	1,39	1			1						1,72	2,20
	17:00	6,32	4,83	1,49	1			1						1,82	2,38
	18:00	6,90	5,67	1,23	1			1						1,82	2,48
	19:00	7,85	6,55	1,30	1	1		1						1,82	2,65
	20:00	8,17	6,94	1,23	1	1		1						1,82	2,74
	21:00	7,27	5,94	1,33	1	1		1						1,72	2,27
	22:00	6,29	5,00	1,29	1			1						1,78	2,33
	23:00	5,50	4,44	1,06	1			1						1,51	1,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,90	3,77	1,14				1						1,51	1,83
	01:00	4,61	3,54	1,07				1						1,34	1,58
	02:00	4,49	3,52	0,97				1						1,24	1,42
	03:00	4,44	3,52	0,92				1						1,19	1,34
	04:00	4,45	3,53	0,92				1						1,19	1,35
	05:00	4,59	3,54	1,05				1						1,32	1,55
	06:00	5,20	3,90	1,31				1						1,57	1,98
	07:00	5,65	4,22	1,43				1						1,71	2,17
	08:00	6,28	4,78	1,51	1			1						1,82	2,40
	09:00	6,31	4,84	1,47	1			1						1,77	2,30
	10:00	6,28	4,86	1,41	1			1						1,81	2,36
	11:00	6,18	4,90	1,28	1			1						1,75	2,26
	12:00	6,29	5,09	1,20	1			1						1,78	2,34
	13:00	6,00	5,07	0,93	1			1						1,65	2,05
	14:00	5,70	5,23	0,48	1			1						1,37	1,61
	15:00	5,22	4,95	0,27	1			1						0,90	0,89
	16:00	5,06	4,75	0,30	1			1						0,72	0,61
	17:00	5,33	5,02	0,32	1			1						0,99	1,05
	18:00	6,04	5,88	0,16	1			1						1,63	2,09
	19:00	7,23	7,06	0,17				1	1					1,19	1,35
	20:00	7,89	7,61	0,29				1	1					1,37	1,55
	21:00	7,08	6,80	0,28				1	1					0,61	0,59
	22:00	6,23	6,04	0,19				1	1					0,86	1,20
	23:00	5,45	5,26	0,18	1				1					1,14	1,12

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,79	4,60	0,19					1					0,88	0,96
	01:00	4,49	4,20	0,29					1					1,24	1,23
	02:00	4,38	3,99	0,39					1					1,12	1,12
	03:00	4,33	4,13	0,20					1					1,08	1,07
	04:00	4,37	4,29	0,08					1					1,10	1,10
	05:00	4,54	4,52	0,02					1					1,27	1,28
	06:00	5,12	5,06	0,06	1				1					1,38	1,33
	07:00	5,71	5,51	0,20	1				1					1,35	1,37
	08:00	6,51	4,75	1,76	1				1					1,96	1,99
	09:00	7,07	6,43	0,64	1				1					2,33	2,33
	10:00	7,10	7,02	0,09	1		1		1					1,80	1,74
	11:00	6,75	6,69	0,07	1		1		1					1,31	1,33
	12:00	6,39	6,28	0,11	1		1		1					1,03	0,99
	13:00	5,89	5,66	0,23	1				1					1,13	1,25
	14:00	5,39	5,04	0,35	1				1					1,07	1,06
	15:00	4,87	4,52	0,35	1				1					0,53	0,54
	16:00	4,74	4,37	0,37	1				1					0,40	0,41
	17:00	5,15	4,57	0,58	1				1					0,78	0,80
	18:00	6,07	5,33	0,74	1				1					1,67	1,70
	19:00	7,40	6,65	0,75	1		1		1					2,37	2,36
	20:00	7,84	7,44	0,40	1		1		1					2,44	2,42
	21:00	7,13	6,78	0,35	1		1		1					1,75	1,73
	22:00	6,22	5,91	0,31	1				1					1,29	1,36
	23:00	5,42	5,05	0,37	1					1					1,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,87	4,27	0,60					1					1,52	1,56	
	01:00	4,49	3,80	0,69					1					1,24	1,24	
	02:00	4,41	4,18	0,22					1					1,15	1,15	
	03:00	4,30	4,27	0,03					1					1,04	1,04	
	04:00	4,30	4,31	0,00					1					1,04	1,05	
	05:00	4,43	4,44	0,00					1					1,17	1,17	
	06:00	4,85	4,86	0,00					1					1,49	1,49	
	07:00	5,10	5,11	0,00	1				1					0,81	0,79	
	08:00	5,53	5,54	0,00	1				1					1,16	1,18	
	09:00	5,89	5,89	0,00	1				1					1,54	1,55	
	10:00	5,91	5,88	0,03	1				1					1,59	1,57	
	11:00	6,07	6,01	0,06	1				1					1,71	1,72	
	12:00	6,43	6,33	0,10	1				1					1,91	1,92	
	13:00	6,40	6,28	0,12	1				1					1,87	1,83	
	14:00	5,82	5,69	0,13	1				1					1,44	1,40	
	15:00	5,31	5,18	0,13	1				1					0,99	0,96	
	16:00	5,10	4,96	0,14	1				1					0,77	0,77	
	17:00	5,43	5,31	0,12	1				1					1,07	1,08	
	18:00	6,18	6,13	0,05	1				1					1,52	1,52	
	19:00	7,30	7,27	0,04	1		1		1					1,81	1,84	
	20:00	7,72	7,69	0,02	1		1		1					2,16	2,12	
	21:00	6,87	6,87	0,00	1		1		1					1,47	1,45	
	22:00	6,08	6,09	0,00	1				1					1,07	1,13	
	23:00	5,50	5,51	0,00	1				1					1,21	1,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,85	4,86	0,00					1					1,50	1,54	
	01:00	4,58	4,58	0,00					1					1,33	1,33	
	02:00	4,35	4,35	0,00					1					1,10	1,09	
	03:00	4,27	4,27	0,00					1					1,02	1,02	
	04:00	4,24	4,24	0,00					1					0,98	0,98	
	05:00	4,33	4,30	0,03					1					1,07	1,07	
	06:00	4,70	4,67	0,04					1					1,44	1,44	
	07:00	4,77	4,68	0,09					1					1,51	1,51	
	08:00	5,06	5,00	0,05	1				1					1,20	1,14	
	09:00	5,44	5,35	0,09	1				1					1,07	1,08	
	10:00	5,71	5,64	0,07	1				1					1,36	1,37	
	11:00	5,86	5,82	0,03	1				1					1,46	1,51	
	12:00	5,92	5,91	0,01	1				1					1,57	1,61	
	13:00	5,64	5,63	0,01	1				1					1,33	1,52	
	14:00	4,90	4,89	0,01	1				1					0,70	0,92	
	15:00	4,46	4,46	0,00					1					1,19	1,32	
	16:00	4,54	4,54	0,00					1					1,18	1,18	
	17:00	4,98	4,97	0,01					1					1,31	1,31	
	18:00	5,86	5,84	0,02	1				1					1,49	1,51	
	19:00	7,31	7,30	0,01	1		1		1					2,10	2,08	
	20:00	7,82	7,82	0,00	1		1		1					2,04	2,05	
	21:00	6,90	6,90	0,00	1		1		1					1,49	1,49	
	22:00	6,04	6,04	0,00	1				1					1,45	1,45	
	23:00	5,29	5,30	0,00	1					1				1,00	0,98	

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 13:00-16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Αγ. Σώζων Επέκταση.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,71	4,70	0,01					1					0,98	1,02	
	01:00	4,40	4,38	0,02					1					1,06	1,06	
	02:00	4,28	4,24	0,04					1					1,02	1,02	
	03:00	4,26	4,14	0,12					1					1,00	0,99	
	04:00	4,26	4,18	0,08					1					0,99	1,00	
	05:00	4,40	4,30	0,10					1					1,11	1,11	
	06:00	5,02	4,92	0,10					1					1,29	1,28	
	07:00	5,40	5,23	0,17			1		1					1,04	1,05	
	08:00	5,70	5,40	0,30			1		1					1,24	1,24	
	09:00	5,92	5,31	0,61			1		1					1,34	1,36	
	10:00	5,81	5,06	0,74			1		1					1,41	1,41	
	11:00	5,86	4,82	1,04			1		1					1,32	1,34	
	12:00	6,11	4,93	1,18			1	1						1,22	1,13	
	13:00	5,88	4,56	1,32			1	1						1,36	1,39	
	14:00	5,41	4,35	1,06				1						1,08	1,09	
	15:00	4,95	3,79	1,16				1						1,24	1,23	
	16:00	4,84	3,75	1,09				1						1,23	1,23	
	17:00	5,59	4,53	1,06				1						1,42	1,42	
	18:00	6,46	5,61	0,85	1			1						1,69	1,66	
	19:00	7,69	6,67	1,01	1			1						1,95	1,93	
	20:00	8,08	7,32	0,76	1		1	1						2,05	2,00	
	21:00	7,32	6,12	1,19	1		1	1						1,70	1,67	
	22:00	6,43	4,94	1,49	1			1						1,56	1,57	
	23:00	5,54	4,38	1,16	1			1						1,19	1,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,98	3,91	1,07				1						1,07	1,06	
	01:00	4,59	3,49	1,09				1						1,10	1,10	
	02:00	4,44	3,45	1,00				1						1,00	1,00	
	03:00	4,47	3,47	1,00				1						1,01	1,03	
	04:00	4,43	3,41	1,02				1						1,03	1,02	
	05:00	4,65	3,60	1,05				1						1,05	1,05	
	06:00	5,27	4,10	1,16				1						1,16	1,17	
	07:00	5,90	4,59	1,31				1						1,31	1,32	
	08:00	6,51	5,38	1,13			1		1					1,14	1,24	
	09:00	6,92	5,37	1,55			1		1					1,55	1,57	
	10:00	7,22	5,62	1,59			1		1					1,60	1,59	
	11:00	7,17	5,58	1,59			1		1					1,59	1,59	
	12:00	7,30	5,69	1,61			1		1					1,62	1,81	
	13:00	7,11	5,53	1,57			1		1					1,59	1,61	
	14:00	6,52	5,08	1,44			1		1					1,45	1,44	
	15:00	5,61	4,41	1,19					1					1,20	1,21	
	16:00	5,44	4,22	1,22					1					1,22	1,25	
	17:00	5,63	4,37	1,26					1					1,27	1,26	
	18:00	6,54	5,10	1,44	1				1					1,44	1,47	
	19:00	7,84	6,11	1,74	1				1					1,74	1,74	
	20:00	8,17	6,36	1,81	1		1		1					1,81	1,82	
	21:00	7,38	5,75	1,63	1		1		1					1,64	1,63	
	22:00	6,48	5,03	1,45	1				1					1,46	1,46	
	23:00	5,70	4,52	1,18	1				1					1,19	1,20	

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 12:38-13:05 πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Άγ. Σώζων Επέκταση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,05	4,00	1,04					1					1,05	1,06	
	01:00	4,67	3,66	1,00					1					1,01	1,02	
	02:00	4,52	3,55	0,97					1					0,98	0,99	
	03:00	4,46	3,35	1,11					1					1,11	1,13	
	04:00	4,46	3,58	0,88					1					1,11	1,10	
	05:00	4,62	3,76	0,86					1					1,06	1,07	
	06:00	5,25	4,41	0,84					1					1,65	1,64	
	07:00	5,78	5,45	0,33	1				1					1,62	1,60	
	08:00	6,17	5,90	0,27	1				1					1,82	1,83	
	09:00	6,25	6,07	0,18	1				1					1,87	1,84	
	10:00	6,31	6,06	0,25	1				1					1,89	1,85	
	11:00	6,34	5,89	0,45	1				1					1,84	1,82	
	12:00	6,15	5,48	0,67	1				1					1,72	1,74	
	13:00	5,99	5,22	0,77	1				1					1,64	1,65	
	14:00	5,63	4,95	0,68	1				1					1,31	1,29	
	15:00	5,09	4,62	0,47					1					0,96	1,01	
	16:00	5,04	4,62	0,42					1					1,29	1,29	
	17:00	5,58	5,06	0,52	1				1					1,31	1,32	
	18:00	6,49	5,91	0,58	1				1					1,72	1,72	
	19:00	7,89	6,97	0,92	1		1		1					1,95	1,95	
	20:00	8,19	7,03	1,16	1		1		1					2,01	2,02	
	21:00	7,43	6,12	1,31	1		1		1					1,75	1,75	
	22:00	6,46	5,07	1,38	1				1					1,40	1,41	
	23:00	5,69	4,47	1,22						1					1,23	1,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,06	3,95	1,11					1					1,11	1,13
	01:00	4,73	3,71	1,02					1					1,02	1,03
	02:00	4,62	3,59	1,03					1					1,04	1,04
	03:00	4,59	3,51	1,08					1					1,08	1,11
	04:00	4,57	3,43	1,14					1					1,14	1,13
	05:00	4,72	3,74	0,98					1					1,20	1,21
	06:00	5,35	4,81	0,53					1					1,43	1,44
	07:00	5,78	5,48	0,30	1			1						0,91	0,87
	08:00	6,24	5,87	0,37	1			1						1,53	1,54
	09:00	6,37	5,84	0,54	1			1						1,56	1,54
	10:00	6,43	6,02	0,41	1				1					1,58	1,49
	11:00	6,39	5,95	0,44	1				1					1,56	1,57
	12:00	6,45	5,53	0,93	1				1					1,61	1,62
	13:00	6,27	5,30	0,97	1				1					1,50	1,48
	14:00	5,87	5,21	0,66	1				1					1,42	1,47
	15:00	5,33	4,55	0,78					1					1,13	1,13
	16:00	5,16	4,19	0,96					1					1,32	1,28
	17:00	5,66	4,69	0,97					1					1,48	1,47
	18:00	6,54	5,52	1,02	1				1					1,65	1,67
	19:00	7,85	6,79	1,06	1		1		1					2,03	2,05
	20:00	8,15	6,52	1,63	1		1		1					2,10	2,08
	21:00	7,36	5,92	1,43	1		1		1					1,79	1,75
	22:00	6,50	5,15	1,35	1				1					1,63	1,62
	23:00	5,68	4,35	1,32					1						1,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,02	3,82	1,20					1					1,20	1,20
	01:00	4,77	3,57	1,20					1					1,21	1,19
	02:00	4,59	3,54	1,05					1					1,13	1,12
	03:00	4,59	3,47	1,12					1					1,13	1,12
	04:00	4,57	3,67	0,89					1					1,14	1,15
	05:00	4,73	4,04	0,69					1					1,18	1,16
	06:00	5,30	4,77	0,53					1					1,39	1,40
	07:00	5,90	5,28	0,62	1				1					1,51	1,49
	08:00	6,43	5,87	0,56	1				1					1,61	1,64
	09:00	6,61	5,89	0,72	1				1					1,76	1,74
	10:00	6,44	5,58	0,85	1				1					1,68	1,68
	11:00	6,24	5,87	0,37	1				1					1,67	1,65
	12:00	6,32	5,93	0,39	1				1					1,66	1,67
	13:00	6,25	5,84	0,42	1				1					1,48	1,47
	14:00	5,82	5,50	0,33	1				1					1,39	1,37
	15:00	5,32	5,00	0,32	1				1					0,99	0,99
	16:00	5,26	4,93	0,33	1				1					0,91	0,91
	17:00	5,67	5,48	0,19	1				1					1,31	1,33
	18:00	6,47	6,39	0,08	1				1					1,98	2,00
	19:00	7,74	7,68	0,06	1		1		1					2,29	2,28
	20:00	7,81	7,80	0,00	1		1		1					2,38	2,34
	21:00	7,05	7,04	0,00	1		1		1					1,65	1,63
	22:00	6,30	6,26	0,03	1				1					1,53	1,56
	23:00	5,63	5,60	0,03	1				1					1,32	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022	00:00	5,10	5,06	0,04	1				1					1,12	1,14	
	01:00	4,75	4,74	0,00					1					1,20	1,21	
	02:00	4,53	4,54	0,00					1					1,17	1,16	
	03:00	4,46	4,46	0,00					1					1,06	1,06	
	04:00	4,48	4,46	0,02					1					1,05	1,04	
	05:00	4,59	4,60	0,00					1					1,14	1,14	
	06:00	5,06	5,06	0,00	1				1					1,05	1,03	
	07:00	5,27	5,27	0,00	1				1					0,92	0,93	
	08:00	5,75	5,73	0,02	1				1					1,32	1,33	
	09:00	5,99	5,97	0,02	1				1					1,36	1,40	
	10:00	5,96	5,88	0,07	1				1					1,37	1,38	
	11:00	6,20	6,10	0,10	1				1					1,53	1,53	
	12:00	6,36	6,32	0,05	1				1					1,62	1,61	
	13:00	6,32	6,24	0,08	1				1					1,52	1,52	
	14:00	5,89	5,71	0,17	1				1					1,42	1,40	
	15:00	5,45	5,41	0,04	1				1					1,12	1,12	
	16:00	5,37	5,37	0,01	1				1					1,02	1,03	
	17:00	5,82	5,81	0,01	1				1					1,46	1,47	
	18:00	6,62	6,45	0,17	1		1		1					1,67	1,64	
	19:00	7,79	7,10	0,70	1		1		1					2,22	2,22	
	20:00	7,70	6,62	1,08	1		1		1					1,88	1,89	
	21:00	6,93	5,54	1,39	1				1					1,58	1,54	
	22:00	6,16	4,98	1,18	1				1					1,28	1,28	
	23:00	5,66	4,50	1,16					1					1,17	1,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022	00:00	5,09	4,06	1,03					1					1,04	1,03
	01:00	4,85	3,81	1,03					1					1,04	1,04
	02:00	4,71	3,70	1,01					1					1,02	1,01
	03:00	4,60	3,67	0,94					1					1,03	1,02
	04:00	4,59	3,67	0,92					1					1,08	1,08
	05:00	4,62	3,80	0,82					1					1,23	1,25
	06:00	4,93	4,50	0,43					1					1,60	1,60
	07:00	5,04	4,82	0,22	1				1					0,95	0,89
	08:00	5,22	5,01	0,21	1				1					0,88	0,87
	09:00	5,55	5,08	0,47	1				1					1,20	1,21
	10:00	5,74	4,45	1,29	1				1					1,40	1,40
	11:00	5,88	4,99	0,89	1				1					1,54	1,53
	12:00	6,02	5,13	0,89	1				1					1,69	1,67
	13:00	5,90	5,10	0,80	1				1					1,58	1,57
	14:00	5,07	4,57	0,50	1				1					0,82	0,85
	15:00	4,64	4,25	0,39					1					1,36	1,38
	16:00	4,65	4,27	0,38					1					1,38	1,38
	17:00	5,15	4,33	0,81					1					1,62	1,64
	18:00	6,06	5,02	1,04	1				1					1,73	1,74
	19:00	7,35	6,02	1,33	1				1					2,22	2,24
	20:00	7,50	6,67	0,83	1	1			1					2,10	2,08
	21:00	6,84	6,37	0,48	1	1			1					1,46	1,44
	22:00	6,14	5,00	1,14	1				1					1,50	1,56
	23:00	5,53	4,00	1,53					1					1,74	1,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022	00:00	4,92	3,40	1,53					1					1,54	1,51
	01:00	4,53	3,25	1,28					1					1,29	1,28
	02:00	4,43	3,25	1,18					1					1,18	1,17
	03:00	4,39	3,26	1,13					1					1,13	1,13
	04:00	4,39	3,29	1,09					1					1,13	1,13
	05:00	4,51	3,66	0,85					1					1,24	1,25
	06:00	5,12	4,42	0,70					1					1,69	1,70
	07:00	5,55	5,10	0,45	1				1					1,37	1,33
	08:00	5,80	5,58	0,21	1				1					1,44	1,46
	09:00	5,84	5,74	0,10	1				1					1,52	1,50
	10:00	5,77	5,73	0,04	1				1					1,44	1,44
	11:00	5,70	5,66	0,04	1				1					1,38	1,37
	12:00	5,81	5,78	0,03	1				1					1,47	1,47
	13:00	5,75	5,75	0,00	1				1					1,41	1,41
	14:00	5,40	5,39	0,00	1				1					1,08	1,07
	15:00	4,95	4,94	0,01	1				1					0,62	0,62
	16:00	4,97	4,96	0,01	1				1					0,62	0,62
	17:00	5,37	5,37	0,00	1				1					1,00	1,00
	18:00	6,19	6,20	0,00	1				1					1,60	1,61
	19:00	7,53	7,47	0,06	1		1		1					2,10	2,12
	20:00	7,70	7,36	0,33	1		1		1					2,29	2,29
	21:00	6,91	6,25	0,66	1		1		1					1,55	1,52
	22:00	6,15	4,74	1,41	1				1					1,42	1,49
	23:00	5,37	3,89	1,49					1					1,49	1,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022	00:00	4,76	3,34	1,42					1					1,42	1,42	
	01:00	4,50	3,25	1,24					1					1,25	1,24	
	02:00	4,32	3,25	1,07					1					1,07	1,06	
	03:00	4,29	3,26	1,04					1					1,04	1,04	
	04:00	4,27	3,26	1,00					1					1,00	1,01	
	05:00	4,43	3,27	1,17					1					1,17	1,17	
	06:00	4,99	3,48	1,51					1					1,52	1,53	
	07:00	5,46	3,84	1,62					1					1,69	1,72	
	08:00	5,86	4,22	1,64					1					1,84	1,86	
	09:00	6,01	4,39	1,62	1				1					1,65	1,65	
	10:00	6,07	4,54	1,53	1				1					1,71	1,73	
	11:00	6,09	5,09	1,00	1				1					1,75	1,74	
	12:00	5,81	5,09	0,72	1				1					1,47	1,47	
	13:00	5,79	5,27	0,52	1				1					1,43	1,43	
	14:00	5,98	4,71	0,55	1				1					0,95	0,93	
	15:00	4,97	4,36	0,31	1				1					0,63	0,63	
	16:00	4,66	4,41	0,26	1				1					0,32	0,32	
	17:00	5,11	4,62	0,49	1				1					0,73	0,76	
	18:00	5,92	5,47	0,45	1				1					1,53	1,56	
	19:00	7,34	7,00	0,33	1		1		1					2,02	2,03	
	20:00	7,55	7,18	0,36	1		1		1					2,14	2,14	
	21:00	6,84	6,36	0,49	1		1		1					1,46	1,43	
	22:00	5,94	4,76	1,18	1				1					1,20	1,26	
	23:00	5,15	4,21	0,94				1						0,96	0,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,27	1,32				1						1,33	1,32
	01:00	4,32	3,29	1,03				1						1,06	1,06
	02:00	4,25	3,44	0,81				1						0,98	0,99
	03:00	4,20	3,43	0,77				1						0,95	0,95
	04:00	4,21	3,34	0,87				1						0,96	0,95
	05:00	4,41	3,27	1,14				1						1,14	1,15
	06:00	4,98	3,48	1,51				1						1,50	1,51
	07:00	5,46	3,80	1,66				1						1,66	1,66
	08:00	5,69	3,97	1,72				1						1,72	1,74
	09:00	5,68	3,90	1,78				1						1,78	1,77
	10:00	5,46	3,82	1,64				1						1,66	1,67
	11:00	5,42	4,63	0,80	1		1	1						1,17	1,00
	12:00	5,36	4,33	1,03			1	1						1,04	1,03
	13:00	5,16	4,33	0,82			1	1						0,84	0,83
	14:00	4,71	4,34	0,37			1	1						0,38	0,39
	15:00	4,48	3,59	0,89				1						0,89	0,96
	16:00	4,40	3,27	1,13				1						1,13	1,14
	17:00	5,12	3,54	1,58				1						1,58	1,60
	18:00	5,95	4,16	1,79				1						1,83	1,84
	19:00	7,59	5,32	2,27			1	1						2,30	2,31
	20:00	7,65	5,47	2,18			1	1						2,31	2,32
	21:00	6,86	4,76	2,10			1	1						2,12	2,09
	22:00	5,98	4,33	1,64			1	1						1,65	1,65
	23:00	5,23	3,70	1,52				1						1,52	1,53

Παρατηρήσεις:

Λόγω υποσυχνότητας στους ζυγούς τέθηκαν εκτός γραμμής του ΗΣ στις 10:58 και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως στις 11:07. Για λόγους ασφαλείας η μονάδα G3 παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022	00:00	4,63	3,27	1,35				1						1,36	1,35	
	01:00	4,32	3,25	1,06				1						1,07	1,06	
	02:00	4,15	3,26	0,89				1						0,90	0,89	
	03:00	4,20	3,27	0,94				1						0,94	0,94	
	04:00	4,19	3,27	0,93				1						0,93	0,93	
	05:00	4,33	3,28	1,05				1						1,05	1,07	
	06:00	4,92	3,45	1,47				1						1,47	1,47	
	07:00	5,41	3,79	1,62				1						1,62	1,62	
	08:00	5,61	3,93	1,68				1						1,68	1,68	
	09:00	5,68	3,97	1,71				1						1,71	1,71	
	10:00	5,70	3,99	1,71				1						1,71	1,71	
	11:00	5,85	4,09	1,76				1						1,76	1,76	
	12:00	5,65	3,96	1,69				1						1,69	1,69	
	13:00	5,67	3,97	1,70				1						1,70	1,70	
	14:00	5,27	3,69	1,58				1						1,58	1,58	
	15:00	5,08	3,55	1,53				1						1,53	1,53	
	16:00	5,02	3,52	1,50				1						1,50	1,51	
	17:00	5,33	3,74	1,58				1						1,60	1,60	
	18:00	6,06	4,24	1,82				1						1,82	1,82	
	19:00	7,41	5,20	2,21	1			1						2,22	2,22	
	20:00	7,46	5,21	2,24	1			1						2,25	2,24	
	21:00	6,68	4,68	2,01	1			1						2,01	2,01	
	22:00	5,88	4,11	1,76				1						1,77	1,77	
	23:00	5,19	3,64	1,55				1						1,57	1,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	3,29	1,35				1						1,36	1,36
	01:00	4,30	3,25	1,05				1						1,05	1,05
	02:00	4,17	3,26	0,91				1						0,91	0,90
	03:00	4,13	3,26	0,87				1						0,88	0,88
	04:00	4,13	3,27	0,86				1						0,87	0,87
	05:00	4,27	3,27	1,00				1						1,00	1,01
	06:00	4,88	3,45	1,43				1						1,43	1,44
	07:00	5,31	3,72	1,59				1						1,59	1,59
	08:00	5,75	4,03	1,72				1						1,72	1,72
	09:00	5,79	4,05	1,74				1						1,74	1,74
	10:00	5,66	3,98	1,69				1						1,69	1,70
	11:00	5,57	3,90	1,67				1						1,67	1,68
	12:00	5,53	3,87	1,66				1						1,66	1,66
	13:00	5,38	3,75	1,63				1						1,64	1,63
	14:00	5,07	3,55	1,52				1						1,53	1,52
	15:00	4,72	3,32	1,40				1						1,41	1,40
	16:00	4,73	3,33	1,40				1						1,40	1,40
	17:00	5,21	3,66	1,56				1						1,55	1,57
	18:00	6,13	4,29	1,83				1						1,84	1,84
	19:00	7,32	5,13	2,19	1			1						2,22	2,24
	20:00	7,43	5,25	2,19	1			1						2,26	2,27
	21:00	6,86	4,74	2,13	1			1						2,14	2,13
	22:00	6,04	4,33	1,70				1						1,71	1,71
	23:00	5,42	3,75	1,67				1						1,69	1,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022	00:00	4,75	3,31	1,44				1						1,45	1,44	
	01:00	4,35	3,25	1,10				1						1,11	1,10	
	02:00	4,22	3,26	0,96				1						0,96	0,96	
	03:00	4,10	3,26	0,84				1						0,85	0,85	
	04:00	4,05	3,27	0,78				1						0,78	0,79	
	05:00	4,17	3,26	0,91				1						0,91	0,91	
	06:00	4,48	3,27	1,21				1						1,21	1,22	
	07:00	4,71	3,30	1,41				1						1,41	1,41	
	08:00	5,12	3,54	1,58				1						1,57	1,58	
	09:00	5,55	3,87	1,68				1						1,69	1,70	
	10:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,57	
	11:00	4,76	3,34	1,42				1						1,42	1,42	
	12:00	4,79	3,35	1,44				1						1,45	1,46	
	13:00	4,99	3,42	1,57				1						1,58	1,54	
	14:00	4,69	3,36	1,33				1						1,39	1,37	
	15:00	4,33	3,53	0,81				1						1,08	1,08	
	16:00	4,24	3,66	0,58				1						0,98	0,98	
	17:00	4,87	4,55	0,32				1						1,53	1,54	
	18:00	5,66	5,45	0,20	1			1						1,42	1,40	
	19:00	6,91	6,66	0,25	1		1	1						1,87	1,83	
	20:00	7,04	6,88	0,16	1		1	1						1,64	1,64	
	21:00	6,44	6,28	0,16	1		1	1						1,36	1,41	
	22:00	5,75	5,65	0,10	1			1						1,43	1,42	
	23:00	5,19	5,10	0,09	1			1						0,94	1,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	4,63	0,01				1						1,38	1,39
	01:00	4,31	4,32	0,00				1						1,07	1,06
	02:00	4,17	4,17	0,00				1						0,92	0,92
	03:00	4,09	4,10	0,00				1						0,84	0,84
	04:00	4,07	4,06	0,01				1						0,81	0,81
	05:00	4,20	4,19	0,02				1						0,94	0,95
	06:00	4,61	4,62	0,00				1						1,35	1,36
	07:00	4,50	4,50	0,00				1						1,39	1,15
	08:00	5,00	5,01	0,00	1			1						0,86	0,47
	09:00	5,21	5,21	0,00	1			1						0,88	0,57
	10:00	5,39	5,38	0,00	1			1						1,04	0,95
	11:00	5,61	5,60	0,02	1			1						1,26	1,27
	12:00	5,74	5,71	0,03	1			1						1,40	1,41
	13:00	5,78	5,77	0,01	1			1						1,46	1,44
	14:00	5,18	5,18	0,00	1			1						0,89	0,86
	15:00	4,66	4,66	0,00				1						0,86	0,99
	16:00	4,59	4,59	0,00				1						1,32	1,32
	17:00	4,90	4,90	0,00				1						1,27	1,25
	18:00	5,78	5,78	0,00	1			1						1,38	1,41
	19:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1						1,85	1,84
	20:00	7,02	6,92	0,11	1	1		1						1,61	1,60
	21:00	6,44	6,27	0,16	1	1		1						1,26	1,31
	22:00	5,67	5,49	0,17	1			1						1,35	1,34
	23:00	5,02	4,81	0,20	1			1						0,96	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022	00:00	4,52	4,27	0,24				1						1,27	1,26	
	01:00	4,22	3,89	0,33				1						0,97	0,96	
	02:00	4,18	3,89	0,29				1						0,93	0,93	
	03:00	4,12	3,84	0,29				1						0,87	0,87	
	04:00	4,09	3,73	0,35				1						0,83	0,82	
	05:00	4,31	3,98	0,33				1						1,04	1,04	
	06:00	4,87	4,49	0,38				1						1,54	1,56	
	07:00	5,39	4,56	0,82				1						1,86	1,84	
	08:00	5,70	4,26	1,44				1						1,79	1,81	
	09:00	5,65	4,42	1,22				1						1,54	1,42	
	10:00	5,48	4,35	1,13					1					1,79	1,77	
	11:00	5,42	4,63	0,80	1				1					1,46	1,42	
	12:00	5,51	4,36	1,15	1				1					1,17	1,16	
	13:00	5,46	4,19	1,27					1					1,31	1,37	
	14:00	5,24	3,66	1,57					1					1,63	1,65	
	15:00	4,82	3,33	1,48					1					1,51	1,51	
	16:00	4,60	3,27	1,33					1					1,34	1,34	
	17:00	5,11	3,58	1,53					1					1,56	1,59	
	18:00	6,01	4,25	1,76					1					1,81	1,82	
	19:00	7,27	5,03	2,24	1				1					2,24	2,23	
	20:00	7,37	5,04	2,33	1				1					2,39	2,37	
	21:00	6,55	4,53	2,01	1				1					2,03	2,01	
	22:00	5,75	4,26	1,49					1					1,49	1,50	
	23:00	5,12	3,60	1,53					1					1,54	1,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022	00:00	4,55	3,27	1,28					1					1,29	1,28	
	01:00	4,28	3,25	1,03					1					1,04	1,03	
	02:00	4,16	3,26	0,91					1					0,91	0,91	
	03:00	4,12	3,27	0,85					1					0,86	0,86	
	04:00	4,11	3,26	0,85					1					0,85	0,84	
	05:00	4,25	3,27	0,98					1					0,98	0,99	
	06:00	4,84	3,47	1,36					1					1,43	1,45	
	07:00	5,44	3,82	1,62					1					1,67	1,71	
	08:00	5,90	4,26	1,64					1					1,81	1,83	
	09:00	6,12	4,47	1,64					1					1,92	1,93	
	10:00	6,31	4,91	1,41	1				1					1,98	1,97	
	11:00	6,24	4,91	1,33	1				1					1,89	1,88	
	12:00	6,13	5,02	1,11	1				1					1,77	1,77	
	13:00	6,23	5,48	0,75	1				1					1,90	1,88	
	14:00	5,45	4,76	0,69					1					1,31	1,38	
	15:00	5,28	4,59	0,69					1					1,81	1,81	
	16:00	4,90	4,09	0,81					1					1,60	1,57	
	17:00	5,18	4,22	0,97					1					1,76	1,76	
	18:00	6,09	5,05	1,04	1				1					1,92	1,91	
	19:00	7,35	6,13	1,22	1				1					2,43	2,38	
	20:00	7,32	5,29	2,04	1				1					2,28	2,30	
	21:00	6,61	4,68	1,92	1				1					2,02	2,01	
	22:00	5,77	4,10	1,67					1					1,68	1,71	
	23:00	5,09	3,54	1,55					1					1,58	1,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	3,25	1,21					1					1,22	1,21
	01:00	4,22	3,29	0,93					1					0,97	0,97
	02:00	4,12	3,28	0,85					1					0,87	0,87
	03:00	4,09	3,39	0,71					1					0,85	0,84
	04:00	4,08	3,38	0,70					1					0,83	0,82
	05:00	4,25	3,45	0,80					1					0,98	0,99
	06:00	4,81	3,39	1,42					1					1,45	1,47
	07:00	5,35	3,91	1,43					1					1,49	1,31
	08:00	5,65	4,05	1,60				1						1,59	1,71
	09:00	5,46	3,77	1,69				1						1,69	1,73
	10:00	5,56	3,82	1,74				1						1,74	1,74
	11:00	5,33	3,66	1,68				1						1,68	1,67
	12:00	5,10	3,48	1,62				1						1,62	1,60
	13:00	4,82	3,32	1,50				1						1,50	1,50
	14:00	4,59	3,26	1,33				1						1,34	1,33
	15:00	4,37	3,26	1,12				1						1,12	1,12
	16:00	4,38	3,27	1,11				1						1,11	1,11
	17:00	5,04	3,60	1,44				1						1,59	1,60
	18:00	6,01	5,01	1,01	1			1						1,91	1,93
	19:00	7,34	6,66	0,69	1			1						2,52	2,50
	20:00	7,36	6,33	1,03	1			1						2,45	2,43
	21:00	6,53	4,75	1,78	1			1						2,06	2,03
	22:00	5,70	4,16	1,55	1			1						1,59	1,60
	23:00	5,06	3,55	1,51				1						1,62	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022	00:00	4,53	3,30	1,23				1						1,28	1,28	
	01:00	4,23	3,25	0,98				1						0,98	0,98	
	02:00	4,11	3,26	0,85				1						0,85	0,85	
	03:00	4,11	3,25	0,85				1						0,86	0,85	
	04:00	4,08	3,25	0,82				1						0,82	0,81	
	05:00	4,27	3,27	1,00				1						1,00	1,01	
	06:00	4,90	3,41	1,48				1						1,47	1,49	
	07:00	5,38	3,72	1,67				1						1,67	1,66	
	08:00	5,60	3,88	1,71				1						1,72	1,71	
	09:00	5,64	3,88	1,76				1						1,76	1,75	
	10:00	5,66	3,90	1,76				1						1,76	1,77	
	11:00	5,40	3,75	1,65				1						1,65	1,67	
	12:00	5,77	3,97	1,80				1						1,81	1,82	
	13:00	5,61	3,86	1,75				1						1,76	1,74	
	14:00	4,70	3,31	1,40				1						1,41	1,41	
	15:00	4,42	3,25	1,17				1						1,18	1,13	
	16:00	4,48	3,30	1,18				1						1,20	1,21	
	17:00	5,10	3,66	1,44				1						1,61	1,63	
	18:00	6,09	5,35	0,74	1			1						1,95	1,98	
	19:00	7,41	6,78	0,63	1		1	1						2,19	2,19	
	20:00	7,26	6,42	0,84	1		1	1						1,98	2,00	
	21:00	6,52	5,41	1,11	1			1						2,08	2,07	
	22:00	5,76	4,19	1,57	1			1						1,59	1,62	
	23:00	5,07	3,50	1,57				1						1,61	1,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022	00:00	4,49	3,25	1,24				1						1,25	1,24
	01:00	4,19	3,26	0,94				1						0,94	0,94
	02:00	4,09	3,26	0,83				1						0,83	0,84
	03:00	4,07	3,26	0,81				1						0,81	0,81
	04:00	4,11	3,26	0,85				1						0,85	0,85
	05:00	4,28	3,26	1,03				1						1,03	1,02
	06:00	4,84	3,38	1,46				1						1,45	1,46
	07:00	5,36	3,71	1,66				1						1,66	1,67
	08:00	5,84	4,05	1,79				1						1,79	1,78
	09:00	6,21	4,32	1,89				1						1,90	1,90
	10:00	6,19	4,26	1,92				1						1,93	1,90
	11:00	6,42	4,49	1,93				1						1,93	1,95
	12:00	6,35	4,44	1,91				1						1,91	1,92
	13:00	6,35	4,39	1,96				1						1,96	1,97
	14:00	6,05	4,17	1,88				1						1,88	1,87
	15:00	5,74	4,03	1,71				1						1,73	1,74
	16:00	5,47	3,85	1,62				1						1,68	1,70
	17:00	5,58	3,97	1,62				1						1,72	1,74
	18:00	6,43	5,15	1,28				1						1,32	1,17
	19:00	7,34	6,25	1,09	1				1					1,08	1,34
	20:00	7,28	5,08	2,20	1				1					2,20	2,21
	21:00	6,59	4,60	1,99	1				1					1,99	1,99
	22:00	5,66	3,95	1,71					1					1,71	1,70
	23:00	5,06	3,54	1,51					1					1,52	1,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022	00:00	4,53	3,26	1,27					1					1,28	1,27	
	01:00	4,22	3,26	0,96					1					0,97	0,96	
	02:00	4,15	3,26	0,89					1					0,90	0,90	
	03:00	4,11	3,26	0,85					1					0,86	0,85	
	04:00	4,08	3,26	0,82					1					0,83	0,83	
	05:00	4,18	3,26	0,92					1					0,92	0,92	
	06:00	4,55	3,27	1,28					1					1,28	1,28	
	07:00	4,94	3,46	1,48					1					1,48	1,48	
	08:00	5,61	3,95	1,66					1					1,66	1,68	
	09:00	6,12	4,29	1,83					1					1,83	1,83	
	10:00	6,49	4,55	1,94					1					1,94	1,95	
	11:00	6,60	4,63	1,98					1					1,98	1,98	
	12:00	7,02	4,92	2,10					1					2,10	2,11	
	13:00	7,12	4,99	2,13					1				1	2,14	2,14	
	14:00	6,64	4,64	2,00					1				1	2,00	1,99	
	15:00	6,07	4,25	1,82					1					1,82	1,82	
	16:00	5,66	3,96	1,69					1					1,70	1,69	
	17:00	5,89	4,13	1,76					1					1,76	1,76	
	18:00	6,85	4,80	2,05					1					2,05	2,05	
	19:00	7,65	5,36	2,29	1				1					2,29	2,29	
	20:00	7,29	5,10	2,19	1				1					2,19	2,19	
	21:00	6,38	4,48	1,90	1				1					1,91	1,89	
	22:00	5,76	4,43	1,32					1					1,33	1,25	
	23:00	5,16	3,64	1,53				1						1,54	1,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,26	1,33				1						1,33	1,32
	01:00	4,28	3,27	1,00				1						1,01	1,02
	02:00	4,08	3,26	0,81				1						0,82	0,83
	03:00	3,99	3,27	0,72				1						0,73	0,73
	04:00	4,01	3,26	0,75				1						0,76	0,76
	05:00	4,06	3,27	0,79				1						0,79	0,80
	06:00	4,38	3,27	1,11				1						1,11	1,12
	07:00	4,63	3,27	1,35				1						1,36	1,36
	08:00	4,90	3,44	1,46				1						1,46	1,47
	09:00	5,24	3,67	1,57				1						1,57	1,57
	10:00	5,44	3,80	1,64				1						1,64	1,63
	11:00	5,47	3,83	1,64				1						1,64	1,64
	12:00	5,51	3,86	1,65				1						1,65	1,66
	13:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,56
	14:00	4,55	3,28	1,28				1						1,29	1,27
	15:00	4,18	3,25	0,93				1						0,94	0,93
	16:00	4,37	3,28	1,10				1						1,09	1,11
	17:00	4,92	3,45	1,48				1						1,47	1,48
	18:00	5,92	4,35	1,56					1					1,56	1,47
	19:00	7,25	5,08	2,17	1				1					2,17	2,17
	20:00	7,08	4,95	2,13	1				1					2,13	2,13
	21:00	6,40	4,49	1,91	1				1					1,92	1,92
	22:00	5,66	4,04	1,63					1					1,63	1,63
	23:00	4,97	3,49	1,48					1					1,51	1,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022	00:00	4,41	3,25	1,16					1					1,16	1,15	
	01:00	4,07	3,25	0,82					1					0,83	0,82	
	02:00	3,96	3,26	0,70					1					0,70	0,70	
	03:00	3,90	3,27	0,63					1					0,64	0,64	
	04:00	3,93	3,27	0,66					1					0,66	0,67	
	05:00	4,09	3,27	0,82					1					0,82	0,84	
	06:00	4,69	3,34	1,35					1					1,34	1,36	
	07:00	5,38	3,77	1,61					1					1,61	1,61	
	08:00	5,52	3,86	1,66					1					1,66	1,66	
	09:00	5,44	3,81	1,63					1					1,63	1,63	
	10:00	5,28	3,69	1,58					1					1,59	1,58	
	11:00	5,14	3,60	1,54					1					1,54	1,54	
	12:00	5,16	3,61	1,55					1					1,55	1,56	
	13:00	5,07	3,54	1,53					1					1,53	1,53	
	14:00	4,84	3,39	1,45					1					1,46	1,45	
	15:00	4,41	3,26	1,15					1					1,16	1,15	
	16:00	4,41	3,26	1,16					1					1,16	1,15	
	17:00	5,06	3,56	1,50					1					1,50	1,51	
	18:00	6,19	4,34	1,85					1					1,84	1,86	
	19:00	7,40	5,19	2,22	1				1					2,22	2,22	
	20:00	7,24	5,07	2,17	1				1					2,18	2,17	
	21:00	6,57	4,59	1,98	1				1					1,98	1,97	
	22:00	5,73	4,12	1,62					1					1,62	1,62	
	23:00	5,03	3,53	1,50						1				1,52	1,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022	00:00	4,42	3,26	1,16					1					1,17	1,16	
	01:00	4,17	3,26	0,91					1					0,92	0,91	
	02:00	4,02	3,26	0,76					1					0,76	0,77	
	03:00	4,00	3,25	0,75					1					0,75	0,75	
	04:00	3,97	3,26	0,70					1					0,71	0,70	
	05:00	4,09	3,28	0,81					1					0,81	0,81	
	06:00	4,75	3,37	1,39					1					1,38	1,39	
	07:00	5,32	3,73	1,59					1					1,60	1,59	
	08:00	5,65	3,96	1,69					1					1,69	1,69	
	09:00	5,72	4,01	1,71					1					1,71	1,72	
	10:00	5,52	3,85	1,66					1					1,67	1,66	
	11:00	5,61	3,93	1,68					1					1,68	1,68	
	12:00	6,07	4,27	1,80					1					1,81	1,82	
	13:00	6,46	4,50	1,96					1					1,96	1,97	
	14:00	6,09	4,23	1,86					1					1,86	1,87	
	15:00	4,92	3,49	1,43					1					1,44	1,43	
	16:00	4,60	3,28	1,32					1					1,32	1,32	
	17:00	5,18	3,63	1,55					1					1,55	1,55	
	18:00	6,32	4,41	1,91					1					1,90	1,93	
	19:00	7,59	5,38	2,22	1				1					2,34	2,34	
	20:00	7,42	5,31	2,11	1				1					2,24	2,24	
	21:00	6,67	4,65	2,02	1				1					2,03	2,03	
	22:00	5,79	4,11	1,69					1					1,69	1,70	
	23:00	5,04	3,52	1,51					1					1,53	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022	00:00	4,44	3,24	1,20					1					1,20	1,19	
	01:00	4,15	3,26	0,89					1					0,90	0,90	
	02:00	4,03	3,26	0,77					1					0,77	0,78	
	03:00	4,02	3,26	0,76					1					0,77	0,76	
	04:00	3,99	3,27	0,72					1					0,73	0,73	
	05:00	4,20	3,27	0,92					1					0,92	0,94	
	06:00	4,80	3,36	1,44					1					1,44	1,44	
	07:00	5,37	3,68	1,69					1					1,69	1,69	
	08:00	5,60	3,84	1,76					1					1,77	1,78	
	09:00	5,72	3,95	1,77					1					1,78	1,81	
	10:00	5,63	3,91	1,72					1					1,74	1,74	
	11:00	5,21	3,72	1,50					1					1,63	1,65	
	12:00	5,08	3,86	1,22					1					1,66	1,64	
	13:00	5,01	4,05	0,96					1					1,62	1,62	
	14:00	4,57	4,10	0,47					1					1,33	1,31	
	15:00	4,27	3,97	0,30					1					1,02	1,02	
	16:00	4,31	4,14	0,17					1					1,04	1,05	
	17:00	5,05	4,82	0,22					1					1,66	1,68	
	18:00	6,16	5,99	0,17	1				1					1,89	1,90	
	19:00	7,37	7,25	0,12	1		1		1					2,01	2,00	
	20:00	7,38	7,11	0,28	1		1		1					1,99	1,98	
	21:00	6,52	6,13	0,39	1				1					1,72	1,76	
	22:00	5,68	5,36	0,32	1				1					1,36	1,35	
	23:00	4,99	4,78	0,22	1				1					0,75	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022	00:00	4,43	4,30	0,12					1					1,16	1,18	
	01:00	4,17	4,07	0,11					1					0,93	0,92	
	02:00	4,05	3,99	0,06					1					0,80	0,80	
	03:00	4,03	3,92	0,11					1					0,77	0,79	
	04:00	4,01	3,73	0,28					1					0,75	0,75	
	05:00	4,18	3,80	0,38					1					0,91	0,92	
	06:00	4,79	4,40	0,39					1					1,48	1,51	
	07:00	5,42	5,20	0,22	1				1					1,60	1,55	
	08:00	5,71	5,39	0,32	1				1					1,38	1,37	
	09:00	5,64	4,73	0,91	1				1					1,32	1,31	
	10:00	5,31	4,52	0,79					1					1,43	1,47	
	11:00	5,22	4,44	0,78					1					1,79	1,78	
	12:00	5,18	4,13	1,04					1					1,77	1,76	
	13:00	5,14	3,59	1,55					1					1,67	1,66	
	14:00	4,69	3,37	1,32					1					1,41	1,41	
	15:00	4,35	3,51	0,84					1					1,09	1,09	
	16:00	4,42	3,98	0,44					1					1,14	1,15	
	17:00	5,08	4,41	0,67					1					1,66	1,67	
	18:00	6,31	5,51	0,79	1				1					2,01	1,99	
	19:00	7,33	6,44	0,89	1				1					2,53	2,52	
	20:00	7,24	5,37	1,87	1				1					2,37	2,32	
	21:00	6,60	4,58	2,01	1				1					2,02	2,00	
	22:00	5,78	4,05	1,73					1					1,73	1,74	
	23:00	5,07	3,53	1,54					1					1,56	1,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022	00:00	4,47	3,25	1,23					1					1,23	1,22	
	01:00	4,13	3,25	0,88					1					0,88	0,88	
	02:00	4,01	3,26	0,74					1					0,75	0,74	
	03:00	4,02	3,25	0,76					1					0,77	0,76	
	04:00	3,98	3,26	0,72					1					0,72	0,72	
	05:00	4,19	3,27	0,91					1					0,91	0,93	
	06:00	4,80	3,39	1,41					1					1,41	1,42	
	07:00	5,45	4,01	1,44				1						1,45	1,34	
	08:00	5,52	3,84	1,68				1						1,68	1,69	
	09:00	5,52	3,82	1,71				1						1,71	1,72	
	10:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,56	
	11:00	5,06	3,52	1,54				1						1,54	1,55	
	12:00	5,01	3,49	1,52				1						1,52	1,53	
	13:00	5,02	3,40	1,62				1						1,64	1,59	
	14:00	4,60	3,28	1,32				1						1,33	1,33	
	15:00	4,38	3,26	1,12				1						1,13	1,12	
	16:00	4,49	3,26	1,22				1						1,22	1,23	
	17:00	5,00	3,47	1,53				1						1,54	1,57	
	18:00	6,33	4,51	1,82				1						1,96	2,02	
	19:00	7,36	5,32	2,04	1			1						2,27	2,29	
	20:00	7,09	4,94	2,15	1			1						2,18	2,19	
	21:00	6,48	4,52	1,96	1			1						1,97	1,98	
	22:00	5,62	4,29	1,33				1						1,34	1,32	
	23:00	5,06	3,56	1,50				1						1,51	1,56	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022	00:00	4,50	3,27	1,24				1						1,26	1,25
	01:00	4,25	3,25	0,99				1						1,00	0,99
	02:00	4,13	3,25	0,87				1						0,88	0,87
	03:00	3,99	3,26	0,73				1						0,74	0,73
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						0,78	0,77
	05:00	4,13	3,29	0,84				1						0,86	0,87
	06:00	4,56	3,66	0,89				1						1,27	1,29
	07:00	4,83	4,11	0,72				1						1,52	1,53
	08:00	5,24	4,55	0,68				1						1,74	1,76
	09:00	5,46	5,06	0,40	1			1						1,67	1,62
	10:00	5,36	5,00	0,35	1			1						1,04	1,01
	11:00	5,15	4,99	0,15				1						1,27	1,38
	12:00	5,33	5,22	0,11				1						1,78	1,78
	13:00	5,38	5,18	0,20				1						1,82	1,82
	14:00	4,99	4,63	0,36				1						1,70	1,69
	15:00	4,56	4,19	0,36				1						1,31	1,31
	16:00	4,56	4,26	0,29				1						1,28	1,29
	17:00	5,22	5,16	0,06	1			1						1,50	1,48
	18:00	6,34	6,33	0,01	1			1						1,73	1,74
	19:00	7,36	7,37	0,00	1		1	1						1,93	1,94
	20:00	7,05	7,05	0,00	1		1	1						1,64	1,62
	21:00	6,46	6,46	0,00	1			1						1,73	1,80
	22:00	5,68	5,67	0,01	1			1						1,36	1,35
	23:00	5,13	5,04	0,10	1			1						0,84	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	4,52	0,12				1						1,32	1,38
	01:00	4,28	4,14	0,14				1						1,04	1,03
	02:00	4,04	3,87	0,18				1						0,80	0,80
	03:00	4,00	3,86	0,14				1						0,74	0,74
	04:00	3,96	3,84	0,11				1						0,70	0,70
	05:00	4,05	3,92	0,14				1						0,79	0,79
	06:00	4,35	4,27	0,08				1						1,08	1,09
	07:00	4,56	4,47	0,09				1						1,23	1,23
	08:00	4,95	4,77	0,17				1						1,26	1,25
	09:00	5,28	5,05	0,23				1						1,26	1,25
	10:00	5,48	5,34	0,14	1			1						1,15	1,15
	11:00	5,47	5,41	0,05	1			1						1,12	1,12
	12:00	5,59	5,44	0,15	1			1						1,24	1,24
	13:00	5,24	4,98	0,27	1			1						0,92	0,91
	14:00	4,59	4,37	0,22				1						0,66	0,71
	15:00	4,31	4,12	0,18				1						1,00	1,01
	16:00	4,37	4,24	0,13				1						1,04	1,04
	17:00	5,07	5,01	0,05				1						1,14	1,14
	18:00	6,11	6,11	0,01	1			1						1,43	1,44
	19:00	7,20	7,20	0,00	1		1	1						1,82	1,86
	20:00	7,01	7,02	0,00	1		1	1						1,62	1,61
	21:00	6,53	6,53	0,00	1			1						1,71	1,77
	22:00	5,68	5,68	0,00	1			1						1,38	1,35
	23:00	5,04	5,05	0,00	1			1						0,83	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	4,47	0,00				1						1,18	1,21	
	01:00	4,19	4,19	0,00				1						0,94	0,93	
	02:00	4,11	4,09	0,02				1						0,86	0,85	
	03:00	4,04	3,93	0,11				1						0,78	0,78	
	04:00	3,99	3,91	0,08				1						0,73	0,74	
	05:00	4,20	4,03	0,17				1						0,93	0,93	
	06:00	4,65	4,46	0,19				1						1,36	1,39	
	07:00	5,29	5,17	0,13	1			1						1,33	1,30	
	08:00	5,52	5,48	0,03	1			1						1,18	1,18	
	09:00	5,57	5,55	0,02	1				1					0,94	0,86	
	10:00	5,25	5,24	0,02	1				1					0,93	0,93	
	11:00	5,14	5,14	0,00	1				1					0,82	0,81	
	12:00	5,19	5,19	0,00	1				1					0,84	0,86	
	13:00	5,11	5,10	0,00	1				1					0,77	0,77	
	14:00	4,89	4,89	0,00					1					1,18	1,24	
	15:00	4,67	4,68	0,00					1					1,42	1,41	
	16:00	4,55	4,56	0,00					1					1,28	1,29	
	17:00	5,31	5,31	0,00	1				1					1,44	1,42	
	18:00	6,22	6,23	0,00	1				1					1,81	1,84	
	19:00	7,23	7,24	0,00	1		1		1					1,92	1,90	
	20:00	7,14	7,15	0,00	1		1		1					1,73	1,73	
	21:00	6,50	6,50	0,00	1		1		1					1,37	1,40	
	22:00	5,64	5,64	0,00	1				1					1,33	1,31	
	23:00	5,04	5,05	0,00	1				1					0,77	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	4,47	0,00					1					1,20	1,35
	01:00	4,12	4,10	0,02					1					0,87	0,86
	02:00	4,01	4,01	0,00					1					0,75	0,75
	03:00	4,03	4,03	0,00					1					0,77	0,77
	04:00	4,00	4,00	0,00					1					0,74	0,74
	05:00	4,15	4,14	0,01					1					0,88	0,89
	06:00	4,66	4,65	0,01					1					1,38	1,39
	07:00	5,36	5,35	0,01	1				1					1,39	1,35
	08:00	5,72	5,70	0,02	1				1					1,37	1,37
	09:00	5,81	5,80	0,01	1				1					1,47	1,48
	10:00	5,66	5,65	0,01	1				1					1,34	1,33
	11:00	5,38	5,38	0,00	1				1					1,05	1,05
	12:00	5,44	5,44	0,00	1				1					1,08	1,10
	13:00	5,65	5,66	0,00	1				1					1,32	1,33
	14:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,81	0,78
	15:00	4,64	4,65	0,00					1					1,05	1,16
	16:00	4,69	4,69	0,00					1					1,37	1,37
	17:00	5,23	5,24	0,00	1				1					1,49	1,48
	18:00	6,29	6,30	0,00	1				1					1,88	1,90
	19:00	7,23	7,23	0,00	1		1		1					1,96	1,94
	20:00	7,25	7,25	0,00	1		1		1					1,84	1,83
	21:00	6,63	6,63	0,00	1		1		1					1,29	1,35
	22:00	5,73	5,73	0,00	1				1					1,37	1,37
	23:00	5,09	5,09	0,00	1					1					1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022	00:00	4,48	4,49	0,00					1					1,24	1,24	
	01:00	4,11	4,12	0,00					1					0,87	0,86	
	02:00	3,99	3,98	0,01					1					0,73	0,74	
	03:00	3,98	3,96	0,02					1					0,72	0,72	
	04:00	3,94	3,93	0,01					1					0,68	0,69	
	05:00	4,15	4,07	0,08					1					0,88	0,88	
	06:00	4,66	4,58	0,08					1					1,38	1,40	
	07:00	5,34	5,32	0,02	1			1						1,23	1,05	
	08:00	5,68	5,57	0,11	1			1						1,34	1,34	
	09:00	5,53	5,40	0,14	1			1						1,16	1,07	
	10:00	5,28	5,17	0,11	1				1					0,94	0,95	
	11:00	5,38	5,34	0,04	1				1					1,04	1,04	
	12:00	5,35	5,35	0,00	1				1					1,02	1,02	
	13:00	5,14	5,15	0,00	1				1					0,82	0,81	
	14:00	4,72	4,72	0,00					1					0,97	1,07	
	15:00	4,60	4,55	0,06					1					1,36	1,35	
	16:00	4,59	4,48	0,11					1					1,32	1,32	
	17:00	5,31	5,03	0,28	1				1					1,52	1,51	
	18:00	6,30	5,97	0,32	1				1					1,87	1,90	
	19:00	7,15	6,73	0,42	1		1		1					1,92	1,90	
	20:00	6,96	6,50	0,46	1		1		1					1,55	1,57	
	21:00	6,38	5,84	0,53	1				1					1,97	2,01	
	22:00	5,63	4,82	0,81	1				1					1,33	1,33	
	23:00	5,04	3,52	1,52					1					1,63	1,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022	00:00	4,49	3,46	1,03					1					1,25	1,18	
	01:00	4,17	3,42	0,75					1					0,92	0,89	
	02:00	4,03	3,40	0,63					1					0,78	0,77	
	03:00	3,96	3,38	0,58					1					0,70	0,70	
	04:00	3,96	3,36	0,60					1					0,70	0,70	
	05:00	4,17	3,39	0,79					1					0,91	0,91	
	06:00	4,59	3,79	0,81					1					1,30	1,32	
	07:00	5,26	4,48	0,77					1					1,80	1,79	
	08:00	5,53	4,95	0,58					1					1,88	1,86	
	09:00	5,49	5,08	0,41					1				1	1,85	1,83	
	10:00	5,12	4,67	0,45					1					1,78	1,77	
	11:00	4,94	4,07	0,87					1					1,64	1,64	
	12:00	5,15	4,04	1,11					1					1,65	1,65	
	13:00	5,08	3,85	1,23					1					1,64	1,63	
	14:00	4,92	3,48	1,44					1					1,58	1,57	
	15:00	4,52	3,27	1,25					1					1,28	1,26	
	16:00	4,60	3,36	1,25					1					1,31	1,32	
	17:00	5,25	3,99	1,26					1					1,69	1,69	
	18:00	6,34	5,50	0,84			1		1					2,06	2,07	
	19:00	7,17	6,10	1,07			1		1					2,32	2,28	
	20:00	7,05	5,85	1,20			1		1					2,30	2,26	
	21:00	6,37	5,19	1,18			1		1					1,94	1,95	
	22:00	5,76	4,55	1,21					1					1,64	1,64	
	23:00	5,18	3,67	1,51						1				1,63	1,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022	00:00	4,55	3,28	1,28					1					1,30	1,30	
	01:00	4,19	3,26	0,94					1					0,94	0,94	
	02:00	3,99	3,26	0,73					1					0,73	0,73	
	03:00	3,91	3,26	0,65					1					0,65	0,66	
	04:00	3,88	3,26	0,61					1					0,62	0,65	
	05:00	3,98	3,26	0,72					1					0,72	0,72	
	06:00	4,20	3,26	0,93					1					0,93	0,94	
	07:00	4,60	3,29	1,31					1					1,30	1,33	
	08:00	5,02	3,51	1,52					1					1,51	1,53	
	09:00	5,10	3,55	1,55					1					1,55	1,53	
	10:00	4,77	3,34	1,44					1					1,44	1,42	
	11:00	4,26	3,22	1,04					1					1,05	0,99	
	12:00	4,25	3,26	1,00					1					1,00	1,00	
	13:00	4,28	3,26	1,02					1					1,02	1,02	
	14:00	3,96	3,24	0,72					1					0,73	0,67	
	15:00	3,70	3,27	0,44					1					0,44	0,45	
	16:00	3,94	3,27	0,67					1					0,67	0,68	
	17:00	4,72	3,36	1,36					1					1,36	1,37	
	18:00	5,74	4,03	1,71					1					1,70	1,71	
	19:00	6,65	4,65	2,00			1		1					2,00	1,99	
	20:00	6,29	4,41	1,88			1		1					1,89	1,88	
	21:00	5,82	4,24	1,58					1					1,58	1,58	
	22:00	5,29	3,70	1,59					1					1,59	1,59	
	23:00	4,80	3,36	1,44						1					1,44	1,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022	00:00	4,29	3,25	1,04					1					1,05	1,05	
	01:00	4,05	3,25	0,79					1					0,80	0,80	
	02:00	3,97	3,26	0,71					1					0,72	0,71	
	03:00	3,92	3,26	0,66					1					0,66	0,66	
	04:00	3,91	3,26	0,65					1					0,66	0,65	
	05:00	4,00	3,26	0,74					1					0,74	0,75	
	06:00	4,22	3,27	0,95					1					0,95	0,96	
	07:00	4,67	3,32	1,36					1					1,35	1,36	
	08:00	5,03	3,51	1,52					1					1,52	1,53	
	09:00	5,21	3,63	1,58					1					1,58	1,59	
	10:00	5,08	3,55	1,53					1					1,53	1,53	
	11:00	5,02	3,44	1,58					1					1,58	1,55	
	12:00	5,12	3,51	1,61					1					1,61	1,59	
	13:00	5,14	3,56	1,58					1					1,58	1,57	
	14:00	4,81	3,37	1,44					1					1,44	1,44	
	15:00	4,45	3,25	1,20					1					1,21	1,19	
	16:00	4,55	3,27	1,28					1					1,28	1,28	
	17:00	5,16	3,57	1,59					1					1,59	1,58	
	18:00	6,41	4,40	2,00					1					2,01	2,02	
	19:00	7,11	5,08	2,03			1		1					2,18	2,22	
	20:00	6,88	4,90	1,98			1		1					2,12	2,14	
	21:00	6,28	4,62	1,66					1					1,90	1,90	
	22:00	5,54	3,91	1,63					1					1,69	1,69	
	23:00	4,98	3,42	1,57					1					1,60	1,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	3,26	1,20					1					1,22	1,21	
	01:00	4,18	3,26	0,92					1					0,93	0,92	
	02:00	3,96	3,26	0,70					1					0,71	0,71	
	03:00	3,88	3,26	0,63					1					0,64	0,62	
	04:00	3,84	3,26	0,58					1					0,59	0,58	
	05:00	3,98	3,27	0,71					1					0,71	0,72	
	06:00	4,19	3,27	0,92					1					0,92	0,91	
	07:00	4,33	3,39	0,93					1					1,05	1,06	
	08:00	4,60	3,45	1,15					1					1,32	1,32	
	09:00	4,84	3,41	1,44					1					1,51	1,56	
	10:00	4,88	3,41	1,48					1					1,51	1,59	
	11:00	5,04	3,62	1,42					1					1,61	1,60	
	12:00	5,14	3,73	1,42					1					1,64	1,67	
	13:00	4,93	3,50	1,42					1					1,54	1,54	
	14:00	4,37	3,26	1,11					1					1,13	1,11	
	15:00	4,31	3,33	0,98					1					1,04	1,06	
	16:00	4,86	3,83	1,03					1					1,52	1,53	
	17:00	6,07	5,14	0,93			1		1					1,94	1,95	
	18:00	6,90	5,96	0,95			1		1					2,34	2,30	
	19:00	6,72	5,74	0,98			1		1					2,17	2,18	
	20:00	6,38	5,84	0,55			1		1					2,06	2,03	
	21:00	5,93	5,59	0,33			1		1					1,60	1,60	
	22:00	5,27	5,14	0,13			1		1					0,99	1,02	
	23:00	4,65	4,36	0,29						1					1,07	1,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022	00:00	4,15	3,76	0,40					1					0,91	0,90	
	01:00	3,92	3,55	0,38					1					0,68	0,67	
	02:00	3,89	3,62	0,27					1					0,63	0,63	
	03:00	3,83	3,64	0,18					1					0,57	0,58	
	04:00	3,86	3,64	0,22					1					0,60	0,60	
	05:00	4,10	3,92	0,19					1					0,83	0,84	
	06:00	4,59	4,40	0,19					1					1,33	1,33	
	07:00	5,00	4,64	0,36					1					1,71	1,71	
	08:00	5,08	4,75	0,32					1					1,77	1,77	
	09:00	5,09	4,72	0,38					1					1,76	1,75	
	10:00	5,24	5,00	0,23					1					1,77	1,78	
	11:00	5,00	4,83	0,17					1					1,71	1,69	
	12:00	5,57	5,33	0,24	1				1					1,87	1,85	
	13:00	5,73	5,32	0,40	1				1					1,40	1,40	
	14:00	5,18	4,14	1,04					1					1,14	1,22	
	15:00	5,24	3,86	1,39					1					1,68	1,71	
	16:00	5,18	4,22	0,95					1					1,72	1,71	
	17:00	6,17	5,14	1,03	1				1					2,01	2,00	
	18:00	6,91	5,98	0,93	1				1					2,28	2,25	
	19:00	6,93	5,62	1,31	1				1					2,26	2,24	
	20:00	6,77	5,06	1,71	1				1					2,11	2,20	
	21:00	6,20	4,58	1,62	1				1					1,82	1,81	
	22:00	5,45	3,91	1,54					1					1,59	1,62	
	23:00	4,72	3,38	1,34					1					1,46	1,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022	00:00	4,19	3,32	0,87					1					0,95	0,94	
	01:00	3,96	3,26	0,70					1					0,70	0,70	
	02:00	3,89	3,26	0,63					1					0,64	0,63	
	03:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,62	
	04:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,61	
	05:00	4,12	3,27	0,84					1					0,84	0,86	
	06:00	4,63	3,30	1,34					1					1,33	1,35	
	07:00	4,99	3,58	1,41					1					1,56	1,57	
	08:00	4,98	4,10	0,88					1					1,61	1,63	
	09:00	5,00	4,10	0,91					1					1,60	1,60	
	10:00	4,87	3,77	1,10					1					1,55	1,55	
	11:00	4,85	3,37	1,48					1					1,53	1,52	
	12:00	5,12	3,53	1,58					1					1,60	1,60	
	13:00	5,02	3,49	1,53					1					1,59	1,60	
	14:00	4,73	3,42	1,31					1					1,44	1,43	
	15:00	4,73	3,63	1,10					1					1,45	1,45	
	16:00	5,04	3,74	1,29					1					1,60	1,61	
	17:00	6,25	5,10	1,15	1				1					1,97	1,99	
	18:00	7,04	6,48	0,57	1				1					2,40	2,40	
	19:00	6,95	6,49	0,46	1				1					2,42	2,40	
	20:00	6,72	6,21	0,51	1				1					2,30	2,28	
	21:00	6,13	5,87	0,26	1				1					1,82	1,81	
	22:00	5,41	5,25	0,16	1				1					1,12	1,13	
	23:00	4,77	4,61	0,16						1				1,46	1,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022	00:00	4,23	4,04	0,19					1					0,99	0,99	
	01:00	3,99	3,79	0,20					1					0,74	0,73	
	02:00	3,93	3,77	0,17					1					0,68	0,68	
	03:00	3,86	3,82	0,05					1					0,61	0,61	
	04:00	3,90	3,89	0,01					1					0,62	0,64	
	05:00	4,10	4,10	0,00					1					0,82	0,83	
	06:00	4,65	4,66	0,00					1					1,37	1,38	
	07:00	5,08	5,08	0,00					1					1,74	1,75	
	08:00	5,28	5,29	0,00					1				1	1,79	1,79	
	09:00	5,18	5,19	0,00	1				1					1,54	1,51	
	10:00	5,06	5,07	0,00	1				1					0,73	0,73	
	11:00	5,01	5,01	0,00	1				1					0,67	0,68	
	12:00	5,06	5,04	0,02	1				1					0,93	0,96	
	13:00	4,93	4,89	0,03					1					1,32	1,33	
	14:00	4,84	4,80	0,04					1					1,31	1,31	
	15:00	4,76	4,73	0,03					1					1,26	1,26	
	16:00	5,22	5,22	0,00	1				1					1,24	1,23	
	17:00	6,13	6,14	0,00	1				1					1,66	1,66	
	18:00	7,06	7,07	0,00	1		1		1					1,64	1,65	
	19:00	6,95	6,95	0,00	1		1		1					1,54	1,54	
	20:00	6,81	6,82	0,00	1		1		1					1,42	1,40	
	21:00	6,13	6,13	0,00	1				1					1,31	1,26	
	22:00	5,39	5,40	0,00	1			1						1,09	1,07	
	23:00	4,70	4,70	0,00	1			1						0,63	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022	00:00	4,22	4,23	0,00				1						0,76	0,74	
	01:00	3,96	3,95	0,01					1					0,71	0,71	
	02:00	3,89	3,89	0,00					1					0,63	0,63	
	03:00	3,87	3,87	0,00					1					0,61	0,61	
	04:00	3,89	3,90	0,00					1					0,64	0,63	
	05:00	4,13	4,13	0,00					1					0,86	0,87	
	06:00	4,72	4,72	0,00					1					1,43	1,49	
	07:00	5,05	5,05	0,00					1					1,57	1,44	
	08:00	5,34	5,33	0,00				1						1,54	1,39	
	09:00	5,23	5,24	0,00	1				1					0,97	0,93	
	10:00	5,09	5,09	0,00	1				1					0,76	0,75	
	11:00	5,22	5,21	0,02	1				1					0,92	0,91	
	12:00	5,28	5,28	0,00	1				1					0,95	0,94	
	13:00	5,40	5,39	0,01	1				1					1,06	1,07	
	14:00	5,09	5,07	0,02	1				1					0,78	0,78	
	15:00	4,81	4,81	0,00					1					1,47	1,56	
	16:00	5,05	5,06	0,00					1					1,48	1,46	
	17:00	6,22	6,23	0,00	1				1					1,77	1,79	
	18:00	6,96	6,96	0,00	1		1		1					1,57	1,54	
	19:00	7,12	7,03	0,08	1		1		1					1,71	1,71	
	20:00	6,81	6,58	0,24	1		1		1					1,42	1,41	
	21:00	6,18	5,58	0,60	1				1					1,77	1,84	
	22:00	5,43	4,67	0,76					1					1,19	1,16	
	23:00	4,77	3,97	0,80						1				1,50	1,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022	00:00	4,24	3,52	0,72					1					1,01	0,99	
	01:00	3,97	3,43	0,53					1					0,71	0,71	
	02:00	3,93	3,59	0,33					1					0,67	0,66	
	03:00	3,88	3,54	0,35					1					0,63	0,61	
	04:00	3,90	3,52	0,38					1					0,63	0,63	
	05:00	4,08	3,70	0,38					1					0,80	0,81	
	06:00	4,60	4,37	0,23					1					1,34	1,35	
	07:00	4,96	4,76	0,21				1						1,49	1,35	
	08:00	5,30	5,15	0,15	1				1					1,46	1,32	
	09:00	5,26	5,17	0,09	1				1					0,94	0,93	
	10:00	5,19	5,14	0,06	1				1					0,86	0,86	
	11:00	5,14	5,11	0,02	1				1					0,79	0,80	
	12:00	5,11	5,09	0,01	1				1					0,77	0,77	
	13:00	5,24	5,23	0,01	1				1					1,29	1,34	
	14:00	5,01	5,00	0,01					1					1,52	1,51	
	15:00	4,93	4,92	0,02					1					1,47	1,46	
	16:00	5,21	5,21	0,01	1				1					1,21	1,19	
	17:00	6,27	6,27	0,00	1				1					1,42	1,45	
	18:00	7,01	6,98	0,03	1		1		1					1,65	1,63	
	19:00	7,02	6,88	0,14	1		1		1					1,61	1,60	
	20:00	6,65	6,47	0,18	1		1		1					1,29	1,33	
	21:00	6,20	6,08	0,12	1				1					1,65	1,63	
	22:00	5,48	5,38	0,10	1				1					1,18	1,16	
	23:00	4,85	4,80	0,05					1					0,89	0,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022	00:00	4,39	4,17	0,21					1					1,01	1,01	
	01:00	4,15	3,60	0,55					1					0,88	0,86	
	02:00	4,06	3,32	0,74					1					0,80	0,80	
	03:00	4,02	3,38	0,64					1					0,76	0,75	
	04:00	3,98	3,31	0,67					1					0,72	0,71	
	05:00	4,11	3,25	0,86					1					0,86	0,85	
	06:00	4,45	3,39	1,05					1					1,06	1,07	
	07:00	4,66	3,56	1,10					1					1,11	1,12	
	08:00	5,05	3,88	1,17					1					1,19	1,22	
	09:00	5,09	3,86	1,23					1					1,26	1,22	
	10:00	5,08	3,93	1,15					1					1,19	1,20	
	11:00	5,19	4,10	1,09					1					1,25	1,27	
	12:00	5,29	4,18	1,11					1					1,17	1,16	
	13:00	5,42	4,22	1,20					1					1,20	1,22	
	14:00	5,16	4,02	1,14					1					1,14	1,14	
	15:00	5,03	3,92	1,12					1					1,12	1,12	
	16:00	5,36	4,14	1,22					1					1,22	1,21	
	17:00	6,57	5,24	1,34	1				1					1,33	1,33	
	18:00	7,24	5,79	1,45	1				1					1,45	1,46	
	19:00	6,99	5,52	1,47	1				1					1,46	1,48	
	20:00	6,63	5,23	1,40	1				1					1,42	1,39	
	21:00	6,01	4,76	1,25	1				1					1,26	1,27	
	22:00	5,43	4,25	1,17					1					1,17	1,20	
	23:00	4,94	3,83	1,11					1					1,17	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022	00:00	4,54	3,54	1,01					1					1,02	0,95	
	01:00	4,25	3,37	0,88					1					0,96	0,96	
	02:00	4,04	3,26	0,78					1					0,79	0,79	
	03:00	3,97	3,26	0,71					1					0,72	0,71	
	04:00	3,89	3,26	0,63					1					0,63	0,63	
	05:00	4,01	3,27	0,74					1					0,74	0,74	
	06:00	4,18	3,42	0,76					1					0,91	0,91	
	07:00	4,41	3,61	0,79					1					1,05	1,06	
	08:00	4,92	4,54	0,38					1					1,26	1,28	
	09:00	5,64	5,54	0,10	1				1					1,45	1,43	
	10:00	5,99	5,86	0,13	1				1					1,65	1,65	
	11:00	6,27	6,03	0,24	1				1					1,91	1,92	
	12:00	6,64	6,16	0,48	1				1					2,25	2,25	
	13:00	6,63	5,93	0,69	1				1					1,79	1,74	
	14:00	5,83	5,24	0,59	1				1					1,47	1,42	
	15:00	5,44	5,09	0,35	1				1					1,11	1,11	
	16:00	5,48	5,10	0,38	1				1					1,12	1,13	
	17:00	6,45	5,86	0,59	1				1					1,79	1,79	
	18:00	7,16	6,25	0,91	1				1					2,00	1,98	
	19:00	7,03	6,69	0,34	1				1					2,10	2,11	
	20:00	6,63	6,30	0,33	1				1					2,27	2,26	
	21:00	6,06	5,92	0,14	1				1					1,74	1,72	
	22:00	5,49	5,17	0,32	1				1					1,23	1,23	
	23:00	4,84	4,59	0,25						1					1,56	1,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022	00:00	4,33	4,23	0,10					1					1,09	1,08	
	01:00	3,98	3,80	0,17					1					0,74	0,72	
	02:00	3,94	3,41	0,52					1					0,68	0,68	
	03:00	3,88	3,26	0,62					1					0,63	0,63	
	04:00	3,94	3,27	0,67					1					0,67	0,68	
	05:00	4,11	3,27	0,84					1					0,84	0,85	
	06:00	4,71	3,33	1,38					1					1,38	1,39	
	07:00	5,11	3,57	1,54					1					1,54	1,55	
	08:00	5,49	3,82	1,67					1					1,67	1,66	
	09:00	5,48	3,83	1,65					1					1,65	1,66	
	10:00	5,34	3,70	1,64					1					1,64	1,64	
	11:00	5,26	3,62	1,63					1					1,64	1,62	
	12:00	5,42	3,79	1,63					1					1,63	1,63	
	13:00	5,15	3,59	1,56					1					1,57	1,58	
	14:00	5,01	3,49	1,51					1					1,52	1,54	
	15:00	4,99	3,48	1,51					1					1,51	1,52	
	16:00	5,33	3,73	1,61					1					1,61	1,61	
	17:00	6,37	4,52	1,85					1					1,95	1,97	
	18:00	7,03	4,88	2,15	1				1					2,15	2,17	
	19:00	7,01	4,85	2,16	1				1					2,16	2,18	
	20:00	6,86	4,77	2,09	1				1					2,10	2,11	
	21:00	6,36	4,44	1,92	1				1					1,94	1,93	
	22:00	5,54	4,15	1,39					1					1,40	1,31	
	23:00	4,76	3,35	1,42				1						1,44	1,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022	00:00	4,28	3,25	1,04				1						1,05	1,03	
	01:00	3,95	3,26	0,69				1						0,70	0,70	
	02:00	3,92	3,27	0,65				1						0,67	0,66	
	03:00	3,87	3,26	0,61				1						0,62	0,62	
	04:00	3,88	3,27	0,61				1						0,62	0,61	
	05:00	4,07	3,28	0,79				1						0,80	0,82	
	06:00	4,62	3,37	1,25				1						1,34	1,35	
	07:00	4,97	3,55	1,43				1						1,53	1,54	
	08:00	5,14	3,83	1,31				1						1,67	1,67	
	09:00	5,11	3,76	1,36				1						1,65	1,64	
	10:00	5,03	3,95	1,08				1						1,61	1,61	
	11:00	4,99	4,15	0,84				1						1,67	1,70	
	12:00	5,16	4,64	0,52				1						1,76	1,77	
	13:00	5,27	4,35	0,91				1						1,75	1,75	
	14:00	5,11	4,22	0,89				1						1,69	1,69	
	15:00	4,98	3,92	1,05				1						1,61	1,61	
	16:00	5,24	4,10	1,14				1						1,70	1,67	
	17:00	6,42	5,34	1,09			1	1						2,04	2,03	
	18:00	7,14	5,81	1,33			1	1						2,39	2,40	
	19:00	7,07	5,57	1,50			1	1						2,33	2,30	
	20:00	6,87	5,88	0,99			1	1						2,24	2,28	
	21:00	6,41	5,27	1,14			1	1						2,02	1,98	
	22:00	5,73	4,23	1,50				1						1,66	1,68	
	23:00	4,95	3,54	1,40				1						1,53	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022	00:00	4,34	3,31	1,03				1						1,10	1,09	
	01:00	4,01	3,28	0,73				1						0,77	0,76	
	02:00	3,93	3,32	0,62				1						0,68	0,68	
	03:00	3,91	3,33	0,58				1						0,66	0,66	
	04:00	3,88	3,27	0,61				1						0,63	0,63	
	05:00	4,09	3,35	0,73				1						0,82	0,83	
	06:00	4,61	3,73	0,88				1						1,34	1,35	
	07:00	4,91	3,91	1,00				1						1,60	1,57	
	08:00	5,21	4,42	0,79				1						1,65	1,68	
	09:00	5,12	4,35	0,77				1						1,71	1,73	
	10:00	5,11	4,24	0,87				1						1,71	1,71	
	11:00	5,06	4,28	0,78				1						1,72	1,69	
	12:00	5,16	4,38	0,78				1						1,75	1,75	
	13:00	5,13	4,24	0,88				1						1,70	1,72	
	14:00	4,98	4,16	0,82				1						1,66	1,64	
	15:00	4,98	3,86	1,12				1						1,59	1,60	
	16:00	5,43	4,46	0,97				1						1,84	1,80	
	17:00	6,60	5,63	0,97			1	1						2,18	2,20	
	18:00	7,32	5,84	1,48			1	1						2,36	2,36	
	19:00	7,33	5,57	1,76			1	1						2,34	2,36	
	20:00	7,07	5,28	1,79			1	1						2,18	2,17	
	21:00	6,54	4,95	1,59			1	1						2,02	2,03	
	22:00	5,71	4,20	1,51				1						1,54	1,55	
	23:00	4,93	3,50	1,42				1						1,52	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022	00:00	4,36	3,25	1,12				1						1,12	1,11	
	01:00	4,09	3,25	0,84				1						0,84	0,83	
	02:00	3,92	3,26	0,66				1						0,67	0,66	
	03:00	3,93	3,27	0,66				1						0,67	0,67	
	04:00	3,93	3,36	0,58				1						0,67	0,67	
	05:00	4,09	3,42	0,67				1						0,83	0,84	
	06:00	4,68	4,05	0,64				1						1,40	1,40	
	07:00	5,12	4,49	0,63				1						1,74	1,74	
	08:00	5,29	4,76	0,53					1					1,25	1,21	
	09:00	5,21	4,60	0,61					1					1,78	1,78	
	10:00	5,36	5,08	0,28			1		1					1,36	1,32	
	11:00	5,21	4,99	0,22			1		1					0,88	0,87	
	12:00	5,23	4,72	0,51					1					0,94	0,99	
	13:00	5,20	4,36	0,84					1					1,74	1,78	
	14:00	5,09	4,11	0,98					1					1,69	1,69	
	15:00	4,96	3,98	0,98					1					1,63	1,62	
	16:00	5,42	4,53	0,89					1					1,80	1,84	
	17:00	6,62	5,61	1,01			1		1					2,09	2,14	
	18:00	7,34	6,53	0,80			1		1					2,51	2,48	
	19:00	7,33	6,65	0,68			1		1					2,52	2,51	
	20:00	7,20	6,32	0,88			1		1					2,42	2,41	
	21:00	6,65	5,95	0,70			1		1					2,16	2,17	
	22:00	5,79	5,03	0,77			1		1					1,49	1,47	
	23:00	4,94	4,27	0,68					1					1,58	1,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022	00:00	4,34	3,99	0,35					1					1,10	1,09	
	01:00	4,05	3,33	0,72					1					0,80	0,80	
	02:00	3,95	3,27	0,68					1					0,69	0,70	
	03:00	3,90	3,52	0,38					1					0,64	0,64	
	04:00	3,90	3,65	0,26					1					0,64	0,65	
	05:00	4,10	3,70	0,41					1					0,82	0,84	
	06:00	4,68	4,06	0,62					1					1,40	1,40	
	07:00	5,11	4,54	0,57					1					1,73	1,74	
	08:00	5,34	4,68	0,66					1					1,84	1,80	
	09:00	5,16	4,38	0,78					1					1,73	1,76	
	10:00	5,20	4,55	0,65					1					1,81	1,82	
	11:00	5,08	4,06	1,02					1					1,68	1,69	
	12:00	5,06	3,54	1,52					1					1,60	1,61	
	13:00	5,36	4,02	1,34					1					1,77	1,75	
	14:00	4,98	4,40	0,58					1					1,67	1,65	
	15:00	5,18	4,57	0,61					1					1,80	1,80	
	16:00	5,67	4,22	1,44					1					1,83	1,81	
	17:00	6,87	5,04	1,83			1		1					2,13	2,14	
	18:00	7,40	5,48	1,92			1		1					2,34	2,34	
	19:00	7,31	5,24	2,07			1		1					2,27	2,32	
	20:00	7,13	4,97	2,16			1		1					2,16	2,20	
	21:00	6,53	4,54	1,99			1		1					2,00	1,99	
	22:00	5,78	4,10	1,68					1					1,68	1,68	
	23:00	5,01	3,48	1,53						1				1,54	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,26	1,23					1					1,24	1,24	
	01:00	4,17	3,26	0,91					1					0,92	0,92	
	02:00	4,08	3,25	0,83					1					0,84	0,80	
	03:00	3,99	3,26	0,74					1					0,74	0,65	
	04:00	3,97	3,25	0,71					1					0,72	0,70	
	05:00	4,15	3,27	0,88					1					0,88	0,89	
	06:00	4,54	3,29	1,25					1					1,24	1,26	
	07:00	4,86	3,40	1,45					1					1,45	1,45	
	08:00	5,68	3,98	1,70					1					1,69	1,69	
	09:00	6,39	4,47	1,92					1					1,92	1,92	
	10:00	6,67	4,67	2,00			1		1					2,00	2,00	
	11:00	6,93	4,84	2,09			1		1					2,09	2,08	
	12:00	6,62	4,63	1,99			1		1					1,99	1,99	
	13:00	6,19	4,38	1,81			1		1					1,81	1,81	
	14:00	6,04	4,25	1,78					1					1,79	1,78	
	15:00	5,93	4,12	1,81					1					1,80	1,79	
	16:00	6,19	4,32	1,87					1					1,87	1,87	
	17:00	7,30	5,10	2,19			1		1					2,19	2,22	
	18:00	7,79	5,44	2,35			1		1					2,35	2,36	
	19:00	7,78	5,45	2,34			1		1					2,34	2,34	
	20:00	7,28	5,09	2,19			1		1					2,19	2,19	
	21:00	6,69	4,68	2,01			1		1					2,02	2,01	
	22:00	5,99	4,30	1,69					1					1,69	1,69	
	23:00	5,27	3,70	1,57						1					1,59	1,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022	00:00	4,69	3,32	1,37					1					1,38	1,37	
	01:00	4,32	3,26	1,06					1					1,07	1,06	
	02:00	4,10	3,26	0,85					1					0,85	0,85	
	03:00	3,99	3,26	0,73					1					0,73	0,73	
	04:00	3,97	3,26	0,71					1					0,71	0,71	
	05:00	4,01	3,26	0,75					1					0,75	0,75	
	06:00	4,29	3,49	0,81					1					0,81	0,78	
	07:00	4,43	3,27	1,17				1						1,16	1,18	
	08:00	4,70	3,31	1,39				1						1,39	1,39	
	09:00	4,99	3,47	1,52				1						1,52	1,53	
	10:00	5,26	3,69	1,57				1						1,61	1,63	
	11:00	5,47	3,96	1,50				1						1,70	1,71	
	12:00	5,51	4,21	1,30				1						1,74	1,75	
	13:00	5,31	4,41	0,90				1						1,77	1,77	
	14:00	4,84	4,03	0,81				1						1,56	1,54	
	15:00	4,81	4,11	0,70				1						1,53	1,54	
	16:00	5,30	4,54	0,76				1						1,79	1,81	
	17:00	6,64	5,40	1,23			1	1						2,14	2,15	
	18:00	7,40	5,33	2,07			1	1						2,28	2,29	
	19:00	7,33	5,57	1,76			1	1						2,25	2,26	
	20:00	7,04	5,14	1,90			1	1						2,22	2,22	
	21:00	6,55	4,74	1,81			1	1						2,05	2,07	
	22:00	5,92	4,08	1,84				1						1,87	1,89	
	23:00	5,13	3,79	1,33				1						1,68	1,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,39	1,10				1						1,25	1,23	
	01:00	4,13	3,28	0,84				1						0,87	0,88	
	02:00	3,98	3,26	0,72				1						0,73	0,73	
	03:00	3,90	3,27	0,63				1						0,64	0,64	
	04:00	3,96	3,26	0,71				1						0,71	0,71	
	05:00	4,13	3,27	0,86				1						0,86	0,87	
	06:00	4,86	3,40	1,47				1						1,48	1,47	
	07:00	5,34	3,71	1,62				1						1,65	1,63	
	08:00	5,67	3,97	1,70				1						1,75	1,75	
	09:00	5,81	4,03	1,78				1						1,81	1,81	
	10:00	5,45	3,85	1,59				1						1,73	1,75	
	11:00	5,20	3,66	1,54				1						1,68	1,67	
	12:00	5,39	3,74	1,65				1						1,74	1,73	
	13:00	5,33	3,65	1,68				1						1,73	1,76	
	14:00	5,23	3,57	1,66				1						1,67	1,69	
	15:00	5,35	3,70	1,66				1						1,66	1,68	
	16:00	5,75	4,00	1,75				1						1,79	1,81	
	17:00	7,02	5,10	1,92				1						2,17	2,18	
	18:00	7,62	5,65	1,96	1			1						2,45	2,37	
	19:00	7,86	5,87	1,99	1			1						2,43	2,49	
	20:00	7,55	6,12	1,43	1			1						2,37	2,39	
	21:00	6,86	5,27	1,59	1			1						2,21	2,18	
	22:00	6,02	4,56	1,45				1						1,79	1,79	
	23:00	5,23	3,59	1,64				1						1,67	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ ο ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	3,27	1,31				1						1,32	1,30	
	01:00	4,19	3,25	0,94				1						0,94	0,94	
	02:00	4,01	3,26	0,75				1						0,76	0,76	
	03:00	3,98	3,26	0,72				1						0,72	0,72	
	04:00	3,94	3,26	0,67				1						0,68	0,68	
	05:00	4,16	3,27	0,89				1						0,89	0,90	
	06:00	4,79	3,36	1,43				1						1,43	1,44	
	07:00	5,38	3,70	1,68				1						1,68	1,68	
	08:00	5,57	3,85	1,72				1						1,73	1,72	
	09:00	5,65	3,92	1,73				1						1,76	1,78	
	10:00	5,48	3,89	1,59				1						1,81	1,79	
	11:00	5,42	4,09	1,33				1						1,73	1,72	
	12:00	5,98	5,25	0,73			1	1						1,51	1,33	
	13:00	6,51	5,83	0,68			1		1					2,11	2,10	
	14:00	5,73	5,01	0,72			1		1					1,42	1,40	
	15:00	5,23	4,75	0,48			1		1					0,89	0,90	
	16:00	5,66	5,20	0,46			1		1					1,30	1,31	
	17:00	7,00	6,67	0,33			1		1					2,19	2,19	
	18:00	7,84	7,62	0,22	1		1		1					2,40	2,41	
	19:00	7,99	7,85	0,13	1		1		1					2,57	2,55	
	20:00	7,69	7,64	0,05	1		1		1					2,28	2,28	
	21:00	7,10	7,10	0,01	1		1		1					1,73	1,69	
	22:00	6,21	6,21	0,01	1				1					1,53	1,59	
	23:00	5,36	5,36	0,00	1				1					1,05	1,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022	00:00	4,64	4,65	0,00					1					0,63	0,71	
	01:00	4,21	4,21	0,00					1					0,97	0,96	
	02:00	4,07	4,08	0,00					1					0,82	0,82	
	03:00	4,01	4,01	0,00					1					0,75	0,75	
	04:00	4,08	4,08	0,00					1					0,81	0,81	
	05:00	4,24	4,23	0,01					1					0,95	0,94	
	06:00	4,80	4,73	0,07					1					1,20	1,21	
	07:00	5,47	5,30	0,17	1				1					1,31	1,30	
	08:00	5,90	5,58	0,32	1				1					1,50	1,51	
	09:00	6,43	5,78	0,66	1				1					1,67	1,66	
	10:00	6,50	5,51	0,99	1				1					1,57	1,54	
	11:00	6,54	5,23	1,31	1				1					1,41	1,44	
	12:00	6,34	4,95	1,39	1				1					1,47	1,46	
	13:00	5,93	4,60	1,33	1				1					1,34	1,34	
	14:00	5,51	4,21	1,31					1					1,31	1,30	
	15:00	5,64	4,29	1,35					1					1,35	1,43	
	16:00	5,97	4,56	1,40					1					1,43	1,44	
	17:00	7,41	5,88	1,52	1				1					1,70	1,77	
	18:00	8,10	6,44	1,66	1		1		1					1,89	1,90	
	19:00	7,94	6,22	1,72	1		1		1					1,84	1,85	
	20:00	7,79	6,09	1,70	1		1		1					1,90	1,87	
	21:00	7,07	5,38	1,69	1				1					1,71	1,66	
	22:00	6,16	4,69	1,47	1				1					1,47	1,47	
	23:00	5,21	3,97	1,24					1					1,24	1,23	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	3,52	1,06					1					1,07	1,08
	01:00	4,28	3,32	0,95					1					0,96	0,96
	02:00	4,12	3,26	0,86					1					0,87	0,85
	03:00	4,06	3,26	0,81					1					0,82	0,81
	04:00	4,04	3,26	0,78					1					0,78	0,78
	05:00	4,25	3,31	0,94					1					0,94	0,93
	06:00	4,84	3,66	1,17					1					1,17	1,15
	07:00	5,33	4,00	1,33					1					1,32	1,33
	08:00	5,63	4,34	1,30					1					1,31	1,29
	09:00	6,31	5,42	0,89	1			1						1,15	1,17
	10:00	6,31	5,13	1,18	1			1						1,51	1,51
	11:00	6,03	4,63	1,40	1			1						1,40	1,42
	12:00	6,50	5,06	1,44	1			1						1,44	1,43
	13:00	6,58	5,18	1,40	1			1						1,40	1,39
	14:00	6,59	5,16	1,43	1			1						1,44	1,44
	15:00	6,05	4,74	1,31	1			1						1,34	1,30
	16:00	5,98	4,75	1,24	1			1						1,24	1,25
	17:00	7,03	5,52	1,51	1			1						1,51	1,51
	18:00	7,62	5,95	1,67	1		1	1						1,67	1,65
	19:00	7,64	5,96	1,67	1		1	1						1,68	1,71
	20:00	7,43	5,76	1,68	1		1	1						1,68	1,70
	21:00	6,92	5,46	1,46	1			1						1,47	1,48
	22:00	5,95	4,71	1,24	1			1						1,24	1,26
	23:00	5,20	4,07	1,13				1						1,14	1,14

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022	00:00	4,55	3,49	1,07				1						1,07	1,07
	01:00	4,23	3,27	0,96				1						0,96	0,95
	02:00	4,09	3,26	0,82				1						0,83	0,82
	03:00	4,07	3,27	0,80				1						0,80	0,80
	04:00	4,04	3,27	0,77				1						0,78	0,78
	05:00	4,24	3,30	0,94				1						0,94	0,95
	06:00	4,82	3,66	1,16				1						1,17	1,17
	07:00	5,52	4,24	1,27				1						1,27	1,32
	08:00	6,00	4,77	1,23					1					1,24	1,11
	09:00	6,48	4,98	1,50	1				1					1,50	1,60
	10:00	6,36	4,86	1,50	1				1					1,50	1,52
	11:00	6,15	4,72	1,44	1				1					1,44	1,44
	12:00	5,53	4,35	1,18	1				1					1,19	1,16
	13:00	5,44	4,33	1,11	1				1					1,11	1,11
	14:00	5,36	4,04	1,32					1					1,33	1,30
	15:00	5,36	4,07	1,28					1					1,29	1,29
	16:00	5,62	4,45	1,17					1					1,37	1,36
	17:00	6,88	5,27	1,61	1				1					1,63	1,67
	18:00	7,53	5,76	1,77	1				1					1,77	1,79
	19:00	7,45	5,76	1,69	1				1					1,69	1,71
	20:00	7,16	5,52	1,63	1				1					1,63	1,67
	21:00	6,45	5,00	1,44	1				1					1,45	1,45
	22:00	5,78	4,50	1,29					1					1,29	1,28
	23:00	5,15	4,01	1,14					1					1,15	1,17

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022	00:00	4,61	3,60	1,02					1					1,02	1,02
	01:00	4,32	3,37	0,95					1					0,95	0,95
	02:00	4,14	3,27	0,87					1					0,87	0,87
	03:00	4,13	3,25	0,87					1					0,88	0,87
	04:00	4,08	3,27	0,81					1					0,81	0,82
	05:00	4,18	3,29	0,89					1					0,89	0,90
	06:00	4,56	3,53	1,03					1					1,03	1,04
	07:00	4,78	3,67	1,11					1					1,12	1,13
	08:00	5,04	3,88	1,16					1					1,16	1,19
	09:00	5,18	3,97	1,21					1					1,21	1,19
	10:00	5,19	3,95	1,24					1					1,24	1,22
	11:00	5,19	3,96	1,23					1					1,23	1,25
	12:00	5,28	4,04	1,24					1					1,25	1,26
	13:00	5,72	4,42	1,30					1					1,31	1,31
	14:00	5,52	4,25	1,27					1					1,27	1,28
	15:00	5,46	4,25	1,21					1					1,21	1,22
	16:00	5,86	4,51	1,35					1					1,35	1,35
	17:00	7,02	5,42	1,61	1				1					1,61	1,59
	18:00	7,43	5,80	1,62	1				1					1,63	1,64
	19:00	7,28	5,81	1,47	1				1					1,48	1,48
	20:00	6,92	5,41	1,51	1				1					1,52	1,52
	21:00	6,40	5,00	1,40	1				1					1,41	1,41
	22:00	5,68	4,45	1,23					1					1,24	1,23
	23:00	5,20	4,08	1,12					1					1,14	1,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022	00:00	4,69	3,75	0,95					1					0,96	0,96
	01:00	4,34	3,45	0,89					1					0,90	0,90
	02:00	4,12	3,28	0,84					1					0,85	0,83
	03:00	4,06	3,28	0,78					1					0,79	0,79
	04:00	4,02	3,27	0,75					1					0,75	0,75
	05:00	4,08	3,28	0,80					1					0,80	0,80
	06:00	4,24	3,40	0,85					1					0,85	0,85
	07:00	4,40	3,51	0,90					1					0,91	0,90
	08:00	4,84	3,82	1,02					1					1,03	1,02
	09:00	5,31	4,25	1,06					1					1,08	1,08
	10:00	5,74	4,61	1,13					1					1,15	1,15
	11:00	6,23	4,94	1,29					1					1,31	1,31
	12:00	6,60	4,56	2,04					1					2,05	1,42
	13:00	6,61	4,60	2,01					1					2,03	1,44
	14:00	5,91	4,74	1,18					1					1,19	1,18
	15:00	5,66	4,54	1,12	1				1					1,13	1,13
	16:00	5,76	4,54	1,23	1				1					1,24	1,25
	17:00	6,89	5,51	1,38	1				1					1,40	1,40
	18:00	7,20	5,76	1,43	1				1					1,45	1,45
	19:00	7,09	5,67	1,42	1				1					1,44	1,43
	20:00	6,88	5,49	1,39	1				1					1,41	1,40
	21:00	6,32	5,07	1,25	1				1					1,27	1,27
	22:00	5,61	4,51	1,11					1					1,13	1,12
	23:00	4,97	3,98	0,99					1					1,02	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,58	0,91					1					0,93	0,91	
	01:00	4,17	3,35	0,82					1					0,84	0,83	
	02:00	4,03	3,27	0,76					1					0,77	0,77	
	03:00	4,05	3,27	0,79					1					0,80	0,79	
	04:00	4,02	3,27	0,74					1					0,75	0,75	
	05:00	4,16	3,30	0,86					1					0,86	0,86	
	06:00	4,65	3,64	1,01					1					1,02	1,02	
	07:00	5,20	4,06	1,14					1					1,15	1,15	
	08:00	5,48	4,28	1,21					1					1,22	1,22	
	09:00	5,18	4,06	1,12					1					1,13	1,12	
	10:00	5,42	4,26	1,16					1					1,17	1,18	
	11:00	5,68	4,54	1,13					1					1,14	1,14	
	12:00	5,94	4,76	1,19					1					1,19	1,19	
	13:00	5,49	4,43	1,06	1				1					1,07	1,06	
	14:00	5,03	3,99	1,05					1					1,06	1,10	
	15:00	4,99	3,72	1,27					1					1,40	1,41	
	16:00	5,52	4,29	1,23					1					1,43	1,44	
	17:00	6,71	5,04	1,66	1				1					1,92	1,94	
	18:00	7,30	5,32	1,98	1				1					2,08	2,09	
	19:00	7,24	5,23	2,01	1				1					2,03	2,05	
	20:00	6,99	5,06	1,93	1				1					1,94	1,93	
	21:00	6,46	4,68	1,78			1		1					1,80	1,81	
	22:00	5,56	4,23	1,33			1		1					1,34	1,34	
	23:00	4,85	3,49	1,36						1				1,43	1,46	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022	00:00	4,35	3,37	0,98					1					1,11	1,09
	01:00	4,08	3,28	0,80					1					0,84	0,83
	02:00	3,92	3,26	0,65					1					0,66	0,65
	03:00	3,91	3,28	0,63					1					0,65	0,65
	04:00	3,93	3,43	0,50					1					0,67	0,67
	05:00	4,07	3,65	0,42					1					0,81	0,81
	06:00	4,65	4,43	0,22					1					1,36	1,38
	07:00	5,26	4,72	0,54					1					1,75	1,76
	08:00	5,24	5,02	0,22	1				1					1,29	1,25
	09:00	5,25	5,14	0,11	1				1					0,91	0,91
	10:00	5,17	5,18	0,00	1				1					0,85	0,82
	11:00	5,12	5,05	0,07	1				1					0,77	0,77
	12:00	5,23	5,07	0,16	1				1					0,88	0,89
	13:00	5,79	5,39	0,40	1				1					1,43	1,43
	14:00	4,95	4,29	0,66					1					0,74	0,77
	15:00	5,23	4,10	1,13					1					1,17	1,18
	16:00	5,40	4,29	1,11					1					1,11	1,13
	17:00	6,80	5,41	1,38	1				1					1,38	1,38
	18:00	7,26	5,79	1,46	1				1					1,47	1,47
	19:00	7,25	5,81	1,45	1				1					1,45	1,45
	20:00	7,08	5,67	1,42	1				1					1,42	1,43
	21:00	6,38	5,10	1,27	1				1					1,28	1,28
	22:00	5,71	4,57	1,13	1				1					1,14	1,14
	23:00	5,12	4,11	1,01					1					1,03	1,01

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,60	0,89					1					0,90	0,90
	01:00	4,31	3,45	0,86					1					0,87	0,87
	02:00	4,17	3,32	0,86					1					0,87	0,87
	03:00	3,62	3,16	0,46					1					0,48	0,36
	04:00	3,45	3,26	0,19					1					0,20	0,19
	05:00	4,13	3,41	0,72					1					0,72	0,74
	06:00	4,75	3,86	0,89					1					0,90	0,94
	07:00	5,37	4,22	1,15					1					1,16	1,16
	08:00	5,87	4,57	1,30					1					1,31	1,31
	09:00	6,45	5,03	1,42	1				1					1,42	1,42
	10:00	6,54	5,07	1,47	1				1					1,48	1,46
	11:00	6,70	5,43	1,27	1				1					1,28	1,27
	12:00	6,89	5,38	1,51	1			1						1,52	1,53
	13:00	6,66	5,20	1,46	1			1						1,47	1,47
	14:00	6,13	4,77	1,36	1			1						1,37	1,36
	15:00	5,68	4,42	1,26				1						1,27	1,26
	16:00	5,83	4,52	1,32				1						1,32	1,33
	17:00	7,02	5,47	1,55	1			1						1,55	1,56
	18:00	7,73	5,93	1,80	1			1						1,83	1,85
	19:00	7,65	5,82	1,83	1			1						1,86	1,83
	20:00	7,37	5,75	1,62	1			1						1,69	1,73
	21:00	6,68	5,43	1,26	1			1						1,88	1,95
	22:00	5,91	4,86	1,04	1			1						1,42	1,40
	23:00	5,11	4,29	0,82				1						1,31	1,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022	00:00	4,48	3,97	0,50				1						1,16	1,16
	01:00	4,20	4,10	0,10				1						0,95	0,95
	02:00	4,05	4,03	0,02				1						0,79	0,79
	03:00	3,98	3,98	0,00				1						0,72	0,72
	04:00	3,93	3,94	0,00				1						0,68	0,68
	05:00	4,17	4,18	0,00				1						0,88	0,89
	06:00	4,79	4,80	0,00				1						1,10	1,12
	07:00	5,33	5,33	0,01	1			1						1,15	1,09
	08:00	5,53	5,33	0,21	1			1						1,20	1,20
	09:00	5,62	5,39	0,23	1			1						1,23	1,23
	10:00	5,63	5,58	0,05	1			1						1,24	1,23
	11:00	5,78	5,69	0,09	1			1						1,29	1,31
	12:00	6,16	5,88	0,28	1			1						1,57	1,55
	13:00	5,50	5,46	0,04	1			1						1,16	1,16
	14:00	5,38	5,31	0,07	1			1						1,04	1,04
	15:00	5,19	4,80	0,39	1			1						0,84	0,84
	16:00	5,53	5,29	0,25	1			1						1,18	1,19
	17:00	6,92	6,86	0,06	1			1						1,96	1,95
	18:00	7,57	7,56	0,01	1		1	1						2,14	2,16
	19:00	7,59	7,59	0,00	1		1	1						2,19	2,19
	20:00	7,39	7,39	0,00	1		1	1						1,97	1,97
	21:00	6,83	6,82	0,01	1		1	1						1,45	1,43
	22:00	6,01	5,99	0,02	1			1						1,06	1,11
	23:00	5,17	4,81	0,36	1			1						0,89	0,84

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022	00:00	4,54	4,30	0,24	1			1						0,26	0,24	
	01:00	4,18	4,00	0,18				1						0,84	0,92	
	02:00	3,97	3,28	0,69				1						0,71	0,71	
	03:00	3,88	3,28	0,60				1						0,63	0,63	
	04:00	3,85	3,34	0,51				1						0,59	0,59	
	05:00	4,01	3,29	0,72				1						0,74	0,75	
	06:00	4,64	3,31	1,33				1						1,32	1,34	
	07:00	5,37	3,76	1,62				1						1,61	1,61	
	08:00	5,64	3,94	1,70				1						1,71	1,70	
	09:00	6,33	4,45	1,88				1						1,89	1,90	
	10:00	6,55	4,75	1,80	1			1						1,85	1,63	
	11:00	6,21	4,51	1,70	1				1					1,75	1,81	
	12:00	5,61	4,35	1,27	1				1					1,32	1,37	
	13:00	6,27	5,16	1,11	1				1					1,93	1,92	
	14:00	5,76	5,17	0,60	1				1					1,42	1,43	
	15:00	5,73	5,42	0,30	1				1					1,39	1,39	
	16:00	6,11	6,04	0,07	1				1					1,74	1,76	
	17:00	7,34	7,34	0,00	1		1		1					2,09	2,09	
	18:00	7,87	7,85	0,03	1		1		1					2,45	2,45	
	19:00	7,84	7,73	0,10	1		1		1					2,41	2,42	
	20:00	7,73	7,68	0,05	1		1		1					2,32	2,32	
	21:00	7,15	7,05	0,11	1		1		1					1,76	1,75	
	22:00	6,25	6,19	0,05	1				1					1,33	1,39	
	23:00	5,50	5,50	0,00	1				1					1,18	1,17	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022	00:00	4,88	4,87	0,00	1				1					0,57	0,56
	01:00	4,47	4,45	0,02					1					0,78	0,89
	02:00	4,29	4,20	0,09					1					1,02	1,03
	03:00	4,21	3,75	0,46					1					0,95	0,95
	04:00	4,21	3,71	0,50					1					0,95	0,95
	05:00	4,32	3,80	0,53					1					1,06	1,06
	06:00	4,76	3,84	0,92					1					1,44	1,47
	07:00	5,15	3,75	1,40					1					1,57	1,65
	08:00	5,73	4,20	1,53					1					1,80	1,85
	09:00	5,79	4,72	1,06	1				1					1,55	1,54
	10:00	5,54	5,02	0,52	1				1					1,23	1,22
	11:00	5,45	5,08	0,37	1				1					1,11	1,12
	12:00	5,55	5,17	0,38	1				1					1,20	1,20
	13:00	5,70	5,24	0,46	1				1					1,36	1,37
	14:00	5,57	5,21	0,36	1				1					1,24	1,24
	15:00	5,87	5,36	0,51	1				1					1,51	1,52
	16:00	6,29	5,61	0,68	1				1					1,87	1,89
	17:00	7,79	7,02	0,77	1		1		1					2,18	2,46
	18:00	8,16	6,81	1,35	1		1		1					2,19	2,47
	19:00	8,01	6,37	1,64	1		1		1					2,17	2,42
	20:00	7,65	6,03	1,61	1		1		1					2,11	2,21
	21:00	7,03	5,55	1,48	1				1					1,92	1,95
	22:00	6,36	4,92	1,44	1				1					1,90	1,89
	23:00	5,68	4,77	0,91	1				1					1,36	1,34

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022	00:00	5,11	4,30	0,81					1					1,24	1,26
	01:00	4,63	3,72	0,91					1					1,35	1,34
	02:00	4,41	3,69	0,72					1					1,16	1,13
	03:00	4,25	3,70	0,56					1					0,99	1,00
	04:00	4,14	3,67	0,47					1					0,91	0,89
	05:00	4,23	3,70	0,53					1					0,97	0,97
	06:00	4,53	3,70	0,82					1					1,26	1,27
	07:00	4,87	3,85	1,02					1					1,45	1,46
	08:00	5,56	4,34	1,22					1					1,66	1,66
	09:00	5,98	4,63	1,35					1					1,79	1,80
	10:00	6,44	4,96	1,48	1				1					1,84	1,93
	11:00	6,78	5,23	1,55	1				1					1,82	2,03
	12:00	7,10	5,56	1,55	1				1					1,82	2,13
	13:00	6,87	5,32	1,55	1				1					1,82	2,06
	14:00	6,16	4,65	1,51	1				1					1,79	1,81
	15:00	6,31	4,77	1,55	1				1					1,82	1,89
	16:00	6,68	5,13	1,55	1				1					1,82	2,00
	17:00	8,02	6,47	1,55	1		1		1					1,82	2,40
	18:00	8,33	6,79	1,55	1		1		1					1,82	2,51
	19:00	8,12	6,58	1,55	1		1		1					1,82	2,44
	20:00	7,92	6,37	1,55	1		1		1					1,82	2,38
	21:00	7,35	5,80	1,55	1				1					1,82	2,14
	22:00	6,55	5,01	1,55	1				1					1,82	1,97
	23:00	5,69	4,48	1,21					1					1,48	1,50

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022	00:00	4,99	3,76	1,23					1					1,50	1,50
	01:00	4,52	3,52	1,00					1					1,27	1,26
	02:00	4,38	3,52	0,86					1					1,13	1,12
	03:00	4,31	3,52	0,78					1					1,05	1,05
	04:00	4,25	3,52	0,73					1					1,00	1,00
	05:00	4,45	3,54	0,91					1					1,17	1,18
	06:00	5,23	3,94	1,30					1					1,56	1,57
	07:00	6,20	4,67	1,53					1					1,80	1,86
	08:00	7,06	5,52	1,54	1				1					1,82	2,12
	09:00	7,70	6,15	1,55	1				1					1,82	2,31
	10:00	7,74	6,20	1,55	1				1					1,82	2,34
	11:00	8,05	6,50	1,55	1				1					1,82	2,41
	12:00	8,30	6,75	1,55	1		1		1					1,82	2,49
	13:00	8,35	6,81	1,55	1		1		1					1,82	2,51
	14:00	8,29	6,74	1,55	1		1		1					1,82	2,49
	15:00	7,98	6,44	1,54	1		1		1					1,82	2,14
	16:00	8,02	6,48	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	17:00	8,68	7,14	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	18:00	8,98	7,43	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	19:00	8,88	7,33	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	20:00	8,57	7,02	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	21:00	7,78	6,24	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	22:00	7,02	5,60	1,42			1		1					1,67	1,67
	23:00	6,01	4,67	1,34			1		1					1,60	1,59

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022	00:00	5,16	3,85	1,31					1					1,54	1,55
	01:00	4,75	3,54	1,21					1					1,42	1,42
	02:00	4,60	3,47	1,13					1					1,34	1,34
	03:00	4,43	3,43	1,00					1					1,18	1,18
	04:00	4,39	3,42	0,96					1					1,13	1,13
	05:00	4,60	3,50	1,11					1					1,30	1,31
	06:00	5,39	4,02	1,37					1					1,61	1,61
	07:00	6,55	5,01	1,54	1				1					1,81	1,82
	08:00	7,27	5,73	1,55	1				1					1,82	1,82
	09:00	7,45	5,90	1,55	1				1					1,82	1,82
	10:00	7,53	5,99	1,55	1				1					1,82	1,82
	11:00	7,30	5,76	1,55	1				1					1,82	1,82
	12:00	7,45	5,91	1,55	1				1					1,82	1,82
	13:00	7,44	5,90	1,54	1				1					1,82	1,82
	14:00	7,48	5,93	1,55	1				1					1,82	1,82
	15:00	7,31	5,72	1,59	1				1					1,82	1,82
	16:00	7,34	5,66	1,67	1				1					1,82	1,82
	17:00	8,61	6,80	1,81	1		1		1					1,82	1,82
	18:00	8,93	7,12	1,81	1		1		1					1,82	1,82
	19:00	9,04	7,23	1,81	1		1		1					1,82	1,82
	20:00	8,69	6,88	1,80	1		1		1					1,82	1,82
	21:00	7,97	6,19	1,78	1		1		1					1,82	1,82
	22:00	6,98	5,33	1,65	1		1		1					1,69	1,69
	23:00	6,05	4,56	1,48			1		1					1,69	1,69

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αγ. Σώζων περυσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022	00:00	5,32	3,71	1,61					1					1,65	1,63
	01:00	4,76	3,34	1,42					1					1,44	1,44
	02:00	4,60	3,42	1,18					1					1,33	1,33
	03:00	4,47	3,32	1,16					1					1,22	1,22
	04:00	4,41	3,26	1,15					1					1,16	1,15
	05:00	4,67	3,52	1,15					1					1,35	1,36
	06:00	5,40	4,21	1,19					1					1,70	1,70
	07:00	6,41	4,90	1,51					1					1,82	1,82
	08:00	6,92	5,19	1,73	1				1					1,82	1,82
	09:00	7,30	5,58	1,73	1				1					1,80	1,82
	10:00	7,38	6,10	1,28	1				1					1,30	1,82
	11:00	7,46	6,59	0,87	1	1			1					1,00	1,82
	12:00	7,38	6,46	0,92	1	1			1					1,45	1,81
	13:00	7,49	6,20	1,28	1				1					1,33	1,82
	14:00	7,37	6,21	1,16	1		1		1				1	1,31	1,56
	15:00	7,24	5,78	1,47	1		1		1					1,47	1,47
	16:00	7,45	5,98	1,47	1				1					1,47	1,47
	17:00	8,44	6,97	1,47	1		1		1					1,47	1,47
	18:00	8,76	7,02	1,74	1		1		1					1,74	1,75
	19:00	8,61	6,80	1,81	1		1		1					1,82	1,83
	20:00	8,30	6,49	1,81	1		1		1					1,82	1,82
	21:00	7,64	5,83	1,80	1		1		1					1,82	1,81
	22:00	6,79	5,09	1,70	1				1					1,70	1,73
	23:00	6,00	4,41	1,59	1				1					1,60	1,60

Παρατηρήσεις:

- Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο διάστημα 10:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν στο ΑΠ εργασίες συντήρησης.
- Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίασε ολιγόλεπτο σφάλμα στις 14:30.
- Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,22	4,03	1,20					1					1,20	1,22	
	01:00	4,82	3,36	1,46					1					1,47	1,47	
	02:00	4,62	3,28	1,34					1					1,35	1,35	
	03:00	4,43	3,26	1,17					1					1,17	1,17	
	04:00	4,35	3,26	1,09					1					1,10	1,10	
	05:00	4,58	3,30	1,28					1					1,28	1,29	
	06:00	5,38	3,76	1,62					1					1,62	1,62	
	07:00	6,40	4,72	1,68					1					1,82	1,82	
	08:00	7,32	6,34	0,98		1			1					1,34	1,81	
	09:00	7,93	6,97	0,96		1	1		1					1,38	1,82	
	10:00	8,35	7,17	1,18		1	1		1					1,19	1,82	
	11:00	8,21	6,49	1,72		1	1		1					1,75	1,82	
	12:00	8,58	7,38	1,20		1	1		1					1,48	1,82	
	13:00	8,32	7,07	1,25	1	1	1		1					1,40	2,32	
	14:00	7,99	7,09	0,90	1	1	1		1					0,91	1,56	
	15:00	7,64	6,85	0,79	1	1	1		1					0,91	1,17	
	16:00	7,39	6,80	0,60	1	1	1		1					0,91	0,89	
	17:00	8,37	7,85	0,52	1	1	1		1					0,91	1,69	
	18:00	8,74	7,99	0,75	1	1	1		1					0,91	2,00	
	19:00	8,66	7,88	0,78	1	1	1		1					0,91	2,13	
	20:00	8,33	8,01	0,32	1	1	1		1					0,91	1,87	
	21:00	7,67	6,76	0,91	1	1	1		1					0,91	1,18	
	22:00	6,76	5,95	0,81	1		1		1					0,91	0,85	
	23:00	5,99	5,08	0,90	1					1					0,91	1,34

Παρατηρήσεις:

Από τις 08:00 και μέχρι το πέρας της ημέρας επικράτησε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,18	4,27	0,91	1				1					0,91	0,85	
	01:00	4,70	3,80	0,90					1					0,91	0,90	
	02:00	4,54	3,63	0,91					1					0,91	1,29	
	03:00	4,35	3,58	0,77					1					0,91	1,10	
	04:00	4,30	3,95	0,35					1					0,91	1,05	
	05:00	4,46	4,20	0,26					1					1,08	1,20	
	06:00	5,23	5,13	0,10			1		1					1,71	1,38	
	07:00	6,24	5,90	0,33			1		1					1,94	1,87	
	08:00	7,01	6,42	0,58			1		1					2,27	2,27	
	09:00	7,52	6,54	0,98		1	1		1					2,09	2,10	
	10:00	7,52	6,79	0,73		1	1		1					2,11	2,10	
	11:00	7,67	7,11	0,55		1	1		1					2,23	2,25	
	12:00	7,43	7,03	0,40		1	1		1					2,01	2,01	
	13:00	7,09	6,66	0,43		1	1		1					1,68	1,66	
	14:00	6,94	6,61	0,33		1	1		1					1,60	1,65	
	15:00	6,80	6,63	0,17			1		1					2,35	2,38	
	16:00	6,87	6,70	0,17			1		1					2,32	2,32	
	17:00	8,15	7,80	0,35	1		1		1					2,49	2,46	
	18:00	8,60	8,17	0,42	1	1	1		1					2,10	2,10	
	19:00	8,58	8,15	0,43	1	1	1		1					2,09	2,08	
	20:00	8,35	7,56	0,79	1	1	1		1					1,89	1,86	
	21:00	7,66	6,76	0,90		1	1		1					1,95	1,98	
	22:00	6,79	5,69	1,10		1	1		1					1,52	1,59	
	23:00	6,03	4,87	1,15			1		1					1,70	1,69	

Παρατηρήσεις:

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,22	4,48	0,74					1					1,14	1,22
	01:00	4,75	3,97	0,78					1					1,50	1,50
	02:00	4,55	3,83	0,72					1					1,31	1,31
	03:00	4,36	3,69	0,67					1					1,10	1,10
	04:00	4,40	3,49	0,92					1					1,15	1,15
	05:00	4,48	3,52	0,96					1					1,20	1,22
	06:00	5,01	4,32	0,68					1					1,63	1,64
	07:00	5,57	4,46	1,11			1		1					1,32	1,31
	08:00	6,18	4,69	1,50			1		1					1,79	1,81
	09:00	6,65	4,76	1,89			1		1					2,03	2,05
	10:00	6,86	4,78	2,08			1		1					2,11	2,12
	11:00	6,81	4,87	1,95			1		1					2,13	2,15
	12:00	7,23	5,54	1,69			1		1					2,31	2,29
	13:00	7,47	5,77	1,69			1		1					2,39	2,32
	14:00	7,37	5,41	1,96			1		1					2,29	2,32
	15:00	7,13	5,12	2,01			1		1					2,20	2,20
	16:00	7,07	5,19	1,89			1		1					2,20	2,22
	17:00	8,36	6,08	2,28		1	1		1					2,58	2,60
	18:00	8,46	5,99	2,47		1	1		1					2,61	2,60
	19:00	8,14	5,71	2,43		1	1		1					2,47	2,45
	20:00	7,97	5,62	2,36			1		1					2,40	2,40
	21:00	7,34	5,18	2,16			1		1					2,27	2,27
	22:00	6,69	4,73	1,96			1		1					2,07	2,08
	23:00	6,03	4,36	1,67			1		1					1,69	1,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,28	3,68	1,60					1					1,59	1,62	
	01:00	4,81	3,36	1,45					1					1,45	1,45	
	02:00	4,53	3,26	1,27					1					1,27	1,25	
	03:00	4,38	3,26	1,13					1					1,13	1,07	
	04:00	4,30	3,24	1,06					1					1,06	1,03	
	05:00	4,32	3,27	1,05					1					1,04	1,05	
	06:00	4,69	3,31	1,39					1					1,38	1,39	
	07:00	5,12	3,58	1,54					1					1,53	1,54	
	08:00	5,86	4,06	1,80					1					1,80	1,83	
	09:00	6,54	4,55	1,99					1					2,00	2,00	
	10:00	7,14	4,97	2,17		1			1					2,17	2,17	
	11:00	7,68	5,33	2,34		1			1					2,34	2,36	
	12:00	8,06	5,64	2,43		1			1					2,43	2,45	
	13:00	8,07	5,63	2,44		1			1					2,45	2,46	
	14:00	7,50	5,22	2,28		1			1					2,30	2,29	
	15:00	7,05	4,92	2,13		1			1					2,16	2,17	
	16:00	7,17	4,99	2,18		1			1					2,19	2,19	
	17:00	8,34	5,90	2,44		1			1					2,51	2,53	
	18:00	8,59	6,13	2,46		1			1					2,59	2,60	
	19:00	8,56	5,98	2,58		1			1					2,60	2,60	
	20:00	8,17	5,82	2,35		1			1					2,47	2,49	
	21:00	7,58	5,36	2,22		1			1					2,32	2,33	
	22:00	6,75	4,78	1,97		1			1					2,06	2,07	
	23:00	5,93	4,15	1,79						1					1,82	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,19	3,59	1,60					1					1,60	1,61	
	01:00	4,69	3,29	1,41					1					1,41	1,41	
	02:00	4,53	3,26	1,28					1					1,28	1,28	
	03:00	4,41	3,25	1,16					1					1,16	1,16	
	04:00	4,39	3,25	1,14					1					1,13	1,13	
	05:00	4,59	3,29	1,30					1					1,29	1,31	
	06:00	5,40	3,78	1,62					1					1,67	1,71	
	07:00	6,42	4,52	1,90					1					1,94	1,95	
	08:00	7,05	5,10	1,95		1			1					2,15	2,19	
	09:00	7,63	6,15	1,47		1			1					2,44	2,40	
	10:00	8,16	6,87	1,29	1	1			1					2,64	2,62	
	11:00	8,17	6,88	1,28	1	1			1					2,63	2,62	
	12:00	8,14	7,17	0,96	1	1			1					2,60	2,59	
	13:00	7,97	7,12	0,85	1	1			1					2,49	2,50	
	14:00	7,41	6,32	1,10	1	1			1					2,01	1,98	
	15:00	7,10	6,54	0,56	1	1			1					1,68	1,68	
	16:00	7,24	6,57	0,67	1	1			1					1,81	1,82	
	17:00	8,52	7,82	0,70	1	1			1					2,83	2,84	
	18:00	9,01	8,20	0,81	1	1	1		1					2,56	2,54	
	19:00	8,89	8,07	0,82	1	1	1		1					2,40	2,40	
	20:00	8,58	7,80	0,78	1	1	1		1					2,09	2,08	
	21:00	7,96	7,23	0,73	1	1	1		1					1,50	1,51	
	22:00	7,08	6,21	0,87	1		1		1					1,67	1,74	
	23:00	6,10	5,11	0,99			1		1					1,74	1,75	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,25	4,29	0,96					1					1,46	1,50	
	01:00	4,69	3,89	0,80					1					1,44	1,43	
	02:00	4,60	3,94	0,65					1					1,34	1,34	
	03:00	4,45	4,09	0,37					1					1,20	1,20	
	04:00	4,45	4,26	0,19					1					1,18	1,19	
	05:00	4,63	4,42	0,20					1					1,35	1,36	
	06:00	5,49	5,09	0,40			1		1					1,36	1,36	
	07:00	6,52	6,30	0,22			1		1					2,16	2,17	
	08:00	7,00	6,71	0,28	1		1		1					1,96	1,93	
	09:00	7,42	7,19	0,23	1		1		1					1,43	2,33	
	10:00	7,55	7,36	0,19	1		1		1					1,40	2,52	
	11:00	7,37	7,24	0,13	1		1		1					1,40	2,42	
	12:00	7,23	7,08	0,16	1		1		1					1,40	2,34	
	13:00	6,81	6,63	0,18	1		1		1					1,33	2,02	
	14:00	6,25	6,18	0,07	1		1		1					0,87	0,96	
	15:00	6,15	6,14	0,00	1		1		1					0,72	0,90	
	16:00	6,63	6,62	0,01	1		1		1					1,14	1,73	
	17:00	8,32	8,27	0,05	1		1		1					1,26	2,09	
	18:00	8,74	8,67	0,07				1	1					1,56	1,68	
	19:00	8,69	8,68	0,01				1	1					2,20	2,18	
	20:00	8,42	8,39	0,02				1	1					1,91	1,90	
	21:00	7,88	7,88	0,00				1	1					1,40	1,37	
	22:00	6,94	6,95	0,00				1	1					0,64	0,86	
	23:00	6,08	6,08	0,00			1		1					1,39	1,40	

Παρατηρήσεις:

Κατά το διάστημα 10:00-17:00 πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Άγ. Σώζων.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,23	5,24	0,00			1		1					0,96	0,99
	01:00	4,78	4,78	0,00					1					1,04	1,03
	02:00	4,65	4,65	0,00					1					1,01	1,06
	03:00	4,48	4,49	0,00					1					1,02	1,11
	04:00	4,47	4,47	0,00					1					1,24	1,23
	05:00	4,68	4,67	0,01					1					1,06	1,04
	06:00	5,42	5,34	0,07			1		1					1,10	1,11
	07:00	6,41	6,26	0,15			1		1					1,51	1,53
	08:00	6,91	6,71	0,20		1	1		1					1,60	1,58
	09:00	7,06	6,97	0,08		1	1		1					1,74	1,72
	10:00	7,04	6,81	0,23	1		1		1					1,62	1,62
	11:00	6,46	6,05	0,41	1		1		1					1,09	1,12
	12:00	6,52	6,00	0,52			1		1					1,71	1,72
	13:00	7,13	6,52	0,60			1		1					1,81	1,85
	14:00	6,97	6,40	0,58			1		1					1,80	1,75
	15:00	6,84	6,29	0,55			1		1					1,76	1,69
	16:00	7,22	6,34	0,88			1		1					1,82	1,79
	17:00	8,24	7,18	1,05				1	1					1,68	1,65
	18:00	8,64	7,15	1,50				1	1					2,03	2,01
	19:00	8,58	6,92	1,67				1	1					1,99	2,00
	20:00	8,44	6,90	1,55				1	1					1,89	1,89
	21:00	7,75	6,57	1,18				1	1					1,29	1,26
	22:00	6,71	6,48	0,23				1	1					0,54	0,55
	23:00	5,86	4,64	1,21			1	1						1,25	1,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,11	3,99	1,12				1						1,14	1,10
	01:00	4,68	3,48	1,20				1						1,21	1,14
	02:00	4,53	3,38	1,15				1						1,15	1,10
	03:00	4,44	3,36	1,08				1						1,08	1,06
	04:00	4,37	3,35	1,03				1						1,03	1,04
	05:00	4,64	3,51	1,13				1						1,13	1,14
	06:00	5,35	4,18	1,17				1						1,17	1,20
	07:00	6,22	4,93	1,29			1	1						1,29	1,31
	08:00	6,76	5,35	1,41			1	1						1,44	1,44
	09:00	7,00	5,65	1,35			1	1						1,44	1,57
	10:00	7,02	5,60	1,42			1	1						1,66	1,94
	11:00	6,79	5,32	1,47			1	1						1,62	1,93
	12:00	6,88	5,78	1,11			1	1						1,32	1,52
	13:00	7,03	5,84	1,19			1		1					1,44	1,64
	14:00	6,84	5,39	1,45			1		1					1,61	1,61
	15:00	6,68	5,22	1,46			1		1					1,48	1,53
	16:00	6,65	5,19	1,46			1		1					1,50	1,53
	17:00	7,84	5,96	1,89			1		1					1,92	1,90
	18:00	8,44	6,49	1,95	1		1		1					2,03	2,00
	19:00	8,26	6,30	1,97	1		1		1					1,98	2,01
	20:00	8,07	6,15	1,91	1		1		1					1,92	1,88
	21:00	7,52	5,76	1,76	1		1		1					1,76	1,75
	22:00	6,54	5,02	1,52			1		1					1,54	1,49
	23:00	5,75	4,50	1,25			1		1					1,27	1,27

Παρατηρήσεις:

Κατά το διάστημα 09:00-14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Τουρλί.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10						
α	ρ	ε	π	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022					00:00	5,08	4,02	1,06					1					1,09	1,09
					01:00	4,62	3,59	1,03					1					1,09	1,06
					02:00	4,44	3,38	1,06					1					1,07	1,09
					03:00	4,33	3,33	1,00					1					1,00	1,00
					04:00	4,27	3,30	0,98					1					0,98	0,97
					05:00	4,51	3,42	1,09					1					1,09	1,09
					06:00	5,17	3,95	1,22					1					1,21	1,24
					07:00	6,02	4,57	1,45					1					1,46	1,47
					08:00	6,53	4,92	1,62			1			1				1,64	1,62
					09:00	6,93	5,27	1,66			1			1				1,69	1,66
					10:00	7,08	5,45	1,63			1			1				1,70	1,68
					11:00	6,52	5,29	1,24			1			1				1,35	1,33
					12:00	6,42	5,02	1,40		1				1				1,42	1,42
					13:00	6,16	4,70	1,46		1				1				1,46	1,53
					14:00	6,02	4,66	1,36		1				1				1,37	1,35
					15:00	6,11	4,64	1,47		1				1				1,47	1,47
					16:00	6,50	5,05	1,45		1				1				1,45	1,44
					17:00	7,86	6,11	1,75		1				1				1,74	1,78
					18:00	8,00	6,19	1,81		1	1			1				1,81	1,79
					19:00	7,84	6,09	1,76		1	1			1				1,76	1,76
					20:00	7,58	5,91	1,67		1	1			1				1,67	1,67
					21:00	7,11	5,52	1,58		1				1				1,59	1,58
					22:00	6,30	4,89	1,41		1				1				1,41	1,41
					23:00	5,70	4,46	1,25						1				1,26	1,26

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,98	3,88	1,10					1					1,11	1,11	
	01:00	4,59	3,58	1,01					1					1,01	1,02	
	02:00	4,40	3,42	0,98					1					0,99	0,98	
	03:00	4,26	3,32	0,94					1					0,94	0,94	
	04:00	4,23	3,30	0,93					1					0,93	0,92	
	05:00	4,34	3,40	0,94					1					0,95	0,95	
	06:00	4,74	3,71	1,03					1					1,04	1,04	
	07:00	5,19	4,06	1,13					1					1,13	1,14	
	08:00	5,81	4,54	1,28					1					1,28	1,29	
	09:00	6,55	5,11	1,44			1		1					1,44	1,45	
	10:00	6,77	5,28	1,48			1		1					1,49	1,49	
	11:00	6,71	5,24	1,47			1		1					1,48	1,48	
	12:00	6,65	5,20	1,45			1		1					1,46	1,46	
	13:00	6,98	5,46	1,52			1		1					1,53	1,53	
	14:00	7,30	5,70	1,60			1		1					1,60	1,61	
	15:00	6,98	5,45	1,53			1		1					1,54	1,54	
	16:00	6,88	5,40	1,49			1		1					1,50	1,51	
	17:00	7,82	6,30	1,52			1		1					1,52	1,72	
	18:00	7,91	6,40	1,51	1		1		1					1,52	1,72	
	19:00	8,03	6,52	1,51	1		1		1					1,52	1,62	
	20:00	7,79	6,28	1,50	1		1		1					1,52	1,64	
	21:00	7,11	5,61	1,50			1		1					1,52	1,56	
	22:00	6,34	5,18	1,16			1		1					1,19	1,38	
	23:00	5,72	4,84	0,88			1		1					0,92	1,22	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ. Στο διάστημα 16:00-16:08 προκλήθηκε σφάλμα στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,11	4,23	0,88					1					0,91	1,05	
	01:00	4,68	3,84	0,84					1					0,91	0,94	
	02:00	4,44	3,55	0,89					1					0,91	0,98	
	03:00	4,29	3,42	0,87					1					0,91	0,93	
	04:00	4,18	3,29	0,89					1					0,91	0,88	
	05:00	3,80	3,42	0,38					1					0,39	0,92	
	06:00	4,08	3,70	0,38					1					0,39	1,05	
	07:00	4,74	4,36	0,38			1		1					0,39	1,14	
	08:00	5,34	4,96	0,38			1		1					0,39	1,63	
	09:00	6,12	5,73	0,38			1		1					0,39	2,02	
	10:00	7,01	6,63	0,39			1		1					0,39	2,20	
	11:00	7,37	6,98	0,39		1	1		1					0,39	2,24	
	12:00	6,84	6,46	0,39		1	1		1					0,39	2,01	
	13:00	6,56	6,17	0,39		1			1					0,39	2,14	
	14:00	5,73	5,14	0,59		1			1					0,59	1,97	
	15:00	5,90	5,26	0,65		1			1					0,65	2,03	
	16:00	6,19	4,97	1,22		1			1					1,21	2,08	
	17:00	7,29	6,00	1,29		1			1					1,30	2,19	
	18:00	7,64	6,35	1,29		1	1		1					1,30	2,26	
	19:00	7,69	6,39	1,29		1	1		1					1,30	2,21	
	20:00	7,37	6,18	1,19		1	1		1					1,30	2,44	
	21:00	6,72	5,50	1,22		1			1					1,30	2,36	
	22:00	6,09	4,84	1,25		1			1					1,30	2,24	
	23:00	5,43	4,36	1,07		1			1					1,17	1,90	

Παρατηρήσεις:


Μέχρι τις απογευματινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ. Το ΑΠ Άγ. Σώζων ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 05:00 μέχρι το πέρας της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,84	3,75	1,09					1					1,29	2,05	
	01:00	4,41	3,34	1,07					1					1,15	1,80	
	02:00	4,25	3,32	0,93					1					1,00	1,54	
	03:00	4,14	3,25	0,89					1					0,89	1,39	
	04:00	4,09	3,41	0,68					1					0,84	1,32	
	05:00	4,34	3,67	0,67					1					1,06	1,69	
	06:00	4,93	4,55	0,38					1					1,30	2,17	
	07:00	5,82	5,55	0,27			1		1					1,30	2,24	
	08:00	6,22	5,99	0,22			1		1					1,30	2,33	
	09:00	6,59	6,46	0,13			1		1					1,30	2,38	
	10:00	6,89	6,68	0,21		1	1		1					1,30	2,17	
	11:00	6,46	6,22	0,23		1	1		1					1,03	1,61	
	12:00	6,06	5,83	0,23		1	1		1					0,85	1,36	
	13:00	5,84	5,53	0,31			1		1					1,27	2,03	
	14:00	5,50	5,16	0,34			1		1					1,15	1,78	
	15:00	5,33	5,17	0,16			1		1					0,99	1,56	
	16:00	5,97	5,87	0,10			1		1					1,28	2,09	
	17:00	7,31	7,17	0,14		1	1		1					1,30	2,37	
	18:00	7,88	7,62	0,26		1	1		1					1,30	2,40	
	19:00	7,82	7,27	0,55		1	1		1					1,30	2,26	
	20:00	7,60	6,69	0,91		1	1		1					1,30	2,33	
	21:00	6,96	5,74	1,22			1		1					1,30	2,22	
	22:00	6,17	4,88	1,29			1		1					1,30	2,09	
	23:00	5,43	4,34	1,09						1					1,11	1,74

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,76	3,70	1,06					1					1,07	1,70
	01:00	4,35	3,37	0,98					1					0,99	1,52
	02:00	4,21	3,37	0,84					1					0,90	1,41
	03:00	4,23	3,57	0,66					1					0,98	1,54
	04:00	4,17	3,75	0,42					1					0,91	1,43
	05:00	4,38	3,93	0,45					1					1,09	1,74
	06:00	5,05	4,53	0,52					1					1,30	2,23
	07:00	5,84	5,12	0,72	1				1					1,30	2,29
	08:00	6,49	5,49	1,00	1				1					1,30	2,42
	09:00	7,00	5,88	1,12	1				1					1,29	2,52
	10:00	7,28	6,24	1,04	1	1			1					1,16	2,00
	11:00	7,65	6,50	1,16	1		1		1					1,25	2,57
	12:00	7,88	6,74	1,14	1		1		1					1,30	2,62
	13:00	7,29	6,16	1,13	1		1		1					1,30	2,35
	14:00	6,73	5,70	1,03			1		1					1,30	2,29
	15:00	6,55	5,32	1,23			1		1					1,30	2,43
	16:00	6,76	5,48	1,28			1		1					1,30	2,46
	17:00	8,16	6,92	1,24	1		1		1					1,26	2,50
	18:00	8,47	7,35	1,12	1		1		1					1,12	2,26
	19:00	8,47	7,17	1,29			1		1				1	1,30	2,75
	20:00	8,22	6,94	1,28			1		1				1	1,30	2,72
	21:00	7,55	6,40	1,15			1		1					1,30	2,60
	22:00	6,79	5,80	0,99			1		1					1,30	2,47
	23:00	5,99	4,92	1,07			1		1					1,30	2,35

Παρατηρήσεις:


Το ΑΠ Άγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,15	4,24	0,91					1					1,30	2,22
	01:00	4,71	3,74	0,97					1					1,30	2,11
	02:00	4,60	3,67	0,93					1					1,29	2,05
	03:00	4,52	3,45	1,07					1					1,26	1,98
	04:00	4,44	3,48	0,96					1					1,18	1,86
	05:00	4,68	3,78	0,89					1					1,29	2,08
	06:00	5,39	4,64	0,75					1					1,30	2,27
	07:00	6,37	5,29	1,09			1		1					1,30	2,43
	08:00	7,02	5,89	1,12			1		1					1,30	2,52
	09:00	7,33	6,40	0,94			1		1					1,30	2,53
	10:00	7,57	6,77	0,81	1		1		1					1,30	2,53
	11:00	7,39	6,91	0,47	1		1		1					1,30	2,42
	12:00	7,28	6,76	0,52	1		1		1					1,30	2,29
	13:00	6,50	6,20	0,29	1		1		1					0,81	1,37
	14:00	6,43	6,09	0,34	1		1		1					1,32	1,37
	15:00	6,33	6,04	0,30	1		1		1					1,58	1,55
	16:00	7,09	6,96	0,13			1		1				1	2,28	2,43
	17:00	8,42	8,31	0,11				1	1					2,17	2,06
	18:00	8,75	8,64	0,11				1	1					2,22	2,23
	19:00	8,63	8,53	0,11				1	1					2,13	2,13
	20:00	8,32	8,21	0,10				1	1					1,81	1,81
	21:00	7,70	7,66	0,04				1	1					1,21	1,19
	22:00	6,80	6,67	0,13				1	1					0,65	0,82
	23:00	5,99	5,45	0,54			1		1					1,31	1,30

Παρατηρήσεις:

Μέχρι τις 14:00 το ΑΠ Άγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,14	4,17	0,96					1					0,99	1,00
	01:00	4,68	3,72	0,96					1					0,97	0,96
	02:00	4,58	3,58	1,01					1					1,01	1,02
	03:00	4,53	3,56	0,97					1					0,97	0,97
	04:00	4,48	3,50	0,98					1					0,99	0,98
	05:00	4,74	3,71	1,04					1					1,04	1,04
	06:00	5,48	4,30	1,17					1					1,18	1,21
	07:00	6,27	4,89	1,39					1					1,39	1,40
	08:00	6,65	5,19	1,45			1		1					1,46	1,46
	09:00	6,90	5,59	1,30			1		1					1,52	1,52
	10:00	6,99	5,81	1,18			1		1					1,55	1,55
	11:00	6,54	5,43	1,11			1		1					1,45	1,44
	12:00	6,41	5,20	1,20			1		1					1,57	1,58
	13:00	6,42	5,23	1,18			1		1					1,54	1,56
	14:00	6,29	5,04	1,25			1		1					1,63	1,63
	15:00	6,25	5,02	1,23			1		1					1,62	1,57
	16:00	6,59	5,33	1,26			1		1					1,66	1,71
	17:00	8,08	6,71	1,38		1	1		1					2,03	2,09
	18:00	8,27	6,75	1,53		1	1		1					2,20	2,20
	19:00	8,23	6,74	1,50		1	1		1					2,06	2,05
	20:00	7,99	6,22	1,77		1	1		1					1,83	1,84
	21:00	7,37	5,67	1,70			1		1					1,70	1,71
	22:00	6,57	5,02	1,55			1		1					1,55	1,57
	23:00	5,75	4,41	1,35					1					1,36	1,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,01	3,84	1,17					1					1,17	1,19
	01:00	4,60	3,52	1,08					1					1,08	1,07
	02:00	4,46	3,45	1,02					1					1,02	1,01
	03:00	4,41	3,38	1,03					1					1,03	1,01
	04:00	4,35	3,35	0,99					1					1,00	1,00
	05:00	4,52	3,46	1,07					1					1,07	1,08
	06:00	5,20	4,01	1,19					1					1,19	1,24
	07:00	5,98	4,63	1,35					1					1,36	1,37
	08:00	6,40	4,90	1,50					1					1,51	1,55
	09:00	6,79	5,60	1,19			1		1					1,75	2,07
	10:00	6,56	5,55	1,01			1		1					1,68	2,00
	11:00	6,48	5,32	1,16			1		1					1,69	2,00
	12:00	6,65	5,12	1,54			1		1					1,79	2,16
	13:00	6,68	5,40	1,28			1		1					1,64	1,98
	14:00	6,45	5,24	1,21			1		1					1,65	2,02
	15:00	6,41	5,02	1,39			1		1					1,65	1,65
	16:00	6,61	5,05	1,55			1		1					1,65	1,62
	17:00	7,68	5,95	1,72			1		1					1,84	1,90
	18:00	7,93	6,53	1,39		1	1		1					2,05	2,04
	19:00	8,00	6,42	1,58		1	1		1					1,88	1,84
	20:00	7,88	6,06	1,81			1		1					1,81	1,85
	21:00	7,17	5,48	1,70			1		1					1,70	1,70
	22:00	6,32	4,89	1,43			1		1					1,43	1,43
	23:00	5,72	4,41	1,31					1					1,32	1,32

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 09:00-15:00 πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Αγ. Σώζων 2.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,09	3,87	1,21					1					1,22	1,19	
	01:00	4,63	3,61	1,02					1					1,03	1,04	
	02:00	4,47	3,49	0,98					1					0,99	1,00	
	03:00	4,34	3,41	0,93					1					0,94	0,94	
	04:00	4,31	3,39	0,92					1					0,92	0,93	
	05:00	4,44	3,44	1,00					1					1,00	1,01	
	06:00	4,87	3,75	1,12					1					1,12	1,12	
	07:00	5,29	4,11	1,18					1					1,18	1,17	
	08:00	5,80	4,61	1,19					1					1,19	1,17	
	09:00	6,37	5,04	1,33					1					1,34	1,39	
	10:00	6,42	5,02	1,40			1		1					1,40	1,55	
	11:00	6,08	4,87	1,21			1		1					1,22	1,66	
	12:00	6,24	4,88	1,36			1		1					1,37	1,38	
	13:00	6,16	4,81	1,35			1		1					1,36	1,38	
	14:00	6,33	4,94	1,39					1					1,40	1,40	
	15:00	6,10	4,75	1,35					1					1,36	1,36	
	16:00	6,37	4,98	1,39					1					1,40	1,40	
	17:00	7,62	5,95	1,67			1		1					1,67	1,67	
	18:00	7,93	6,18	1,74			1		1					1,75	1,75	
	19:00	7,79	6,08	1,71			1		1					1,72	1,72	
	20:00	7,49	5,79	1,70			1		1					1,70	1,72	
	21:00	6,93	5,35	1,57			1		1					1,58	1,59	
	22:00	6,23	4,82	1,41			1		1					1,42	1,42	
	23:00	5,66	4,40	1,26						1					1,27	1,27

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 08:00-12:00 το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 18 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,99	3,83	1,17					1					1,17	1,14	
	01:00	4,62	3,55	1,07					1					1,07	1,07	
	02:00	4,38	3,35	1,04					1					1,04	1,01	
	03:00	4,30	3,34	0,96					1					0,97	0,97	
	04:00	4,19	3,34	0,85					1					0,92	0,92	
	05:00	4,30	3,62	0,68					1					1,04	1,04	
	06:00	4,56	4,10	0,46					1					1,28	1,30	
	07:00	4,91	4,87	0,03					1					1,04	1,00	
	08:00	5,34	5,35	0,00			1		1					0,98	1,01	
	09:00	6,03	6,03	0,00			1		1					1,65	1,68	
	10:00	6,64	6,65	0,00			1		1					2,19	2,29	
	11:00	7,03	7,04	0,00		1	1		1					1,83	1,68	
	12:00	7,24	7,24	0,00		1	1		1					1,79	1,80	
	13:00	7,10	7,11	0,00		1	1		1					1,70	1,65	
	14:00	6,65	6,63	0,02		1	1		1					1,24	1,22	
	15:00	6,38	5,39	0,99			1		1					1,30	1,52	
	16:00	6,67	5,18	1,49			1		1					2,18	2,18	
	17:00	7,66	5,38	2,28			1		1					2,46	2,48	
	18:00	7,76	5,44	2,32		1	1		1					2,32	2,31	
	19:00	7,66	5,41	2,24		1	1		1					2,24	2,24	
	20:00	7,61	5,33	2,28			1		1					2,28	2,28	
	21:00	7,15	5,00	2,15			1		1					2,15	2,15	
	22:00	6,38	4,46	1,92					1					1,92	1,92	
	23:00	5,68	3,97	1,71						1					1,71	1,71

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2022	00:00	4,98	3,48	1,50					1					1,50	1,50	
	01:00	4,65	3,29	1,35					1					1,37	1,37	
	02:00	4,54	3,30	1,24					1					1,25	1,25	
	03:00	4,42	3,27	1,14					1					1,15	1,11	
	04:00	4,40	3,28	1,12					1					1,13	1,12	
	05:00	4,63	3,30	1,32					1					1,33	1,34	
	06:00	5,38	3,77	1,60					1					1,60	1,61	
	07:00	6,42	4,50	1,91					1					1,91	1,92	
	08:00	7,09	4,99	2,10			1		1					2,10	2,12	
	09:00	7,76	5,44	2,32			1		1					2,32	2,33	
	10:00	7,95	5,57	2,38			1		1					2,38	2,38	
	11:00	7,83	5,49	2,35			1		1					2,35	2,35	
	12:00	7,87	5,51	2,36			1		1					2,36	2,36	
	13:00	7,60	5,32	2,28			1		1					2,28	2,28	
	14:00	7,38	5,16	2,22			1		1					2,22	2,22	
	15:00	7,35	5,15	2,20			1		1					2,21	2,21	
	16:00	7,52	5,26	2,25			1		1					2,25	2,25	
	17:00	8,42	5,90	2,51			1		1					2,51	2,52	
	18:00	9,01	6,32	2,70		1	1		1					2,70	2,70	
	19:00	8,95	6,26	2,68		1	1		1					2,69	2,69	
	20:00	8,65	6,05	2,59		1	1		1					2,60	2,59	
	21:00	7,92	5,54	2,38			1		1					2,38	2,38	
	22:00	7,12	4,98	2,14			1		1					2,15	2,14	
	23:00	6,29	4,41	1,88						1					1,90	1,89

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,42	3,79	1,63					1					1,63	1,63	
	01:00	4,95	3,46	1,48					1					1,48	1,48	
	02:00	4,85	3,40	1,45					1					1,46	1,45	
	03:00	4,84	3,39	1,45					1					1,45	1,45	
	04:00	4,75	3,33	1,42					1					1,43	1,42	
	05:00	4,90	3,43	1,47					1					1,47	1,47	
	06:00	5,78	4,06	1,72					1					1,72	1,73	
	07:00	6,94	4,87	2,07					1					2,07	2,08	
	08:00	7,58	5,31	2,27			1		1					2,27	2,28	
	09:00	7,90	5,53	2,36			1		1					2,36	2,37	
	10:00	7,88	5,52	2,36			1		1					2,37	2,38	
	11:00	7,91	5,55	2,36			1		1					2,37	2,37	
	12:00	8,16	5,72	2,45			1		1					2,45	2,45	
	13:00	8,05	5,63	2,42			1		1					2,42	2,42	
	14:00	7,58	5,29	2,29			1		1					2,29	2,29	
	15:00	7,61	5,33	2,29			1		1					2,29	2,29	
	16:00	7,94	5,57	2,38			1		1					2,38	2,38	
	17:00	9,03	6,34	2,69			1		1					2,69	2,70	
	18:00	9,53	6,68	2,85		1	1		1					2,86	2,86	
	19:00	9,32	6,53	2,79		1	1		1					2,80	2,80	
	20:00	9,06	6,34	2,72		1	1		1					2,72	2,72	
	21:00	8,20	5,73	2,47			1		1					2,47	2,47	
	22:00	7,28	5,09	2,19			1		1					2,19	2,19	
	23:00	6,25	4,44	1,81						1					1,83	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,45	3,79	1,66					1					1,66	1,65
	01:00	4,92	3,43	1,49					1					1,50	1,49
	02:00	4,78	3,33	1,45					1					1,45	1,43
	03:00	4,71	3,30	1,41					1					1,41	1,38
	04:00	4,66	3,27	1,38					1					1,39	1,39
	05:00	4,87	3,39	1,47					1					1,48	1,48
	06:00	5,66	3,97	1,69					1					1,72	1,75
	07:00	6,93	4,99	1,93			1		1					2,11	2,14
	08:00	7,70	5,93	1,77			1		1					2,39	2,39
	09:00	8,31	6,48	1,83	1		1		1					2,63	2,62
	10:00	8,35	6,98	1,37	1		1		1					2,64	2,68
	11:00	8,38	7,03	1,35	1		1		1					2,69	2,71
	12:00	7,94	6,12	1,82	1		1		1					2,41	2,42
	13:00	8,10	6,71	1,39	1		1		1					2,50	2,51
	14:00	7,58	6,40	1,17	1		1		1					2,17	2,16
	15:00	7,17	5,40	1,77	1				1					2,08	2,10
	16:00	7,65	5,76	1,89	1				1					2,37	2,38
	17:00	8,78	7,37	1,42	1	1			1					2,82	2,87
	18:00	9,30	8,15	1,15	1	1			1				1	2,94	2,93
	19:00	9,17	8,36	0,81	1	1			1				1	2,96	2,93
	20:00	8,82	8,02	0,80	1	1			1					2,91	2,93
	21:00	8,19	7,13	1,05	1	1			1					2,68	2,60
	22:00	7,27	6,21	1,07	1	1			1					1,92	1,93
	23:00	6,30	5,73	0,57	1					1					1,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,47	4,90	0,57	1				1					1,02	0,91
	01:00	4,92	4,51	0,41	1			1						0,62	0,67
	02:00	4,80	4,55	0,24				1						1,45	1,53
	03:00	4,68	4,27	0,42				1						1,41	1,41
	04:00	4,69	3,98	0,71				1						1,41	1,42
	05:00	4,88	4,36	0,52				1						1,55	1,57
	06:00	5,77	5,42	0,35	1			1						1,79	1,79
	07:00	6,87	6,75	0,12	1	1		1						1,90	1,90
	08:00	7,64	7,58	0,06	1	1		1						2,19	2,21
	09:00	8,16	8,11	0,04	1	1		1						2,72	2,73
	10:00	8,16	8,11	0,05	1	1		1						2,75	2,74
	11:00	8,19	8,19	0,00	1	1		1						2,76	2,77
	12:00	8,16	8,16	0,00	1	1		1						2,76	2,75
	13:00	7,85	7,85	0,00	1	1		1						2,46	2,45
	14:00	7,42	7,42	0,00	1	1		1						2,03	2,01
	15:00	7,16	7,16	0,00	1	1		1						1,76	1,76
	16:00	7,62	7,62	0,00	1	1		1						2,18	2,19
	17:00	8,75	8,76	0,00	1	1		1						2,52	2,50
	18:00	9,07	9,08	0,00	1	1	1	1						2,57	2,57
	19:00	8,94	8,94	0,00	1	1	1	1						2,45	2,45
	20:00	8,73	8,73	0,00	1	1	1	1						2,26	2,25
	21:00	7,98	7,99	0,00	1	1	1	1						1,53	1,54
	22:00	7,24	7,24	0,00	1	1		1						1,81	1,84
	23:00	6,29	6,29	0,00	1			1						1,46	1,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,43	5,43	0,00	1			1						1,12	1,10
	01:00	4,97	4,94	0,03	1			1						0,64	0,63
	02:00	4,80	4,76	0,04	1			1						0,58	0,46
	03:00	4,69	4,67	0,02	1			1						0,36	0,35
	04:00	4,64	4,62	0,01	1			1						0,30	0,30
	05:00	4,82	4,82	0,00	1			1						0,46	0,47
	06:00	5,64	5,65	0,00	1			1						1,28	1,29
	07:00	6,59	6,60	0,00	1			1						1,80	1,71
	08:00	7,44	7,45	0,00		1	1	1						1,90	1,84
	09:00	8,01	8,01	0,00		1	1	1						2,27	2,48
	10:00	7,87	7,87	0,00		1	1	1						2,45	2,44
	11:00	7,71	7,66	0,05		1	1	1						2,29	2,30
	12:00	7,51	7,34	0,17		1	1	1						2,11	2,10
	13:00	7,11	6,92	0,19		1	1	1						1,70	1,70
	14:00	7,10	7,06	0,04		1	1	1						1,70	1,68
	15:00	6,96	6,96	0,00		1	1	1						1,54	1,54
	16:00	7,11	7,12	0,00		1	1	1						1,67	1,69
	17:00	8,15	8,14	0,01		1	1	1						1,48	1,33
	18:00	8,76	8,74	0,02				1	1					2,19	2,24
	19:00	8,57	8,53	0,03				1	1					2,05	2,05
	20:00	8,29	8,28	0,00				1	1					1,79	1,78
	21:00	7,63	7,63	0,00				1	1					1,15	1,12
	22:00	6,93	6,94	0,00				1	1					0,45	0,43
	23:00	6,25	6,25	0,00				1	1					0,05	0,16

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,48	5,48	0,01	1			1						1,05	1,16	
	01:00	5,00	4,98	0,03	1			1						0,68	0,67	
	02:00	4,81	4,81	0,00	1			1						0,87	0,98	
	03:00	4,66	4,64	0,02				1						1,40	1,40	
	04:00	4,64	4,63	0,01				1						1,38	1,39	
	05:00	4,87	4,88	0,00				1						1,60	1,60	
	06:00	5,46	5,47	0,00			1	1						1,37	1,36	
	07:00	6,02	6,02	0,00			1	1						1,66	1,68	
	08:00	6,43	6,44	0,00			1	1						1,94	1,95	
	09:00	6,65	6,66	0,00		1	1	1						1,42	1,39	
	10:00	6,27	6,27	0,00		1	1	1						0,87	0,85	
	11:00	5,93	5,92	0,01		1	1	1						0,60	0,78	
	12:00	5,86	5,84	0,02			1	1						1,47	1,50	
	13:00	5,92	5,89	0,03			1	1						1,35	1,57	
	14:00	6,28	6,25	0,02			1	1						1,75	1,89	
	15:00	6,59	6,59	0,00			1	1						1,59	1,42	
	16:00	7,20	7,20	0,00				1	1					0,49	0,52	
	17:00	8,54	8,55	0,00				1	1					1,97	2,01	
	18:00	9,04	9,05	0,00				1	1					2,47	2,47	
	19:00	8,85	8,86	0,00				1	1					2,32	2,30	
	20:00	8,48	8,48	0,00				1	1					1,97	1,97	
	21:00	7,61	7,61	0,00				1	1					1,13	1,10	
	22:00	6,77	6,77	0,00				1	1					0,27	0,26	
	23:00	6,14	6,15	0,00				1	1					0,58	0,84	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 11:30 με 14:30, τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,44	5,44	0,00	1			1						1,13	1,12
	01:00	4,92	4,93	0,00	1			1						0,63	0,65
	02:00	4,71	4,71	0,00				1						1,40	1,45
	03:00	4,55	4,56	0,00				1						1,30	1,29
	04:00	4,59	4,59	0,00				1						1,33	1,33
	05:00	4,81	4,81	0,00				1						1,52	1,54
	06:00	5,26	5,27	0,00				1						1,23	1,17
	07:00	5,72	5,73	0,00	1			1						1,37	1,38
	08:00	6,21	6,22	0,00	1			1						1,81	1,84
	09:00	7,12	7,13	0,00	1		1	1						1,78	1,78
	10:00	7,47	7,44	0,03	1		1	1						2,05	2,06
	11:00	7,08	7,00	0,08	1		1	1						1,69	1,67
	12:00	6,48	6,47	0,02	1		1	1						1,19	1,22
	13:00	5,44	5,42	0,01	1			1						1,13	1,12
	14:00	4,56	4,57	0,00	1			1						0,24	0,22
	15:00	4,80	4,80	0,00	1			1						0,44	0,45
	16:00	5,46	5,47	0,00	1			1						1,10	1,11
	17:00	6,69	6,69	0,00	1		1	1						1,82	1,83
	18:00	7,31	7,31	0,00	1		1	1						1,89	1,90
	19:00	7,21	7,22	0,00	1		1	1						1,81	1,81
	20:00	7,04	7,04	0,00	1		1	1						1,62	1,62
	21:00	6,72	6,73	0,00	1		1	1						1,32	1,30
	22:00	6,22	6,23	0,00	1		1	1						1,25	1,33
	23:00	5,74	5,74	0,00	1			1						1,41	1,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,19	5,19	0,00	1			1						0,88	0,93	
	01:00	4,74	4,75	0,00				1						1,42	1,49	
	02:00	4,55	4,55	0,00				1						1,30	1,29	
	03:00	4,41	4,41	0,00				1						1,16	1,16	
	04:00	4,35	4,34	0,01				1						1,10	1,10	
	05:00	4,49	4,44	0,06				1						1,23	1,24	
	06:00	4,83	4,77	0,06				1						1,56	1,56	
	07:00	5,19	5,19	0,01				1						1,04	0,99	
	08:00	5,37	5,36	0,00	1			1						1,02	1,03	
	09:00	5,68	5,67	0,02	1			1						1,35	1,34	
	10:00	5,51	5,48	0,03	1			1						1,20	1,19	
	11:00	5,27	5,25	0,02	1			1						0,94	0,94	
	12:00	5,27	5,25	0,02	1			1						0,93	0,93	
	13:00	5,20	5,18	0,02	1			1						0,87	0,87	
	14:00	4,98	4,97	0,01	1			1						0,65	0,65	
	15:00	5,05	5,03	0,02	1			1						0,71	0,72	
	16:00	5,74	5,74	0,00	1			1						1,24	1,25	
	17:00	7,08	7,05	0,03	1		1	1						1,79	1,81	
	18:00	7,73	7,70	0,04	1		1	1						2,09	2,09	
	19:00	7,65	7,63	0,03	1		1	1						2,07	2,07	
	20:00	7,36	7,34	0,02	1		1	1						1,93	1,92	
	21:00	6,86	6,77	0,09	1		1	1						1,46	1,47	
	22:00	6,26	6,19	0,07	1			1						1,67	1,69	
	23:00	5,67	5,58	0,09	1			1						1,35	1,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,03	4,96	0,07	1			1						0,71	0,70	
	01:00	4,64	4,54	0,09	1			1						0,76	0,84	
	02:00	4,57	4,43	0,14				1						1,23	1,23	
	03:00	4,51	4,29	0,22				1						1,19	1,20	
	04:00	4,49	4,12	0,37				1						1,18	1,16	
	05:00	4,67	4,23	0,44				1						1,21	1,22	
	06:00	5,31	4,90	0,42				1						1,30	1,29	
	07:00	5,94	5,42	0,53	1			1						1,48	1,51	
	08:00	6,50	6,11	0,39	1			1						1,63	1,64	
	09:00	6,87	6,61	0,27	1		1	1						1,51	1,49	
	10:00	6,82	6,50	0,32	1		1	1						1,40	1,41	
	11:00	6,62	6,36	0,26	1			1						1,52	1,53	
	12:00	6,52	6,16	0,35	1				1					1,08	1,00	
	13:00	6,45	6,20	0,26	1				1					1,65	1,64	
	14:00	5,88	5,63	0,24	1				1					1,39	1,39	
	15:00	5,76	5,65	0,12	1				1					1,41	1,41	
	16:00	6,25	6,04	0,21	1				1					1,66	1,65	
	17:00	7,67	7,42	0,25	1		1		1					2,03	2,04	
	18:00	8,43	8,22	0,21	1		1		1					2,47	2,51	
	19:00	8,35	8,30	0,06	1		1		1					2,75	2,76	
	20:00	7,97	7,98	0,00	1		1		1					2,57	2,56	
	21:00	7,31	7,32	0,00	1		1		1					1,93	1,90	
	22:00	6,53	6,54	0,00	1				1					1,39	1,50	
	23:00	5,83	5,84	0,00	1				1					1,53	1,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,23	5,24	0,00	1				1					0,92	0,91	
	01:00	4,82	4,82	0,00					1					0,50	0,48	
	02:00	4,62	4,52	0,10					1					1,10	1,31	
	03:00	4,51	4,43	0,08					1					1,26	1,26	
	04:00	4,46	4,41	0,05					1					1,20	1,21	
	05:00	4,59	4,58	0,01					1					1,32	1,32	
	06:00	5,24	5,22	0,02					1					1,32	1,29	
	07:00	5,92	5,60	0,33	1				1					1,56	1,56	
	08:00	6,64	6,15	0,50	1				1					2,15	2,18	
	09:00	7,17	6,74	0,43	1		1		1					2,06	2,01	
	10:00	7,08	6,02	1,06	1				1					2,02	2,09	
	11:00	6,88	5,05	1,83	1				1					2,23	2,18	
	12:00	6,71	5,16	1,55	1				1					2,16	2,16	
	13:00	6,38	5,44	0,94	1				1					2,04	2,02	
	14:00	6,36	5,58	0,78	1				1					2,00	2,02	
	15:00	6,37	5,36	1,02	1				1					2,01	1,99	
	16:00	6,73	5,15	1,58	1				1					2,15	2,21	
	17:00	7,88	5,93	1,95	1				1					2,42	2,46	
	18:00	8,48	6,11	2,37	1		1		1					2,57	2,58	
	19:00	8,34	6,01	2,33	1		1		1					2,62	2,59	
	20:00	7,98	6,20	1,78	1		1		1					2,48	2,45	
	21:00	7,35	5,94	1,41	1		1		1					2,01	2,04	
	22:00	6,59	5,04	1,55	1				1					2,03	2,04	
	23:00	5,86	4,50	1,35	1				1					1,64	1,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,23	3,79	1,44					1					1,72	1,68	
	01:00	4,74	3,56	1,19					1					1,47	1,47	
	02:00	4,63	3,95	0,68					1					1,35	1,37	
	03:00	4,64	4,13	0,50					1					1,38	1,38	
	04:00	4,55	3,69	0,86					1					1,28	1,29	
	05:00	4,78	3,99	0,79					1					1,46	1,46	
	06:00	5,39	4,70	0,70					1					1,81	1,80	
	07:00	5,93	5,62	0,31	1				1					1,86	1,84	
	08:00	6,45	6,20	0,25	1				1					2,09	2,10	
	09:00	6,65	6,28	0,37	1				1					2,29	2,27	
	10:00	6,56	6,17	0,39	1				1					2,18	2,17	
	11:00	6,20	6,05	0,16	1				1					1,89	1,87	
	12:00	6,29	6,26	0,03	1				1					1,95	1,95	
	13:00	6,20	6,15	0,05	1				1					1,90	1,88	
	14:00	5,73	5,61	0,11	1				1					1,40	1,40	
	15:00	5,71	5,61	0,10	1				1					1,38	1,37	
	16:00	6,22	6,16	0,06	1				1					1,87	1,87	
	17:00	7,77	7,73	0,04				1	1					1,61	1,45	
	18:00	8,48	8,48	0,00				1	1					1,97	1,97	
	19:00	8,24	8,24	0,00				1	1					1,74	1,73	
	20:00	7,92	7,92	0,00				1	1					1,41	1,41	
	21:00	7,20	7,21	0,00				1	1					0,71	0,69	
	22:00	6,55	6,56	0,00	1				1					0,41	0,69	
	23:00	5,88	5,88	0,00	1					1				1,52	1,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,20	5,20	0,00	1				1					0,90	0,88	
	01:00	4,68	4,67	0,01					1					1,24	1,33	
	02:00	4,56	4,56	0,00					1					1,30	1,30	
	03:00	4,44	4,45	0,00					1					1,19	1,19	
	04:00	4,40	4,41	0,00					1					1,14	1,14	
	05:00	4,60	4,60	0,00					1					1,31	1,32	
	06:00	5,27	5,27	0,00	1				1					1,19	1,17	
	07:00	5,95	5,96	0,00	1				1					1,29	1,29	
	08:00	6,59	6,59	0,00	1				1					1,55	1,57	
	09:00	6,67	6,67	0,00	1				1					1,80	1,80	
	10:00	6,33	6,31	0,02	1				1					1,65	1,63	
	11:00	6,27	6,15	0,12	1				1					1,68	1,67	
	12:00	6,89	6,80	0,09	1		1		1					1,61	1,59	
	13:00	6,55	6,39	0,17	1		1		1					1,48	1,51	
	14:00	6,45	6,28	0,17	1				1					1,61	1,61	
	15:00	6,33	6,11	0,22	1				1					1,60	1,61	
	16:00	6,72	6,45	0,27	1				1					1,85	1,90	
	17:00	7,91	7,59	0,31	1	1			1					2,17	2,17	
	18:00	8,58	8,25	0,33		1	1		1					2,58	2,64	
	19:00	8,55	8,43	0,12		1	1		1					2,65	2,64	
	20:00	8,19	8,15	0,05		1	1		1					2,62	2,62	
	21:00	7,51	7,51	0,00		1	1		1					2,12	2,10	
	22:00	6,74	6,74	0,00		1	1		1					1,38	1,42	
	23:00	6,02	6,02	0,00		1				1				1,67	1,69	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022	00:00	5,36	5,37	0,00		1			1					1,06	1,04	
	01:00	4,90	4,90	0,00					1					1,05	1,17	
	02:00	4,70	4,69	0,01					1					1,45	1,44	
	03:00	4,51	4,51	0,00					1					1,26	1,26	
	04:00	4,50	4,50	0,00					1					1,25	1,25	
	05:00	4,60	4,59	0,00					1					1,33	1,33	
	06:00	5,06	5,06	0,00		1			1					1,05	1,00	
	07:00	5,63	5,63	0,00		1			1					1,27	1,28	
	08:00	6,23	6,23	0,00		1			1					1,86	1,88	
	09:00	6,51	6,52	0,00		1			1					2,17	2,17	
	10:00	6,36	6,37	0,00		1			1					2,02	2,02	
	11:00	6,47	6,48	0,00		1			1					2,14	2,14	
	12:00	6,41	6,41	0,00		1			1					2,07	2,07	
	13:00	6,42	6,43	0,00		1			1					2,07	2,08	
	14:00	6,21	6,21	0,00		1			1					1,89	1,89	
	15:00	6,40	6,40	0,00		1			1					2,03	2,05	
	16:00	7,09	7,09	0,00				1	1					1,33	0,93	
	17:00	8,64	8,60	0,04				1	1					2,07	2,11	
	18:00	9,67	9,59	0,08				1	1					3,03	3,03	
	19:00	9,47	9,41	0,06				1	1					2,94	2,94	
	20:00	8,75	8,68	0,07				1	1					2,26	2,24	
	21:00	7,63	7,54	0,09				1	1					1,18	1,14	
	22:00	6,61	6,52	0,09				1	1					0,62	0,92	
	23:00	6,02	5,92	0,10		1				1				1,69	1,69	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης