

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024	00:00	5,19	5,03	0,16	1			1							0,93	0,94	
	01:00	4,89	4,76	0,13				1							1,31	1,32	
	02:00	4,62	4,35	0,26				1							1,25	1,25	
	03:00	4,41	3,93	0,47				1							1,16	1,15	
	04:00	4,29	4,27	0,02				1							1,03	1,03	
	05:00	4,37	4,36	0,00				1							1,10	1,10	
	06:00	4,67	4,67	0,00				1							1,39	1,40	
	07:00	4,95	4,83	0,13				1							1,02	0,99	
	08:00	5,28	5,01	0,27	1			1							0,92	0,93	
	09:00	6,03	5,74	0,29	1			1							1,66	1,68	
	10:00	6,47	6,17	0,30	1			1							2,10	2,11	
	11:00	6,48	6,17	0,30	1			1							1,88	1,85	
	12:00	6,54	6,43	0,10	1			1							2,20	2,18	
	13:00	5,59	5,43	0,16	1			1							1,27	1,27	
	14:00	4,73	4,51	0,22	1			1							0,42	0,40	
	15:00	4,57	4,46	0,11	1			1							0,23	0,24	
	16:00	4,97	4,79	0,18	1			1							0,61	0,62	
	17:00	6,22	5,84	0,37	1			1							1,75	1,76	
	18:00	6,88	6,39	0,49	1			1							2,31	2,30	
	19:00	6,93	6,41	0,51	1			1							1,89	1,87	
	20:00	6,63	5,99	0,64	1			1							1,94	1,93	
	21:00	6,34	5,71	0,63	1			1							1,71	1,71	
	22:00	5,94	4,99	0,95	1			1							1,59	1,58	
	23:00	5,41	4,57	0,84	1			1							1,16	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024	00:00	4,85	4,07	0,78				1							1,43	1,46
	01:00	4,51	3,77	0,74				1							1,24	1,24
	02:00	4,33	3,54	0,79				1							1,08	1,07
	03:00	4,16	3,29	0,88				1							0,91	0,90
	04:00	4,17	3,26	0,91				1							0,91	0,92
	05:00	4,31	3,27	1,04				1							1,04	1,05
	06:00	4,69	3,52	1,17				1							1,25	1,26
	07:00	5,22	4,16	1,06				1							1,40	1,41
	08:00	5,57	5,09	0,48	1			1							1,35	1,35
	09:00	6,02	5,20	0,81	1			1							1,65	1,66
	10:00	6,27	5,35	0,92	1			1							1,79	1,80
	11:00	6,56	5,76	0,80	1			1							2,20	2,20
	12:00	6,82	5,87	0,95	1			1							2,38	2,38
	13:00	6,52	5,32	1,19	1			1							2,18	2,17
	14:00	5,91	4,52	1,39	1			1							1,70	1,69
	15:00	5,76	4,48	1,27	1			1							1,51	1,50
	16:00	5,85	4,84	1,01	1			1							1,50	1,50
	17:00	6,86	5,92	0,94	1			1							2,06	2,07
	18:00	7,63	6,69	0,94	1		1	1							2,20	2,20
	19:00	7,58	6,49	1,09	1		1	1							2,17	2,16
	20:00	7,27	6,78	0,49	1		1	1							1,87	1,87
	21:00	6,79	6,36	0,43	1		1	1							1,39	1,38
	22:00	6,11	5,79	0,32	1			1							1,32	1,37
	23:00	5,41	5,01	0,40	1			1							1,25	1,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024	00:00	4,96	4,51	0,44				1							1,69	1,69	
	01:00	4,61	4,23	0,38				1							1,37	1,36	
	02:00	4,43	4,16	0,27				1							1,19	1,18	
	03:00	4,32	4,01	0,31				1							1,06	1,06	
	04:00	4,34	3,74	0,59				1							1,08	1,08	
	05:00	4,49	3,65	0,84				1							1,23	1,23	
	06:00	4,86	3,94	0,92				1							1,56	1,58	
	07:00	5,53	4,67	0,86				1							1,76	1,74	
	08:00	6,03	5,30	0,73	1			1							1,67	1,69	
	09:00	6,49	5,68	0,82	1			1							2,12	2,14	
	10:00	6,67	5,76	0,91	1			1							2,32	2,32	
	11:00	6,60	5,50	1,10	1			1							2,26	2,25	
	12:00	6,77	4,99	1,78	1			1							2,30	2,34	
	13:00	6,93	5,45	1,48	1			1							2,43	2,43	
	14:00	6,70	5,14	1,56	1			1							2,30	2,31	
	15:00	6,52	5,66	0,86	1			1							2,17	2,17	
	16:00	6,61	5,98	0,63	1			1							2,22	2,23	
	17:00	7,52	7,26	0,26	1		1	1							2,27	2,27	
	18:00	7,86	7,48	0,37	1		1	1							2,42	2,44	
	19:00	7,81	6,86	0,94	1		1	1							2,39	2,38	
	20:00	7,57	6,52	1,05	1		1	1							2,17	2,16	
	21:00	6,91	6,06	0,85	1		1	1							1,53	1,50	
	22:00	6,13	5,29	0,84	1			1							1,39	1,43	
	23:00	5,52	4,59	0,92	1			1							1,20	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024	00:00	4,98	4,15	0,82				1							1,03	1,09
	01:00	4,71	4,26	0,45				1							1,45	1,45
	02:00	4,43	3,94	0,49				1							1,18	1,17
	03:00	4,32	3,53	0,79				1		0,79					1,06	1,06
	04:00	4,36	3,39	0,97				1							1,10	1,10
	05:00	4,54	3,89	0,65				1							1,27	1,27
	06:00	5,02	4,46	0,56				1							1,71	1,72
	07:00	5,65	5,00	0,65				1							1,56	1,55
	08:00	6,10	5,55	0,55	1			1							1,73	1,74
	09:00	6,58	5,93	0,65	1			1							1,97	1,99
	10:00	6,35	5,16	1,19	1			1							2,03	2,02
	11:00	5,87	4,52	1,36	1			1							1,54	1,55
	12:00	5,72	4,38	1,34	1			1							1,38	1,38
	13:00	5,75	4,48	1,27	1			1							1,40	1,42
	14:00	5,43	4,45	0,98	1			1							1,10	1,10
	15:00	5,38	4,37	1,00	1			1							1,03	1,03
	16:00	5,74	4,50	1,24	1			1							1,38	1,39
	17:00	7,05	5,84	1,21	1			1							2,25	2,26
	18:00	7,87	6,20	1,68	1	1		1							2,33	2,31
	19:00	7,78	5,59	2,19	1	1		1							2,20	2,19
	20:00	7,61	5,69	1,92	1			1							1,93	1,90
	21:00	7,05	4,95	2,10	1			1							2,21	2,22
	22:00	6,19	4,47	1,72	1			1							1,85	1,84
	23:00	5,52	4,54	0,98	1			1							1,28	1,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024	00:00	4,96	3,85	1,12				1							1,40	1,45	
	01:00	4,60	3,44	1,16				1							1,36	1,35	
	02:00	4,38	3,36	1,02				1							1,13	1,13	
	03:00	4,24	3,77	0,48				1							0,99	0,99	
	04:00	4,26	3,89	0,38				1							1,00	1,00	
	05:00	4,51	4,15	0,36				1							1,24	1,25	
	06:00	4,99	4,53	0,46				1							1,66	1,66	
	07:00	5,69	5,46	0,23	1			1							1,46	1,46	
	08:00	5,86	5,85	0,01	1				1						1,12	1,09	
	09:00	5,75	5,75	0,00	1				1						1,41	1,41	
	10:00	5,51	5,51	0,00	1				1						1,18	1,17	
	11:00	5,55	5,55	0,00	1				1						1,22	1,22	
	12:00	5,27	5,27	0,00	1				1						0,95	0,94	
	13:00	5,28	5,27	0,01	1				1						0,94	0,94	
	14:00	5,18	5,10	0,09	1				1						0,86	0,85	
	15:00	5,71	5,58	0,13	1				1						1,35	1,36	
	16:00	5,93	5,72	0,20	1				1						1,54	1,54	
	17:00	7,17	6,83	0,33	1				1						1,92	1,93	
	18:00	7,96	7,42	0,54	1	1			1						2,14	2,14	
	19:00	7,84	7,10	0,73	1	1			1						2,12	2,12	
	20:00	7,60	6,89	0,71	1	1			1						2,05	2,06	
	21:00	6,97	5,91	1,06	1				1						1,81	1,80	
	22:00	6,18	4,64	1,54	1				1						1,67	1,67	
	23:00	5,49	4,09	1,40					1						1,50	1,51	

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024	00:00	4,97	3,55	1,42					1						1,49	1,49	
	01:00	4,62	3,35	1,27					1						1,39	1,39	
	02:00	4,36	3,25	1,11					1						1,11	1,10	
	03:00	4,21	3,26	0,95					1						0,96	0,96	
	04:00	4,25	3,27	0,99					1						0,99	0,99	
	05:00	4,29	3,27	1,02					1						1,02	1,02	
	06:00	4,61	3,32	1,29					1						1,28	1,28	
	07:00	5,08	3,61	1,47					1						1,46	1,46	
	08:00	5,41	3,86	1,55					1						1,55	1,54	
	09:00	5,75	4,09	1,66					1						1,66	1,64	
	10:00	5,74	4,26	1,48					1						1,48	1,47	
	11:00	5,70	4,37	1,33	1				1						1,33	1,33	
	12:00	5,97	4,41	1,56	1				1						1,56	1,56	
	13:00	5,84	4,40	1,45	1				1						1,45	1,46	
	14:00	5,13	4,32	0,81	1				1						0,83	0,81	
	15:00	5,10	4,34	0,76	1				1						0,76	0,75	
	16:00	5,49	4,34	1,14	1				1						1,14	1,15	
	17:00	6,55	4,69	1,86	1				1						1,85	1,85	
	18:00	7,44	5,47	1,97	1		1		1						1,97	1,99	
	19:00	7,27	5,43	1,83	1		1		1						1,84	1,82	
	20:00	7,03	5,41	1,62	1		1		1						1,63	1,62	
	21:00	6,66	5,11	1,55	1				1						1,54	1,56	
	22:00	5,99	4,46	1,53	1				1						1,53	1,53	
	23:00	5,52	4,16	1,36						1						1,37	1,35

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024	00:00	4,91	3,67	1,24					1						1,25	1,25	
	01:00	4,57	3,56	1,01					1						1,11	1,11	
	02:00	4,34	3,37	0,97					1						1,04	1,04	
	03:00	4,14	3,53	0,61					1						0,65	0,56	
	04:00	3,98	3,80	0,18					1						0,18	0,00	
	05:00	3,98	3,41	0,56					1						0,55	0,74	
	06:00	4,28	3,29	0,99					1						0,98	1,17	
	07:00	4,62	3,37	1,25					1						1,24	1,25	
	08:00	4,67	3,46	1,21					1						1,20	1,22	
	09:00	5,26	3,88	1,38					1						1,38	1,36	
	10:00	5,30	3,94	1,35					1						1,35	1,35	
	11:00	5,49	4,11	1,38					1						1,38	1,39	
	12:00	6,39	4,83	1,57					1						1,56	1,55	
	13:00	6,65	4,93	1,72	1				1						1,72	1,73	
	14:00	5,94	4,50	1,44	1				1						1,45	1,45	
	15:00	5,35	4,33	1,01	1				1						1,02	1,01	
	16:00	5,55	4,35	1,20	1				1						1,19	1,20	
	17:00	6,64	4,99	1,66	1				1						1,65	1,68	
	18:00	7,34	5,46	1,89	1				1						1,88	1,90	
	19:00	7,31	6,28	1,03	1			1							1,03	1,17	
	20:00	7,17	5,38	1,79	1			1							1,78	1,83	
	21:00	6,49	4,83	1,66	1			1							1,66	1,65	
	22:00	5,86	4,36	1,49	1			1							1,50	1,45	
	23:00	5,18	4,32	0,86	1			1							0,87	0,85	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.
Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 03:25 μέχρι το πέρας της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024	00:00	4,72	4,33	0,40	1			1							0,41	0,22
	01:00	4,35	3,85	0,50				1							0,49	0,38
	02:00	4,18	3,25	0,92				1							0,93	0,75
	03:00	4,17	3,25	0,92				1							0,92	0,73
	04:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,69
	05:00	4,33	3,26	1,07				1							1,07	0,90
	06:00	5,01	3,34	1,67				1							1,66	1,50
	07:00	5,90	3,84	2,06				1							2,06	1,88
	08:00	6,18	4,03	2,15				1							2,15	1,98
	09:00	6,20	4,19	2,01				1							2,02	1,83
	10:00	5,92	4,35	1,57	1			1							1,57	1,39
	11:00	5,68	4,32	1,36	1			1							1,36	1,17
	12:00	5,61	4,27	1,34	1			1							1,34	1,15
	13:00	5,53	3,92	1,60				1							1,60	1,50
	14:00	5,35	3,55	1,80				1							1,89	1,71
	15:00	5,50	4,03	1,47				1							1,93	1,76
	16:00	5,83	4,34	1,49				1							1,77	1,59
	17:00	6,98	6,06	0,92	1			1							2,26	2,09
	18:00	7,89	7,10	0,79	1	1		1							2,40	2,24
	19:00	8,03	7,30	0,74	1	1		1							2,58	2,42
	20:00	7,88	7,32	0,56	1	1		1							2,35	2,17
	21:00	7,36	6,90	0,46	1	1		1							1,97	1,78
	22:00	6,48	6,19	0,29	1	1		1							1,11	0,90
	23:00	5,74	5,57	0,17	1			1							1,28	1,14

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024	00:00	4,97	4,70	0,27	1			1							0,73	0,58
	01:00	4,44	3,28	1,16				1							1,17	1,09
	02:00	4,36	3,25	1,11				1							1,11	1,10
	03:00	4,30	3,25	1,04				1							1,04	1,04
	04:00	4,35	3,26	1,09				1							1,09	1,10
	05:00	4,62	3,28	1,35				1							1,34	1,36
	06:00	5,33	3,49	1,84				1							1,83	1,84
	07:00	6,69	4,72	1,97				1							2,02	2,29
	08:00	7,46	6,14	1,32	1			1							1,40	2,49
	09:00	8,49	7,60	0,89	1	1		1							1,40	1,85
	10:00	9,21	8,32	0,89				1	1						1,40	1,96
	11:00	9,76	8,79	0,97				1	1						1,40	3,03
	12:00	9,96	9,23	0,73				1	1						1,40	3,04
	13:00	9,74	9,22	0,52				1	1						1,40	3,04
	14:00	9,13	8,60	0,53				1	1						1,40	2,62
	15:00	8,58	8,06	0,52				1	1						1,40	2,07
	16:00	8,45	7,92	0,53				1	1						1,40	1,93
	17:00	9,20	8,68	0,52				1	1						1,40	2,67
	18:00	9,62	9,10	0,52				1	1						1,40	3,01
	19:00	9,57	9,05	0,53				1	1						1,40	3,01
	20:00	9,31	8,77	0,53				1	1						1,40	2,79
	21:00	8,57	8,05	0,52				1	1						1,40	2,06
	22:00	7,51	6,99	0,52				1	1						1,40	1,01
	23:00	6,61	6,08	0,53				1	1						1,40	0,15

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024	00:00	5,81	5,11	0,70		1		1							1,40	0,95
	01:00	5,33	4,80	0,53		1		1							1,40	0,99
	02:00	5,19	4,65	0,54		1		1							1,40	0,86
	03:00	5,11	4,54	0,56		1		1							1,40	0,77
	04:00	5,19	4,67	0,52		1		1							1,40	0,85
	05:00	5,48	4,92	0,56		1		1							1,40	1,14
	06:00	6,31	5,76	0,56		1		1							1,40	1,88
	07:00	7,74	7,13	0,60	1	1		1							0,99	2,39
	08:00	8,89	8,38	0,52	1	1		1							0,53	2,85
	09:00	9,68	9,16	0,52	1	1		1	1						0,53	1,73
	10:00	9,77	9,26	0,52				1	1						0,60	2,24
	11:00	9,88	9,37	0,52				1	1						0,68	2,86
	12:00	9,59	9,07	0,52				1	1						0,68	2,93
	13:00	8,60	8,08	0,52				1	1						0,68	2,11
	14:00	7,92	7,40	0,52				1	1						0,68	1,40
	15:00	7,76	7,24	0,52				1	1						0,68	1,24
	16:00	8,15	7,64	0,52				1	1						0,68	1,62
	17:00	9,17	8,66	0,52				1	1						0,68	2,61
	18:00	9,92	9,40	0,52				1	1						0,68	3,04
	19:00	10,01	9,49	0,52				1	1						0,68	3,04
	20:00	9,71	9,19	0,52				1	1						0,68	3,03
	21:00	9,02	8,50	0,52				1	1						0,68	2,52
	22:00	7,79	7,27	0,52				1	1						0,68	1,30
	23:00	6,84	6,32	0,52		1		1							0,68	1,50

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024	00:00	5,94	5,42	0,52		1		1							0,68	1,61
	01:00	5,45	4,93	0,52		1		1							0,68	1,13
	02:00	5,19	4,67	0,52				1							0,68	1,51
	03:00	5,11	4,59	0,52				1							0,68	1,79
	04:00	5,11	4,59	0,52				1							0,68	1,79
	05:00	5,46	4,94	0,52				1							0,68	1,61
	06:00	6,40	5,86	0,54		1		1							0,75	2,01
	07:00	7,72	6,76	0,96		1		1							2,40	2,52
	08:00	8,29	7,06	1,23	1	1		1							2,12	2,80
	09:00	8,45	7,12	1,33	1	1		1							2,62	2,94
	10:00	8,19	7,14	1,05	1	1		1							2,61	2,78
	11:00	8,22	7,31	0,91	1	1		1							2,61	2,80
	12:00	8,08	7,58	0,49	1	1		1							2,55	2,66
	13:00	7,80	7,47	0,32	1	1		1							2,39	2,37
	14:00	7,55	7,00	0,55	1	1		1							2,13	2,14
	15:00	7,51	7,00	0,51	1	1		1							2,09	2,08
	16:00	7,76	7,51	0,25	1	1		1							2,33	2,33
	17:00	9,05	8,80	0,24				1	1						1,45	1,33
	18:00	10,06	9,87	0,20				1	1						2,94	3,02
	19:00	10,01	9,93	0,08				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,58	9,57	0,00				1	1						2,98	2,97
	21:00	8,70	8,70	0,00				1	1						2,20	2,18
	22:00	7,67	7,67	0,00				1	1						1,19	1,17
	23:00	6,74	6,74	0,00				1	1						0,35	0,43

Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α τ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Ιανουάριος 2024	00:00	5,88	5,88	0,00	1			1							1,51	1,55	
	01:00	5,30	5,30	0,00	1			1							0,98	0,97	
	02:00	5,17	5,17	0,00	1			1							0,85	0,83	
	03:00	5,01	5,01	0,00	1			1							0,67	0,66	
	04:00	4,99	4,99	0,00	1			1							0,64	0,65	
	05:00	5,28	5,28	0,00	1			1							0,92	0,93	
	06:00	6,14	6,14	0,00	1			1							1,61	1,63	
	07:00	7,43	7,43	0,00	1	1		1							2,02	2,03	
	08:00	8,19	7,78	0,41	1	1		1							2,70	2,69	
	09:00	8,62	7,47	1,14	1	1		1							3,01	3,01	
	10:00	8,59	6,96	1,63	1	1		1							3,00	3,00	
	11:00	9,03	6,30	2,72	1	1		1							3,03	3,04	
	12:00	9,31	6,30	3,02	1	1		1							3,04	3,04	
	13:00	9,14	6,12	3,02	1	1		1							3,04	3,04	
	14:00	9,19	6,16	3,03	1	1		1							3,04	3,04	
	15:00	8,80	5,79	3,01	1	1		1							3,03	3,03	
	16:00	8,63	5,65	2,99	1	1		1							3,00	3,01	
	17:00	9,79	6,77	3,02	1	1		1							3,04	3,04	
	18:00	10,53	7,50	3,03	1	1	1	1							3,04	3,04	
	19:00	10,10	7,07	3,03	1	1	1	1							3,04	3,04	
	20:00	9,76	6,73	3,03	1	1		1							3,04	3,04	
	21:00	8,76	5,76	3,00	1	1		1							3,01	3,01	
	22:00	7,87	5,40	2,47	1	1		1							2,48	2,47	
	23:00	7,14	5,15	1,99		1		1							1,98	2,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2024	00:00	6,33	4,32	2,02		1		1							2,02	2,01	
	01:00	5,75	4,32	1,43		1		1							1,44	1,42	
	02:00	5,48	3,74	1,74				1							1,73	1,75	
	03:00	5,24	3,40	1,84				1							1,83	1,83	
	04:00	5,18	3,36	1,81				1							1,81	1,81	
	05:00	5,44	3,53	1,91				1							1,90	1,91	
	06:00	5,89	3,83	2,06				1							2,06	2,06	
	07:00	6,71	4,36	2,34				1							2,34	2,35	
	08:00	7,87	5,17	2,70		1		1							2,73	2,74	
	09:00	9,29	6,49	2,80		1		1							3,04	3,04	
	10:00	9,66	7,27	2,39				1	1						2,64	2,66	
	11:00	9,66	7,49	2,17				1	1						3,03	3,02	
	12:00	9,96	8,24	1,72				1	1						3,04	3,04	
	13:00	9,96	8,52	1,44				1	1						3,04	3,04	
	14:00	9,51	8,39	1,12				1	1						2,95	2,95	
	15:00	9,12	8,31	0,81				1	1						2,61	2,61	
	16:00	9,08	8,43	0,65				1	1						2,56	2,56	
	17:00	9,66	9,12	0,54				1	1						2,92	2,93	
	18:00	10,05	9,51	0,55		1		1	1						2,52	2,50	
	19:00	9,71	9,26	0,45		1		1	1						2,13	2,13	
	20:00	9,29	8,86	0,43		1		1	1						1,76	1,80	
	21:00	8,63	8,15	0,48				1	1						2,14	2,14	
	22:00	7,88	7,57	0,31				1	1						1,40	1,39	
	23:00	7,02	6,81	0,22				1	1						0,55	0,53	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2024	00:00	6,20	5,98	0,23		1		1							1,18	1,42	
	01:00	5,67	5,37	0,31		1		1							1,35	1,35	
	02:00	5,41	5,10	0,31		1		1							1,08	1,07	
	03:00	5,26	4,86	0,40		1		1							0,93	0,93	
	04:00	5,11	4,57	0,55		1		1							0,78	0,78	
	05:00	5,35	5,01	0,34		1		1							1,00	1,01	
	06:00	5,60	5,50	0,11		1		1							1,30	1,31	
	07:00	6,12	6,10	0,02		1		1							1,62	1,41	
	08:00	6,89	6,88	0,01	1	1		1							1,64	1,45	
	09:00	7,85	7,82	0,03	1	1		1							2,46	2,25	
	10:00	8,78	8,70	0,08	1	1	1	1							2,61	2,43	
	11:00	8,76	8,55	0,21	1	1	1	1							2,44	2,22	
	12:00	8,56	8,32	0,24	1	1	1	1							1,92	1,59	
	13:00	7,94	7,57	0,38	1	1	1		1						1,62	1,40	
	14:00	7,29	6,66	0,64	1	1			1						1,93	1,75	
	15:00	7,17	6,58	0,58	1	1			1						1,85	1,63	
	16:00	7,69	7,08	0,62	1	1			1						2,32	2,12	
	17:00	8,80	8,29	0,50	1	1			1						2,00	1,74	
	18:00	9,55	8,88	0,67				1	1						2,48	2,70	
	19:00	9,38	8,88	0,50				1	1						2,65	2,63	
	20:00	9,05	8,69	0,36				1	1						2,60	2,45	
	21:00	8,33	7,80	0,53				1	1						2,01	1,77	
	22:00	7,48	6,99	0,48				1	1						1,14	0,90	
	23:00	6,60	6,32	0,28				1							0,72	0,71	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α τ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιανουάριος 2024	00:00	5,68	4,97	0,71		1		1							1,46	1,23
	01:00	5,06	4,44	0,61		1		1							0,96	0,76
	02:00	4,95	4,23	0,72				1							1,82	1,62
	03:00	4,83	4,04	0,79				1							1,74	1,52
	04:00	4,82	3,90	0,91				1							1,61	1,40
	05:00	5,14	4,43	0,71				1							1,84	1,64
	06:00	6,03	5,61	0,43		1		1							1,97	1,76
	07:00	7,21	6,91	0,30		1		1							1,52	1,16
	08:00	7,95	7,76	0,19				1	1						1,59	1,40
	09:00	8,06	7,65	0,41				1	1						1,71	1,54
	10:00	7,68	6,78	0,90				1	1						1,19	1,18
	11:00	7,33	6,54	0,79				1	1						0,81	0,82
	12:00	7,62	6,52	1,09				1	1						1,12	1,11
	13:00	7,06	6,51	0,55				1	1						0,57	0,55
	14:00	6,62	6,07	0,55		1		1							0,70	0,86
	15:00	6,70	4,95	1,75		1		1							1,97	1,98
	16:00	7,57	5,48	2,10		1		1							2,25	2,25
	17:00	8,62	6,96	1,65				1	1						1,75	1,72
	18:00	9,44	6,85	2,58				1	1						2,81	2,82
	19:00	9,43	6,78	2,65				1	1						2,69	2,68
	20:00	9,07	6,58	2,49				1	1						2,50	2,50
	21:00	8,25	6,52	1,73				1	1						1,77	1,75
	22:00	7,30	6,50	0,80				1	1						0,82	0,80
	23:00	6,40	5,52	0,88		1		1							0,86	1,01

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης εξοπλισμού και διακοπών MT.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιανουάριος 2024	00:00	5,49	4,27	1,22	1			1							1,23	1,21
	01:00	4,96	3,80	1,16				1							1,15	1,17
	02:00	4,74	3,28	1,45				1							1,45	1,45
	03:00	4,63	3,26	1,37				1							1,37	1,37
	04:00	4,62	3,34	1,29				1							1,36	1,36
	05:00	4,93	3,92	1,01				1							1,59	1,60
	06:00	5,69	4,41	1,28				1							1,86	1,87
	07:00	6,82	5,00	1,82	1			1							2,24	2,25
	08:00	7,13	5,49	1,63	1			1							2,35	2,35
	09:00	7,57	5,72	1,85	1			1							2,42	2,42
	10:00	7,23	5,95	1,27	1	1		1							1,86	1,83
	11:00	6,78	6,44	0,34	1	1		1							1,36	1,37
	12:00	6,54	6,39	0,16	1	1		1							1,12	1,12
	13:00	6,44	6,36	0,08	1	1		1							1,05	1,03
	14:00	6,26	6,20	0,06	1			1							1,88	1,93
	15:00	6,09	5,96	0,14	1			1							1,76	1,76
	16:00	6,49	6,25	0,24	1			1							2,12	2,14
	17:00	7,75	7,38	0,37				1	1						1,00	0,90
	18:00	9,14	7,30	1,84				1	1						2,60	2,62
	19:00	9,14	6,54	2,60				1	1						2,64	2,63
	20:00	8,85	6,52	2,33				1	1						2,35	2,35
	21:00	7,95	6,50	1,45				1	1						1,47	1,45
	22:00	6,97	5,77	1,20	1			1							1,19	1,38
	23:00	5,79	4,10	1,69	1			1							1,85	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2024	00:00	5,30	4,59	0,71	1			1							1,12	1,13	
	01:00	4,83	4,48	0,35				1							1,57	1,58	
	02:00	4,65	4,34	0,31				1							1,39	1,40	
	03:00	4,51	4,09	0,43				1							1,26	1,26	
	04:00	4,52	4,17	0,36				1							1,26	1,27	
	05:00	4,94	4,59	0,34				1							1,61	1,61	
	06:00	5,70	5,27	0,43				1							1,70	1,71	
	07:00	6,78	6,37	0,41	1			1							2,02	1,99	
	08:00	7,33	7,05	0,28	1		1	1							1,85	1,91	
	09:00	7,50	7,33	0,17	1		1	1							2,08	2,08	
	10:00	7,50	7,37	0,13	1		1	1							2,08	2,09	
	11:00	7,43	7,31	0,11	1		1	1							2,03	2,02	
	12:00	6,83	6,76	0,07	1		1	1							1,43	1,42	
	13:00	7,11	7,10	0,02	1		1	1							1,68	1,70	
	14:00	6,87	6,86	0,01	1		1	1							1,49	1,46	
	15:00	6,45	6,45	0,00	1		1	1							1,08	1,07	
	16:00	6,81	6,80	0,01				1	1						0,48	0,43	
	17:00	7,91	7,85	0,06				1	1						1,34	1,37	
	18:00	8,92	8,62	0,30				1	1						2,38	2,40	
	19:00	9,04	8,49	0,54				1	1						2,52	2,52	
	20:00	8,79	8,22	0,57				1	1						2,28	2,27	
	21:00	7,93	7,23	0,70				1	1						1,46	1,43	
	22:00	6,95	6,52	0,43				1	1						0,46	0,44	
	23:00	6,11	5,16	0,95	1			1							1,08	1,24	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024	00:00	5,27	4,07	1,20				1							1,19	1,20
	01:00	4,74	3,34	1,40				1							1,41	1,40
	02:00	4,60	3,26	1,34				1							1,34	1,34
	03:00	4,43	3,25	1,18				1							1,18	1,17
	04:00	4,43	3,25	1,17				1							1,17	1,17
	05:00	4,72	3,38	1,34				1							1,34	1,34
	06:00	5,44	3,86	1,58				1							1,60	1,60
	07:00	6,44	5,31	1,12		1		1							2,11	2,11
	08:00	6,98	5,73	1,26		1		1							2,08	2,08
	09:00	7,54	5,33	2,21		1		1							2,24	2,25
	10:00	7,32	5,20	2,12		1		1							2,15	2,14
	11:00	7,44	5,32	2,12		1		1							2,13	2,13
	12:00	6,84	4,93	1,92		1		1							1,92	1,92
	13:00	6,51	4,66	1,85		1		1							1,85	1,85
	14:00	6,54	4,64	1,89		1		1							1,90	1,90
	15:00	6,17	4,38	1,79		1		1							1,80	1,79
	16:00	6,51	4,60	1,92		1		1							1,94	1,94
	17:00	7,82	5,49	2,34		1		1							2,33	2,34
	18:00	8,74	6,13	2,61	1	1		1							2,62	2,62
	19:00	8,64	6,05	2,59	1	1		1							2,60	2,59
	20:00	8,36	5,93	2,43	1	1		1							2,44	2,43
	21:00	7,65	5,55	2,09	1	1		1							2,10	2,09
	22:00	6,66	5,16	1,51		1		1							1,50	1,51
	23:00	5,84	4,33	1,51		1		1							1,53	1,51

Στο διάστημα 09:30-16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Άγ. Σώζων 2.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024	00:00	5,09	3,76	1,33				1							1,33	1,35	
	01:00	4,66	3,28	1,38				1							1,38	1,37	
	02:00	4,53	3,27	1,26				1							1,26	1,27	
	03:00	4,39	3,26	1,13				1							1,13	1,13	
	04:00	4,36	3,26	1,10				1							1,09	1,10	
	05:00	4,59	3,28	1,31				1							1,30	1,30	
	06:00	5,30	3,58	1,72				1							1,73	1,74	
	07:00	6,16	4,24	1,93				1							1,93	1,92	
	08:00	6,53	4,98	1,55			1	1							2,11	2,12	
	09:00	6,19	5,08	1,11			1	1							1,88	1,85	
	10:00	6,13	4,97	1,16			1	1							1,77	1,79	
	11:00	5,91	4,35	1,56			1	1							1,57	1,58	
	12:00	5,53	4,56	0,97			1	1							1,20	1,20	
	13:00	5,72	4,40	1,32			1	1							1,39	1,39	
	14:00	5,55	4,34	1,21			1	1							1,24	1,22	
	15:00	5,59	4,47	1,12			1	1							1,48	1,52	
	16:00	5,84	5,26	0,58			1	1							1,56	1,57	
	17:00	7,13	6,21	0,92			1	1							2,28	2,31	
	18:00	8,07	7,36	0,71		1	1	1							2,63	2,63	
	19:00	8,15	7,33	0,82		1	1	1							2,30	2,30	
	20:00	7,87	6,52	1,35		1	1	1							2,36	2,36	
	21:00	7,21	5,61	1,60		1	1	1							1,82	1,80	
	22:00	6,46	5,05	1,41		1		1							1,76	1,79	
	23:00	5,74	4,35	1,39		1		1							1,42	1,41	

Στο διάστημα 11:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Αγ. Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024	00:00	5,08	4,31	0,77		1		1							0,78	0,77	
	01:00	4,66	3,60	1,06				1							1,16	1,21	
	02:00	4,50	3,44	1,06				1							1,25	1,25	
	03:00	4,32	3,34	0,98				1							1,07	1,07	
	04:00	4,28	3,33	0,95				1							1,02	1,02	
	05:00	4,51	3,50	1,01				1							1,24	1,25	
	06:00	4,82	3,46	1,35				1							1,44	1,44	
	07:00	5,33	3,84	1,49				1							1,59	1,60	
	08:00	6,01	4,58	1,43				1							1,76	1,77	
	09:00	6,89	5,73	1,16		1		1							2,05	2,06	
	10:00	7,52	6,62	0,90		1		1							2,22	2,22	
	11:00	7,52	7,15	0,36		1	1	1							2,09	2,08	
	12:00	7,93	7,69	0,25		1	1	1							2,43	2,45	
	13:00	8,44	5,51	2,93		1		1							2,95	2,95	
	14:00	8,25	5,37	2,88		1		1							2,89	2,88	
	15:00	8,18	5,35	2,83		1		1							2,86	2,86	
	16:00	8,03	6,33	1,70		1		1							2,10	2,40	
	17:00	8,85	7,48	1,37				1	1						1,52	2,59	
	18:00	9,51	8,02	1,49				1	1						1,52	2,61	
	19:00	9,24	7,72	1,52				1	1						1,52	2,73	
	20:00	8,96	7,45	1,51				1	1						1,52	2,44	
	21:00	8,18	6,67	1,51				1	1						1,52	1,68	
	22:00	7,40	6,25	1,15				1							1,16	1,22	
	23:00	6,80	5,73	1,07		1		1							1,10	2,16	

Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024	00:00	6,08	5,24	0,84		1		1							1,10	1,75	
	01:00	5,53	4,70	0,83		1		1							1,10	1,21	
	02:00	5,32	4,54	0,78		1		1							1,10	0,99	
	03:00	5,21	4,40	0,81		1		1							1,10	0,87	
	04:00	5,11	4,25	0,85		1		1							1,10	0,78	
	05:00	5,18	4,20	0,98		1		1							0,99	0,85	
	06:00	5,59	4,74	0,85		1		1							0,90	1,25	
	07:00	6,05	5,23	0,83		1		1							0,90	1,71	
	08:00	6,84	5,95	0,90		1		1							0,90	2,35	
	09:00	8,10	7,20	0,90		1	1	1							0,90	2,74	
	10:00	9,20	7,89	1,31		1	1	1							1,31	3,04	
	11:00	9,21	7,72	1,50		1	1	1							1,50	3,04	
	12:00	9,00	7,50	1,50		1	1	1							1,50	3,04	
	13:00	8,62	7,11	1,50		1	1	1							1,50	3,00	
	14:00	7,92	6,42	1,51		1	1	1							1,50	2,47	
	15:00	7,69	5,87	1,82		1	1	1							1,81	1,82	
	16:00	7,77	5,82	1,95		1	1	1							1,95	1,95	
	17:00	8,60	6,33	2,27		1	1	1							2,27	2,28	
	18:00	9,48	7,12	2,37				1	1						2,36	2,33	
	19:00	9,56	6,88	2,68				1	1						2,68	2,69	
	20:00	9,26	6,61	2,66				1	1						2,66	2,66	
	21:00	8,60	6,50	2,10				1	1						2,11	2,09	
	22:00	7,70	6,45	1,25				1	1						1,25	1,40	
	23:00	6,88	4,68	2,20		1			1						2,21	2,21	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α τ ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024	00:00	5,91	4,24	1,68					1						1,68	1,69	
	01:00	5,38	3,64	1,73					1						1,73	1,74	
	02:00	5,17	3,52	1,65					1						1,65	1,66	
	03:00	5,06	3,44	1,62					1						1,62	1,62	
	04:00	4,99	3,39	1,60					1						1,60	1,61	
	05:00	5,34	3,63	1,71					1						1,70	1,71	
	06:00	6,24	4,25	1,99					1						1,98	1,99	
	07:00	7,69	5,21	2,48		1			1						2,47	2,48	
	08:00	8,70	5,91	2,79		1			1						2,79	2,79	
	09:00	8,77	5,98	2,80		1	1		1						2,80	2,80	
	10:00	8,75	5,96	2,79		1	1		1						2,79	2,82	
	11:00	8,34	5,75	2,59		1	1		1						2,59	2,65	
	12:00	8,28	5,60	2,68		1	1		1						2,68	2,68	
	13:00	8,60	5,80	2,81		1	1		1						2,81	2,83	
	14:00	8,40	5,66	2,74		1	1		1						2,75	2,74	
	15:00	8,03	5,44	2,59		1			1						2,59	2,59	
	16:00	8,22	5,55	2,67		1			1						2,67	2,67	
	17:00	9,25	6,32	2,92		1			1						2,93	2,93	
	18:00	10,10	7,15	2,96				1	1						2,96	2,97	
	19:00	10,03	7,00	3,03				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,70	6,68	3,02				1	1	1					3,04	3,03	
	21:00	8,87	6,57	2,30				1	1	1					2,31	2,38	
	22:00	7,73	6,64	1,08				1	1	1					1,10	1,16	
	23:00	6,79	4,64	2,15		1				1					2,13	2,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024	00:00	5,91	4,07	1,84					1						1,84	1,84	
	01:00	5,33	3,53	1,81					1						1,81	1,80	
	02:00	5,17	3,40	1,77					1						1,77	1,75	
	03:00	4,99	3,32	1,67					1						1,67	1,67	
	04:00	5,01	3,31	1,70					1						1,70	1,72	
	05:00	5,36	3,52	1,84					1						1,84	1,84	
	06:00	6,19	4,20	1,99					1						2,08	2,09	
	07:00	7,50	5,22	2,28		1			1						2,56	2,59	
	08:00	8,08	5,90	2,18		1			1						2,71	2,72	
	09:00	8,57	6,62	1,95	1	1			1						2,81	2,83	
	10:00	8,53	6,78	1,74	1	1			1						2,91	2,89	
	11:00	8,99	7,63	1,36	1	1			1						3,00	3,01	
	12:00	8,98	7,86	1,12	1	1			1						3,03	3,03	
	13:00	8,78	6,94	1,84	1	1			1						2,96	2,97	
	14:00	8,36	6,39	1,97	1	1			1						2,86	2,86	
	15:00	8,06	6,35	1,71	1	1			1						2,59	2,62	
	16:00	8,37	6,48	1,89	1	1			1						2,89	2,89	
	17:00	9,24	7,23	2,01	1	1			1						3,04	3,01	
	18:00	10,07	8,92	1,15				1	1						2,62	2,57	
	19:00	9,99	8,77	1,23				1	1						2,88	2,95	
	20:00	9,67	7,33	2,34				1	1						3,02	3,01	
	21:00	8,90	6,70	2,20				1	1						2,42	2,41	
	22:00	7,88	6,51	1,36				1	1						1,36	1,54	
	23:00	6,88	4,60	2,28		1			1						2,30	2,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024	00:00	6,01	4,04	1,97					1						1,97	1,97	
	01:00	5,40	3,56	1,83					1						1,83	1,83	
	02:00	5,18	3,43	1,75					1						1,75	1,74	
	03:00	5,03	3,35	1,68					1						1,68	1,67	
	04:00	5,01	3,33	1,68					1						1,67	1,67	
	05:00	5,25	3,47	1,79					1						1,78	1,78	
	06:00	6,23	4,16	2,07					1						2,06	2,07	
	07:00	7,58	5,03	2,55		1			1						2,55	2,57	
	08:00	8,10	5,63	2,57		1			1						2,58	2,58	
	09:00	8,25	6,01	2,23		1	1		1				1		2,24	2,23	
	10:00	8,14	5,78	2,35		1	1		1				1		2,37	2,39	
	11:00	7,75	5,42	2,33		1			1				1		2,41	2,41	
	12:00	7,67	5,28	2,39		1			1				1		2,45	2,46	
	13:00	7,99	5,98	2,01		1			1						2,75	2,76	
	14:00	7,47	5,99	1,48		1			1						2,39	2,38	
	15:00	7,39	6,23	1,15		1	1		1						1,97	1,97	
	16:00	7,46	6,59	0,87		1	1		1						2,06	2,05	
	17:00	8,41	7,73	0,73		1	1		1						2,29	2,25	
	18:00	9,74	9,11	0,64				1	1						2,58	2,63	
	19:00	9,74	9,10	0,64				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,61	9,23	0,38				1	1						3,01	3,01	
	21:00	8,78	8,45	0,33				1	1						2,31	2,29	
	22:00	7,69	7,48	0,21				1	1						1,21	1,20	
	23:00	6,67	6,63	0,05				1	1						0,29	0,41	

Τα φορητά εντάχθηκαν για την πραγματοποίηση δοκιμών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024	00:00	5,84	5,84	0,00		1		1							1,48	1,51	
	01:00	5,31	5,31	0,00		1		1							0,98	0,97	
	02:00	5,10	5,10	0,00		1		1							0,77	0,76	
	03:00	4,96	4,96	0,00		1		1							0,62	0,63	
	04:00	4,96	4,96	0,00		1		1							0,62	0,62	
	05:00	5,23	5,16	0,07		1		1							0,62	0,88	
	06:00	6,23	6,20	0,02		1		1							1,77	1,79	
	07:00	7,25	7,17	0,08	1	1		1							2,08	2,09	
	08:00	8,11	7,82	0,29	1	1		1							2,57	2,58	
	09:00	8,79	8,54	0,25				1	1						1,29	1,39	
	10:00	8,82	8,29	0,53				1	1						2,30	2,30	
	11:00	9,00	8,50	0,50				1	1						2,48	2,48	
	12:00	8,95	8,07	0,88				1	1						2,43	2,43	
	13:00	8,31	7,73	0,58				1	1						1,19	1,09	
	14:00	8,35	7,46	0,89				1	1						1,78	1,82	
	15:00	8,45	8,21	0,24				1	1						1,93	1,94	
	16:00	8,42	8,26	0,17				1	1						1,91	1,91	
	17:00	8,91	8,82	0,09				1	1						2,34	2,38	
	18:00	9,70	9,33	0,37				1	1						3,04	3,04	
	19:00	9,59	9,20	0,39				1	1						3,01	3,01	
	20:00	9,27	8,70	0,57				1	1						2,76	2,75	
	21:00	8,60	8,18	0,43				1	1						2,12	2,10	
	22:00	7,59	7,26	0,33				1	1						1,11	1,09	
	23:00	6,62	6,43	0,19		1		1							1,15	1,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α τ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024	00:00	5,78	5,75	0,02		1		1							1,43	1,45
	01:00	5,26	5,26	0,00		1		1							0,88	0,93
	02:00	5,08	5,06	0,02		1		1							0,74	0,73
	03:00	4,93	4,80	0,13		1		1							0,60	0,59
	04:00	4,95	4,80	0,14		1		1							0,61	0,61
	05:00	5,19	5,19	0,00		1		1							0,84	0,85
	06:00	6,11	6,08	0,02		1		1							1,70	1,71
	07:00	7,35	7,00	0,35		1	1	1							1,97	1,98
	08:00	8,11	7,91	0,20		1	1	1							2,16	1,96
	09:00	8,03	7,92	0,11				1	1						0,56	0,63
	10:00	7,90	7,59	0,31				1	1						1,37	1,38
	11:00	8,26	7,58	0,68				1	1						1,68	1,67
	12:00	8,08	7,83	0,25				1	1						1,12	1,14
	13:00	7,39	7,24	0,15				1	1						0,90	0,87
	14:00	6,91	6,87	0,04				1	1						0,43	0,42
	15:00	6,75	6,74	0,01				1	1						0,23	0,24
	16:00	7,12	7,12	0,00				1	1						0,57	0,59
	17:00	8,25	8,25	0,00				1	1						1,67	1,71
	18:00	9,47	9,47	0,00				1	1						2,68	2,70
	19:00	9,42	9,42	0,00				1	1						2,79	2,79
	20:00	9,12	9,12	0,00				1	1						2,62	2,61
	21:00	8,37	8,01	0,36				1	1						1,89	1,87
	22:00	7,49	6,52	0,98				1	1						1,01	0,99
	23:00	6,70	6,19	0,50		1		1							0,82	0,98



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024	00:00	5,75	5,26	0,50		1		1							1,44	1,43	
	01:00	5,27	5,12	0,16		1		1							0,96	0,94	
	02:00	5,11	4,76	0,35		1		1							0,77	0,78	
	03:00	4,86	4,61	0,25		1		1							0,53	0,53	
	04:00	4,88	4,77	0,11		1		1							0,53	0,54	
	05:00	5,12	5,08	0,04		1		1							0,78	0,79	
	06:00	5,61	5,57	0,04		1		1							1,25	1,26	
	07:00	6,37	6,33	0,04		1		1							2,01	2,02	
	08:00	7,08	7,04	0,04	1	1		1							1,97	1,95	
	09:00	7,99	7,95	0,04	1	1		1							1,46	1,22	
	10:00	7,90	7,79	0,11				1	1						1,31	1,37	
	11:00	7,98	7,91	0,07				1	1						1,47	1,48	
	12:00	8,70	8,66	0,05				1	1						2,15	2,18	
	13:00	8,74	8,73	0,01				1	1						2,26	2,24	
	14:00	7,32	7,30	0,02				1	1						0,34	0,81	
	15:00	7,27	7,08	0,19				1	1						0,36	0,84	
	16:00	7,18	6,97	0,21				1	1						0,35	0,78	
	17:00	8,05	7,70	0,35				1	1						0,72	1,68	
	18:00	9,05	8,54	0,52				1	1						1,18	2,72	
	19:00	8,80	8,18	0,63				1	1						1,15	2,67	
	20:00	8,38	7,77	0,61				1	1						0,98	2,27	
	21:00	7,62	7,12	0,50				1	1						0,63	1,44	
	22:00	7,08	6,82	0,27				1	1						0,27	0,62	
	23:00	5,99	5,16	0,83		1		1							0,83	2,05	

Από τις 14:00 το ΑΠ Αγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024	00:00	5,41	4,77	0,64		1		1							0,64	1,50	
	01:00	5,19	4,90	0,29		1		1							0,46	1,07	
	02:00	4,85	4,56	0,30		1		1							0,31	0,74	
	03:00	4,51	3,95	0,57				1							0,57	1,35	
	04:00	4,34	3,70	0,63				1							0,64	1,49	
	05:00	4,47	3,78	0,69				1							0,70	1,66	
	06:00	4,74	4,29	0,45				1							0,48	1,49	
	07:00	5,45	5,20	0,25		1			1						0,25	1,01	
	08:00	5,66	5,14	0,52		1			1						0,52	2,06	
	09:00	6,81	6,51	0,29		1			1						0,30	1,03	
	10:00	6,76	5,78	0,97		1		1							0,97	2,34	
	11:00	6,18	5,06	1,12		1		1							1,12	2,61	
	12:00	6,03	5,05	0,98		1		1							1,01	2,36	
	13:00	5,99	5,16	0,83		1		1							0,85	1,98	
	14:00	5,27	4,38	0,89		1		1							0,90	2,10	
	15:00	5,26	4,38	0,88		1		1							0,88	2,04	
	16:00	5,71	4,75	0,96		1		1							1,05	2,47	
	17:00	7,02	6,09	0,93		1		1							1,23	2,89	
	18:00	8,10	7,29	0,81		1	1	1							1,29	3,03	
	19:00	7,80	6,81	0,99		1	1	1							1,30	3,03	
	20:00	7,39	6,18	1,21		1	1	1							1,28	3,00	
	21:00	7,08	6,22	0,86		1	1	1							1,18	2,78	
	22:00	6,33	5,35	0,98		1		1							0,98	2,29	
	23:00	5,54	4,57	0,97		1		1							0,98	2,27	

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Αγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας.
Στο διάστημα 06:31-06:35 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Στη συνέχεια, μέχρι τις 10:00 το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024	00:00	5,84	4,25	1,59				1							1,60	1,60	
	01:00	5,25	3,51	1,74				1							1,74	1,73	
	02:00	5,02	3,38	1,64				1							1,64	1,65	
	03:00	4,92	3,30	1,61				1							1,61	1,62	
	04:00	4,95	3,33	1,63				1							1,63	1,62	
	05:00	5,24	3,56	1,68				1							1,67	1,68	
	06:00	6,24	4,27	1,98				1							1,97	1,99	
	07:00	7,69	5,37	2,32	1			1							2,33	2,46	
	08:00	8,58	6,63	1,94	1			1							2,72	2,82	
	09:00	8,93	6,87	2,06	1	1		1							2,90	2,93	
	10:00	9,03	6,96	2,07	1	1		1							2,92	2,91	
	11:00	8,48	6,50	1,97	1	1		1							2,78	2,77	
	12:00	8,36	6,38	1,98	1	1		1							2,81	2,79	
	13:00	8,48	6,39	2,09	1	1		1							2,95	2,95	
	14:00	8,20	5,49	2,71	1	1		1							2,78	2,76	
	15:00	7,63	5,42	2,21	1	1		1							2,21	2,20	
	16:00	8,09	5,44	2,64	1	1		1							2,64	2,65	
	17:00	9,16	7,02	2,14				1	1						2,14	2,03	
	18:00	10,25	7,23	3,03				1	1						3,04	3,04	
	19:00	10,31	7,29	3,03				1	1						3,04	3,04	
	20:00	10,03	7,01	3,02				1	1						3,04	3,04	
	21:00	9,05	6,50	2,54				1	1						2,57	2,54	
	22:00	7,85	6,49	1,35				1	1						1,37	1,35	
	23:00	6,85	6,33	0,52				1	1						0,52	0,69	

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024	00:00	5,96	4,28	1,68				1							1,68	1,72
	01:00	5,39	3,51	1,89				1							1,89	1,89
	02:00	5,24	3,41	1,83				1							1,83	1,83
	03:00	5,13	3,42	1,70				1							1,74	1,73
	04:00	5,14	3,43	1,71				1							1,73	1,73
	05:00	5,46	3,69	1,77				1							1,84	1,86
	06:00	6,43	4,70	1,72	1			1							1,99	2,02
	07:00	7,95	6,77	1,17				1	1						1,52	1,20
	08:00	8,84	7,22	1,62				1	1						1,76	2,30
	09:00	9,46	7,65	1,81				1	1						1,82	2,93
	10:00	9,77	8,05	1,72				1	1						1,73	3,03
	11:00	9,80	8,30	1,50				1	1						1,52	3,04
	12:00	9,82	8,45	1,37				1	1						1,52	3,04
	13:00	9,70	8,36	1,33				1	1						1,52	3,02
	14:00	8,87	7,62	1,25				1	1						1,52	2,36
	15:00	8,84	7,66	1,18				1	1						1,52	2,33
	16:00	8,87	7,58	1,29				1	1						1,52	2,36
	17:00	9,54	8,18	1,36				1	1						1,52	2,87
	18:00	10,60	9,37	1,23				1	1						1,52	3,04
	19:00	10,45	9,11	1,33				1	1						1,52	3,04
	20:00	10,06	8,57	1,49				1	1						1,52	3,04
	21:00	9,11	7,60	1,52				1	1						1,52	2,60
	22:00	8,03	6,52	1,51				1	1						1,52	1,53
	23:00	7,07	5,56	1,51		1				1					1,52	1,22

Από τις πρωινές ώρες και μέχρι το πέρας της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.
Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024	00:00	6,12	4,60	1,52		1			1						1,52	1,80	
	01:00	5,49	3,97	1,52					1						1,52	1,90	
	02:00	5,31	3,79	1,52					1						1,52	1,86	
	03:00	5,19	3,67	1,52					1						1,52	1,82	
	04:00	5,15	3,63	1,52					1						1,52	1,79	
	05:00	5,50	3,98	1,52					1						1,52	1,92	
	06:00	6,41	5,12	1,30					1						1,30	2,23	
	07:00	7,94	6,66	1,27			1		1						1,26	2,72	
	08:00	9,10	6,90	2,20		1	1		1						2,21	2,62	
	09:00	9,75	7,50	2,25				1	1						2,26	2,88	
	10:00	9,43	7,17	2,26				1	1						2,26	2,74	
	11:00	9,17	7,42	1,75	1	1			1						1,79	1,84	
	12:00	8,43	6,85	1,59				1	1						1,57	1,84	
	13:00	8,52	6,52	2,01				1	1						2,01	2,03	
	14:00	8,30	6,47	1,83				1	1						1,84	1,80	
	15:00	8,14	6,52	1,62				1	1						1,62	1,63	
	16:00	8,40	6,52	1,88				1	1						1,88	1,88	
	17:00	9,25	6,60	2,65				1	1						2,64	2,65	
	18:00	10,34	7,31	3,02				1	1						3,04	3,04	
	19:00	10,29	7,26	3,03				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,80	6,79	3,01				1	1						3,02	3,02	
	21:00	8,92	6,50	2,42				1	1						2,44	2,43	
	22:00	7,85	6,48	1,36				1	1						1,38	1,36	
	23:00	6,81	6,46	0,35				1	1						0,36	0,40	

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.
Λόγω σφάλματος στον εξοπλισμό των μονάδων G1, G2, G3, αντί αυτών εντάχθηκε η μονάδα G4.
Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,98	4,59	1,39		1			1						1,38	1,67	
	01:00	5,43	4,33	1,10		1			1						1,10	1,09	
	02:00	5,22	4,34	0,89		1			1						0,89	0,88	
	03:00	5,11	4,34	0,77		1			1						0,77	0,77	
	04:00	5,09	4,33	0,77		1			1						0,76	0,77	
	05:00	5,46	3,62	1,84					1						1,87	1,91	
	06:00	6,34	4,32	2,02					1						2,21	2,21	
	07:00	7,71	5,69	2,02		1			1						2,69	2,69	
	08:00	8,12	6,32	1,80		1			1						2,71	2,81	
	09:00	8,09	6,54	1,55	1	1			1						2,71	2,72	
	10:00	8,09	7,07	1,02	1	1			1						2,21	2,19	
	11:00	7,56	6,58	0,99	1	1			1						2,15	2,15	
	12:00	7,46	6,64	0,82	1	1			1						2,03	2,04	
	13:00	7,26	6,49	0,77	1	1			1						1,86	1,85	
	14:00	6,95	6,46	0,49	1	1			1						1,54	1,54	
	15:00	6,80	6,34	0,46		1			1						1,86	1,90	
	16:00	7,20	6,82	0,38		1			1						2,04	1,97	
	17:00	8,48	8,08	0,40				1	1						1,64	1,73	
	18:00	10,05	9,84	0,22				1	1						3,04	3,04	
	19:00	9,94	9,85	0,09				1	1						3,04	3,04	
	20:00	9,64	9,61	0,03				1	1						3,03	3,03	
	21:00	8,83	8,82	0,01				1	1						2,36	2,33	
	22:00	7,87	7,87	0,00				1	1						1,39	1,37	
	23:00	6,76	6,76	0,00				1	1						0,31	0,34	

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.
Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η																
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,90	5,90	0,00		1		1							1,44	1,58
	01:00	5,39	5,39	0,00		1		1							1,06	1,05
	02:00	5,21	5,21	0,00		1		1							0,87	0,87
	03:00	5,12	5,12	0,00		1		1							0,78	0,77
	04:00	5,13	5,13	0,00		1		1							0,78	0,79
	05:00	5,46	5,46	0,00		1		1							1,10	1,12
	06:00	6,33	6,32	0,01		1		1							1,84	1,57
	07:00	7,61	7,61	0,00				1	1						0,84	0,74
	08:00	8,13	8,13	0,00				1	1						1,60	1,61
	09:00	7,86	7,86	0,00				1	1						1,35	1,36
	10:00	8,10	8,10	0,00				1	1						1,58	1,58
	11:00	7,78	7,78	0,00				1	1						1,27	1,25
	12:00	7,70	7,69	0,00				1	1						1,19	1,20
	13:00	7,59	7,48	0,11				1	1						1,07	1,08
	14:00	7,60	7,14	0,46				1	1	0,46					1,08	1,08
	15:00	7,42	6,89	0,52				1	1						0,88	1,14
	16:00	7,41	6,81	0,59				1	1						0,87	1,12
	17:00	8,08	6,83	1,25				1	1						1,50	1,90
	18:00	9,21	7,39	1,82				1	1						2,34	3,01
	19:00	9,25	7,00	2,25				1	1						2,34	3,04
	20:00	8,81	6,68	2,13				1	1						2,24	2,92
	21:00	7,90	6,49	1,41				1	1	1					1,43	2,05
	22:00	6,95	6,45	0,51				1	1	1					0,51	1,30
	23:00	6,16	4,48	1,68		1		1							1,68	2,35

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,23	3,97	1,26		1		1							1,27	1,92	
	01:00	4,79	3,53	1,26				1							1,26	1,90	
	02:00	4,53	3,36	1,17				1							1,17	1,81	
	03:00	4,39	3,30	1,09				1							1,10	1,73	
	04:00	4,43	3,42	1,02				1							1,12	1,76	
	05:00	4,67	3,64	1,04				1							1,21	1,86	
	06:00	5,14	3,94	1,20				1							1,37	2,02	
	07:00	5,83	4,70	1,14		1		1							1,49	2,15	
	08:00	6,90	6,03	0,88		1		1							1,96	2,62	
	09:00	7,83	7,38	0,45	1	1		1							2,27	2,94	
	10:00	8,32	8,07	0,25	1	1		1							1,56	1,92	
	11:00	8,29	8,20	0,09				1	1						1,22	1,71	
	12:00	8,06	8,02	0,05				1	1						1,20	1,55	
	13:00	8,49	8,49	0,00				1	1						1,53	1,99	
	14:00	8,60	8,60	0,00				1	1						1,61	2,10	
	15:00	7,68	7,68	0,00				1	1						0,89	1,17	
	16:00	7,46	7,43	0,03				1	1						0,73	0,95	
	17:00	8,43	8,42	0,01				1	1						1,48	1,90	
	18:00	9,71	9,70	0,01				1	1						2,33	3,01	
	19:00	9,44	9,20	0,23				1	1						2,23	2,91	
	20:00	9,04	8,88	0,15				1	1						1,98	2,58	
	21:00	8,16	8,12	0,04				1	1						1,28	1,67	
	22:00	7,32	7,20	0,12				1	1						0,68	0,89	
	23:00	6,64	6,60	0,04		1		1							0,65	1,09	

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,90	5,87	0,03		1		1							1,21	1,58	
	01:00	5,44	5,39	0,04		1		1							0,87	1,13	
	02:00	5,12	5,03	0,08		1		1							0,63	0,82	
	03:00	4,93	4,79	0,14		1		1							0,51	0,65	
	04:00	4,87	4,71	0,16		1		1							0,45	0,58	
	05:00	4,92	4,71	0,21		1		1							0,50	0,65	
	06:00	5,35	5,10	0,24		1		1							0,85	1,10	
	07:00	5,73	5,53	0,20		1		1							1,13	1,47	
	08:00	6,28	6,09	0,20		1		1							1,50	1,95	
	09:00	6,59	6,45	0,15	1	1		1							1,08	1,41	
	10:00	7,06	6,91	0,15	1	1		1							1,33	1,71	
	11:00	6,83	6,64	0,19	1	1		1							1,13	1,51	
	12:00	6,96	6,63	0,33	1	1		1							1,20	1,61	
	13:00	7,37	7,17	0,20	1	1		1							1,66	2,03	
	14:00	6,03	5,84	0,19		1		1							0,46	0,89	
	15:00	5,65	5,40	0,25		1		1							0,99	1,40	
	16:00	6,04	5,88	0,16		1		1							1,32	1,72	
	17:00	7,22	7,08	0,14				1	1						0,86	1,15	
	18:00	8,97	8,91	0,06				1	1						2,07	2,52	
	19:00	9,13	9,07	0,06				1	1						2,27	2,69	
	20:00	8,82	8,76	0,05				1	1						2,01	2,39	
	21:00	8,01	7,94	0,07				1	1						1,22	1,59	
	22:00	7,19	7,12	0,07				1	1						0,40	0,77	
	23:00	6,29	6,21	0,09		1		1							0,64	1,10	

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,43	5,28	0,15		1		1							0,80	1,18
	01:00	4,83	4,71	0,12		1		1							0,20	0,58
	02:00	4,69	4,65	0,05		1		1							0,05	0,44
	03:00	4,63	4,62	0,02		1		1							0,02	0,38
	04:00	4,60	4,60	0,01		1		1							0,02	0,35
	05:00	4,94	4,87	0,07		1		1							0,26	0,68
	06:00	5,90	5,85	0,05		1		1							1,16	1,59
	07:00	7,01	6,89	0,13	1	1		1							1,48	1,86
	08:00	7,35	7,08	0,28	1	1		1							1,60	2,01
	09:00	7,73	7,44	0,29	1	1		1							1,94	2,34
	10:00	7,30	7,06	0,24	1	1		1							1,59	1,97
	11:00	6,56	5,95	0,61	1	1		1							0,84	1,23
	12:00	6,30	5,78	0,53		1		1							0,66	1,13
	13:00	6,61	6,37	0,24		1		1							1,61	2,01
	14:00	6,02	5,51	0,51		1		1							1,32	1,71
	15:00	5,88	5,40	0,48		1		1							1,24	1,63
	16:00	6,05	5,64	0,41		1		1							1,38	1,78
	17:00	6,91	5,89	1,01		1		1							1,60	1,99
	18:00	8,55	7,91	0,64				1	1						1,65	2,00
	19:00	8,54	7,68	0,86				1	1						1,72	2,11
	20:00	8,38	7,63	0,74				1	1						1,56	1,95
	21:00	7,57	6,92	0,64				1	1						0,77	1,15
	22:00	6,76	6,47	0,29		1		1							0,69	1,19
	23:00	6,02	5,64	0,39		1		1							1,34	1,72

Δύο φορητά HZ βρίσκονται σε βλάβη



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
α	ρ	ρ	ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 6 Φεβρουάριος 2024				00:00	5,31	5,18	0,13		1		1							1,04	1,03
				01:00	4,80	4,75	0,05		1		1							0,55	0,53
				02:00	4,60	4,48	0,12		1		1							0,53	0,53
				03:00	4,54	4,42	0,13				1							1,32	1,33
				04:00	4,56	4,40	0,16				1							1,33	1,32
				05:00	4,84	4,59	0,25				1							1,53	1,55
				06:00	5,66	5,44	0,22		1		1							1,51	1,51
				07:00	6,82	6,71	0,10		1		1							1,94	1,92
				08:00	6,99	6,93	0,06	1	1		1							1,63	1,63
				09:00	6,78	6,73	0,05	1	1		1							1,45	1,44
				10:00	6,30	6,28	0,02	1	1		1							0,98	0,96
				11:00	6,03	5,89	0,14		1		1							0,80	0,75
				12:00	5,89	5,57	0,32		1		1							0,76	0,76
				13:00	5,77	5,41	0,36		1		1							0,80	0,79
				14:00	5,56	5,04	0,52		1		1							0,90	0,90
				15:00	5,32	4,70	0,62		1		1							0,98	0,99
				16:00	5,65	4,86	0,80		1		1							1,10	1,11
				17:00	6,86	5,91	0,95		1		1							1,22	1,22
				18:00	8,33	7,24	1,09				1	1						1,32	1,33
				19:00	8,71	7,16	1,54				1	1						1,68	1,70
				20:00	8,53	6,67	1,86				1	1						1,99	1,99
				21:00	7,83	5,68	2,15				1	1						2,28	2,27
				22:00	6,91	4,72	2,19	1			1							2,26	2,36
				23:00	6,05	4,49	1,55	1			1							1,57	1,70

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.
Από 10:00 και μετά παρουσιάστηκε σφάλμα στο σύστημα εποπτείας του ΗΣ.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Τετάρτη, 7 Φεβρουάριος 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	5,27	3,70	1,57	1			1							1,57	1,71
	01:00	4,77	3,20	1,57				1							1,57	1,71
	02:00	4,60	3,03	1,57				1							1,57	1,71
	03:00	4,49	2,92	1,57				1							1,57	1,71
	04:00	4,44	2,87	1,57				1							1,57	1,71
	05:00	4,77	3,20	1,57				1							1,57	1,71
	06:00	5,56	3,99	1,57				1							1,57	1,71
	07:00	6,44	4,87	1,57	1			1							1,57	1,71
	08:00	6,70	5,13	1,57	1			1							1,57	1,94
	09:00	7,00	4,72	2,28	1			1							2,38	2,45
	10:00	6,47	4,39	2,08	1			1							2,14	2,12
	11:00	5,96	4,31	1,65	1			1							1,65	1,62
	12:00	5,94	4,34	1,60	1			1							1,60	1,59
	13:00	5,85	4,13	1,72	1			1							1,78	1,80
	14:00	5,56	3,74	1,82				1							1,95	1,95
	15:00	5,33	3,48	1,85				1							1,86	1,87
	16:00	6,03	3,98	2,05				1							2,09	2,10
	17:00	7,30	4,97	2,34	1			1							2,54	2,55
	18:00	8,66	6,00	2,66	1	1		1							3,01	3,01
	19:00	8,69	6,36	2,33	1	1		1							3,03	3,03
	20:00	8,46	6,10	2,36	1	1		1							2,96	2,96
	21:00	7,71	5,38	2,33	1	1		1							2,43	2,42
	22:00	6,75	4,43	2,32		1		1							2,34	2,33
	23:00	5,87	4,33	1,54		1		1							1,57	1,56

Στο διάστημα 00:00 – 07:00 παρουσιάστηκε σφάλμα στο σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή	Μέγιστη
															περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Φεβρουάριος 2024	00:00	5,19	3,58	1,61				1							1,60	1,63
	01:00	4,81	3,25	1,55				1							1,56	1,55
	02:00	4,57	3,25	1,31				1							1,32	1,31
	03:00	4,42	3,25	1,17				1							1,17	1,17
	04:00	4,40	3,25	1,14				1							1,14	1,14
	05:00	4,74	3,28	1,46				1							1,46	1,48
	06:00	5,45	3,62	1,82				1							1,84	1,76
	07:00	6,24	4,79	1,45				1							1,43	1,58
	08:00	6,56	4,35	2,21		1		1							2,21	2,21
	09:00	6,59	4,35	2,24		1		1							2,25	2,25
	10:00	6,47	4,41	2,05		1		1							2,12	2,13
	11:00	6,36	4,58	1,78				1							1,89	1,86
	12:00	6,23	4,45	1,78			1	1							1,88	1,89
	13:00	6,02	4,63	1,39			1		1						1,50	1,40
	14:00	5,56	4,00	1,56					1						1,57	1,59
	15:00	5,34	3,47	1,87					1						1,87	1,87
	16:00	5,57	3,65	1,92					1						1,94	1,95
	17:00	6,56	4,34	2,22					1						2,27	2,28
	18:00	8,18	5,48	2,69			1		1						2,85	2,86
	19:00	8,60	6,06	2,54		1	1		1						3,01	3,01
	20:00	8,30	6,03	2,27		1	1		1						2,87	2,87
	21:00	7,42	5,50	1,92			1		1						2,47	2,47
	22:00	6,50	5,20	1,30			1		1						2,17	2,17
23:00	5,71	4,79	0,92			1		1						1,50	1,51	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.Στο διάστημα 10:00 εως 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΑΓ.Σωζων2 .

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,04	4,24	0,79					1						1,73	1,73
	01:00	4,59	3,51	1,08					1						1,34	1,34
	02:00	4,51	3,46	1,04					1						1,25	1,25
	03:00	4,36	3,56	0,80					1						1,11	1,11
	04:00	4,31	3,35	0,95					1						1,05	1,05
	05:00	4,57	3,48	1,09					1						1,30	1,30
	06:00	5,31	3,86	1,45					1						1,83	1,84
	07:00	6,17	4,51	1,66					1						1,98	1,98
	08:00	6,35	4,89	1,46		1			1						2,01	1,98
	09:00	6,39	4,70	1,68		1			1						2,05	2,06
	10:00	5,83	4,43	1,39		1			1						1,49	1,49
	11:00	5,69	4,37	1,32		1			1						1,34	1,33
	12:00	5,64	4,39	1,25		1			1						1,30	1,31
	13:00	5,46	4,40	1,06		1			1						1,19	1,18
	14:00	5,29	4,49	0,80		1			1						1,21	1,20
	15:00	5,11	4,40	0,71		1			1						0,97	0,95
	16:00	5,47	4,39	1,08		1			1						1,14	1,17
	17:00	6,40	4,90	1,51		1			1						1,97	2,01
	18:00	8,08	6,39	1,69	1	1			1						2,75	2,77
	19:00	8,28	6,12	2,16	1	1			1						2,79	2,82
	20:00	8,04	5,52	2,53	1	1			1						2,62	2,60
	21:00	7,32	4,90	2,43	1				1						2,46	2,48
	22:00	6,45	4,41	2,04	1				1						2,08	2,07
	23:00	5,72	3,95	1,77					1						1,78	1,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,09	3,34	1,74					1						1,75	1,75
	01:00	4,66	3,29	1,37					1						1,38	1,38
	02:00	4,43	3,29	1,14					1						1,15	1,14
	03:00	4,31	3,30	1,00					1						1,01	1,02
	04:00	4,27	3,30	0,97					1						0,97	0,97
	05:00	4,49	3,32	1,17					1						1,17	1,19
	06:00	4,98	3,33	1,65					1						1,65	1,66
	07:00	5,46	3,57	1,89					1						1,89	1,89
	08:00	6,03	3,97	2,05					1						2,09	2,09
	09:00	6,40	4,31	2,09					1						2,09	2,08
	10:00	5,83	4,38	1,45	1				1						1,45	1,46
	11:00	6,36	4,39	1,98	1				1						1,97	1,98
	12:00	6,60	4,39	2,20	1				1						2,20	2,20
	13:00	6,93	4,56	2,38	1				1						2,39	2,38
	14:00	6,24	4,30	1,95	1				1						1,95	1,95
	15:00	6,09	4,40	1,69					1						1,94	1,94
	16:00	6,25	4,66	1,58					1						2,16	2,18
	17:00	7,04	4,74	2,30	1				1						2,38	2,43
	18:00	8,21	5,37	2,84	1	1			1						2,85	2,85
	19:00	8,26	5,43	2,83	1	1			1						2,84	2,83
	20:00	7,83	5,96	1,87	1	1			1						2,45	2,44
	21:00	7,09	5,56	1,53	1				1						2,15	2,15
	22:00	6,28	4,88	1,39	1				1						1,97	1,95
23:00	5,62	4,71	0,91	1				1						1,28	1,28	

Τήρηση αυξημένης εφεδρείας από το μεσημέρι και μετά λόγω κακοκαιρίας. Δυο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,12	4,52	0,60	1				1						0,94	0,94
	01:00	4,63	4,04	0,58					1						0,89	0,93
	02:00	4,33	3,61	0,72					1						1,07	1,07
	03:00	4,22	3,54	0,68					1						0,97	0,97
	04:00	4,20	3,53	0,66					1						0,94	0,94
	05:00	4,35	3,58	0,77					1						1,08	1,08
	06:00	4,63	3,67	0,96					1						1,37	1,37
	07:00	4,97	3,89	1,08					1						1,67	1,68
	08:00	5,59	3,80	1,78					1						1,94	1,95
	09:00	6,24	4,34	1,90					1						1,91	2,10
	10:00	7,14	5,91	1,24	1				1						1,22	2,48
	11:00	7,34	6,10	1,24	1				1						1,22	2,56
	12:00	7,55	6,33	1,22	1				1						1,22	2,64
	13:00	7,41	6,18	1,22	1				1						1,22	2,54
	14:00	6,92	5,69	1,24	1				1						1,22	2,41
	15:00	6,62	5,39	1,24	1				1						1,22	2,26
	16:00	6,56	5,33	1,22	1				1						1,22	2,22
	17:00	6,92	5,71	1,21	1				1						1,22	2,38
	18:00	8,12	6,88	1,23	1	1			1						1,22	2,75
	19:00	8,17	6,94	1,24	1	1			1						1,22	2,75
	20:00	7,68	6,46	1,23	1	1			1						1,22	2,27
	21:00	7,11	5,89	1,22	1	1			1						1,22	1,70
	22:00	6,38	5,14	1,24	1	1			1						1,22	0,96
	23:00	5,62	4,43	1,19	1					1						1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,95	4,33	0,62	1				1						0,63	0,62
	01:00	4,50	4,33	0,17	1				1						0,18	0,17
	02:00	4,31	4,17	0,13	1				1						0,13	0,08
	03:00	4,27	3,34	0,93					1						0,90	0,96
	04:00	4,27	3,36	0,91					1						0,91	0,91
	05:00	4,50	3,61	0,89					1						0,89	0,90
	06:00	4,42	3,99	0,43					1						0,49	0,41
	07:00	5,08	5,07	0,01	1	1			1						0,00	0,01
	08:00	5,87	5,86	0,00	1	1			1						0,00	0,44
	09:00	6,43	6,42	0,01	1	1			1						0,00	1,01
	10:00	7,52	7,52	0,01	1	1			1						0,00	1,65
	11:00	7,81	7,80	0,01	1	1	1		1						0,00	1,31
	12:00	8,12	7,85	0,27	1	1	1		1						0,29	1,63
	13:00	7,62	6,49	1,12	1	1			1						1,87	1,86
	14:00	7,00	6,57	0,43	1	1			1						1,63	1,61
	15:00	6,76	5,99	0,77	1				1						1,99	2,03
	16:00	6,66	6,25	0,41	1				1						2,30	2,29
	17:00	7,20	7,10	0,10				1	1						0,99	0,92
	18:00	8,31	8,30	0,01				1	1						1,76	1,78
	19:00	8,43	8,41	0,03				1	1						1,92	1,92
	20:00	8,31	7,43	0,88				1	1						1,79	1,75
	21:00	7,00	6,55	0,45				1	1						0,45	1,04
	22:00	6,54	6,43	0,11				1	1						0,11	0,37
	23:00	5,13	4,52	0,61		1		1							0,62	1,47

Κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στο διάστημα 06:00 με 10:00 σημειώθηκε μερική διακοπή στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Α	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024		00:00	4,97	4,41	0,56		1		1							0,66	0,65
		01:00	4,53	3,54	0,99				1							1,19	1,24
		02:00	4,34	3,25	1,09				1							1,10	1,09
		03:00	4,23	3,39	0,84				1							0,98	0,97
		04:00	4,29	3,81	0,48				1							1,02	1,03
		05:00	4,55	3,82	0,74				1							1,26	1,26
		06:00	5,25	4,36	0,89				1							1,56	1,57
		07:00	6,12	5,30	0,83				1							1,82	1,83
		08:00	6,65	5,40	1,25	1			1							1,98	1,98
		09:00	7,55	6,25	1,31	1	1		1							1,50	2,21
		10:00	8,19	7,70	0,49	1	1		1							0,91	1,34
		11:00	8,06	7,56	0,50				1	1						0,91	1,56
		12:00	7,50	7,19	0,32				1	1						0,98	1,00
		13:00	7,39	7,18	0,20				1	1						0,89	0,89
		14:00	6,68	6,61	0,07				1	1						0,28	0,26
		15:00	6,09	5,99	0,09	1			1							1,19	1,33
		16:00	6,00	5,97	0,03	1			1							1,65	1,66
		17:00	6,92	6,87	0,05	1			1							1,20	1,10
		18:00	8,50	8,47	0,03				1	1						1,91	1,96
		19:00	8,75	8,75	0,00				1	1						2,24	2,23
		20:00	8,52	8,52	0,00				1	1						2,02	2,02
		21:00	7,54	7,53	0,01				1	1						1,07	1,05
		22:00	6,82	6,22	0,60		1		1							1,16	1,43
		23:00	6,00	5,57	0,43		1		1							1,70	1,68

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z(X4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,20	4,86	0,34		1	B	1							0,93	0,96
	01:00	4,68	4,58	0,10			B	1							1,43	1,43
	02:00	4,50	4,37	0,13			B	1							1,25	1,25
	03:00	4,32	4,18	0,14			B	1							0,48	1,11
	04:00	3,94	3,61	0,33			B	1							0,47	1,11
	05:00	4,08	3,61	0,47			B	1							0,62	1,41
	06:00	4,85	4,38	0,47			B	1							0,74	1,71
	07:00	5,39	4,47	0,92		1	B	1							0,92	2,15
	08:00	5,78	4,71	1,07		1	B	1							1,08	2,52
	09:00	6,21	5,05	1,15		1	B	1							1,16	2,71
	10:00	6,43	5,24	1,19		1	B	1							1,20	2,82
	11:00	6,13	4,99	1,14		1	B	1							1,14	2,68
	12:00	5,82	5,27	0,55		1	B	1							0,56	2,83
	13:00	5,74	5,22	0,52		1	B	1							0,54	2,81
	14:00	5,60	5,08	0,52		1	B	1							0,54	2,73
	15:00	5,19	4,69	0,49		1	B	1							0,50	2,53
	16:00	5,29	4,78	0,51		1	B	1							0,51	2,58
	17:00	5,86	5,33	0,52		1	B	1							0,56	2,84
	18:00	6,77	6,19	0,59		1	B	1							0,60	3,04
	19:00	6,90	6,30	0,60	1	1	B	1							0,60	3,04
	20:00	6,52	5,92	0,60	1	1	B	1							0,60	3,04
	21:00	5,88	5,38	0,50		1	B	1							0,51	2,66
	22:00	5,10	4,62	0,49		1	B	1							0,49	2,49
23:00	4,56	4,15	0,41			B	1							0,42	2,12	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,45	3,61	0,84				1							0,84	1,95
	01:00	4,02	3,28	0,74				1							0,74	1,71
	02:00	3,89	3,25	0,64				1							0,64	1,49
	03:00	3,84	3,26	0,58				1							0,58	1,36
	04:00	3,87	3,25	0,62				1							0,62	1,45
	05:00	3,94	3,27	0,67				1							0,67	1,58
	06:00	4,53	3,69	0,84				1							0,84	1,97
	07:00	5,38	4,39	0,99				1							1,00	2,34
	08:00	5,94	4,86	1,07	1			1							1,08	2,61
	09:00	6,21	5,08	1,12	1			1							1,12	2,72
	10:00	6,41	5,22	1,19	1			1							1,19	2,81
	11:00	6,12	4,98	1,14	1			1							1,14	2,68
	12:00	6,49	5,32	1,17	1			1							1,21	2,84
	13:00	6,49	5,31	1,18	1			1							1,21	2,85
	14:00	6,06	4,99	1,07	1			1							1,14	2,66
	15:00	5,67	4,67	0,99	1			1							1,04	2,47
	16:00	5,73	4,73	1,01	1			1							1,06	2,50
	17:00	6,21	5,13	1,08	1			1							1,11	2,72
	18:00	7,53	6,50	1,03	1	1		1							1,15	3,04
	19:00	7,61	6,65	0,96	1	1		1							1,15	3,04
	20:00	7,30	6,18	1,11	1	1		1							1,15	3,04
	21:00	6,61	5,51	1,11	1	1		1							1,12	2,80
	22:00	5,86	4,80	1,07	1			1							1,07	2,59
	23:00	5,19	4,24	0,95				1							0,96	2,13

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,50	3,57	1,93				1							1,93	1,92
	01:00	4,99	3,28	1,71				1							1,72	1,71
	02:00	4,82	3,26	1,57				1							1,57	1,57
	03:00	4,70	3,26	1,44				1							1,44	1,44
	04:00	4,66	3,27	1,39				1							1,39	1,40
	05:00	4,89	3,29	1,61				1							1,60	1,61
	06:00	5,77	3,77	2,00				1							2,00	2,01
	07:00	6,83	4,46	2,37				1							2,37	2,38
	08:00	7,68	5,06	2,62			1	1							2,67	2,68
	09:00	8,45	5,61	2,84			1	1							2,88	2,95
	10:00	8,56	5,70	2,86	1		1	1							2,89	2,99
	11:00	8,43	5,55	2,88	1		1	1							2,89	2,95
	12:00	8,41	5,54	2,87	1		1	1							2,88	2,93
	13:00	8,57	5,65	2,91	1		1	1							2,93	2,99
	14:00	8,19	5,37	2,82	1		1	1							2,84	2,83
	15:00	7,97	5,20	2,78			1	1							2,79	2,79
	16:00	7,92	5,21	2,71			1	1							2,78	2,79
	17:00	8,40	5,51	2,89			1	1							2,91	2,93
	18:00	9,48	6,64	2,84	1		1	1							2,98	3,04
	19:00	9,60	6,66	2,94	1		1	1							2,98	3,04
	20:00	9,21	6,26	2,95	1		1	1							2,98	3,04
	21:00	8,49	5,63	2,86	1		1	1							2,92	2,93
	22:00	6,80	4,83	1,97			1	1							1,97	2,61
	23:00	5,90	4,38	1,52			1	1							1,54	2,16

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Καθ'όλη την διάρκεια της μέρας το ΑΠ Άγιος Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,74	4,21	1,53				1							1,53	1,57
	01:00	5,23	3,40	1,83				1							1,83	1,83
	02:00	5,02	3,28	1,73				1							1,74	1,73
	03:00	4,83	3,25	1,58				1							1,59	1,58
	04:00	4,79	3,26	1,53				1							1,54	1,54
	05:00	5,02	3,31	1,71				1							1,71	1,73
	06:00	5,47	3,57	1,90				1							1,90	1,91
	07:00	6,10	3,98	2,12				1							2,13	2,13
	08:00	7,24	4,89	2,35				1							2,52	2,53
	09:00	8,35	5,98	2,36	1			1							2,91	2,92
	10:00	8,33	6,08	2,25	1			1							2,91	2,93
	11:00	7,98	5,62	2,36	1	1		1							2,61	2,59
	12:00	7,81	5,48	2,33	1	1		1							2,40	2,40
	13:00	7,85	5,49	2,36	1	1		1							2,43	2,43
	14:00	7,66	5,49	2,18	1	1		1							2,29	2,29
	15:00	7,14	5,42	1,71	1	1		1							1,76	1,76
	16:00	7,67	5,46	2,21	1	1		1							2,26	2,27
	17:00	8,33	5,86	2,48	1	1		1							2,84	2,85
	18:00	9,57	6,92	2,65	1	1		1							3,04	3,04
	19:00	9,39	6,58	2,81	1	1		1							3,04	3,04
	20:00	9,08	6,40	2,68	1	1		1							3,04	3,04
	21:00	8,30	5,76	2,54	1	1		1							2,85	2,85
	22:00	7,44	5,15	2,29	1			1							2,61	2,61
	23:00	6,62	4,72	1,89	1			1							2,23	2,21

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,78	4,36	1,42				1							1,73	1,73
	01:00	5,27	4,09	1,18				1							1,85	1,84
	02:00	4,97	3,91	1,06				1							1,70	1,70
	03:00	4,75	3,73	1,02				1							1,50	1,50
	04:00	4,71	3,88	0,83				1							1,46	1,46
	05:00	4,85	4,10	0,76				1							1,59	1,59
	06:00	5,20	4,59	0,62				1							1,74	1,73
	07:00	5,68	5,12	0,56			1	1							1,34	1,34
	08:00	6,27	5,88	0,39			1	1							1,92	1,96
	09:00	6,92	6,42	0,49			1	1							1,85	1,82
	10:00	6,95	6,27	0,68	1		1	1							1,53	1,53
	11:00	6,51	5,79	0,72	1		1	1							1,16	1,19
	12:00	6,67	6,30	0,37			1	1							2,24	2,28
	13:00	6,54	6,17	0,37			1	1							2,18	2,16
	14:00	5,85	5,38	0,47			1	1							1,54	1,52
	15:00	5,50	5,13	0,37			1	1							1,29	1,26
	16:00	5,80	5,65	0,15			1	1							0,39	1,40
	17:00	6,95	6,88	0,08				1	1						0,25	0,49
	18:00	8,51	8,45	0,06				1	1						0,25	1,92
	19:00	8,66	8,55	0,11				1	1						0,25	2,04
	20:00	8,33	8,17	0,16				1	1						0,25	1,67
	21:00	7,55	7,33	0,23				1	1						0,25	0,85
	22:00	6,95	6,77	0,18				1	1						0,21	0,37
	23:00	6,29	5,46	0,82			1	1							1,81	1,97

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Επικρατούσε τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα στο νησί κατά την διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,39	4,73	0,66			1	1							1,17	1,18
	01:00	4,93	4,17	0,76				1							1,67	1,66
	02:00	4,73	3,62	1,11				1							1,48	1,48
	03:00	4,59	3,28	1,32				1							1,34	1,34
	04:00	4,62	3,28	1,34				1							1,36	1,35
	05:00	4,85	3,40	1,45				1							1,58	1,59
	06:00	5,73	3,91	1,83				1							1,99	2,00
	07:00	6,80	4,58	2,22			1	1							2,34	2,35
	08:00	7,24	4,83	2,40			1	1							2,53	2,53
	09:00	7,34	4,78	2,56			1	1							2,57	2,57
	10:00	7,32	4,76	2,56			1	1							2,57	2,57
	11:00	7,07	4,61	2,47			1	1							2,48	2,48
	12:00	6,93	4,51	2,42			1	1							2,43	2,43
	13:00	6,70	4,41	2,29			1	1							2,31	2,31
	14:00	6,70	4,45	2,25			1	1							2,32	2,30
	15:00	6,76	4,52	2,24			1	1							2,34	2,35
	16:00	6,85	4,57	2,27			1	1							2,38	2,39
	17:00	7,80	5,24	2,57			1	1							2,72	2,73
	18:00	9,11	6,22	2,88	1		1	1							3,02	3,02
	19:00	9,33	6,44	2,89	1		1	1							3,04	3,04
	20:00	9,14	6,26	2,88	1		1	1							3,04	3,04
	21:00	8,35	5,68	2,68	1		1	1							2,86	2,85
	22:00	7,44	5,20	2,24			1	1							2,36	2,35
	23:00	6,44	4,39	2,04			1	1							2,10	2,08

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,58	4,12	1,46				1							1,46	1,47
	01:00	5,07	3,32	1,75				1							1,77	1,76
	02:00	4,78	3,26	1,52				1							1,53	1,53
	03:00	4,59	3,27	1,32				1							1,35	1,34
	04:00	4,60	3,32	1,28				1							1,34	1,34
	05:00	4,91	3,45	1,46				1							1,63	1,63
	06:00	5,75	4,34	1,41				1							2,00	1,99
	07:00	6,74	5,32	1,42			1	1							2,30	2,32
	08:00	7,09	5,63	1,46			1	1							2,48	2,49
	09:00	7,39	6,22	1,17			1	1							2,58	2,58
	10:00	7,63	6,83	0,80	1		1	1							2,31	2,28
	11:00	6,81	6,37	0,44	1		1	1							1,47	1,47
	12:00	6,46	6,01	0,46			1	1							1,75	1,78
	13:00	6,14	5,47	0,67			1	1							1,80	1,81
	14:00	6,08	5,15	0,93			1	1							1,76	1,75
	15:00	5,93	4,56	1,37			1	1							1,59	1,59
	16:00	6,17	5,03	1,14			1	1							1,83	1,83
	17:00	7,26	6,59	0,67			1	1							1,74	1,58
	18:00	8,94	8,15	0,79				1	1						2,15	2,27
	19:00	9,20	8,16	1,04				1	1						2,69	2,69
	20:00	8,93	7,78	1,15				1	1						2,43	2,43
	21:00	8,27	7,28	0,99				1	1						1,79	1,78
	22:00	7,25	6,56	0,68				1	1						0,77	0,75
	23:00	6,36	5,79	0,57			1	1							1,02	1,15

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,53	4,93	0,61			1	1							1,24	1,24
	01:00	4,95	4,50	0,45				1							1,67	1,68
	02:00	4,72	4,39	0,33				1							1,47	1,46
	03:00	4,58	4,38	0,21				1							1,34	1,33
	04:00	4,60	4,30	0,30				1							1,35	1,35
	05:00	4,94	4,65	0,29				1							1,64	1,65
	06:00	5,80	5,57	0,23			1	1							1,63	1,64
	07:00	6,70	6,46	0,23			1	1							2,05	2,04
	08:00	6,90	6,61	0,29		1	1	1							1,48	1,48
	09:00	6,92	6,70	0,22		1	1	1							1,52	1,50
	10:00	6,53	6,40	0,12		1	1	1							1,12	1,11
	11:00	6,47	6,34	0,12		1	1	1							1,05	1,04
	12:00	6,49	6,39	0,10		1	1	1							1,06	1,07
	13:00	6,46	6,43	0,02		1	1	1							1,04	1,04
	14:00	6,27	6,25	0,02		1	1	1							0,92	0,97
	15:00	6,19	6,16	0,02			1	1							1,74	1,84
	16:00	6,23	6,22	0,01			1	1							1,87	1,88
	17:00	7,26	7,26	0,00		1	1	1							1,93	1,95
	18:00	8,83	8,83	0,00	1	1	1	1							2,54	2,54
	19:00	9,37	9,37	0,00	1	1	1	1							2,83	2,83
	20:00	9,08	9,08	0,00	1	1	1	1							2,59	2,58
	21:00	8,22	8,22	0,00	1	1	1	1							1,80	1,82
	22:00	7,32	7,32	0,00	1		1	1							1,93	1,91
	23:00	6,37	6,37	0,00	1		1	1							1,09	1,12

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,48	5,48	0,00			1	1							1,16	1,15
	01:00	4,95	4,95	0,00				1							1,14	1,18
	02:00	4,76	4,76	0,00				1							1,43	1,43
	03:00	4,66	4,66	0,00				1							1,39	1,38
	04:00	4,61	4,34	0,27				1							1,35	1,36
	05:00	5,04	3,81	1,23				1							1,72	1,72
	06:00	5,90	5,66	0,24			1	1							1,71	1,71
	07:00	6,73	6,70	0,03		1	1	1							1,49	1,49
	08:00	6,94	6,93	0,01		1	1	1							1,52	1,52
	09:00	6,93	6,90	0,03		1	1	1							1,51	1,51
	10:00	6,67	6,55	0,12		1	1	1							1,25	1,26
	11:00	6,40	6,26	0,14		1	1	1							1,02	0,99
	12:00	6,32	6,20	0,12		1	1	1							0,91	0,91
	13:00	6,39	6,27	0,12		1	1	1							0,96	0,97
	14:00	6,21	6,08	0,13		1	1		1						0,54	0,43
	15:00	5,79	5,68	0,11			1	1							0,56	0,62
	16:00	6,00	5,77	0,24			1	1							1,64	1,65
	17:00	6,84	6,55	0,29			1	1							1,98	1,99
	18:00	8,54	8,15	0,39		1	1	1							2,46	2,48
	19:00	8,95	8,39	0,56	1	1	1	1							2,46	2,45
	20:00	8,85	8,14	0,70	1	1	1	1							2,36	2,35
	21:00	8,05	7,24	0,81	1	1	1	1							1,67	1,65
	22:00	7,16	5,95	1,21		1	1	1							1,71	1,76
	23:00	6,16	4,66	1,50			1	1							1,77	1,76

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,39	4,01	1,38				1							1,39	1,40
	01:00	4,79	3,38	1,42				1							1,44	1,44
	02:00	4,64	3,28	1,36				1							1,36	1,36
	03:00	4,49	3,25	1,24				1							1,25	1,23
	04:00	4,44	3,26	1,18				1							1,18	1,18
	05:00	4,75	3,47	1,27				1							1,40	1,40
	06:00	5,51	4,06	1,44				1							1,64	1,65
	07:00	6,18	4,60	1,59				1							1,85	1,85
	08:00	6,36	4,57	1,79			1	1							1,91	1,90
	09:00	6,41	4,75	1,66			1	1							1,92	1,92
	10:00	6,09	4,37	1,72			1	1							1,75	1,74
	11:00	5,86	4,38	1,48			1	1							1,52	1,53
	12:00	5,84	4,35	1,49			1	1							1,50	1,50
	13:00	5,64	4,34	1,30			1	1							1,31	1,30
	14:00	5,44	4,33	1,11			1	1							1,13	1,14
	15:00	5,14	3,65	1,49				1							1,54	1,54
	16:00	5,36	3,92	1,44				1							1,60	1,61
	17:00	6,36	5,20	1,15				1							1,89	1,89
	18:00	7,95	7,00	0,95	1		1	1							2,37	2,38
	19:00	8,59	7,17	1,41	1		1	1							2,58	2,58
	20:00	8,21	6,47	1,74	1		1	1							2,66	2,66
	21:00	7,52	5,56	1,96	1		1	1							2,22	2,24
	22:00	6,56	4,76	1,79			1	1							2,20	2,19
	23:00	5,79	4,39	1,40			1	1							1,49	1,48

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,13	3,82	1,31				1							1,68	1,70
	01:00	4,73	3,54	1,19				1							1,49	1,48
	02:00	4,44	3,31	1,14				1							1,19	1,18
	03:00	4,29	3,36	0,93				1							1,03	1,03
	04:00	4,30	3,38	0,92				1							1,04	1,04
	05:00	4,46	3,71	0,76				1							1,20	1,21
	06:00	4,95	4,06	0,89				1							1,66	1,66
	07:00	5,23	4,28	0,95				1							1,82	1,83
	08:00	5,66	4,93	0,73				1							1,73	1,71
	09:00	5,74	4,55	1,19			1	1							1,40	1,41
	10:00	5,69	4,26	1,43				1							1,50	1,51
	11:00	5,54	4,13	1,40				1							1,67	1,66
	12:00	5,56	4,40	1,16			1	1							1,24	1,23
	13:00	5,65	4,42	1,22			1	1							1,33	1,32
	14:00	5,33	4,32	1,01			1	1							1,02	1,01
	15:00	5,05	4,34	0,71			1	1							0,72	0,72
	16:00	5,26	4,36	0,90			1	1							0,90	0,92
	17:00	6,39	4,58	1,82			1	1							1,99	2,01
	18:00	7,74	5,32	2,42			1	1							2,69	2,70
	19:00	8,11	5,86	2,26	1		1	1							2,70	2,71
	20:00	7,80	5,47	2,33	1		1	1							2,40	2,37
	21:00	7,19	5,21	1,99			1	1							2,00	2,01
	22:00	6,41	4,33	2,08			1	1							2,09	2,07
	23:00	5,69	4,48	1,21			1	1							1,40	1,38

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024	00:00	5,09	3,68	1,41				1							1,41	1,45
	01:00	4,63	3,25	1,38				1							1,39	1,38
	02:00	4,40	3,25	1,15				1							1,16	1,15
	03:00	4,21	3,26	0,95				1							0,96	0,96
	04:00	4,11	3,26	0,86				1							0,86	0,86
	05:00	4,32	3,66	0,66				1							1,06	1,06
	06:00	4,68	3,85	0,82				1							1,41	1,41
	07:00	4,98	3,44	1,54				1							1,68	1,69
	08:00	5,51	3,76	1,75				1							1,90	1,86
	09:00	5,91	4,20	1,71				1							1,71	1,79
	10:00	5,54	3,76	1,78				1							1,94	1,94
	11:00	5,42	3,94	1,48				1							1,90	1,90
	12:00	5,48	4,55	0,93				1							1,11	1,11
	13:00	5,55	4,47	1,07				1							1,94	1,94
	14:00	5,18	4,72	0,46				1							1,14	1,11
	15:00	4,75	4,50	0,26			1	1							0,45	0,43
	16:00	5,01	4,65	0,36			1	1							0,63	0,66
	17:00	5,81	5,20	0,61			1	1							1,44	1,46
	18:00	7,25	6,64	0,61			1	1							2,32	2,32
	19:00	7,86	7,28	0,57	1		1	1							2,44	2,45
	20:00	7,62	7,44	0,18	1		1	1							2,22	2,21
	21:00	6,98	6,80	0,18	1		1	1							1,60	1,58
	22:00	6,15	5,63	0,52			1	1							0,99	1,04
	23:00	5,33	4,81	0,52			1	1							1,06	1,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,81	4,27	0,54				1							1,54	1,55
	01:00	4,34	3,90	0,43				1							1,10	1,09
	02:00	4,18	3,65	0,53				1							0,93	0,93
	03:00	4,11	3,59	0,52				1							0,86	0,86
	04:00	4,12	3,32	0,80				1							0,84	0,85
	05:00	4,38	3,31	1,07				1							1,11	1,12
	06:00	5,09	3,84	1,25				1							1,73	1,74
	07:00	5,78	4,86	0,93				1							1,45	1,39
	08:00	6,45	5,66	0,80			1		1						2,06	2,07
	09:00	6,84	6,28	0,57	1		1		1						1,68	1,65
	10:00	7,12	6,85	0,28	1		1		1						1,67	1,70
	11:00	7,06	6,98	0,08	1		1		1						1,65	1,65
	12:00	6,84	6,76	0,08	1		1		1						1,42	1,41
	13:00	6,96	6,93	0,03	1		1		1						1,52	1,53
	14:00	6,72	6,65	0,07	1		1		1						1,34	1,32
	15:00	6,37	6,17	0,20			1		1						1,42	1,45
	16:00	6,18	6,03	0,15			1		1						1,84	1,84
	17:00	6,51	6,45	0,06			1		1						1,01	0,83
	18:00	7,49	7,47	0,02				1	1						0,92	0,96
	19:00	7,97	7,94	0,03				1	1						1,47	1,46
	20:00	7,83	7,83	0,00				1	1						1,31	1,31
	21:00	7,16	7,13	0,03				1	1						0,69	0,66
	22:00	6,25	6,25	0,00				1	1						0,39	0,52
	23:00	5,52	5,51	0,00				1	1						1,21	1,18

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,83	4,73	0,10				1							0,92	0,95
	01:00	4,41	4,26	0,15				1							1,18	1,16
	02:00	4,23	4,09	0,14				1							0,98	0,97
	03:00	4,10	4,05	0,05				1							0,85	0,84
	04:00	4,14	4,13	0,01				1							0,88	0,88
	05:00	4,44	4,37	0,06				1							1,16	1,17
	06:00	5,18	5,06	0,12			1	1							1,22	1,20
	07:00	5,84	5,59	0,26			1	1							1,48	1,49
	08:00	6,11	5,76	0,35			1	1							1,77	1,76
	09:00	5,90	5,62	0,29			1	1							1,58	1,57
	10:00	5,65	5,38	0,26			1	1							1,32	1,32
	11:00	5,48	5,34	0,14			1	1							1,15	1,15
	12:00	5,41	5,35	0,06			1	1							1,08	1,07
	13:00	5,20	5,18	0,02			1	1							0,89	0,88
	14:00	4,94	4,92	0,02			1	1							0,62	0,61
	15:00	4,78	4,74	0,04				1							1,21	1,26
	16:00	4,90	4,88	0,02				1							1,34	1,33
	17:00	5,71	5,71	0,00			1	1							1,33	1,35
	18:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1							2,24	2,24
	19:00	7,97	7,97	0,00	1		1	1							2,54	2,54
	20:00	7,93	7,93	0,00	1		1	1							2,53	2,52
	21:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1							1,93	1,92
	22:00	6,50	6,50	0,00	1		1	1							1,18	1,20
	23:00	5,65	5,65	0,00			1	1							1,32	1,32

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,93	4,89	0,04				1							0,91	0,96
	01:00	4,42	4,38	0,04				1							1,18	1,17
	02:00	4,26	4,23	0,03				1							1,00	1,01
	03:00	4,13	4,06	0,07				1							0,88	0,87
	04:00	4,14	4,02	0,13				1							0,87	0,88
	05:00	4,44	4,31	0,13				1							1,17	1,19
	06:00	5,16	5,04	0,12			1	1							1,17	1,16
	07:00	5,81	5,64	0,17			1	1							1,45	1,46
	08:00	6,52	6,39	0,13			1	1							1,91	1,89
	09:00	6,48	6,37	0,11		1	1	1							1,07	1,06
	10:00	5,93	5,85	0,08		1	1	1							0,53	0,52
	11:00	5,46	5,44	0,02		1	1	1							0,10	0,10
	12:00	5,44	5,42	0,02			1	1							0,99	1,06
	13:00	5,44	5,42	0,02			1	1							1,10	1,10
	14:00	4,87	4,87	0,00			1	1							0,55	0,54
	15:00	5,00	5,00	0,00			1	1							0,64	0,65
	16:00	5,15	5,15	0,00			1	1							0,80	0,80
	17:00	5,77	5,77	0,00			1	1							1,38	1,41
	18:00	7,43	7,43	0,00	1		1	1							2,22	2,23
	19:00	8,16	8,16	0,00	1		1	1							2,72	2,73
	20:00	8,00	8,00	0,00	1		1	1							2,58	2,60
	21:00	7,24	7,23	0,01	1		1	1							1,85	1,83
	22:00	6,38	6,37	0,01	1		1	1							1,09	1,10
	23:00	5,53	5,52	0,02			1	1							1,20	1,22

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024	00:00	4,82	4,81	0,01			1	1							0,55	0,59
	01:00	4,40	4,38	0,01				1							1,14	1,14
	02:00	4,22	4,20	0,02				1							0,96	0,96
	03:00	4,16	4,16	0,01				1							0,91	0,91
	04:00	4,14	4,09	0,06				1							0,88	0,88
	05:00	4,46	4,40	0,06				1							1,19	1,20
	06:00	5,17	5,12	0,05			1	1							1,27	1,25
	07:00	5,70	5,61	0,10			1	1							1,34	1,35
	08:00	6,27	6,10	0,17			1	1							1,90	1,92
	09:00	6,27	6,19	0,08			1	1							1,58	1,54
	10:00	5,70	5,60	0,10	1		1	1							0,31	0,31
	11:00	5,59	5,49	0,10			1	1							0,74	0,80
	12:00	5,54	5,46	0,08			1	1							1,19	1,20
	13:00	5,49	5,38	0,10			1	1							1,15	1,15
	14:00	5,67	5,59	0,08			1	1							1,33	1,33
	15:00	5,66	5,59	0,07			1	1							1,31	1,33
	16:00	5,82	5,79	0,04			1	1							1,48	1,49
	17:00	6,36	6,32	0,04			1	1							1,93	1,93
	18:00	7,67	7,63	0,04	1		1	1							2,26	2,27
	19:00	7,79	7,71	0,08	1		1	1							2,00	2,00
	20:00	7,78	7,66	0,12	1		1	1							2,35	2,36
	21:00	7,14	6,91	0,23	1		1	1							1,76	1,74
	22:00	6,29	6,18	0,11			1	1							1,33	1,36
	23:00	5,45	5,32	0,13			1	1							1,14	1,13

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ε.ε.ε.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024	00:00	4,79	4,73	0,06				1							1,11	1,16
	01:00	4,33	4,30	0,03				1							1,09	1,08
	02:00	4,15	4,14	0,01				1							0,89	0,89
	03:00	4,11	4,02	0,09				1							0,86	0,86
	04:00	4,14	4,07	0,07				1							0,88	0,88
	05:00	4,43	4,28	0,14				1							1,14	1,16
	06:00	5,09	4,85	0,23		1		1							1,22	1,20
	07:00	5,84	5,42	0,42		1		1							1,47	1,49
	08:00	6,58	5,65	0,93		1		1							2,18	2,20
	09:00	7,08	5,84	1,24		1		1							2,47	2,48
	10:00	7,32	6,73	0,60		1	1	1							2,19	2,17
	11:00	7,52	7,11	0,40		1	1	1							2,07	2,09
	12:00	7,68	7,48	0,20		1	1	1							2,28	2,27
	13:00	7,49	7,35	0,14		1	1	1							2,09	2,07
	14:00	7,15	7,04	0,12		1	1	1							1,76	1,75
	15:00	6,64	6,47	0,17		1	1	1							1,24	1,24
	16:00	6,55	6,48	0,06		1	1	1							1,14	1,13
	17:00	6,75	6,40	0,36		1	1	1							1,31	1,33
	18:00	7,97	7,45	0,52		1	1	1							2,47	2,48
	19:00	8,50	7,01	1,48	1	1	1	1							2,06	2,05
	20:00	8,07	7,34	0,74	1	1	1	1							1,62	1,60
	21:00	7,55	7,46	0,09	1		1	1							1,59	1,62
	22:00	6,59	6,26	0,33	1		1	1							1,27	1,26
	23:00	5,89	5,72	0,17			1	1							1,57	1,57

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ε	ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024		00:00	5,16	5,12	0,05			1	1							0,87	0,87
		01:00	4,81	4,69	0,12				1							1,53	1,55
		02:00	4,51	4,24	0,26				1							1,27	1,26
		03:00	4,33	3,89	0,44				1							1,07	1,08
		04:00	4,31	4,09	0,22				1							1,04	1,04
		05:00	4,56	4,54	0,02				1							1,30	1,30
		06:00	4,89	4,87	0,02			1	1							0,76	0,74
		07:00	5,28	5,28	0,00			1	1							0,91	0,92
		08:00	6,07	6,07	0,00			1	1							1,69	1,71
		09:00	6,55	6,55	0,00	1		1	1							1,41	1,40
		10:00	6,23	6,23	0,00	1		1	1							0,88	0,87
		11:00	6,01	6,00	0,01			1	1							1,09	1,12
		12:00	6,17	6,11	0,07			1	1							1,82	1,81
		13:00	6,46	6,35	0,11			1	1							2,12	2,11
		14:00	6,06	6,00	0,06			1	1							1,76	1,75
		15:00	5,41	5,35	0,06			1	1							1,07	1,07
		16:00	5,37	5,28	0,09			1	1							1,03	1,02
		17:00	5,99	5,98	0,02			1	1							1,62	1,64
		18:00	7,49	7,47	0,03	1		1	1							2,22	2,22
		19:00	8,10	8,10	0,00	1		1	1							2,68	2,68
		20:00	7,90	7,90	0,00	1		1	1							2,50	2,48
		21:00	7,26	7,26	0,00	1		1	1							1,86	1,84
		22:00	6,50	6,50	0,00	1		1	1							1,22	1,24
		23:00	5,83	5,82	0,00			1	1							1,52	1,50

Δύο φορητά Η/Ζ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ε	ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024		00:00	5,17	5,16	0,01			1	1							0,92	0,94
		01:00	4,68	4,63	0,05				1							1,43	1,43
		02:00	4,42	4,38	0,05				1							1,17	1,17
		03:00	4,29	4,24	0,05				1					1,04		1,04	
		04:00	4,26	4,21	0,04				1							0,79	0,77
		05:00	4,37	4,34	0,03					1						1,07	1,11
		06:00	4,64	4,59	0,05					1						1,38	1,38
		07:00	4,88	4,69	0,19					1						1,61	1,62
		08:00	4,97	4,69	0,28					1						1,70	1,70
		09:00	5,21	5,00	0,20			1		1						1,35	1,30
		10:00	5,26	4,97	0,29			1		1						0,94	0,92
		11:00	5,42	5,00	0,42			1		1						1,08	1,09
		12:00	5,44	5,23	0,21			1		1						1,10	1,09
		13:00	5,20	5,11	0,09			1		1						0,89	0,87
		14:00	4,72	4,68	0,03					1						1,11	1,13
		15:00	4,35	4,31	0,04					1						1,09	1,09
		16:00	4,63	4,62	0,01					1						1,31	1,30
		17:00	5,52	5,51	0,01			1		1						1,21	1,21
		18:00	7,05	7,05	0,00			1	1	1						0,52	0,33
		19:00	8,05	8,04	0,01	1		1	1							2,17	2,55
		20:00	7,86	7,84	0,02	1		1	1							2,47	2,45
		21:00	7,12	7,10	0,02	1		1	1							1,74	1,72
		22:00	6,41	6,35	0,05			1	1							1,59	1,62
		23:00	5,61	5,57	0,04			1	1							1,30	1,28

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.
Η G4 τέθηκε εκτός κάποιες ώρες λόγω προβλήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024	00:00	4,93	4,88	0,06				1							1,25	1,27	
	01:00	4,43	4,36	0,07				1							1,19	1,18	
	02:00	4,25	4,21	0,03				1							0,99	0,99	
	03:00	4,18	4,16	0,02				1							0,92	0,92	
	04:00	4,15	4,09	0,06				1							0,88	0,89	
	05:00	4,49	4,35	0,14				1							1,22	1,22	
	06:00	5,27	5,11	0,16			1	1							1,19	1,17	
	07:00	5,87	5,72	0,15			1	1							1,51	1,52	
	08:00	5,93	5,79	0,14			1	1							1,60	1,60	
	09:00	6,00	5,81	0,20			1	1							1,65	1,66	
	10:00	6,02	5,86	0,16			1	1							1,69	1,68	
	11:00	5,98	5,82	0,16			1	1							1,61	1,63	
	12:00	6,60	6,33	0,27			1	1							2,21	2,21	
	13:00	6,52	6,16	0,36			1	1							2,17	2,18	
	14:00	5,85	5,48	0,38			1	1							1,55	1,53	
	15:00	5,56	5,29	0,27			1	1							1,23	1,21	
	16:00	5,51	5,35	0,17			1	1							1,14	1,16	
	17:00	6,00	5,84	0,16			1	1							1,65	1,66	
	18:00	7,42	7,25	0,16		1	1	1							2,30	2,32	
	19:00	8,13	7,95	0,18	1	1	1	1							1,98	1,93	
	20:00	8,17	7,79	0,37	1	1	1	1							1,69	1,68	
	21:00	7,48	6,69	0,79	1		1	1							1,65	1,68	
	22:00	6,51	5,48	1,04			1	1							1,61	1,64	
	23:00	5,70	4,71	0,99			1	1							1,40	1,39	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024	00:00	4,89	4,04	0,85				1							1,32	1,34
	01:00	4,47	3,41	1,06				1							1,22	1,21
	02:00	4,32	3,31	1,01				1							1,07	1,07
	03:00	4,21	3,27	0,93				1							0,96	0,96
	04:00	4,23	3,28	0,95				1							0,96	0,97
	05:00	4,53	3,30	1,23				1							1,23	1,24
	06:00	5,37	4,83	0,54			1	1							1,07	1,08
	07:00	6,11	5,99	0,13			1	1							1,74	1,76
	08:00	6,32	6,31	0,00			1	1							1,92	1,93
	09:00	6,32	6,31	0,01			1	1							2,01	2,00
	10:00	5,93	5,89	0,03			1	1							1,59	1,59
	11:00	5,94	5,26	0,68			1	1							1,60	1,59
	12:00	5,84	4,64	1,19			1	1							1,46	1,49
	13:00	5,85	4,41	1,44			1	1							1,54	1,51
	14:00	5,71	4,15	1,56			1	1							1,58	1,60
	15:00	5,13	3,93	1,20				1							1,79	1,80
	16:00	5,17	4,21	0,96				1							1,80	1,80
	17:00	6,12	5,17	0,95			1	1							1,89	1,90
	18:00	7,60	7,16	0,44		1	1	1							2,37	2,38
	19:00	8,33	8,19	0,14		1	1	1							2,78	2,74
	20:00	8,26	8,26	0,00	1	1	1	1							1,77	1,77
	21:00	7,76	7,76	0,00	1		1	1							1,69	1,71
	22:00	6,83	6,82	0,01	1		1	1							1,51	1,49
	23:00	5,88	5,51	0,37			1	1							1,53	1,55

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024	00:00	5,02	4,42	0,60				1							1,35	1,38	
	01:00	4,63	3,78	0,85				1							1,39	1,38	
	02:00	4,42	3,27	1,15				1							1,17	1,17	
	03:00	4,33	3,26	1,07				1							1,07	1,08	
	04:00	4,29	3,27	1,02				1							1,02	1,03	
	05:00	4,61	3,38	1,24				1							1,34	1,35	
	06:00	5,40	4,18	1,22				1							1,88	1,89	
	07:00	6,15	4,99	1,16		1		1							2,04	2,03	
	08:00	6,35	5,33	1,02		1		1							2,00	2,01	
	09:00	6,36	5,60	0,76		1		1							2,05	2,03	
	10:00	6,03	5,34	0,69		1		1							1,70	1,70	
	11:00	5,63	5,17	0,46		1		1							1,31	1,30	
	12:00	5,47	5,32	0,15		1		1							1,14	1,14	
	13:00	5,53	5,50	0,03		1		1							1,21	1,20	
	14:00	5,22	5,20	0,03		1		1							0,91	0,91	
	15:00	4,97	4,97	0,00		1		1							0,64	0,64	
	16:00	5,03	5,03	0,00		1		1							0,67	0,68	
	17:00	5,77	5,77	0,00		1		1							1,38	1,39	
	18:00	7,57	7,57	0,00		1	1	1							2,22	2,23	
	19:00	8,44	8,44	0,00	1	1	1	1							1,94	1,94	
	20:00	8,32	8,32	0,00	1	1	1	1							1,89	1,89	
	21:00	7,68	7,64	0,04		1	1	1							1,98	2,01	
	22:00	6,65	6,47	0,18		1	1	1							1,29	1,26	
	23:00	5,93	5,67	0,26			1	1							1,13	1,19	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024	00:00	5,08	4,98	0,11			1	1							0,78	0,76
	01:00	4,62	4,53	0,09				1							1,14	1,20
	02:00	4,45	4,24	0,20				1							1,20	1,19
	03:00	4,35	4,10	0,24				1							1,09	1,09
	04:00	4,37	3,91	0,46				1							1,10	1,11
	05:00	4,65	4,05	0,60				1							1,37	1,39
	06:00	5,34	4,77	0,58				1							1,86	1,87
	07:00	6,15	5,93	0,22			1	1							1,92	1,91
	08:00	6,45	6,20	0,25			1	1							2,10	2,10
	09:00	6,93	6,59	0,34		1	1	1							1,87	1,85
	10:00	6,55	6,04	0,51		1	1	1							1,16	1,13
	11:00	6,92	5,82	1,10			1	1							1,97	2,03
	12:00	6,82	5,11	1,71			1	1							2,36	2,36
	13:00	6,69	5,35	1,35			1	1							2,32	2,30
	14:00	6,20	4,94	1,26			1	1							1,87	1,86
	15:00	5,95	4,48	1,46			1	1							1,63	1,62
	16:00	5,89	4,68	1,21			1	1							1,53	1,54
	17:00	7,14	5,58	1,56			1	1							2,46	2,47
	18:00	8,34	5,81	2,53		1	1	1							2,77	2,79
	19:00	8,75	5,95	2,79		1	1	1							3,04	3,04
	20:00	8,45	5,76	2,69		1	1	1							2,94	2,93
	21:00	7,62	5,41	2,21		1	1	1							2,23	2,22
	22:00	6,85	5,40	1,45		1	1	1							1,47	1,45
	23:00	6,00	5,10	0,90			1	1							1,04	1,07

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Τις βραδυνές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024	00:00	5,35	4,74	0,61			1	1							1,03	1,02
	01:00	4,84	4,37	0,47			1	1							0,52	0,51
	02:00	4,62	4,34	0,28			1	1							0,30	0,29
	03:00	4,47	4,33	0,14			1	1							0,14	0,14
	04:00	4,43	4,34	0,08			1	1							0,09	0,09
	05:00	4,80	4,36	0,44			1	1							0,44	0,45
	06:00	5,50	4,36	1,14			1	1							1,13	1,15
	07:00	6,55	4,53	2,02			1	1							2,10	2,13
	08:00	7,43	4,99	2,44			1	1							2,59	2,60
	09:00	7,97	5,57	2,40			1	1							2,79	2,79
	10:00	7,86	6,02	1,84	1		1	1							2,58	2,56
	11:00	7,02	5,50	1,51	1		1	1							1,86	1,89
	12:00	6,80	4,94	1,86			1	1							2,36	2,35
	13:00	6,80	4,52	2,28			1	1							2,34	2,35
	14:00	6,52	4,42	2,11			1	1							2,14	2,12
	15:00	6,37	4,75	1,62	1		1	1							1,68	1,70
	16:00	6,18	4,34	1,84	1			1							1,84	1,84
	17:00	6,89	4,72	2,17	1			1							2,36	2,37
	18:00	8,39	6,31	2,08	1	1		1							2,89	2,89
	19:00	9,09	7,04	2,06	1	1		1							3,04	3,04
	20:00	8,88	7,20	1,68	1	1		1							3,04	3,04
	21:00	8,17	6,04	2,13	1	1		1							2,75	2,73
	22:00	7,25	5,78	1,47	1	1		1							1,96	1,97
	23:00	6,44	5,00	1,43		1		1							2,10	2,09

Μεταξύ 00:00 και 07:00 επικρατούσε κακοκαιρία. Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024	00:00	5,52	4,47	1,05		1		1							1,21	1,20	
	01:00	5,05	4,00	1,06				1							1,54	1,56	
	02:00	4,79	3,88	0,91				1							1,53	1,52	
	03:00	4,63	3,56	1,08				1							1,37	1,37	
	04:00	4,59	3,57	1,02				1							1,34	1,33	
	05:00	4,84	4,30	0,54				1							1,57	1,57	
	06:00	5,28	4,97	0,31		1		1							1,35	1,34	
	07:00	5,69	5,25	0,44		1		1							1,35	1,35	
	08:00	5,92	5,49	0,43		1		1							1,55	1,57	
	09:00	6,38	6,21	0,18		1		1							1,96	1,97	
	10:00	6,85	6,70	0,15	1	1		1							1,51	1,50	
	11:00	6,50	6,45	0,05	1	1		1							1,08	1,08	
	12:00	6,43	6,40	0,03	1	1		1							1,00	1,02	
	13:00	6,28	6,22	0,06	1	1		1							0,87	0,86	
	14:00	6,41	6,33	0,08	1	1		1							1,01	0,99	
	15:00	6,45	6,40	0,05	1	1		1							1,03	1,03	
	16:00	6,79	6,73	0,05	1	1		1							1,34	1,36	
	17:00	7,32	7,25	0,07	1	1		1							1,87	1,89	
	18:00	8,33	8,33	0,00		1		1	1						1,34	1,29	
	19:00	8,85	8,84	0,01				1	1						2,33	2,34	
	20:00	8,64	8,64	0,00				1	1						2,17	2,14	
	21:00	7,82	7,78	0,04				1	1						1,34	1,32	
	22:00	6,90	6,86	0,04				1	1						0,42	0,57	
	23:00	6,17	6,08	0,08	1			1							1,70	1,85	

Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024	00:00	5,46	5,42	0,05	1			1							1,14	1,13
	01:00	4,98	4,88	0,10				1							1,17	1,19
	02:00	4,77	4,58	0,19				1							1,53	1,52
	03:00	4,53	4,40	0,12				1							1,28	1,27
	04:00	4,49	4,46	0,03				1							1,23	1,23
	05:00	4,67	4,67	0,00				1							1,40	1,41
	06:00	4,99	4,97	0,01	1			1							1,03	1,02
	07:00	5,35	5,34	0,01	1			1							1,23	1,01
	08:00	5,95	5,90	0,06	1			1							1,60	1,60
	09:00	6,32	6,28	0,04	1			1							1,97	1,96
	10:00	6,72	6,72	0,00	1			1							1,74	1,73
	11:00	6,19	6,19	0,00	1	1		1							0,81	0,80
	12:00	5,82	5,75	0,06	1	1		1							0,40	0,41
	13:00	5,58	5,51	0,07	1	1		1							0,22	0,20
	14:00	5,44	5,40	0,05	1			1							0,93	0,99
	15:00	5,48	5,43	0,05	1			1							1,14	1,14
	16:00	5,23	5,20	0,03	1			1							0,89	0,89
	17:00	6,14	6,12	0,01	1			1							1,77	1,79
	18:00	7,46	7,46	0,00	1	1		1							1,94	1,96
	19:00	8,44	8,44	0,00	1	1		1							1,70	1,55
	20:00	8,48	8,48	0,00				1	1						1,58	1,79
	21:00	7,55	7,55	0,00				1	1						1,08	1,05
	22:00	6,82	6,81	0,01				1	1						0,43	0,60
	23:00	5,99	5,92	0,08	1			1							1,65	1,67

Δύο ΦΟΡ.ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024	00:00	5,17	5,09	0,08	1			1							0,98	1,04
	01:00	4,66	4,52	0,14				1							1,43	1,42
	02:00	4,49	4,26	0,24				1							1,25	1,24
	03:00	4,40	4,09	0,31				1							1,14	1,15
	04:00	4,38	4,01	0,38				1							1,12	1,13
	05:00	4,64	4,06	0,58				1							1,38	1,38
	06:00	5,38	4,31	1,07				1							1,87	1,88
	07:00	6,23	4,76	1,47	1			1							1,99	1,98
	08:00	6,26	4,46	1,80	1			1							1,91	1,93
	09:00	6,46	4,59	1,87	1			1							2,13	2,11
	10:00	6,32	4,47	1,85	1			1							1,99	1,98
	11:00	5,94	4,27	1,67	1			1							1,67	1,66
	12:00	5,90	3,84	2,06				1							2,06	2,07
	13:00	5,72	3,72	2,00				1							2,00	2,00
	14:00	5,59	3,62	1,96				1							1,97	1,96
	15:00	5,39	3,51	1,89				1							1,89	1,89
	16:00	5,60	3,98	1,62				1							1,65	1,65
	17:00	6,27	4,50	1,76		1		1							1,77	1,78
	18:00	7,82	5,12	2,70		1		1							2,71	2,72
	19:00	8,53	5,61	2,92	1	1		1							2,98	2,98
	20:00	8,46	5,51	2,94	1	1		1							2,96	2,96
	21:00	7,66	5,36	2,30	1	1		1							2,31	2,32
	22:00	6,72	4,42	2,30	1			1							2,31	2,31
	23:00	5,86	4,31	1,55	1			1							1,57	1,55

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024	00:00	5,06	3,69	1,37				1							1,37	1,37
	01:00	4,57	3,34	1,23				1							1,23	1,23
	02:00	4,42	3,26	1,15				1							1,16	1,16
	03:00	4,33	3,25	1,08				1							1,09	1,09
	04:00	4,32	3,26	1,05				1							1,06	1,06
	05:00	4,61	3,38	1,23				1							1,23	1,24
	06:00	5,25	3,84	1,41				1							1,41	1,42
	07:00	6,14	4,49	1,65				1							1,65	1,65
	08:00	6,42	4,69	1,73	1			1							1,73	1,74
	09:00	6,39	4,67	1,73	1			1							1,73	1,73
	10:00	6,39	4,67	1,72	1			1							1,72	1,72
	11:00	6,81	4,98	1,83	1			1							1,84	1,84
	12:00	6,01	4,42	1,59	1			1							1,60	1,59
	13:00	5,91	4,41	1,49				1							1,55	1,60
	14:00	5,55	3,89	1,67				1							1,69	1,69
	15:00	5,67	4,11	1,57				1							1,90	1,87
	16:00	5,80	5,17	0,62		1		1							1,46	1,45
	17:00	6,32	5,83	0,48		1		1							1,92	1,93
	18:00	7,44	7,23	0,20	1	1		1							1,87	1,87
	19:00	8,35	8,24	0,11	1	1	1	1							1,85	1,85
	20:00	8,13	7,15	0,98	1	1	1	1							1,68	1,68
	21:00	7,58	5,81	1,77	1		1	1							1,81	1,85
	22:00	6,64	4,93	1,70			1	1							1,76	1,80
	23:00	5,72	4,71	1,01			1	1							1,44	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024	00:00	4,98	3,92	1,06				1							1,69	1,69
	01:00	4,50	3,38	1,12				1							1,24	1,24
	02:00	4,30	3,33	0,97				1							1,06	1,05
	03:00	4,22	3,28	0,93				1							0,96	0,96
	04:00	4,20	3,32	0,88				1							0,94	0,94
	05:00	4,47	3,97	0,50				1							1,21	1,21
	06:00	5,10	4,93	0,17				1							1,37	1,36
	07:00	5,72	5,71	0,01			1	1							0,94	0,99
	08:00	5,79	5,79	0,00			1		1						1,46	1,46
	09:00	5,75	5,71	0,04			1		1						1,42	1,41
	10:00	5,57	5,56	0,00			1		1						1,24	1,23
	11:00	5,53	5,51	0,01			1		1						1,20	1,19
	12:00	5,30	5,24	0,06			1		1						0,96	0,97
	13:00	5,35	5,00	0,35			1		1						1,01	1,01
	14:00	4,93	4,68	0,24			1		1						0,62	0,60
	15:00	4,73	4,52	0,21			1		1						0,40	0,39
	16:00	4,78	4,58	0,20			1		1						0,43	0,44
	17:00	5,62	5,35	0,27			1		1						1,25	1,27
	18:00	6,86	6,74	0,12			1		1						1,27	1,19
	19:00	8,22	8,14	0,08				1	1						1,46	1,51
	20:00	8,07	7,97	0,09				1	1						1,58	1,57
	21:00	7,20	6,91	0,29				1	1						0,73	0,71
	22:00	6,26	6,04	0,22			1	1							0,76	0,89
	23:00	5,48	5,26	0,22			1	1							1,18	1,16



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024	00:00	4,84	4,57	0,28				1							1,10	1,13
	01:00	4,44	4,05	0,40				1							1,19	1,19
	02:00	4,20	3,73	0,47				1							0,95	0,94
	03:00	4,10	3,57	0,52				1							0,84	0,84
	04:00	4,20	3,65	0,55				1							0,93	0,94
	05:00	4,46	4,36	0,10				1							1,19	1,20
	06:00	5,08	5,06	0,02				1							1,31	1,30
	07:00	5,58	5,51	0,07	1			1							1,23	1,23
	08:00	5,79	5,67	0,13	1			1							1,17	1,19
	09:00	5,81	5,75	0,06	1			1							1,47	1,47
	10:00	5,60	5,56	0,04	1			1							1,27	1,26
	11:00	5,97	5,90	0,07	1			1							1,56	1,58
	12:00	5,66	5,43	0,23	1			1							1,33	1,32
	13:00	5,37	5,01	0,36	1			1							1,04	1,04
	14:00	5,31	4,92	0,39	1			1							0,98	0,98
	15:00	5,43	5,04	0,39	1			1							1,08	1,09
	16:00	5,42	5,29	0,13	1			1							1,10	1,09
	17:00	5,94	5,89	0,05	1			1							1,56	1,59
	18:00	7,25	7,17	0,08	1		1	1							2,05	2,05
	19:00	8,10	8,10	0,00	1		1	1							2,68	2,68
	20:00	7,97	7,30	0,67	1		1	1							2,57	2,56
	21:00	7,32	6,15	1,17	1		1	1							1,99	1,98
	22:00	6,56	5,65	0,91			1	1							2,16	2,17
	23:00	5,74	4,84	0,90			1	1							1,43	1,40

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024	00:00	5,00	3,93	1,07				1							1,30	1,32
	01:00	4,47	3,76	0,71				1							1,23	1,22
	02:00	4,30	3,72	0,58				1							1,04	1,04
	03:00	4,20	3,71	0,49				1							0,94	0,94
	04:00	4,23	3,64	0,60				1							0,96	0,98
	05:00	4,55	3,97	0,58				1							1,28	1,29
	06:00	5,09	4,52	0,57				1							1,76	1,77
	07:00	5,61	5,06	0,55			1	1							1,65	1,64
	08:00	5,76	5,37	0,39			1	1							1,42	1,42
	09:00	5,84	5,44	0,40			1	1							1,51	1,51
	10:00	5,52	5,29	0,23			1	1							1,21	1,20
	11:00	5,28	5,18	0,10			1	1							0,91	0,91
	12:00	5,26	5,24	0,03			1	1							0,92	0,92
	13:00	5,20	5,19	0,02			1	1							0,86	0,86
	14:00	5,12	5,11	0,01			1	1							0,80	0,79
	15:00	4,97	4,97	0,00			1	1							0,63	0,63
	16:00	5,11	5,11	0,00			1	1							0,77	0,77
	17:00	5,78	5,78	0,00			1	1							1,39	1,42
	18:00	7,15	7,15	0,00		1	1	1							2,04	2,05
	19:00	7,97	7,97	0,00		1	1	1							2,39	2,38
	20:00	7,86	7,86	0,00		1	1	1							2,41	2,40
	21:00	7,53	7,53	0,00		1	1	1							2,14	2,12
	22:00	6,75	6,75	0,00		1	1	1							1,36	1,36
	23:00	5,89	5,89	0,00			1	1							1,54	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024	00:00	5,14	5,14	0,00			1	1							0,81	0,80
	01:00	4,62	4,62	0,00				1							1,29	1,34
	02:00	4,39	4,38	0,01				1							1,14	1,14
	03:00	4,32	4,28	0,04				1							1,05	1,06
	04:00	4,33	4,28	0,05				1							1,07	1,08
	05:00	4,56	4,51	0,06				1							1,29	1,30
	06:00	4,93	4,77	0,15			1	1							0,95	0,93
	07:00	5,22	5,04	0,18			1	1							0,89	0,88
	08:00	5,48	5,34	0,14			1	1							1,14	1,14
	09:00	5,64	5,49	0,15			1	1							1,30	1,31
	10:00	5,44	5,35	0,09			1	1							1,12	1,10
	11:00	4,99	4,88	0,11			1	1							0,69	0,67
	12:00	5,04	4,94	0,11			1	1							0,70	0,70
	13:00	5,38	5,28	0,10			1	1							1,03	1,04
	14:00	5,50	5,44	0,06			1	1							1,17	1,17
	15:00	5,09	5,01	0,08			1	1							0,77	0,76
	16:00	5,10	5,07	0,03			1	1							0,75	0,75
	17:00	5,90	5,87	0,04			1	1							1,54	1,55
	18:00	7,34	7,33	0,01			1	1							2,34	2,35
	19:00	8,23	8,15	0,08		1	1	1							2,80	2,81
	20:00	8,07	8,01	0,07		1	1	1							2,68	2,66
	21:00	7,33	7,19	0,14		1	1	1							1,94	1,93
	22:00	6,58	6,31	0,26			1	1							1,27	1,31
	23:00	5,84	5,47	0,37			1	1							1,53	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024	00:00	5,10	4,68	0,41				1							1,43	1,44
	01:00	4,60	4,36	0,24				1							1,36	1,35
	02:00	4,41	3,94	0,48				1							1,17	1,16
	03:00	4,31	3,86	0,45				1							1,06	1,05
	04:00	4,31	4,02	0,29				1							1,05	1,05
	05:00	4,36	4,03	0,34				1							0,92	1,16
	06:00	4,65	4,34	0,31				1							1,19	1,44
	07:00	5,01	4,68	0,33			1	1							1,11	1,12
	08:00	5,26	4,84	0,42			1	1							0,92	0,92
	09:00	5,35	4,92	0,43			1	1							1,00	1,01
	10:00	5,37	4,99	0,38			1	1							1,02	1,02
	11:00	5,56	5,12	0,44			1	1							1,21	1,22
	12:00	5,61	5,34	0,27			1	1							1,26	1,27
	13:00	5,24	5,12	0,11			1	1							0,92	0,91
	14:00	4,56	4,44	0,12			1	1							0,26	0,24
	15:00	4,24	4,23	0,01			1	1							0,01	0,01
	16:00	4,56	4,50	0,06			1	1							0,22	0,22
	17:00	5,16	5,12	0,04			1	1							0,80	0,81
	18:00	6,48	6,37	0,11			1	1							1,95	1,99
	19:00	7,68	7,39	0,29		1	1	1							2,28	2,28
	20:00	7,71	7,48	0,23		1	1	1							2,30	2,29
	21:00	7,23	7,07	0,16		1	1	1							1,84	1,83
	22:00	6,49	6,20	0,30		1	1	1							1,25	1,31
	23:00	5,73	5,51	0,23			1	1							1,43	1,40

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024	00:00	5,03	4,90	0,14			1	1							0,75	0,74
	01:00	4,55	4,42	0,14				1							0,93	0,99
	02:00	4,34	4,19	0,15				1							1,09	1,09
	03:00	4,29	4,21	0,08				1							1,03	1,03
	04:00	4,24	4,14	0,09				1							0,98	0,98
	05:00	4,48	4,44	0,03				1							1,21	1,22
	06:00	4,73	4,69	0,04				1							1,47	1,47
	07:00	4,97	4,93	0,04				1							1,47	1,44
	08:00	5,40	5,38	0,01			1	1							1,06	1,06
	09:00	5,86	5,85	0,01			1	1							1,51	1,52
	10:00	5,72	5,71	0,02			1	1							1,40	1,39
	11:00	5,31	5,28	0,03			1	1							1,00	0,97
	12:00	4,77	4,76	0,00			1	1							0,44	0,44
	13:00	4,22	4,22	0,00				1							0,57	0,60
	14:00	3,87	3,87	0,00				1							0,62	0,62
	15:00	3,78	3,78	0,00				1							0,50	0,51
	16:00	4,29	4,29	0,00				1							1,00	1,01
	17:00	5,19	5,17	0,02			1	1							1,28	1,28
	18:00	6,59	6,53	0,06			1	1							1,72	1,74
	19:00	7,95	7,93	0,02	1	1		1							2,00	2,08
	20:00	7,84	7,84	0,00	1	1		1							2,38	2,42
	21:00	7,10	7,10	0,00	1	1		1							1,72	1,69
	22:00	6,29	6,29	0,00	1	1		1							0,97	0,97
	23:00	5,50	5,50	0,00		1		1							1,09	1,13

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024	00:00	4,77	4,77	0,00		1		1							0,48	0,48
	01:00	4,39	4,39	0,00				1							1,09	1,14
	02:00	4,26	4,26	0,00				1							1,00	1,00
	03:00	4,12	4,12	0,00				1							0,86	0,87
	04:00	4,17	4,17	0,00				1							0,89	0,91
	05:00	4,48	4,48	0,00				1							1,21	1,22
	06:00	5,02	5,02	0,00		1		1							1,09	1,06
	07:00	5,61	5,61	0,00		1		1							1,25	1,26
	08:00	5,70	5,70	0,00		1		1							1,11	1,09
	09:00	5,75	5,75	0,00		1			1						1,37	1,41
	10:00	5,37	5,36	0,00		1			1						1,04	1,03
	11:00	5,32	5,29	0,02		1			1						0,97	0,97
	12:00	5,30	5,28	0,02		1			1						0,96	0,95
	13:00	5,44	5,44	0,00		1			1						1,10	1,10
	14:00	5,45	5,45	0,00		1			1						1,12	1,12
	15:00	5,28	5,28	0,00		1			1						0,94	0,93
	16:00	5,44	5,44	0,00		1			1						1,09	1,09
	17:00	6,16	6,16	0,00		1			1						1,58	1,56
	18:00	7,05	7,05	0,00	1	1			1						1,70	1,76
	19:00	7,99	7,87	0,12	1	1			1						2,34	2,39
	20:00	7,96	7,15	0,81	1	1			1						2,42	2,55
	21:00	7,32	5,87	1,45	1	1			1						1,94	1,93
	22:00	6,37	5,31	1,06	1	1			1						1,07	1,06
	23:00	5,52	4,74	0,78		1			1						0,78	0,80

2 Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024	00:00	5,04	4,33	0,72		1			1						0,73	0,47
	01:00	4,58	4,29	0,29		1			1						0,30	0,05
	02:00	4,47	3,99	0,48					1						0,48	0,41
	03:00	4,41	3,68	0,73					1						0,74	0,91
	04:00	4,41	3,67	0,73					1						0,74	0,90
	05:00	4,71	3,98	0,73					1						0,74	1,20
	06:00	5,39	4,34	1,05					1						1,04	1,77
	07:00	6,56	4,67	1,90	1				1						1,88	2,11
	08:00	7,53	4,89	2,64	1				1						2,65	2,45
	09:00	8,15	5,46	2,69			1		1						2,70	2,75
	10:00	7,66	5,16	2,50			1		1						2,67	2,66
	11:00	6,75	4,71	2,05			1		1						2,32	2,31
	12:00	6,57	4,44	2,13	1				1						2,19	2,18
	13:00	6,43	4,42	2,01	1				1						2,10	2,10
	14:00	6,04	4,60	1,44	1				1						1,72	1,71
	15:00	5,87	4,38	1,50	1				1						1,54	1,55
	16:00	5,85	4,46	1,39	1				1						1,49	1,51
	17:00	6,55	5,18	1,36	1				1						2,17	2,19
	18:00	7,66	7,12	0,54	1	1			1						2,49	2,51
	19:00	8,53	8,27	0,27	1	1			1						2,88	2,88
	20:00	8,59	8,51	0,08	1	1			1						2,85	2,85
	21:00	8,02	7,66	0,36	1	1			1						2,61	2,59
	22:00	6,98	6,69	0,29	1	1			1						1,64	1,67
	23:00	6,09	5,99	0,10	1				1						1,78	1,77

2 φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί με υψηλές ταχύτητες ανέμου. Το ΑΠ Τουρλί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας μέχρι τις 09:05.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024	00:00	5,24	5,24	0,00	1				1						1,04	1,03
	01:00	4,78	4,77	0,01					1						1,28	1,35
	02:00	4,55	4,55	0,01					1						1,31	1,31
	03:00	4,42	4,41	0,01					1						1,16	1,16
	04:00	4,42	4,42	0,00					1						1,17	1,17
	05:00	4,81	4,81	0,00					1						1,50	1,50
	06:00	5,48	5,48	0,00			1		1						1,19	1,19
	07:00	5,98	5,98	0,00			1		1						1,58	1,59
	08:00	6,11	6,11	0,00			1		1						1,71	1,71
	09:00	6,08	6,06	0,02			1		1						1,62	1,62
	10:00	5,78	5,65	0,14			1		1						1,43	1,44
	11:00	5,86	5,58	0,28			1		1						1,48	1,49
	12:00	5,79	5,24	0,55			1		1						1,44	1,45
	13:00	5,76	4,89	0,87			1		1						1,43	1,43
	14:00	5,64	4,79	0,85			1		1						1,32	1,29
	15:00	5,21	4,58	0,63			1		1						0,86	0,87
	16:00	5,18	4,72	0,45			1		1						0,83	0,83
	17:00	5,91	5,42	0,48			1		1						1,54	1,56
	18:00	7,19	6,93	0,27				1	1						1,40	1,25
	19:00	8,59	8,24	0,35				1	1						2,05	2,07
	20:00	8,57	8,31	0,26				1	1						2,06	2,07
	21:00	7,88	7,71	0,17				1	1						1,40	1,38
	22:00	6,86	6,85	0,01				1	1						0,39	0,37
	23:00	5,98	5,98	0,00			1	1							0,81	0,99

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024	00:00	5,10	5,10	0,00			1	1							0,80	0,78
	01:00	4,68	4,68	0,00				1							1,06	1,11
	02:00	4,42	4,24	0,18				1							1,16	1,16
	03:00	4,32	3,30	1,02				1							1,07	1,07
	04:00	4,40	3,27	1,13				1							1,13	1,13
	05:00	4,71	3,27	1,44				1							1,44	1,45
	06:00	5,21	3,43	1,79				1							1,80	1,80
	07:00	5,88	4,15	1,73				1							1,86	1,86
	08:00	6,25	4,36	1,88			1	1							1,90	1,90
	09:00	6,21	4,35	1,87			1	1							1,87	1,87
	10:00	6,06	4,36	1,70			1	1							1,72	1,73
	11:00	5,90	4,41	1,49			1	1							1,59	1,57
	12:00	5,79	4,35	1,44			1	1							1,46	1,45
	13:00	5,85	4,36	1,49			1	1							1,50	1,51
	14:00	5,75	4,34	1,42			1	1							1,43	1,42
	15:00	5,49	4,34	1,15			1	1							1,16	1,15
	16:00	5,49	4,35	1,14			1	1							1,14	1,15
	17:00	6,30	4,83	1,47			1	1							1,91	1,95
	18:00	7,58	6,45	1,13			1	1							2,63	2,64
	19:00	8,55	7,23	1,32		1	1	1							2,98	2,98
	20:00	8,52	7,45	1,07		1	1	1							2,97	2,98
	21:00	8,11	7,22	0,89		1	1	1							2,69	2,67
	22:00	7,15	6,63	0,51		1	1	1							1,78	1,79
	23:00	6,28	6,02	0,27			1	1							1,94	1,95

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024	00:00	5,40	5,18	0,21			1	1							1,09	1,08
	01:00	4,92	4,75	0,17				1							0,97	1,05
	02:00	4,68	4,63	0,05				1							1,44	1,44
	03:00	4,49	4,47	0,01				1							1,24	1,24
	04:00	4,49	4,47	0,02				1							1,23	1,24
	05:00	4,73	4,66	0,07				1							1,47	1,47
	06:00	5,10	5,09	0,01			1	1							0,92	0,90
	07:00	5,37	5,37	0,01			1	1							1,02	1,04
	08:00	5,61	5,61	0,00			1	1							1,27	1,28
	09:00	5,82	5,82	0,00			1	1							1,48	1,48
	10:00	5,60	5,59	0,01			1	1							1,27	1,26
	11:00	5,53	5,51	0,01			1	1							1,21	1,20
	12:00	5,70	5,70	0,00			1	1							1,35	1,34
	13:00	5,88	5,83	0,04			1	1							1,55	1,55
	14:00	5,72	5,70	0,03			1	1							1,38	1,38
	15:00	5,35	5,28	0,06			1	1							1,03	1,01
	16:00	5,18	5,11	0,07			1	1							0,84	0,84
	17:00	5,85	5,72	0,14			1	1							1,48	1,50
	18:00	7,21	7,13	0,08		1	1	1							2,06	2,08
	19:00	8,18	8,14	0,04	1	1	1	1							2,03	2,00
	20:00	8,55	8,51	0,04	1	1	1	1							2,07	2,06
	21:00	7,85	7,73	0,11	1	1	1	1							1,46	1,43
	22:00	7,01	6,89	0,12		1	1	1							1,32	1,45
	23:00	6,20	6,09	0,11			1	1							1,89	1,88

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024	00:00	5,35	5,30	0,05			1	1							1,05	1,03
	01:00	4,82	4,78	0,04			1	1							0,69	0,76
	02:00	4,59	4,41	0,19				1							1,30	1,30
	03:00	4,48	4,27	0,20				1							1,20	1,20
	04:00	4,50	4,25	0,24				1							1,22	1,22
	05:00	4,65	4,31	0,34				1							1,25	1,26
	06:00	4,80	4,19	0,61				1							1,29	1,29
	07:00	4,93	3,89	1,04				1							1,33	1,33
	08:00	5,00	3,72	1,28				1							1,35	1,35
	09:00	5,05	3,70	1,35				1							1,36	1,36
	10:00	5,13	3,76	1,37				1							1,37	1,37
	11:00	5,78	4,25	1,53				1							1,53	1,54
	12:00	5,60	4,11	1,49				1		1,49					1,50	1,51
	13:00	5,50	4,02	1,47				1							1,47	1,48
	14:00	4,85	3,54	1,31				1							1,32	1,30
	15:00	4,60	3,37	1,23				1							1,24	1,24
	16:00	4,80	3,51	1,29				1							1,29	1,29
	17:00	5,60	4,20	1,39				1							1,47	1,48
	18:00	6,97	5,52	1,45			1	1							1,86	1,87
	19:00	8,14	6,25	1,89		1	1	1							2,20	2,19
	20:00	8,14	5,96	2,17		1	1	1							2,18	2,19
	21:00	7,56	5,55	2,00		1	1	1							2,01	2,01
	22:00	6,77	4,96	1,81			1	1							1,81	1,82
	23:00	5,86	4,35	1,51			1	1							1,53	1,52

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	5,10	3,72	1,37				1							1,38	1,38		
	01:00	4,61	3,36	1,24				1							1,24	1,24		
	02:00	4,42	3,26	1,16				1							1,17	1,16		
	03:00	4,26	3,27	0,98				1							0,99	1,00		
	04:00	4,23	3,27	0,96				1							0,96	0,97		
	05:00	4,38	3,27	1,12				1							1,11	1,12		
	06:00	4,54	3,33	1,21				1							1,21	1,22		
	07:00	4,88	3,58	1,30				1							1,30	1,31		
	08:00	5,62	3,90	1,72				1							1,72	1,74		
	09:00	6,30	4,50	1,80			1	1							1,95	1,95		
	10:00	6,09	5,63	0,47			1	1							1,76	1,74		
	11:00	5,83	5,39	0,44			1	1							1,51	1,51		
	12:00	5,66	5,39	0,27			1	1							1,36	1,34		
	13:00	4,72	4,39	0,33			1	1							0,40	0,38		
	14:00	4,37	3,96	0,41				1							0,49	0,60		
	15:00	4,26	3,71	0,55				1							1,04	1,00		
	16:00	4,70	3,71	0,99				1							1,38	1,41		
	17:00	5,52	4,59	0,93			1	1							1,44	1,42		
	18:00	6,67	5,43	1,24			1	1							2,16	2,18		
	19:00	7,91	6,39	1,51		1	1	1							2,62	2,62		
	20:00	7,88	7,22	0,65		1	1	1							2,48	2,47		
	21:00	7,32	6,78	0,54		1	1	1							1,93	1,92		
	22:00	6,52	5,99	0,53		1	1	1							1,43	1,44		
	23:00	5,71	5,22	0,49			1	1							1,42	1,40		

Δύο φορητά ΗΖ είναι σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	4,92	4,20	0,72				1							1,23	1,27	
	01:00	4,50	4,02	0,48				1							1,25	1,25	
	02:00	4,35	3,93	0,42				1							1,10	1,10	
	03:00	4,26	3,93	0,33				1							1,01	1,01	
	04:00	4,23	3,72	0,51				1							0,96	0,97	
	05:00	4,55	4,13	0,42				1							1,28	1,29	
	06:00	5,04	4,67	0,37				1							1,72	1,72	
	07:00	5,65	5,28	0,36		1		1							1,49	1,47	
	08:00	6,00	5,75	0,25		1		1							1,63	1,65	
	09:00	6,51	5,95	0,55		1		1							2,14	2,15	
	10:00	6,35	5,81	0,54		1		1							2,03	2,02	
	11:00	6,62	6,10	0,52		1		1							2,25	2,25	
	12:00	6,76	6,50	0,25		1		1							2,36	2,36	
	13:00	6,71	6,50	0,20		1		1							2,06	2,05	
	14:00	6,88	6,73	0,15		1	1	1							1,86	1,84	
	15:00	6,82	6,82	0,00		1	1	1							1,42	1,40	
	16:00	6,65	6,62	0,03		1	1	1							1,22	1,24	
	17:00	6,91	6,71	0,20		1	1	1							1,47	1,49	
	18:00	7,84	7,19	0,65		1	1	1							2,36	2,39	
	19:00	8,24	7,56	0,68		1	1	1							2,45	2,44	
	20:00	8,12	7,74	0,39		1	1	1							2,35	2,34	
	21:00	7,66	7,23	0,43		1	1	1							2,26	2,24	
	22:00	6,99	6,07	0,92		1	1	1							1,62	1,60	
	23:00	6,05	5,33	0,72			1	1							1,26	1,28	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	5,14	4,41	0,73			1	1							0,89	0,93
	01:00	4,66	3,49	1,17				1							1,40	1,40
	02:00	4,41	3,32	1,09				1							1,15	1,16
	03:00	4,27	3,48	0,79				1							1,02	1,01
	04:00	4,27	3,87	0,40				1							1,01	1,01
	05:00	4,62	3,65	0,97				1							1,23	1,24
	06:00	5,03	3,84	1,19				1							1,35	1,37
	07:00	5,81	4,76	1,05				1							1,55	1,55
	08:00	6,13	4,63	1,51			1	1							1,78	1,79
	09:00	6,02	4,44	1,58			1	1							1,69	1,69
	10:00	5,83	4,34	1,49			1	1							1,50	1,49
	11:00	5,72	4,34	1,38			1	1							1,39	1,40
	12:00	5,72	4,33	1,39			1	1							1,39	1,39
	13:00	5,60	4,34	1,26			1	1							1,27	1,26
	14:00	5,57	4,44	1,13			1	1							1,23	1,24
	15:00	5,26	4,39	0,87			1	1							0,95	0,94
	16:00	5,24	4,36	0,88			1	1							0,88	0,90
	17:00	6,01	4,56	1,45			1	1							1,65	1,66
	18:00	7,06	5,29	1,77			1	1							2,18	2,18
	19:00	8,13	6,30	1,83		1	1	1							2,51	2,52
	20:00	8,18	6,32	1,86		1	1	1							2,56	2,55
	21:00	7,46	5,81	1,65		1	1	1							2,09	2,06
	22:00	6,39	5,52	0,87			1	1							1,68	1,72
	23:00	5,50	4,74	0,75			1	1							1,22	1,21

Δύο ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	4,80	3,39	1,41				1							1,43	1,44	
	01:00	4,41	3,28	1,13				1							1,16	1,15	
	02:00	4,25	3,31	0,93				1							0,99	0,99	
	03:00	4,13	3,27	0,86				1							0,88	0,88	
	04:00	4,12	3,29	0,84				1							0,87	0,87	
	05:00	4,48	3,29	1,18				1							1,18	1,19	
	06:00	4,92	3,48	1,44				1							1,44	1,45	
	07:00	5,78	4,69	1,09				1							1,10	1,09	
	08:00	6,39	4,59	1,80			1		1						1,79	1,80	
	09:00	6,68	4,73	1,95			1		1						1,96	1,98	
	10:00	6,80	4,75	2,05			1		1						2,08	2,07	
	11:00	6,04	5,25	0,78			1		1						0,79	0,73	
	12:00	6,25	4,47	1,78			1	1							1,78	1,79	
	13:00	6,69	4,70	1,99			1	1							2,02	2,06	
	14:00	6,31	4,45	1,87			1	1							1,88	1,85	
	15:00	5,58	4,36	1,23			1	1							0,94	0,93	
	16:00	6,70	4,89	1,82			1	1							0,70	0,70	
	17:00	7,90	6,02	1,88			1	1							1,22	1,24	
	18:00	6,70	4,89	1,82			1	1							2,02	2,03	
	19:00	7,90	6,02	1,88		1	1	1							2,42	2,42	
	20:00	8,05	6,69	1,37		1	1	1							2,49	2,48	
	21:00	7,29	6,56	0,73		1	1	1							1,91	1,89	
	22:00	6,34	5,70	0,64			1	1							1,53	1,56	
	23:00	5,45	4,62	0,82			1	1							1,14	1,14	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 13:03 έως 13:20 τα ΑΠ Τουρλί, Άγιος Σώζων και Άγιος Σώζων 2 βρισκόντουσαν σε απώλεια επικοινωνίας.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	4,79	3,73	1,06				1							1,45	1,47
	01:00	4,35	3,69	0,66				1							1,11	1,10
	02:00	4,17	3,65	0,52				1							0,91	0,91
	03:00	4,09	3,94	0,15				1							0,83	0,83
	04:00	4,11	3,98	0,13				1							0,84	0,85
	05:00	4,38	4,09	0,29				1							1,12	1,12
	06:00	4,93	4,52	0,41				1							0,94	0,92
	07:00	5,56	4,94	0,62			1	1							1,20	1,20
	08:00	5,76	5,08	0,68			1	1							1,42	1,43
	09:00	5,47	4,94	0,52			1	1							1,13	1,13
	10:00	5,28	4,67	0,61			1	1							0,95	0,93
	11:00	5,31	4,81	0,50			1	1							0,99	1,00
	12:00	5,17	5,00	0,18					1						1,20	1,30
	13:00	5,11	4,98	0,13					1						0,60	0,50
	14:00	4,84	4,54	0,30			1		1						0,62	0,64
	15:00	4,58	4,40	0,18			1		1						0,26	0,25
	16:00	4,65	4,50	0,15			1		1						0,30	0,30
	17:00	5,20	5,16	0,04			1		1						0,83	0,85
	18:00	6,16	6,13	0,03			1		1						1,73	1,75
	19:00	7,21	7,21	0,00		1	1		1						1,91	1,89
	20:00	7,23	7,23	0,00		1	1		1						1,81	1,81
	21:00	6,69	6,69	0,00		1	1		1						1,30	1,28
	22:00	5,93	5,91	0,02		1	1		1						0,55	0,53
	23:00	5,31	5,31	0,00			1		1						0,09	0,10

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	4,68	4,68	0,00			1		1						0,38	0,39	
	01:00	4,33	4,33	0,00					1						1,01	1,05	
	02:00	4,13	4,13	0,00					1						0,88	0,87	
	03:00	4,07	4,07	0,00					1						0,80	0,81	
	04:00	4,05	4,05	0,00					1						0,78	0,78	
	05:00	4,26	4,26	0,00					1						0,98	0,99	
	06:00	4,48	4,48	0,00					1						1,22	1,23	
	07:00	4,75	4,74	0,01					1						1,49	1,49	
	08:00	5,09	5,08	0,01			1		1						1,08	1,03	
	09:00	5,22	5,22	0,00			1		1						0,88	0,87	
	10:00	5,14	5,14	0,00			1		1						0,70	0,64	
	11:00	5,07	5,07	0,00			1	1							0,13	0,16	
	12:00	5,18	5,15	0,02			1		1						0,79	0,78	
	13:00	5,23	5,15	0,08			1		1						0,90	0,89	
	14:00	4,93	4,80	0,13			1		1						0,61	0,60	
	15:00	4,64	4,59	0,05			1		1						0,30	0,30	
	16:00	4,68	4,67	0,01			1		1						0,34	0,35	
	17:00	5,17	5,17	0,00			1		1						0,82	0,82	
	18:00	6,08	6,04	0,04			1		1						1,52	1,50	
	19:00	7,22	7,08	0,14		1	1		1						1,78	1,80	
	20:00	7,34	7,16	0,18		1	1		1						1,93	1,92	
	21:00	6,61	6,34	0,27		1	1		1						1,22	1,21	
	22:00	5,89	5,56	0,33		1	1		1						0,59	0,62	
	23:00	5,24	4,95	0,29			1		1						0,93	0,91	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	4,61	4,42	0,20			1		1						0,30	0,29	
	01:00	4,27	3,94	0,33					1						0,79	0,83	
	02:00	4,20	4,20	0,00					1						0,00	0,00	
	03:00	4,12	4,12	0,00					1						0,00	0,00	
	04:00	4,04	3,50	0,53					1						0,77	0,77	
	05:00	4,08	3,53	0,54					1						0,83	0,82	
	06:00	4,18	3,63	0,55					1						0,79	0,98	
	07:00	4,16	3,47	0,68					1						0,90	1,10	
	08:00	4,33	3,34	0,99					1						1,07	1,09	
	09:00	4,50	3,52	0,98					1						1,23	1,23	
	10:00	4,65	3,90	0,76					1						1,38	1,38	
	11:00	4,86	4,19	0,67					1						1,50	1,50	
	12:00	4,80	4,25	0,55					1						1,48	1,48	
	13:00	4,72	4,12	0,61					1						1,43	1,43	
	14:00	4,15	3,55	0,60					1						0,92	0,91	
	15:00	3,87	3,42	0,45					1						0,61	0,61	
	16:00	3,79	3,45	0,34					1						0,54	0,54	
	17:00	4,15	3,78	0,37					1						0,86	0,88	
	18:00	4,94	4,61	0,33					1						1,48	1,48	
	19:00	6,13	5,89	0,24			1		1						1,69	1,69	
	20:00	7,26	6,79	0,47		1	1		1						1,99	1,98	
	21:00	6,91	6,49	0,42		1	1		1						1,53	1,52	
	22:00	6,07	5,52	0,56		1	1		1						0,92	0,99	
	23:00	5,26	4,74	0,52			1		1						0,98	0,95	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας από τις 06:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΗΡΑΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	4,57	3,97	0,60					1						0,83	0,70
	01:00	4,23	3,43	0,80					1						1,00	0,79
	02:00	4,07	3,55	0,52					1						0,87	0,65
	03:00	3,97	3,70	0,27					1						0,84	0,63
	04:00	3,95	3,52	0,43					1						0,78	0,57
	05:00	4,14	3,72	0,43					1						0,98	0,78
	06:00	4,70	3,92	0,79					1						1,44	1,23
	07:00	5,27	4,35	0,92					1						1,76	1,54
	08:00	5,74	5,01	0,74			1		1						1,54	1,31
	09:00	5,77	5,57	0,20			1	1	1						0,49	0,08
	10:00	5,54	5,00	0,55			1	1	1						0,64	0,50
	11:00	5,41	4,40	1,01			1		1						1,04	0,76
	12:00	5,40	5,03	0,37			1	1							0,47	0,89
	13:00	5,33	4,31	1,02			1	1							1,20	1,21
	14:00	4,92	4,36	0,55			1	1							0,69	0,67
	15:00	5,61	6,61	0,96		1	1	1							0,27	0,26
	16:00	6,68	6,15	0,93		1	1	1							0,18	0,18
	17:00	7,57	5,76	0,91		1	1	1							0,57	0,57
	18:00	7,08	6,61	0,96		1	1	1							1,23	1,25
	19:00	6,68	5,76	0,91		1	1	1							1,52	1,50
	20:00	7,57	6,61	0,96		1	1	1							2,16	2,15
	21:00	7,08	6,15	0,93		1	1	1							1,70	1,68
	22:00	6,14	5,51	0,62			1	1							1,04	0,90
	23:00	5,24	4,55	0,70			1		1						0,90	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένταξη της μονάδας G4 σε δοκιμαστική λειτουργία μετά τις 09:00. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 13:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 2 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	4,56	3,60	0,96					1						1,29	1,31
	01:00	4,13	3,49	0,64					1						0,88	0,87
	02:00	3,95	3,35	0,60					1						0,70	0,69
	03:00	3,90	3,26	0,64					1						0,65	0,64
	04:00	3,97	3,27	0,69					1						0,69	0,70
	05:00	4,19	3,27	0,92					1						0,92	0,92
	06:00	4,75	3,34	1,40					1						1,39	1,41
	07:00	5,32	3,68	1,64					1						1,64	1,64
	08:00	5,64	3,90	1,74					1						1,74	1,73
	09:00	5,72	3,97	1,75					1						1,75	1,75
	10:00	5,68	4,02	1,65					1						1,66	1,64
	11:00	5,60	4,76	0,84		1		1	1						0,86	0,77
	12:00	5,28	4,37	0,91		1		1	1						0,90	1,07
	13:00	5,26	3,69	1,57					1						1,57	1,58
	14:00	4,78	3,32	1,46					1						1,46	1,44
	15:00	4,78	3,36	1,42					1						1,42	1,42
	16:00	4,95	3,43	1,53					1						1,52	1,52
	17:00	5,14	3,58	1,56					1						1,59	1,59
	18:00	5,53	3,90	1,62					1						1,69	1,71
	19:00	6,36	5,08	1,27		1			1						1,93	1,95
	20:00	7,53	6,98	0,54		1	1		1						2,24	2,24
	21:00	7,12	6,83	0,29		1	1		1						1,75	1,72
	22:00	6,19	5,82	0,37		1	1		1						1,00	1,05
	23:00	5,39	4,98	0,40			1		1						1,09	1,06

Ενταξη της μονάδας G4 μεταξύ 11:00-13:00 σε δοκιμαστική λειτουργία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024	00:00	4,61	4,18	0,43					1						0,96	1,00
	01:00	4,19	3,88	0,31					1						0,94	0,94
	02:00	4,02	3,45	0,56					1						0,77	0,77
	03:00	3,92	3,26	0,66					1						0,67	0,67
	04:00	3,94	3,28	0,66					1						0,68	0,68
	05:00	4,15	3,33	0,82					1						0,87	0,88
	06:00	4,68	3,40	1,28					1						1,40	1,41
	07:00	5,25	4,18	1,07					1						1,79	1,79
	08:00	5,60	4,34	1,26		1			1						1,36	1,34
	09:00	5,63	4,27	1,36		1			1						1,40	1,41
	10:00	5,61	3,79	1,82					1						1,84	1,84
	11:00	5,29	3,51	1,78					1						1,83	1,83
	12:00	5,21	3,53	1,68					1						1,82	1,82
	13:00	5,23	4,20	1,03					1						1,83	1,83
	14:00	4,76	4,20	0,56					1						1,52	1,51
	15:00	4,41	3,96	0,45					1						1,16	1,15
	16:00	4,26	3,77	0,49					1						0,99	0,99
	17:00	4,57	3,73	0,84					1						1,30	1,31
	18:00	5,21	4,75	0,46					1						1,53	1,49
	19:00	6,04	5,39	0,66			1		1						1,64	1,67
	20:00	7,14	6,60	0,54			1		1						2,38	2,38
	21:00	6,69	6,09	0,60			1		1						2,28	2,27
	22:00	6,00	5,42	0,58			1		1						1,71	1,68
	23:00	5,17	4,67	0,50					1						0,92	0,95

Ενταξη της μονάδας G2 μεταξύ 08:00-10:00 λόγω αστάθειας ανέμου. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024	00:00	4,57	4,03	0,54					1						1,33	1,32	
	01:00	4,15	3,83	0,33					1						0,91	0,90	
	02:00	3,97	3,86	0,11					1						0,72	0,72	
	03:00	3,90	3,84	0,07					1						0,65	0,65	
	04:00	3,91	3,64	0,27					1						0,65	0,66	
	05:00	4,18	3,90	0,28					1						0,91	0,92	
	06:00	4,79	4,03	0,76					1						1,50	1,52	
	07:00	5,30	4,64	0,66					1						1,70	1,68	
	08:00	5,29	5,01	0,28			1		1						0,78	0,75	
	09:00	5,22	5,09	0,13			1	1							0,71	1,14	
	10:00	5,17	5,00	0,18			1		1						1,34	1,32	
	11:00	4,90	4,88	0,02			1		1						1,06	1,06	
	12:00	4,81	4,71	0,10			1		1						0,55	0,54	
	13:00	4,82	4,67	0,15					1						1,20	1,22	
	14:00	4,44	4,38	0,07					1						1,19	1,18	
	15:00	4,18	4,18	0,00					1						0,93	0,92	
	16:00	4,05	4,04	0,01					1						0,80	0,80	
	17:00	4,35	4,35	0,01					1						0,96	0,98	
	18:00	5,15	5,15	0,00			1		1						0,79	0,80	
	19:00	6,02	6,01	0,01			1		1						1,31	1,30	
	20:00	7,30	7,27	0,04		1	1		1						1,87	1,88	
	21:00	6,99	6,98	0,00		1	1		1						1,60	1,58	
	22:00	6,04	6,03	0,01		1	1		1						1,03	1,09	
	23:00	5,10	5,10	0,00			1		1						0,81	0,81	

Ενταξη της μονάδας G4 μεταξύ 09:00-10:00 σε δοκιμαστική λειτουργία. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024	00:00	4,52	4,51	0,01					1						1,24	1,27
	01:00	4,06	3,92	0,13					1						0,81	0,80
	02:00	3,91	3,77	0,14					1						0,66	0,65
	03:00	3,84	3,81	0,04					1						0,59	0,59
	04:00	3,88	3,71	0,17					1						0,62	0,62
	05:00	4,11	3,75	0,36					1						0,84	0,85
	06:00	4,59	4,26	0,33					1						1,31	1,32
	07:00	5,21	4,94	0,27					1						1,55	1,55
	08:00	5,41	5,12	0,29			1		1						1,08	1,07
	09:00	5,40	5,26	0,14			1		1						1,06	1,06
	10:00	5,14	5,10	0,03			1		1						0,69	0,72
	11:00	5,00	4,99	0,01			1	1							0,79	0,83
	12:00	5,05	5,05	0,00			1	1							0,73	0,73
	13:00	4,94	4,93	0,01			1	1							0,60	0,60
	14:00	4,56	4,56	0,00			1	1							0,23	0,23
	15:00	4,25	4,25	0,00			1	1							0,01	0,01
	16:00	4,08	4,08	0,00					1						0,72	0,77
	17:00	4,45	4,44	0,01					1						1,16	1,17
	18:00	5,17	5,17	0,00			1		1						1,24	1,22
	19:00	5,75	5,75	0,00			1		1						1,39	1,39
	20:00	6,88	6,88	0,00		1	1		1						1,61	1,59
	21:00	6,75	6,75	0,00		1	1		1						1,36	1,34
	22:00	5,90	5,90	0,00			1		1						1,05	1,07
	23:00	5,05	5,05	0,00			1		1						0,79	0,80

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024	00:00	4,50	4,50	0,00					1						1,24	1,24	
	01:00	4,13	4,13	0,00					1						0,88	0,88	
	02:00	3,92	3,92	0,00					1						0,67	0,67	
	03:00	3,84	3,84	0,00					1						0,59	0,59	
	04:00	3,89	3,71	0,18					1						0,63	0,63	
	05:00	4,05	3,92	0,13					1						0,79	0,79	
	06:00	4,40	4,35	0,05					1						1,14	1,13	
	07:00	4,61	4,60	0,00					1						1,32	1,33	
	08:00	5,02	5,02	0,00			1		1						0,79	0,78	
	09:00	5,32	5,32	0,00			1		1						0,97	0,97	
	10:00	5,16	5,16	0,00			1		1						0,83	0,83	
	11:00	5,27	5,26	0,00			1		1						0,93	0,93	
	12:00	5,22	5,21	0,01			1		1						0,89	0,88	
	13:00	5,23	5,22	0,01			1		1						0,89	0,90	
	14:00	4,92	4,92	0,00			1		1						0,61	0,60	
	15:00	4,72	4,72	0,00					1						1,17	1,25	
	16:00	4,72	4,72	0,00			1		1						0,73	0,68	
	17:00	4,65	4,64	0,01			1		1						0,30	0,30	
	18:00	5,31	5,31	0,00			1		1						0,96	0,97	
	19:00	5,88	5,88	0,00			1		1						1,50	1,52	
	20:00	7,14	7,14	0,00		1	1		1						1,89	1,88	
	21:00	6,91	6,91	0,00		1	1		1						1,52	1,51	
	22:00	5,98	5,95	0,03			1		1						1,13	1,14	
	23:00	5,22	5,21	0,01			1		1						0,92	0,90	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Απριλίου 2024	00:00	4,58	4,57	0,00					1						0,88	0,92
	01:00	4,19	4,19	0,00					1						0,94	0,93
	02:00	4,00	4,00	0,00					1						0,75	0,74
	03:00	3,87	3,85	0,02					1						0,61	0,61
	04:00	3,89	3,86	0,03					1						0,63	0,63
	05:00	3,96	3,75	0,21					1						0,70	0,70
	06:00	4,22	3,35	0,87					1						0,96	0,96
	07:00	4,38	3,37	1,01					1						1,11	1,11
	08:00	4,75	3,85	0,90					1						1,48	1,49
	09:00	5,29	4,00	1,29					1						1,83	1,81
	10:00	4,89	3,40	1,49					1						1,58	1,57
	11:00	4,89	3,44	1,45					1						1,62	1,63
	12:00	5,07	3,33	1,75					1						1,75	1,75
	13:00	4,88	3,27	1,62					1						1,62	1,61
	14:00	4,16	3,25	0,91					1						0,93	0,91
	15:00	4,28	3,46	0,82					1						0,99	1,00
	16:00	4,07	3,27	0,80					1						0,83	0,83
	17:00	4,98	3,46	1,53					1						1,60	1,61
	18:00	5,20	3,47	1,73					1						1,80	1,81
	19:00	5,94	3,91	2,03					1						2,07	2,07
	20:00	7,06	4,63	2,43			1		1						2,43	2,43
	21:00	6,88	4,51	2,37			1		1						2,37	2,37
	22:00	5,98	4,31	1,67					1						1,68	1,66
	23:00	5,11	3,71	1,40					1						1,41	1,45

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024	00:00	4,45	3,25	1,21					1						1,21	1,20	
	01:00	4,09	3,26	0,83					1						0,84	0,83	
	02:00	3,96	3,26	0,70					1						0,71	0,70	
	03:00	3,88	3,26	0,62					1						0,63	0,62	
	04:00	3,88	3,27	0,61					1						0,61	0,61	
	05:00	4,13	3,28	0,85					1						0,85	0,88	
	06:00	4,73	3,28	1,45					1						1,44	1,45	
	07:00	5,19	3,50	1,69					1						1,69	1,69	
	08:00	5,46	3,63	1,83					1						1,83	1,84	
	09:00	5,33	3,57	1,76					1						1,76	1,78	
	10:00	5,01	3,35	1,66					1						1,67	1,65	
	11:00	4,91	3,33	1,58					1						1,59	1,54	
	12:00	4,74	4,22	0,51			1	1							0,53	0,52	
	13:00	4,78	3,27	1,51					1						1,50	1,51	
	14:00	4,50	3,26	1,24					1						1,25	1,23	
	15:00	4,09	3,26	0,84					1						0,85	0,84	
	16:00	3,84	3,27	0,57					1						0,57	0,58	
	17:00	4,43	3,26	1,16					1						1,15	1,16	
	18:00	5,24	4,11	1,13					1						1,72	1,71	
	19:00	6,11	4,58	1,53			1		1						1,71	1,75	
	20:00	7,47	5,00	2,47			1		1						2,47	2,51	
	21:00	7,00	4,67	2,33			1		1						2,36	2,37	
	22:00	5,99	4,34	1,65					1						1,70	1,68	
	23:00	5,10	3,63	1,48					1						1,56	1,60	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 12:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στη μονάδα G5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Απριλίου 2024	00:00	4,42	3,26	1,16					1						1,18	1,17
	01:00	4,04	3,26	0,78					1						0,79	0,79
	02:00	3,91	3,26	0,65					1						0,66	0,66
	03:00	3,79	3,26	0,53					1						0,54	0,54
	04:00	3,88	3,26	0,61					1						0,62	0,62
	05:00	4,11	3,27	0,84					1						0,84	0,84
	06:00	4,68	3,27	1,41					1						1,40	1,42
	07:00	5,16	3,66	1,49					1						1,79	1,79
	08:00	5,40	3,78	1,61					1						1,89	1,89
	09:00	5,23	3,76	1,47					1						1,83	1,83
	10:00	5,10	3,45	1,65					1						1,78	1,78
	11:00	4,99	3,31	1,68					1						1,72	1,71
	12:00	4,89	3,28	1,61					1						1,62	1,63
	13:00	4,76	3,26	1,51					1						1,51	1,51
	14:00	4,41	3,25	1,16					1						1,23	1,23
	15:00	4,13	3,28	0,85					1						0,90	0,89
	16:00	3,92	3,31	0,61					1						0,66	0,67
	17:00	4,30	3,55	0,75					1						1,02	1,02
	18:00	5,11	4,73	0,38					1						1,31	1,29
	19:00	5,94	5,54	0,39			1		1						1,56	1,58
	20:00	7,35	6,64	0,71		1	1		1						2,25	2,25
	21:00	7,01	6,07	0,94		1	1		1						1,64	1,61
	22:00	6,00	4,94	1,06			1		1						1,53	1,58
	23:00	5,13	4,12	1,01					1						1,51	1,54

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024	00:00	4,40	3,80	0,60					1						1,17	1,15
	01:00	4,05	3,42	0,63					1						0,81	0,80
	02:00	3,86	3,30	0,56					1						0,61	0,61
	03:00	3,77	3,42	0,35					1						0,51	0,51
	04:00	3,86	3,63	0,23					1						0,61	0,61
	05:00	4,07	3,93	0,15					1						0,81	0,82
	06:00	4,66	4,55	0,11					1						1,39	1,40
	07:00	5,10	5,02	0,08					1						1,52	1,49
	08:00	5,45	5,42	0,03			1		1						1,12	1,11
	09:00	5,49	5,34	0,15			1		1						1,15	1,15
	10:00	5,49	5,37	0,11			1		1						1,14	1,16
	11:00	5,30	5,17	0,12			1		1						0,95	0,96
	12:00	5,11	4,87	0,24			1		1						0,79	0,78
	13:00	4,79	4,54	0,25					1						0,48	0,48
	14:00	4,41	3,90	0,51					1						1,14	1,16
	15:00	4,14	3,66	0,48					1						0,91	0,90
	16:00	3,81	3,31	0,49					1						0,54	0,55
	17:00	4,24	3,54	0,69					1						0,96	0,97
	18:00	5,02	4,40	0,62					1						1,63	1,64
	19:00	5,88	5,19	0,69			1		1						1,59	1,60
	20:00	7,04	6,05	0,99			1		1						2,45	2,46
	21:00	6,79	5,94	0,85			1		1						2,32	2,31
	22:00	5,91	5,15	0,76			1		1						1,63	1,60
	23:00	5,04	4,40	0,65					1						0,74	0,75

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ν Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024	00:00	4,40	3,34	1,07					1						1,09	1,15
	01:00	4,04	3,27	0,77					1						0,80	0,79
	02:00	3,89	3,26	0,63					1						0,64	0,64
	03:00	3,79	3,26	0,53					1						0,54	0,54
	04:00	3,83	3,27	0,56					1						0,56	0,56
	05:00	4,05	3,28	0,77					1						0,78	0,79
	06:00	4,62	3,83	0,79					1						1,34	1,36
	07:00	5,10	3,38	1,72					1						1,75	1,75
	08:00	5,44	3,65	1,79					1						1,78	1,90
	09:00	5,39	4,33	1,06				1							1,07	1,28
	10:00	5,33	4,54	0,78		1		1	1						0,78	1,36
	11:00	5,01	4,11	0,91		1			1						1,04	0,68
	12:00	4,93	4,61	0,32				1							0,46	1,47
	13:00	4,75	4,15	0,60				1							0,73	1,35
	14:00	4,19	3,37	0,82				1							0,97	0,94
	15:00	3,97	3,40	0,58				1							0,72	0,72
	16:00	3,91	3,39	0,52				1							0,67	0,66
	17:00	4,25	3,41	0,84				1							0,97	0,98
	18:00	5,10	3,94	1,16				1							1,73	1,74
	19:00	5,86	4,31	1,55				1							2,04	2,04
	20:00	7,16	4,90	2,26			1	1							2,40	2,40
	21:00	6,80	4,70	2,10			1	1							2,25	2,26
	22:00	5,73	4,46	1,27			1	1							1,42	1,41
	23:00	4,89	4,43	0,46			1	1							0,61	0,60

Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Δοκιμαστική λειτουργία της G4 στο διάστημα 08:30-13:30.Μερική διακοπή στο διάστημα 10:55-11:00. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:55 και έπειτα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024	00:00	4,25	3,37	0,87				1							0,93	1,00	
	01:00	3,86	3,31	0,56				1							0,63	0,61	
	02:00	3,73	3,32	0,40				1							0,47	0,47	
	03:00	3,62	3,32	0,30				1							0,37	0,38	
	04:00	3,75	3,32	0,42				1							0,49	0,49	
	05:00	3,94	3,33	0,61				1							0,67	0,68	
	06:00	4,42	3,33	1,09				1							1,14	1,15	
	07:00	4,93	3,36	1,57				1							1,62	1,63	
	08:00	5,26	3,49	1,77				1							1,83	1,79	
	09:00	5,42	3,64	1,78				1							1,84	1,84	
	10:00	5,28	3,49	1,79				1							1,84	1,84	
	11:00	5,08	3,26	1,82				1							1,76	1,75	
	12:00	5,01	3,22	1,79				1							1,72	1,72	
	13:00	4,98	3,22	1,77				1							1,71	1,71	
	14:00	4,44	3,18	1,26				1							1,21	1,19	
	15:00	4,06	3,22	0,84				1							0,81	0,81	
	16:00	4,22	3,36	0,87				1							0,96	0,97	
	17:00	4,53	3,94	0,59				1							1,24	1,26	
	18:00	5,28	4,83	0,45				1							1,67	1,64	
	19:00	5,68	4,95	0,73			1	1							1,36	1,37	
	20:00	6,66	5,54	1,11			1	1							2,22	2,25	
	21:00	6,50	5,44	1,06			1	1							2,16	2,15	
	22:00	5,62	4,45	1,16			1	1							1,33	1,32	
	23:00	4,91	3,91	0,99				1							1,09	1,15	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024	00:00	4,40	3,25	1,15				1							1,09	1,09
	01:00	4,08	3,26	0,82				1							0,76	0,76
	02:00	3,91	3,26	0,65				1							0,59	0,58
	03:00	3,84	3,26	0,59				1							0,53	0,53
	04:00	3,80	3,26	0,55				1							0,49	0,49
	05:00	4,00	3,26	0,74				1							0,68	0,68
	06:00	4,16	3,26	0,90				1							0,84	0,85
	07:00	4,37	3,26	1,12				1							1,05	1,05
	08:00	4,89	3,29	1,61				1							1,54	1,54
	09:00	5,29	3,44	1,85				1							1,78	1,79
	10:00	5,19	3,34	1,85				1							1,79	1,78
	11:00	5,05	3,47	1,57				1							1,72	1,71
	12:00	5,14	4,32	0,82				1							1,77	1,77
	13:00	5,03	4,67	0,36				1							1,49	1,50
	14:00	4,70	4,51	0,19				1							1,39	1,39
	15:00	4,36	4,11	0,25				1							1,05	1,05
	16:00	4,15	3,57	0,58				1							0,84	0,83
	17:00	4,47	4,13	0,33				1							1,12	1,14
	18:00	5,27	4,96	0,31				1							1,40	1,37
	19:00	5,88	5,41	0,47			1	1							1,44	1,45
	20:00	6,83	6,42	0,41			1	1							2,33	2,34
	21:00	6,50	6,08	0,43			1	1							2,12	2,12
	22:00	5,77	5,53	0,25			1	1							1,41	1,39
	23:00	4,98	4,59	0,39			1		1						0,43	0,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024	00:00	4,56	4,36	0,20					1						1,16	1,25
	01:00	4,16	3,94	0,23					1						0,86	0,85
	02:00	3,93	3,64	0,30					1						0,62	0,62
	03:00	3,83	3,66	0,18					1						0,52	0,51
	04:00	3,85	3,71	0,14					1						0,53	0,53
	05:00	3,94	3,80	0,14					1						0,61	0,61
	06:00	4,10	3,99	0,11					1						0,79	0,78
	07:00	4,23	4,11	0,11					1						0,82	0,75
	08:00	4,50	4,41	0,09				1							0,92	0,94
	09:00	4,76	4,69	0,07			1	1							0,54	0,51
	10:00	4,97	4,91	0,06			1	1							0,62	0,62
	11:00	5,18	5,12	0,05			1	1							0,82	0,83
	12:00	5,07	4,99	0,08			1	1							0,73	0,75
	13:00	4,91	4,82	0,08			1	1							0,60	0,59
	14:00	4,16	4,03	0,13				1							0,57	0,62
	15:00	3,78	3,69	0,09				1							0,52	0,52
	16:00	3,81	3,75	0,06				1							0,54	0,53
	17:00	4,36	4,31	0,05				1							1,08	1,09
	18:00	5,02	4,96	0,05				1							1,29	1,27
	19:00	5,73	5,68	0,05			1	1							1,37	1,38
	20:00	6,64	6,59	0,05			1	1							1,94	1,94
	21:00	6,39	6,33	0,06			1	1							1,96	1,97
	22:00	5,77	5,72	0,05			1	1							1,46	1,44
	23:00	5,01	4,95	0,06			1	1							0,72	0,74

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024	00:00	4,40	4,34	0,06				1							1,09	1,14	
	01:00	3,98	3,92	0,06				1							0,74	0,73	
	02:00	3,91	3,85	0,06				1							0,65	0,65	
	03:00	3,83	3,77	0,06				1							0,58	0,58	
	04:00	3,83	3,78	0,06				1							0,56	0,57	
	05:00	4,13	4,07	0,06				1							0,86	0,87	
	06:00	4,62	4,56	0,06				1							1,34	1,35	
	07:00	4,99	4,93	0,05			1	1							1,11	1,07	
	08:00	5,26	5,20	0,05			1	1							0,93	0,93	
	09:00	5,29	5,23	0,06			1	1							0,95	0,94	
	10:00	5,33	5,26	0,07			1	1							1,00	1,00	
	11:00	5,25	5,18	0,08			1	1							0,92	0,91	
	12:00	5,14	5,05	0,08			1	1							0,86	0,90	
	13:00	4,97	4,83	0,14				1							1,54	1,54	
	14:00	4,62	4,38	0,24				1							1,37	1,35	
	15:00	4,19	3,94	0,25				1							0,95	0,94	
	16:00	4,00	3,79	0,20				1							0,75	0,74	
	17:00	4,57	4,38	0,18				1							1,14	1,10	
	18:00	5,25	4,89	0,36			1	1							0,89	0,91	
	19:00	6,07	5,68	0,39			1	1							1,71	1,72	
	20:00	7,04	6,59	0,45		1	1	1							1,87	1,87	
	21:00	6,64	5,99	0,65		1	1	1							1,28	1,25	
	22:00	5,76	5,01	0,75			1	1							1,32	1,40	
	23:00	4,93	4,35	0,58				1							0,64	0,69	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 16 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024	00:00	4,33	3,46	0,88				1							1,03	1,08
	01:00	3,83	3,19	0,63				1							0,58	0,57
	02:00	3,75	3,21	0,54				1							0,48	0,49
	03:00	3,71	3,20	0,51				1							0,45	0,46
	04:00	3,71	3,21	0,50				1							0,44	0,45
	05:00	3,95	3,21	0,75				1							0,68	0,68
	06:00	4,36	3,21	1,15				1							1,08	1,09
	07:00	4,90	3,33	1,57				1							1,50	1,51
	08:00	5,22	3,55	1,67				1							1,61	1,61
	09:00	5,34	3,63	1,71				1							1,65	1,65
	10:00	5,43	3,69	1,74				1							1,68	1,67
	11:00	5,31	3,61	1,71				1							1,65	1,64
	12:00	5,20	3,53	1,67				1							1,61	1,61
	13:00	5,25	3,57	1,68				1							1,62	1,63
	14:00	5,20	3,53	1,67				1							1,61	1,61
	15:00	4,56	3,23	1,33				1							1,28	1,27
	16:00	4,28	3,22	1,07				1							1,00	1,01
	17:00	4,77	3,32	1,45				1							1,38	1,39
	18:00	5,64	3,91	1,73				1							1,67	1,66
	19:00	6,19	4,36	1,83			1	1							1,77	1,77
	20:00	7,15	5,01	2,14			1	1							2,07	2,12
	21:00	6,69	4,60	2,09			1	1							2,03	2,03
	22:00	5,74	4,25	1,49			1	1							1,44	1,43
	23:00	4,87	4,21	0,67				1							0,62	0,67

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024	00:00	4,30	3,20	1,10				1							1,04	1,05
	01:00	3,90	3,18	0,72				1							0,66	0,65
	02:00	3,83	3,20	0,63				1							0,58	0,57
	03:00	3,73	3,20	0,53				1							0,47	0,47
	04:00	3,78	3,21	0,57				1							0,52	0,53
	05:00	3,95	3,20	0,75				1							0,69	0,70
	06:00	4,41	3,21	1,21				1							1,14	1,14
	07:00	4,96	3,39	1,57				1							1,50	1,51
	08:00	5,54	3,79	1,75				1							1,69	1,69
	09:00	5,88	4,04	1,85				1							1,78	1,79
	10:00	5,85	4,00	1,84				1							1,78	1,80
	11:00	5,80	3,97	1,83				1							1,79	1,79
	12:00	5,34	3,63	1,71				1							1,65	1,65
	13:00	5,11	3,48	1,63				1							1,59	1,58
	14:00	4,71	3,21	1,49				1							1,44	1,43
	15:00	4,53	3,20	1,33				1							1,27	1,27
	16:00	4,72	3,26	1,45				1							1,39	1,38
	17:00	4,73	3,23	1,50				1							1,43	1,44
	18:00	5,45	3,73	1,72				1							1,65	1,67
	19:00	6,13	4,27	1,86			1	1							1,82	1,82
	20:00	7,23	4,97	2,26			1	1							2,22	2,23
	21:00	6,80	4,67	2,13			1	1							2,12	2,11
	22:00	5,73	4,26	1,47			1	1							1,42	1,42
	23:00	4,94	3,74	1,20				1							1,14	1,21

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024	00:00	4,37	3,18	1,19				1							1,13	1,12
	01:00	3,99	3,19	0,81				1							0,75	0,74
	02:00	3,85	3,20	0,65				1							0,59	0,59
	03:00	3,71	3,20	0,50				1							0,45	0,45
	04:00	3,79	3,40	0,38				1							0,52	0,53
	05:00	4,10	3,86	0,25				1							0,82	0,84
	06:00	4,53	3,92	0,61				1							1,27	1,27
	07:00	4,91	4,46	0,45					1						1,34	1,31
	08:00	5,15	4,60	0,55					1						1,79	1,80
	09:00	5,20	4,00	1,20					1						1,80	1,82
	10:00	5,20	3,84	1,36					1						1,80	1,79
	11:00	5,02	3,85	1,18					1						1,74	1,74
	12:00	4,96	4,06	0,91				1							1,59	1,52
	13:00	4,80	4,03	0,77				1							1,57	1,55
	14:00	4,38	3,61	0,77				1							1,14	1,11
	15:00	4,01	3,49	0,52				1							0,79	0,78
	16:00	3,96	3,69	0,27				1							0,68	0,69
	17:00	4,64	4,45	0,19				1							1,37	1,38
	18:00	5,27	5,08	0,19				1							1,43	1,41
	19:00	5,86	5,64	0,22			1	1							1,50	1,51
	20:00	6,99	6,89	0,11	1		1	1							2,06	2,07
	21:00	6,83	6,77	0,06	1		1	1							1,45	1,43
	22:00	5,77	5,69	0,08			1	1							0,82	0,85
	23:00	5,08	4,94	0,14			1	1							0,82	0,86

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024	00:00	4,50	4,22	0,28				1							1,25	1,25
	01:00	4,12	3,80	0,32				1							0,88	0,87
	02:00	3,80	3,30	0,50				1							0,56	0,55
	03:00	3,66	3,20	0,45				1							0,40	0,40
	04:00	3,75	3,20	0,55				1							0,49	0,49
	05:00	3,94	3,20	0,74				1							0,68	0,67
	06:00	4,42	3,20	1,21				1							1,14	1,15
	07:00	4,95	3,24	1,71				1							1,64	1,65
	08:00	5,23	3,40	1,83				1							1,81	1,82
	09:00	5,16	3,44	1,72				1							1,78	1,79
	10:00	5,09	3,63	1,46				1							1,78	1,77
	11:00	4,91	3,81	1,09				1							1,60	1,59
	12:00	4,94	4,40	0,54				1							1,67	1,68
	13:00	5,04	4,63	0,41				1							1,72	1,73
	14:00	4,62	3,78	0,84				1							1,36	1,36
	15:00	4,22	3,42	0,80				1							0,96	0,96
	16:00	4,37	3,45	0,92				1							1,10	1,10
	17:00	4,95	4,25	0,70				1							1,64	1,64
	18:00	5,74	4,63	1,11			1	1							1,56	1,55
	19:00	5,95	4,39	1,56			1	1							1,60	1,61
	20:00	6,67	4,44	2,23			1	1							2,25	2,28
	21:00	6,45	4,34	2,10			1	1							2,11	2,10
	22:00	5,82	4,32	1,50			1	1							1,51	1,50
	23:00	5,07	4,33	0,74			1	1							0,76	0,74

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας έως τις 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Απριλίου 2024	00:00	4,60	4,33	0,26			1	1							0,28	0,27	
	01:00	4,37	4,33	0,04			1	1							0,05	0,04	
	02:00	4,25	4,24	0,01			1	1							0,00	0,01	
	03:00	4,09	4,01	0,07				1							0,06	0,13	
	04:00	4,16	3,26	0,90				1							0,89	0,90	
	05:00	4,33	3,55	0,79				1							1,07	1,08	
	06:00	4,47	3,34	1,13				1							1,22	1,21	
	07:00	4,85	3,63	1,23				1							1,22	1,51	
	08:00	5,65	3,91	1,74				1							1,73	1,76	
	09:00	6,45	6,26	0,19		1		1							1,61	2,42	
	10:00	7,24	6,79	0,45		1	1	1							0,45	2,25	
	11:00	7,50	6,84	0,66		1	1	1							0,69	2,09	
	12:00	7,20	6,51	0,70		1	1	1							0,70	1,79	
	13:00	6,80	6,20	0,60		1		1							0,70	2,12	
	14:00	6,14	5,73	0,42		1		1							0,70	1,81	
	15:00	4,91	4,86	0,06		1		1							0,45	0,63	
	16:00	4,48	4,48	0,01				1							0,57	1,03	
	17:00	4,98	4,96	0,02				1							0,70	1,34	
	18:00	5,51	5,51	0,00		1		1							0,55	1,17	
	19:00	6,13	6,12	0,01		1		1							0,53	1,78	
	20:00	7,36	7,29	0,07		1	1	1							0,70	2,13	
	21:00	7,24	7,13	0,11		1	1	1							0,70	1,84	
	22:00	6,35	6,22	0,12		1		1							0,70	2,01	
	23:00	5,46	5,33	0,14		1		1							0,70	1,14	

Καθ,όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία με υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ Τουρλί είναι σε απώλεια επικοινωνίας από

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 21 Απριλίου 2024	00:00	4,80	4,66	0,14				1							1,90	1,05	
	01:00	4,40	4,29	0,11				1							1,91	1,15	
	02:00	4,21	4,13	0,08				1							1,91	0,95	
	03:00	4,05	3,95	0,10				1							1,91	0,80	
	04:00	4,05	3,80	0,25				1							1,91	0,79	
	05:00	4,10	3,52	0,57				1							1,91	0,83	
	06:00	4,31	3,63	0,68				1							1,91	1,06	
	07:00	4,49	3,94	0,55				1							1,91	1,23	
	08:00	4,77	4,24	0,53				1							1,91	1,49	
	09:00	5,10	4,69	0,40				1							1,91	1,62	
	10:00	5,19	4,91	0,27				1							1,91	0,86	
	11:00	5,23	5,04	0,18		1		1							1,50	0,89	
	12:00	5,22	5,06	0,16		1		1							0,86	0,88	
	13:00	5,00	4,81	0,19		1		1							0,68	0,66	
	14:00	4,32	4,22	0,10				1							0,14	0,14	
	15:00	3,65	3,39	0,25				1							0,40	0,39	
	16:00	3,66	3,40	0,26				1							0,39	0,41	
	17:00	3,94	3,49	0,46				1							0,68	0,68	
	18:00	4,31	3,62	0,69				1							1,05	1,03	
	19:00	5,18	4,54	0,64				1							0,97	0,98	
	20:00	5,98	4,92	1,06		1		1							1,63	1,63	
	21:00	5,83	4,87	0,96		1		1							1,49	1,50	
	22:00	5,33	4,68	0,65		1		1							1,01	1,00	
	23:00	4,82	4,47	0,35				1							0,53	0,51	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024	00:00	4,19	4,02	0,16				1							0,51	0,56	
	01:00	3,73	3,59	0,14				1							0,48	0,48	
	02:00	3,65	3,54	0,11				1							0,38	0,40	
	03:00	3,82	3,80	0,02				1							0,56	0,56	
	04:00	3,86	3,86	0,00				1							0,60	0,61	
	05:00	4,12	4,12	0,00				1							0,85	0,85	
	06:00	4,59	4,59	0,00				1							1,32	1,32	
	07:00	5,16	5,16	0,00		1		1							1,30	1,26	
	08:00	5,34	5,34	0,00		1		1							1,24	1,26	
	09:00	5,40	5,40	0,00		1		1							1,08	1,08	
	10:00	5,78	5,76	0,01		1		1							1,43	1,44	
	11:00	5,82	5,78	0,03		1		1							1,47	1,48	
	12:00	6,23	6,10	0,14		1		1							1,88	1,89	
	13:00	6,18	6,08	0,11		1		1							1,84	1,84	
	14:00	6,12	6,05	0,07		1		1							1,80	1,79	
	15:00	5,51	5,45	0,06		1		1							1,20	1,18	
	16:00	5,37	5,24	0,13		1		1							1,02	1,03	
	17:00	5,71	5,57	0,14		1		1							1,36	1,37	
	18:00	6,14	6,09	0,05		1		1							1,78	1,77	
	19:00	6,87	6,73	0,13		1	1	1							1,55	1,54	
	20:00	7,75	7,59	0,17		1	1	1							2,30	2,32	
	21:00	7,37	7,07	0,30		1	1	1							1,97	1,96	
	22:00	6,32	6,08	0,25			1	1							1,06	1,10	
	23:00	5,30	5,16	0,14			1	1							1,01	0,99	

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024	00:00	4,57	4,50	0,06				1							0,79	0,87
	01:00	4,20	3,93	0,26				1							0,95	0,95
	02:00	4,09	3,87	0,21				1							0,83	0,83
	03:00	3,96	3,72	0,24				1							0,70	0,70
	04:00	4,03	3,79	0,23				1							0,77	0,77
	05:00	4,28	4,00	0,28				1							1,01	1,01
	06:00	4,71	4,54	0,17				1							1,43	1,44
	07:00	5,41	4,84	0,57				1							1,71	1,71
	08:00	6,23	5,78	0,45			1	1							1,87	1,87
	09:00	6,86	6,41	0,45			1	1							2,18	2,17
	10:00	6,90	6,27	0,63		1	1	1							1,48	1,48
	11:00	6,89	6,42	0,47		1	1	1							1,48	1,48
	12:00	6,72	6,43	0,29		1	1	1							1,30	1,29
	13:00	6,56	5,97	0,59			1	1							2,10	2,16
	14:00	6,50	5,28	1,21			1	1							2,15	2,15
	15:00	6,08	5,09	0,99			1	1							1,77	1,75
	16:00	5,90	5,69	0,21			1	1							1,56	1,57
	17:00	6,02	5,77	0,25			1	1							1,67	1,68
	18:00	6,59	6,56	0,03		1	1	1							1,59	1,55
	19:00	7,04	7,03	0,01		1	1	1							1,61	1,62
	20:00	7,72	7,71	0,01		1	1	1							2,26	2,30
	21:00	7,34	7,33	0,02		1	1	1							1,93	1,93
	22:00	6,46	6,45	0,01			1	1							1,11	1,11
	23:00	5,53	5,42	0,11			1	1							1,14	1,20

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024	00:00	4,73	4,28	0,44				1							1,01	1,07
	01:00	4,27	3,26	1,01				1							1,02	1,02
	02:00	4,12	3,25	0,87				1							0,87	0,87
	03:00	4,03	3,25	0,78				1							0,78	0,77
	04:00	4,03	3,26	0,77				1							0,77	0,78
	05:00	4,29	3,36	0,93				1							1,02	1,03
	06:00	4,77	4,40	0,37				1							1,48	1,50
	07:00	5,47	4,76	0,71				1							1,89	1,89
	08:00	6,16	5,71	0,45			1	1							1,81	1,82
	09:00	6,40	6,14	0,25			1	1							2,06	2,06
	10:00	6,39	6,24	0,15			1	1							2,07	2,06
	11:00	6,02	5,89	0,13			1	1							1,69	1,68
	12:00	6,11	6,03	0,08			1	1							1,78	1,77
	13:00	6,00	5,96	0,03			1	1							1,67	1,66
	14:00	5,67	5,59	0,08			1	1							1,35	1,35
	15:00	5,00	4,89	0,11			1	1							0,69	0,67
	16:00	4,88	4,81	0,07			1	1							0,53	0,54
	17:00	5,10	5,02	0,08			1	1							0,73	0,75
	18:00	5,72	5,62	0,10			1	1							1,36	1,38
	19:00	6,31	6,19	0,12			1	1							1,68	1,65
	20:00	7,42	7,31	0,11		1	1	1							1,95	1,98
	21:00	7,35	7,28	0,07		1	1	1							1,95	1,94
	22:00	6,31	6,16	0,15			1	1							1,29	1,35
	23:00	5,41	5,24	0,17			1	1							1,12	1,11

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ν Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	4,72	4,39	0,34				1							1,04	1,10
	01:00	4,24	3,89	0,34				1							0,99	0,98
	02:00	4,09	3,88	0,21				1							0,83	0,83
	03:00	4,02	3,87	0,15				1							0,76	0,76
	04:00	4,06	3,99	0,07				1							0,79	0,79
	05:00	4,30	4,29	0,01				1							1,03	1,03
	06:00	4,73	4,56	0,16				1							1,43	1,43
	07:00	5,38	5,13	0,25			1	1							1,39	1,38
	08:00	5,92	5,50	0,42			1	1							1,57	1,58
	09:00	6,20	5,76	0,45			1	1							1,86	1,87
	10:00	5,96	5,51	0,45			1	1							1,63	1,62
	11:00	6,01	5,16	0,85			1	1							1,64	1,67
	12:00	5,80	4,75	1,05			1	1							1,47	1,45
	13:00	5,70	4,56	1,14				1							1,36	1,36
	14:00	5,42	4,30	1,13				1							1,24	1,26
	15:00	4,83	4,06	0,77				1							1,51	1,51
	16:00	5,00	4,55	0,45				1							1,56	1,56
	17:00	5,25	4,99	0,27				1							1,43	1,42
	18:00	5,67	5,56	0,11			1	1							1,32	1,33
	19:00	6,23	6,23	0,00			1	1							1,88	1,88
	20:00	7,28	7,28	0,00		1	1	1							2,06	2,06
	21:00	7,36	7,22	0,14		1	1	1							1,99	1,95
	22:00	6,29	6,15	0,14			1	1							1,34	1,42
	23:00	5,36	4,99	0,38				1							1,07	1,06

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	4,63	4,13	0,50				1							0,88	0,94
	01:00	4,30	3,80	0,49				1							1,06	1,05
	02:00	4,04	3,74	0,30				1							0,79	0,79
	03:00	4,02	3,69	0,33				1							0,80	0,79
	04:00	4,01	3,92	0,09				1							0,94	0,72
	05:00	4,25	4,19	0,06				1							1,18	0,96
	06:00	4,65	4,59	0,07				1							1,48	1,38
	07:00	5,17	5,17	0,00					1						1,05	0,95
	08:00	5,57	5,57	0,00			1		1						1,22	1,22
	09:00	5,60	5,60	0,00			1	1							1,18	1,15
	10:00	5,50	5,49	0,00			1	1							1,16	1,17
	11:00	5,31	5,29	0,01			1	1							0,98	0,97
	12:00	5,33	5,28	0,06			1	1							0,99	1,00
	13:00	5,32	5,17	0,16			1	1							0,99	0,98
	14:00	4,98	4,89	0,10			1	1							0,67	0,67
	15:00	4,65	4,54	0,11				1							0,95	1,03
	16:00	4,40	4,28	0,12				1							1,15	1,14
	17:00	4,75	4,66	0,09				1							1,47	1,48
	18:00	5,33	5,32	0,01			1	1							1,21	1,17
	19:00	5,82	5,79	0,03			1	1							1,47	1,47
	20:00	6,90	6,88	0,01		1	1	1							1,92	1,87
	21:00	7,04	7,02	0,02		1	1	1							1,67	1,66
	22:00	6,06	6,06	0,00			1	1							1,19	1,27
	23:00	5,23	5,19	0,03			1	1							0,92	0,91

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ Άγιος Σώζων 2 παρουσ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	4,60	4,49	0,11				1							0,84	0,93
	01:00	4,31	4,19	0,12				1							1,06	1,06
	02:00	4,09	3,91	0,19				1							0,85	0,84
	03:00	4,00	3,71	0,29				1							0,74	0,74
	04:00	4,05	3,76	0,29				1							0,79	0,79
	05:00	4,26	3,78	0,47				1							0,97	0,99
	06:00	4,54	4,04	0,49				1							1,27	1,27
	07:00	4,90	3,85	1,05				1							1,63	1,64
	08:00	5,34	3,94	1,40				1							1,86	1,86
	09:00	5,57	4,06	1,51				1							1,95	1,95
	10:00	5,72	3,73	1,99				1							2,00	2,00
	11:00	5,94	3,93	2,01				1							2,06	2,06
	12:00	5,78	4,31	1,47				1							1,56	1,52
	13:00	5,88	3,91	1,98				1							2,02	2,03
	14:00	5,84	3,94	1,90				1							2,04	2,04
	15:00	5,33	3,95	1,38				1							1,86	1,86
	16:00	5,01	3,41	1,60				1							1,72	1,72
	17:00	5,08	3,57	1,52				1							1,77	1,76
	18:00	5,54	4,24	1,30				1							1,73	1,71
	19:00	6,13	4,36	1,77			1	1							1,76	1,77
	20:00	7,30	4,91	2,39			1	1							2,39	2,48
	21:00	7,37	4,99	2,38			1	1							2,42	2,49
	22:00	6,36	4,36	2,00			1	1							2,05	2,02
	23:00	5,44	4,22	1,21			1	1							1,23	1,26

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 28 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	4,79	3,27	1,52				1							1,53	1,53	
	01:00	4,40	3,25	1,15				1							1,15	1,14	
	02:00	4,09	3,25	0,84				1							0,84	0,84	
	03:00	4,01	3,25	0,76				1							0,76	0,76	
	04:00	4,06	3,25	0,80				1							0,80	0,80	
	05:00	4,13	3,26	0,87				1							0,87	0,88	
	06:00	4,31	3,26	1,06				1							1,05	1,05	
	07:00	4,46	3,25	1,21				1							1,21	1,20	
	08:00	4,74	3,26	1,48				1							1,48	1,48	
	09:00	4,89	3,30	1,59				1							1,59	1,59	
	10:00	5,13	3,37	1,75				1							1,75	1,74	
	11:00	5,35	3,52	1,83				1							1,83	1,84	
	12:00	5,58	3,66	1,93				1							1,93	1,93	
	13:00	5,59	3,72	1,87				1							1,94	1,94	
	14:00	4,67	3,24	1,43				1							1,43	1,42	
	15:00	4,25	3,27	0,99				1							1,00	1,00	
	16:00	4,29	3,27	1,02				1							1,02	1,03	
	17:00	4,71	3,26	1,44				1							1,43	1,44	
	18:00	5,26	3,52	1,73				1							1,86	1,80	
	19:00	5,79	3,82	1,97				1							1,97	1,99	
	20:00	6,64	5,28	1,36			1		1						1,73	1,83	
	21:00	6,88	5,10	1,78			1		1						2,39	2,40	
	22:00	6,11	4,42	1,69			1		1						1,80	1,78	
	23:00	5,40	4,08	1,31					1						1,31	1,34	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΑΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 κα'

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	4,69	3,25	1,45					1						1,45	1,43	
	01:00	4,28	3,25	1,03					1						1,03	1,02	
	02:00	4,05	3,26	0,79					1						0,79	0,79	
	03:00	3,99	3,25	0,74					1						0,74	0,74	
	04:00	4,02	3,26	0,76					1						0,76	0,76	
	05:00	4,28	3,26	1,02					1						1,01	1,01	
	06:00	4,61	3,27	1,34					1						1,33	1,34	
	07:00	5,09	3,36	1,73					1						1,72	1,73	
	08:00	5,51	3,59	1,92					1						1,91	1,90	
	09:00	5,59	3,66	1,93					1						1,93	1,92	
	10:00	5,51	3,64	1,86					1						1,86	1,87	
	11:00	5,42	3,56	1,86					1						1,86	1,87	
	12:00	5,47	3,69	1,79					1						1,80	1,67	
	13:00	5,48	3,69	1,78				1							1,89	1,90	
	14:00	5,06	3,92	1,14				1							1,76	1,74	
	15:00	4,65	3,32	1,34				1							1,40	1,40	
	16:00	4,64	3,25	1,39				1							1,39	1,39	
	17:00	4,85	3,31	1,54				1							1,53	1,54	
	18:00	5,53	3,72	1,81				1							1,81	1,81	
	19:00	6,17	4,17	2,01				1							2,00	2,02	
	20:00	7,35	5,01	2,34			1	1							2,35	2,40	
	21:00	7,50	5,10	2,40			1	1							2,41	2,49	
	22:00	6,49	4,37	2,12			1	1							2,13	2,10	
	23:00	5,52	4,19	1,33			1	1							1,34	1,37	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 30 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	4,87	3,29	1,59				1							1,59	1,58	
	01:00	4,40	3,24	1,16				1							1,16	1,15	
	02:00	4,21	3,25	0,96				1							0,96	0,95	
	03:00	4,07	3,26	0,82				1							0,82	0,82	
	04:00	4,13	3,26	0,87				1							0,86	0,86	
	05:00	4,33	3,27	1,06				1							1,06	1,07	
	06:00	4,68	3,42	1,27				1							1,41	1,42	
	07:00	5,29	4,02	1,27				1							1,84	1,83	
	08:00	6,14	4,42	1,72				1							2,06	2,07	
	09:00	6,77	4,65	2,12			1	1							2,34	2,35	
	10:00	7,13	4,87	2,26			1	1							2,42	2,48	
	11:00	7,09	5,34	1,75			1		1						2,16	1,98	
	12:00	7,12	5,58	1,54			1	1							2,44	2,49	
	13:00	7,19	5,38	1,81			1	1							2,44	2,52	
	14:00	6,56	4,50	2,07			1	1							2,20	2,18	
	15:00	6,18	4,41	1,77			1		1						1,78	1,68	
	16:00	6,10	4,05	2,04					1						2,04	2,06	
	17:00	6,15	4,05	2,11					1						2,12	2,11	
	18:00	6,51	4,36	2,15					1						2,23	2,23	
	19:00	6,88	4,58	2,30					1						2,31	2,32	
	20:00	7,62	5,22	2,41			1		1						2,42	2,55	
	21:00	7,70	5,30	2,39			1		1						2,43	2,57	
	22:00	6,78	4,57	2,21			1		1						2,27	2,28	
	23:00	5,74	4,24	1,49					1						1,51	1,51	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΑΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	5,12	3,37	1,75					1						1,75	1,74	
	01:00	4,49	3,25	1,25					1						1,25	1,24	
	02:00	4,23	3,25	0,98					1						0,98	0,98	
	03:00	4,10	3,25	0,85					1						0,85	0,85	
	04:00	4,13	3,26	0,88					1						0,87	0,87	
	05:00	4,37	3,26	1,11					1						1,10	1,10	
	06:00	4,78	3,28	1,50					1						1,49	1,51	
	07:00	5,39	3,56	1,83					1						1,82	1,81	
	08:00	6,12	4,15	1,96					1						2,09	2,11	
	09:00	6,40	4,37	2,03			1		1						2,12	2,10	
	10:00	6,47	4,37	2,09			1		1						2,12	2,12	
	11:00	6,10	4,54	1,56			1	1							1,66	1,52	
	12:00	5,83	4,42	1,41			1	1							1,48	1,49	
	13:00	5,71	4,56	1,16			1	1							1,41	1,42	
	14:00	5,47	3,86	1,61				1							1,65	1,68	
	15:00	4,87	3,37	1,50				1							1,62	1,61	
	16:00	4,69	3,53	1,16				1							1,44	1,45	
	17:00	4,81	3,84	0,97				1							1,53	1,53	
	18:00	5,47	4,79	0,68				1							1,37	1,29	
	19:00	6,07	5,12	0,95			1		1						1,71	1,72	
	20:00	7,11	5,89	1,21			1		1						2,37	2,47	
	21:00	7,50	6,10	1,39			1		1						2,44	2,63	
	22:00	6,63	4,99	1,64			1		1						2,25	2,23	
	23:00	5,76	4,42	1,33			1		1						1,45	1,42	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΑΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παροι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	4,98	3,70	1,29					1						1,30	1,36
	01:00	4,49	3,32	1,17					1						1,25	1,24
	02:00	4,17	3,62	0,55					1						0,92	0,91
	03:00	4,04	3,80	0,24					1						0,79	0,78
	04:00	4,06	3,94	0,11					1						0,79	0,79
	05:00	4,33	4,25	0,07					1						1,05	1,07
	06:00	4,68	4,62	0,06					1						1,40	1,42
	07:00	5,34	5,26	0,08			1		1						1,03	0,93
	08:00	5,76	5,59	0,17			1	1							1,29	1,43
	09:00	5,93	5,75	0,19			1	1							1,61	1,61
	10:00	6,02	6,02	0,00			1	1							1,67	1,67
	11:00	5,76	5,76	0,00			1	1							1,44	1,45
	12:00	5,64	5,58	0,05			1	1							1,29	1,31
	13:00	5,69	5,60	0,09			1	1							1,35	1,35
	14:00	5,53	5,46	0,07			1	1							1,20	1,20
	15:00	5,28	5,13	0,14			1	1							0,94	0,94
	16:00	5,09	4,92	0,17			1	1							0,77	0,76
	17:00	5,23	5,07	0,16			1	1							0,87	0,88
	18:00	5,89	5,77	0,12			1	1							1,53	1,54
	19:00	6,24	6,18	0,06			1	1							1,90	1,91
	20:00	6,90	6,88	0,02	1		1	1							1,85	1,81
	21:00	7,01	7,01	0,00	1		1	1							1,62	1,60
	22:00	6,42	6,42	0,00	1		1	1							1,04	1,04
	23:00	5,77	5,77	0,00			1	1							1,17	1,25

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	5,23	5,23	0,00			1	1							0,91	0,90
	01:00	4,62	4,62	0,00			1	1							0,51	0,56
	02:00	4,37	4,35	0,01				1							1,11	1,11
	03:00	4,20	4,17	0,03				1							0,96	0,95
	04:00	4,21	4,21	0,00				1							0,94	0,94
	05:00	4,28	4,25	0,03				1							1,02	1,02
	06:00	4,41	4,34	0,07				1							1,15	1,16
	07:00	4,60	4,49	0,12				1							0,99	0,94
	08:00	5,04	4,73	0,31			1	1							0,67	0,69
	09:00	5,11	4,84	0,27			1	1							0,77	0,77
	10:00	5,25	4,83	0,43			1	1							0,93	0,92
	11:00	4,93	4,39	0,54			1	1							0,61	0,60
	12:00	4,95	4,38	0,57			1	1							0,63	0,62
	13:00	5,06	4,75	0,31			1	1							0,73	0,72
	14:00	4,84	4,31	0,52				1							1,00	1,12
	15:00	4,43	3,81	0,62				1							1,14	1,03
	16:00	5,01	4,08	0,93					1						1,49	1,51
	17:00	4,97	4,93	0,04			1		1						0,67	0,64
	18:00	5,37	5,37	0,01			1		1						1,01	1,01
	19:00	5,79	5,77	0,02			1		1						1,43	1,44
	20:00	6,21	6,13	0,08			1		1						1,87	1,86
	21:00	6,02	5,83	0,19			1		1						1,69	1,68
	22:00	5,86	5,49	0,37			1		1						1,53	1,52
	23:00	5,46	5,20	0,26			1		1						1,15	1,14

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Μαΐου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Μαΐου 2024	00:00	4,96	4,76	0,20			1		1						0,45	0,43
	01:00	4,61	4,46	0,15				1							1,28	1,36
	02:00	4,31	4,20	0,11				1							1,06	1,05
	03:00	4,20	4,10	0,10				1							0,95	0,95
	04:00	4,17	4,06	0,12				1							0,92	0,91
	05:00	4,36	3,96	0,40				1							1,09	1,10
	06:00	4,58	4,12	0,46				1							1,31	1,32
	07:00	5,10	4,91	0,18				1							1,39	1,36
	08:00	5,71	5,45	0,25			1		1						1,15	1,17
	09:00	6,50	6,29	0,21			1		1						2,14	2,15
	10:00	7,07	6,94	0,13	1		1		1						1,83	1,79
	11:00	7,54	7,16	0,39	1		1	1							1,98	1,91
	12:00	7,80	7,32	0,47	1		1	1							2,35	2,39
	13:00	7,90	7,41	0,49	1		1	1							2,43	2,50
	14:00	7,79	7,45	0,35	1		1	1							2,37	2,39
	15:00	6,89	6,71	0,18	1		1	1							1,52	1,49
	16:00	6,12	5,60	0,52			1	1							0,96	1,05
	17:00	6,61	5,93	0,68			1	1							2,18	2,20
	18:00	7,52	6,15	1,36	1		1	1							2,25	2,25
	19:00	8,31	6,51	1,80	1		1	1							2,43	2,77
	20:00	9,52	7,33	2,19	1	1	1	1							2,44	3,04
	21:00	9,25	7,04	2,21	1	1	1	1							2,39	2,73
	22:00	7,79	5,85	1,94	1		1	1							1,97	2,01
	23:00	6,21	5,40	0,81	1		1	1							0,85	0,82

Μετά τις 22:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	5,69	5,25	0,44	1		1	1							0,44	0,45
	01:00	5,28	4,53	0,74			1	1							0,85	0,89
	02:00	4,93	3,99	0,93				1							0,92	1,02
	03:00	4,68	3,26	1,42				1							1,42	1,42
	04:00	4,54	3,25	1,29				1							1,29	1,29
	05:00	4,53	3,26	1,27				1							1,26	1,26
	06:00	4,78	3,27	1,52				1							1,51	1,51
	07:00	5,29	3,54	1,75				1							1,75	1,78
	08:00	6,15	4,19	1,96				1							2,01	2,04
	09:00	6,60	4,43	2,17			1	1							2,18	2,19
	10:00	6,88	4,57	2,31			1	1							2,35	2,36
	11:00	6,60	4,44	2,15			1	1							2,21	2,23
	12:00	5,71	4,29	1,42			1	1							1,43	1,39
	13:00	4,57	4,30	0,27			1	1							0,29	0,27
	14:00	3,72	3,52	0,20				1							0,20	0,21
	15:00	3,52	3,26	0,26				1							0,27	0,27
	16:00	3,72	3,28	0,44				1							0,44	0,46
	17:00	4,29	3,74	0,55				1							1,00	1,02
	18:00	4,87	4,42	0,45				1							1,59	1,60
	19:00	5,42	5,10	0,32			1	1							1,36	1,35
	20:00	6,37	5,79	0,57			1	1							1,95	1,98
	21:00	6,75	6,27	0,48			1	1							2,36	2,36
	22:00	6,32	6,11	0,20			1	1							2,01	1,99
	23:00	5,59	5,50	0,09			1	1							1,28	1,27

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	4,92	4,91	0,01				1							0,77	0,85
	01:00	4,52	4,48	0,04				1							1,27	1,26
	02:00	4,22	4,17	0,05				1							0,97	0,97
	03:00	4,10	4,08	0,02				1							0,84	0,85
	04:00	4,09	4,08	0,01				1							0,83	0,82
	05:00	4,18	4,16	0,02				1							0,92	0,92
	06:00	4,27	4,24	0,02				1							1,01	1,00
	07:00	4,50	4,50	0,00				1							1,23	1,24
	08:00	4,67	4,67	0,00				1							1,39	1,41
	09:00	4,85	4,82	0,03				1							1,59	1,59
	10:00	4,92	4,91	0,01				1							1,49	1,46
	11:00	5,03	5,03	0,00			1	1							0,68	0,69
	12:00	4,96	4,96	0,00			1	1							0,63	0,62
	13:00	4,93	4,93	0,00			1	1							0,60	0,60
	14:00	4,38	4,38	0,00			1	1							0,15	0,21
	15:00	3,83	3,82	0,01				1							0,58	0,57
	16:00	3,94	3,93	0,01				1							0,67	0,67
	17:00	4,47	4,47	0,00				1							1,17	1,19
	18:00	5,12	5,12	0,00			1	1							1,00	0,98
	19:00	5,69	5,69	0,00			1	1							1,33	1,33
	20:00	6,63	6,63	0,00	1		1	1							1,89	1,88
	21:00	6,93	6,93	0,00	1		1	1							1,54	1,52
	22:00	6,20	6,20	0,00			1	1							1,27	1,36
	23:00	5,58	5,58	0,00			1	1							1,26	1,25

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	4,97	4,97	0,00				1							0,90	0,98	
	01:00	4,60	4,60	0,00				1							1,35	1,34	
	02:00	4,28	4,28	0,00				1							1,02	1,02	
	03:00	4,11	4,11	0,00				1							0,85	0,85	
	04:00	4,07	4,07	0,00				1							0,81	0,81	
	05:00	4,17	4,17	0,00				1							0,90	0,91	
	06:00	4,26	4,26	0,00				1							1,00	1,00	
	07:00	4,53	4,53	0,00				1							1,26	1,26	
	08:00	4,68	4,68	0,00				1							1,38	1,39	
	09:00	5,04	5,04	0,00			1	1							0,99	0,93	
	10:00	5,19	5,19	0,00			1	1							0,85	0,85	
	11:00	5,04	5,02	0,02			1	1							0,70	0,69	
	12:00	5,06	4,97	0,09			1	1							0,72	0,73	
	13:00	4,79	4,59	0,21			1	1							0,47	0,50	
	14:00	4,38	4,25	0,13				1							1,08	1,13	
	15:00	3,87	3,80	0,07				1							0,62	0,61	
	16:00	4,00	3,91	0,09				1							0,74	0,74	
	17:00	4,60	4,49	0,11				1							1,29	1,31	
	18:00	5,36	5,23	0,12			1	1							1,28	1,27	
	19:00	5,87	5,82	0,04			1	1							1,50	1,51	
	20:00	6,87	6,80	0,08	1		1	1							1,95	1,94	
	21:00	6,99	6,97	0,01	1		1	1							1,59	1,58	
	22:00	6,12	6,06	0,06			1	1							1,23	1,26	
	23:00	5,42	5,27	0,15			1	1							1,10	1,09	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	4,80	4,53	0,27				1							0,92	1,03
	01:00	4,41	4,34	0,07				1							1,16	1,16
	02:00	4,18	4,18	0,00				1							0,92	0,91
	03:00	4,00	3,96	0,04				1							0,75	0,74
	04:00	4,03	4,01	0,02				1							0,77	0,77
	05:00	4,26	4,26	0,00				1							0,98	0,99
	06:00	4,47	4,46	0,01				1							1,21	1,21
	07:00	4,90	4,89	0,01				1							1,23	1,20
	08:00	5,25	5,23	0,02			1	1							0,88	0,91
	09:00	5,62	5,54	0,08			1	1							1,26	1,27
	10:00	5,74	5,70	0,04			1	1							1,40	1,40
	11:00	5,63	5,63	0,00			1	1							1,29	1,30
	12:00	5,54	5,52	0,02			1	1							1,21	1,21
	13:00	5,69	5,60	0,08			1	1							1,34	1,34
	14:00	5,13	5,10	0,02			1	1							0,83	0,80
	15:00	4,75	4,73	0,02				1							0,87	0,94
	16:00	4,57	4,56	0,01				1							1,30	1,31
	17:00	4,92	4,92	0,00				1							1,30	1,27
	18:00	5,61	5,61	0,00			1	1							1,24	1,25
	19:00	6,30	6,30	0,00			1	1							1,95	1,94
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1	1							1,93	1,91
	21:00	7,21	7,20	0,01	1		1	1							1,81	1,81
	22:00	6,21	6,19	0,02	1		1	1							1,16	1,22
	23:00	5,43	5,31	0,12			1	1							1,12	1,10

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024	00:00	4,82	4,64	0,17				1							1,20	1,25	
	01:00	4,46	4,28	0,18				1							1,21	1,21	
	02:00	4,28	3,84	0,44				1							1,03	1,03	
	03:00	4,13	3,59	0,54				1							0,88	0,88	
	04:00	4,11	3,32	0,79				1							0,85	0,85	
	05:00	4,32	3,34	0,98				1							1,05	1,06	
	06:00	4,64	3,43	1,20				1							1,37	1,39	
	07:00	5,13	3,58	1,55				1							1,77	1,78	
	08:00	5,65	3,83	1,82				1							1,95	1,96	
	09:00	6,11	4,11	2,00				1							2,11	2,12	
	10:00	5,99	4,03	1,96				1							2,10	2,09	
	11:00	5,97	3,99	1,98				1							2,08	2,08	
	12:00	6,10	4,65	1,46				1							2,14	2,13	
	13:00	6,32	4,68	1,64				1							2,14	2,14	
	14:00	5,68	4,06	1,61				1							1,93	1,92	
	15:00	5,36	3,80	1,57				1							1,83	1,83	
	16:00	5,28	3,83	1,45				1							1,85	1,85	
	17:00	5,61	3,91	1,70				1							1,95	1,95	
	18:00	6,18	4,45	1,72			1	1							1,89	1,91	
	19:00	6,72	4,66	2,06			1	1							2,30	2,30	
	20:00	7,42	5,57	1,85			1	1							2,48	2,48	
	21:00	7,27	5,57	1,70		1		1							1,87	1,87	
	22:00	6,33	4,57	1,76		1		1							1,76	1,81	
	23:00	5,54	4,20	1,34				1							0,27	1,38	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024	00:00	4,89	3,30	1,58				1							1,59	1,57
	01:00	4,40	3,25	1,15				1							1,15	1,14
	02:00	4,15	3,25	0,90				1							0,90	0,90
	03:00	4,06	3,26	0,80				1							0,81	0,80
	04:00	4,07	3,27	0,80				1							0,80	0,81
	05:00	4,24	3,27	0,97				1							0,97	0,97
	06:00	4,59	3,34	1,25				1							1,26	1,16
	07:00	5,03	3,53	1,50					1						1,48	1,53
	08:00	5,72	3,86	1,86					1						1,85	1,81
	09:00	6,32	4,27	2,05				1							2,04	2,05
	10:00	6,85	4,60	2,25				1							2,25	2,24
	11:00	7,06	4,77	2,29				1							2,29	2,32
	12:00	7,26	4,89	2,37			1	1							2,37	2,38
	13:00	7,13	4,79	2,34			1	1							2,35	2,34
	14:00	6,59	4,41	2,18			1	1							2,18	2,18
	15:00	6,12	4,32	1,80			1	1							1,81	1,79
	16:00	5,83	4,34	1,49			1	1							1,49	1,49
	17:00	6,09	4,36	1,73			1	1							1,72	1,74
	18:00	6,60	4,80	1,79			1		1						1,79	1,65
	19:00	6,95	4,73	2,22			1		1						2,22	2,23
	20:00	7,51	5,13	2,38			1		1						2,37	2,39
	21:00	7,53	5,41	2,12	1		1		1						2,13	2,11
	22:00	6,53	4,93	1,60	1		1		1						1,60	1,62
	23:00	5,61	4,25	1,36					1						1,38	1,40

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 11 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 11 Μαΐου 2024	00:00	5,01	3,38	1,63					1						1,63	1,63	
	01:00	4,58	3,25	1,33					1						1,33	1,33	
	02:00	4,31	3,26	1,05					1						1,06	1,06	
	03:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90	
	04:00	4,16	3,26	0,90					1						0,90	0,90	
	05:00	4,33	3,27	1,06					1						1,06	1,07	
	06:00	4,56	3,26	1,29					1						1,30	1,30	
	07:00	4,96	3,36	1,60					1						1,59	1,59	
	08:00	5,38	3,73	1,65				1							1,65	1,55	
	09:00	5,88	3,96	1,92				1							1,92	1,94	
	10:00	5,86	3,88	1,99				1							1,99	1,99	
	11:00	5,80	3,82	1,99				1							1,99	2,00	
	12:00	6,05	3,98	2,07				1							2,10	2,11	
	13:00	6,14	4,04	2,09				1							2,11	2,12	
	14:00	5,65	3,77	1,88				1							1,98	1,98	
	15:00	5,29	3,83	1,46				1							1,85	1,85	
	16:00	5,20	3,46	1,73				1							1,82	1,81	
	17:00	5,29	3,83	1,46				1							1,85	1,85	
	18:00	5,77	4,76	1,00				1							1,97	1,97	
	19:00	6,52	5,96	0,56			1	1							2,15	2,15	
	20:00	7,30	6,83	0,47	1		1	1							2,36	2,35	
	21:00	7,25	6,79	0,47	1		1	1							1,87	1,85	
	22:00	6,29	5,93	0,36	1		1	1							1,08	1,11	
	23:00	5,53	5,35	0,18			1	1							0,24	1,20	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 12 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 12 Μαΐου 2024	00:00	4,91	4,81	0,10				1							0,86	0,88	
	01:00	4,54	4,43	0,11				1							1,29	1,29	
	02:00	4,21	4,06	0,15				1							0,97	0,96	
	03:00	4,05	3,77	0,28				1							0,80	0,80	
	04:00	4,05	3,66	0,39				1							0,79	0,79	
	05:00	4,13	3,90	0,23				1							0,87	0,88	
	06:00	4,32	4,21	0,11				1							1,05	1,06	
	07:00	4,62	4,52	0,10				1							1,37	1,37	
	08:00	4,84	4,78	0,06				1							1,26	1,23	
	09:00	5,09	5,06	0,02			1	1							0,73	0,75	
	10:00	5,35	5,31	0,04			1	1							1,00	1,01	
	11:00	5,54	5,44	0,10			1	1							1,20	1,20	
	12:00	5,47	5,27	0,20			1	1							1,14	1,14	
	13:00	5,23	4,90	0,33			1	1							0,91	0,90	
	14:00	4,62	4,34	0,28				1							0,78	0,81	
	15:00	4,17	3,94	0,22				1							0,92	0,92	
	16:00	4,10	4,03	0,07				1							0,84	0,84	
	17:00	4,54	4,52	0,02				1							1,25	1,26	
	18:00	5,23	5,23	0,00					1						0,91	0,84	
	19:00	5,86	5,86	0,00			1		1						1,49	1,50	
	20:00	6,74	6,73	0,01			1		1						1,92	1,93	
	21:00	7,18	7,13	0,05	1		1		1						1,77	1,77	
	22:00	6,33	6,33	0,00	1		1		1						1,07	1,12	
	23:00	5,39	5,37	0,01	1				1						1,08	1,06	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024	00:00	4,69	4,58	0,11					1						0,53	0,59
	01:00	4,26	4,15	0,12					1						1,03	1,02
	02:00	4,08	4,05	0,03					1						0,83	0,83
	03:00	3,98	3,87	0,11					1						0,72	0,72
	04:00	4,01	3,76	0,25					1						0,75	0,76
	05:00	4,18	3,96	0,22					1						0,91	0,91
	06:00	4,60	4,29	0,31					1						1,32	1,32
	07:00	5,22	4,84	0,38			1		1						1,00	0,99
	08:00	5,50	4,66	0,85			1		1						1,15	1,15
	09:00	5,74	4,66	1,08			1		1						1,39	1,39
	10:00	5,46	4,41	1,05			1		1						1,13	1,14
	11:00	5,32	4,35	0,97			1		1						0,98	0,98
	12:00	5,42	4,35	1,07			1		1						1,07	1,06
	13:00	5,13	4,29	0,84					1						0,85	0,84
	14:00	4,74	3,75	1,00					1						1,02	1,10
	15:00	4,40	3,24	1,16					1						1,17	1,15
	16:00	4,23	3,26	0,97					1						0,97	0,97
	17:00	4,50	3,42	1,08				1							1,07	1,06
	18:00	5,33	3,96	1,37				1							1,38	1,37
	19:00	6,03	4,36	1,67			1	1							1,66	1,67
	20:00	7,17	4,81	2,35			1	1							2,46	2,47
	21:00	7,26	5,29	1,96			1	1							2,53	2,52
	22:00	6,29	5,01	1,28			1	1							1,97	1,94
	23:00	5,40	4,23	1,17				1							1,25	1,25

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Μαΐου 2024	00:00	4,71	3,45	1,27				1							1,47	1,46
	01:00	4,31	3,30	1,02				1							1,06	1,06
	02:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,87
	03:00	4,06	3,25	0,81				1							0,81	0,81
	04:00	4,04	3,32	0,73				1							0,78	0,79
	05:00	4,23	3,50	0,73				1							0,96	0,97
	06:00	4,66	3,94	0,72				1							1,39	1,39
	07:00	5,31	4,43	0,88				1							1,44	1,41
	08:00	5,61	4,84	0,77			1	1							1,26	1,26
	09:00	6,12	5,44	0,69			1	1							1,77	1,78
	10:00	6,06	5,60	0,46			1	1							1,72	1,72
	11:00	6,50	6,15	0,35			1	1							2,16	2,17
	12:00	6,10	6,00	0,10			1	1							1,80	1,77
	13:00	5,69	5,62	0,06			1	1							1,37	1,37
	14:00	5,02	4,99	0,02			1	1							0,74	0,71
	15:00	4,64	4,58	0,05				1							1,16	1,27
	16:00	4,60	4,48	0,11				1							1,32	1,34
	17:00	5,02	4,84	0,19				1							1,28	1,26
	18:00	5,66	5,49	0,17			1	1							1,30	1,31
	19:00	6,26	6,16	0,10			1	1							1,33	1,30
	20:00	7,17	7,06	0,11	1		1	1							1,71	1,74
	21:00	7,33	7,17	0,16	1		1	1							1,95	1,93
	22:00	6,54	6,29	0,25	1		1	1							1,22	1,25
	23:00	5,53	5,28	0,25	1			1							1,21	1,21

Τα ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ και ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 16:25 με 16:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024	00:00	4,76	4,40	0,36				1							0,68	0,73
	01:00	4,36	3,94	0,42				1							1,12	1,11
	02:00	4,14	3,96	0,18				1							0,89	0,89
	03:00	4,05	3,71	0,35				1							0,80	0,80
	04:00	4,06	3,69	0,37				1							0,80	0,80
	05:00	4,30	4,03	0,28				1							1,03	1,04
	06:00	4,64	4,26	0,38				1							1,35	1,37
	07:00	5,53	5,14	0,39				1							1,40	1,39
	08:00	6,00	5,49	0,50			1	1							1,63	1,64
	09:00	6,66	6,34	0,32			1	1							2,29	2,29
	10:00	6,67	6,32	0,35			1	1							2,30	2,30
	11:00	6,63	6,18	0,45			1	1							2,27	2,27
	12:00	6,45	6,11	0,34			1	1							2,12	2,13
	13:00	5,82	5,30	0,51			1	1							1,53	1,51
	14:00	5,26	4,61	0,65				1							1,34	1,40
	15:00	4,64	4,03	0,61				1							1,40	1,38
	16:00	4,72	3,96	0,76				1							1,43	1,44
	17:00	5,15	4,55	0,61				1							1,78	1,79
	18:00	5,95	5,08	0,86			1	1							1,77	1,76
	19:00	6,57	5,84	0,72			1	1							2,19	2,19
	20:00	7,45	6,42	1,04	1		1	1							2,36	2,35
	21:00	7,46	6,18	1,28	1		1	1							2,09	2,06
	22:00	6,67	5,33	1,34			1	1							1,98	2,02
	23:00	5,53	4,47	1,06			1	1							1,23	1,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024	00:00	4,81	4,25	0,56				1							0,57	0,63
	01:00	4,47	3,53	0,95				1							1,21	1,22
	02:00	4,23	3,29	0,94				1							0,98	0,98
	03:00	4,11	3,27	0,84				1							0,85	0,85
	04:00	4,17	3,30	0,86				1							0,91	0,91
	05:00	4,36	3,28	1,07				1							1,09	1,10
	06:00	4,71	3,38	1,32				1							1,43	1,43
	07:00	5,48	4,08	1,40				1							1,91	1,92
	08:00	5,97	4,55	1,42				1							1,92	1,91
	09:00	6,30	5,10	1,20			1	1							1,94	1,94
	10:00	6,88	6,27	0,61			1	1							2,36	2,36
	11:00	7,52	7,19	0,33	1		1	1							2,20	2,18
	12:00	7,58	7,20	0,38	1		1	1							2,17	2,17
	13:00	7,47	7,02	0,45	1		1	1							2,05	2,04
	14:00	7,13	6,83	0,30	1		1	1							1,72	1,72
	15:00	6,44	6,37	0,06	1		1	1							1,15	1,17
	16:00	5,74	5,65	0,09			1	1							1,42	1,41
	17:00	5,95	5,91	0,04			1	1							1,60	1,61
	18:00	6,53	6,45	0,08			1	1							1,83	1,82
	19:00	7,20	6,95	0,26	1		1	1							1,77	1,78
	20:00	7,94	7,77	0,16	1		1	1							2,49	2,50
	21:00	8,05	7,77	0,28	1		1	1							2,66	2,65
	22:00	6,87	6,34	0,52	1		1	1							1,51	1,50
	23:00	5,73	5,06	0,66			1	1							0,92	0,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024	00:00	4,99	4,51	0,48				1							0,71	0,73
	01:00	4,54	4,14	0,40				1							1,28	1,30
	02:00	4,32	4,20	0,12				1							1,06	1,07
	03:00	4,21	3,66	0,55				1							0,96	0,95
	04:00	4,22	3,27	0,95				1							0,96	0,96
	05:00	4,37	3,34	1,03				1							1,10	1,11
	06:00	4,76	4,40	0,36				1							1,48	1,49
	07:00	5,48	5,39	0,09			1	1							1,34	1,31
	08:00	5,90	5,73	0,17			1	1							1,54	1,55
	09:00	6,15	5,93	0,22			1	1							1,82	1,81
	10:00	6,06	5,99	0,07			1	1							1,72	1,71
	11:00	6,23	6,16	0,07			1	1							1,89	1,89
	12:00	6,24	6,21	0,03			1	1							1,81	1,81
	13:00	5,85	5,79	0,06			1	1							1,51	1,52
	14:00	5,68	5,60	0,09			1	1							1,37	1,36
	15:00	5,40	5,02	0,38			1	1							1,09	1,08
	16:00	5,12	4,50	0,62			1	1							0,78	0,79
	17:00	5,47	5,30	0,17			1	1							1,11	1,13
	18:00	5,98	5,97	0,01			1	1							1,61	1,63
	19:00	6,50	6,48	0,02	1		1	1							1,40	1,37
	20:00	7,32	7,32	0,00	1		1	1							1,85	1,88
	21:00	7,53	7,53	0,00	1		1	1							2,13	2,11
	22:00	6,67	6,66	0,00	1		1	1							1,52	1,55
	23:00	5,67	5,64	0,03			1	1							1,37	1,35

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 18 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	4,97	4,91	0,06			1	1							0,74	0,80
	01:00	4,60	4,17	0,42				1							1,36	1,35
	02:00	4,30	4,00	0,30				1							1,05	1,05
	03:00	4,20	4,01	0,19				1							0,94	0,94
	04:00	4,17	4,07	0,10				1							0,91	0,92
	05:00	4,40	4,27	0,13				1							1,13	1,14
	06:00	4,52	4,46	0,06			1	1							0,58	0,56
	07:00	4,92	4,91	0,01			1	1							0,57	0,58
	08:00	5,36	5,34	0,01			1	1							0,99	1,01
	09:00	5,84	5,84	0,01			1	1							1,48	1,50
	10:00	6,03	5,97	0,06	1		1	1							1,28	1,25
	11:00	5,95	5,92	0,03	1		1	1							0,57	0,55
	12:00	5,83	5,82	0,01			1	1							1,16	1,20
	13:00	5,80	5,78	0,02			1	1							1,46	1,46
	14:00	5,44	5,41	0,03			1	1							1,11	1,11
	15:00	4,98	4,96	0,02			1	1							0,68	0,66
	16:00	4,73	4,65	0,08			1	1							0,40	0,39
	17:00	5,15	5,08	0,07			1	1							0,79	0,80
	18:00	5,80	5,78	0,02			1	1							1,45	1,45
	19:00	6,32	6,30	0,02			1	1							1,89	1,90
	20:00	7,11	7,10	0,01	1		1	1							1,72	1,72
	21:00	7,33	7,12	0,21	1		1	1							1,93	1,92
	22:00	6,38	6,29	0,09	1		1	1							1,14	1,12
23:00	5,56	5,56	0,00	1			1							1,03	1,06	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 19 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024	00:00	4,95	4,90	0,05				1							1,24	1,31	
	01:00	4,54	4,45	0,08				1							1,29	1,29	
	02:00	4,25	4,02	0,23				1							1,00	1,00	
	03:00	4,11	3,99	0,12				1							0,86	0,86	
	04:00	4,11	3,88	0,23				1							0,85	0,85	
	05:00	4,20	3,97	0,23				1							0,93	0,94	
	06:00	4,38	3,89	0,49				1							1,11	1,12	
	07:00	4,79	4,71	0,08				1							0,96	0,92	
	08:00	5,27	5,27	0,00	1			1							0,90	0,91	
	09:00	5,73	5,72	0,01	1			1							1,38	1,39	
	10:00	5,98	5,86	0,13	1			1							1,48	1,45	
	11:00	6,32	5,73	0,59	1			1							1,94	1,97	
	12:00	6,40	6,05	0,35	1			1							2,06	2,06	
	13:00	6,24	6,07	0,17	1			1							1,70	1,71	
	14:00	5,27	5,03	0,24	1			1							1,09	1,05	
	15:00	4,80	4,63	0,17				1							1,23	1,30	
	16:00	4,89	4,54	0,35				1							1,62	1,63	
	17:00	5,09	4,72	0,37				1							1,77	1,77	
	18:00	5,71	5,19	0,52			1	1							1,53	1,52	
	19:00	6,15	5,34	0,81			1	1							1,81	1,81	
	20:00	7,05	6,18	0,86			1	1							2,44	2,45	
	21:00	6,91	5,53	1,38			1	1							2,37	2,36	
	22:00	6,37	4,43	1,94			1	1							2,04	2,03	
	23:00	5,52	4,70	0,83				1							1,44	1,45	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024	00:00	4,86	3,95	0,91				1							1,61	1,60	
	01:00	4,45	3,67	0,79				1							1,21	1,20	
	02:00	4,19	3,71	0,47				1							0,93	0,93	
	03:00	4,17	3,66	0,51				1							0,91	0,91	
	04:00	4,14	3,50	0,63				1							0,87	0,88	
	05:00	4,31	3,69	0,62				1							1,05	1,06	
	06:00	4,72	3,95	0,78				1							1,45	1,45	
	07:00	5,42	4,16	1,27				1							1,90	1,90	
	08:00	5,71	4,93	0,78		1		1							1,71	1,71	
	09:00	6,18	4,60	1,59		1		1							1,83	1,83	
	10:00	5,78	5,00	0,78		1		1							1,46	1,46	
	11:00	5,66	5,36	0,30		1		1							1,32	1,32	
	12:00	5,71	5,45	0,27		1		1							1,38	1,38	
	13:00	5,69	5,11	0,57		1		1							1,37	1,36	
	14:00	5,27	4,24	1,03				1							1,16	1,19	
	15:00	4,90	3,45	1,45				1							1,65	1,64	
	16:00	4,75	3,45	1,30				1							1,49	1,48	
	17:00	5,22	4,43	0,78				1							1,65	1,63	
	18:00	5,84	5,18	0,66		1		1							1,47	1,49	
	19:00	6,44	6,06	0,38		1		1							1,94	1,92	
	20:00	7,25	6,61	0,63	1	1		1							1,80	1,81	
	21:00	7,67	7,03	0,64	1	1		1							2,27	2,25	
	22:00	6,64	5,70	0,94	1			1							1,33	1,39	
	23:00	5,63	4,76	0,87				1							1,43	1,47	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024	00:00	4,83	3,44	1,39				1							1,57	1,57
	01:00	4,45	3,34	1,11				1							1,21	1,20
	02:00	4,24	3,60	0,64				1							0,98	0,98
	03:00	4,14	3,94	0,20				1							0,90	0,89
	04:00	4,18	3,90	0,28				1							0,92	0,93
	05:00	4,38	3,77	0,61				1							1,12	1,13
	06:00	4,84	3,92	0,92				1							1,54	1,55
	07:00	5,44	4,23	1,21				1							1,90	1,90
	08:00	5,69	4,79	0,91				1							1,84	1,82
	09:00	5,86	5,34	0,52			1	1							1,52	1,53
	10:00	5,99	5,68	0,31			1	1							1,64	1,64
	11:00	5,97	5,49	0,48			1	1							1,65	1,64
	12:00	5,94	5,51	0,43			1	1							1,60	1,60
	13:00	5,90	5,54	0,36			1	1							1,56	1,57
	14:00	5,68	5,51	0,17			1	1							1,38	1,36
	15:00	5,09	4,98	0,11			1	1							0,76	0,76
	16:00	4,85	4,74	0,11			1	1							0,86	0,92
	17:00	5,15	5,13	0,02			1	1							0,89	0,89
	18:00	5,98	5,90	0,07			1	1							1,50	1,52
	19:00	6,48	6,40	0,08	1		1	1							1,09	1,08
	20:00	7,13	7,01	0,12	1		1	1							1,67	1,70
	21:00	7,31	7,21	0,11	1		1	1							1,93	1,91
	22:00	6,37	6,10	0,26			1	1							1,39	1,41
	23:00	5,52	5,22	0,30			1	1							1,22	1,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024	00:00	4,86	4,64	0,22				1							1,56	1,59
	01:00	4,41	4,15	0,26				1							1,16	1,15
	02:00	4,24	4,10	0,14				1							0,99	0,98
	03:00	4,17	4,05	0,12				1							0,92	0,92
	04:00	4,18	3,95	0,23				1							0,92	0,92
	05:00	4,38	4,23	0,15				1							1,11	1,11
	06:00	4,75	4,72	0,03				1							1,43	1,43
	07:00	5,44	5,39	0,05	1			1							1,17	1,16
	08:00	5,89	5,81	0,08	1			1							1,55	1,56
	09:00	6,09	6,05	0,04	1			1							1,75	1,76
	10:00	6,19	6,17	0,01	1			1							1,85	1,86
	11:00	6,01	5,99	0,03	1			1							1,69	1,69
	12:00	6,02	5,96	0,05	1			1							1,69	1,69
	13:00	5,80	5,77	0,02	1			1							1,45	1,48
	14:00	5,55	5,53	0,03	1			1							1,23	1,22
	15:00	5,02	4,95	0,07	1			1							0,69	0,69
	16:00	4,94	4,93	0,01	1			1							0,60	0,59
	17:00	5,31	5,31	0,00	1			1							0,94	0,96
	18:00	6,08	6,08	0,00	1			1							1,35	1,31
	19:00	6,58	6,58	0,00	1	1		1							1,13	1,14
	20:00	7,35	7,35	0,00	1	1	1	1							1,69	1,69
	21:00	7,85	7,85	0,00	1	1	1	1							1,46	1,47
	22:00	6,81	6,81	0,00	1	1		1							1,45	1,47
	23:00	5,87	5,83	0,04		1		1							1,53	1,53

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	5,11	4,99	0,11		1		1							0,89	0,92
	01:00	4,67	4,48	0,19				1							1,42	1,42
	02:00	4,46	3,83	0,63				1							1,21	1,21
	03:00	4,42	4,10	0,32				1							1,17	1,17
	04:00	4,39	4,08	0,30				1							1,13	1,13
	05:00	4,58	4,24	0,33				1							1,30	1,32
	06:00	4,85	4,70	0,15				1							1,46	1,42
	07:00	5,54	5,52	0,03		1		1							0,91	0,91
	08:00	6,36	6,02	0,34		1			1						1,47	2,00
	09:00	6,98	6,17	0,81		1			1						1,36	1,92
	10:00	7,18	7,16	0,02	1	1			1						1,76	1,76
	11:00	6,78	6,75	0,03	1	1			1						1,38	1,36
	12:00	6,53	6,45	0,08	1	1		1							1,09	1,10
	13:00	6,09	5,15	0,94		1		1							1,75	1,77
	14:00	5,68	5,31	0,37		1		1							1,38	1,35
	15:00	5,07	4,96	0,11		1		1							0,75	0,73
	16:00	4,83	4,82	0,00		1		1							0,48	0,49
	17:00	5,21	5,21	0,00		1		1							0,84	0,86
	18:00	5,92	5,92	0,00		1		1							1,56	1,57
	19:00	6,49	6,49	0,00		1		1							2,12	2,13
	20:00	7,31	7,31	0,00	1	1		1							2,09	2,09
	21:00	7,63	7,63	0,00	1	1		1							2,22	2,22
	22:00	6,80	6,77	0,02	1	1		1							1,50	1,51
	23:00	5,83	5,78	0,05		1		1							1,50	1,50

Κατά το διάστημα 08:30-09:30 το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας λόγω εργασιών δικτύου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	5,14	4,99	0,16		1		1							0,95	0,97
	01:00	4,64	4,52	0,13				1							1,40	1,39
	02:00	4,39	4,30	0,10				1							1,37	1,13
	03:00	4,31	4,21	0,10				1							1,38	1,04
	04:00	4,33	3,97	0,36				1							1,28	0,94
	05:00	4,47	4,15	0,31				1							1,43	1,09
	06:00	4,83	4,46	0,36				1							1,76	1,42
	07:00	5,53	5,45	0,08		1		1							1,58	1,35
	08:00	6,00	5,96	0,05		1		1							1,66	1,67
	09:00	6,17	6,12	0,05		1		1							1,82	1,83
	10:00	6,12	6,07	0,05		1		1							1,79	1,79
	11:00	6,26	6,25	0,01		1		1							1,92	1,93
	12:00	6,14	6,10	0,04		1		1							1,78	1,79
	13:00	6,19	6,17	0,02		1		1							1,84	1,83
	14:00	5,71	5,70	0,01		1		1							1,39	1,37
	15:00	5,30	5,29	0,01		1		1							0,97	0,96
	16:00	5,19	5,18	0,01		1		1							0,85	0,85
	17:00	5,53	5,51	0,02		1		1							1,17	1,17
	18:00	6,31	6,19	0,12		1		1							1,95	1,97
	19:00	6,76	6,74	0,02		1	1	1							1,67	1,64
	20:00	7,19	7,19	0,00		1	1	1							1,74	1,77
	21:00	7,67	7,62	0,05		1	1	1							2,26	2,26
	22:00	6,82	6,52	0,30		1	1	1							1,45	1,42
	23:00	5,92	5,36	0,56		1		1							1,49	1,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άγιος Σώζων 2 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:00-07:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 25 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	5,29	4,70	0,58				1							1,05	1,09	
	01:00	4,86	4,25	0,61				1							1,61	1,61	
	02:00	4,58	3,84	0,74				1							1,32	1,32	
	03:00	4,41	3,81	0,61				1							1,16	1,15	
	04:00	4,46	3,90	0,55				1							1,20	1,20	
	05:00	4,60	3,96	0,63				1							1,33	1,33	
	06:00	4,80	3,94	0,85				1							1,54	1,53	
	07:00	5,29	4,67	0,61		1		1							1,37	1,36	
	08:00	5,76	4,68	1,08		1		1							1,41	1,41	
	09:00	6,09	4,88	1,20		1		1							1,73	1,75	
	10:00	6,17	5,43	0,74		1		1							1,85	1,85	
	11:00	6,12	5,40	0,73		1		1							1,78	1,80	
	12:00	6,31	5,61	0,70		1		1							1,96	1,97	
	13:00	6,37	5,48	0,89		1		1							2,03	2,02	
	14:00	5,91	4,78	1,13		1		1							1,61	1,59	
	15:00	5,41	4,40	1,01				1							1,73	1,76	
	16:00	5,14	4,79	0,35				1							1,78	1,78	
	17:00	5,60	5,18	0,42				1							1,86	1,85	
	18:00	6,27	5,72	0,55		1		1							1,90	1,92	
	19:00	6,67	6,31	0,37		1		1							2,14	2,12	
	20:00	7,27	6,88	0,39		1	1	1							1,83	1,84	
	21:00	7,40	6,77	0,63		1	1	1							2,00	1,99	
	22:00	6,58	6,05	0,53		1		1							1,64	1,70	
	23:00	5,91	5,24	0,68		1		1							1,59	1,58	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	5,26	4,08	1,18				1							1,18	1,21
	01:00	4,86	3,29	1,57				1							1,60	1,60
	02:00	4,57	3,27	1,29				1							1,32	1,31
	03:00	4,40	3,26	1,14				1							1,15	1,14
	04:00	4,38	3,27	1,12				1							1,12	1,12
	05:00	4,45	3,26	1,20				1							1,20	1,20
	06:00	4,52	3,28	1,24				1							1,25	1,25
	07:00	4,85	3,35	1,50				1							1,54	1,55
	08:00	5,06	3,34	1,72				1							1,74	1,73
	09:00	5,49	3,58	1,90				1							1,90	1,90
	10:00	5,78	3,82	1,97				1							1,97	1,96
	11:00	5,96	3,95	2,01				1							2,01	2,00
	12:00	6,10	4,09	2,02				1							2,01	2,00
	13:00	5,82	3,81	2,01				1							2,01	2,01
	14:00	4,97	3,28	1,69				1							1,69	1,68
	15:00	4,51	3,26	1,26				1							1,27	1,27
	16:00	4,49	3,26	1,23				1							1,23	1,23
	17:00	4,90	3,32	1,58				1							1,59	1,60
	18:00	5,80	4,04	1,76				1							1,76	1,75
	19:00	6,38	4,29	2,10					1						2,09	2,11
	20:00	7,00	4,68	2,32		1			1						2,32	2,35
	21:00	7,42	4,90	2,52		1			1						2,52	2,52
	22:00	6,50	4,41	2,08		1			1						2,09	2,07
	23:00	5,57	4,15	1,42					1						1,43	1,44

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	4,90	3,29	1,61					1						1,62	1,62
	01:00	4,48	3,25	1,23					1						1,23	1,23
	02:00	4,33	3,25	1,08					1						1,08	1,07
	03:00	4,25	3,26	0,99					1						1,00	0,99
	04:00	4,21	3,26	0,95					1						0,95	0,95
	05:00	4,37	3,26	1,10					1						1,10	1,10
	06:00	4,75	3,29	1,46					1						1,46	1,46
	07:00	5,24	3,50	1,75					1						1,75	1,76
	08:00	5,63	3,72	1,92					1						1,91	1,93
	09:00	5,78	3,83	1,95					1						2,02	2,02
	10:00	6,00	4,07	1,93					1						2,09	2,10
	11:00	5,95	4,13	1,81					1						2,01	1,94
	12:00	5,84	4,44	1,40		1			1						1,51	1,51
	13:00	5,72	5,01	0,72		1		1							1,47	1,42
	14:00	5,47	5,15	0,32		1		1							1,39	1,38
	15:00	5,07	4,97	0,10		1		1							1,08	1,06
	16:00	5,02	5,00	0,02		1		1							1,07	1,07
	17:00	5,41	5,41	0,00		1		1							1,47	1,47
	18:00	5,89	5,89	0,00		1		1							1,95	1,94
	19:00	6,44	6,35	0,09		1		1							2,17	2,12
	20:00	7,14	6,72	0,42		1	1	1							2,00	2,02
	21:00	7,57	7,35	0,22		1	1	1							2,57	2,55
	22:00	6,72	6,39	0,33		1	1	1							1,71	1,69
	23:00	5,66	5,42	0,24		1		1							1,09	1,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί από τις 10:15 και μετά παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	4,94	4,61	0,33				1							0,94	0,93
	01:00	4,53	4,14	0,39				1							1,48	1,52
	02:00	4,36	3,91	0,45				1							1,39	1,37
	03:00	4,27	3,38	0,89				1							1,28	1,26
	04:00	4,25	3,39	0,86				1							1,16	1,14
	05:00	4,44	3,79	0,65				1							1,47	1,48
	06:00	4,78	4,02	0,76				1							1,74	1,73
	07:00	5,35	4,87	0,48				1							1,87	1,83
	08:00	5,67	5,37	0,29		1		1							1,61	1,62
	09:00	5,86	5,74	0,12		1		1							1,87	1,88
	10:00	5,93	5,88	0,05		1		1							2,00	1,98
	11:00	5,73	5,60	0,13		1		1							1,78	1,75
	12:00	6,02	5,90	0,12		1		1							2,00	2,03
	13:00	5,87	5,82	0,04		1		1							1,93	1,90
	14:00	5,52	5,50	0,02		1		1							1,61	1,58
	15:00	5,07	5,05	0,02		1		1							1,15	1,13
	16:00	4,84	4,84	0,00		1		1							0,91	0,91
	17:00	5,29	5,29	0,00		1		1							1,35	1,34
	18:00	6,11	6,11	0,00		1		1							2,03	2,01
	19:00	6,73	6,73	0,00	1	1		1							1,99	1,98
	20:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1							2,24	2,26
	21:00	7,81	7,81	0,00	1	1		1							2,79	2,79
	22:00	6,78	6,78	0,00	1	1		1							1,83	1,79
	23:00	5,82	5,82	0,00		1		1							1,25	1,31

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	5,01	4,99	0,02		1		1							1,13	1,15
	01:00	4,62	4,60	0,02				1							1,70	1,72
	02:00	4,44	4,44	0,00				1							1,61	1,59
	03:00	4,36	4,36	0,00				1							1,52	1,51
	04:00	4,39	4,38	0,01				1							1,55	1,53
	05:00	4,54	4,54	0,00				1							1,69	1,68
	06:00	4,93	4,93	0,00		1		1							1,87	1,86
	07:00	5,61	5,61	0,00		1		1							1,74	1,72
	08:00	6,05	6,05	0,00		1		1							1,71	2,08
	09:00	6,14	6,14	0,00		1		1							1,13	2,18
	10:00	6,14	6,14	0,00		1		1							1,13	2,20
	11:00	6,02	6,01	0,00		1		1							1,13	2,05
	12:00	6,22	6,17	0,05		1		1							1,33	2,04
	13:00	5,94	5,84	0,10		1		1							1,95	1,94
	14:00	5,43	5,26	0,17		1		1							1,45	1,44
	15:00	4,98	4,75	0,23		1		1							0,96	0,92
	16:00	4,92	4,71	0,21		1		1							0,89	0,89
	17:00	5,27	5,16	0,10		1		1							1,32	1,32
	18:00	6,09	6,08	0,00		1		1							2,18	2,20
	19:00	6,79	6,78	0,00	1	1		1							2,16	2,12
	20:00	7,40	7,40	0,00	1	1		1							2,32	2,47
	21:00	7,80	7,80	0,00	1	1		1							2,40	2,83
	22:00	6,81	6,81	0,00	1	1		1							1,99	1,97
	23:00	5,76	5,76	0,00		1		1							1,44	1,57

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.
Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 από τις 15:00. Στο διάστημα 08:30 -12:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	5,14	5,13	0,01		1		1							1,35	1,37
	01:00	4,81	4,81	0,00				1							1,84	1,87
	02:00	4,56	4,56	0,00				1							1,69	1,66
	03:00	4,41	4,41	0,00				1							1,56	1,55
	04:00	4,33	4,33	0,00				1							1,60	1,59
	05:00	4,53	4,52	0,01				1							1,68	1,67
	06:00	4,85	4,81	0,04				1							1,11	1,04
	07:00	5,51	5,50	0,01		1		1							1,67	1,67
	08:00	5,90	5,88	0,02		1		1							1,99	1,97
	09:00	6,13	6,10	0,04		1		1							1,59	1,50
	10:00	6,19	6,12	0,07	1	1		1							1,24	1,21
	11:00	6,21	6,08	0,13	1	1		1							1,19	1,19
	12:00	6,28	6,14	0,13	1	1		1							1,24	1,24
	13:00	6,26	6,05	0,21	1	1		1							1,19	1,18
	14:00	5,86	5,64	0,22		1		1							1,39	1,50
	15:00	5,31	5,15	0,16		1		1							1,42	1,34
	16:00	4,97	4,79	0,18		1		1							0,97	0,97
	17:00	5,45	5,33	0,12		1		1							1,48	1,50
	18:00	6,42	6,33	0,09		1		1							2,10	2,12
	19:00	6,80	6,72	0,08	1	1		1							2,03	1,98
	20:00	7,37	7,17	0,20	1	1		1							2,17	2,24
	21:00	7,87	7,61	0,26	1	1		1							2,39	2,68
	22:00	7,02	6,95	0,07	1	1		1							2,10	2,06
	23:00	5,93	5,89	0,03		1		1							1,40	1,43

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	5,23	5,12	0,11		1		1							1,34	1,35
	01:00	4,77	4,69	0,07				1							1,62	1,62
	02:00	4,45	4,31	0,14				1							1,52	1,50
	03:00	4,33	4,02	0,31				1							1,29	1,29
	04:00	4,21	3,79	0,42				1							1,08	1,06
	05:00	4,38	3,82	0,56				1							1,09	1,09
	06:00	4,62	3,98	0,64				1							1,22	1,22
	07:00	5,31	4,71	0,61				1							1,48	1,39
	08:00	5,76	5,19	0,57			1	1							1,36	1,36
	09:00	5,76	5,14	0,62			1	1							1,34	1,32
	10:00	5,81	5,23	0,59			1	1							1,46	1,42
	11:00	5,75	5,17	0,58			1	1							1,35	1,36
	12:00	5,77	5,16	0,61			1	1							1,39	1,36
	13:00	5,74	5,09	0,65			1	1							1,28	1,28
	14:00	5,54	4,92	0,62			1	1							1,17	1,14
	15:00	5,09	4,56	0,54				1							1,29	1,34
	16:00	4,79	4,36	0,43				1							1,50	1,49
	17:00	5,23	4,83	0,40				1							1,66	1,67
	18:00	6,10	5,70	0,39			1	1							1,88	1,89
	19:00	6,52	6,01	0,51			1	1							2,03	2,02
	20:00	7,05	6,58	0,48		1	1	1							2,20	2,19
	21:00	7,59	7,02	0,56		1	1	1							2,15	2,12
	22:00	6,79	6,58	0,21		1	1	1							1,96	1,99
	23:00	5,86	5,73	0,13			1	1							1,91	1,88

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Άγιος Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	5,02	4,80	0,22				1							1,25	1,31
	01:00	4,72	4,56	0,16				1							1,59	1,57
	02:00	4,47	4,34	0,13				1							1,53	1,51
	03:00	4,29	4,03	0,25				1							1,32	1,28
	04:00	4,19	3,87	0,32				1							1,14	1,13
	05:00	4,37	4,06	0,31				1							1,31	1,30
	06:00	4,49	4,10	0,39				1							1,33	1,34
	07:00	5,07	4,75	0,33				1							1,64	1,63
	08:00	5,24	4,82	0,42				1							1,66	1,65
	09:00	5,83	5,45	0,38			1	1							1,75	1,72
	10:00	5,99	5,44	0,55			1	1							1,65	1,63
	11:00	6,07	5,56	0,50			1	1							1,71	1,73
	12:00	6,21	5,67	0,54			1	1							1,80	1,81
	13:00	6,37	6,08	0,29			1	1							2,06	2,04
	14:00	5,93	5,67	0,26			1	1							1,86	1,83
	15:00	5,43	5,13	0,30			1	1							1,36	1,32
	16:00	5,21	4,89	0,32			1	1							1,09	1,08
	17:00	5,72	5,53	0,19			1	1							1,67	1,69
	18:00	6,50	6,33	0,17			1	1							1,92	1,84
	19:00	7,03	6,96	0,06		1	1	1							2,06	2,06
	20:00	7,26	7,12	0,14		1	1	1							2,23	2,22
	21:00	7,52	7,25	0,27		1	1	1							2,36	2,36
	22:00	6,93	6,75	0,18		1	1	1							1,90	1,93
23:00	6,11	6,07	0,04			1	1							2,17	2,21	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Άγιος Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024	00:00	5,45	5,45	0,00			1	1							1,67	1,64
	01:00	5,00	5,00	0,00				1							1,58	1,60
	02:00	4,67	4,67	0,00				1							1,67	1,66
	03:00	4,52	4,50	0,02				1							1,69	1,66
	04:00	4,47	4,42	0,05				1							1,54	1,53
	05:00	4,58	4,57	0,01				1							1,62	1,61
	06:00	4,77	4,77	0,00				1							1,27	1,68
	07:00	5,07	5,07	0,00				1							1,29	1,68
	08:00	5,40	5,40	0,00			1	1							1,16	1,22
	09:00	5,87	5,87	0,00			1	1							1,62	1,65
	10:00	6,34	6,34	0,00			1	1							1,96	2,03
	11:00	6,52	6,50	0,02		1	1	1							1,45	1,12
	12:00	6,56	6,53	0,03		1	1	1							1,24	1,22
	13:00	6,17	6,14	0,03		1	1	1							0,90	0,97
	14:00	5,62	5,59	0,03			1	1							1,35	1,38
	15:00	5,01	4,97	0,04			1	1							0,75	0,74
	16:00	5,18	5,18	0,01			1	1							0,94	0,94
	17:00	5,74	5,74	0,00			1	1							1,47	1,50
	18:00	6,58	6,58	0,00		1	1	1							1,60	1,59
	19:00	7,03	7,03	0,00		1	1	1							1,71	1,72
	20:00	7,40	7,40	0,00		1	1	1							1,90	2,09
	21:00	7,83	7,83	0,00		1	1	1							1,97	2,52
	22:00	7,11	7,11	0,00		1	1	1							1,79	1,82
	23:00	6,19	6,19	0,00			1	1							1,28	1,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024																					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100																			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)																	
																	00:00	5,42	5,41	0,01			1	1								1,22	1,20
																	01:00	4,93	4,89	0,04				1								1,08	1,19
																	02:00	4,71	4,68	0,03				1								1,51	1,53
																	03:00	4,57	4,55	0,02				1								1,43	1,40
																	04:00	4,56	4,50	0,06				1								1,35	1,35
																	05:00	4,65	4,58	0,06				1								1,42	1,44
																	06:00	5,10	5,07	0,03			1	1								1,18	1,09
																	07:00	5,84	5,82	0,02			1	1								1,57	1,59
																	08:00	6,41	6,41	0,00			1	1								1,94	2,06
																	09:00	6,80	6,77	0,03			1	1								1,51	1,46
																	10:00	6,85	6,79	0,06		1	1	1								1,49	1,49
																	11:00	7,17	7,12	0,05		1	1	1								1,83	1,84
																	12:00	7,35	7,35	0,00		1	1	1								1,95	2,05
																	13:00	7,30	7,30	0,01		1	1	1								1,93	2,01
																	14:00	7,14	7,09	0,05		1	1	1								1,81	1,83
																	15:00	6,41	6,33	0,08		1	1	1								1,12	1,12
																	16:00	6,31	6,22	0,09			1	1								1,84	2,05
																	17:00	6,85	6,74	0,11			1	1								1,86	2,01
																	18:00	7,46	7,43	0,03		1	1	1								1,94	2,15
																	19:00	7,81	7,81	0,00		1	1	1								1,97	2,50
																	20:00	8,07	8,03	0,04		1	1	1								1,97	2,72
																	21:00	8,35	8,28	0,06		1	1	1								1,97	2,65
22:00	7,44	7,35	0,10		1	1	1								1,96	2,03																	
23:00	6,59	6,54	0,05		1	1	1								1,45	1,32																	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	5,83	5,81	0,02			1		1						1,35	1,05
	01:00	5,24	5,20	0,04			1		1						1,14	0,90
	02:00	5,01	4,99	0,02					1						1,21	1,13
	03:00	4,91	4,91	0,00					1						1,87	1,65
	04:00	4,88	4,88	0,00					1						1,78	1,55
	05:00	5,03	5,03	0,00					1						1,66	1,38
	06:00	5,35	5,35	0,00			1		1						1,22	1,01
	07:00	6,00	6,00	0,00			1		1						1,82	1,64
	08:00	6,75	6,73	0,02		1	1		1						1,83	1,60
	09:00	7,28	7,24	0,04		1	1		1						1,94	1,84
	10:00	7,48	7,27	0,20		1	1		1						1,97	1,99
	11:00	7,48	7,16	0,32		1	1		1						1,96	1,95
	12:00	7,58	7,25	0,33		1	1		1						1,97	2,03
	13:00	7,66	7,48	0,18		1	1		1						1,97	2,21
	14:00	7,36	7,24	0,12		1	1		1						1,96	1,94
	15:00	6,74	6,61	0,13		1	1		1						1,60	1,33
	16:00	6,53	6,28	0,25		1	1		1						1,33	1,11
	17:00	6,98	6,79	0,19		1	1		1						1,74	1,55
	18:00	7,72	7,62	0,09		1	1		1						1,97	2,25
	19:00	8,09	8,02	0,07	1	1	1		1						1,91	2,00
	20:00	8,49	8,12	0,36	1	1	1		1						1,97	1,86
	21:00	8,68	8,14	0,53	1	1	1		1						1,95	1,97
	22:00	7,64	7,14	0,50		1	1		1						1,53	1,32
	23:00	6,68	6,12	0,56		1	1		1						1,38	1,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	6,14	5,26	0,87			1		1						2,03	1,38	
	01:00	5,60	5,08	0,52			1		1						1,69	1,02	
	02:00	5,31	4,93	0,38			1		1						1,44	0,77	
	03:00	5,14	5,08	0,06			1		1						1,42	0,77	
	04:00	5,10	5,07	0,03			1		1						1,41	0,75	
	05:00	5,31	5,31	0,00			1		1						1,61	0,97	
	06:00	5,60	5,60	0,00			1		1						1,90	1,26	
	07:00	6,29	6,29	0,00			1		1						2,34	1,75	
	08:00	6,98	6,96	0,02		1	1		1						2,21	1,54	
	09:00	7,46	7,45	0,01		1	1		1						2,40	2,03	
	10:00	7,62	7,52	0,09		1	1		1						2,40	2,16	
	11:00	7,75	7,72	0,03		1	1		1						2,40	2,32	
	12:00	7,94	7,94	0,00		1	1		1						2,40	2,51	
	13:00	8,04	8,04	0,00		1	1		1						2,40	2,61	
	14:00	7,60	7,60	0,00		1	1		1						2,40	2,19	
	15:00	7,26	7,26	0,00		1	1		1						2,38	1,84	
	16:00	7,00	7,00	0,00		1	1		1						2,24	1,59	
	17:00	7,37	7,37	0,00		1	1		1						2,38	1,94	
	18:00	8,13	8,09	0,04	1	1	1		1						2,34	2,05	
	19:00	8,20	8,15	0,05	1	1	1		1						2,30	1,67	
	20:00	8,72	8,51	0,21	1	1	1		1						2,40	2,11	
	21:00	9,10	8,42	0,68	1	1	1		1						2,40	2,27	
	22:00	8,24	7,83	0,41		1	1		1						2,27	1,85	
	23:00	7,18	7,06	0,13		1	1		1						2,30	1,71	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	6,32	6,30	0,02			1		1						1,91	1,43
	01:00	5,79	5,79	0,00			1		1						2,12	1,45
	02:00	5,50	5,50	0,00			1		1						1,83	1,16
	03:00	5,29	5,29	0,00			1		1						1,61	0,94
	04:00	5,23	5,23	0,00			1		1						1,53	0,89
	05:00	5,41	5,41	0,00			1		1						1,71	1,07
	06:00	5,75	5,75	0,00			1		1						2,05	1,40
	07:00	6,39	6,36	0,03			1		1						2,15	1,50
	08:00	7,11	6,93	0,17		1	1		1						2,23	1,60
	09:00	7,66	7,24	0,42		1	1		1						2,40	2,05
	10:00	8,08	7,87	0,21		1	1		1						2,40	2,57
	11:00	8,06	7,66	0,40		1	1		1						2,40	2,39
	12:00	8,11	7,70	0,41		1	1		1						2,40	2,42
	13:00	8,41	8,33	0,08		1	1		1						2,38	2,63
	14:00	8,48	8,45	0,03		1	1		1						1,48	0,92
	15:00	7,08	6,83	0,25				1	1						1,15	0,44
	16:00	7,03	7,00	0,03				1	1						1,16	0,51
	17:00	7,20	7,02	0,19				1	1						1,23	0,60
	18:00	7,95	7,86	0,08				1	1						2,02	1,38
	19:00	8,06	7,60	0,46				1	1						2,00	1,33
	20:00	8,41	7,58	0,83				1	1						2,11	1,46
	21:00	8,80	8,46	0,34				1	1						2,40	2,12
	22:00	8,06	7,86	0,20				1	1						2,14	1,46
	23:00	7,11	6,71	0,39				1	1						1,09	0,40

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	6,39	5,33	1,06			1	1							1,20	0,83
	01:00	5,94	5,09	0,86			1	1							1,90	1,24
	02:00	5,59	4,65	0,94			1	1							1,58	0,93
	03:00	5,40	4,36	1,03			1	1							1,21	0,54
	04:00	5,35	4,34	1,00			1	1							1,01	0,35
	05:00	5,49	4,34	1,15			1	1							1,16	0,51
	06:00	5,66	4,35	1,32			1	1							1,32	0,66
	07:00	6,32	4,79	1,53			1	1							1,93	1,33
	08:00	7,11	5,94	1,17			1	1							2,40	2,13
	09:00	7,47	5,91	1,56			1	1							2,37	2,10
	10:00	7,62	6,43	1,20		1	1		1						2,09	1,64
	11:00	7,71	6,15	1,55		1	1		1						2,29	1,65
	12:00	8,04	6,35	1,69		1	1		1						2,39	2,00
	13:00	7,98	6,35	1,63		1	1		1						2,38	1,96
	14:00	7,52	5,88	1,64		1	1		1						2,19	1,54
	15:00	6,97	5,39	1,58			1		1						2,36	1,98
	16:00	6,84	5,47	1,37			1		1						2,38	1,88
	17:00	7,19	6,13	1,06			1		1						2,40	2,13
	18:00	7,92	7,06	0,86		1	1		1						2,39	2,09
	19:00	8,24	7,46	0,77		1	1		1						2,40	2,53
	20:00	8,55	7,71	0,84		1	1		1						2,40	2,74
	21:00	8,86	7,95	0,91		1	1		1						2,40	2,93
	22:00	8,03	7,21	0,82		1	1		1						2,40	2,25
	23:00	7,10	6,19	0,91		1	1		1						1,96	1,29

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί & Αγ. Σώζων παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	6,45	5,60	0,85		1			1						1,68	1,14	
	01:00	5,96	5,24	0,72		1			1						1,99	1,31	
	02:00	5,63	5,11	0,52		1			1						1,68	1,01	
	03:00	5,36	4,78	0,58		1			1						1,40	0,73	
	04:00	5,33	4,83	0,50		1			1						1,41	0,76	
	05:00	5,44	4,89	0,55		1			1						1,48	0,83	
	06:00	5,57	5,12	0,45		1			1						1,64	1,00	
	07:00	6,04	5,43	0,60		1			1						2,06	1,41	
	08:00	6,53	6,04	0,50		1			1						2,39	1,94	
	09:00	7,15	6,74	0,41		1	1		1						2,35	1,97	
	10:00	7,41	7,16	0,25		1	1		1						2,38	1,84	
	11:00	7,55	7,34	0,21		1	1		1						2,40	1,99	
	12:00	7,71	7,47	0,24		1	1		1						2,40	2,14	
	13:00	7,71	7,39	0,33		1	1		1						2,40	2,08	
	14:00	7,30	6,98	0,32		1	1		1						2,26	1,65	
	15:00	6,75	6,39	0,36		1	1		1						1,78	1,11	
	16:00	6,76	6,12	0,63		1	1		1						1,71	1,05	
	17:00	7,13	6,59	0,54		1	1		1						2,03	1,44	
	18:00	7,88	7,57	0,32		1	1		1						2,40	2,29	
	19:00	7,75	7,38	0,38		1	1		1						2,40	2,14	
	20:00	8,01	7,39	0,62		1	1		1						2,40	2,26	
	21:00	8,49	7,46	1,03		1	1		1						2,40	2,62	
	22:00	7,83	6,40	1,43		1	1		1						2,38	1,93	
	23:00	7,03	5,65	1,38		1	1		1						1,78	1,17	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί & Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	6,37	4,88	1,49			1		1						2,07	1,49
	01:00	5,91	4,40	1,51			1		1						1,74	1,07
	02:00	5,50	4,35	1,15			1		1						1,24	0,59
	03:00	5,28	4,34	0,94			1		1						1,10	0,44
	04:00	5,23	4,33	0,90					1						0,98	0,33
	05:00	5,30	4,48	0,81					1						1,48	1,14
	06:00	5,37	4,42	0,95					1						2,28	1,65
	07:00	5,74	4,75	1,00					1						2,39	1,80
	08:00	5,90	5,17	0,72		1			1						1,92	1,24
	09:00	6,52	6,03	0,49		1			1						2,36	1,93
	10:00	6,81	6,52	0,29		1			1						2,40	2,31
	11:00	7,05	6,78	0,27		1	1		1						2,24	1,62
	12:00	7,10	6,89	0,21		1	1		1						2,21	1,57
	13:00	7,08	6,90	0,18		1	1		1						2,25	1,56
	14:00	6,54	6,29	0,25		1	1		1						1,67	1,00
	15:00	6,21	5,93	0,27			1		1						1,97	1,51
	16:00	6,22	5,82	0,40			1		1						2,33	1,69
	17:00	6,70	6,45	0,25			1		1						2,33	1,82
	18:00	7,42	7,23	0,19		1	1		1						2,37	1,90
	19:00	7,78	7,46	0,32		1	1		1						2,40	2,21
	20:00	8,13	7,85	0,28		1	1		1						2,40	2,44
	21:00	8,63	8,24	0,39		1	1		1						2,40	2,57
	22:00	8,00	7,59	0,41		1	1		1						2,40	2,37
23:00	7,18	6,58	0,60		1	1		1						2,27	1,84	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	6,39	5,94	0,45		1			1						2,35	1,82	
	01:00	5,90	5,50	0,40		1			1						2,05	1,37	
	02:00	5,52	5,20	0,31		1			1						1,69	1,03	
	03:00	5,35	5,13	0,22		1			1						1,56	0,91	
	04:00	5,31	5,25	0,07		1			1						1,60	0,94	
	05:00	5,44	5,36	0,08		1			1						1,71	1,07	
	06:00	5,71	5,64	0,08		1			1						1,98	1,34	
	07:00	6,33	6,20	0,14		1			1						2,32	1,74	
	08:00	7,17	7,01	0,16		1	1		1						2,25	1,67	
	09:00	7,81	7,66	0,14		1	1		1						2,40	2,32	
	10:00	8,03	7,83	0,19		1	1		1						2,40	2,51	
	11:00	8,28	8,01	0,27		1	1		1				1		2,40	2,59	
	12:00	8,69	8,44	0,25		1	1		1				1		2,40	2,52	
	13:00	8,82	8,64	0,18	1	1	1		1						2,53	2,25	
	14:00	8,33	8,25	0,08	1	1	1		1						2,32	1,91	
	15:00	7,75	7,73	0,03		1	1		1						2,18	1,84	
	16:00	7,49	7,49	0,00		1	1		1						2,48	2,06	
	17:00	7,86	7,86	0,00		1	1		1						2,80	2,41	
	18:00	8,45	8,45	0,00	1	1	1		1						2,72	2,39	
	19:00	8,74	8,74	0,00	1	1	1		1						2,65	2,23	
	20:00	8,99	8,99	0,00	1	1	1		1						2,81	2,48	
	21:00	9,40	9,40	0,00	1	1	1		1						2,87	2,90	
	22:00	8,62	8,62	0,00	1	1	1		1						2,58	2,19	
	23:00	7,60	7,60	0,00		1	1		1						2,04	1,64	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	6,70	6,69	0,01			1		1						2,13	1,74
	01:00	6,09	6,04	0,05			1		1						2,18	1,75
	02:00	5,81	5,81	0,00			1		1						1,91	1,48
	03:00	5,61	5,59	0,01			1		1						1,70	1,27
	04:00	5,59	5,55	0,04			1		1						1,68	1,25
	05:00	5,69	5,56	0,13			1		1						1,77	1,35
	06:00	6,01	5,17	0,83			1		1						2,06	1,65
	07:00	6,74	5,52	1,22			1		1						2,51	2,08
	08:00	7,38	6,44	0,94			1		1						2,64	2,21
	09:00	7,93	7,49	0,45		1	1		1						2,81	2,43
	10:00	8,23	7,59	0,64		1	1		1						2,87	2,54
	11:00	8,54	7,73	0,82		1	1		1						2,87	2,63
	12:00	8,74	8,04	0,69		1	1	1							2,70	2,38
	13:00	8,91	8,28	0,63	1	1	1	1							2,81	2,49
	14:00	8,51	7,36	1,15	1	1	1	1							2,56	2,19
	15:00	8,06	6,97	1,08		1	1	1							2,85	2,48
	16:00	7,84	7,23	0,61		1	1	1							2,83	2,41
	17:00	8,09	7,86	0,23		1	1	1							2,80	2,18
	18:00	8,87	8,56	0,30				1	1						1,44	1,21
	19:00	9,15	8,76	0,38				1	1						2,86	2,63
	20:00	9,07	8,45	0,62				1	1						2,82	2,54
	21:00	9,45	9,08	0,36				1	1						2,87	2,91
	22:00	8,65	8,02	0,63				1	1						2,54	2,13
	23:00	7,64	6,98	0,66				1	1						1,50	1,01

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024	00:00	6,82	6,23	0,60			1	1							1,98	2,11
	01:00	6,29	5,63	0,65			1	1							2,35	1,92
	02:00	5,92	5,41	0,51			1	1							2,01	1,58
	03:00	5,74	5,44	0,31			1	1							1,83	1,39
	04:00	5,68	5,58	0,10			1	1							1,77	1,35
	05:00	5,78	5,68	0,10			1	1							1,87	1,44
	06:00	6,04	5,59	0,44			1	1							2,10	1,68
	07:00	6,91	6,37	0,54			1	1							2,56	2,13
	08:00	7,74	7,44	0,30		1	1	1							2,66	2,31
	09:00	8,43	8,12	0,32		1	1	1							2,77	2,56
	10:00	8,60	8,13	0,47	1	1	1	1							2,51	2,09
	11:00	8,86	8,05	0,81	1	1	1	1							2,72	2,33
	12:00	9,09	8,66	0,43	1	1	1	1							2,86	2,59
	13:00	9,37	8,99	0,39	1	1	1	1							2,87	2,85
	14:00	8,96	8,60	0,36	1	1	1	1							2,87	2,47
	15:00	8,19	7,67	0,52	1	1	1	1							2,87	1,69
	16:00	7,93	7,55	0,38	1	1	1	1							1,40	1,44
	17:00	8,25	8,25	0,00	1	1	1	1							0,00	1,75
	18:00	8,77	8,76	0,02	1	1	1	1							0,01	2,25
	19:00	8,89	8,79	0,09	1	1	1	1					1		0,20	2,02
	20:00	9,18	9,17	0,01	1	1	1	1							0,00	0,37
	21:00	9,68	9,67	0,02			1	1	1						0,00	2,09
	22:00	8,94	8,51	0,44				1	1						1,68	2,02
	23:00	8,05	7,63	0,42				1	1						1,91	1,52

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις 17:00 υπήρχε πρόβλημα στην επικοινωνία με το σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΣ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024	00:00	7,17	7,15	0,01				1	1						1,40	0,68
	01:00	6,55	6,55	0,00				1	1						0,31	0,55
	02:00	6,21	6,21	0,00			1		1						0,00	1,87
	03:00	5,97	5,97	0,00			1		1						0,00	1,64
	04:00	5,87	5,85	0,01			1		1						0,00	1,51
	05:00	6,05	5,75	0,30			1		1						1,68	1,71
	06:00	6,34	5,85	0,49			1		1						1,69	1,97
	07:00	7,09	6,74	0,35	1		1	1							1,69	1,36
	08:00	7,79	7,50	0,29	1		1	1							1,69	2,32
	09:00	8,33	8,18	0,15	1		1	1							1,69	2,57
	10:00	8,93	8,62	0,30	1		1	1	1						1,69	1,66
	11:00	9,39	9,17	0,22				1	1						1,69	2,75
	12:00	9,80	9,70	0,11				1	1						1,69	3,02
	13:00	10,02	9,91	0,11				1	1						1,69	3,04
	14:00	9,73	9,58	0,15				1	1						1,53	3,00
	15:00	9,50	9,44	0,06				1	1						1,59	2,95
	16:00	9,05	9,05	0,00				1	1						1,85	2,54
	17:00	9,17	9,17	0,00				1	1						2,35	2,65
	18:00	9,36	9,35	0,01				1	1						2,44	2,85
	19:00	9,28	9,28	0,00				1	1						2,44	2,76
	20:00	9,34	9,31	0,03				1	1						2,44	2,79
	21:00	9,74	9,67	0,07				1	1						2,44	3,02
	22:00	9,13	9,11	0,02				1	1						2,42	2,62
	23:00	8,17	8,05	0,12				1	1						1,70	1,66

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024	00:00	7,28	7,21	0,07				1	1						0,78	0,78
	01:00	6,64	6,64	0,00			1	1							0,71	1,26
	02:00	6,31	6,21	0,10			1	1							1,92	1,93
	03:00	6,08	5,89	0,20			1	1							1,86	1,67
	04:00	6,01	5,64	0,37			1	1							1,72	1,54
	05:00	6,09	5,58	0,51			1	1							1,79	1,59
	06:00	6,36	6,18	0,18			1	1							1,92	1,94
	07:00	7,05	6,77	0,27	1		1	1							1,82	1,71
	08:00	8,05	8,05	0,00	1		1	1							2,23	2,30
	09:00	8,66	8,66	0,00	1	1	1	1							2,13	2,15
	10:00	8,98	8,97	0,00	1	1	1	1							2,40	2,47
	11:00	9,24	9,24	0,00	1	1	1	1							2,07	1,74
	12:00	9,21	9,19	0,02				1	1						1,30	1,35
	13:00	9,38	9,30	0,08				1	1						2,44	2,85
	14:00	9,17	8,60	0,58				1	1						2,42	2,64
	15:00	8,54	7,60	0,94				1	1						2,03	2,02
	16:00	8,31	7,61	0,70				1	1						1,78	1,79
	17:00	8,63	7,75	0,87				1	1						1,95	2,10
	18:00	9,20	8,03	1,17				1	1						2,36	2,65
	19:00	9,30	7,29	2,01				1	1						2,44	2,79
	20:00	9,26	6,97	2,28				1	1						2,44	2,73
	21:00	9,35	7,10	2,25				1	1						2,44	2,85
	22:00	8,50	6,62	1,87				1	1						2,06	2,01
	23:00	7,52	6,32	1,21		1		1							1,34	1,48

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 08:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024	00:00	6,82	5,72	1,10		1		1							2,15	2,36	
	01:00	6,19	5,12	1,07		1		1							1,96	1,86	
	02:00	5,93	4,55	1,38		1		1							1,60	1,57	
	03:00	5,72	4,57	1,15		1		1							1,38	1,37	
	04:00	5,68	4,60	1,08		1		1							1,36	1,34	
	05:00	5,75	4,63	1,13		1		1							1,38	1,42	
	06:00	5,86	4,78	1,08		1		1							1,54	1,51	
	07:00	6,32	5,20	1,12		1		1							1,93	1,96	
	08:00	7,02	6,24	0,78		1		1							2,21	2,30	
	09:00	7,55	6,79	0,76		1	1	1							2,11	2,13	
	10:00	7,69	7,21	0,48		1	1	1							2,28	2,27	
	11:00	7,73	7,29	0,44		1	1	1							2,12	2,29	
	12:00	7,88	7,73	0,14		1	1	1							1,84	2,47	
	13:00	7,99	7,92	0,07		1	1	1							2,35	2,55	
	14:00	7,61	7,53	0,08		1	1	1							2,32	2,19	
	15:00	7,04	6,91	0,13		1	1	1							1,79	1,62	
	16:00	6,92	6,67	0,24		1	1	1							1,46	1,50	
	17:00	7,35	7,16	0,20		1	1	1							1,79	1,93	
	18:00	8,00	7,91	0,09		1	1	1							1,67	1,24	
	19:00	8,28	8,26	0,02				1	1						1,54	1,78	
	20:00	8,29	8,24	0,05				1	1						1,74	1,77	
	21:00	8,76	8,64	0,12				1	1						1,83	2,26	
	22:00	8,05	7,89	0,16				1	1						1,60	1,54	
	23:00	7,14	6,95	0,19				1	1						0,71	0,62	

Το διάστημα 11:30 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ Αγ. Σώζων 2. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024	00:00	6,53	6,40	0,13		1		1							0,51	0,70
	01:00	6,05	5,80	0,26		1		1							1,60	1,72
	02:00	5,71	5,50	0,21		1		1							1,36	1,36
	03:00	5,56	5,43	0,13		1		1							1,23	1,21
	04:00	5,48	5,35	0,13		1		1							1,17	1,14
	05:00	5,51	5,36	0,15		1		1							1,13	1,18
	06:00	5,61	5,54	0,07		1		1							1,24	1,27
	07:00	6,14	6,02	0,11		1		1							1,70	1,78
	08:00	6,65	6,56	0,09	1	1		1							1,62	1,40
	09:00	7,07	6,97	0,10	1	1		1							1,58	1,65
	10:00	7,40	7,34	0,06	1	1		1							1,80	1,98
	11:00	7,52	7,44	0,07	1	1		1							1,96	2,09
	12:00	7,78	7,72	0,06	1	1		1							2,30	2,36
	13:00	7,72	7,55	0,17	1	1		1							2,33	2,33
	14:00	7,01	6,90	0,11	1	1		1							1,90	1,58
	15:00	6,74	6,74	0,00	1	1		1							1,31	1,32
	16:00	6,83	6,83	0,00	1	1		1							1,36	1,40
	17:00	7,18	7,18	0,00	1	1		1							1,61	1,76
	18:00	7,81	7,81	0,00	1	1		1							1,60	1,02
	19:00	8,18	8,18	0,00				1	1						1,65	1,65
	20:00	8,26	8,26	0,00				1	1						1,72	1,74
	21:00	8,73	8,72	0,01				1	1						2,19	2,22
	22:00	8,14	8,00	0,14				1	1						1,79	1,63
	23:00	7,36	7,21	0,14				1	1						0,88	0,84

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024	00:00	6,62	6,57	0,05				1	1						0,29	0,44
	01:00	6,05	5,92	0,13			1		1						1,62	1,73
	02:00	5,70	5,54	0,16			1		1						1,37	1,36
	03:00	5,54	5,40	0,14			1		1						1,20	1,19
	04:00	5,53	5,44	0,09			1		1						1,19	1,19
	05:00	5,62	5,58	0,04			1		1						1,24	1,28
	06:00	5,87	5,84	0,03			1		1						1,46	1,52
	07:00	6,64	6,58	0,06	1		1		1						1,85	1,63
	08:00	7,39	7,36	0,03	1		1		1						1,89	1,96
	09:00	7,92	7,90	0,02	1		1		1						2,41	2,49
	10:00	8,21	8,13	0,07				1	1						1,41	1,22
	11:00	8,34	8,30	0,03				1	1						1,79	1,81
	12:00	8,84	8,78	0,05				1	1						2,27	2,29
	13:00	9,07	8,97	0,10				1	1						2,44	2,54
	14:00	8,71	8,46	0,25				1	1						2,26	2,20
	15:00	8,04	7,77	0,27				1	1						1,53	1,52
	16:00	7,81	7,67	0,14				1	1						1,30	1,30
	17:00	8,09	8,00	0,09				1	1						1,55	1,57
	18:00	8,60	8,34	0,26				1	1						2,05	2,08
	19:00	8,96	8,73	0,23				1	1						2,39	2,43
	20:00	9,18	9,01	0,17				1	1						2,44	2,66
	21:00	9,51	9,34	0,17				1	1						2,44	2,97
	22:00	8,84	8,34	0,50				1	1						2,27	2,34
	23:00	7,85	7,33	0,52				1	1						1,34	1,33

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024	00:00	7,02	6,71	0,31				1	1						0,54	0,52
	01:00	6,44	6,28	0,17			1	1							0,44	0,83
	02:00	6,10	5,82	0,28			1	1							1,76	1,76
	03:00	5,92	5,48	0,43			1	1							1,58	1,57
	04:00	5,87	5,44	0,42			1	1							1,54	1,53
	05:00	5,92	5,61	0,31			1	1							1,57	1,57
	06:00	6,30	5,86	0,43			1	1							1,86	1,93
	07:00	6,92	6,56	0,35			1	1							2,21	2,04
	08:00	7,70	7,09	0,61	1		1	1							2,11	2,27
	09:00	8,37	7,38	0,99	1		1	1							2,34	2,48
	10:00	8,61	7,14	1,47	1	1		1							2,44	3,00
	11:00	8,76	6,95	1,81	1	1		1							2,44	3,02
	12:00	8,90	6,95	1,95	1	1		1							2,44	3,03
	13:00	8,94	6,87	2,07	1	1		1							2,44	3,01
	14:00	8,66	6,60	2,06	1	1		1							2,44	3,00
	15:00	8,31	6,35	1,96	1	1		1							2,45	2,85
	16:00	8,17	6,41	1,77	1	1		1							2,73	2,74
	17:00	8,53	7,02	1,52	1	1		1							2,92	2,94
	18:00	9,45	8,10	1,36				1	1						2,44	1,79
	19:00	9,77	8,19	1,59				1	1						2,51	3,04
	20:00	9,55	7,27	2,28				1	1						2,82	2,99
	21:00	9,96	7,47	2,48				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,30	6,73	2,57				1	1						2,81	2,77
	23:00	8,30	6,49	1,81				1	1						1,85	1,79

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας έως τις 16:00. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛΕΤ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024	00:00	7,41	5,87	1,55		1		1							1,54	1,91
	01:00	6,77	4,63	2,14		1		1							2,30	2,33
	02:00	6,34	4,36	1,97		1		1							2,02	2,01
	03:00	6,13	4,30	1,82		1		1							1,84	1,80
	04:00	6,01	4,32	1,69		1		1							1,70	1,67
	05:00	5,99	4,28	1,72		1		1							1,72	1,64
	06:00	6,32	4,41	1,91		1		1							1,91	1,97
	07:00	6,99	4,82	2,17		1		1							2,28	2,42
	08:00	7,60	5,11	2,49		1		1							2,59	2,60
	09:00	8,33	5,64	2,69		1	1	1							2,83	2,85
	10:00	8,44	5,65	2,79		1	1	1							2,89	2,87
	11:00	8,52	5,66	2,86		1	1	1							2,90	2,88
	12:00	8,82	6,04	2,77		1	1	1							3,00	2,99
	13:00	9,04	6,25	2,80		1	1	1							3,04	3,00
	14:00	8,91	6,07	2,83		1	1	1							3,03	3,03
	15:00	8,44	5,97	2,47		1	1	1							2,94	2,93
	16:00	8,28	6,00	2,28		1	1	1							2,84	2,84
	17:00	8,83	6,99	1,85		1	1	1							2,93	3,03
	18:00	9,34	8,12	1,22				1	1						2,15	1,78
	19:00	9,54	8,15	1,39				1	1						2,69	3,00
	20:00	9,60	7,70	1,90				1	1						2,95	3,01
	21:00	9,87	7,63	2,24				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,27	6,59	2,68				1	1						2,96	2,76
	23:00	8,32	6,41	1,91				1	1						1,97	1,81

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Επαναλαμβανόμενες ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας των ΑΠ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024	00:00	7,44	6,01	1,43			1	1							1,47	1,67
	01:00	6,73	4,75	1,99			1	1							2,26	2,33
	02:00	6,32	4,42	1,91			1	1							2,05	2,00
	03:00	6,07	4,30	1,76			1	1							1,78	1,73
	04:00	5,97	4,34	1,63			1	1							1,64	1,63
	05:00	6,07	4,40	1,66			1	1							1,67	1,72
	06:00	6,29	4,47	1,83			1	1							1,90	1,94
	07:00	6,67	4,61	2,06			1	1							2,06	2,06
	08:00	7,74	5,46	2,28			1	1							2,33	2,69
	09:00	8,31	6,11	2,21			1	1							2,61	2,89
	10:00	8,75	6,50	2,25		1	1	1							3,03	3,01
	11:00	8,73	6,59	2,14		1	1	1							3,01	3,01
	12:00	8,92	6,35	2,57		1	1	1							3,03	3,00
	13:00	9,06	6,40	2,66		1	1	1							3,03	3,02
	14:00	8,80	6,55	2,25		1	1	1							3,03	3,02
	15:00	8,34	6,15	2,19		1	1	1							2,93	2,88
	16:00	8,30	6,25	2,05		1	1	1							2,86	2,83
	17:00	8,64	6,85	1,79		1	1	1							2,99	2,99
	18:00	9,35	7,99	1,37		1	1	1							2,85	2,56
	19:00	9,75	8,91	0,84				1	1						2,61	3,04
	20:00	9,66	8,48	1,18				1	1						2,98	3,03
	21:00	9,78	8,24	1,54				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,29	6,72	2,57				1	1						2,90	2,77
	23:00	8,34	6,16	2,18				1	1						2,28	1,85

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες, επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024	00:00	7,50	6,20	1,29		1		1							1,33	1,41
	01:00	6,83	5,15	1,68		1		1							1,81	2,38
	02:00	6,46	4,29	2,17		1		1							2,18	2,12
	03:00	6,22	4,32	1,91		1		1							1,92	1,89
	04:00	6,09	4,25	1,84		1		1							1,84	1,76
	05:00	6,16	4,29	1,87		1		1							1,87	1,82
	06:00	6,41	4,40	2,01		1		1							2,01	2,06
	07:00	7,06	4,80	2,26		1		1							2,28	2,38
	08:00	7,73	5,18	2,55		1		1							2,60	2,65
	09:00	8,52	5,91	2,61		1		1							2,95	2,95
	10:00	8,86	5,95	2,91		1	1	1							2,94	2,91
	11:00	8,80	5,81	2,99		1	1	1							3,02	2,88
	12:00	9,01	6,10	2,91		1	1	1							2,93	2,95
	13:00	9,33	6,33	2,99		1	1	1							3,02	3,01
	14:00	9,31	6,37	2,94		1	1	1							2,97	3,02
	15:00	9,13	6,88	2,24		1	1	1							2,45	3,02
	16:00	9,26	7,01	2,25		1	1	1							2,88	3,04
	17:00	9,64	7,43	2,21		1	1	1							2,83	2,26
	18:00	10,20	7,34	2,86				1	1						2,96	3,00
	19:00	10,41	7,40	3,01				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,94	7,21	2,73				1	1						3,04	3,00
	21:00	10,34	7,78	2,56				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,59	6,80	2,79				1	1						2,94	2,91
	23:00	8,57	6,50	2,07				1	1						2,12	1,95

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες, επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024	00:00	7,77	5,76	2,01			1	1							2,00	2,65
	01:00	7,08	4,77	2,31			1	1							2,50	2,46
	02:00	6,60	4,49	2,10			1	1							2,39	2,25
	03:00	6,38	4,38	2,00			1	1							2,02	2,06
	04:00	6,27	4,35	1,92			1	1							1,93	1,94
	05:00	6,26	4,35	1,91			1	1							1,92	1,91
	06:00	6,38	4,36	2,02			1	1							2,02	2,05
	07:00	6,83	4,79	2,05			1	1							2,07	2,36
	08:00	7,41	5,68	1,73			1	1							2,05	2,58
	09:00	8,04	6,39	1,65		1	1	1							2,27	2,71
	10:00	8,15	6,31	1,84		1	1	1							2,43	2,73
	11:00	8,39	6,02	2,37		1	1	1							2,68	2,88
	12:00	8,59	6,16	2,43		1	1	1							2,89	2,98
	13:00	8,96	6,45	2,50		1	1	1							2,96	3,03
	14:00	8,74	6,23	2,51		1	1	1							3,03	3,00
	15:00	8,31	5,59	2,71		1	1	1							2,95	2,85
	16:00	8,16	5,46	2,70		1	1	1							2,73	2,73
	17:00	8,62	6,18	2,44		1	1	1							2,99	2,98
	18:00	9,26	7,36	1,91		1	1	1							3,04	3,04
	19:00	9,50	7,24	2,26				1	1						2,82	1,95
	20:00	9,52	6,65	2,88				1	1						2,98	2,96
	21:00	9,77	6,81	2,95				1	1						3,02	3,04
	22:00	8,97	6,19	2,77				1	1						2,83	2,46
	23:00	8,14	6,27	1,86		1	1	1							1,88	1,75

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες, επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024	00:00	7,35	5,28	2,06		1		1							2,09	1,94	
	01:00	6,62	5,15	1,47		1		1							1,52	1,68	
	02:00	6,23	4,37	1,86				1							1,90	1,90	
	03:00	6,04	4,07	1,97				1							1,98	2,06	
	04:00	5,87	3,82	2,05				1							2,06	2,03	
	05:00	5,79	3,83	1,96				1							1,96	1,95	
	06:00	5,81	3,81	2,00				1							2,00	1,98	
	07:00	6,32	4,14	2,18				1							2,19	2,19	
	08:00	6,73	4,49	2,24			1	1							2,24	2,28	
	09:00	7,08	4,79	2,29			1	1							2,31	2,47	
	10:00	7,27	4,97	2,30			1	1							2,37	2,54	
	11:00	7,47	5,26	2,21			1	1							2,58	2,61	
	12:00	7,69	5,76	1,92			1	1							2,24	2,66	
	13:00	7,64	5,66	1,98			1	1							2,22	2,65	
	14:00	7,24	5,14	2,09			1	1							2,34	2,53	
	15:00	7,03	5,17	1,86			1	1							2,14	2,43	
	16:00	7,24	5,39	1,84			1	1							2,44	2,52	
	17:00	7,85	6,37	1,48			1	1							2,54	2,06	
	18:00	8,66	7,43	1,23				1	1						2,21	1,92	
	19:00	9,16	6,75	2,41				1	1						2,66	2,65	
	20:00	9,14	6,89	2,24				1	1						2,62	2,62	
	21:00	9,29	7,97	1,32				1	1						2,62	2,79	
	22:00	8,66	6,68	1,98				1	1						2,28	2,17	
	23:00	7,90	6,22	1,69		1		1							1,79	1,89	

Ένα ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες, επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024	00:00	7,27	5,42	1,85		1		1							1,98	1,95
	01:00	6,57	4,50	2,07		1		1							2,10	2,20
	02:00	6,15	4,87	1,28		1		1							1,82	1,82
	03:00	5,86	5,12	0,74		1		1							1,54	1,53
	04:00	5,78	5,18	0,60		1		1							1,45	1,44
	05:00	5,88	4,87	1,01		1		1							1,54	1,54
	06:00	6,06	4,54	1,52		1		1							1,69	1,71
	07:00	6,58	4,81	1,77		1		1							2,12	2,17
	08:00	7,23	5,19	2,04		1		1							2,42	2,49
	09:00	7,85	5,84	2,01		1		1							2,70	2,72
	10:00	7,99	6,98	1,00		1	1	1							2,60	2,57
	11:00	8,11	6,53	1,58		1	1	1							2,69	2,69
	12:00	8,29	5,88	2,40		1	1	1							2,78	2,85
	13:00	8,52	6,13	2,39		1	1	1							2,94	2,97
	14:00	8,27	6,24	2,02		1	1	1							2,85	2,82
	15:00	7,79	5,96	1,83		1	1	1							2,44	2,36
	16:00	7,84	6,26	1,58		1	1	1							2,24	2,41
	17:00	8,38	6,82	1,57		1	1	1							2,12	2,89
	18:00	9,05	7,84	1,21				1	1						2,03	2,05
	19:00	9,56	8,83	0,74				1	1						2,78	3,01
	20:00	9,52	8,49	1,04				1	1						2,96	2,94
	21:00	9,90	8,29	1,61				1	1						3,00	3,04
	22:00	9,24	7,26	1,98				1	1						2,85	2,62
	23:00	8,28	6,43	1,86		1	1		1						2,72	2,59

Τα ΑΠ παρουσίαζαν επαναλαμβανόμενες, ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024	00:00	7,30	5,77	1,53			1		1						1,99	2,15
	01:00	6,66	4,83	1,83			1		1						2,21	2,29
	02:00	6,22	4,81	1,40			1		1						2,06	1,89
	03:00	6,03	4,36	1,67			1		1						1,84	1,69
	04:00	5,88	4,32	1,56			1		1						1,57	1,54
	05:00	5,95	4,43	1,53			1		1						1,60	1,61
	06:00	6,23	5,12	1,11			1		1						1,69	1,83
	07:00	7,00	5,23	1,77			1		1						1,92	2,39
	08:00	7,69	6,45	1,24	1		1		1						2,50	2,50
	09:00	8,27	6,91	1,36	1		1		1						2,68	2,84
	10:00	8,50	6,77	1,73	1		1		1						2,94	2,96
	11:00	8,57	6,13	2,44	1		1		1						2,99	2,98
	12:00	8,77	6,14	2,63	1		1		1						3,01	3,00
	13:00	9,12	6,39	2,73	1		1		1						3,04	3,03
	14:00	8,89	6,27	2,62	1		1		1						3,04	3,01
	15:00	8,56	6,01	2,56	1		1		1						3,01	2,97
	16:00	8,26	6,14	2,12	1		1		1						2,89	2,84
	17:00	8,58	7,09	1,48	1		1		1						2,94	2,97
	18:00	9,45	7,80	1,65	1		1		1						2,75	2,13
	19:00	9,85	7,87	1,98				1	1						2,68	3,04
	20:00	9,83	7,31	2,52				1	1						2,97	3,04
	21:00	10,12	7,11	3,01				1	1						3,04	3,04
	22:00	9,46	6,56	2,90				1	1						2,93	2,77
	23:00	8,38	5,67	2,71	1	1			1						2,78	2,78

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024	00:00	7,54	5,05	2,48	1				1						2,61	2,62
	01:00	6,77	4,60	2,16	1				1						2,31	2,32
	02:00	6,39	4,33	2,05	1				1						2,07	2,05
	03:00	6,08	4,31	1,77	1				1						1,78	1,74
	04:00	5,95	4,33	1,62	1				1						1,62	1,61
	05:00	6,02	4,36	1,66	1				1						1,66	1,68
	06:00	6,12	4,35	1,76	1				1						1,77	1,77
	07:00	7,01	4,84	2,17	1				1						2,25	2,43
	08:00	7,80	5,47	2,34	1				1						2,69	2,72
	09:00	8,42	6,36	2,06	1	1			1						2,92	2,94
	10:00	8,42	6,25	2,17	1	1			1						2,94	2,93
	11:00	8,67	6,23	2,44	1	1			1						2,99	2,99
	12:00	8,83	6,25	2,58	1	1			1						3,03	3,02
	13:00	9,00	6,73	2,28	1	1			1						3,04	3,03
	14:00	8,68	6,81	1,88	1	1			1						3,04	3,01
	15:00	8,27	6,57	1,69	1	1			1						2,91	2,84
	16:00	7,97	6,44	1,53	1	1			1						2,64	2,56
	17:00	8,20	7,17	1,04	1	1			1						2,73	2,77
	18:00	8,93	7,63	1,30	1	1			1						2,16	1,98
	19:00	9,48	7,89	1,59				1	1						2,42	2,96
	20:00	9,52	6,95	2,57				1	1						2,92	2,96
	21:00	9,89	7,34	2,55				1	1						2,94	3,04
	22:00	9,24	6,83	2,41				1	1						2,94	2,70
	23:00	8,06	6,44	1,63				1	1						2,09	1,52

Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	7,31	5,63	1,68	1				1						1,67	2,09
	01:00	6,69	4,50	2,19	1				1						2,32	2,28
	02:00	6,20	4,35	1,85	1				1						1,90	1,86
	03:00	6,04	4,30	1,74	1				1						1,75	1,70
	04:00	5,90	4,35	1,55	1				1						1,55	1,56
	05:00	6,01	4,40	1,61	1				1						1,61	1,66
	06:00	6,28	4,37	1,92	1				1						1,91	1,93
	07:00	6,81	4,67	2,15	1				1						2,31	2,32
	08:00	7,57	5,56	2,01	1				1						2,56	2,57
	09:00	8,08	6,01	2,08	1				1						2,53	2,33
	10:00	8,27	6,37	1,90		1	1		1						2,70	2,74
	11:00	8,27	6,65	1,62		1	1		1						2,87	2,82
	12:00	8,54	6,84	1,70		1	1		1						2,89	2,96
	13:00	8,75	6,87	1,89		1	1		1						2,98	3,04
	14:00	8,47	6,54	1,93		1	1		1						2,95	2,95
	15:00	7,77	5,89	1,88		1	1		1						2,42	2,36
	16:00	7,38	5,90	1,48		1	1		1						2,02	1,96
	17:00	7,84	6,58	1,26		1	1		1						2,37	2,42
	18:00	8,64	7,93	0,70				1	1						2,40	1,93
	19:00	9,03	8,58	0,45				1	1						2,45	2,52
	20:00	9,28	8,77	0,52				1	1						2,45	2,76
	21:00	9,57	8,62	0,95				1	1						2,61	3,00
	22:00	8,84	7,84	1,00				1	1						2,84	2,34
23:00	7,81	7,01	0,79				1	1						2,17	1,32	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν επαναλαμβανόμενες, ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	7,20	5,73	1,47			1	1							1,93	1,80
	01:00	6,63	5,29	1,35			1	1							2,36	2,26
	02:00	6,13	5,00	1,12			1	1							1,88	1,80
	03:00	5,87	5,08	0,79			1	1							1,62	1,53
	04:00	5,79	5,29	0,50			1	1							1,44	1,45
	05:00	5,85	5,14	0,72			1	1							1,50	1,51
	06:00	6,11	5,08	1,03			1	1							1,75	1,77
	07:00	6,97	5,85	1,12			1	1							2,36	2,38
	08:00	7,60	6,29	1,31	1		1	1							2,43	2,32
	09:00	8,22	6,54	1,68	1		1	1							2,55	2,61
	10:00	8,30	6,69	1,61	1		1	1							2,85	2,87
	11:00	8,29	6,41	1,88	1		1	1							2,87	2,85
	12:00	8,33	6,21	2,12	1		1	1							2,84	2,87
	13:00	8,52	6,18	2,34	1		1	1							3,00	2,97
	14:00	8,27	5,99	2,28	1		1	1							2,93	2,82
	15:00	7,70	5,81	1,89	1		1	1							2,57	2,46
	16:00	7,61	6,50	1,11	1		1	1							2,46	2,39
	17:00	7,73	6,77	0,96	1		1	1							2,35	2,34
	18:00	8,55	7,35	1,19				1	1						2,27	1,99
	19:00	8,90	7,69	1,21				1	1						2,38	2,39
	20:00	9,11	7,70	1,42				1	1						2,45	2,60
	21:00	9,62	7,69	1,92				1	1						2,98	3,02
	22:00	8,92	6,84	2,08				1	1						2,83	2,43
	23:00	7,89	5,97	1,92				1	1						1,95	1,65

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024	00:00	7,08	5,00	2,08	1			1							2,08	2,39	
	01:00	6,56	4,43	2,12	1			1							2,13	2,19	
	02:00	6,19	4,32	1,86	1			1							1,87	1,85	
	03:00	5,95	4,32	1,63	1			1							1,64	1,61	
	04:00	5,86	4,33	1,54	1			1							1,54	1,53	
	05:00	5,91	4,36	1,55	1			1							1,55	1,56	
	06:00	6,11	4,46	1,66	1			1							1,65	1,78	
	07:00	6,70	4,55	2,15	1			1							2,14	2,19	
	08:00	7,42	4,98	2,44	1			1							2,44	2,48	
	09:00	7,95	5,33	2,62	1			1							2,63	2,62	
	10:00	8,29	5,60	2,69	1			1							2,71	2,72	
	11:00	8,28	5,57	2,71	1		1	1							2,77	2,78	
	12:00	8,53	5,84	2,69	1		1	1							2,88	2,93	
	13:00	8,86	6,00	2,86	1		1	1							2,99	2,98	
	14:00	8,60	5,69	2,91	1		1	1							2,95	2,92	
	15:00	8,11	5,31	2,81			1	1							2,91	2,79	
	16:00	7,80	5,14	2,66			1	1							2,70	2,69	
	17:00	8,29	6,05	2,23			1	1							2,87	2,89	
	18:00	9,15	6,35	2,81			1	1							3,02	3,01	
	19:00	9,51	6,79	2,72				1	1						2,89	2,72	
	20:00	9,43	6,54	2,89				1	1						2,95	2,91	
	21:00	9,62	6,61	3,01				1	1						3,03	3,02	
	22:00	8,81	6,36	2,45				1	1						2,50	2,31	
	23:00	8,01	6,20	1,81				1	1						2,12	1,81	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024	00:00	7,23	4,89	2,34			1	1							2,51	2,53
	01:00	6,66	4,36	2,30			1	1							2,35	2,26
	02:00	6,21	4,22	1,99			1	1							2,00	1,87
	03:00	5,93	4,18	1,75			1	1							1,77	1,60
	04:00	5,82	4,29	1,54			1	1							1,54	1,49
	05:00	5,85	4,33	1,52			1	1							1,52	1,52
	06:00	5,92	4,36	1,55			1	1							1,55	1,53
	07:00	6,54	4,38	2,17		1		1							2,17	2,19
	08:00	6,98	4,59	2,39		1		1							2,41	2,42
	09:00	7,38	4,87	2,51		1		1							2,55	2,55
	10:00	7,70	5,30	2,40		1		1							2,66	2,67
	11:00	7,86	5,48	2,39		1		1							2,73	2,72
	12:00	8,02	5,59	2,43		1		1							2,71	2,76
	13:00	8,01	5,58	2,43		1		1							2,77	2,78
	14:00	7,56	5,26	2,31		1		1							2,68	2,64
	15:00	7,22	5,55	1,66		1		1							2,60	2,59
	16:00	7,34	6,17	1,16		1		1							2,43	1,79
	17:00	7,70	6,98	0,72				1	1						1,59	1,44
	18:00	8,36	8,03	0,33				1	1						2,08	2,17
	19:00	8,85	8,49	0,36				1	1						2,63	2,68
	20:00	8,89	8,46	0,43				1	1						2,75	2,71
	21:00	9,52	8,90	0,62				1	1						2,84	3,04
	22:00	8,83	8,22	0,61				1	1						2,70	2,62
	23:00	8,03	7,52	0,51				1	1						2,05	1,83

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024	00:00	7,31	6,93	0,38			1		1	1					0,92	1,69
	01:00	6,63	6,16	0,46			1		1						1,15	2,39
	02:00	6,20	5,71	0,49			1		1						1,34	2,20
	03:00	6,01	5,67	0,34			1		1						1,89	1,99
	04:00	5,91	5,55	0,36			1		1						1,89	1,89
	05:00	5,98	5,68	0,31			1		1						2,01	1,99
	06:00	6,27	6,09	0,18			1		1						1,79	1,73
	07:00	6,99	6,83	0,16	1		1		1						1,82	1,90
	08:00	8,09	7,88	0,20	1		1	1							2,49	2,53
	09:00	8,68	8,51	0,16			1	1	1						2,00	1,44
	10:00	8,91	8,67	0,23				1	1						2,71	2,72
	11:00	9,09	8,82	0,27				1	1						2,81	2,87
	12:00	9,26	9,07	0,19				1	1						2,84	3,01
	13:00	9,48	9,21	0,27				1	1						2,84	3,04
	14:00	9,26	8,95	0,31				1	1						2,84	3,00
	15:00	8,75	8,43	0,32				1	1						2,62	2,55
	16:00	8,52	8,32	0,20				1	1						2,33	2,32
	17:00	8,73	8,57	0,16				1	1						2,54	2,56
	18:00	9,38	9,26	0,11				1	1						2,84	3,01
	19:00	9,87	9,78	0,09				1	1						2,84	3,01
	20:00	9,95	9,92	0,02			1	1	1						2,70	2,74
	21:00	10,30	10,17	0,13			1	1	1						2,84	3,01
	22:00	9,60	9,39	0,21			1	1	1						2,65	2,41
	23:00	8,61	8,15	0,46			1	1	1						1,48	1,42

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024	00:00	7,83	7,20	0,63				1	1						1,28	1,36
	01:00	7,10	6,76	0,34				1	1						0,98	0,97
	02:00	6,66	6,51	0,15			1	1		1					1,80	2,16
	03:00	6,41	6,28	0,12	1		1	1							1,46	1,40
	04:00	6,27	6,12	0,15	1		1	1							1,35	1,24
	05:00	6,33	6,21	0,12	1		1	1							1,27	1,29
	06:00	6,68	6,57	0,10	1		1	1							1,54	1,63
	07:00	7,41	7,34	0,07	1		1	1							2,25	2,36
	08:00	8,37	8,28	0,09	1	1	1	1							2,52	2,45
	09:00	9,26	9,24	0,02	1	1	1	1							2,81	2,99
	10:00	9,68	9,62	0,05	1	1	1	1		1					2,72	2,86
	11:00	9,62	9,61	0,01	1	1	1	1	1						1,94	1,14
	12:00	9,90	9,88	0,02		1		1	1						2,50	2,61
	13:00	10,16	10,14	0,02		1		1	1						2,84	2,92
	14:00	9,94	9,88	0,05		1		1	1						2,69	2,69
	15:00	9,47	9,42	0,06		1		1	1						2,47	2,56
	16:00	9,09	9,06	0,03				1	1						2,82	2,95
	17:00	9,27	9,23	0,04				1	1						2,84	3,02
	18:00	9,77	9,77	0,00				1	1						2,84	3,04
	19:00	10,25	10,25	0,00			1	1	1						2,84	3,01
	20:00	10,36	10,36	0,00			1	1	1						2,84	3,03
	21:00	10,66	10,66	0,00			1	1	1						2,84	3,04
	22:00	10,06	10,02	0,04			1	1	1						2,81	2,83
	23:00	9,01	8,51	0,49			1	1	1						2,30	1,86

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024	00:00	8,05	7,31	0,74				1	1						2,01	1,70
	01:00	7,33	6,99	0,34	1		1		1						1,65	2,06
	02:00	6,92	6,86	0,06	1		1		1						1,86	1,89
	03:00	6,64	6,27	0,37	1		1		1						1,77	1,42
	04:00	6,50	6,26	0,25	1		1		1						1,75	1,34
	05:00	6,62	6,45	0,17	1		1		1						1,90	1,51
	06:00	6,86	6,64	0,23	1		1		1						2,11	1,72
	07:00	7,60	7,42	0,18	1		1		1						2,65	2,41
	08:00	8,50	7,97	0,53	1	1	1		1						2,31	2,23
	09:00	9,29	7,81	1,48	1	1	1		1						2,40	2,16
	10:00	9,33	8,29	1,04	1	1	1		1						2,68	2,93
	11:00	9,47	8,67	0,80				1	1						2,11	1,74
	12:00	9,50	8,54	0,96				1	1						2,46	3,00
	13:00	9,71	8,40	1,31				1	1						2,84	3,04
	14:00	9,39	8,57	0,82				1	1						2,84	3,00
	15:00	8,92	8,32	0,60				1	1						2,67	2,65
	16:00	8,57	7,71	0,86				1	1						2,26	2,22
	17:00	8,87	7,74	1,13				1	1						2,50	2,56
	18:00	9,52	9,00	0,52				1	1						2,84	3,04
	19:00	9,94	9,73	0,22				1	1						2,84	3,04
	20:00	10,02	9,88	0,13				1	1						2,84	3,04
	21:00	10,31	10,16	0,15				1	1					1	2,84	3,04
	22:00	9,65	9,54	0,11				1	1						2,84	3,04
	23:00	8,81	8,65	0,16				1	1						2,62	2,65

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024	00:00	7,90	7,64	0,26				1	1						1,85	1,74
	01:00	7,16	7,00	0,15				1	1						0,95	0,98
	02:00	6,72	6,25	0,47	1			1							1,93	2,42
	03:00	6,47	6,05	0,42	1			1							2,35	2,34
	04:00	6,37	5,71	0,66	1			1							2,33	2,33
	05:00	6,47	5,75	0,73	1			1							2,37	2,38
	06:00	6,67	5,84	0,83	1		1	1							2,21	1,73
	07:00	7,35	6,11	1,25	1		1	1							2,15	2,15
	08:00	8,48	7,52	0,95	1		1	1							2,54	2,73
	09:00	9,25	8,66	0,59	1	1	1	1							2,64	2,96
	10:00	9,31	8,32	0,99	1	1	1	1					1		2,63	2,48
	11:00	9,34	7,47	1,87	1	1	1	1							2,04	2,90
	12:00	9,24	7,89	1,35	1	1	1	1							1,95	2,89
	13:00	8,79	8,09	0,70	1	1	1	1							1,95	1,59
	14:00	8,72	8,18	0,54				1	1						2,00	1,27
	15:00	7,91	7,52	0,40				1	1						1,76	1,73
	16:00	6,99	6,74	0,26				1	1						0,83	0,81
	17:00	7,31	7,15	0,16				1	1						1,09	1,12
	18:00	8,17	8,07	0,09				1	1						2,00	2,01
	19:00	8,74	8,53	0,22				1	1						2,57	2,55
	20:00	8,99	8,56	0,44				1	1						2,72	2,78
	21:00	9,33	9,15	0,18				1	1						2,84	3,03
	22:00	8,71	8,55	0,16				1	1						2,64	2,59
	23:00	7,74	7,36	0,38				1	1						1,68	1,57

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Κατά το διάστημα 08:00 με 14:00, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024	00:00	7,01	6,61	0,39				1	1						1,09	0,72	
	01:00	6,47	6,05	0,42			1	1							1,42	2,11	
	02:00	5,98	5,54	0,44			1	1							2,02	1,99	
	03:00	5,80	5,44	0,36			1	1							1,81	1,81	
	04:00	5,70	5,32	0,38			1	1							1,68	1,69	
	05:00	5,88	5,49	0,39			1	1							1,84	1,87	
	06:00	6,29	6,06	0,23			1	1							2,23	2,27	
	07:00	7,12	6,93	0,19	1		1	1							2,18	2,20	
	08:00	8,00	7,80	0,21	1		1	1							2,56	2,58	
	09:00	8,68	8,32	0,36	1	1	1	1							2,43	2,50	
	10:00	8,91	8,47	0,44	1	1	1	1							2,65	2,70	
	11:00	8,73	8,42	0,32		1	1	1							1,36	0,71	
	12:00	9,11	8,51	0,61				1	1						2,26	2,61	
	13:00	9,14	8,41	0,74				1	1						2,78	2,81	
	14:00	8,75	8,13	0,62				1	1						2,61	2,47	
	15:00	8,16	7,68	0,48				1	1						2,29	1,92	
	16:00	7,77	7,32	0,45				1	1						1,87	1,57	
	17:00	8,28	7,82	0,46				1	1						2,04	2,09	
	18:00	9,14	8,78	0,36				1	1						2,74	2,88	
	19:00	9,64	9,21	0,43				1	1						2,84	3,04	
	20:00	9,66	9,29	0,36				1	1						2,84	3,04	
	21:00	9,97	9,60	0,37				1	1						2,84	3,04	
	22:00	9,32	9,05	0,28				1	1						2,81	2,96	
	23:00	8,20	7,93	0,26				1	1						2,09	2,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
	00:00	7,47	7,18	0,29				1	1						1,32	1,31	
	01:00	6,82	6,58	0,24				1	1						0,75	0,87	
	02:00	6,36	6,19	0,18			1	1							2,26	2,33	
	03:00	6,13	5,96	0,17			1	1							2,21	2,16	
	04:00	6,03	5,84	0,19			1	1							2,07	2,06	
	05:00	6,14	5,83	0,30			1	1							2,13	2,15	
	06:00	6,27	5,88	0,40			1	1							2,24	2,23	
	07:00	6,91	6,44	0,47			1	1							2,24	1,93	
	08:00	7,58	6,98	0,60				1	1						1,38	1,34	
	09:00	8,32	7,35	0,97				1	1						1,98	2,05	
	10:00	8,69	7,21	1,48				1	1						2,38	2,36	
	11:00	8,92	7,09	1,83				1	1						2,48	2,46	
	12:00	9,19	6,99	2,20				1	1						2,64	2,70	
	13:00	9,48	7,37	2,11				1	1						2,83	2,99	
	14:00	9,08	7,00	2,09				1	1						2,72	2,65	
	15:00	8,58	7,05	1,52				1	1						2,27	2,19	
	16:00	8,42	7,22	1,20				1	1						2,11	2,07	
	17:00	8,85	7,79	1,07				1	1						2,41	2,46	
	18:00	9,68	8,35	1,33				1	1						2,83	3,00	
	19:00	9,97	8,85	1,12				1	1						2,83	3,00	
	20:00	9,96	7,78	2,18			1	1	1						2,60	2,56	
	21:00	10,06	7,61	2,45			1	1	1						2,49	2,48	
	22:00	9,53	6,91	2,62				1	1						2,63	2,83	
23:00	8,49	6,38	2,11				1	1						2,16	2,00		

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024	00:00	7,73	5,80	1,93			1		1						1,94	2,21	
	01:00	7,10	4,98	2,11			1		1						2,31	2,53	
	02:00	6,55	4,57	1,98			1		1						2,11	2,36	
	03:00	6,29	4,44	1,85			1		1						1,91	2,18	
	04:00	6,18	4,33	1,85			1		1						1,86	2,08	
	05:00	6,17	4,37	1,80			1		1						1,82	2,07	
	06:00	6,24	4,40	1,84			1		1						1,91	2,13	
	07:00	6,66	4,72	1,93			1		1						2,02	2,36	
	08:00	7,15	5,32	1,83			1		1						2,27	2,33	
	09:00	7,42	5,38	2,04			1	1							2,41	2,67	
	10:00	7,87	5,70	2,16			1	1							2,48	2,66	
	11:00	8,15	5,82	2,33			1		1						2,59	2,92	
	12:00	8,44	5,90	2,54			1		1						2,60	2,95	
	13:00	8,21	7,28	0,93				1	1						2,30	2,50	
	14:00	8,03	6,80	1,22				1	1						1,68	1,75	
	15:00	7,60	6,55	1,05				1	1						1,27	1,33	
	16:00	7,77	6,97	0,80				1	1						1,09	1,51	
	17:00	8,20	7,20	0,99				1	1						1,40	2,05	
	18:00	9,04	8,18	0,87				1	1						2,00	2,89	
	19:00	9,43	8,38	1,06				1	1						2,34	3,04	
	20:00	9,65	8,60	1,05	1			1	1						2,44	3,04	
	21:00	10,18	9,21	0,97	1			1	1						2,44	2,98	
	22:00	9,54	8,17	1,38				1	1						2,35	2,87	
	23:00	8,74	7,17	1,57				1	1						2,22	2,61	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στη 13:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	8,01	6,92	1,09				1	1						1,54	1,90
	01:00	7,22	6,52	0,70	1				1						1,50	2,16
	02:00	6,70	6,21	0,49	1				1						2,08	2,48
	03:00	6,41	5,85	0,56	1				1						1,96	2,37
	04:00	6,35	5,51	0,84	1				1						1,94	2,35
	05:00	6,43	5,40	1,03	1				1						1,97	2,37
	06:00	6,64	5,31	1,33	1				1						1,93	2,33
	07:00	7,44	6,01	1,43	1		1		1						2,11	2,61
	08:00	8,23	6,84	1,39	1	1	1		1						2,35	2,92
	09:00	8,94	7,50	1,44		1	1		1						2,43	2,99
	10:00	9,16	7,46	1,70			1	1	1						1,97	2,30
	11:00	9,13	7,23	1,90				1	1						2,42	2,96
	12:00	9,61	7,45	2,16				1	1						2,64	3,02
	13:00	9,72	7,00	2,72				1	1						3,03	3,03
	14:00	9,62	6,87	2,75				1	1						3,03	3,01
	15:00	9,08	6,60	2,49				1	1						2,59	2,59
	16:00	8,85	6,71	2,13				1	1						2,32	2,34
	17:00	9,23	7,17	2,06				1	1						2,62	2,71
	18:00	9,83	8,41	1,42				1	1						3,03	3,04
	19:00	10,46	9,34	1,12				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,48	9,14	1,34				1	1						3,04	3,04
	21:00	10,69	9,21	1,48				1	1						3,04	3,04
	22:00	10,24	8,44	1,80				1	1						3,04	3,04
23:00	9,40	7,06	2,34				1	1						2,92	2,84	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Η G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως 12:30. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	8,56	6,28	2,28				1	1						2,32	2,06	
	01:00	7,72	6,67	1,05				1	1						1,08	1,38	
	02:00	7,29	5,59	1,70			1	1							1,74	2,55	
	03:00	7,02	4,61	2,41			1	1							2,43	2,44	
	04:00	6,77	4,43	2,34			1	1							2,36	2,33	
	05:00	6,83	4,48	2,35			1	1							2,36	2,37	
	06:00	7,17	4,71	2,46			1	1							2,47	2,50	
	07:00	7,86	5,64	2,22			1	1							2,71	2,75	
	08:00	8,83	6,48	2,35		1	1	1							2,97	3,01	
	09:00	9,69	6,83	2,85		1	1	1							3,04	3,04	
	10:00	10,07	7,76	2,31		1	1	1							2,85	2,81	
	11:00	9,90	7,15	2,76				1	1						2,97	3,02	
	12:00	10,47	8,15	2,31				1	1						3,01	3,04	
	13:00	10,80	8,27	2,53				1	1						3,01	3,04	
	14:00	10,97	8,71	2,27				1	1						3,01	3,04	
	15:00	10,63	8,74	1,88				1	1						3,01	3,04	
	16:00	10,20	9,04	1,16				1	1						3,01	3,04	
	17:00	10,33	8,98	1,35				1	1						3,01	3,04	
	18:00	10,98	10,09	0,88			1	1	1						3,01	3,04	
	19:00	11,39	10,32	1,07			1	1	1						2,85	3,04	
	20:00	11,40	10,18	1,22			1	1	1						2,69	3,04	
	21:00	11,81	10,19	1,63			1	1	1						2,69	3,04	
	22:00	11,47	9,29	2,18			1	1	1						2,69	3,04	
	23:00	10,66	8,06	2,61				1	1						2,69	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	9,65	7,40	2,25				1	1							2,61	3,04
	01:00	8,79	6,79	2,00				1	1							2,51	2,68
	02:00	8,19	6,51	1,68			1		1							2,19	2,17
	03:00	7,85	5,86	1,99			1		1							2,50	2,89
	04:00	7,60	5,50	2,10			1		1							2,39	2,77
	05:00	7,47	6,28	1,19			1		1							2,34	2,71
	06:00	7,67	6,01	1,66		1	1		1							2,12	2,41
	07:00	8,47	6,85	1,61	1	1	1		1							2,17	2,62
	08:00	9,35	7,89	1,45	1		1		1							2,28	2,68
	09:00	10,16	8,15	2,02				1	1							2,59	3,04
	10:00	10,62	8,45	2,17				1	1							2,61	3,04
	11:00	10,86	9,17	1,70				1	1							2,61	3,04
	12:00	11,29	9,06	2,23			1	1	1							2,61	3,04
	13:00	11,84	9,52	2,32			1	1	1							2,61	3,04
	14:00	11,76	9,47	2,29			1	1	1							2,61	3,04
	15:00	11,65	9,52	2,13			1	1	1							2,61	3,04
	16:00	11,56	9,62	1,93			1	1	1							2,61	3,04
	17:00	11,56	10,44	1,12			1	1	1							2,61	3,04
	18:00	12,05	11,18	0,87			1	1	1							2,61	3,04
	19:00	12,50	11,94	0,56	1		1	1	1							2,61	3,04
	20:00	12,16	11,24	0,92	1		1	1	1							2,61	3,04
	21:00	12,22	11,11	1,11	1		1	1	1							2,61	3,04
	22:00	11,86	10,80	1,06	1		1	1	1							2,61	3,04
	23:00	11,21	9,98	1,22			1	1	1							2,61	3,04

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	10,38	8,52	1,86			1	1	1						2,45	3,04
	01:00	9,44	7,49	1,96				1	1						2,44	3,04
	02:00	8,66	7,87	0,79				1	1						2,30	2,71
	03:00	8,29	7,90	0,39				1	1						1,79	2,32
	04:00	8,00	7,48	0,52				1	1						1,55	2,05
	05:00	7,93	7,46	0,47				1	1						1,42	1,97
	06:00	7,96	7,73	0,23				1	1						1,45	1,98
	07:00	8,75	8,25	0,51				1	1						2,11	2,71
	08:00	9,75	9,40	0,36				1	1						2,40	3,00
	09:00	10,93	10,22	0,70			1	1	1						2,44	3,04
	10:00	11,42	10,87	0,56			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	11,89	11,42	0,47			1	1	1						2,44	3,04
	12:00	11,76	11,44	0,32		1	1	1	1						2,44	3,04
	13:00	12,40	11,74	0,66		1	1	1	1						2,44	3,04
	14:00	12,26	11,71	0,55		1	1	1	1						2,44	3,04
	15:00	12,42	11,86	0,56		1	1	1	1						2,44	3,04
	16:00	11,41	11,25	0,16		1	1	1	1						2,44	3,04
	17:00	11,53	11,33	0,20		1	1	1	1						2,44	3,04
	18:00	12,22	12,06	0,16		1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	12,53	12,24	0,29		1	1	1	1						2,44	3,04
	20:00	12,35	12,07	0,28		1	1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,31	12,12	0,18		1	1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,69	11,51	0,18		1	1	1	1						2,44	3,04
	23:00	10,83	10,61	0,23		1	1	1	1						2,20	2,81

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	9,94	9,57	0,37		1		1	1						2,27	2,85
	01:00	9,15	8,51	0,65		1		1	1						1,59	2,13
	02:00	8,44	7,76	0,67		1		1	1						0,84	1,40
	03:00	8,11	7,20	0,92		1	1	1							1,02	2,03
	04:00	7,88	6,99	0,89		1	1	1							2,38	2,95
	05:00	7,81	7,53	0,29		1	1	1							2,36	2,92
	06:00	7,92	7,78	0,14	1	1	1	1							1,78	2,33
	07:00	8,74	8,55	0,18	1	1	1	1							2,12	2,73
	08:00	9,79	8,80	1,00	1	1	1	1							1,66	2,33
	09:00	10,44	9,83	0,61	1			1	1						2,28	3,04
	10:00	10,85	9,52	1,33	1			1	1						2,44	3,04
	11:00	10,98	9,17	1,81	1			1	1						2,44	3,04
	12:00	11,26	9,47	1,78	1			1	1						2,44	3,04
	13:00	11,68	10,20	1,48	1			1	1						2,44	3,04
	14:00	11,65	10,36	1,29	1			1	1						2,44	3,04
	15:00	11,53	10,35	1,17	1			1	1						2,44	3,04
	16:00	11,22	10,50	0,73	1			1	1						2,44	3,04
	17:00	11,40	10,63	0,77	1			1	1						2,44	3,04
	18:00	11,96	11,43	0,53	1		1	1	1						2,44	3,04
	19:00	12,17	11,65	0,52	1		1	1	1						2,44	3,04
	20:00	11,78	11,22	0,57	1		1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,04	11,40	0,64	1		1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,40	10,76	0,64	1		1	1	1						2,43	3,02
	23:00	10,77	9,81	0,95	1		1	1	1						2,19	2,76

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	10,11	9,86	0,26			1	1	1							2,42	3,01
	01:00	9,51	9,44	0,06			1	1	1							1,95	2,49
	02:00	8,68	8,43	0,25				1	1							1,85	2,49
	03:00	8,23	7,78	0,44				1	1							1,71	2,26
	04:00	7,95	7,41	0,54				1	1							1,02	1,75
	05:00	7,88	7,35	0,53	1		1	1								2,22	2,95
	06:00	7,77	7,06	0,70	1		1	1								2,31	2,87
	07:00	8,30	7,79	0,51	1		1	1								2,43	3,03
	08:00	9,13	8,84	0,29				1	1							1,36	1,95
	09:00	9,94	9,26	0,68				1	1							2,44	3,04
	10:00	10,34	9,95	0,39				1	1							2,44	3,04
	11:00	10,78	10,45	0,32			1	1	1							2,44	3,04
	12:00	11,08	10,55	0,53			1	1	1							2,44	3,04
	13:00	11,61	11,19	0,43			1	1	1							2,44	3,04
	14:00	11,78	11,50	0,28			1	1	1				1			2,44	3,04
	15:00	11,38	10,78	0,59	1		1	1	1							2,44	3,04
	16:00	11,17	10,48	0,69	1		1	1	1							2,43	3,01
	17:00	11,50	10,59	0,91	1		1	1	1							2,44	3,04
	18:00	12,15	11,35	0,80	1		1	1	1							2,44	3,04
	19:00	12,31	11,18	1,13	1		1	1	1							2,44	3,04
	20:00	12,10	11,09	1,02	1		1	1	1							2,44	3,04
	21:00	12,36	11,02	1,33	1		1	1	1							2,44	3,04
	22:00	12,00	10,50	1,50	1			1	1							2,44	3,04
	23:00	11,30	9,68	1,62	1			1	1							2,44	3,04

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	10,50	9,28	1,22				1	1						2,44	3,04	
	01:00	9,68	9,21	0,47				1	1						2,44	3,04	
	02:00	8,81	7,86	0,95				1	1						2,28	2,85	
	03:00	8,35	7,12	1,23	1		1	1							1,91	2,54	
	04:00	8,06	6,29	1,77	1		1	1							2,43	3,01	
	05:00	7,93	5,97	1,96	1		1	1							2,38	2,96	
	06:00	7,80	6,04	1,77	1		1	1							2,34	2,90	
	07:00	8,15	6,38	1,77	1		1	1							2,42	3,02	
	08:00	8,70	6,84	1,86	1		1	1							2,44	3,02	
	09:00	9,28	7,61	1,68	1		1	1							2,44	3,04	
	10:00	9,47	8,05	1,42				1	1						1,90	2,15	
	11:00	9,76	8,30	1,46				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,10	8,74	1,36				1	1						2,44	3,04	
	13:00	10,52	8,92	1,59				1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,45	8,70	1,75				1	1						2,44	3,04	
	15:00	10,35	9,53	0,82				1	1						2,44	3,04	
	16:00	10,42	9,44	0,98			1	1	1						2,44	2,90	
	17:00	10,84	10,28	0,56			1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	11,24	10,93	0,32			1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	11,44	11,20	0,23	1		1	1	1						2,44	2,88	
	20:00	11,42	11,20	0,21	1		1	1	1						2,44	2,73	
	21:00	11,87	11,39	0,49	1		1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	11,48	10,94	0,54	1		1	1	1						2,44	2,78	
	23:00	10,71	10,06	0,65	1			1	1						2,33	2,63	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	10,07	9,34	0,73				1	1						2,36	2,54
	01:00	9,05	7,65	1,40				1	1						2,23	2,32
	02:00	8,32	6,90	1,41				1	1						1,80	1,80
	03:00	7,91	6,83	1,08	1		1	1							1,45	1,70
	04:00	7,73	5,97	1,75	1		1	1							2,31	2,31
	05:00	7,60	6,25	1,35	1		1	1							2,18	2,18
	06:00	7,75	6,02	1,73	1		1	1							2,31	2,32
	07:00	8,39	7,26	1,14	1		1	1							2,44	2,86
	08:00	9,37	8,84	0,53	1	1	1	1							2,44	2,94
	09:00	10,13	8,96	1,16	1	1	1	1							2,13	2,37
	10:00	10,35	8,96	1,39				1	1						2,27	2,86
	11:00	10,38	8,56	1,82				1	1						2,44	3,04
	12:00	10,80	9,08	1,73				1	1						2,44	3,04
	13:00	11,32	9,49	1,82				1	1						2,44	3,04
	14:00	11,52	10,17	1,34				1	1						2,44	3,04
	15:00	11,04	9,73	1,31				1	1						2,44	3,04
	16:00	10,80	9,78	1,02				1	1						2,85	3,04
	17:00	10,98	9,96	1,02	1			1	1						3,04	3,04
	18:00	11,52	10,69	0,83	1			1	1						3,04	3,04
	19:00	11,92	10,57	1,35	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,83	10,43	1,39	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	12,01	11,14	0,87	1			1	1						3,04	3,04
	22:00	11,37	10,71	0,66	1			1	1						3,04	3,04
	23:00	10,79	9,95	0,84	1			1	1						3,03	3,03

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	9,96	9,08	0,88				1	1						2,77	2,80
	01:00	9,12	7,59	1,53				1	1						2,62	2,62
	02:00	8,60	7,10	1,50	1	1		1							2,11	2,36
	03:00	8,20	5,99	2,21	1	1		1							2,79	2,79
	04:00	7,96	5,58	2,37	1	1		1							2,54	2,54
	05:00	7,80	5,64	2,16	1	1		1							2,37	2,38
	06:00	7,93	6,45	1,48	1	1		1							2,45	2,27
	07:00	8,56	7,10	1,46	1	1			1						2,77	2,81
	08:00	9,64	8,14	1,51	1	1			1						2,62	2,53
	09:00	10,62	8,58	2,04				1	1						2,97	3,03
	10:00	10,93	8,73	2,20				1	1						3,04	3,04
	11:00	11,35	9,62	1,73				1	1						3,04	3,04
	12:00	11,74	10,36	1,38	1			1	1						3,04	3,04
	13:00	12,34	10,14	2,20	1			1	1						3,04	3,04
	14:00	12,47	10,22	2,25	1			1	1						3,04	3,04
	15:00	12,16	10,27	1,88	1			1	1						3,04	3,04
	16:00	11,82	10,10	1,71	1			1	1						3,04	3,04
	17:00	11,88	10,65	1,22	1			1	1						3,04	3,04
	18:00	12,76	11,65	1,10	1		1	1	1						3,04	3,04
	19:00	13,07	12,19	0,88	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,55	11,49	1,05	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,61	12,04	0,57	1		1	1	1						3,04	3,04
	22:00	12,15	11,41	0,74		1	1	1	1						2,99	2,99
	23:00	11,34	10,37	0,97		1	1	1	1						2,91	2,93

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	10,72	9,67	1,05				1	1						3,01	3,01
	01:00	9,96	7,86	2,09				1	1						3,04	3,04
	02:00	9,22	7,09	2,13				1	1						2,48	2,46
	03:00	8,83	6,59	2,24		1	1	1							3,02	3,03
	04:00	8,63	6,30	2,33		1	1	1							2,99	2,99
	05:00	8,53	6,27	2,26		1	1	1							2,97	2,96
	06:00	8,54	5,83	2,70		1	1	1							2,95	2,95
	07:00	9,35	6,54	2,81		1	1	1							3,02	3,02
	08:00	10,38	7,91	2,47				1	1						2,79	2,78
	09:00	11,09	8,98	2,11				1	1						3,04	3,04
	10:00	11,62	9,65	1,98			1	1	1						3,04	3,04
	11:00	12,18	10,26	1,92			1	1	1						3,04	3,04
	12:00	12,86	10,72	2,14			1	1	1						3,04	3,04
	13:00	13,17	11,27	1,90		1	1	1	1						3,04	3,04
	14:00	13,45	12,33	1,12		1	1	1	1						3,04	3,04
	15:00	13,24	12,58	0,66		1	1	1	1						3,04	3,04
	16:00	12,90	12,53	0,36		1	1	1	1						3,04	3,04
	17:00	13,02	12,59	0,43		1	1	1	1						3,04	3,04
	18:00	13,43	12,71	0,72		1	1	1	1						3,04	3,04
	19:00	13,41	12,57	0,84		1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,26	12,47	0,79		1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	13,47	12,76	0,71		1	1	1	1						3,04	3,04
	22:00	13,08	12,33	0,75		1	1	1	1						3,04	3,04
	23:00	12,29	11,42	0,87		1	1	1	1						3,04	3,04

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	11,61	10,78	0,83			1	1	1						3,04	3,04
	01:00	10,68	10,07	0,61			1	1	1						2,97	2,96
	02:00	9,93	8,82	1,12				1	1						3,03	3,04
	03:00	9,52	7,83	1,69				1	1						2,74	2,74
	04:00	9,31	7,08	2,24		1	1		1						3,01	3,04
	05:00	9,11	6,51	2,61		1	1		1						3,03	3,03
	06:00	9,01	6,58	2,43		1	1		1						3,02	3,03
	07:00	9,76	7,25	2,51		1	1		1						2,99	2,71
	08:00	11,10	8,66	2,44				1	1						3,03	3,04
	09:00	12,03	9,56	2,47			1	1	1						3,04	3,04
	10:00	12,47	9,84	2,63			1	1	1						3,04	3,04
	11:00	12,73	10,08	2,65			1	1	1						3,04	3,04
	12:00	13,36	10,92	2,44			1	1	1						3,04	3,04
	13:00	14,35	12,06	2,29	1		1	1	1						3,04	3,04
	14:00	14,62	12,57	2,05	1		1	1	1						3,04	3,04
	15:00	14,24	13,12	1,12	1		1	1	1				1		3,04	3,04
	16:00	13,85	13,09	0,76	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	17:00	14,01	13,35	0,66	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	18:00	14,35	13,82	0,53	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	19:00	14,37	13,77	0,59	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,92	13,12	0,80	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	14,05	12,85	1,19	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	22:00	13,68	12,37	1,31	1	1	1	1	1						3,04	3,04
23:00	13,08	11,46	1,62	1	1		1	1						3,04	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	12,47	10,26	2,21	1			1	1						3,04	3,04
	01:00	11,55	10,17	1,38	1			1	1						3,04	3,04
	02:00	10,74	8,17	2,57				1	1						3,04	3,04
	03:00	10,13	7,48	2,65				1	1						3,04	3,04
	04:00	9,83	6,96	2,86				1	1						3,04	3,04
	05:00	9,60	6,65	2,95				1	1						3,03	3,02
	06:00	9,46	6,79	2,67				1	1						2,90	2,90
	07:00	10,13	7,20	2,93				1	1						3,04	3,04
	08:00	11,38	8,37	3,01				1	1						3,04	3,04
	09:00	12,14	9,13	3,01	1			1	1						3,04	3,04
	10:00	12,54	9,53	3,01	1			1	1						3,04	3,04
	11:00	12,68	9,68	3,00	1			1	1						3,04	3,04
	12:00	13,25	10,31	2,95	1			1	1						3,04	3,04
	13:00	14,08	11,09	2,99	1		1	1	1						3,04	3,04
	14:00	14,41	11,42	2,99	1		1	1	1						3,04	3,04
	15:00	14,26	11,32	2,94	1		1	1	1						3,04	3,04
	16:00	14,17	11,63	2,54	1		1	1	1						3,04	3,04
	17:00	14,15	12,58	1,57	1		1	1	1						3,04	3,04
	18:00	14,36	11,50	2,86	1		1	1	1				1		3,04	3,04
	19:00	13,87	10,88	2,99	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,26	10,89	2,37	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	13,25	11,15	2,09	1		1	1	1						3,04	3,04
	22:00	12,65	10,43	2,22	1		1	1	1						3,04	3,04
	23:00	11,95	9,46	2,49	1		1	1	1						3,04	3,04

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	10,77	8,92	1,86			1	1	1						2,44	3,04
	01:00	10,13	8,21	1,92				1	1						2,44	3,04
	02:00	9,43	7,35	2,08				1	1						2,44	3,04
	03:00	9,03	6,94	2,09				1	1						2,39	2,97
	04:00	8,69	6,55	2,13				1	1						2,19	2,69
	05:00	8,57	6,58	1,99				1	1						2,06	2,52
	06:00	8,40	7,48	0,92				1	1						2,21	2,73
	07:00	9,02	8,62	0,41				1	1						2,44	3,03
	08:00	9,79	8,74	1,05				1	1						2,44	3,04
	09:00	10,61	9,44	1,17			1	1	1						2,44	3,04
	10:00	11,21	10,36	0,85			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	11,36	9,88	1,48			1	1	1						2,44	3,04
	12:00	11,98	10,19	1,79			1	1	1						2,44	3,04
	13:00	12,54	10,64	1,89			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	12,91	11,03	1,88			1	1	1						2,44	3,04
	15:00	12,74	11,01	1,73			1	1	1						2,44	3,04
	16:00	12,66	10,80	1,86			1	1	1						2,44	3,04
	17:00	12,71	11,01	1,71			1	1	1						2,44	3,04
	18:00	13,12	12,01	1,11		1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	13,06	12,25	0,81		1	1	1	1						2,44	3,04
	20:00	12,78	12,01	0,76		1	1	1	1						2,44	3,04
	21:00	12,72	11,71	1,01		1	1	1	1						2,44	3,04
	22:00	11,94	10,95	0,99		1	1	1	1						2,44	3,04
	23:00	11,41	10,43	0,97		1	1	1	1						2,44	3,04

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε πρόβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το Π ΤΟΥΡΛΙ παρου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024	00:00	10,92	9,97	0,95			1	1	1						2,44	3,04	
	01:00	10,20	9,53	0,67			1	1	1						2,44	3,04	
	02:00	9,42	8,24	1,18				1	1						2,44	3,04	
	03:00	8,76	7,56	1,19				1	1						2,35	2,92	
	04:00	8,62	7,32	1,29				1	1						2,19	2,78	
	05:00	8,60	7,66	0,94				1	1						2,30	2,89	
	06:00	8,48	8,21	0,27				1	1						2,38	2,99	
	07:00	8,94	8,49	0,45				1	1						2,43	3,02	
	08:00	9,57	8,74	0,82				1	1						2,99	3,00	
	09:00	10,15	9,33	0,83			1	1	1						2,76	2,74	
	10:00	10,77	9,89	0,88			1	1	1						3,01	3,01	
	11:00	11,40	10,57	0,83			1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,99	11,36	0,63		1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,32	11,77	0,55		1	1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,26	12,02	0,24		1	1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	12,25	11,93	0,32		1	1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	12,04	11,67	0,37		1	1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,27	11,99	0,28		1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,63	12,59	0,04		1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,79	12,79	0,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,68	12,68	0,00		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,06	13,04	0,02		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	12,64	12,38	0,26		1	1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	12,02	11,82	0,20		1	1	1	1						3,04	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ και ΑΓ.ΣΩΖΩΝ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	11,41	11,29	0,13		1	1	1	1						2,80	2,78	
	01:00	10,49	10,39	0,10		1		1	1						2,80	2,84	
	02:00	9,76	9,68	0,08		1		1	1						2,22	2,24	
	03:00	9,33	9,24	0,09				1	1						2,80	2,82	
	04:00	9,00	8,93	0,07				1	1						2,49	2,48	
	05:00	8,82	8,78	0,04				1	1						2,31	2,30	
	06:00	8,85	8,84	0,02				1	1						2,34	2,35	
	07:00	9,56	9,48	0,08				1	1						2,77	2,78	
	08:00	11,14	11,01	0,13			1	1	1						3,01	3,02	
	09:00	12,41	12,31	0,10		1	1	1	1						3,04	3,04	
	10:00	13,06	12,99	0,06	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	11:00	13,30	13,24	0,06	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	13,70	13,68	0,01	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	14,69	14,61	0,08	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	14,93	14,78	0,14	1	1	1	1	1				1		3,04	3,04	
	15:00	14,38	13,78	0,60	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	13,99	13,64	0,35	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	13,94	13,65	0,29	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	14,14	13,84	0,30	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	14,24	14,05	0,18	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,86	13,62	0,24	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,89	13,37	0,51	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	13,42	11,18	2,24	1	1	1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	12,50	10,77	1,73		1	1	1	1						3,04	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024	00:00	11,67	9,83	1,84			1	1	1						3,04	3,03
	01:00	10,81	9,65	1,15			1	1	1						3,03	3,02
	02:00	10,06	9,14	0,92				1	1						2,75	2,74
	03:00	9,65	8,39	1,26				1	1						3,00	3,02
	04:00	9,27	8,33	0,94				1	1						2,76	2,76
	05:00	9,08	7,94	1,14				1	1						2,56	2,56
	06:00	9,14	7,98	1,16				1	1						2,63	2,63
	07:00	9,71	8,26	1,44				1	1						2,94	2,95
	08:00	10,80	9,64	1,15				1	1						3,04	3,04
	09:00	11,79	11,28	0,51			1	1	1						3,04	3,04
	10:00	12,38	12,06	0,33		1	1	1	1						3,04	3,04
	11:00	12,76	12,17	0,59		1	1	1	1						3,04	3,04
	12:00	13,26	12,36	0,89		1	1	1	1						3,04	3,04
	13:00	14,23	13,31	0,92	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	14:00	14,44	13,10	1,34	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	15:00	14,12	12,44	1,68	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	16:00	13,24	10,74	2,50	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	17:00	13,11	10,90	2,21		1	1	1	1						3,04	3,04
	18:00	13,52	12,08	1,44		1	1	1	1						3,04	3,04
	19:00	13,46	11,45	2,01		1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,89	11,03	1,86		1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	13,13	12,30	0,84		1	1	1	1						3,04	3,04
	22:00	12,52	11,70	0,82		1	1	1	1						3,04	3,04
	23:00	11,76	10,01	1,75		1	1	1	1						3,01	3,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024	00:00	11,04	9,35	1,68				1	1						3,04	3,04	
	01:00	10,22	8,83	1,39				1	1						2,96	2,95	
	02:00	9,44	8,30	1,14				1	1						2,91	2,91	
	03:00	9,07	7,58	1,50				1	1						2,58	2,58	
	04:00	8,79	7,32	1,47				1	1						2,29	2,32	
	05:00	8,74	7,56	1,18				1	1						2,46	2,51	
	06:00	8,87	7,47	1,40				1	1						2,39	2,42	
	07:00	9,59	8,52	1,07				1	1						2,86	2,88	
	08:00	10,75	9,81	0,93			1	1	1						3,04	3,04	
	09:00	11,69	10,08	1,61			1	1	1						3,04	3,04	
	10:00	11,81	9,70	2,10			1	1	1						3,04	3,04	
	11:00	12,08	10,31	1,77			1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,42	10,41	2,01			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,82	10,73	2,09			1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,83	10,81	2,02			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	12,51	11,26	1,25			1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	12,26	11,45	0,80	1		1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,46	11,90	0,57	1		1	1	1						2,85	2,84	
	18:00	12,92	12,37	0,55		1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,91	12,44	0,47		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,83	12,27	0,55		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,00	12,27	0,73		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	12,42	11,59	0,84		1	1	1	1						3,04	3,04	
	23:00	11,91	11,10	0,81		1	1	1	1						3,03	3,03	

Το ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας στο διάστημα 04:30 με 06:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	00:00	11,14	10,44	0,71		1	1	1	1						2,50	2,48
	01:00	10,28	10,02	0,26		1	1	1	1						1,63	1,62
	02:00	9,64	9,44	0,21		1	1	1	1						0,87	1,14
	03:00	9,32	8,68	0,64	1	1	1		1						2,47	2,55
	04:00	9,09	7,84	1,25	1	1	1		1						2,62	2,59
	05:00	9,00	7,75	1,25	1	1	1		1						2,51	2,49
	06:00	9,11	7,17	1,94	1	1	1		1						2,62	2,61
	07:00	9,63	7,25	2,38	1	1	1		1						2,93	2,95
	08:00	10,43	7,64	2,79	1	1	1		1						3,04	3,04
	09:00	10,98	8,09	2,89	1	1	1		1						3,04	3,04
	10:00	11,48	8,65	2,84	1	1	1		1						3,04	3,04
	11:00	11,21	9,34	1,87	1	1	1		1						2,01	2,18
	12:00	11,24	8,99	2,26				1	1						2,64	3,04
	13:00	11,74	9,49	2,25				1	1						2,72	3,04
	14:00	11,52	9,54	1,98				1	1						3,04	3,04
	15:00	10,77	9,59	1,18			1	1	1						3,02	3,02
	16:00	10,41	9,47	0,94			1	1	1						2,83	2,82
	17:00	10,63	9,76	0,88			1	1	1						2,97	2,97
	18:00	11,33	10,46	0,87			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,67	10,95	0,73			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,64	11,17	0,46			1	1	1						3,03	3,04
	21:00	11,65	10,53	1,12		1	1	1	1						2,94	2,93
	22:00	10,97	10,36	0,61		1	1	1	1						2,33	2,31
23:00	10,29	9,64	0,65		1	1	1	1						1,88	1,91	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024	00:00	9,59	8,18	1,41				1	1						2,04	2,02
	01:00	8,90	8,17	0,74				1	1						2,25	2,30
	02:00	8,21	7,87	0,34				1	1						1,72	1,71
	03:00	7,88	7,46	0,42				1	1						1,38	1,37
	04:00	7,68	6,99	0,68				1	1						1,17	1,16
	05:00	7,62	7,11	0,51				1	1						1,10	1,10
	06:00	7,90	7,70	0,20				1	1						1,37	1,38
	07:00	8,71	8,55	0,17				1	1						2,15	2,18
	08:00	9,93	9,89	0,04				1	1						2,91	2,90
	09:00	10,72	10,61	0,11			1	1	1						2,94	2,96
	10:00	11,14	10,94	0,20			1	1	1						3,04	3,04
	11:00	11,07	10,91	0,17			1	1	1						3,04	3,04
	12:00	11,26	11,12	0,13			1	1	1						3,04	3,04
	13:00	11,59	11,49	0,11			1	1	1						3,04	3,04
	14:00	11,30	11,23	0,07			1	1	1						3,04	3,04
	15:00	10,75	10,73	0,02			1	1	1						3,01	3,00
	16:00	10,39	10,38	0,01			1	1	1						2,79	2,80
	17:00	10,64	10,63	0,01			1	1	1						2,94	2,94
	18:00	11,34	11,29	0,05			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	11,76	11,72	0,04		1	1	1	1						3,03	3,03
	20:00	11,71	11,58	0,13		1	1	1	1						2,98	2,98
	21:00	11,87	11,72	0,16		1	1	1	1						3,02	3,01
	22:00	10,90	10,80	0,11		1	1	1	1						2,34	2,40
	23:00	9,99	9,92	0,07			1	1	1						2,47	2,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024	00:00	9,32	9,17	0,15				1	1						2,80	2,80
	01:00	8,73	8,68	0,04				1	1						2,24	2,23
	02:00	8,06	8,04	0,02				1	1						1,57	1,55
	03:00	7,69	7,67	0,02				1	1						1,18	1,18
	04:00	7,48	7,46	0,02				1	1						0,98	0,98
	05:00	7,49	7,49	0,00				1	1						0,96	0,96
	06:00	7,61	7,61	0,00				1	1						1,10	1,09
	07:00	8,22	8,22	0,00				1	1						1,66	1,68
	08:00	9,18	9,18	0,00		1		1	1						1,88	1,87
	09:00	10,00	9,97	0,03		1		1	1						2,38	2,40
	10:00	10,63	10,51	0,12		1		1	1						2,98	2,97
	11:00	10,95	10,86	0,09		1		1	1						3,04	3,04
	12:00	11,16	10,95	0,21		1		1	1						3,04	3,04
	13:00	11,58	11,31	0,27		1		1	1						3,04	3,04
	14:00	11,47	11,22	0,25		1		1	1						3,04	3,04
	15:00	11,09	10,68	0,41		1		1	1						3,04	3,04
	16:00	10,73	10,40	0,33		1		1	1						3,04	3,04
	17:00	10,93	10,60	0,33		1		1	1						3,03	3,03
	18:00	11,52	11,24	0,28		1		1	1						3,04	3,04
	19:00	11,87	11,52	0,36		1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,94	11,46	0,48		1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	11,87	11,34	0,53		1	1	1	1						3,02	3,03
	22:00	11,09	10,56	0,54			1	1	1						2,81	2,83
	23:00	10,33	9,38	0,95			1	1	1						2,78	2,81

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	9,75	8,68	1,06				1	1						3,03	3,03
	01:00	8,92	8,10	0,82				1	1						2,43	2,41
	02:00	8,23	6,97	1,25				1	1						1,74	1,73
	03:00	7,72	6,56	1,15				1	1						1,21	1,20
	04:00	7,52	6,62	0,90				1	1						1,02	1,01
	05:00	7,46	6,54	0,92				1	1						0,95	0,95
	06:00	7,63	6,52	1,11				1	1						1,11	1,11
	07:00	8,04	6,54	1,50				1	1						1,50	1,50
	08:00	8,50	6,71	1,79				1	1						1,84	1,99
	09:00	8,99	7,14	1,85				1	1						1,86	2,47
	10:00	9,42	7,62	1,80				1	1						1,86	2,89
	11:00	9,67	7,93	1,74				1	1						1,86	3,03
	12:00	9,99	8,18	1,81				1	1						2,58	3,04
	13:00	10,22	7,81	2,41				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,88	7,53	2,35				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,70	7,41	2,29				1	1						3,04	3,04
	16:00	9,77	7,30	2,47				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,23	8,27	1,96				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,06	9,27	1,79				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,43	10,19	1,25			1	1	1						3,04	3,04
	20:00	11,48	10,58	0,91			1	1	1						3,04	3,04
	21:00	10,90	9,89	1,02			1	1	1						2,87	2,69
	22:00	11,16	9,44	1,72			1	1	1						2,30	2,39
	23:00	10,58	8,65	1,93			1	1	1						2,89	2,84

Μερική διακοπή στις 21:30 λόγω βλάβης στη μονάδα G4. Έως 15:40 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	10,01	8,15	1,86	1	1	1		1						2,74	2,80	
	01:00	9,30	7,53	1,76	1	1	1		1						2,85	2,83	
	02:00	8,52	6,83	1,69		1	1		1						2,78	2,83	
	03:00	8,09	6,10	1,99		1	1		1						2,69	2,68	
	04:00	7,86	5,97	1,89		1	1		1						2,44	2,44	
	05:00	7,77	5,97	1,80		1	1		1						2,36	2,35	
	06:00	8,05	6,20	1,86		1	1		1						2,62	2,62	
	07:00	8,81	6,32	2,49		1	1		1						2,98	2,99	
	08:00	9,66	7,10	2,57		1	1		1						3,04	3,04	
	09:00	10,46	8,37	2,08			1	1	1						2,38	2,41	
	10:00	10,82	8,24	2,58			1	1	1						3,03	3,04	
	11:00	10,98	8,44	2,54			1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,33	8,63	2,70			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,80	9,11	2,68			1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,71	9,12	2,59			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,43	8,85	2,58			1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,34	9,47	1,87			1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	11,68	10,24	1,44			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	12,20	11,12	1,09		1	1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,53	11,81	0,72		1	1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,52	11,81	0,71		1	1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,48	11,53	0,95		1	1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,74	11,02	0,73		1	1	1	1						3,03	3,03	
	23:00	11,05	10,57	0,48			1	1	1						2,99	2,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	10,18	9,71	0,47			1	1	1						2,64	2,61
	01:00	9,32	8,63	0,69				1	1						2,68	2,73
	02:00	8,71	7,66	1,05				1	1						2,21	2,21
	03:00	8,50	6,50	2,00		1	1	1							2,42	2,49
	04:00	8,33	5,64	2,68		1	1	1							2,84	2,86
	05:00	8,25	5,63	2,63		1	1	1							2,81	2,81
	06:00	8,42	6,25	2,17		1	1	1							2,91	2,90
	07:00	9,05	6,86	2,19		1	1	1							3,02	3,02
	08:00	10,11	8,34	1,77				1	1						2,66	2,66
	09:00	10,82	8,49	2,33				1	1						3,02	3,04
	10:00	11,05	8,60	2,45				1	1						3,04	3,04
	11:00	11,23	9,30	1,93				1	1						3,04	3,04
	12:00	11,49	9,31	2,18				1	1						3,04	3,04
	13:00	11,86	9,49	2,38			1	1	1						3,04	3,04
	14:00	12,00	9,45	2,56			1	1	1						3,04	3,04
	15:00	11,71	9,31	2,41	1		1	1	1						2,99	3,00
	16:00	11,42	9,34	2,08	1		1	1	1						2,75	2,75
	17:00	11,49	9,98	1,51	1		1	1	1						2,82	2,81
	18:00	12,12	10,72	1,40	1		1	1	1						3,02	3,03
	19:00	12,62	11,65	0,97	1		1	1	1						3,02	3,04
	20:00	12,53	10,83	1,70	1		1	1	1						3,02	3,04
	21:00	12,66	10,09	2,57	1		1	1	1						3,02	3,04
	22:00	11,76	9,18	2,58			1	1	1						3,02	3,04
	23:00	10,61	8,13	2,48			1	1	1						2,90	2,87

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:45. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	9,59	6,85	2,74				1	1							2,86	2,82
	01:00	8,87	6,24	2,64	1		1		1							2,85	2,83
	02:00	8,26	5,66	2,60	1		1		1							2,72	2,65
	03:00	7,81	5,36	2,45			1		1							2,60	2,55
	04:00	7,59	5,07	2,52			1		1							2,65	2,59
	05:00	7,62	5,58	2,04			1		1							2,61	2,52
	06:00	7,95	6,06	1,89	1		1		1							2,45	2,39
	07:00	8,66	6,63	2,02	1		1		1							2,96	2,95
	08:00	9,61	7,64	1,98	1		1		1							2,91	2,75
	09:00	10,46	8,54	1,92				1	1							2,26	2,43
	10:00	10,70	8,31	2,39				1	1							3,02	3,04
	11:00	10,75	8,21	2,54				1	1							3,02	3,04
	12:00	10,96	8,30	2,66				1	1							3,02	3,04
	13:00	11,02	8,30	2,72				1	1							3,02	3,04
	14:00	10,53	8,02	2,51				1	1							3,02	3,04
	15:00	10,38	7,93	2,44				1	1							3,02	3,04
	16:00	10,08	7,80	2,29				1	1							3,02	3,04
	17:00	10,31	8,63	1,68				1	1							3,02	3,04
	18:00	11,17	10,29	0,88			1	1	1							3,02	3,04
	19:00	11,65	10,57	1,07	1		1	1	1							2,98	2,98
	20:00	11,85	10,16	1,69	1		1	1	1							2,79	2,72
	21:00	11,98	10,06	1,92	1	1	1	1	1							2,20	2,14
	22:00	11,15	9,63	1,53	1	1	1		1							1,72	1,97
	23:00	10,19	8,03	2,16	1	1	1		1							3,00	3,04

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 21:00 παρουσιάστηκε βλάβη στη G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024	00:00	9,18	7,38	1,80		1	1		1						2,99	3,00
	01:00	8,42	6,58	1,83		1	1		1						2,90	2,84
	02:00	7,79	5,61	2,17			1		1						2,27	2,19
	03:00	7,57	5,37	2,21			1		1						2,26	2,23
	04:00	7,43	4,97	2,46			1		1						2,59	2,53
	05:00	7,49	4,94	2,55			1		1						2,61	2,55
	06:00	7,81	5,34	2,46			1		1						2,71	2,66
	07:00	8,47	6,02	2,45		1	1		1						2,83	2,64
	08:00	9,44	6,81	2,63		1	1	1							3,02	3,04
	09:00	10,09	7,68	2,41				1	1						2,62	2,61
	10:00	10,29	7,52	2,77				1	1						3,02	3,04
	11:00	10,41	7,80	2,62				1	1						3,02	3,04
	12:00	10,59	7,92	2,67				1	1						3,02	3,04
	13:00	10,87	8,16	2,72				1	1						3,02	3,04
	14:00	10,58	7,98	2,60				1	1						3,02	3,04
	15:00	10,01	7,51	2,49				1	1						3,02	3,03
	16:00	9,75	7,46	2,28				1	1						3,01	3,00
	17:00	10,20	8,27	1,93				1	1						3,02	3,04
	18:00	11,16	10,07	1,09			1	1	1						3,02	3,04
	19:00	11,69	10,97	0,72			1	1	1						3,02	3,04
	20:00	11,82	11,13	0,69			1	1	1						3,02	3,04
	21:00	11,89	10,87	1,02			1	1	1						3,02	3,04
	22:00	10,94	10,16	0,77			1	1	1						3,02	3,04
	23:00	10,03	9,09	0,94			1	1	1						2,73	2,66

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	9,31	7,83	1,48				1	1						2,75	2,76
	01:00	8,61	7,20	1,40				1	1						2,14	2,07
	02:00	7,88	6,99	0,89				1	1						1,61	1,53
	03:00	7,52	6,72	0,80				1	1						1,18	1,13
	04:00	7,29	6,70	0,59				1	1						1,08	1,00
	05:00	7,32	6,78	0,54				1	1						1,19	1,13
	06:00	7,67	6,94	0,73				1	1						1,42	1,38
	07:00	8,50	6,98	1,52				1	1						1,91	1,90
	08:00	9,46	8,32	1,14				1	1						2,93	2,94
	09:00	10,22	9,52	0,70				1	1						3,01	3,01
	10:00	10,65	10,44	0,21			1	1	1						3,02	3,04
	11:00	10,71	10,44	0,28			1	1	1						3,02	3,04
	12:00	11,03	10,59	0,44			1	1	1						3,02	3,04
	13:00	11,43	10,56	0,87			1	1	1						3,02	3,04
	14:00	11,16	10,56	0,60			1	1	1						3,02	3,04
	15:00	10,72	10,02	0,70			1	1	1						3,02	3,04
	16:00	10,50	9,97	0,53			1	1	1						3,02	3,03
	17:00	10,73	10,57	0,16			1	1	1						3,02	3,04
	18:00	11,60	11,55	0,05		1	1	1	1						3,02	3,04
	19:00	12,14	12,11	0,03		1	1	1	1						3,02	3,04
	20:00	12,23	12,13	0,10		1	1	1	1						3,02	3,04
	21:00	12,33	12,13	0,20		1	1	1	1						3,02	3,04
	22:00	11,15	10,63	0,52		1	1	1	1						2,91	2,88
	23:00	10,20	9,77	0,43			1	1	1						2,96	2,95

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024	00:00	9,45	9,18	0,27				1	1						3,02	3,04	
	01:00	8,82	8,57	0,25				1	1						2,77	2,70	
	02:00	8,15	8,05	0,10				1	1						2,16	2,09	
	03:00	7,80	7,69	0,11				1	1						1,79	1,73	
	04:00	7,54	7,39	0,15				1	1						1,52	1,46	
	05:00	7,59	7,47	0,12				1	1						1,57	1,51	
	06:00	7,72	7,68	0,05				1	1						1,73	1,66	
	07:00	8,30	8,23	0,07				1	1						2,27	2,24	
	08:00	9,40	9,38	0,02				1	1						2,91	2,90	
	09:00	10,33	10,33	0,00			1	1	1						3,00	3,00	
	10:00	11,08	11,08	0,00			1	1	1						3,02	3,04	
	11:00	11,59	11,56	0,03		1	1	1	1						3,02	3,04	
	12:00	12,08	12,08	0,00		1	1	1	1						3,02	3,04	
	13:00	12,60	12,60	0,00		1	1	1	1						3,02	3,04	
	14:00	12,51	12,51	0,00		1	1	1	1						3,02	3,04	
	15:00	11,87	11,84	0,03		1	1	1	1						3,02	3,04	
	16:00	11,46	11,45	0,01		1	1	1	1						3,02	3,04	
	17:00	11,71	11,64	0,06		1	1	1	1						3,02	3,04	
	18:00	12,29	12,26	0,03		1	1	1	1						3,02	3,04	
	19:00	12,61	12,61	0,00	1	1		1	1						3,02	3,04	
	20:00	12,75	12,47	0,28	1	1		1	1						3,00	2,96	
	21:00	12,55	12,30	0,25	1	1	1	1	1				1	1		2,36	2,36
	22:00	11,75	11,73	0,01	1	1		1	1							3,02	3,04
	23:00	10,84	10,83	0,01	1	1		1	1							2,78	2,73

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	10,04	10,04	0,01		1		1	1						2,91	2,89
	01:00	9,27	9,24	0,03		1		1	1						2,10	2,16
	02:00	8,59	8,56	0,02	1	1	1		1						2,57	2,56
	03:00	8,20	8,05	0,15	1	1	1		1						2,19	2,13
	04:00	8,01	7,88	0,13	1	1	1		1						2,01	1,94
	05:00	7,94	7,82	0,13	1	1	1		1						1,93	1,88
	06:00	8,22	8,17	0,05	1	1	1		1						2,23	2,18
	07:00	8,63	8,54	0,09				1	1						1,61	1,35
	08:00	9,02	8,82	0,19				1	1						2,93	2,92
	09:00	9,69	9,25	0,44				1	1						3,02	3,04
	10:00	10,16	9,87	0,29			1	1	1						3,01	3,03
	11:00	10,72	10,45	0,27			1	1	1						3,02	3,04
	12:00	11,23	10,73	0,49			1	1	1						3,02	3,04
	13:00	11,67	10,92	0,75			1	1	1						3,02	3,04
	14:00	11,48	10,52	0,96			1	1	1						3,02	3,04
	15:00	11,20	10,38	0,83			1	1	1						3,02	3,04
	16:00	11,14	10,57	0,57			1	1	1						3,02	3,04
	17:00	11,55	11,08	0,48			1	1	1						3,02	3,04
	18:00	12,16	11,85	0,31		1	1	1	1						3,02	3,04
	19:00	12,25	11,98	0,28		1	1	1	1						3,02	3,04
	20:00	12,47	12,34	0,13		1	1	1	1						3,02	3,04
	21:00	12,83	12,65	0,18		1	1	1	1						3,02	3,04
	22:00	12,00	11,77	0,23		1	1	1	1						3,02	3,04
	23:00	11,36	11,05	0,31		1	1	1	1						2,99	2,98

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	10,76	10,20	0,57		1	1	1	1						2,43	2,36	
	01:00	9,85	9,31	0,53		1	1	1	1						1,44	1,30	
	02:00	9,27	8,83	0,44	1	1	1	1							2,30	2,77	
	03:00	9,05	8,29	0,76	1	1	1	1							2,83	2,78	
	04:00	8,77	8,21	0,56	1	1	1	1							2,65	2,58	
	05:00	8,64	8,06	0,58	1	1	1	1							2,48	2,42	
	06:00	8,95	8,22	0,73	1	1	1	1							2,75	2,70	
	07:00	9,46	8,84	0,62	1	1	1	1							2,98	2,98	
	08:00	10,46	9,50	0,96	1	1	1	1							1,91	1,92	
	09:00	10,94	8,28	2,66			1	1	1						2,84	3,02	
	10:00	11,50	10,68	0,81			1	1	1						3,02	3,04	
	11:00	11,59	10,34	1,24			1	1	1						3,02	3,04	
	12:00	11,57	10,56	1,00			1	1	1						3,02	3,04	
	13:00	11,86	10,67	1,19			1	1	1						3,02	3,04	
	14:00	11,53	11,03	0,50			1	1	1						3,02	3,04	
	15:00	11,28	10,86	0,42			1	1	1						3,02	3,04	
	16:00	10,87	10,43	0,45			1	1	1						3,02	3,04	
	17:00	11,11	10,71	0,39			1	1	1						3,02	3,04	
	18:00	11,76	11,48	0,28			1	1	1						3,02	3,04	
	19:00	12,14	12,06	0,08		1	1	1	1						3,02	3,04	
	20:00	12,45	12,17	0,28		1	1	1	1						3,02	3,04	
	21:00	12,47	11,48	0,99		1	1	1	1						3,02	3,04	
	22:00	11,40	10,54	0,86		1	1	1	1						2,91	2,87	
	23:00	10,53	9,88	0,65		1	1	1	1						2,33	2,33	

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Αύγουστος 2024	00:00	9,82	9,09	0,73				1	1						2,66	2,65	
	01:00	9,01	8,05	0,96				1	1						2,73	2,67	
	02:00	8,44	7,72	0,72				1	1						2,24	2,18	
	03:00	8,05	7,48	0,57				1	1						1,91	1,85	
	04:00	7,79	7,25	0,55				1	1						1,66	1,60	
	05:00	7,79	7,45	0,34				1	1						1,69	1,62	
	06:00	8,13	7,71	0,42				1	1						1,98	1,95	
	07:00	8,86	8,55	0,31				1	1						2,66	2,70	
	08:00	9,89	9,57	0,33	1	1	1		1						2,50	2,38	
	09:00	10,80	10,66	0,14	1			1	1						2,05	2,12	
	10:00	11,32	11,27	0,05	1			1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,66	11,57	0,08	1		1	1	1						3,00	3,00	
	12:00	12,11	11,86	0,26	1		1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,55	12,24	0,31	1		1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,27	11,88	0,38	1		1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,57	11,29	0,27	1		1	1	1						2,90	2,88	
	16:00	11,33	11,31	0,01	1		1	1	1						2,65	2,65	
	17:00	11,50	11,49	0,02	1		1	1	1						2,81	2,82	
	18:00	12,21	12,14	0,08	1		1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,75	12,73	0,02	1	1	1	1	1						3,01	3,01	
	20:00	13,02	13,02	0,00	1	1	1	1	1						3,02	3,02	
	21:00	13,02	13,02	0,00	1	1	1	1	1						3,02	3,02	
	22:00	11,93	11,93	0,00	1	1	1	1	1						2,29	2,27	
	23:00	11,02	11,01	0,02		1	1	1	1	1						2,13	2,18

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 7 Αύγουστος 2024	00:00	10,19	9,86	0,33		1		1	1						1,93	1,97	
	01:00	9,42	8,87	0,54		1		1	1						2,09	2,14	
	02:00	8,82	7,71	1,10				1	1						2,32	2,31	
	03:00	8,37	6,83	1,54				1	1						1,87	1,86	
	04:00	8,07	6,53	1,53				1	1						1,55	1,55	
	05:00	7,97	6,64	1,33				1	1						1,47	1,47	
	06:00	8,20	6,55	1,65				1	1						1,68	1,68	
	07:00	8,80	6,70	2,10				1	1						2,24	2,26	
	08:00	9,90	8,06	1,85				1	1						3,02	3,02	
	09:00	10,63	9,60	1,03				1	1						3,04	3,04	
	10:00	11,02	9,76	1,26				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,26	9,84	1,42	1			1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,59	10,05	1,54	1			1	1						3,04	3,04	
	13:00	11,83	10,48	1,35	1			1	1						3,04	3,04	
	14:00	11,60	10,61	1,00	1			1	1						3,04	3,04	
	15:00	10,98	10,15	0,83	1			1	1						3,04	3,04	
	16:00	10,72	10,15	0,57	1			1	1						3,02	3,02	
	17:00	11,11	10,75	0,36	1			1	1						3,04	3,04	
	18:00	11,94	11,64	0,30	1		1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,48	12,23	0,25	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	12,57	12,23	0,34	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	12,52	11,94	0,57	1		1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,52	10,64	0,88	1		1	1	1						2,86	2,85	
	23:00	10,53	8,51	2,02			1	1	1						2,87	2,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024	00:00	9,77	7,99	1,78			1	1	1						2,12	2,09
	01:00	9,00	7,41	1,59		1	1	1							2,66	2,89
	02:00	8,32	6,76	1,56		1	1	1							2,87	2,87
	03:00	7,89	6,31	1,58		1	1	1							2,48	2,47
	04:00	7,66	6,12	1,54		1	1	1							2,25	2,24
	05:00	7,71	6,48	1,24		1	1	1							2,30	2,30
	06:00	7,96	7,04	0,93		1	1	1							2,53	2,56
	07:00	8,68	7,73	0,95		1	1	1							1,82	1,63
	08:00	9,76	8,36	1,40				1	1						2,74	2,97
	09:00	10,56	9,42	1,15				1	1						3,03	3,03
	10:00	10,85	9,77	1,08			1	1	1						3,04	3,04
	11:00	10,97	9,88	1,09			1	1	1						3,04	3,04
	12:00	11,20	10,32	0,87			1	1	1						3,04	3,04
	13:00	11,54	10,58	0,97			1	1	1						3,04	3,04
	14:00	11,39	10,38	1,01			1	1	1						3,04	3,04
	15:00	10,92	10,00	0,92			1	1	1						3,04	3,04
	16:00	10,74	10,01	0,73			1	1	1						3,04	3,04
	17:00	11,11	10,68	0,43			1	1	1						3,04	3,04
	18:00	11,92	11,57	0,35			1	1	1						3,04	3,04
	19:00	12,54	12,18	0,36	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,70	12,19	0,51	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,48	11,48	1,00	1		1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,38	10,37	1,01	1		1	1	1						2,74	2,74
	23:00	10,56	9,04	1,51	1			1	1						2,92	2,92



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024	00:00	9,91	8,31	1,60	1	1		1							2,37	2,47
	01:00	9,19	7,81	1,37	1	1		1							3,04	3,04
	02:00	8,51	7,55	0,96	1	1		1							2,98	2,98
	03:00	8,16	6,61	1,55	1	1		1							2,75	2,74
	04:00	7,91	6,22	1,69	1	1		1							2,50	2,49
	05:00	7,87	6,53	1,34	1	1		1							2,45	2,45
	06:00	8,15	6,81	1,34	1	1		1							2,72	2,72
	07:00	8,92	7,78	1,14	1	1		1							2,14	2,00
	08:00	9,98	8,94	1,04				1	1						2,75	3,01
	09:00	10,60	9,64	0,96				1	1						3,03	3,04
	10:00	11,10	10,21	0,89	1			1	1						3,04	3,04
	11:00	11,48	10,61	0,87	1			1	1						3,04	3,04
	12:00	11,75	10,47	1,27	1			1	1						3,04	3,04
	13:00	12,02	10,77	1,25	1			1	1						3,04	3,04
	14:00	11,76	10,95	0,82	1			1	1						3,04	3,04
	15:00	11,36	11,04	0,32	1			1	1						3,04	3,04
	16:00	11,15	11,08	0,07	1			1	1						3,04	3,04
	17:00	11,61	11,51	0,11	1			1	1						3,04	3,04
	18:00	12,19	11,81	0,39	1		1	1	1						3,04	3,04
	19:00	12,70	12,13	0,57	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	12,93	12,23	0,70	1		1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,84	12,47	0,38	1		1	1	1						3,04	3,04
	22:00	11,83	11,51	0,32	1		1	1	1						2,99	2,97
	23:00	10,83	10,47	0,36			1	1	1						2,95	2,96



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024	00:00	10,06	9,79	0,28				1	1						2,87	2,87	
	01:00	9,44	9,03	0,41				1	1						2,91	2,90	
	02:00	8,78	8,41	0,37				1	1						2,29	2,27	
	03:00	8,42	8,17	0,26				1	1						1,92	1,92	
	04:00	8,14	7,96	0,18				1	1						1,63	1,62	
	05:00	8,04	7,84	0,21				1	1						1,53	1,53	
	06:00	8,27	7,94	0,34				1	1						1,75	1,75	
	07:00	8,85	8,36	0,49				1	1						2,30	2,32	
	08:00	9,68	8,98	0,70				1	1						2,99	3,00	
	09:00	10,49	10,04	0,45			1	1	1						2,98	2,98	
	10:00	10,87	10,44	0,43			1	1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,25	10,97	0,28			1	1	1						3,04	3,04	
	12:00	11,74	11,57	0,16	1		1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,20	12,02	0,17	1		1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,07	11,78	0,29	1		1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	11,60	11,01	0,59	1		1	1	1						2,85	2,85	
	16:00	11,25	10,71	0,54	1		1	1	1						2,58	2,58	
	17:00	11,61	11,26	0,35	1		1	1	1						2,90	2,91	
	18:00	12,32	12,06	0,25	1		1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	12,75	12,46	0,28	1	1	1	1	1						2,99	2,98	
	20:00	12,89	12,40	0,49	1	1	1	1	1						3,00	3,00	
	21:00	12,67	11,89	0,78	1	1	1	1	1						2,86	2,85	
	22:00	11,75	10,93	0,82	1		1	1	1						2,60	2,62	
	23:00	10,85	9,99	0,87			1	1	1						2,98	2,99	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024	00:00	10,21	9,20	1,01				1	1						2,95	2,96	
	01:00	9,68	8,82	0,86				1	1						2,18	2,17	
	02:00	8,92	8,03	0,89				1	1						2,43	2,43	
	03:00	8,47	6,92	1,55				1	1						1,96	1,95	
	04:00	8,20	6,60	1,60				1	1						1,69	1,68	
	05:00	7,97	6,51	1,46				1	1						1,47	1,46	
	06:00	8,07	6,52	1,56				1	1						1,54	1,55	
	07:00	8,41	6,57	1,84				1	1						1,63	1,94	
	08:00	8,88	6,78	2,10				1	1						2,28	2,35	
	09:00	9,44	7,10	2,35				1	1						2,44	2,87	
	10:00	9,95	7,66	2,29				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,50	8,19	2,30				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,87	8,61	2,26				1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,10	9,09	2,01				1	1						2,44	3,04	
	14:00	10,82	8,93	1,89				1	1						2,44	3,04	
	15:00	10,65	9,00	1,65				1	1						2,44	3,04	
	16:00	10,78	9,67	1,11			1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	11,19	9,86	1,33			1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	11,76	10,61	1,15			1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	12,21	11,42	0,79	1		1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	12,54	11,21	1,33	1		1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	12,89	10,78	2,10	1		1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,08	9,92	2,16	1		1	1	1						2,44	3,04	
	23:00	11,17	9,10	2,07	1			1	1						2,44	3,04	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024	00:00	10,38	8,13	2,25				1	1						2,44	2,99	
	01:00	9,65	7,29	2,36				1	1						2,44	2,99	
	02:00	8,93	6,97	1,96	1	1		1							2,16	2,41	
	03:00	8,54	6,71	1,83	1	1		1							2,44	2,99	
	04:00	8,30	6,35	1,95	1	1		1							2,44	2,85	
	05:00	8,23	6,08	2,15	1	1		1							2,44	2,81	
	06:00	8,58	6,31	2,27	1	1		1							2,44	2,94	
	07:00	9,32	6,95	2,37	1	1		1							2,44	3,02	
	08:00	10,26	7,97	2,30				1	1						2,43	2,83	
	09:00	10,94	8,67	2,27				1	1						2,44	3,04	
	10:00	11,32	9,09	2,23				1	1						2,44	3,04	
	11:00	11,50	9,25	2,25			1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	11,83	9,78	2,05			1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,43	10,45	1,98			1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,28	10,04	2,24			1	1	1	1					2,44	3,04	
	15:00	11,95	9,72	2,22			1	1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,99	9,90	2,09			1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	12,22	10,32	1,90			1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	12,89	11,14	1,75			1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,26	11,42	1,83		1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,55	11,40	2,15		1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,49	11,09	2,41		1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	12,29	10,05	2,25		1	1	1	1						2,44	3,04	
	23:00	11,29	9,26	2,03			1	1	1						2,44	2,97	

Τα ΑΠ Άγιος Σώζων και Άγιος Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:40 με 14:15 και το ΑΠ Τουρλί καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024	00:00	10,37	8,85	1,52				1	1						2,44	2,99
	01:00	9,74	8,50	1,24				1	1						2,44	3,03
	02:00	9,01	8,06	0,95				1	1						2,40	2,51
	03:00	8,69	7,11	1,59				1	1						2,20	2,18
	04:00	8,48	6,79	1,68				1	1						1,82	1,72
	05:00	8,38	6,51	1,87		1	1		1						2,30	2,90
	06:00	8,75	6,86	1,89		1	1		1						2,44	3,01
	07:00	9,40	7,50	1,91		1	1		1						2,44	3,04
	08:00	10,51	8,31	2,19	1	1	1		1						2,44	3,04
	09:00	11,43	9,45	1,98	1	1	1		1						2,44	2,92
	10:00	11,70	9,62	2,08			1	1	1						2,44	3,04
	11:00	11,85	9,69	2,16			1	1	1						2,44	3,04
	12:00	12,19	10,12	2,06			1	1	1						2,44	3,04
	13:00	12,62	10,53	2,10			1	1	1						2,44	3,04
	14:00	12,54	10,56	1,99			1	1	1						2,44	3,04
	15:00	12,39	10,28	2,11			1	1	1						2,44	3,04
	16:00	12,41	10,46	1,95			1	1	1						2,44	3,04
	17:00	12,94	11,09	1,85			1	1	1						2,44	3,04
	18:00	13,76	11,90	1,86		1	1	1	1						2,44	3,04
	19:00	14,27	12,83	1,44	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	20:00	14,32	12,75	1,56	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	21:00	14,00	12,47	1,53	1	1	1	1	1						2,44	3,04
	22:00	13,01	11,62	1,39	1	1	1	1	1						2,44	3,03
	23:00	12,07	10,99	1,08	1		1	1	1						2,34	2,53

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024	00:00	11,30	10,06	1,24			1	1	1						3,01	2,90
	01:00	10,49	9,03	1,46				1	1						3,01	2,87
	02:00	9,61	8,82	0,79				1	1						3,03	2,99
	03:00	9,08	8,48	0,61				1	1						2,94	2,57
	04:00	8,89	7,79	1,10				1	1						2,84	2,37
	05:00	8,78	7,77	1,01				1	1						2,71	2,25
	06:00	8,94	8,60	0,34				1	1						2,86	2,43
	07:00	9,61	9,22	0,39				1	1						3,01	2,92
	08:00	10,66	10,05	0,61	1			1	1						3,03	3,01
	09:00	11,55	11,11	0,44	1		1	1	1						3,04	3,02
	10:00	12,03	11,32	0,71	1		1	1	1						3,04	3,04
	11:00	12,32	11,24	1,08	1		1	1	1						3,04	3,04
	12:00	12,70	11,44	1,25	1		1	1	1						3,04	3,04
	13:00	13,46	11,92	1,54	1		1	1	1						3,04	3,04
	14:00	13,65	11,98	1,67	1		1	1	1						3,04	3,04
	15:00	13,63	11,50	2,13	1		1	1	1						3,04	3,04
	16:00	13,82	11,46	2,37	1		1	1	1						3,04	3,04
	17:00	14,02	11,61	2,41	1		1	1	1						3,04	3,04
	18:00	14,57	12,16	2,41	1		1	1	1						3,04	3,04
	19:00	14,63	12,22	2,41	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	14,38	11,97	2,41	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	13,75	11,34	2,41	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	22:00	12,83	10,42	2,41		1	1	1	1						3,04	3,04
	23:00	12,00	9,60	2,40		1	1	1	1						3,04	3,03

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024	00:00	11,22	8,81	2,41				1	1						3,03	2,99
	01:00	10,30	7,92	2,38				1	1						3,04	3,03
	02:00	9,62	7,52	2,10				1	1						3,03	3,01
	03:00	9,16	7,23	1,93				1	1						2,60	2,39
	04:00	9,00	6,65	2,35		1	1	1							3,02	3,02
	05:00	8,74	6,43	2,32		1	1	1							3,03	2,97
	06:00	8,94	6,55	2,39		1	1	1							3,03	3,00
	07:00	9,32	6,90	2,41		1	1	1							3,03	3,00
	08:00	10,00	7,75	2,25	1	1	1	1							3,04	3,04
	09:00	10,33	8,14	2,19	1	1	1	1							3,04	3,04
	10:00	10,62	8,21	2,41	1	1	1	1							3,04	3,04
	11:00	11,07	8,65	2,41	1	1	1	1							3,04	3,04
	12:00	11,44	9,07	2,38	1	1	1	1							2,98	2,90
	13:00	11,47	9,37	2,10				1	1						2,64	2,50
	14:00	10,90	8,71	2,19				1	1						3,04	3,04
	15:00	10,93	8,90	2,03				1	1						3,04	3,04
	16:00	11,63	10,31	1,32	1			1	1						3,04	3,04
	17:00	12,50	11,49	1,01	1		1	1	1						3,04	3,04
	18:00	13,19	12,27	0,92	1		1	1	1						3,04	3,04
	19:00	13,17	12,33	0,85	1		1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,29	12,55	0,74	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	13,27	12,27	1,00	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	22:00	12,35	11,29	1,06	1		1	1	1						3,04	3,04
	23:00	11,74	10,55	1,19	1		1	1	1						3,04	3,03

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024	00:00	11,29	9,72	1,57			1	1	1						2,44	3,04
	01:00	10,56	9,97	0,59			1	1	1						2,44	2,89
	02:00	9,77	9,52	0,25				1	1						2,38	2,71
	03:00	9,19	9,02	0,17				1	1						2,44	2,67
	04:00	9,00	8,70	0,29	1	1	1	1							2,04	2,02
	05:00	8,88	8,32	0,56	1	1	1	1							2,38	2,38
	06:00	8,98	8,38	0,59	1	1	1	1							2,40	2,47
	07:00	9,36	8,75	0,62	1	1	1	1							2,43	2,84
	08:00	10,25	9,48	0,77	1		1	1	1						1,72	1,67
	09:00	10,97	10,01	0,96	1		1	1	1						2,30	2,30
	10:00	11,24	10,03	1,22	1		1	1	1						2,40	2,56
	11:00	11,44	10,53	0,91	1		1	1	1						2,44	2,77
	12:00	11,78	10,68	1,10	1		1	1	1						2,44	3,00
	13:00	6,67	6,28	0,39	1		1	1							2,04	1,29
	14:00	12,60	11,31	1,29	1	1	1	1		1		1	1		2,93	3,04
	15:00	12,01	10,86	1,15	1	1	1	1			1	1	1		3,00	3,00
	16:00	11,89	11,21	0,68	1	1	1	1			1	1	1		2,95	2,95
	17:00	12,21	11,58	0,62	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03
	18:00	12,81	12,31	0,50	1	1	1	1		1	1	1	1		3,04	3,04
	19:00	12,96	11,78	1,18	1	1	1	1		1	1	1	1		3,04	3,04
	20:00	13,34	12,27	1,07	1	1	1	1		1	1	1	1		3,04	3,04
	21:00	13,13	12,18	0,95	1	1	1	1		1	1	1	1		3,04	3,04
	22:00	11,91	9,74	2,17	1	1	1	1			1	1	1		3,01	3,01
	23:00	10,85	8,58	2,27	1	1	1	1				1	1		2,86	2,86

Γενική διακοπή στο ΗΣ στις 13:15 έως 13:45 λόγω βλάβης της G5.Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:00.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Τ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024	00:00	10,34	7,94	2,41	1	1	1	1				1	1		2,90	2,92	
	01:00	9,69	7,60	2,09	1	1	1	1							2,94	2,93	
	02:00	9,13	7,32	1,81	1	1	1	1							2,64	2,63	
	03:00	8,74	6,98	1,76	1	1	1	1							2,27	2,26	
	04:00	8,45	6,65	1,81	1	1	1	1							2,00	2,01	
	05:00	8,32	6,20	2,12	1		1	1							2,42	2,48	
	06:00	8,57	6,29	2,28	1		1	1							2,97	2,96	
	07:00	8,88	7,01	1,87	1		1	1							3,01	3,01	
	08:00	9,61	7,39	2,22	1		1	1							3,04	3,04	
	09:00	10,23	8,23	2,00	1	1	1	1							3,04	3,04	
	10:00	10,69	8,75	1,94	1	1	1	1							3,04	3,04	
	11:00	10,86	9,09	1,77	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	12:00	11,19	9,23	1,96	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	13:00	11,58	10,09	1,49	1	1	1	1			1		1		3,04	3,04	
	14:00	11,41	9,97	1,44	1	1	1	1			1		1		3,04	3,04	
	15:00	11,11	10,39	0,72	1	1	1	1				1	1		3,04	3,04	
	16:00	10,88	10,41	0,47	1	1	1	1				1	1		3,04	3,04	
	17:00	11,06	10,13	0,93	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	18:00	11,82	11,23	0,58	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	19:00	12,11	11,53	0,57	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,02	
	20:00	12,56	11,79	0,77	1	1	1	1				1	1	1	3,04	3,04	
	21:00	12,20	11,04	1,16	1	1	1	1				1	1	1	3,04	2,96	
	22:00	11,22	9,76	1,46	1	1	1	1				1	1	1	3,04	2,74	
	23:00	10,75	8,72	2,03	1	1	1	1				1	1	1		2,92	2,47

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 17:20.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
ε																	
ρ																	
α																	
2																	
0																	
4																	
Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024	00:00	10,02	7,85	2,16	1	1	1	1							3,04	2,79	
	01:00	9,21	7,01	2,19	1	1	1	1							2,93	2,42	
	02:00	8,49	6,22	2,27	1		1	1							2,76	2,29	
	03:00	8,04	5,93	2,11	1		1	1							2,96	2,38	
	04:00	7,79	5,73	2,07	1		1	1							2,63	2,02	
	05:00	7,73	5,76	1,97	1		1	1							2,62	2,03	
	06:00	7,98	5,72	2,26	1		1	1							2,67	2,07	
	07:00	8,22	5,96	2,26	1		1	1							2,84	2,71	
	08:00	8,61	6,24	2,37	1		1	1							2,97	2,98	
	09:00	9,18	6,91	2,27	1		1	1							3,03	3,03	
	10:00	9,48	7,41	2,06	1		1	1							3,04	3,04	
	11:00	9,85	8,24	1,61	1	1	1	1							3,04	3,04	
	12:00	10,35	9,50	0,86	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	13:00	10,32	9,33	0,99	1	1	1	1					1		3,04	3,04	
	14:00	10,07	8,84	1,23	1	1	1	1					1		2,98	2,98	
	15:00	9,83	9,09	0,74	1	1	1	1					1		2,83	2,82	
	16:00	9,97	9,58	0,39	1	1	1	1					1		2,90	2,92	
	17:00	10,43	10,09	0,33	1	1	1	1			1		1		3,01	3,01	
	18:00	11,20	10,84	0,36	1	1	1	1			1		1		3,04	3,04	
	19:00	11,31	10,97	0,34	1	1	1	1			1	1	1		3,00	3,00	
	20:00	11,87	11,32	0,55	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	21:00	11,84	11,09	0,75	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	22:00	10,92	10,39	0,53	1	1	1	1			1	1	1		2,66	2,66	
	23:00	10,26	9,71	0,56	1	1	1	1				1	1		2,51	2,56	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:15.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024	00:00	9,87	9,34	0,54	1	1	1	1				1	1		2,58	2,60
	01:00	9,17	8,55	0,62	1	1	1	1							2,70	2,69
	02:00	8,62	8,09	0,53	1	1	1	1							2,14	2,13
	03:00	8,33	7,99	0,33	1		1	1							1,84	1,83
	04:00	8,05	7,48	0,56	1		1	1							2,05	2,10
	05:00	7,94	7,25	0,69	1		1	1							2,53	2,53
	06:00	8,33	7,94	0,38	1		1	1							2,87	2,88
	07:00	9,00	8,89	0,10	1	1	1	1							2,72	2,68
	08:00	10,03	10,00	0,03	1	1	1	1					1		2,95	2,95
	09:00	11,00	10,96	0,04	1	1	1	1				1	1		3,03	3,03
	10:00	11,27	11,25	0,02	1	1	1	1			1	1	1		3,02	3,02
	11:00	11,44	11,40	0,04	1	1	1	1			1	1	1		3,01	3,01
	12:00	11,83	11,79	0,04	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
	13:00	12,10	12,04	0,06	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
	14:00	11,96	11,86	0,10	1	1	1	1			1	1	1		3,00	3,00
	15:00	11,44	11,41	0,03	1	1	1	1			1	1	1		2,85	2,86
	16:00	11,15	11,15	0,00	1	1	1	1			1	1	1		2,78	2,77
	17:00	11,46	11,46	0,00	1	1	1	1			1	1	1		2,96	2,97
	18:00	12,06	12,06	0,00	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
	19:00	12,48	12,48	0,00	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
	20:00	12,91	12,91	0,00	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03
	21:00	12,40	12,40	0,00	1	1	1	1				1	1		2,94	2,95
	22:00	11,38	11,38	0,00	1	1	1	1				1	1		2,58	2,60
	23:00	10,49	10,49	0,00	1	1	1	1				1	1		2,48	2,49

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024	00:00	10,00	9,99	0,01	1	1	1	1					1		2,50	2,50	
	01:00	9,29	9,23	0,06	1	1	1	1							2,30	2,30	
	02:00	8,64	8,59	0,05	1	1	1	1							2,11	2,13	
	03:00	8,28	8,27	0,00	1	1	1	1							1,79	1,79	
	04:00	8,11	8,06	0,05	1	1	1	1							1,49	1,49	
	05:00	8,08	7,86	0,22	1		1	1							1,72	1,80	
	06:00	8,43	8,27	0,16	1		1	1					1		2,49	2,49	
	07:00	8,99	8,91	0,07	1		1	1				1	1		2,41	2,42	
	08:00	10,11	10,06	0,05	1	1	1	1				1	1		2,77	2,82	
	09:00	11,04	11,02	0,02	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03	
	10:00	11,29	11,27	0,02	1	1	1	1			1	1	1		2,97	2,96	
	11:00	11,60	11,59	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03	
	12:00	12,02	12,01	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03	
	13:00	12,45	12,44	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	14:00	12,34	12,33	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	15:00	11,95	11,94	0,01	1	1	1	1			1	1	1		2,95	2,95	
	16:00	11,59	11,58	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,00	3,00	
	17:00	11,82	11,82	0,00	1	1	1	1			1	1	1		3,00	3,01	
	18:00	12,38	12,37	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	19:00	12,90	12,89	0,01	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	20:00	13,39	13,16	0,23	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	21:00	12,67	10,94	1,74	1	1	1	1			1		1		3,04	3,04	
	22:00	11,64	10,49	1,15	1	1	1	1			1		1		3,04	3,04	
	23:00	10,99	10,52	0,47	1	1	1	1			1		1		2,93	2,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024	00:00	10,22	9,72	0,51	1	1	1	1					1		2,79	2,81	
	01:00	9,56	9,20	0,37	1	1	1	1							2,89	2,89	
	02:00	8,99	8,76	0,22	1	1	1	1							2,50	2,49	
	03:00	8,61	8,47	0,13	1	1	1	1							2,12	2,12	
	04:00	8,37	8,19	0,18	1	1	1	1							1,88	1,87	
	05:00	8,32	8,15	0,17	1	1	1	1							1,83	1,82	
	06:00	8,67	8,27	0,40	1	1	1	1							2,17	2,17	
	07:00	9,19	8,75	0,44	1	1	1	1							2,60	2,62	
	08:00	10,04	9,80	0,24	1	1	1	1					1		2,89	2,90	
	09:00	11,26	10,84	0,42	1	1	1	1				1	1		3,04	3,04	
	10:00	11,93	11,03	0,90	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	11:00	12,20	11,39	0,81	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	12:00	12,41	11,85	0,56	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	13:00	12,45	11,60	0,85	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	14:00	12,24	11,52	0,71	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	15:00	11,51	10,81	0,70	1	1	1	1			1	1	1		3,02	3,03	
	16:00	11,26	10,76	0,51	1	1	1	1			1	1	1		2,99	3,00	
	17:00	11,67	11,01	0,66	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	18:00	12,02	11,24	0,79	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	19:00	12,39	11,73	0,66	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	20:00	12,69	11,78	0,90	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04	
	21:00	12,03	11,25	0,78	1	1	1	1					1	1	3,03	3,03	
	22:00	10,97	10,08	0,88	1	1	1	1						1	3,04	3,04	
	23:00	10,21	9,46	0,76	1	1	1	1						1	2,99	2,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	10,02	9,06	0,96	1	1	1	1							3,03	3,03
	01:00	9,35	8,66	0,69	1	1	1	1							2,85	2,84
	02:00	8,78	8,38	0,41	1	1	1	1							2,31	2,30
	03:00	8,39	7,86	0,53	1		1	1							1,90	1,91
	04:00	8,11	7,64	0,48	1		1	1							1,78	1,84
	05:00	8,06	7,70	0,37	1		1	1							2,64	2,65
	06:00	8,50	8,08	0,42	1	1	1	1							2,36	2,34
	07:00	8,98	8,65	0,32	1	1	1	1							2,44	2,46
	08:00	10,13	9,84	0,29	1	1	1	1					1		2,98	2,98
	09:00	11,03	10,71	0,32	1	1	1	1			1	1	1		3,03	3,03
	10:00	11,29	10,80	0,48	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,03
	11:00	11,54	11,18	0,36	1	1	1	1			1	1	1		3,04	3,04
	12:00	11,91	11,68	0,24	1	1	1	1			1	1	1		2,96	2,97
	13:00	10,51	10,26	0,24	1	1	1	1			1	1	1		2,87	2,48
	14:00	10,64	10,42	0,22	1	1	1	1	1						2,23	1,71
	15:00	12,14	11,89	0,25	1	1	1	1	1						2,41	2,40
	16:00	11,79	11,66	0,13	1	1	1	1	1						2,03	2,04
	17:00	12,01	11,80	0,21	1	1	1	1	1						2,24	2,25
	18:00	12,74	12,53	0,22	1	1	1	1	1						2,88	2,90
	19:00	13,04	12,68	0,36	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	20:00	13,39	12,96	0,43	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,84	12,47	0,36	1	1	1	1	1						2,94	2,93
	22:00	11,86	11,79	0,07	1	1	1	1	1						2,53	2,55
	23:00	10,97	10,81	0,16		1	1	1	1	1						2,19

Γενική διακοπή στις 13:50 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	10,40	10,29	0,11			1	1	1						2,81	2,82
	01:00	9,77	9,70	0,08			1	1	1						2,21	2,20
	02:00	9,06	8,88	0,18			1	1	1						1,53	1,59
	03:00	8,63	8,35	0,28				1	1						2,11	2,11
	04:00	8,30	8,14	0,16				1	1						1,80	1,79
	05:00	8,20	8,01	0,18				1	1						1,68	1,68
	06:00	8,56	8,35	0,20				1	1						2,01	2,04
	07:00	9,28	8,84	0,43				1	1						2,71	2,72
	08:00	10,32	9,55	0,77			1	1	1						2,86	2,85
	09:00	11,06	9,93	1,13			1	1	1						3,04	3,04
	10:00	11,44	10,53	0,91			1	1	1						3,04	3,04
	11:00	11,66	10,36	1,30			1	1	1			1			3,02	3,00
	12:00	12,10	10,35	1,75	1		1	1	1						3,03	3,04
	13:00	12,54	10,22	2,31	1		1	1	1						3,04	3,04
	14:00	12,38	10,33	2,05	1		1	1	1						3,04	3,04
	15:00	11,84	10,18	1,67	1		1	1	1						3,03	3,03
	16:00	11,81	10,54	1,27	1		1	1	1						3,03	3,03
	17:00	12,12	11,46	0,67	1		1	1	1						3,04	3,04
	18:00	12,68	12,21	0,47	1	1	1	1	1						2,96	2,97
	19:00	12,83	12,45	0,38	1	1	1	1	1						3,03	3,02
	20:00	13,28	12,73	0,55	1	1	1	1	1						3,04	3,04
	21:00	12,87	12,16	0,71	1	1	1	1	1						2,98	2,98
	22:00	11,89	10,61	1,28	1	1	1	1	1						2,21	2,23
	23:00	11,27	10,11	1,16	1		1	1	1						2,65	2,68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	10,37	9,85	0,72	1			1	1						2,95	2,95
	01:00	9,81	9,63	0,24	1			1	1						2,42	2,29
	02:00	8,99	8,59	0,47	1			1	1						1,84	1,57
	03:00	8,63	8,08	0,68				1	1						2,35	2,25
	04:00	8,44	7,90	0,64				1	1						2,20	2,03
	05:00	8,23	7,83	0,56				1	1						2,08	1,88
	06:00	8,41	7,98	0,59				1	1						2,21	2,06
	07:00	8,79	8,08	0,85				1	1						2,49	2,42
	08:00	9,72	9,43	0,44				1	1						2,94	2,94
	09:00	10,58	10,29	0,41			1	1	1						2,97	2,99
	10:00	10,96	10,86	0,26			1	1	1						3,01	3,04
	11:00	11,49	11,21	0,50		1	1	1	1						2,95	2,97
	12:00	12,00	11,82	0,33		1	1	1	1						3,01	3,04
	13:00	12,36	12,11	0,45		1	1	1	1						3,01	3,04
	14:00	12,41	12,31	0,25		1	1	1	1						2,89	2,88
	15:00	12,19	12,01	0,29	1	1	1	1	1						2,63	2,56
	16:00	12,07	11,93	0,21	1	1	1	1	1						2,49	2,39
	17:00	12,27	12,20	0,09	1	1	1	1	1						2,61	2,55
	18:00	12,64	12,44	0,21	1	1	1	1	1						2,89	2,89
	19:00	12,94	12,44	0,56	1	1	1	1	1						3,01	3,04
	20:00	13,25	12,64	0,72	1	1	1	1	1						3,01	3,04
	21:00	12,62	12,13	0,64	1	1	1	1	1						2,90	2,90
	22:00	11,64	10,50	1,41	1		1	1	1						2,52	2,49
	23:00	10,71	9,69	1,35	1		1	1	1						2,62	2,60

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024	00:00	9,84	8,54	1,70	1			1	1						2,58	2,57
	01:00	8,99	7,48	1,99				1	1						2,22	2,26
	02:00	8,48	7,19	1,72				1	1						2,23	2,22
	03:00	8,23	7,05	1,47	1		1	1							1,76	2,03
	04:00	7,97	5,86	2,41	1		1	1							2,80	2,81
	05:00	7,70	5,84	2,21	1		1	1							2,54	2,53
	06:00	7,80	5,80	2,37	1		1	1							2,60	2,62
	07:00	8,01	6,05	2,31	1		1	1							2,82	2,82
	08:00	8,37	6,44	2,45	1		1	1							2,96	2,96
	09:00	8,79	6,66	2,68	1		1	1							3,00	3,02
	10:00	8,91	7,05	2,41	1		1	1							3,00	3,03
	11:00	9,07	7,49	2,13				1	1						2,42	2,42
	12:00	9,32	7,68	2,13				1	1						2,94	2,96
	13:00	9,44	7,77	2,15				1	1						3,01	3,04
	14:00	9,36	8,38	1,43				1	1						3,00	3,01
	15:00	9,10	8,61	1,00				1	1						2,83	2,82
	16:00	9,33	8,79	1,01				1	1						2,74	2,71
	17:00	9,83	8,58	1,54		1		1	1						2,45	2,44
	18:00	10,62	9,54	1,23		1		1	1						2,97	3,01
	19:00	11,07	10,26	0,91		1		1	1						3,00	3,03
	20:00	11,61	10,74	1,06		1	1	1	1						2,99	3,02
	21:00	11,27	10,09	1,47		1	1	1	1						2,84	2,84
	22:00	10,63	9,46	1,31			1	1	1						2,33	2,39
	23:00	10,02	9,19	0,87			1	1	1						2,71	2,69

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	9,31	7,90	1,60			1	1	1						2,04	2,10
	01:00	8,47	7,29	1,69				1	1						2,21	2,22
	02:00	7,89	6,85	1,56				1	1						1,63	1,62
	03:00	7,46	6,23	1,80			1	1							1,81	2,08
	04:00	7,25	5,25	2,52			1	1							2,59	2,58
	05:00	7,19	5,21	2,54			1	1							2,55	2,53
	06:00	7,72	5,66	2,60		1	1	1							2,64	2,60
	07:00	8,22	5,99	2,78		1	1	1							2,80	2,80
	08:00	9,13	6,79	2,91		1	1	1							3,00	3,02
	09:00	9,78	7,68	2,66		1	1	1							2,79	2,76
	10:00	9,96	7,87	2,64				1	1						3,01	3,04
	11:00	10,19	8,26	2,49				1	1						3,01	3,04
	12:00	10,59	8,59	2,51				1	1						3,01	3,04
	13:00	11,05	9,18	2,40			1	1	1						3,01	3,04
	14:00	10,86	8,91	2,51			1	1	1						3,01	3,04
	15:00	10,60	8,61	2,54				1	1						3,01	3,04
	16:00	10,52	8,81	2,21				1	1						3,01	3,04
	17:00	10,97	9,17	2,27			1	1	1						3,01	3,04
	18:00	11,58	9,81	2,14			1	1	1						3,01	3,04
	19:00	11,92	10,71	1,43		1	1	1	1						3,01	3,04
	20:00	12,63	11,67	1,12		1	1	1	1						3,01	3,04
	21:00	11,95	10,59	1,73		1	1	1	1						3,00	3,03
	22:00	10,88	8,95	2,49		1		1	1						2,89	2,93
	23:00	10,01	8,17	2,38		1		1	1						2,67	2,66

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	9,72	7,79	1,92		1		1	1						2,35	2,45
	01:00	8,89	7,07	1,82				1	1						1,98	2,04
	02:00	8,43	6,32	2,11			1		1						2,75	2,88
	03:00	8,07	5,94	2,13		1	1		1						2,50	2,52
	04:00	7,84	5,72	2,12		1	1		1						2,23	2,21
	05:00	7,73	5,73	2,00		1	1		1						2,09	2,08
	06:00	8,18	5,76	2,43		1	1		1						2,53	2,54
	07:00	8,73	6,08	2,64		1	1		1						2,85	2,89
	08:00	9,60	6,97	2,63		1	1		1						3,00	3,03
	09:00	10,33	7,94	2,39	1	1	1		1						3,01	3,04
	10:00	10,62	8,61	2,01	1	1	1		1						2,22	2,32
	11:00	10,73	8,20	2,53				1	1						2,99	3,04
	12:00	10,87	8,29	2,58				1	1						3,01	3,04
	13:00	11,18	8,71	2,47				1	1						3,01	3,04
	14:00	11,02	8,48	2,54				1	1						3,01	3,04
	15:00	10,55	8,22	2,33				1	1						3,01	3,04
	16:00	10,35	8,36	1,99				1	1						3,01	3,04
	17:00	10,71	9,55	1,15	1			1	1						3,01	3,04
	18:00	11,32	10,36	0,96	1			1	1						3,01	3,04
	19:00	11,62	10,74	0,88	1			1	1						3,01	3,04
	20:00	12,15	11,55	0,60	1			1	1					1	3,01	3,04
	21:00	11,77	11,26	0,51	1			1	1					1	3,01	3,04
	22:00	10,86	10,07	0,79	1			1	1						2,99	3,02
	23:00	10,05	9,01	1,05	1			1	1						2,62	2,61

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	9,32	8,60	0,72				1	1						2,77	2,83
	01:00	8,55	7,58	0,97				1	1						2,15	2,13
	02:00	8,06	7,40	0,66				1	1						1,62	1,61
	03:00	7,78	7,05	0,72	1	1		1							1,33	1,51
	04:00	7,51	6,98	0,53	1	1		1							2,29	2,29
	05:00	7,54	7,10	0,43	1	1		1							2,29	2,29
	06:00	8,03	7,71	0,33	1	1		1							2,59	2,35
	07:00	8,55	8,45	0,11				1	1						1,83	1,86
	08:00	9,40	9,32	0,07				1	1						2,90	2,89
	09:00	10,09	10,06	0,03	1			1	1						2,77	2,70
	10:00	10,36	10,34	0,02	1			1	1						2,96	2,97
	11:00	10,63	10,63	0,00	1			1	1						3,01	3,04
	12:00	10,92	10,88	0,04	1			1	1						3,01	3,04
	13:00	11,21	11,16	0,05	1			1	1						3,01	3,04
	14:00	10,74	10,66	0,08	1			1	1						3,01	3,04
	15:00	10,27	10,03	0,23	1			1	1						2,88	2,89
	16:00	10,14	10,01	0,13	1			1	1						2,77	2,76
	17:00	10,49	10,45	0,03	1			1	1						2,98	3,01
	18:00	11,11	11,11	0,00	1			1	1						3,01	3,04
	19:00	11,65	11,65	0,00	1	1		1	1						3,01	3,04
	20:00	12,36	12,35	0,01	1	1		1	1						3,01	3,04
	21:00	11,88	11,80	0,08	1	1		1	1						3,01	3,03
	22:00	10,91	10,76	0,15	1			1	1						2,85	2,88
	23:00	10,18	9,85	0,33	1			1	1						2,82	2,80

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	9,34	8,67	0,67				1	1						2,50	2,54
	01:00	8,50	7,98	0,52				1	1						2,11	2,09
	02:00	7,94	7,45	0,50				1	1						1,55	1,56
	03:00	7,60	7,22	0,38				1	1						1,25	1,25
	04:00	7,39	7,20	0,19				1	1						1,09	1,08
	05:00	7,41	7,32	0,09				1	1						1,12	1,11
	06:00	7,83	7,82	0,02				1	1						1,55	1,57
	07:00	8,28	8,28	0,00				1	1						1,99	2,02
	08:00	9,35	9,35	0,00				1	1						2,88	2,89
	09:00	10,17	10,17	0,00	1			1	1						2,80	2,81
	10:00	10,41	10,39	0,01	1			1	1						2,98	2,98
	11:00	10,62	10,61	0,01	1			1	1						2,95	2,93
	12:00	11,23	11,23	0,00	1	1		1	1						2,77	2,78
	13:00	11,35	11,18	0,17	1	1		1	1						2,89	2,90
	14:00	10,93	10,62	0,30	1	1		1	1						2,43	2,33
	15:00	10,40	9,99	0,40	1			1	1						2,74	2,80
	16:00	10,05	9,69	0,36	1			1	1						2,47	2,46
	17:00	10,20	9,94	0,26	1			1	1						2,58	2,60
	18:00	10,86	10,43	0,43	1			1	1						2,94	2,94
	19:00	11,49	11,16	0,33	1	1		1	1						2,77	2,77
	20:00	12,09	11,85	0,24	1	1		1	1						3,04	3,04
	21:00	11,56	11,41	0,15	1	1		1	1						2,86	2,85
	22:00	10,63	10,49	0,14	1	1		1	1						2,14	2,17
	23:00	9,88	9,84	0,04	1			1	1						2,30	2,29

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα έως 14:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	9,14	9,05	0,09	1			1	1						1,76	1,77
	01:00	8,40	8,31	0,09				1	1						1,90	1,90
	02:00	7,84	7,82	0,02				1	1						1,34	1,33
	03:00	7,50	7,47	0,03				1	1						1,00	0,99
	04:00	7,30	6,99	0,30				1	1						0,79	0,79
	05:00	7,38	6,74	0,64				1	1						0,86	0,86
	06:00	7,85	6,85	1,00				1	1						1,31	1,33
	07:00	8,27	7,13	1,13				1	1						1,72	1,73
	08:00	9,09	7,80	1,30				1	1						2,57	2,57
	09:00	9,77	8,84	0,93				1	1						3,01	3,01
	10:00	10,03	9,46	0,57				1	1						2,90	2,90
	11:00	10,16	9,84	0,32	1			1	1						2,55	2,55
	12:00	10,56	10,43	0,13	1			1	1						2,95	2,95
	13:00	10,55	10,48	0,07	1			1	1						2,95	2,94
	14:00	10,34	10,27	0,07	1			1	1						2,75	2,74
	15:00	9,95	9,94	0,01	1			1	1						2,37	2,36
	16:00	9,64	9,60	0,05	1			1	1						2,06	2,05
	17:00	9,95	9,94	0,01	1			1	1						2,35	2,36
	18:00	10,41	10,38	0,03	1			1	1						2,70	2,70
	19:00	10,96	10,86	0,10	1	1		1	1						2,30	2,31
	20:00	11,47	10,87	0,61	1	1		1	1						2,81	2,81
	21:00	10,87	10,16	0,71	1	1		1	1						2,23	2,21
	22:00	10,01	9,37	0,64	1			1	1						1,96	1,99
	23:00	9,34	8,70	0,64	1			1	1						1,77	1,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	8,64	8,12	0,51				1	1						1,57	1,59
	01:00	7,99	7,57	0,42				1	1						1,49	1,49
	02:00	7,47	6,92	0,55				1	1						0,97	0,97
	03:00	7,22	6,75	0,48	1			1							1,43	1,76
	04:00	7,06	6,65	0,41	1			1							2,37	2,37
	05:00	7,14	6,78	0,36	1	1		1							1,82	1,81
	06:00	7,46	6,97	0,49	1	1		1							2,03	2,04
	07:00	7,76	7,50	0,26	1	1		1							2,30	2,34
	08:00	8,72	8,53	0,19				1	1						1,96	1,93
	09:00	9,23	9,06	0,16				1	1						2,69	2,70
	10:00	9,61	9,30	0,31				1	1						3,01	3,01
	11:00	9,80	9,45	0,35	1			1	1						2,50	2,48
	12:00	10,13	9,77	0,36	1			1	1						2,50	2,51
	13:00	10,33	10,15	0,18	1			1	1						2,73	2,72
	14:00	9,90	9,68	0,22	1			1	1						2,33	2,31
	15:00	9,21	8,97	0,25	1			1	1						1,65	1,63
	16:00	9,06	8,55	0,51	1			1	1						1,45	1,47
	17:00	9,43	8,33	1,09	1			1	1						1,82	1,83
	18:00	9,88	7,87	2,01	1			1	1						2,28	2,30
	19:00	9,82	8,67	1,15	1			1	1						2,20	2,22
	20:00	10,41	9,10	1,31	1			1	1						2,82	2,81
	21:00	9,78	8,20	1,58	1			1	1						2,26	2,25
	22:00	8,81	6,97	1,85				1	1						1,88	1,90
	23:00	7,95	6,82	1,12				1	1						1,32	1,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,34	6,58	0,76	1	1		1							1,70	1,92
	01:00	6,87	6,24	0,62	1	1		1							1,46	1,46
	02:00	6,56	5,51	1,05	1	1		1							1,18	1,20
	03:00	6,45	4,87	1,57	1			1							2,03	2,11
	04:00	6,37	4,49	1,88	1			1							2,04	2,02
	05:00	6,42	4,64	1,78	1			1							2,08	2,08
	06:00	6,85	4,91	1,95	1			1							2,38	2,38
	07:00	7,09	5,12	1,97	1			1							2,42	2,44
	08:00	7,60	5,80	1,79	1	1		1							2,75	2,37
	09:00	7,91	5,56	2,35	1	1		1							2,41	2,50
	10:00	8,13	5,97	2,16	1	1		1							2,44	2,71
	11:00	8,34	6,12	2,23	1	1		1							2,44	2,85
	12:00	8,70	6,81	1,89	1	1		1							2,44	3,00
	13:00	8,84	7,50	1,34	1	1		1							2,44	3,04
	14:00	8,58	7,58	1,00	1	1		1							2,44	2,99
	15:00	8,28	7,66	0,62	1	1		1							2,44	2,83
	16:00	8,04	7,70	0,34	1	1		1							2,44	2,61
	17:00	8,41	8,16	0,25				1	1						1,22	1,18
	18:00	9,06	8,78	0,29				1	1						2,13	2,52
	19:00	9,55	9,32	0,23				1	1						2,44	2,95
	20:00	10,10	9,86	0,24				1	1					1	2,44	3,02
	21:00	9,72	9,52	0,19				1	1						2,44	3,00
	22:00	8,95	8,79	0,16				1	1						2,35	2,44
	23:00	8,10	8,08	0,03				1	1						1,62	1,61

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,50	7,31	0,19		1	1	1							0,98	1,29
	01:00	7,09	6,78	0,31		1	1	1							1,68	1,68
	02:00	6,77	6,58	0,18		1	1	1							1,35	1,34
	03:00	6,56	6,31	0,25		1		1							1,29	1,35
	04:00	6,49	6,08	0,42		1		1							2,15	2,15
	05:00	6,57	5,96	0,61		1		1							2,23	2,23
	06:00	7,11	5,89	1,22		1		1							2,44	2,48
	07:00	7,59	6,76	0,83		1	1	1							2,31	2,34
	08:00	8,45	7,87	0,57		1	1	1							2,09	2,22
	09:00	9,12	8,63	0,49				1	1						2,01	2,27
	10:00	9,31	9,00	0,30				1	1						2,44	2,79
	11:00	9,38	9,26	0,12				1	1						2,44	2,86
	12:00	9,56	9,41	0,15				1	1						2,44	2,97
	13:00	10,03	9,95	0,09	1			1	1						2,42	2,57
	14:00	9,60	9,49	0,10	1			1	1						2,02	2,01
	15:00	9,01	9,00	0,01	1			1	1						1,43	1,42
	16:00	8,68	8,56	0,12	1			1	1						1,08	1,09
	17:00	9,11	8,96	0,15	1			1	1						1,49	1,50
	18:00	9,73	9,72	0,01	1			1	1						2,10	2,13
	19:00	10,33	10,31	0,02	1			1	1						2,44	2,71
	20:00	11,09	11,03	0,06	1	1		1	1						2,42	2,72
	21:00	10,51	10,51	0,00	1	1		1	1						1,86	1,85
	22:00	9,54	9,54	-0,01	1	1		1	1						1,38	1,53
	23:00	8,65	8,66	-0,01				1	1							2,16

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,81	7,81	0,00				1	1						1,60	1,36
	01:00	7,20	7,19	0,00	1	1		1							2,23	1,79
	02:00	6,77	6,76	0,01	1	1		1							1,83	1,35
	03:00	6,51	6,52	0,00	1	1		1							1,62	1,20
	04:00	6,45	6,45	0,00	1			1							2,53	2,11
	05:00	6,49	6,49	0,00	1			1							2,56	2,08
	06:00	7,06	7,06	0,00	1	1		1							2,23	1,73
	07:00	7,51	7,51	0,00	1	1		1							2,49	2,03
	08:00	8,59	8,59	0,00	1	1		1					1		2,43	1,82
	09:00	9,33	9,33	0,00				1	1						2,78	2,71
	10:00	9,73	9,73	0,00				1	1						2,83	2,61
	11:00	9,91	9,90	0,01	1	1	1	1							2,27	1,89
	12:00	10,13	10,13	0,00	1	1	1	1				1	1		2,89	2,61
	13:00	10,62	10,62	0,00	1	1	1	1				1	1		2,08	1,77
	14:00	10,46	10,46	0,00	1			1	1						2,79	2,85
	15:00	9,75	9,75	0,00	1			1	1						2,64	2,17
	16:00	9,36	9,35	0,02	1			1	1						2,25	1,77
	17:00	9,60	9,56	0,03	1			1	1						1,94	2,00
	18:00	10,39	10,39	-0,01	1			1	1						2,73	2,76
	19:00	10,96	10,94	0,01	1			1	1						3,04	3,04
	20:00	11,28	11,26	0,02	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	10,58	10,56	0,02	1			1	1						2,93	2,91
	22:00	9,57	9,49	0,08	1			1	1						2,03	1,99
	23:00	8,64	8,55	0,09				1	1						2,08	2,13

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΑΕΙΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,89	7,85	0,04				1	1						1,19	1,28
	01:00	7,30	7,24	0,06	1	1		1							1,76	1,88
	02:00	6,86	6,79	0,07	1	1		1							1,46	1,45
	03:00	6,63	6,49	0,14	1	1		1							1,23	1,21
	04:00	6,47	6,08	0,39	1	1		1							1,06	1,06
	05:00	6,65	6,27	0,38	1	1		1							1,22	1,22
	06:00	7,27	7,09	0,18	1	1		1							1,83	1,84
	07:00	7,75	7,65	0,10	1	1		1							2,21	2,07
	08:00	8,78	8,76	0,02				1	1						1,47	1,52
	09:00	9,53	9,46	0,06				1	1						2,40	2,36
	10:00	9,88	9,72	0,16	1			1	1						2,27	2,27
	11:00	10,05	9,79	0,26	1			1	1						2,46	2,46
	12:00	10,30	10,11	0,19	1			1	1						2,68	2,70
	13:00	10,69	10,54	0,15	1			1	1						2,99	2,99
	14:00	10,25	10,06	0,20	1			1	1						2,68	2,66
	15:00	9,83	9,65	0,17	1			1	1						2,24	2,24
	16:00	9,50	9,43	0,06	1			1	1						1,89	1,90
	17:00	9,74	9,68	0,06	1			1	1						2,15	2,15
	18:00	10,12	9,94	0,17	1			1	1						2,51	2,52
	19:00	10,53	10,23	0,30	1			1	1						2,86	2,85
	20:00	11,10	10,74	0,36	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	10,46	10,08	0,38	1			1	1						2,82	2,80
	22:00	9,51	9,13	0,38	1			1	1						1,97	1,94
	23:00	8,79	8,36	0,43				1	1						1,89	1,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,14	7,59	0,54				1	1						1,64	1,63
	01:00	7,70	7,20	0,50	1	1		1							1,23	1,50
	02:00	7,18	6,19	0,99	1	1		1							1,78	1,76
	03:00	6,86	6,14	0,73	1	1		1							1,45	1,45
	04:00	6,84	6,27	0,56	1			1							2,01	2,07
	05:00	6,87	6,24	0,63	1			1							2,40	2,40
	06:00	7,41	6,90	0,52	1	1		1							2,26	2,24
	07:00	7,81	7,35	0,47	1	1		1							2,37	2,38
	08:00	8,63	8,22	0,41	1	1		1							2,11	1,89
	09:00	9,46	9,19	0,27				1	1						2,54	2,76
	10:00	9,72	9,56	0,16				1	1						3,04	3,04
	11:00	9,74	9,59	0,15				1	1						3,04	3,04
	12:00	10,09	9,92	0,17				1	1						3,04	3,04
	13:00	10,42	10,27	0,15				1	1					1	3,04	3,04
	14:00	10,05	9,78	0,27				1	1					1	2,99	2,99
	15:00	9,57	9,32	0,25				1	1						2,96	2,96
	16:00	9,22	9,00	0,22				1	1						2,71	2,71
	17:00	9,48	9,24	0,24				1	1						2,89	2,91
	18:00	10,16	9,92	0,24	1			1	1						2,81	2,81
	19:00	10,60	10,51	0,09	1			1	1						2,91	2,90
	20:00	10,99	10,84	0,14	1			1	1						3,04	3,04
	21:00	10,22	9,97	0,25	1			1	1						2,64	2,63
	22:00	9,41	9,18	0,23	1			1	1						1,87	1,85
	23:00	8,56	8,33	0,23				1	1						1,91	1,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΑΣΚΕΥΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,85	7,69	0,16				1	1						1,36	1,35
	01:00	7,47	7,32	0,15	1	1		1							0,99	1,17
	02:00	7,09	6,92	0,17	1	1		1							1,68	1,68
	03:00	6,85	6,71	0,14	1	1		1							1,43	1,43
	04:00	6,74	6,57	0,17	1	1		1							1,32	1,32
	05:00	6,82	6,64	0,19	1	1		1							1,40	1,40
	06:00	7,35	7,18	0,18	1	1		1							1,91	1,93
	07:00	7,67	7,44	0,23	1	1		1							2,24	2,24
	08:00	8,35	8,15	0,20	1	1		1							1,74	1,54
	09:00	9,19	9,10	0,09				1	1						2,40	2,57
	10:00	9,43	9,31	0,12				1	1						2,89	2,90
	11:00	9,42	9,36	0,06				1	1						2,79	2,77
	12:00	9,64	9,61	0,03	1			1	1						1,91	1,92
	13:00	10,17	10,14	0,04	1			1	1						2,58	2,58
	14:00	10,05	9,97	0,08	1			1	1						2,47	2,46
	15:00	9,79	9,75	0,04	1			1	1						2,21	2,21
	16:00	9,48	9,47	0,01	1			1	1						1,88	1,88
	17:00	9,55	9,55	0,00	1			1	1						1,93	1,95
	18:00	10,07	10,07	0,00	1			1	1						2,45	2,46
	19:00	10,28	10,17	0,11	1			1	1						2,67	2,67
	20:00	10,59	10,23	0,36	1			1	1						2,98	2,97
	21:00	10,02	9,07	0,95	1			1	1						2,47	2,46
	22:00	9,35	8,66	0,69				1	1						2,26	2,31
	23:00	8,57	8,38	0,18				1	1						2,07	2,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	8,04	7,88	0,17				1	1						1,35	1,38
	01:00	7,69	7,24	0,45	1	1		1							2,02	2,27
	02:00	7,29	6,68	0,60	1	1		1							1,89	1,88
	03:00	6,95	6,42	0,53	1	1		1							1,53	1,54
	04:00	6,83	6,56	0,27	1	1		1							1,41	1,41
	05:00	6,85	6,74	0,11	1	1		1							1,42	1,43
	06:00	7,26	6,67	0,59	1	1		1							1,84	1,84
	07:00	7,37	6,98	0,39	1	1		1							1,95	1,95
	08:00	7,99	6,92	1,07	1	1		1							2,56	2,57
	09:00	8,49	7,41	1,08	1	1		1							2,74	2,58
	10:00	8,75	7,47	1,29				1	1						1,80	1,87
	11:00	8,86	7,72	1,14				1	1						2,34	2,36
	12:00	8,93	7,75	1,18				1	1						2,41	2,43
	13:00	9,20	8,30	0,90				1	1						2,67	2,68
	14:00	9,04	7,60	1,44				1	1						2,55	2,54
	15:00	8,53	7,11	1,42				1	1						2,03	2,01
	16:00	8,40	7,66	0,74				1	1						1,87	1,89
	17:00	8,85	8,65	0,20				1	1						2,09	2,52
	18:00	9,49	9,36	0,13				1	1						2,40	2,74
	19:00	9,96	9,58	0,38	1			1	1						2,25	2,35
	20:00	10,44	10,00	0,43	1			1	1						2,44	2,84
	21:00	9,74	9,27	0,47	1			1	1						2,15	2,17
	22:00	8,98	8,40	0,58	1			1	1						1,51	1,59
	23:00	8,35	7,70	0,66				1	1						1,84	1,84

Στο διάστημα 09:30-10:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των μονάδων G1,G2 με diesel. Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια τις απογευματινές και βραδυνές ώρες.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	7,74	6,43	1,32				1	1						1,42	1,70
	01:00	7,18	5,63	1,54	1			1							2,43	2,51
	02:00	6,77	4,93	1,85	1			1							2,37	2,36
	03:00	6,55	4,46	2,09	1			1							2,20	2,18
	04:00	6,45	4,55	1,90	1			1							2,10	2,10
	05:00	6,40	4,62	1,78	1			1							2,06	2,06
	06:00	6,69	5,04	1,65	1			1							2,31	2,30
	07:00	6,76	5,21	1,55	1			1							2,36	2,35
	08:00	7,12	5,82	1,30	1			1							2,44	2,48
	09:00	7,46	5,99	1,47	1			1							2,44	2,61
	10:00	7,71	6,10	1,61	1	1		1							2,41	2,51
	11:00	7,69	5,99	1,70	1	1		1							2,29	2,29
	12:00	7,89	6,23	1,66	1	1		1							2,41	2,47
	13:00	7,67	5,85	1,82	1	1		1							2,27	2,27
	14:00	7,26	5,51	1,75	1	1		1							1,86	1,86
	15:00	6,75	5,48	1,27	1	1		1							1,35	1,34
	16:00	6,86	5,96	0,91	1			1							1,85	1,93
	17:00	7,45	6,77	0,68				1	1						1,29	0,96
	18:00	8,23	7,47	0,76				1	1						1,69	1,70
	19:00	8,59	8,23	0,35				1	1						2,04	2,07
	20:00	9,34	8,96	0,38				1	1						2,44	2,83
	21:00	8,82	8,19	0,63				1	1						2,27	2,32
	22:00	8,07	7,43	0,64				1	1						1,60	1,57
	23:00	7,34	6,58	0,77				1	1						0,86	0,84

Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,79	6,06	0,73	1				1						1,41	1,83
	01:00	6,35	4,97	1,37	1				1						2,01	2,01
	02:00	6,03	4,83	1,20	1				1						1,69	1,69
	03:00	5,88	4,92	0,96	1				1						1,53	1,53
	04:00	5,88	5,17	0,71	1				1						1,54	1,54
	05:00	5,94	5,27	0,67	1				1						1,59	1,59
	06:00	6,54	5,60	0,94	1				1						2,15	2,17
	07:00	6,94	6,07	0,87	1				1						2,39	2,42
	08:00	7,70	6,80	0,90	1		1		1						2,39	2,43
	09:00	8,15	7,23	0,92	1		1		1						2,43	2,71
	10:00	8,34	7,71	0,63				1	1						1,42	1,36
	11:00	8,35	7,84	0,51				1	1						1,80	1,83
	12:00	8,64	8,37	0,27				1	1						2,11	2,11
	13:00	8,72	8,60	0,12				1	1						2,22	2,22
	14:00	8,24	8,00	0,24				1	1						1,75	1,74
	15:00	7,63	7,11	0,52				1	1						1,11	1,10
	16:00	7,35	6,91	0,45				1	1						0,84	0,84
	17:00	7,69	7,37	0,32				1	1						1,15	1,16
	18:00	8,42	8,18	0,24				1	1						1,87	1,89
	19:00	9,04	8,90	0,15				1	1						2,33	2,49
	20:00	9,55	9,46	0,08	1			1	1						2,03	2,04
	21:00	8,92	8,84	0,08	1			1	1						1,66	1,72
	22:00	8,10	8,02	0,07				1	1						1,60	1,58
	23:00	7,27	7,26	0,01				1	1						0,77	0,76

Το ΑΠ Τουρλί αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.


	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,67	6,66	0,01				1	1						0,19	0,18
	01:00	6,27	6,26	0,01	1			1							0,98	1,29
	02:00	6,03	5,98	0,06	1			1							1,69	1,69
	03:00	5,87	5,87	0,00	1			1							1,53	1,53
	04:00	5,83	5,83	0,00	1			1							1,50	1,49
	05:00	6,01	5,99	0,03	1			1							1,66	1,67
	06:00	6,65	6,64	0,01	1	1			1						1,33	1,14
	07:00	7,04	7,03	0,02	1	1			1						1,60	1,61
	08:00	7,99	7,98	0,01	1	1			1						2,29	2,33
	09:00	8,69	8,56	0,13	1	1		1	1						1,64	1,30
	10:00	9,08	8,52	0,55				1	1						2,00	2,50
	11:00	8,91	7,78	1,13				1	1						2,31	2,39
	12:00	9,22	7,81	1,41				1	1						2,44	2,71
	13:00	9,09	7,15	1,94				1	1						2,40	2,59
	14:00	8,28	6,54	1,75				1	1						1,81	1,76
	15:00	7,33	6,49	0,84				1	1						0,84	0,82
	16:00	7,61	6,57	1,03				1	1						1,04	1,08
	17:00	8,17	6,90	1,27				1	1						1,43	1,38
	18:00	8,41	7,76	0,65	1			1	1						0,83	0,83
	19:00	8,55	7,92	0,63	1			1	1						0,80	0,95
	20:00	8,97	8,29	0,68	1			1	1						0,80	1,40
	21:00	8,32	7,73	0,59				1	1						1,20	1,30
	22:00	7,43	6,79	0,64				1	1						0,95	0,93
	23:00	6,74	6,30	0,44				1	1						0,71	1,01

Στο διάστημα 17:00 - 23:00 επικρατούσε κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,15	5,37	0,78	1			1							1,83	1,82
	01:00	5,85	5,26	0,59	1			1							1,52	1,52
	02:00	5,65	5,32	0,33	1			1							1,33	1,32
	03:00	5,50	5,45	0,05	1			1							1,16	1,16
	04:00	5,51	5,48	0,03	1			1							1,17	1,18
	05:00	5,65	5,62	0,03	1			1							1,31	1,31
	06:00	6,19	6,12	0,07	1			1							1,83	1,84
	07:00	6,53	6,40	0,13	1			1							2,02	2,00
	08:00	7,54	7,45	0,08	1	1		1							2,13	2,14
	09:00	7,78	7,78	0,00	1	1		1							2,37	2,35
	10:00	8,01	7,96	0,05	1	1		1							2,47	2,48
	11:00	7,94	7,72	0,22	1	1		1							2,46	2,46
	12:00	7,96	7,42	0,54	1	1		1							2,51	2,51
	13:00	7,88	6,41	1,47	1	1		1							2,48	2,48
	14:00	7,45	5,74	1,70	1	1		1							2,05	2,04
	15:00	6,77	5,42	1,34	1			1							1,41	1,38
	16:00	6,59	4,96	1,63	1			1							2,20	2,24
	17:00	7,06	5,74	1,32	1			1							2,45	2,44
	18:00	7,87	7,20	0,67	1	1		1							2,57	2,56
	19:00	8,56	7,90	0,67	1	1		1							2,09	1,87
	20:00	9,28	8,52	0,77				1	1						2,65	2,76
	21:00	8,74	8,26	0,48				1	1						2,25	2,24
	22:00	7,81	7,14	0,67				1	1						1,34	1,32
	23:00	6,92	6,53	0,38				1	1						0,52	0,76



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,30	5,82	0,48	1			1							1,88	1,92
	01:00	5,87	5,49	0,39	1			1							1,54	1,54
	02:00	5,70	5,54	0,16	1			1							1,37	1,36
	03:00	5,57	5,46	0,11	1			1							1,24	1,24
	04:00	5,59	5,47	0,12	1			1							1,26	1,26
	05:00	5,72	5,61	0,11	1			1							1,38	1,39
	06:00	6,38	6,23	0,15	1			1							1,93	1,94
	07:00	6,91	6,49	0,42	1	1		1							1,38	1,47
	08:00	7,51	7,38	0,13	1	1		1							0,63	1,15
	09:00	7,74	7,59	0,15				1	1						1,11	1,09
	10:00	7,78	7,50	0,28				1	1						1,25	1,27
	11:00	7,81	7,31	0,50				1	1						1,29	1,30
	12:00	8,28	7,63	0,66				1	1						1,75	1,77
	13:00	8,25	7,74	0,51				1	1						1,74	1,74
	14:00	7,91	7,24	0,66				1	1						1,41	1,40
	15:00	7,24	6,81	0,44				1	1						0,75	0,73
	16:00	6,96	6,65	0,31				1	1						0,45	0,45
	17:00	7,37	7,10	0,27				1	1						0,83	0,84
	18:00	8,21	8,08	0,13				1	1						1,66	1,67
	19:00	9,00	8,92	0,08				1	1						2,42	2,45
	20:00	9,53	9,46	0,08				1	1						2,96	2,95
	21:00	8,85	8,66	0,19				1	1						2,36	2,34
	22:00	7,89	7,56	0,33				1	1						1,42	1,40
	23:00	7,17	6,89	0,28				1	1						0,61	0,58

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 07:00 – 08:15. Κατά το διάστημα 08:00 με 09:00 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,46	6,27	0,20	1			1							1,66	1,99
	01:00	6,02	5,95	0,07	1			1							1,69	1,69
	02:00	5,72	5,64	0,08	1			1							1,39	1,39
	03:00	5,62	5,34	0,27	1			1							1,28	1,28
	04:00	5,66	5,11	0,56	1			1							1,33	1,33
	05:00	5,81	4,95	0,86	1			1							1,47	1,47
	06:00	6,44	5,55	0,88	1			1							2,01	2,03
	07:00	7,08	6,06	1,02	1			1							2,20	2,20
	08:00	7,97	6,65	1,32	1	1		1							2,42	2,42
	09:00	8,56	6,73	1,83	1	1		1							2,64	2,64
	10:00	8,73	6,48	2,25	1	1		1							2,68	2,70
	11:00	8,77	6,31	2,46	1	1		1							2,69	2,68
	12:00	8,81	6,27	2,54	1	1		1							2,68	2,70
	13:00	9,07	6,48	2,59	1	1		1							2,78	2,78
	14:00	8,33	5,98	2,35	1	1		1							2,55	2,55
	15:00	7,83	5,64	2,18	1	1		1							2,34	2,34
	16:00	7,70	5,78	1,92	1	1		1							2,26	2,26
	17:00	7,90	5,98	1,92	1	1		1							2,42	2,42
	18:00	8,54	6,55	1,99	1	1		1							2,63	2,64
	19:00	9,14	7,17	1,98	1	1		1							2,82	2,83
	20:00	9,73	7,60	2,14	1	1		1						1	3,00	2,99
	21:00	9,13	6,81	2,32	1	1		1							2,83	2,82
	22:00	8,20	5,90	2,31	1	1		1							2,55	2,55
	23:00	7,35	5,57	1,78	1			1							2,15	2,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,65	5,54	1,11	1			1							2,05	2,06
	01:00	6,26	5,20	1,06	1			1							1,90	1,88
	02:00	5,96	5,26	0,70	1			1							1,63	1,63
	03:00	5,81	5,48	0,33	1			1							1,47	1,47
	04:00	5,74	5,55	0,20	1			1							1,40	1,41
	05:00	5,79	5,58	0,21	1			1							1,44	1,45
	06:00	6,22	5,69	0,52	1			1							1,86	1,87
	07:00	6,50	6,40	0,10	1	1		1							1,44	1,40
	08:00	6,86	6,84	0,02	1	1		1							1,43	1,43
	09:00	7,42	7,27	0,15	1	1		1							1,99	2,00
	10:00	8,01	7,63	0,38	1	1		1							2,34	2,23
	11:00	7,89	7,42	0,46				1	1						0,89	0,80
	12:00	8,25	7,54	0,71				1	1						1,72	1,74
	13:00	8,20	7,34	0,87				1	1						1,70	1,69
	14:00	7,67	7,08	0,59				1	1						1,18	1,16
	15:00	7,02	6,59	0,44				1	1						0,52	0,51
	16:00	6,85	6,61	0,24				1	1						0,33	0,33
	17:00	7,32	7,16	0,16				1	1						0,78	0,79
	18:00	7,98	7,89	0,09				1	1						1,43	1,46
	19:00	8,67	8,47	0,20				1	1						2,13	2,14
	20:00	9,21	9,13	0,08				1	1						2,69	2,70
	21:00	8,46	8,38	0,08				1	1						1,97	1,96
	22:00	7,72	7,63	0,08				1	1						1,08	1,25
	23:00	7,07	6,99	0,08	1	1		1							1,68	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	6,55	6,33	0,21	1	1		1							1,29	1,33
	01:00	6,06	5,90	0,15	1			1							1,73	1,73
	02:00	5,75	5,51	0,23	1			1							1,42	1,41
	03:00	5,59	5,14	0,45	1			1							1,25	1,25
	04:00	5,48	5,12	0,36	1			1							1,14	1,14
	05:00	5,51	4,97	0,55	1			1							1,17	1,18
	06:00	5,82	5,19	0,64	1			1							1,48	1,48
	07:00	5,99	5,11	0,88	1			1							1,65	1,65
	08:00	6,24	5,16	1,08	1			1							1,89	1,90
	09:00	6,57	5,18	1,38	1			1							2,19	2,20
	10:00	6,92	6,13	0,79	1	1		1							1,84	1,82
	11:00	6,92	5,83	1,10	1	1		1							1,51	1,51
	12:00	7,05	5,57	1,48	1	1		1							1,64	1,64
	13:00	6,82	5,48	1,35	1	1		1							1,46	1,48
	14:00	6,21	4,68	1,53	1			1							1,86	1,88
	15:00	5,59	4,53	1,06	1			1							1,25	1,24
	16:00	5,72	4,87	0,85	1			1							1,37	1,38
	17:00	6,42	5,63	0,78	1			1							2,04	2,06
	18:00	7,10	6,55	0,55	1			1							1,66	1,33
	19:00	7,93	7,13	0,79				1	1						1,28	1,35
	20:00	8,36	8,01	0,35				1	1						1,85	1,85
	21:00	7,79	7,57	0,22				1	1						1,29	1,28
	22:00	7,15	6,92	0,23	1	1		1							0,95	1,06
	23:00	6,41	5,97	0,44	1	1		1							1,04	1,07

Κατά το διάστημα 18:30 με 19:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,83	5,26	0,57	1			1							1,47	1,50
	01:00	5,44	4,76	0,68	1			1							1,11	1,11
	02:00	5,33	4,63	0,70	1			1							0,99	0,99
	03:00	5,17	4,37	0,80	1			1							0,84	0,84
	04:00	5,13	4,72	0,41	1			1							0,79	0,79
	05:00	5,27	5,05	0,22	1			1							0,91	0,91
	06:00	5,92	5,85	0,06	1			1							1,55	1,56
	07:00	6,43	6,40	0,03	1	1		1							1,28	1,25
	08:00	6,92	6,86	0,06	1	1		1							1,46	1,46
	09:00	7,31	7,30	0,01	1	1		1							1,87	1,88
	10:00	7,62	7,55	0,06	1	1		1							2,20	2,19
	11:00	7,82	7,76	0,06	1	1		1							2,38	2,40
	12:00	8,19	8,16	0,03	1	1		1					1		2,37	2,35
	13:00	8,02	7,94	0,08	1	1		1					1		2,11	2,13
	14:00	7,30	6,96	0,34	1	1		1							1,92	1,90
	15:00	6,28	6,19	0,10	1	1		1							0,89	0,87
	16:00	5,95	5,90	0,05	1	1		1							0,55	0,55
	17:00	6,31	6,27	0,04	1			1							1,38	1,47
	18:00	7,22	7,20	0,02				1	1						0,60	0,38
	19:00	8,02	7,99	0,03				1	1						1,48	1,49
	20:00	8,61	8,55	0,05				1	1						2,10	2,10
	21:00	8,08	8,06	0,02				1	1						1,59	1,58
	22:00	7,12	7,12	0,00				1	1						0,64	0,63
	23:00	6,20	6,20	0,00				1	1						0,34	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,58	5,58	0,00	1				1						1,25	1,24
	01:00	5,17	5,16	0,00	1				1						0,84	0,84
	02:00	5,00	4,95	0,05	1				1						0,67	0,67
	03:00	4,89	4,79	0,10	1				1						0,56	0,56
	04:00	4,94	4,83	0,11	1				1						0,59	0,60
	05:00	5,11	5,02	0,09	1				1						0,76	0,77
	06:00	5,81	5,70	0,12	1				1						1,45	1,47
	07:00	6,29	6,05	0,24	1			1							1,60	1,62
	08:00	6,75	6,36	0,39	1		1	1							1,67	1,64
	09:00	7,34	6,88	0,45	1		1	1							1,90	1,90
	10:00	7,76	7,31	0,44	1		1	1							2,32	2,33
	11:00	7,55	7,06	0,49	1		1	1							2,13	2,13
	12:00	7,96	7,53	0,43	1		1	1							2,54	2,54
	13:00	7,85	7,68	0,17	1		1	1							2,45	2,44
	14:00	7,25	7,02	0,23	1		1	1							1,86	1,84
	15:00	6,13	5,82	0,31	1		1	1							0,75	0,73
	16:00	5,77	5,44	0,33	1		1	1							0,36	0,35
	17:00	6,33	5,55	0,77	1		1	1							0,89	0,90
	18:00	7,36	6,29	1,07	1		1	1							1,90	1,92
	19:00	8,25	7,48	0,77	1		1	1							2,75	2,76
	20:00	8,68	7,74	0,94	1		1	1							3,02	3,01
	21:00	8,00	6,36	1,63	1		1	1							2,60	2,59
	22:00	7,11	5,48	1,62	1		1	1							1,73	1,71
	23:00	6,29	4,85	1,44	1			1							1,50	1,58

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 17:15 με 17:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,66	4,34	1,32	1			1							1,34	1,33
	01:00	5,24	4,34	0,90	1			1							0,91	0,91
	02:00	5,04	4,34	0,70	1			1							0,71	0,71
	03:00	4,95	4,34	0,61	1			1							0,62	0,62
	04:00	4,98	4,35	0,63	1			1							0,63	0,64
	05:00	5,21	4,35	0,86	1			1							0,86	0,87
	06:00	5,85	4,36	1,49	1			1							1,48	1,50
	07:00	6,47	4,40	2,07	1			1							2,10	2,11
	08:00	7,06	4,74	2,32	1			1							2,42	2,42
	09:00	7,73	5,41	2,32	1			1							2,69	2,69
	10:00	7,86	5,64	2,22	1			1							2,67	2,66
	11:00	7,79	5,73	2,06	1	1		1							2,38	2,37
	12:00	7,76	5,75	2,01	1	1		1							2,33	2,33
	13:00	7,81	5,88	1,92	1	1		1							2,40	2,40
	14:00	6,93	5,39	1,54	1	1		1							1,64	1,65
	15:00	6,60	4,96	1,64	1			1							2,25	2,20
	16:00	6,28	4,79	1,49	1			1							1,96	1,95
	17:00	6,55	4,60	1,95	1			1							2,18	2,19
	18:00	7,32	5,08	2,24	1			1							2,52	2,53
	19:00	8,28	5,98	2,30	1	1		1							2,74	2,74
	20:00	8,78	6,69	2,09	1	1		1							3,03	3,03
	21:00	7,90	6,45	1,45	1	1			1						2,00	1,76
	22:00	6,94	5,61	1,34	1	1			1						1,63	1,68
	23:00	6,24	4,55	1,68	1				1						1,92	1,90

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:00 με 15:40. Μέχρι τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΗΡΑΕΙΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,53	3,98	1,55					1						1,59	1,58
	01:00	5,28	3,47	1,81					1						1,83	1,83
	02:00	5,04	3,34	1,70					1						1,75	1,75
	03:00	4,93	3,31	1,62					1						1,66	1,66
	04:00	4,99	3,33	1,66					1						1,70	1,70
	05:00	5,11	3,51	1,60					1						1,78	1,79
	06:00	5,84	4,17	1,67					1						1,82	1,83
	07:00	6,34	4,66	1,68	1				1						1,98	1,98
	08:00	6,89	4,84	2,05	1				1						2,40	2,40
	09:00	7,13	4,86	2,27	1				1						2,47	2,47
	10:00	7,16	4,77	2,39	1				1						2,47	2,48
	11:00	7,16	5,10	2,06	1				1						2,50	2,50
	12:00	7,10	5,50	1,60	1				1						2,46	2,48
	13:00	6,91	5,24	1,68	1				1						2,40	2,40
	14:00	6,51	4,61	1,90	1				1						2,16	2,14
	15:00	5,91	4,37	1,54	1				1						1,61	1,60
	16:00	5,75	4,35	1,40	1				1						1,41	1,41
	17:00	6,43	4,84	1,59	1				1						2,05	2,06
	18:00	7,31	6,44	0,86	1			1	1						2,20	2,13
	19:00	8,10	7,58	0,52	1	1		1							2,64	2,65
	20:00	8,54	8,06	0,48	1	1		1							2,99	2,98
	21:00	7,74	6,95	0,80	1	1		1							2,36	2,34
	22:00	6,77	5,76	1,01	1	1		1							1,56	1,62
	23:00	6,10	4,56	1,54	1			1							1,80	1,78

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,59	4,04	1,55				1							1,75	1,77
	01:00	5,15	3,50	1,65				1							1,80	1,80
	02:00	4,98	3,32	1,66				1							1,71	1,71
	03:00	4,85	3,45	1,40				1							1,59	1,60
	04:00	4,87	3,52	1,35				1							1,61	1,62
	05:00	5,09	3,59	1,49				1							1,76	1,76
	06:00	5,73	4,23	1,50				1							2,00	2,01
	07:00	6,13	4,66	1,47		1		1							1,91	1,91
	08:00	6,69	4,77	1,92		1		1							2,29	2,30
	09:00	7,04	5,06	1,98		1		1							2,46	2,46
	10:00	7,06	4,89	2,17		1		1							2,44	2,44
	11:00	6,91	4,55	2,36		1		1							2,41	2,41
	12:00	6,91	4,52	2,38		1		1							2,41	2,40
	13:00	6,86	4,51	2,36		1		1							2,38	2,38
	14:00	6,67	4,44	2,22		1		1							2,30	2,29
	15:00	5,83	4,34	1,49		1		1							1,51	1,50
	16:00	5,80	4,35	1,45		1		1							1,45	1,46
	17:00	6,36	4,41	1,95		1		1							1,96	1,98
	18:00	7,23	5,03	2,21		1		1							2,50	2,50
	19:00	7,99	5,58	2,41		1		1							2,77	2,78
	20:00	8,36	5,68	2,68		1			1						2,74	2,71
	21:00	7,64	5,10	2,54		1			1						2,57	2,57
	22:00	6,78	4,47	2,31		1			1						2,32	2,30
	23:00	6,08	4,34	1,74		1			1						1,77	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,50	4,33	1,16		1			1						1,17	1,17
	01:00	5,17	4,16	1,01		1			1						1,00	1,07
	02:00	4,99	3,32	1,67					1						1,68	1,68
	03:00	4,87	3,29	1,58					1						1,58	1,58
	04:00	4,84	3,28	1,56					1						1,56	1,56
	05:00	4,94	3,33	1,61					1						1,61	1,61
	06:00	5,33	3,57	1,76					1						1,75	1,76
	07:00	5,68	3,78	1,89					1						1,89	1,89
	08:00	6,35	4,21	2,14					1						2,14	2,15
	09:00	6,69	4,44	2,24					1						2,24	2,25
	10:00	6,67	4,41	2,26					1						2,27	2,25
	11:00	6,52	4,35	2,17					1						2,17	2,17
	12:00	6,57	4,36	2,21	1				1						2,21	2,21
	13:00	6,49	4,36	2,12	1				1						2,14	2,12
	14:00	6,15	4,35	1,80	1				1						1,83	1,82
	15:00	5,73	4,17	1,56					1						1,63	1,67
	16:00	5,98	4,00	1,98					1						2,07	2,08
	17:00	6,14	4,21	1,93					1						2,14	2,14
	18:00	6,87	4,84	2,03	1				1						2,39	2,38
	19:00	7,93	6,84	1,09	1				1						2,71	2,72
	20:00	8,10	6,91	1,19	1	1			1						2,69	2,68
	21:00	7,38	5,68	1,70	1	1			1						1,88	1,71
	22:00	6,62	5,31	1,32		1		1							1,51	1,64
	23:00	5,93	4,36	1,57		1		1							1,62	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,46	3,61	1,85				1							1,91	1,91
	01:00	5,03	3,35	1,68				1							1,74	1,74
	02:00	4,80	3,25	1,55				1							1,55	1,55
	03:00	4,70	3,27	1,44				1							1,44	1,44
	04:00	4,73	3,26	1,47				1							1,46	1,47
	05:00	4,80	3,30	1,50				1							1,53	1,54
	06:00	5,20	3,43	1,77				1							1,45	1,81
	07:00	5,27	3,50	1,77				1							1,47	1,83
	08:00	5,77	3,92	1,85				1							1,87	1,93
	09:00	6,04	4,27	1,77				1							2,00	2,01
	10:00	6,30	5,03	1,27		1		1							1,91	1,88
	11:00	6,45	5,30	1,15		1		1							1,98	1,99
	12:00	6,41	5,45	0,96		1		1							1,91	1,89
	13:00	6,29	5,33	0,97		1		1							1,79	1,79
	14:00	5,69	4,86	0,83		1		1							1,22	1,19
	15:00	5,23	4,48	0,76		1		1							0,75	0,73
	16:00	5,37	4,77	0,60		1		1							0,90	0,93
	17:00	5,92	5,58	0,34		1		1							1,51	1,49
	18:00	6,63	6,36	0,27	1	1		1							1,24	1,22
	19:00	7,66	7,06	0,60	1	1		1							1,88	1,89
	20:00	8,01	7,30	0,71	1	1		1						1	2,03	2,05
	21:00	7,35	6,76	0,59	1	1		1							1,89	1,88
	22:00	6,61	6,02	0,59	1	1		1							1,27	1,33
	23:00	5,83	5,30	0,53	1			1							1,39	1,38

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,23	4,74	0,49	1			1							0,81	0,81
	01:00	4,88	4,59	0,30				1							1,04	1,13
	02:00	4,75	4,61	0,14				1							1,47	1,47
	03:00	4,67	4,64	0,03				1							1,41	1,41
	04:00	4,68	4,68	0,00				1							1,41	1,42
	05:00	4,84	4,84	0,00				1							1,07	1,02
	06:00	5,55	5,55	0,00	1			1							1,17	1,18
	07:00	6,18	6,18	0,00	1			1							1,81	1,83
	08:00	6,53	6,53	0,00	1	1		1							1,57	1,53
	09:00	6,85	6,85	0,00	1	1		1							1,50	1,49
	10:00	6,75	6,65	0,10	1	1		1							1,29	1,29
	11:00	6,72	6,66	0,06	1	1		1							1,25	1,24
	12:00	6,83	6,79	0,04	1	1		1							1,37	1,37
	13:00	6,81	6,72	0,09	1	1		1							1,33	1,34
	14:00	6,48	6,39	0,09	1	1		1							1,10	1,17
	15:00	6,01	5,99	0,01	1			1							1,66	1,67
	16:00	5,91	5,91	0,00	1			1							1,40	1,35
	17:00	6,20	6,20	0,00	1			1							1,81	1,82
	18:00	7,02	7,02	0,00	1		1	1							1,90	1,85
	19:00	7,99	7,96	0,04	1		1	1							2,31	2,54
	20:00	8,27	8,22	0,05	1		1	1							2,44	2,83
	21:00	7,46	7,44	0,02	1		1	1							2,07	2,07
	22:00	6,56	6,48	0,09	1		1	1							1,31	1,35
	23:00	5,85	5,62	0,24	1			1							1,52	1,50

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,21	5,01	0,20	1			1							0,92	0,92
	01:00	4,90	4,85	0,05				1							1,30	1,37
	02:00	4,74	4,70	0,04				1							1,48	1,48
	03:00	4,62	4,56	0,06				1							1,36	1,36
	04:00	4,76	4,75	0,01				1							1,50	1,50
	05:00	4,91	4,91	0,00	1			1							1,03	1,02
	06:00	5,72	5,72	0,00	1			1							1,35	1,36
	07:00	6,27	6,27	0,00	1			1							1,90	1,91
	08:00	6,90	6,90	0,00	1		1	1							1,71	1,71
	09:00	7,42	7,41	0,00	1		1	1							2,00	2,00
	10:00	7,63	7,63	0,00	1		1	1							2,22	2,23
	11:00	7,07	7,07	0,00	1		1		1						1,47	1,27
	12:00	7,43	7,43	0,00	1		1		1						1,99	2,00
	13:00	7,50	7,50	0,00	1		1		1						2,10	2,07
	14:00	6,52	6,52	0,00	1		1		1						1,15	1,11
	15:00	5,95	5,95	0,00	1		1		1						0,74	0,84
	16:00	5,51	5,51	0,00	1				1						1,17	1,18
	17:00	6,02	6,02	0,00	1				1						1,65	1,67
	18:00	6,99	6,99	0,00	1		1		1						1,96	1,93
	19:00	7,96	7,96	0,00	1		1		1						2,33	2,53
	20:00	8,24	8,24	0,00	1		1		1						2,44	2,81
	21:00	7,52	7,52	0,00	1		1		1						2,13	2,12
	22:00	6,57	6,57	0,00	1		1		1						1,21	1,22
	23:00	5,78	5,78	0,00	1				1						1,39	1,45

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,19	5,19	0,00	1				1							0,87	0,85
	01:00	4,82	4,82	0,00	1				1							0,55	0,60
	02:00	4,67	4,67	0,00					1							1,39	1,41
	03:00	4,57	4,57	0,00					1							1,31	1,30
	04:00	4,63	4,63	0,00					1							1,36	1,37
	05:00	4,81	4,81	0,00	1				1							0,99	0,94
	06:00	5,51	5,51	0,00	1				1							1,14	1,15
	07:00	6,02	6,02	0,00	1				1							1,66	1,67
	08:00	6,33	6,33	0,00	1				1							1,98	1,98
	09:00	6,70	6,70	0,00	1		1		1							1,69	1,63
	10:00	6,64	6,64	0,00	1		1		1							1,22	1,22
	11:00	6,51	6,51	0,00	1		1		1							1,08	1,09
	12:00	6,56	6,56	0,00	1		1		1							1,14	1,14
	13:00	6,41	6,41	0,00	1		1		1							1,02	1,01
	14:00	6,32	6,32	0,00	1				1							1,60	1,68
	15:00	5,78	5,78	0,00	1				1							1,46	1,44
	16:00	5,62	5,62	0,00	1				1							1,27	1,28
	17:00	6,10	6,07	0,03	1				1							1,73	1,76
	18:00	6,83	6,78	0,05	1				1							2,12	2,08
	19:00	8,09	8,03	0,06	1		1		1							2,36	2,64
	20:00	8,33	8,33	0,00	1		1		1					1		2,38	2,43
	21:00	7,45	7,45	0,00	1		1		1							2,02	2,03
	22:00	6,57	6,57	0,00	1		1		1							1,23	1,25
	23:00	5,80	5,79	0,01	1				1							1,46	1,47

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,100				
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,24	5,20	0,04	1				1						1,18	0,91	
	01:00	4,79	4,63	0,16	1				1						0,63	0,69	
	02:00	4,72	4,55	0,17					1						1,47	1,47	
	03:00	4,64	4,54	0,09					1						1,00	0,95	
	04:00	4,67	4,59	0,09				1							1,40	1,41	
	05:00	4,82	4,76	0,06				1							1,20	1,16	
	06:00	5,55	5,49	0,06	1			1							1,18	1,21	
	07:00	6,01	5,98	0,03	1			1							1,64	1,65	
	08:00	6,45	6,45	0,00	1			1							2,09	2,10	
	09:00	6,79	6,79	0,00	1	1		1							1,86	1,83	
	10:00	6,88	6,88	0,00	1	1		1							1,45	1,46	
	11:00	6,68	6,68	0,00	1	1		1							1,26	1,26	
	12:00	6,84	6,84	0,00	1	1		1							1,42	1,42	
	13:00	6,82	6,82	0,00	1	1		1							1,41	1,41	
	14:00	6,43	6,43	0,00	1	1		1							1,20	1,25	
	15:00	5,84	5,84	0,00	1			1							1,51	1,51	
	16:00	5,74	5,74	0,00	1			1							1,39	1,39	
	17:00	6,38	6,38	0,00	1			1							1,86	1,82	
	18:00	7,16	7,16	0,00	1	1		1							1,70	1,72	
	19:00	8,10	8,10	0,00	1	1		1					1		2,35	2,46	
	20:00	8,24	8,21	0,03	1	1		1					1		2,31	2,35	
	21:00	7,48	7,47	0,01	1	1		1							2,08	2,08	
	22:00	6,63	6,63	0,00	1	1		1							1,24	1,23	
	23:00	5,85	5,84	0,00	1			1							0,95	1,02	

Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 01:00. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,25	5,23	0,02	1			1							1,29	0,91
	01:00	4,90	4,90	0,00	1			1							0,94	0,57
	02:00	4,77	4,77	0,00				1							1,31	1,04
	03:00	4,65	4,65	0,00				1							1,76	1,39
	04:00	4,72	4,71	0,00				1							1,82	1,46
	05:00	4,90	4,90	0,00				1							1,44	1,05
	06:00	5,56	5,56	0,00	1			1							1,57	1,22
	07:00	6,08	6,02	0,06	1			1							2,08	1,71
	08:00	6,48	6,47	0,02	1			1							2,24	1,83
	09:00	6,69	6,69	0,01	1	1		1							1,63	1,27
	10:00	6,73	6,73	0,01	1	1		1							1,65	1,33
	11:00	6,60	6,58	0,02	1	1		1							1,37	0,97
	12:00	6,77	6,74	0,03	1	1			1						1,67	1,34
	13:00	6,82	6,78	0,04	1	1			1						1,72	1,36
	14:00	6,44	6,38	0,05	1	1			1						1,41	1,07
	15:00	5,99	5,83	0,16	1				1						1,95	1,62
	16:00	5,91	5,75	0,16	1				1						1,89	1,54
	17:00	6,48	6,34	0,14	1				1						2,24	1,82
	18:00	7,17	7,03	0,14	1	1			1						2,07	1,71
	19:00	7,99	7,83	0,15	1	1			1						2,67	2,41
	20:00	8,08	7,99	0,09	1	1			1				1		2,56	2,20
	21:00	7,25	7,13	0,13	1	1			1						2,21	1,84
	22:00	6,57	6,39	0,18	1	1			1						1,60	1,33
	23:00	5,87	5,65	0,22	1				1						1,88	1,52

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,33	5,02	0,32	1				1						1,35	0,98
	01:00	5,03	4,69	0,34	1				1						1,33	1,06
	02:00	4,88	4,59	0,28					1						1,96	1,59
	03:00	4,77	4,62	0,15					1						1,84	1,48
	04:00	4,68	4,62	0,06					1						1,76	1,39
	05:00	4,81	4,53	0,28					1						1,89	1,53
	06:00	5,34	5,15	0,19	1				1						1,62	1,23
	07:00	5,75	5,68	0,07	1				1						1,77	1,40
	08:00	6,21	6,19	0,02	1				1						2,21	1,85
	09:00	6,61	6,61	0,00	1				1						2,29	1,89
	10:00	6,88	6,88	0,00	1	1			1						1,80	1,45
	11:00	6,88	6,86	0,02	1	1			1						1,80	1,45
	12:00	7,26	7,19	0,06	1	1			1						2,14	1,79
	13:00	7,23	7,16	0,08	1	1			1						2,15	1,77
	14:00	6,70	6,64	0,06	1	1			1						1,65	1,27
	15:00	6,18	6,11	0,06	1				1						1,58	1,31
	16:00	5,96	5,96	0,00	1				1						1,96	1,62
	17:00	6,36	6,36	0,00	1				1						1,74	1,04
	18:00	7,04	7,03	0,00				1	1						0,86	0,51
	19:00	7,86	7,86	0,00				1	1						1,68	1,34
	20:00	7,88	7,88	0,00				1	1						1,74	1,37
	21:00	7,10	7,10	0,00				1	1						0,97	0,59
	22:00	6,40	6,40	0,00				1	1						0,49	0,30
	23:00	5,77	5,77	0,00	1					1					1,72	1,44

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,39	5,39	0,00	1				1						1,43	1,06
	01:00	5,03	5,03	0,00					1						1,32	1,04
	02:00	4,86	4,86	0,00					1						1,51	1,17
	03:00	4,67	4,67	0,00					1						1,78	1,41
	04:00	4,68	4,68	0,00					1						1,78	1,42
	05:00	4,76	4,76	0,00					1						1,67	1,14
	06:00	5,16	5,16	0,00	1			1							1,41	1,08
	07:00	5,32	5,29	0,03	1			1							1,09	0,99
	08:00	5,66	5,65	0,01	1			1							1,32	1,33
	09:00	5,96	5,91	0,05	1			1							1,61	1,61
	10:00	6,26	6,15	0,11	1			1							1,90	1,90
	11:00	6,29	6,05	0,24	1			1							1,91	1,92
	12:00	6,32	6,07	0,24	1			1							1,94	1,94
	13:00	6,31	5,90	0,41	1			1							1,92	1,93
	14:00	6,13	5,56	0,57	1			1							1,76	1,75
	15:00	6,07	5,51	0,56	1			1							1,73	1,72
	16:00	6,08	5,68	0,40	1			1							1,74	1,74
	17:00	6,37	6,13	0,23	1			1							2,02	2,02
	18:00	6,80	6,69	0,11				1	1						0,76	0,60
	19:00	7,88	7,61	0,28				1	1						1,34	1,36
	20:00	8,02	7,80	0,22				1	1						1,53	1,52
	21:00	7,07	6,81	0,26				1	1						0,59	0,58
	22:00	6,21	5,70	0,51	1				1						0,50	0,71
	23:00	5,56	4,37	1,19	1					1						1,25

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	5,00	4,33	0,67	1				1						0,68	0,67
	01:00	4,75	4,34	0,41	1				1						0,42	0,41
	02:00	4,64	4,39	0,25	1				1						0,30	0,30
	03:00	4,53	4,35	0,18	1				1						0,20	0,20
	04:00	4,55	4,34	0,20	1				1						0,22	0,21
	05:00	4,63	4,35	0,28	1				1						0,29	0,29
	06:00	5,28	4,76	0,52	1				1						0,92	0,94
	07:00	5,73	4,89	0,85	1				1						1,39	1,40
	08:00	6,33	5,93	0,40	1				1						1,97	1,98
	09:00	6,31	5,78	0,53	1				1						1,98	1,97
	10:00	6,43	6,06	0,37	1				1						1,58	1,50
	11:00	6,61	6,36	0,25	1				1				1		1,37	1,43
	12:00	7,03	6,63	0,39	1				1				1		2,17	2,18
	13:00	6,47	6,21	0,26	1		1		1						1,23	1,17
	14:00	6,05	6,05	0,01	1		1		1						0,86	0,94
	15:00	5,40	5,40	0,00	1				1						1,09	1,08
	16:00	4,98	4,97	0,01	1				1						0,65	0,65
	17:00	5,29	5,29	0,00	1				1						0,92	0,94
	18:00	6,06	6,06	0,00	1				1						1,69	1,71
	19:00	7,35	7,35	0,00	1		1		1						2,04	2,02
	20:00	7,69	7,69	0,00	1		1		1						2,29	2,27
	21:00	6,94	6,94	0,00	1		1		1						1,54	1,53
	22:00	6,08	6,08	0,00	1		1		1						0,75	0,73
	23:00	5,37	5,36	0,01	1					1						0,96

Κατά τις πρωινές ώρες, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα και αστάθεια ανέμου στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,81	4,75	0,07	1				1						0,54	0,55
	01:00	4,51	4,33	0,18					1						0,67	0,69
	02:00	4,46	4,35	0,11					1						1,20	1,20
	03:00	4,32	4,12	0,20					1						1,07	1,07
	04:00	4,34	4,24	0,09					1						1,08	1,08
	05:00	4,50	4,48	0,02					1						1,23	1,23
	06:00	5,20	5,11	0,09	1				1						1,21	1,18
	07:00	5,76	5,70	0,06	1				1						1,41	1,42
	08:00	6,09	6,02	0,07	1				1						1,75	1,75
	09:00	6,30	6,15	0,14	1				1						1,95	1,96
	10:00	6,18	6,12	0,06	1				1						1,87	1,85
	11:00	5,93	5,88	0,05	1				1						1,59	1,59
	12:00	5,67	5,49	0,19	1				1						1,33	1,34
	13:00	5,49	5,22	0,27	1				1						1,17	1,17
	14:00	5,15	4,98	0,18	1				1						0,84	0,82
	15:00	4,85	4,80	0,05	1				1						0,53	0,52
	16:00	4,69	4,64	0,05	1				1						0,34	0,34
	17:00	5,24	5,01	0,23	1				1						0,88	0,89
	18:00	6,16	6,12	0,04	1				1						1,78	1,78
	19:00	7,42	7,40	0,02	1		1		1						2,08	2,07
	20:00	7,55	7,54	0,02	1		1		1						2,15	2,14
	21:00	6,93	6,93	0,00	1		1		1						1,53	1,52
	22:00	6,12	6,12	0,00	1		1		1						0,96	1,00
	23:00	5,35	5,35	0,00			1		1						1,05	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,73	4,69	0,04				1							0,74	0,71
	01:00	4,46	4,46	0,00				1							1,21	1,21
	02:00	4,29	4,29	0,00				1							1,03	1,03
	03:00	4,22	4,22	0,00				1							0,96	0,96
	04:00	4,32	4,32	0,00				1							1,06	1,06
	05:00	4,46	4,46	0,00				1							1,19	1,19
	06:00	5,13	5,13	0,00			1	1							1,26	1,22
	07:00	5,61	5,61	0,00			1	1							1,27	1,26
	08:00	5,87	5,86	0,00			1	1							1,51	1,52
	09:00	5,99	5,97	0,03			1	1							1,66	1,66
	10:00	5,92	5,91	0,01			1	1							1,59	1,58
	11:00	5,69	5,66	0,03			1	1							1,35	1,36
	12:00	5,71	5,67	0,04			1	1							1,37	1,37
	13:00	5,58	5,56	0,02			1	1							1,25	1,25
	14:00	5,32	5,29	0,02			1	1							0,98	0,99
	15:00	4,97	4,96	0,01			1	1							0,66	0,65
	16:00	4,83	4,83	0,00			1	1							0,48	0,49
	17:00	5,41	5,41	0,00			1	1							1,04	1,06
	18:00	6,31	6,31	0,00			1	1							1,77	1,75
	19:00	7,56	7,56	0,00		1	1	1							2,11	2,12
	20:00	7,53	7,53	0,00		1	1	1							2,12	2,11
	21:00	6,91	6,91	0,00		1	1	1							1,52	1,51
	22:00	6,14	6,14	0,00		1	1	1							0,92	0,97
	23:00	5,32	5,32	0,00			1	1							1,01	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,76	4,76	0,00			1	1							0,56	0,64
	01:00	4,43	4,43	0,00				1							1,17	1,17
	02:00	4,32	4,32	0,00				1							1,05	1,05
	03:00	4,23	4,23	0,00				1							0,96	0,97
	04:00	4,29	4,29	0,00				1							1,02	1,03
	05:00	4,42	4,42	0,00				1							1,15	1,15
	06:00	5,12	5,12	0,00			1	1							1,21	1,20
	07:00	5,52	5,52	0,00			1	1							1,18	1,17
	08:00	5,70	5,70	0,00			1	1							1,35	1,35
	09:00	5,98	5,98	0,00			1	1							1,63	1,63
	10:00	5,96	5,95	0,00			1	1							1,62	1,62
	11:00	5,88	5,85	0,03			1	1							1,55	1,55
	12:00	5,90	5,83	0,06			1	1							1,56	1,56
	13:00	5,87	5,76	0,11			1	1							1,54	1,54
	14:00	5,43	5,19	0,24			1	1							1,11	1,09
	15:00	5,08	4,88	0,21			1	1							0,75	0,74
	16:00	4,96	4,65	0,31			1	1							0,61	0,62
	17:00	5,59	5,30	0,29			1	1							1,23	1,24
	18:00	6,38	6,08	0,30			1	1							1,91	1,92
	19:00	7,55	7,13	0,42		1	1	1							2,15	2,17
	20:00	7,66	7,19	0,47		1	1	1							2,24	2,24
	21:00	7,08	6,48	0,60		1	1	1							1,69	1,68
	22:00	6,17	5,51	0,66			1	1							1,72	1,75
	23:00	5,46	4,76	0,69			1	1							1,17	1,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,93	4,20	0,73				1							1,15	1,19
	01:00	4,62	3,81	0,82				1							1,37	1,36
	02:00	4,48	3,54	0,95				1							1,22	1,23
	03:00	4,42	3,31	1,11				1							1,15	1,15
	04:00	4,46	3,26	1,20				1							1,21	1,20
	05:00	4,62	3,28	1,34				1							1,35	1,35
	06:00	5,21	3,67	1,54				1							1,60	1,61
	07:00	5,79	4,09	1,69				1							1,79	1,79
	08:00	6,20	4,57	1,63				1							1,92	1,92
	09:00	6,53	5,14	1,39			1	1							2,02	2,02
	10:00	6,72	5,22	1,49			1	1							2,07	2,08
	11:00	6,64	4,74	1,90			1	1							2,05	2,05
	12:00	6,59	4,71	1,88			1	1							2,03	2,04
	13:00	6,44	4,55	1,89			1	1							1,98	1,99
	14:00	6,10	4,38	1,72			1	1							1,75	1,74
	15:00	5,67	4,33	1,34			1	1							1,36	1,35
	16:00	5,48	4,35	1,13			1	1							1,15	1,14
	17:00	5,97	4,51	1,46			1	1							1,61	1,63
	18:00	6,77	4,95	1,82			1	1							2,07	2,08
	19:00	7,85	6,19	1,66			1	1							2,43	2,42
	20:00	7,73	6,07	1,67			1	1							2,39	2,40
	21:00	7,03	5,16	1,87			1	1							2,18	2,18
	22:00	6,21	4,40	1,81				1							1,84	1,83
	23:00	5,59	4,06	1,53				1							1,56	1,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,06	3,52	1,54				1							1,56	1,57
	01:00	4,80	3,39	1,41				1							1,48	1,48
	02:00	4,61	3,30	1,30				1							1,35	1,35
	03:00	4,52	3,26	1,26				1							1,26	1,26
	04:00	4,54	3,28	1,26				1							1,28	1,28
	05:00	4,61	3,69	0,92				1							1,35	1,36
	06:00	5,08	4,04	1,05				1							1,56	1,57
	07:00	5,43	3,78	1,65				1							1,68	1,68
	08:00	5,86	4,25	1,61				1							1,81	1,81
	09:00	6,18	4,64	1,54			1	1							1,83	1,83
	10:00	6,43	4,89	1,54			1	1							1,97	1,98
	11:00	6,91	5,58	1,32			1	1							2,12	2,14
	12:00	7,16	5,77	1,38			1	1							2,20	2,20
	13:00	7,41	6,47	0,95			1	1					1		1,97	1,95
	14:00	6,82	5,29	1,53		1		1					1		2,04	2,08
	15:00	6,38	4,59	1,79		1		1							1,96	1,96
	16:00	6,10	4,66	1,44		1		1							1,76	1,76
	17:00	6,21	4,61	1,60		1		1							1,85	1,86
	18:00	7,01	5,28	1,74		1		1							1,84	1,79
	19:00	7,82	6,06	1,77		1		1					1		2,38	2,40
	20:00	7,46	6,52	0,95		1		1					1		2,29	2,20
	21:00	6,75	5,40	1,36		1		1					1		2,04	2,02
	22:00	6,03	4,83	1,19		1		1							1,70	1,69
	23:00	5,41	4,37	1,04		1		1							1,16	1,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης


Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,00	3,91	1,09				1							1,55	1,55
	01:00	4,66	3,84	0,82					1						1,24	1,18
	02:00	4,48	3,86	0,62					1						1,23	1,23
	03:00	4,39	3,64	0,75					1						1,13	1,13
	04:00	4,41	3,71	0,70					1						1,16	1,16
	05:00	4,42	3,64	0,78					1						1,16	1,17
	06:00	4,79	3,98	0,81					1						1,50	1,51
	07:00	5,05	4,60	0,45	1				1						1,13	1,09
	08:00	4,88	4,72	0,17	1				1						0,65	0,66
	09:00	5,11	4,84	0,27	1				1						0,65	0,56
	10:00	5,21	4,65	0,56	1				1						0,65	0,31
	11:00	5,44	4,74	0,69	1				1						0,72	0,54
	12:00	5,99	5,06	0,93	1				1						1,62	1,64
	13:00	5,77	4,83	0,94	1				1						1,48	1,45
	14:00	5,11	4,51	0,61	1				1						0,81	0,78
	15:00	4,70	4,38	0,32	1				1						0,35	0,36
	16:00	4,82	4,49	0,33	1				1						0,47	0,48
	17:00	5,27	5,00	0,26	1				1						0,91	0,93
	18:00	6,03	5,82	0,21	1				1						1,65	1,67
	19:00	7,21	7,13	0,08	1		1	1							1,62	1,52
	20:00	7,20	7,18	0,01	1		1	1							1,79	1,78
	21:00	6,61	6,56	0,05	1		1	1							1,26	1,25
	22:00	5,95	5,85	0,09			1	1							1,35	1,39
	23:00	5,37	5,19	0,18			1	1							1,06	1,05

Τα ΑΠ το διάστημα 08:00 με 12:00 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,82	4,66	0,16				1							0,96	1,02
	01:00	4,59	4,53	0,06				1							1,34	1,33
	02:00	4,39	4,39	0,00				1							1,14	1,14
	03:00	4,31	4,31	0,00				1							1,05	1,05
	04:00	4,33	4,33	0,00				1							1,07	1,07
	05:00	4,47	4,46	0,01				1							1,20	1,21
	06:00	5,06	5,02	0,04			1	1							0,92	0,92
	07:00	5,56	5,44	0,12			1	1							1,20	1,22
	08:00	5,54	5,49	0,05			1	1							1,20	1,20
	09:00	5,77	5,76	0,01			1	1							1,37	1,36
	10:00	6,00	5,91	0,09			1	1					1		1,26	1,26
	11:00	6,43	5,99	0,44			1	1					1		1,60	1,61
	12:00	6,96	6,51	0,45	1		1	1							1,55	1,54
	13:00	6,91	6,73	0,18	1		1	1							1,51	1,51
	14:00	6,00	5,98	0,03	1		1	1							0,67	0,65
	15:00	5,42	5,42	0,00			1	1							1,03	1,07
	16:00	5,35	5,35	0,00			1	1							1,01	1,01
	17:00	5,61	5,61	0,00			1	1							1,26	1,26
	18:00	6,30	6,27	0,03	1		1		1						1,12	0,96
	19:00	7,23	7,23	0,00	1		1		1						1,77	1,80
	20:00	7,33	7,31	0,02	1		1		1						1,94	1,93
	21:00	6,75	6,72	0,03	1		1	1							1,15	1,09
	22:00	5,97	5,95	0,02	1		1	1							0,91	0,98
	23:00	5,28	5,17	0,10	1			1							0,96	0,96



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,81	4,60	0,21				1							0,93	1,01
	01:00	4,49	4,14	0,35				1							1,25	1,24
	02:00	4,32	4,05	0,27				1							1,06	1,06
	03:00	4,17	3,99	0,18				1							0,92	0,92
	04:00	4,17	4,06	0,11				1							0,91	0,91
	05:00	4,24	4,05	0,19				1							0,99	0,99
	06:00	4,67	4,26	0,40				1							1,38	1,39
	07:00	4,92	4,45	0,47				1							1,13	1,07
	08:00	5,25	4,96	0,29	1				1						0,66	0,68
	09:00	5,63	5,18	0,45	1				1						1,29	1,28
	10:00	5,36	4,99	0,37	1				1						1,03	1,03
	11:00	4,87	4,59	0,28	1				1						0,54	0,53
	12:00	4,75	4,62	0,13	1				1						0,40	0,49
	13:00	4,79	4,51	0,28		1			1						0,54	0,57
	14:00	4,54	4,34	0,20		1			1						0,23	0,22
	15:00	4,12	3,78	0,34					1						0,50	0,56
	16:00	4,29	3,89	0,40					1						1,01	1,03
	17:00	4,88	4,69	0,18					1						1,25	0,71
	18:00	5,81	5,65	0,16	1				1						1,42	1,45
	19:00	6,80	6,59	0,20	1	1			1						1,73	1,68
	20:00	6,84	6,74	0,09	1	1			1						1,55	1,55
	21:00	6,30	6,26	0,04	1	1			1						1,00	1,06
	22:00	5,66	5,65	0,01	1				1						1,32	1,33
	23:00	5,00	5,00	0,00	1				1						0,67	0,68

Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται εκτός επικοινωνίας από τις 13:00. Μερική διακοπή στις 17:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,56	4,56	0,00					1						0,69	0,79
	01:00	4,28	4,27	0,01					1						1,02	1,02
	02:00	4,17	4,15	0,01					1						0,92	0,91
	03:00	4,08	4,07	0,00					1						0,82	0,81
	04:00	4,10	4,10	0,00					1						0,84	0,84
	05:00	4,27	4,27	0,00					1						0,99	1,00
	06:00	4,85	4,85	0,00		1			1						0,52	0,50
	07:00	5,38	5,38	0,00		1		1							0,99	1,03
	08:00	5,56	5,56	0,01		1		1							0,84	0,69
	09:00	5,91	5,84	0,07		1			1						1,28	1,48
	10:00	5,76	5,60	0,15		1			1						1,44	1,42
	11:00	5,96	5,58	0,37		1			1						1,59	1,61
	12:00	6,08	5,61	0,47		1			1						1,74	1,74
	13:00	6,30	5,85	0,45		1			1						1,62	1,61
	14:00	6,19	5,44	0,75		1			1						1,82	1,82
	15:00	4,77	4,27	0,51					1						0,54	0,56
	16:00	4,89	3,83	1,05					1						1,47	1,56
	17:00	5,15	4,22	0,93					1						1,54	1,53
	18:00	6,13	5,59	0,54	1				1						1,74	1,76
	19:00	7,35	6,97	0,38	1	1			1						2,16	2,15
	20:00	7,42	7,16	0,27	1	1			1						1,76	1,55
	21:00	6,65	6,36	0,30	1	1		1							1,27	1,27
	22:00	5,85	5,56	0,29	1			1							1,34	1,42
	23:00	5,16	4,81	0,35	1			1							0,88	0,86

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,63	4,25	0,37				1							1,27	1,37
	01:00	4,39	4,00	0,39				1							1,13	1,13
	02:00	4,24	3,83	0,41				1							0,99	0,98
	03:00	4,09	3,60	0,49				1							0,83	0,83
	04:00	4,04	3,27	0,77				1							0,79	0,78
	05:00	4,25	3,36	0,89				1							0,97	0,99
	06:00	4,85	3,97	0,88				1							1,47	1,48
	07:00	5,39	4,27	1,12				1							1,66	1,66
	08:00	5,80	4,72	1,08		1		1							1,64	1,65
	09:00	6,08	4,97	1,11		1		1							1,72	1,74
	10:00	6,29	4,98	1,31		1		1							1,89	1,89
	11:00	5,99	4,67	1,32		1		1							1,69	1,67
	12:00	6,09	4,72	1,37		1		1							1,71	1,73
	13:00	5,89	5,08	0,81		1		1							0,97	0,97
	14:00	5,49	4,50	1,00		1		1							1,17	1,10
	15:00	4,85	4,07	0,79					1						0,86	0,91
	16:00	4,68	3,97	0,70					1						1,40	1,39
	17:00	5,34	4,75	0,59					1						1,55	1,52
	18:00	6,43	5,80	0,62		1			1						1,77	1,77
	19:00	7,45	6,56	0,89	1	1			1						2,06	2,06
	20:00	7,48	6,93	0,54	1	1			1						2,10	2,10
	21:00	6,75	6,26	0,48	1	1			1						1,38	1,36
	22:00	5,92	5,11	0,82	1				1						1,44	1,51
	23:00	5,40	4,50	0,91	1				1						1,13	1,17

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,87	4,02	0,86					1						1,49	1,50
	01:00	4,46	3,69	0,76					1						1,20	1,19
	02:00	4,33	3,72	0,61					1						1,08	1,07
	03:00	4,18	3,69	0,49					1						0,93	0,93
	04:00	4,23	3,56	0,67					1						0,98	0,98
	05:00	4,33	3,52	0,81					1						1,06	1,08
	06:00	4,81	3,81	1,01					1						1,44	1,45
	07:00	5,51	4,25	1,26					1						1,54	1,52
	08:00	5,91	4,54	1,37					1						1,57	1,56
	09:00	6,04	4,94	1,10	1				1						1,19	1,18
	10:00	6,07	5,62	0,45	1	1	1		1						0,44	0,59
	11:00	6,12	4,70	1,42	1				1						1,75	1,78
	12:00	6,42	5,10	1,32	1				1						1,96	1,97
	13:00	6,48	5,44	1,05	1				1						2,00	2,00
	14:00	5,75	4,96	0,79	1				1						1,43	1,41
	15:00	5,72	4,89	0,83	1				1						1,36	1,37
	16:00	5,66	4,48	1,18	1				1						1,32	1,32
	17:00	5,97	5,06	0,90	1				1						1,62	1,61
	18:00	6,53	5,45	1,08	1				1						1,99	1,99
	19:00	7,51	6,60	0,91	1		1		1						2,14	2,15
	20:00	7,39	6,89	0,50	1		1		1						2,00	1,99
	21:00	6,65	6,15	0,50	1		1		1						1,27	1,28
	22:00	5,95	5,30	0,65	1				1						1,60	1,62
	23:00	5,34	4,43	0,91	1				1						1,10	1,16

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 10:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024	00:00	5,10	3,95	1,15					1						1,57	1,58
	01:00	4,75	3,53	1,22					1						1,44	1,44
	02:00	4,54	3,56	0,98					1						1,29	1,29
	03:00	4,46	3,65	0,81					1						1,21	1,20
	04:00	4,49	3,51	0,98					1						1,23	1,23
	05:00	4,59	4,17	0,42					1						1,32	1,33
	06:00	4,97	4,66	0,31					1						1,54	1,53
	07:00	5,25	4,93	0,32	1				1						0,96	0,94
	08:00	5,85	5,60	0,25	1				1						1,48	1,50
	09:00	6,50	6,19	0,30	1				1						2,12	2,14
	10:00	6,62	6,29	0,33	1				1						2,15	2,12
	11:00	7,03	6,55	0,48	1	1			1						1,68	1,66
	12:00	7,04	6,54	0,50	1	1			1						1,69	1,68
	13:00	6,87	6,72	0,15	1	1			1						1,63	1,63
	14:00	6,77	6,71	0,06	1				1				1		1,94	1,93
	15:00	5,94	5,90	0,04	1				1						1,48	1,47
	16:00	5,78	5,56	0,22	1				1						1,43	1,44
	17:00	6,01	4,99	1,02	1				1						1,65	1,66
	18:00	6,76	4,84	1,91	1				1						2,22	2,26
	19:00	7,63	5,49	2,14	1		1		1						2,29	2,29
	20:00	7,38	5,41	1,97	1		1		1						1,99	1,96
	21:00	6,58	5,37	1,20	1		1		1						1,21	1,26
	22:00	5,89	4,37	1,52	1				1						1,52	1,57
	23:00	5,35	4,01	1,34						1						1,34

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,89	3,27	1,62					1						1,62	1,61	
	01:00	4,54	3,25	1,29					1						1,29	1,29	
	02:00	4,34	3,25	1,09					1						1,09	1,09	
	03:00	4,20	3,26	0,95					1						0,94	0,95	
	04:00	4,19	3,25	0,93					1						0,93	0,93	
	05:00	4,27	3,26	1,01					1						1,01	1,01	
	06:00	4,52	3,26	1,26					1						1,25	1,26	
	07:00	4,72	3,30	1,42					1						1,45	1,46	
	08:00	5,12	3,59	1,54					1						1,75	1,76	
	09:00	5,31	3,90	1,41					1						1,83	1,84	
	10:00	5,44	4,19	1,25					1						1,90	1,88	
	11:00	5,62	4,67	0,95	1				1						1,35	1,29	
	12:00	5,78	5,21	0,58	1				1						1,46	1,46	
	13:00	5,45	5,15	0,30	1				1						1,12	1,11	
	14:00	4,77	4,62	0,16	1				1						0,55	0,64	
	15:00	4,50	4,37	0,13					1						1,23	1,25	
	16:00	4,48	4,32	0,16					1						1,21	1,22	
	17:00	5,00	4,84	0,15					1						1,28	1,26	
	18:00	5,82	5,72	0,10	1				1						1,44	1,46	
	19:00	6,89	6,83	0,06	1		1		1						1,71	1,68	
	20:00	6,77	6,65	0,12	1		1		1						1,36	1,37	
	21:00	6,34	6,18	0,16	1				1						1,34	1,41	
	22:00	5,72	5,42	0,30	1				1						1,41	1,40	
	23:00	5,07	4,72	0,36	1				1						0,85	0,91	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,54	4,35	0,18					1						1,27	1,29
	01:00	4,25	4,09	0,16					1						1,01	1,00
	02:00	4,13	3,98	0,15					1						0,88	0,87
	03:00	4,04	3,95	0,08					1						0,78	0,78
	04:00	4,05	3,90	0,15					1						0,80	0,80
	05:00	4,24	4,01	0,23					1						0,98	0,97
	06:00	4,80	4,65	0,15					1						1,40	1,35
	07:00	5,40	5,18	0,22	1				1						1,04	1,05
	08:00	5,84	5,61	0,22	1				1						1,48	1,49
	09:00	6,11	5,86	0,25	1				1						1,71	1,69
	10:00	6,05	5,72	0,32	1				1						0,73	0,70
	11:00	5,77	5,51	0,26	1		1		1						0,37	0,35
	12:00	5,64	5,43	0,22	1		1		1						0,44	0,53
	13:00	5,59	5,36	0,23	1				1						1,23	1,23
	14:00	5,36	4,98	0,38	1				1						1,04	1,03
	15:00	4,79	4,39	0,40	1				1						0,56	0,55
	16:00	4,78	4,41	0,37					1						0,62	0,77
	17:00	5,29	5,00	0,30					1						1,84	1,84
	18:00	5,98	5,70	0,28	1				1						1,70	1,68
	19:00	7,16	6,92	0,25	1				1				1		2,36	2,40
	20:00	7,11	6,85	0,26	1				1				1		2,25	2,27
	21:00	6,39	6,16	0,22	1				1						1,92	1,93
	22:00	5,70	5,54	0,16	1				1						1,39	1,37
	23:00	5,10	4,97	0,13	1				1						0,84	0,83

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,57	4,34	0,22	1				1						0,51	0,49
	01:00	4,27	4,08	0,19					1						0,46	0,54
	02:00	4,12	3,99	0,13					1						0,87	0,87
	03:00	4,06	3,82	0,23					1						0,80	0,80
	04:00	4,09	3,65	0,44					1						0,82	0,83
	05:00	4,21	3,74	0,47					1						0,95	0,96
	06:00	4,78	4,10	0,68					1						1,47	1,49
	07:00	5,39	4,54	0,85					1						1,88	1,89
	08:00	5,73	5,17	0,56					1						1,61	1,58
	09:00	5,98	5,34	0,64	1				1						1,65	1,64
	10:00	5,97	5,31	0,66	1				1						1,64	1,64
	11:00	5,79	4,80	1,00	1				1						1,46	1,45
	12:00	5,59	4,54	1,05	1				1						1,26	1,26
	13:00	5,47	4,45	1,02	1				1						1,13	1,13
	14:00	5,25	4,32	0,92					1						0,96	1,01
	15:00	4,89	4,00	0,89					1						1,59	1,64
	16:00	4,73	3,84	0,90					1						1,47	1,47
	17:00	5,18	4,66	0,52					1						1,77	1,77
	18:00	6,14	5,82	0,32	1				1						1,76	1,77
	19:00	7,22	6,92	0,29	1				1				1		2,34	2,36
	20:00	7,14	6,71	0,44	1				1				1		2,31	2,31
	21:00	6,49	5,92	0,57	1				1						2,14	2,14
	22:00	5,70	5,32	0,38	1				1						1,39	1,38
	23:00	5,04	4,80	0,23	1				1						0,79	0,85

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,51	4,25	0,26					1						1,24	1,26
	01:00	4,26	4,01	0,24					1						1,00	1,00
	02:00	4,07	3,92	0,15					1						0,83	0,82
	03:00	4,04	3,90	0,14					1						0,79	0,79
	04:00	4,07	3,86	0,22					1						0,82	0,81
	05:00	4,26	3,73	0,52					1						0,98	0,99
	06:00	4,83	4,07	0,76					1						1,54	1,55
	07:00	5,48	4,70	0,78					1						1,90	1,89
	08:00	5,65	5,05	0,60	1				1						1,31	1,30
	09:00	5,82	5,04	0,78	1				1						1,47	1,48
	10:00	5,83	4,56	1,26	1				1						1,49	1,49
	11:00	5,59	4,43	1,17	1				1						1,34	1,33
	12:00	5,45	4,40	1,05					1						1,65	1,67
	13:00	5,21	3,83	1,38					1						1,77	1,77
	14:00	4,96	3,65	1,31					1						1,69	1,68
	15:00	4,58	3,54	1,04					1						1,32	1,32
	16:00	4,61	3,28	1,33					1						1,34	1,35
	17:00	5,18	3,48	1,70					1						1,76	1,77
	18:00	6,24	4,17	2,06					1						2,15	2,15
	19:00	7,33	4,97	2,36	1				1						2,40	2,48
	20:00	7,14	4,78	2,36	1				1						2,39	2,43
	21:00	6,55	4,42	2,13	1				1						2,16	2,15
	22:00	5,63	4,29	1,34					1						1,35	1,36
	23:00	4,97	3,38	1,59					1						1,60	1,65

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,44	3,24	1,20					1						1,20	1,19	
	01:00	4,12	3,25	0,87					1						0,87	0,86	
	02:00	4,03	3,25	0,78					1						0,77	0,77	
	03:00	3,99	3,26	0,73					1						0,71	0,71	
	04:00	3,98	3,26	0,72					1						0,72	0,72	
	05:00	4,17	3,26	0,91					1						0,91	0,91	
	06:00	4,71	3,28	1,43					1						1,40	1,42	
	07:00	5,27	3,45	1,82					1						1,80	1,79	
	08:00	5,53	3,70	1,84					1						1,83	1,82	
	09:00	5,56	3,73	1,83					1						1,83	1,83	
	10:00	5,41	3,65	1,77					1						1,76	1,81	
	11:00	5,21	3,61	1,61					1						1,62	1,50	
	12:00	5,26	4,02	1,24				1							1,22	1,35	
	13:00	5,18	3,40	1,78				1							1,78	1,76	
	14:00	4,77	3,28	1,49				1							1,50	1,50	
	15:00	4,43	3,25	1,18				1							1,18	1,18	
	16:00	4,66	3,29	1,37				1							1,36	1,38	
	17:00	5,37	3,57	1,80				1							1,80	1,81	
	18:00	6,25	4,15	2,11				1							2,10	2,11	
	19:00	7,05	4,72	2,33	1			1							2,33	2,33	
	20:00	7,11	4,72	2,39	1			1							2,40	2,37	
	21:00	6,49	4,39	2,10	1			1							2,11	2,09	
	22:00	5,63	4,14	1,49	1			1							1,49	1,48	
	23:00	4,98	3,32	1,66				1							1,67	1,66	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,45	3,25	1,20				1							1,21	1,20
	01:00	4,12	3,26	0,86				1							0,87	0,87
	02:00	4,03	3,26	0,77				1							0,78	0,78
	03:00	3,94	3,27	0,67				1							0,68	0,68
	04:00	3,98	3,27	0,72				1							0,72	0,73
	05:00	4,21	3,27	0,94				1							0,94	0,94
	06:00	4,76	3,27	1,49				1							1,48	1,49
	07:00	5,44	3,69	1,75				1							1,76	1,67
	08:00	5,65	4,05	1,60					1						1,59	1,67
	09:00	5,60	3,70	1,90					1						1,90	1,92
	10:00	5,45	3,58	1,86					1						1,87	1,89
	11:00	5,24	3,48	1,76					1						1,80	1,80
	12:00	5,23	3,46	1,77					1						1,81	1,82
	13:00	5,06	3,35	1,71					1						1,74	1,74
	14:00	4,81	3,47	1,34					1						1,56	1,56
	15:00	4,53	3,59	0,94					1						1,28	1,28
	16:00	4,46	3,53	0,93					1						1,19	1,19
	17:00	5,15	3,94	1,21					1						1,74	1,74
	18:00	6,21	5,16	1,06	1				1						2,07	2,08
	19:00	7,03	5,80	1,23	1				1						2,45	2,45
	20:00	6,95	5,53	1,43	1				1						2,41	2,42
	21:00	6,41	4,89	1,52	1				1						2,11	2,09
	22:00	5,73	4,34	1,39	1				1						1,45	1,50
	23:00	5,10	3,42	1,68					1						1,75	1,75

Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,52	3,25	1,27					1						1,28	1,27
	01:00	4,29	3,26	1,03					1						1,05	1,04
	02:00	4,09	3,26	0,83					1						0,84	0,84
	03:00	4,01	3,26	0,75					1						0,75	0,76
	04:00	4,01	3,26	0,75					1						0,75	0,75
	05:00	4,12	3,27	0,85					1						0,85	0,86
	06:00	4,60	3,27	1,33					1						1,33	1,34
	07:00	4,96	3,30	1,67					1						1,67	1,68
	08:00	5,23	3,46	1,77					1						1,79	1,79
	09:00	5,57	3,67	1,90					1						1,92	1,93
	10:00	5,80	3,84	1,97					1						2,00	2,00
	11:00	5,60	3,82	1,78					1						1,95	1,94
	12:00	5,46	3,93	1,53					1						1,90	1,90
	13:00	5,52	4,33	1,19					1						1,93	1,93
	14:00	5,20	4,02	1,18					1						1,81	1,80
	15:00	4,76	3,51	1,25					1						1,51	1,51
	16:00	4,74	3,49	1,25					1						1,47	1,48
	17:00	5,36	4,03	1,33					1						1,52	1,39
	18:00	6,38	4,33	2,05	1			1							2,12	2,19
	19:00	7,31	5,05	2,27	1			1							2,51	2,53
	20:00	7,10	4,76	2,35	1			1							2,46	2,45
	21:00	6,51	4,39	2,11	1			1							2,17	2,15
	22:00	5,87	4,19	1,68				1							1,68	1,71
	23:00	5,24	3,47	1,77				1							1,79	1,78

Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,68	3,25	1,43				1							1,44	1,43
	01:00	4,28	3,25	1,03				1							1,03	1,02
	02:00	4,10	3,26	0,84				1							0,85	0,85
	03:00	4,00	3,26	0,74				1							0,75	0,74
	04:00	3,99	3,25	0,74				1							0,75	0,74
	05:00	4,06	3,27	0,79				1							0,79	0,80
	06:00	4,15	3,27	0,88				1							0,87	1,10
	07:00	4,41	3,26	1,16				1							1,15	1,40
	08:00	4,68	3,26	1,42				1							1,41	1,44
	09:00	4,90	3,29	1,62				1							1,61	1,62
	10:00	5,07	3,37	1,71				1							1,72	1,74
	11:00	5,18	3,44	1,75				1							1,77	1,78
	12:00	5,20	3,47	1,73				1							1,78	1,79
	13:00	5,09	3,37	1,72				1							1,77	1,76
	14:00	4,39	3,26	1,13				1							1,15	1,13
	15:00	3,97	3,26	0,71				1							0,72	0,71
	16:00	4,18	3,26	0,93				1							0,92	0,92
	17:00	4,83	3,29	1,54				1							1,53	1,54
	18:00	5,98	3,98	2,00				1							2,03	2,05
	19:00	7,04	4,71	2,33	1			1							2,38	2,40
	20:00	7,00	4,69	2,31	1			1							2,33	2,34
	21:00	6,33	4,34	2,00	1			1							2,01	1,99
	22:00	5,60	4,11	1,49				1							1,49	1,54
	23:00	4,89	3,31	1,58				1							1,61	1,59

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ(×4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,34	3,24	1,09				1							1,10	1,09	
	01:00	3,93	3,25	0,68				1							0,69	0,68	
	02:00	3,77	3,25	0,51				1							0,52	0,51	
	03:00	3,66	3,26	0,40				1							0,41	0,40	
	04:00	3,70	3,26	0,44				1							0,44	0,44	
	05:00	3,92	3,26	0,66				1							0,65	0,66	
	06:00	4,52	3,31	1,21				1							1,23	1,25	
	07:00	5,28	3,68	1,60				1							1,80	1,82	
	08:00	5,48	3,68	1,80				1							1,90	1,90	
	09:00	5,57	3,83	1,74				1							1,93	1,92	
	10:00	5,42	3,77	1,65				1							1,89	1,89	
	11:00	5,21	3,77	1,44				1							1,81	1,81	
	12:00	5,06	4,09	0,97				1							1,75	1,75	
	13:00	5,00	3,74	1,26				1							1,71	1,70	
	14:00	4,75	3,53	1,22				1							1,49	1,49	
	15:00	4,27	3,31	0,96				1							1,01	1,01	
	16:00	4,22	3,27	0,95				1							0,94	0,96	
	17:00	4,89	3,63	1,26				1							1,37	1,46	
	18:00	6,23	4,85	1,38				1							1,58	2,05	
	19:00	7,28	6,08	1,20			1	1							1,76	2,51	
	20:00	7,36	5,97	1,39			1	1							2,42	2,55	
	21:00	6,69	5,08	1,61			1	1							2,28	2,04	
	22:00	5,81	4,75	1,06			1	1							1,77	1,28	
	23:00	5,00	3,95	1,05			1	1							1,74	0,46	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ από τις 20:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,36	3,24	1,12				1							1,74	0,70	
	01:00	3,97	3,10	0,87				1							1,74	0,69	
	02:00	3,80	2,77	1,03				1							1,74	0,34	
	03:00	3,73	2,72	1,01				1							1,74	0,29	
	04:00	3,85	2,98	0,87				1							1,74	0,56	
	05:00	3,93	2,86	1,08				1							1,74	0,41	
	06:00	4,61	3,49	1,12				1							1,74	1,05	
	07:00	5,30	4,17	1,12				1							1,77	1,70	
	08:00	5,63	4,47	1,15				1							1,92	1,92	
	09:00	5,59	4,48	1,11				1							1,90	1,91	
	10:00	5,54	4,57	0,98				1							1,98	1,97	
	11:00	5,18	4,37	0,82				1							1,86	1,86	
	12:00	5,07	4,36	0,71				1							1,87	1,85	
	13:00	4,97	4,29	0,68				1							1,80	1,82	
	14:00	4,61	3,65	0,96				1							1,75	1,24	
	15:00	4,35	3,20	1,15				1							1,74	0,77	
	16:00	4,28	3,19	1,09				1							1,18	0,98	
	17:00	5,02	3,50	1,52				1							1,65	1,67	
	18:00	6,18	4,54	1,64				1							2,13	2,15	
	19:00	7,27	5,40	1,87			1	1							2,44	2,54	
	20:00	7,14	5,35	1,80			1	1							2,43	2,48	
	21:00	6,69	4,98	1,72			1	1							2,30	2,28	
	22:00	5,74	4,35	1,39			1	1							1,46	1,43	
	23:00	4,96	3,56	1,40				1							1,48	1,52	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ έως τις 16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,40	3,27	1,13				1							1,15	1,14
	01:00	3,99	3,24	0,75				1							0,76	0,75
	02:00	3,96	3,26	0,71				1							0,71	0,70
	03:00	3,82	3,25	0,56				1							0,57	0,56
	04:00	3,79	3,26	0,53				1							0,53	0,53
	05:00	4,00	3,28	0,72				1							0,71	0,73
	06:00	4,55	3,37	1,18				1							1,27	1,29
	07:00	5,34	3,88	1,46				1							1,86	1,86
	08:00	5,51	4,11	1,40				1							1,93	1,92
	09:00	5,56	3,97	1,58				1							1,95	1,94
	10:00	5,56	4,16	1,40				1							1,94	1,93
	11:00	5,27	4,26	1,01				1							1,85	1,84
	12:00	5,10	3,53	1,58				1							1,78	1,77
	13:00	5,02	3,38	1,64				1							1,73	1,72
	14:00	4,66	3,24	1,41				1							1,41	1,41
	15:00	4,43	3,26	1,17				1							1,18	1,17
	16:00	4,41	3,26	1,15				1							1,14	1,15
	17:00	4,96	3,57	1,39				1							1,62	1,64
	18:00	6,16	5,06	1,10			1	1							2,08	2,10
	19:00	7,32	6,20	1,12			1	1							2,44	2,56
	20:00	7,26	5,86	1,40			1	1							2,44	2,54
	21:00	6,61	5,09	1,52			1	1							2,23	2,23
	22:00	5,75	4,56	1,19			1	1							1,44	1,44
	23:00	5,03	3,85	1,17				1							1,28	1,35

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,39	3,30	1,09				1							1,14	1,14
	01:00	4,00	3,26	0,74				1							0,75	0,75
	02:00	3,92	3,25	0,67				1							0,67	0,67
	03:00	3,83	3,25	0,58				1							0,58	0,58
	04:00	3,83	3,26	0,57				1							0,57	0,57
	05:00	3,98	3,26	0,71				1							0,71	0,72
	06:00	4,60	3,28	1,31				1							1,30	1,32
	07:00	5,43	3,57	1,87				1							1,86	1,88
	08:00	5,74	3,79	1,95				1							1,96	1,95
	09:00	5,75	3,82	1,93				1							1,97	1,98
	10:00	5,49	3,73	1,76				1							1,92	1,92
	11:00	5,47	3,71	1,76				1							1,87	1,89
	12:00	5,30	3,48	1,82				1							1,85	1,85
	13:00	5,12	3,46	1,66				1							1,79	1,79
	14:00	4,86	3,30	1,56				1							1,60	1,60
	15:00	4,58	3,29	1,29				1							1,34	1,32
	16:00	4,54	3,28	1,26				1							1,28	1,28
	17:00	5,01	3,43	1,58				1							1,63	1,65
	18:00	6,17	4,88	1,30				1							2,11	2,13
	19:00	7,16	5,39	1,77			1	1							2,42	2,48
	20:00	7,21	4,88	2,34			1	1							2,42	2,48
	21:00	6,65	4,45	2,20			1	1							2,23	2,22
	22:00	5,81	3,81	2,00				1							2,01	2,00
	23:00	5,04	3,36	1,68				1							1,70	1,68

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,36	3,40	0,95				1							0,96	1,11
	01:00	3,97	3,58	0,40				1							0,40	0,71
	02:00	3,84	3,29	0,55				1							0,55	0,58
	03:00	3,80	3,26	0,54				1							0,55	0,55
	04:00	3,81	3,26	0,55				1							0,55	0,55
	05:00	3,96	3,26	0,70				1							0,70	0,70
	06:00	4,55	3,27	1,28				1							1,26	1,29
	07:00	5,50	3,65	1,84				1							1,89	1,90
	08:00	5,66	3,82	1,84				1							1,97	1,98
	09:00	5,65	3,73	1,92				1							1,96	1,96
	10:00	5,52	3,66	1,86				1							1,92	1,92
	11:00	5,46	3,76	1,70				1							1,87	1,87
	12:00	5,23	3,59	1,64				1							1,83	1,83
	13:00	5,10	3,37	1,73				1							1,77	1,78
	14:00	4,95	3,28	1,67				1							1,67	1,66
	15:00	4,69	3,25	1,44				1							1,44	1,44
	16:00	4,64	3,26	1,38				1							1,38	1,38
	17:00	5,25	3,62	1,63				1							1,81	1,81
	18:00	6,31	4,65	1,66				1							2,19	2,18
	19:00	7,11	5,38	1,73	1			1							2,42	2,46
	20:00	7,03	5,02	2,01	1			1							2,41	2,44
	21:00	6,68	4,49	2,19	1			1							2,27	2,27
	22:00	5,82	4,26	1,56	1			1							1,57	1,56
	23:00	5,06	3,66	1,40				1							1,41	1,48

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 00:30 με 02:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,52	3,25	1,27				1							1,28	1,26	
	01:00	4,19	3,25	0,94				1							0,94	0,94	
	02:00	3,93	3,25	0,67				1							0,68	0,67	
	03:00	3,81	3,25	0,56				1							0,56	0,57	
	04:00	3,81	3,26	0,55				1							0,55	0,55	
	05:00	3,95	3,27	0,68				1							0,68	0,69	
	06:00	4,31	3,34	0,97				1							1,03	1,05	
	07:00	4,86	3,36	1,50				1							1,58	1,59	
	08:00	5,35	3,64	1,71				1							1,86	1,87	
	09:00	5,42	3,79	1,62				1							1,88	1,88	
	10:00	5,34	3,54	1,79				1							1,83	1,84	
	11:00	5,35	4,10	1,25				1							1,86	1,87	
	12:00	5,30	4,57	0,73				1							1,71	1,73	
	13:00	5,24	4,20	1,05				1							1,84	1,83	
	14:00	4,74	3,55	1,19				1							1,51	1,49	
	15:00	4,44	3,36	1,08				1							1,18	1,18	
	16:00	4,62	3,27	1,35				1							1,34	1,35	
	17:00	5,23	3,50	1,73				1							1,79	1,79	
	18:00	6,39	4,75	1,64				1							2,20	2,23	
	19:00	7,06	5,71	1,35	1			1							2,44	2,47	
	20:00	6,86	5,13	1,73	1			1							2,40	2,40	
	21:00	6,27	4,43	1,84	1			1							1,96	1,94	
	22:00	5,66	4,38	1,28	1			1							1,40	1,39	
	23:00	5,07	3,94	1,13				1							1,24	1,30	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,55	3,28	1,26				1							1,31	1,29	
	01:00	4,20	3,24	0,95				1							0,96	0,95	
	02:00	3,89	3,26	0,63				1							0,64	0,64	
	03:00	3,76	3,26	0,50				1							0,50	0,50	
	04:00	3,76	3,29	0,47				1							0,51	0,51	
	05:00	3,87	3,27	0,60				1							0,60	0,61	
	06:00	4,12	3,26	0,86				1							0,86	0,86	
	07:00	4,51	3,32	1,20				1							1,24	1,24	
	08:00	4,85	3,64	1,21				1							1,58	1,59	
	09:00	4,90	3,94	0,96				1							1,64	1,63	
	10:00	4,95	4,77	0,18				1							1,52	1,49	
	11:00	5,06	4,99	0,07				1					1		1,27	1,28	
	12:00	5,09	5,05	0,04				1					1		1,32	1,31	
	13:00	4,78	4,71	0,07				1							1,34	1,34	
	14:00	4,43	4,27	0,16				1							1,18	1,17	
	15:00	4,48	3,91	0,57				1							1,20	1,21	
	16:00	4,92	4,02	0,90				1							1,63	1,64	
	17:00	6,13	5,70	0,43	1			1							1,89	1,88	
	18:00	7,03	6,76	0,27	1		1	1							1,64	1,62	
	19:00	6,85	6,53	0,32	1		1	1							1,45	1,44	
	20:00	6,61	5,65	0,96	1		1	1							1,49	1,55	
	21:00	6,14	5,70	0,44	1			1							1,82	1,82	
	22:00	5,57	4,95	0,61	1			1							1,25	1,24	
	23:00	5,10	4,37	0,73	1			1							0,91	0,95	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,53	4,09	0,45				1							1,21	1,28	
	01:00	4,19	3,93	0,26				1							0,94	0,94	
	02:00	4,00	3,86	0,14				1							0,76	0,75	
	03:00	3,83	3,73	0,10				1							0,58	0,58	
	04:00	3,72	3,34	0,39				1							0,47	0,47	
	05:00	3,91	3,46	0,45				1							0,63	0,64	
	06:00	4,17	3,88	0,28				1							0,90	0,90	
	07:00	4,60	4,33	0,27				1							0,86	0,83	
	08:00	4,96	4,62	0,35	1			1							0,61	0,63	
	09:00	4,98	4,78	0,21	1			1							0,64	0,64	
	10:00	4,47	4,33	0,14	1			1							0,17	0,18	
	11:00	4,03	4,03	0,00	1			1							0,00	0,00	
	12:00	4,11	3,77	0,34				1							0,59	0,65	
	13:00	4,17	3,63	0,53				1							0,90	0,91	
	14:00	4,11	3,66	0,45				1							0,85	0,85	
	15:00	4,19	3,77	0,42				1							0,91	0,92	
	16:00	4,78	4,42	0,36				1							1,49	1,50	
	17:00	5,91	5,37	0,54	1			1							1,77	1,75	
	18:00	6,86	6,31	0,55	1			1							2,39	2,39	
	19:00	6,86	6,14	0,72	1			1							2,40	2,40	
	20:00	6,65	5,90	0,76	1			1							2,30	2,30	
	21:00	6,06	5,57	0,49	1			1							1,76	1,73	
	22:00	5,44	5,10	0,34	1			1							1,11	1,10	
	23:00	4,80	4,56	0,23	1			1							0,75	0,80	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένταξη της G3 στο διάστημα 08:00-11:00 για επιπλέον εφεδρεία λόγω της εορτής 28ης Οκτωβρίου

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,32	3,80	0,52				1							1,08	1,08
	01:00	4,03	3,62	0,40				1							0,78	0,78
	02:00	3,89	3,59	0,30				1							0,63	0,63
	03:00	3,87	3,53	0,33				1							0,62	0,61
	04:00	3,92	3,69	0,23				1							0,65	0,66
	05:00	4,17	3,77	0,40				1							0,91	0,91
	06:00	4,61	3,76	0,85				1							1,35	1,34
	07:00	5,18	4,24	0,94				1							1,80	1,80
	08:00	5,16	4,31	0,85				1							1,80	1,80
	09:00	4,98	4,41	0,57				1							1,71	1,72
	10:00	4,84	4,37	0,47				1							1,59	1,59
	11:00	4,86	4,65	0,21				1							1,61	1,60
	12:00	4,95	4,37	0,58				1							1,68	1,68
	13:00	5,05	3,99	1,06				1							1,74	1,75
	14:00	4,88	3,76	1,12				1							1,63	1,63
	15:00	4,81	3,65	1,17				1							1,55	1,55
	16:00	5,06	4,34	0,73				1							1,74	1,75
	17:00	6,17	5,68	0,49	1			1							1,97	1,97
	18:00	6,98	5,90	1,09	1			1							2,43	2,44
	19:00	6,97	5,43	1,54	1			1							2,41	2,43
	20:00	6,83	5,37	1,46	1			1							2,38	2,38
	21:00	6,25	4,89	1,36	1			1							1,94	1,92
	22:00	5,50	4,29	1,22	1			1							1,25	1,23
	23:00	4,80	3,76	1,04				1							1,06	1,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,19	3,44	0,75					1						0,76	0,73	
	01:00	3,86	3,25	0,61					1						0,61	0,61	
	02:00	3,78	3,36	0,43				1							0,43	0,44	
	03:00	3,74	3,26	0,49				1							0,49	0,49	
	04:00	3,74	3,26	0,48				1							0,48	0,48	
	05:00	3,99	3,27	0,72				1							0,71	0,74	
	06:00	4,48	3,27	1,21				1							1,20	1,21	
	07:00	5,15	3,44	1,71				1							1,76	1,77	
	08:00	5,18	4,11	1,07					1						1,09	1,07	
	09:00	5,23	3,59	1,64					1						1,83	1,83	
	10:00	5,04	3,65	1,39					1						1,65	1,55	
	11:00	5,09	4,15	0,95				1							1,27	1,33	
	12:00	5,09	3,82	1,27				1							1,78	1,78	
	13:00	5,13	4,02	1,11				1							1,77	1,79	
	14:00	5,01	3,48	1,53				1							1,73	1,73	
	15:00	4,94	3,54	1,40				1							1,68	1,68	
	16:00	5,29	4,44	0,85				1							1,84	1,84	
	17:00	6,45	5,84	0,60	1			1							2,17	2,18	
	18:00	7,28	6,94	0,34	1			1					1		2,38	2,43	
	19:00	7,24	6,73	0,50	1			1					1		2,38	2,39	
	20:00	6,96	5,90	1,07	1			1							2,37	2,39	
	21:00	6,26	4,64	1,62	1			1							1,94	1,93	
	22:00	5,54	4,20	1,34	1			1							1,37	1,38	
	23:00	4,86	3,34	1,53				1							1,60	1,60	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024	00:00	4,23	3,24	0,99				1							0,99	0,98	
	01:00	3,92	3,26	0,66				1							0,66	0,66	
	02:00	3,81	3,25	0,56				1							0,56	0,56	
	03:00	3,71	3,26	0,45				1							0,45	0,45	
	04:00	3,75	3,27	0,48				1							0,48	0,49	
	05:00	4,03	3,26	0,77				1							0,77	0,77	
	06:00	4,51	3,27	1,25				1							1,24	1,24	
	07:00	5,05	3,34	1,72				1							1,74	1,74	
	08:00	5,21	3,50	1,70				1							1,80	1,80	
	09:00	5,17	3,53	1,64				1							1,79	1,79	
	10:00	5,13	3,49	1,63				1							1,75	1,76	
	11:00	4,91	3,83	1,08				1							1,12	0,98	
	12:00	5,13	3,61	1,52					1						1,68	1,62	
	13:00	5,16	3,42	1,75					1						1,80	1,81	
	14:00	5,08	3,45	1,63					1						1,78	1,77	
	15:00	4,88	3,34	1,53					1						1,63	1,62	
	16:00	5,27	3,70	1,57					1						1,83	1,84	
	17:00	6,27	5,21	1,06	1				1						2,12	2,14	
	18:00	7,02	6,37	0,65	1				1				1		2,18	2,17	
	19:00	7,11	5,86	1,26	1				1						2,29	2,30	
	20:00	6,98	5,38	1,59	1				1						2,42	2,44	
	21:00	6,30	4,75	1,55	1				1						2,00	1,98	
	22:00	5,65	3,99	1,66					1						1,69	1,69	
	23:00	4,90	3,34	1,57					1						1,64	1,62	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,19	3,26	0,92					1						0,95	0,94
	01:00	3,96	3,26	0,70					1						0,71	0,71
	02:00	3,82	3,25	0,56					1						0,57	0,56
	03:00	3,81	3,26	0,54					1						0,55	0,55
	04:00	3,73	3,26	0,47					1						0,47	0,47
	05:00	4,01	3,28	0,73					1						0,73	0,74
	06:00	4,57	3,35	1,22					1						1,30	1,31
	07:00	4,89	3,49	1,40					1						1,61	1,62
	08:00	5,14	3,46	1,68					1						1,79	1,80
	09:00	5,11	3,60	1,51					1						1,78	1,79
	10:00	5,04	3,99	1,05					1						1,75	1,74
	11:00	5,05	4,26	0,79					1						1,75	1,75
	12:00	5,11	3,72	1,39					1						1,77	1,78
	13:00	5,17	3,65	1,52					1						1,81	1,81
	14:00	5,21	3,78	1,42					1						1,81	1,82
	15:00	5,10	3,56	1,53					1						1,78	1,78
	16:00	5,32	3,71	1,61					1						1,85	1,86
	17:00	6,31	5,05	1,26	1				1						2,13	2,13
	18:00	7,03	6,29	0,74	1				1					1	2,27	2,27
	19:00	7,10	6,70	0,40	1				1					1	2,25	2,26
	20:00	6,91	6,74	0,17	1				1					1	2,08	2,07
	21:00	6,48	6,02	0,47	1				1						2,00	1,99
	22:00	5,79	5,25	0,54	1				1						1,48	1,47
	23:00	5,17	4,80	0,37	1				1						0,97	0,99

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,62	4,35	0,27					1						1,38	1,37
	01:00	4,25	4,15	0,11					1						1,00	1,00
	02:00	4,13	3,98	0,15					1						0,88	0,87
	03:00	4,05	3,87	0,18					1						0,80	0,79
	04:00	4,03	3,83	0,19					1						0,77	0,77
	05:00	4,24	4,05	0,20					1						0,97	0,98
	06:00	4,53	4,46	0,07					1						1,26	1,27
	07:00	4,75	4,74	0,02					1						1,43	1,41
	08:00	5,21	5,21	0,00			1		1						0,92	0,92
	09:00	5,36	5,36	0,00			1		1						1,02	1,01
	10:00	5,35	5,34	0,01			1		1						1,01	1,01
	11:00	5,29	5,29	0,00			1		1						0,94	0,95
	12:00	5,37	5,37	0,01			1		1						1,03	1,03
	13:00	5,51	5,51	0,00			1		1						1,15	1,17
	14:00	5,28	5,28	0,00			1		1						0,95	0,94
	15:00	5,23	5,23	0,00			1		1						0,88	0,87
	16:00	5,59	5,59	0,00			1		1						1,23	1,25
	17:00	6,70	6,70	0,00			1		1						1,86	1,87
	18:00	7,32	7,32	0,00	1		1		1						1,91	1,91
	19:00	7,19	7,19	0,00	1		1		1						1,78	1,77
	20:00	7,03	7,03	0,00	1		1		1						1,61	1,61
	21:00	6,47	6,47	0,00	1		1		1						1,07	1,06
	22:00	5,77	5,77	0,00			1		1						0,78	0,84
	23:00	5,22	5,18	0,04			1		1						0,90	0,90

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,62	4,54	0,08					1						0,95	0,99	
	01:00	4,27	4,13	0,14					1						1,03	1,02	
	02:00	4,05	3,90	0,15					1						0,80	0,80	
	03:00	3,78	3,33	0,44					1						0,53	0,52	
	04:00	3,78	3,26	0,52					1						0,53	0,52	
	05:00	3,88	3,26	0,62					1						0,62	0,62	
	06:00	4,12	3,26	0,86					1						0,86	0,86	
	07:00	4,29	3,26	1,03					1						1,02	1,03	
	08:00	4,52	3,27	1,24					1						1,24	1,26	
	09:00	4,91	3,34	1,57					1						1,57	1,58	
	10:00	5,25	3,52	1,73					1						1,72	1,72	
	11:00	6,00	4,16	1,84	1				1						1,84	1,84	
	12:00	5,94	4,33	1,61	1				1						1,62	1,59	
	13:00	5,30	4,33	0,97	1				1						0,98	0,97	
	14:00	4,87	4,32	0,54	1				1						0,55	0,54	
	15:00	4,74	4,34	0,39	1				1						0,40	0,40	
	16:00	5,24	4,35	0,89	1				1						0,87	0,89	
	17:00	6,56	4,56	2,00	1				1						1,99	2,02	
	18:00	7,40	5,03	2,38	1				1						2,39	2,44	
	19:00	7,38	5,00	2,37	1				1						2,38	2,43	
	20:00	7,02	4,72	2,31	1				1						2,33	2,37	
	21:00	6,43	4,35	2,08	1				1						2,10	2,07	
	22:00	5,58	4,32	1,26	1				1						1,27	1,25	
	23:00	4,90	4,15	0,75	1				1						0,75	0,80	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,26	3,25	1,01					1						1,01	1,01
	01:00	3,92	3,26	0,66					1						0,67	0,66
	02:00	3,83	3,26	0,57					1						0,58	0,57
	03:00	3,73	3,26	0,47					1						0,47	0,47
	04:00	3,80	3,27	0,53					1						0,53	0,54
	05:00	4,04	3,26	0,78					1						0,77	0,78
	06:00	4,56	3,28	1,29					1						1,29	1,30
	07:00	5,18	3,62	1,57					1						1,76	1,77
	08:00	5,18	3,64	1,54					1						1,81	1,81
	09:00	5,17	3,92	1,25					1						1,80	1,80
	10:00	5,13	4,08	1,05					1						1,76	1,74
	11:00	5,11	4,49	0,62			1		1						0,84	0,79
	12:00	5,13	4,70	0,43			1		1						0,78	0,79
	13:00	5,27	4,74	0,53			1		1						0,95	0,94
	14:00	5,30	4,77	0,53			1		1						0,96	0,96
	15:00	5,01	4,68	0,33			1		1						0,68	0,68
	16:00	5,43	5,27	0,16			1		1						1,08	1,08
	17:00	6,75	6,60	0,15			1		1						2,05	2,05
	18:00	7,72	7,62	0,10	1		1		1						2,29	2,29
	19:00	7,87	7,79	0,08	1		1		1						2,42	2,45
	20:00	7,76	7,70	0,06	1		1		1						2,34	2,34
	21:00	7,16	7,06	0,09	1		1		1						1,77	1,75
	22:00	6,24	6,02	0,23	1				1						1,42	1,46
	23:00	5,27	4,71	0,56	1				1						0,99	1,00

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,63	3,88	0,76					1						0,80	0,61	
	01:00	4,26	3,25	1,01					1						1,01	0,75	
	02:00	4,09	3,26	0,83					1						0,84	0,58	
	03:00	4,03	3,26	0,77					1						0,78	0,52	
	04:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,57	
	05:00	4,35	3,26	1,09					1						1,09	0,82	
	06:00	4,91	3,28	1,63					1						1,62	1,37	
	07:00	5,57	3,48	2,09					1						2,10	1,82	
	08:00	5,85	3,81	2,04					1						2,05	1,75	
	09:00	5,81	4,32	1,49			1		1						1,49	1,23	
	10:00	5,62	4,60	1,01			1		1						1,03	0,75	
	11:00	5,59	4,18	1,40				1							1,40	1,20	
	12:00	5,47	4,21	1,26				1							1,26	0,54	
	13:00	5,56	4,30	1,26	1			1							1,26	0,33	
	14:00	5,58	4,47	1,12	1			1							1,12	0,31	
	15:00	5,45	4,55	0,90	1			1							0,90	0,29	
	16:00	5,97	4,35	1,62	1			1							1,61	1,37	
	17:00	7,28	4,78	2,50	1			1							2,51	2,30	
	18:00	8,15	5,46	2,69	1			1							2,70	2,63	
	19:00	8,19	5,51	2,69	1			1							2,70	2,64	
	20:00	8,16	5,48	2,68	1			1							2,70	2,65	
	21:00	7,47	4,85	2,62	1			1							2,63	2,42	
	22:00	6,42	4,32	2,10	1			1							2,11	1,82	
	23:00	5,65	4,27	1,37	1			1							1,39	1,11	

Το διάστημα 11:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,63	3,59	1,04				1							1,03	1,10	
	01:00	4,20	3,25	0,95				1							0,95	0,95	
	02:00	4,06	3,26	0,80				1							0,80	0,80	
	03:00	3,95	3,25	0,70				1							0,70	0,70	
	04:00	3,94	3,26	0,68				1							0,68	0,68	
	05:00	4,25	3,28	0,97				1							0,96	0,99	
	06:00	4,92	3,32	1,59				1							1,58	1,60	
	07:00	5,59	3,68	1,92				1							1,91	1,92	
	08:00	5,68	3,75	1,93				1							1,95	1,93	
	09:00	5,78	4,11	1,66			1	1							1,68	1,67	
	10:00	5,53	4,33	1,19			1	1							1,19	1,19	
	11:00	5,50	4,30	1,20			1	1							1,21	1,17	
	12:00	5,42	3,88	1,54				1							1,63	1,68	
	13:00	5,50	3,74	1,76				1							1,92	1,91	
	14:00	5,45	3,64	1,81				1							1,88	1,88	
	15:00	5,55	3,64	1,91				1							1,92	1,92	
	16:00	5,92	3,91	2,01				1							2,03	2,04	
	17:00	7,22	4,92	2,30			1	1							2,38	2,46	
	18:00	8,20	5,83	2,37			1	1							2,44	2,79	
	19:00	8,25	5,91	2,34			1	1							2,44	2,82	
	20:00	7,97	5,72	2,25			1	1							2,44	2,70	
	21:00	7,36	5,01	2,34			1	1							2,41	2,51	
	22:00	6,46	4,39	2,06			1	1							2,09	2,07	
	23:00	5,45	4,26	1,19				1							1,21	1,22	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,74	3,29	1,45				1							1,45	1,47
	01:00	4,33	3,24	1,09				1							1,09	1,08
	02:00	4,16	3,25	0,92				1							0,91	0,91
	03:00	4,01	3,25	0,76				1							0,77	0,76
	04:00	4,06	3,26	0,79				1							0,79	0,80
	05:00	4,34	3,26	1,08				1							1,06	1,08
	06:00	5,02	3,36	1,66				1							1,66	1,68
	07:00	5,67	3,78	1,88				1							1,88	1,88
	08:00	5,85	3,86	1,99				1							1,99	1,99
	09:00	6,01	4,00	2,01				1							2,02	2,03
	10:00	5,95	3,91	2,03				1							2,04	2,03
	11:00	6,08	3,99	2,09				1							2,10	2,07
	12:00	6,01	3,95	2,06				1							2,07	2,07
	13:00	5,71	3,76	1,95				1							1,97	1,96
	14:00	5,55	3,71	1,84				1							1,91	1,90
	15:00	5,52	3,76	1,76				1							1,92	1,92
	16:00	6,19	4,16	2,03				1							2,12	2,12
	17:00	7,33	5,38	1,96			1	1							2,40	2,55
	18:00	8,24	6,00	2,24			1	1							2,44	2,82
	19:00	8,26	5,84	2,41			1	1							2,44	2,78
	20:00	8,03	5,62	2,41			1	1							2,44	2,69
	21:00	7,30	4,94	2,35			1	1							2,37	2,40
	22:00	6,42	4,40	2,02			1	1							2,03	2,02
	23:00	5,55	4,04	1,51				1							1,53	1,55

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,76	3,28	1,48				1							1,48	1,47
	01:00	4,28	3,25	1,04				1							1,04	1,03
	02:00	4,12	3,26	0,87				1							0,87	0,86
	03:00	4,01	3,26	0,75				1							0,75	0,75
	04:00	4,03	3,26	0,77				1							0,77	0,77
	05:00	4,29	3,27	1,02				1							1,02	1,02
	06:00	4,94	3,47	1,47				1							1,60	1,62
	07:00	5,79	3,87	1,91				1							1,98	1,99
	08:00	6,07	4,04	2,02				1							2,05	2,05
	09:00	6,03	4,06	1,97				1							1,97	1,97
	10:00	5,80	3,84	1,96				1							1,96	1,94
	11:00	5,64	3,78	1,86				1							1,86	1,87
	12:00	5,68	3,78	1,90				1							1,90	1,89
	13:00	5,64	3,71	1,93				1							1,96	1,95
	14:00	5,39	3,55	1,84				1							1,84	1,84
	15:00	5,48	3,59	1,89				1							1,90	1,88
	16:00	6,06	4,02	2,04				1							2,08	2,08
	17:00	7,27	5,31	1,96	1			1							2,40	2,52
	18:00	8,01	5,78	2,22	1			1							2,44	2,74
	19:00	7,93	5,67	2,26	1			1							2,44	2,69
	20:00	7,63	5,42	2,21	1			1							2,43	2,62
	21:00	7,09	4,75	2,34	1			1							2,36	2,40
	22:00	6,30	4,30	2,00	1			1							2,01	1,98
	23:00	5,54	3,87	1,67				1							1,68	1,72

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,90	3,31	1,59				1							1,59	1,58	
	01:00	4,40	3,25	1,15				1							1,16	1,15	
	02:00	4,19	3,26	0,94				1							0,94	0,94	
	03:00	4,08	3,25	0,82				1							0,82	0,82	
	04:00	4,04	3,26	0,79				1							0,79	0,79	
	05:00	4,22	3,27	0,96				1							0,95	0,96	
	06:00	4,62	3,26	1,36				1							1,35	1,36	
	07:00	4,94	3,30	1,64				1							1,63	1,63	
	08:00	5,30	3,51	1,79				1							1,79	1,80	
	09:00	5,39	3,58	1,81				1							1,81	1,81	
	10:00	5,43	3,57	1,86				1							1,86	1,85	
	11:00	5,34	3,51	1,83				1							1,82	1,83	
	12:00	5,42	3,55	1,88				1							1,88	1,86	
	13:00	5,61	3,69	1,91				1							1,92	1,91	
	14:00	5,51	3,67	1,84				1							1,89	1,90	
	15:00	5,52	3,66	1,86				1							1,93	1,92	
	16:00	5,98	3,98	2,00				1							2,02	2,03	
	17:00	7,30	5,03	2,26				1							2,39	2,48	
	18:00	7,94	5,58	2,37			1	1							2,44	2,68	
	19:00	7,88	5,46	2,42			1	1							2,44	2,65	
	20:00	7,60	5,20	2,40			1	1							2,42	2,55	
	21:00	7,04	4,74	2,31			1	1							2,33	2,36	
	22:00	6,25	4,21	2,04			1	1							2,05	1,91	
	23:00	5,57	3,61	1,97				1							1,99	1,79	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 21:00 με 23:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,09	3,27	1,81				1							1,82	1,54	
	01:00	4,64	3,24	1,39				1							1,40	1,12	
	02:00	4,50	3,26	1,24				1							1,24	0,98	
	03:00	4,33	3,25	1,08				1							1,08	0,81	
	04:00	4,31	3,26	1,05				1							1,05	0,79	
	05:00	4,46	3,26	1,20				1							1,19	0,94	
	06:00	4,74	3,27	1,48				1							1,47	1,36	
	07:00	4,94	3,29	1,66				1							1,65	1,66	
	08:00	5,20	3,43	1,77				1							1,76	1,77	
	09:00	5,62	4,05	1,56				1							1,72	1,69	
	10:00	6,18	4,39	1,79			1	1							1,78	1,82	
	11:00	6,58	4,39	2,19			1	1							2,19	2,20	
	12:00	6,57	4,39	2,18			1	1							2,19	2,18	
	13:00	6,36	4,33	2,02			1	1							2,03	2,02	
	14:00	6,23	4,32	1,91			1	1							1,91	1,90	
	15:00	6,21	4,34	1,87			1	1							1,86	1,87	
	16:00	6,63	4,43	2,20			1	1							2,21	2,22	
	17:00	7,87	5,35	2,52			1	1							2,69	2,70	
	18:00	8,60	5,93	2,67			1	1					1		2,91	2,93	
	19:00	8,62	6,03	2,59			1	1					1		3,00	2,98	
	20:00	8,31	5,78	2,52			1	1							2,89	2,87	
	21:00	7,62	5,13	2,49			1	1							2,66	2,63	
	22:00	6,69	4,44	2,25			1	1							2,29	2,27	
	23:00	5,80	4,26	1,54			1	1							1,55	1,57	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,96	3,33	1,63				1							1,64	1,63
	01:00	4,54	3,25	1,29				1							1,29	1,29
	02:00	4,40	3,26	1,14				1							1,14	1,14
	03:00	4,24	3,26	0,98				1							0,98	0,98
	04:00	4,27	3,26	1,01				1							1,01	1,01
	05:00	4,60	3,28	1,32				1							1,32	1,33
	06:00	5,26	3,46	1,80				1							1,82	1,83
	07:00	6,17	4,17	2,00				1							2,04	2,06
	08:00	6,73	4,61	2,12			1	1							2,31	2,33
	09:00	6,72	4,65	2,06			1	1							2,32	2,31
	10:00	6,42	4,58	1,83			1	1							2,06	2,02
	11:00	5,90	4,78	1,12			1	1							1,44	1,45
	12:00	6,11	5,37	0,74			1	1							1,73	1,73
	13:00	7,02	5,67	1,36			1	1					1		2,16	2,17
	14:00	7,05	5,37	1,68			1	1					1		2,20	2,20
	15:00	7,17	5,75	1,43			1	1					1		2,32	2,32
	16:00	7,31	5,80	1,51			1	1					1		2,46	2,46
	17:00	8,25	7,02	1,23		1	1	1					1		2,62	2,64
	18:00	8,80	6,81	1,98		1	1	1					1		2,87	2,88
	19:00	8,82	7,61	1,20		1	1	1					1		3,03	3,03
	20:00	8,89	7,80	1,09		1	1	1					1		2,96	2,95
	21:00	8,04	6,77	1,27		1	1	1							2,53	2,51
	22:00	6,91	6,18	0,74			1	1							2,16	2,19
	23:00	5,95	5,39	0,56			1	1							1,65	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,08	4,59	0,50				1							0,96	1,01
	01:00	4,60	4,02	0,59				1							1,35	1,35
	02:00	4,47	3,66	0,81				1							1,22	1,22
	03:00	4,38	3,31	1,07				1							1,14	1,13
	04:00	4,39	3,33	1,06				1							1,13	1,13
	05:00	4,67	3,67	1,00				1							1,40	1,41
	06:00	5,45	4,42	1,03				1							1,89	1,90
	07:00	6,43	5,23	1,20			1	1							1,82	1,78
	08:00	6,86	5,94	0,92	1		1	1							1,89	1,96
	09:00	7,40	6,80	0,60	1		1	1							2,27	2,25
	10:00	7,48	6,96	0,52	1		1	1							2,05	2,06
	11:00	7,70	7,26	0,43	1		1	1							2,27	2,28
	12:00	7,67	7,37	0,31	1		1	1							2,25	2,26
	13:00	7,78	7,37	0,41	1		1	1							2,35	2,36
	14:00	7,74	7,31	0,42	1		1	1							2,32	2,31
	15:00	7,56	7,21	0,36	1		1	1							2,14	2,15
	16:00	7,61	6,91	0,69	1		1	1							2,19	2,19
	17:00	8,49	6,72	1,77	1		1	1							2,87	2,90
	18:00	9,03	7,28	1,74	1		1	1							3,03	3,04
	19:00	9,01	6,86	2,15	1		1	1							3,03	3,03
	20:00	8,85	6,02	2,83	1		1	1							3,03	3,01
	21:00	8,13	5,52	2,60	1		1	1							2,71	2,68
	22:00	7,00	5,09	1,91	1			1							1,91	1,83
	23:00	6,04	4,31	1,74	1				1						1,77	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,04	3,84	1,20					1						1,22	1,26
	01:00	4,59	3,30	1,29					1						1,34	1,34
	02:00	4,40	3,34	1,06					1						1,16	1,15
	03:00	4,35	3,69	0,65					1						1,09	1,09
	04:00	4,34	3,80	0,54					1						1,08	1,08
	05:00	4,58	4,15	0,43					1						1,30	1,32
	06:00	5,29	4,91	0,38			1		1						1,29	1,28
	07:00	6,25	5,91	0,34			1		1						1,74	1,74
	08:00	6,96	5,97	0,98	1		1		1						1,60	1,61
	09:00	7,46	6,01	1,45	1		1		1						2,04	2,03
	10:00	7,66	6,29	1,37	1		1		1						2,20	2,19
	11:00	7,77	6,71	1,06	1		1		1						2,38	2,36
	12:00	7,90	7,09	0,80	1		1		1						2,47	2,47
	13:00	8,02	7,24	0,78	1		1		1				1		2,18	2,19
	14:00	7,76	7,16	0,59	1		1		1				1		1,85	1,85
	15:00	7,57	7,11	0,47	1		1		1						2,15	2,17
	16:00	7,58	6,98	0,60	1		1		1						2,16	2,15
	17:00	8,45	7,61	0,84	1		1		1				1		2,65	2,62
	18:00	8,90	7,94	0,96	1		1		1				1		2,96	2,96
	19:00	8,71	7,71	0,99	1		1		1				1		2,79	2,78
	20:00	8,44	6,79	1,65	1		1		1						2,84	2,86
	21:00	7,78	6,37	1,41	1		1		1						2,40	2,37
	22:00	6,90	5,64	1,26	1		1		1						1,73	1,75
	23:00	5,95	4,79	1,16	1				1						1,69	1,67

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,02	4,18	0,84					1						1,20	1,25
	01:00	4,67	3,50	1,17					1						1,42	1,42
	02:00	4,48	3,34	1,15					1						1,25	1,25
	03:00	4,33	3,30	1,02					1						1,07	1,07
	04:00	4,36	3,50	0,86					1						1,10	1,10
	05:00	4,61	3,56	1,05					1						1,33	1,35
	06:00	5,27	4,32	0,95			1		1						1,34	1,33
	07:00	6,25	5,51	0,74			1		1						1,08	1,07
	08:00	6,88	5,87	1,02	1		1	1							1,55	1,58
	09:00	7,59	6,64	0,95	1		1	1							2,15	2,17
	10:00	8,29	7,33	0,96	1		1	1							2,58	2,57
	11:00	8,65	7,73	0,92	1		1	1					1		2,71	2,72
	12:00	8,67	8,19	0,49	1		1	1					1		2,74	2,75
	13:00	8,45	8,06	0,40	1		1	1					1		2,54	2,53
	14:00	8,01	7,74	0,28	1		1	1					1		2,13	2,11
	15:00	7,75	7,09	0,65	1		1	1							2,33	2,33
	16:00	7,85	6,82	1,03	1		1	1							2,41	2,43
	17:00	8,63	7,51	1,12	1		1	1							2,84	2,92
	18:00	9,21	8,05	1,16	1		1	1							2,85	2,99
	19:00	9,19	7,80	1,39	1	1	1	1							3,00	3,01
	20:00	8,76	8,20	0,56	1	1	1	1							2,65	2,63
	21:00	7,79	7,27	0,53	1	1	1	1							2,16	2,16
	22:00	6,77	6,38	0,39	1		1	1							1,46	1,48
	23:00	5,96	5,59	0,37	1			1							1,66	1,63

Το ΑΠ ΑΓ ΣΩΖΩΝ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:00 με 19:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,29	5,29	0,00	1			1							0,97	0,96
	01:00	4,77	4,77	0,00	1			1							0,54	0,62
	02:00	4,61	4,58	0,03				1							1,35	1,36
	03:00	4,49	4,35	0,14				1							1,24	1,23
	04:00	4,52	4,42	0,10				1							1,27	1,27
	05:00	4,86	4,75	0,11				1							1,39	1,34
	06:00	5,62	5,59	0,03	1			1							1,24	1,27
	07:00	6,65	6,65	0,00	1		1	1							1,39	1,37
	08:00	6,95	6,95	0,00	1		1	1							1,53	1,52
	09:00	6,83	6,83	0,00	1		1	1							1,40	1,41
	10:00	6,61	6,61	0,00	1		1	1							1,20	1,19
	11:00	6,55	6,55	0,00	1		1	1							1,12	1,13
	12:00	6,70	6,69	0,01	1		1	1							1,28	1,28
	13:00	6,63	6,59	0,04	1		1	1							1,22	1,21
	14:00	6,64	6,60	0,05	1		1	1							1,23	1,23
	15:00	6,76	6,70	0,06	1		1	1							1,34	1,35
	16:00	7,08	7,06	0,02	1		1	1							1,64	1,66
	17:00	8,41	8,41	0,00	1		1	1					1		2,34	2,41
	18:00	8,91	8,91	0,00	1		1	1				1	1		2,34	2,47
	19:00	9,03	9,03	0,00	1		1	1				1	1		2,26	2,26
	20:00	8,76	8,76	0,00	1		1	1				1	1		2,10	2,12
	21:00	8,40	8,40	0,00	1		1	1				1	1		2,17	2,16
	22:00	7,26	7,26	0,00	1		1	1							1,80	1,80
	23:00	6,37	6,37	0,00	1		1	1							1,08	1,11

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,31	5,31	0,00	1			1							1,00	0,98
	01:00	4,85	4,85	0,00	1			1							0,57	0,57
	02:00	4,65	4,65	0,00				1							1,13	1,19
	03:00	4,50	4,50	0,00				1							1,25	1,24
	04:00	4,55	4,55	0,00				1							1,28	1,29
	05:00	4,86	4,85	0,00	1			1							0,90	0,86
	06:00	5,71	5,71	0,00	1			1							1,14	1,13
	07:00	6,68	6,67	0,00	1		1	1							1,23	1,25
	08:00	6,94	6,94	0,00	1		1	1							1,53	1,52
	09:00	6,81	6,77	0,04	1		1	1							1,41	1,40
	10:00	6,54	6,46	0,08	1		1	1							1,13	1,13
	11:00	6,57	6,52	0,05	1		1	1							1,17	1,16
	12:00	6,47	6,44	0,03	1		1	1							1,05	1,05
	13:00	6,43	6,42	0,00	1		1	1							1,02	1,01
	14:00	6,47	6,47	0,00	1		1	1							1,05	1,05
	15:00	6,74	6,74	0,00	1		1	1							1,31	1,31
	16:00	7,02	7,02	0,00	1		1	1							1,59	1,59
	17:00	8,44	8,44	0,00	1		1	1							2,24	2,29
	18:00	9,21	9,21	0,00	1	1	1	1					1		2,43	2,49
	19:00	9,25	9,25	0,00	1	1	1	1					1		2,44	2,53
	20:00	8,97	8,97	0,00	1	1	1	1					1		2,26	2,25
	21:00	8,39	8,39	0,00	1		1	1					1		2,02	2,05
	22:00	7,32	7,32	0,00	1		1	1							1,89	1,86
	23:00	6,19	6,19	0,00	1		1	1							0,81	0,81

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,35	5,35	0,00	1			1							0,99	1,02
	01:00	4,85	4,69	0,16	1			1							0,65	0,69
	02:00	4,67	4,29	0,38				1							1,41	1,40
	03:00	4,48	3,80	0,68				1							1,21	1,21
	04:00	4,52	3,47	1,05				1							1,26	1,26
	05:00	4,83	3,35	1,47				1							1,46	1,47
	06:00	5,55	3,83	1,72				1							1,71	1,71
	07:00	6,51	4,55	1,96			1	1							1,99	2,01
	08:00	7,00	4,87	2,13			1	1							2,14	2,15
	09:00	7,15	4,95	2,20			1	1							2,22	2,21
	10:00	6,78	4,70	2,08			1	1							2,11	2,10
	11:00	6,45	4,54	1,91			1	1							1,98	1,98
	12:00	6,04	4,52	1,53			1	1							1,72	1,71
	13:00	6,03	4,36	1,67			1	1							1,68	1,68
	14:00	5,83	4,34	1,49			1	1							1,49	1,48
	15:00	6,00	4,35	1,65			1	1							1,64	1,66
	16:00	6,56	4,58	1,97			1	1							1,97	1,98
	17:00	8,12	5,76	2,36			1	1							2,37	2,44
	18:00	8,78	6,36	2,42	1		1	1							2,44	2,60
	19:00	8,73	6,32	2,41	1		1	1							2,43	2,61
	20:00	8,39	6,08	2,31	1		1	1							2,40	2,47
	21:00	7,68	6,13	1,55	1		1	1							2,20	2,21
	22:00	6,71	5,76	0,94	1		1	1							1,34	1,30
	23:00	5,83	5,07	0,76	1			1							1,09	1,15

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,06	4,51	0,55	1			1							0,79	0,79
	01:00	4,65	3,95	0,70				1							1,00	1,09
	02:00	4,48	3,60	0,88				1							1,23	1,22
	03:00	4,33	3,57	0,76				1							1,07	1,07
	04:00	4,33	3,57	0,75				1							1,06	1,07
	05:00	4,58	3,67	0,92				1							1,28	1,30
	06:00	5,19	4,07	1,11				1							1,57	1,56
	07:00	5,97	4,82	1,14			1	1							1,59	1,62
	08:00	6,48	4,96	1,52			1	1							2,13	2,14
	09:00	6,89	5,44	1,45			1	1							2,33	2,30
	10:00	7,21	5,95	1,26	1		1	1							1,84	1,81
	11:00	7,10	5,90	1,20	1		1	1							1,68	1,68
	12:00	7,09	5,90	1,19	1		1	1							1,67	1,68
	13:00	7,42	6,65	0,78	1		1	1							2,00	2,01
	14:00	7,29	6,19	1,09	1		1	1							1,88	1,88
	15:00	7,05	5,64	1,41	1		1	1							1,63	1,64
	16:00	7,27	6,00	1,27	1		1	1							1,85	1,86
	17:00	8,05	6,27	1,79	1		1	1							2,33	2,60
	18:00	8,55	6,15	2,40	1		1	1							2,44	2,99
	19:00	8,49	6,06	2,43	1		1	1							2,44	2,97
	20:00	8,45	6,02	2,43	1		1	1							2,44	2,95
	21:00	7,85	5,52	2,34	1		1	1							2,35	2,45
	22:00	6,84	4,96	1,89	1			1							1,89	1,95
	23:00	5,99	4,31	1,68	1			1							1,70	1,67

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,21	3,84	1,37				1							1,37	1,41	
	01:00	4,73	3,50	1,23				1							1,49	1,48	
	02:00	4,50	4,12	0,38				1							1,26	1,25	
	03:00	4,37	4,27	0,11				1							1,11	1,11	
	04:00	4,38	4,29	0,09				1							1,12	1,12	
	05:00	4,69	4,68	0,00				1							1,40	1,40	
	06:00	5,50	5,50	0,00	1			1							1,26	1,26	
	07:00	6,31	6,29	0,02	1			1							1,42	1,40	
	08:00	6,72	6,19	0,52	1		1	1							1,30	1,31	
	09:00	6,54	5,52	1,02	1		1	1							1,14	1,14	
	10:00	6,02	5,40	0,62	1		1	1							0,63	0,60	
	11:00	5,84	5,43	0,41	1		1	1							0,41	0,42	
	12:00	5,80	5,31	0,49	1		1	1							0,48	0,56	
	13:00	6,20	4,38	1,82	1			1							1,82	1,82	
	14:00	6,15	4,34	1,81	1			1							1,80	1,80	
	15:00	6,32	4,41	1,91	1			1							1,90	1,91	
	16:00	6,97	4,82	2,15	1			1							2,15	2,16	
	17:00	8,05	5,66	2,39	1			1							2,40	2,49	
	18:00	8,54	6,11	2,43	1		1	1							2,44	2,65	
	19:00	8,35	5,93	2,42	1		1	1							2,44	2,59	
	20:00	8,10	5,68	2,42	1		1	1							2,44	2,51	
	21:00	7,34	5,36	1,97	1		1	1							1,98	1,99	
	22:00	6,59	4,55	2,04	1			1							2,05	2,04	
	23:00	5,81	4,26	1,55	1			1							1,56	1,54	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,10	3,74	1,36				1							1,35	1,38	
	01:00	4,74	3,29	1,45				1							1,45	1,44	
	02:00	4,50	3,25	1,25				1							1,25	1,24	
	03:00	4,35	3,26	1,09				1							1,10	1,10	
	04:00	4,34	3,35	0,99				1							1,08	1,08	
	05:00	4,43	3,68	0,75				1							1,16	1,17	
	06:00	4,86	4,23	0,63				1							1,57	1,59	
	07:00	5,33	4,45	0,88	1			1							1,38	1,36	
	08:00	6,14	4,52	1,62	1			1							1,77	1,80	
	09:00	7,17	5,75	1,42	1		1	1							2,19	2,17	
	10:00	7,55	6,02	1,53	1		1	1							2,11	2,12	
	11:00	7,79	6,42	1,37	1		1	1							2,28	2,36	
	12:00	8,19	6,50	1,69	1		1	1							2,42	2,65	
	13:00	8,43	6,04	2,39	1		1	1							2,44	2,94	
	14:00	8,13	5,70	2,43	1		1	1							2,44	2,71	
	15:00	7,66	5,42	2,24	1		1	1							2,25	2,26	
	16:00	8,00	5,66	2,34	1		1	1							2,40	2,56	
	17:00	9,06	7,10	1,96	1		1	1					1		2,44	3,01	
	18:00	9,14	9,03	0,11	1		1	1				1	1		2,10	2,10	
	19:00	8,87	8,38	0,49	1		1	1					1		2,33	2,46	
	20:00	8,56	6,82	1,74	1		1	1					1		2,44	2,84	
	21:00	7,86	5,60	2,26	1		1	1							2,32	2,45	
	22:00	6,96	5,14	1,82	1		1	1							1,83	1,88	
	23:00	6,23	4,44	1,79	1			1							1,92	1,89	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,51	4,16	1,35				1							1,37	1,40	
	01:00	4,99	3,52	1,47				1							1,72	1,72	
	02:00	4,74	3,26	1,47				1							1,49	1,48	
	03:00	4,56	3,31	1,25				1							1,30	1,30	
	04:00	4,56	3,38	1,18				1							1,30	1,31	
	05:00	4,71	3,31	1,40				1							1,45	1,45	
	06:00	5,13	3,65	1,48				1							1,76	1,76	
	07:00	5,74	4,29	1,45	1			1							1,47	1,46	
	08:00	6,03	4,33	1,70	1			1							1,69	1,69	
	09:00	6,37	4,35	2,02	1			1							2,02	2,03	
	10:00	6,49	4,59	1,90	1			1							2,17	2,15	
	11:00	6,57	5,31	1,26	1			1							2,22	2,23	
	12:00	6,58	6,06	0,52	1			1							2,19	2,14	
	13:00	6,51	6,12	0,39	1			1					1		1,66	1,66	
	14:00	6,25	6,00	0,25	1			1					1		1,41	1,40	
	15:00	6,36	6,02	0,34	1			1					1		1,49	1,50	
	16:00	7,09	6,80	0,30	1		1	1							1,90	1,89	
	17:00	8,45	8,19	0,26	1		1	1					1		2,37	2,44	
	18:00	8,89	8,60	0,29	1	1	1	1					1		2,26	2,28	
	19:00	8,87	8,72	0,15	1	1	1	1					1		2,26	2,26	
	20:00	8,91	8,84	0,07	1	1	1	1					1		2,29	2,30	
	21:00	8,32	8,31	0,01	1		1	1					1		1,99	2,01	
	22:00	7,33	7,33	0,00	1		1	1							1,82	1,81	
	23:00	6,50	6,50	0,00	1		1	1							1,13	1,09	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,53	5,53	0,00	1			1							0,90	0,95	
	01:00	4,94	4,93	0,00	1			1							0,65	0,65	
	02:00	4,78	4,78	0,00				1							0,99	1,06	
	03:00	4,72	4,72	0,00				1							1,46	1,46	
	04:00	4,66	4,66	0,00				1							1,40	1,40	
	05:00	4,98	4,98	0,00				1							1,38	1,37	
	06:00	5,84	5,84	0,00	1			1							1,46	1,49	
	07:00	7,03	7,03	0,00	1		1	1							1,89	1,89	
	08:00	7,78	7,78	0,00	1		1	1							2,33	2,35	
	09:00	7,93	7,93	0,00	1		1	1							2,43	2,50	
	10:00	7,92	7,91	0,01	1		1	1							2,41	2,51	
	11:00	7,21	7,03	0,18	1		1	1							1,82	1,80	
	12:00	7,45	7,27	0,18	1		1	1							1,99	2,02	
	13:00	7,41	6,42	0,99	1		1	1							1,99	1,98	
	14:00	7,24	6,24	0,99	1		1	1							1,83	1,82	
	15:00	7,19	5,89	1,30	1		1	1							1,77	1,78	
	16:00	7,68	6,20	1,48	1		1	1							2,23	2,27	
	17:00	8,87	6,95	1,91	1		1	1							2,44	2,98	
	18:00	9,49	7,72	1,77	1		1	1							2,44	3,04	
	19:00	9,51	8,38	1,13	1		1	1						1	2,44	3,04	
	20:00	9,40	8,46	0,94	1		1	1					1	1	2,44	2,91	
	21:00	8,65	7,69	0,96	1		1	1						1	2,41	2,59	
	22:00	7,60	6,72	0,89	1		1	1							2,08	2,15	
	23:00	6,58	5,89	0,70	1		1	1							1,24	1,24	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,63	5,22	0,41	1			1							1,09	1,15
	01:00	5,01	4,68	0,33	1			1							0,78	0,76
	02:00	4,80	4,49	0,31	1			1							0,47	0,46
	03:00	4,70	4,47	0,24	1			1							0,37	0,37
	04:00	4,71	4,53	0,18	1			1							0,37	0,37
	05:00	5,04	4,98	0,06	1			1							0,71	0,74
	06:00	5,97	5,95	0,02	1			1							1,61	1,65
	07:00	7,12	7,11	0,02			1	1					1		1,71	1,69
	08:00	7,67	7,67	0,00			1	1				1	1		1,88	2,33
	09:00	7,50	7,50	0,00			1	1				1	1		1,88	2,20
	10:00	7,36	7,36	0,00			1	1				1	1		1,88	2,06
	11:00	7,11	7,09	0,02			1	1				1	1		1,83	2,05
	12:00	7,12	7,07	0,06			1	1				1	1		1,80	1,82
	13:00	7,24	7,20	0,04			1	1				1	1		1,74	1,76
	14:00	6,91	6,84	0,07	1		1	1							1,29	1,30
	15:00	7,13	7,08	0,05	1		1	1							1,69	1,71
	16:00	7,63	7,62	0,01	1		1	1							2,20	2,21
	17:00	8,86	8,84	0,02	1		1	1				1			2,44	2,70
	18:00	9,40	9,40	0,01	1		1	1				1	1		2,44	2,91
	19:00	9,40	9,38	0,02	1		1	1				1	1		2,44	2,91
	20:00	9,15	9,13	0,02	1		1	1				1	1		2,44	2,72
	21:00	8,54	8,52	0,02	1		1	1				1			2,41	2,53
	22:00	7,48	7,43	0,05	1		1	1							2,08	2,07
	23:00	6,46	6,43	0,03	1		1	1							1,10	1,09

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 με 01:10 και 04:50 με 14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,57	5,53	0,04	1			1							1,20	1,24
	01:00	5,03	5,01	0,03				1							0,74	0,73
	02:00	4,83	4,83	0,01				1							1,04	1,10
	03:00	4,64	4,64	0,00				1							1,37	1,38
	04:00	4,66	4,66	0,00				1							1,40	1,40
	05:00	4,95	4,91	0,04				1							1,12	1,11
	06:00	5,73	5,59	0,14	1			1							1,36	1,39
	07:00	6,73	6,49	0,24	1		1	1							1,75	1,73
	08:00	7,05	6,81	0,23	1		1	1							1,62	1,63
	09:00	6,93	6,80	0,13	1		1	1							1,51	1,51
	10:00	6,68	6,52	0,17	1		1	1							1,29	1,27
	11:00	6,48	6,33	0,16	1		1	1							1,05	1,06
	12:00	6,45	6,29	0,16	1		1	1							1,04	1,04
	13:00	6,30	6,18	0,12	1		1	1							0,90	0,89
	14:00	6,09	5,99	0,10	1		1	1							0,67	0,67
	15:00	6,31	6,27	0,04	1		1	1							0,88	0,88
	16:00	6,94	6,93	0,01	1		1	1							1,48	1,51
	17:00	8,49	8,48	0,01	1		1	1					1		2,37	2,49
	18:00	9,07	9,03	0,04	1		1	1				1	1		2,44	2,63
	19:00	9,11	9,08	0,04	1		1	1				1	1		2,44	2,68
	20:00	8,99	8,98	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,55
	21:00	8,24	8,18	0,06	1		1	1					1		2,38	2,44
	22:00	7,20	6,83	0,37	1		1	1							1,84	1,81
	23:00	6,29	5,73	0,56	1			1							1,45	1,53

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,39	4,67	0,72	1			1							1,14	1,11
	01:00	4,90	4,41	0,49				1							1,26	1,32
	02:00	4,75	4,36	0,39				1							1,49	1,49
	03:00	4,54	4,14	0,40				1							1,29	1,28
	04:00	4,57	4,28	0,29				1							1,30	1,32
	05:00	4,92	4,57	0,35				1							1,54	1,54
	06:00	5,67	5,23	0,45			1	1							1,34	1,34
	07:00	6,68	6,23	0,45			1	1							2,13	2,12
	08:00	7,00	6,57	0,44	1		1	1							1,59	1,59
	09:00	6,56	6,34	0,22	1		1	1							1,19	1,17
	10:00	6,53	6,40	0,13			1	1							1,47	1,59
	11:00	6,47	6,43	0,04	1		1	1							1,41	1,37
	12:00	6,45	6,42	0,03	1		1	1							1,08	1,06
	13:00	6,43	6,42	0,01			1	1							1,85	1,93
	14:00	6,34	6,34	0,00			1	1							2,02	2,01
	15:00	6,70	6,70	0,00			1	1							2,12	2,09
	16:00	7,16	7,16	0,00	1		1	1							1,72	1,73
	17:00	8,42	8,42	0,00	1		1	1					1		2,38	2,64
	18:00	8,96	8,96	0,00	1		1	1				1	1		2,43	2,53
	19:00	8,94	8,94	0,00	1		1	1				1	1		2,43	2,50
	20:00	8,83	8,83	0,00	1		1	1				1	1		2,37	2,39
	21:00	8,09	8,09	0,00	1		1	1					1		2,31	2,35
	22:00	7,22	7,22	0,00	1		1	1							1,83	1,81
	23:00	6,34	6,34	0,00	1		1	1							1,10	1,15

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,39	5,39	0,00	1			1							1,08	1,06
	01:00	4,84	4,84	0,00	1			1							0,57	0,56
	02:00	4,72	4,72	0,00				1							1,37	1,45
	03:00	4,53	4,53	0,00				1							1,26	1,27
	04:00	4,51	4,51	0,00				1							1,25	1,25
	05:00	4,87	4,87	0,00				1							1,28	1,26
	06:00	5,74	5,74	0,00	1			1							1,36	1,38
	07:00	6,67	6,67	0,00	1			1							1,99	1,96
	08:00	7,14	7,14	0,00	1		1	1							1,69	1,72
	09:00	6,89	6,85	0,04	1		1	1							1,50	1,48
	10:00	6,48	5,79	0,69	1		1	1							1,12	1,15
	11:00	6,58	5,41	1,17			1	1							1,99	2,04
	12:00	7,39	6,34	1,05			1	1							2,22	2,21
	13:00	7,35	6,78	0,57	1		1	1							1,95	1,93
	14:00	6,76	6,27	0,49	1		1	1							1,35	1,35
	15:00	6,87	6,37	0,50	1		1	1							1,44	1,45
	16:00	7,34	6,65	0,68	1		1	1							1,90	1,91
	17:00	8,48	7,56	0,92	1		1	1					1		2,42	2,62
	18:00	8,55	7,36	1,19	1		1	1					1		2,44	2,62
	19:00	8,33	6,99	1,34	1		1	1					1		2,40	2,40
	20:00	8,17	6,62	1,55	1		1	1					1		2,27	2,30
	21:00	7,65	6,22	1,43	1		1	1							2,23	2,24
	22:00	6,89	5,56	1,33	1		1	1							1,51	1,48
	23:00	6,22	5,23	0,99	1			1							1,15	1,21

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024	00:00	5,41	4,52	0,89	1			1							1,09	1,08
	01:00	4,97	4,34	0,63	1			1							0,64	0,64
	02:00	4,67	4,34	0,34	1			1							0,35	0,34
	03:00	4,47	4,35	0,13	1			1							0,14	0,13
	04:00	4,45	4,34	0,11	1			1							0,12	0,12
	05:00	4,71	4,37	0,33	1			1							0,34	0,32
	06:00	4,91	4,83	0,08	1		1	1							0,08	0,08
	07:00	3,46	3,46	0,00	1		1								0,00	0,22
	08:00	4,94	4,79	0,15	1		1	1					1		0,23	0,63
	09:00	6,71	5,82	0,89	1		1	1							1,24	1,28
	10:00	7,71	6,16	1,55	1		1	1							2,17	2,27
	11:00	5,06	4,66	0,40	1			1							2,19	1,78
	12:00	6,57	6,48	0,08			1	1					1		0,61	1,19
	13:00	8,16	8,16	0,00			1	1				1	1		0,00	2,19
	14:00	7,62	7,62	0,00			1	1				1	1		0,00	1,50
	15:00	7,15	6,92	0,23			1	1				1	1		0,36	1,47
	16:00	7,27	6,25	1,02			1	1				1	1		1,59	1,59
	17:00	8,11	6,92	1,19	1		1	1				1	1		1,86	1,87
	18:00	8,43	7,16	1,27	1		1	1				1	1		1,99	1,99
	19:00	8,34	7,13	1,21	1		1	1				1	1		1,89	1,90
	20:00	8,15	6,68	1,47	1		1	1							2,29	2,45
	21:00	7,55	6,18	1,37	1		1	1							2,16	2,14
	22:00	6,67	5,85	0,82	1		1	1							1,29	1,26
	23:00	5,99	5,61	0,38	1		1	1							0,61	0,58

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκειας της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Μερική διακοπή στις 06:30 και στις 07:20 λόγω κακοκαιρίας. Γενική διακοπή στις 11:10 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,32	5,29	0,03	1			1							0,05	0,05	
	01:00	4,85	4,67	0,18	1			1								0,29	0,30
	02:00	4,60	4,44	0,17	1			1								0,27	0,26
	03:00	4,43	4,38	0,05	1			1								0,09	0,09
	04:00	4,38	4,36	0,02	1			1								0,04	0,04
	05:00	4,54	4,42	0,11	1			1								0,18	0,20
	06:00	4,88	4,54	0,34	1			1								0,54	0,54
	07:00	5,25	4,68	0,57	1			1								0,89	0,91
	08:00	6,27	5,07	1,20	1			1								1,85	1,90
	09:00	7,58	6,02	1,56	1			1								2,44	2,64
	10:00	8,63	7,07	1,56	1			1	1							2,44	2,95
	11:00	9,35	7,79	1,56	1			1	1					1		2,44	3,04
	12:00	9,48	7,92	1,56	1			1	1					1		2,44	3,02
	13:00	8,76	7,21	1,55	1			1	1					1		2,43	2,66
	14:00	8,00	6,66	1,34	1			1	1					1		2,10	2,08
	15:00	7,80	6,38	1,42	1			1	1							2,21	2,30
	16:00	7,95	6,47	1,49	1			1	1							2,33	2,38
	17:00	8,62	7,21	1,40	1			1	1				1	1		2,20	2,20
	18:00	8,68	7,24	1,44	1			1	1				1	1		2,26	2,25
	19:00	8,18	7,58	0,60	1			1	1				1	1		2,04	1,99
	20:00	7,93	6,96	0,98	1			1	1				1	1		1,52	1,50
	21:00	7,19	6,87	0,31	1			1	1				1	1		0,53	0,78
	22:00	6,45	6,45	0,00	1			1	1					1		0,00	0,77
	23:00	5,86	5,86	0,00	1			1	1							0,00	0,44

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκειας της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,14	5,14	0,00	1			1							0,00	0,01
	01:00	4,79	4,78	0,01	1			1							0,00	0,12
	02:00	4,62	4,62	0,00	1			1							0,00	0,34
	03:00	4,53	4,53	0,00				1							0,00	1,25
	04:00	4,41	4,41	0,00				1							0,00	1,04
	05:00	4,67	4,66	0,01			1	1							0,00	0,33
	06:00	5,23	5,23	0,00			1	1							0,00	0,87
	07:00	6,06	5,46	0,60			1	1							1,03	1,72
	08:00	7,16	6,37	0,78			1	1							1,22	2,50
	09:00	8,21	7,41	0,80	1		1	1							1,23	2,73
	10:00	8,74	7,21	1,54	1		1	1							2,39	3,04
	11:00	8,93	7,38	1,55	1		1	1							2,44	3,04
	12:00	9,17	7,62	1,55	1		1	1				1			2,44	3,04
	13:00	9,09	7,54	1,55	1		1	1				1			2,44	3,03
	14:00	8,56	7,00	1,55	1		1	1							2,44	2,91
	15:00	8,27	6,71	1,56	1		1	1							2,44	2,85
	16:00	8,42	6,86	1,56	1		1	1							2,44	2,93
	17:00	8,94	7,38	1,55	1		1	1				1			2,44	3,02
	18:00	9,21	7,66	1,55	1		1	1				1			2,44	3,04
	19:00	8,92	7,37	1,55	1		1	1				1			2,44	2,90
	20:00	9,01	7,46	1,55	1		1	1				1			2,44	3,02
	21:00	8,30	6,76	1,54	1		1	1				1			2,43	2,59
	22:00	7,23	6,06	1,16	1		1	1							1,84	1,82
	23:00	6,44	5,70	0,75	1		1	1							1,17	1,18

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,62	4,79	0,83	1			1							1,31	1,29
	01:00	5,00	4,45	0,56				1							0,79	0,79
	02:00	4,91	3,36	1,55				1							1,54	1,64
	03:00	4,72	3,26	1,46				1							1,46	1,47
	04:00	4,69	3,26	1,43				1							1,42	1,44
	05:00	5,02	3,34	1,68				1							1,67	1,72
	06:00	5,70	3,70	2,00				1							2,00	1,97
	07:00	6,52	4,29	2,24				1							2,25	2,27
	08:00	7,65	5,27	2,38			1	1							2,41	2,67
	09:00	8,45	6,52	1,93	1		1	1							2,44	2,95
	10:00	8,56	7,03	1,53	1		1	1							2,44	2,99
	11:00	8,78	7,29	1,49	1		1	1							2,44	3,01
	12:00	8,71	7,58	1,14	1		1	1				1			2,44	2,78
	13:00	8,47	6,99	1,48	1		1	1				1			2,43	2,64
	14:00	8,25	6,52	1,73	1		1	1							2,43	2,71
	15:00	8,04	6,69	1,35	1		1	1							2,44	2,63
	16:00	8,22	6,57	1,65	1		1	1							2,44	2,80
	17:00	9,03	7,14	1,90	1		1	1							2,44	3,03
	18:00	9,42	7,60	1,82	1		1	1				1			2,44	3,04
	19:00	9,50	7,68	1,82	1		1	1				1			2,44	3,04
	20:00	9,21	7,57	1,64	1		1	1				1			2,44	3,04
	21:00	8,61	7,06	1,55	1		1	1				1			2,43	2,69
	22:00	7,39	5,96	1,43	1		1	1							1,86	1,85
	23:00	6,49	5,45	1,05	1		1	1							1,22	1,27

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 20:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,62	4,76	0,86	1			1							1,30	1,29	
	01:00	5,05	4,25	0,79				1								0,84	0,83
	02:00	4,86	3,76	1,10				1								1,53	1,60
	03:00	4,65	3,84	0,81				1								1,43	1,43
	04:00	4,65	3,67	0,97				1								1,38	1,41
	05:00	4,97	3,72	1,25				1								1,66	1,62
	06:00	5,83	4,37	1,45				1	1							1,82	1,80
	07:00	6,90	5,73	1,17				1	1							2,32	2,33
	08:00	7,66	6,38	1,28	1			1	1							2,22	2,23
	09:00	7,71	6,70	1,01	1			1	1							2,27	2,27
	10:00	7,49	6,95	0,54	1			1	1							2,07	2,07
	11:00	7,63	7,21	0,42	1			1	1							2,20	2,21
	12:00	7,85	7,50	0,34	1			1	1							2,27	2,26
	13:00	7,97	7,61	0,36	1			1	1				1			2,06	2,05
	14:00	7,86	7,44	0,43	1			1	1				1			2,18	2,19
	15:00	7,88	7,55	0,33	1			1	1							2,41	2,47
	16:00	8,02	7,30	0,72	1			1	1							2,43	2,60
	17:00	8,99	7,90	1,09	1			1	1				1			2,44	2,93
	18:00	9,15	8,02	1,13	1			1	1				1			2,44	2,91
	19:00	9,09	7,61	1,48	1			1	1				1			2,44	2,86
	20:00	8,88	7,30	1,58	1			1	1				1			2,44	2,88
	21:00	8,58	7,07	1,51	1			1	1				1			2,44	2,65
	22:00	8,03	6,61	1,41	1			1	1				1			2,12	2,11
	23:00	7,05	5,83	1,22	1			1	1				1			1,33	1,39

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)				1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,13	4,85	1,28	1			1							3,87	1,32	1,29	56%	692	
	01:00	5,37	4,14	1,23				1							2,37	1,26	1,20	64%	752	
	02:00	4,93	3,69	1,24				1							2,82	1,36	1,39	57%	514	
	03:00	4,74	3,50	1,24				1							3,01	1,48	1,48	54%	492	
	04:00	4,73	3,55	1,18				1							2,97	1,47	1,47	54%	497	
	05:00	5,03	3,68	1,35				1							2,83	1,71	1,72	56%	513	
	06:00	5,86	4,19	1,68				1							2,33	2,01	2,02	64%	572	
	07:00	7,01	5,01	2,00			1	1							3,71	2,37	2,42	57%	896	
	08:00	7,83	5,64	2,19			1	1							3,07	2,44	2,74	65%	789	
	09:00	7,89	6,10	1,78	1		1	1							4,81	2,39	2,56	56%	1.066	
	10:00	7,39	6,14	1,25	1		1	1							4,77	1,99	1,97	56%	886	
	11:00	7,63	6,46	1,16	1		1	1							4,45	2,12	2,16	59%	927	
	12:00	8,02	6,77	1,25	1		1	1							4,14	2,34	2,46	62%	965	
	13:00	7,46	6,26	1,20	1		1	1							4,65	2,07	2,06	57%	902	
	14:00	7,21	6,07	1,14	1		1	1							4,85	1,78	1,79	56%	877	
	15:00	7,45	6,15	1,30	1		1	1							4,77	2,04	2,03	56%	887	
	16:00	7,81	6,32	1,49	1		1	1							4,60	2,32	2,38	58%	909	
	17:00	8,96	7,40	1,56	1		1	1	1						3,51	2,44	3,02	68%	1.043	
	18:00	9,46	7,13	2,33	1		1	1						1	4,88	2,44	3,04	59%	1.154	
	19:00	9,61	7,19	2,42	1		1	1						1	4,83	2,44	3,04	60%	1.162	
	20:00	9,32	6,92	2,40	1		1	1							3,99	2,44	3,04	63%	983	
	21:00	8,56	6,26	2,31	1		1	1							4,65	2,44	2,92	57%	901	
	22:00	7,42	5,35	2,08	1		1	1							5,57	2,14	2,14	49%	785	
	23:00	6,46	4,77	1,69			1	1							3,94	1,71	1,75	55%	867	
		172,29 MWh														ΑΩΛ: 15,96		20.033 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:00-02:00. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,57	4,29	1,28				1							1,29	1,32
	01:00	5,04	3,30	1,74				1							1,74	1,75
	02:00	4,84	3,26	1,58				1							1,58	1,58
	03:00	4,66	3,25	1,41				1							1,41	1,40
	04:00	4,70	3,26	1,44				1							1,44	1,44
	05:00	5,02	3,43	1,59				1							1,69	1,70
	06:00	5,88	4,18	1,70				1							2,04	2,06
	07:00	7,06	5,22	1,84			1	1							2,38	2,45
	08:00	7,81	6,22	1,59			1	1							2,42	2,59
	09:00	8,01	6,88	1,13	1		1	1							2,44	2,60
	10:00	7,80	6,89	0,91	1		1	1							2,35	2,39
	11:00	8,33	7,69	0,63	1		1	1							2,44	2,66
	12:00	8,47	8,15	0,32	1		1	1					1		2,31	2,36
	13:00	7,92	7,79	0,14	1		1	1					1		2,00	2,00
	14:00	7,74	7,63	0,12	1		1	1					1		1,81	1,82
	15:00	7,81	7,72	0,09	1		1	1					1		1,88	1,89
	16:00	7,95	7,80	0,15	1		1	1					1		2,00	2,02
	17:00	8,84	8,70	0,14	1		1	1				1	1		2,40	2,51
	18:00	9,33	9,21	0,12	1		1	1				1	1		2,44	2,89
	19:00	9,46	9,36	0,10	1		1	1				1	1		2,44	2,99
	20:00	9,03	9,00	0,03	1		1	1				1	1		2,43	2,60
	21:00	8,26	8,23	0,03	1		1	1					1		2,24	2,25
	22:00	7,26	7,26	0,01	1		1	1							1,88	1,85
	23:00	6,50	6,22	0,29	1		1	1							1,17	1,14

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,72	4,58	1,14			1	1							1,27	1,31
	01:00	5,12	4,12	1,00				1							1,13	1,17
	02:00	4,87	3,95	0,92				1							1,51	1,51
	03:00	4,68	3,64	1,04				1							1,41	1,40
	04:00	4,62	3,28	1,33				1							1,35	1,36
	05:00	4,78	3,56	1,22				1							1,46	1,47
	06:00	5,27	4,02	1,24				1							1,63	1,63
	07:00	5,83	4,15	1,68				1							1,92	1,91
	08:00	6,38	4,48	1,90			1	1							1,92	1,93
	09:00	7,14	4,95	2,20			1	1							2,21	2,21
	10:00	7,79	5,40	2,39			1	1							2,41	2,41
	11:00	7,79	5,45	2,34			1	1							2,40	2,42
	12:00	7,88	5,47	2,41			1	1							2,42	2,44
	13:00	7,76	5,38	2,37			1	1							2,39	2,40
	14:00	7,57	5,24	2,33			1	1							2,35	2,35
	15:00	7,77	5,39	2,39			1	1							2,41	2,41
	16:00	7,94	5,53	2,41			1	1							2,43	2,46
	17:00	8,93	6,51	2,42	1		1	1				1	1		2,44	2,67
	18:00	8,84	7,03	1,81	1		1	1					1		2,41	2,62
	19:00	8,58	7,67	0,91	1		1	1					1		2,44	2,65
	20:00	8,34	7,99	0,35	1		1	1					1		2,39	2,42
	21:00	7,73	6,56	1,17	1		1	1							2,17	2,17
	22:00	7,01	5,34	1,67	1		1	1							1,68	1,66
	23:00	6,39	4,69	1,71			1	1							1,98	2,02

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, επικράτησε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,66	4,61	1,05			1	1							1,34	1,33
	01:00	5,15	4,81	0,33			1	1							0,92	0,96
	02:00	4,84	4,67	0,16				1							1,59	1,58
	03:00	4,58	4,29	0,29				1							1,32	1,32
	04:00	4,56	3,92	0,64				1							1,31	1,31
	05:00	4,70	4,26	0,44				1							1,43	1,44
	06:00	5,03	4,95	0,08				1							1,38	1,34
	07:00	5,35	5,35	0,00			1	1							0,99	1,01
	08:00	5,99	5,99	0,00			1	1							1,63	1,64
	09:00	6,65	6,65	0,00	1		1	1							1,60	1,59
	10:00	6,92	6,74	0,17	1		1	1							1,49	1,50
	11:00	7,27	6,95	0,32	1		1	1							1,86	1,85
	12:00	6,92	6,72	0,20	1		1	1							1,50	1,49
	13:00	6,70	6,45	0,24	1		1	1							1,29	1,27
	14:00	6,30	5,99	0,31	1		1	1							0,90	0,88
	15:00	6,21	5,76	0,45	1		1	1							0,80	0,80
	16:00	6,85	6,07	0,78	1		1	1							1,39	1,42
	17:00	8,06	7,15	0,91	1		1	1							2,38	2,59
	18:00	8,36	7,15	1,21	1		1	1							2,44	2,85
	19:00	8,33	6,46	1,87	1		1	1							2,44	2,66
	20:00	8,12	5,98	2,14	1		1	1							2,44	2,52
	21:00	7,67	5,41	2,26	1		1	1							2,28	2,28
	22:00	6,89	4,76	2,14			1	1							2,15	2,14
	23:00	6,08	4,35	1,73			1	1							1,74	1,72

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,25	3,94	1,30				1							1,30	1,34
	01:00	4,78	3,31	1,48				1							1,48	1,48
	02:00	4,57	3,25	1,32				1							1,32	1,32
	03:00	4,42	3,30	1,12				1							1,13	1,10
	04:00	4,48	4,24	0,23			1	1							0,25	0,23
	05:00	4,68	4,37	0,31			1	1							0,32	0,33
	06:00	5,36	4,36	1,00			1	1							0,99	1,02
	07:00	6,36	4,49	1,87			1	1							1,91	1,93
	08:00	7,00	5,14	1,86			1	1							2,28	2,30
	09:00	7,61	5,58	2,02			1	1							2,36	2,43
	10:00	7,82	5,80	2,02	1		1	1							2,43	2,56
	11:00	7,87	5,97	1,90	1		1	1							2,39	2,44
	12:00	7,33	5,56	1,77	1		1	1							1,91	1,91
	13:00	7,10	5,94	1,16	1		1	1							1,71	1,69
	14:00	6,55	5,61	0,95	1		1	1							1,17	1,15
	15:00	6,41	5,44	0,97	1		1	1							0,98	0,98
	16:00	6,72	5,55	1,17	1		1	1							1,27	1,29
	17:00	8,07	7,18	0,89	1		1	1					1		2,29	2,36
	18:00	8,51	7,45	1,06	1		1	1					1		2,44	2,58
	19:00	8,54	6,74	1,80	1		1	1					1		2,44	2,57
	20:00	8,62	6,73	1,89	1		1	1					1		2,44	2,65
	21:00	7,89	5,92	1,97	1		1	1							2,34	2,37
	22:00	6,73	5,36	1,37	1		1	1							1,51	1,54
	23:00	5,97	4,31	1,67			1	1							1,68	1,67

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,21	3,89	1,32				1							1,32	1,34
	01:00	4,72	3,28	1,44				1							1,44	1,43
	02:00	4,55	3,25	1,29				1							1,30	1,29
	03:00	4,41	3,26	1,15				1							1,15	1,15
	04:00	4,42	3,26	1,16				1							1,16	1,16
	05:00	4,79	3,31	1,48				1							1,47	1,50
	06:00	5,54	3,90	1,63				1							1,92	1,93
	07:00	6,34	5,03	1,31	1			1							2,13	2,13
	08:00	6,80	5,85	0,95	1			1							2,35	2,37
	09:00	7,01	6,24	0,78	1			1							2,33	2,33
	10:00	7,15	6,89	0,27	1		1	1							1,73	1,74
	11:00	7,46	7,39	0,08	1		1	1							2,03	2,04
	12:00	7,46	7,39	0,08	1		1	1							2,05	2,04
	13:00	7,45	7,44	0,00	1		1	1							2,02	2,02
	14:00	7,33	7,32	0,01	1		1	1							1,92	1,92
	15:00	7,19	7,19	0,00	1		1	1							1,78	1,78
	16:00	7,27	7,27	0,00	1		1	1							1,84	1,85
	17:00	8,30	8,30	0,00	1		1	1					1		2,38	2,48
	18:00	8,77	8,77	0,00	1		1	1					1		2,44	2,74
	19:00	8,75	8,74	0,01	1		1	1					1		2,44	2,81
	20:00	8,54	8,35	0,19	1		1	1					1		2,42	2,61
	21:00	7,87	7,86	0,02	1		1	1							2,30	2,31
	22:00	6,94	6,67	0,26	1		1	1							1,66	1,64
	23:00	6,03	5,82	0,22			1	1							1,17	1,22

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,21	5,08	0,13			1	1							0,90	0,90
	01:00	4,77	4,69	0,08				1							0,92	0,97
	02:00	4,57	4,52	0,05				1							1,32	1,31
	03:00	4,41	4,41	0,00				1							1,16	1,15
	04:00	4,43	4,43	0,00				1							1,17	1,17
	05:00	4,72	4,72	0,00				1							1,44	1,45
	06:00	5,47	5,47	0,00	1			1							1,29	1,27
	07:00	6,53	6,53	0,00	1			1							1,92	1,90
	08:00	6,94	6,94	0,00	1		1	1							1,51	1,52
	09:00	6,95	6,95	0,00	1		1	1							1,54	1,53
	10:00	7,09	6,52	0,56	1		1	1							1,66	1,66
	11:00	6,91	6,46	0,45	1		1	1							1,51	1,50
	12:00	6,72	6,59	0,13	1		1	1							1,32	1,31
	13:00	6,68	6,64	0,04	1		1	1							1,25	1,25
	14:00	6,75	6,70	0,05	1		1	1							1,32	1,32
	15:00	6,97	6,94	0,03	1		1	1							1,55	1,55
	16:00	7,27	7,26	0,00	1		1	1							1,82	1,85
	17:00	8,39	8,39	0,00	1		1	1					1		2,39	2,58
	18:00	8,96	8,96	0,00	1		1	1					1		2,44	2,80
	19:00	9,04	9,04	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,60
	20:00	8,78	8,78	0,00	1		1	1				1	1		2,34	2,34
	21:00	8,10	8,10	0,00	1		1	1					1		2,32	2,37
	22:00	7,17	7,17	0,00	1		1	1							1,77	1,76
	23:00	6,30	6,30	0,00	1		1	1							0,96	0,93

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,41	5,41	0,00			1	1							0,36	0,40
	01:00	5,01	5,01	0,00			1	1							0,68	0,68
	02:00	4,75	4,75	0,00			1	1							0,41	0,40
	03:00	4,59	4,59	0,00			1	1							0,50	0,57
	04:00	4,62	4,62	0,00				1							1,36	1,36
	05:00	4,93	4,93	0,00				1							1,44	1,43
	06:00	5,80	5,80	0,00			1	1							1,42	1,45
	07:00	6,86	6,86	0,00	1		1	1							1,96	1,92
	08:00	7,24	7,24	0,00	1		1	1							1,81	1,81
	09:00	7,29	7,29	0,00	1		1	1							1,88	1,86
	10:00	6,89	6,89	0,00	1		1	1							1,48	1,48
	11:00	7,42	7,36	0,06	1		1	1							1,97	2,00
	12:00	7,62	7,01	0,61	1		1	1							1,83	1,50
	13:00	7,56	7,27	0,29	1			1	1						0,29	0,35
	14:00	7,48	7,36	0,13				1	1						0,13	0,81
	15:00	7,29	7,28	0,00				1	1						0,00	0,57
	16:00	7,45	7,37	0,08	1		1	1							1,87	2,03
	17:00	8,64	8,51	0,13	1		1	1					1		2,41	2,62
	18:00	9,20	8,44	0,77	1		1	1				1	1		2,44	2,78
	19:00	9,15	7,48	1,67	1		1	1					1		2,44	3,04
	20:00	9,07	6,93	2,15	1		1	1					1		2,44	3,04
	21:00	8,28	6,51	1,78	1		1	1							2,44	2,84
	22:00	7,43	6,07	1,36	1		1	1							2,04	2,02
	23:00	6,46	5,29	1,17	1		1	1							1,18	1,22

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία της G5.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,62	4,35	1,28	1			1							1,30	1,29
	01:00	5,03	4,16	0,86	1			1							0,96	1,01
	02:00	4,89	4,01	0,88				1							1,64	1,64
	03:00	4,68	4,08	0,60				1							1,42	1,42
	04:00	4,68	3,95	0,73				1							1,42	1,42
	05:00	4,96	4,31	0,64				1							1,66	1,67
	06:00	5,75	5,23	0,52	1			1							1,77	1,77
	07:00	6,76	6,48	0,28	1			1							1,38	1,05
	08:00	7,46	7,10	0,37				1	1						0,89	0,94
	09:00	7,72	7,25	0,48				1	1						1,19	1,20
	10:00	8,13	7,58	0,55				1	1						1,62	1,62
	11:00	8,39	7,66	0,73				1	1						1,85	1,87
	12:00	8,29	7,34	0,95				1	1						1,79	1,79
	13:00	8,04	6,88	1,16				1	1						1,53	1,52
	14:00	7,63	6,63	0,99				1	1						1,11	1,11
	15:00	8,02	6,59	1,42				1	1						1,50	1,51
	16:00	8,19	6,62	1,56				1	1						1,67	1,67
	17:00	9,04	7,14	1,90				1	1						2,30	2,52
	18:00	9,50	7,48	2,02				1	1						2,44	2,98
	19:00	9,39	7,43	1,95				1	1						2,44	2,87
	20:00	9,24	7,08	2,17				1	1						2,44	2,73
	21:00	8,49	6,68	1,81				1	1						2,02	1,98
	22:00	7,35	6,50	0,85				1	1						0,87	0,84
	23:00	6,65	5,68	0,98	1			1							0,96	1,28

Η μονάδα G5 βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία στο διάστημα 07:30 με 22:00. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,80	4,27	1,53	1			1							1,53	1,51
	01:00	5,26	3,75	1,52				1							1,52	1,56
	02:00	5,05	3,32	1,73				1							1,76	1,76
	03:00	4,89	3,31	1,57				1							1,64	1,63
	04:00	4,83	3,58	1,25				1							1,56	1,57
	05:00	5,10	4,50	0,60				1							1,47	1,45
	06:00	5,57	4,75	0,82	1			1							1,22	1,23
	07:00	6,07	5,23	0,84	1			1							1,71	1,73
	08:00	7,20	6,67	0,53	1		1	1							1,99	1,98
	09:00	8,19	7,47	0,72	1		1	1							2,40	2,57
	10:00	8,45	8,13	0,32	1		1	1							2,20	2,27
	11:00	7,56	6,97	0,59	1		1	1							1,92	1,91
	12:00	7,34	6,83	0,51	1		1	1							1,91	1,93
	13:00	7,52	7,42	0,10	1		1	1							2,09	2,10
	14:00	7,94	7,93	0,00	1		1	1							2,41	2,51
	15:00	8,24	8,24	0,00	1		1	1							1,93	1,82
	16:00	8,41	8,41	0,00				1	1						1,39	1,62
	17:00	8,82	8,82	0,00				1	1						2,31	2,30
	18:00	8,87	8,85	0,01				1	1						2,35	2,35
	19:00	8,71	8,66	0,05				1	1						2,20	2,20
	20:00	8,57	8,44	0,13				1	1						2,06	2,06
	21:00	7,92	7,61	0,30				1	1						1,43	1,41
	22:00	7,17	6,76	0,41				1	1						0,69	0,67
	23:00	6,51	5,86	0,65			1	1							0,93	1,19

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,84	4,45	1,39			1	1							1,52	1,51
	01:00	5,31	3,94	1,37				1							1,37	1,40
	02:00	5,02	3,46	1,56				1							1,56	1,56
	03:00	4,83	3,33	1,50				1							1,50	1,50
	04:00	4,79	3,30	1,48				1							1,48	1,48
	05:00	4,85	3,35	1,50				1							1,50	1,50
	06:00	5,27	3,64	1,63				1							1,63	1,63
	07:00	5,61	3,87	1,74				1							1,74	1,74
	08:00	5,96	4,43	1,53			1	1							1,83	1,76
	09:00	6,96	5,56	1,40			1	1							2,15	2,16
	10:00	6,95	5,40	1,54	1		1	1							1,60	1,60
	11:00	7,59	6,20	1,39	1		1	1							2,14	2,19
	12:00	7,96	6,86	1,10	1		1	1							2,32	2,51
	13:00	8,43	7,40	1,03	1		1	1							2,44	2,93
	14:00	7,84	7,07	0,76	1		1	1							2,35	2,43
	15:00	7,35	7,07	0,29	1		1	1							1,95	1,94
	16:00	7,48	7,40	0,08	1		1	1							2,06	2,07
	17:00	8,51	8,39	0,12	1		1	1					1		2,43	2,74
	18:00	8,74	8,52	0,23	1		1	1					1		2,44	2,82
	19:00	8,69	8,51	0,17	1		1	1					1		2,44	2,76
	20:00	8,56	8,21	0,36	1		1	1					1		2,44	2,86
	21:00	7,96	6,97	0,99	1		1	1							2,39	2,54
	22:00	7,17	5,15	2,02	1		1	1							2,03	2,06
	23:00	6,41	4,36	2,05	1			1							2,10	2,07

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,52	4,26	1,26	1			1							1,27	1,26
	01:00	4,99	3,42	1,57				1							1,56	1,62
	02:00	4,79	3,25	1,54				1							1,54	1,54
	03:00	4,65	3,29	1,37				1							1,40	1,40
	04:00	4,69	3,25	1,44				1							1,44	1,44
	05:00	5,01	3,31	1,70				1							1,69	1,70
	06:00	5,97	3,90	2,07				1							2,07	2,08
	07:00	7,24	4,83	2,41			1	1							2,42	2,53
	08:00	8,03	5,61	2,42			1	1							2,44	2,80
	09:00	8,07	5,68	2,39	1		1	1							2,42	2,67
	10:00	8,31	6,03	2,28	1		1	1							2,44	2,88
	11:00	8,13	6,50	1,64	1		1	1							2,43	2,71
	12:00	8,02	6,95	1,07	1		1	1							2,36	2,58
	13:00	7,29	6,59	0,70	1		1	1							1,89	1,88
	14:00	7,12	6,73	0,38	1		1	1							1,70	1,70
	15:00	7,27	7,18	0,09	1		1	1							1,83	1,85
	16:00	7,76	7,72	0,04	1		1	1							2,22	2,22
	17:00	9,11	9,07	0,04	1		1	1				1	1		2,40	2,71
	18:00	9,55	9,55	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,76
	19:00	9,54	9,54	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,75
	20:00	9,25	9,25	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,68
	21:00	8,71	8,71	0,00	1		1	1				1	1		2,31	2,36
	22:00	7,71	7,71	0,00	1		1	1					1		2,07	2,06
	23:00	6,70	6,70	0,00	1		1	1							1,32	1,29

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,66	5,66	0,00	1			1							0,97	1,00
	01:00	5,06	5,06	0,00	1			1							0,74	0,73
	02:00	4,93	4,93	0,00	1			1							0,59	0,58
	03:00	4,79	4,79	0,00	1			1							0,45	0,45
	04:00	4,83	4,83	0,00	1			1							0,48	0,48
	05:00	5,13	5,13	0,00	1			1							0,76	0,78
	06:00	6,08	6,08	0,00	1			1							1,65	1,68
	07:00	7,20	7,20	0,00	1			1					1		2,19	2,21
	08:00	7,84	7,84	0,00	1		1	1				1	1		2,07	2,07
	09:00	7,60	7,58	0,02	1		1	1							2,20	2,19
	10:00	7,32	7,24	0,08	1		1	1							1,93	1,92
	11:00	6,98	6,93	0,05	1		1	1							1,58	1,57
	12:00	6,75	6,64	0,11	1		1	1							1,33	1,34
	13:00	6,71	6,54	0,17	1		1		1						0,97	1,01
	14:00	6,48	6,17	0,31	1		1		1						1,07	1,06
	15:00	6,71	6,49	0,22	1		1		1				1		1,05	1,05
	16:00	7,28	7,13	0,16	1		1		1				1		1,47	1,48
	17:00	8,70	8,41	0,29	1		1		1				1		1,74	1,69
	18:00	9,43	9,10	0,32				1	1						2,16	2,48
	19:00	9,29	8,89	0,40				1	1						2,44	2,78
	20:00	8,99	8,52	0,47				1	1						2,39	2,48
	21:00	8,45	8,33	0,11				1	1						1,96	1,94
	22:00	7,42	7,42	0,00				1	1						0,95	0,91
	23:00	6,49	6,49	0,00				1	1						0,49	0,72

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,52	5,52	0,00			1		1						1,21	1,19
	01:00	5,03	5,03	0,00			1		1						0,71	0,70
	02:00	4,81	4,81	0,00			1		1						0,48	0,48
	03:00	4,67	4,67	0,00			1		1						0,34	0,33
	04:00	4,71	4,71	0,00			1		1						0,36	0,37
	05:00	5,09	5,09	0,00			1		1						0,72	0,74
	06:00	5,81	5,81	0,00			1		1						1,43	1,46
	07:00	7,00	7,00	0,00			1		1				1		2,15	2,18
	08:00	7,59	7,59	0,00			1		1			1	1		2,23	2,24
	09:00	7,12	7,12	0,00	1		1		1				1		1,41	1,38
	10:00	6,67	6,67	0,00	1		1		1						0,83	0,82
	11:00	6,54	6,54	0,00	1		1		1						0,61	0,62
	12:00	6,24	6,24	0,00	1		1		1						0,55	0,56
	13:00	6,05	6,02	0,04	1		1		1						0,56	0,62
	14:00	6,21	6,21	0,00	1		1		1						0,80	0,81
	15:00	6,58	6,58	0,01			1		1				1		1,62	1,67
	16:00	6,97	6,96	0,01				1	1						1,12	0,97
	17:00	8,41	8,33	0,08				1	1						1,84	1,88
	18:00	8,99	8,98	0,01				1	1						2,43	2,47
	19:00	9,00	9,00	0,00				1	1						2,42	2,48
	20:00	8,79	8,79	0,00				1	1						2,28	2,27
	21:00	8,05	8,04	0,01				1	1						1,57	1,54
	22:00	7,19	7,17	0,03				1	1						0,72	0,69
	23:00	6,30	6,29	0,01				1	1						0,29	0,45

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,44	5,35	0,09			1	1							1,14	1,12
	01:00	4,97	4,86	0,11			1	1							0,64	0,64
	02:00	4,80	4,63	0,17			1	1							0,46	0,46
	03:00	4,64	4,51	0,13			1	1							0,31	0,30
	04:00	4,73	4,67	0,06			1	1							0,38	0,38
	05:00	5,04	4,97	0,06			1	1							0,68	0,70
	06:00	5,79	5,76	0,03			1	1							1,42	1,45
	07:00	6,88	6,87	0,01			1	1							2,06	2,05
	08:00	7,52	7,52	0,00	1		1	1							2,09	2,09
	09:00	7,39	7,39	0,00	1		1	1							1,99	1,97
	10:00	6,93	6,93	0,00	1		1	1							1,52	1,52
	11:00	6,72	6,72	0,00	1		1	1							1,30	1,30
	12:00	6,79	6,78	0,00	1		1	1							1,37	1,37
	13:00	6,60	6,60	0,00	1		1	1							1,19	1,19
	14:00	6,65	6,65	0,00	1		1	1							1,22	1,23
	15:00	7,00	7,00	0,00	1		1	1							1,56	1,58
	16:00	7,35	7,35	0,00	1		1	1							1,91	1,93
	17:00	8,60	8,60	0,00	1		1	1					1		2,43	2,62
	18:00	9,14	9,14	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,70
	19:00	9,18	9,18	0,00	1		1	1				1	1		2,44	2,74
	20:00	8,91	8,91	0,00	1		1	1					1		2,44	2,71
	21:00	8,20	8,20	0,00	1		1	1					1		2,26	2,30
	22:00	7,32	7,28	0,04	1		1	1							1,93	1,91
	23:00	6,55	6,17	0,37	1		1	1							1,19	1,21

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,59	5,16	0,44			1	1							1,24	1,27
	01:00	5,08	4,52	0,57			1	1							0,76	0,75
	02:00	4,91	4,12	0,79				1							0,95	1,01
	03:00	4,66	3,55	1,11				1							1,41	1,40
	04:00	4,68	3,48	1,20				1							1,41	1,41
	05:00	5,00	3,75	1,25				1							1,54	1,55
	06:00	5,74	4,92	0,82			1	1							1,55	1,55
	07:00	6,67	6,07	0,60			1	1							2,06	2,06
	08:00	7,13	6,58	0,55	1		1	1							2,01	1,97
	09:00	6,99	6,54	0,45	1		1	1							1,58	1,59
	10:00	6,49	5,99	0,49	1		1	1							1,10	1,08
	11:00	6,59	5,87	0,72			1	1							1,83	1,88
	12:00	6,47	5,89	0,58			1	1							2,11	2,10
	13:00	6,67	6,12	0,55			1	1							2,17	2,17
	14:00	6,76	6,21	0,55			1	1							2,04	2,07
	15:00	7,01	6,65	0,36			1	1					1		2,16	2,16
	16:00	7,44	7,13	0,32			1	1					1		1,74	1,59
	17:00	8,30	7,44	0,86				1	1						1,66	1,71
	18:00	8,80	7,62	1,17				1	1						2,28	2,29
	19:00	8,51	6,98	1,53				1	1						2,01	2,00
	20:00	8,21	6,58	1,63				1	1						1,72	1,71
	21:00	7,61	6,57	1,03				1	1						1,05	1,01
	22:00	6,80	5,33	1,47			1	1							1,80	1,98
	23:00	6,17	4,50	1,67			1	1							1,82	1,81

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,43	4,32	1,11			1	1							1,12	1,11
	01:00	5,05	3,73	1,32				1							1,31	1,36
	02:00	4,76	3,29	1,47				1							1,47	1,47
	03:00	4,55	3,25	1,30				1							1,30	1,29
	04:00	4,58	3,25	1,33				1							1,33	1,33
	05:00	4,75	3,26	1,48				1							1,48	1,49
	06:00	5,31	3,52	1,79				1							1,85	1,86
	07:00	5,74	4,00	1,74				1							1,85	1,83
	08:00	6,34	5,07	1,27			1	1							1,98	1,99
	09:00	6,77	5,09	1,68			1	1							2,35	2,35
	10:00	6,89	4,74	2,15			1	1							2,40	2,40
	11:00	6,53	4,42	2,12			1	1							2,20	2,21
	12:00	6,61	4,49	2,12			1	1							2,26	2,25
	13:00	6,62	4,75	1,87			1	1							2,24	2,25
	14:00	6,74	4,96	1,78			1	1							2,35	2,35
	15:00	6,64	6,20	0,45			1	1							2,07	2,02
	16:00	7,19	6,22	0,97	1		1	1							1,75	1,77
	17:00	8,32	7,80	0,51	1		1	1							2,36	2,77
	18:00	8,75	8,53	0,22	1		1	1					1		2,44	2,83
	19:00	8,64	8,22	0,41	1		1	1					1		2,44	2,71
	20:00	8,47	6,61	1,86	1		1	1							2,44	2,77
	21:00	7,78	5,70	2,08	1		1	1							2,32	2,38
	22:00	6,86	5,00	1,86			1	1							1,37	1,98
	23:00	6,15	4,56	1,16			1	1							1,95	1,94

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,55	5,30	0,25	1		1	1							0,43	0,49
	01:00	5,05	4,82	0,23			1	1							0,72	0,71
	02:00	4,85	4,50	0,35			1	1							0,52	0,51
	03:00	4,68	4,45	0,24			1	1							0,34	0,34
	04:00	4,69	4,54	0,15			1	1							0,36	0,35
	05:00	4,95	4,70	0,24			1	1							0,60	0,60
	06:00	5,39	5,16	0,23			1	1							1,05	1,05
	07:00	5,86	5,55	0,30			1	1							1,50	1,52
	08:00	6,66	5,88	0,78			1	1							2,18	2,16
	09:00	7,51	6,27	1,24	1		1	1							2,02	2,08
	10:00	8,48	7,34	1,14	1		1	1							2,44	2,92
	11:00	8,79	7,64	1,15	1		1	1	1						1,57	1,72
	12:00	8,43	6,59	1,84				1	1						1,84	1,92
	13:00	7,28	5,73	1,55	1		1	1							1,56	1,60
	14:00	6,43	4,84	1,59			1	1							1,58	1,64
	15:00	6,38	4,35	2,03			1	1							2,03	2,04
	16:00	6,89	4,52	2,37			1	1							2,38	2,40
	17:00	7,52	5,71	1,81			1	1							1,84	1,74
	18:00	7,71	6,51	1,20				1	1						1,20	1,20
	19:00	7,69	6,51	1,18				1	1						1,18	1,17
	20:00	7,54	6,07	1,47			1	1							1,46	1,82
	21:00	7,21	4,78	2,43			1	1							2,44	2,52
	22:00	6,57	4,36	2,21			1	1							2,23	2,21
	23:00	6,11	4,32	1,79			1	1							1,80	1,80

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,60	4,01	1,58				1							1,58	1,61
	01:00	5,18	3,37	1,81				1							1,81	1,81
	02:00	4,89	3,25	1,65				1							1,65	1,64
	03:00	4,72	3,26	1,46				1							1,47	1,46
	04:00	4,68	3,25	1,43				1							1,43	1,43
	05:00	4,81	3,26	1,55				1							1,55	1,55
	06:00	5,13	3,36	1,78				1							1,77	1,78
	07:00	5,53	3,69	1,84				1							1,85	1,81
	08:00	6,16	4,39	1,77			1	1							1,78	1,80
	09:00	6,85	4,67	2,18			1	1							2,22	2,25
	10:00	7,83	5,46	2,38	1		1	1							2,39	2,40
	11:00	8,36	5,94	2,42	1		1	1							2,44	2,87
	12:00	8,66	6,28	2,38	1		1	1							2,44	2,98
	13:00	8,48	6,83	1,64	1		1	1							1,98	2,51
	14:00	7,97	6,78	1,19				1	1						1,22	0,84
	15:00	7,53	6,55	0,98				1	1						0,99	1,02
	16:00	7,64	6,73	0,91				1	1						0,91	1,12
	17:00	8,41	7,23	1,18				1	1						1,18	1,88
	18:00	8,67	7,22	1,45				1	1						1,46	2,16
	19:00	8,63	7,62	1,02				1	1						1,23	2,12
	20:00	8,26	7,38	0,88				1	1						1,22	1,75
	21:00	7,70	6,50	1,20				1	1						1,22	1,20
	22:00	7,02	6,19	0,82				1	1						1,02	0,51
	23:00	6,43	5,54	0,89			1	1							0,92	1,20

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί. Μερική διακοπή στις 09:15, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024	00:00	5,77	4,64	1,13			1	1							1,22	1,45
	01:00	5,29	4,21	1,08			1	1							1,09	0,97
	02:00	5,16	4,19	0,97				1							0,98	1,73
	03:00	4,97	4,00	0,97				1							0,98	1,69
	04:00	4,97	3,99	0,97				1							0,98	1,71
	05:00	5,24	4,27	0,97				1							0,98	1,83
	06:00	5,90	4,92	0,97			1	1							0,98	1,83
	07:00	6,79	5,82	0,98			1	1							0,98	2,34
	08:00	7,86	6,88	0,97	1		1	1							0,98	2,67
	09:00	8,69	7,67	1,02	1		1	1							1,02	3,01
	10:00	8,61	7,39	1,22	1		1	1							1,22	3,00
	11:00	8,87	7,65	1,22	1		1	1							1,22	3,03
	12:00	8,81	7,58	1,22	1		1	1							1,22	3,02
	13:00	8,68	7,46	1,22	1		1	1							1,22	3,02
	14:00	8,67	7,44	1,22	1		1	1							1,22	3,02
	15:00	8,63	7,41	1,22	1		1	1							1,22	3,02
	16:00	8,61	7,23	1,38	1		1	1							1,38	3,01
	17:00	9,29	7,83	1,47	1		1	1							1,46	2,32
	18:00	9,76	7,98	1,78				1	1						1,78	3,02
	19:00	9,48	7,30	2,18				1	1						2,18	2,94
	20:00	9,12	6,74	2,38				1	1						2,39	2,61
	21:00	8,23	6,49	1,74				1	1						1,75	1,72
	22:00	7,43	6,37	1,06				1	1						1,05	1,34
	23:00	6,79	5,03	1,76	1			1							1,76	1,81

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 00:00 με 20:10, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,01	4,28	1,73	1			1							1,73	1,72
	01:00	5,57	3,96	1,61				1							1,61	1,63
	02:00	5,31	3,45	1,86				1							1,86	1,86
	03:00	5,16	3,35	1,81				1							1,81	1,81
	04:00	5,08	3,30	1,78				1							1,78	1,78
	05:00	5,27	3,43	1,84				1							1,84	1,84
	06:00	5,81	3,78	2,03				1							2,02	2,03
	07:00	6,47	4,22	2,26				1							2,26	2,26
	08:00	7,53	5,11	2,42	1			1							2,44	2,63
	09:00	8,64	6,21	2,43	1			1							2,44	2,99
	10:00	9,21	6,78	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	11:00	9,57	7,15	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	12:00	9,57	7,14	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	13:00	9,36	6,93	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	14:00	9,04	6,62	2,42	1		1	1							2,44	3,04
	15:00	8,67	6,24	2,43	1		1	1							2,44	3,03
	16:00	8,81	6,38	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	17:00	9,25	6,82	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	18:00	9,67	7,25	2,42	1		1	1							2,44	3,04
	19:00	9,50	7,08	2,42	1		1	1							2,44	3,04
	20:00	9,17	6,74	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	21:00	8,46	6,04	2,43	1		1	1							2,44	2,94
	22:00	7,66	5,42	2,24	1		1	1							2,25	2,26
	23:00	6,98	4,96	2,02	1			1							2,05	2,10

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,22	4,27	1,95				1							1,96	1,95
	01:00	5,70	3,98	1,72				1							1,72	1,71
	02:00	5,42	3,52	1,90				1							1,90	1,90
	03:00	5,20	3,38	1,82				1							1,82	1,82
	04:00	5,16	3,35	1,81				1							1,81	1,81
	05:00	5,32	3,46	1,86				1							1,86	1,86
	06:00	5,71	3,71	1,99				1							1,99	1,99
	07:00	6,11	3,98	2,13				1							2,13	2,14
	08:00	6,90	4,52	2,38				1							2,39	2,42
	09:00	7,64	5,21	2,43	1			1							2,44	2,67
	10:00	8,35	5,92	2,43	1			1							2,44	2,92
	11:00	8,93	6,50	2,43	1			1							2,44	3,04
	12:00	8,94	6,52	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	13:00	8,86	6,43	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	14:00	8,51	6,09	2,43	1		1	1							2,44	2,98
	15:00	8,24	5,82	2,43	1		1	1							2,44	2,82
	16:00	8,31	5,88	2,42	1		1	1							2,44	2,88
	17:00	9,02	6,59	2,42	1		1	1							2,44	3,03
	18:00	9,35	6,92	2,42	1		1	1							2,44	3,04
	19:00	9,11	6,71	2,40	1		1	1							2,44	3,04
	20:00	8,80	6,38	2,43	1		1	1							2,44	3,04
	21:00	8,48	6,07	2,41	1		1	1							2,44	2,95
	22:00	7,78	5,57	2,21	1		1	1							2,30	2,36
	23:00	7,01	5,38	1,63	1		1	1							1,72	1,77

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,14	4,42	1,72			1	1							1,85	1,82	
	01:00	5,57	3,86	1,72				1							1,81	1,85	
	02:00	5,30	3,63	1,67				1							1,86	1,86	
	03:00	5,10	3,40	1,70				1							1,78	1,78	
	04:00	5,05	3,47	1,58				1							1,76	1,76	
	05:00	5,33	3,81	1,51				1							1,85	1,85	
	06:00	6,04	4,55	1,49			1	1							1,74	1,74	
	07:00	6,98	5,73	1,25			1	1							2,36	2,42	
	08:00	8,06	6,88	1,18			1	1							1,78	1,73	
	09:00	8,45	7,27	1,18				1	1						1,94	1,95	
	10:00	8,11	7,18	0,93				1	1						1,60	1,60	
	11:00	8,19	7,49	0,70				1	1						1,65	1,67	
	12:00	8,37	7,90	0,47				1	1						1,86	1,85	
	13:00	8,02	7,33	0,69				1	1						1,51	1,50	
	14:00	7,80	7,29	0,51				1	1						1,30	1,30	
	15:00	7,75	7,34	0,41				1	1						1,22	1,23	
	16:00	8,00	7,72	0,29				1	1						1,48	1,48	
	17:00	9,08	8,87	0,21				1	1						2,26	2,54	
	18:00	9,73	9,43	0,30				1	1						2,44	3,04	
	19:00	9,76	9,45	0,32				1	1						2,44	3,04	
	20:00	9,50	9,18	0,32				1	1						2,44	2,95	
	21:00	8,67	8,49	0,19				1	1						2,16	2,17	
	22:00	7,78	7,52	0,26				1	1						1,29	1,27	
	23:00	7,05	6,80	0,25				1	1						0,52	0,50	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	6,10	5,66	0,44			1		1						1,53	1,76
	01:00	5,61	5,35	0,27			1		1						1,29	1,28
	02:00	5,27	4,98	0,29			1		1						0,95	0,94
	03:00	5,07	4,79	0,28			1		1						0,73	0,73
	04:00	5,12	4,97	0,15			1		1						0,78	0,79
	05:00	5,39	5,27	0,11			1		1						1,04	1,05
	06:00	6,10	5,92	0,18			1		1						1,17	0,99
	07:00	7,00	6,81	0,18	1		1	1							1,55	1,76
	08:00	7,81	7,51	0,30	1		1	1							2,37	2,40
	09:00	7,99	7,80	0,19	1		1	1							2,44	2,57
	10:00	7,85	7,70	0,15	1		1	1							2,40	2,43
	11:00	7,34	7,20	0,14	1		1	1							1,93	1,92
	12:00	7,13	6,80	0,33	1		1	1							1,72	1,71
	13:00	7,00	6,40	0,60	1		1	1							1,57	1,58
	14:00	7,27	6,77	0,50	1		1	1							1,83	1,85
	15:00	7,65	7,16	0,49	1		1	1							2,21	2,24
	16:00	8,16	7,74	0,42				1	1						1,66	1,48
	17:00	9,61	9,14	0,47				1	1						2,37	2,78
	18:00	10,66	10,28	0,37				1	1				1		2,44	3,04
	19:00	10,70	10,16	0,54	1			1	1						2,44	2,97
	20:00	9,90	9,16	0,74	1			1	1						2,29	2,40
	21:00	8,57	8,16	0,41				1	1						2,04	2,07
	22:00	7,33	6,86	0,47				1	1						0,85	0,82
	23:00	6,71	6,31	0,40	1			1	1						0,79	1,05

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης